国网宁东供电公司
2024 年 11 月配电网可开放容量信息

批准：

审核：

编制：

国网宁东供电公司2024年11月份配网公用配变可开放容量明细表

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000006041911	盐池变525城南线曹米洼生态园公变	2024/10/24	10kV	114.81	71.76	200	45.19
2	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29MR0000124551783	盐池变528城西Ⅱ线东西长廊3号公变	2024/10/24	10kV	483.48	95.93	630	20.52
3	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000001382000	盐池变525城南线曹米洼养殖园1号公变	2024/10/24	10kV	52.21	65.26	100	27.8
4	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000001381910	盐池变525城南线曹米洼养殖园2号公变	2024/10/24	10kV	90.44	56.52	200	69.56
5	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000001381913	盐池变525城南线下潘圈2号公变	2024/10/24	10kV	14.59	9.12	200	145.41
6	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29MR0000184295307	宁源变517十六堡线西王记圈水利2号公变	2024/10/24	10kV	113.58	70.99	200	46.42
7	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29MR0000124551775	盐池变528城西Ⅱ线南苑养殖园区3号公变	2024/10/24	10kV	416.59	82.66	630	87.41
8	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000009143676	盐池变528城西Ⅱ线刘八庄南水利公变	2024/10/24	10kV	7.69	19.22	50	32.31
9	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000009143460	盐池变528城西Ⅱ线南苑新村四区2号公变	2024/10/24	10kV	285.14	89.11	400	34.86
10	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000000104140	盐池变528城西Ⅱ线西王记圈新村1号公变	2024/10/24	10kV	70.68	44.18	200	89.32
11	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007400120	宁源变518大墩梁线五堡自然村公变	2024/10/24	10kV	356.1	89.02	500	43.9
12	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29MR0000124551781	盐池变528城西Ⅱ线吊庄一区2号公变	2024/10/24	10kV	459.22	91.11	630	44.78
13	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29MR0000153612762	盐池变525城南线沟沿2号公变	2024/10/24	10kV	273.74	85.54	400	46.26

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
14	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007758087	七里沟变526北塘新村线团结移民新村4号公变	2024/10/24	10kV	226.03	89.69	315	25.97
15	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007758089	七里沟变526北塘新村线团结移民新村3号公变	2024/10/24	10kV	212.22	84.21	315	39.78
16	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007758095	七里沟变526北塘新村线团结移民新村2号公变	2024/10/24	10kV	231.38	91.82	315	20.62
17	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007758097	七里沟变526北塘新村线团结新村养殖园区1号公变	2024/10/24	10kV	79.64	49.77	200	80.36
18	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007758099	盐池变528城西Ⅱ线史庄子3号公变	2024/10/24	10kV	219.88	87.25	315	32.12
19	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007758101	七里沟变526北塘新村线团结移民新村6号公变	2024/10/24	10kV	221.89	88.05	315	30.11
20	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007758103	七里沟变526北塘新村线团结移民新村1号公变	2024/10/24	10kV	207.11	82.19	315	44.89
21	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007758111	盐池变525城南线上潘圈养殖园区公变	2024/10/24	10kV	65.52	81.89	100	14.49
22	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007758268	盐池变528城西Ⅱ线吴记圈1号公变	2024/10/24	10kV	85.62	53.51	200	74.38
23	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007758270	盐池变528城西Ⅱ线吴记圈2号公变	2024/10/24	10kV	158.05	62.72	315	93.95
24	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007758272	七里沟变526北塘新村线团结移民新村5号公变	2024/10/24	10kV	129.68	81.05	200	30.32
25	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007758278	盐池变529东顺III线四尔滩新村公变	2024/10/24	10kV	127.7	50.68	315	124.3
26	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007758282	盐池变529东顺III线四尔滩上公变	2024/10/24	10kV	85.23	53.27	200	74.78
27	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000003658104	盐池变525城南线斗沟子公变	2024/10/24	10kV	104.02	41.28	315	147.98

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
28	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007758304	盐池变 525 城南线上潘圈公变	2024/10/24	10kV	61.37	38.36	200	98.63
29	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007758312	盐池变 525 城南线南环生态园 1 号公变	2024/10/24	10kV	59.98	74.97	100	20.03
30	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007758314	盐池变 525 城南线南环生态园 2 号公变	2024/10/24	10kV	56.83	71.03	100	23.18
31	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007758316	盐池变 525 城南线猫头梁 2 号公变	2024/10/24	10kV	88.77	55.48	200	71.23
32	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007758318	盐池变 525 城南线猫头梁 1 号公变	2024/10/24	10kV	0	0	100	81.99
33	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007758320	盐池变 525 城南线南门林场东公变	2024/10/24	10kV	6.73	16.83	50	33.27
34	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007758324	盐池变 525 城南线浪子塘 1 号公变	2024/10/24	10kV	9.2	5.75	200	150.8
35	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007758330	盐池变 525 城南线黄蒿渠 1 号公变	2024/10/24	10kV	75.78	59.2	160	52.22
36	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007758334	盐池变 525 城南线佟记圈西公变	2024/10/24	10kV	39.74	24.84	200	120.26
37	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007758336	盐池变 525 城南线佟记圈东公变	2024/10/24	10kV	45.55	28.47	200	114.45
38	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007758344	盐池变 529 东顺III线胡记梁公变	2024/10/24	10kV	7.51	9.39	100	72.49
39	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007681657	盐池变 525 城南线上红山沟公变	2024/10/24	10kV	77.07	48.17	200	82.93
40	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007758350	盐池变 525 城南线下红山沟公变	2024/10/24	10kV	47.21	29.5	200	112.79
41	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007758358	盐池变 525 城南线冯记圈东公变	2024/10/24	10kV	110.57	69.1	200	49.43

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
42	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007758360	盐池变 525 城南线冯记圈西公变	2024/10/24	10kV	49.74	19.74	315	202.26
43	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007758362	盐池变 525 城南线沟沿 1 号公变	2024/10/24	10kV	115.18	71.99	200	44.82
44	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007758364	盐池变 529 东顺III线东郭庄养殖园区 1 号公变	2024/10/24	10kV	62.43	78.04	100	17.57
45	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007758368	盐池变 529 东顺III线东郭庄东公变	2024/10/24	10kV	204.7	81.23	315	47.3
46	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007758370	七里沟变 526 北塘新村线东郭庄养殖园区 2 号公变	2024/10/24	10kV	457.2	90.71	630	46.8
47	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29MR0000012830973	盐池变 525 城南线曹米洼公变	2024/10/24	10kV	71.81	44.88	200	88.19
48	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007758378	七里沟变 526 北塘新村线北塘公变	2024/10/24	10kV	63.72	39.83	200	96.28
49	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000005375292	盐池变 528 城西 II 线南苑新村一区 2 号公变	2024/10/24	10kV	195.08	77.41	315	56.92
50	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000005376317	盐池变 528 城西 II 线南苑新村四区 3 号公变	2024/10/24	10kV	277.69	86.78	400	42.31
51	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000000495723	盐池变 525 城南线牛记圈 2 号公变	2024/10/24	10kV	42.58	53.22	100	37.42
52	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007176573	盐池变 514 城西线千户小区 2 号公变	2024/10/24	10kV	270.36	67.59	500	129.64
53	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000009247159	宁源变 517 十六堡线刘八庄西水利公变	2024/10/24	10kV	31.53	39.41	100	48.47
54	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000009248154	宁源变 517 十六堡线刘八庄东水利公变	2024/10/24	10kV	70.63	88.29	100	9.37
55	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000008501473	盐池变 528 城西 II 线田记掌东队 2 号公变	2024/10/24	10kV	144.09	45.03	400	175.91

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
56	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000008503158	盐池变528城西Ⅱ线田记掌西队2号公变	2024/10/24	10kV	197.2	61.63	400	122.8
57	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29MR0000145208803	盐池变528城西Ⅱ线田记掌新村2号公变	2024/10/24	10kV	314.69	98.34	400	5.31
58	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000004434660	盐池变528城西Ⅱ线西王记圈新村2号公变	2024/10/24	10kV	37.25	46.57	100	42.75
59	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000001286262	盐池变529东顺III线四尔滩养殖园区公变	2024/10/24	10kV	50.71	63.39	100	29.29
60	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000001286832	盐池变528城西Ⅱ线西王记圈养殖园区3号公变	2024/10/24	10kV	46.96	58.7	100	33.04
61	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000001287616	盐池变528城西Ⅱ线西王记圈养殖园区2号公变	2024/10/24	10kV	98.45	61.53	200	61.55
62	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29MR0000157626890	盐池变514城西线尚学府1号配变	2024/10/24	10kV	1263.75	98.73	1600	16.25
63	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000010451968	盐池变528城西Ⅱ线田记掌肉牛养殖场公变	2024/10/24	10kV	248.42	77.63	400	71.58
64	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000001289611	盐池变528城西Ⅱ线固原吊庄2号公变	2024/10/24	10kV	140.9	88.06	200	19.1
65	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000001289749	宁源变517十六堡线张记圈2号公变	2024/10/24	10kV	28.11	35.14	100	51.89
66	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000001289893	盐池变528城西Ⅱ线南苑养殖园区2号公变	2024/10/24	10kV	194.91	77.35	315	57.09
67	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000002914715	盐池变514城西线千户小区1号公变	2024/10/24	10kV	96.59	24.15	500	303.41
68	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29MR0000145135289	盐池变528城西Ⅱ线长廊3号公变	2024/10/24	10kV	288.16	90.05	400	31.84
69	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000001290948	盐池变528城西Ⅱ线五分支斗2号公变	2024/10/24	10kV	130.2	81.38	200	29.8

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
70	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000000100449	盐池变 525 城南线黄蒿渠 2 号公变	2024/10/24	10kV	77.84	48.65	200	82.16
71	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000000104099	盐池变 528 城西Ⅱ线南苑新村九区 1 号公变	2024/10/24	10kV	438.94	87.09	630	65.06
72	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000006709335	盐池变 528 城西Ⅱ线南苑新村七区公变	2024/10/24	10kV	277.59	86.75	400	42.41
73	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29MR0000157626878	盐池变 514 城西线尚学府 2 号配变	2024/10/24	10kV	979.96	98	1250	20.04
74	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000000110705	盐池变 528 城西Ⅱ线南苑新村五区公变	2024/10/24	10kV	127.62	79.77	200	32.38
75	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000004826648	盐池变 529 东顺III线东郭庄西 2 号公变	2024/10/24	10kV	101.95	63.72	200	58.05
76	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000006955627	盐池变 528 城西Ⅱ线深井西队 2 号公变	2024/10/24	10kV	252.43	78.88	400	67.57
77	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000001949048	盐池变 525 城南线浪子塘 2 号公变	2024/10/24	10kV	38.42	24.01	200	121.58
78	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007207093	盐池变 528 城西Ⅱ线南苑新村一区 1 号公变	2024/10/24	10kV	137.34	85.84	200	22.66
79	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007207592	盐池变 528 城西Ⅱ线南苑新村八区公变	2024/10/24	10kV	196.82	78.1	315	55.18
80	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007207594	盐池变 528 城西Ⅱ线南苑新村二区公变	2024/10/24	10kV	257.87	80.58	400	62.13
81	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007517691	盐池变 528 城西Ⅱ线南苑养殖园区 1 号公变	2024/10/24	10kV	246.51	77.04	400	73.49
82	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007207600	盐池变 528 城西Ⅱ线南苑新村四区 1 号公变	2024/10/24	10kV	131.5	82.19	200	28.5
83	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007702254	宁源变 517 十六堡线张记圈养殖园区公变	2024/10/24	10kV	35.98	44.97	100	44.02

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
84	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7702256	盐池变 528 城西Ⅱ线西王记圈公变	2024/10/24	10kV	20.55	12.85	200	139.45
85	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7702258	盐池变 528 城西Ⅱ线西王记圈养殖园区 1 号公变	2024/10/24	10kV	37.61	58.76	80	26.39
86	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 6546651	盐池变 514 城西线八五新村 2 号公变	2024/10/24	10kV	193.88	60.59	400	126.12
87	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7705287	宁源变 518 大墩梁线五堡公变	2024/10/24	10kV	70.23	43.89	200	89.77
88	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7705591	宁源变 518 大墩梁线五堡养殖园区 1 号公变	2024/10/24	10kV	54.6	34.12	200	105.4
89	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7431701	盐池变 528 城西Ⅱ线田记掌西队 1 号公变	2024/10/24	10kV	61.44	38.4	200	98.56
90	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7431703	盐池变 528 城西Ⅱ线田记掌东队 1 号公变	2024/10/24	10kV	49.86	31.17	200	110.14
91	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7431705	盐池变 528 城西Ⅱ线绿海种植园区 B 区公变	2024/10/24	10kV	73.69	92.12	100	6.31
92	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7431707	盐池变 528 城西Ⅱ线绿海种植园区 A 区公变	2024/10/24	10kV	39.95	99.88	50	0.05
93	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7431798	盐池变 528 城西Ⅱ线史庄子 1 号公变	2024/10/24	10kV	71.45	44.66	200	88.55
94	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7431800	七里沟变 526 北塘新村线团结新村养殖园区 2 号公变	2024/10/24	10kV	133.61	83.51	200	26.39
95	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7431802	盐池变 528 城西Ⅱ线史庄子 2 号公变	2024/10/24	10kV	44.14	55.18	100	35.86
96	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 3658100	宁源变 517 十六堡线十六堡公变	2024/10/24	10kV	92.68	36.78	315	159.32
97	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7431806	宁源变 517 十六堡线十六堡养殖园区公变	2024/10/24	10kV	62.42	39.01	200	97.58

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
98	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7431808	宁源变 517 十六堡线十六堡新村 4 号公变	2024/10/24	10kV	132.06	82.54	200	27.94
99	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7682041	盐池变 528 城西Ⅱ线田记掌新村公变	2024/10/24	10kV	123.68	77.3	200	36.32
100	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7431812	宁源变 517 十六堡线十六堡新村 1 号公变	2024/10/24	10kV	125.46	78.41	200	34.54
101	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7431814	宁源变 517 十六堡线十六堡新村养殖园区 1 号公变	2024/10/24	10kV	227.69	90.35	315	24.31
102	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7431816	宁源变 517 十六堡线十六堡新村养殖园区 2 号公变	2024/10/24	10kV	58.72	91.75	80	5.28
103	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7431818	宁源变 517 十六堡线十六堡新村养殖园区 3 号公变	2024/10/24	10kV	42.92	53.65	100	37.08
104	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7431820	宁源变 517 十六堡线十六堡新村 3 号公变	2024/10/24	10kV	221.49	87.89	315	30.51
105	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7431822	宁源变 517 十六堡线刘八庄公变	2024/10/24	10kV	168.78	66.98	315	83.22
106	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7431824	盐池变 528 城西Ⅱ线深井养殖园区 2 号公变	2024/10/24	10kV	124.86	78.04	200	35.14
107	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7431826	盐池变 528 城西Ⅱ线深井东队 1 号公变	2024/10/24	10kV	126.46	79.04	200	33.54
108	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7431828	盐池变 528 城西Ⅱ线深井西队 1 号公变	2024/10/24	10kV	71.73	44.83	200	88.27
109	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7431830	盐池变 528 城西Ⅱ线设施农业服务区公变	2024/10/24	10kV	6.55	4.09	200	153.45
110	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7344927	盐池变 528 城西Ⅱ线南梁公变	2024/10/24	10kV	69.12	43.2	200	90.88
111	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7431834	宁源变 517 十六堡线十六堡新村 2 号公变	2024/10/24	10kV	129.32	80.82	200	30.68

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
112	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7431838	宁源变 517 十六堡线张记圈 1 号公变	2024/10/24	10kV	7.53	4.7	200	152.47
113	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7431840	宁源变 517 十六堡线宏翔养殖园区 3 号公变	2024/10/24	10kV	70.07	43.8	200	89.93
114	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7431842	宁源变 517 十六堡线宏翔养殖园区 2 号公变	2024/10/24	10kV	76.61	47.88	200	83.39
115	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 6360551	宁源变 517 十六堡线宏翔养殖园区 1 号公变	2024/10/24	10kV	112.33	44.58	315	139.67
116	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7431846	盐池变 528 城西Ⅱ线五分支斗 1 号公变	2024/10/24	10kV	71.46	89.33	100	8.54
117	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7431858	盐池变 528 城西Ⅱ线吊庄三区公变	2024/10/24	10kV	122.8	76.75	200	37.2
118	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7431860	盐池变 528 城西Ⅱ线吊庄六区公变	2024/10/24	10kV	256.29	80.09	400	63.71
119	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29MR00001 92391953	盐池变 528 城西Ⅱ线吊庄二区公变	2024/10/24	10kV	84.46	52.79	200	75.54
120	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7431864	盐池变 528 城西Ⅱ线吊庄一区公变	2024/10/24	10kV	274.35	85.74	400	45.65
121	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7431866	宁源变 517 十六堡线标准化养殖园区 1 号公变	2024/10/24	10kV	8.89	3.53	315	243.11
122	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7431868	宁源变 517 十六堡线标准化养殖园区 2 号公变	2024/10/24	10kV	45.82	18.18	315	206.18
123	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 9488838	盐池变 528 城西Ⅱ线北梁 1 号公变	2024/10/24	10kV	60.33	23.94	315	191.67
124	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7431872	盐池变 528 城西Ⅱ线吊庄五区公变	2024/10/24	10kV	208.05	65.02	400	111.95
125	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M0000000 7431874	盐池变 528 城西Ⅱ线北梁养殖园区公变	2024/10/24	10kV	66.16	82.71	100	13.84

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
126	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007431876	盐池变 528 城西Ⅱ线 C 区温棚公变	2024/10/24	10kV	45.92	71.75	80	18.08
127	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007431878	盐池变 528 城西Ⅱ线长廊 2 号公变	2024/10/24	10kV	127.08	79.43	200	32.92
128	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007431880	宁源变 517 十六堡线八堡 2 号公变	2024/10/24	10kV	179.77	71.34	315	72.23
129	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007431882	宁源变 517 十六堡线八堡新村 2 号公变	2024/10/24	10kV	0	0	200	172.84
130	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007431884	宁源变 517 十六堡线八堡 1 号公变	2024/10/24	10kV	187.78	74.52	315	64.22
131	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007431886	宁源变 517 十六堡线八堡养殖园区 2 号公变	2024/10/24	10kV	163.48	64.87	315	88.52
132	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007431918	宁源变 517 十六堡线八堡养殖园区 1 号公变	2024/10/24	10kV	207.23	82.24	315	44.77
133	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007431920	宁源变 517 十六堡线八堡新村 1 号公变	2024/10/24	10kV	37.34	23.34	200	122.66
134	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007431922	盐池变 528 城西Ⅱ线 D 区温棚公变	2024/10/24	10kV	62.61	97.83	80	1.39
135	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007431924	盐池变 528 城西Ⅱ线东西长廊温棚公变	2024/10/24	10kV	66.82	83.52	100	13.18
136	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007431948	盐池变 528 城西Ⅱ线二区温棚公变	2024/10/24	10kV	50.94	63.67	100	29.06
137	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007431950	盐池变 528 城西Ⅱ线 A 区温棚公变	2024/10/24	10kV	28.38	70.96	50	11.62
138	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007431952	盐池变 528 城西Ⅱ线固原吊庄 1 号公变	2024/10/24	10kV	127.52	79.7	200	32.48
139	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007431954	盐池变 528 城西Ⅱ线长廊 1 号公变	2024/10/24	10kV	170.15	67.52	315	81.85

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
140	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007431956	盐池变 528 城西Ⅱ线深井东队 2 号公变	2024/10/24	10kV	99.38	62.11	200	60.62
141	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007431958	盐池变 528 城西Ⅱ线一区温棚公变	2024/10/24	10kV	132.1	82.56	200	27.9
142	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007431960	盐池变 528 城西Ⅱ线温棚 1 号公变	2024/10/24	10kV	13.56	16.95	100	66.44
143	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007431962	盐池变 528 城西Ⅱ线深井养殖园区 1 号公变	2024/10/24	10kV	88.45	55.28	200	71.55
144	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000006708050	盐池变 525 城南线牛记圈 1 号公变	2024/10/24	10kV	36.67	45.84	100	43.33
145	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000006708502	盐池变 525 城南线下潘圈 1 号公变	2024/10/24	10kV	10.9	13.63	100	69.1
146	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000006710721	七里沟变 526 北塘新村线东郭庄西 1 号公变	2024/10/24	10kV	220.53	87.51	315	31.47
147	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29MR0000152014304	七里沟变 526 北塘新村线团结移民新村 8 号公变	2024/10/24	10kV	288.93	90.29	400	31.07
148	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29MR0000033784934	盐池变 528 城西Ⅱ线南苑新村三区公变	2024/10/24	10kV	265.43	82.95	400	54.57
149	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000004270920	宁源变 518 大墩梁线五堡养殖园区 2 号公变	2024/10/24	10kV	205.38	81.5	315	46.62
150	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000005126127	宁源变 517 十六堡线八堡机井 2 号公变	2024/10/24	10kV	86.04	53.78	200	73.96
151	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000005126294	宁源变 517 十六堡线八堡机井 1 号公变	2024/10/24	10kV	76.04	47.53	200	83.96
152	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29MR0000153573629	盐池变 514 城西线千户小区 3 号公变	2024/10/24	10kV	320	100	400	0
153	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000002390076	盐池变 514 城西线张卫明公变	2024/10/24	10kV	109.04	68.15	200	50.96

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
154	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29MR0000033785120	盐池变 525 城南线机械化林场公变	2024/10/24	10kV	279.42	87.32	400	40.58
155	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29MR0000146775213	盐池变 528 城西Ⅱ线长廊 4 号公变	2024/10/24	10kV	275.04	85.95	400	44.96
156	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000004493294	宁源变 517 十六堡线史庄子机井公变	2024/10/24	10kV	175.62	69.69	315	76.38
157	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000004493311	盐池变 528 城西Ⅱ线西王记圈水利公变	2024/10/24	10kV	6.49	16.22	50	33.51
158	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000004493297	宁源变 517 十六堡线十六堡东水利公变	2024/10/24	10kV	6.46	8.07	100	73.54
159	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29MR0000203866761	盐池变 528 城西Ⅱ线北梁 2 号公变	2024/10/24	10kV	229.86	71.83	400	90.14
160	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29MR0000033707959	宁源变 517 十六堡线红沟梁公变	2024/10/24	10kV	22.48	14.05	200	137.52
161	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000007855069	宁源变 517 十六堡线刘八庄北水利公变	2024/10/24	10kV	90.05	56.28	200	69.95
162	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29MR0000145035226	盐池变 528 城西Ⅱ线南苑新村六区公变	2024/10/24	10kV	288.76	90.24	400	31.24
163	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000005189581	盐池变 525 城南线护林房公变	2024/10/24	10kV	75.49	94.37	100	4.51
164	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29MR0000152008215	七里沟变 526 北塘新村线团结移民新村 7 号公变	2024/10/24	10kV	288.91	90.28	400	31.09
165	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000010566860	盐池变 528 城西Ⅱ线吴记圈南水利公变	2024/10/24	10kV	76.01	47.51	200	83.99
166	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000010566901	盐池变 528 城西Ⅱ线吴记圈北水利公变	2024/10/24	10kV	89.76	56.1	200	70.24
167	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29MR0000033707987	盐池变 529 东顺Ⅲ线四尔滩下公变	2024/10/24	10kV	110.81	69.26	200	49.19

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
168	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000005197409	盐池变 525 城南线猫头梁农业设施 1 号公变	2024/10/24	10kV	42.86	26.79	200	117.14
169	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000005197414	盐池变 525 城南线猫头梁农业设施 2 号公变	2024/10/24	10kV	114.5	71.56	200	45.5
170	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	花马池供电所	29M00000005197416	盐池变 525 城南线猫头梁农业设施 3 号公变	2024/10/24	10kV	67.58	42.24	200	92.42
171	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000005539275	北台变 514 徐广滩线郭庄子 2 号公变	2024/10/24	10kV	47.79	29.87	200	112.21
172	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000005539289	北台变 521 孙家楼线王吾岔 3 号公变	2024/10/24	10kV	118.43	74.02	200	41.57
173	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000005539291	北台变 521 孙家楼线柒家渠 2 号公变	2024/10/24	10kV	65.25	81.56	100	14.75
174	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000221255458	牛毛井变 514 张步井线小阳沟 2 号公变	2024/10/24	10kV	147.7	92.31	200	12.3
175	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000005539331	牛毛井变 514 张步井线官记圈西 2 号公变	2024/10/24	10kV	71.15	88.93	100	8.85
176	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000005539301	王乐井变 522 郑记堡线丁记井新农村公变	2024/10/24	10kV	246.17	97.69	315	5.83
177	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007837015	王乐井变 523 王石线上王庄养殖园区公变	2024/10/24	10kV	174.62	87.31	250	25.38
178	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007837415	盐池变 512 王乐井线李毛庄 1 号公变	2024/10/24	10kV	47.89	29.93	200	112.11
179	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000005080240	北台变 521 孙家楼线孙家楼养殖园区 5 号公变	2024/10/24	10kV	77.1	96.38	100	2.9
180	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000004893246	王乐井变 523 王石线石山子水利 4 号公变	2024/10/24	10kV	11.83	14.79	100	68.17
181	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000004893237	王乐井变 523 王石线石山子水利 2 号公变	2024/10/24	10kV	195.62	77.63	315	56.38

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
182	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M0000000 4893190	王乐井变 522 郑记堡线康庄子水利 1 号公变	2024/10/24	10kV	203.36	80.7	315	48.64
183	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M0000000 4893344	王乐井变 523 王石线石山子水利 5 号公变	2024/10/24	10kV	198.62	78.82	315	53.38
184	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M0000000 4893261	王乐井变 523 王石线石山子水利 1 号公变	2024/10/24	10kV	91.23	57.02	200	68.77
185	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M0000000 4893346	王乐井变 523 王石线石山子水利 3 号公变	2024/10/24	10kV	183.22	72.7	315	68.78
186	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M0000000 4893194	王乐井变 523 王石线石山子水利 6 号公变	2024/10/24	10kV	0.41	0.51	100	79.59
187	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR00000 21937453	北台变 521 孙家楼线孙家楼养殖一二区公变	2024/10/24	10kV	80.93	50.58	200	79.07
188	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR00000 39288852	王乐井变 523 王石线边记洼养殖园区公变	2024/10/24	10kV	151.36	94.6	200	8.64
189	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M0000000 5080091	北台变 521 孙家楼线郑记堡子养殖园区公变	2024/10/24	10kV	69.85	87.32	100	10.15
190	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR00000 39248151	北台变 514 徐广滩线李庄子东队公变	2024/10/24	10kV	65.51	81.89	100	14.49
191	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M0000000 8298303	北台变 521 孙家楼线孙家楼养殖园区 2 号公变	2024/10/24	10kV	141.09	88.18	200	18.91
192	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M0000000 8299208	北台变 521 孙家楼线孙家楼养殖园区 3 号公变	2024/10/24	10kV	249.2	98.89	315	2.81
193	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M0000000 8298890	北台变 521 孙家楼线孙家楼养殖园区 1 号公变	2024/10/24	10kV	77.99	97.49	100	2.01
194	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR00001 84871148	北台变 514 徐广滩线朱家窑 4 号公变	2024/10/24	10kV	308.05	96.27	400	11.95
195	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR00000 21937468	北台变 521 孙家楼线王吾岔 1 号公变	2024/10/24	10kV	134.19	83.87	200	25.81

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
196	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000008314140	北台变 521 孙家楼线狼子沟 2 号公变	2024/10/24	10kV	149.81	93.63	200	10.19
197	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000006609747	北台变 514 徐广滩线灵州站公变变压器	2024/10/24	10kV	155.44	97.15	200	4.56
198	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000181365689	北台变 521 孙家楼线平阳沟 3 号公变	2024/10/24	10kV	147.06	91.91	200	12.94
199	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000131451463	牛毛井变 514 张步井线毛记圈养殖园区配变	2024/10/24	10kV	309.55	96.73	400	10.45
200	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000029635770	北台变 514 徐广滩线田新庄 1 号公变	2024/10/24	10kV	146.88	91.8	200	13.12
201	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000010508026	王乐井供电所充电桩配变	2024/10/24	10kV	262.3	81.97	400	57.7
202	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000005101579	王乐井变 522 郑记堡线康庄子水利 2 号公变	2024/10/24	10kV	29.5	18.44	200	130.5
203	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000030107634	北台变 10kV514 徐广滩线狼洞沟东沟 2 号配变	2024/10/24	10kV	141.66	88.54	200	18.34
204	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000039497951	盐池变 512 王乐井线李毛庄吊庄 2 号公变	2024/10/24	10kV	104.13	65.08	200	55.87
205	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000039288588	盐池变 512 王乐井线李毛庄吊庄 1 号公变	2024/10/24	10kV	55.25	34.53	200	104.75
206	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000000062449	王乐井变 522 郑记堡线康庄子 2 号公变	2024/10/24	10kV	59.8	74.75	100	20.2
207	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000000062459	王乐井变 522 郑记堡线刘四渠 1 号公变	2024/10/24	10kV	49	61.25	100	31
208	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000000062853	王乐井变 513 张记沟线西沟 1 号公变	2024/10/24	10kV	117.19	73.24	200	42.81
209	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000000062973	王乐井变 523 王石线佟记山 1 号公变	2024/10/24	10kV	188.48	94.24	250	11.52

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
210	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007836957	王乐井变 523 王石线上王庄 3 号公变	2024/10/24	10kV	83.07	51.92	200	76.94
211	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000010511042	北台东服务区充电桩箱变配电变压器	2024/10/24	10kV	198.99	62.19	400	121.01
212	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000010511460	西服务区箱变配电变压器	2024/10/24	10kV	206.26	64.46	400	113.74
213	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000033984914	北台变 521 孙家楼线平阳沟吊庄公变	2024/10/24	10kV	125.5	78.44	200	34.5
214	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000039288734	牛毛井变 514 张步井线曾记畔 2 号公变	2024/10/24	10kV	140.28	87.68	200	19.72
215	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000000494987	王乐井变 522 郑记堡线官滩（养殖园）公变	2024/10/24	10kV	65.72	82.15	100	14.28
216	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000000494668	北台变 514 徐广滩线朱家窑 2 号公变	2024/10/24	10kV	24.22	30.28	100	55.78
217	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000000495104	北台变 521 孙家楼线三道沟 2 号公变	2024/10/24	10kV	72.88	91.1	100	7.12
218	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000021937458	北台变 514 徐广滩线钱记滩公变	2024/10/24	10kV	139.67	87.29	200	20.33
219	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000039497957	王乐井变 522 郑记堡线官东庄 2 号公变	2024/10/24	10kV	72.88	91.1	100	7.12
220	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000004402693	盐池变 512 王乐井线李毛庄 2 号公变	2024/10/24	10kV	214.21	85	315	37.79
221	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000004402706	盐池变 512 王乐井线李毛庄 3 号公变	2024/10/24	10kV	36.93	23.08	200	123.07
222	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000004402728	王乐井变 523 王石线周庄子水利 2 号公变	2024/10/24	10kV	43.1	26.94	200	116.9
223	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000004402756	王乐井变 523 王石线周庄子水利 1 号公变	2024/10/24	10kV	167.02	66.28	315	84.98

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
224	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000004402807	王乐井变 523 王石线周庄子水利 3 号公变	2024/10/24	10kV	32.46	40.57	100	47.54
225	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000021937463	北台变 514 徐广滩线平凉台公变	2024/10/24	10kV	137.96	86.23	200	22.04
226	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000021937466	北台变 521 孙家楼线鸦儿沟街道公变	2024/10/24	10kV	122.64	76.65	200	37.36
227	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000021937450	北台变 521 孙家楼线官西庄公变	2024/10/24	10kV	146.82	91.77	200	13.18
228	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000039288683	王乐井变 513 张记沟线南阳沟养殖园区公变	2024/10/24	10kV	36.26	45.33	100	43.74
229	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000039497965	北台变 521 孙家楼线平阳沟 1 号公变	2024/10/24	10kV	49.18	61.48	100	30.82
230	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000184281746	王乐井变 523 王石线三道井 2 号公变	2024/10/24	10kV	231.7	72.41	400	88.3
231	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000004428836	北台变 521 孙家楼线平阳沟 2 号公变	2024/10/24	10kV	76.05	95.07	100	3.95
232	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000004429020	北台变 521 孙家楼线刘记窑 2 号公变	2024/10/24	10kV	60.39	75.49	100	19.61
233	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000004429021	北台变 521 孙家楼线范庄子 2 号公变	2024/10/24	10kV	70.18	87.73	100	9.82
234	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000004429046	北台变 521 孙家楼线大阳沟 2 号公变	2024/10/24	10kV	34.96	43.71	100	45.04
235	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000022330451	王乐井变 523 王石线石山子 1 号公变	2024/10/24	10kV	135.99	84.99	200	24.01
236	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000022330454	王乐井变 523 王石线下王庄 2 号公变	2024/10/24	10kV	71.79	44.87	200	88.21
237	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000039288685	王乐井变 522 郑记堡线南阳沟公变	2024/10/24	10kV	65.24	81.55	100	14.76

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
238	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000001287479	王乐井变 522 郑记堡线郑记堡子新村 1 号公变	2024/10/24	10kV	70.76	88.45	100	9.24
239	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000001287584	王乐井变 522 郑记堡线郑记堡子新村 2 号公变	2024/10/24	10kV	70.65	88.32	100	9.35
240	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000005028437	王乐井变 523 王石线四墩子西水利公变	2024/10/24	10kV	74.55	46.59	200	85.45
241	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000005028519	王乐井变 523 王石线李渠子水利公变	2024/10/24	10kV	110.76	34.61	400	209.24
242	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000022207650	王乐井变 522 郑记堡线官东庄 1 号公变	2024/10/24	10kV	138.43	86.52	200	21.57
243	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000000092825	北台变 514 徐广滩线寇庄子 2 号公变	2024/10/24	10kV	68.31	85.39	100	11.69
244	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000000092837	王乐井变 522 郑记堡线丁记井 2 号公变	2024/10/24	10kV	57.84	72.3	100	22.16
245	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000202218383	王乐井变 523 王石线野湖井 1 号公变	2024/10/24	10kV	169.5	52.97	400	150.5
246	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000039248149	北台变 514 徐广滩线李庄子西队公变	2024/10/24	10kV	135.69	84.81	200	24.31
247	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000039288585	盐池变 512 王乐井线李毛庄吊庄 3 号公变（新）	2024/10/24	10kV	49.52	30.95	200	110.48
248	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000039419079	王乐井变 523 王石线周庄子 1 号公变	2024/10/24	10kV	102.71	64.19	200	57.29
249	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007332959	北台变 514 徐广滩线狼洞沟西沟公变	2024/10/24	10kV	135.89	84.93	200	24.11
250	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000221255470	北台变 514 徐广滩线徐广滩公变	2024/10/24	10kV	290.03	90.63	400	29.97
251	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007333316	北台变 514 徐广滩线朱家窑 1 号公变	2024/10/24	10kV	112.96	70.6	200	47.04

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
252	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007672046	北台变514徐广滩线田新庄2号公变	2024/10/24	10kV	129.72	81.08	200	30.28
253	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007333337	北台变521孙家楼线刘记窑1号公变	2024/10/24	10kV	140.01	87.51	200	19.99
254	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007333339	北台变521孙家楼线孙家楼东队公变	2024/10/24	10kV	63.7	79.62	100	16.31
255	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007333341	北台变521孙家楼线孙家楼南窑公变	2024/10/24	10kV	247.79	98.33	315	4.21
256	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007333345	北台变521孙家楼线孙家楼养殖三区公变	2024/10/24	10kV	197.28	98.64	250	2.72
257	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007333347	北台变521孙家楼线韩记沟公变	2024/10/24	10kV	0	0	50	48.45
258	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007333349	北台变521孙家楼线柴家渠公变	2024/10/24	10kV	31.6	78.99	50	8.4
259	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000155904786	北台变514徐广滩线刘范坡公变	2024/10/24	10kV	290.68	90.84	400	29.32
260	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007333363	北台变521孙家楼线狼子沟公变	2024/10/24	10kV	102.64	64.15	200	57.36
261	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007333322	北台变521孙家楼线三道沟1号公变	2024/10/24	10kV	60.71	75.89	100	19.29
262	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007333324	北台变521孙家楼线鸦儿沟村公变	2024/10/24	10kV	128.5	80.31	200	31.5
263	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000184328291	北台变514徐广滩线郭庄子公变	2024/10/24	10kV	202.9	63.41	400	117.1
264	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007333392	北台变514徐广滩线寇庄子1号公变	2024/10/24	10kV	22.98	57.45	50	17.02
265	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000004403298	北台变514徐广滩线东疙瘩公变	2024/10/24	10kV	0	0	200	195.77

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
266	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007333398	北台变 521 孙家楼线大阳沟养殖园区公变	2024/10/24	10kV	249.05	98.83	315	2.95
267	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000000494665	北台变 514 徐广滩线蔡记圈公变	2024/10/24	10kV	67.05	83.81	100	12.95
268	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007333402	北台变 514 徐广滩线北台公变	2024/10/24	10kV	30.83	77.07	50	9.17
269	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007333404	北台变 514 徐广滩线西疙瘩公变	2024/10/24	10kV	68.55	42.85	200	91.45
270	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007333406	北台变 521 孙家楼线北沟公变	2024/10/24	10kV	29	72.51	50	11
271	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007333408	北台变 521 孙家楼线王吾岔养殖园区公变	2024/10/24	10kV	139.37	87.1	200	20.63
272	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007333414	北台变 521 孙家楼线范庄子 1 号公变	2024/10/24	10kV	139.91	87.45	200	20.09
273	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007333416	北台变 521 孙家楼线孙家楼新村西队公变	2024/10/24	10kV	136.18	85.11	200	23.82
274	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007333418	北台变 521 孙家楼线孙家楼养殖园区 6 号公变	2024/10/24	10kV	249.71	99.09	315	2.29
275	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007333420	北台变 521 孙家楼线孙家楼新村东队公变	2024/10/24	10kV	133.47	83.42	200	26.53
276	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000034246079	牛毛井变 514 张步井线刘相庄 2 号公变	2024/10/24	10kV	102.33	63.96	200	57.67
277	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000010263517	北台变 514 徐广滩线钱记滩养殖园区公变	2024/10/24	10kV	70.21	87.77	100	9.79
278	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000005080090	盐池变 512 王乐井线四墩子水利 1 号公变	2024/10/24	10kV	104.67	65.42	200	55.33
279	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000176517446	盐池变 512 王乐井线四墩子水利 3 号公变	2024/10/24	10kV	71.4	44.63	200	88.6

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
280	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000005080092	盐池变 512 王乐井线四墩子水利 2 号公变	2024/10/24	10kV	175.83	69.78	315	76.17
281	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007701748	王乐井变 523 王石线李记渠 2 号公变	2024/10/24	10kV	174.09	54.4	400	145.91
282	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007303209	王乐井变 523 王石线乡政府 2 号公变	2024/10/24	10kV	136.46	85.29	200	23.54
283	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007303211	王乐井变 523 王石线乡政府 1 号公变	2024/10/24	10kV	103.26	64.54	200	56.74
284	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007303213	牛毛井变 514 张步井线官记圈东队公变	2024/10/24	10kV	32.38	40.47	100	47.62
285	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007303194	牛毛井变 514 张步井线小阳沟公变	2024/10/24	10kV	70.85	88.57	100	9.15
286	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007303196	王乐井变 523 王石线马记掌公变	2024/10/24	10kV	34.5	43.13	100	45.5
287	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007303198	牛毛井变 514 张步井线牛记山公变	2024/10/24	10kV	60.19	75.24	100	19.81
288	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007303200	牛毛井变 514 张步井线曾记畔 1 号公变	2024/10/24	10kV	142.21	88.88	200	17.79
289	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007303202	牛毛井变 514 张步井线曾记畔 3 号公变	2024/10/24	10kV	247.28	98.13	315	4.72
290	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007303206	牛毛井变 514 张步井线曾记畔养殖园区公变	2024/10/24	10kV	190.22	95.11	250	9.78
291	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007303228	王乐井变 523 王石线陈庄子公变	2024/10/24	10kV	117.91	73.69	200	42.09
292	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007303232	王乐井变 523 王石线叶记渠公变	2024/10/24	10kV	55.21	69.02	100	24.79
293	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007303236	王乐井变 523 王石线野湖井 2 号公变	2024/10/24	10kV	55.46	34.66	200	104.54

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
294	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007303238	王乐井变 523 王石线野湖井 3 号公变	2024/10/24	10kV	247.17	98.08	315	4.83
295	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007303240	牛毛井变 514 张步井线张步井养殖园区公变	2024/10/24	10kV	71.69	89.62	100	8.31
296	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007303242	王乐井变 523 王石线石山子 2 号公变	2024/10/24	10kV	130.01	81.26	200	29.99
297	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007303246	王乐井变 523 王石线上王庄设施农业公变	2024/10/24	10kV	217.6	86.35	315	34.4
298	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007303248	王乐井变 523 王石线上王庄 2 号公变	2024/10/24	10kV	126.41	79	200	33.59
299	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000143782619	牛毛井变 514 张步井线刘相庄 1 号公变	2024/10/24	10kV	293.11	91.6	400	26.89
300	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000000495224	王乐井变 523 王石线李记渠 1 号公变	2024/10/24	10kV	50.79	31.75	200	109.21
301	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007303254	牛毛井变 514 张步井线官记圈西队公变	2024/10/24	10kV	34.15	85.37	50	5.85
302	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007303256	王乐井变 523 王石线盖木庄 2 号公变	2024/10/24	10kV	71.47	28.36	315	180.53
303	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007303258	王乐井变 523 王石线盖木庄 3 号公变	2024/10/24	10kV	22.19	55.48	50	17.81
304	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007303260	王乐井变 523 王石线东沟公变	2024/10/24	10kV	62.66	78.33	100	17.34
305	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007302338	牛毛井变 514 张步井线张步井 1 号公变	2024/10/24	10kV	48.91	61.13	100	31.09
306	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000039497955	王乐井变 522 郑记堡线郑记堡子 1 号公变	2024/10/24	10kV	90.54	56.59	200	69.46
307	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000022207646	王乐井变 522 郑记堡线哈巴湖一组公变(新)	2024/10/24	10kV	123.18	76.99	200	36.82

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
308	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000005080217	王乐井变 523 王石线下王庄水利 5 号公变	2024/10/24	10kV	206.85	82.08	315	45.15
309	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000005080239	王乐井变 523 王石线下王庄水利 4 号公变	2024/10/24	10kV	62.89	39.31	200	97.11
310	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000176641759	王乐井变 523 王石线上王庄 1 号公变	2024/10/24	10kV	72.08	45.05	200	87.92
311	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000005080242	王乐井变 523 王石线下王庄水利 2 号公变	2024/10/24	10kV	105.32	65.82	200	54.68
312	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000005079873	王乐井变 523 王石线下王庄水利 3 号公变	2024/10/24	10kV	116.55	72.84	200	43.45
313	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000005079875	王乐井变 523 王石线下王庄水利 1 号公变	2024/10/24	10kV	96.03	38.11	315	155.97
314	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000005080245	王乐井变 523 王石线上王庄水利 2 号公变	2024/10/24	10kV	212.05	84.15	315	39.95
315	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000005080246	王乐井变 523 王石线上王庄水利 1 号公变	2024/10/24	10kV	44.06	55.08	100	35.94
316	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007701732	王乐井变 523 王石线周庄子 3 号公变	2024/10/24	10kV	159.83	63.42	315	92.17
317	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007701734	王乐井变 523 王石线周庄子 2 号公变	2024/10/24	10kV	103.89	64.93	200	56.11
318	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007701740	王乐井变 523 王石线周庄子养殖园区公变	2024/10/24	10kV	108.51	54.25	250	91.49
319	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007701742	盐池变 512 王乐井线井线四墩子村公变	2024/10/24	10kV	75.86	47.41	200	84.14
320	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007701744	盐池变 512 王乐井线四墩子新村公变	2024/10/24	10kV	76.54	59.8	160	51.46
321	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007701746	盐池变 512 王乐井线千户村设施农业公变	2024/10/24	10kV	63.78	79.73	100	16.22

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
322	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007701752	王乐井变 523 王石线下王庄 1 号公变	2024/10/24	10kV	80.75	50.47	200	79.25
323	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007701754	盐池变 512 王乐井线长顺养殖园区公变	2024/10/24	10kV	49.73	62.17	100	30.27
324	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007323130	王乐井变 522 郑记堡线牛头沟养殖园区公变	2024/10/24	10kV	48.26	60.33	100	31.74
325	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007323134	王乐井变 522 郑记堡线丁记井养殖园区公变	2024/10/24	10kV	73.07	91.34	100	6.93
326	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007323138	王乐井变 522 郑记堡线郭记洼公变	2024/10/24	10kV	133	83.13	200	27
327	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007323140	王乐井变 522 郑记堡线刘四渠 2 号公变	2024/10/24	10kV	251.26	99.71	315	0.74
328	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007323146	王乐井变 522 郑记堡线哈巴湖二组公变	2024/10/24	10kV	62.94	78.68	100	17.06
329	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007323180	王乐井变 522 郑记堡线官滩 3 号公变	2024/10/24	10kV	47.4	59.25	100	32.6
330	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007323182	王乐井变 522 郑记堡线郑记堡子 2 号公变	2024/10/24	10kV	5.2	6.49	100	74.81
331	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007323184	王乐井变 522 郑记堡线官西庄公变	2024/10/24	10kV	139.77	87.36	200	20.23
332	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000143782622	王乐井变 522 郑记堡线沙记渠公变	2024/10/24	10kV	300.65	93.95	400	19.35
333	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007323200	王乐井变 522 郑记堡线官滩 1 号公变	2024/10/24	10kV	132.83	83.02	200	27.17
334	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007323202	王乐井变 522 郑记堡线官滩 2 号公变	2024/10/24	10kV	123.77	77.35	200	36.23
335	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007323206	王乐井变 522 郑记堡线官西庄养殖公变	2024/10/24	10kV	48.34	60.42	100	31.67

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
336	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007343832	王乐井变 513 张记沟线西沟 2 号公变	2024/10/24	10kV	119.32	74.57	200	40.68
337	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007323142	王乐井变 523 王石线赵记沟公变	2024/10/24	10kV	84.35	52.72	200	75.65
338	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007308196	盐池变 512 王乐井线四墩子养殖园区公变	2024/10/24	10kV	17.44	21.8	100	62.56
339	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007323082	牛毛井变 514 张步井线赵记圈公变	2024/10/24	10kV	62.69	39.18	200	97.31
340	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007344845	牛毛井变 514 张步井线毛记圈公变	2024/10/24	10kV	60.07	75.09	100	19.93
341	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007705603	北台变 521 孙家楼线孙家楼西队公变	2024/10/24	10kV	37.87	47.34	100	42.13
342	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007705619	北台变 521 孙家楼线火山子公变	2024/10/24	10kV	70.63	88.29	100	9.37
343	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007705627	王乐井变 523 王石线佟记山 2 号公变	2024/10/24	10kV	139.85	87.41	200	20.15
344	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007705542	王乐井变 523 王石线三道井 1 号公变	2024/10/24	10kV	22.26	27.82	100	57.74
345	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000039497959	王乐井变 513 张记沟线张记沟 1 号公变	2024/10/24	10kV	26.86	33.58	100	53.14
346	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000039419077	王乐井变 523 王石线周庄子 4 号配变	2024/10/24	10kV	146.96	45.93	400	173.04
347	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000039333273	王乐井变 522 郑记堡线官滩 4 号公变	2024/10/24	10kV	481.12	95.46	630	22.88
348	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000005126445	王乐井变 522 郑记堡线官滩水利公变	2024/10/24	10kV	35.31	88.26	50	4.7
349	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000005126460	盐池变 512 王乐井线李毛庄水利公变	2024/10/24	10kV	21.42	53.56	50	18.58

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
350	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000005126456	牛毛井变 514 张步井线张步井 2 号公变	2024/10/24	10kV	85.96	53.73	200	74.04
351	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000039288536	北台变 514 徐广滩线狼洞沟东沟公变	2024/10/24	10kV	54.83	68.53	100	25.17
352	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000022207648	王乐井变 522 郑记堡线牛头沟 1 号公变	2024/10/24	10kV	130.96	81.85	200	29.04
353	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000005735868	牛毛井变 514 张步井线曾记畔新农村公变	2024/10/24	10kV	149.4	93.37	200	10.6
354	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000005736256	王乐井变 522 郑记堡线郭记洼新农村公变	2024/10/24	10kV	66.82	83.53	100	13.18
355	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29M00000007705204	北台变 514 徐广滩线徐广滩 2 号配变	2024/10/24	10kV	75.97	94.96	100	4.03
356	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000184537243	王乐井变 523 王石线石山子 3 号公变	2024/10/24	10kV	134.96	84.35	200	25.04
357	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000039497967	北台变 521 孙家楼线王吾岔 2 号公变	2024/10/24	10kV	124.44	77.77	200	35.56
358	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000022207643	王乐井变 522 郑记堡线哈巴湖三组公变(新)	2024/10/24	10kV	132.56	82.85	200	27.44
359	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000039497961	王乐井变 522 郑记堡线丁记井 1 号公变	2024/10/24	10kV	127.23	79.52	200	32.77
360	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000039497953	王乐井变 523 王石线盖木庄 1 号公变	2024/10/24	10kV	59.31	74.14	100	20.69
361	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000022207654	王乐井变 513 张记沟线张记沟 2 号公变	2024/10/24	10kV	136.44	85.27	200	23.56
362	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000039497970	北台变 514 徐广滩线苦蒿沟公变	2024/10/24	10kV	54.13	67.67	100	25.87
363	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000174070980	北台变 521 孙家楼线孙家楼养殖园区 4 号公变	2024/10/24	10kV	277.9	86.84	400	42.1

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
364	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000039288854	王乐井变 523 王石线边记洼公变	2024/10/24	10kV	133.14	83.21	200	26.86
365	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000022207640	王乐井变 522 郑记堡线康庄子 1 号公变	2024/10/24	10kV	133.71	83.57	200	26.29
366	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000181292921	王乐井变 523 王石线李记渠水利 2 号公变	2024/10/24	10kV	20.39	12.75	200	139.61
367	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	王乐井供电所	29MR0000144074496	王乐井变 523 王石线乡政府 3 号配变	2024/10/24	10kV	209.44	65.45	400	110.56
368	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29MR0000209556840	青山变 523 西台线小水 2 号公变	2024/10/24	10kV	271.72	84.91	400	48.28
369	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000001328341	青山变 512 青镇线路记红庄 2#公变	2024/10/24	10kV	24.08	60.19	50	15.92
370	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000001328440	青山变 523 西台线营盘台 2#公变	2024/10/24	10kV	121.33	75.83	200	38.67
371	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000001329249	青山变 516 郝记台线北马坊水利公变	2024/10/24	10kV	22.18	27.73	100	57.82
372	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000001329324	青山变 512 青镇线糜子滩 2#公变	2024/10/24	10kV	57.83	72.28	100	22.17
373	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000001329448	青山变 512 青镇线六里洼 2#公变	2024/10/24	10kV	70.36	87.96	100	9.64
374	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000002455232	青山变 523 西台线井沟 2#公变	2024/10/24	10kV	60.68	37.92	200	99.32
375	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000002455282	青山变 523 西台线井沟 3#公变	2024/10/24	10kV	28.24	17.65	200	131.76
376	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000001346481	青山变 516 郝记台线郝记台水利公变	2024/10/24	10kV	14.93	18.67	100	65.07
377	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000002457434	青山变 523 西台线井沟公变 200	2024/10/24	10kV	115.18	71.99	200	44.82

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
378	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29MR0000202000264	青山变 516 郝记台线海子塘 2 号公变	2024/10/24	10kV	199.3	62.28	400	120.7
379	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000008314515	月泉变 523 石记场线旺四滩吊庄养殖园公变	2024/10/24	10kV	101.29	63.31	200	58.71
380	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29MR0000177643174	青山变 516 郝记台线雷记沟养殖园区 2 号配变	2024/10/24	10kV	284.14	88.8	400	35.86
381	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007518194	青山变 516 郝记台线北马坊东 2 号配变	2024/10/24	10kV	252.48	78.9	400	67.52
382	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29MR0000185975677	青山变 516 郝记台线南梁北 2 号配变	2024/10/24	10kV	102.88	64.3	200	57.12
383	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000010502341	青山变 10kV523 西台线红庄养殖园区公变	2024/10/24	10kV	75.79	47.37	200	84.21
384	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000010507422	青山变 516 郝记台线所充电桩公变	2024/10/24	10kV	95.18	59.49	200	64.82
385	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007836951	青山变 523 西台线东湾配变公变	2024/10/24	10kV	15.37	19.22	100	64.63
386	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007836953	青山变 512 青镇线张圈配变公变	2024/10/24	10kV	141.93	88.71	200	18.07
387	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000008001738	青山变 512 青镇线库团养殖园区公变	2024/10/24	10kV	147.19	91.99	200	12.81
388	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29MR0000186227492	青山变 516 郝记台线尚圈 2 号配变	2024/10/24	10kV	66.99	41.87	200	93.01
389	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000008004419	青山变 516 郝记台线绿林旅游公司公变	2024/10/24	10kV	49.81	62.26	100	30.19
390	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000000093260	青山变 523 西台线红庄养殖园区公变	2024/10/24	10kV	95.88	59.93	200	64.12
391	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000008004457	青山变 523 西台线红庄 2 号公变	2024/10/24	10kV	0.39	0.24	200	159.61

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
392	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007324391	青山变512青镇线长山子公变	2024/10/24	10kV	131.28	82.05	200	28.72
393	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007324393	青山变512青镇线库团公变	2024/10/24	10kV	139.22	87.01	200	20.78
394	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007324395	青山变512青镇线张圈养殖区公变	2024/10/24	10kV	50.54	63.18	100	29.46
395	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007324404	青山变512青镇线龙记湾公变	2024/10/24	10kV	68.11	42.57	200	91.89
396	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29MR0000032414783	青山变512青镇线马火庄公变	2024/10/24	10kV	14.71	9.2	200	145.29
397	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007324644	青山变512青镇线青马圈公变	2024/10/24	10kV	85.97	53.73	200	74.03
398	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000000095089	青山变512青镇线张记场公变	2024/10/24	10kV	43.82	27.39	200	116.18
399	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007324632	青山变512青镇线月儿泉公变	2024/10/24	10kV	127.53	79.71	200	32.47
400	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007324634	青山变512青镇线牛圈坑公变	2024/10/24	10kV	31.03	77.57	50	8.97
401	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29MR0000192391946	青山变512青镇线古峰庄公变	2024/10/24	10kV	276.26	86.33	400	43.74
402	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007346838	青山变512青镇线糜子滩公变	2024/10/24	10kV	128.11	80.07	200	31.89
403	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007324640	青山变512青镇线路记红庄公变	2024/10/24	10kV	65.56	81.95	100	14.44
404	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007324642	青山变512青镇线雷记沟分支公变	2024/10/24	10kV	31.13	77.82	50	8.87
405	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007323136	青山变512青镇线雷记沟公变	2024/10/24	10kV	211.6	83.97	315	40.4

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
406	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007324646	青山变 512 青镇线火庄子公变	2024/10/24	10kV	53.72	67.15	100	26.28
407	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007324648	青山变 512 青镇线甘洼山公变	2024/10/24	10kV	95.9	59.94	200	64.1
408	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007324650	青山变 512 青镇线甘洼山养殖园公变	2024/10/24	10kV	47.85	59.82	100	32.15
409	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007324652	青山变 512 青镇线东梁公变	2024/10/24	10kV	33.66	84.16	50	6.34
410	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007324654	青山变 512 青镇线长山子养殖园区公变	2024/10/24	10kV	99.13	61.95	200	60.87
411	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007326430	青山变 516 郝记台线马记圈公变	2024/10/24	10kV	118.8	74.25	200	41.2
412	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007705172	青山变 516 郝记台线朱咀公变	2024/10/24	10kV	58.74	73.43	100	21.26
413	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007326768	青山变 516 郝记台线政府 2#公变	2024/10/24	10kV	168.92	84.46	250	31.08
414	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007326772	青山变 516 郝记台线赵记塘公变	2024/10/24	10kV	79.27	31.46	315	172.73
415	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29MR0000165752762	青山变 516 郝记台线赵记场公变	2024/10/24	10kV	155.53	48.6	400	164.47
416	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007326776	青山变 523 西台线武记疙瘩公变	2024/10/24	10kV	0	0	100	86.98
417	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007326778	青山变 523 西台线张圈公变	2024/10/24	10kV	56.88	35.55	200	103.12
418	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007326780	青山变 516 郝记台线杨成沟公变	2024/10/24	10kV	135.66	84.79	200	24.34
419	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007326782	青山变 523 西台线王台公变	2024/10/24	10kV	48.16	30.1	200	111.84

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
420	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M0000000 7326786	青山变 523 西台线营盘台公变	2024/10/24	10kV	56.04	70.06	100	23.96
421	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M0000000 7326788	青山变 523 西台线西台公变	2024/10/24	10kV	27.55	68.88	50	12.45
422	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M0000000 7326790	青山变 523 西台线王记场公变	2024/10/24	10kV	149.98	93.74	200	10.02
423	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M0000000 3658122	青山变 523 西台线小西台公变	2024/10/24	10kV	111.71	44.33	315	140.29
424	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M0000000 7326794	青山变 516 郝记台线庙湾公变	2024/10/24	10kV	10.93	13.66	100	69.07
425	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M0000000 7326796	青山变 516 郝记台线太平庙公变	2024/10/24	10kV	61.62	77.03	100	18.38
426	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M0000000 9488499	青山变 516 郝记台线尚圈公变	2024/10/24	10kV	186.36	58.24	400	133.64
427	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M0000000 7326800	青山变 523 西台线青山南队公变	2024/10/24	10kV	56.97	35.61	200	103.03
428	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M0000000 7326802	青山变 523 西台线青山北队公变	2024/10/24	10kV	23.75	14.84	200	136.25
429	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M0000000 7326806	青山变 523 西台线南梁南公变	2024/10/24	10kV	20.85	26.07	100	59.15
430	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M0000000 7326808	青山变 516 郝记台线南梁北公变	2024/10/24	10kV	44.22	27.64	200	115.78
431	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M0000000 7326810	青山变 516 郝记台线猫头梁养殖园区公变	2024/10/24	10kV	67.89	42.43	200	92.11
432	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M0000000 7326812	青山变 516 郝记台线六里洼公变	2024/10/24	10kV	169.28	67.18	315	82.72
433	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M0000000 7326814	青山变 516 郝记台线政府公变	2024/10/24	10kV	128.28	64.14	250	71.72

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
434	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29MR0000192391935	青山变516郝记台线刘庄滩公变	2024/10/24	10kV	154.2	48.19	400	165.8
435	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007326818	青山变516郝记台线刘记窑头公变	2024/10/24	10kV	92.79	57.99	200	67.21
436	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007326820	青山变516郝记台线莲花池公变	2024/10/24	10kV	12.21	30.53	50	27.79
437	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29MR0000194892254	青山变516郝记台线高圈公变	2024/10/24	10kV	153.36	47.92	400	166.64
438	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29MR0000191939200	青山变516郝记台线海子塘公变	2024/10/24	10kV	0	0	400	396.82
439	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007326828	青山变516郝记台线侯家河南队公变	2024/10/24	10kV	35.82	22.39	200	124.18
440	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007326830	青山变523西台线红庄公变	2024/10/24	10kV	87.43	54.64	200	72.57
441	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007326832	青山变516郝记台线郝记台公变	2024/10/24	10kV	79.48	49.68	200	80.52
442	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000000100373	青山变516郝记台线郝记台小型提灌公变	2024/10/24	10kV	17.58	21.98	100	62.42
443	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007326836	青山变516郝记台线海子塘南公变	2024/10/24	10kV	62.49	39.06	200	97.51
444	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007326838	青山变523西台线方山公变	2024/10/24	10kV	101.11	31.6	400	218.89
445	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007326840	青山变523西台线方山2#公变	2024/10/24	10kV	22.52	14.07	200	137.48
446	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000002313241	青山变516郝记台线二道湖公变	2024/10/24	10kV	81.03	25.32	400	238.97
447	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007326844	青山变516郝记台线蔡梁公变	2024/10/24	10kV	169.17	84.59	250	30.83

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
448	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007326846	青山变 516 郝记台线北马坊西公变	2024/10/24	10kV	80.38	50.24	200	79.62
449	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007326848	青山变 516 郝记台线北马坊东公变	2024/10/24	10kV	57.72	36.07	200	102.28
450	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000000497374	青山变 512 青镇线东梁 2#公变	2024/10/24	10kV	28.84	36.05	100	51.16
451	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000000497308	青山变 523 西台线西台 2#公变	2024/10/24	10kV	9.88	12.35	100	70.12
452	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000004412831	青山变 516 郝记台线赵记场水利公变	2024/10/24	10kV	49.32	61.65	100	30.68
453	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29MR0000180011748	青山变 516 郝记台线海子塘南 2 号配变	2024/10/24	10kV	161.16	50.36	400	158.84
454	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000004448043	月泉变 523 石记场线黄米湾 2#公变	2024/10/24	10kV	21.34	26.68	100	58.66
455	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000000095036	青山变 523 西台线武记疙瘩 2#公变	2024/10/24	10kV	9.04	11.3	100	70.96
456	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007326842	青山变 516 郝记台线井坑 1#公变	2024/10/24	10kV	20.37	12.73	200	139.64
457	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29MR0000174070983	青山变 516 郝记台线刘庄滩 2#公变	2024/10/24	10kV	41.77	13.05	400	278.23
458	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000000095092	青山变 516 郝记台线太平庙 2#公变	2024/10/24	10kV	26.76	33.45	100	53.24
459	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000000096723	青山变 516 郝记台线高圈 2#公变	2024/10/24	10kV	70.05	43.78	200	89.95
460	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007344899	青山变 523 西台线王记场 2#公变	2024/10/24	10kV	175.71	87.86	250	24.29
461	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000000096685	青山变 523 西台线小青山南队 2#公变	2024/10/24	10kV	0	0	200	172.37

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
462	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000005113582	青山变 523 西台线武记疙瘩水利公变	2024/10/24	10kV	95.87	59.92	200	64.13
463	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000005113598	青山变 523 西台线营盘台水利公变	2024/10/24	10kV	38.76	48.45	100	41.24
464	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000000102300	青山变 516 郝记台线尖山湾 2#公变	2024/10/24	10kV	68.77	85.96	100	11.23
465	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000000108954	青山变 523 西台线王台 2#公变	2024/10/24	10kV	40.45	50.56	100	39.56
466	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000000109003	青山变 523 西台线南梁南 2#公变	2024/10/24	10kV	53.87	33.67	200	106.13
467	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000002957712	青山变 523 西台线方山中心村公变	2024/10/24	10kV	186.65	93.32	250	13.35
468	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29MR0000174097581	青山变 523 西台线小水公变	2024/10/24	10kV	0	0	400	327.89
469	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29MR0000194389430	青山变 516 郝记台线赵记场 2 号配变	2024/10/24	10kV	216.04	67.51	400	103.96
470	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007306482	月泉变 523 石记场线田记台公变	2024/10/24	10kV	40.68	63.57	80	23.32
471	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007306484	月泉变 523 石记场线陈记圈公变	2024/10/24	10kV	65.3	81.63	100	14.7
472	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007306486	月泉变 523 石记场线龚记场公变	2024/10/24	10kV	65.36	81.7	100	14.64
473	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007306516	月泉变 523 石记场线黄米湾公变	2024/10/24	10kV	68.46	85.57	100	11.54
474	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007306518	月泉变 523 石记场线吊庄 1#公变	2024/10/24	10kV	278.32	86.97	400	41.68
475	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007306520	月泉变 523 石记场线吊庄 2 号公变	2024/10/24	10kV	213.43	84.69	315	38.57

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
476	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007306522	月泉变 523 石记场线吊庄养殖园区 1 号公变	2024/10/24	10kV	67.8	84.75	100	12.2
477	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007306524	月泉变 523 石记场线吊庄种植园区 2 号公变	2024/10/24	10kV	62.26	77.83	100	17.74
478	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007306526	月泉变 523 石记场线石记场公变	2024/10/24	10kV	46.19	72.17	80	17.81
479	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000007326792	月泉变 523 石记场线陈记圈养殖园区配变	2024/10/24	10kV	159.63	99.77	200	0.37
480	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29MR0000194892255	青山变 523 西台线方山 3 号配变	2024/10/24	10kV	124.21	38.82	400	195.79
481	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000006187503	青山变 512 青镇线张圈二号配变	2024/10/24	10kV	58.33	72.91	100	21.67
482	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000006187510	青山变 516 郝记台线二道湖林场一号配变	2024/10/24	10kV	109.1	68.19	200	50.9
483	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000006187513	青山变 516 郝记台线二道湖林场二号配变	2024/10/24	10kV	40.04	50.05	100	39.96
484	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29MR0000055669996	青山变 516 郝记台线高圈养殖园区配变	2024/10/24	10kV	250.48	78.28	400	69.52
485	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000010563246	月泉变 518 青园线服务区支线服务区 1#配变	2024/10/24	10kV	260.82	81.51	400	59.18
486	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29M00000010563750	月泉变 518 青园线服务区支线服务区 2#配变	2024/10/24	10kV	319.98	99.99	400	0.02
487	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29MR0000032414786	青山变 516 郝记台线尖山湾公变	2024/10/24	10kV	283.02	88.44	400	36.98
488	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	青山供电所	29MR0000165592201	青山变 516 郝记台线侯南队养殖园区公变	2024/10/24	10kV	310.22	96.94	400	9.78
489	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000008269571	范记圈变 522 夹山线范记圈猪场 2 号配变	2024/10/24	10kV	60.29	37.68	200	99.71

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
490	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M0000000 7836376	高沙窝变 511 长流墩线高镇 7#公变	2024/10/24	10kV	46.83	18.58	315	205.17
491	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M0000000 7836382	高沙窝变 511 长流墩线张庄子 2#公变	2024/10/24	10kV	16.16	40.4	50	23.84
492	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M0000000 7836384	华台变 514 井沟线官记台 2#公变	2024/10/24	10kV	3.08	7.7	50	36.92
493	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M0000000 7836386	华台变 514 井沟线姬记梁公变	2024/10/24	10kV	74.49	46.56	200	85.51
494	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M0000000 7836414	宝塔变 515 高园 II 线魏庄子 1 号公变	2024/10/24	10kV	10.89	13.62	100	69.11
495	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M0000000 7836426	宝塔变 516 魏庄子线徐庄子公变	2024/10/24	10kV	70.58	58.81	150	49.43
496	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M0000000 7279400	宝塔变 514 高园Ⅰ线宝塔工业园区公变	2024/10/24	10kV	54.86	68.58	100	25.14
497	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M0000000 7279402	宝塔变 514 高园Ⅰ线宝塔街公变	2024/10/24	10kV	229.43	91.04	315	22.57
498	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M0000000 1350650	高沙窝变 512 苏步井线长城 2#公变	2024/10/24	10kV	34.74	43.42	100	45.26
499	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M0000000 1351935	华台变 514 井沟线门口湾公变	2024/10/24	10kV	69.25	86.57	100	10.75
500	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR00000 39011768	华台变 514 井沟线马记梁 2 号公变	2024/10/24	10kV	130.35	40.74	400	189.65
501	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M0000000 5806045	宝塔变 515 高园 II 线魏庄子新村公变	2024/10/24	10kV	62.34	77.92	100	17.66
502	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M0000000 5805385	10kV 高沙窝变 512 苏步井线新庄子 2 号公变	2024/10/24	10kV	160.37	80.18	250	39.63
503	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M0000000 7333765	华台变 514 井沟线井沟 3#公变	2024/10/24	10kV	63.85	31.93	250	136.15

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
504	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007486655	华台变 514 井沟线井沟 4#公变	2024/10/24	10kV	64.31	40.2	200	95.69
505	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007331530	高沙窝变 511 长流墩线黄记场公变	2024/10/24	10kV	29.73	74.32	50	10.27
506	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007331532	高沙窝变 511 长流墩线禹记圈公变	2024/10/24	10kV	103.72	41.16	315	148.28
507	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007331710	高沙窝变 511 长流墩线王记圈公变	2024/10/24	10kV	63.14	78.93	100	16.86
508	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007331712	高沙窝变 511 长流墩线裕群养殖园公变	2024/10/24	10kV	145.8	91.13	200	14.2
509	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007331714	高沙窝变 511 长流墩线魏庄子养殖园区公变	2024/10/24	10kV	95.57	59.73	200	64.43
510	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007331716	高沙窝变 511 长流墩线王记圈养殖园区公变	2024/10/24	10kV	169.68	84.84	250	30.32
511	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007331718	范记圈变 523 南台线南台配变	2024/10/24	10kV	31.23	39.04	100	48.77
512	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007331720	范记圈变 521 黄记台线南场配变	2024/10/24	10kV	60.16	75.2	100	19.84
513	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007331722	高沙窝变 511 长流墩线建国养殖园公变	2024/10/24	10kV	56.68	70.85	100	23.32
514	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007331724	范记圈变 521 黄记台线顾记圈配变	2024/10/24	10kV	113.34	70.84	200	46.66
515	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007331726	高沙窝变 511 长流墩线高镇 6 号公变	2024/10/24	10kV	89.35	55.84	200	70.65
516	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007331728	范记圈变 522 夹山线方军养殖园区配变	2024/10/24	10kV	110.62	69.14	200	49.38
517	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007331730	范记圈变 522 夹山线范记圈 1 号配变	2024/10/24	10kV	36.1	45.13	100	43.9

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
518	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000004457849	高沙窝变 511 长流墩线张庄子公变	2024/10/24	10kV	168.89	84.44	250	31.11
519	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007331734	高沙窝变 511 长流墩线小庄子公变	2024/10/24	10kV	30.31	75.77	50	9.69
520	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007331738	高沙窝变 511 长流墩线长流墩公变	2024/10/24	10kV	26.99	67.48	50	13.01
521	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007331740	高沙窝变 511 长流墩线建东养殖园区公变	2024/10/24	10kV	125.82	98.3	160	2.18
522	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007332551	范记圈变 522 夹山线范记圈 2 号配变	2024/10/24	10kV	106.54	53.27	250	93.46
523	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007331744	范记圈变 522 夹山线夹山 1 号配变	2024/10/24	10kV	139.75	69.88	250	60.25
524	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007331746	高沙窝变 511 长流墩线姬记圈公变	2024/10/24	10kV	149.72	93.58	200	10.28
525	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007331748	高沙窝变 511 长流墩线黄记台公变	2024/10/24	10kV	180.29	90.15	250	19.71
526	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007331670	高沙窝变 511 长流墩线高镇 4 号公变	2024/10/24	10kV	144.25	72.12	250	55.75
527	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000162193273	高沙窝变 511 长流墩线高镇 5 号公变	2024/10/24	10kV	241.24	75.39	400	78.76
528	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007331674	范记圈变 521 黄记台线施记圈配变	2024/10/24	10kV	64.48	80.6	100	15.52
529	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007331676	范记圈变 522 夹山线荣军养殖园区配变	2024/10/24	10kV	36.93	46.16	100	43.07
530	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000005335317	高沙窝变 511 长流墩线黄记台 4# 公变	2024/10/24	10kV	133.43	83.4	200	26.57
531	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000005335378	高沙窝变 511 长流墩线黄记台 5# 公变	2024/10/24	10kV	134.94	84.34	200	25.06

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
532	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000002289853	高沙窝变 513 蔡家梁线杨记梁 3#公变	2024/10/24	10kV	50.66	31.66	200	109.34
533	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000098657399	高沙窝变 512 苏步井线张记台 1#公变	2024/10/24	10kV	100.44	62.78	200	59.56
534	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000178026751	华台变 514 井沟线硝池子 2 号配变	2024/10/24	10kV	262.66	82.08	400	57.34
535	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000139425204	高沙窝变 523 南梁线高镇 10 号配变	2024/10/24	10kV	140.59	43.93	400	179.41
536	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000034257151	高沙窝变 513 蔡家梁线占贵养殖园区公变	2024/10/24	10kV	87.12	54.45	200	72.88
537	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000034259952	高沙窝变 513 蔡家梁线蔡家梁公变	2024/10/24	10kV	72.89	45.56	200	87.11
538	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000033497632	高沙窝变 513 蔡家梁线二步坑新村公变	2024/10/24	10kV	272.6	85.19	400	47.4
539	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000004380823	华台变 514 井沟线王记沟 2#公变	2024/10/24	10kV	99.32	62.07	200	60.68
540	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000192113240	华台变 514 井沟线井沟 5#配变	2024/10/24	10kV	195.32	61.04	400	124.68
541	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000184315337	高沙窝变 513 蔡家梁线杨记梁 2#公变	2024/10/24	10kV	221.98	69.37	400	98.02
542	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000203338510	高沙窝变 512 苏步井线余庄子 4 号配变	2024/10/24	10kV	232.74	72.73	400	87.26
543	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000033785135	高沙窝变 512 苏步井线南圈公变	2024/10/24	10kV	119.46	74.67	200	40.54
544	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000199337032	华台变 514 井沟线高记梁 2 号配变	2024/10/24	10kV	111.36	69.6	200	48.64
545	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000177870827	华台变 514 井沟线候记坑 3 号配变	2024/10/24	10kV	231.99	72.5	400	88.01

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
546	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000006651971	宝塔变 514 高园 I 线宝塔街 2 号公变	2024/10/24	10kV	130.29	81.43	200	29.71
547	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000008266856	范记圈变 522 夹山线猪场支线配变	2024/10/24	10kV	0	0	400	355.34
548	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000174097614	范记圈变 521 黄记台线范记圈闫龙养殖园区配变	2024/10/24	10kV	156.65	97.91	200	3.35
549	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000001454969	宝塔变 516 魏庄子线徐庄子 2#公变	2024/10/24	10kV	140.58	87.86	200	19.42
550	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000039011996	高沙窝变 512 苏步井线三道湾 2 号公变	2024/10/24	10kV	86.99	54.37	200	73.01
551	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000185476328	范记圈变 521 黄记台线施记圈村有机肥发酵中心配变	2024/10/24	10kV	320	100	400	0
552	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000182369508	高沙窝变 513 蔡家梁线兴武营养殖园区 1 号配变	2024/10/24	10kV	281.58	87.99	400	38.42
553	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000005226536	高沙窝变 513 蔡家梁线护林房公变	2024/10/24	10kV	76.74	95.93	100	3.26
554	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000005226778	华台变 514 井沟线西大井养殖园区公变	2024/10/24	10kV	44.21	55.26	100	35.79
555	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000184315338	宝塔变 516 魏庄子线魏庄子 3#公变	2024/10/24	10kV	191.42	59.82	400	128.58
556	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000234506759	宝塔变 516 魏庄子线蔡家梁街 2 号配变	2024/10/24	10kV	0	0	100	83.37
557	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000000495504	宝塔变 516 魏庄子线蔡家梁街公变	2024/10/24	10kV	51.63	64.53	100	28.37
558	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000009488850	高沙窝变 513 蔡家梁线红疙瘩 3#公变	2024/10/24	10kV	23.73	14.83	200	136.27
559	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000000495530	范记圈 523 南台线南台新村配变	2024/10/24	10kV	118.75	74.22	200	41.25

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
560	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007346928	高沙窝变 513 蔡家梁线红疙瘩 2#公变	2024/10/24	10kV	106	42.06	315	146
561	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000033497636	高沙窝变 512 苏步井线余庄子公变	2024/10/24	10kV	271.02	84.7	400	48.98
562	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000187631305	华台变 514 井沟线王记沟 4 号配变	2024/10/24	10kV	259.45	81.08	400	60.55
563	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007660331	宝塔变 516 魏庄子线宝塔公变	2024/10/24	10kV	74.08	92.61	100	5.92
564	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000198760813	宝塔变 516 魏庄子线魏庄子配变	2024/10/24	10kV	297.31	92.91	400	22.69
565	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007326604	华台变 514 井沟线麦垛山公变	2024/10/24	10kV	99.03	61.89	200	60.97
566	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007326606	华台变 514 井沟线苏步井村公变	2024/10/24	10kV	71.04	88.8	100	8.96
567	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000009492775	华台变 514 井沟线高记梁公变	2024/10/24	10kV	0	0	200	175.08
568	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000189768028	华台变 514 井沟线西大井公变	2024/10/24	10kV	96.73	30.23	400	223.27
569	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007326634	华台变 514 井沟线王记沟公变	2024/10/24	10kV	18.7	11.69	200	141.3
570	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007326636	华台变 514 井沟线苏步井街公变	2024/10/24	10kV	133.19	52.85	315	118.81
571	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000004402671	高沙窝变 511 长流墩线孙记庙子公变	2024/10/24	10kV	71.64	89.55	100	8.36
572	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000006708687	华台变 514 井沟线王记坑公变	2024/10/24	10kV	6.96	8.7	100	73.04
573	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007326642	华台变 514 井沟线硝池子公变	2024/10/24	10kV	105.19	65.74	200	54.81

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
574	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000009488805	华台变 514 井沟线马记梁公变	2024/10/24	10kV	150.67	47.08	400	169.33
575	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007326646	华台变 514 井沟线井沟 1#公变	2024/10/24	10kV	23.93	14.95	200	136.07
576	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007326648	华台变 514 井沟线赵记梁公变	2024/10/24	10kV	195.97	97.98	250	4.03
577	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000003658126	华台变 514 井沟线井沟 2#公变	2024/10/24	10kV	72.58	28.8	315	179.42
578	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000185447387	华台变 514 井沟线官记台配变	2024/10/24	10kV	137.02	42.82	400	182.98
579	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000198760812	华台变 514 井沟线乔记梁配变	2024/10/24	10kV	69.07	21.58	400	250.93
580	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007326656	华台变 514 井沟线段记塘公变	2024/10/24	10kV	116.21	72.63	200	43.79
581	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007333803	华台变 514 井沟线侯记坑公变	2024/10/24	10kV	72.34	45.21	200	87.66
582	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007326660	华台变 514 井沟线边记场 2 号公变	2024/10/24	10kV	39.44	24.65	200	120.56
583	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007326662	华台变 514 井沟线罗庄子公变	2024/10/24	10kV	119.99	59.99	250	80.01
584	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007329586	华台变 514 井沟线双井子公变	2024/10/24	10kV	147.26	73.63	250	52.74
585	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007326666	华台变 514 井沟线油房梁公变	2024/10/24	10kV	124.13	77.58	200	35.87
586	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007326668	华台变 514 井沟线边记场 1 号公变	2024/10/24	10kV	94.21	47.1	250	105.79
587	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000009488581	高沙窝变 513 蔡家梁线杨记梁新村公变	2024/10/24	10kV	212.05	66.27	400	107.95

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
588	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007329275	高沙窝变 513 蔡家梁线兴武营公变	2024/10/24	10kV	19.59	12.24	200	140.41
589	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007329277	高沙窝变 513 蔡家梁线马场 2 号公变	2024/10/24	10kV	76.98	48.11	200	83.02
590	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007329570	高沙窝变 513 蔡家梁线马场 3 号公变	2024/10/24	10kV	237.48	74.21	400	82.52
591	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007329574	高沙窝变 513 蔡家梁线李记海子公变	2024/10/24	10kV	61.49	38.43	200	98.51
592	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007329588	高沙窝变 513 蔡家梁线高镇 3 号公变	2024/10/24	10kV	94.83	59.27	200	65.17
593	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000006545625	高沙窝变 513 蔡家梁线闵庄子公变	2024/10/24	10kV	149.47	46.71	400	170.53
594	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000009215213	宝塔变 516 魏庄子线宝塔牛场公变	2024/10/24	10kV	154.81	96.76	200	5.19
595	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000009215685	华台变 514 井沟线卢记沟 2#公变	2024/10/24	10kV	115.55	72.22	200	44.45
596	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007332467	华台变 514 井沟线王记沟 3 号配变	2024/10/24	10kV	109.22	68.26	200	50.78
597	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000009216375	宝塔变 516 魏庄子线魏庄子 6#公变	2024/10/24	10kV	61.49	76.86	100	18.51
598	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000034257156	高沙窝变 513 蔡家梁线二步坑公变	2024/10/24	10kV	59.18	36.99	200	100.82
599	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000002316876	范记圈变 521 黄记台线红亮养殖园区配变	2024/10/24	10kV	139.55	87.22	200	20.45
600	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000034253173	高沙窝变 513 蔡家梁线蒋记坑公变	2024/10/24	10kV	116.33	72.7	200	43.67
601	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000034259957	高沙窝变 513 蔡家梁线胡记圈公变	2024/10/24	10kV	103.83	64.9	200	56.17

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
602	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000033785132	高沙窝变 512 苏步井线陈记梁养殖园区公变	2024/10/24	10kV	147.66	92.29	200	12.34
603	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000144618781	宝塔变 514 高园 I 线宝塔街 3 号配变	2024/10/24	10kV	176.49	55.15	400	143.51
604	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000033497644	高沙窝变 513 蔡家梁线高镇 1 号公变	2024/10/24	10kV	200.67	62.71	400	119.33
605	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000005939161	宝塔变 516 魏庄子线贺庄子 2#公变	2024/10/24	10kV	72.26	90.33	100	7.74
606	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000005939189	高沙窝变 511 长流墩线长流墩村 2#公变	2024/10/24	10kV	60.75	75.93	100	19.25
607	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000005940225	范记圈变 522 夹山线夹山 2 号配变	2024/10/24	10kV	82.87	51.79	200	77.13
608	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000005939191	范记圈变 522 夹山线范记圈 3 号配变	2024/10/24	10kV	66.85	83.57	100	13.15
609	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000005939839	高沙窝变 512 苏步井线麻黄梁 2#柱上变压器	2024/10/24	10kV	45.87	57.34	100	34.13
610	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000005940228	高沙窝变 512 苏步井线余庄子 3#柱上变压器	2024/10/24	10kV	7.68	9.6	100	72.32
611	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000005940231	高沙窝变 512 苏步井线青羊井 2 号公变	2024/10/24	10kV	74.71	93.39	100	5.29
612	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000005940615	华台变 514 井沟线油坊梁 2 号公变	2024/10/24	10kV	41.2	51.5	100	38.8
613	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000005940717	华台变 514 井沟线苏步井村 2 号公变	2024/10/24	10kV	24.05	15.03	200	135.95
614	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000002914720	高沙窝变 511 长流墩线黄记台 3#公变	2024/10/24	10kV	147.74	92.34	200	12.26
615	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000178016850	华台变 514 井沟线硝池子 4 号配变	2024/10/24	10kV	260.26	81.33	400	59.74

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
616	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000159187670	高沙窝变511长流墩线高镇11号公变	2024/10/24	10kV	249.98	78.12	400	70.02
617	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000000094441	高沙窝变511长流墩线禹记圈2#公变	2024/10/24	10kV	55.7	69.63	100	24.3
618	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000000094889	高沙窝变511长流墩线禹记圈3#公变	2024/10/24	10kV	52.96	66.2	100	27.04
619	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000000094914	高沙窝变511长流墩线黄记台2#公变	2024/10/24	10kV	61.06	76.32	100	18.95
620	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000000094937	高沙窝变513蔡家梁线闵庄子2#公变	2024/10/24	10kV	8.03	5.02	200	151.97
621	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000000094905	高沙窝变513蔡家梁线蔡家梁2#公变	2024/10/24	10kV	10.99	13.73	100	69.02
622	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000000096885	高沙窝变513蔡家梁线潘记梁2#公变	2024/10/24	10kV	264.13	82.54	400	55.87
623	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000034257146	宝塔变516魏庄子线张记边壕公变	2024/10/24	10kV	117.78	73.61	200	42.22
624	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000148205004	范记圈变521黄记台线南场2号配变	2024/10/24	10kV	252.25	78.83	400	67.75
625	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000004457574	高沙窝变513蔡家梁线李记海子水利1#公变	2024/10/24	10kV	45.29	28.3	200	114.71
626	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000009489199	高沙窝变513蔡家梁线李记海子水利2#公变	2024/10/24	10kV	91.51	28.6	400	228.49
627	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000009487574	高沙窝变513蔡家梁线李记海子水利3#公变	2024/10/24	10kV	60.51	18.91	400	259.49
628	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000033497643	高沙窝变513蔡家梁线高镇2号公变	2024/10/24	10kV	245.05	76.58	400	74.95
629	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000179185105	高沙窝变512苏步井线张记台3号配变	2024/10/24	10kV	242.58	75.81	400	77.42

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
630	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000033785368	高沙窝变 512 苏步井线北圈公变	2024/10/24	10kV	81.99	51.24	200	78.01
631	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000034257147	宝塔变 516 魏庄子线贺庄子配变	2024/10/24	10kV	144.71	90.45	200	15.29
632	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000033497639	高沙窝变 513 蔡家梁线李记圈公变	2024/10/24	10kV	180.92	56.54	400	139.08
633	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000178000100	华台变 514 井沟线硝池子 3 号配变	2024/10/24	10kV	263	82.19	400	57
634	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000179231055	先锋变 511 园利线潘记梁 3 号配变	2024/10/24	10kV	56.55	35.35	200	103.45
635	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000174834491	高沙窝变 513 蔡家梁线蒋记坑 2# 公变	2024/10/24	10kV	56.02	35.01	200	103.98
636	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007842680	高沙窝变 513 蔡家梁线杨记梁公变	2024/10/24	10kV	104.59	65.37	200	55.41
637	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007683051	高沙窝变 512 苏步井线三道湾公变	2024/10/24	10kV	68.76	85.95	100	11.24
638	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007683053	高沙窝变 512 苏步井线叶记场公变	2024/10/24	10kV	19.6	24.51	100	60.4
639	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007683059	高沙窝变 512 苏步井线泉胜公变	2024/10/24	10kV	13.67	17.09	100	66.33
640	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007683061	高沙窝变 512 苏步井线油坊公变	2024/10/24	10kV	79.72	49.82	200	80.28
641	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007758356	高沙窝变 512 苏步井线英雄堡水利配变	2024/10/24	10kV	62.77	39.23	200	97.23
642	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007683065	高沙窝变 512 苏步井线新庄子公变	2024/10/24	10kV	62.67	78.34	100	17.33
643	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007683067	高沙窝变 512 苏步井线玉义养殖园区公变	2024/10/24	10kV	29.19	72.97	50	10.81

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
644	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M0000000 7683069	高沙窝变 512 苏步井线三姓庄公变	2024/10/24	10kV	16.84	70.18	30	7.16
645	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M0000000 7683071	高沙窝变 512 苏步井线长城公变	2024/10/24	10kV	38.14	47.67	100	41.86
646	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M0000000 7683073	高沙窝变 512 苏步井线陈记梁公变	2024/10/24	10kV	107.34	67.08	200	52.67
647	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M0000000 7683075	高沙窝变 512 苏步井线靳记坑公变	2024/10/24	10kV	35.11	87.77	50	4.89
648	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M0000000 7683077	高沙窝变 512 苏步井线青羊井公变	2024/10/24	10kV	28.19	70.47	50	11.81
649	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M0000000 7683081	高沙窝变 512 苏步井线麻黄梁公变	2024/10/24	10kV	95.26	59.54	200	64.74
650	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M0000000 7683083	高沙窝变 512 苏步井线余庄子 2#公变	2024/10/24	10kV	0	0	100	82.86
651	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M0000000 9753682	高沙窝变 512 苏步井线余庄子 1#公变	2024/10/24	10kV	175.88	54.96	400	144.12
652	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M0000000 9487167	华台变 514 井沟线卢记沟公变	2024/10/24	10kV	215.76	67.43	400	104.24
653	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M0000000 7683089	高沙窝变 512 苏步井线李华台公变	2024/10/24	10kV	127.38	79.61	200	32.62
654	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M0000000 7683091	高沙窝变 512 苏步井线大疙瘩公变	2024/10/24	10kV	64.23	40.14	200	95.77
655	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M0000000 7683093	高沙窝变 512 苏步井线大疙瘩猪场公变	2024/10/24	10kV	118.06	73.79	200	41.94
656	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M0000000 7683097	高沙窝变 512 苏步井线复兴养殖园区公变	2024/10/24	10kV	25.85	32.32	100	54.15
657	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M0000000 7839518	高沙窝变 513 蔡家梁线雲峰养殖园区公变	2024/10/24	10kV	5.72	14.3	50	34.28

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
658	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000162193274	宝塔变 516 魏庄子线余记场公变	2024/10/24	10kV	149.43	93.39	200	10.57
659	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000006709387	宝塔变 516 魏庄子线东庄子水利公变	2024/10/24	10kV	21.19	13.24	200	138.81
660	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000007839731	范记圈变 521 黄记台线范记圈配变	2024/10/24	10kV	57.95	72.44	100	22.05
661	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000004829863	高沙窝变 513 蔡家梁线高镇 9#公变	2024/10/24	10kV	147.26	92.04	200	12.74
662	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000004830064	华台变 514 井沟线候记坑 2#公变	2024/10/24	10kV	94.43	59.02	200	65.57
663	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000004830057	华台变 514 井沟线段记塘 2#公变	2024/10/24	10kV	18.91	23.64	100	61.09
664	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000004830070	华台变 514 井沟线段记塘 3#公变	2024/10/24	10kV	32.85	20.53	200	127.16
665	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000004830094	华台变 514 井沟线苏步井街 2#公变	2024/10/24	10kV	132.45	82.78	200	27.55
666	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000004830112	华台变 514 井沟线苏步井街 3#公变	2024/10/24	10kV	159.95	99.97	200	0.05
667	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000033785462	华台变 514 井沟线官记台养殖园区公变	2024/10/24	10kV	92.9	58.06	200	67.1
668	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000177675801	高沙窝变 512 苏步井线青羊井 3 号配变	2024/10/24	10kV	124.35	77.72	200	35.65
669	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000202588959	华台变 514 井沟线马记梁 3 号配变	2024/10/24	10kV	193.04	60.33	400	126.96
670	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000179179877	华台变 514 井沟线边记场 3 号配变	2024/10/24	10kV	281.46	87.96	400	38.54
671	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000002361473	高沙窝变 511 长流墩线杨记台公变	2024/10/24	10kV	192.5	96.25	250	7.5

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
672	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000002369928	范记圈变 522 夹山线南台 2 号配变	2024/10/24	10kV	162.68	81.34	250	37.32
673	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000002369956	范记圈变 521 黄记台线施记圈 2 号配变	2024/10/24	10kV	27.88	69.71	50	12.12
674	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000005985392	高沙窝变 10kV513 蔡家梁线兴武营 2#公变	2024/10/24	10kV	31.82	19.89	200	128.18
675	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000185374141	范记圈变 522 夹山线范记圈猪场 3 号配变	2024/10/24	10kV	303.13	94.73	400	16.87
676	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000034257143	宝塔变 516 魏庄子线东庄子公变	2024/10/24	10kV	137.94	86.22	200	22.06
677	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000006169394	先锋变 511 园利线文化旅游柱上变压器	2024/10/24	10kV	159.69	99.8	200	0.31
678	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000179181867	高沙窝变 512 苏步井线陈记壕 2 号配变	2024/10/24	10kV	233.53	72.98	400	86.47
679	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000034257150	宝塔变 516 魏庄子线郭记坑公变	2024/10/24	10kV	112.04	70.02	200	47.96
680	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000033497640	高沙窝变 513 蔡家梁线高镇 8 号公变	2024/10/24	10kV	245.2	76.63	400	74.8
681	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000044964363	高沙窝变 512 苏步井线大疙瘩水利 1#公变	2024/10/24	10kV	271.78	84.93	400	48.22
682	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000198760811	高沙窝变 513 蔡家梁线潘记梁配变	2024/10/24	10kV	127.33	39.79	400	192.67
683	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000202633804	高沙窝变 513 蔡家梁线闵庄子 3 号配变	2024/10/24	10kV	239.22	74.76	400	80.78
684	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000003980262	高沙窝变 511 长流墩线孙记庙子 2#公变	2024/10/24	10kV	144.78	90.49	200	15.22
685	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000003980244	高沙窝变 512 苏步井线油坊 2#公变	2024/10/24	10kV	8.14	10.17	100	71.86

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
686	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000003980248	高沙窝变 512 苏步井线英雄堡 2#公变	2024/10/24	10kV	48.68	60.85	100	31.32
687	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000003980589	高沙窝变 513 蔡家梁线李记海子 2#公变	2024/10/24	10kV	43.51	27.2	200	116.49
688	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000003980623	高沙窝变 511 长流墩线孙记庙子 3#公变	2024/10/24	10kV	137.72	86.08	200	22.28
689	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000003980625	宝塔变 516 魏庄子线宝塔 2#公变	2024/10/24	10kV	63.35	79.19	100	16.65
690	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000033497634	宝塔变 516 魏庄子线张寨子公变	2024/10/24	10kV	115.68	72.3	200	44.32
691	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000033785373	高沙窝变 512 苏步井线张记台 2#公变	2024/10/24	10kV	66.01	41.26	200	93.99
692	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000182288634	先锋变 511 园利线红疙瘩 4 号配变	2024/10/24	10kV	167.48	52.34	400	152.52
693	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000034253084	高沙窝变 513 蔡家梁线红疙瘩公变	2024/10/24	10kV	8.65	5.41	200	151.35
694	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000033785136	高沙窝变 512 苏步井线英雄堡公变	2024/10/24	10kV	128.3	80.19	200	31.7
695	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000033785370	高沙窝变 512 苏步井线陈记壕公变	2024/10/24	10kV	60.9	38.06	200	99.1
696	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29M00000006537345	高沙窝变 513 蔡家梁线高沙窝村民委员会公变	2024/10/24	10kV	63.28	79.1	100	16.72
697	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000178716317	华台变 514 井沟线乔记梁 2 号配变	2024/10/24	10kV	236.89	74.03	400	83.11
698	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	高沙窝供电所	29MR0000179187374	华台变 514 井沟线卢记沟 3 号配变	2024/10/24	10kV	235.44	73.57	400	84.56
699	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007332361	强滩变 525 马儿庄线马儿庄 1 号公变	2024/10/24	10kV	205.42	81.52	315	46.58

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
700	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000153231762	强滩变525马儿庄线宋新庄2号公变	2024/10/24	10kV	300.18	93.81	400	19.82
701	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007332365	强滩变525马儿庄线宋新庄1号公变	2024/10/24	10kV	140.37	87.73	200	19.64
702	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007332469	强滩变525马儿庄线雨强公变	2024/10/24	10kV	174.33	87.17	250	25.67
703	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007332471	强滩变515闫兴庄线余台子公变	2024/10/24	10kV	104.32	81.5	160	23.68
704	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007332473	强滩变525马儿庄线叶儿庄1号公变	2024/10/24	10kV	68.88	86.1	100	11.12
705	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007332475	强滩变525马儿庄线叶儿庄3号公变	2024/10/24	10kV	36.58	45.73	100	43.42
706	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007332479	强滩变525马儿庄线王疙瘩公变	2024/10/24	10kV	65.08	81.35	100	14.92
707	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007332485	强滩变525马儿庄线滩羊场公变	2024/10/24	10kV	28.11	35.13	100	51.89
708	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000000495200	强滩变515闫兴庄线苏记场公变	2024/10/24	10kV	74.25	92.81	100	5.75
709	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007332491	强滩变515闫兴庄线深井公变	2024/10/24	10kV	135.69	84.81	200	24.31
710	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007332493	强滩变515闫兴庄线上陵牛场2号公变	2024/10/24	10kV	390.3	77.44	630	113.7
711	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007332495	强滩变515闫兴庄线上陵牛场1号公变	2024/10/24	10kV	156.67	48.96	400	163.33
712	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000184315295	强滩变515闫兴庄线乔儿庄公变	2024/10/24	10kV	91.37	57.11	200	68.63
713	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007332499	强滩变515闫兴庄线闫兴庄公变	2024/10/24	10kV	138.02	86.26	200	21.98

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
714	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000204063566	强滩变 515 闫兴庄线平台公变	2024/10/24	10kV	304.24	95.08	400	15.76
715	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007332503	强滩变 525 马儿庄线牛场公变	2024/10/24	10kV	121.45	75.9	200	38.55
716	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000204063515	强滩变 525 马儿庄线马儿庄 2 号公变	2024/10/24	10kV	211	65.94	400	109
717	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007332553	强滩变 515 闫兴庄线李家坝 1 号公变	2024/10/24	10kV	60.5	75.62	100	19.5
718	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007332559	强滩变 515 闫兴庄线老盐池公变	2024/10/24	10kV	138.5	86.56	200	21.5
719	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007332561	强滩变 525 马儿庄线科技园 1 号公变	2024/10/24	10kV	64.79	80.99	100	15.21
720	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007332563	强滩变 525 马儿庄线科技园 3 号公变	2024/10/24	10kV	198.5	62.03	400	121.5
721	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000038902279	强滩变 525 马儿庄线科技园 2 号公变	2024/10/24	10kV	73.46	91.82	100	6.54
722	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007332567	强滩变 525 马儿庄线马儿庄 3 号公变	2024/10/24	10kV	129.56	80.98	200	30.44
723	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007332569	强滩变 525 马儿庄线黄米沟养殖园区公变	2024/10/24	10kV	35.5	88.76	50	4.5
724	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000149343804	强滩变 525 马儿庄线牛记口子公变	2024/10/24	10kV	276.92	86.54	400	43.08
725	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007332573	强滩变 525 马儿庄线胡圈公变	2024/10/24	10kV	51.59	64.49	100	28.41
726	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007332575	强滩变 525 马儿庄线尚圈 1 号公变	2024/10/24	10kV	137.18	85.74	200	22.82
727	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007332579	强滩变 525 马儿庄线张圈公变	2024/10/24	10kV	46.26	57.82	100	33.74

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
728	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M0000000 7332581	强滩变 525 马儿庄线闫小口子公变	2024/10/24	10kV	36.8	46	100	43.2
729	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M0000000 7328817	强滩变 525 马儿庄线杜窑沟公变	2024/10/24	10kV	26.44	66.1	50	13.56
730	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M0000000 7332613	强滩变 525 马儿庄线金渠子 1 号公变	2024/10/24	10kV	15.76	65.65	30	8.24
731	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M0000000 4895666	强滩变 525 马儿庄线马儿庄鑫宇饲料加工厂公变	2024/10/24	10kV	162.62	50.82	400	157.38
732	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR00000 38902278	强滩变 515 闫兴庄线李家坝 2 号公变 1	2024/10/24	10kV	124.46	77.79	200	35.54
733	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M0000000 7332565	强滩变 525 马儿庄线大疙瘩公变	2024/10/24	10kV	67.28	42.05	200	92.72
734	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR00001 53231763	强滩变 525 马儿庄线叶儿庄 2 号公变	2024/10/24	10kV	303.49	94.84	400	16.51
735	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR00000 19719293	强滩变 525 马儿庄线金渠子 2 号公变	2024/10/24	10kV	124.94	78.09	200	35.06
736	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M0000001 0508399	冯记沟变 515 冯镇线冯记沟供电所充电桩公变	2024/10/24	10kV	95.46	59.67	200	64.54
737	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR00001 61498677	强滩变 515 闫兴庄线红墩子 3 号公变	2024/10/24	10kV	212.13	66.29	400	107.87
738	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR00000 28882466	冯记沟变 512 三道井线新农村 1 号公变	2024/10/24	10kV	272.7	85.22	400	47.3
739	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR00000 38902284	强滩变 525 马儿庄线龚儿庄公变	2024/10/24	10kV	44.68	55.84	100	35.33
740	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR00000 39333276	强滩变 525 马儿庄线叶儿庄牛场 2 号公变	2024/10/24	10kV	320	100	400	0
741	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M0000000 7837021	月泉变 517 丁记掌线双庄坑公变	2024/10/24	10kV	71.03	88.79	100	8.97

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
742	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007837147	强滩变 515 闫兴庄线黑土坑吊庄公变	2024/10/24	10kV	30.26	75.65	50	9.74
743	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000038902286	强滩变 525 马儿庄线陈水塘公变 1	2024/10/24	10kV	118.67	74.17	200	41.33
744	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000000495221	冯记沟变 512 三道井线王申庄 2 号公变	2024/10/24	10kV	26.91	67.29	50	13.09
745	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000000495243	月泉变 517 丁记掌线暴记春 2 号公变	2024/10/24	10kV	29.27	73.17	50	10.73
746	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000000495228	月泉变 517 丁记掌线双庄坑 2 号公变	2024/10/24	10kV	68.51	85.64	100	11.49
747	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000000495261	冯记沟变 515 冯镇线岔岱 2 号公变	2024/10/24	10kV	140.45	87.78	200	19.55
748	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000019719304	强滩变 525 马儿庄线陈大梁东公变	2024/10/24	10kV	149.22	93.26	200	10.78
749	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007328042	冯记沟变 512 三道井线张记墩公变	2024/10/24	10kV	30.21	75.54	50	9.79
750	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007328044	月泉变 517 丁记掌线杨庄台养殖园区公变	2024/10/24	10kV	39.4	98.51	50	0.6
751	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007328068	月泉变 517 丁记掌线杨庄台下公变	2024/10/24	10kV	60.34	75.43	100	19.66
752	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007328099	冯记沟变 512 三道井线新农村 2 号公变	2024/10/24	10kV	213.56	84.75	315	38.44
753	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007328103	冯记沟变 512 三道井线金渠子公变	2024/10/24	10kV	141.72	88.58	200	18.28
754	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007328767	冯记沟变 512 三道井线王申庄养殖园公变	2024/10/24	10kV	75.96	94.95	100	4.04
755	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007328769	冯记沟变 512 三道井线王疙瘩公变	2024/10/24	10kV	40.81	51.02	100	39.19

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
756	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000174070986	月泉变 517 丁记掌线铁柱泉公变	2024/10/24	10kV	285.39	89.19	400	34.61
757	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000174070987	月泉变 517 丁记掌线姚冰洼公变	2024/10/24	10kV	199.94	62.48	400	120.06
758	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007328775	月泉变 517 丁记掌线石井坑公变	2024/10/24	10kV	141.98	88.74	200	18.02
759	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007328777	冯记沟变 512 三道井线李新庄公变	2024/10/24	10kV	301.06	94.08	400	18.94
760	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007328779	冯记沟变 515 冯镇线回六庄吊庄公变	2024/10/24	10kV	21.5	53.76	50	18.5
761	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000003666310	冯记沟变 515 冯镇线苦水养殖园区公变	2024/10/24	10kV	160.24	80.12	250	39.76
762	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007328785	强滩变 515 闫兴庄线乔儿庄牛场 2 号公变	2024/10/24	10kV	293.62	91.76	400	26.38
763	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000187704159	月泉变 517 丁记掌线东升养殖园区公变	2024/10/24	10kV	283.81	88.69	400	36.19
764	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007328793	月泉变 517 丁记掌线暴记春公变	2024/10/24	10kV	67.66	84.58	100	12.34
765	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007328813	冯记沟变 512 三道井线王冲庄公变	2024/10/24	10kV	31.66	79.16	50	8.34
766	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000192391925	月泉变 517 丁记掌线杜圈公变	2024/10/24	10kV	105.93	33.1	400	214.07
767	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000010564073	月泉变 517 丁记掌线杨庄台上公变	2024/10/24	10kV	141.15	88.22	200	18.85
768	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007328819	月泉变 517 丁记掌线三道井公变	2024/10/24	10kV	131.3	82.06	200	28.7
769	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000002313954	月泉变 517 丁记掌线丁记掌养殖园区公变	2024/10/24	10kV	39.98	99.96	50	0.02

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
770	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000002313957	强滩变 525 马儿庄线叶儿庄养殖园区公变	2024/10/24	10kV	37.71	47.14	100	42.29
771	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000002313993	冯记沟变 515 冯镇线辘轳井公变	2024/10/24	10kV	26.93	67.33	50	13.07
772	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000033182711	强滩变 515 闫兴庄线黑土坑养殖园区公变	2024/10/24	10kV	143.19	89.49	200	16.81
773	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000009213250	冯记沟变 512 三道井线李新庄 2 号公变	2024/10/24	10kV	305.77	95.55	400	14.23
774	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000019719289	冯记沟变 512 三道井线李新庄 4 号公变	2024/10/24	10kV	119.64	74.78	200	40.36
775	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000002316815	月泉变 517 丁记掌线丁记掌养殖园区 2 号公变	2024/10/24	10kV	25.83	64.57	50	14.17
776	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000002316796	冯记沟变 515 冯镇线岌岌井公变	2024/10/24	10kV	17.49	43.73	50	22.51
777	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000009751907	冯记沟变 512 三道井线李新庄 5 号公变	2024/10/24	10kV	301.83	94.32	400	18.17
778	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000009753990	冯记沟变 512 三道井线李新庄 6 号公变	2024/10/24	10kV	300.48	93.9	400	19.52
779	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000009754445	冯记沟变 512 三道井线李新庄 3 号公变	2024/10/24	10kV	228.55	71.42	400	91.45
780	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000001287360	冯记沟变 515 冯镇线老庄子 1 号公变	2024/10/24	10kV	62.7	78.38	100	17.3
781	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000001287602	冯记沟变 515 冯镇线老庄子 2 号公变	2024/10/24	10kV	64.7	80.88	100	15.3
782	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000028882409	月泉变 517 丁记掌线杨记坑公变	2024/10/24	10kV	142.04	88.77	200	17.96
783	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000019719308	强滩变 525 马儿庄线尚小口子公变	2024/10/24	10kV	127.11	79.45	200	32.89

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
784	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000000093095	冯记沟变 512 三道井线冯记台 2 号公变	2024/10/24	10kV	34.28	85.7	50	5.72
785	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000000093209	冯记沟变 512 三道井线金渠子 2 号公变	2024/10/24	10kV	35.83	89.57	50	4.17
786	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000204063565	强滩变 525 马儿庄线马儿庄 5 号公变	2024/10/24	10kV	58.47	36.54	200	101.54
787	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000009213286	强滩变 525 马儿庄线尚圈 2 号公变	2024/10/24	10kV	231.72	72.41	400	88.28
788	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000000093321	强滩变 525 马儿庄线黎明公变	2024/10/24	10kV	117.73	73.58	200	42.27
789	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000019719298	强滩变 525 马儿庄线汪水塘 2 号公变	2024/10/24	10kV	110.64	69.15	200	49.36
790	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000004153955	冯记沟变 512 三道井线新农村 3 号公变	2024/10/24	10kV	284.11	88.78	400	35.89
791	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000004154030	强滩变 525 马儿庄线汪水塘 1 号公变	2024/10/24	10kV	56.03	70.04	100	23.97
792	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000024500214	冯记沟变 515 冯镇线苦水 2 号公变	2024/10/24	10kV	283.31	88.53	400	36.69
793	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000004686302	强滩变 515 闫兴庄线平台光伏 1 号配变	2024/10/24	10kV	319.48	99.84	400	0.52
794	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000033182715	强滩变 515 闫兴庄线梁台吊庄公变	2024/10/24	10kV	145.58	90.99	200	14.42
795	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000184315303	强滩变 515 闫兴庄线红墩子 2 号公变	2024/10/24	10kV	171.43	53.57	400	148.57
796	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000009392850	马儿庄服务区南区充电桩公变配变	2024/10/24	10kV	28.26	17.67	200	131.74
797	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000009393197	马儿庄服务区北区充电桩公变配变	2024/10/24	10kV	50.55	31.59	200	109.45

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
798	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000006600370	强滩变 525 马儿庄线黎明 2 号公变	2024/10/24	10kV	120.02	75.01	200	39.98
799	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007703595	冯记沟变 515 冯镇线冯记沟 3 号公变	2024/10/24	10kV	226.87	70.9	400	93.13
800	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007703927	冯记沟变 515 冯镇线冯记沟 1 号公变	2024/10/24	10kV	60.39	75.49	100	19.61
801	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007703929	冯记沟变 515 冯镇线冯记沟 2 号公变	2024/10/24	10kV	63.15	78.94	100	16.85
802	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007333811	冯记沟变 515 冯镇线野麦子塘公变	2024/10/24	10kV	200.14	79.42	315	51.86
803	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007705100	冯记沟变 515 冯镇线苦水公变	2024/10/24	10kV	142.49	89.06	200	17.51
804	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007705198	冯记沟变 515 冯镇线强记滩 2 号公变	2024/10/24	10kV	48.27	60.34	100	31.73
805	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007705200	冯记沟变 515 冯镇线强记滩 1 号公变	2024/10/24	10kV	62.78	78.48	100	17.22
806	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007705206	冯记沟变 515 冯镇线井沟公变	2024/10/24	10kV	126.3	78.94	200	33.7
807	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007705268	冯记沟变 515 冯镇线海子井公变	2024/10/24	10kV	125.66	78.54	200	34.34
808	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007705270	冯记沟变 515 冯镇线冯记沟 4 号公变	2024/10/24	10kV	32.46	81.14	50	7.55
809	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007332571	冯记沟变 515 冯镇线岔岱公变	2024/10/24	10kV	228.78	90.79	315	23.22
810	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007705274	冯记沟变 515 冯镇线岔岱养殖园区公变	2024/10/24	10kV	35.31	88.28	50	4.69
811	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007705280	冯记沟变 515 冯镇线井沟养殖园公变	2024/10/24	10kV	71.88	89.85	100	8.12

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
812	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007328821	月泉变 517 丁记掌线丁记掌公变	2024/10/24	10kV	123.82	77.39	200	36.18
813	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000004652360	冯记沟变 515 冯镇线强记滩养殖园区公变	2024/10/24	10kV	32.75	81.87	50	7.25
814	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000038902294	冯记沟变 515 冯镇线强记滩 3 号公变 1	2024/10/24	10kV	49.19	61.49	100	30.81
815	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000008668545	强滩变 515 闫兴庄线乔儿庄牛场公变	2024/10/24	10kV	303.87	94.96	400	16.13
816	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000038902292	冯记沟变 515 冯镇线麻黄梁公变	2024/10/24	10kV	72.96	91.2	100	7.04
817	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000149343805	强滩变 525 马儿庄线黎明养殖园区公变	2024/10/24	10kV	270.55	84.55	400	49.45
818	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000038902290	冯记沟变 515 冯镇线南滩公变 1	2024/10/24	10kV	116.47	72.79	200	43.53
819	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007747805	冯记沟变 515 冯镇线强记滩牛场公变	2024/10/24	10kV	275.24	86.01	400	44.76
820	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000007747918	冯记沟变 515 冯镇线强记滩牛场 2 号公变	2024/10/24	10kV	160	100	200	0
821	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000008192316	月泉变 517 丁记掌线牛记口子牛场公变	2024/10/24	10kV	147.09	91.93	200	12.91
822	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000005035835	冯记沟变 515 冯镇线岔岱养殖园区 2 号公变	2024/10/24	10kV	128.79	80.49	200	31.21
823	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000005036345	冯记沟变 512 三道井线冯记台养殖园区公变	2024/10/24	10kV	76.45	95.56	100	3.55
824	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000005036420	月泉变 517 丁记掌线杜圈养殖园区公变	2024/10/24	10kV	0	0	200	163.71
825	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000184315296	月泉变 517 丁记掌线杜圈 2 号公变	2024/10/24	10kV	85.11	53.2	200	74.89

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
826	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000038902296	冯记沟变 512 三道井线冯记台 1 号公变 1	2024/10/24	10kV	69.37	86.71	100	10.63
827	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000010548557	强滩变 515 闫兴庄线黑土坑公变	2024/10/24	10kV	49.8	62.25	100	30.2
828	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000033182717	强滩变 515 闫兴庄线梁台公变	2024/10/24	10kV	119.36	74.6	200	40.64
829	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000038902288	冯记沟变 515 冯镇线井沟 2 号公变	2024/10/24	10kV	123.62	77.26	200	36.38
830	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000033182719	强滩变 515 闫兴庄线烟墩山公变	2024/10/24	10kV	118.05	73.78	200	41.95
831	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000039333285	强滩变 525 马儿庄线叶儿庄牛场 1 号公变	2024/10/24	10kV	503.82	99.96	630	0.18
832	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000035957583	月泉变 517 丁记掌线丁记掌经济合作社公变	2024/10/24	10kV	316.82	99.01	400	3.18
833	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000033182713	强滩变 515 闫兴庄线张儿庄公变	2024/10/24	10kV	123.14	76.96	200	36.86
834	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000005760713	强滩变 515 闫兴庄线老盐池 2 号公变	2024/10/24	10kV	59.96	74.95	100	20.04
835	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000002958558	强滩变 515 闫兴庄线红墩子 1 号公变	2024/10/24	10kV	160	100	200	0
836	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000005131079	强滩变 525 马儿庄线鑫宇饲料加工厂 2 号公变	2024/10/24	10kV	243.4	76.06	400	76.6
837	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000004686487	强滩变 515 闫兴庄线平台光伏 2 号配变	2024/10/24	10kV	306.56	95.8	400	13.44
838	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000019693385	强滩变 525 马儿庄线桃胡台公变	2024/10/24	10kV	143.3	89.56	200	16.7
839	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29M00000001231625	强滩变 525 马儿庄线马儿庄 4 号公变	2024/10/24	10kV	213.38	84.67	315	38.63

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
840	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000153592785	强滩变 515 闫兴庄线上陵牛场 3 号公变	2024/10/24	10kV	59.08	18.46	400	260.92
841	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	冯记沟供电所	29MR0000194892238	强滩变 525 马儿庄线叶儿庄养殖园区 2 号公变	2024/10/24	10kV	64.08	40.05	200	95.92
842	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M00000002247760	凤凰变 516 凤庄线杜记沟公变	2024/10/24	10kV	150.19	93.87	200	9.81
843	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29MR0000032334713	凤凰变 516 凤庄线红土沟吊庄公变	2024/10/24	10kV	137.38	85.86	200	22.62
844	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M00000007117046	惠安堡变 523 惠农线社区 2 号配变	2024/10/24	10kV	121.92	76.2	200	38.08
845	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29MR0000140777272	凤凰变 516 凤庄线生态新村配变	2024/10/24	10kV	140.62	87.89	200	19.38
846	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29MR0000139921459	惠安堡变 526 惠镇线惠镇 20 号变	2024/10/24	10kV	290.56	90.8	400	29.44
847	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29MR0000187234465	凤凰变 516 凤庄线生态新村 11 号配变	2024/10/24	10kV	320	100	400	0
848	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29MR0000140777281	凤凰变 516 凤庄线小庄子 2#变	2024/10/24	10kV	146.37	91.48	200	13.63
849	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29MR0000144987902	惠安堡变 514 惠新线陈圈 2 号配变	2024/10/24	10kV	256.53	80.17	400	63.47
850	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M00000005102231	凤凰变 516 凤庄线小庄子吊庄 2 号公变	2024/10/24	10kV	37.36	46.7	100	42.64
851	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29MR0000185395554	凤凰变 515 凤惠线张儿庄公变	2024/10/24	10kV	76.64	95.8	100	3.36
852	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M00000002313147	凤凰变 516 凤庄线生态新村 3 号公变	2024/10/24	10kV	270.25	84.45	400	49.75
853	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M00000002313203	惠安堡变 526 惠镇线惠镇 15 号公变	2024/10/24	10kV	74.27	29.47	315	177.73

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
854	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M00000002313153	惠安堡变 526 惠镇线惠镇 3 号公变	2024/10/24	10kV	249.79	78.06	400	70.21
855	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M00000002313206	惠安堡变 523 惠农线赵儿庄公变	2024/10/24	10kV	36.48	91.2	50	3.52
856	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M00000002313247	惠安堡变 523 惠农线惠镇 14 号公变	2024/10/24	10kV	190.21	59.44	400	129.79
857	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29MR0000139921441	惠安堡变 526 惠镇线惠镇 22#变	2024/10/24	10kV	107.91	67.44	200	52.09
858	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M00000007840791	凤凰变 516 凤庄线大坝养殖园区公变	2024/10/24	10kV	62.93	78.67	100	17.07
859	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M00000009218276	凤凰变 516 凤庄线黄花产业园 1 号配电变压器	2024/10/24	10kV	460.08	91.29	630	43.92
860	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29MR0000185299589	惠安堡变 526 惠镇线社区 1 号配变	2024/10/24	10kV	203.61	63.63	400	116.39
861	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M00000009229358	凤凰变 516 凤庄线黄花产业园 2 号配电变压器	2024/10/24	10kV	442.04	87.71	630	61.96
862	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M00000009226687	凤凰变 516 凤庄线黄花产业园 3 号配电变压器	2024/10/24	10kV	417.4	82.82	630	86.6
863	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29MR0000021575460	惠安堡变 514 惠新线六斗公变	2024/10/24	10kV	108.75	67.97	200	51.25
864	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29MR0000145251961	惠安堡变 514 惠新线薛园子羊场公变	2024/10/24	10kV	122.84	76.77	200	37.16
865	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M00000007312727	惠安堡变 521 惠马线务工养殖园区公变	2024/10/24	10kV	140.1	87.56	200	19.9
866	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29MR0000141676227	凤凰变 516 凤庄线后一二公变	2024/10/24	10kV	81.54	50.96	200	78.46
867	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29MR0000032334479	惠安堡变 521 惠马线黄米沟公变	2024/10/24	10kV	131.84	82.4	200	28.16

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
868	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29MR0000032334407	惠安堡变 526 惠镇线惠镇 4 号公变	2024/10/24	10kV	105.86	33.08	400	214.14
869	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M00000007333736	惠安堡变 523 惠农线南梁 2 号公变	2024/10/24	10kV	74.99	46.87	200	85.01
870	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M00000007333768	惠安堡变 523 惠农线惠镇 8 号公变	2024/10/24	10kV	95.6	59.75	200	64.4
871	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29MR0000139921422	惠安堡变 526 惠镇线惠镇 23#变	2024/10/24	10kV	80.31	50.2	200	79.69
872	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M00000004458864	凤凰变 516 凤庄线大湾 2#公变	2024/10/24	10kV	64.22	80.28	100	15.78
873	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29MR0000034006419	凤凰变 516 凤庄线卓尔丰养殖园区 2 号公变	2024/10/24	10kV	247.93	77.48	400	72.07
874	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29MR0000143975151	惠安堡变 521 惠马线移民新村 3 号配变	2024/10/24	10kV	273.84	85.57	400	46.16
875	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29MR0000022168174	凤凰变 516 凤庄线万记源吊庄公变	2024/10/24	10kV	115.08	71.92	200	44.92
876	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M00000007680846	惠安堡变 514 惠新线惠新 2 号公变	2024/10/24	10kV	41.4	25.87	200	118.6
877	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M00000007680848	惠安堡变 514 惠新线惠新 3 号公变	2024/10/24	10kV	228.68	71.46	400	91.32
878	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M00000007682035	惠安堡变 526 惠镇线惠镇 1 号公变	2024/10/24	10kV	276.77	69.19	500	123.23
879	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M00000007682043	惠安堡变 526 惠镇线惠镇 10 号公变	2024/10/24	10kV	103.72	64.82	200	56.28
880	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M00000007682057	惠安堡变 526 惠镇线惠镇 9 号公变	2024/10/24	10kV	96.92	60.57	200	63.08
881	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M00000007682059	惠安堡变 526 惠镇线新居小区 1 号公变	2024/10/24	10kV	129.89	81.18	200	30.11

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
882	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7682061	惠安堡变 526 惠镇线新居小区 2 号公变	2024/10/24	10kV	140.25	87.66	200	19.75
883	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7682063	惠安堡变 526 惠镇线惠镇 7 号公变	2024/10/24	10kV	422.78	83.88	630	81.22
884	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7682067	惠安堡变 526 惠镇线惠镇 16 号公变	2024/10/24	10kV	202.76	80.46	315	49.24
885	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7682069	惠安堡变 526 惠镇线惠镇 11 号公变	2024/10/24	10kV	39.56	24.72	200	120.44
886	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7682073	惠安堡变 526 惠镇线惠镇 5 号公变	2024/10/24	10kV	258.59	64.65	500	141.41
887	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7682075	惠安堡变 526 惠镇线惠镇 6 号公变	2024/10/24	10kV	144.33	45.1	400	175.67
888	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7680866	凤凰变 516 凤庄线余井公变	2024/10/24	10kV	33.59	83.98	50	6.41
889	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681555	凤凰变 515 凤惠线茂茂滩公变	2024/10/24	10kV	32.01	40.02	100	47.99
890	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681557	凤凰变 516 凤庄线曹圈 1 号公变	2024/10/24	10kV	98.91	61.82	200	61.09
891	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681559	凤凰变 516 凤庄线西宁堡 2 号公变	2024/10/24	10kV	129.45	80.91	200	30.55
892	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681561	凤凰变 516 凤庄线焦记畔公变	2024/10/24	10kV	61.9	77.37	100	18.1
893	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681563	凤凰变 516 凤庄线生态新村 4 号公变	2024/10/24	10kV	137.34	85.84	200	22.66
894	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681565	凤凰变 516 凤庄线养殖园区 5 号公变	2024/10/24	10kV	148.86	74.43	250	51.14
895	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681567	凤凰变 516 凤庄线养殖园区 6 号公变	2024/10/24	10kV	0	0	200	170.24

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
896	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681571	凤凰变 516 凤庄线养殖园区 1 号公变	2024/10/24	10kV	155.88	97.42	200	4.12
897	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681573	凤凰变 516 凤庄线养殖园区 2 号公变	2024/10/24	10kV	44.23	55.29	100	35.77
898	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681575	凤凰变 516 凤庄线养殖园区 3 号公变	2024/10/24	10kV	139.95	87.47	200	20.05
899	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681577	凤凰变 515 凤惠线杨儿庄公变	2024/10/24	10kV	36.08	45.1	100	43.92
900	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681579	凤凰变 516 凤庄线麻一、二公变	2024/10/24	10kV	60	37.5	200	100
901	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681581	凤凰变 516 凤庄线杨儿庄吊庄公变	2024/10/24	10kV	151.46	60.1	315	100.54
902	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681583	凤凰变 516 凤庄线后一、二公变	2024/10/24	10kV	75.94	47.46	200	84.06
903	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681585	凤凰变 516 凤庄兴民五公变	2024/10/24	10kV	24.77	61.93	50	15.23
904	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681587	凤凰变 516 凤庄线新庄公变	2024/10/24	10kV	34.25	85.62	50	5.75
905	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681589	凤凰变 516 凤庄线小庄子公变	2024/10/24	10kV	272.7	85.22	400	47.3
906	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681591	凤凰变 516 凤庄线小庄子养殖园区公变	2024/10/24	10kV	177.92	88.96	250	22.08
907	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681593	凤凰变 516 凤小庄子吊庄公变	2024/10/24	10kV	98.38	61.49	200	61.62
908	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681595	凤凰变 516 凤庄线西宁堡 1 号公变	2024/10/24	10kV	59.68	74.61	100	20.32
909	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681597	凤凰变 516 凤庄西宁堡吊庄公变	2024/10/24	10kV	112.17	70.11	200	47.83

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
910	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681601	惠安堡变 514 惠新线苏河公变	2024/10/24	10kV	54.17	67.71	100	25.83
911	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681603	惠安堡变 514 惠新线苏吊办公变	2024/10/24	10kV	57.16	71.45	100	22.84
912	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681605	凤凰变 516 凤庄大庄子公变	2024/10/24	10kV	31.99	39.99	100	48.01
913	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681607	凤凰变 516 凤庄生态新村 5 号公变	2024/10/24	10kV	287.74	89.92	400	32.26
914	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681609	凤凰变 516 凤庄生态新村 8 号公变	2024/10/24	10kV	248.55	77.67	400	71.45
915	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681611	凤凰变 516 凤庄生态新村 9 号公变	2024/10/24	10kV	269.25	84.14	400	50.75
916	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681615	凤凰变 516 凤庄生态新村 6 号公变	2024/10/24	10kV	236.98	94.04	315	15.02
917	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681619	凤凰变 516 凤庄线生态新村 2 号公变	2024/10/24	10kV	267.87	83.71	400	52.13
918	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681623	凤凰变 516 凤庄线生态新村 1 号公变	2024/10/24	10kV	286.47	89.52	400	33.53
919	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681625	凤凰变 516 凤庄线生态新村 10 号公变	2024/10/24	10kV	294.76	92.11	400	25.24
920	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681627	凤凰变 515 凤惠线沙沟公变	2024/10/24	10kV	13.02	32.56	50	26.98
921	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681629	惠安堡变 514 惠新线任圈公变	2024/10/24	10kV	28.97	72.41	50	11.03
922	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681631	惠安堡变 514 惠新线汪记河沿吊庄公变	2024/10/24	10kV	187.22	74.29	315	64.78
923	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681633	惠安堡变 514 惠新线潘儿庄公变	2024/10/24	10kV	37.59	46.99	100	42.41

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
924	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681635	凤凰变 516 凤庄麻九、十公变	2024/10/24	10kV	74.61	46.63	200	85.39
925	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681639	凤凰变 516 凤庄刘世咀公变	2024/10/24	10kV	50.52	63.14	100	29.48
926	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681641	凤凰变 516 凤庄线刘世咀吊庄公变	2024/10/24	10kV	46.18	57.73	100	33.82
927	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681643	凤凰变 516 凤庄线林泉公变	2024/10/24	10kV	159.88	99.92	200	0.12
928	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681645	凤凰变 516 凤庄线狼布掌养吊庄公变	2024/10/24	10kV	114.86	71.79	200	45.14
929	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681647	凤凰变 516 凤庄线狼布掌养殖园区公变	2024/10/24	10kV	140.67	70.34	250	59.33
930	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681649	凤凰变 516 凤庄线回民队公变	2024/10/24	10kV	43.63	54.54	100	36.37
931	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7836430	凤凰变 516 凤庄线红土沟公变	2024/10/24	10kV	52.67	65.84	100	27.33
932	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681655	凤凰变 516 凤庄线关记台吊庄公变	2024/10/24	10kV	125.18	78.24	200	34.82
933	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681659	凤凰变 515 凤惠线洪涝池公变	2024/10/24	10kV	66.67	83.34	100	13.33
934	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 6600713	凤凰变 515 凤惠线武新庄公变	2024/10/24	10kV	54.27	67.84	100	25.73
935	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681663	凤凰变 516 凤庄线郝记台公变	2024/10/24	10kV	33.9	84.75	50	6.1
936	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681665	凤凰变 516 凤庄线郝记山公变	2024/10/24	10kV	63.42	79.27	100	16.58
937	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681667	凤凰变 516 凤庄线富山五公变	2024/10/24	10kV	269.16	84.11	400	50.84

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
938	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681669	凤凰变 516 凤庄线杜记沟吊庄公变	2024/10/24	10kV	135.95	84.97	200	24.06
939	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681671	凤凰变 516 凤庄线大庄子吊庄公变	2024/10/24	10kV	96.35	60.22	200	63.65
940	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681673	凤凰变 516 凤庄线大湾公变	2024/10/24	10kV	67.23	84.04	100	12.77
941	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681675	凤凰变 516 凤庄线曹圈 4 号公变	2024/10/24	10kV	48.78	60.97	100	31.22
942	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681677	凤凰变 516 凤庄线曹圈 3 号公变	2024/10/24	10kV	0	0	100	90.36
943	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681679	凤凰变 516 凤庄线曹圈 2 号公变	2024/10/24	10kV	93.76	58.6	200	66.24
944	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681683	凤凰变 515 凤惠线沟边公变	2024/10/24	10kV	18.45	76.87	30	5.55
945	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681685	惠安堡变 514 惠新线八斗公变	2024/10/24	10kV	23.45	58.62	50	16.55
946	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681687	惠安堡变 514 惠新线畔西公变	2024/10/24	10kV	51.44	64.3	100	28.56
947	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7681689	凤凰变 516 凤庄线生态新村 7 号公变	2024/10/24	10kV	182.49	91.25	250	17.51
948	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 6600479	惠安堡变 521 惠马线陈大梁 1 号公变	2024/10/24	10kV	67	83.75	100	13
949	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 7682055	惠安堡变 521 惠马线陈西公变	2024/10/24	10kV	221.15	87.76	315	30.85
950	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 6601140	惠安堡变 521 惠马线移民新村 2 号公变	2024/10/24	10kV	102.97	64.36	200	57.03
951	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M0000000 6650301	惠安堡变 514 惠新线陈圈公变	2024/10/24	10kV	407.65	80.88	630	96.35

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
952	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M00000006652833	惠安堡变514惠新线惠镇12号公变	2024/10/24	10kV	122.97	76.86	200	37.03
953	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M00000007336893	凤凰变516凤庄线回民队2号公变	2024/10/24	10kV	119.78	74.86	200	40.22
954	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29MR0000141007019	惠安堡变526惠镇线惠镇21#变	2024/10/24	10kV	51.84	32.4	200	108.16
955	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29MR0000127367991	凤凰变516凤庄线后三四公变	2024/10/24	10kV	66.78	41.74	200	93.22
956	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29MR0000145001949	凤凰变516凤庄线杜记沟吊庄2号配变	2024/10/24	10kV	268.18	83.81	400	51.82
957	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M00000002385615	惠安堡变514惠新线惠新1号公变	2024/10/24	10kV	126.6	79.12	200	33.4
958	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M00000005085714	凤凰变516凤庄线郭东洼吊庄公变	2024/10/24	10kV	134.61	84.13	200	25.39
959	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29MR0000022168177	凤凰变515凤惠线曹记洼洼公变	2024/10/24	10kV	105.9	66.19	200	54.1
960	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29MR0000032334443	惠安堡变526惠镇线惠镇2号公变	2024/10/24	10kV	230.24	71.95	400	89.76
961	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29MR0000034006412	凤凰变516凤庄线卓尔丰养殖园区公变	2024/10/24	10kV	305.97	95.62	400	14.03
962	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29MR0000032259142	凤凰变515凤惠线苦水井公变	2024/10/24	10kV	136.6	85.38	200	23.4
963	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29MR0000185148020	凤凰变515凤惠线曹记洼洼2号公变	2024/10/24	10kV	122.1	76.32	200	37.9
964	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M00000006352038	凤凰变515凤惠线洪涝池2号公变	2024/10/24	10kV	159.75	99.84	200	0.25
965	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M00000005195680	惠安堡变521惠马线黄米沟养殖园区公变	2024/10/24	10kV	112.99	70.62	200	47.01

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
966	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29M00000006600246	惠安堡变 523 惠农线薛园子公变	2024/10/24	10kV	164.21	51.32	400	155.79
967	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	惠安堡供电所	29MR0000144534009	惠安堡变 526 惠镇线惠镇 17 号箱式变压器	2024/10/24	10kV	264.67	52.51	630	239.33
968	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29MR0000234506757	谢儿渠变 514 李新庄线谢儿渠村公变	2024/10/24	10kV	22.17	55.43	50	17.83
969	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000001244157	谢儿渠变 514 李新庄线下高窑养殖园区公变	2024/10/24	10kV	313.57	97.99	400	6.43
970	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000001244661	谢儿渠变 514 李新庄线西掌村公变	2024/10/24	10kV	66.4	83.01	100	13.6
971	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000009813528	谢儿渠变 515 麻黄山线前源村公变	2024/10/24	10kV	146.58	91.61	200	13.42
972	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000009813532	谢儿渠变 515 麻黄山线贺渠村公变	2024/10/24	10kV	137.53	85.96	200	22.47
973	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000005431261	麻乡变 512 潘山线余堡子 2#公变	2024/10/24	10kV	243.46	96.61	315	8.54
974	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000007316434	麻乡变 512 潘山线沙腰岘学校公变	2024/10/24	10kV	195.15	97.57	250	4.85
975	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000007316502	麻乡变 512 潘山线沙崾岘村 2#公变	2024/10/24	10kV	157.56	98.47	200	2.44
976	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000007317550	谢儿渠变 516 后洼线文掌村公变	2024/10/24	10kV	19.86	49.66	50	20.14
977	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000007317664	麻乡变 513 史记湾线李源畔村 2#公变	2024/10/24	10kV	28.46	71.14	50	11.54
978	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000009171232	谢儿渠变 10kV515 麻黄山线前源 2 号配变	2024/10/24	10kV	72.29	90.37	100	7.71
979	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000008003383	谢儿渠变 515 麻黄山线麻黄山 4#公变	2024/10/24	10kV	252.68	78.96	400	67.32

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
980	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000001281601	麻乡变512潘山线棉朋洼村公变	2024/10/24	10kV	39.97	99.92	50	0.03
981	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006669116	麻乡变512潘山线包源2号公变	2024/10/24	10kV	243.39	96.58	315	8.61
982	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006669123	麻乡变512潘山线打虎店2号公变	2024/10/24	10kV	39.96	99.9	50	0.04
983	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006669766	麻乡变512潘山线沙腰岘3号公变	2024/10/24	10kV	72.88	91.1	100	7.12
984	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006669523	麻乡变513史记湾线松腰岘2号公变	2024/10/24	10kV	63.19	78.99	100	16.81
985	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006669769	麻乡变513史记湾线曾记畔2号公变	2024/10/24	10kV	69.67	87.08	100	10.34
986	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29MR0000156552063	麻乡变513史记湾线李塬畔三号配变	2024/10/24	10kV	316.84	99.01	400	3.16
987	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000009351571	谢儿渠变10kV515麻黄山线麻黄山5号配变	2024/10/24	10kV	41.45	51.81	100	38.55
988	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000007324638	谢儿渠变516后洼线井沟畔2#公变	2024/10/24	10kV	36.75	91.86	50	3.26
989	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000007303705	谢儿渠变515麻黄山线李记畔村公变	2024/10/24	10kV	21.49	53.73	50	18.51
990	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000007303708	谢儿渠变515麻黄山线阳山养殖厂公变	2024/10/24	10kV	34.72	86.8	50	5.28
991	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29MR0000225147480	谢儿渠变515麻黄山线松记水村公变	2024/10/24	10kV	138.01	86.26	200	21.99
992	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29MR0000233110337	谢儿渠变515麻黄山线杨沙沟村公变	2024/10/24	10kV	45.44	56.81	100	34.56
993	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000007404927	麻乡变513史记湾线张南沟村2#公变	2024/10/24	10kV	32.75	81.88	50	7.25

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
994	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 7404929	谢儿渠变 516 后洼线胶泥湾村 2#公变	2024/10/24	10kV	22.55	56.38	50	17.45
995	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 7404931	麻乡变 512 潘山线余洼子村 2#公变	2024/10/24	10kV	36.81	92.02	50	3.19
996	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 7404987	麻乡变 512 潘山线阳岗村 2#公变	2024/10/24	10kV	124.07	96.93	160	3.93
997	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 7404989	麻乡变 512 潘山线天子村公变	2024/10/24	10kV	34.11	85.27	50	5.89
998	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 7405506	谢儿渠变 515 麻黄山线景新庄村公变	2024/10/24	10kV	30.54	76.35	50	9.46
999	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 7405508	谢儿渠变 515 麻黄山线松记水村 2#公变	2024/10/24	10kV	21.18	52.96	50	18.82
1000	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 7405510	谢儿渠变 515 麻黄山线杨氖窑村公变	2024/10/24	10kV	20.25	50.63	50	19.75
1001	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 7405512	谢儿渠变 515 麻黄山线李记畔村 2#公变	2024/10/24	10kV	27.81	69.52	50	12.19
1002	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 7405514	谢儿渠变 515 麻黄山线阳山村 2#公变	2024/10/24	10kV	71.96	89.95	100	8.04
1003	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 7405516	谢儿渠变 515 麻黄山线惠记畔村公变	2024/10/24	10kV	23.54	58.84	50	16.46
1004	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 7405682	谢儿渠变 514 李新庄线胶泥湾村公变	2024/10/24	10kV	29.3	73.25	50	10.7
1005	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 7405684	谢儿渠变 514 李新庄线堡子塘村公变	2024/10/24	10kV	306.06	95.64	400	13.94
1006	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 7405686	谢儿渠变 514 李新庄线井滩子村 2#公变	2024/10/24	10kV	31.81	79.53	50	8.19
1007	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 6614141	谢儿渠变 515 麻黄山线饶平庄村公变	2024/10/24	10kV	51.44	64.3	100	28.56

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1008	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006615963	谢儿渠变515麻黄山线贺新庄村公变	2024/10/24	10kV	11.79	29.49	50	28.21
1009	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29MR0000225147479	谢儿渠变515麻黄山线高记沟村公变	2024/10/24	10kV	138.72	86.7	200	21.28
1010	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29MR0000224977240	谢儿渠变515麻黄山线大路洼村公变	2024/10/24	10kV	133.05	83.15	200	26.95
1011	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006616355	谢儿渠变515麻黄山线段头咀村公变	2024/10/24	10kV	35.68	89.19	50	4.32
1012	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006617054	谢儿渠变515麻黄山线营盘山村公变	2024/10/24	10kV	23.33	58.32	50	16.67
1013	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000000062856	谢儿渠变515麻黄山线马儿庄村公变	2024/10/24	10kV	55.46	69.33	100	24.54
1014	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006618305	谢儿渠变515麻黄山线张记洼子村公变	2024/10/24	10kV	26.33	65.82	50	13.67
1015	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006618376	谢儿渠变515麻黄山线马记口子村公变	2024/10/24	10kV	0.44	1.1	50	39.56
1016	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29MR0000233028179	谢儿渠变515麻黄山线黄羊岭村公变	2024/10/24	10kV	24.32	60.81	50	15.68
1017	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006619586	谢儿渠变515麻黄山线阳山村公变	2024/10/24	10kV	63.89	79.86	100	16.11
1018	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006619983	谢儿渠变515麻黄山线寺儿掌村公变	2024/10/24	10kV	248.88	98.76	315	3.12
1019	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006620220	谢儿渠变515麻黄山线麻黄山村3#公变	2024/10/24	10kV	255.96	79.99	400	64.04
1020	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006620951	谢儿渠变515麻黄山线麻黄山村1#公变	2024/10/24	10kV	259.34	81.04	400	60.66
1021	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006621126	谢儿渠变515麻黄山线高崾岘村公变	2024/10/24	10kV	65.42	81.78	100	14.58

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1022	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006622157	谢儿渠变515麻黄山线麻黄山村2#公变	2024/10/24	10kV	196.64	61.45	400	123.36
1023	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006622869	谢儿渠变514李新庄线何新庄村公变	2024/10/24	10kV	67.09	83.86	100	12.91
1024	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000007351426	谢儿渠变514李新庄线阳洼村公变	2024/10/24	10kV	25.29	63.22	50	14.71
1025	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006623350	谢儿渠变514李新庄线何记山村公变	2024/10/24	10kV	27.34	34.18	100	52.66
1026	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006624901	谢儿渠变514李新庄线佘记洼子村公变	2024/10/24	10kV	17.82	44.55	50	22.18
1027	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006625090	谢儿渠变514李新庄线康掌村公变	2024/10/24	10kV	126.23	98.62	160	1.77
1028	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006625294	谢儿渠变514李新庄线上高窑村公变	2024/10/24	10kV	31.47	78.67	50	8.53
1029	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006625596	谢儿渠变514李新庄线郭记洼子村公变	2024/10/24	10kV	26.26	65.66	50	13.74
1030	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006625708	谢儿渠变514李新庄线井滩子村1#公变	2024/10/24	10kV	31.91	79.77	50	8.09
1031	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006626642	谢儿渠变514李新庄线凉风掌村公变	2024/10/24	10kV	55.14	68.93	100	24.86
1032	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006626805	谢儿渠变514李新庄线燕儿台村公变	2024/10/24	10kV	107.11	83.68	160	20.89
1033	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006627154	谢儿渠变514李新庄线桑堡子村公变	2024/10/24	10kV	84.12	84.12	125	15.88
1034	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006627854	谢儿渠变514李新庄线管记掌村公变	2024/10/24	10kV	67.76	84.7	100	12.24
1035	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006628318	谢儿渠变514李新庄线上甘沟村公变	2024/10/24	10kV	0	0	50	44.9

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1036	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006628676	谢儿渠变 514 李新庄线白记洼子村公变	2024/10/24	10kV	247.88	98.37	315	4.12
1037	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006629488	谢儿渠变 514 李新庄线韩渠子村公变	2024/10/24	10kV	248.15	98.47	315	3.85
1038	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006629663	谢儿渠变 514 李新庄线门坎岭子村公变	2024/10/24	10kV	247.01	98.02	315	4.99
1039	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006629923	谢儿渠变 514 李新庄线刘记口子村公变	2024/10/24	10kV	57.26	71.58	100	22.74
1040	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006630071	谢儿渠变 514 李新庄线白草岭子村公变	2024/10/24	10kV	124.64	97.38	160	3.36
1041	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006630615	谢儿渠变 514 李新庄线李记沟村公变	2024/10/24	10kV	246.33	97.75	315	5.67
1042	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006631714	谢儿渠变 514 李新庄线石葱湾村公变	2024/10/24	10kV	28.08	70.2	50	11.92
1043	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006631965	谢儿渠变 514 李新庄线沙坡子村公变	2024/10/24	10kV	28.33	70.82	50	11.67
1044	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006632230	谢儿渠变 514 李新庄线天池塘村公变	2024/10/24	10kV	185.48	92.74	250	14.52
1045	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006632803	谢儿渠变 514 李新庄线巴儿掌村公变	2024/10/24	10kV	32.77	81.93	50	7.23
1046	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006635060	谢儿渠变 514 李新庄线下甘沟村公变	2024/10/24	10kV	23.75	59.36	50	16.25
1047	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006635257	谢儿渠变 514 李新庄线陈记洼子村公变	2024/10/24	10kV	28.76	71.91	50	11.24
1048	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29MR0000234506758	谢儿渠变 514 李新庄线李新庄村公变	2024/10/24	10kV	8.29	20.72	50	31.71
1049	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006635814	谢儿渠变 514 李新庄线新庄子村公变	2024/10/24	10kV	54.4	68.01	100	25.6

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1050	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006636003	谢儿渠变 514 李新庄线赵记湾村公变	2024/10/24	10kV	213.29	84.64	315	38.71
1051	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006676720	麻乡变 512 潘山线海菜坪村公变	2024/10/24	10kV	240.27	95.35	315	11.73
1052	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000002378037	麻乡变 512 潘山线余堡子村公变	2024/10/24	10kV	53.63	67.04	100	26.37
1053	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006677169	麻乡变 512 潘山线穆源村公变	2024/10/24	10kV	156.97	78.48	250	43.04
1054	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006678046	谢儿渠变 516 后洼线王新庄村公变	2024/10/24	10kV	27.55	68.87	50	12.45
1055	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006678264	谢儿渠变 516 后洼线冯崾岘村公变	2024/10/24	10kV	312.71	97.72	400	7.29
1056	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006678639	谢儿渠变 516 后洼线刘记山村公变	2024/10/24	10kV	303.56	94.86	400	16.44
1057	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006679112	谢儿渠变 516 后洼线井沟畔村公变	2024/10/24	10kV	33.26	83.14	50	6.74
1058	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006679966	麻乡变 513 史记湾线史记湾村公变	2024/10/24	10kV	19	23.75	100	61
1059	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006680764	谢儿渠变 516 后洼线康台村公变	2024/10/24	10kV	248.32	98.54	315	3.68
1060	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006680886	麻乡变 513 史记湾线谢畔子村公变	2024/10/24	10kV	319.92	99.98	400	0.08
1061	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006680901	麻乡变 513 史记湾线刘记洼村公变	2024/10/24	10kV	194.58	97.29	250	5.42
1062	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29MR0000192391929	麻乡变 513 史记湾线松崾岘村公变	2024/10/24	10kV	139.01	86.88	200	20.99
1063	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006681612	麻乡变 513 史记湾线杨圈山村公变	2024/10/24	10kV	25.74	32.18	100	54.26

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1064	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 6682196	麻乡变 513 史记湾线曾记畔村公变	2024/10/24	10kV	30.45	76.13	50	9.55
1065	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 6682591	麻乡变 513 史记湾线刘峁庄村公变	2024/10/24	10kV	25.83	64.58	50	14.17
1066	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 6683757	谢儿渠变 516 后洼线马记畔子村公变	2024/10/24	10kV	33.83	84.58	50	6.17
1067	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000001 0565082	谢儿渠变 516 后洼线崖阳峁村公变	2024/10/24	10kV	66.75	83.44	100	13.25
1068	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 6684286	谢儿渠变 516 后洼线陈记山村公变	2024/10/24	10kV	70.04	87.55	100	9.96
1069	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 6684894	麻乡变 512 潘山线史火场村公变	2024/10/24	10kV	8.31	20.78	50	31.69
1070	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 6685641	谢儿渠变 516 后洼线胶泥湾村 1#公变	2024/10/24	10kV	24.16	60.39	50	15.84
1071	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 6685765	谢儿渠变 516 后洼线青山村公变	2024/10/24	10kV	317.46	99.21	400	2.54
1072	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 6687955	麻乡变 512 潘山线中滩村公变	2024/10/24	10kV	240.55	95.46	315	11.45
1073	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 6688194	麻乡变 512 潘山线打虎店村公变	2024/10/24	10kV	34.59	86.48	50	5.41
1074	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 6688434	麻乡变 512 潘山线余洼子村公变	2024/10/24	10kV	35.7	89.26	50	4.3
1075	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 6688839	麻乡变 512 潘山线周大坝村公变	2024/10/24	10kV	157.54	98.46	200	2.46
1076	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 6690103	麻乡变 512 潘山线白记滩村公变	2024/10/24	10kV	63.17	78.96	100	16.83
1077	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 6690270	麻乡变 512 潘山线徐畔子村公变	2024/10/24	10kV	19.06	47.65	50	20.94

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1078	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 6690340	麻乡变 512 潘山线马会台村公变	2024/10/24	10kV	13.38	33.45	50	26.62
1079	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 6690425	麻乡变 512 潘山线豆角咀村公变	2024/10/24	10kV	32.46	81.15	50	7.54
1080	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 6690590	麻乡变 512 潘山线白土峁村公变	2024/10/24	10kV	16.42	68.42	30	7.58
1081	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 6690851	麻乡变 512 潘山线史疙崂村公变	2024/10/24	10kV	35.29	88.22	50	4.71
1082	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 6690860	麻乡变 512 潘山线赵山村公变	2024/10/24	10kV	31.8	79.49	50	8.2
1083	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 6691037	麻乡变 512 潘山线后洼村 2#公变	2024/10/24	10kV	113.61	71.01	200	46.39
1084	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 6691175	麻乡变 512 潘山线沙崾岘村公变	2024/10/24	10kV	179.27	89.64	250	20.73
1085	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 7681599	麻乡变 512 潘山线郭堡子村公变	2024/10/24	10kV	66.87	83.58	100	13.13
1086	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29MR00001 70623547	麻乡变 512 潘山线阳岗村公变	2024/10/24	10kV	101.25	63.28	200	58.75
1087	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 6693038	麻乡变 512 潘山线沙源村公变	2024/10/24	10kV	240.13	95.29	315	11.87
1088	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 6693243	麻乡变 512 潘山线后洼村 1#公变	2024/10/24	10kV	167.58	66.5	315	84.42
1089	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 6693583	谢儿渠变 516 后洼线三叉路口村公变	2024/10/24	10kV	21.86	54.66	50	18.14
1090	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 6693617	谢儿渠变 516 后洼线马如山公变	2024/10/24	10kV	122.44	95.66	160	5.56
1091	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M0000000 6694190	麻乡变 513 史记湾线张伙场村公变	2024/10/24	10kV	157.98	98.74	200	2.02

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1092	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000010551317	麻乡变513史记湾线李源畔村1#公变	2024/10/24	10kV	121.38	75.87	200	38.62
1093	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000004963612	麻乡变512潘山线后洼村3#公变	2024/10/24	10kV	139.48	87.17	200	20.52
1094	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000010561798	谢儿渠变514李新庄线下高腰配变	2024/10/24	10kV	138.44	86.52	200	21.56
1095	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29MR0000033201798	麻乡变512潘山线包源村公变	2024/10/24	10kV	143.5	89.69	200	16.5
1096	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000010563960	麻乡变513史记湾线张南沟村1#公变	2024/10/24	10kV	66.7	83.37	100	13.31
1097	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000010564426	麻乡变512潘山线潘山村公变	2024/10/24	10kV	69.71	87.14	100	10.29
1098	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000010564753	麻乡变512潘山线唐平庄村公变	2024/10/24	10kV	111.44	69.65	200	48.56
1099	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29MR0000002401240	麻乡变512潘山线唐平庄2号配变	2024/10/24	10kV	73.79	92.24	100	6.21
1100	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000010564590	谢儿渠变514李新庄线何新庄羊场配变	2024/10/24	10kV	80	100	100	0
1101	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000010564593	谢儿渠变514李新庄线张新庄配变	2024/10/24	10kV	74.42	93.02	100	5.58
1102	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000006683834	谢儿渠变514李新庄线赵记湾3号配变	2024/10/24	10kV	38.04	95.11	50	1.96
1103	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000010564617	谢儿渠变516后洼线井沟畔3号配变	2024/10/24	10kV	155.52	97.2	200	4.48
1104	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000010564620	谢儿渠变516后洼线胶泥湾3号配变	2024/10/24	10kV	75.44	94.3	100	4.56
1105	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29MR0000002289466	谢儿渠变515麻黄山线段头咀2号公变	2024/10/24	10kV	67.82	84.77	100	12.18

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1106	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29MR0000002289467	谢儿渠变 515 麻黄山线惠记畔 2 号公变	2024/10/24	10kV	154.26	96.42	200	5.74
1107	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	麻黄山供电所	29M00000010565096	谢儿渠变 514 李新庄线下高窑牛场配变	2024/10/24	10kV	144.55	90.34	200	15.45
1108	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007838036	大水坑变 517 宋碱线星月泰养殖园区公变	2024/10/24	10kV	53.26	33.29	200	106.74
1109	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007330864	大水坑变 517 宋碱线张旧庄养殖园区公变	2024/10/24	10kV	149.66	93.54	200	10.34
1110	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007838040	大水坑变 517 宋碱线森林养殖园区公变	2024/10/24	10kV	74.22	46.39	200	85.78
1111	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007838386	红井子变 514 二道沟线红西公变	2024/10/24	10kV	155.53	61.72	315	96.47
1112	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007838388	红井子变 514 二道沟线老政府机关公变	2024/10/24	10kV	51.82	64.78	100	28.18
1113	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007838390	红井子变 514 二道沟线中学机关公变	2024/10/24	10kV	53.54	66.93	100	26.46
1114	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007838392	红井子变 514 二道沟线红东公变	2024/10/24	10kV	62.24	77.8	100	17.76
1115	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007838396	红井子变 514 二道沟线甜水河公变	2024/10/24	10kV	61.08	76.35	100	18.92
1116	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000002456975	红井子变 514 二道沟线马坊 2 号公变	2024/10/24	10kV	153.15	60.77	315	98.85
1117	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29MR0000133909295	摆宴井变 514 沟口线向阳西 2 号公变	2024/10/24	10kV	71.32	89.14	100	8.69
1118	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000005351669	大水坑变 517 宋碱线梅记渠 2#公变	2024/10/24	10kV	70.37	87.96	100	9.63
1119	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29MR0000197509065	大水坑变 517 宋碱线新泉井 2 号公变	2024/10/24	10kV	301.26	94.14	400	18.74

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1120	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29MR0000032437290	摆宴井变 514 沟口线摆宴井东公变	2024/10/24	10kV	129.63	81.02	200	30.37
1121	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007192091	红井子变 514 二道沟线二道沟牛场公变	2024/10/24	10kV	57.34	71.68	100	22.66
1122	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29MR0000180516553	红井子变 514 二道沟线石山沟 2 号公变	2024/10/24	10kV	38	23.75	200	122
1123	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000009162101	大水坑变 514 草原站线向阳养殖园区公变	2024/10/24	10kV	146	91.25	200	14
1124	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000010512617	大水坑变 514 草原站线道沟服务区西充电桩箱变配电变压器	2024/10/24	10kV	186.32	58.22	400	133.68
1125	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000005658514	大水坑变 515 大镇线西街 2#公变	2024/10/24	10kV	76.83	24.01	400	243.17
1126	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000010516693	大水坑变 514 草原站线道沟服务区东充电桩箱变配电变压器	2024/10/24	10kV	182.48	57.02	400	137.52
1127	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000000495203	红井子变 513 苏老庄线史堡子 2 号公变	2024/10/24	10kV	70.71	88.39	100	9.29
1128	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29MR0000211167496	大水坑变 528 镇东线二中后 3 号公变	2024/10/24	10kV	190.42	59.51	400	129.58
1129	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000010449807	大水坑变 10kV517 宋碱线朱新庄 1#配变	2024/10/24	10kV	59.12	73.9	100	20.88
1130	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007637591	摆宴井变 514 沟口线孙记沟 3 号公变	2024/10/24	10kV	160	100	200	0
1131	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007637593	摆宴井变 514 沟口线孙记沟 2 号公变	2024/10/24	10kV	160	100	200	0
1132	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007637598	大水坑变 517 宋碱线任新庄 3 号公变	2024/10/24	10kV	39.45	98.61	50	0.56
1133	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000005669705	大水坑变 517 宋碱线马儿沟 2#公变	2024/10/24	10kV	45.64	57.06	100	34.36

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1134	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007637600	大水坑变 517 宋碱线柳叶洼 2 号公变	2024/10/24	10kV	80	100	100	0
1135	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007637820	大水坑变 517 宋碱线碱沟子 2 号公变	2024/10/24	10kV	80	100	100	0
1136	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007637602	大水坑变 517 宋碱线南王场 1#公变	2024/10/24	10kV	40	100	50	0
1137	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007637822	大水坑变 517 宋碱线南王场 2#公变	2024/10/24	10kV	39.98	99.95	50	0.02
1138	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007637828	大水坑变 517 宋碱线北王场 2 号公变	2024/10/24	10kV	72.51	90.63	100	7.49
1139	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000009753120	摆宴井变 514 沟口线牛皮沟 2#公变	2024/10/24	10kV	137.18	85.74	200	22.82
1140	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000009753121	红井子变 513 苏老庄线高新庄 2 号公变	2024/10/24	10kV	65.09	81.36	100	14.91
1141	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000009753123	红井子变 513 苏老庄线高火场 2 号公变	2024/10/24	10kV	78.09	97.61	100	1.91
1142	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007331756	红井子变 513 苏老庄线罗渠 2 号公变	2024/10/24	10kV	40.38	50.47	100	39.62
1143	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29MR0000182660197	大水坑变 517 宋碱线东队养殖园区公变	2024/10/24	10kV	316.8	99	400	3.2
1144	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29MR0000032437292	摆宴井变 514 沟口线宋红沟公变	2024/10/24	10kV	136.46	85.29	200	23.54
1145	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000001288141	摆宴井变 514 沟口线宋红沟 2#公变	2024/10/24	10kV	67.31	84.13	100	12.69
1146	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000001288129	红井子变 514 二道沟线二道沟 2#公变	2024/10/24	10kV	59.92	74.89	100	20.09
1147	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000001288132	大水坑变 514 草原站线孙儿庄 2 号公变	2024/10/24	10kV	69.53	86.91	100	10.47

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1148	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000001288135	大水坑变 517 宋碱线断兔沟 2#公变	2024/10/24	10kV	59.86	74.83	100	20.14
1149	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000001288163	大水坑变 517 宋碱线观音峁 2#公变	2024/10/24	10kV	74.68	93.35	100	5.32
1150	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000001288167	大水坑变 517 宋碱线宋堡子 2#公变	2024/10/24	10kV	64.06	80.07	100	15.95
1151	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000004606216	摆宴井变 514 沟口线摆宴井公变	2024/10/24	10kV	142.69	89.18	200	17.31
1152	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000010454320	大水坑变 10kV515 大镇线大水坑公租房箱变配电变压器	2024/10/24	10kV	501.52	99.51	630	2.48
1153	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000010455346	大水坑变 514 草原站线东雪亮子 1 号公变	2024/10/24	10kV	60.37	75.46	100	19.63
1154	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29MR0000171567554	大水坑变 514 草原站线上台子牧场公变	2024/10/24	10kV	305.7	95.53	400	14.3
1155	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000005955677	大水坑变 517 宋碱线莎草湾 2#公变	2024/10/24	10kV	79.91	99.89	100	0.09
1156	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000005955679	大水坑变 514 草原站线水坑 2 号公变	2024/10/24	10kV	254.26	79.46	400	65.74
1157	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000005955448	红井子变 514 二道沟线余记圈 2#公变	2024/10/24	10kV	61.62	77.02	100	18.38
1158	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000000092801	大水坑变 528 镇东线南环 2 号公变	2024/10/24	10kV	249.88	78.09	400	70.12
1159	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000000092807	摆宴井变 514 沟口线牛皮沟 3#变	2024/10/24	10kV	80	100	100	0
1160	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29MR0000177837396	大水坑变 514 草原站线道沟养殖园区公变	2024/10/24	10kV	314.52	98.29	400	5.48
1161	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000005957689	红井子变 513 苏老庄线李伏渠 2 号公变	2024/10/24	10kV	72.15	90.19	100	7.85

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1162	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000005956253	红井子变513苏老庄线苏老庄2号公变	2024/10/24	10kV	64.09	80.11	100	15.92
1163	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007329101	大水坑变515大镇线生活区1#公变	2024/10/24	10kV	170.23	67.55	315	81.77
1164	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007329109	大水坑变515大镇线生活区2#公变	2024/10/24	10kV	135.17	84.48	200	24.83
1165	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007329111	大水坑变515大镇线生活区6#公变	2024/10/24	10kV	205.81	64.32	400	114.19
1166	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29MR0000032437283	大水坑变515大镇线生活区3#公变	2024/10/24	10kV	258.24	80.7	400	61.76
1167	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007329115	大水坑变528镇东线生活区7#公变	2024/10/24	10kV	276.14	86.29	400	43.86
1168	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007329117	大水坑变515大镇线生活区4#公变	2024/10/24	10kV	160.39	63.65	315	91.61
1169	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007329119	大水坑变515大镇线生活区5#公变	2024/10/24	10kV	184.45	73.19	315	67.55
1170	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007329121	大水坑变515大镇线养殖南区公变	2024/10/24	10kV	199.13	79.02	315	52.87
1171	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007329123	大水坑变515大镇线养殖北区公变	2024/10/24	10kV	141.14	56.01	315	110.86
1172	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007329301	大水坑变528镇东线东队水房公变	2024/10/24	10kV	111.69	69.81	200	48.31
1173	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007329303	大水坑变528镇东线东队水坑公变	2024/10/24	10kV	185.92	73.78	315	66.08
1174	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007329305	大水坑变528镇东线南环公变	2024/10/24	10kV	167.26	66.37	315	84.74
1175	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007329387	大水坑变528镇东线生活区11号公变	2024/10/24	10kV	203.14	80.61	315	48.86

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1176	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007329389	大水坑变528镇东线西街公变	2024/10/24	10kV	130.59	51.82	315	121.41
1177	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007329391	大水坑变528镇东线生活区9号公变	2024/10/24	10kV	149.31	59.25	315	102.69
1178	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007329393	大水坑变528镇东线生活区8号公变	2024/10/24	10kV	203.99	80.95	315	48.01
1179	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007329395	大水坑变528镇东线生活区10号公变	2024/10/24	10kV	47.16	29.47	200	112.84
1180	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007329397	大水坑变528镇东线鸡场公变	2024/10/24	10kV	230.22	71.94	400	89.78
1181	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007329399	大水坑变528镇东线二中后2号公变	2024/10/24	10kV	87.2	34.6	315	164.8
1182	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007329401	大水坑变528镇东线二中后公变	2024/10/24	10kV	194.82	60.88	400	125.18
1183	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007329403	大水坑变528镇东线东队南环公变	2024/10/24	10kV	137.89	54.72	315	114.11
1184	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007329405	大水坑变528镇东线步行街1号公变	2024/10/24	10kV	137.37	54.51	315	114.63
1185	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007329407	大水坑变528镇东线步行街2号公变	2024/10/24	10kV	40.14	25.09	200	119.86
1186	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007329409	大水坑变528镇东线市场公变	2024/10/24	10kV	97.53	38.7	315	154.47
1187	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007330119	摆宴井514沟口线狼儿沟西公变	2024/10/24	10kV	55.45	69.31	100	24.55
1188	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007330121	摆宴井变514沟口线四道岭公变	2024/10/24	10kV	23.33	97.2	30	0.67
1189	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007330834	摆宴井变514沟口线向阳东公变	2024/10/24	10kV	66.5	83.13	100	13.5

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1190	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7330836	摆宴井变 514 沟口线向阳西公变	2024/10/24	10kV	63.92	79.9	100	16.08
1191	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7330838	大水坑变 514 草原站线西雪亮公变	2024/10/24	10kV	53.47	66.84	100	26.53
1192	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7330840	大水坑变 514 草原站线孙儿庄公变	2024/10/24	10kV	60.65	75.81	100	19.35
1193	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7431844	大水坑变 514 草原站线上台子公变	2024/10/24	10kV	140.03	87.52	200	19.97
1194	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7330844	大水坑变 514 草原站线上台子南场公变	2024/10/24	10kV	60	75	100	20
1195	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7330846	大水坑变 514 草原站线沙窝子 1 号公变	2024/10/24	10kV	32.6	81.5	50	7.4
1196	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7330848	大水坑变 514 草原站线沙窝子新村公变	2024/10/24	10kV	28.69	44.83	80	35.31
1197	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7330852	大水坑变 514 草原站线硝池子公变	2024/10/24	10kV	74.55	93.19	100	5.45
1198	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7330854	大水坑变 514 草原站线芦沟子公变	2024/10/24	10kV	113.14	88.39	160	14.86
1199	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7330856	大水坑变 514 草原站线柳条井公变	2024/10/24	10kV	223.93	88.86	315	28.07
1200	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7330858	大水坑变 514 草原站线梁禾场公变	2024/10/24	10kV	66.85	83.56	100	13.15
1201	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7330862	摆宴井变 514 沟口线狼儿沟东公变	2024/10/24	10kV	67.04	83.8	100	12.96
1202	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7838038	大水坑变 514 草原站线滩羊场公变	2024/10/24	10kV	36.31	90.78	50	3.69
1203	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7330866	大水坑变 514 草原站线向阳水井 4 号公变	2024/10/24	10kV	44.22	55.28	100	35.78

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1204	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007330870	大水坑变 514 草原站线七里庄公变	2024/10/24	10kV	69.48	86.85	100	10.52
1205	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007330908	摆宴井变 514 沟口线草原站公变	2024/10/24	10kV	60.4	94.37	80	3.6
1206	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007330910	大水坑变 514 草原站线东雪亮公变	2024/10/24	10kV	68.01	85.02	100	11.99
1207	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007330914	大水坑变 514 草原站线道沟公变	2024/10/24	10kV	116.89	91.32	160	11.11
1208	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007331700	大水坑变 517 宋碱线岌岌峁公变	2024/10/24	10kV	61.31	76.63	100	18.69
1209	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007331702	大水坑变 517 宋碱线碱沟子公变	2024/10/24	10kV	147.9	92.44	200	12.1
1210	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007331754	大水坑变 517 宋碱线朱新庄公变	2024/10/24	10kV	33.05	82.64	50	6.95
1211	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29MR0000149343803	大水坑变 518 石膏园区Ⅰ线张步梁公变	2024/10/24	10kV	278.91	87.16	400	41.09
1212	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007331760	大水坑变 517 宋碱线杨新庄公变	2024/10/24	10kV	137.68	86.05	200	22.32
1213	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007331762	大水坑变 517 宋碱线余记梁公变	2024/10/24	10kV	68.21	85.27	100	11.79
1214	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007331764	大水坑变 517 宋碱线张旧庄公变	2024/10/24	10kV	66.1	82.63	100	13.9
1215	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007331766	大水坑变 517 宋碱线新泉井公变	2024/10/24	10kV	112.61	70.38	200	47.39
1216	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007331908	大水坑变 517 宋碱线新建公变	2024/10/24	10kV	64.01	80.01	100	15.99
1217	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007331910	大水坑变 517 宋碱线姬儿庄西公变	2024/10/24	10kV	61.88	77.35	100	18.12

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1218	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7331912	大水坑变 517 宋碱线谢记梁公变	2024/10/24	10kV	56.67	70.84	100	23.33
1219	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7331914	大水坑变 517 宋碱线宋堡子公变	2024/10/24	10kV	131.19	81.99	200	28.81
1220	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7331916	大水坑变 517 宋碱线宋堡子养殖公变	2024/10/24	10kV	19.43	48.59	50	20.57
1221	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7331918	大水坑变 517 宋碱线双疙瘩公变	2024/10/24	10kV	40	100	50	0
1222	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7331920	大水坑变 517 宋碱线莎草湾公变	2024/10/24	10kV	68.53	85.66	100	11.47
1223	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7331922	大水坑变 517 宋碱线任新庄公变	2024/10/24	10kV	71.5	89.37	100	8.51
1224	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7331926	大水坑变 517 宋碱线齐记庄 2#公变	2024/10/24	10kV	73.73	92.16	100	6.27
1225	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7331928	大水坑变 517 宋碱线牛毛井公变	2024/10/24	10kV	39.98	99.95	50	0.02
1226	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7331930	大水坑变 517 宋碱线苗古窑公变	2024/10/24	10kV	23.22	58.05	50	16.78
1227	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7331932	大水坑变 517 宋碱线梅记渠公变	2024/10/24	10kV	72.4	90.49	100	7.61
1228	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7331952	大水坑变 517 宋碱线毛儿庄温棚公变	2024/10/24	10kV	114.41	89.39	160	13.59
1229	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7331954	大水坑变 517 宋碱线毛儿庄西公变	2024/10/24	10kV	48.3	60.38	100	31.7
1230	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7331956	大水坑变 517 宋碱线柳叶洼公变	2024/10/24	10kV	102.09	85.08	150	17.91
1231	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7331958	大水坑变 517 宋碱线马儿沟公变	2024/10/24	10kV	36.38	45.48	100	43.62

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1232	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007331960	大水坑变 517 宋碱线姬儿庄东公变	2024/10/24	10kV	68.66	85.83	100	11.34
1233	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007331962	大水坑变 517 宋碱线观音卯公变	2024/10/24	10kV	58.67	73.34	100	21.33
1234	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007331964	大水坑变 517 宋碱线断兔沟公变	2024/10/24	10kV	24.31	60.79	50	15.69
1235	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007331966	大水坑变 517 宋碱线古山塘公变	2024/10/24	10kV	136.11	85.07	200	23.89
1236	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007331968	大水坑变 517 宋碱线关记沟公变	2024/10/24	10kV	68.89	86.12	100	11.11
1237	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007331970	大水坑变 517 宋碱线黄记井公变	2024/10/24	10kV	63.63	79.53	100	16.37
1238	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007331972	大水坑变 517 宋碱线范记圈公变	2024/10/24	10kV	49.65	62.06	100	30.35
1239	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007331974	大水坑变 517 宋碱线北王场公变	2024/10/24	10kV	291.45	91.08	400	28.55
1240	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007331976	大水坑变 517 宋碱线李记伙场公变	2024/10/24	10kV	155.02	96.89	200	4.98
1241	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007331978	大水坑变 517 宋碱线毛儿庄东公变	2024/10/24	10kV	63.1	78.88	100	16.9
1242	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007331980	大水坑变 517 宋碱线杨儿庄公变	2024/10/24	10kV	26.76	33.45	100	53.24
1243	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007351467	摆宴井变 514 沟口线沟口东公变	2024/10/24	10kV	44.41	55.51	100	35.6
1244	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007351420	摆宴井变 514 沟口线沟口西公变	2024/10/24	10kV	74.79	93.49	100	5.21
1245	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007351422	摆宴井变 514 沟口线大掌公变	2024/10/24	10kV	17.86	74.43	30	6.14

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1246	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007351424	摆宴井变514沟口线摆宴井西公变	2024/10/24	10kV	61.72	77.16	100	18.28
1247	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007351488	摆宴井变514沟口线前指公变	2024/10/24	10kV	80	100	100	0
1248	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000004155019	红井子变513苏老庄线新桥2号公变	2024/10/24	10kV	57.59	71.99	100	22.41
1249	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000004155006	红井子变514二道沟线红沟洼2#公变	2024/10/24	10kV	48.15	60.19	100	31.85
1250	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000004155007	红井子变514二道沟线刘堡子2#公变	2024/10/24	10kV	63.96	79.95	100	16.04
1251	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000004155125	红井子变514二道沟线后台2#公变	2024/10/24	10kV	66.23	82.79	100	13.77
1252	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29MR0000032437294	摆宴井变514沟口线牛皮沟公变	2024/10/24	10kV	147.14	91.96	200	12.86
1253	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007388601	红井子变513苏老庄线涝坝沟公变	2024/10/24	10kV	119.93	74.96	200	40.07
1254	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007388603	红井子变513苏老庄线新庄洼公变	2024/10/24	10kV	46.27	72.29	80	17.73
1255	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007388649	红井子变513苏老庄线西湾公变	2024/10/24	10kV	63.28	79.1	100	16.72
1256	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007388651	红井子变513苏老庄线农台公变	2024/10/24	10kV	53.23	66.54	100	26.77
1257	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007388653	红井子变513苏老庄线山泉峁公变	2024/10/24	10kV	15.02	62.58	30	8.98
1258	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007388655	红井子变513苏老庄线史堡子公变	2024/10/24	10kV	63.73	79.66	100	16.27
1259	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007388657	红井子变513苏老庄线下掌公变	2024/10/24	10kV	118.47	92.56	160	9.53

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1260	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007388659	红井子变513苏老庄线新桥公变	2024/10/24	10kV	142.52	89.07	200	17.48
1261	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007388661	红井子变513苏老庄线窑沟畔公变	2024/10/24	10kV	119.84	93.63	160	8.16
1262	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007388663	红井子变513苏老庄线余屹崂公变	2024/10/24	10kV	23.78	59.44	50	16.22
1263	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007388665	红井子变513苏老庄线高新庄公变	2024/10/24	10kV	55.9	69.88	100	24.1
1264	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007388667	红井子变513苏老庄线罗庄科公变	2024/10/24	10kV	63.7	79.62	100	16.3
1265	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007388669	红井子变513苏老庄线齐新庄公变	2024/10/24	10kV	124.51	97.27	160	3.49
1266	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007388671	红井子变513苏老庄线甘记畔公变	2024/10/24	10kV	70.09	87.62	100	9.91
1267	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007388673	红井子变513苏老庄线麻记畔公变	2024/10/24	10kV	70.24	87.79	100	9.77
1268	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007388675	红井子变513苏老庄线马滩公变	2024/10/24	10kV	246.35	97.76	315	5.65
1269	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007388677	红井子变513苏老庄线罗渠公变	2024/10/24	10kV	43.36	54.2	100	36.64
1270	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007388679	红井子变513苏老庄线林洼子公变	2024/10/24	10kV	57.63	72.04	100	22.37
1271	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007388681	红井子变513苏老庄线李伏渠公变	2024/10/24	10kV	75.14	93.93	100	4.86
1272	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007388683	红井子变513苏老庄线高火场公变	2024/10/24	10kV	158.68	99.18	200	1.32
1273	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007388685	红井子变513苏老庄线苏老庄公变	2024/10/24	10kV	75.17	93.96	100	4.83

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1274	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007388687	红井子变513苏老庄线东坡子公变	2024/10/24	10kV	150.4	94	200	9.6
1275	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007388689	红井子变513苏老庄线堡头公变	2024/10/24	10kV	47.96	59.95	100	32.04
1276	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007388691	红井子变513苏老庄线东风养殖园区公变	2024/10/24	10kV	150.65	94.16	200	9.35
1277	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007388693	红井子变513苏老庄线碗石磕公变	2024/10/24	10kV	61.09	76.37	100	18.91
1278	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007388695	红井子变513苏老庄线新建源公变	2024/10/24	10kV	72.3	90.37	100	7.7
1279	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007397908	红井子变514二道沟线二道沟公变	2024/10/24	10kV	39.21	49.01	100	40.79
1280	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007397910	红井子变514二道沟线张平庄公变	2024/10/24	10kV	125.3	97.89	160	2.7
1281	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007398038	红井子变514二道沟线余记圈公变	2024/10/24	10kV	50.84	79.43	80	13.17
1282	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007398040	红井子变514二道沟线红沟洼公变	2024/10/24	10kV	50.29	62.86	100	29.71
1283	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007398042	红井子变514二道沟线马坊公变	2024/10/24	10kV	70.1	43.81	200	89.9
1284	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007398044	红井子变514二道沟线石山沟公变	2024/10/24	10kV	79.32	49.57	200	80.69
1285	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007398046	红井子变514二道沟线杨沟沿公变	2024/10/24	10kV	22.69	56.72	50	17.31
1286	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29MR0000189768019	红井子变514二道沟线石山沟水利公变	2024/10/24	10kV	90.76	56.73	200	69.24
1287	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000007398050	红井子变514二道沟线上青石峁公变	2024/10/24	10kV	67.26	84.08	100	12.74

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1288	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7398054	红井子变 514 二道沟线马坊水利公变	2024/10/24	10kV	147.34	58.47	315	104.66
1289	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7398056	红井子变 514 二道沟线刘堡子公变	2024/10/24	10kV	69.36	86.7	100	10.64
1290	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7398058	红井子变 514 二道沟线涝坝沟机关公变	2024/10/24	10kV	109.67	68.54	200	50.33
1291	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7398060	红井子变 514 二道沟线金盆湾公变	2024/10/24	10kV	137.42	85.89	200	22.58
1292	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7398062	红井子变 514 二道沟线后台公变	2024/10/24	10kV	66.85	83.57	100	13.15
1293	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7398064	红井子变 514 二道沟线红沟洼水利公变	2024/10/24	10kV	43.93	54.91	100	36.07
1294	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 7398068	红井子变 514 二道沟线南洼公变	2024/10/24	10kV	96.15	60.09	200	63.85
1295	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000001 0473326	大水坑变 514 草原站线沙窝子公变	2024/10/24	10kV	64.74	80.92	100	15.26
1296	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 5126073	大水坑变 514 草原站线向阳水井 1 号公变	2024/10/24	10kV	64.32	80.4	100	15.68
1297	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 5126098	大水坑变 514 草原站线向阳水井 2 号公变	2024/10/24	10kV	76.18	95.22	100	3.82
1298	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 5126100	大水坑变 514 草原站线向阳水井 3 号公变	2024/10/24	10kV	71.95	89.94	100	8.05
1299	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 6157167	红井子变 514 二道沟线中学机关 2#公变	2024/10/24	10kV	91.25	57.03	200	68.75
1300	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 6157653	摆宴井变 514 沟口线狼儿沟 2#公变	2024/10/24	10kV	65.99	82.49	100	14.01
1301	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M0000000 6158730	大水坑变 517 宋碱线黄记井 2#公变	2024/10/24	10kV	70.8	88.5	100	9.2

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1302	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000005985838	大水坑变 515 大镇线西北片区 1#配变	2024/10/24	10kV	468.64	92.98	630	35.36
1303	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000005985643	大水坑变 515 大镇线西北片区 2#配变	2024/10/24	10kV	309.4	96.69	400	10.6
1304	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000005986648	大水坑变 515 大镇线西北片区 3#配变	2024/10/24	10kV	326.12	64.71	630	177.88
1305	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000005747959	大水坑变 515 大镇线生活区 12#公变	2024/10/24	10kV	229.1	71.59	400	90.9
1306	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000005747446	大水坑变 528 镇东线水房 2 号公变	2024/10/24	10kV	141.08	44.09	400	178.92
1307	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000005610746	大水坑变 517 宋碱线谷山塘 2#公变	2024/10/24	10kV	147.43	92.14	200	12.57
1308	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000005610748	大水坑变 517 宋碱线张步梁 2#公变	2024/10/24	10kV	73.83	92.29	100	6.17
1309	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000005608742	大水坑变 517 宋碱线任新庄 2#公变	2024/10/24	10kV	144.65	90.41	200	15.35
1310	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29MR0000010192898	石膏园区箱变变压器	2024/10/24	10kV	513.1	80.17	800	126.9
1311	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000010560738	大水坑变 514 草原站线圈湾子公变	2024/10/24	10kV	132.69	82.93	200	27.31
1312	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29MR0000032437287	摆宴井变 514 沟口线井梁公变	2024/10/24	10kV	135.53	84.7	200	24.47
1313	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000010564153	大水坑变 517 宋碱线齐记庄公变	2024/10/24	10kV	72.47	90.59	100	7.53
1314	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000010563530	红井子变 513 苏老庄线西梁公变	2024/10/24	10kV	150.86	94.28	200	9.15
1315	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29MR0000002464090	大水坑变 514 草原站线圈湾子 1 号公变	2024/10/24	10kV	70.42	88.03	100	9.58

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1316	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000010564427	10kV 大水坑变 517 宋碱线大水坑变 517 宋碱线玉皇庙公变	2024/10/24	10kV	65.22	81.52	100	14.78
1317	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000010564756	红井子变 514 二道沟线下青石峁公变	2024/10/24	10kV	113.45	70.9	200	46.55
1318	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000010564757	红井子变 514 二道沟线武记塘配变	2024/10/24	10kV	96.39	60.25	200	63.61
1319	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000010564786	大水坑变 514 草原站线乱窑坑公变	2024/10/24	10kV	65.6	82	100	14.4
1320	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000008912704	大水坑变 514 草原站线柳条井养殖园区公变	2024/10/24	10kV	77.94	97.42	100	2.06
1321	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	大水坑供电所	29M00000004849164	红井子变 514 二道沟线杨沟沿 2#公变	2024/10/24	10kV	245.12	97.27	315	6.88
1322	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000001237452	兴池变 522 韩忠场线双堆子供水公司公变	2024/10/24	10kV	94.52	59.07	200	65.48
1323	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000001328702	李家寨变 513 水源地线小墩子 2#公变	2024/10/24	10kV	34.38	42.97	100	45.62
1324	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000166280742	李家寨变 522 双堆子线赵记圈南公变	2024/10/24	10kV	87	54.38	200	73
1325	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000180526127	华台变 515 官记圈线路记梁北公变	2024/10/24	10kV	114.03	71.27	200	45.97
1326	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000001240353	兴池变 522 韩忠场线水源地 B1 井公变	2024/10/24	10kV	88.94	55.59	200	71.06
1327	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000001240357	兴池变 522 韩忠场线水源地 B9 井公变	2024/10/24	10kV	94.33	58.95	200	65.67
1328	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000033454253	李家寨变 522 双堆子线李寨子 3 号公变	2024/10/24	10kV	252.75	78.99	400	67.25
1329	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007833063	华台变 515 官记圈线东塘 4#公变	2024/10/24	10kV	209.26	83.04	315	42.74

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1330	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007833087	华台变 515 官记圈线芦记塘 1#公变	2024/10/24	10kV	115.16	45.7	315	136.84
1331	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000046310756	华台变 515 官记圈线东塘 5 号公变	2024/10/24	10kV	197.7	61.78	400	122.3
1332	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000202337089	兴池变 515 金鸡湾线王记梁温棚西配变	2024/10/24	10kV	260.01	81.25	400	59.99
1333	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000186768301	华台变 515 官记圈线东塘东东公变	2024/10/24	10kV	200.98	62.81	400	119.02
1334	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000129987267	华台变 515 官记圈线杨记圈 1 号配变	2024/10/24	10kV	148.32	46.35	400	171.68
1335	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000145619476	李家寨变 514 张记梁线夏记墩 2 号公变	2024/10/24	10kV	264.37	82.61	400	55.63
1336	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000188602762	华台变 515 官记圈线黄浩塘北公变	2024/10/24	10kV	291.02	90.94	400	28.98
1337	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000001244329	兴池变 515 金鸡湾线金鸡湾三队 2#公变	2024/10/24	10kV	46.04	28.78	200	113.96
1338	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000100257391	华台变 515 官记圈线芦记塘 3 号公变	2024/10/24	10kV	210.34	65.73	400	109.66
1339	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000040957414	兴池变 515 金鸡湾线沙办 2 号公变	2024/10/24	10kV	52.8	33	200	107.2
1340	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000202519799	李家寨变 521 冒寨子线西沙边子西西配变	2024/10/24	10kV	245.28	76.65	400	74.72
1341	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005848899	李家寨变 522 双堆子线西井滩南村公变	2024/10/24	10kV	231.25	72.27	400	88.75
1342	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000003817161	兴池变 515 金鸡湾线金鸡湾三队 6 号公变	2024/10/24	10kV	94.08	58.8	200	65.92
1343	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000180916019	李家寨变 513 水源地线杨寨子中公变	2024/10/24	10kV	199.74	62.42	400	120.26

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1344	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000188602711	华台变515官记圈线官记圈东东公变	2024/10/24	10kV	237.69	74.28	400	82.31
1345	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005136518	李家寨变522双堆子线柳树梁3#配变	2024/10/24	10kV	40.42	25.26	200	119.58
1346	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005136377	兴池变522韩忠场线双堆子东村3#公变	2024/10/24	10kV	137.81	54.69	315	114.19
1347	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000180838951	李家寨变513水源地线杨寨子东水利公变	2024/10/24	10kV	76.13	47.58	200	83.87
1348	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000004857437	李家寨变521冒寨子线刘记沟3#水利公变	2024/10/24	10kV	81.53	50.96	200	78.47
1349	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000004857366	李家寨变521冒寨子线刘记沟1#水利公变	2024/10/24	10kV	189.34	75.13	315	62.66
1350	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000004857367	李家寨变521冒寨子线刘记沟2#水利公变	2024/10/24	10kV	30.9	38.62	100	49.1
1351	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000115805657	华台变515官记圈线官记圈南（5）公变	2024/10/24	10kV	95.61	59.76	200	64.39
1352	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000171651899	李家寨变521冒寨子线上土沟西北公变	2024/10/24	10kV	71.78	44.86	200	88.22
1353	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000010337061	李家寨变521冒寨子线一棵树2号配变	2024/10/24	10kV	27.25	34.06	100	52.75
1354	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000033395604	兴池变521伊涝湾线伊涝湾四队7#公变	2024/10/24	10kV	163.98	51.24	400	156.02
1355	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005218424	李家寨变513水源地线李寨子泵站3#公变	2024/10/24	10kV	196.35	61.36	400	123.65
1356	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005218591	李家寨变513水源地线李寨子泵站4#公变	2024/10/24	10kV	141.1	44.1	400	178.9
1357	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005218564	李家寨变513水源地线城乡供水1#公变	2024/10/24	10kV	65.36	81.7	100	14.64

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1358	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 5218566	李家寨变 513 水源地线城乡供水 2#公变	2024/10/24	10kV	145.06	90.66	200	14.94
1359	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 5218434	李家寨变 513 水源地线城乡供水 3#公变	2024/10/24	10kV	142.38	88.99	200	17.62
1360	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 5218595	李家寨变 513 水源地线城乡供水 6#公变	2024/10/24	10kV	139.74	87.33	200	20.27
1361	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 5218599	李家寨变 513 水源地线城乡供水 7#公变	2024/10/24	10kV	143.6	89.75	200	16.4
1362	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 5218569	李家寨变 513 水源地线城乡供水 8#公变	2024/10/24	10kV	66.29	82.86	100	13.71
1363	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 5218571	李家寨变 513 水源地线城乡供水 9#公变	2024/10/24	10kV	135.76	84.85	200	24.24
1364	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 5218573	李家寨变 513 水源地线城乡供水 10#公变	2024/10/24	10kV	145.79	91.12	200	14.21
1365	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 5218618	李家寨变 513 水源地线城乡供水 11#公变	2024/10/24	10kV	134.88	84.3	200	25.12
1366	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 5218575	李家寨变 513 水源地线城乡供水 12#公变	2024/10/24	10kV	138.68	86.67	200	21.32
1367	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 5218620	李家寨变 513 水源地线城乡供水 13#公变	2024/10/24	10kV	4.79	5.99	100	75.21
1368	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 5218601	李家寨变 513 水源地线城乡供水 14#公变	2024/10/24	10kV	18.74	23.43	100	61.26
1369	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 5218603	李家寨变 513 水源地线城乡供水 15#公变	2024/10/24	10kV	146.66	91.66	200	13.34
1370	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 5218577	李家寨变 513 水源地线城乡供水 16#公变	2024/10/24	10kV	123.79	77.37	200	36.21
1371	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 5218639	李家寨变 513 水源地线城乡供水 17#公变	2024/10/24	10kV	55.18	68.97	100	24.82

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1372	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005218605	李家寨变 513 水源地线城乡供水 18#公变	2024/10/24	10kV	124.29	77.68	200	35.71
1373	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005218641	兴池变 522 韩忠场线城乡供水 19#公变	2024/10/24	10kV	135.31	84.57	200	24.69
1374	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005218622	兴池变 522 韩忠场线城乡供水 20#公变	2024/10/24	10kV	145.31	90.82	200	14.69
1375	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005218624	兴池变 522 韩忠场线城乡供水 21#公变	2024/10/24	10kV	144.46	90.29	200	15.54
1376	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005218626	李家寨变 513 水源地线城乡供水 22#公变	2024/10/24	10kV	112.47	44.63	315	139.54
1377	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005218607	李家寨变 513 水源地线城乡供水 23#公变	2024/10/24	10kV	25.36	31.69	100	54.65
1378	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005218609	兴池变 522 韩忠场线城乡供水 24#公变	2024/10/24	10kV	141.09	88.18	200	18.91
1379	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005218611	兴池变 522 韩忠场线城乡供水 25#公变	2024/10/24	10kV	138.53	86.58	200	21.47
1380	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005218628	兴池变 522 韩忠场线城乡供水 26#公变	2024/10/24	10kV	145.46	90.91	200	14.54
1381	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005218630	兴池变 522 韩忠场线城乡供水 27#公变	2024/10/24	10kV	138.84	86.77	200	21.16
1382	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005218632	兴池变 522 韩忠场线城乡供水 28#公变	2024/10/24	10kV	134.37	83.98	200	25.63
1383	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000002439481	兴池变 515 金鸡湾线伊涝湾二队 5 号公变	2024/10/24	10kV	161.2	50.38	400	158.8
1384	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000009836178	李家寨变 521 冒寨子线李风春 1 公变	2024/10/24	10kV	34.09	42.61	100	45.91
1385	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000006086632	李家寨变 514 张记梁线周庄子水利 1#公变	2024/10/24	10kV	9.46	11.83	100	70.54

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1386	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000006087705	李家寨变 514 张记梁线周庄子水利 2#公变	2024/10/24	10kV	34.28	21.43	200	125.72
1387	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000006086639	李家寨变 521 冒寨子线下土沟 3#公变	2024/10/24	10kV	125.5	49.8	315	126.5
1388	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000006087707	华台变 515 官记圈线东陈记圈 3#公变	2024/10/24	10kV	29.52	18.45	200	130.48
1389	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005221721	兴池变 522 韩忠场线城乡供水 29#公变	2024/10/24	10kV	139.95	87.47	200	20.05
1390	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005221738	兴池变 522 韩忠场线城乡供水 30#公变	2024/10/24	10kV	19.53	48.83	50	20.47
1391	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000009708773	华台变 515 官记圈线杨记圈 1#水利公变	2024/10/24	10kV	83.13	25.98	400	236.87
1392	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000009708089	华台变 515 官记圈线高记场水利公变	2024/10/24	10kV	99.84	31.2	400	220.16
1393	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005223500	兴池变 522 韩忠场线城乡供水 31#公变	2024/10/24	10kV	139.66	87.29	200	20.34
1394	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005223502	兴池变 522 韩忠场线城乡供水 32#公变	2024/10/24	10kV	138.47	86.54	200	21.53
1395	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000006652257	李家寨变 521 冒寨子线林场公变	2024/10/24	10kV	144.04	90.03	200	15.96
1396	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000000065407	华台变 515 官记圈线黄沙窝 2#公变	2024/10/24	10kV	27.22	17.01	200	132.78
1397	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000001266977	兴池变 515 金鸡湾线金鸡湾沙办村公变	2024/10/24	10kV	231.89	72.47	400	88.11
1398	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000004402345	华台变 515 官记圈线李记场水利公变	2024/10/24	10kV	160.95	63.87	315	91.05
1399	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000004402376	华台变 515 官记圈线蔡记塘水利公变	2024/10/24	10kV	39.02	48.78	100	40.98

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1400	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 4402351	华台变 515 官记圈线杨记圈 2#水利公变	2024/10/24	10kV	48.86	61.08	100	31.14
1401	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 4402353	李家寨变 521 冒寨子线上土沟 1#水利公变	2024/10/24	10kV	62.04	38.78	200	97.96
1402	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 4402173	李家寨变 521 冒寨子线柳杨堡敬老院公变	2024/10/24	10kV	74.84	46.77	200	85.16
1403	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 4402380	李家寨变 521 冒寨子线上土沟 2#水利公变	2024/10/24	10kV	66.86	41.78	200	93.14
1404	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 4146997	兴池变 515 金鸡湾线王记梁温棚公变	2024/10/24	10kV	62.1	38.81	200	97.9
1405	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 4402174	李家寨变 521 冒寨子线下土沟 3#水利公变	2024/10/24	10kV	150.7	59.8	315	101.3
1406	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 4402355	李家寨变 521 冒寨子线土沟灌区公变	2024/10/24	10kV	14.01	8.75	200	145.99
1407	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 4402383	李家寨变 521 冒寨子线下土沟村民小组公变	2024/10/24	10kV	93.61	58.51	200	66.39
1408	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 4402177	李家寨变 521 冒寨子线下土沟 1#水利公变	2024/10/24	10kV	188.21	58.82	400	131.79
1409	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 4402386	李家寨变 521 冒寨子线下土沟 2#水利公变	2024/10/24	10kV	198.16	61.93	400	121.84
1410	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 2313253	李家寨变 521 冒寨子线下土沟 2#公变	2024/10/24	10kV	37.79	23.62	200	122.21
1411	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 7681569	华台变 515 官记圈线杨记圈 3#水利公变	2024/10/24	10kV	72.28	28.68	315	179.72
1412	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 4404157	华台变 515 官记圈线西陈圈 3#水利公变	2024/10/24	10kV	99.71	62.32	200	60.29
1413	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 4404348	华台变 515 官记圈线西陈圈 2#水利公变	2024/10/24	10kV	61.71	77.14	100	18.29

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1414	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000004404589	华台变 515 官记圈线西陈圈 1#水利公变	2024/10/24	10kV	33.21	41.52	100	46.79
1415	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000004404820	华台变 515 官记圈线东陈圈水利公变	2024/10/24	10kV	39.16	48.95	100	40.84
1416	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007322849	李家寨变 513 水源地线杨寨子 1#公变	2024/10/24	10kV	185.62	73.66	315	66.38
1417	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007322851	李家寨变 513 水源地线杨寨子 3#公变	2024/10/24	10kV	52.44	32.77	200	107.56
1418	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007322853	李家寨变 513 水源地线皖记沟 1#公变	2024/10/24	10kV	163.94	65.06	315	88.06
1419	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007323209	李家寨变 513 水源地线皖记沟农扶办公变	2024/10/24	10kV	19.29	12.06	200	140.71
1420	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007323211	李家寨变 513 水源地线小墩子 1#公变	2024/10/24	10kV	67.28	33.64	250	132.72
1421	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000151475931	华台变 515 官记圈线油房队 2 号公变	2024/10/24	10kV	293.88	91.84	400	26.12
1422	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000173273431	李家寨变 513 水源地线赵记圈北公变	2024/10/24	10kV	307.44	96.07	400	12.56
1423	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000154366585	李家寨变 522 双堆子线西井滩东南公变	2024/10/24	10kV	229.96	71.86	400	90.04
1424	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000004418324	兴池变 515 金鸡湾线伊涝湾一队 4#公变	2024/10/24	10kV	0	0	400	347.89
1425	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000004418452	兴池变 515 金鸡湾线伊涝湾四队 4#公变	2024/10/24	10kV	0	0	250	204.16
1426	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000198760820	兴池变 521 伊涝湾线伊涝湾七队南梁公变	2024/10/24	10kV	128.21	40.07	400	191.79
1427	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000004418590	兴池变 521 伊涝湾线伊涝湾四队 5#公变	2024/10/24	10kV	66.23	26.28	315	185.77

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1428	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000004418671	兴池变521伊涝湾线伊涝湾五队4#公变	2024/10/24	10kV	129.82	40.57	400	190.18
1429	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000004418680	兴池变521伊涝湾线伊涝湾六队3#公变	2024/10/24	10kV	70.61	44.13	200	89.39
1430	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000004418675	兴池变521伊涝湾线伊涝湾七队4#公变	2024/10/24	10kV	47.83	18.98	315	204.17
1431	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005673159	兴池变521伊涝湾线伊涝湾六队4号公变	2024/10/24	10kV	0	0	200	160.16
1432	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000033454392	华台变515官记圈线官记圈4#公变	2024/10/24	10kV	216.9	67.78	400	103.1
1433	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000001284459	牛毛井变515牛记圈线东叶记禾子公变	2024/10/24	10kV	200.65	62.7	400	119.35
1434	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000033112331	李家寨变521冒寨子线下土沟4#水利公变	2024/10/24	10kV	84.88	53.05	200	75.12
1435	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000002354453	李家寨变521冒寨子线上土沟4号公变	2024/10/24	10kV	218.41	68.25	400	101.59
1436	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000182883711	华台变515官记圈线老井塘北公变	2024/10/24	10kV	219.99	68.75	400	100.01
1437	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000002438065	兴池变521伊涝湾线伊涝湾七队北公变	2024/10/24	10kV	68.8	21.5	400	251.2
1438	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000003666316	华台变515官记圈线芦记塘水利公变	2024/10/24	10kV	72.49	28.76	315	179.51
1439	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000000096882	华台变515官记圈线张记场2#公变	2024/10/24	10kV	25.87	32.33	100	54.14
1440	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000000097058	华台变515官记圈线官记圈3#公变	2024/10/24	10kV	183.61	72.86	315	68.39
1441	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000000097115	华台变515官记圈线梁台2#公变	2024/10/24	10kV	139.97	87.48	200	20.03

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1442	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000004820317	李家寨变 514 张记梁线南洼节水灌溉公变	2024/10/24	10kV	39.78	49.73	100	40.22
1443	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000006373829	李家寨变 521 冒寨子线柳杨堡 3#公变	2024/10/24	10kV	30.78	19.24	200	129.22
1444	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000006374268	兴池变 515 金鸡湾线伊涝湾二队 4#公变	2024/10/24	10kV	30.74	19.21	200	129.26
1445	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005155972	兴池变 522 韩忠场线双堆子扶贫机井公变	2024/10/24	10kV	72.13	45.08	200	87.87
1446	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000010272766	兴池变 522 韩忠场线双堆子西 3 号公变	2024/10/24	10kV	99.18	61.99	200	60.82
1447	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000000117125	牛毛井变 515 牛记圈线西叶记禾子 2#公变	2024/10/24	10kV	17.54	21.92	100	62.46
1448	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000033112371	李家寨变 521 冒寨子线中沙边子 3 号公变	2024/10/24	10kV	99.41	62.13	200	60.59
1449	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000004463451	兴池变 521 伊涝湾线双堆子西村 2#公变	2024/10/24	10kV	31.92	19.95	200	128.08
1450	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000004463454	兴池变 515 金鸡湾线金鸡湾（二队南）二队 3#公变	2024/10/24	10kV	162.08	64.32	315	89.92
1451	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000004463492	兴池变 515 金鸡湾线金鸡湾村部公变	2024/10/24	10kV	2.68	1.68	200	157.32
1452	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000004463457	兴池变 515 金鸡湾线金鸡湾三队 4#公变	2024/10/24	10kV	189.22	59.13	400	130.78
1453	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000004463522	兴池变 515 金鸡湾线金鸡湾四队公变	2024/10/24	10kV	58.91	36.82	200	101.09
1454	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000115805656	李家寨变 521 冒寨子线东沙边子西 2 号公变	2024/10/24	10kV	0	0	200	182.69
1455	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000154334618	李家寨变 521 冒寨子线赵记圈 2 号公变	2024/10/24	10kV	267.66	83.64	400	52.34

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1456	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000001948492	李家寨变 513 水源地线柳树梁养殖园公变	2024/10/24	10kV	19.1	23.87	100	60.9
1457	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000001948607	李家寨变 514 张记梁线张记梁公变	2024/10/24	10kV	132.4	82.75	200	27.6
1458	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333469	李家寨变 522 双堆子线西井滩 3#公变	2024/10/24	10kV	121.01	48.02	315	130.99
1459	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333483	李家寨变 514 张记梁线南洼 1#公变	2024/10/24	10kV	79.19	49.49	200	80.81
1460	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333485	李家寨变 514 张记梁线潘庄子公变	2024/10/24	10kV	75.07	46.92	200	84.93
1461	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346926	李家寨变 514 张记梁线周庄子公变	2024/10/24	10kV	153.97	61.1	315	98.03
1462	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333749	李家寨变 514 张记梁线周庄子农业设施公变	2024/10/24	10kV	32.92	20.58	200	127.08
1463	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333753	李家寨变 522 双堆子线赵记圈水利公变	2024/10/24	10kV	99.33	62.08	200	60.67
1464	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333755	兴池变 521 伊涝湾线伊涝湾四队 1#公变	2024/10/24	10kV	126.55	50.22	315	125.45
1465	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333757	兴池变 521 伊涝湾线伊涝湾四队 2#公变	2024/10/24	10kV	100.23	31.32	400	219.77
1466	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333759	兴池变 521 伊涝湾线伊涝湾四队 3#公变	2024/10/24	10kV	114.27	45.35	315	137.73
1467	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333761	兴池变 521 伊涝湾线伊涝湾五队 2#公变	2024/10/24	10kV	111.3	34.78	400	208.7
1468	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333739	兴池变 521 伊涝湾线伊涝湾六队 1#公变	2024/10/24	10kV	71.38	44.61	200	88.62
1469	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333741	兴池变 521 伊涝湾线伊涝湾六队 2#公变	2024/10/24	10kV	0	0	125	115.82

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1470	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000192391945	兴池变 521 伊涝湾线伊涝湾五队 1#公变	2024/10/24	10kV	71.1	22.22	400	248.9
1471	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333745	兴池变 521 伊涝湾线伊涝湾五队 3#公变	2024/10/24	10kV	0	0	250	202.31
1472	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333767	兴池变 515 金鸡湾线伊涝湾二队 3#公变	2024/10/24	10kV	47.45	29.66	200	112.55
1473	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333763	兴池变 515 金鸡湾线伊涝湾二队 1#公变	2024/10/24	10kV	0	0	200	165.71
1474	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333789	兴池变 515 金鸡湾线伊涝湾二队 2#公变	2024/10/24	10kV	89.15	44.58	250	110.85
1475	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333791	兴池变 521 伊涝湾线伊涝湾七队 2#公变	2024/10/24	10kV	118.77	37.12	400	201.23
1476	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333793	兴池变 521 伊涝湾线伊涝湾七队 3#公变	2024/10/24	10kV	3.64	1.82	250	196.36
1477	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333795	兴池变 521 伊涝湾线伊涝湾七队 1#公变	2024/10/24	10kV	122.31	48.54	315	129.69
1478	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333797	兴池变 515 金鸡湾线伊涝湾一队 3#公变	2024/10/24	10kV	54.2	21.51	315	197.8
1479	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333799	兴池变 521 伊涝湾线王梁设施农业 1#公变	2024/10/24	10kV	64.51	20.16	400	255.49
1480	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007681613	兴池变 521 伊涝湾线王梁设施农业 2#公变	2024/10/24	10kV	156.03	48.76	400	163.97
1481	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333314	兴池变 522 韩忠场线小王梁 1#公变	2024/10/24	10kV	62.44	24.78	315	189.56
1482	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333805	李家寨变 514 张记梁线小丰子公变	2024/10/24	10kV	77.43	48.4	200	82.57
1483	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333813	李家寨变 522 双堆子线西井滩 1#公变	2024/10/24	10kV	80.75	32.04	315	171.25

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1484	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 7333817	李家寨变 514 张记梁线双井子 1#公变	2024/10/24	10kV	54.78	34.24	200	105.22
1485	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 7333821	李家寨变 514 张记梁线夏记墩 1#公变	2024/10/24	10kV	75.06	46.91	200	84.94
1486	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 7333825	兴池变 521 伊涝湾线小王梁 2#公变	2024/10/24	10kV	51.04	25.52	250	148.96
1487	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 7333827	兴池变 521 伊涝湾线双堆子南村 1#公变	2024/10/24	10kV	4.87	3.04	200	155.13
1488	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 7333829	李家寨变 522 双堆子线柳树梁 2#公变	2024/10/24	10kV	0	0	400	374.95
1489	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 7333831	兴池变 521 伊涝湾线双堆子东村 1#公变	2024/10/24	10kV	220.27	68.83	400	99.73
1490	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 7333833	兴池变 522 韩忠场线双堆子西村 1#公变	2024/10/24	10kV	190.3	59.47	400	129.7
1491	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 7333835	李家寨变 522 双堆子线赵记圈村 1#公变	2024/10/24	10kV	228.98	71.56	400	91.02
1492	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 7333837	兴池变 515 金鸡湾线前步梁公变	2024/10/24	10kV	41.11	51.39	100	38.89
1493	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 7333839	兴池变 522 韩忠场线双堆子农发办 2#公变	2024/10/24	10kV	225.71	89.57	315	26.29
1494	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 7333840	李家寨变 514 张记梁线南洼 2#公变	2024/10/24	10kV	295.48	92.34	400	24.52
1495	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 7346840	兴池变 515 金鸡湾线郭记梁公变	2024/10/24	10kV	130.8	81.75	200	29.2
1496	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 7333853	兴池变 515 金鸡湾线金鸡湾二队 1#公变	2024/10/24	10kV	0	0	200	172.31
1497	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 7333855	兴池变 515 金鸡湾线金鸡湾二队 2#公变	2024/10/24	10kV	26.13	16.33	200	133.87

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1498	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333857	兴池变 515 金鸡湾线金鸡湾三队 1#公变	2024/10/24	10kV	79.05	49.41	200	80.95
1499	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333859	兴池变 515 金鸡湾线金鸡湾三队 3#公变	2024/10/24	10kV	76.61	47.88	200	83.39
1500	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333861	兴池变 515 金鸡湾线王记梁公变	2024/10/24	10kV	227.9	71.22	400	92.1
1501	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333863	兴池变 515 金鸡湾线伊涝湾一队 1#公变	2024/10/24	10kV	0	0	250	202.09
1502	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333865	兴池变 515 金鸡湾线伊涝湾一队 2#公变	2024/10/24	10kV	68.19	42.62	200	91.81
1503	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333867	兴池变 515 金鸡湾线伊涝湾南五队 1#公变	2024/10/24	10kV	0	0	200	174.17
1504	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333869	兴池变 515 金鸡湾线金鸡湾一队公变	2024/10/24	10kV	0	0	500	498.64
1505	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333871	李家寨变 514 张记梁线季记梁公变	2024/10/24	10kV	47.31	59.13	100	32.69
1506	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000009488756	李家寨变 514 张记梁线季记梁养殖园区公变	2024/10/24	10kV	75.86	47.41	200	84.14
1507	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333875	李家寨变 522 双堆子线季记梁 5#公变	2024/10/24	10kV	28.84	18.03	200	131.16
1508	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333877	李家寨变 522 双堆子线季记梁 3#公变	2024/10/24	10kV	119.49	47.42	315	132.51
1509	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333879	兴池变 522 韩忠场线韩忠场 1#公变	2024/10/24	10kV	26.75	10.62	315	225.25
1510	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333881	兴池变 522 韩忠场线韩忠场 2#公变	2024/10/24	10kV	12.29	7.68	200	147.71
1511	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333883	兴池变 522 韩忠场线水源地设施 1#公变	2024/10/24	10kV	12.96	8.1	200	147.04

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1512	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333885	兴池变 522 韩忠场线水源地设施 2#公变	2024/10/24	10kV	75.78	37.89	250	124.22
1513	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333889	李家寨变 514 张记梁线沟沿养殖园区公变	2024/10/24	10kV	148.77	59.04	315	103.23
1514	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333891	李家寨变 514 张记梁线德胜墩养殖园区公变	2024/10/24	10kV	90.32	56.45	200	69.68
1515	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007333893	兴池变 515 金鸡湾线郭记梁养殖园区公变	2024/10/24	10kV	41.13	51.42	100	38.87
1516	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007344895	李家寨变 521 冒寨子线东沙边子 3 号公变	2024/10/24	10kV	117.87	73.67	200	42.13
1517	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007344897	李家寨变 521 冒寨子线沙边子基点 1 号公变	2024/10/24	10kV	124.44	62.22	250	75.56
1518	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000009488648	李家寨变 521 冒寨子线西沙边子 1 号公变	2024/10/24	10kV	89.62	28.01	400	230.38
1519	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007344835	李家寨变 521 冒寨子线中沙边子 1 号公变	2024/10/24	10kV	255.41	79.81	400	64.59
1520	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007344837	李家寨变 521 冒寨子线中沙边子养殖园公变	2024/10/24	10kV	65.37	81.71	100	14.63
1521	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007344839	李家寨变 521 冒寨子线中沙边子 2 号公变	2024/10/24	10kV	190.67	75.66	315	61.33
1522	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007431836	牛毛井变 515 牛记圈线小沙窝公变	2024/10/24	10kV	142.39	88.99	200	17.61
1523	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000034253094	李家寨变 521 冒寨子线一颗树公变	2024/10/24	10kV	60.55	37.85	200	99.45
1524	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007344911	李家寨变 521 冒寨子线上土沟 2#公变	2024/10/24	10kV	114.76	45.54	315	137.24
1525	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007344913	李家寨变 521 冒寨子线下滩公变	2024/10/24	10kV	121.62	76.01	200	38.38

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1526	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 7344917	李家寨变 521 冒寨子线上滩公变	2024/10/24	10kV	37.56	23.47	200	122.45
1527	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 7344919	李家寨变 521 冒寨子线上滩养殖园区公变	2024/10/24	10kV	211.24	83.83	315	40.76
1528	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 7344921	牛毛井变 515 牛记圈线牛毛井 1#公变	2024/10/24	10kV	57.11	71.39	100	22.89
1529	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 7329590	牛毛井变 515 牛记圈线牛记圈 1#公变	2024/10/24	10kV	123.95	77.47	200	36.05
1530	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 7344925	牛毛井变 515 牛记圈线牛毛井 2#公变	2024/10/24	10kV	101.46	63.41	200	58.54
1531	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 3658120	牛毛井变 515 牛记圈线西叶记禾子 1#公变	2024/10/24	10kV	101.12	40.13	315	150.88
1532	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 7344929	牛毛井变 515 牛记圈线牛毛井养殖园公变	2024/10/24	10kV	245.79	97.53	315	6.21
1533	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 7344931	牛毛井变 515 牛记圈线牛记圈 2#公变	2024/10/24	10kV	143.7	89.81	200	16.3
1534	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 7344933	李家寨变 513 水源地线南王圈 1#公变	2024/10/24	10kV	68.18	42.61	200	91.82
1535	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 7344950	牛毛井变 515 牛记圈线马记圈公变	2024/10/24	10kV	65.04	81.3	100	14.96
1536	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000001 0507818	李家寨变 521 冒寨子线马仓嚎 1 号公变	2024/10/24	10kV	2.37	1.48	200	157.63
1537	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 7344954	李家寨变 521 冒寨子线马仓壕 2 号公变	2024/10/24	10kV	239.71	74.91	400	80.29
1538	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 7344956	李家寨变 521 冒寨子线西沙边子 2 号公变	2024/10/24	10kV	118.91	47.19	315	133.09
1539	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M0000000 7344962	李家寨变 521 冒寨子线刘记沟养殖园公变	2024/10/24	10kV	94.94	59.34	200	65.06

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1540	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007344964	李家寨变 521 冒寨子线李寨子 2 号公变	2024/10/24	10kV	250.31	78.22	400	69.69
1541	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007344966	李家寨变 521 冒寨子线下土沟 1# 公变	2024/10/24	10kV	84.59	26.43	400	235.41
1542	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007344968	李家寨变 521 冒寨子线李记沟 2# 公变	2024/10/24	10kV	106.25	66.41	200	53.75
1543	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007344970	李家寨变 521 冒寨子线刘记沟公变	2024/10/24	10kV	112.28	44.56	315	139.72
1544	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007344974	李家寨变 521 冒寨子线上土沟 1# 公变	2024/10/24	10kV	148.63	46.45	400	171.37
1545	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007344978	李家寨变 521 冒寨子线李记沟养殖园公变	2024/10/24	10kV	121.08	75.67	200	38.93
1546	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007344980	李家寨变 521 冒寨子线李记沟 1 号公变	2024/10/24	10kV	8.85	5.53	200	151.15
1547	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007344982	牛毛井变 515 牛记圈线沟北公变	2024/10/24	10kV	100.91	63.07	200	59.09
1548	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007344984	李家寨变 521 冒寨子线东沙边子 2 号公变	2024/10/24	10kV	28.54	14.27	250	171.46
1549	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007344986	李家寨变 521 冒寨子线东沙边子 1 号公变	2024/10/24	10kV	0	0	200	176.01
1550	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007344988	李家寨变 521 冒寨子线东冒寨子公变	2024/10/24	10kV	127.22	79.51	200	32.78
1551	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000007428623	李家寨变 521 冒寨子线东冒寨子养殖园区公变	2024/10/24	10kV	236.4	73.87	400	83.6
1552	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007344994	李家寨变 521 冒寨子线柳杨堡 1# 公变	2024/10/24	10kV	133.24	52.87	315	118.76
1553	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007344996	李家寨变 521 冒寨子线柳杨堡 2# 公变	2024/10/24	10kV	264.84	82.76	400	55.16

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1554	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007344998	李家寨变 521 冒寨子线沙边子基点 2 号公变	2024/10/24	10kV	254.26	79.46	400	65.74
1555	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007345000	李家寨变 513 水源地线北王圈 1#公变	2024/10/24	10kV	60.12	75.15	100	19.88
1556	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007345002	李家寨变 513 水源地线北王圈 2#公变	2024/10/24	10kV	113.88	71.18	200	46.12
1557	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007345004	牛毛井变 515 牛记圈线白芨井公变	2024/10/24	10kV	310.75	97.11	400	9.25
1558	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007345006	李家寨变 521 冒寨子线巴子洼公变	2024/10/24	10kV	38.61	48.26	100	41.39
1559	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346832	华台变 515 官记圈线老井塘公变	2024/10/24	10kV	110.95	34.67	400	209.05
1560	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346836	华台变 515 官记圈线西冒寨子 1#公变	2024/10/24	10kV	35.96	22.47	200	124.04
1561	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007323213	华台变 515 官记圈线西冒寨子 2#公变	2024/10/24	10kV	107.05	33.45	400	212.95
1562	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346842	华台变 515 官记圈线西陈记圈 2#公变	2024/10/24	10kV	16.8	10.5	200	143.2
1563	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346844	华台变 515 官记圈线左记湾公变	2024/10/24	10kV	19.85	12.4	200	140.15
1564	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346852	华台变 515 官记圈线张记场养殖园区公变	2024/10/24	10kV	144.32	90.2	200	15.68
1565	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346858	华台变 515 官记圈线杨记圈 2#公变	2024/10/24	10kV	84.39	42.2	250	115.61
1566	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346860	华台变 515 官记圈线杨记圈 3#公变	2024/10/24	10kV	115.7	45.91	315	136.3
1567	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346862	华台变 515 官记圈线杨记圈养殖园区公变	2024/10/24	10kV	4.2	5.25	100	75.8

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1568	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346864	华台变 515 官记圈线杨记圈 4#公变	2024/10/24	10kV	178.01	55.63	400	141.99
1569	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346868	华台变 515 官记圈线张记场西壕养殖园区公变	2024/10/24	10kV	135.85	84.91	200	24.15
1570	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346870	华台变 515 官记圈线西陈记圈养殖园区公变	2024/10/24	10kV	65.07	81.33	100	14.93
1571	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346878	华台变 515 官记圈线三拓养殖园区公变	2024/10/24	10kV	83.25	52.03	200	76.75
1572	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346888	华台变 515 官记圈线高记场公变	2024/10/24	10kV	75.57	47.23	200	84.43
1573	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000192391944	华台变 515 官记圈线李记场 1#公变	2024/10/24	10kV	138.75	43.36	400	181.25
1574	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346892	华台变 515 官记圈线路记梁 2#公变	2024/10/24	10kV	246.28	76.96	400	73.72
1575	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346894	华台变 515 官记圈线路记梁 1#公变	2024/10/24	10kV	80.29	50.18	200	79.71
1576	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346896	华台变 515 官记圈线芦记塘 2#公变	2024/10/24	10kV	50.12	19.89	315	201.88
1577	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346902	华台变 515 官记圈线黄沙窝 1#公变	2024/10/24	10kV	44.62	27.89	200	115.38
1578	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346904	华台变 515 官记圈线梁台 1#公变	2024/10/24	10kV	52.78	65.97	100	27.22
1579	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346906	华台变 515 官记圈线张记场 1#公变	2024/10/24	10kV	66.59	41.62	200	93.41
1580	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346908	华台变 515 官记圈线张记场西壕公变	2024/10/24	10kV	56.53	35.33	200	103.47
1581	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346914	华台变 515 官记圈线黄浩塘 2#公变	2024/10/24	10kV	107.69	67.31	200	52.31

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1582	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346916	华台变515官记圈线黄浩塘1#公变	2024/10/24	10kV	83.92	52.45	200	76.08
1583	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346924	华台变515官记圈线高记圈1#公变	2024/10/24	10kV	8.04	5.03	200	151.96
1584	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346930	华台变515官记圈线高记场养殖园区公变	2024/10/24	10kV	39.98	99.94	50	0.02
1585	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346934	华台变515官记圈线东塘1#公变	2024/10/24	10kV	228.24	71.32	400	91.76
1586	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346936	华台变515官记圈线东塘2#公变	2024/10/24	10kV	6.65	8.31	100	73.35
1587	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346940	华台变515官记圈线东塘1#养殖园区公变	2024/10/24	10kV	181.78	56.81	400	138.22
1588	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346942	华台变515官记圈线东塘3#公变	2024/10/24	10kV	224.43	70.13	400	95.57
1589	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346944	华台变515官记圈线东塘2#养殖园区公变	2024/10/24	10kV	86.61	54.13	200	73.39
1590	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346948	华台变515官记圈线崔记塘1#公变	2024/10/24	10kV	242.89	75.9	400	77.11
1591	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346950	华台变515官记圈线东陈记圈1#公变	2024/10/24	10kV	18.36	22.95	100	61.64
1592	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346952	华台变515官记圈线东陈记圈2#公变	2024/10/24	10kV	47.82	59.78	100	32.18
1593	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346956	华台变515官记圈线油坊队公变	2024/10/24	10kV	49.29	61.61	100	30.71
1594	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346960	华台变515官记圈线崔记塘2#公变	2024/10/24	10kV	0	0	200	168.95
1595	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007346964	华台变515官记圈线蔡记塘公变	2024/10/24	10kV	88.3	55.19	200	71.7

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1596	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007422431	李家寨变 513 水源地线南王圈 2#公变	2024/10/24	10kV	112.68	70.42	200	47.32
1597	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007422433	李家寨变 521 冒寨子线上土沟 3#公变	2024/10/24	10kV	87.11	43.56	250	112.89
1598	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000007422513	李家寨变 513 水源地线马记梁公变	2024/10/24	10kV	133.05	83.16	200	26.95
1599	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000006701421	李家寨变 513 水源地线皖记沟 2#公变	2024/10/24	10kV	103.88	64.92	200	56.12
1600	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000197063114	兴池变 515 金鸡湾线金鸡湾一队北公变	2024/10/24	10kV	70.72	22.1	400	249.28
1601	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005083202	李家寨变 522 双堆子线西井滩扶贫机井公变	2024/10/24	10kV	179.3	71.15	315	72.7
1602	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005083328	李家寨变 514 张记梁线南洼扶贫机井公变	2024/10/24	10kV	124.13	77.58	200	35.87
1603	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000134571039	李家寨变 514 张记梁线夏记墩水利公变	2024/10/24	10kV	88.47	55.29	200	71.54
1604	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000116133401	华台变 515 官记圈线崔记塘北公变	2024/10/24	10kV	277.11	86.6	400	42.89
1605	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000188927264	兴池变 515 金鸡湾线王记梁南公变	2024/10/24	10kV	137.25	42.89	400	182.75
1606	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000009936633	华台变 515 官记圈线李记场水利 2 号配变	2024/10/24	10kV	49.99	62.49	100	30.01
1607	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000100226479	华台变 515 官记圈线杨记圈 5 号公变	2024/10/24	10kV	246.1	76.91	400	73.9
1608	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000089548971	兴池变 515 金鸡湾线王记梁东公变	2024/10/24	10kV	123.66	38.64	400	196.34
1609	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000002438001	兴池变 521 伊涝湾线伊涝湾四队 6 号公变	2024/10/24	10kV	209.08	65.34	400	110.92

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1610	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005986259	李家寨变 514 张记梁线潘庄子 2#公变	2024/10/24	10kV	97.29	60.81	200	62.71
1611	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005985442	李家寨变 521 冒寨子线李记沟南梁公变	2024/10/24	10kV	58.1	36.31	200	101.9
1612	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000036533677	李家寨变 522 双堆子线柳树梁 4 号公变	2024/10/24	10kV	38.92	48.65	100	41.08
1613	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000186768304	华台变 515 官记圈线东塘南公变	2024/10/24	10kV	161.02	50.32	400	158.98
1614	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005171636	兴池变 515 金鸡湾线伊涝湾南五队 2#公变	2024/10/24	10kV	0	0	200	160.02
1615	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005988076	华台变 515 官记圈线蔡记塘 2#公变	2024/10/24	10kV	44.4	27.75	200	115.6
1616	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000003554358	李家寨变 513 水源地线杨寨子 2#公变	2024/10/24	10kV	57.89	36.18	200	102.11
1617	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005594653	华台变 515 官记圈西冒寨子 3 号公变	2024/10/24	10kV	124.12	49.25	315	127.88
1618	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000154371411	李家寨变 522 双堆子线柳树梁北公变	2024/10/24	10kV	244.64	76.45	400	75.36
1619	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000001034268	李家寨变 522 双堆子线季记梁 2#公变	2024/10/24	10kV	100.16	62.6	200	59.84
1620	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000001049365	李家寨变 514 张记梁线季记梁 4#公变	2024/10/24	10kV	28.93	36.16	100	51.07
1621	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000001074336	李家寨变 522 双堆子线季记梁 1#公变	2024/10/24	10kV	155.36	61.65	315	96.64
1622	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000002439446	兴池变 515 金鸡湾线王记梁水利公变	2024/10/24	10kV	38.7	24.19	200	121.3
1623	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005603216	李家寨变 513 水源地线杨寨子西 1 号公变	2024/10/24	10kV	65.73	82.16	100	14.27

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1624	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000006544950	李家寨变 513 水源地线杨寨子西 2 号公变	2024/10/24	10kV	122.8	38.38	400	197.2
1625	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000003405548	兴池变 515 金鸡湾线金鸡湾二队南 2 号公变	2024/10/24	10kV	164.73	51.48	400	155.27
1626	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005600395	兴池变 522 韩忠场线双堆子财政局农发办 3 号公变	2024/10/24	10kV	185.94	58.11	400	134.06
1627	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000010295794	李家寨变 514 张记梁线西井滩西 2 号配变	2024/10/24	10kV	62.17	38.86	200	97.83
1628	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000004680882	兴池变 521 伊涝湾线伊涝湾七队 5#公变	2024/10/24	10kV	47.64	23.82	250	152.36
1629	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000009778527	李家寨变 513 水源地线孔祥和公变	2024/10/24	10kV	198.72	62.1	400	121.28
1630	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000009708311	华台变 515 官记圈线李记场 2#公变	2024/10/24	10kV	136.06	42.52	400	183.94
1631	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000011819873	物流园 1 号箱变配变	2024/10/24	10kV	336.52	66.77	630	167.48
1632	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000099774162	华台变 515 官记圈线东塘 6 号公变	2024/10/24	10kV	183.14	57.23	400	136.86
1633	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000173279517	李家寨变 514 张记梁线小墩子南公变	2024/10/24	10kV	297.07	92.83	400	22.93
1634	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005086573	李家寨变 513 水源地线南王圈水利 1#公变	2024/10/24	10kV	45.66	57.07	100	34.34
1635	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005086536	华台变 515 官记圈线高记圈 2#公变	2024/10/24	10kV	197.95	61.86	400	122.05
1636	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005086627	华台变 515 官记圈线崔记塘 4#公变	2024/10/24	10kV	199.51	79.17	315	52.49
1637	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000002352005	李家寨变 513 水源地线东沙边子 4 号公变	2024/10/24	10kV	54.8	34.25	200	105.2

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1638	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000033112453	兴池变 515 金鸡湾线金鸡湾四队 2 号公变	2024/10/24	10kV	235.95	73.74	400	84.05
1639	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000011832121	物流园 2 号箱变变压器	2024/10/24	10kV	398.4	79.05	630	105.6
1640	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005612050	兴池变 515 金鸡湾线伊涝湾一队 5 号公变	2024/10/24	10kV	81.86	51.16	200	78.14
1641	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005612075	兴池变 515 金鸡湾线金鸡湾三队 5#公变	2024/10/24	10kV	82.05	51.28	200	77.95
1642	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000002490759	兴池变 515 金鸡湾线金鸡湾三队 7 号公变	2024/10/24	10kV	218.43	68.26	400	101.57
1643	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000002438072	兴池变 521 伊涝湾线伊涝湾七队北 2 号公变	2024/10/24	10kV	182.23	56.95	400	137.77
1644	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005614177	李家寨变 514 张记梁线农发办 4#公变	2024/10/24	10kV	113.29	70.81	200	46.71
1645	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000006231797	李家寨变 513 水源地线皖记沟 4#配变	2024/10/24	10kV	284.4	88.88	400	35.6
1646	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000006232652	兴池变 521 伊涝湾线双堆子水利配变	2024/10/24	10kV	114.06	71.29	200	45.94
1647	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000006231801	李家寨变 521 冒寨子线柳杨堡 4#配变	2024/10/24	10kV	57.2	35.75	200	102.8
1648	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000006233151	李家寨变 521 冒寨子线柳杨堡 5#配变	2024/10/24	10kV	78.88	49.3	200	81.12
1649	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000006233155	华台变 515 官记圈线左记湾南水利公变	2024/10/24	10kV	44.07	55.09	100	35.93
1650	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000006232658	华台变 515 官记圈线左记湾西水利公变	2024/10/24	10kV	206.54	81.96	315	45.47
1651	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000002419210	李家寨变 513 水源地线李寨子 1#公变	2024/10/24	10kV	238.76	74.61	400	81.24

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1652	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000002537456	兴池变 515 金鸡湾线金鸡湾三队 8 号公变	2024/10/24	10kV	23.66	14.78	200	136.34
1653	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000001317095	兴池变 522 韩忠场线李常飞公变	2024/10/24	10kV	95.07	59.42	200	64.93
1654	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000005614498	兴池变 522 韩忠场线双堆子扶贫井公变	2024/10/24	10kV	84.45	52.78	200	75.55
1655	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000004847714	李家寨变 522 双堆子线李成江水利公变	2024/10/24	10kV	133.57	53	315	118.43
1656	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000010564794	兴池变 522 韩忠场线双堆子北配变	2024/10/24	10kV	135.97	84.98	200	24.03
1657	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000000219429	兴池变 521 伊涝湾线小王梁 3#公变	2024/10/24	10kV	28.4	17.75	200	131.6
1658	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000002229266	华台变 515 官记圈线西陈圈 4 号水利公变	2024/10/24	10kV	85.97	53.73	200	74.03
1659	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000000219412	华台变 515 官记圈线崔记塘 3#公变	2024/10/24	10kV	13.29	8.31	200	146.71
1660	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000010564444	李家寨变 514 张记梁线夏记墩北水利公变	2024/10/24	10kV	108.58	67.86	200	51.42
1661	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000010565154	华台变 515 官记圈线西陈记圈 1#公变	2024/10/24	10kV	126.37	39.49	400	193.63
1662	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000010564587	华台变 515 官记圈线官记圈 1#公变	2024/10/24	10kV	22.25	13.91	200	137.75
1663	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000010564588	华台变 515 官记圈线官记圈 2#公变	2024/10/24	10kV	137.89	86.18	200	22.11
1664	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000010565158	李家寨变 522 双堆子线柳树梁 1#公变	2024/10/24	10kV	237.51	74.22	400	82.49
1665	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000010565079	李家寨变 514 张记梁线双井子 2#公变	2024/10/24	10kV	78.09	48.81	200	81.91

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1666	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000002229265	华台变 515 官记圈线崔记塘水利配变	2024/10/24	10kV	107.12	66.95	200	52.88
1667	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000004848593	华台变 515 官记圈线官生福水利公变	2024/10/24	10kV	230.58	72.06	400	89.42
1668	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000000220454	兴池变 522 韩忠场线财政局农发办 1#公变	2024/10/24	10kV	252.02	78.76	400	67.98
1669	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000094966818	李家寨变 521 冒寨子线上土沟 5 号公变	2024/10/24	10kV	237.16	74.11	400	82.84
1670	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000180916022	李家寨变 513 水源地线杨寨子北公变	2024/10/24	10kV	74.8	46.75	200	85.2
1671	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000173687932	李家寨变 514 张记梁线周庄子西公变	2024/10/24	10kV	154.06	48.15	400	165.94
1672	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000010567818	李家寨变 514 张记梁线双井子 3 号公变	2024/10/24	10kV	83.72	52.33	200	76.28
1673	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000010567821	兴池变 521 伊涝湾线双堆子东村 2#公变	2024/10/24	10kV	19.53	12.2	200	140.47
1674	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000010566983	兴池变 522 韩忠场线双堆子中村 1#公变	2024/10/24	10kV	180.26	56.33	400	139.74
1675	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29M00000010567444	李家寨变 522 双堆子线西井滩 2#公变	2024/10/24	10kV	184.68	57.71	400	135.32
1676	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000002238918	李家寨变 514 张记梁线德胜墩东配变	2024/10/24	10kV	287.35	89.8	400	32.65
1677	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000002238917	李家寨变 514 张记梁线德胜墩中配变	2024/10/24	10kV	264.28	82.59	400	55.72
1678	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	柳杨堡供电所	29MR0000002238919	李家寨变 514 张记梁线德胜墩北配变	2024/10/24	10kV	159.98	99.99	200	0.02
1679	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29MR0000194892243	南新变 526 河口线沙坡子北村公变	2024/10/24	10kV	141.96	88.73	200	18.04

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1680	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29MR0000143561563	南新变526河口线沙坡子南村公变	2024/10/24	10kV	126.17	78.86	200	33.83
1681	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007677798	南新变526河口线周记山村公变	2024/10/24	10kV	24.84	62.11	50	15.16
1682	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007677800	南新变526河口线营盘山村公变	2024/10/24	10kV	156.05	97.53	200	3.95
1683	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007677802	南新变526河口线新建2#公变	2024/10/24	10kV	30.15	75.38	50	9.85
1684	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007677804	南新变526河口线下圈村公变	2024/10/24	10kV	30.95	77.38	50	9.05
1685	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007677806	南新变526河口线四股泉养殖园村公变	2024/10/24	10kV	79.98	99.98	100	0.02
1686	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007677848	南新变526河口线四股泉下村公变	2024/10/24	10kV	27	67.5	50	13
1687	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007677850	南新变526河口线石堡子村公变	2024/10/24	10kV	47.61	59.52	100	32.39
1688	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007677852	南新变526河口线石湾沟1#公变	2024/10/24	10kV	20.13	50.33	50	19.87
1689	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007677854	南新变526河口线四股泉上村公变	2024/10/24	10kV	43.44	54.3	100	36.56
1690	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007677856	南新变526河口线红土桥村公变	2024/10/24	10kV	210.34	83.47	315	41.66
1691	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007677858	南新变526河口线三岔河村公变	2024/10/24	10kV	195.14	97.57	250	4.86
1692	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007677860	南新变526河口线石下河村公变	2024/10/24	10kV	154.01	96.25	200	5.99
1693	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007677862	南新变526河口线新建1#公变	2024/10/24	10kV	137.15	85.72	200	22.85

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1694	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007677864	南新变526河口线红土桥养殖园村公变	2024/10/24	10kV	57.94	72.42	100	22.06
1695	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007677866	南新变526河口线河口村公变	2024/10/24	10kV	186.68	93.34	250	13.32
1696	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007677868	南新变526河口线陈记山村公变	2024/10/24	10kV	32.02	80.06	50	7.98
1697	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007838553	萌城变524萌新线萌城2#公变	2024/10/24	10kV	208.99	82.93	315	43.01
1698	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007777687	萌城变514萌宋线东庄村公变	2024/10/24	10kV	35.94	89.86	50	4.06
1699	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000005199812	南新变526河口线四股泉生活区公变	2024/10/24	10kV	95.08	59.43	200	64.92
1700	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007309331	萌城变524萌新线萌城1#公变	2024/10/24	10kV	126.75	50.3	315	125.25
1701	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007309632	萌城变524萌新线南西2#公变	2024/10/24	10kV	48.56	60.7	100	31.44
1702	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007309634	萌城变524萌新线大树滩村公变	2024/10/24	10kV	244.44	97	315	7.56
1703	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007309638	萌城变524萌新线农贸市场1#公变	2024/10/24	10kV	79.9	49.94	200	80.1
1704	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007309640	萌城变524萌新线农贸市场2#公变	2024/10/24	10kV	214.91	85.28	315	37.09
1705	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007309644	萌城变524萌新线南东2#公变	2024/10/24	10kV	123.91	96.81	160	4.09
1706	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007309646	萌城变524萌新线马坊沟村公变	2024/10/24	10kV	138.95	86.84	200	21.05
1707	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000010507403	萌城供电所充电桩配变	2024/10/24	10kV	54.53	34.08	200	105.47

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1708	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M0000000 7836955	萌城变 514 萌宋线张洼子村公变	2024/10/24	10kV	130.07	81.29	200	29.93
1709	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M0000000 7655105	摆宴井变 511 王下窝线王下窝村公变	2024/10/24	10kV	13.71	34.27	50	26.29
1710	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M0000000 7655481	摆宴井变 511 王下窝线万记源村公变	2024/10/24	10kV	33	82.49	50	7
1711	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M0000000 7655540	摆宴井变 511 王下窝线钱记源村公变	2024/10/24	10kV	34.35	85.88	50	5.65
1712	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M0000000 4780196	萌城变 524 萌新线马坊沟 2#村公变	2024/10/24	10kV	71.17	88.96	100	8.83
1713	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29MR00001 96121542	南新变 526 河口线周记山村 2 号公变	2024/10/24	10kV	138.12	86.33	200	21.88
1714	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M0000000 2316676	摆宴井变 511 王下窝线代记源村公变	2024/10/24	10kV	29.1	72.74	50	10.9
1715	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29MR00001 96121555	萌城变 514 萌宋线李伙场 2 号公变	2024/10/24	10kV	138.81	86.75	200	21.19
1716	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29MR00000 43233423	南新变 514 和顺园区线南西 1#公变	2024/10/24	10kV	148.59	92.87	200	11.41
1717	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M0000000 4454587	摆宴井变 511 王下窝线赵窝棚村 2#公变	2024/10/24	10kV	238.68	94.71	315	13.32
1718	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M0000000 4154829	南新变 526 河口线石湾沟 2#公变	2024/10/24	10kV	246.97	98	315	5.03
1719	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M0000000 7306172	摆宴井变 511 王下窝线赵窝棚村公变	2024/10/24	10kV	155.52	97.2	200	4.48
1720	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M0000000 7306174	萌城变 514 萌宋线南窑子村公变	2024/10/24	10kV	182.87	91.43	250	17.13
1721	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M0000000 7306176	萌城变 514 萌宋线卢口子村公变	2024/10/24	10kV	52.44	65.55	100	27.56

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1722	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007306178	萌城变 514 萌宋线薛记山村公变	2024/10/24	10kV	40.43	50.54	100	39.57
1723	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007306180	萌城变 514 萌宋线幸福新村 2#公变	2024/10/24	10kV	129.32	80.82	200	30.68
1724	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007306298	萌城变 514 萌宋线幸福新村 1#公变	2024/10/24	10kV	215.68	85.59	315	36.32
1725	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007306300	萌城变 514 萌宋线小口子村公变	2024/10/24	10kV	28.81	72.03	50	11.19
1726	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007306302	萌城变 514 萌宋线许窝棚村公变	2024/10/24	10kV	33.8	84.5	50	6.2
1727	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29MR0000192391932	萌城变 514 萌宋线下滩村公变	2024/10/24	10kV	108.96	68.1	200	51.04
1728	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007306306	萌城变 514 萌宋线窝风掌村公变	2024/10/24	10kV	59.52	74.4	100	20.48
1729	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007306308	萌城变 514 萌宋线王庄科村公变	2024/10/24	10kV	159.97	99.98	200	0.03
1730	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007306310	摆宴井变 511 王下窝线狼步掌村公变	2024/10/24	10kV	115.36	72.1	200	44.64
1731	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007306312	摆宴井变 511 王下窝线李家源村公变	2024/10/24	10kV	153.06	95.66	200	6.94
1732	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007306314	摆宴井变 511 王下窝线林记口子村公变	2024/10/24	10kV	15.7	39.26	50	24.3
1733	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007306316	摆宴井变 511 王下窝线汪家源村公变	2024/10/24	10kV	189.88	94.94	250	10.12
1734	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007306318	萌城变 514 萌宋线孙洼子村公变	2024/10/24	10kV	24.25	60.64	50	15.75
1735	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29MR0000198760817	萌城变 514 萌宋线宋儿庄村公变	2024/10/24	10kV	138.02	86.26	200	21.98

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1736	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007306322	萌城变514萌宋线沙渠洼村公变	2024/10/24	10kV	62.22	77.77	100	17.78
1737	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007306324	萌城变514萌宋线李火场村公变	2024/10/24	10kV	20.65	51.63	50	19.35
1738	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007306326	萌城变514萌宋线麦草掌村公变	2024/10/24	10kV	31.61	79.03	50	8.39
1739	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007306328	萌城变514萌宋线贺斗沟村公变	2024/10/24	10kV	147.07	91.92	200	12.93
1740	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007306332	萌城变514萌宋线郝记山村公变	2024/10/24	10kV	246.32	97.75	315	5.68
1741	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007306346	萌城变514萌宋线郭东洼村公变	2024/10/24	10kV	247.23	98.11	315	4.77
1742	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007306348	萌城变514萌宋线官记台村公变	2024/10/24	10kV	89.61	70.01	160	38.39
1743	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007306350	萌城变514萌宋线高新庄村公变	2024/10/24	10kV	239.32	94.97	315	12.68
1744	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007306352	摆宴井变511王下窝线范记源村公变	2024/10/24	10kV	19.32	48.3	50	20.68
1745	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007306354	萌城变514萌宋线陈新庄村公变	2024/10/24	10kV	9.5	23.75	50	30.5
1746	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007306356	萌城变514萌宋线北窑子村公变	2024/10/24	10kV	195.61	97.8	250	4.39
1747	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29M00000007306358	萌城变514萌宋线北河下队村公变	2024/10/24	10kV	107.88	67.42	200	52.12
1748	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29MR0000194892242	萌城变514萌宋线北河上队村公变	2024/10/24	10kV	104.8	65.5	200	55.2
1749	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29MR0000196156615	萌城变524萌新线马坊沟3号公变	2024/10/24	10kV	148.47	92.79	200	11.53

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1750	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29MR0000024339118	萌城变 524 萌新线南东 1 号公变	2024/10/24	10kV	139.97	87.48	200	20.03
1751	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29MR0000043233482	萌城变 524 萌新线施天池公变	2024/10/24	10kV	134.57	84.11	200	25.43
1752	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29MR0000211106031	萌城变 514 萌宋线下滩村 2 号公变	2024/10/24	10kV	149.06	93.16	200	10.94
1753	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	萌城供电所	29MR0000043223687	萌城变 524 萌新线东圈公变	2024/10/24	10kV	148.82	93.01	200	11.18
1754	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000002454677	516 新区线西花廉租 1#变压器	2024/10/24	10kV	756.85	94.61	1000	43.15
1755	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000002454736	516 新区线西花廉租 2#变压器	2024/10/24	10kV	569.95	89.05	800	70.05
1756	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000002454772	516 新区线雅居园 1#变压器	2024/10/24	10kV	552.57	86.34	800	87.43
1757	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000002454792	516 新区线雅居园 2#变压器	2024/10/24	10kV	414.32	64.74	800	225.68
1758	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000002454800	516 新区线雅居园 3#变压器	2024/10/24	10kV	381.17	75.63	630	122.83
1759	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000002454858	516 新区线盐州翰府 1#变压器	2024/10/24	10kV	511.87	79.98	800	128.13
1760	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000002455001	516 新区线御景园 1#变压器	2024/10/24	10kV	782.39	78.24	1250	217.61
1761	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000002455137	兴业苑 2#箱式变	2024/10/24	10kV	403.12	79.98	630	100.88
1762	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000002456064	514 城西线裕民小区 2#配电变压器	2024/10/24	10kV	457.01	90.68	630	46.99
1763	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000002456094	514 城西线万丽盛世 6#配电变压器	2024/10/24	10kV	456.86	90.65	630	47.14

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1764	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000002456162	516 新区线盐州翰府 2#变压器	2024/10/24	10kV	683.24	85.41	1000	116.76
1765	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000002456124	516 新区线玺玉园 1#变压器	2024/10/24	10kV	693.44	86.68	1000	106.56
1766	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000002456145	516 新区线玺玉园 2#变压器	2024/10/24	10kV	548.14	85.65	800	91.86
1767	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000044982036	东顺苑 3 号配变	2024/10/24	10kV	231.63	72.39	400	88.37
1768	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000003666300	盐池变 521 城东线 4#公变	2024/10/24	10kV	80	100	100	0
1769	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000003666302	盐池变 521 城东线 5#公变	2024/10/24	10kV	189.35	75.14	315	62.65
1770	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000003666304	宁源变 523 五堡新村线防洪渠 3 号公变	2024/10/24	10kV	177.17	88.58	250	22.83
1771	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000003666306	宁源变 523 五堡新村线防洪渠 2 号公变	2024/10/24	10kV	189.12	94.56	250	10.88
1772	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000003666318	宁源变 523 五堡新村线北园子新村公变	2024/10/24	10kV	116.24	90.81	160	11.76
1773	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000003666328	盐池变 521 城东线 6#公变	2024/10/24	10kV	85.76	42.88	250	114.24
1774	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000003666330	盐池变 521 城东线 7#公变	2024/10/24	10kV	34.44	13.67	315	217.56
1775	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000003666332	盐池变 521 城东线 8#公变	2024/10/24	10kV	178.32	70.76	315	73.68
1776	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000003666338	盐池变 521 城东线 24#公变	2024/10/24	10kV	188.4	74.76	315	63.6
1777	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000044607959	康泰花园 2 号配变	2024/10/24	10kV	461.14	91.5	630	42.86

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1778	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000034256000	盐池变 518 县城线 13 号公变	2024/10/24	10kV	145.3	45.41	400	174.7
1779	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000006588753	宁源变 522 盐林路线 3 号公变	2024/10/24	10kV	10.62	4.21	315	241.38
1780	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000112507165	西花园 2 号箱变变压器	2024/10/24	10kV	418.82	83.1	630	85.18
1781	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000005363307	盐池变 523 东顺Ⅱ线兴泰苑小区 1 号配变	2024/10/24	10kV	568.55	88.84	800	71.45
1782	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000005363321	盐池变 523 东顺Ⅱ线兴泰苑小区 2 号配变	2024/10/24	10kV	723.86	90.48	1000	76.14
1783	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000112279671	西花园 1 号箱变变压器	2024/10/24	10kV	431.16	85.55	630	72.84
1784	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000034255922	盐池变 527 八岔梁线东门 1#公变	2024/10/24	10kV	296.1	92.53	400	23.9
1785	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000044982057	东顺苑 1 号配变	2024/10/24	10kV	386.4	76.67	630	117.6
1786	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000007400122	宁源变 523 五堡新村线长城新村 5 号公变	2024/10/24	10kV	235.92	93.62	315	16.08
1787	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000007400712	宁源变 523 五堡新村线长城新村 1 号公变	2024/10/24	10kV	224.03	88.9	315	27.97
1788	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000007400714	宁源变 523 五堡新村线长城新村 6 号公变	2024/10/24	10kV	222.09	88.13	315	29.91
1789	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000007400716	宁源变 523 五堡新村线长城新村 4 号公变	2024/10/24	10kV	214.47	85.11	315	37.53
1790	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000007400718	宁源变 523 五堡新村线长城新村 3 号公变	2024/10/24	10kV	202.1	80.2	315	49.9
1791	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000007400720	宁源变 523 五堡新村线长城新村 2 号公变	2024/10/24	10kV	225.09	89.32	315	26.91

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1792	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000025944496	盐池变 516 新区线二堡吊庄新 3 号公变	2024/10/24	10kV	236.79	74	400	83.21
1793	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000009779831	宁源变 514 西四环线玺悦府 2 号配电变压器	2024/10/24	10kV	932.56	93.26	1250	67.44
1794	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000010044754	二堡东队水利公变	2024/10/24	10kV	57.24	71.55	100	22.76
1795	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000034259256	盐池变 518 县城线 15 号公变	2024/10/24	10kV	160.5	50.16	400	159.5
1796	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000009861845	盐池变 518 县城线 16#配电变压器	2024/10/24	10kV	216.4	67.63	400	103.6
1797	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000009863268	盐池变 518 县城线 7 号配电变压器	2024/10/24	10kV	269	84.06	400	51
1798	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000209442622	紫都学府 1 号配变	2024/10/24	10kV	389.8	60.91	800	250.2
1799	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000009235397	宁源变 516 振远路线充电桩 1 号公变高压间隔配电变压器	2024/10/24	10kV	90.75	28.36	400	229.25
1800	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000034256450	盐池变 521 城东线 9#公变	2024/10/24	10kV	176.28	55.09	400	143.72
1801	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000209442612	紫都学府 3 号配变	2024/10/24	10kV	585.04	91.41	800	54.96
1802	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000022839355	宁源变 523 五堡新村线民族西街 4 号公变	2024/10/24	10kV	194.48	60.78	400	125.52
1803	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000009248934	宁源变 523 五堡新村线充电桩 1 号公变高压间隔配电变压器	2024/10/24	10kV	107.31	33.54	400	212.69
1804	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000009248972	七里沟变 519 工业园 I 线东郭庄公变	2024/10/24	10kV	72.67	90.84	100	7.33
1805	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000009754702	宁源变 523 五堡新村线长城公园公变	2024/10/24	10kV	144.32	90.2	200	15.68

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1806	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000025944512	盐池变 516 新区线二堡吊庄新 1 号公变	2024/10/24	10kV	228.85	71.52	400	91.15
1807	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000157896970	君泰小区配电变压器	2024/10/24	10kV	973.24	97.32	1250	26.76
1808	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000165231706	盐池变 527 八岔梁线 1 号公变	2024/10/24	10kV	205.06	64.08	400	114.94
1809	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000044607944	康泰花园 3 号配变	2024/10/24	10kV	461.04	91.48	630	42.96
1810	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000034256453	七里沟变 525 化工厂线德胜墩 1 号变	2024/10/24	10kV	286.65	89.58	400	33.35
1811	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000033999379	盐池变 521 城东线 26#公变	2024/10/24	10kV	195.86	61.21	400	124.14
1812	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000007126639	#30 公变	2024/10/24	10kV	160.59	63.73	315	91.41
1813	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000007131105	盐池变 518 县城线 8#公变	2024/10/24	10kV	212.81	84.45	315	39.19
1814	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000007131107	盐池变 518 县城线 28#公变	2024/10/24	10kV	98.6	39.13	315	153.4
1815	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000007131109	盐池变 521 城东线 22#公变	2024/10/24	10kV	80.37	31.89	315	171.63
1816	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000044607938	康泰花园 4 号配变	2024/10/24	10kV	466.28	92.52	630	37.72
1817	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000003658096	盐池变 518 县城线 2＃公变	2024/10/24	10kV	135.7	53.85	315	116.3
1818	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000003658102	宁源变 523 五堡新村线民族西街 3 号公变	2024/10/24	10kV	143.6	56.98	315	108.4
1819	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000003658108	宁源变 522 盐林路线 4 号公变	2024/10/24	10kV	327.98	65.08	630	176.02

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1820	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000003658110	宁源变 522 盐林路线 2 号公变	2024/10/24	10kV	161.28	64	315	90.72
1821	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000003658112	宁源变 522 盐林路线 1 号公变	2024/10/24	10kV	165.26	51.64	400	154.74
1822	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000003658114	盐池变 518 县城线 4 号公变	2024/10/24	10kV	45.81	28.63	200	114.19
1823	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000003658124	盐池变 518 县城线 22#公变	2024/10/24	10kV	94.69	73.98	160	33.31
1824	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000003658134	宁源变 522 盐林路线 5 号公变	2024/10/24	10kV	97.16	60.73	200	62.84
1825	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000124551778	盐池变 521 城东线永清路 3 号配变	2024/10/24	10kV	448.46	88.98	630	55.54
1826	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000185405135	盐池变 523 东顺 II 线 1 号公变	2024/10/24	10kV	275.11	85.97	400	44.89
1827	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000010268773	盐池变 521 城东线 1 号配电变压器	2024/10/24	10kV	166.85	66.21	315	85.15
1828	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000010268779	盐池变 521 城东线 2 号配电变压器	2024/10/24	10kV	447.98	88.88	630	56.02
1829	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000010267570	盐池变 521 城东线 3 号配电变压器	2024/10/24	10kV	227.86	90.42	315	24.14
1830	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000044666862	龙辰苑 4 号配变	2024/10/24	10kV	430.46	85.41	630	73.54
1831	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000006945035	盐池变 516 新区线党校公变	2024/10/24	10kV	189.21	75.08	315	62.79
1832	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000025944505	盐池变 516 新区线二堡吊庄新 2 号公变	2024/10/24	10kV	243.08	75.96	400	76.92
1833	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000034262048	宁源变 522 盐林路线 9 号公变	2024/10/24	10kV	260.84	81.51	400	59.16

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1834	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000034256456	盐池变 521 城东线 25#公变	2024/10/24	10kV	234.37	73.24	400	85.63
1835	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000003063625	盐池变 527 八岔梁线永清苑小区 2 号公变-配电变压器	2024/10/24	10kV	585.67	91.51	800	54.33
1836	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000003063659	盐池变 527 八岔梁线永清苑小区 1 号公变-配电变压器	2024/10/24	10kV	503.98	78.75	800	136.02
1837	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000003063645	盐池变 516 新区线御景园小区 2 号公变-配电变压器	2024/10/24	10kV	380.16	59.4	800	259.84
1838	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000166352184	七里沟变 519 工业园 I 线养殖园区公变	2024/10/24	10kV	300.04	93.76	400	19.96
1839	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000166137647	盐池变 521 城东线宁苑宜居南区箱变	2024/10/24	10kV	618.06	96.57	800	21.94
1840	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000034262052	盐池变 516 新区线八五新村 1 号公变	2024/10/24	10kV	64.33	20.1	400	255.67
1841	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000006441128	盐池变 523 东顺 II 东门 2 号公变	2024/10/24	10kV	17.14	21.43	100	62.86
1842	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000006441130	宁源变 523 五堡新村线防洪渠 1 号公变	2024/10/24	10kV	87.26	54.54	200	72.74
1843	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000003667426	宁源变 523 五堡新村线民族西街 2 号公变	2024/10/24	10kV	313.43	78.36	500	86.57
1844	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000007207602	盐池变 516 新区线二堡公变	2024/10/24	10kV	249.57	99.04	315	2.43
1845	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000007209171	盐池变 527 八岔梁线得胜墩公变	2024/10/24	10kV	208.02	82.55	315	43.98
1846	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000007175521	宁源变 522 盐林路线 7 号公变	2024/10/24	10kV	133.97	53.16	315	118.03
1847	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000006360557	盐变 516 新区线二堡吊庄 3#公变	2024/10/24	10kV	162.32	64.41	315	89.68

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1848	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M0000000 6360559	盐变 516 新区线二堡吊庄 4#公变	2024/10/24	10kV	283.93	88.73	400	36.07
1849	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M0000000 6360561	盐池变 516 新区线新区公变	2024/10/24	10kV	300.3	75.08	500	99.7
1850	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M0000000 4795330	宁源变 523 五堡新村线民族西街 1 号公变	2024/10/24	10kV	155.09	61.54	315	96.91
1851	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M0000000 7124676	盐池变 518 县城线 25＃公变	2024/10/24	10kV	454.12	90.1	630	49.88
1852	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M0000000 7124678	盐池变 518 县城线 1#公变	2024/10/24	10kV	156.82	62.23	315	95.18
1853	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M0000000 7130512	盐池变 518 县城线 14＃公变	2024/10/24	10kV	70.7	28.06	315	181.3
1854	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M0000000 4830751	银湖名邸 1#箱式变	2024/10/24	10kV	851.04	85.1	1250	148.96
1855	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M0000000 4830845	银湖名邸 2#箱式变	2024/10/24	10kV	542.57	67.82	1000	257.43
1856	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M0000000 4830884	银湖名邸 3#箱式变	2024/10/24	10kV	968.25	75.64	1600	311.75
1857	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M0000000 3666342	盐池变 521 城东线 21#公变	2024/10/24	10kV	231.41	91.83	315	20.59
1858	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M0000000 4272489	兴盐小区 2#箱式变	2024/10/24	10kV	453.72	90.02	630	50.28
1859	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M0000000 4272549	兴盐小区 1#箱式变	2024/10/24	10kV	356.29	89.07	500	43.71
1860	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M0000000 4272551	兴盐小区 3#箱式变	2024/10/24	10kV	461.82	91.63	630	42.18
1861	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M0000000 4272900	兴盐小区 4#箱式变	2024/10/24	10kV	357.95	89.49	500	42.05

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1862	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000008672979	盐池变 516 新区线二堡吊庄 5 号公变	2024/10/24	10kV	89.48	55.93	200	70.52
1863	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000209442607	紫都学府 4 号配变	2024/10/24	10kV	504.3	78.8	800	135.7
1864	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000005992846	盐池变 523 东顺Ⅱ线兴泰园Ⅱ期配变	2024/10/24	10kV	733.37	91.67	1000	66.63
1865	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000034262050	盐池变 519 东顺Ⅰ线沟台公变	2024/10/24	10kV	299.96	93.74	400	20.04
1866	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000010679889	盐池变 521 城东线 11 号公变配电变压器	2024/10/24	10kV	415.24	82.39	630	88.76
1867	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000010679511	盐池变 521 城东线 12 号公变配电变压器	2024/10/24	10kV	474	94.05	630	30
1868	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000010679903	盐池变 521 城东线 13 号公变配电变压器	2024/10/24	10kV	267.02	52.98	630	236.98
1869	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000010679916	盐池变 521 城东线 14 号公变配电变压器	2024/10/24	10kV	370.84	73.58	630	133.16
1870	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000010679929	盐池变 521 城东线 15 号公变配电变压器	2024/10/24	10kV	259.44	51.48	630	244.56
1871	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000010679524	盐池变 521 城东线 17 号公变配电变压器	2024/10/24	10kV	262.5	52.08	630	241.5
1872	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000010680227	盐池变 521 城东线 23 号公变配电变压器	2024/10/24	10kV	423.24	83.98	630	80.76
1873	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000209442617	紫都学府 2 号配变	2024/10/24	10kV	584.78	91.37	800	55.22
1874	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000034255924	盐池变 521 城东线 19 号公变	2024/10/24	10kV	237.99	74.37	400	82.01
1875	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000044666889	龙辰苑 1 号配变	2024/10/24	10kV	274.42	54.45	630	229.58

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1876	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000034255926	盐池变 521 城东线 18 号公变	2024/10/24	10kV	255.29	79.78	400	64.71
1877	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000034259253	盐池变 518 县城线 3 号公变	2024/10/24	10kV	227.96	71.24	400	92.04
1878	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000022617870	沁园小区箱变变压器	2024/10/24	10kV	224.48	70.15	400	95.52
1879	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000044666874	龙辰苑 2 号配变	2024/10/24	10kV	369.1	73.23	630	134.9
1880	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M000000005307585	盐池变 516 新区线紫玉华府 1 号配变	2024/10/24	10kV	874.84	87.48	1250	125.16
1881	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M000000005307619	盐池变 516 新区线紫玉华府 2 号配变	2024/10/24	10kV	891.44	89.14	1250	108.56
1882	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000044666868	龙辰苑 3 号配变	2024/10/24	10kV	413.9	82.12	630	90.1
1883	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000009779526	宁源变 514 西四环线玺悦府 1 号配电变压器	2024/10/24	10kV	838.16	83.82	1250	161.84
1884	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000034256448	盐池变 521 城东线 10#公变	2024/10/24	10kV	131.72	41.16	400	188.28
1885	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000193925023	华府豪庭 1 号配变	2024/10/24	10kV	490.04	97.23	630	13.96
1886	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000044982042	东顺苑 2 号配变	2024/10/24	10kV	203.04	63.45	400	116.96
1887	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M000000002423397	514 城西线裕民小区 3#配电变压器	2024/10/24	10kV	359.79	89.95	500	40.21
1888	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M000000002423556	514 城西线裕民小区 4#配电变压器	2024/10/24	10kV	460.46	91.36	630	43.54
1889	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M000000002436766	514 城西线万丽盛世 1#配电变压器	2024/10/24	10kV	615.42	96.16	800	24.58

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1890	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000033969300	宁源变 522 盐林路线 6 号公变	2024/10/24	10kV	25.45	7.95	400	294.55
1891	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000002449949	514 城西线万丽盛世 3#配电变压器	2024/10/24	10kV	468.88	93.03	630	35.12
1892	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000002450075	521 城东线寓安苑小区配电变压器	2024/10/24	10kV	95.47	23.87	500	304.53
1893	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000002450113	514 城西线万丽盛世 4#配电变压器	2024/10/24	10kV	457.12	90.7	630	46.88
1894	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000002450223	514 城西线万丽盛世 5#配电变压器	2024/10/24	10kV	460.58	91.38	630	43.42
1895	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29MR0000034264855	宁源变 523 五堡新村线北园子公变	2024/10/24	10kV	312.11	97.54	400	7.89
1896	国网宁东供电公司	国网盐池县供电公司	配电运维班	29M00000002452044	514 城西线万丽盛世 2#配电变压器	2024/10/24	10kV	450.88	89.46	630	53.12
1897	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000010568437	水田 1 号公变	2024/10/24	10kV	97.21	60.76	200	62.79
1898	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000010568439	水田 2 号公变	2024/10/24	10kV	68.67	85.84	100	11.33
1899	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000010568993	水田 3 号公变	2024/10/24	10kV	43.34	54.18	100	36.66
1900	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29MR0000053504483	马二新村 4 号公变	2024/10/24	10kV	85.3	26.66	400	234.7
1901	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29MR0000170597929	磁窑堡变 512 煤化线马二新村 6 号公变	2024/10/24	10kV	265.9	83.1	400	54.1
1902	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000007123785	白杨林夜市 1 号公变	2024/10/24	10kV	29.24	36.55	100	50.76
1903	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29MR0000137353970	永利新村 A 区变压器	2024/10/24	10kV	307.46	61	630	196.54

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1904	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29MR0000206194832	红石湾变 571 红临 I 线青铝商业街 1 号箱式变	2024/10/24	10kV	480	95.24	630	24
1905	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000010221577	宝丰充电桩 1 号公变	2024/10/24	10kV	43.45	13.58	400	276.55
1906	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000008358335	标准化厂房配电室 3 号变压器	2024/10/24	10kV	788.56	98.57	1000	11.44
1907	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29MR0000053504487	马二新村 3 号公变	2024/10/24	10kV	127.2	39.75	400	192.8
1908	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000007280252	唐庄变 525 安拓线永利六队梅花井公变	2024/10/24	10kV	243.99	96.82	315	8.01
1909	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000005379284	槐树庄小区 1 号公变	2024/10/24	10kV	315.76	62.65	630	188.24
1910	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000005379347	槐树庄小区 2 号公变	2024/10/24	10kV	284.8	71.2	500	115.2
1911	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29MR0000192429132	西团变 514 长城路线金苹阁气改电 2 号箱变	2024/10/24	10kV	504	100	630	0
1912	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29MR0000137353957	永利新村 B 区变压器	2024/10/24	10kV	315.38	62.58	630	188.62
1913	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29MR0000053504503	马二新村 1 号公变	2024/10/24	10kV	163.81	51.19	400	156.19
1914	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29MR0000028877432	新区变 512 新园 I 线张家窑村 3#公变	2024/10/24	10kV	47.27	59.09	100	32.73
1915	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29MR0000192429154	西团变 514 长城路线金苹阁气改电 1 号箱变	2024/10/24	10kV	487.62	96.75	630	16.38
1916	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29MR0000053504479	马二新村 5 号公变	2024/10/24	10kV	193.95	60.61	400	126.05
1917	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000000099911	新区变 512 新园 I 线张家窑村 5 号公变	2024/10/24	10kV	171.65	68.12	315	80.35

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1918	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000000101999	磁窑堡变512煤化线马二队新庄点公变	2024/10/24	10kV	112.01	44.45	315	139.99
1919	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29MR0000151686322	新民小区2号公变	2024/10/24	10kV	481.85	95.6	630	22.15
1920	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29MR0000044840531	白杨林小区02号公变	2024/10/24	10kV	773	77.3	1250	227
1921	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29MR0000044729402	永利二队2#公变*	2024/10/24	10kV	67.12	83.9	100	12.88
1922	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000007297489	民惠苑6号公变	2024/10/24	10kV	456.91	90.66	630	47.09
1923	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000007297500	民惠苑5号公变	2024/10/24	10kV	446.83	88.66	630	57.17
1924	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000007299010	民惠苑7号公变	2024/10/24	10kV	595.87	93.1	800	44.13
1925	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000007299021	民惠苑8号公变	2024/10/24	10kV	572.29	89.42	800	67.71
1926	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000007299030	民惠苑9号公变	2024/10/24	10kV	456	90.48	630	48
1927	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000007299041	民惠苑10号公变	2024/10/24	10kV	336.15	66.7	630	167.85
1928	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000007299052	民惠苑11号公变	2024/10/24	10kV	448.61	89.01	630	55.39
1929	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000007299062	民惠苑12号公变	2024/10/24	10kV	346.48	86.62	500	53.52
1930	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000007298537	民惠苑13号公变	2024/10/24	10kV	471.89	93.63	630	32.11
1931	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000007298545	民惠苑14号公变	2024/10/24	10kV	586.18	91.59	800	53.82

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1932	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000007305059	民惠苑 1 号公变	2024/10/24	10kV	587.59	91.81	800	52.41
1933	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000007305061	民惠苑 2 号公变	2024/10/24	10kV	586.36	91.62	800	53.64
1934	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000007306746	民惠苑 3 号公变	2024/10/24	10kV	452.09	89.7	630	51.91
1935	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000007306748	民惠苑 4 号公变	2024/10/24	10kV	446.42	88.58	630	57.58
1936	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000005402931	青松苑小区 2 号公变	2024/10/24	10kV	414.18	64.72	800	225.82
1937	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000005402940	青松苑小区 3 号公变	2024/10/24	10kV	486.23	75.97	800	153.77
1938	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000005404560	青松苑小区 4 号公变	2024/10/24	10kV	537.14	83.93	800	102.86
1939	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000005404564	青松苑小区 5 号公变	2024/10/24	10kV	524.54	81.96	800	115.46
1940	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000004758276	双庙变 518 宝丰线横山石料厂 1 号公变	2024/10/24	10kV	195.48	77.57	315	56.52
1941	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000004758860	双庙变 518 宝丰线横山四队 3 号公变	2024/10/24	10kV	236.55	93.87	315	15.45
1942	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000004758869	双庙变 518 宝丰线移民新村公变	2024/10/24	10kV	148.91	93.07	200	11.09
1943	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000004758871	双庙变 518 宝丰线横山四队 5 号公变	2024/10/24	10kV	138.6	86.62	200	21.4
1944	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000007283148	西团变 512 团化线新民小区 2#公变	2024/10/24	10kV	366.4	72.7	630	137.6
1945	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000007283256	西团变 512 团化线新民小区 1#公变	2024/10/24	10kV	269.5	53.47	630	234.5

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1946	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000004816580	新区变 512 新园 I 线张家窑村 2 号公变	2024/10/24	10kV	12.41	31.02	50	27.59
1947	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000005406187	青松苑小区 1 号公变	2024/10/24	10kV	360.92	71.61	630	143.08
1948	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29MR0000137476088	永利新村 D 区变压器	2024/10/24	10kV	389.76	77.33	630	114.24
1949	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000009438747	水洞沟充电桩 1 号公变	2024/10/24	10kV	167.9	52.47	400	152.1
1950	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000009437863	水洞沟充电桩 2 号公变	2024/10/24	10kV	130.04	40.64	400	189.96
1951	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29MR0000044818692	双庙变 518 宝丰线横山四队 2 号公变*	2024/10/24	10kV	56.96	71.2	100	23.04
1952	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29MR0000131654297	佳能苑 1 号箱变变压器	2024/10/24	10kV	493.6	97.94	630	10.4
1953	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29MR0000186896201	东龙气改电 1 号公变	2024/10/24	10kV	391.38	77.65	630	112.62
1954	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29MR0000053504491	马二新村 2 号公变	2024/10/24	10kV	144.72	45.23	400	175.28
1955	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29MR0000044825829	新区变 524 新园 II 线清水营一队西公变*	2024/10/24	10kV	50.5	63.12	100	29.5
1956	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29MR0000170597928	磁窑堡变 512 煤化线马二新村 7 号公变	2024/10/24	10kV	309.66	96.77	400	10.34
1957	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29MR0000189436467	西团变 513 黎明路线鸿建现代城气改电 1 号箱变	2024/10/24	10kV	504	100	630	0
1958	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M000000100478053	标准化厂房 4 号变压器	2024/10/24	10kV	787.72	98.47	1000	12.28
1959	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29MR0000044832130	新区变 524 新园 II 线清水营一队东公变*	2024/10/24	10kV	71.42	89.27	100	8.58

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1960	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29MR0000189460767	西团变 513 黎明路线鸿建现代城气改电 2 号箱变	2024/10/24	10kV	410.38	81.42	630	93.62
1961	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29MR0000036785810	白杨林小区 01 号公变	2024/10/24	10kV	620.55	62.05	1250	379.45
1962	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29MR0000028877429	新区变 512 新园 I 线张家窑村 4#公变	2024/10/24	10kV	116.95	73.09	200	43.05
1963	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29MR0000044816592	双庙变 518 宝丰线横山四队 1 号公变*	2024/10/24	10kV	79.26	99.07	100	0.74
1964	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29MR0000151686325	新民小区 1 号公变	2024/10/24	10kV	414.46	82.23	630	89.54
1965	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29MR0000137353944	永利新村 C 区变压器	2024/10/24	10kV	89.14	17.69	630	414.86
1966	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000005425266	槐树庄公寓 3 号公变	2024/10/24	10kV	591.02	73.88	1000	208.98
1967	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000010569185	宁东汽车站充电桩 2 号箱变配电变压器	2024/10/24	10kV	0	0	630	517.51
1968	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运检班	29M00000010568322	宁东汽车站充电桩 3 号箱变配电变压器	2024/10/24	10kV	108.7	21.57	630	395.3
1969	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M00000004849341	白茨滩变 519 养殖场清水营二队养殖场 2 号公变 200	2024/10/24	10kV	80.54	50.34	200	79.46
1970	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M00000004849323	白茨滩变 519 养殖场清水营二队养殖场 3 号公变 50	2024/10/24	10kV	199.97	99.99	250	0.03
1971	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M00000007838470	白茨滩变 519 养殖场线东湾一队海子坑公变	2024/10/24	10kV	242.17	96.1	315	9.83
1972	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M00000007752130	永利变 517 石槽村线永利一队新村 2 号公变	2024/10/24	10kV	127.99	99.99	160	0.01
1973	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M00000007118875	古窑子汽配城 1 号公变	2024/10/24	10kV	158.77	63	315	93.23

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1974	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M00000007117607	古窑子汽配城 3 号公变	2024/10/24	10kV	186.62	74.06	315	65.38
1975	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M00000010491857	宁东所充电桩 1 号公变	2024/10/24	10kV	95.64	59.77	200	64.36
1976	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29MR0000044661994	白芨滩变 519 养殖场线东湾水塔公变*	2024/10/24	10kV	61.92	38.7	200	98.08
1977	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29MR0000044714641	白芨滩变 519 养殖场线东湾养殖场 2 号公变*	2024/10/24	10kV	234.69	73.34	400	85.31
1978	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29MR0000044678875	永利五队黄蒿沟公变*	2024/10/24	10kV	297.27	92.9	400	22.73
1979	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M00000007691660	永利变 517 石槽村线永利一队新村公变	2024/10/24	10kV	226.63	89.93	315	25.37
1980	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M00000007691664	永利变 517 石槽村线永利一队公变	2024/10/24	10kV	244.42	96.99	315	7.58
1981	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M00000007691690	永利变 517 石槽村线永利七队公变	2024/10/24	10kV	69.82	87.27	100	10.19
1982	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M00000007691694	永利变 517 石槽村线永利四队 1 号公变	2024/10/24	10kV	22.46	93.59	30	1.54
1983	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M00000007691698	永利变 517 石槽村线永利五队 1 号公变	2024/10/24	10kV	140.56	87.85	200	19.44
1984	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M00000007691700	永利变 517 石槽村线永利五队 2 号公变	2024/10/24	10kV	312.15	97.55	400	7.85
1985	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M00000007691704	永利变 517 石槽村线永利五队碱沟子公变	2024/10/24	10kV	242.21	96.11	315	9.79
1986	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M00000007691706	高利墩变 523 永利线永利三队公变	2024/10/24	10kV	18.15	75.62	30	5.85
1987	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M00000007282920	磁窑堡变 524 马跑泉线 1 号公变	2024/10/24	10kV	191.07	75.82	315	60.93

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
1988	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M0000000 7282922	磁窑堡变 524 马跑泉线马四队路北 3 号公变	2024/10/24	10kV	106.39	66.49	200	53.61
1989	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M0000000 7282924	磁窑堡变 524 马跑泉线马四队路北 4 号公变	2024/10/24	10kV	185.01	73.42	315	66.99
1990	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M0000000 4757398	磁窑堡变 523 七里沟线马跑泉五队沟南 1 号公变	2024/10/24	10kV	117.98	58.99	250	82.02
1991	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M0000000 7280974	磁窑堡变 523 七里沟线马四队路北 2 号公变	2024/10/24	10kV	101.75	40.38	315	150.25
1992	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M0000000 7837817	白茨滩变 519 养殖场线清水营二队西公变	2024/10/24	10kV	148.46	92.79	200	11.54
1993	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M0000000 7838491	白茨滩变 519 养殖场线东湾二队公变	2024/10/24	10kV	248.37	98.56	315	3.63
1994	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M0000000 7838497	白茨滩变 519 养殖场线东湾一队西庄子公变	2024/10/24	10kV	237.79	94.36	315	14.22
1995	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M0000000 7838486	高利墩变 523 永利线永利一队西庄子公变	2024/10/24	10kV	6.64	16.61	50	33.36
1996	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M0000000 7838510	永利变 517 石槽村线永利四队石槽村公变	2024/10/24	10kV	127.99	100	160	0.01
1997	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M0000000 7838520	永利变 517 石槽村线永利四队 2#公变	2024/10/24	10kV	246.78	97.93	315	5.22
1998	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M0000000 7838522	高利墩变 523 永利线高利墩变 523 永利线古窑子桥东公变	2024/10/24	10kV	90.54	70.73	160	37.46
1999	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M0000000 6490057	白茨滩变 519 养殖场线回民巷二队公变	2024/10/24	10kV	0	0	50	49.4
2000	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M0000000 6490018	白茨滩变 519 养殖场线清水营二队东公变	2024/10/24	10kV	217.27	86.22	315	34.73
2001	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M0000000 6490102	白茨滩变 519 养殖场线东湾一队中队公变	2024/10/24	10kV	246.97	98	315	5.03

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	变压器编码	变压器名称	统计日期	变压器电压等级	可开放容量(kVA)	容量占比(%)	额定容量(kVA)	最高负荷(kVA)
2002	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M00000006489989	高利墩变 521 东湾线清水营二队新村公变	2024/10/24	10kV	247.75	98.31	315	4.25
2003	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M00000006490103	白芨滩变 519 养殖场线回民巷村部 1 号公变	2024/10/24	10kV	113.77	88.88	160	14.23
2004	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29MR0000044778634	白芨滩变 519 养殖场清水营二队养殖场 1 号公变*	2024/10/24	10kV	54.11	33.82	200	105.89
2005	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29MR0000044751853	磁窑堡变 524 马跑泉线马四队路北 1 号公变*	2024/10/24	10kV	38.4	48	100	41.6
2006	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M00000004954839	古窑子桥西 2 号变	2024/10/24	10kV	286.51	89.53	400	33.49
2007	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29MR0000044694325	白芨滩变 519 养殖场线回民巷三队公变*	2024/10/24	10kV	64.18	80.22	100	15.82
2008	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29MR0000234940023	磁窑堡变 524 马跑泉线马跑泉三队公变*	2024/10/24	10kV	0	0	200	179.9
2009	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M00000004347116	磁窑堡变 523 七里沟线马五队沟北 2 号公变	2024/10/24	10kV	54.52	68.15	100	25.48
2010	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	29M00000004347263	磁窑堡变 523 七里沟线马跑泉五队沟北 1 号公变	2024/10/24	10kV	17.73	22.16	100	62.27

国网宁东供电公司2024年11月份10kV配网线路可开放容量明细表

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	统计日期	线路电压等级	可开放容量(kVA)	最大允许电流(A)	最大负荷电流（A）	大馈线名称	可开放容量占比(%)	备注
1	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	高沙窝供电所	2024/10/24	10kV	502.45	300	210.99	白茨滩变518高沙窝线	12.09	
2	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	2024/10/24	10kV	2945.96	300	69.91	白茨滩变519养殖场线	70.87	
3	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	1880.78	400	211.41	白茨滩变526新村线	33.93	
4	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	2622.71	348	126.97	白茨滩变527光伏线	54.39	
5	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	萌城供电所	2024/10/24	10kV	3974.07	300	10.55	摆宴井变511王下窝线	95.60	
6	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	大水坑供电所	2024/10/24	10kV	869.12	200	109.82	摆宴井变514沟口线	31.36	
7	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	高沙窝供电所	2024/10/24	10kV	1750.88	300	138.91	宝塔变514高园Ⅰ线	42.12	
8	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	高沙窝供电所	2024/10/24	10kV	1389.58	300	159.77	宝塔变515高园II线	33.43	
9	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	高沙窝供电所	2024/10/24	10kV	939.26	300	185.77	宝塔变516魏庄子线	22.60	
10	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	王乐井供电所	2024/10/24	10kV	548.35	300	208.34	北台变514徐广滩线	13.19	
11	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	王乐井供电所	2024/10/24	10kV	3677.04	300	27.70	北台变521孙家楼线	88.46	
12	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	2815.23	400	157.46	磁窑堡变512煤化线	50.79	
13	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	1997.15	400	204.69	磁窑堡变513任庄线	36.03	

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	统计日期	线路电压等级	可开放容量(kVA)	最大允许电流(A)	最大负荷电流（A）	大馈线名称	可开放容量占比(%)	备注
14	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	1372.26	300	160.77	磁窑堡变521供电局线	33.01	
15	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	——	——	——	磁窑堡变522蒋家南线	——	所用专线
16	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	1770.02	300	137.80	磁窑堡变523七里沟线	42.58	
17	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	1699.39	200	61.88	磁窑堡变524马跑泉线	61.32	
18	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	大水坑供电所	2024/10/24	10kV	2192.02	400	193.44	大水坑变514草原站线	39.55	
19	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	大水坑供电所	2024/10/24	10kV	1862.25	300	132.48	大水坑变515大镇线	44.80	
20	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	大水坑供电所	2024/10/24	10kV	1918.02	350	169.26	大水坑变517宋碱线	39.55	
21	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	大水坑供电所	2024/10/24	10kV	0.00	300	240.66	大水坑变518石膏园区Ⅰ线	0.00	
22	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	大水坑供电所	2024/10/24	10kV	——	——	——	大水坑变523大宋线	——	所用专线
23	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	大水坑供电所	2024/10/24	10kV	3962.82	300	11.2	大水坑变524石膏园区II线	95.33	
24	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	大水坑供电所	2024/10/24	10kV	2438.48	380	163.21	大水坑变528镇东线	46.31	
25	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	高沙窝供电所	2024/10/24	10kV	2891.57	360	121.05	范记圈变521黄记台线	57.97	
26	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	高沙窝供电所	2024/10/24	10kV	2867.67	360	122.43	范记圈变522夹山线	57.49	
27	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	高沙窝供电所	2024/10/24	10kV	1478.95	360	202.61	范记圈变523南台线	29.65	

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	统计日期	线路电压等级	可开放容量(kVA)	最大允许电流(A)	最大负荷电流（A）	大馈线名称	可开放容量占比(%)	备注
28	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	冯记供电所	2024/10/24	10kV	557.70	240	159.80	冯记沟变 512 三道井线	16.77	
29	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	冯记供电所	2024/10/24	10kV	100.80	256	198.98	冯记沟变 515 冯镇线	2.84	
30	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	惠安堡供电所	2024/10/24	10kV	3450.84	304	43.96	凤凰变 515 凤惠线	81.92	
31	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	惠安堡供电所	2024/10/24	10kV	3034.98	456	189.57	凤凰变 516 凤庄线	48.03	
32	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	2024/10/24	10kV	1810.96	240	87.44	高利墩变 513 清水营线	54.46	
33	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	2024/10/24	10kV	2759.31	200	0.69	高利墩变 521 东湾线	99.57	
34	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	2024/10/24	10kV	3781.22	320	37.68	高利墩变 523 永利线	85.28	
35	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	高沙窝供电所	2024/10/24	10kV	715.66	256	163.48	高沙窝变 511 长流墩线	20.18	
36	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	高沙窝供电所	2024/10/24	10kV	62.01	256	201.22	高沙窝变 512 苏步井线	1.75	
37	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	高沙窝供电所	2024/10/24	10kV	0.00	200	191.25	高沙窝变 513 蔡家梁线	0.00	
38	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	高沙窝供电所	2024/10/24	10kV	548.52	224	147.53	高沙窝变 523 南梁线	17.67	
39	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	大水坑供电所	2024/10/24	10kV	0.00	252	209.73	红井子变 513 苏老庄线	0.00	
40	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	大水坑供电所	2024/10/24	10kV	24.94	252	200.16	红井子变 514 二道沟线	0.71	
41	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	4151.48	420	96.31	红石湾变 571 红临 I 线	71.34	

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	统计日期	线路电压等级	可开放容量(kVA)	最大允许电流(A)	最大负荷电流（A）	大馈线名称	可开放容量占比(%)	备注
42	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	5214.36	420	34.94	红石湾变581红临II线	89.60	
43	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	4041.80	420	102.64	红石湾变570红临III线	69.45	
44	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	高沙窝供电所	2024/10/24	10kV	0.00	320	198.20	华台变514井沟线	0.00	
45	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	柳杨堡供电所	2024/10/24	10kV	0.00	384	306.89	华台变515官记圈线	0.00	
46	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	惠安堡供电所	2024/10/24	10kV	1365.86	300	161.14	惠安堡变514惠新线	32.86	
47	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	惠安堡供电所	2024/10/24	10kV	590.79	400	285.89	惠安堡变521惠马线	10.66	
48	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	惠安堡供电所	2024/10/24	10kV	4494.89	400	60.48	惠安堡变523惠农线	81.10	
49	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	惠安堡供电所	2024/10/24	10kV	2379.37	400	182.62	惠安堡变526惠镇线	42.93	
50	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	柳杨堡供电所	2024/10/24	10kV	3453.95	430	144.58	李家寨变513水源地线	57.97	
51	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	柳杨堡供电所	2024/10/24	10kV	4735.81	430	70.57	李家寨变514张记梁线	79.49	
52	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	柳杨堡供电所	2024/10/24	10kV	1547.37	360	198.66	李家寨变521冒寨子线	31.02	
53	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	柳杨堡供电所	2024/10/24	10kV	2472.43	430	201.25	李家寨变522双堆子线	41.50	
54	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	麻黄山供电所	2024/10/24	10kV	2657.23	300	86.58	麻乡变512潘山线	63.93	
55	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	麻黄山供电所	2024/10/24	10kV	2749.72	300	81.24	麻乡变513史记湾线	66.15	

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	统计日期	线路电压等级	可开放容量(kVA)	最大允许电流(A)	最大负荷电流（A）	大馈线名称	可开放容量占比(%)	备注
56	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	萌城供电所	2024/10/24	10kV	1998.47	240	76.61	萌城变 514 萌宋线	60.10	
57	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	萌城供电所	2024/10/24	10kV	3102.51	300	60.87	萌城变 524 萌新线	74.64	
58	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	萌城供电所	2024/10/24	10kV	1732	272	117.6	王乐井变 513 张记沟线	45.96	
59	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	萌城供电所	2024/10/24	10kV	1470.36	400	235.11	南新变 514 和顺园区线	26.53	
60	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	萌城供电所	2024/10/24	10kV	398.19	400	297.01	南新变 526 河口线	7.18	
61	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	942.90	310	193.56	宁源变 514 西四环线	21.95	
62	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	1391.55	400	239.66	宁源变 516 振远路线	25.11	
63	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	花马池供电所	2024/10/24	10kV	2730.49	400	162.35	宁源变 517 十六堡线	49.27	
64	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	花马池供电所	2024/10/24	10kV	99.20	400	314.27	宁源变 518 大墩梁线	1.79	
65	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	3842.27	300	18.16	宁源变 521 经一路线	92.43	
66	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	273.83	310	232.19	宁源变 522 盐林路线	6.38	
67	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	2352.58	400	184.17	宁源变 523 五堡新村线	42.45	
68	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	王乐井供电所	2024/10/24	10kV	0.00	300	250.20	牛毛井变 514 张步井线	0.00	
69	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	柳杨堡供电所	2024/10/24	10kV	415.66	400	296.00	牛毛井变 515 牛记圈线	7.50	

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	统计日期	线路电压等级	可开放容量(kVA)	最大允许电流(A)	最大负荷电流（A）	大馈线名称	可开放容量占比(%)	备注
70	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	223.27	300	227.11	七里沟变519工业园I线	5.37	
71	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	162.38	300	230.62	七里沟变522工业园II线	3.91	
72	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	845.16	300	191.20	七里沟变525化工厂线	20.33	
73	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	花马池供电所	2024/10/24	10kV	3474.82	400	119.38	七里沟变526北塘新村线	62.70	
74	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	冯记供电所	2024/10/24	10kV	0.00	350	342.49	强滩变515闫兴庄线	0.00	
75	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	冯记供电所	2024/10/24	10kV	247.17	350	265.73	强滩变525马儿庄线	5.10	
76	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	青山供电所	2024/10/24	10kV	1196.81	400	250.90	青山变512青镇线	21.59	
77	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	青山供电所	2024/10/24	10kV	0.00	456	411.57	青山变516郝记台线	0.00	
78	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	青山供电所	2024/10/24	10kV	1014.43	465	313.43	青山变522工业园区线	15.74	
79	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	青山供电所	2024/10/24	10kV	804.86	400	273.53	青山变523西台线	14.52	
80	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	——	——	——	庆元变516一帆I回线	——	用户专线
81	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	575.02	400	286.80	庆元变515平沙线	10.38	
82	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	3249.23	400	132.4	庆元变518庆竹线	58.63	
83	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	3691.24	420	122.88	庆元变519磁窑线	63.43	

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	统计日期	线路电压等级	可开放容量(kVA)	最大允许电流(A)	最大负荷电流（A）	大馈线名称	可开放容量占比(%)	备注
84	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	2431.73	350	139.60	庆元变 525 博华线	50.14	
85	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	4653.54	348	9.72	庆元变 526 中试线	96.51	
86	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	47.80	348	275.64	庆元变 528 庆启线	0.99	
87	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	2678.36	400	165.36	庆元变 529 开富线	48.33	
88	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	2877.04	459	201.09	任家庄变 513 任临 I 回线	45.24	
89	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	4069.79	459	132.22	任家庄变 515 任临 II 回线	63.99	
90	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	3623.67	350	70.78	双庙变 518 宝丰线	74.72	
91	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	1307.49	400	244.51	唐庄变 514 安汇线	23.59	
92	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	1030.54	400	260.50	唐庄变 515 派可威线	18.59	
93	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	2943.88	400	150.03	唐庄变 516 安竹线	53.12	
94	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	——	——	——	唐庄变 517 五恒 I 线	——	用户专线
95	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	5227.18	400	18.20	唐庄变 518 安伟线	94.31	
96	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	3907.57	432	119.99	唐庄变 519 环保 I 线	65.28	
97	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	——	——	——	唐庄变 521 五恒 II 线	——	用户专线

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	统计日期	线路电压等级	可开放容量(kVA)	最大允许电流(A)	最大负荷电流（A）	大馈线名称	可开放容量占比(%)	备注
98	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	2024/10/24	10kV	3095.04	400	141.30	唐庄变522环保II线	55.84	
99	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	4114.37	360	50.45	唐庄变524中心村线	82.48	
100	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	1781.02	400	217.17	唐庄变525安拓线	32.13	
101	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	3590.26	400	112.71	唐庄变526安试线	64.78	
102	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	王乐井供电所	2024/10/24	10kV	286.85	352	265.04	王乐井变522郑记堡线	5.88	
103	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	王乐井供电所	2024/10/24	10kV	0.00	200	173.63	王乐井变523王石线	0.00	
104	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	3736.66	300	24.26	西团变511宁源路线	89.89	
105	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	0.00	400	347.11	西团变512团化线	0.00	
106	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	742.05	400	277.16	西团变513黎明路线	13.39	
107	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	3159.55	400	137.58	西团变514长城路线	57.01	
108	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	3784.69	400	101.48	西团变515广场西线	68.29	
109	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	3561.43	400	114.38	西团变516银河站一回线	64.26	
110	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	3840.17	300	18.28	西团变572物流园线	92.38	
111	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	4144.68	300	0.70	西团变573黎黄路线	99.71	

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	统计日期	线路电压等级	可开放容量(kVA)	最大允许电流(A)	最大负荷电流（A）	大馈线名称	可开放容量占比(%)	备注
112	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	3703.17	300	26.19	西团变 575 新源线	89.09	
113	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	1613.22	300	146.86	希望变 514 园区 I 线	38.81	
114	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	3263.26	300	51.59	希望变 515 望泸线	78.50	
115	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	3137.98	400	138.82	希望变 524 园区 II 线	56.62	
116	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	3094.56	400	141.33	希望变 525 望华线	55.83	
117	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	4697.42	400	48.79	希望变 527 新民线	84.75	
118	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	4521.07	350	18.97	希望变 528 宁东镇线	93.23	
119	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	高沙窝供电所	2024/10/24	10kV	0.00	300	275.26	先锋变 511 园利线	0.00	
120	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	高沙窝供电所	2024/10/24	10kV	288.73	300	223.33	先锋变 512 园闵线	6.95	
121	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	高沙窝供电所	2024/10/24	10kV	——	——	——	先锋变 524 苏泸 II 回线	——	用户专线
122	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	高沙窝供电所	2024/10/24	10kV	5500.83	400	2.40	先锋变 526 宁泰线	99.25	
123	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	麻黄山供电所	2024/10/24	10kV	0.00	224	219.65	谢儿渠变 514 李新庄线	0.00	
124	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	麻黄山供电所	2024/10/24	10kV	23.73	100	78.63	谢儿渠变 515 麻黄山线	1.71	
125	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	麻黄山供电所	2024/10/24	10kV	22.28	100	78.71	谢儿渠变 516 后洼线	1.61	

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	统计日期	线路电压等级	可开放容量(kVA)	最大允许电流(A)	最大负荷电流（A）	大馈线名称	可开放容量占比(%)	备注
126	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	柳杨堡供电所	2024/10/24	10kV	164.54	400	310.50	兴池变 515 金鸡湾线	2.97	
127	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	柳杨堡供电所	2024/10/24	10kV	0.00	400	396.70	兴池变 521 伊涝湾线	0.00	
128	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	柳杨堡供电所	2024/10/24	10kV	635.64	400	283.30	兴池变 522 韩忠场线	11.47	
129	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	2028.52	300	122.88	新区变 512 新园 I 线	48.80	
130	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	——	——	——	新区变 514 江汉线	——	所用专线
131	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	1007.88	400	261.81	新区变 515 新园 III 线	18.18	
132	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	1111.53	400	255.82	新区变 524 新园 II 线	20.06	
133	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	——	——	——	新区变 525 百川线	——	用户专线
134	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	——	——	——	新区变 526 新化线	——	用户专线
135	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	——	——	——	新区变 527 中泰线	——	用户专线
136	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	——	——	——	新区变 528 北控睿源线	——	用户专线
137	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	王乐井供电所	2024/10/24	10kV	3537.61	400	115.75	盐池变 512 王乐井线	63.83	
138	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	花马池供电所	2024/10/24	10kV	238.84	300	226.21	盐池变 514 城西线	5.75	
139	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	0.00	350	326.98	盐池变 516 新区线	0.00	

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	统计日期	线路电压等级	可开放容量(kVA)	最大允许电流(A)	最大负荷电流（A）	大馈线名称	可开放容量占比(%)	备注
140	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	862.19	350	230.22	盐池变 518 县城线	17.78	
141	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	2625.89	320	104.39	盐池变 520 东顺 I 线	59.22	
142	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	0.00	350	290.91	盐池变 521 城东线	0.00	
143	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	2232.23	320	127.12	盐池变 523 东顺 II 线	50.34	
144	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	花马池供电所	2024/10/24	10kV	0.00	350	285.66	盐池变 525 城南线	0.00	
145	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	2385.46	350	142.27	盐池变 527 八岔梁线	49.19	
146	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	花马池供电所	2024/10/24	10kV	0.00	350	334.27	盐池变 528 城西二线	0.00	
147	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	花马池供电所	2024/10/24	10kV	848.30	320	207.02	盐池变 529 东顺III线	19.13	
148	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	2024/10/24	10kV	——	——	——	永利变 516 青龙山线	——	所用专线
149	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	宁东供电所	2024/10/24	10kV	2788.05	352	120.63	永利变 517 石槽村线	57.16	
150	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	1928.54	320	144.65	永利变 525 灵锐线	43.50	
151	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	5258.35	384	3.60	永明变 513 银河站二回线	98.83	
152	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	5320.70	384	0.00	永明变 514 富镇线	100.00	
153	国网宁东供电公司	灵州区供电公司	配电运维班	2024/10/24	10kV	5320.70	384	0.00	永明变 517 光明线	100.00	

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	统计日期	线路电压等级	可开放容量(kVA)	最大允许电流(A)	最大负荷电流（A）	大馈线名称	可开放容量占比(%)	备注
154	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	冯记供电所	2024/10/24	10kV	1643.32	400	225.12	月泉变 517 丁记掌线	29.65	
155	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	青山供电所	2024/10/24	10kV	661.07	400	281.83	月泉变 518 青园线	11.93	
156	国网宁东供电公司	盐池县供电公司	青山供电所	2024/10/24	10kV	275.94	300	224.07	月泉变 523 石记场线	6.64	

说明：表中“-”表示不具备可开放条件。