国网中卫供电公司

2025年3月配电网可开放容量信息

批准：

审核：

编制：

国网中卫供电公司2025年3月配电网10千伏线路可开放容量信息

序号	县（区）	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
1	海兴开发区	配电运检班	472.82	300.00	55.43	新海变514新园线
2	海兴开发区	配电运检班	2101.11	345.00	45.11	新海变516新城线
3	海兴开发区	甘城供电所_运检班	3309.83	276.00	16.89	甘城变512双井线
4	海兴开发区	甘城供电所_运检班	2574.17	264.00	7.80	甘城变521严湾线
5	海兴开发区	甘城供电所_运检班	3666.37	330.00	6.60	甘城变513石景线
6	海兴开发区	高崖供电所_运检班	2221.18	292.00	32.84	庙山变512草场线
7	海兴开发区	高崖供电所_运检班	3291.59	403.00	31.56	庙山变513红古线
8	海兴开发区	高崖供电所_运检班	2580.76	403.00	50.44	庙山变514香水线
9	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	2431.49	380.00	38.23	西沿变513王塘线
10	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	3733.36	332.00	15.29	西沿变522黄坪线
11	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	3230.47	330.00	0.00	西沿变511双河线
12	海兴开发区	九彩供电所_运检班	3982.70	324.00	9.92	唐堡变512元套线
13	海兴开发区	九彩供电所_运检班	1041.01	150.00	16.67	杨明变513九彩线
14	海兴开发区	李俊供电所_运检班	1257.09	150.00	12.22	杨明变511李俊线
15	海兴开发区	李俊供电所_运检班	4686.50	465.00	20.47	唐堡变513红星线
16	海兴开发区	李旺供电所_运检班	1458.81	352.00	48.05	李旺变521杨山线
17	海兴开发区	李旺供电所_运检班	1160.02	100.00	11.03	李旺变512罗川线
18	海兴开发区	李旺供电所_运检班	1696.11	360.00	27.73	李旺变513韩府线
19	海兴开发区	七营供电所_运检班	565.56	300.00	47.37	七营变516七营线
20	海兴开发区	七营供电所_运检班	1001.16	300.00	53.23	七营变523甘城线
21	海兴开发区	三河供电所_运检班	901.50	345.00	29.25	新海变525新团线
22	海兴开发区	三河供电所_运检班	1632.85	300.00	51.80	新海变524新业线
23	海兴开发区	三河供电所_运检班	541.13	400.00	6.18	黑城变514六窑东线
24	海兴开发区	三河供电所_运检班	3552.90	420.00	8.12	黑城变511团庄线
25	海兴开发区	三河供电所_运检班	1921.88	445.00	7.21	黑城变523小河线
26	海兴开发区	三河供电所_运检班	838.18	300.00	30.94	新海变512新河线
27	海兴开发区	三河供电所_运检班	2752.32	400.00	7.45	黑城变522六窑线

序号	所属县公司	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
28	海兴开发区	三河供电所_运检班	0	220.00	42.73	黑城变512农场线
29	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	3640.00	380.00	23.90	西沿变524郑旗线
30	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	4629.22	400.00	8.89	新海变528新郑线
31	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	4171.58	324.00	5.76	唐堡变514撒堡线
32	海原县	曹洼供电所_运检班	353.68	352.00	9.75	曹洼变512马场线
33	海原县	曹洼供电所_运检班	4822.49	400.00	10.46	曹洼变511郑旗线
34	海原县	曹洼供电所_运检班	4769.69	462.00	11.14	曹洼变513脱烈线
35	海原县	关桥供电所_运检班	0	352.00	25.90	关桥变521前河线
36	海原县	关桥供电所_运检班	1323.40	200.00	28.78	关桥变512后河线
37	海原县	关桥供电所_运检班	2551.61	275.00	19.60	关桥变511李士线
38	海原县	关庄供电所_运检班	2091.62	200.00	18.12	树台变515关庄线
39	海原县	海城供电所_运检班	3334.54	380.00	28.80	南华变511王井线
40	海原县	海城供电所_运检班	1854.68	365.00	31.30	南华变514高台线
41	海原县	红羊供电所_运检班	3436.85	352.00	20.08	杨明变512红羊线
42	海原县	红羊供电所_运检班	3579.11	276.00	4.74	树台变514大嘴线
43	海原县	配电运检班	7658.44	553.00	16.01	南华变513北坪线
44	海原县	配电运检班	658.19	428.00	58.14	海原变524东盛线
45	海原县	配电运检班	1923.27	553.00	58.82	南华变518西湖线
46	海原县	配电运检班	4773.53	400.00	28.62	南华变515东盛II线
47	海原县	配电运检班	5259.89	610.00	26.80	南华变516华山线
48	海原县	配电运检班	3466.46	428.00	34.88	海原变512贺堡线
49	海原县	配电运检班	2405.39	380.00	45.58	海原变526南华线
50	海原县	配电运检班	681.74	400.00	74.43	南华变517城网II线
51	海原县	配电运检班	1459.25	428.00	42.20	海原变525县城线
52	海原县	配电运检班	4006.26	428.00	25.83	海原变513城网线
53	海原县	史店供电所_运检班	2090.51	352.00	47.16	海原变511贾塘线
54	海原县	树台供电所_运检班	4276.09	320.00	1.58	树台变522红井线
55	海原县	树台供电所_运检班	2683.29	312.00	31.73	树台变512树台线
56	海原县	树台供电所_运检班	2824.86	300.00	0.00	西安变511园河线

序号	所属县公司	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
57	海原县	树台供电所_运检班	2895.30	240.00	8.65	树台变513相桐线
58	海原县	西安供电所_运检班	0	400.00	68.46	万家水变522盐湖Ⅱ线
59	海原县	西安供电所_运检班	2320.96	300.00	28.79	西安变512白吉线
60	海原县	西安供电所_运检班	0	1100.00	26.54	万家水变521盐湖Ⅰ线
61	海原县	西安供电所_运检班	1480.92	400.00	61.26	西安变522园薛线
62	海原县	西安供电所_运检班	1878.93	384.00	54.41	万家水变512唐坡线
63	海原县	西安供电所_运检班	1260.93	390.00	2.22	万家水变513红山线
64	海原县	西安供电所_运检班	1842.51	428.00	22.71	西安变521小河线
65	海原县	西安供电所_运检班	681.32	390.00	24.15	万家水变514南山线
66	海原县	兴仁供电所_运检班	863.81	380.00	0.00	兴仁变514街道线
67	海原县	兴仁供电所_运检班	0	200.00	0.20	蒿川变512盐池线
68	海原县	兴仁供电所_运检班	3024.84	465.00	0.00	兴仁变511郝集线
69	海原县	兴仁供电所_运检班	2706.29	200.00	2.04	蒿川变522韩套线
70	海原县	兴仁供电所_运检班	3321.48	400.00	26.58	兴仁变523红沟线
71	海原县	兴仁供电所_运检班	5615.65	600.00	6.15	兴仁变522西里线
72	海原县	兴仁供电所_运检班	2397.24	300.00	23.97	兴仁变512王团线
73	中宁县	白马供电所_运检班	863.32	220.00	21.05	白鹭变521滚泉线
74	中宁县	白马供电所_运检班	2456.64	220.00	8.20	白鹭变513白塘线
75	中宁县	白马供电所_运检班	5809.54	516.00	16.82	鸣沙变516白马线
76	中宁县	白马供电所_运检班	679.01	240.00	59.68	白鹭变515白田线
77	中宁县	大战场供电所_运检班	6383.85	553.00	11.66	瀛海变525瀛战Ⅱ线
78	中宁县	大战场供电所_运检班	2110.02	447.00	45.48	大战场变512马梁线
79	中宁县	大战场供电所_运检班	4843.55	420.00	16.01	丹阳变580丹磺线
80	中宁县	大战场供电所_运检班	3895.92	544.00	32.92	丹阳变513丹马线
81	中宁县	大战场供电所_运检班	2648.66	260.00	19.16	大战场变521固彭线
82	中宁县	大战场供电所_运检班	4317.28	544.00	22.16	丹阳变523丹青线
83	中宁县	大战场供电所_运检班	2912.73	544.00	40.32	丹阳变570丹唐线
84	中宁县	大战场供电所_运检班	4496.69	516.00	24.05	大战场变515马西线
85	中宁县	恩和供电所_运检班	6448.56	544.00	12.42	恩和变522恩双线

序号	所属县公司	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
86	中宁县	恩和供电所_运检班	1154.42	330.00	45.17	恩和变514红崖线
87	中宁县	恩和供电所_运检班	1215.01	400.00	43.83	恩和变510吴恩线
88	中宁县	喊叫水供电所_运检班	3672.65	384.00	26.00	喊叫水变522喊河线
89	中宁县	喊叫水供电所_运检班	2922.20	270.00	14.84	喊叫水变512喊微线
90	中宁县	喊叫水供电所_运检班	1975.76	528.00	31.69	喊叫水变521喊塘线
91	中宁县	鸣沙供电所_运检班	3258.02	516.00	11.23	鸣沙变522鸣盐线
92	中宁县	鸣沙供电所_运检班	4033.38	492.00	22.34	鸣沙变514鸣沙线
93	中宁县	鸣沙供电所_运检班	6491.50	564.00	1.70	鸣沙变519鸣柳线
94	中宁县	宁安供电所_运检班	2629.71	200.00	0.57	石炭沟变512石壕线
95	中宁县	宁安供电所_运检班	2071.10	350.00	0.00	古城变521管道线
96	中宁县	宁安供电所_运检班	996.69	330.00	1.33	石炭沟变522石长线
97	中宁县	宁安供电所_运检班	5508.14	544.00	37.63	瀛海变524瀛管线
98	中宁县	宁安供电所_运检班	2150.01	303.00	45.84	东华变517长鸣线
99	中宁县	配电运检班	1949.37	376.00	48.15	古城变520迎宾线
100	中宁县	配电运检班	995.08	425.00	61.53	东华变514新区Ⅱ线
101	中宁县	配电运检班	1734.56	414.00	25.41	城北变525县城乙线
102	中宁县	配电运检班	2291.19	440.00	47.09	古城变517东华线
103	中宁县	配电运检班	0	560.00	6.38	恩和变512恩城线
104	中宁县	配电运检班	335.42	425.00	62.13	恩和变527恩城Ⅱ线
105	中宁县	配电运检班	2449.84	435.00	46.00	古城变522县城线
106	中宁县	配电运检班	0	468.00	39.27	东华变513新区Ⅰ线
107	中宁县	配电运检班	2398.04	330.00	45.39	东华变518亲水Ⅰ线
108	中宁县	配电运检班	5060.56	414.00	11.47	城北变511滨河线
109	中宁县	配电运检班	1475.59	376.00	17.48	城北变521黄滨线
110	中宁县	配电运检班	2495.16	468.00	45.21	东华变515华城Ⅰ线
111	中宁县	配电运检班	1273.26	425.00	20.46	东华变524中鸣线
112	中宁县	配电运检班	7662.59	553.00	16.60	东华变527亲水Ⅱ线
113	中宁县	配电运检班	4237.48	672.00	42.89	古城变519县城II线
114	中宁县	配电运检班	3378.16	468.00	33.95	东华变516华城Ⅱ线

序号	所属县公司	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
115	中宁县	配电运检班	2867.93	528.00	49.93	城北变513县城甲线
116	中宁县	配电运检班	5279.29	381.00	0.00	城北变523造纸厂线
117	中宁县	渠口供电所_运检班	1321.90	348.00	36.38	渠口变524农八队线
118	中宁县	渠口供电所_运检班	3003.38	600.00	36.96	渠口变511太阳梁二线
119	中宁县	渠口供电所_运检班	4416.73	516.00	26.26	渠口变515太阳梁线
120	中宁县	渠口供电所_运检班	3024.16	264.00	9.36	渠口变513农四队线
121	中宁县	渠口供电所_运检班	3963.63	384.00	15.09	渠口变523农三队线
122	中宁县	石空供电所_运检班	679.66	540.00	11.12	新寺沟变553新园Ⅱ线
123	中宁县	石空供电所_运检班	3726.49	330.00	15.77	石空变524街道线
124	中宁县	石空供电所_运检班	0	560.00	61.94	新寺沟变554西扩Ⅱ线
125	中宁县	石空供电所_运检班	1592.87	232.00	33.79	立新变514立西线
126	中宁县	石空供电所_运检班	5569.00	440.00	7.07	化肥变525化石线
127	中宁县	石空供电所_运检班	3271.09	360.00	25.93	立新变511立东线
128	中宁县	石空供电所_运检班	0	512.00	27.70	新寺沟变521西扩Ⅰ线
129	中宁县	石空供电所_运检班	1767.18	420.00	35.16	立新变521光园线
130	中宁县	石空供电所_运检班	3519.68	510.00	25.39	新寺沟变523新园Ⅰ线
131	中宁县	石空供电所_运检班	4020.53	376.00	4.68	化肥变524化太线
132	中宁县	石空供电所_运检班	0	570.00	53.51	新寺沟变524园区西线
133	中宁县	石空供电所_运检班	0	400.00	12.97	石空变512工业园区线
134	中宁县	石空供电所_运检班	3450.67	330.00	38.69	石空变515西干线
135	中宁县	石空供电所_运检班	3685.49	330.00	18.27	石空变517石镇线
136	中宁县	石空供电所_运检班	6895.69	544.00	13.74	石空变522石东线
137	中宁县	新堡供电所_运检班	4208.00	325.00	1.35	石炭沟变511石红线
138	中宁县	新堡供电所_运检班	3805.55	600.00	44.69	古城变516恩和线
139	中宁县	新堡供电所_运检班	3166.56	432.00	23.52	恩和变519宁园线
140	中宁县	新堡供电所_运检班	2385.79	330.00	40.05	古城变515水泥线
141	中宁县	新堡供电所_运检班	3161.00	440.00	32.32	风道沟变517宁新线
142	中宁县	新堡供电所_运检班	6662.28	552.00	5.03	瀛海变516瀛石线
143	中宁县	徐套供电所_运检班	2153.22	200.00	11.69	蒿川变511徐套线

序号	所属县公司	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
144	中宁县	徐套供电所_运检班	3582.75	330.00	15.10	徐套变515徐白线
145	中宁县	徐套供电所_运检班	662.97	330.00	37.73	徐套变513徐塘线
146	中宁县	徐套供电所_运检班	3153.78	330.00	51.46	喊叫水变511喊下线
147	中宁县	余丁供电所_运检班	1193.47	180.00	33.06	余丁变521永兴线
148	中宁县	余丁供电所_运检班	2141.08	216.00	15.36	余丁变513东干线
149	中宁县	余丁供电所_运检班	3857.49	424.00	23.11	余丁变514金沙线
150	中宁县	长山头农场供电所_运检班	4032.21	516.00	31.05	大柳木变518长农线
151	中宁县	长山头农场供电所_运检班	6385.03	552.00	14.11	大柳木变517大灌线
152	中宁县	长山头农场供电所_运检班	1560.92	516.00	45.21	大柳木变570大战场线
153	中宁县	长山头农场供电所_运检班	4863.60	516.00	23.21	大柳木变523大景线
154	中宁县	长山头农场供电所_运检班	0	220.00	14.95	大柳木变519长三支线
155	中宁县	舟塔供电所_运检班	4115.35	297.00	0.00	城北变515城康线
156	中宁县	舟塔供电所_运检班	1734.00	456.00	45.77	古城变518康滩线
157	沙坡头区	常乐供电所_运检班	860.46	275.00	41.44	刘营变524常乐线
158	沙坡头区	常乐供电所_运检班	2175.02	390.00	31.69	常乐变528常园线
159	沙坡头区	常乐供电所_运检班	2315.71	252.00	22.14	刘营变512倪马线
160	沙坡头区	常乐供电所_运检班	1421.40	400.00	32.92	常乐变524倪滩线
161	沙坡头区	常乐供电所_运检班	0	400.00	40.87	常乐变512常南线
162	沙坡头区	常乐供电所_运检班	4689.98	380.00	6.43	常乐变513常商线
163	沙坡头区	常乐供电所_运检班	1674.11	320.00	56.12	刘营变513常大线
164	沙坡头区	东园供电所_运检班	3583.39	435.00	31.04	莫楼变521莫冯线
165	沙坡头区	东园供电所_运检班	1653.07	292.00	43.25	卫北变517黑山线
166	沙坡头区	东园供电所_运检班	3640.98	428.00	34.58	李园变512新北线
167	沙坡头区	配电运维二班	3991.33	390.00	19.90	文昌变527府前东线
168	沙坡头区	配电运维二班	1954.38	390.00	42.78	文昌变529平安东线
169	沙坡头区	配电运维二班	5471.51	507.00	16.35	源创变519源天线
170	沙坡头区	配电运维二班	3928.27	435.00	25.38	滨河变513城西线
171	沙坡头区	配电运维二班	4296.33	600.00	37.43	文昌变513文扩Ⅰ线
172	沙坡头区	配电运维二班	0	400.00	62.38	卫北变528中云二线
173	沙坡头区	配电运维二班	7378.69	540.00	0.99	文昌变573南苑东Ⅱ线
174	沙坡头区	配电运维二班	1662.81	390.00	50.46	滨河变511府前西线

序号	所属县公司	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
175	沙坡头区	配电运维二班	877.52	390.00	43.98	文昌变519长城东线
176	沙坡头区	配电运维二班	3077.15	390.00	32.36	文昌变523亚麻线
177	沙坡头区	配电运维二班	4376.24	507.00	0.00	源创变518源居线
178	沙坡头区	配电运维二班	2487.12	205.00	0.00	文昌开关站522文充线
179	沙坡头区	配电运维二班	5542.56	400.00	0.00	源创变572源城线
180	沙坡头区	配电运维二班	0	373.00	44.24	美利变515园区Ⅰ线
181	沙坡头区	配电运维二班	0	300.00	8.80	滨河变528供电西线
182	沙坡头区	配电运维二班	2330.65	507.00	50.25	文昌变585东关线
183	沙坡头区	配电运维二班	5542.56	400.00	0.00	源创变571源里线
184	沙坡头区	配电运维二班	0	400.00	0.00	美利变524美扩Ⅱ线
185	沙坡头区	配电运维二班	0	400.00	18.04	卫北变512中云一线
186	沙坡头区	配电运维二班	2562.71	420.00	41.60	文昌变511柔远线
187	沙坡头区	配电运维二班	4281.58	390.00	15.08	滨河变519滨关Ⅱ线
188	沙坡头区	配电运维二班	1690.51	390.00	29.54	滨河变570香山西线
189	沙坡头区	配电运维二班	565.58	300.00	78.17	文昌变514东街线
190	沙坡头区	配电运维二班	3830.54	435.00	31.52	文昌变524东扩线
191	沙坡头区	配电运维二班	1106.83	390.00	14.89	文昌变580南苑东线
192	沙坡头区	配电运维二班	6026.65	435.00	0.01	文昌变521城东线
193	沙坡头区	配电运维二班	73.62	373.00	50.84	美利变523园区II线
194	沙坡头区	配电运维二班	2390.20	300.00	31.00	滨河变517平安西线
195	沙坡头区	配电运维二班	2520.82	373.00	53.91	卫北变524美利园区线
196	沙坡头区	配电运维二班	3776.19	600.00	35.32	文昌变512双桥线
197	沙坡头区	配电运维二班	4625.53	420.00	14.99	文昌变581十里东线
198	沙坡头区	配电运维二班	3690.39	400.00	29.12	文昌变583香山东线
199	沙坡头区	配电运维二班	4039.01	428.00	23.55	滨河变527市政线
200	沙坡头区	配电运维二班	0	373.00	11.94	美利变553化工线
201	沙坡头区	配电运维二班	5747.05	507.00	18.66	文昌变575文腾线
202	沙坡头区	配电运维二班	3609.48	400.00	60.62	源创变570源南线
203	沙坡头区	配电运维二班	2286.34	390.00	43.05	滨河变522滨关线
204	沙坡头区	配电运维二班	0	400.00	0.00	美利变513美扩Ⅰ线
205	沙坡头区	配电运维二班	0	390.00	42.46	滨河变518滨镇线

序号	所属县公司	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
206	沙坡头区	配电运维二班	1431.85	390.00	54.81	文昌变570邵桥线
207	沙坡头区	配电运维二班	0	390.00	5.01	文昌变515供电东线
208	沙坡头区	配电运维二班	657.82	390.00	62.70	文昌变522雍楼线
209	沙坡头区	配电运维一班	4683.14	400.00	12.81	莫楼变524莫天线
210	沙坡头区	柔远供电所_运检班	5201.44	435.00	10.46	莫楼变517莫镇线
211	沙坡头区	柔远供电所_运检班	4693.09	400.00	12.91	柔远变525柔东线
212	沙坡头区	柔远供电所_运检班	3215.09	435.00	21.89	莫楼变522莫台线
213	沙坡头区	柔远供电所_运检班	3521.61	435.00	32.91	莫楼变516莫福线
214	沙坡头区	柔远供电所_运检班	2427.54	390.00	36.28	柔远变514柔西线
215	沙坡头区	柔远供电所_运检班	5122.65	400.00	5.32	柔远变524柔北线
216	沙坡头区	香山供电所_运检班	2306.70	507.00	10.33	暖阳变512尹东线
217	沙坡头区	香山供电所_运检班	1980.45	300.00	0.00	兴仁变513三眼井线
218	沙坡头区	香山供电所_运检班	2113.80	400.00	0.00	暖阳变513暖窑线
219	沙坡头区	香山供电所_运检班	1708.85	160.00	0.00	景庄变512冯庄线
220	沙坡头区	香山供电所_运检班	1035.10	104.00	20.85	红泉变511石砚子线
221	沙坡头区	香山供电所_运检班	1517.55	175.00	20.96	红泉变522上石棚线
222	沙坡头区	香山供电所_运检班	5782.12	507.00	6.57	暖阳变511深井线
223	沙坡头区	香山供电所_运检班	190.94	96.00	0.00	景庄变522景庄线
224	沙坡头区	宣和供电所_运检班	3836.21	400.00	26.07	丹阳变524丹石二线
225	沙坡头区	宣和供电所_运检班	4740.74	380.00	7.78	草台变522草坡线
226	沙坡头区	宣和供电所_运检班	5860.24	455.00	5.91	草台变531寺口子线
227	沙坡头区	宣和供电所_运检班	2745.49	400.00	35.25	宣和变525宣福线
228	沙坡头区	宣和供电所_运检班	4537.64	400.00	22.04	丹阳变518丹石一线
229	沙坡头区	宣和供电所_运检班	0	352.00	62.42	宣和变514东台线
230	沙坡头区	宣和供电所_运检班	1853.06	360.00	41.97	草台变521曹山线
231	沙坡头区	宣和供电所_运检班	0	400.00	13.82	丹阳变529丹草二线
232	沙坡头区	宣和供电所_运检班	1836.85	300.00	36.80	宣和变512宣和线
233	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	1317.63	200.00	19.25	应理变514迎水线
234	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	1777.48	200.00	23.85	应理变511西园线
235	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	1199.06	428.00	21.44	马场湖变524马碱线
236	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	0	400.00	11.66	马场湖变527马景线
237	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	0	400.00	38.47	马场湖变517北干渠线

序号	所属县公司	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
238	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	0	425.00	29.82	马场湖变512鄂化线
239	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	3665.86	345.00	7.19	应理变512西关线
240	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	2654.76	332.00	32.14	马场湖变526马桥线
241	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	0	400.00	0.00	马场湖变513马沙线
242	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	4039.05	390.00	27.48	甘塘变513甘镇Ⅰ线
243	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	6104.37	507.00	9.77	源创变573源池线
244	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	2763.36	428.00	17.99	应理变525煤矿线
245	沙坡头区	永康供电所_运检班	2597.26	335.00	37.56	西台变521西槽线
246	沙坡头区	永康供电所_运检班	1855.20	335.00	48.26	西台变523西景线
247	沙坡头区	永康供电所_运检班	1643.97	352.00	32.33	宣和变513永康线
248	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	0	400.00	6.04	镇罗变523夹渠线
249	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	2126.09	378.00	35.90	李园变514镇业线
250	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	3000.80	390.00	25.77	镇罗变522胜金线
251	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	3882.96	408.00	31.09	镇罗变512镇冯线
252	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	5237.17	400.00	62.98	新星变557星照线
253	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	3318.11	428.00	18.40	李园变513镇林线
254	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	4460.65	400.00	29.33	新星变528星云线
255	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	5111.36	501.00	24.55	金梁变590梁云线

国网中卫供电公司2025年3月配电网10千伏配变可开放容量信息

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线严湾一队公变	66.47	83.09	100.00	3.04	0.72
2	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线梨花咀二队1#公变	81.37	50.86	200.00	78.09	23.45
3	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线麻地沟新公变	66.92	83.65	100.00	5.19	1.33
4	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线范堡一队公变	60.76	75.95	100.00	12.53	4.40
5	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线梨花咀二队3号公变	40.74	50.92	100.00	14.10	4.57
6	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线甘城一队公变	71.62	44.76	200.00	9.31	5.14
7	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线甘城四队公变	50.90	63.62	100.00	10.49	3.23
8	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线范堡二队2号公变	37.21	46.51	100.00	16.54	8.45
9	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线双井一队公变	16.84	21.05	100.00	33.77	16.48
10	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线大掌1#公变	10.89	45.35	30.00	5.30	1.60
11	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线乔畔二队2号公变	33.14	41.42	100.00	24.80	10.69
12	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线吴渠二队4号公变	64.48	80.60	100.00	11.37	3.18
13	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线甘城四队2#公变	70.90	88.62	100.00	5.20	1.43
14	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线严湾三队公变	9.75	24.38	50.00	20.86	2.64
15	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线范堡二队公变	42.27	52.84	100.00	14.88	5.34

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
16	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线千旦2#公变	63.69	79.61	100.00	5.93	0.95
17	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线甘城街道2#公变	35.32	44.14	100.00	33.82	13.95
18	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线张脑公变	17.96	74.83	30.00	0.83	0.20
19	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线双井四队公变	45.43	56.79	100.00	20.75	8.05
20	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线严湾二队公变	9.84	12.30	100.00	4.42	1.09
21	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线南梁公变	24.78	61.95	50.00	3.12	0.97
22	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线余家山公变	28.78	71.96	50.00	5.22	1.24
23	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线街道2号公变	39.20	24.50	200.00	89.33	31.58
24	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线千旦1#公变	57.63	72.03	100.00	6.73	3.13
25	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线吴渠四队公变	47.63	59.53	100.00	6.64	1.92
26	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线乔畔一队公变	25.01	31.26	100.00	36.16	18.40
27	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线甘城二队2#公变	129.79	81.12	200.00	14.51	8.35
28	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线应渠公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
29	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线甘城一队3#公变	58.81	73.51	100.00	14.87	6.96
30	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线乔畔三队公变	29.05	36.32	100.00	62.22	24.04
31	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线乔畔四队公变	0.03	0.04	100.00	6.46	1.67

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
32	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线甘城三队公变	31.41	39.26	100.00	35.93	19.04
33	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线吴渠二队1#公变	12.03	15.03	100.00	29.49	13.57
34	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线吴渠二队2#公变	60.67	75.84	100.00	14.32	5.78
35	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线红糜湾新公变	142.18	88.86	200.00	3.92	1.30
36	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线范堡一队2号公变	35.29	44.12	100.00	14.17	9.51
37	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线龙套公变	63.03	78.79	100.00	2.88	0.50
38	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线蚊湾公变	68.72	85.90	100.00	3.75	1.33
39	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线沟口公变	10.21	25.52	50.00	11.21	5.86
40	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线梨花咀二队2#公变	23.11	28.89	100.00	30.60	11.79
41	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线胡麻地湾公变	70.14	87.68	100.00	3.56	0.78
42	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线乔畔三队2号公变	44.86	56.07	100.00	14.10	7.97
43	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线蚊湾2#公变	63.42	79.27	100.00	3.60	0.75
44	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线双井街道2# 公变	59.74	37.34	200.00	40.71	13.66
45	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线吴渠三队公变	62.42	78.02	100.00	2.42	0.51
46	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线吴渠二队3#公变	56.01	70.01	100.00	10.80	4.29
47	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线甘城一队2#公变	61.62	77.03	100.00	6.32	2.43

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
48	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线大掌2#公变	48.30	60.38	100.00	7.78	2.08
49	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线乔畔一队2号公变	111.15	69.47	200.00	57.34	30.08
50	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线甘城街道1#公变	102.87	40.82	315.00	162.52	120.27
51	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线石景公变	52.04	65.05	100.00	25.36	1.77
52	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线甘城二队1#公变	109.98	68.74	200.00	17.87	10.49
53	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线碾渠公变	24.55	30.69	100.00	60.33	5.75
54	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线石景2号公变	61.92	77.40	100.00	8.71	3.15
55	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线梨花咀一队公变	55.46	69.33	100.00	4.53	1.25
56	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线虎狼台公变	39.33	49.17	100.00	34.18	17.21
57	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线冯渠公变	65.05	81.32	100.00	8.20	4.08
58	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线范堡子养殖场公变	51.76	32.35	200.00	29.23	2.72
59	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线阳洼公变	24.00	100.00	30.00	0.00	0.00
60	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线双井街道公变	28.66	35.83	100.00	63.30	22.55
61	海兴开发区	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线乔畔二队公变	34.53	43.16	100.00	8.74	3.45
62	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红岸东2号公变	51.11	63.88	100.00	26.02	9.47
63	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线石岘子南公变	101.27	63.29	200.00	54.56	24.34

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
64	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线别盖头西3号公变	320.00	100.00	400.00	41.93	21.52
65	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线别盖头西2#公变	104.20	41.35	315.00	101.45	58.39
66	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线高崖一队东公变	29.89	37.36	100.00	24.63	14.86
67	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线东湾公变	2.59	3.23	100.00	50.20	22.33
68	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线高崖二队西2号公变	84.26	52.66	200.00	9.62	3.18
69	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线高崖林场公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
70	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线驼骆河湾西1#公变	26.91	16.82	200.00	81.00	45.89
71	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线李庄2#公变	107.75	67.35	200.00	29.15	15.43
72	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线北梁2号公变	143.85	89.90	200.00	9.97	4.09
73	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线瓜河湾西公变	48.74	60.93	100.00	25.83	15.30
74	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线下岸子02#公变	92.87	58.04	200.00	45.56	27.72
75	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线下店房公变	160.00	100.00	200.00	66.13	38.61
76	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线下岸子西公变	86.02	34.14	315.00	83.57	53.96
77	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线高湾东公变	50.40	63.00	100.00	18.91	9.50
78	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线别盖头东1#公变	125.16	49.67	315.00	135.63	84.64
79	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线甘沟北公变	19.34	24.18	100.00	35.78	20.80

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
80	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红古东湾公变	10.84	6.77	200.00	76.71	38.95
81	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线石岘子北2#公变	22.11	13.82	200.00	70.14	47.60
82	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红古二队公变	91.96	57.48	200.00	16.66	8.41
83	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线甘沟南公变	25.37	31.72	100.00	31.53	14.31
84	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线联合十斗2号公变	29.87	37.33	100.00	11.36	5.66
85	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线别盖头西公变	117.17	46.50	315.00	129.67	79.89
86	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线联合十斗公变	2.04	1.28	200.00	46.83	27.02
87	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线杨家庄南公变	11.97	14.96	100.00	41.52	20.42
88	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线三汾湾二队2#公变	63.98	39.99	200.00	59.39	35.99
89	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线乱三营1号公变	38.32	47.90	100.00	37.84	19.47
90	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红岸五队公变	77.96	48.73	200.00	96.99	46.91
91	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线十字路北公变	58.08	36.30	200.00	45.48	25.19
92	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线红古西滩公变	93.09	58.18	200.00	56.83	28.82
93	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线下店房东公变	21.65	27.06	100.00	29.32	16.36
94	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线西山洼2号公变	129.47	80.92	200.00	16.79	5.66
95	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红古养牛场公变	17.51	10.94	200.00	49.53	5.15

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
96	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线李庄公变	36.95	46.19	100.00	30.77	18.75
97	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线土桥子2#公变	76.82	24.01	400.00	81.68	30.43
98	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线吴家湾新公变	93.23	58.27	200.00	24.00	13.31
99	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线三汾湾一队2#公变	27.61	17.26	200.00	69.22	39.94
100	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红古二队南2号公变	41.16	51.45	100.00	7.67	3.16
101	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线下店房2#公变	55.93	34.95	200.00	88.48	38.83
102	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线三汾湾二队公变	78.02	48.76	200.00	59.60	34.89
103	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线联合十队公变	160.00	100.00	200.00	89.70	38.74
104	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红岸南公变	43.86	27.42	200.00	72.89	44.82
105	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线联合十二队1#公变	78.31	48.94	200.00	73.14	40.38
106	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线新瓜市场公变	43.60	54.50	100.00	34.22	21.19
107	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线联合十一队公变	14.50	18.12	100.00	32.32	15.27
108	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线石峡口牛场公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
109	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线红古四队公变	0.61	0.76	100.00	46.48	26.22
110	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线西滩2#公变	64.86	40.54	200.00	50.05	25.06
111	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线高崖二队东4号公变	320.00	100.00	400.00	208.42	68.56

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
112	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线059#高崖一队西2#公变	11.49	14.36	100.00	24.95	11.99
113	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线三汾湾老庄子公变	6.79	8.49	100.00	16.72	7.55
114	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线石岘子南2#公变	77.87	48.67	200.00	63.43	34.52
115	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线大路新公变	28.13	35.16	100.00	32.62	19.87
116	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线瓜市场2#公变	89.54	55.96	200.00	54.79	26.03
117	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线068#高崖二队西公变	120.18	75.11	200.00	45.21	23.64
118	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线红古五队1#公变	14.20	8.87	200.00	86.62	39.63
119	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线上店房公变	60.68	37.92	200.00	70.34	36.36
120	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线红古移民点东公变	51.60	32.25	200.00	74.04	39.71
121	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线石岘子北公变	17.05	42.62	50.00	8.23	3.03
122	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线赵套子2#公变	121.39	75.87	200.00	34.16	23.25
123	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线草场新村公变	100.19	62.62	200.00	33.31	18.37
124	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线联合十二队公变	160.00	100.00	200.00	49.24	26.90
125	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线土桥子1#公变	103.83	64.89	200.00	35.64	17.88
126	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线移民点东公变	47.09	58.86	100.00	21.46	10.13
127	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线十字路南3号公变	1.57	0.98	200.00	32.57	17.75

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
128	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线红古五队公变	141.55	56.17	315.00	104.20	34.62
129	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线马堡公变	26.95	16.84	200.00	49.71	27.73
130	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线草场西公变	82.46	51.53	200.00	73.62	42.85
131	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线马湾公变	237.50	74.22	400.00	83.22	52.30
132	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线十字路2号公变	56.86	22.56	315.00	0.01	0.00
133	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线西堡子公变	33.45	20.91	200.00	76.51	43.25
134	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线窝子公变	128.33	50.92	315.00	146.85	65.05
135	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线联合十三队公变	32.38	40.48	100.00	41.17	21.59
136	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线瓜河湾东公变	55.12	68.90	100.00	19.01	10.92
137	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线节水基地公变	158.43	99.02	200.00	0.34	0.02
138	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线高崖一队公变	18.12	28.31	80.00	24.78	14.64
139	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线乱沟2#公变	20.90	26.13	100.00	15.27	8.66
140	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线高崖乡大呗子公变	25.59	31.99	100.00	42.54	22.68
141	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线联合十四队2号公变	33.43	20.90	200.00	36.06	19.39
142	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线草场北公变	161.48	80.74	250.00	10.39	1.25
143	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线西堡子3号公变	97.62	61.01	200.00	64.07	31.87

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
144	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线十字路南公变	129.80	51.51	315.00	14.20	7.39
145	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线高崖二队东1#公变	160.54	50.17	400.00	165.58	111.76
146	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线西山洼公变	130.27	81.42	200.00	11.60	5.40
147	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线三汾湾一队公变	109.53	68.45	200.00	40.01	20.92
148	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红古牛场公变	158.54	99.09	200.00	0.00	0.00
149	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线香水二队南公变	178.60	55.81	400.00	149.80	95.14
150	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线杨家庄公变	0.30	0.19	200.00	62.86	36.34
151	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线赵套子公变	62.22	48.61	160.00	12.79	7.26
152	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线马堡北公变	101.38	63.36	200.00	52.49	25.51
153	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红岸北公变	84.66	52.92	200.00	65.23	40.68
154	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线联合新村公变	132.35	82.72	200.00	25.56	10.51
155	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线红古北梁公变	81.98	51.24	200.00	86.65	47.06
156	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线高速服务区西充电桩箱变间隔配电变压器	251.07	49.82	630.00	172.50	34.30
157	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线高速服务区东充电桩箱变间隔配电变压器	249.69	49.54	630.00	191.32	40.79
158	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线瓜市场公变	47.73	59.66	100.00	25.03	11.46

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
159	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线高湾西公变	18.72	23.40	100.00	19.88	7.92
160	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线驼骆河湾西公变	0.03	0.02	200.00	122.26	41.10
161	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线红古四队3#公变	112.81	70.51	200.00	35.72	17.79
162	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线马堡西公变	59.81	37.38	200.00	65.55	22.39
163	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线红古移民点3号变压器	130.43	81.52	200.00	25.28	13.68
164	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线高湾西3号公变	67.62	84.52	100.00	5.03	1.69
165	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线乱三营4号公变	80.00	100.00	100.00	24.15	8.49
166	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红古东河湾公变	49.18	30.74	200.00	66.41	36.09
167	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线高崖二队东公变	99.96	31.24	400.00	72.45	46.65
168	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线老水管所公变	15.90	19.88	100.00	40.37	4.72
169	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线草场东公变	122.54	76.59	200.00	52.83	27.49
170	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线草场老城公变	120.33	75.20	200.00	31.73	19.08
171	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线振兴四队2号公变	58.04	36.28	200.00	63.21	19.96
172	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线驼骆河湾东公变	49.53	30.96	200.00	63.01	21.43
173	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线移民点西公变	125.05	78.16	200.00	33.68	18.60
174	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线高湾西2#公变	33.64	42.05	100.00	9.33	3.73

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
175	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红岸四队公变	38.93	48.66	100.00	30.89	15.09
176	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线下岸子东公变	160.00	100.00	200.00	84.16	38.03
177	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线高崖二队东3号公变	93.69	58.56	200.00	69.08	44.89
178	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红岸东公变	36.18	22.61	200.00	86.89	54.84
179	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线乱三营二队公变	110.33	68.96	200.00	36.35	19.11
180	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线下岸子3号公变	3.79	2.37	200.00	121.23	49.90
181	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线乱沟公变	160.00	100.00	200.00	42.90	26.59
182	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线南山养殖区公变	146.00	91.25	200.00	0.60	0.07
183	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线下店房东1#公变	2.81	3.51	100.00	38.47	17.63
184	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线红古四队2#公变	120.94	75.59	200.00	23.44	13.26
185	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线三汾湾一队3#公变	23.04	14.40	200.00	52.39	35.40
186	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线沙坡头公变	64.34	40.21	200.00	65.41	26.43
187	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线香水二队北公变	4.21	2.63	200.00	92.60	48.72
188	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线窝子1#公变	3.74	2.34	200.00	58.59	38.36
189	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线大路01#公变	9.13	5.70	200.00	42.52	21.17
190	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线联合十四队公变	42.27	26.42	200.00	51.05	31.08

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
191	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线乱三营1#公变	33.28	41.60	100.00	47.84	20.14
192	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线西山洼养殖场公变	269.17	84.12	400.00	21.78	3.13
193	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红古二队北公变	33.14	25.89	160.00	51.89	27.69
194	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线联合十斗3号公变	258.79	80.87	400.00	0.11	0.04
195	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线上店房2#公变	28.96	18.10	200.00	33.15	17.11
196	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线乱三营新公变	0.29	0.36	100.00	32.80	14.97
197	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线西堡子1#公变	116.66	46.29	315.00	57.97	35.20
198	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线大路公变	3.81	4.77	100.00	31.90	19.51
199	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线石岘子北1号公变	187.07	58.46	400.00	82.27	35.18
200	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线沙窝公变	95.25	59.53	200.00	59.90	37.89
201	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线移民点公变	51.39	32.12	200.00	58.34	21.11
202	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线别盖头东公变	78.52	49.08	200.00	72.20	41.69
203	海兴开发区	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线黑家庄公变	26.58	33.23	100.00	43.52	21.46
204	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘八队2号公变	45.14	56.42	100.00	20.73	8.57
205	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线深沟2#公变	18.93	23.67	100.00	25.46	12.59
206	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线马洼1号公变	124.17	77.61	200.00	17.62	6.07

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
207	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线前湾公变	160.00	100.00	200.00	66.08	22.76
208	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线后塘二队公变	48.28	60.35	100.00	20.99	9.37
209	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线上西沿公变	16.62	20.77	100.00	34.53	18.78
210	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线陈堡下3号公变	80.00	100.00	100.00	27.64	8.69
211	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线段湾公变	13.14	54.73	30.00	4.54	2.18
212	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线堡台2#公变	129.48	80.92	200.00	15.70	7.70
213	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线崾岘公变	83.47	52.17	200.00	43.88	24.97
214	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线黑洼公变	42.08	52.60	100.00	16.79	9.25
215	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘四队公变	0.23	0.29	100.00	19.15	5.98
216	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线北塘公变	45.77	57.21	100.00	30.41	18.44
217	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线双河街道公变	46.30	28.94	200.00	88.05	54.06
218	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线西沿南北队公变	87.95	54.97	200.00	43.20	27.08
219	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线酒店湾3号公变	63.21	39.50	200.00	15.07	7.87
220	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线杜套3号公变	135.88	84.92	200.00	23.33	10.90
221	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线北湾公变	62.61	78.26	100.00	1.33	0.34
222	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘八队公变	64.22	80.27	100.00	13.48	6.13

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
223	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线黄坪小学公变	25.91	32.38	100.00	32.19	4.00
224	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线东变2号公变	320.00	100.00	400.00	74.68	47.26
225	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线陈堡上公变	91.11	56.94	200.00	63.89	28.20
226	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线南川公变	29.56	36.96	100.00	44.16	20.42
227	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线贾塘后塘小学公变	20.01	25.01	100.00	47.03	17.73
228	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线马家坪公变	31.96	39.95	100.00	11.57	4.93
229	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线环城路1#公变	138.47	86.54	200.00	17.27	6.56
230	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线崾岘2#公变	124.14	77.59	200.00	13.72	4.68
231	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线李家沟公变	65.94	82.42	100.00	9.16	3.55
232	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线陈湾3号公变	44.03	55.04	100.00	9.08	2.70
233	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线贾塘供电所充电桩公变	84.20	26.31	400.00	170.33	107.86
234	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘七队公变	3.04	3.79	100.00	16.79	4.61
235	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线中湾公变	106.06	66.29	200.00	36.62	16.24
236	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线大南湾2号公变	58.19	36.37	200.00	41.73	19.99
237	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘四队2#公变	55.27	69.09	100.00	17.38	8.63
238	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线马洼公变	27.93	34.92	100.00	42.22	28.61

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
239	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线下湾子2号公变	58.49	36.56	200.00	61.34	19.58
240	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线小南洼2#公变	117.46	73.41	200.00	20.44	10.53
241	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线北塘3#公变	133.51	83.44	200.00	21.73	9.52
242	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线贾塘服务区南充电桩箱变配电变压器	503.86	99.97	630.00	0.00	0.00
243	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线下湾子1号公变	51.11	63.88	100.00	15.98	6.61
244	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线堡子2号公变	113.26	70.79	200.00	32.98	21.43
245	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘三队公变	23.65	29.56	100.00	40.47	19.16
246	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线上湾子公变	64.52	80.65	100.00	9.21	3.40
247	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线马洼2号公变	55.77	69.71	100.00	10.56	4.18
248	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线贾塘王塘小学1号公变	117.73	73.58	200.00	19.90	2.86
249	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘五队公变	42.00	52.50	100.00	25.30	13.73
250	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线上套脑公变	73.33	91.66	100.00	5.28	1.43
251	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线大路公变	4.03	5.04	100.00	24.25	11.28
252	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线北塘2#公变	93.65	58.53	200.00	14.59	7.10
253	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线杜套公变	25.48	31.85	100.00	23.03	10.59

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
254	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线老虎台2#公变	0.54	0.67	100.00	28.31	13.75
255	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线上庄公变	22.99	14.37	200.00	70.41	46.60
256	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线东1#公变	96.69	30.21	400.00	164.75	105.27
257	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线秦湾2#公变	31.08	19.42	200.00	22.07	11.47
258	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线腰岘1号公变	42.48	53.10	100.00	12.18	6.29
259	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线黄坪北公变	40.38	50.48	100.00	11.32	4.47
260	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线寨沟川公变	121.78	76.11	200.00	19.72	9.30
261	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线套脑A公变	45.08	56.35	100.00	22.25	8.78
262	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线羊场公变	22.22	27.78	100.00	28.03	17.14
263	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线西公变	187.61	58.63	400.00	120.56	74.11
264	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后山地湾公变	60.87	95.12	80.00	1.23	0.08
265	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线大公变1#公变	129.99	40.62	400.00	110.92	52.93
266	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线贾塘西公变2号公变	199.19	62.25	400.00	91.35	62.04
267	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线木材市场2#公变	98.16	61.35	200.00	51.83	26.17
268	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线下湾子3号公变	115.55	72.22	200.00	36.01	17.06
269	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线黄湾2#公变	99.41	62.13	200.00	39.25	22.11

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
270	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线创业街北公变	45.47	14.21	400.00	119.75	72.11
271	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线贾塘服务区北充电桩箱变配电变压器	504.00	100.00	630.00	0.00	0.00
272	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线杨湾公变	113.33	70.83	200.00	30.33	10.59
273	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线水管所公变	9.98	12.48	100.00	49.32	10.35
274	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘五队2#公变	18.52	23.15	100.00	16.61	6.32
275	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线上堡公变	56.20	35.13	200.00	34.22	12.42
276	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线王堡公变	26.71	33.39	100.00	58.44	23.98
277	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线大南湾公变	33.23	41.54	100.00	34.46	16.18
278	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线碱沟川公变	72.33	90.41	100.00	1.61	0.23
279	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘六队2号公变	125.11	78.20	200.00	29.50	18.43
280	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线大路3#公变	51.43	64.29	100.00	23.58	13.23
281	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线蒿洼2#公变	62.86	78.58	100.00	3.14	1.01
282	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线堡子公变	63.11	39.44	200.00	50.54	30.73
283	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线南塘3号公变	104.53	65.33	200.00	33.35	12.95
284	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线肖家湾2#公变	85.45	53.40	200.00	10.31	4.02

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
285	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线套脑D公变	98.23	61.39	200.00	53.87	24.53
286	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线北山洼C公变	101.57	63.48	200.00	60.58	15.96
287	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线上西沿新农村公变	51.27	64.09	100.00	33.92	15.90
288	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线泉河公变	22.18	27.72	100.00	29.83	7.41
289	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线北塘4号公变	46.70	58.37	100.00	10.99	6.11
290	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线郑旗套脑E公变	50.03	62.54	100.00	8.41	3.26
291	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线北山洼A1#公变	50.08	31.30	200.00	45.73	23.78
292	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线杨岗2号公变	11.68	14.60	100.00	32.72	18.07
293	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线马营上堡2#公变	99.10	61.94	200.00	33.02	22.49
294	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线南湾2#公变	91.71	57.32	200.00	65.32	39.08
295	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线上湾子2＃公变	117.58	73.49	200.00	30.07	17.74
296	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线贾塘供电所充电桩2号公变	61.18	19.12	400.00	127.92	73.39
297	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线黄湾公变	47.21	29.50	200.00	31.82	16.13
298	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线黑拐公变	160.00	100.00	200.00	57.39	32.71
299	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线北山洼Ａ公变	111.08	69.43	200.00	39.07	25.97
300	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线王堡3号公变	13.98	17.48	100.00	28.95	14.53

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
301	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线贾塘乡政府公变	31.91	9.97	400.00	240.84	142.02
302	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线南塘2#公变	117.62	73.51	200.00	22.75	11.88
303	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线上湾子3#公变	49.43	61.79	100.00	24.07	10.21
304	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线小湾公变	54.89	68.61	100.00	4.92	1.84
305	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线陈堡下公变	53.01	66.26	100.00	30.33	19.41
306	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线北山洼B公变	98.42	61.51	200.00	57.79	35.31
307	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线陈湾2号公变	86.85	54.28	200.00	23.24	11.19
308	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线南湾公变	51.76	64.69	100.00	19.62	9.69
309	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线老虎台公变	80.98	50.62	200.00	41.09	13.29
310	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线下张湾2#公变	91.55	57.22	200.00	30.53	3.59
311	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线买洼公变	96.52	60.33	200.00	36.42	18.51
312	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线环城路2号公变	320.00	100.00	400.00	64.82	18.49
313	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线木材市场1#公变	40.32	12.60	400.00	129.42	87.51
314	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线瓜瓜山林场公变	72.10	90.12	100.00	4.65	1.80
315	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线上黄坪3#公变	101.47	63.42	200.00	36.09	18.73
316	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线杨岗公变	43.46	54.33	100.00	22.34	10.24

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
317	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线后塘一队2号公变	160.00	100.00	200.00	49.82	31.83
318	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线肖家湾公变	139.05	86.91	200.00	11.91	4.42
319	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线西沿广场安置区中心村公变	15.00	9.37	200.00	87.40	44.15
320	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘四队3号公变	160.00	100.00	200.00	29.68	17.43
321	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线黑拐2号公变	160.00	100.00	200.00	58.36	31.45
322	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线酒店湾A公变	104.91	65.57	200.00	13.06	5.48
323	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线套脑C公变	92.99	58.12	200.00	52.73	30.57
324	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线西套公变	118.76	74.22	200.00	28.11	16.45
325	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线南塘公变	20.33	25.42	100.00	41.02	19.67
326	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线陈门湾公变	63.64	39.78	200.00	23.35	14.05
327	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线黄坪南公变	1.03	1.29	100.00	32.51	15.90
328	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线堡台公变	110.76	69.23	200.00	63.85	34.83
329	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘三队2号公变	120.84	75.53	200.00	22.93	12.13
330	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线南湾1#公变	74.94	46.84	200.00	75.94	39.57
331	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线杜套2#公变	114.48	71.55	200.00	25.60	8.01
332	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线陈门湾2#公变	118.66	74.16	200.00	10.45	5.28

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
333	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘七队2号公变	30.02	37.53	100.00	16.93	7.52
334	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线杨湾2#公变	9.61	12.01	100.00	24.27	12.59
335	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线买洼2#公变	45.33	28.33	200.00	42.35	22.76
336	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线北坪公变	52.94	66.17	100.00	16.31	5.85
337	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线酒店湾B公变	13.11	10.24	160.00	37.64	14.55
338	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线陈湾1号公变	124.15	77.60	200.00	20.40	5.56
339	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线下张湾3#公变	47.77	59.72	100.00	9.04	4.82
340	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线大路东公变	160.00	100.00	200.00	47.02	20.50
341	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线双河街道2号公变	268.91	84.03	400.00	42.10	21.26
342	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线后塘二队2#公变	113.02	70.64	200.00	42.12	21.82
343	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线陈堡下2号公变	59.89	37.43	200.00	31.23	16.67
344	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线郑湾公变	65.70	41.06	200.00	18.64	11.02
345	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线陈堡上1#公变	61.80	38.62	200.00	62.70	35.67
346	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线下张湾公变	13.83	17.29	100.00	13.48	7.29
347	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线贾塘西3号公变	135.43	84.64	200.00	13.37	4.90
348	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线蒿洼公变	160.00	100.00	200.00	45.13	24.87

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
349	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线秦湾公变	160.02	80.01	250.00	11.70	5.83
350	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线上张湾公变	8.13	10.16	100.00	48.55	14.58
351	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线创业街公变	55.79	34.87	200.00	87.75	51.24
352	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后山小湾公变	18.52	77.17	30.00	3.49	0.54
353	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线上西沿2号公变	35.85	44.81	100.00	43.75	24.84
354	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线深沟1#公变	31.83	39.78	100.00	14.98	6.47
355	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线南湾3#变	75.79	47.37	200.00	29.00	16.06
356	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线贾塘市场公变	124.21	77.63	200.00	28.91	12.35
357	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线环城路3#公变	213.46	66.71	400.00	110.48	51.77
358	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线贾塘中心小学公变	320.00	100.00	400.00	124.92	19.85
359	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线下套脑公变	160.00	100.00	200.00	82.21	46.95
360	海兴开发区	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘六队公变	45.47	28.42	200.00	64.77	34.56
361	海兴开发区	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线下羊马新公变	73.84	92.31	100.00	1.76	0.17
362	海兴开发区	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线车路沟公变	41.51	51.89	100.00	11.48	4.51
363	海兴开发区	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线罗湾公变	69.41	86.76	100.00	0.03	0.02
364	海兴开发区	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线元套1#公变	39.16	48.94	100.00	35.87	14.64

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
365	海兴开发区	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线路鼻梁公变	30.20	37.76	100.00	0.36	0.24
366	海兴开发区	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线马套公变	101.97	79.66	160.00	18.43	9.78
367	海兴开发区	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线蒿滩2#公变	79.74	99.68	100.00	0.01	0.01
368	海兴开发区	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线红井川2#公变	37.65	47.06	100.00	3.38	0.60
369	海兴开发区	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线黄蒿湾公变	1.39	1.74	100.00	3.35	0.73
370	海兴开发区	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线马圈东公变	48.24	60.30	100.00	7.46	2.88
371	海兴开发区	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线元套公变	34.32	42.90	100.00	40.18	3.95
372	海兴开发区	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线中心村公变	64.72	25.68	315.00	167.43	70.73
373	海兴开发区	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线马圈公变	120.42	94.08	160.00	9.28	1.16
374	海兴开发区	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线沟沿1#公变	49.46	61.83	100.00	8.83	3.20
375	海兴开发区	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线沟沿2号公变	2.19	1.37	200.00	6.47	1.82
376	海兴开发区	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线古城2#公变	9.35	11.69	100.00	14.79	6.50
377	海兴开发区	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线红井川1#公变	19.41	80.87	30.00	1.75	0.08
378	海兴开发区	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线元套2#公变	32.14	40.18	100.00	41.95	19.85
379	海兴开发区	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线套子牛厂公变	122.44	48.59	315.00	34.24	6.29
380	海兴开发区	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线华尖公变	110.45	86.29	160.00	7.99	2.39

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
381	海兴开发区	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线九彩街道2号公变	65.14	50.89	160.00	30.65	23.65
382	海兴开发区	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线宣毛洞公变	155.24	97.02	200.00	0.04	0.04
383	海兴开发区	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线黑林2#公变	16.69	69.56	30.00	5.35	0.70
384	海兴开发区	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线路渠1#公变	44.62	55.78	100.00	12.96	5.92
385	海兴开发区	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线南山公变	6.27	39.16	20.00	0.22	0.07
386	海兴开发区	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线蒿滩公变	75.78	94.73	100.00	1.90	0.14
387	海兴开发区	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线新庄2#公变	27.00	33.76	100.00	14.79	7.68
388	海兴开发区	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线马湾公变	26.66	33.33	100.00	4.60	1.11
389	海兴开发区	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线上下队2#公变	211.08	65.96	400.00	66.02	26.30
390	海兴开发区	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线新庄公变	0.35	0.44	100.00	25.96	13.17
391	海兴开发区	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线寺阳公变	26.22	32.77	100.00	34.55	18.84
392	海兴开发区	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线黑土塘公变	69.61	87.01	100.00	1.13	0.12
393	海兴开发区	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线华尖2号公变	137.38	85.86	200.00	8.21	3.78
394	海兴开发区	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线何圈公变	79.27	61.93	160.00	5.79	0.93
395	海兴开发区	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线何圈2号公变	118.60	74.12	200.00	14.95	3.42
396	海兴开发区	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线上羊马安置区中心村公变	142.44	89.02	200.00	3.67	1.01

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
397	海兴开发区	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线马套南公变	36.62	45.78	100.00	2.20	0.51
398	海兴开发区	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线崾岘公变	52.94	66.17	100.00	8.61	2.85
399	海兴开发区	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线马圈西公变	130.83	81.77	200.00	28.93	16.99
400	海兴开发区	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线张家湾公变	27.61	34.51	100.00	3.88	0.97
401	海兴开发区	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线路渠公变	46.18	57.72	100.00	17.63	7.80
402	海兴开发区	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线九彩街道1号公变	55.78	43.58	160.00	17.74	11.39
403	海兴开发区	九彩供电所_运检班	黑城变512农场线食品加工厂公变	125.66	78.54	200.00	2.47	0.24
404	海兴开发区	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线古城公变	131.73	82.33	200.00	22.66	11.36
405	海兴开发区	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线上下队1#公变	43.23	54.03	100.00	17.72	9.11
406	海兴开发区	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线后塘公变	50.31	62.88	100.00	10.25	2.58
407	海兴开发区	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线三道沟2#公变	36.24	90.60	50.00	0.37	0.06
408	海兴开发区	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线大湾公变	48.16	60.20	100.00	14.35	5.99
409	海兴开发区	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线马套北公变	64.54	80.68	100.00	6.35	1.49
410	海兴开发区	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线上下队3#公变	7.56	9.45	100.00	39.59	15.89
411	海兴开发区	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线阳洼牛厂公变	35.09	43.86	100.00	7.55	1.81
412	海兴开发区	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线增家湾公变	37.54	46.92	100.00	4.30	1.09

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
413	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线沟沿公变	42.22	52.77	100.00	26.02	13.66
414	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线冯沟滩公变	129.40	80.88	200.00	11.91	3.72
415	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李俊下队3号公变	45.23	22.62	250.00	118.77	56.41
416	海兴开发区	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线南湾公变	160.00	100.00	200.00	19.09	9.65
417	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李俊中学公变	160.00	100.00	200.00	76.49	19.08
418	海兴开发区	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线南湾2号公变	6.77	8.47	100.00	7.81	5.49
419	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线红沟沿2号公变	24.86	15.53	200.00	16.87	7.06
420	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线乡政府公变	68.13	21.29	400.00	64.37	27.06
421	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线二百户4号新公变	86.76	54.22	200.00	57.56	33.21
422	海兴开发区	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线崖湾1#公变	104.11	65.07	200.00	17.27	8.61
423	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线上队2#公变	72.93	56.97	160.00	42.26	19.21
424	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线包堡3#公变	21.06	26.32	100.00	55.87	13.08
425	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线猫儿沟公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
426	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线三百户4号公变	40.00	100.00	50.00	0.00	0.00
427	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线海子公变	38.64	48.29	100.00	6.93	2.73
428	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线下堡子3#公变	22.20	27.75	100.00	44.28	22.70

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
429	海兴开发区	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线北湾2#公变	11.07	13.84	100.00	45.50	28.95
430	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线下堡子1号公变	7.03	4.40	200.00	52.36	28.82
431	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线广场公变	157.63	49.26	400.00	147.24	80.61
432	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线二百户2#公变	70.85	88.57	100.00	9.33	3.52
433	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线马儿山公变	22.18	55.46	50.00	3.84	0.92
434	海兴开发区	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线陈庄公变	41.80	52.25	100.00	23.93	9.93
435	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线大坪南公变	278.57	87.05	400.00	11.39	2.11
436	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线三百户2号西公变	320.00	100.00	400.00	26.62	10.72
437	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线三百户2号公变	320.00	100.00	400.00	11.96	4.92
438	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李俊街道2#公变	44.44	27.77	200.00	66.23	26.54
439	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线海子2号公变	140.26	87.66	200.00	0.00	0.00
440	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线二百户5#公变	43.31	54.13	100.00	30.46	10.02
441	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李俊下队2#公变	57.60	36.00	200.00	33.56	17.03
442	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李俊上队3号公变	113.59	70.99	200.00	25.04	14.81
443	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线包堡4#公变	59.35	74.19	100.00	9.16	2.87
444	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李家套子公变	76.28	95.35	100.00	1565.87	16.50

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
445	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线下队1号东公变	235.69	73.65	400.00	58.38	24.25
446	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李俊下队1#公变	59.90	18.72	400.00	170.53	85.04
447	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线下堡子2#公变	31.38	39.23	100.00	17.00	7.92
448	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线蔡祥支线下堡子4号公变	16.22	20.28	100.00	9.86	4.41
449	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线大坪2#公变	138.94	86.84	200.00	11.52	3.54
450	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线大坪公变	28.80	36.00	100.00	29.02	14.60
451	海兴开发区	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线牛堡2#公变	131.20	82.00	200.00	1.51	0.21
452	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线包堡2#公变	35.38	44.23	100.00	54.91	25.47
453	海兴开发区	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线金佛1#公变	36.65	45.81	100.00	10.36	4.16
454	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线苗圃公变	16.31	20.39	100.00	6.06	1.24
455	海兴开发区	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线北湾公变	43.70	54.63	100.00	13.56	6.53
456	海兴开发区	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线崖湾牛场公变	152.29	95.18	200.00	7.39	0.21
457	海兴开发区	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线金佛2#公变	47.06	58.83	100.00	34.32	11.98
458	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线三百户3# 公变	9.14	11.42	100.00	65.07	21.67
459	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线窝子公变	105.99	66.25	200.00	33.29	20.63
460	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线三百户1#公变	25.85	32.32	100.00	32.55	19.10

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
461	海兴开发区	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线金佛3#公变	123.64	77.28	200.00	16.31	6.96
462	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线二百户1#公变	131.91	41.22	400.00	49.83	27.35
463	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线拐洼林场公变	54.62	68.27	100.00	7.13	3.56
464	海兴开发区	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线老庄公变	117.91	73.70	200.00	8.95	2.29
465	海兴开发区	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线安家庄新公变	49.83	62.29	100.00	16.38	3.68
466	海兴开发区	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线良庄2#公变	8.80	36.65	30.00	1.38	0.13
467	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李俊街道公变	79.60	24.88	400.00	142.34	90.77
468	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李俊街道4号公变	240.75	75.24	400.00	51.64	27.96
469	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李俊上队1#公变	140.21	43.82	400.00	93.40	51.55
470	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线沟沿2#公变	7.86	9.82	100.00	32.17	13.81
471	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线包堡1号公变	114.87	71.79	200.00	26.09	13.60
472	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线红沟沿1#公变	39.99	49.99	100.00	23.48	9.08
473	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线三百户2号东公变	160.00	100.00	200.00	2.98	1.02
474	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线猫儿沟2#公变	124.51	77.82	200.00	16.47	7.73
475	海兴开发区	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线崖湾2#公变	25.87	64.69	50.00	0.00	0.00
476	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李家套子2号公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
477	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李俊清真寺公变	320.00	100.00	400.00	101.06	62.62
478	海兴开发区	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线南湾3号公变	85.10	53.18	200.00	10.87	3.69
479	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线二百户2号南公变	125.48	78.43	200.00	0.00	0.00
480	海兴开发区	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线马尔山北公变	127.87	79.92	200.00	19.13	1.69
481	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线团庄一队3号公变	132.10	82.56	200.00	19.98	8.88
482	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线陈台公变	155.42	48.57	400.00	115.19	70.09
483	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线马莲渠4号公变	89.93	56.20	200.00	49.81	6.77
484	海兴开发区	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线韩府二队02#公变	76.70	47.94	200.00	100.73	59.71
485	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线大原02#公变	26.42	33.02	100.00	44.96	25.05
486	海兴开发区	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线韩府一队02#公变	59.51	46.49	160.00	49.24	24.46
487	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线镇变2#公变	113.93	45.21	315.00	191.56	84.58
488	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线杨山六七队4#公变	27.82	34.78	100.00	24.16	13.40
489	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线石头河湾4号公变	116.68	72.92	200.00	29.83	13.76
490	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线红圈二队01#公变	37.94	47.42	100.00	33.74	15.97
491	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线李旺西街公变	101.96	63.73	200.00	58.99	36.68
492	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线杨山八队03#公变	13.50	16.88	100.00	5.90	2.93

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
493	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线杨山八队4#公变	4.06	5.08	100.00	39.18	21.74
494	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线马莲西公变	63.54	79.43	100.00	12.56	5.42
495	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线李旺团庄箱变配电变压器	401.71	79.71	630.00	110.24	54.24
496	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线麻沙沟02#公变	68.55	42.84	200.00	46.22	27.51
497	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线海家湾东01#公变	51.13	39.95	160.00	91.13	43.75
498	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线马路坡1号公变	37.24	46.55	100.00	36.94	19.90
499	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线马莲渠02#公变	26.22	16.39	200.00	81.48	36.29
500	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线八百户2#公变	109.07	68.17	200.00	38.67	18.00
501	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线杨山八队02#公变	57.56	35.97	200.00	12.50	4.17
502	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线上杨堡4号公变	0.02	0.02	100.00	60.14	23.36
503	海兴开发区	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线二道林场公变新	77.09	96.37	100.00	1.32	0.08
504	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线团庄一队5号公变	160.00	100.00	200.00	37.33	23.42
505	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线七百户公变	53.59	66.98	100.00	24.18	8.50
506	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线坟岗子01#公变	65.70	41.06	200.00	58.91	32.77
507	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线上滩02#公变	52.26	32.66	200.00	108.79	44.55
508	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线大原3号公变	143.55	89.72	200.00	10.47	4.37

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
509	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线团庄一队1#公变	55.22	34.51	200.00	94.74	63.30
510	海兴开发区	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线北湾2#公变	32.88	41.10	100.00	20.73	10.35
511	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线李果园02#公变	12.60	15.74	100.00	36.09	9.29
512	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线马莲渠01#公变	87.23	54.52	200.00	63.46	36.90
513	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线市场2#公变	67.33	42.08	200.00	84.84	51.50
514	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线粮站01#公变	182.46	57.02	400.00	87.61	42.14
515	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变512罗川线高岭移民点1#公变	20.89	26.11	100.00	78.55	30.51
516	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线五百户3号公变	108.20	67.62	200.00	36.61	11.51
517	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线上杨堡2号公变	26.24	16.40	200.00	110.53	60.30
518	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线杨堡加工厂公变	53.39	33.37	200.00	49.76	12.23
519	海兴开发区	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线南坪2号公变	135.84	84.90	200.00	11.33	5.28
520	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线李果园03#公变	9.31	11.63	100.00	45.09	26.00
521	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线杨山六队4号公变	287.22	89.76	400.00	24.89	15.50
522	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线杨山八队2号东公变	320.00	100.00	400.00	88.85	47.88
523	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线杨家庄2号公变	223.51	69.85	400.00	71.17	38.06
524	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线团庄二队04#公变	72.75	45.47	200.00	31.79	19.68

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
525	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变512罗川线高岭移民点2#公变	79.31	61.96	160.00	28.15	15.13
526	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线黑羊圈3号公变	320.00	100.00	400.00	19.04	5.61
527	海兴开发区	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线北坪新村公变	73.39	45.87	200.00	20.03	9.82
528	海兴开发区	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线二道林场公变	26.17	32.72	100.00	29.02	10.91
529	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线下杨堡4号公变	66.21	41.38	200.00	55.18	34.54
530	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线下杨堡2#公变	54.96	34.35	200.00	70.92	32.22
531	海兴开发区	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线北坪1号公变	160.00	100.00	200.00	22.57	9.02
532	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线下杨堡3号公变	105.42	65.89	200.00	51.64	29.91
533	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线杨山六七队新1号公变	320.00	100.00	400.00	17.56	5.88
534	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线李旺南01#公变	63.26	39.54	200.00	58.88	24.77
535	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线下黑羊圈公变	26.38	32.98	100.00	34.70	15.63
536	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线沙湾2号公变	36.34	45.42	100.00	26.98	7.80
537	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线红圈新一队01#公变	15.80	9.88	200.00	92.84	47.67
538	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线北岗子02#公变	44.66	55.82	100.00	18.23	8.75
539	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线南岗子3号公变	120.66	75.41	200.00	41.71	19.00
540	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线九百户下队3号公变	125.36	78.35	200.00	22.27	12.12

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
541	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线李旺供电所充电桩箱变配电变压器	94.95	59.34	200.00	64.52	6.44
542	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线上羊圈02#公变	101.73	63.58	200.00	33.42	16.00
543	海兴开发区	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线北坪2#公变	45.59	56.99	100.00	13.35	4.98
544	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线小原子02#公变	20.81	26.01	100.00	32.74	17.26
545	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线北岗子4号公变	126.01	78.76	200.00	36.12	21.58
546	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线李果园01#公变	53.01	41.42	160.00	89.09	42.58
547	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线红圈一队01#公变	37.75	47.19	100.00	45.46	21.91
548	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线上羊圈公变	37.06	46.32	100.00	42.71	20.76
549	海兴开发区	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线北坪公变	34.59	43.24	100.00	0.00	0.00
550	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线杨山六七队01#公变	33.12	20.70	200.00	86.72	55.29
551	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线道堂公变	95.45	59.66	200.00	71.84	36.36
552	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变512罗川线九道公变	311.71	97.41	400.00	3.12	1.02
553	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线九百户上队5号公变	98.30	61.43	200.00	29.68	11.40
554	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线北岗子01#公变	23.84	14.90	200.00	112.19	37.30
555	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线李旺中3#公变	72.69	45.43	200.00	70.40	38.28

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
556	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线马家湾2号公变	320.00	100.00	400.00	132.97	72.65
557	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线马家湾3#公变	57.00	71.25	100.00	28.32	12.22
558	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线麻地沟4号公变	320.00	100.00	400.00	46.66	19.95
559	海兴开发区	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线韩府二队01#公变	112.94	70.59	200.00	63.57	39.77
560	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线丁家滩1号公变	103.36	64.60	200.00	71.06	39.33
561	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线七百户2#公变	37.87	47.34	100.00	29.29	18.37
562	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线红圈一队02#公变	161.14	63.94	315.00	72.79	39.91
563	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线大塬4号公变	320.00	100.00	400.00	53.82	17.79
564	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线马路坡03号公变	125.34	78.34	200.00	31.19	15.05
565	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线团庄二队5号公变	320.00	100.00	400.00	40.49	22.71
566	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线杜家沟中02#公变	40.43	50.53	100.00	38.77	20.48
567	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线坟岗子02#公变	70.28	87.84	100.00	5.19	1.75
568	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线韩府五队公变	320.00	100.00	400.00	49.68	28.98
569	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线大掌01#公变	0.11	0.13	100.00	24.50	11.72
570	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线新街3#公变	69.29	27.50	315.00	155.22	99.09
571	海兴开发区	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线红中湾02#公变	2.54	3.18	100.00	25.77	9.22

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
572	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线杨家庄4号公变	238.00	74.37	400.00	104.28	44.16
573	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线虎家梁公变	19.76	82.34	30.00	1.71	0.08
574	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线海家湾西02#公变	123.84	77.40	200.00	35.08	18.78
575	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线杨山一队01#公变	51.28	32.05	200.00	64.78	28.31
576	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线上杨堡5号公变柱上变压器	52.86	41.29	160.00	50.48	31.92
577	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线沙湾公变	15.63	19.54	100.00	57.67	24.49
578	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线杨山六队02#公变	21.89	27.36	100.00	33.23	16.43
579	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线杨山二队01#公变	70.20	43.88	200.00	131.06	82.76
580	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线五百户2#公变	32.71	20.45	200.00	71.92	23.99
581	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线北堡子南公变	320.00	100.00	400.00	76.69	49.66
582	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线罗家山支线李果园2号公变	99.98	62.49	200.00	19.99	10.42
583	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线杨山八队3号西公变	320.00	100.00	400.00	46.68	27.72
584	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线李旺南02#公变	189.41	59.19	400.00	84.60	56.20
585	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线团庄二队02#公变	91.72	57.32	200.00	35.33	16.83
586	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线九百户上队3号公变	229.22	71.63	400.00	75.18	40.52
587	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线红圈二队02#公变	206.22	81.84	315.00	37.37	22.37

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
588	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线李旺卫生院箱变配电变压器	216.81	43.02	630.00	262.44	204.25
589	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线杨山八队公变	102.69	64.18	200.00	48.71	29.71
590	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线黑岭分支大原3号公变	107.11	66.95	200.00	19.10	10.38
591	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线杜家沟中01#公变	36.08	45.11	100.00	45.54	19.74
592	海兴开发区	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线红中湾3号公变	160.00	100.00	200.00	46.76	24.38
593	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线八百户1号公变	160.00	100.00	200.00	88.20	46.86
594	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线大掌02#公变	87.29	54.56	200.00	58.14	35.10
595	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线马路坡2号公变	59.31	74.14	100.00	11.13	4.29
596	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线新街1#公变	177.76	70.54	315.00	86.13	49.13
597	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线杨山六七队2号公变	94.13	58.83	200.00	19.22	11.95
598	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线八百户4号公变	88.50	55.31	200.00	27.14	14.50
599	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线窝子公变	177.69	70.51	315.00	69.93	33.53
600	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线北堡子北公变	40.81	25.51	200.00	145.23	78.48
601	海兴开发区	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线二道沟牛场公变	160.00	100.00	200.00	4.43	0.24
602	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线上滩01#公变	13.40	16.74	100.00	37.23	14.22
603	海兴开发区	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线北湾公变	110.68	69.17	200.00	33.13	18.85

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
604	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线南岗子02#公变	7.43	9.28	100.00	46.67	33.18
605	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线丁家滩02#公变	20.74	25.92	100.00	35.79	14.48
606	海兴开发区	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线二道03#公变	113.69	71.06	200.00	23.53	10.44
607	海兴开发区	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线韩府四队公变	320.00	100.00	400.00	81.44	47.81
608	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线团庄一队2#公变	61.47	38.42	200.00	78.55	30.55
609	海兴开发区	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线二道3号公变	160.00	100.00	200.00	13.49	5.94
610	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线马家湾1#公变	141.57	56.18	315.00	62.54	27.46
611	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线马家湾4#公变	49.56	30.98	200.00	67.38	31.68
612	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线新街4号公变	320.00	100.00	400.00	42.82	20.56
613	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线新源移民点03#公变	47.46	29.66	200.00	83.55	45.21
614	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线杨山一队02#公变	163.23	51.01	400.00	109.12	61.13
615	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线李果园4号公变	102.02	63.76	200.00	37.81	26.01
616	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线九百户上队1号公变	55.34	69.18	100.00	9.82	4.94
617	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线八百户3号公变	123.15	76.97	200.00	14.05	7.31
618	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线北堡子西公变	36.71	45.88	100.00	24.94	11.02
619	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线陈台2号公变	73.46	45.92	200.00	76.36	39.99

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
620	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线新街2号公变	320.00	100.00	400.00	281.93	142.46
621	海兴开发区	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线马堡公变	45.78	57.22	100.00	21.75	10.43
622	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线李旺西02#公变	22.32	27.90	100.00	70.97	25.62
623	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线九百户下队1号公变	92.41	57.76	200.00	27.79	9.30
624	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线新源移民点01#公变	82.61	51.63	200.00	34.90	20.42
625	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线韩府五队02#公变	176.40	70.00	315.00	69.56	37.64
626	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线下杨堡1号公变	93.47	73.02	160.00	20.98	10.83
627	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线五百户4号公变	320.00	100.00	400.00	56.28	35.38
628	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线杨家庄01#公变	208.54	65.17	400.00	110.52	62.34
629	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线上杨堡1#公变	21.66	13.53	200.00	90.10	44.90
630	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线麻地沟02#公变	19.51	24.38	100.00	19.33	10.30
631	海兴开发区	李旺供电所_运检班	新李旺变521杨山线杨山二队02#公变	64.07	40.05	200.00	53.63	37.51
632	海兴开发区	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线马堡3#公变	64.26	50.20	160.00	52.36	24.53
633	海兴开发区	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线韩府一队03#公变	70.96	44.35	200.00	81.31	27.05
634	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线五百户5号公变	160.00	100.00	200.00	50.19	32.50
635	海兴开发区	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线二道2号公变	160.00	100.00	200.00	18.22	9.94

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
636	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线小源2号公变	160.00	100.00	200.00	45.51	8.40
637	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线马家湾5号公变	40.85	25.53	200.00	99.63	46.67
638	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线北岗子3#公变	62.32	77.90	100.00	18.81	7.82
639	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线七百户3号公变	132.83	83.02	200.00	14.03	5.01
640	海兴开发区	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线二道01#公变	9.90	12.37	100.00	32.00	8.54
641	海兴开发区	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线韩府三队公变	27.60	17.25	200.00	1.79	0.55
642	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线丁家滩3号公变	101.68	63.55	200.00	48.78	23.18
643	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线石头河湾3号公变	73.69	46.06	200.00	54.22	26.13
644	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线杜家沟东02#公变	43.80	54.76	100.00	28.46	14.98
645	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线小源1号公变	320.00	100.00	400.00	26.32	12.04
646	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线大原01#公变	17.15	21.44	100.00	18.58	9.91
647	海兴开发区	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线韩府一队1号公变	78.31	48.94	200.00	45.26	23.85
648	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线石头河湾02#公变	108.01	67.51	200.00	17.31	8.89
649	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变512罗川线北堡子西02#公变	33.05	41.31	100.00	43.99	10.71
650	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线杨山新八队公变	60.51	75.64	100.00	4.55	0.99
651	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线小中咀公变	41.96	52.45	100.00	12.45	6.94

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
652	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线李旺中02#公变	119.52	47.43	315.00	102.32	42.52
653	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线杨山八队01#公变	27.12	33.90	100.00	0.54	0.07
654	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线九百户上队4号公变	120.13	37.54	400.00	96.49	29.47
655	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线田士塘公变	310.54	97.04	400.00	8.97	1.91
656	海兴开发区	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线韩府一队4#公变	73.24	45.77	200.00	66.22	36.37
657	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线九百户下队2号公变	251.99	78.75	400.00	28.55	18.03
658	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变512罗川线高岭公变	59.86	74.82	100.00	14.04	2.79
659	海兴开发区	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线南坪移民点01#公变	88.07	68.80	160.00	17.70	6.86
660	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线粮站2号公变	107.30	33.53	400.00	136.36	86.42
661	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线团庄一队4号公变	94.93	59.33	200.00	24.96	11.87
662	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线团庄二队6号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
663	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线老街道村委会箱变配电变压器	309.42	61.39	630.00	187.56	83.09
664	海兴开发区	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线北坪2号公变	86.67	54.17	200.00	13.57	5.34
665	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线杜家沟东01#公变	28.59	35.73	100.00	27.02	14.73
666	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线南岗子1号公变	98.73	61.71	200.00	39.97	23.89

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
667	海兴开发区	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线韩府三队2号公变	320.00	100.00	400.00	49.52	23.66
668	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线杨家庄5号公变	160.00	100.00	200.00	22.90	13.34
669	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线市场1#公变	69.58	43.49	200.00	94.06	45.79
670	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线海家湾东02#公变	77.99	48.74	200.00	61.10	30.22
671	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线坟岗子3号公变	0.68	0.85	100.00	53.29	30.75
672	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线坟岗子4号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
673	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线杜家沟西2号公变	18.16	11.35	200.00	49.78	33.74
674	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线九百户下队4号公变	117.80	73.62	200.00	32.89	17.39
675	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线麻沙沟01#公变	38.38	23.99	200.00	66.73	38.47
676	海兴开发区	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线红中湾1号公变	320.00	100.00	400.00	23.96	4.80
677	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线土桥子3号公变	160.00	100.00	200.00	76.96	46.11
678	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线小原子03#公变	45.12	56.40	100.00	29.91	14.85
679	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线麻地沟01#公变	31.73	39.66	100.00	25.35	13.98
680	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线杨山六队5号公变	13.92	8.70	200.00	40.24	19.21
681	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线杨家庄03#公变	141.12	88.20	200.00	8.00	4.30
682	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线上杨堡3号公变柱上变压器	67.47	42.17	200.00	35.27	20.25

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
683	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线马莲渠3号公变	87.33	54.58	200.00	38.29	18.78
684	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线九百户上队2号公变	291.48	91.09	400.00	20.89	9.72
685	海兴开发区	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线二道02#公变	122.35	76.47	200.00	35.81	14.75
686	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线李旺南3号公变	135.87	84.92	200.00	15.47	6.96
687	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线沙湾林场公变	0.64	1.59	50.00	20.66	9.83
688	海兴开发区	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线韩府四队02#公变	111.84	69.90	200.00	67.51	26.57
689	海兴开发区	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线马堡3号公变	160.00	100.00	200.00	6.38	0.97
690	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线新源移民点02#公变	84.04	52.52	200.00	89.15	51.27
691	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线杨山八队1号东公变	160.00	100.00	200.00	37.23	17.69
692	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线岔路口公变	95.49	59.68	200.00	45.89	25.86
693	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线海家湾西01#公变	113.98	71.24	200.00	42.75	22.80
694	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线五百户1#公变	32.15	20.10	200.00	36.52	18.15
695	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线团庄二队03#公变	93.66	58.54	200.00	34.31	19.44
696	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线团庄二队7号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
697	海兴开发区	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线红圈新一队02#公变	184.69	57.71	400.00	101.61	65.35
698	海兴开发区	配电运检班	金兴小区1#箱式变	511.31	79.89	800.00	96.84	49.23

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
699	海兴开发区	配电运检班	新海变514新园线广源路5号箱变间隔配电变压器	504.00	100.00	630.00	0.00	0.00
700	海兴开发区	配电运检班	宁夏海原县金龙贸易1#箱式变	428.29	84.98	630.00	46.80	25.71
701	海兴开发区	配电运检班	海兴开发区汽车站1#箱式变	86.98	13.59	800.00	413.90	75.68
702	海兴开发区	配电运检班	新海变514新园线大转盘5#箱变配电变压器	581.44	90.85	800.00	44.66	23.17
703	海兴开发区	配电运检班	新海变514新园线农贸市场1#公变配变	199.16	39.52	630.00	156.22	43.13
704	海兴开发区	配电运检班	宁夏中合市场建设开发有限公司2#箱式变	267.00	52.98	630.00	175.28	113.46
705	海兴开发区	配电运检班	开发区管理委员会1#箱式变	468.92	73.27	800.00	0.00	0.00
706	海兴开发区	配电运检班	新海变516新城线利民街2号箱变配电变压器	166.32	66.00	315.00	34.53	10.50
707	海兴开发区	配电运检班	宁夏森博塞尔实业有限公司箱变站内配电变压器	600.83	93.88	800.00	34.70	13.94
708	海兴开发区	配电运检班	新城线红宝花园廉租小区1号箱变配电变压器	413.44	82.03	630.00	63.00	38.21
709	海兴开发区	配电运检班	李旺实业1#箱式变	544.94	85.15	800.00	67.37	36.41
710	海兴开发区	配电运检班	丽水铭城小区3#变压器间隔配电变压器	470.11	93.28	630.00	44.24	13.70
711	海兴开发区	配电运检班	凤翔街保障房4#箱式变	419.73	83.28	630.00	52.40	26.63
712	海兴开发区	配电运检班	丽景铭苑1#箱式变电站配电变压器	557.47	87.11	800.00	54.72	31.30
713	海兴开发区	配电运检班	宁夏渝海房地产1#箱式变	570.00	89.06	800.00	53.50	27.98

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
714	海兴开发区	配电运检班	宁夏森博赛尔实业有限公司2号箱变间隔配电变压器	382.68	75.93	630.00	71.38	41.74
715	海兴开发区	配电运检班	宁夏森博赛尔实业有限公司1号箱变间隔配电变压器	419.35	83.20	630.00	72.06	35.09
716	海兴开发区	配电运检班	新海变516新城线金凤街1号小区变	74.39	92.99	100.00	3.08	2.75
717	海兴开发区	配电运检班	凤凰园1#箱式变	530.86	82.95	800.00	88.18	35.81
718	海兴开发区	配电运检班	广源路1#箱式变	248.88	49.38	630.00	251.40	131.85
719	海兴开发区	配电运检班	清河小区3#箱式变	434.35	86.18	630.00	49.90	22.68
720	海兴开发区	配电运检班	海兴红宝花园1号箱式变电站配电变压器	465.97	72.81	800.00	138.43	67.20
721	海兴开发区	配电运检班	孵化园三期1#箱式变	614.03	95.94	800.00	7.18	1.59
722	海兴开发区	配电运检班	海兴开发区格兰美景5号箱变配电变压器	767.45	95.93	1000.00	45.63	19.15
723	海兴开发区	配电运检班	金花幼儿园1号箱式变电站配电变压器	575.17	89.87	800.00	49.55	25.84
724	海兴开发区	配电运检班	清河小区2#箱式变	382.18	75.83	630.00	76.64	45.58
725	海兴开发区	配电运检班	凤翔街保障房2#箱式变	426.98	84.72	630.00	52.98	25.96
726	海兴开发区	配电运检班	新海变514新园线大转盘8#箱变配电变压器	585.04	91.41	800.00	38.14	20.56
727	海兴开发区	配电运检班	新海变514新园线大转盘9#箱变配电变压器	580.55	90.71	800.00	43.39	25.38
728	海兴开发区	配电运检班	凤翔街保障房1#箱式变	368.83	73.18	630.00	99.28	60.33
729	海兴开发区	配电运检班	丽景铭苑小区2#公变间隔配电变压器	483.76	75.59	800.00	111.36	64.76
730	海兴开发区	配电运检班	利民街1#箱式变	492.29	97.68	630.00	3.01	2.58
731	海兴开发区	配电运检班	工业园区孵化园2#箱式变	596.99	93.28	800.00	1.25	0.80
732	海兴开发区	配电运检班	工业园区孵化园1#箱式变	496.76	77.62	800.00	20.09	7.00

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
733	海兴开发区	配电运检班	宁夏中合市场建设开发有限公司1#箱式变	422.89	66.08	800.00	157.78	84.90
734	海兴开发区	配电运检班	新海变514新园线大转盘10#箱变配电变压器	567.93	88.74	800.00	51.31	29.23
735	海兴开发区	配电运检班	丽水铭城2#箱式变	477.60	94.76	630.00	14.88	6.02
736	海兴开发区	配电运检班	大转盘小区1#箱式变电站变压器间隔配电变压器	639.18	99.87	800.00	0.26	0.22
737	海兴开发区	配电运检班	天洁上上城小区1#箱式变	501.53	78.36	800.00	122.88	66.97
738	海兴开发区	配电运检班	新海变514新园线大转盘4#箱变配电变压器	573.47	89.60	800.00	14.59	3.92
739	海兴开发区	配电运检班	广原路4#箱式变	437.06	86.72	630.00	31.68	11.23
740	海兴开发区	配电运检班	广源路2#箱式变	200.53	39.79	630.00	257.78	158.31
741	海兴开发区	配电运检班	海兴开发区格兰美景1号箱箱变隔配电变压器	726.51	72.65	1250.00	260.32	147.69
742	海兴开发区	配电运检班	物流中心1#箱式变电站	146.49	29.07	630.00	255.70	144.28
743	海兴开发区	配电运检班	新海变514新园线瑞祥路1号公网变配电变压器	425.44	84.41	630.00	5.64	1.69
744	海兴开发区	配电运检班	清河小区1#箱式变	442.33	87.76	630.00	38.54	20.46
745	海兴开发区	配电运检班	新海变514新园线大转盘6#箱变配电变压器	576.68	90.11	800.00	40.63	21.08
746	海兴开发区	配电运检班	孵化园二期1#箱式变	504.00	100.00	630.00	26.11	10.58
747	海兴开发区	配电运检班	海兴开发区格兰美景2号箱变配电变压器	573.09	89.55	800.00	95.69	38.38
748	海兴开发区	配电运检班	李旺实业箱变配电变压器	609.19	76.15	1000.00	108.69	13.23
749	海兴开发区	配电运检班	新海变514新园线大转盘7#箱变配电变压器	558.58	87.28	800.00	52.87	26.77
750	海兴开发区	配电运检班	丽水铭城1#箱式变	587.92	91.86	800.00	49.42	22.94
751	海兴开发区	配电运检班	孵化园三期2#箱式变	510.52	79.77	800.00	61.73	14.87

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
752	海兴开发区	配电运检班	广原路3#箱式变	297.38	59.00	630.00	139.52	39.80
753	海兴开发区	配电运检班	新海变514新园线大转盘2#箱变配电变压器	618.33	96.61	800.00	19.08	7.87
754	海兴开发区	配电运检班	海兴开发区格兰美景4号箱变配电变压器	569.44	88.98	800.00	62.59	29.35
755	海兴开发区	配电运检班	新海变514新园线大转盘3#箱变隔配电变压器	591.33	92.39	800.00	48.53	21.52
756	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡居民点南公变	320.00	100.00	400.00	24.13	7.59
757	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲四队3#公变	90.39	56.49	200.00	25.93	13.63
758	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡四队1#公变	113.05	70.66	200.00	35.43	30.11
759	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营北队北公变	160.00	100.00	200.00	7.60	3.14
760	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线盘河三队1#公变	143.69	89.80	200.00	10.36	3.20
761	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营西队东公变	143.33	89.58	200.00	7.97	2.58
762	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡南湾东2#公变	65.07	40.67	200.00	35.10	18.13
763	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡二队公变	16.63	20.79	100.00	53.86	28.89
764	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线杨堡二队牛场公变	124.87	78.05	200.00	43.12	3.80
765	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线下套一队西公变	96.78	60.49	200.00	17.40	2.66
766	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲一队东公变	64.19	80.24	100.00	11.85	6.34
767	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线柴梁四队新公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
768	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡九队公变	25.86	32.33	100.00	8.65	3.34
769	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲五队孔八沟公变	72.66	45.41	200.00	38.52	12.84
770	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营上堡东公变	29.44	36.79	100.00	20.71	11.26
771	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线北嘴延家沟2号公变	42.54	26.59	200.00	18.02	10.03
772	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线盘河四队3号公变	58.36	72.95	100.00	7.06	1.31
773	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线马堡公变	5.80	7.25	100.00	37.06	21.79
774	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线下套三队公变	35.55	44.43	100.00	33.21	12.99
775	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营北队公变	98.35	61.47	200.00	12.55	5.15
776	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖二队公变	43.54	54.43	100.00	14.38	5.57
777	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营三队2#公变	124.04	77.52	200.00	28.05	11.84
778	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线八营一二队公变	56.27	70.33	100.00	8.63	4.21
779	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营老街道公变	33.46	13.28	315.00	69.27	42.09
780	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲四队南公变	129.85	81.15	200.00	33.69	19.19
781	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线韩湾西公变	32.89	20.56	200.00	26.41	18.50
782	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡移民点西公变	143.79	89.87	200.00	7.60	4.00
783	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营街道1号箱变间隔配电变压器	314.16	62.33	630.00	144.38	76.82

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
784	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡六队东公变	88.92	55.58	200.00	10.89	2.93
785	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线盘河二队南公变	124.68	77.93	200.00	14.89	9.07
786	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线海淌公变	62.95	78.69	100.00	2.62	0.40
787	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线下套居民点1#公变	68.54	42.84	200.00	27.99	16.43
788	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营西队公变	88.92	69.47	160.00	69.02	27.36
789	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡五队东公变	139.42	87.14	200.00	4.05	1.26
790	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡六队西公变	149.16	93.23	200.00	4.03	0.90
791	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线马堡村委会公变	130.26	81.41	200.00	16.94	4.96
792	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡二队东公变	40.03	50.03	100.00	30.51	8.66
793	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营上堡1#公变	2.34	2.92	100.00	14.09	6.76
794	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线邱家沟公变	79.99	99.98	100.00	0.00	0.00
795	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线八营村委会公变	113.83	71.14	200.00	0.00	0.00
796	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡移民点公变	77.19	60.31	160.00	24.19	12.90
797	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线马圈居民点1号公变	160.00	100.00	200.00	39.04	19.60
798	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线杨堡二队2#公变	56.01	70.01	100.00	14.17	7.65
799	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线环城路北公变	320.00	100.00	400.00	108.07	63.94

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
800	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线柴梁二队3号公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
801	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡二队西公变	49.89	38.98	160.00	53.97	30.42
802	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线韩湾居民点公变	27.23	34.03	100.00	5.73	2.28
803	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡十队公变	27.07	33.84	100.00	11.32	5.54
804	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线新北路2号公变	160.00	100.00	200.00	58.28	22.13
805	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线八营一二队北公变	81.73	51.08	200.00	12.64	5.37
806	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营市场1号箱变间隔配电变压器	156.43	31.04	630.00	209.70	91.60
807	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线柴梁二队公变	74.46	46.54	200.00	29.86	10.95
808	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲一队公变	53.06	41.45	160.00	55.42	31.84
809	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡南坪公变	148.98	93.11	200.00	6.72	1.51
810	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营小河2号公变	123.26	77.04	200.00	17.97	8.78
811	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲一队3#公变	49.23	30.77	200.00	58.88	21.72
812	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线杨堡二队公变	45.79	57.24	100.00	32.07	12.56
813	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营劳务移民点南公变	174.03	54.38	400.00	118.80	70.45
814	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线八营新村公变	101.13	63.21	200.00	27.13	14.64

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
815	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线安平南公变	33.03	20.64	200.00	63.80	14.05
816	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线老砖厂路口公变	166.07	51.90	400.00	114.62	75.94
817	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线柴梁一队公变	46.86	29.29	200.00	50.79	21.43
818	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线八营五队公变	38.50	48.13	100.00	13.73	5.76
819	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线马圈南公变	135.32	84.57	200.00	10.37	4.46
820	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲一队南公变	160.00	100.00	200.00	26.96	15.01
821	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营街道2号箱变间隔配电变压器	162.35	32.21	630.00	307.94	183.29
822	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线北嘴下庄公变	6.48	4.05	200.00	95.69	8.66
823	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖一队公变	50.24	62.80	100.00	15.31	6.23
824	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线下套四队公变	112.78	70.49	200.00	9.50	3.63
825	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖五队东公变	102.30	79.92	160.00	28.03	11.22
826	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线盘河一队公变	38.95	48.68	100.00	21.26	12.06
827	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖四五队西公变	67.69	42.31	200.00	29.04	14.87
828	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线柴梁二队2#公变	89.81	56.13	200.00	11.71	4.33
829	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡四队公变	44.35	55.43	100.00	11.45	5.99

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
830	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营第二小学箱变间隔配电变压器	487.35	96.70	630.00	8.80	3.20
831	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖五队西公变	0.03	0.04	100.00	24.64	11.08
832	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营小河东公变	140.31	87.70	200.00	7.84	3.03
833	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线南塘公变	68.60	85.75	100.00	2.10	0.48
834	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线杨堡小学门口公变	42.82	53.52	100.00	31.90	17.23
835	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡五队1号公变	8.00	10.00	100.00	21.45	9.70
836	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡南湾东1#公变	101.78	63.61	200.00	63.62	31.95
837	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡四队公变	28.57	35.72	100.00	9.92	6.48
838	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线八营新村北公变	111.60	69.75	200.00	52.31	30.84
839	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营移民新村1#公变	84.73	52.96	200.00	46.73	17.60
840	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡四队东公变	83.52	52.20	200.00	14.77	7.02
841	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线北嘴上堡公变	37.86	47.32	100.00	26.18	9.56
842	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营市场南公变	320.00	100.00	400.00	147.89	111.15
843	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖三队公变	17.74	22.17	100.00	43.74	21.08
844	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营三队公变	42.48	53.10	100.00	12.42	3.34
845	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡六队2#公变	90.96	56.85	200.00	7.16	1.97

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
846	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲三队公变	116.26	72.66	200.00	40.94	15.82
847	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线盘河二队公变	42.56	53.21	100.00	38.88	19.30
848	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线八营一二队2#公变	34.14	42.68	100.00	11.66	4.95
849	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡路口公变	320.00	100.00	400.00	182.15	20.19
850	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线盘河三队公变	32.75	40.94	100.00	15.08	8.21
851	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖二队西组2#公变	116.25	72.66	200.00	28.99	14.60
852	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲二队公变	58.56	36.60	200.00	72.15	43.23
853	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线八营三四队2号公变	71.59	44.74	200.00	20.07	10.15
854	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡四队南公变	56.52	35.32	200.00	27.94	12.63
855	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线马堡双到户居民点公变	189.60	75.24	315.00	43.65	20.15
856	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲5队1#公变	25.70	32.13	100.00	58.34	32.86
857	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线八营六队公变新	113.64	71.02	200.00	31.62	16.45
858	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线徐堡北公变	74.89	46.80	200.00	40.64	23.15
859	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲三队分支2#公变	141.45	88.41	200.00	11.21	5.01
860	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡移民点东公变	135.95	84.97	200.00	14.27	4.91
861	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营中学公变	2.09	2.61	100.00	36.16	12.37

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
862	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线八营三队南公变	23.74	29.68	100.00	32.32	14.92
863	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营开发区1号西公变	12.40	15.50	100.00	66.78	15.46
864	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲四队2#公变	115.20	72.00	200.00	37.46	18.92
865	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营西堡公变	64.92	81.15	100.00	3.92	1.63
866	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营南队南公变	77.00	48.12	200.00	42.82	18.18
867	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营开发区3#公变	91.17	28.49	400.00	170.03	122.03
868	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖四队北公变	160.00	100.00	200.00	51.51	29.70
869	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲五队2#公变	94.21	58.88	200.00	52.67	32.03
870	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营东队公变	113.99	71.24	200.00	30.83	10.82
871	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡七队公变	30.52	38.15	100.00	15.40	6.00
872	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡五队公变	126.80	79.25	200.00	6.60	2.24
873	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线马圈居民点2#公变	39.31	49.14	100.00	24.90	12.32
874	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线柴梁四队牛场公变	59.42	74.28	100.00	4.97	0.77
875	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营西堡2号公变	143.56	89.72	200.00	5.52	1.70
876	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营高崖小学公变	91.51	57.19	200.00	49.93	18.50
877	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡八队东公变	104.58	65.36	200.00	24.38	8.67

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
878	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲四队北公变	128.92	80.57	200.00	14.72	5.33
879	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线北咀上庄北公变	138.09	86.31	200.00	10.06	4.48
880	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡红山公变	9.04	11.30	100.00	28.01	11.09
881	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线马堡居民点西公变	80.00	100.00	100.00	24.99	14.02
882	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营上堡公变	18.70	23.38	100.00	10.42	5.24
883	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线马圈公变	91.66	57.29	200.00	35.01	19.03
884	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线韩湾公变	141.31	88.32	200.00	12.83	6.06
885	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营市场北门公变	59.86	37.41	200.00	37.52	23.87
886	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲二队2#公变	58.95	36.84	200.00	55.21	22.96
887	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线盘河四队公变	112.03	87.52	160.00	4.03	1.27
888	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖四五队东公变	159.89	99.93	200.00	0.00	0.00
889	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线北咀徐堡公变	51.46	32.16	200.00	53.06	21.16
890	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡八队公变	57.20	71.50	100.00	12.90	6.27
891	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营移民新村2#公变	85.64	53.53	200.00	55.40	35.18
892	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营东队东公变	49.12	61.40	100.00	18.91	7.97
893	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线安平公变	80.87	50.54	200.00	65.96	32.90

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
894	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线马堡居民点公变	0.99	1.24	100.00	38.52	20.85
895	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖三队2#公变	141.99	88.74	200.00	10.64	2.55
896	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线下套一队公变	55.29	34.56	200.00	4.83	1.56
897	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线康坪南公变	11.19	13.99	100.00	46.98	23.43
898	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线盘河一队北公变	75.65	47.28	200.00	30.61	17.22
899	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营李河2#公变	140.14	87.59	200.00	12.90	3.58
900	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营南队公变	320.00	100.00	400.00	89.82	49.96
901	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡南湾公变	33.24	20.78	200.00	85.22	22.57
902	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线杨堡三队西公变	6.64	8.30	100.00	18.82	8.17
903	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营劳务移民点北公变	116.88	46.38	315.00	152.80	80.98
904	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线盘河双到户居民点公变	51.05	63.81	100.00	14.06	6.34
905	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖二队西组公变	160.00	100.00	200.00	40.25	23.47
906	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线杨腰公变	64.60	80.76	100.00	5.99	1.69
907	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡新村西公变	98.55	61.60	200.00	13.45	5.08
908	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡居民点北公变	160.00	100.00	200.00	34.27	9.46
909	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡移民点公变	42.39	26.49	200.00	23.21	11.67

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
910	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营南街东公变	28.00	8.75	400.00	207.59	126.35
911	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡一队北公变	48.90	30.56	200.00	52.62	23.91
912	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营南队西组西公变	101.76	63.60	200.00	35.35	20.10
913	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线柴梁一队南公变	131.04	81.90	200.00	16.63	9.05
914	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡二队东2#公变	58.56	73.20	100.00	14.47	6.13
915	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营充电桩公变	320.00	100.00	400.00	34.75	19.86
916	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营三队西公变	53.00	66.25	100.00	12.86	3.22
917	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营村委会公变	61.43	38.39	200.00	0.00	0.00
918	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线小河六队公变	27.52	34.40	100.00	3.92	2.00
919	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线马堡北堡公变	99.86	62.41	200.00	20.08	8.44
920	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线下套2队公变	41.07	32.09	160.00	69.97	32.25
921	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡南湾西公变	116.09	72.55	200.00	39.54	23.24
922	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖四五队公变	0.08	0.13	80.00	14.21	8.87
923	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营三队北公变	57.69	72.12	100.00	9.52	3.74
924	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线新北路公变	86.25	53.91	200.00	31.65	16.04
925	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营南队公变	30.98	38.73	100.00	17.60	8.32

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
926	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线康坪公变	150.73	94.21	200.00	4.19	0.66
927	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线上套公变	94.02	58.76	200.00	13.99	6.60
928	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线杨堡三队公变	21.01	26.26	100.00	28.99	15.35
929	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡一队东公变	41.01	51.26	100.00	26.20	13.05
930	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线旱冰场公变	127.27	79.54	200.00	37.00	16.35
931	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线环城路南公变	63.21	39.51	200.00	92.47	59.18
932	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲二队东公变	65.21	81.51	100.00	22.66	10.77
933	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线杨堡三队1#公变	136.39	85.24	200.00	15.79	6.63
934	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡新村东公变	101.64	79.40	160.00	22.98	14.66
935	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡一队公变	48.78	38.11	160.00	65.55	39.68
936	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线北嘴延家沟公变	52.65	65.81	100.00	20.51	7.65
937	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营李河公变	119.27	74.55	200.00	9.92	2.11
938	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线柴梁二队西公变	33.36	41.70	100.00	14.44	6.40
939	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡一队牛场公变	2.87	3.59	100.00	6.38	0.68
940	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖三队北公变	79.99	50.00	200.00	34.74	18.06
941	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线盘河三队东公变	115.21	72.01	200.00	12.74	5.23

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
942	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡南湾东3#公变	62.39	77.99	100.00	6.87	2.75
943	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线下套居民点2#公变	63.07	39.42	200.00	28.13	18.78
944	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线下套二队2#公变	31.36	39.20	100.00	21.03	8.14
945	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营西组1号箱变间隔配电变压器	277.56	55.07	630.00	169.72	110.10
946	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡二队公变	121.22	75.76	200.00	9.56	1.40
947	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线北嘴上庄公变	59.66	74.57	100.00	10.85	4.94
948	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线北嘴下庄2#公变	29.03	36.29	100.00	16.12	7.06
949	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡三队公变	65.19	81.48	100.00	6.21	1.91
950	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线八营三四队公变	106.22	66.39	200.00	24.70	11.02
951	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线盘河四队2#公变	94.73	59.21	200.00	23.19	2.69
952	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲四队1#公变	39.66	24.79	200.00	81.24	44.33
953	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡红山1#公变	98.11	61.32	200.00	25.81	12.95
954	海兴开发区	七营供电所_运检班	七营变523甘城线柴梁一队2#公变	78.33	48.96	200.00	17.02	8.85
955	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店七队02#公变	1.34	1.68	100.00	39.83	18.58
956	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线唐堡三队东2号公变	152.48	95.30	200.00	12.98	5.23

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
957	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河三队3号公变	120.44	75.27	200.00	16.15	4.31
958	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线六窑二队01#公变	10.85	13.57	100.00	42.07	24.07
959	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店六队4号公变	37.82	47.28	100.00	27.80	11.38
960	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城十三队东公变	56.46	70.57	100.00	13.31	6.81
961	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城支线黑城安置区05#公变	33.55	20.97	200.00	108.56	61.34
962	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线团庄十二队西公变	5.74	8.96	80.00	12.34	5.79
963	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变512农场线农场8号监狱公变	160.00	100.00	200.00	36.74	20.96
964	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡七队01#公变	4.69	5.87	100.00	46.06	17.35
965	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河二队02#公变	144.63	90.40	200.00	6.73	2.79
966	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河三队4号公变	320.00	100.00	400.00	17.98	2.87
967	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河七队2#公变	9.75	12.19	100.00	6.40	2.35
968	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路八队01#公变	93.21	58.26	200.00	14.80	8.17
969	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营五队02#公变	0.72	0.45	200.00	6.31	2.95
970	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城安置区01＃公变	59.77	46.70	160.00	80.02	38.53
971	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线坪路五队东公变	69.72	43.58	200.00	34.82	20.10

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
972	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店七队01#公变	21.11	16.49	160.00	55.72	28.36
973	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线六窑一队02#公变	72.18	45.12	200.00	59.59	17.82
974	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线富陵中心村2#公变	282.94	70.73	500.00	100.20	68.82
975	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变512农场线黑城变512农场线05#公变	79.87	99.84	100.00	0.12	0.10
976	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店五队02#公变	42.28	52.84	100.00	31.10	14.92
977	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线团庄四队西3号公变	50.65	31.65	200.00	64.58	29.67
978	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线团庄六队1号公变	84.98	53.12	200.00	36.57	19.49
979	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变524新业线辽坡一队4#公变	75.99	47.49	200.00	60.16	34.38
980	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线农贸市场公变	522.25	81.60	800.00	102.12	58.81
981	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变524新业线苋麻三号安置区2#公变	51.29	32.06	200.00	69.39	36.89
982	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路七队02#公变	35.86	44.83	100.00	4.82	1.60
983	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变524新业线苋麻三队3号公变	160.00	100.00	200.00	19.80	9.82
984	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线六窑七队01#公变	20.47	31.98	80.00	35.02	12.87
985	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线杨河四队02#公变	100.02	62.51	200.00	26.96	14.86
986	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变524新业线苋麻三队02#公变	54.61	34.13	200.00	42.50	25.10
987	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线六窑四队02#公变	127.79	79.87	200.00	22.32	11.00

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
988	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店一队01#公变	10.34	8.08	160.00	83.00	48.08
989	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线唐堡三队西公变	22.96	14.35	200.00	13.92	5.61
990	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路一队01#公变	4.87	6.09	100.00	0.00	0.00
991	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡七队02#公变	0.17	0.21	100.00	19.00	8.79
992	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店六队02#公变	47.90	59.88	100.00	19.15	9.20
993	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线六窑一队01#公变	20.63	25.79	100.00	28.31	18.28
994	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店三队02#公变	19.50	24.38	100.00	43.17	20.89
995	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线团庄四队东1#公变	117.55	73.47	200.00	6.02	2.40
996	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城一队公变	71.64	89.55	100.00	5.20	2.23
997	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城十一队2#公变	71.39	89.24	100.00	5.40	2.29
998	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营五队6号公变	160.00	100.00	200.00	13.06	5.05
999	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城安置区2#公变	48.98	30.61	200.00	118.34	40.62
1000	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线杨河二队公变	18.13	22.67	100.00	5.47	2.45
1001	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城九队北公变	70.61	88.26	100.00	3.57	0.28
1002	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线移民新村03#公变	128.17	80.10	200.00	29.32	18.35
1003	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线团庄三队04#公变	27.13	16.95	200.00	62.76	39.75

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1004	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线海原红宝宾馆小区箱变配电变压器	361.92	71.81	630.00	116.42	20.27
1005	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡一二队01#公变	10.06	6.29	200.00	59.54	30.72
1006	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路六队02#公变	64.02	80.02	100.00	10.70	3.59
1007	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变524新业线代店四队2号公变	1.39	1.09	160.00	74.14	10.60
1008	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线团庄四队东01#公变	95.20	37.78	315.00	26.08	13.49
1009	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城十三队西公变	21.36	26.70	100.00	30.02	18.81
1010	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡五队02#公变	2.74	3.43	100.00	34.44	14.32
1011	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营五队三号公变	3.37	1.05	400.00	4.03	1.43
1012	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城十二队1号公变	116.35	72.72	200.00	24.44	12.90
1013	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河六队01#公变	39.03	30.49	160.00	28.94	14.78
1014	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店五队3#公变	1.55	1.93	100.00	60.83	29.52
1015	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店一队3号公变	0.92	1.14	100.00	26.44	16.48
1016	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变524新业线苋麻安置区02#公变	53.69	67.12	100.00	31.51	16.09
1017	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城支线唐堡一队2#公变	64.35	80.44	100.00	5.84	1.13
1018	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变512农场线唐堡开发区4号公变	160.00	100.00	200.00	58.25	20.80

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1019	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线唐堡四队4号公变	250.56	78.30	400.00	13.96	7.08
1020	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡六队02#公变	0.80	1.00	100.00	50.38	24.61
1021	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城支线唐堡二队西1号公变	280.99	87.81	400.00	44.71	20.39
1022	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线六窑新村公变	63.72	39.82	200.00	91.22	32.10
1023	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线唐堡开发区3号公变	131.76	82.35	200.00	8.77	2.98
1024	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线六窑六队西公变	60.59	37.87	200.00	4.12	1.08
1025	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线杨河四队3号公变	40.71	50.89	100.00	16.70	9.43
1026	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河七队1号公变	99.69	62.30	200.00	19.22	11.72
1027	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变512农场线07#公变	38.24	23.90	200.00	83.51	34.76
1028	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线六窑八队2#公变	55.37	69.21	100.00	15.94	8.02
1029	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线唐堡三队东公变	75.64	47.28	200.00	18.07	8.54
1030	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线杨河二队2#公变	105.94	66.21	200.00	41.94	26.35
1031	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线唐堡二队东02#公变	63.52	79.39	100.00	8.52	3.27
1032	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线六窑六队二号公变	8.44	5.27	200.00	55.85	10.53
1033	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营五队5号公变	160.00	100.00	200.00	18.94	7.89

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1034	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路六队01＃公变	53.04	66.30	100.00	17.85	5.78
1035	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线唐堡一队2号公变	284.98	89.06	400.00	19.58	11.58
1036	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路九队02#公变	53.68	67.10	100.00	16.33	9.62
1037	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线四营水库公变	1.39	1.73	100.00	0.03	0.02
1038	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河二队西公变	48.80	61.00	100.00	11.31	4.83
1039	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变512农场线团庄开发区3号公变	320.00	100.00	400.00	120.68	84.35
1040	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变524新业线苋麻七队01#公变	46.14	57.67	100.00	43.12	21.40
1041	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线团庄一队01#公变	14.03	17.53	100.00	41.56	20.69
1042	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变524新业线代店二队02#公变	11.46	14.32	100.00	46.99	26.26
1043	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡七队3#公变	19.96	24.95	100.00	29.54	16.30
1044	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线团庄四队西2号公变	61.28	38.30	200.00	59.62	34.19
1045	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营六队北2号公变	176.45	55.14	400.00	13.50	7.19
1046	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店三队4号公变	52.03	32.52	200.00	46.93	21.26
1047	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线坪路二队东公变	44.31	55.39	100.00	15.66	7.82
1048	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城支线黑城一队2号公变	14.55	18.18	100.00	58.51	17.01

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1049	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城支线唐堡二队西3号公变	144.88	90.55	200.00	14.33	4.93
1050	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线唐堡四队02#公变	130.69	81.68	200.00	15.84	7.59
1051	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城十一队公变	76.20	47.62	200.00	20.77	2.29
1052	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线唐堡五队2号公变	232.74	72.73	400.00	17.03	10.17
1053	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡三四队01#公变	145.00	45.31	400.00	131.32	68.80
1054	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线团庄二队01#公变	45.18	28.23	200.00	67.41	29.12
1055	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线杨河一队4号公变	320.00	100.00	400.00	24.24	13.11
1056	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路一队3号公变	51.91	64.89	100.00	13.06	4.36
1057	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线坪路五队南公变	79.94	49.97	200.00	14.12	6.42
1058	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营三四队公变	126.79	39.62	400.00	47.27	25.10
1059	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变524新业线苋麻四队02#公变	44.38	55.48	100.00	27.64	13.52
1060	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线杨河三队2#公变	159.00	63.09	315.00	103.46	38.96
1061	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城八队公变	112.81	70.51	200.00	47.89	24.01
1062	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变524新业线辽坡一二队5#公变	34.95	43.69	100.00	12.59	3.00
1063	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线六窑四队3号公变	160.00	100.00	200.00	5.17	1.09

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1064	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城安置区4#东公变	86.43	54.02	200.00	73.96	38.21
1065	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线杨河四队1号公变	20.71	25.89	100.00	15.20	7.62
1066	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线团庄十二队东公变新	0.01	0.02	100.00	21.95	10.92
1067	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营二队1号公变	188.19	74.68	315.00	25.34	11.42
1068	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变524新业线代店二队01#公变	101.29	63.31	200.00	43.79	23.59
1069	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变524新业线苋麻五队01#公变	22.22	27.77	100.00	38.85	24.39
1070	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线唐堡二队西02#公变	49.46	61.83	100.00	4.40	0.47
1071	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线团庄三队2号公变	320.00	100.00	400.00	54.37	17.14
1072	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡三四队03#公变	3.61	2.82	160.00	86.60	49.75
1073	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变524新业线苋麻七队02#公变	0.67	0.84	100.00	61.60	24.56
1074	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河五队02#公变	29.35	36.68	100.00	18.60	9.40
1075	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河八队公变	45.27	56.58	100.00	12.06	6.62
1076	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河三队2号公变	38.06	47.58	100.00	16.07	3.52
1077	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变524新业线代店四队5号公变	24.07	30.09	100.00	35.38	14.82
1078	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线坪路西1#公变	3.19	4.98	80.00	6.86	3.75
1079	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店七队3号公变	24.93	31.16	100.00	42.34	20.62

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1080	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线苋麻安置区05#公变	18.41	11.51	200.00	142.60	75.80
1081	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城安置区04#公变	114.35	71.47	200.00	23.35	12.98
1082	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线杨河一队02#公变	43.42	54.27	100.00	15.97	8.26
1083	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变524新业线苋麻三队1号公变	61.66	38.53	200.00	84.20	43.41
1084	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变524新业线代店四队4号公变	19.49	24.36	100.00	55.23	25.27
1085	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线唐堡一队公变	125.65	78.53	200.00	27.77	4.35
1086	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线六窑三队02#公变	29.06	36.33	100.00	33.63	19.57
1087	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线坪路三队02＃公变	61.96	38.72	200.00	65.38	34.91
1088	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线团庄三队01#公变	19.81	15.47	160.00	26.45	14.84
1089	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线唐堡二队东1号公变	297.85	93.08	400.00	13.62	5.51
1090	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线移民新村04#公变	102.29	63.93	200.00	44.27	25.78
1091	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路九队01#公变	53.29	66.61	100.00	20.03	5.09
1092	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线团庄一队02#公变	173.87	69.00	315.00	36.34	15.66
1093	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线团庄二队02#公变	182.48	72.41	315.00	59.65	24.14
1094	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营五队4号公变	160.00	100.00	200.00	15.61	5.27

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1095	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变512农场线唐堡开发区1号箱变间隔配电变压器	298.22	59.17	630.00	95.38	56.70
1096	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营一队公变	9.22	5.76	200.00	60.06	34.62
1097	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线唐堡四队01#公变	94.33	58.96	200.00	17.21	7.94
1098	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变524新业线代店二队3号公变	82.41	51.50	200.00	48.25	29.76
1099	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线六窑四队01#公变	24.44	15.27	200.00	48.13	22.56
1100	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变524新业线苋麻三号安置区3号公变	160.00	100.00	200.00	27.98	13.35
1101	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店六队03#公变	19.54	24.43	100.00	33.21	18.24
1102	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河五队01#公变	8.61	10.76	100.00	13.74	2.76
1103	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城九队南公变	320.00	100.00	400.00	97.37	19.82
1104	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城十二队02#公变	63.97	79.96	100.00	0.93	0.12
1105	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变512农场线唐堡开发区02#公变	144.36	57.28	315.00	93.56	63.40
1106	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线六窑八队#1公变	43.40	27.12	200.00	33.04	15.07
1107	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线团庄五队2#公变	104.73	65.46	200.00	30.92	14.63
1108	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线唐堡四队3号公变	214.40	67.00	400.00	35.63	15.91
1109	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线移民新村02#公变	137.15	85.72	200.00	12.55	5.50

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1110	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营二队2号公变	46.49	58.11	100.00	17.00	7.87
1111	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路一队02#公变	36.47	45.59	100.00	20.24	11.61
1112	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线四营八队公变	65.08	81.36	100.00	11.04	6.10
1113	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路一队4号公变	320.00	100.00	400.00	18.64	10.64
1114	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线六窑五队公变	29.49	36.87	100.00	20.13	11.09
1115	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡三四队02#公变	23.76	29.70	100.00	41.30	20.39
1116	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线养猪厂公变	142.03	88.77	200.00	3.40	1.32
1117	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线杨河一队01#公变	74.90	46.81	200.00	4.96	2.62
1118	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变524新业线代店四队03#公变	9.45	11.81	100.00	46.85	23.46
1119	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河开发区公变	68.33	85.41	100.00	10.14	4.91
1120	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变524新业线苋麻六队01#公变	84.79	53.00	200.00	92.93	34.02
1121	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线羊场公变	41.71	52.14	100.00	22.72	3.45
1122	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡五队01#公变	5.74	7.17	100.00	33.98	15.72
1123	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城六队公变	62.00	77.51	100.00	15.68	8.08
1124	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营六队公变	279.14	87.23	400.00	3.90	1.38
1125	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店五队公变	115.23	72.02	200.00	23.47	13.55

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1126	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线六窑七队02#公变	103.04	64.40	200.00	12.89	4.12
1127	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线移民新村01#公变	58.79	36.74	200.00	75.95	43.93
1128	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线杨河居民点1#公变	13.57	10.60	160.00	40.66	20.68
1129	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变512农场线农场1号箱变间隔配电变压器	458.81	91.03	630.00	38.98	21.31
1130	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店三队01#公变	38.51	48.14	100.00	29.42	15.51
1131	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城二队公变	4.59	2.87	200.00	91.24	16.59
1132	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河四队公变	46.54	58.18	100.00	10.67	4.97
1133	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店六队01#公变	30.01	37.51	100.00	22.99	6.38
1134	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变524新业线代店四队01#公变	70.32	43.95	200.00	75.98	42.60
1135	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变524新业线苑麻安置区1号公变新	29.50	18.44	200.00	70.76	40.68
1136	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店一队02#公变	40.27	50.34	100.00	41.51	20.40
1137	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营三队1号公变	74.03	46.27	200.00	30.31	17.68
1138	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线团庄四队西4号公变	160.00	100.00	200.00	14.07	6.61
1139	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线唐堡五队1号公变	33.27	41.59	100.00	18.23	5.01
1140	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线六窑九队公变	74.57	46.60	200.00	37.16	14.96
1141	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡一二队02#公变	40.86	51.08	100.00	27.35	15.82

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1142	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线苋麻安置区06#公变	103.08	64.42	200.00	32.26	20.29
1143	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河一队01#公变	43.17	53.96	100.00	30.25	9.33
1144	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城安置区6#公变	35.19	21.99	200.00	114.58	39.17
1145	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡一二队03#公变	50.36	39.35	160.00	62.22	31.17
1146	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路七队3号公变	136.48	85.30	200.00	14.23	6.14
1147	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线团庄五队公变	171.25	67.96	315.00	38.20	16.24
1148	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城安置区03#公变	110.07	68.79	200.00	48.87	30.85
1149	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河六队02#公变	55.78	69.73	100.00	9.42	4.07
1150	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线杨河一队3号公变	160.00	100.00	200.00	13.06	4.45
1151	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线团庄四队西1号公变	25.95	16.22	200.00	8.95	3.24
1152	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡六队01#公变	102.91	64.32	200.00	39.19	16.96
1153	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河一队02#公变	58.75	73.43	100.00	6.97	2.83
1154	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变524新业线苋麻一队公变	53.04	82.88	80.00	2.81	1.20
1155	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线杨河三队3号公变	320.00	100.00	400.00	11.46	4.82
1156	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变524新业线苋麻六队02#公变	95.75	59.84	200.00	49.38	25.77
1157	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变524新业线苋麻安置区03#公变	206.14	64.42	400.00	137.36	56.08

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1158	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变524新业线苑麻安置区7号公变	37.09	46.36	100.00	37.26	21.83
1159	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线杨河居民点2#公变	76.62	59.86	160.00	34.08	10.44
1160	海兴开发区	三河供电所_运检班	宁南医院保障性住房箱变配电变压器	510.73	79.80	800.00	80.90	36.98
1161	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路七队01#公变	56.82	71.02	100.00	15.89	8.08
1162	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河三队1号公变	53.25	66.57	100.00	5.62	1.72
1163	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线杨河三队01#公变	19.63	30.67	80.00	3.74	0.94
1164	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变524新业线苑麻五队02#公变	21.88	27.35	100.00	33.37	17.43
1165	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线六窑东队#1公变	135.52	53.78	315.00	65.27	31.19
1166	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线唐堡五队3号公变	281.47	87.96	400.00	22.94	12.63
1167	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营六队南公变	0.14	0.04	400.00	70.96	7.64
1168	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店一队4号公变	41.74	52.18	100.00	20.40	10.65
1169	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变524新业线苑麻四队1号公变	320.00	100.00	400.00	132.25	90.71
1170	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变512农场线团庄开发区2#公变	113.30	35.41	400.00	148.97	109.71
1171	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营五队01#公变	51.37	32.10	200.00	2.37	0.22
1172	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路八队02#公变	56.57	70.71	100.00	13.20	4.37
1173	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线四营九队公变新	85.91	53.69	200.00	10.24	4.55

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1174	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线六窑三队1号公变	160.00	100.00	200.00	50.60	15.20
1175	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线六窑二队02#公变	136.15	85.09	200.00	5.48	2.30
1176	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线坪路安置区公变	84.24	52.65	200.00	46.31	29.86
1177	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变524新业线苋麻安置区04#公变	6.53	4.08	200.00	110.20	66.39
1178	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线团庄三队3号公变	0.01	0.01	100.00	0.02	0.02
1179	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变512新河线坪路三队01＃公变	103.30	64.56	200.00	11.50	6.99
1180	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线富陵中心村1#公变	237.16	59.29	500.00	41.44	26.06
1181	海兴开发区	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店六队5号公变	38.65	48.32	100.00	22.56	10.46
1182	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河二队公变	43.21	67.51	80.00	8.59	3.87
1183	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河二队3号公变	21.34	13.34	200.00	5.89	1.95
1184	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变512农场线团庄开发区1号公变	82.33	51.46	200.00	11.44	3.95
1185	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变512农场线唐堡开发区充电桩箱变间隔配电变压器	372.66	73.94	630.00	71.92	42.01
1186	海兴开发区	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营六队北公变	97.28	30.40	400.00	22.12	10.56
1187	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线兰家石嘴子2号公变	36.83	46.04	100.00	36.79	17.82
1188	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线北台公变	116.10	72.57	200.00	28.52	17.03

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1189	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线盖坡2号公变	238.48	74.53	400.00	29.16	14.56
1190	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线王树沟东1号公变	12.03	7.52	200.00	120.14	18.35
1191	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线贺家坪1号公变	34.47	43.09	100.00	30.93	8.52
1192	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线郑旗上队3号公变	2.96	1.85	200.00	30.23	15.29
1193	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线牛儿圈公变	80.00	100.00	100.00	2.31	0.27
1194	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线马堡1#公变	72.76	90.96	100.00	1.68	0.32
1195	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线路家山1号公变	61.01	76.26	100.00	3.29	1.00
1196	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线包家山3#公变	27.35	34.19	100.00	32.88	14.55
1197	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线大路川西公变	56.77	35.48	200.00	40.71	22.59
1198	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线沿家坪公变	0.06	0.40	20.00	4.07	0.55
1199	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线大台子2号公变	64.59	80.74	100.00	5.40	1.21
1200	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线上吴湾2号公变	137.27	85.79	200.00	15.46	7.80
1201	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线毛尔茨坪2号公变	12.61	15.76	100.00	24.23	15.91
1202	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线前吴湾公变	18.93	78.89	30.00	0.15	0.05
1203	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线蒲家山公变	75.33	47.08	200.00	57.22	15.84
1204	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线上吴湾4号公变	82.55	51.60	200.00	10.74	2.78

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1205	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线王树沟东2号公变	62.11	77.63	100.00	9.98	3.62
1206	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线蒲家山西公变	143.45	89.66	200.00	10.55	1.58
1207	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线华尖公变	65.23	81.54	100.00	6.48	2.34
1208	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线蒲家山居民点公变	21.51	26.88	100.00	11.47	4.56
1209	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线腰巴庄公变	39.54	49.42	100.00	3.11	0.31
1210	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线王树沟西2号公变	53.50	66.87	100.00	20.44	9.02
1211	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线撒台南公变	42.53	53.16	100.00	4.67	1.78
1212	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线巨湾2号公变	81.42	50.89	200.00	62.48	27.71
1213	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线撒台南2号公变	130.19	81.37	200.00	2.80	0.59
1214	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线郑旗下队3号公变	13.38	8.36	200.00	22.73	7.29
1215	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线中坪1号公变	29.25	36.56	100.00	11.74	5.22
1216	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线撒地沟公变	24.00	100.00	30.00	0.00	0.00
1217	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线老瓜川1号公变（新）	37.10	46.37	100.00	3.64	1.17
1218	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线贺家坪3号公变	1.28	1.60	100.00	17.96	7.75
1219	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线老瓜川3号公变	256.25	80.08	400.00	53.42	26.13
1220	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线包家山1号公变	41.89	52.36	100.00	27.11	13.50

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1221	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线撒堡公变	60.67	75.84	100.00	9.62	4.07
1222	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线撒堡麻花台子公变	156.88	98.05	200.00	1.35	0.04
1223	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线王树沟东3号公变	320.00	100.00	400.00	34.43	17.53
1224	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514 撒堡线大台子公变	66.62	83.28	100.00	6.12	1.23
1225	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线王树沟5#公变	52.43	65.54	100.00	16.08	2.30
1226	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线包家山4号公变	160.00	100.00	200.00	39.63	24.82
1227	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线上吴湾1号公变	62.50	39.06	200.00	13.68	5.38
1228	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线王树沟西1号公变	89.22	55.76	200.00	62.82	29.81
1229	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线段头公变	24.00	100.00	30.00	0.00	0.00
1230	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线撒台北3号公变	56.75	70.94	100.00	8.57	3.10
1231	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线南台1号公变	105.88	66.17	200.00	47.35	23.17
1232	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线盖坡1号公变	39.03	24.39	200.00	46.90	21.89
1233	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线马堡2号公变	71.09	88.86	100.00	1.94	0.25
1234	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线北台3号公变	18.64	23.30	100.00	12.15	5.40
1235	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线贺家坪2号公变	46.64	58.30	100.00	27.62	13.11
1236	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线路家山西公变	38.12	47.66	100.00	9.31	1.82

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1237	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线小中嘴公变	56.85	71.06	100.00	5.28	1.72
1238	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线小北崖西公变	26.64	33.30	100.00	4.31	0.81
1239	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线兰家石嘴子1号公变	81.71	51.07	200.00	37.09	19.70
1240	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线后吴湾公变	9.55	39.81	30.00	5.07	1.09
1241	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线北台2号公变	63.31	39.57	200.00	34.85	17.70
1242	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线撒台北2号公变	53.78	67.22	100.00	15.67	7.31
1243	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线苏路新公变变压器	65.06	81.32	100.00	6.25	1.26
1244	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线九圈梁公变	33.20	83.00	50.00	2.50	0.49
1245	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线郑旗上队2号公变	154.85	48.39	400.00	68.20	32.98
1246	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线坝南1号公变	1.55	0.97	200.00	41.07	21.37
1247	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线南台3号公变	320.00	100.00	400.00	0.00	0.00
1248	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线中坪2号公变	27.02	33.78	100.00	6.85	2.96
1249	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线双台子公变	20.80	86.68	30.00	2.44	0.14
1250	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线王树沟4#公变	26.84	16.78	200.00	70.98	31.27
1251	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线蒲家山东公变	135.97	84.98	200.00	6.22	0.36
1252	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线高腰掌公变	14.27	59.47	30.00	4.68	1.18

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1253	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线唐湾公变	18.21	75.87	30.00	1.31	0.11
1254	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线上川2号公变	51.12	31.95	200.00	37.15	14.65
1255	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线大路川2号公变	42.84	53.55	100.00	21.95	6.76
1256	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线大路川1号公变	19.11	11.94	200.00	50.78	30.34
1257	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线郑旗下队1号公变	134.49	42.03	400.00	170.76	96.95
1258	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线南台2号公变	80.89	50.55	200.00	58.38	29.72
1259	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线毛尔茨坪3号公变	73.03	91.29	100.00	3.32	0.61
1260	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线上吴湾5号公变	140.01	87.51	200.00	16.01	8.55
1261	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线黑堡沟公变	27.61	34.51	100.00	23.25	10.45
1262	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线郑旗上队居民点公变	198.19	61.93	400.00	118.64	78.15
1263	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线大路川东公变	51.64	64.55	100.00	20.60	9.54
1264	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线上川1号公变	78.34	48.96	200.00	37.38	20.37
1265	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线西山公变	24.00	100.00	30.00	0.00	0.00
1266	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线上队4号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
1267	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线红星公变	33.01	82.53	50.00	2.21	0.25
1268	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线撒台北1号公变	53.29	66.61	100.00	11.65	4.54

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1269	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线红涝坝公变	6.87	28.63	30.00	1.24	0.11
1270	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线老瓜川2号公变	22.27	27.83	100.00	39.29	18.35
1271	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线古路湾1号公变	43.18	53.98	100.00	16.16	3.75
1272	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线下吴湾2号公变	37.99	29.68	160.00	10.02	3.21
1273	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线下吴湾4号公变	76.21	47.63	200.00	36.03	14.75
1274	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线中湾公变	28.90	72.26	50.00	5.20	1.12
1275	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线坝南2号公变	0.75	0.94	100.00	20.37	10.88
1276	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线陈尔山公变	14.42	60.08	30.00	8.28	1.36
1277	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线巨湾移民点公变	163.93	65.05	315.00	36.72	19.10
1278	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线下吴湾1号公变	95.67	74.74	160.00	14.80	7.24
1279	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线王树沟6#公变	126.39	79.00	200.00	27.64	12.99
1280	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线苋麻五队4号公变	59.31	74.14	100.00	9.67	4.44
1281	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线上吴湾3号公变	48.44	30.28	200.00	36.73	17.50
1282	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线余沟公变	10.81	13.51	100.00	13.97	4.69
1283	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线大阴洼公变	11.58	72.36	20.00	2.15	0.14
1284	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线坝南4号公变	51.41	32.13	200.00	10.84	3.23

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1285	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线郑旗上队1号公变	256.52	80.16	400.00	61.31	26.36
1286	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线郑旗下队2号公变	215.09	67.22	400.00	62.01	27.75
1287	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线路家山2号公变	17.81	22.26	100.00	5.31	1.59
1288	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线上地湾2号公变	55.80	69.75	100.00	11.44	3.86
1289	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线黑堡沟2号公变	28.87	36.09	100.00	33.58	15.78
1290	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线下吴湾3号公变	10.20	12.76	100.00	14.84	5.06
1291	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线坝南3号公变	52.24	65.30	100.00	11.56	4.60
1292	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线郑旗下队居民点公变	234.45	73.27	400.00	58.57	31.29
1293	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线下地湾公变	71.03	88.79	100.00	2.52	0.39
1294	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线唐堡公变	66.95	83.69	100.00	5.16	1.12
1295	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线黄草坪公变	89.72	56.08	200.00	14.99	4.07
1296	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线唐堡2号公变	62.22	77.78	100.00	10.67	3.32
1297	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线毛尔茨坪1号公变	38.08	47.60	100.00	37.30	16.91
1298	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线巨湾3号公变	101.66	63.54	200.00	50.56	31.58
1299	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线尖山公变	74.48	93.10	100.00	2.21	0.27
1300	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线上地湾公变	56.93	71.16	100.00	18.49	5.63

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1301	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线包家山2号公变	84.90	53.06	200.00	37.33	20.70
1302	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线二道沟公变	17.32	72.17	30.00	2.54	0.53
1303	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线巨湾1号公变	112.59	70.37	200.00	41.18	23.66
1304	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线九圈梁2号公变	77.04	96.30	100.00	1.41	0.15
1305	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线郑旗乡政府公变	275.89	86.22	400.00	136.32	61.76
1306	海兴开发区	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线老瓜川1号公变	18.49	77.03	30.00	0.28	0.08
1307	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线安家岘2#公变	61.96	77.44	100.00	8.91	1.59
1308	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线小塬2#公变	8.63	10.78	100.00	27.82	13.80
1309	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线宋庄公变	18.98	23.72	100.00	21.65	12.77
1310	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线仁庄1#公变	63.79	79.74	100.00	2.92	0.49
1311	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线大洼2号公变	300.20	93.81	400.00	8.86	4.66
1312	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线仁庄3#公变	87.70	54.81	200.00	39.68	23.66
1313	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线槽子2#公变	64.37	80.47	100.00	10.49	3.78
1314	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线脱烈四五队3号公变	48.56	60.70	100.00	23.70	11.46
1315	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线杨凤湾1号公变	160.00	100.00	200.00	3.62	1.23
1316	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线冶套2#公变	227.90	71.22	400.00	50.22	15.90

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1317	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线安家岘1#公变	23.99	59.97	50.00	3.58	0.30
1318	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线柴沟门1#公变	30.97	38.71	100.00	10.84	6.02
1319	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线肖湾公变	2.05	2.56	100.00	68.31	29.00
1320	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线脱烈四五队公变	241.49	75.46	400.00	47.36	29.28
1321	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线西河公变	118.58	74.11	200.00	24.05	13.74
1322	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线脱烈二、三队2号公变	173.55	68.87	315.00	69.28	36.34
1323	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线街道6#公变	256.39	80.12	400.00	38.92	21.19
1324	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线街道1#公变	129.70	40.53	400.00	140.89	88.96
1325	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线槽子3#公变	320.00	100.00	400.00	25.26	16.75
1326	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线街道2#公变	50.46	63.07	100.00	26.07	16.45
1327	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线洼子公变	35.40	44.26	100.00	2.42	0.32
1328	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线白崖子1#公变	119.84	74.90	200.00	31.47	13.50
1329	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线柴沟门2#公变	1.70	4.26	50.00	5.30	1.98
1330	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线街道5号公变	220.19	68.81	400.00	76.61	31.81
1331	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线仁庄2号公变	213.86	66.83	400.00	57.72	40.05
1332	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线西梁公变	63.64	79.55	100.00	6.58	0.94

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1333	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线槽子1#公变	25.22	31.53	100.00	30.56	18.59
1334	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线西河2号公变	118.79	74.24	200.00	19.54	5.31
1335	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线蒿家湾1#公变	195.81	61.19	400.00	30.28	15.83
1336	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线庙儿沟北公变	83.86	52.41	200.00	24.62	9.07
1337	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线小源公变	67.70	42.31	200.00	31.61	18.06
1338	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线路家沟公变	54.17	67.71	100.00	19.65	7.30
1339	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线南川2号变	32.20	40.25	100.00	9.82	4.76
1340	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线冶套公变	59.68	37.30	200.00	20.22	8.02
1341	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线宋庄2号公变	36.70	22.94	200.00	25.55	14.65
1342	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线樱套公变	63.54	79.42	100.00	13.40	5.46
1343	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线白崖子2#公变	53.19	66.49	100.00	12.55	4.14
1344	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线街道5号公变	87.08	68.03	160.00	30.70	22.58
1345	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线肖湾2号公变	40.15	50.19	100.00	34.11	19.41
1346	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线宋窑1#公变	128.22	40.07	400.00	23.78	11.54
1347	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线堡子2#公变	51.71	64.64	100.00	18.19	9.69
1348	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线套子公变	68.96	86.21	100.00	8.24	2.18

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1349	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线街道3#公变	57.94	36.21	200.00	15.33	7.69
1350	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线红沟梁公变	139.60	87.25	200.00	4.60	1.99
1351	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线安家岘3#公变	80.00	100.00	100.00	4.71	1.07
1352	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线洼子2#公变	116.74	72.96	200.00	28.53	17.27
1353	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线火地湾2#公变	75.28	94.10	100.00	2.43	0.30
1354	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线庙沟北2#公变	5.22	6.52	100.00	28.75	14.86
1355	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线南川公变	73.12	91.40	100.00	6.58	1.64
1356	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线火地湾公变	48.72	76.12	80.00	5.14	1.57
1357	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线蒿家湾2#公变	28.72	35.90	100.00	11.02	3.92
1358	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线牙胡圈公变	77.03	96.28	100.00	0.00	0.00
1359	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线庙儿沟南公变	13.98	17.47	100.00	21.26	10.82
1360	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线柳套公变	106.80	66.75	200.00	10.76	5.05
1361	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线柴沟门3#公变	120.06	75.04	200.00	7.29	2.04
1362	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线红沟村1号公变	80.00	100.00	100.00	7.23	2.39
1363	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线湾湾子公变	0.87	1.08	100.00	58.26	24.09
1364	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线脱烈二三队公变	55.17	68.97	100.00	19.59	9.40

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1365	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线白崖子3#公变	239.75	74.92	400.00	20.93	6.34
1366	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线大洼公变	47.43	59.29	100.00	12.28	6.60
1367	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线买牛沟公变	39.54	49.43	100.00	26.46	11.34
1368	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线堡子1#公变	87.14	54.46	200.00	36.33	24.26
1369	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线脱烈二三队4号公变	113.71	35.53	400.00	35.16	22.86
1370	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线南河公变	99.87	31.21	400.00	81.40	52.25
1371	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线脱烈二三队3号公变	0.04	0.05	100.00	44.55	24.05
1372	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线街道7#公变	320.00	100.00	400.00	79.81	45.54
1373	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线柳树湾公变	35.00	87.50	50.00	0.01	0.01
1374	海原县	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线脱烈四五队2号公变	28.94	36.18	100.00	11.48	6.06
1375	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线马湾十一队公变	146.93	58.31	315.00	59.87	43.23
1376	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线麻春3号公变	320.00	100.00	400.00	47.23	30.23
1377	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线李湾1#公变	33.58	41.98	100.00	30.55	16.08
1378	海原县	关桥供电所_运检班	南华变511王井线鸭儿涧6号公变	80.00	100.00	100.00	38.32	22.48
1379	海原县	关桥供电所_运检班	南华变511王井线贺堡五六队2#公变	41.68	26.05	200.00	87.77	59.79
1380	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线新农村1#公变	105.06	65.66	200.00	25.64	12.80

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1381	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线方堡新队2#公变	100.06	62.54	200.00	68.89	22.94
1382	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线贺吉坪公变	68.66	85.82	100.00	2.81	0.87
1383	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线关桥三队公变	15.34	19.17	100.00	32.84	19.07
1384	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线杨风湾公变	111.02	69.39	200.00	40.93	22.06
1385	海原县	关桥供电所_运检班	关桥服务区（南区）充电桩配电变压器	491.54	97.53	630.00	0.00	0.00
1386	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线罗山东公变	293.43	91.70	400.00	17.48	9.07
1387	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线关桥街道4#公变	223.56	69.86	400.00	98.71	57.48
1388	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线葫芦沟2#公变	120.14	75.09	200.00	29.00	16.31
1389	海原县	关桥供电所_运检班	南华变511王井线前坪1#公变	183.87	57.46	400.00	14.42	5.59
1390	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线董堡新农村2#公变	61.17	76.46	100.00	15.37	5.20
1391	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线冯湾2#公变	0.75	4.71	20.00	0.10	0.09
1392	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线舒湾3#公变	144.17	90.10	200.00	10.49	2.97
1393	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线李湾3号公变	59.68	37.30	200.00	29.44	10.71
1394	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线罗山西队公变	119.44	74.65	200.00	43.83	22.31
1395	海原县	关桥供电所_运检班	南华变511王井线陈坪2号公变	2.37	1.48	200.00	0.06	0.05
1396	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线田家湾公变	13.33	20.83	80.00	34.73	14.37

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1397	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线南台公变	103.78	64.86	200.00	47.46	25.02
1398	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线园子湾公变	223.73	69.92	400.00	93.18	53.74
1399	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线吴湾2号公变	320.00	100.00	400.00	54.40	30.57
1400	海原县	关桥供电所_运检班	南华变511王井线贺堡新庄1#公变	93.41	58.38	200.00	26.45	11.94
1401	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线东沟门公变	13.38	16.72	100.00	54.38	27.37
1402	海原县	关桥供电所_运检班	南华变511王井线前坪2#公变	146.81	58.26	315.00	34.48	18.03
1403	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线罗山西队2#公变	57.11	35.69	200.00	60.91	38.09
1404	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线东湾五队2号公变	90.93	56.83	200.00	0.00	0.00
1405	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线西湾1#公变	62.17	38.85	200.00	30.19	13.38
1406	海原县	关桥供电所_运检班	南华变511王井线贺堡新庄3#公变	60.95	38.09	200.00	32.64	16.79
1407	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线张湾下队1#公变	35.50	22.19	200.00	58.55	33.84
1408	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线张庄2号公变	86.56	54.10	200.00	9.50	5.18
1409	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线龙一2#公变	143.49	56.94	315.00	79.57	43.68
1410	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线海湾四队2#公变	47.03	58.79	100.00	35.16	12.33
1411	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线袁湾公变	41.71	52.13	100.00	17.61	8.94
1412	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线英格湾1#公变	19.61	30.65	80.00	23.10	6.10

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1413	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线关桥街道5号公变	320.00	100.00	400.00	130.43	50.45
1414	海原县	关桥供电所_运检班	南华变511王井线鸭儿涧5#公变	49.40	30.88	200.00	23.41	11.33
1415	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线方堡新队1#公变	33.69	42.11	100.00	20.72	10.23
1416	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线东湾四队公变	320.00	100.00	400.00	55.34	31.85
1417	海原县	关桥供电所_运检班	南华变511王井线圈湾2#公变	73.65	46.03	200.00	73.16	42.05
1418	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线董堡9队公变	11.23	14.04	100.00	51.38	18.06
1419	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线麻春2#公变	30.44	38.05	100.00	0.00	0.00
1420	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线西湾3号公变	11.22	14.03	100.00	17.96	7.91
1421	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线陶堡东公变	5.08	6.35	100.00	23.57	11.21
1422	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线范湾东1号公变	142.98	89.36	200.00	19.39	11.07
1423	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线吴湾公变	64.45	40.28	200.00	21.61	10.75
1424	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线罗山乡政府2#公变	9.93	12.41	100.00	24.85	14.09
1425	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线王湾公变	30.29	37.87	100.00	36.62	6.79
1426	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线麻春上砚1#公变	84.65	52.90	200.00	28.27	9.72
1427	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线陈堡公变	5.86	7.32	100.00	18.10	8.65
1428	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线周堡4#公变	19.67	24.59	100.00	6.99	2.91

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1429	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线杨湾公变	62.54	78.17	100.00	18.77	9.32
1430	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线海湾五队1#公变	34.99	21.87	200.00	44.55	27.79
1431	海原县	关桥供电所_运检班	关桥服务区（北区）充电桩配电变压器	499.64	99.13	630.00	0.00	0.00
1432	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线英格湾2#公变	88.61	55.38	200.00	45.01	14.20
1433	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线陈堡2号公变	160.00	100.00	200.00	12.84	5.79
1434	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线八斗2#公变	138.39	86.49	200.00	10.75	4.65
1435	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线脱场1#公变	31.69	19.80	200.00	25.92	11.27
1436	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线八斗1号公变	20.37	31.83	80.00	14.10	6.10
1437	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线葫芦沟公变	49.58	61.98	100.00	30.87	17.94
1438	海原县	关桥供电所_运检班	南华变511王井线贺堡五六队1#公变	167.26	52.27	400.00	83.09	42.10
1439	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线舒湾2#公变	51.05	63.81	100.00	35.01	14.91
1440	海原县	关桥供电所_运检班	南华变511王井线贺堡三四队1#公变	73.71	46.07	200.00	71.23	48.54
1441	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线脱场二三队公变	138.27	86.42	200.00	26.44	14.38
1442	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线舒湾养殖场1号变	29.94	74.86	50.00	3.74	0.14
1443	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线鸭儿涧新农村公变	116.57	72.85	200.00	27.69	13.69
1444	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线马湾十队公变	52.02	32.51	200.00	67.43	35.64

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1445	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线尖脑公变	8.58	35.75	30.00	8.03	2.67
1446	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线陶堡西公变	209.69	83.21	315.00	30.45	13.54
1447	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线张湾上队1#公变	29.19	36.49	100.00	49.21	27.82
1448	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线陶堡西2#公变	80.52	50.33	200.00	9.38	3.59
1449	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线董堡1#公变	25.17	31.46	100.00	22.30	12.83
1450	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线马湾八九队1#公变	211.23	66.01	400.00	63.01	30.59
1451	海原县	关桥供电所_运检班	南华变511王井线圈湾1#公变	106.59	42.30	315.00	84.93	46.59
1452	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线黄谷川2号公变	35.15	43.94	100.00	0.45	0.30
1453	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线东湾五队公变	51.13	31.96	200.00	34.46	19.12
1454	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线马湾十一队2#公变	59.85	37.40	200.00	42.65	13.17
1455	海原县	关桥供电所_运检班	南华变511王井线方堡六队2#公变	113.23	70.77	200.00	56.03	30.99
1456	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线小马湾2#公变	66.68	83.34	100.00	8.40	2.84
1457	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线黄谷川1号公变	31.38	78.46	50.00	4.75	0.97
1458	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线周堡西公变	130.90	81.81	200.00	21.54	11.83
1459	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线关桥二队2#公变	15.21	19.01	100.00	21.44	9.28
1460	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线龙池一队1#公变	98.57	61.61	200.00	28.66	15.57

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1461	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线关桥供电所公变	80.00	100.00	100.00	47.87	38.11
1462	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线上张湾3#公变	67.31	42.07	200.00	41.34	21.51
1463	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线马湾八九队2#公变	53.69	41.94	160.00	45.49	19.75
1464	海原县	关桥供电所_运检班	南华变511王井线贺堡五六队3#公变	320.00	100.00	400.00	94.73	63.86
1465	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线关桥二队公变	115.07	71.92	200.00	18.38	7.40
1466	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线董堡新农村公变	26.25	32.81	100.00	39.06	16.59
1467	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线关桥街道2#公变	244.54	61.13	500.00	134.69	74.24
1468	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线关桥一队2号公变	126.22	78.89	200.00	7.56	2.42
1469	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线王湾2#公变	48.77	30.48	200.00	103.22	56.03
1470	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线大沟门公变	122.17	76.35	200.00	22.21	14.00
1471	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线东坡东2#公变	116.24	72.65	200.00	26.02	12.23
1472	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线舒湾养殖场2号变	36.97	92.44	50.00	0.43	0.01
1473	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线园子湾新农村公变	223.14	69.73	400.00	55.47	30.76
1474	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线麻春1#公变	73.97	46.23	200.00	16.04	8.44
1475	海原县	关桥供电所_运检班	南华变511王井线陈坪公变	167.26	66.37	315.00	28.22	12.37
1476	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线西湾2#公变	7.26	9.07	100.00	13.12	6.29

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1477	海原县	关桥供电所_运检班	南华变511王井线前坪3号公变	80.00	100.00	100.00	7.71	3.19
1478	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线东水公变	41.45	51.82	100.00	29.68	14.61
1479	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线青湾1号公变	320.00	100.00	400.00	39.28	21.02
1480	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线海湾四队1#公变	92.66	57.92	200.00	48.67	27.27
1481	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线脱场二三队2#公变	24.36	30.44	100.00	33.19	17.18
1482	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线范湾西1号公变	132.11	82.57	200.00	19.69	11.32
1483	海原县	关桥供电所_运检班	南华变511王井线方堡六队公变	7.50	9.37	100.00	50.78	13.11
1484	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线董堡9队2#公变	50.99	63.74	100.00	15.68	5.95
1485	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线脱场四队公变	58.99	36.87	200.00	98.76	58.01
1486	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线董堡新农村3#公变	129.46	80.91	200.00	20.98	10.21
1487	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线罗山乡政府公变	99.94	62.46	200.00	18.63	11.40
1488	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线东坡东公变	127.61	79.75	200.00	23.40	11.47
1489	海原县	关桥供电所_运检班	南华变511王井线贺堡新庄2#公变	0.75	0.94	100.00	8.96	1.73
1490	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线关桥街道3#公变	81.16	32.21	315.00	76.38	44.14
1491	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线关桥六队1#公变	72.40	45.25	200.00	50.69	24.32
1492	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线八斗4#公变	155.07	96.92	200.00	2.65	0.23

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1493	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线东坡西公变	50.47	31.54	200.00	52.27	23.14
1494	海原县	关桥供电所_运检班	南华变511王井线鸭儿涧3#公变	233.78	73.06	400.00	4.35	0.58
1495	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线园子湾2#公变	68.37	42.73	200.00	35.98	21.32
1496	海原县	关桥供电所_运检班	南华变511王井线鸭儿涧1#公变	113.02	44.85	315.00	36.40	22.02
1497	海原县	关桥供电所_运检班	南华变511王井线圈湾3#公变	160.00	100.00	200.00	79.27	35.01
1498	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线舒湾1#公变	82.99	51.87	200.00	53.36	25.31
1499	海原县	关桥供电所_运检班	南华变511王井线鸭儿涧4号公变	131.92	41.23	400.00	0.00	0.00
1500	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线圈槽2#公变	65.08	81.35	100.00	5.83	2.43
1501	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线董堡2#公变	131.67	82.29	200.00	43.75	25.08
1502	海原县	关桥供电所_运检班	南华变511王井线前坪4号公变	80.00	100.00	100.00	2.84	1.03
1503	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线八斗3#公变	100.29	62.68	200.00	0.52	0.27
1504	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线周堡东公变	80.03	50.02	200.00	58.05	33.97
1505	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线龙池二三队公变	34.40	21.50	200.00	77.22	35.42
1506	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线小马湾公变	100.78	62.99	200.00	38.77	19.08
1507	海原县	关桥供电所_运检班	南华变511王井线鸭儿涧2#公变	0.42	0.26	200.00	74.35	46.69
1508	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512前河线糜子湾公变	128.20	80.13	200.00	0.00	0.00

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1509	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线海湾五队2#公变	45.27	22.63	250.00	65.48	19.93
1510	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线青湾2#公变	41.97	52.46	100.00	17.02	6.23
1511	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线关桥一队公变	75.28	47.05	200.00	58.04	36.83
1512	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线关桥街道1#公变	106.35	66.47	200.00	96.53	63.57
1513	海原县	关桥供电所_运检班	南华变511王井线贺堡三四队2#公变	8.61	10.76	100.00	29.50	13.19
1514	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线西吉滩公变	124.00	77.50	200.00	28.90	14.26
1515	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线麻春上砚2#公变	112.48	87.88	160.00	4.31	1.56
1516	海原县	关桥供电所_运检班	南华变511王井线贺堡新庄4#公变	31.40	19.63	200.00	23.34	10.31
1517	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线周堡3#公变	43.95	54.94	100.00	38.16	22.40
1518	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线张湾上队2#公变	162.41	81.21	250.00	39.66	22.74
1519	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线新农村2#公变	35.39	55.30	80.00	15.26	7.30
1520	海原县	关桥供电所_运检班	关桥街道充电桩配电变压器	255.50	79.84	400.00	64.10	2.26
1521	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线圈槽公变	23.11	57.77	50.00	12.90	5.56
1522	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线李湾2#公变	71.54	44.72	200.00	97.15	47.93
1523	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线冯湾1#公变	114.42	71.51	200.00	43.09	22.89
1524	海原县	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线张庄1号公变	160.00	100.00	200.00	41.22	22.05

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1525	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线下套子公变	64.08	80.10	100.00	10.66	5.27
1526	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线下窑2#公变	172.24	86.12	250.00	24.92	14.77
1527	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线胡尔岔1#公变	41.45	51.81	100.00	7.86	4.06
1528	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线柳套公变	57.01	71.27	100.00	9.69	3.09
1529	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线术家后沟1公变	1.90	2.37	100.00	0.00	0.00
1530	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线上窑公变	34.58	43.23	100.00	10.25	5.45
1531	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线井儿沟2#公变	58.53	73.16	100.00	7.41	2.75
1532	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线庙湾公变	48.37	60.46	100.00	20.28	9.77
1533	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线术家后沟2公变	72.86	91.07	100.00	2.83	0.83
1534	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线涝塘公变	38.20	47.75	100.00	13.70	6.74
1535	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线街道2#公变	146.16	45.68	400.00	84.17	46.49
1536	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线井滩1#公变	53.87	67.33	100.00	19.45	7.55
1537	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线西沟口2#公变	51.59	64.48	100.00	3.16	0.84
1538	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线宋庄公变	129.10	80.69	200.00	21.71	12.21
1539	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线小台子1#公变	64.24	80.29	100.00	7.17	2.53
1540	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线苦水岔1#公变	33.74	84.34	50.00	4.51	1.37

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1541	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线范岘1#公变	63.57	79.47	100.00	12.83	5.22
1542	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线井沟脑2#公变	67.05	83.82	100.00	12.28	3.50
1543	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线姜场1#公变	52.88	66.10	100.00	5.86	1.60
1544	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线苦水岔2#公变	52.77	82.45	80.00	3.73	0.68
1545	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线大西沟2#公变	55.08	68.85	100.00	2.14	0.79
1546	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线井沟口1#公变	57.98	72.48	100.00	10.98	5.85
1547	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线上套子公变	64.37	80.46	100.00	11.17	3.76
1548	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线上东1#公变	56.19	70.24	100.00	16.41	6.66
1549	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线井沟脑1#公变	54.49	68.11	100.00	12.20	6.82
1550	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线下西沟1#公变	64.36	80.45	100.00	3.50	1.70
1551	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线阳山1#公变	36.58	45.73	100.00	15.83	7.00
1552	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线西沟脑2#公变	26.42	33.03	100.00	0.80	0.19
1553	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线高台2#公变	64.03	80.04	100.00	7.39	1.67
1554	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线沟脑1#公变	48.94	61.18	100.00	6.64	2.84
1555	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线水沟脑公变	34.72	43.40	100.00	32.62	21.01
1556	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线术川2#公变	57.44	71.80	100.00	5.67	0.63

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1557	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线大西沟1#公变	67.20	84.00	100.00	9.44	3.06
1558	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线井儿沟1#公变	51.98	64.97	100.00	10.82	3.45
1559	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线上西沟1#公变	42.58	53.22	100.00	15.92	2.96
1560	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线大南川1#公变	39.32	24.58	200.00	14.82	8.20
1561	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线井滩2#公变	38.91	48.63	100.00	26.69	11.82
1562	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线大南川2#公变	60.78	47.49	160.00	22.58	13.43
1563	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线牙丁川1#公变	67.81	84.76	100.00	8.59	2.33
1564	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线小南川1#公变	124.16	77.60	200.00	16.44	7.68
1565	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线卜罗泉公变	56.35	70.44	100.00	7.20	3.66
1566	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线小台子2#公变	56.74	88.65	80.00	4.07	0.35
1567	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线三岔公变	150.39	93.99	200.00	1.88	0.26
1568	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线西沟脑1#公变	59.47	74.34	100.00	4.82	1.42
1569	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线中套子公变	71.40	89.25	100.00	1.30	1.15
1570	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线西沟口1#公变	45.64	57.05	100.00	4.42	0.67
1571	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线胡尔岔2#公变	53.17	66.47	100.00	9.98	1.61
1572	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线关庄街道公变	189.36	75.14	315.00	28.92	11.83

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1573	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线马圈公变	32.79	40.99	100.00	31.54	23.48
1574	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线下窑1#公变	105.80	66.13	200.00	49.68	26.00
1575	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线湾湾公变	48.94	61.17	100.00	18.51	8.57
1576	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线高台1#公变	49.84	62.30	100.00	18.12	12.95
1577	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线大路沟公变	44.83	56.03	100.00	15.31	7.38
1578	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线上北岔1#公变	60.35	75.44	100.00	8.49	3.57
1579	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线下东公变	65.15	81.44	100.00	11.01	4.71
1580	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线大庄1#公变	175.32	87.66	250.00	10.96	6.15
1581	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线苦水岔3#公变	49.51	77.36	80.00	0.95	0.12
1582	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线北山川公变	57.92	72.40	100.00	9.67	5.22
1583	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线下窑3#公变	59.64	74.56	100.00	14.38	5.02
1584	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线古庄沟公变	33.58	52.46	80.00	22.91	12.24
1585	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线上东2#公变	7.49	31.23	30.00	2.60	0.90
1586	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线牙丁川2#公变	52.16	65.20	100.00	10.96	1.53
1587	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线沟脑2#公变	51.72	64.65	100.00	11.39	1.93
1588	海原县	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线下北岔公变	102.70	64.19	200.00	24.84	14.00

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1589	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线段源2#公变	9.73	12.16	100.00	29.50	17.10
1590	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线武源3#公变	74.96	46.85	200.00	54.02	18.65
1591	海原县	海城供电所_运检班	南华变511王井线北坪安置点6#公变	106.81	42.38	315.00	143.43	79.86
1592	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线二道坡1#公变	80.00	100.00	100.00	13.24	8.75
1593	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线堡梁2#公变	127.15	79.47	200.00	36.93	13.31
1594	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线小源公变	65.51	81.89	100.00	8.12	3.85
1595	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线团结新村1#公变	22.71	28.39	100.00	47.15	26.77
1596	海原县	海城供电所_运检班	东城小区1#箱式变	339.60	67.38	630.00	108.02	63.06
1597	海原县	海城供电所_运检班	南华变511王井线王井2#公变	61.55	48.09	160.00	9.05	3.37
1598	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线涧堡公变	56.58	70.72	100.00	8.02	3.71
1599	海原县	海城供电所_运检班	南华变511王井线双墩3#公变	86.39	53.99	200.00	54.36	36.12
1600	海原县	海城供电所_运检班	南华变511王井线北坪安置5#公变	173.14	54.11	400.00	125.29	67.30
1601	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线高台寺2#公变	35.98	44.98	100.00	22.81	13.92
1602	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线白河2#公变	43.67	54.59	100.00	0.00	0.00
1603	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线下源1#公变	33.38	41.73	100.00	29.04	9.07
1604	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线刘源2#公变	29.74	37.18	100.00	34.76	18.88

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1605	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线白石头梁1#公变	80.00	100.00	100.00	35.94	12.52
1606	海原县	海城供电所_运检班	南华变514贺堡II线北坪梁充电桩1号箱配电变压器	278.13	34.77	1000.00	135.90	28.38
1607	海原县	海城供电所_运检班	海原变511贾塘线殷家山4#公变	3.46	2.16	200.00	69.86	27.44
1608	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线水塘清1#公变	16.66	20.83	100.00	56.81	30.59
1609	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线刺儿沟2#公变	68.99	43.12	200.00	43.53	26.55
1610	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线马源2#公变	24.40	60.99	50.00	12.99	5.78
1611	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线武源2#公变	114.25	89.25	160.00	12.54	5.68
1612	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线闵北1#公变	52.08	65.10	100.00	20.65	9.28
1613	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线二道坡2号公变	80.00	100.00	100.00	10.18	4.34
1614	海原县	海城供电所_运检班	海原变511贾塘线殷家山2#公变	46.31	57.89	100.00	24.68	15.17
1615	海原县	海城供电所_运检班	东城小区3#箱式变	107.12	21.25	630.00	359.92	204.71
1616	海原县	海城供电所_运检班	海原变511贾塘线殷家山3#公变	179.77	71.34	315.00	68.85	34.03
1617	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线小源头1#公变	0.19	0.47	50.00	17.02	9.86
1618	海原县	海城供电所_运检班	南华变511王井线双墩2#公变	75.75	59.18	160.00	33.32	13.29
1619	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线高台寺5号公变	160.00	100.00	200.00	54.91	22.50
1620	海原县	海城供电所_运检班	南华变511王井线双墩移民1#公变	37.33	46.66	100.00	20.12	6.11

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1621	海原县	海城供电所_运检班	东城小区4#箱式变	273.77	54.32	630.00	143.22	83.19
1622	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线下塬新农村1#公变	67.11	83.89	100.00	6.07	1.59
1623	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线北坪安置区1#公变	97.24	38.59	315.00	146.47	84.86
1624	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线套湾2#公变	103.05	64.41	200.00	5.77	0.47
1625	海原县	海城供电所_运检班	南华变511王井线北坪安置区9#公变	58.89	36.81	200.00	97.29	49.71
1626	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线北坪安置点2#公变	167.06	52.21	400.00	128.24	73.59
1627	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线双墩5号公变	64.72	80.90	100.00	13.70	6.80
1628	海原县	海城供电所_运检班	海原变511贾塘线水沟洼4#公变	88.60	55.38	200.00	99.66	37.72
1629	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线高台寺4#公变	60.70	37.94	200.00	17.52	9.16
1630	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线大树根1#公变	35.84	44.81	100.00	30.57	15.19
1631	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线安桥堡1#公变	137.91	86.19	200.00	20.40	13.60
1632	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线王井新村2#公变	21.22	26.53	100.00	75.13	25.90
1633	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线三岔河种植园区1#公变	105.50	65.94	200.00	7.84	2.60
1634	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线白石头梁2#公变	136.98	85.61	200.00	16.64	8.65
1635	海原县	海城供电所_运检班	南华变511王井线王井3#公变	168.87	84.44	250.00	4.51	2.07
1636	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线乡政府1号公变	160.37	63.64	315.00	69.53	34.60

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1637	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线三岔河3#公变	112.26	35.08	400.00	96.91	58.60
1638	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线三岔河移民园区1#公变	9.00	5.63	200.00	63.93	41.51
1639	海原县	海城供电所_运检班	南华变511王井线张湾3#公变	19.53	12.21	200.00	74.24	13.71
1640	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线三岔河1#公变	183.12	57.23	400.00	174.56	68.67
1641	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线后源2#公变	147.33	92.08	200.00	8.36	2.93
1642	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线武源5#公变	104.38	65.24	200.00	44.15	18.86
1643	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线上庙沟2#公变	39.26	49.07	100.00	29.02	12.79
1644	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线水塘清2#公变	105.04	65.65	200.00	56.93	23.45
1645	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线白河1#公变	26.37	32.96	100.00	35.27	18.33
1646	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线套湾1#公变	32.86	20.54	200.00	71.06	41.63
1647	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线马源3#公变	107.83	84.24	160.00	13.49	7.19
1648	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线野狐坡2#公变	75.68	94.60	100.00	0.57	0.04
1649	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线三岔河2号公变	320.00	100.00	400.00	69.76	44.35
1650	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线刺儿沟1号公变	186.23	73.90	315.00	4.04	0.55
1651	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线双墩移民2#公变	105.42	52.71	250.00	95.04	36.66
1652	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线上套子1#公变	36.81	46.02	100.00	42.73	20.18

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1653	海原县	海城供电所_运检班	南华变511王井线王井4#公变	47.04	29.40	200.00	23.57	12.32
1654	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线源头1#公变	85.17	53.23	200.00	31.06	17.50
1655	海原县	海城供电所_运检班	南华变511王井线南华变110变电所公变	153.30	95.82	200.00	6.08	1.85
1656	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线瓦口子2号公变	108.89	68.06	200.00	34.21	17.53
1657	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线二道坡3号公变	80.00	100.00	100.00	31.47	17.96
1658	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线下刘源1#公变	63.61	79.52	100.00	10.05	3.19
1659	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线下套子1号公变	50.16	31.35	200.00	75.65	46.88
1660	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线上庙沟3#公变	96.20	60.13	200.00	0.36	0.25
1661	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线套湾3#公变	90.81	56.75	200.00	69.83	44.44
1662	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线高台新村1#公变	58.38	45.61	160.00	53.16	30.59
1663	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线闵南2号公变	103.59	64.75	200.00	25.06	10.85
1664	海原县	海城供电所_运检班	南华变511王井线张湾1#公变	81.13	50.71	200.00	22.29	14.65
1665	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线马源1#公变	114.25	71.40	200.00	31.85	10.08
1666	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线小源头2#公变	152.12	95.07	200.00	0.60	0.15
1667	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线涧堡2#公变	95.12	59.45	200.00	24.22	13.57
1668	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线三岔河4号公变	320.00	100.00	400.00	83.70	54.36

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1669	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线当河3号公变	148.55	92.84	200.00	10.89	4.72
1670	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线当河1#公变	147.42	92.14	200.00	10.29	4.78
1671	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线东环路2号公变	106.20	82.97	160.00	8.84	1.19
1672	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线野虎坡1#公变	17.05	21.31	100.00	10.57	3.35
1673	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线三道坡2号公变	160.00	100.00	200.00	76.33	38.50
1674	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线当河4号公变	147.48	92.18	200.00	6.28	2.25
1675	海原县	海城供电所_运检班	南华变511王井线谢源1#公变	80.00	100.00	100.00	24.68	11.17
1676	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线三道坡3号公变	80.00	100.00	100.00	16.72	7.03
1677	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线段源1#公变	1.28	1.60	100.00	26.08	12.00
1678	海原县	海城供电所_运检班	海原变512贺堡线海原变512贺堡线水沟洼1#公变	45.40	22.70	250.00	79.34	39.62
1679	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线西湖公园公变	43.98	54.98	100.00	19.03	7.09
1680	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线高台寺3#公变	18.15	11.34	200.00	40.50	25.03
1681	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线大树根2号公变	311.41	97.31	400.00	2.88	0.85
1682	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线高台1号公变	320.00	100.00	400.00	98.93	50.29
1683	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线上套子2#公变	40.92	51.15	100.00	30.61	16.16

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1684	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线停车场公变	137.02	68.51	250.00	28.32	8.79
1685	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线小源2号公变	135.43	84.64	200.00	14.05	7.32
1686	海原县	海城供电所_运检班	东城小区2#箱式变	337.70	67.00	630.00	128.26	69.15
1687	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线水塘清种植园区1#公变	5.83	7.28	100.00	14.94	2.24
1688	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线三道坡1#公变	80.00	100.00	100.00	47.77	12.33
1689	海原县	海城供电所_运检班	海原变511贾塘线殷家山1#公变	66.97	41.86	200.00	66.66	26.14
1690	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线乡政府2#公变	320.00	100.00	400.00	104.05	58.78
1691	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线后源1#公变	21.43	26.78	100.00	12.43	6.69
1692	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线当河2号公变	52.35	65.44	100.00	13.68	6.33
1693	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线涧堡3#公变	84.71	52.94	200.00	11.11	5.61
1694	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线涧堡4#公变	22.49	28.12	100.00	6.26	0.84
1695	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线闵南1#公变	94.65	59.16	200.00	46.68	20.89
1696	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线武源1#公变	32.72	40.90	100.00	35.37	19.85
1697	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线郑塘1#公变	50.09	62.61	100.00	27.30	12.54
1698	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线团结1#公变	9.69	24.21	50.00	10.94	2.91
1699	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线大源1号公变	146.27	73.13	250.00	28.56	15.65

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1700	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线大源2号公变	160.00	100.00	200.00	22.68	14.02
1701	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线瓦口子1＃公变	0.39	0.48	100.00	21.24	9.83
1702	海原县	海城供电所_运检班	南华变514贺堡II线北坪梁充电桩2号箱变配电变压器	293.67	36.71	1000.00	114.04	13.17
1703	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线三岔河5#公变	320.00	100.00	400.00	99.78	56.39
1704	海原县	海城供电所_运检班	东城小区5#箱式变	322.80	64.05	630.00	141.62	71.40
1705	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线下庙沟1号公变	320.00	100.00	400.00	63.12	36.18
1706	海原县	海城供电所_运检班	南华变511王井线张湾种植园区公变	83.70	65.39	160.00	28.92	3.69
1707	海原县	海城供电所_运检班	南华变511王井线北坪安置区10#公变	65.84	41.15	200.00	66.47	41.46
1708	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线灵光寺1#公变			100.00	0.00	0.00
1709	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线堡梁1号公变	113.07	70.67	200.00	53.92	17.56
1710	海原县	海城供电所_运检班	南华变511王井线王井1#公变	27.16	33.95	100.00	24.15	14.42
1711	海原县	海城供电所_运检班	南华变511王井线双墩4#公变	56.69	70.86	100.00	12.96	5.99
1712	海原县	海城供电所_运检班	海原变511贾塘线黑洼1#公变	55.38	69.23	100.00	17.94	7.70
1713	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线三岔河6号公变	160.00	100.00	200.00	21.32	4.75
1714	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线刘源3号公变	320.00	100.00	400.00	70.19	31.57
1715	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线武源4#公变	109.77	68.61	200.00	10.07	6.18

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1716	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线刘源1#公变	51.56	32.22	200.00	38.67	20.19
1717	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线北坪安置区13号公变	320.00	100.00	400.00	70.55	47.46
1718	海原县	海城供电所_运检班	南华变511王井线谢源2#公变	125.20	78.25	200.00	25.82	11.89
1719	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线武源6#公变	128.33	80.21	200.00	29.68	15.95
1720	海原县	海城供电所_运检班	南华变511王井线北坪安置区4#公变	58.58	36.61	200.00	81.37	51.52
1721	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线王井新村1#公变	12.36	15.45	100.00	53.81	34.08
1722	海原县	海城供电所_运检班	南华变511王井线北坪安置区15号公变	320.00	100.00	400.00	41.12	23.07
1723	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线白河种植园区公变	37.59	46.99	100.00	0.02	0.02
1724	海原县	海城供电所_运检班	南华变511王井线北坪安置区8#公变	91.64	57.27	200.00	68.45	33.08
1725	海原县	海城供电所_运检班	南华变511王井线张湾2#公变	86.75	54.22	200.00	65.82	26.32
1726	海原县	海城供电所_运检班	南华变512武源线北坪安置区3#公变	83.17	33.01	315.00	104.89	68.29
1727	海原县	海城供电所_运检班	南华变511王井线张湾移民园区1#公变	101.31	63.32	200.00	31.65	16.74
1728	海原县	海城供电所_运检班	南华变511王井线双墩1#公变	8.61	6.72	160.00	84.88	56.60
1729	海原县	海城供电所_运检班	海原变511贾塘线水沟洼2#公变	59.55	74.43	100.00	27.86	13.06
1730	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线下套子养殖园区公变	47.65	29.78	200.00	64.80	27.25
1731	海原县	海城供电所_运检班	南华变514高台线上庙沟1#公变	117.62	73.51	200.00	28.27	14.51

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1732	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线红羊街道3#公变	124.93	78.08	200.00	14.65	7.70
1733	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线红堡1#公变	37.29	46.61	100.00	48.26	11.69
1734	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线马场2#公变	17.13	21.41	100.00	26.12	14.95
1735	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线石塘公变	4.37	5.46	100.00	25.64	12.99
1736	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线石家洼公变	67.32	84.15	100.00	6.19	1.43
1737	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线水沟1#公变	52.97	82.76	80.00	1.72	0.14
1738	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线下甘2号公变	320.00	100.00	400.00	31.07	9.09
1739	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线石塘2#公变	29.15	36.44	100.00	20.38	11.69
1740	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线东海坝1#公变	52.90	66.13	100.00	24.92	14.57
1741	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线冯庄公变	34.90	43.62	100.00	5.07	1.64
1742	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线芦子岘2#公变	48.43	60.54	100.00	20.07	9.12
1743	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线上甘公变	26.22	32.77	100.00	26.91	15.27
1744	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线红羊街道5#公变	246.92	77.16	400.00	34.10	17.58
1745	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线杨明街道2#公变	14.72	18.40	100.00	23.61	6.38
1746	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线中川2#公变	47.65	59.56	100.00	10.74	3.06
1747	海原县	红羊供电所_运检班	树台变514大嘴线前沟1#公变	51.81	64.76	100.00	12.46	5.88

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1748	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线红堡2#公变	9.09	11.36	100.00	14.16	6.67
1749	海原县	红羊供电所_运检班	树台变514大嘴线大嘴下队公变	320.00	100.00	400.00	68.93	34.29
1750	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线术川1#公变	11.65	14.56	100.00	54.16	15.12
1751	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线东海坝2#公变	61.57	96.20	80.00	0.01	0.01
1752	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线下红羊公变	160.00	100.00	200.00	27.16	15.89
1753	海原县	红羊供电所_运检班	树台变514大嘴线大坝台公变	37.44	46.80	100.00	19.63	5.23
1754	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线杨明街道1#公变	60.76	37.98	200.00	54.74	33.56
1755	海原县	红羊供电所_运检班	树台变514大嘴线铁前沟1号公变	160.00	100.00	200.00	14.85	5.50
1756	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线红羊街道1#公变	145.29	45.40	400.00	156.61	81.24
1757	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线月亮山公变	27.78	69.46	50.00	9.40	2.80
1758	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线小银川2#公变	108.57	67.85	200.00	14.93	7.19
1759	海原县	红羊供电所_运检班	树台变514大嘴线南沟公变	54.73	68.41	100.00	15.67	6.93
1760	海原县	红羊供电所_运检班	树台变514大嘴线中田1#公变	100.94	40.06	315.00	14.66	5.59
1761	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线新庄洼公变	23.17	28.97	100.00	15.16	7.72
1762	海原县	红羊供电所_运检班	树台变514大嘴线大嘴上队公变	58.57	73.21	100.00	8.32	3.43
1763	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线胡家套1#公变	63.65	79.56	100.00	2.40	0.78

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1764	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线东海坝3#公变	14.51	18.14	100.00	34.97	14.09
1765	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线赵家庄1号公变	27.05	33.82	100.00	10.26	5.22
1766	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊马场公变	36.08	45.10	100.00	22.45	10.87
1767	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线红羊街道4#公变	188.45	94.22	250.00	2.66	1.23
1768	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线下甘公变	76.91	48.07	200.00	22.27	11.69
1769	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线赵井1#公变	1.77	2.21	100.00	64.40	14.05
1770	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线红堡3#公变	4.98	6.22	100.00	1.40	0.37
1771	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线红堡合作社公变	60.18	75.23	100.00	10.36	1.62
1772	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线胡地沟1#公变	20.43	51.08	50.00	13.33	6.37
1773	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线赵井4号公变	143.36	89.60	200.00	6.76	1.70
1774	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线张元公变	83.36	52.10	200.00	5.06	1.31
1775	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线小银川1#公变	27.26	34.07	100.00	6.88	2.17
1776	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线圈湾脑1#公变	6.68	27.85	30.00	8.16	1.58
1777	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线红羊街道2号公变	33.26	20.79	200.00	103.58	51.95
1778	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线新庄1#公变	34.64	43.30	100.00	23.10	10.05
1779	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线冯沟公变	5.39	6.74	100.00	14.68	6.52

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1780	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线杨明五队1公变	42.11	52.63	100.00	9.65	2.59
1781	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线郑岘1#公变	60.86	76.07	100.00	16.55	4.84
1782	海原县	红羊供电所_运检班	树台变514大嘴线大岘2#公变	46.35	57.94	100.00	18.96	5.52
1783	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线中庄公变	117.48	73.42	200.00	22.77	6.98
1784	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线杨明杨洼公变	36.19	90.47	50.00	0.14	0.08
1785	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线孝庄1号公变	30.25	37.81	100.00	9.78	3.24
1786	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线术川3#公变	10.01	12.52	100.00	17.30	10.59
1787	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线拐沟公变	28.56	35.70	100.00	29.95	11.34
1788	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线中川公变	36.60	45.75	100.00	32.16	11.75
1789	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线石岘子1#公变	35.28	44.10	100.00	30.00	16.47
1790	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线赵井3#公变	20.45	51.11	50.00	10.54	3.75
1791	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线野鸡风川公变	96.00	60.00	200.00	32.45	16.11
1792	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线芦子岘1号公变	107.95	67.47	200.00	44.26	23.74
1793	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线红羊杨洼公变	20.22	25.27	100.00	31.37	17.82
1794	海原县	红羊供电所_运检班	树台变514大嘴线麻套公变	40.01	50.02	100.00	8.84	2.55
1795	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线赵井2#公变	52.65	65.82	100.00	6.82	2.29

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1796	海原县	红羊供电所_运检班	树台变514大嘴线大嘴3#公变	137.88	86.17	200.00	14.41	5.76
1797	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线罗庄公变	37.16	46.46	100.00	29.11	18.42
1798	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线小银川3#公变	104.34	65.21	200.00	4.78	1.79
1799	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线杨明街道3号公变	320.00	100.00	400.00	24.03	10.09
1800	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线牛毛腰岘2#公变	122.19	95.46	160.00	0.28	0.16
1801	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线安堡公变	28.09	17.56	200.00	8.01	4.35
1802	海原县	红羊供电所_运检班	树台变514大嘴线大岘1#公变	122.22	76.39	200.00	29.19	18.28
1803	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线石岘子2#公变	53.48	66.85	100.00	8.23	3.28
1804	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线牛毛腰岘1#公变	67.91	84.89	100.00	10.43	7.93
1805	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线北沟公变	114.32	71.45	200.00	12.41	5.21
1806	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线杨明五队2公变	66.30	82.87	100.00	4.61	1.15
1807	海原县	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线上窑1#公变	62.39	77.98	100.00	9.00	2.71
1808	海原县	配电运检班	南华变517城网II线格兰丽都7号变	681.52	85.19	1000.00	153.84	69.39
1809	海原县	配电运检班	文昌路公租房1#箱式变	113.93	56.96	250.00	70.47	41.00
1810	海原县	配电运检班	文昌路保障性住房3#箱式变	322.18	80.54	500.00	70.16	35.39
1811	海原县	配电运检班	南华变513北坪线文联路1#公变	146.36	29.04	630.00	299.74	186.75

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1812	海原县	配电运检班	海原变526南华线山门新村4#公变	80.92	50.58	200.00	66.55	43.43
1813	海原县	配电运检班	十三五安置小区4#箱式变	437.11	68.30	800.00	127.66	65.67
1814	海原县	配电运检班	南华变513北坪线正南街1号公变	201.06	39.89	630.00	70.84	51.34
1815	海原县	配电运检班	东升小区2#箱式变	232.86	58.22	500.00	134.43	64.45
1816	海原县	配电运检班	海原县住房和城乡建设局公租房公变	573.06	89.54	800.00	45.14	23.26
1817	海原县	配电运检班	格兰丽都3号配电变压器	827.87	82.79	1250.00	154.68	88.25
1818	海原县	配电运检班	海原变526南华线山门新村6#公变	63.24	39.53	200.00	92.80	46.60
1819	海原县	配电运检班	海原变524东盛线向阳安置小区3号箱变变压器间隔配电变压器	410.20	81.39	630.00	61.00	31.38
1820	海原县	配电运检班	南华变516华山线南华府小区2号专变	784.20	78.42	1250.00	86.60	45.03
1821	海原县	配电运检班	南华变517城网II线政府街5#公变	133.92	26.57	630.00	286.42	124.44
1822	海原县	配电运检班	南华变518西湖线产业园区公变	57.91	72.38	100.00	12.40	5.08
1823	海原县	配电运检班	南华变518西湖线黎明路8号公变	80.00	100.00	100.00	22.28	12.21
1824	海原县	配电运检班	南华变513北坪线南门队1号公变	271.51	53.87	630.00	157.64	113.34
1825	海原县	配电运检班	南华变513北坪线建设路4号公变	244.05	48.42	630.00	249.04	136.76
1826	海原县	配电运检班	海原变526南华线哈庄2#公变	46.23	57.79	100.00	22.85	14.15
1827	海原县	配电运检班	闽宁华府二期2号变	620.32	96.92	800.00	39.07	18.61

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1828	海原县	配电运检班	海原变526南华线南二环1#箱变变压器间隔配电变压器	353.17	70.07	630.00	109.72	79.94
1829	海原县	配电运检班	南华变517城网II线东城路6#公变	252.00	100.00	315.00	0.00	0.00
1830	海原县	配电运检班	海盛国际小区1#箱式变	409.81	64.03	800.00	173.04	97.59
1831	海原县	配电运检班	海盛国际小区3#箱式变	168.19	26.28	800.00	386.88	192.63
1832	海原县	配电运检班	仓储中心2#箱式变	602.85	94.20	800.00	28.32	9.18
1833	海原县	配电运检班	海原变526南华线杨家沟3#公变	13.45	16.81	100.00	20.37	9.94
1834	海原县	配电运检班	海盛国际小区4#箱式变	249.02	38.91	800.00	319.25	163.11
1835	海原县	配电运检班	四季花城B区1#配电室1#配变	601.55	75.19	1000.00	198.42	104.12
1836	海原县	配电运检班	海原变526南华线山门新村7#公变	69.90	43.68	200.00	56.50	29.68
1837	海原县	配电运检班	海原县华山路棚户区（北区）1#变变压器间隔配电变压器	721.56	90.19	1000.00	50.52	30.56
1838	海原县	配电运检班	海原变526南华线黎庄4#东队	35.49	22.18	200.00	73.61	51.90
1839	海原县	配电运检班	南华变513北坪线黎明路3#公变	113.15	35.36	400.00	209.46	98.89
1840	海原县	配电运检班	南华变515东盛II线闽宁华府3号变	607.66	75.96	1000.00	174.18	84.21
1841	海原县	配电运检班	格兰丽都4号配电变压器	663.08	66.31	1250.00	194.40	96.73
1842	海原县	配电运检班	海原变526南华线山门新村12号公变	144.57	90.36	200.00	21.57	8.30
1843	海原县	配电运检班	南华变518西湖线闽宁纺织厂3号箱变变压器间隔配电变压器	444.32	69.42	800.00	144.50	85.28

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1844	海原县	配电运检班	南华变517城网II线益民小区2号公变	431.82	67.47	800.00	186.26	92.79
1845	海原县	配电运检班	文昌小区8#箱式变	303.87	75.97	500.00	79.25	39.18
1846	海原县	配电运检班	海原变525县城线防洪渠3#公变	364.13	72.25	630.00	94.26	59.75
1847	海原县	配电运检班	海原县华山路棚户区（北区）2#变变压器间隔配电变压器	709.70	88.71	1000.00	60.78	34.74
1848	海原县	配电运检班	南华变515东盛II线闽宁华府5号变	92.08	36.54	315.00	62.02	31.87
1849	海原县	配电运检班	四季花城3#箱式变	455.60	71.19	800.00	158.90	68.05
1850	海原县	配电运检班	海原变524东盛线向阳安置小区1号箱变变压器间隔配电变压器	409.95	81.34	630.00	65.64	33.06
1851	海原县	配电运检班	南华变513北坪线供电局1#公变	74.33	46.46	200.00	60.61	42.22
1852	海原县	配电运检班	南华变517城网II线格兰丽都9号变	756.78	94.60	1000.00	67.86	27.57
1853	海原县	配电运检班	宁夏富联汽车商贸物流园5号箱变配电变压器	436.10	86.53	630.00	60.52	25.05
1854	海原县	配电运检班	闽宁华府二期1号变	579.03	90.47	800.00	100.15	47.81
1855	海原县	配电运检班	宁夏富联汽车商贸物流园9号箱变配电变压器	476.68	74.48	800.00	122.78	29.87
1856	海原县	配电运检班	海原变524东盛线格兰美景1号箱变变压器	664.83	83.10	1000.00	117.78	67.01
1857	海原县	配电运检班	十三五安置小区3#箱式变	427.84	66.85	800.00	129.12	72.16
1858	海原县	配电运检班	南华变518西湖线老坟洼1#公变	65.48	81.85	100.00	11.13	5.64
1859	海原县	配电运检班	海原变110KV525县城线海盛富城3#变压器	589.83	92.16	800.00	35.40	18.01

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1860	海原县	配电运检班	南华变513北坪线黎明路4号公变	386.28	76.64	630.00	106.86	42.46
1861	海原县	配电运检班	海原变526南华线杨家沟4号公变	169.65	53.02	400.00	86.89	55.10
1862	海原县	配电运检班	文昌路保障性住房2#箱式变	268.05	53.18	630.00	165.56	88.94
1863	海原县	配电运检班	海盛国际小区2#箱式变	323.03	50.47	800.00	282.89	124.96
1864	海原县	配电运检班	海原变513城网线东升寺1#公变	88.80	55.50	200.00	51.82	36.40
1865	海原县	配电运检班	格兰丽都1号配电变压器	671.58	83.95	1000.00	130.86	64.78
1866	海原县	配电运检班	海原变524东盛线黑洼2#公变	98.11	38.93	315.00	156.66	105.61
1867	海原县	配电运检班	海原变525县城线牌路山小区1#公变	161.26	50.39	400.00	152.15	107.51
1868	海原县	配电运检班	海原变526南华线山门2#公变	42.30	52.88	100.00	43.61	24.43
1869	海原县	配电运检班	嘉禾园二期3号变压器	1201.44	93.86	1600.00	58.95	33.41
1870	海原县	配电运检班	仓储中心3#箱式变	572.27	89.42	800.00	27.10	8.43
1871	海原县	配电运检班	文昌路保障性住房4#箱式变	345.91	68.63	630.00	110.64	63.49
1872	海原县	配电运检班	宁夏联富汽车商贸物流园10号配电变压器	588.44	91.94	800.00	52.94	29.20
1873	海原县	配电运检班	南华变518西湖线纬一路公变	53.03	82.85	80.00	5.98	1.69
1874	海原县	配电运检班	南华变518西湖线四季鲜餐具厂公变	292.28	91.34	400.00	19.81	1.02
1875	海原县	配电运检班	四季花城1#箱式变	491.30	76.77	800.00	103.94	57.39
1876	海原县	配电运检班	海原变525县城线蓝星小区1#公变	132.79	52.70	315.00	77.23	51.36
1877	海原县	配电运检班	格兰美景5号箱变变压器间隔配电变压器	684.06	85.51	1000.00	85.23	41.92

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1878	海原县	配电运检班	南华变513北坪线正南街2号公变	170.45	33.82	630.00	274.58	180.93
1879	海原县	配电运检班	嘉禾园小区1#10kV配电室1#配变	745.77	74.58	1250.00	189.76	110.69
1880	海原县	配电运检班	富民花园6#箱式变	390.13	77.41	630.00	92.42	41.39
1881	海原县	配电运检班	南华变517城网II政府街1号箱变变压器	195.55	38.80	630.00	218.88	160.56
1882	海原县	配电运检班	南华变518西湖线北坪安置区7#公变	6.97	2.76	315.00	125.02	65.50
1883	海原县	配电运检班	南华变513北坪线文联路2#公变	233.89	46.41	630.00	255.64	180.38
1884	海原县	配电运检班	东升小区3#箱式变	195.78	48.95	500.00	121.47	59.79
1885	海原县	配电运检班	南华变518西湖线四季鲜市场1号箱变变压器	554.73	86.68	800.00	45.48	29.69
1886	海原县	配电运检班	海原变525县城线建设路1#公变	101.51	40.28	315.00	90.08	48.84
1887	海原县	配电运检班	南华变517城网II线格兰丽都10号变	740.47	92.56	1000.00	98.64	55.22
1888	海原县	配电运检班	海原变526南华线黎庄4#西队	180.56	56.43	400.00	114.94	73.39
1889	海原县	配电运检班	海原变526南华线山门新村1#公变	43.92	34.31	160.00	44.82	27.16
1890	海原县	配电运检班	四季花城B区2#配变	507.17	79.24	800.00	109.18	61.60
1891	海原县	配电运检班	海原变526南华线山门新村8#公变	55.86	34.92	200.00	94.64	54.93
1892	海原县	配电运检班	富民花园4#箱式变	350.72	69.59	630.00	63.86	27.12
1893	海原县	配电运检班	南华变513北坪线黎明路1号公变	112.29	28.07	500.00	269.19	152.56
1894	海原县	配电运检班	南华变515东盛II线殷家山2号公变	189.18	59.12	400.00	58.94	41.50
1895	海原县	配电运检班	宁夏富联汽车商贸物流园8号箱变配电变压器	446.12	88.52	630.00	45.50	21.00

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1896	海原县	配电运检班	海原变526南华线小山1#公变	22.18	92.41	30.00	0.17	0.16
1897	海原县	配电运检班	海原变513城网线永乐街01#箱变配电变压器	390.71	77.52	630.00	104.22	59.21
1898	海原县	配电运检班	海原县华山路棚户区（北区）4#变变压器间隔配电变压器	684.98	85.62	1000.00	68.85	36.49
1899	海原县	配电运检班	宁夏富联汽车商贸物流园4号箱变配电变压器	431.28	85.57	630.00	56.50	22.37
1900	海原县	配电运检班	南华变515东盛II线闽宁华府2号变	589.47	73.68	1000.00	159.96	78.20
1901	海原县	配电运检班	南华变518西湖线新建材市场公变	61.96	61.96	125.00	9.08	3.29
1902	海原县	配电运检班	南华变517城网II线格兰丽都5号变	670.39	83.80	1000.00	106.71	57.59
1903	海原县	配电运检班	南华变517城网II线格兰丽都6号变	744.39	93.05	1000.00	97.38	37.11
1904	海原县	配电运检班	海原变526南华线杨家沟2号公变	135.35	84.59	200.00	7.53	3.15
1905	海原县	配电运检班	南华变517城网II线政府街3#公变	97.84	24.46	500.00	250.48	131.17
1906	海原县	配电运检班	仓储中心1#商业街箱式变	326.83	64.85	630.00	118.50	56.31
1907	海原县	配电运检班	仓储中心1#箱式变	607.27	94.89	800.00	23.26	9.56
1908	海原县	配电运检班	电商扶贫创业孵化园箱变配电变压器	99.70	62.31	200.00	51.71	19.75
1909	海原县	配电运检班	南华变518西湖线黎明路6号公变	191.57	38.01	630.00	256.16	165.66
1910	海原县	配电运检班	南华变513北坪线广电巷1#公变	294.18	58.37	630.00	176.42	99.54
1911	海原县	配电运检班	南华变517城网II线东城北路4号公变	504.00	100.00	630.00	80.76	10.95

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1912	海原县	配电运检班	格兰美景3号箱变变压器间隔配电变压器	673.77	84.22	1000.00	89.16	57.58
1913	海原县	配电运检班	海原变517城网II线政府街7号箱变配电变压器	253.71	50.34	630.00	124.90	45.44
1914	海原县	配电运检班	海原变110KV525县城线海盛富城2#变压器	510.20	79.72	800.00	86.81	42.52
1915	海原县	配电运检班	海原变526南华线耙子洼2#公变	77.64	48.52	200.00	72.88	44.77
1916	海原县	配电运检班	南华变517城网II线格兰丽都8号变	733.58	91.70	1000.00	101.58	52.04
1917	海原县	配电运检班	宁夏富联汽车商贸物流园7号箱变配电变压器	440.35	87.37	630.00	39.26	21.72
1918	海原县	配电运检班	文昌路2#箱变配电变压器	157.23	98.27	200.00	0.85	0.67
1919	海原县	配电运检班	南华变517城网II线东城北路1号公变	345.14	68.48	630.00	31.36	13.44
1920	海原县	配电运检班	南华变513北坪线供电局1号公变	270.94	67.74	500.00	64.29	4.17
1921	海原县	配电运检班	海原变110KV525县城线海盛富城4#变压器	578.17	90.34	800.00	61.06	22.01
1922	海原县	配电运检班	文昌小区7#箱式变	331.35	65.74	630.00	142.42	61.71
1923	海原县	配电运检班	南华变518西湖线汽车检测站公变	94.67	59.17	200.00	3.28	0.41
1924	海原县	配电运检班	海原变524东盛线向阳安置小区4号箱变变压器间隔配电变压器	365.91	72.60	630.00	83.70	54.60
1925	海原县	配电运检班	海原变524东盛线东盛路3#公变	155.35	61.65	315.00	60.31	41.01
1926	海原县	配电运检班	宁夏富联汽车商贸物流园2号箱变配电变压器	475.05	74.23	800.00	75.07	27.17
1927	海原县	配电运检班	南华变517城网II线利民小区1号变压器	363.74	72.17	630.00	214.98	122.52

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1928	海原县	配电运检班	海原县华山路棚户区（南区）7#变变压器间隔配电变压器	553.96	86.56	800.00	52.32	29.07
1929	海原县	配电运检班	南华变517城网II线东城路3号公变	168.21	33.37	630.00	282.82	160.35
1930	海原县	配电运检班	海盛国际小区5#箱式变	474.61	74.16	800.00	139.61	74.30
1931	海原县	配电运检班	南华变518西湖线木材市场1#公变	139.71	55.44	315.00	42.78	14.88
1932	海原县	配电运检班	海原县华山路棚户区（北区）3#变变压器间隔配电变压器	666.74	83.34	1000.00	69.12	41.40
1933	海原县	配电运检班	格兰丽都2号配电变压器	536.23	67.03	1000.00	244.23	123.96
1934	海原县	配电运检班	海原变526南华线山门新村10号公变	106.48	66.55	200.00	72.95	26.69
1935	海原县	配电运检班	海原变524东盛线格兰美景4号箱变变压器	642.78	80.35	1000.00	118.92	65.22
1936	海原县	配电运检班	海原变526南华线山门新村5#公变	79.52	49.70	200.00	61.02	27.68
1937	海原县	配电运检班	南华变518西湖线闽宁工业园区1号变变压器间隔配电变压器	171.39	68.01	315.00	75.00	33.64
1938	海原县	配电运检班	十三五安置小区2#箱式变	260.14	51.61	630.00	159.74	89.93
1939	海原县	配电运检班	南华变518西湖线四季鲜西区一号箱变配电变压器	341.10	53.30	800.00	187.20	86.02
1940	海原县	配电运检班	海原变526南华线山门新村3#公变	85.14	53.21	200.00	39.90	27.10
1941	海原县	配电运检班	南华变513北坪线黎明路2号公变	318.44	63.18	630.00	141.28	86.84

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1942	海原县	配电运检班	南华变518西湖线湖里路1号公变	124.00	77.50	200.00	0.08	0.08
1943	海原县	配电运检班	海原县华山路棚户区（北区）5#变变压器间隔配电变压器	537.60	84.00	800.00	62.64	33.91
1944	海原县	配电运检班	海原变524东盛线东盛路02#公变	47.45	18.83	315.00	146.05	97.49
1945	海原县	配电运检班	海原变524东盛线徐家沟2#公变	42.75	53.44	100.00	18.80	9.54
1946	海原县	配电运检班	南华变513北坪线北街1号公变	188.91	37.48	630.00	272.74	161.91
1947	海原县	配电运检班	海原变526南华线宁夏布哈拉小区1号公变	640.00	100.00	800.00	157.82	69.58
1948	海原县	配电运检班	南华变515东盛II线东盛路4#公变	159.13	63.15	315.00	46.30	15.20
1949	海原县	配电运检班	海原变525县城线建设路3号箱变配电变压器	307.42	61.00	630.00	163.40	123.16
1950	海原县	配电运检班	海原变525县城线嘉禾园二期1号变	1122.80	87.72	1600.00	131.30	68.41
1951	海原县	配电运检班	富民花园1#配电室1#配变	329.54	65.39	630.00	127.84	71.42
1952	海原县	配电运检班	海原变525县城线建设路2#公变	178.12	70.68	315.00	20.22	10.53
1953	海原县	配电运检班	南华变517城网II线东城路4#公变	90.41	35.88	315.00	85.61	43.39
1954	海原县	配电运检班	东升小区4#箱式变	326.53	64.79	630.00	123.80	73.32
1955	海原县	配电运检班	闽宁华府二期4号变	479.59	74.94	800.00	150.34	60.31
1956	海原县	配电运检班	嘉禾园小区1#10kV配电室2#配变	849.90	84.99	1250.00	119.44	77.12
1957	海原县	配电运检班	海原县华山路棚户区（南区）6#变变压器间隔配电变压器	544.97	85.15	800.00	63.66	32.26

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1958	海原县	配电运检班	南华变517城网II线政府街4箱变配电变压器	346.32	68.71	630.00	126.84	82.65
1959	海原县	配电运检班	海原县526南华线杨家沟5号公变	320.00	100.00	400.00	92.56	62.11
1960	海原县	配电运检班	四季花城B区3#配变	488.65	76.35	800.00	120.31	68.85
1961	海原县	配电运检班	嘉禾园二期2号变压器	1140.04	89.07	1600.00	144.25	68.98
1962	海原县	配电运检班	南华变517城网II线东城路5#公变	128.90	80.56	200.00	27.56	6.04
1963	海原县	配电运检班	文昌路保障性住房1#箱式变	150.50	29.86	630.00	254.46	134.01
1964	海原县	配电运检班	海原县华山路棚户区（南区）10#变变压器间隔配电变压器	576.75	90.12	800.00	39.82	20.57
1965	海原县	配电运检班	闽宁华府二期3号变	542.79	84.81	800.00	108.26	53.19
1966	海原县	配电运检班	南华变518西湖线四季鲜市场3号箱变变压器	398.48	62.26	800.00	119.57	37.38
1967	海原县	配电运检班	南华变517城网II线东城北路3号公变	401.49	79.66	630.00	19.16	10.82
1968	海原县	配电运检班	海原变526南华线文联路04#箱变配电变压器	422.02	83.73	630.00	58.57	40.10
1969	海原县	配电运检班	嘉禾园3#箱式变	900.46	90.05	1250.00	119.28	53.72
1970	海原县	配电运检班	海原变524东盛线向阳安置小区2号箱变变压器间隔配电变压器	369.21	73.26	630.00	83.12	43.63
1971	海原县	配电运检班	富民花园5#箱式变	307.26	60.96	630.00	104.86	53.58
1972	海原县	配电运检班	海原变525县城线防洪渠4#公变	263.08	52.20	630.00	176.82	127.78
1973	海原县	配电运检班	海原变526南华线哈庄1#公变	33.01	41.26	100.00	36.93	10.86
1974	海原县	配电运检班	海原变524东盛线东盛路1#公变	137.57	54.59	315.00	128.88	86.76

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1975	海原县	配电运检班	南华变517城网II线政府街6#公变	147.49	46.09	400.00	175.97	94.76
1976	海原县	配电运检班	南华变517城网II线东城路1号公变	294.57	58.45	630.00	149.46	104.79
1977	海原县	配电运检班	海原变526南华线山门新村2#公变	76.29	59.60	160.00	42.36	22.58
1978	海原县	配电运检班	十三五安置小区1#箱式变	91.44	36.29	315.00	114.17	60.77
1979	海原县	配电运检班	南华变518西湖线黎庄新农村公变	47.36	47.36	125.00	8.61	2.21
1980	海原县	配电运检班	南华变517城网II线利民小区2号公变	376.49	74.70	630.00	101.78	57.89
1981	海原县	配电运检班	海原变526南华线宁夏布哈拉小区2号公变	640.00	100.00	800.00	36.94	13.15
1982	海原县	配电运检班	文昌小区4#箱式变	395.78	78.53	630.00	113.90	48.04
1983	海原县	配电运检班	宁夏富联汽车商贸物流园6号箱变配电变压器	503.06	78.60	800.00	127.58	57.31
1984	海原县	配电运检班	南华变515东盛II线闽宁华府1号变	569.71	71.21	1000.00	156.63	91.58
1985	海原县	配电运检班	南华变518西湖线闽宁纺织厂2号箱变变压器间隔配电变压器	205.82	32.16	800.00	120.24	76.97
1986	海原县	配电运检班	海原变524东盛线四季鲜西区二号箱变配电变压器	184.20	28.78	800.00	193.61	87.95
1987	海原县	配电运检班	宁夏富联汽车商贸物流园3号箱变配电变压器	441.17	87.53	630.00	51.22	24.05
1988	海原县	配电运检班	西湖小区7#箱式变	361.31	71.69	630.00	88.54	51.95
1989	海原县	配电运检班	东升小区5#箱式变	504.00	100.00	630.00	191.28	98.07
1990	海原县	配电运检班	南华变516华山线黎明路5#公变	16.56	10.35	200.00	42.99	22.37
1991	海原县	配电运检班	东升小区1#箱式变	261.85	51.96	630.00	179.50	95.59

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1992	海原县	配电运检班	南华变516华山线南华府小区3号专变	379.22	75.24	630.00	82.76	27.26
1993	海原县	配电运检班	海原变526南华线杨坊岔3号公变	33.63	42.04	100.00	44.14	21.67
1994	海原县	配电运检班	海原变526南华线山门1#公变	49.88	62.35	100.00	21.26	12.81
1995	海原县	配电运检班	海原变524东盛线徐家沟1#公变	132.96	83.10	200.00	23.79	10.26
1996	海原县	配电运检班	海原变525县城线防洪渠2#公变	355.79	70.59	630.00	145.00	102.25
1997	海原县	配电运检班	海原变526南华线杨家沟1#公变	23.58	98.24	30.00	0.08	0.06
1998	海原县	配电运检班	南华变518西湖线四季鲜市场2号箱变变压器	302.74	47.30	800.00	128.40	54.60
1999	海原县	配电运检班	南华变518西湖线闽宁纺织厂1号箱变变压器间隔配电变压器	713.76	89.22	1000.00	13.74	6.94
2000	海原县	配电运检班	宁夏富联汽车商贸物流园1号箱变配电变压器	545.43	85.22	800.00	79.42	19.91
2001	海原县	配电运检班	南华变516华山线南华府小区1号专变	962.40	96.24	1250.00	45.52	19.89
2002	海原县	配电运检班	海原变526南华线杨坊岔2号公变	38.20	47.75	100.00	24.69	7.86
2003	海原县	配电运检班	海原县华山路棚户区（南区）9#变变压器间隔配电变压器	262.92	82.16	400.00	36.64	18.71
2004	海原县	配电运检班	海原变110KV525县城线海盛富城5#变压器	481.24	75.19	800.00	116.81	31.73
2005	海原县	配电运检班	海原县华山路棚户区（南区）8#变变压器间隔配电变压器	452.10	89.70	630.00	37.34	15.67

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2006	海原县	配电运检班	海原变524东盛线格兰美景2号箱变变压器	568.39	71.05	1000.00	232.53	127.68
2007	海原县	配电运检班	海原变526南华线山门新村9#公变	111.67	69.79	200.00	43.57	26.44
2008	海原县	配电运检班	海原变526南华线杨坊岔1号公变	37.54	46.93	100.00	26.11	16.28
2009	海原县	配电运检班	富民花园3#箱式变	281.19	55.79	630.00	121.30	68.74
2010	海原县	配电运检班	海原变526南华线山门新村11#公变	52.77	65.96	100.00	22.00	12.99
2011	海原县	配电运检班	海原变525县城线防洪渠1#公变	264.24	52.43	630.00	184.62	135.52
2012	海原县	配电运检班	海原变524东盛线东盛路5#公变	70.16	43.85	200.00	50.84	34.55
2013	海原县	配电运检班	四季花城2#箱式变	507.43	79.29	800.00	122.71	61.04
2014	海原县	配电运检班	海原县康乐嘉园变压器	437.61	86.83	630.00	60.86	27.85
2015	海原县	配电运检班	泰丰饭店1#箱式变	261.45	65.36	500.00	96.88	53.35
2016	海原县	配电运检班	海原变526南华线杨坊岔4号公变	160.00	100.00	200.00	15.30	6.73
2017	海原县	配电运检班	海原变526南华线耙子洼1#公变	94.80	59.25	200.00	50.08	32.29
2018	海原县	配电运检班	南华变517城网II线北坪梁1#公变	216.38	67.62	400.00	87.70	38.93
2019	海原县	配电运检班	海盛国际小区6#箱式变	489.94	76.55	800.00	91.73	54.35
2020	海原县	配电运检班	南华变515东盛II线闽宁华府4号变	619.16	77.40	1000.00	194.61	107.77
2021	海原县	配电运检班	海原变110KV525县城线海盛富城1#变压器	487.05	76.10	800.00	111.05	57.80
2022	海原县	配电运检班	南华变518西湖线四季鲜市场4号箱变变压器	498.97	99.00	630.00	1.00	0.85
2023	海原县	配电运检班	南华变513北坪线正南街3#公变	500.48	99.30	630.00	0.00	0.00

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2024	海原县	配电运检班	南华变517城网II线东城北路2号公变	490.95	97.41	630.00	0.72	0.51
2025	海原县	配电运检班	文昌小区6#箱式变	381.93	75.78	630.00	87.96	49.08
2026	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线沙沟下队1#公变	12.80	16.00	100.00	27.79	10.78
2027	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线谢沟2#公变	208.69	82.81	315.00	3.20	0.88
2028	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线三溜洼4#公变	45.34	56.68	100.00	16.16	4.89
2029	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线龚庄2#公变	146.13	91.33	200.00	9.29	2.48
2030	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线上独嘴子1#公变	114.21	71.38	200.00	26.49	11.37
2031	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线李湾1#公变	97.35	60.85	200.00	33.54	16.69
2032	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线下大川1#公变	54.46	34.04	200.00	96.14	55.31
2033	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线樊堡3#公变	68.66	42.92	200.00	33.27	16.24
2034	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线苍湾新农村2#公变	81.32	63.53	160.00	39.58	21.10
2035	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线牛团1#公变	44.66	55.82	100.00	21.02	11.33
2036	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线田拐2#公变	79.07	49.42	200.00	26.00	12.09
2037	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线西队2#公变	68.49	42.80	200.00	34.15	19.44
2038	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线苍湾上队1#公变	100.62	62.89	200.00	41.21	14.43
2039	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线村沟变1#公变	143.71	57.03	315.00	22.65	7.77

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2040	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线沙沟上队2#公变	163.76	51.18	400.00	59.64	20.69
2041	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线上阳洼1号公变	134.70	84.19	200.00	8.54	2.78
2042	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线村沟2号公变	98.59	61.62	200.00	54.28	8.08
2043	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线寨柯4#公变	27.22	34.02	100.00	18.24	5.04
2044	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线郝沟3号公变	82.17	51.36	200.00	21.67	10.93
2045	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线上卢子沟1#公变	70.53	88.17	100.00	4.41	0.47
2046	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线乡政府新农村2#公变	124.89	78.06	200.00	30.20	19.14
2047	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线双涝子4#公变	133.80	83.62	200.00	8.43	3.94
2048	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线浪春上队1#公变	130.38	81.49	200.00	22.28	9.30
2049	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线沙沟上队1#变	104.69	65.43	200.00	45.69	23.21
2050	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线满庄1#公变	268.32	83.85	400.00	52.50	40.85
2051	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线寨柯2#公变	43.08	53.84	100.00	13.49	6.74
2052	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线下卢子沟1#公变	49.50	61.88	100.00	3.78	1.10
2053	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线新堡子1#公变	83.83	52.39	200.00	40.99	21.34
2054	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线前川堡子1#公变	48.61	60.76	100.00	26.86	12.90
2055	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线三溜洼1#公变	83.32	52.08	200.00	59.09	24.55

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2056	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线樊堡1#公变	98.53	61.58	200.00	64.20	15.32
2057	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线双涝子3#公变	2.52	3.15	100.00	10.47	5.23
2058	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线沙河1#公变	7.56	9.45	100.00	21.52	9.37
2059	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线油房院2#公变	51.97	64.96	100.00	22.66	13.73
2060	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线米湾2号公变	160.00	100.00	200.00	19.42	9.58
2061	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线下徐坪2#公变	86.60	54.13	200.00	40.93	26.46
2062	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线双捞子1#公变	7.00	8.75	100.00	37.47	17.20
2063	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线郝沟1#公变	61.70	77.12	100.00	12.43	7.17
2064	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线大川堡子2#公变	63.84	79.80	100.00	11.50	5.53
2065	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线上大川3#公变	66.94	83.67	100.00	4.55	0.81
2066	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线果湾2#公变	113.66	71.04	200.00	25.69	11.85
2067	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线乡政府新农村1#公变	122.67	76.67	200.00	34.91	19.10
2068	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线马台1#公变	50.61	63.26	100.00	30.88	13.54
2069	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线上大川1#公变	20.75	51.87	50.00	13.80	5.37
2070	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线谢洼1#公变	16.36	40.89	50.00	23.43	12.49
2071	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线苍湾下2#公变	49.98	31.24	200.00	39.72	19.36

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2072	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线赵家山上2#公变	33.74	42.18	100.00	35.02	20.32
2073	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线马营梁1#公变	22.17	13.86	200.00	14.55	7.58
2074	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线赵家山下2#公变	42.23	52.79	100.00	8.64	3.35
2075	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线长嘴1#公变	120.06	75.04	200.00	16.90	9.12
2076	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线前川堡子新农村公变	92.85	58.03	200.00	26.33	16.87
2077	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线谢洼2#公变	39.41	49.27	100.00	11.62	3.76
2078	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线高堡子1#公变	55.17	86.21	80.00	4.19	1.24
2079	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线三溜洼3#公变	24.91	38.93	80.00	14.66	7.23
2080	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线东队2#公变	130.33	81.45	200.00	25.90	15.44
2081	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线田拐4#公变	10.09	12.61	100.00	25.25	9.63
2082	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线乡政府2#公变	122.89	76.80	200.00	30.95	18.82
2083	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线前川堡子2#公变	150.74	94.21	200.00	4.52	0.79
2084	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线新堡子新农村公变	56.38	70.48	100.00	22.59	9.62
2085	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线李沟2号公变	37.52	46.90	100.00	17.20	8.46
2086	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线田拐3#公变	9.07	11.33	100.00	29.90	10.90
2087	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线沙河2#公变	34.92	43.65	100.00	49.44	16.35

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2088	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线上浪春2#公变	136.19	85.12	200.00	9.20	4.39
2089	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线大川堡子1#公变	53.67	67.09	100.00	25.17	10.35
2090	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线上独嘴子2#公变	116.63	72.90	200.00	52.40	23.94
2091	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线上大川2#公变	85.18	53.24	200.00	53.54	27.74
2092	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线油房院1#公变	73.08	57.10	160.00	39.47	19.84
2093	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线水沟洼1#公变	63.09	39.43	200.00	53.54	33.79
2094	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线包庄2号变	28.39	35.49	100.00	10.18	4.86
2095	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线米湾1#公变	263.69	82.40	400.00	25.58	14.96
2096	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线赵家山上队1#公变	21.27	26.58	100.00	28.85	17.00
2097	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线碾子沟1#公变	80.31	50.19	200.00	36.42	21.04
2098	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线苍湾新农村1#公变	154.48	77.24	250.00	37.02	15.90
2099	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线樊堡2#公变	11.32	47.18	30.00	12.50	3.31
2100	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线苍湾下队1#公变	146.62	91.64	200.00	2.17	0.13
2101	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线长嘴2#公变	0.13	0.08	200.00	31.03	21.83
2102	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线姚山1号公变	80.00	100.00	100.00	2.29	0.16
2103	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线三溜洼2号公变	96.85	60.53	200.00	42.28	12.65

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2104	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线包庄1#公变	39.34	49.17	100.00	20.56	11.97
2105	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线西队1#公变	111.46	69.66	200.00	37.68	19.02
2106	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线方庄1#公变	0.02	0.01	200.00	2.15	0.94
2107	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线高崖头2#公变	160.00	100.00	200.00	22.73	7.69
2108	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线小沟1#公变	141.15	56.01	315.00	15.50	7.49
2109	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线浪春下队1#公变	104.87	65.54	200.00	37.32	19.76
2110	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线下沙沟2#公变	66.18	41.36	200.00	54.20	25.78
2111	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线马营梁2#公变	20.72	12.95	200.00	22.13	7.42
2112	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线龚庄1#公变	64.32	80.41	100.00	14.37	6.61
2113	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线谢沟1#公变	56.35	70.44	100.00	16.81	6.68
2114	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线果湾1#公变	132.93	83.08	200.00	21.62	12.16
2115	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线寨柯3#公变	53.53	66.91	100.00	9.75	4.74
2116	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线田拐1#公变	19.76	24.70	100.00	25.70	12.66
2117	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线牛团2#公变	23.99	29.99	100.00	8.22	1.84
2118	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线赵家山下队1#公变	119.76	74.85	200.00	21.83	9.14
2119	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线乡政府3#公变	123.84	77.40	200.00	27.84	11.46

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2120	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线杨套子2#公变	118.04	73.78	200.00	14.89	4.60
2121	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线高崖头1#公变	8.76	21.91	50.00	14.68	6.68
2122	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线沙河3#公变	26.92	16.82	200.00	14.96	5.85
2123	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线寨柯1#公变	13.24	33.11	50.00	10.56	4.01
2124	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线徐坪上2#公变	107.74	67.34	200.00	38.83	20.23
2125	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线新堡子2#公变	124.76	77.97	200.00	8.82	1.73
2126	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线东队1#公变	112.94	70.59	200.00	49.19	22.45
2127	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线杨套子1#公变	66.22	82.77	100.00	8.86	3.32
2128	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线徐平下队1#公变	19.04	23.80	100.00	83.29	23.82
2129	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线乡政府1#公变	34.76	10.86	400.00	243.53	109.78
2130	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线牛团3#公变	116.62	72.89	200.00	16.55	7.24
2131	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线郝沟2#公变	128.58	80.36	200.00	22.34	11.09
2132	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线小沟2号公变	160.00	100.00	200.00	56.68	20.22
2133	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线赵家山养殖场公变	306.97	95.93	400.00	0.00	0.00
2134	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线碾子沟2号公变	320.00	100.00	400.00	31.56	15.72
2135	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线李沟1#公变	7.31	30.45	30.00	7.47	3.12

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2136	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线徐坪上队1号公变	160.00	100.00	200.00	39.22	24.20
2137	海原县	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线双涝子2#公变	26.02	32.52	100.00	7.40	2.37
2138	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线关马路3#公变	96.09	60.06	200.00	39.97	19.81
2139	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线街道7#公变	160.81	63.81	315.00	50.94	29.89
2140	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线上相桐2号公变	45.73	28.58	200.00	15.20	5.61
2141	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线条子沟2#公变	22.90	28.63	100.00	15.07	7.54
2142	海原县	树台供电所_运检班	树台变522红井线红井1号公变	320.00	100.00	400.00	98.08	48.01
2143	海原县	树台供电所_运检班	树台变522红井线堡洼3#公变	40.03	62.55	80.00	11.74	3.78
2144	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线沙沟下公变	111.41	69.63	200.00	12.72	5.25
2145	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线响安3#公变	0.11	0.14	100.00	3.68	1.32
2146	海原县	树台供电所_运检班	西安变511园河线刘湾1#公变	105.77	66.11	200.00	28.11	14.74
2147	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线韩窑公变	66.66	83.32	100.00	5.25	1.59
2148	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线韩庄4#公变	142.91	89.32	200.00	8.03	3.88
2149	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线井家沟1#公变	111.97	69.98	200.00	14.54	3.63
2150	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线韩庄2#公变	37.98	47.48	100.00	9.59	1.42
2151	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线井家沟2#公变	28.21	44.07	80.00	18.95	10.44

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2152	海原县	树台供电所_运检班	西安变511园河线张湾3#公变	227.42	90.24	315.00	24.85	10.93
2153	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线上小川1#公变	49.77	62.21	100.00	12.04	5.23
2154	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线碱泉口1#公变	36.57	45.72	100.00	9.21	2.86
2155	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线街道1#公变	107.37	33.55	400.00	101.55	66.86
2156	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线灰条沟1#公变	94.26	58.91	200.00	30.23	16.43
2157	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线二百户3#公变	81.81	81.81	125.00	2.46	0.77
2158	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线关马路1#公变	32.58	40.73	100.00	28.95	20.36
2159	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线头岔公变	27.72	34.65	100.00	32.30	12.76
2160	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线王坡新农村公变	91.33	71.35	160.00	4.55	1.64
2161	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线小种田沟公变	150.60	94.12	200.00	2.24	0.33
2162	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线七百户3#公变	18.38	22.97	100.00	20.77	14.66
2163	海原县	树台供电所_运检班	树台变522红井线红井西台2号公变	30.91	38.63	100.00	12.54	5.45
2164	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线王武川上公变	22.31	55.76	50.00	7.10	2.64
2165	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线七百户上公变	11.62	14.53	100.00	18.28	7.18
2166	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线龚湾2#公变	19.14	47.85	50.00	9.68	4.34
2167	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线宋堡2#公变	48.64	60.80	100.00	15.82	8.14

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2168	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线王武川中公变	57.68	72.11	100.00	12.69	3.57
2169	海原县	树台供电所_运检班	树台变522红井线红井5号公变	122.21	95.48	160.00	0.00	0.00
2170	海原县	树台供电所_运检班	西安变511园河线刘湾2#公变	128.37	80.23	200.00	14.41	6.57
2171	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线刘河新农村公变	41.81	52.26	100.00	19.95	7.84
2172	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线上川公变	312.70	97.72	400.00	0.44	0.19
2173	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线沙沟2#公变	12.54	15.68	100.00	50.51	15.08
2174	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线水担沟公变	34.97	43.72	100.00	20.95	9.80
2175	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线刘河3#公变	84.03	52.52	200.00	35.84	16.64
2176	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线新庄子2#公变	139.14	86.96	200.00	13.36	3.96
2177	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线刘家井1#公变	22.32	27.89	100.00	36.04	17.68
2178	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线响安2号公变	52.13	32.58	200.00	29.42	10.77
2179	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线前锋2号公变	41.17	51.46	100.00	11.25	6.07
2180	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线王坡2#公变	26.73	33.42	100.00	14.54	7.65
2181	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线小红水2#公变	47.62	59.52	100.00	12.45	7.27
2182	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线七百户2号公变	23.13	28.91	100.00	29.84	17.96
2183	海原县	树台供电所_运检班	西安变511园河线张湾1#公变	0.52	0.65	100.00	32.58	16.52

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2184	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线上洼公变	62.75	78.44	100.00	4.58	1.38
2185	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线街道8号公变	89.02	27.82	400.00	185.27	61.50
2186	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线堡子台3#公变	118.23	73.90	200.00	29.26	17.86
2187	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线新庄子公变	41.18	51.47	100.00	26.58	15.93
2188	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线沙河公变	116.15	90.74	160.00	3.53	0.91
2189	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线沙沟上公变	98.08	61.30	200.00	0.03	0.03
2190	海原县	树台供电所_运检班	树台变522红井线红井3#公变	78.57	61.38	160.00	24.94	11.80
2191	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线响安1号公变	296.40	92.62	400.00	17.60	8.76
2192	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线井沟公变	160.00	100.00	200.00	8.94	2.03
2193	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线阳洼公变	44.18	55.22	100.00	20.15	11.80
2194	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线龚湾1#公变	118.55	74.10	200.00	18.03	10.24
2195	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线腰沟2#公变	53.38	66.72	100.00	13.32	5.99
2196	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线李家回川公变	94.92	94.92	125.00	2.15	0.38
2197	海原县	树台供电所_运检班	树台变522红井线大西沟1#公变	300.24	93.82	400.00	6.94	2.22
2198	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线红井4#公变	108.74	84.95	160.00	7.36	2.50
2199	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线程口公变	132.81	83.01	200.00	20.63	11.49

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2200	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线胡套公变	60.88	76.10	100.00	5.81	2.29
2201	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线浪淌1号公变	69.55	86.94	100.00	7.36	1.83
2202	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线锁黄川1#公变	31.65	39.57	100.00	32.16	9.47
2203	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线堡子台2#公变	20.04	25.05	100.00	7.08	2.50
2204	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线古路叉公变	61.14	76.43	100.00	31.45	11.08
2205	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线下相同2#公变	93.70	58.56	200.00	27.45	17.75
2206	海原县	树台供电所_运检班	树台变522红井线灰条沟2号公变	109.01	68.13	200.00	12.88	3.83
2207	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线树台供电所变压器	320.00	100.00	400.00	45.82	1.22
2208	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线下相桐1#公变	98.73	61.70	200.00	29.27	19.08
2209	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线韩庄1#公变	65.91	41.19	200.00	12.60	6.58
2210	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线北山1#公变	120.29	75.18	200.00	2.65	0.95
2211	海原县	树台供电所_运检班	西安变511园河线黄湾2#公变	28.61	71.53	50.00	1.34	0.15
2212	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线郭家沟公变	38.57	76.53	63.00	6.66	1.95
2213	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线上小川2#公变	122.97	76.86	200.00	14.68	7.60
2214	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线条子沟3号公变	60.42	75.52	100.00	10.24	4.59
2215	海原县	树台供电所_运检班	西安变511园河线黄湾1#公变	93.68	58.55	200.00	51.04	35.16

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2216	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线街道3#公变	147.58	58.56	315.00	70.94	39.83
2217	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线阳洼新农村公变	54.14	67.68	100.00	22.49	16.21
2218	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线东川公变	54.56	68.20	100.00	15.50	6.72
2219	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线小红水1#公变	20.17	25.21	100.00	29.27	13.48
2220	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线丁家洼公变	34.00	85.00	50.00	0.03	0.02
2221	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线常沟2#公变	84.42	65.95	160.00	26.91	4.33
2222	海原县	树台供电所_运检班	树台变512相桐线锁黄川3#公变	98.21	61.38	200.00	16.59	7.53
2223	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线王坡1#公变	4.30	3.36	160.00	33.32	15.39
2224	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线刘家井2#公变	29.21	36.52	100.00	0.02	0.02
2225	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线碱泉口2#公变	117.34	73.34	200.00	19.28	7.28
2226	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线刘家井南1号公变	20.61	25.76	100.00	7.85	3.06
2227	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线王武川下公变	67.81	84.76	100.00	7.28	1.09
2228	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线宋堡公变	45.32	56.65	100.00	18.04	7.00
2229	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线木尔沟2号公变	47.91	59.89	100.00	16.04	8.14
2230	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线前锋1#公变	76.72	95.91	100.00	0.08	0.00
2231	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线街道2#公变	77.92	24.35	400.00	165.50	92.73

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2232	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线下小川公变	59.20	73.99	100.00	8.15	3.47
2233	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线阳洼2号公变	137.94	86.21	200.00	21.13	3.21
2234	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线街道6#公变	320.00	100.00	400.00	173.71	90.22
2235	海原县	树台供电所_运检班	西安变511园河线黄湾3#公变	63.16	78.96	100.00	1.36	0.23
2236	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线二百户1#公变	6.43	8.04	100.00	47.54	26.22
2237	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线刘河2#公变	44.31	55.38	100.00	9.55	2.79
2238	海原县	树台供电所_运检班	树台变522红井线堡洼2#公变	4.56	5.70	100.00	40.97	8.02
2239	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线堡子台1#公变	106.84	66.77	200.00	22.27	11.76
2240	海原县	树台供电所_运检班	西安变511园河线张湾2#公变	57.26	71.58	100.00	10.50	6.28
2241	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线二百户2#公变	47.51	59.38	100.00	26.61	5.23
2242	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线关马路2#公变	35.48	44.35	100.00	25.07	5.16
2243	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线街道4#公变	115.25	45.74	315.00	54.89	22.92
2244	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线堡子台4#公变	21.41	26.76	100.00	0.00	0.00
2245	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线北山2#公变	23.62	36.90	80.00	5.67	2.20
2246	海原县	树台供电所_运检班	树台变512树台线街道5#公变	77.85	48.66	200.00	64.83	31.29
2247	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线杨庄公变	16.64	20.81	100.00	14.17	7.60

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2248	海原县	树台供电所_运检班	树台变522红井线堡洼南公变	22.56	28.20	100.00	32.39	15.55
2249	海原县	树台供电所_运检班	树台变512相桐线崾岘公变	17.71	44.27	50.00	12.80	4.83
2250	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线头岔3号公变	0.02	0.07	30.00	5.32	1.17
2251	海原县	树台供电所_运检班	树台变512相桐线韩庄3#公变	76.13	47.58	200.00	29.59	15.01
2252	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线锁黄川2#公变	60.00	75.00	100.00	9.90	4.05
2253	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线常沟1#公变	120.80	94.38	160.00	3.42	0.75
2254	海原县	树台供电所_运检班	树台变513相桐线上相桐1号公变	20.71	25.88	100.00	23.23	13.07
2255	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线胡湾4#公变	28.38	35.47	100.00	1.01	0.41
2256	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线胡湾7#公变.	123.55	77.22	200.00	43.55	16.69
2257	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线园河下公变	78.78	49.24	200.00	40.88	22.50
2258	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线付套公变	163.10	64.72	315.00	75.04	47.11
2259	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线马营公变	37.89	29.60	160.00	63.55	41.56
2260	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线臭草沟2#公变	101.20	63.25	200.00	17.96	11.83
2261	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线柳套1#公变	68.68	42.93	200.00	69.70	31.73
2262	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线桥头4#公变	56.43	35.27	200.00	88.55	44.81
2263	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线西安供电所充电桩变压器	399.17	79.20	630.00	118.76	57.00

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2264	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线老城5#公变	2.75	1.09	315.00	8.65	2.31
2265	海原县	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线唐坡3#公变	111.05	55.52	250.00	18.08	4.44
2266	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线九子滩2号公变	313.52	97.97	400.00	6.28	2.53
2267	海原县	西安供电所_运检班	万家水变513红山线西山洼2号公变	85.74	53.59	200.00	64.53	39.33
2268	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线街道2#公变	129.15	40.36	400.00	133.79	80.12
2269	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线断岘子2#公变	110.26	68.91	200.00	31.46	16.74
2270	海原县	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线盐池新村2#公变	132.35	82.72	200.00	19.25	7.14
2271	海原县	西安供电所_运检班	万家水变513红山线鸡窝山4#公变	138.40	86.50	200.00	8.26	3.47
2272	海原县	西安供电所_运检班	万家水变514南山线张寨公变	17.93	11.21	200.00	26.30	4.43
2273	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线陈湾1#公变	99.80	39.60	315.00	29.48	16.87
2274	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线陈湾2#公变	110.21	43.74	315.00	29.00	14.83
2275	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线老城公变	77.91	48.69	200.00	63.60	32.94
2276	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线街道7#公变	56.89	44.45	160.00	48.79	30.63
2277	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线四季鲜6#公变	159.45	99.65	200.00	0.50	0.31
2278	海原县	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线唐坡1#公变	127.73	79.83	200.00	23.60	9.88
2279	海原县	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线盐池街道4号公变	67.26	84.07	100.00	2.29	0.83

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2280	海原县	西安供电所_运检班	万家水变514南山线泉儿沟公变	77.42	96.77	100.00	0.46	0.25
2281	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线杨庄公变	262.94	82.17	400.00	9.84	4.07
2282	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线四季鲜4#公变	252.92	79.04	400.00	4.57	2.78
2283	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线柳套2#公变	24.87	31.09	100.00	51.98	32.81
2284	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线桥头7#公变	5.43	3.40	200.00	119.18	42.84
2285	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线上堡子4#公变	288.28	90.09	400.00	41.41	19.90
2286	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线燕儿窝公变	160.00	100.00	200.00	39.88	16.07
2287	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线臭草沟1#公变	157.70	62.58	315.00	29.51	18.45
2288	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线杨庄2#公变	8.67	10.84	100.00	5.13	1.71
2289	海原县	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线街道2#公变	209.49	65.47	400.00	117.69	55.33
2290	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线田渠公变	36.07	45.09	100.00	13.82	6.36
2291	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线西华山公变	76.06	95.08	100.00	0.16	0.07
2292	海原县	西安供电所_运检班	万家水变514南山线雪石沟公变	18.00	45.01	50.00	4.59	1.77
2293	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线桥头5#公变	139.27	55.27	315.00	47.42	21.17
2294	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线胡湾5#公变	141.83	56.28	315.00	6.32	2.16
2295	海原县	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线邵庄1#公变	161.37	64.04	315.00	2.90	0.81

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2296	海原县	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线盐池新农村3#公变	95.97	74.98	160.00	27.62	10.71
2297	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线柳场5号公变	131.43	82.14	200.00	2.68	0.50
2298	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线九子滩公变	34.01	42.51	100.00	32.42	18.60
2299	海原县	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线盐池新村1#公变	110.50	69.06	200.00	32.63	18.73
2300	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线北坝2#公变	115.29	72.06	200.00	27.13	10.36
2301	海原县	西安供电所_运检班	万家水变513红山线鸡窝山1#公变	50.41	63.01	100.00	12.22	5.83
2302	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线街道9公变	152.52	95.33	200.00	0.11	0.09
2303	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线四季鲜3#公变	251.98	99.99	315.00	0.00	0.00
2304	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线尹家沟2#公变	3.23	4.04	100.00	28.09	14.74
2305	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线园河上1#公变	69.61	43.51	200.00	64.84	42.78
2306	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线下小河二队公变	200.31	62.60	400.00	82.40	48.80
2307	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线街道1#公变	145.59	45.50	400.00	133.94	85.08
2308	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线古洞2#公变	74.67	93.34	100.00	0.02	0.00
2309	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线蘑菇棚1号公变	31.64	39.55	100.00	0.09	0.08
2310	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线鸡肠河公变	160.00	100.00	200.00	19.57	11.50
2311	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线陈湾3#公变	159.57	63.32	315.00	11.59	5.36

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2312	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线古墩3号公变	4.86	20.25	30.00	0.03	0.03
2313	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线上堡子2号公变	320.00	100.00	400.00	45.74	27.81
2314	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线街道8#公变	47.19	36.87	160.00	31.98	16.82
2315	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线水沟洼2#公变	177.59	70.47	315.00	55.40	27.35
2316	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线尹家沟1#公变	37.27	46.59	100.00	23.62	12.46
2317	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线上堡子1#公变	103.66	64.78	200.00	36.50	15.79
2318	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线西安街道10#公变	33.28	20.80	200.00	41.78	16.22
2319	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线木家沟2#公变	36.49	45.62	100.00	25.71	11.52
2320	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线柳场1#公变	53.54	66.92	100.00	14.88	7.54
2321	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线张沟2#公变	58.45	73.07	100.00	14.51	4.83
2322	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线街道5#公变	35.19	27.49	160.00	42.09	24.07
2323	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线大沟门2#公变	74.47	46.54	200.00	39.12	19.22
2324	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线车湾2#公变	55.38	69.22	100.00	19.01	9.12
2325	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线蘑菇棚2#公变	160.00	100.00	200.00	70.34	30.86
2326	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线大沟门公变	24.39	30.49	100.00	32.75	20.85
2327	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线付套3#公变	67.96	84.94	100.00	1.90	0.10

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2328	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线北坝公变	87.12	54.45	200.00	43.23	23.57
2329	海原县	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线街道1#公变	33.53	20.96	200.00	75.65	49.53
2330	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线胡湾6#公变	214.93	85.29	315.00	2.03	0.29
2331	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线上小河3#公变	44.48	34.75	160.00	27.62	10.49
2332	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线任湾公变	56.39	44.05	160.00	46.04	30.25
2333	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线柳场4号公变	79.97	99.97	100.00	0.00	0.00
2334	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线断岘子公变	51.66	64.58	100.00	31.15	13.37
2335	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线古墩子公变	23.78	29.73	100.00	0.03	0.02
2336	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线陈湾5#公变	72.39	45.24	200.00	11.44	2.46
2337	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线鸡肠河3号公变	131.75	82.34	200.00	7.27	0.39
2338	海原县	西安供电所_运检班	万家水变514南山线羊场2#公变	125.30	78.31	200.00	1.68	0.33
2339	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线街道11#公变	174.52	54.54	400.00	99.09	63.65
2340	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线蘑菇棚3#公变	216.77	86.02	315.00	0.06	0.05
2341	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线付套2#公变	126.55	79.09	200.00	36.77	21.71
2342	海原县	西安供电所_运检班	万家水变514南山线杜寨公变	73.74	92.18	100.00	0.86	0.60
2343	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线桥头6#公变	147.84	58.67	315.00	49.88	31.82

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2344	海原县	西安供电所_运检班	万家水变522盐湖II线邵庄3号公变	52.23	65.29	100.00	0.09	0.01
2345	海原县	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线唐坡2#公变	67.38	84.23	100.00	3.50	1.74
2346	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线薛套5#公变	119.37	74.61	200.00	18.20	9.06
2347	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线老城4#公变	0.03	0.04	100.00	2.66	0.23
2348	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线桥头2#公变	120.85	47.96	315.00	74.25	41.19
2349	海原县	西安供电所_运检班	万家水变514南山线南山村1号箱变配电变压器	4.28	17.82	30.00	5.89	1.33
2350	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线西塘公变	23.40	29.25	100.00	48.86	30.91
2351	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线薛套6号公变	98.45	61.53	200.00	28.70	15.05
2352	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线街道6#公变	69.96	43.73	200.00	76.26	41.66
2353	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线上小河4#公变	76.54	47.83	200.00	23.30	15.27
2354	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线四季鲜1#公变	111.37	69.60	200.00	0.00	0.00
2355	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线四季鲜2#公变	159.92	99.95	200.00	0.04	0.04
2356	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线菜园公变	110.88	69.30	200.00	47.53	19.59
2357	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线胡湾2#公变	185.73	73.70	315.00	24.73	14.25
2358	海原县	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线盐池街道3#公变	68.79	42.99	200.00	18.10	9.15

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2359	海原县	西安供电所_运检班	万家水变514南山线庙儿沟公变	22.32	92.99	30.00	1.40	0.93
2360	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线薛套3#公变	223.52	88.70	315.00	15.59	7.82
2361	海原县	西安供电所_运检班	万家水变513红山线鸡窝山3#公变	117.66	73.54	200.00	8.53	3.94
2362	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线街道12号公变	302.08	94.40	400.00	3.35	1.01
2363	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线老城3#公变	60.64	47.38	160.00	34.52	22.02
2364	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线柴塘子1#公变	108.33	67.71	200.00	27.76	13.18
2365	海原县	西安供电所_运检班	万家水变513红山线西山洼公变	13.35	16.69	100.00	49.27	7.24
2366	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线柴塘2#公变	46.12	57.65	100.00	10.54	4.84
2367	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线羊基沟2#公变	33.38	20.86	200.00	18.49	12.41
2368	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线良种厂公变	95.14	59.46	200.00	4.68	0.98
2369	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线薛套2#公变	42.52	53.15	100.00	21.19	11.78
2370	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线园河上2#公变	54.89	34.31	200.00	42.39	21.29
2371	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线桥头1#公变	86.41	54.01	200.00	45.43	24.67
2372	海原县	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线高岘公变	48.59	60.73	100.00	46.24	18.64
2373	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线街道4号公变	160.00	100.00	200.00	54.86	25.12
2374	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线柳场6号公变	40.01	50.01	100.00	28.13	11.73

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2375	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线马湾公变	3.73	4.67	100.00	47.94	26.43
2376	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线四季鲜8#公变	89.60	56.00	200.00	0.04	0.04
2377	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线羊基沟公变	28.24	35.30	100.00	8.92	3.43
2378	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线白吉东公变	72.27	45.17	200.00	74.42	44.45
2379	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线上小河2#公变	47.87	59.83	100.00	17.65	10.02
2380	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线斗沟公变	37.68	47.10	100.00	38.70	22.16
2381	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线街道3#公变	212.83	66.51	400.00	81.59	59.91
2382	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线桥头3#公变	84.85	66.29	160.00	19.04	9.60
2383	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线水沟洼公变	46.84	58.55	100.00	11.89	5.21
2384	海原县	西安供电所_运检班	万家水变513红山线鸡窝山2#公变	2.74	3.42	100.00	14.19	7.81
2385	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线木家沟公变	9.48	11.85	100.00	54.26	21.98
2386	海原县	西安供电所_运检班	万家水变513红山线万水公变	29.07	45.43	80.00	8.53	2.65
2387	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线潘湾2#公变	30.66	38.33	100.00	11.76	5.95
2388	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线潘湾1#公变	134.24	53.27	315.00	58.21	29.39
2389	海原县	西安供电所_运检班	万家水变514南山线羊场1#公变	19.76	24.70	100.00	19.09	10.90
2390	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线臭草沟3#公变	172.01	68.26	315.00	18.38	10.46

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2391	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线陈湾6#公变	87.72	54.83	200.00	40.70	25.17
2392	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线古洞子4号公变	160.00	100.00	200.00	6.58	1.67
2393	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线上堡子3#公变	42.52	16.87	315.00	35.22	33.46
2394	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线陈湾4#公变	141.28	56.06	315.00	34.24	18.22
2395	海原县	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线老城公变	67.15	41.97	200.00	34.57	20.07
2396	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线柳场3号公变	126.21	78.88	200.00	20.70	12.00
2397	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线鸡肠河2#公变	160.00	100.00	200.00	46.78	20.49
2398	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线田渠2#公变	77.26	48.29	200.00	55.88	33.87
2399	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线潘湾3#公变	229.85	91.21	315.00	0.00	0.00
2400	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线下小河二队2#公变	90.37	56.48	200.00	25.35	17.67
2401	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线断岘子4#公变	69.68	87.10	100.00	0.03	0.00
2402	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线柳场2#公变	25.24	31.55	100.00	10.60	4.52
2403	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线老城2#公变	44.46	34.74	160.00	43.50	24.68
2404	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线二沟公变	40.70	50.88	100.00	26.07	12.80
2405	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线白吉西队2#公变	26.78	33.48	100.00	18.17	9.34
2406	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线上小河1#公变	121.34	75.84	200.00	22.54	12.36

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2407	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线薛套4#公变	54.11	67.64	100.00	27.14	15.04
2408	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线蘑菇棚4#公变	91.79	57.37	200.00	28.92	6.41
2409	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线木家沟3#公变	231.43	91.84	315.00	12.12	4.92
2410	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线断岘子3#公变	111.14	69.46	200.00	28.97	11.93
2411	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线胡湾1#公变	231.15	91.73	315.00	12.68	4.78
2412	海原县	西安供电所_运检班	西安变522园薛线薛套公变	7.42	9.27	100.00	32.00	16.10
2413	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线北坝3#公变	69.98	43.74	200.00	61.04	35.86
2414	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线四季鲜7#公变	138.30	86.44	200.00	0.05	0.05
2415	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线车湾公变	22.79	35.60	80.00	11.21	4.47
2416	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线胡湾3#公变	251.98	99.99	315.00	0.00	0.00
2417	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线下小河3号公变	156.90	98.06	200.00	0.00	0.00
2418	海原县	西安供电所_运检班	西安变512白吉线白吉西公变	74.24	58.00	160.00	53.89	29.69
2419	海原县	西安供电所_运检班	西安变521小河线四季鲜5#公变	104.95	65.60	200.00	17.50	3.60
2420	海原县	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线邵庄2#公变	51.14	63.92	100.00	17.95	7.15
2421	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里六队1#公变	15.29	6.07	315.00	1.89	0.43
2422	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里六队3号公变	8.68	2.71	400.00	52.13	21.11

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2423	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄一队公变	45.15	56.43	100.00	30.52	16.57
2424	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集十三号公变	165.16	51.61	400.00	36.53	17.13
2425	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线齐白富家庭林场种植公变	108.74	67.96	200.00	0.00	0.00
2426	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线窑上公变	108.93	68.08	200.00	22.05	5.31
2427	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线老庄公变	51.82	64.77	100.00	20.28	2.35
2428	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁三队公变	0.19	0.12	200.00	15.64	10.94
2429	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线川裕村6号公变	135.32	42.29	400.00	95.21	48.18
2430	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线南街5号公变	119.65	37.39	400.00	76.23	42.14
2431	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线川裕村1号公变	50.33	39.32	160.00	51.59	29.38
2432	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里一队公变	41.35	12.92	400.00	32.36	20.06
2433	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线拓寨柯六队公变	130.43	81.52	200.00	23.03	11.87
2434	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集五号公变	0.19	0.06	400.00	35.62	19.48
2435	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线兴仁新村3号公变	97.73	30.54	400.00	87.30	41.78
2436	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线团结村移民点7#公变	103.31	80.71	160.00	3.82	0.48
2437	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线泰和村2号公变	57.62	45.02	160.00	42.76	23.63
2438	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁四队2号公变	123.40	38.56	400.00	136.69	99.41

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2439	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线福忠农场公变	71.96	89.95	100.00	3.44	3.29
2440	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里一队2号公变	22.41	7.00	400.00	25.09	15.03
2441	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里三队2#公变	83.66	52.29	200.00	25.37	11.40
2442	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集19号公变	202.40	63.25	400.00	3.17	1.16
2443	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线温寨柯4号公变	160.00	100.00	200.00	0.61	0.18
2444	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线兴仁一队7号公变	173.83	54.32	400.00	12.97	6.42
2445	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线王团新村二号公变	81.78	63.89	160.00	40.60	21.86
2446	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线段家塘2号公变	55.61	34.76	200.00	59.73	29.46
2447	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁高速公路南充电桩箱变配电变压器	251.43	49.89	630.00	135.58	10.22
2448	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线王团二队4号公变	160.00	100.00	200.00	60.30	30.90
2449	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线团结村3#公变	68.53	53.54	160.00	35.68	22.81
2450	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东街11号公变	74.19	23.18	400.00	215.82	96.22
2451	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东滩一队公变	115.39	72.12	200.00	46.80	30.92
2452	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线川裕村5号公变	22.59	17.65	160.00	51.50	30.17
2453	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线亿乐优农业种植公变	0.12	0.08	200.00	0.17	0.16
2454	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线西街3号公变	320.00	100.00	400.00	140.21	70.24

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2455	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线铁寨柯3号公变	0.93	0.58	200.00	12.72	5.11
2456	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄二队2#公变	44.01	55.01	100.00	30.09	17.38
2457	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里二队八号公变	36.83	23.02	200.00	7.01	3.61
2458	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集二号公变	129.13	40.35	400.00	54.17	25.60
2459	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线道班新村2号公变	320.00	100.00	400.00	49.86	29.14
2460	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线南街4号公变	131.88	52.34	315.00	87.09	61.28
2461	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线泰和村五号公变	78.69	61.47	160.00	27.39	12.83
2462	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东街4号公变	31.49	12.50	315.00	118.36	87.94
2463	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线兴仁一队公变	0.23	0.07	400.00	32.05	19.18
2464	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄二队1#公变	133.96	83.73	200.00	24.79	11.88
2465	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东滩三队2号公变	0.12	0.07	200.00	20.72	13.02
2466	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线王团2队1#公变	24.58	30.73	100.00	25.72	14.24
2467	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线川裕村10号公变	320.00	100.00	400.00	8.04	2.22
2468	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线郝家湾5#公变	301.66	94.27	400.00	9.35	4.27
2469	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线兴仁六队4号公变	320.00	100.00	400.00	118.09	57.34
2470	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁二队二号公变	0.21	0.07	400.00	18.59	11.42

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2471	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线铁寨柯一号公变	70.46	44.04	200.00	6.42	3.82
2472	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里六队4号公变	192.01	60.00	400.00	16.58	7.66
2473	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线拓寨柯公变	7.81	4.88	200.00	51.93	34.56
2474	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线兴盛村四号公变	6.50	8.13	100.00	11.36	5.56
2475	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线惠新村2#公变	107.44	67.15	200.00	9.38	2.99
2476	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线郝集16号公变	139.05	43.45	400.00	21.94	12.75
2477	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄二队3#公变	150.06	93.79	200.00	6.58	2.48
2478	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线川裕村13号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
2479	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁三队二号公变	40.03	25.02	200.00	48.51	28.31
2480	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁四队公变	31.58	9.87	400.00	138.46	74.92
2481	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线团结村2#公变	112.91	70.57	200.00	32.88	20.37
2482	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线上湾子公变	68.03	42.52	200.00	8.27	4.24
2483	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集七号公变	34.68	21.68	200.00	19.81	8.42
2484	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里二队五号公变	102.61	32.06	400.00	20.65	12.69
2485	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线郝家湾8号公变	204.28	63.84	400.00	17.78	6.72
2486	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里一队五号公变	98.33	61.46	200.00	0.07	0.03

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2487	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里七队2号公变	320.00	100.00	400.00	51.62	32.86
2488	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线郝家湾三号公变	219.05	68.45	400.00	1.75	0.18
2489	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线长坪9号公变	50.36	15.74	400.00	11.69	6.13
2490	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里八队4号公变	46.55	29.10	200.00	8.11	2.35
2491	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线兴仁六队二号变	61.26	24.31	315.00	71.26	53.05
2492	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线王团1队1#公变	47.48	59.35	100.00	19.42	11.24
2493	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄五队2#公变	103.88	64.92	200.00	18.16	9.80
2494	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线王团3队2#公变	28.91	36.14	100.00	22.88	13.00
2495	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线南街13号公变	160.00	100.00	200.00	66.17	36.63
2496	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集四号公变	1.40	0.44	400.00	32.63	17.79
2497	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线南街11号公变	160.00	100.00	200.00	76.97	39.64
2498	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线道班4号公变	92.11	57.57	200.00	27.16	16.89
2499	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线泰和村1号公变	90.18	70.46	160.00	28.82	16.16
2500	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁南街9#公变	95.45	59.66	200.00	56.57	33.48
2501	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄三队1#公变	230.54	72.04	400.00	40.46	21.33
2502	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里二队6号公变	0.13	0.16	100.00	1.60	0.32

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2503	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里二队3#公变	188.25	58.83	400.00	10.45	4.92
2504	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线兴盛村三号公变	70.93	55.41	160.00	58.52	31.30
2505	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线北洼公变	62.76	78.45	100.00	14.25	7.85
2506	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线兴盛村二号公变	60.11	46.96	160.00	90.89	43.71
2507	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁二队三号公变	95.57	29.86	400.00	14.48	8.97
2508	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线川裕村9号公变	320.00	100.00	400.00	11.26	4.50
2509	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线拓寨柯二队2号公变	108.17	67.60	200.00	39.73	24.45
2510	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线长坪3号公变	116.68	36.46	400.00	24.04	12.59
2511	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线东街三号公变	261.83	65.46	500.00	111.73	63.41
2512	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线拓寨柯二队公变	107.61	67.25	200.00	48.47	34.29
2513	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线团结村4#公变	87.40	68.28	160.00	29.10	17.89
2514	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线兴仁一队6号公变	27.34	8.55	400.00	16.90	9.87
2515	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里二队1#公变	2.29	1.43	200.00	12.79	5.34
2516	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线王团三队公变	130.44	81.53	200.00	21.76	10.41
2517	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁商贸综合体2号箱变配电变压器	438.51	87.01	630.00	59.18	30.93

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2518	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线王团1队2#公变	94.91	59.32	200.00	52.62	26.65
2519	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东滩五队2号公变	108.48	67.80	200.00	25.30	12.41
2520	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线惠新村1号公变	39.53	49.42	100.00	12.93	6.22
2521	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集20号公变	0.00	0.00	400.00	19.82	7.66
2522	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集17号公变	0.14	0.09	200.00	16.19	5.32
2523	海原县	兴仁供电所_运检班	蒿川变522韩套线街道上公变	27.03	33.79	100.00	48.47	24.05
2524	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东滩三队公变	6.60	8.26	100.00	41.33	26.41
2525	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线周寨柯5#公变	43.66	13.64	400.00	10.82	4.21
2526	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线团结村6#公变	72.55	56.68	160.00	72.53	37.50
2527	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线郝家湾二号公变	17.81	5.57	400.00	5.55	2.34
2528	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线长坪4#公变	104.56	32.67	400.00	14.87	6.42
2529	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线张寨柯3号公变	2.29	1.43	200.00	3.17	1.00
2530	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线周寨柯4号公变	1.69	1.06	200.00	7.40	2.28
2531	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线张寨柯二号公变	5.43	1.70	400.00	32.90	18.80
2532	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线郝集八号公变	102.42	32.01	400.00	63.05	37.46
2533	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线温寨柯三号公变	0.14	0.09	200.00	14.38	4.07

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2534	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁二队公变	0.27	0.09	400.00	30.29	18.19
2535	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线团结村8#公变	133.48	83.43	200.00	18.21	10.79
2536	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集三号公变	0.02	0.01	200.00	25.46	13.46
2537	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线兴仁南街10#公变	80.01	50.00	200.00	45.08	21.07
2538	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线兴仁新村2号公变	320.00	100.00	400.00	122.56	87.61
2539	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线拓寨柯3号公变	94.08	58.80	200.00	0.00	0.00
2540	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线川裕村3号公变	70.49	55.07	160.00	27.64	10.03
2541	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线张寨柯公变	2.64	0.83	400.00	22.24	10.79
2542	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄一队2号公变	118.31	73.94	200.00	28.42	16.69
2543	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里二队四号公变	41.95	26.22	200.00	3.85	0.78
2544	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线兴仁五队一号公变	194.15	60.67	400.00	39.55	23.91
2545	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线兴盛村1号公变	81.67	63.81	160.00	34.76	19.98
2546	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里七队公变	50.70	31.69	200.00	20.22	10.60
2547	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东街六号公变	198.75	78.87	315.00	22.99	8.76
2548	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线西街1号公变	320.00	100.00	400.00	100.94	69.96
2549	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线兴仁二队五号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2550	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线南街2号公变	118.15	46.89	315.00	72.73	42.05
2551	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线道班5号公变	63.34	39.59	200.00	82.57	43.90
2552	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁卫生院变压器	347.96	69.04	630.00	152.38	67.72
2553	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线北街3号公变	135.48	53.76	315.00	65.02	48.38
2554	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁小学2号公变	264.29	52.44	630.00	135.29	121.71
2555	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁街道充电桩箱变变压器	181.67	72.09	315.00	109.86	10.12
2556	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线泰和村六号公变	85.78	67.02	160.00	22.04	13.69
2557	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁北街5#公变（兴仁花园）	53.16	33.23	200.00	71.36	25.72
2558	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东滩一队2#公变	59.62	37.27	200.00	49.61	35.04
2559	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线拓寨柯2号公变	22.69	14.18	200.00	42.78	24.26
2560	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东街2号公变	105.78	33.06	400.00	129.43	73.96
2561	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线南街7号公变	106.92	66.83	200.00	59.96	36.49
2562	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线长坪五号公变	0.12	0.04	400.00	11.81	4.85
2563	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线北街7号公变	320.00	100.00	400.00	89.71	54.36
2564	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线铁寨柯二号公变	2.35	1.47	200.00	4.36	2.32
2565	海原县	兴仁供电所_运检班	东街10号箱变配电变压器	157.62	31.27	630.00	334.26	151.82

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2566	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线南街六号公变	44.21	17.55	315.00	112.39	79.29
2567	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁中学1号公变	277.89	86.84	400.00	36.80	28.30
2568	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁北街6#公变	250.57	78.30	400.00	37.75	24.41
2569	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线团结村1号公变	83.97	65.60	160.00	28.02	17.26
2570	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东街5#公变	320.00	100.00	400.00	179.19	84.18
2571	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线团结村5#公变	70.21	54.85	160.00	42.60	26.45
2572	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线段家塘公变	55.89	69.86	100.00	37.15	20.15
2573	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线道班3号公变	73.38	45.86	200.00	87.25	60.43
2574	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线长坪8号公变	2.13	1.33	200.00	9.50	4.09
2575	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄三队2#公变	114.40	71.50	200.00	28.43	17.95
2576	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线川裕村4号公变	66.37	51.85	160.00	42.83	29.57
2577	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线郝家湾公变	0.21	0.13	200.00	12.33	5.86
2578	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁商贸综合体1号箱变配电变压器	454.52	90.18	630.00	20.48	11.19
2579	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线泰和村四号公变	64.16	50.12	160.00	46.92	31.65
2580	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里一队六号公变	84.67	52.92	200.00	1.23	0.34

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2581	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线长坪七号公变	11.96	3.74	400.00	21.58	11.17
2582	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线兴仁六队3号公变	332.13	65.90	630.00	85.74	42.30
2583	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东街1号公变	5.23	1.63	400.00	224.59	114.30
2584	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁二队6号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
2585	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁中学2号公变	259.15	51.42	630.00	106.90	76.10
2586	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线兴仁一队碱滩1号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
2587	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线三道沟公变	137.08	85.68	200.00	20.06	9.21
2588	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁南街8号公变	260.87	81.52	400.00	157.76	68.86
2589	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线兴仁一队三号公变	0.39	0.12	400.00	24.54	14.51
2590	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里一队七号公变	103.20	32.25	400.00	23.22	12.19
2591	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄五队1#公变	40.94	51.17	100.00	21.69	9.09
2592	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线郝家湾6号公变	0.89	0.55	200.00	18.00	7.95
2593	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线道班公变	120.57	75.36	200.00	55.80	29.39
2594	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线王团二队2号公变	68.34	85.43	100.00	4.80	1.31
2595	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集十一号公变	26.83	8.38	400.00	15.05	7.83
2596	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东滩六队公变	89.80	56.13	200.00	38.58	23.94

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2597	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线周寨柯3号公变	100.83	31.51	400.00	9.53	2.83
2598	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线长坪二号公变	2.00	0.63	400.00	23.26	12.88
2599	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线兴仁一队4#公变	0.20	0.06	400.00	8.94	5.58
2600	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东滩五队1#公变	97.56	60.97	200.00	36.55	21.71
2601	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁一队5#公变	70.83	44.27	200.00	4.14	0.69
2602	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线郝家湾9号公变	270.56	84.55	400.00	37.21	18.65
2603	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁小学1#公变	320.00	100.00	400.00	86.45	53.19
2604	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集1号公变	86.75	27.11	400.00	79.01	51.14
2605	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里八队2#公变	2.09	1.30	200.00	9.76	4.71
2606	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁三队四号公变	170.78	53.37	400.00	31.67	15.52
2607	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线南街3号公变	148.99	59.12	315.00	66.51	31.36
2608	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线周寨柯2号公变	0.11	0.03	400.00	69.93	23.75
2609	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄6队公变	110.54	69.09	200.00	50.26	30.19
2610	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线道班新村3号公变	320.00	100.00	400.00	60.52	39.93
2611	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线郝家湾7号公变	148.45	92.78	200.00	30.59	10.14
2612	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线北街二号公变	148.52	46.41	400.00	113.48	80.83

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2613	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线油井子沟刘文万公变	155.00	96.88	200.00	13.74	2.37
2614	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线西里四五队公变	235.96	73.74	400.00	55.16	35.67
2615	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东滩四队公变	129.01	80.63	200.00	19.04	9.09
2616	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线西里四五队3号公变	61.47	38.42	200.00	58.05	39.53
2617	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集十二号公变	53.61	33.51	200.00	13.42	6.46
2618	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线温寨柯1号公变	112.77	70.48	200.00	19.49	4.29
2619	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线南街1号公变	8.33	3.31	315.00	180.46	121.71
2620	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集十四号公变	64.64	20.20	400.00	46.52	23.42
2621	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线川裕村2号公变	29.25	36.56	100.00	21.25	10.81
2622	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线张寨柯5号公变	86.37	26.99	400.00	13.61	7.35
2623	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里一队四号公变	148.92	46.54	400.00	29.27	18.21
2624	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集九号公变	0.03	0.02	200.00	24.74	13.74
2625	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线王团新村1#公变	95.97	74.98	160.00	47.48	22.75
2626	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线拓寨柯新村公变	51.00	31.87	200.00	13.24	6.74
2627	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁三队碱滩公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
2628	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线郝家湾4#公变	0.48	0.15	400.00	25.64	13.17

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2629	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线南街12号公变	320.00	100.00	400.00	87.79	51.00
2630	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄四队公变	54.25	67.81	100.00	17.87	9.74
2631	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线北街一号公变	0.03	0.01	400.00	172.01	108.45
2632	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁二队四号公变	5.60	3.50	200.00	8.39	5.34
2633	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄四队2#公变	114.32	71.45	200.00	9.40	5.13
2634	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集15号公变	207.55	64.86	400.00	9.91	3.16
2635	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线周寨柯公变	123.19	38.50	400.00	4.51	1.44
2636	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集六号公变	0.14	0.09	200.00	46.76	27.89
2637	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里六队二号公变	0.02	0.01	400.00	8.62	2.66
2638	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁六队公变	162.15	50.67	400.00	73.57	53.28
2639	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线张寨柯4号公变	43.17	13.49	400.00	15.46	7.02
2640	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线西街2号公变	160.00	100.00	200.00	74.21	25.58
2641	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里二队七号公变	26.75	10.62	315.00	26.86	11.47
2642	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线兴仁一队2号公变	1.17	0.37	400.00	11.90	5.92
2643	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线西里四五队2号公变	103.04	64.40	200.00	25.94	17.87
2644	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里三队3号公变	251.64	78.64	400.00	25.10	14.73

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2645	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线道班新村公变	37.23	29.09	160.00	28.64	17.04
2646	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线长坪村公变	0.08	0.02	500.00	27.64	14.89
2647	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线道班2#公变	150.02	46.88	400.00	71.51	45.38
2648	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线北街4号公变	4.92	1.95	315.00	147.44	91.69
2649	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线泰和村三号公变	86.12	67.28	160.00	26.41	13.77
2650	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线兴仁新村1号公变	320.00	100.00	400.00	88.25	60.34
2651	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线兴仁五队二号公变	0.20	0.06	400.00	47.45	28.57
2652	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁高速公路北充电桩箱变配电变压器	0.02	0.01	315.00	158.52	24.04
2653	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集十号公变	107.64	33.64	400.00	30.08	16.02
2654	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里八队1#公变	37.07	23.17	200.00	5.64	1.23
2655	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁四队3号公变	320.00	100.00	400.00	98.88	41.67
2656	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里八队三号公变	80.85	25.27	400.00	23.03	10.51
2657	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线泰和村8号公变	25.15	31.44	100.00	9.66	2.37
2658	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里三队1#公变	197.18	61.62	400.00	15.34	8.80
2659	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里一队三号公变	0.88	0.28	400.00	16.58	7.97
2660	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线温寨柯2号公变	29.57	9.24	400.00	5.15	1.07

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2661	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线王团4队公变	141.21	88.26	200.00	22.10	12.27
2662	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线长坪6号公变	14.47	4.52	400.00	38.34	10.26
2663	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线张寨柯6号公变	0.86	0.54	200.00	7.04	2.90
2664	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东滩十队公变	131.97	82.48	200.00	13.75	4.62
2665	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东滩四队2号公变	138.00	86.25	200.00	15.74	8.58
2666	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集18号公变	41.27	12.90	400.00	19.42	10.18
2667	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东街七号公变	64.49	25.59	315.00	120.16	75.79
2668	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线兴仁五队三号公变	55.22	34.51	200.00	15.76	6.41
2669	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁东街9号公变	101.70	31.78	400.00	165.22	88.78
2670	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线王团二队3号公变	160.00	100.00	200.00	2.40	1.17
2671	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东街八号公变	180.54	56.42	400.00	68.21	28.48
2672	海原县	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里二队2#公变	83.16	25.99	400.00	9.25	4.37
2673	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线跃进四队公变	288.14	90.04	400.00	9.54	3.42
2674	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线新田七队公变	21.69	13.56	200.00	40.57	21.23
2675	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白马五队公变	19.34	48.35	50.00	12.62	6.38
2676	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白路一队公变	22.72	28.40	100.00	32.11	10.39

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2677	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变521滚泉线三道湖硒沙瓜抽水柱上变压器	26.34	32.93	100.00	0.00	0.00
2678	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线三道湖三队1号新增公变	210.28	65.71	400.00	32.04	16.86
2679	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线三道湖二队公变	17.59	21.98	100.00	19.59	8.31
2680	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白路九队公变	113.54	70.97	200.00	16.62	8.82
2681	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白马六队公变	88.80	69.37	160.00	33.08	16.40
2682	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线跃进一队公变	188.03	58.76	400.00	94.01	40.14
2683	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变 516 白马线大泉沟养殖场 2 号公变	160.00	100.00	200.00	2.03	0.12
2684	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线新田五队公变	29.20	36.50	100.00	32.31	16.22
2685	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线朱路三队公变	54.17	67.71	100.00	19.20	11.05
2686	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变 515 白田线新田四队 1 号公变	160.00	100.00	200.00	86.24	10.91
2687	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线新田四队公变	41.51	25.94	200.00	22.84	13.61
2688	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线三道湖一队公变	160.00	100.00	200.00	23.93	15.96
2689	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙服务区西区充电桩630KVA箱变配电变压器	268.79	53.33	630.00	73.54	2.74
2690	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白路七队公变	4.98	7.78	80.00	21.68	9.05
2691	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线彰恩村一队公变	11.85	14.82	100.00	13.65	6.82

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2692	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白路八队公变	48.95	61.19	100.00	11.15	4.56
2693	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白马养殖场公变	160.00	100.00	200.00	20.37	7.56
2694	中宁县	白马供电所_运检班	五道渠二级抽水公变	59.59	37.24	200.00	0.07	0.05
2695	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线三道湖六队公变	29.69	37.11	100.00	23.14	10.85
2696	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线跃进村养殖场公变	0.07	0.09	100.00	3.00	0.69
2697	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线五道渠十一队公变	260.00	81.25	400.00	32.88	17.32
2698	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线五道渠七队1号公变	32.22	40.27	100.00	34.91	18.47
2699	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线跃进四队1号公变	20.08	25.10	100.00	10.58	7.13
2700	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白马一队公变	107.52	67.20	200.00	17.16	7.61
2701	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白路四队公变	244.49	76.40	400.00	64.72	31.36
2702	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线跃进大队公变	232.67	72.71	400.00	45.84	32.75
2703	中宁县	白马供电所_运检班	白马街2号箱变	188.86	37.47	630.00	237.04	134.29
2704	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白马三队公变	121.69	76.05	200.00	21.03	12.70
2705	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线朱路八队公变	72.86	22.77	400.00	64.59	26.91
2706	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线五道渠二队公变	58.37	72.96	100.00	19.06	9.52
2707	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线朱路塞上新居公变	234.30	73.22	400.00	50.74	31.68
2708	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线朱路村幸福小院配变	177.16	70.30	315.00	70.09	42.50

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2709	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变513白塘线白路抽水站公变	9.32	5.82	200.00	7.57	2.57
2710	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线朱路一队公变	27.25	34.07	100.00	15.64	6.74
2711	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线五道渠七队公变	59.00	73.76	100.00	17.92	10.14
2712	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变513白塘线白马乡滚泉养殖场公变	148.86	93.04	200.00	6.08	1.04
2713	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变521滚泉线三道湖养殖场1号公变	103.83	64.90	200.00	12.76	0.88
2714	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变521滚泉线三道湖小石子沟养殖场公变	150.88	94.30	200.00	0.04	0.00
2715	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线新田电灌站公变	30.31	23.68	160.00	8.38	1.02
2716	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白马九队公变	138.11	86.32	200.00	10.83	6.02
2717	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线新田电灌站1号公变	151.99	47.50	400.00	1.92	0.45
2718	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线五道渠大队公变	114.57	71.61	200.00	42.95	22.99
2719	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白马养殖场1号公变	400.00	100.00	500.00	0.99	0.04
2720	中宁县	白马供电所_运检班	白马街1号箱变	353.19	70.08	630.00	158.18	135.72
2721	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变 515 白田线跃进二队公变	160.00	100.00	200.00	41.46	23.28
2722	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线五道渠九队公变	50.01	62.51	100.00	16.31	8.03
2723	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白路五队公变	51.16	63.95	100.00	17.51	11.16
2724	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线跃进二队1号公变	3.62	4.53	100.00	16.50	8.05

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2725	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线三道湖三队公变	0.93	2.33	50.00	6.06	1.57
2726	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线新田养殖场公变	26.16	16.35	200.00	31.36	5.80
2727	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线彰恩四队公变	72.45	45.28	200.00	37.77	21.58
2728	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变521滚泉线白马乡滚泉枸杞基地公变	319.69	99.90	400.00	0.00	0.00
2729	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线新田村抽水公变	9.05	11.31	100.00	0.02	0.00
2730	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线跃进四队二号公变	269.94	84.36	400.00	25.12	14.67
2731	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线鲍家坑二队公变	39.09	48.87	100.00	29.32	12.45
2732	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线鲍家坑一级抽水公变	157.57	49.24	400.00	0.07	0.07
2733	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线跃进养殖场1号公变	96.12	60.08	200.00	14.50	4.70
2734	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变521滚泉线三道湖养殖场公变	166.97	52.18	400.00	42.38	14.34
2735	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线新田八队公变	34.80	21.75	200.00	29.84	15.71
2736	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变 515 白田线新田三队公变	320.00	100.00	400.00	41.59	19.50
2737	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线跃进村1号电灌站公变	42.93	53.67	100.00	11.58	6.23
2738	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变513白塘线白马奶牛养殖园区公变	117.13	36.60	400.00	51.55	20.02
2739	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白马街5号公变	77.84	48.65	200.00	66.56	32.73
2740	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线五道渠四队公变	50.79	63.49	100.00	11.84	6.34

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2741	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白马八队公变	136.78	85.49	200.00	17.95	11.34
2742	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线五道渠养殖小区公变	35.66	44.57	100.00	4.24	1.08
2743	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白马村景观林带扬水公变	21.74	13.59	200.00	5.32	1.66
2744	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线五道渠十二队公变	227.46	71.08	400.00	39.95	24.82
2745	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线新田二队公变	99.67	62.29	200.00	15.61	7.69
2746	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白路大队公变	12.95	16.19	100.00	23.19	9.68
2747	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线三道湖大队公变	36.78	45.98	100.00	48.55	25.18
2748	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线朱路六队公变	45.96	57.45	100.00	18.46	8.68
2749	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变513白塘线白马乡滚泉抽水配变	47.19	29.49	200.00	3.93	0.35
2750	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线三道湖七队公变	46.88	58.60	100.00	5.36	2.11
2751	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线朱路大队公变	283.30	88.53	400.00	27.50	14.83
2752	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线大泉沟养殖场公变	74.72	46.70	200.00	2.41	0.24
2753	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变513白塘线白马街3#公变	69.20	54.06	160.00	93.38	38.35
2754	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线白马乡牛首山抽水公变	157.10	98.18	200.00	16.34	9.66
2755	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线五道渠一队公变	160.00	100.00	200.00	32.30	19.45
2756	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变513白塘线白马纸厂公变	107.24	67.02	200.00	5.69	2.68

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2757	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线朱路三级养殖园区公变	24.76	30.96	100.00	3.70	0.91
2758	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线朱路二级养殖园区公变	48.33	60.41	100.00	12.81	6.78
2759	中宁县	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线新田六队公变	38.91	30.40	160.00	32.67	17.60
2760	中宁县	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白马大队公变	28.59	35.73	100.00	74.49	26.86
2761	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线羊市场公变	79.91	31.71	315.00	76.92	43.92
2762	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线市场北公变	292.41	58.02	630.00	140.26	104.30
2763	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线红梅杏基地1号公变	44.17	55.21	100.00	7.50	0.24
2764	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线大战场六队公变	9.97	7.79	160.00	47.30	23.53
2765	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线西街2号公变	6.50	1.29	630.00	413.94	201.87
2766	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场七支3号公变	3.61	4.52	100.00	15.59	6.88
2767	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场新田4号公变	13.60	17.00	100.00	24.42	9.61
2768	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线沙枣湾一队北公变	230.43	72.01	400.00	93.35	56.60
2769	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线马梁三队2号公变	56.64	70.80	100.00	16.51	5.96
2770	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线唐圈三队北公变	116.97	73.11	200.00	16.30	8.71
2771	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变523丹青线园区西十场2号公变	148.20	92.63	200.00	4.56	1.14
2772	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场石黄沟2号公变	33.83	42.29	100.00	40.67	22.77

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2773	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线文化广场公变	187.51	58.60	400.00	106.12	47.71
2774	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线园区西七场公变	320.00	100.00	400.00	80.29	48.15
2775	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场新田1号公变	19.91	24.88	100.00	50.31	12.44
2776	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线西街3号公变	504.00	100.00	630.00	172.15	112.90
2777	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线东河四队公变	134.83	84.27	200.00	24.27	9.50
2778	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线彭建六队2号公变	320.00	100.00	400.00	31.15	16.64
2779	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线北滩三队南公变	207.66	64.89	400.00	67.45	43.05
2780	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线沙枣湾一队中公变	86.88	54.30	200.00	35.45	20.73
2781	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线红宝五队上公变	21.60	26.99	100.00	41.45	22.05
2782	中宁县	大战场供电所_运检班	黑梁羊场西公变	234.22	73.19	400.00	90.88	47.70
2783	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线白岗三队1号公变	9.97	12.46	100.00	0.02	0.02
2784	中宁县	大战场供电所_运检班	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线西沙窝一队北公变	264.81	82.75	400.00	18.74	10.01
2785	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线沙沟四队1号公变	38.83	48.53	100.00	20.35	7.85
2786	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线马家梁小学2号公变	190.40	75.55	315.00	0.10	0.02
2787	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场六支1号公变	320.00	100.00	400.00	65.71	27.13
2788	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线彭建一队2号公变	154.19	48.18	400.00	73.99	25.81

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2789	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线兴业十队公变	83.20	33.01	315.00	81.77	37.99
2790	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线兴业七队公变	320.00	100.00	400.00	95.10	63.70
2791	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线美食城1号公变	204.01	63.75	400.00	135.70	87.56
2792	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线红宝五队北公变	9.09	3.61	315.00	43.93	10.33
2793	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线东河五队南公变	50.79	31.75	200.00	110.71	37.44
2794	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线马莲梁小学中公变	136.58	21.34	800.00	513.92	188.43
2795	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线七墩一队1号公变	320.00	100.00	400.00	89.90	59.70
2796	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线西街4号公变	364.06	72.23	630.00	87.66	38.26
2797	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线红宝五队下公变	1.71	4.28	50.00	25.30	0.79
2798	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线美食城2号公变	214.28	66.96	400.00	159.01	115.93
2799	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线清河二队下公变	55.96	34.98	200.00	13.79	6.24
2800	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线园区东六场公变	2.57	3.21	100.00	37.60	18.20
2801	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线清河五队3号公变	160.00	100.00	200.00	5.77	2.12
2802	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线马梁三队1号公变	175.59	54.87	400.00	82.07	51.12
2803	中宁县	大战场供电所_运检班	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线西沙窝一队东2号公变	4.64	5.79	100.00	32.49	14.00

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2804	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线东河二队公变	2.02	2.53	100.00	65.95	20.71
2805	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线马莲梁四队北2号公变	160.00	100.00	200.00	31.99	15.50
2806	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场七支2号公变	36.46	45.58	100.00	16.35	6.91
2807	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线北环1号公变	177.41	55.44	400.00	98.26	63.17
2808	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线沙沟三队1号公变	250.65	78.33	400.00	68.95	11.47
2809	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线兴业一队6号公变	123.33	77.08	200.00	21.11	8.01
2810	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线汪园养殖园区公变	300.43	93.89	400.00	5.36	0.83
2811	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线东河五队北公变	142.48	89.05	200.00	11.91	2.82
2812	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线沙沟四队2号公变	22.85	28.56	100.00	32.44	21.50
2813	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线大青山枸杞基地1号公变	46.80	29.25	200.00	1.08	0.06
2814	中宁县	大战场供电所_运检班	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线西沙窝四五队上公变	320.00	100.00	400.00	46.50	29.27
2815	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线东河五队上公变	106.82	66.76	200.00	41.99	22.65
2816	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线清河一队北公变	92.95	58.09	200.00	48.51	28.57
2817	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线卫生院公变	137.67	43.02	400.00	137.00	78.68
2818	中宁县	大战场供电所_运检班	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线西沙窝二三队下公变	320.00	100.00	400.00	92.17	40.53
2819	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线园区东七场公变	160.00	100.00	200.00	89.32	39.14

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2820	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线彭建五队1号公变	9.19	11.49	100.00	36.94	18.33
2821	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线白岗四队1号公变	190.33	59.48	400.00	87.91	55.99
2822	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线马家梁小学1号公变	175.26	34.77	630.00	95.16	77.17
2823	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线彭建二队2号公变	73.80	46.12	200.00	45.25	24.68
2824	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变517瀛战Ⅰ线清河电厂梁西公变	320.00	100.00	400.00	68.76	41.25
2825	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线东街3号公变	216.78	43.01	630.00	182.46	118.90
2826	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线马莲梁四队北3号公变	160.00	100.00	200.00	57.96	32.75
2827	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线红宝三队5号公变	160.00	100.00	200.00	128.48	21.39
2828	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线育才东街公变	226.67	70.84	400.00	90.68	44.65
2829	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线北滩一队上公变	66.79	41.74	200.00	62.78	36.19
2830	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场新田2号公变	215.35	67.30	400.00	38.50	12.13
2831	中宁县	大战场供电所_运检班	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线西沙窝一队西3号公变	116.18	72.61	200.00	18.40	9.25
2832	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线兴业十三队北公变	101.68	63.55	200.00	48.64	27.66
2833	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线刘岗井1号公变	132.94	83.09	200.00	5.44	0.80
2834	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线园区东二场公变	202.69	63.34	400.00	51.56	24.13

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2835	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线北街1号公变	115.76	22.97	630.00	281.82	176.44
2836	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线沙沟二队3号公变	22.10	13.81	200.00	107.54	53.00
2837	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线马莲梁四队南2号公变	219.67	68.65	400.00	25.27	12.03
2838	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线东河一队上公变	49.07	61.34	100.00	26.69	13.76
2839	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线西沙梁三队下公变	244.50	76.41	400.00	74.90	39.39
2840	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线黑梁羊场东3号公变	211.48	66.09	400.00	7.46	2.71
2841	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线沙枣湾三队中公变	46.33	28.96	200.00	87.88	48.54
2842	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线东盛一队2号公变	44.46	55.57	100.00	2.35	0.18
2843	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线大青山枸杞基地4号公变	110.69	69.18	200.00	0.32	0.06
2844	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场五支1号公变	16.26	20.33	100.00	41.04	16.07
2845	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线育才西街公变	504.00	100.00	630.00	185.58	124.24
2846	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线沙枣湾一队上公变	1.01	0.63	200.00	92.42	57.21
2847	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线彭建六队1号公变	320.00	100.00	400.00	73.04	32.21
2848	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线东河三队上公变	135.90	84.94	200.00	16.93	8.39
2849	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线黑梁村中2号公变	77.20	48.25	200.00	33.34	18.25
2850	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场老场2号公变	1.66	1.29	160.00	53.58	17.71

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2851	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线西沙梁四队下公变	107.66	67.29	200.00	20.40	9.36
2852	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线北滩一队南公变	58.73	36.71	200.00	63.61	32.78
2853	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线清河二队下3号公变	160.00	100.00	200.00	41.24	19.09
2854	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线沙枣湾三队南公变	0.67	0.84	100.00	36.69	8.37
2855	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线七墩三队1号公变	36.75	45.93	100.00	32.23	17.63
2856	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场东4号公变	320.00	100.00	400.00	171.20	74.48
2857	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场东2号公变	320.00	100.00	400.00	96.80	57.77
2858	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线黑梁羊场南公变	48.71	60.89	100.00	13.33	5.95
2859	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线马莲梁四队南公变	123.55	77.22	200.00	14.86	8.20
2860	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线西街1号公变	124.68	24.74	630.00	264.12	174.18
2861	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线园区东五场公变	40.18	25.11	200.00	74.66	39.23
2862	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线马莲梁一队3号公变	60.29	37.68	200.00	69.11	36.89
2863	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线锅底坑三队上公变	85.56	53.47	200.00	55.25	32.55
2864	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线东河道班2号公变	16.05	20.07	100.00	42.17	20.30
2865	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线北滩六队公变	25.13	31.42	100.00	37.74	22.32
2866	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线沙沟三队2号公变	2.39	2.98	100.00	34.99	19.94

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2867	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线马莲梁四队北公变	24.93	15.58	200.00	59.62	35.44
2868	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线北街4号公变	0.36	0.11	400.00	341.44	137.68
2869	中宁县	大战场供电所_运检班	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线西沙窝一队东1号公变	160.00	100.00	200.00	12.15	5.62
2870	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线红宝三队上公变	0.50	0.62	100.00	22.01	12.27
2871	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线西沙梁一队下公变	107.11	66.94	200.00	40.83	26.33
2872	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线东河三队下公变	320.00	100.00	400.00	42.11	25.05
2873	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线服务区南公变	155.35	30.82	630.00	143.34	17.48
2874	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线固彭村南公变	160.00	100.00	200.00	46.97	25.04
2875	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线白岗小学1号公变	36.87	9.22	500.00	350.44	115.68
2876	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线东河一队南公变	40.48	25.30	200.00	115.21	34.67
2877	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线红宝六队1号公变	160.00	100.00	200.00	46.74	23.05
2878	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线园区东六场2号公变	115.34	72.09	200.00	27.63	8.77
2879	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线南街公变	132.25	52.48	315.00	81.09	43.72
2880	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线园区东七场2号公变	98.90	61.81	200.00	50.06	28.15
2881	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线黑梁村西2号公变	81.23	50.77	200.00	42.74	27.89

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2882	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线清河二队上公变	111.66	69.79	200.00	50.88	27.90
2883	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线五窑一队公变	286.55	89.55	400.00	17.72	7.97
2884	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线北滩五队下公变	87.58	54.74	200.00	73.01	45.87
2885	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线北滩五队上公变	320.00	100.00	400.00	49.34	29.92
2886	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变523丹青线园区东七场4号公变	162.42	50.76	400.00	54.77	25.23
2887	中宁县	大战场供电所_运检班	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线西沙窝四五队北公变	0.16	0.20	100.00	28.41	10.14
2888	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线黑梁羊场安民公变	320.00	100.00	400.00	60.41	10.74
2889	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线清河五队2号公变	160.00	100.00	200.00	30.52	19.91
2890	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线马梁四队1号公变	0.03	0.04	100.00	29.75	12.03
2891	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线东河道班公变	77.96	97.45	100.00	0.03	0.03
2892	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线白岗四队2号公变	173.25	54.14	400.00	114.88	51.72
2893	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变523丹青线大青山枸杞基地6号公变	287.39	89.81	400.00	0.00	0.00
2894	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线白岗牛市场1号公变	44.67	8.86	630.00	251.76	191.89
2895	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线西沙梁小学公变	504.00	100.00	630.00	141.56	64.24
2896	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线西沙梁三队上2号公变	320.00	100.00	400.00	38.15	19.28
2897	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线西沙梁三队上公变	279.85	87.45	400.00	50.18	18.56

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2898	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线白岗五队1号公变	236.48	73.90	400.00	69.65	37.97
2899	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线白岗牛市场2号公变	320.00	100.00	400.00	170.09	101.48
2900	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线沙沟二队4号公变	26.72	33.40	100.00	27.48	15.48
2901	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线兴业一队2号公变	320.00	100.00	400.00	13.32	5.08
2902	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线沙枣湾三队南2号公变	320.00	100.00	400.00	83.77	31.57
2903	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线马莲梁一队2号公变	88.21	55.13	200.00	62.73	27.13
2904	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线唐圈四队下公变	29.07	36.34	100.00	30.64	17.22
2905	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线五窑三队上公变	65.69	41.06	200.00	42.77	25.10
2906	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线东河五队中公变	102.79	80.30	160.00	16.74	8.68
2907	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线锅底坑三队下2号公变	320.00	100.00	400.00	11.42	5.99
2908	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线马梁二队2号公变	204.73	63.98	400.00	99.62	55.16
2909	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场新田3号公变	20.40	25.50	100.00	18.11	4.53
2910	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场东1号公变	48.49	60.61	100.00	17.88	9.11
2911	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线北街3号公变	135.96	84.98	200.00	15.64	7.82
2912	中宁县	大战场供电所_运检班	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线西沙窝一队西公变	88.41	55.26	200.00	51.54	23.29
2913	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线兴业一队1号公变	40.02	50.02	100.00	17.97	10.27

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2914	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线黑梁村东2号公变	135.43	84.64	200.00	14.91	6.86
2915	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线彭建小学公变	503.62	99.92	630.00	0.00	0.00
2916	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变523丹青线乱壕沟1号公变	213.98	66.87	400.00	19.24	2.96
2917	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线白岗三队2号公变	160.00	100.00	200.00	53.36	35.38
2918	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线红宝三队3号公变	22.52	28.15	100.00	29.03	14.84
2919	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线沙枣湾一队下公变	266.45	83.27	400.00	21.92	8.94
2920	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线沙沟二队2号公变	43.27	27.04	200.00	64.94	39.97
2921	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线兴业一队3号公变	21.44	26.80	100.00	27.89	16.50
2922	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线锅底坑一队下公变	320.00	100.00	400.00	63.16	26.86
2923	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线园区东二场2号公变	320.00	100.00	400.00	39.00	24.14
2924	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线居民点公变	90.83	28.39	400.00	161.70	113.67
2925	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线居民点2号公变	138.64	43.33	400.00	190.48	110.52
2926	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线兴盛路1号公变	322.10	63.91	630.00	70.94	39.41
2927	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线市场3号公变	261.82	51.95	630.00	171.88	93.45
2928	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线东河三队南公变	6.61	4.13	200.00	70.03	36.75
2929	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线西沙梁一队北公变	111.81	69.88	200.00	30.71	17.01

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2930	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线红宝一队下公变	51.51	32.19	200.00	71.72	46.76
2931	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线兴业十队3号公变	250.66	78.33	400.00	0.00	0.00
2932	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线清河二队下2号公变	160.00	100.00	200.00	22.58	11.14
2933	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线北街2号公变	160.00	100.00	200.00	26.28	15.79
2934	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线马莲梁一队1号公变	0.62	0.49	160.00	55.88	29.93
2935	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战II线北滩小学公变	198.78	39.44	630.00	234.94	101.72
2936	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场东3号公变	160.00	100.00	200.00	22.60	9.04
2937	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线黑梁羊场西2号公变	101.21	63.25	200.00	36.97	19.01
2938	中宁县	大战场供电所_运检班	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线西沙窝二三队上公变	320.00	100.00	400.00	26.81	14.00
2939	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变523丹青线大青山亚军公变	3.88	4.84	100.00	16.89	1.77
2940	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线唐圈一队中公变	8.92	11.15	100.00	41.95	22.99
2941	中宁县	大战场供电所_运检班	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线西沙窝一队南公变	252.00	100.00	315.00	108.42	27.37
2942	中宁县	大战场供电所_运检班	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线西沙窝一队东3号公变	310.35	96.98	400.00	0.00	0.00
2943	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线黑梁村中1号公变	85.44	53.40	200.00	35.96	19.56
2944	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线西沙梁一队上公变	320.00	100.00	400.00	61.69	35.33

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2945	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线北滩三队下公变	320.00	100.00	400.00	46.91	26.48
2946	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变517瀛战Ⅰ线清河电厂梁南公变	160.00	100.00	200.00	55.31	29.77
2947	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线唐圈一队下公变	93.48	58.43	200.00	18.60	8.37
2948	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线马莲梁小学南公变	108.40	67.75	200.00	46.42	23.62
2949	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线东盛移民2号公变	320.00	100.00	400.00	49.14	23.54
2950	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线彭建一队1号公变	279.54	87.36	400.00	46.01	24.50
2951	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线园区羊场公变	12.61	15.76	100.00	62.46	27.83
2952	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线北滩一队下公变	88.06	44.03	250.00	56.17	31.13
2953	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场老场3号公变	54.51	17.03	400.00	127.81	34.37
2954	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线白岗二队2号公变	155.05	48.45	400.00	93.85	42.68
2955	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线黑梁村西1号公变	92.34	57.71	200.00	56.54	16.11
2956	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线沙枣湾一队北2号公变	320.00	100.00	400.00	22.06	9.20
2957	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线东盛移民1号公变	7.49	9.37	100.00	18.58	8.32
2958	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线黑梁羊场西3号公变	97.25	60.78	200.00	43.93	20.85
2959	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线兴业十队2号公变	93.92	29.35	400.00	164.87	91.55
2960	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线元丰三队1号公变	88.19	55.12	200.00	34.84	23.05

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2961	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变523丹青线大青山枸杞基地5号公变	89.69	56.06	200.00	14.81	7.03
2962	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线七墩二队1号公变	171.77	53.68	400.00	43.63	27.58
2963	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线马莲梁四队西公变	24.57	30.71	100.00	44.55	25.24
2964	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变517瀛战Ⅰ线清河养殖场公变	204.10	63.78	400.00	109.92	63.12
2965	中宁县	大战场供电所_运检班	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线西沙窝一队西2号公变	101.21	63.26	200.00	31.97	13.18
2966	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变523丹青线园区东七场3号公变	126.46	39.52	400.00	32.90	4.35
2967	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线园区西一场公变	173.23	54.13	400.00	125.23	68.18
2968	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线中心幼儿园公变	177.26	27.70	800.00	398.14	179.10
2969	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线马梁五队2号公变	160.00	100.00	200.00	40.89	24.63
2970	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线马莲梁一队4号公变	62.10	38.81	200.00	79.66	38.49
2971	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线马梁二队1号公变	46.58	58.23	100.00	26.16	12.56
2972	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线东河六队公变	28.53	71.33	50.00	8.09	3.28
2973	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线马梁五队1号公变	160.00	100.00	200.00	44.49	26.75
2974	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线白岗二队5号公变	76.16	47.60	200.00	68.50	13.78
2975	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线沙枣湾三队北2号公变	104.88	65.55	200.00	30.92	17.93

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2976	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线东街2号公变	125.85	39.33	400.00	175.43	99.33
2977	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线建材市场公变	214.47	42.55	630.00	267.42	163.35
2978	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线大战场一队下公变	320.00	100.00	400.00	36.84	23.10
2979	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变523丹青线大青山志贵公变	3.47	4.34	100.00	2.51	0.52
2980	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线沙枣湾三队北1号公变	102.48	64.05	200.00	43.30	21.94
2981	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线唐圈三队下公变	106.19	66.37	200.00	43.63	26.04
2982	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线清河五队公变	71.60	44.75	200.00	19.80	12.48
2983	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线马梁二队3号公变	61.30	38.31	200.00	111.31	35.74
2984	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线东河一队下公变	276.77	86.49	400.00	26.00	17.23
2985	中宁县	大战场供电所_运检班	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线西沙窝汪园子公变	4.78	3.73	160.00	39.72	20.58
2986	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线白岗二队6号公变	23.23	7.26	400.00	203.53	122.01
2987	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线西沙梁四队中公变	139.94	87.46	200.00	23.28	9.14
2988	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变517瀛战Ⅰ线清河电厂梁北公变	1.41	1.76	100.00	38.65	10.95
2989	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线唐圈三队中公变	160.00	100.00	200.00	67.18	43.31
2990	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线园区西三场公变	54.18	21.50	315.00	133.88	95.55

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2991	中宁县	大战场供电所_运检班	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线西沙窝一队北2号公变	122.32	76.45	200.00	19.79	11.25
2992	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线大战场三队公变	34.95	43.69	100.00	35.12	18.02
2993	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场西1号公变	58.50	36.56	200.00	68.93	44.87
2994	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线兴业十三队南公变	24.62	30.78	100.00	53.38	29.42
2995	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线五窑一队下公变	19.32	24.15	100.00	23.46	11.61
2996	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线唐圈四队上公变	113.32	70.82	200.00	39.49	21.35
2997	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线大战场六队2号公变	31.69	12.57	315.00	96.27	19.93
2998	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变517瀛战Ⅰ线红宝七队西公变	46.13	57.66	100.00	19.37	10.20
2999	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线唐圈三队上公变	296.54	92.67	400.00	31.81	15.28
3000	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线唐圈一队上公变	160.00	100.00	200.00	61.23	30.50
3001	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线兴业一队5号公变	46.96	29.35	200.00	51.07	16.76
3002	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线黑梁羊场东2号公变	13.80	17.25	100.00	53.38	27.15
3003	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线白岗二队3号公变	119.45	37.33	400.00	152.46	94.81
3004	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线兴业一队2号北公变	320.00	100.00	400.00	23.26	9.89
3005	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线沙沟二队1号公变	90.93	56.83	200.00	53.73	32.34

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3006	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线彭建四队1号公变	113.21	56.60	250.00	80.88	42.27
3007	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变517瀛战Ⅰ线清河电厂梁北2号公变	158.92	49.66	400.00	47.24	30.78
3008	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线红宝六队4号公变	15.53	19.42	100.00	40.09	14.16
3009	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线七墩三队2号公变	45.61	28.51	200.00	69.30	23.17
3010	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线东盛一队1号公变	45.07	56.34	100.00	14.00	5.52
3011	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线黑梁村东1号公变	81.13	50.71	200.00	53.56	19.35
3012	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线兴业一队4号公变	76.70	47.93	200.00	50.71	29.06
3013	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场七支1号公变	69.78	43.61	200.00	55.58	38.86
3014	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线东街1号公变	15.47	4.84	400.00	177.19	89.80
3015	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线兴盛路2号公变	483.89	96.01	630.00	46.28	21.50
3016	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线大战场五队公变	8.46	10.57	100.00	34.90	16.64
3017	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线市场4号公变	298.72	59.27	630.00	120.56	83.82
3018	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线北滩三队上公变	71.01	44.38	200.00	71.54	37.40
3019	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场西2号公变	45.65	57.07	100.00	21.06	10.53
3020	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线红宝三队4号公变	28.91	36.14	100.00	31.97	17.96
3021	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线马梁二队4号公变	73.02	45.64	200.00	58.93	40.56

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3022	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场石黄沟1号公变	43.97	54.96	100.00	32.14	17.15
3023	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线西沙梁四队上公变	160.00	100.00	200.00	38.10	22.02
3024	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线唐圈三队上2号公变	211.87	66.21	400.00	66.97	43.88
3025	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线五窑三队下公变	248.29	77.59	400.00	57.38	28.51
3026	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线唐圈四队中公变	300.07	93.77	400.00	26.89	10.14
3027	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线红宝三队下公变	77.23	48.27	200.00	63.49	14.16
3028	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线大战场一队上公变	320.00	100.00	400.00	117.35	60.28
3029	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线锅底坑一队上公变	265.77	83.05	400.00	43.51	21.40
3030	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线红宝六队下公变	127.61	79.76	200.00	23.91	12.32
3031	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线固彭村北公变	5.45	3.41	200.00	34.54	19.94
3032	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线白岗四队4号公变	320.00	100.00	400.00	57.07	30.53
3033	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线马莲梁小学北公变	36.37	45.47	100.00	21.01	9.02
3034	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线红宝六队上公变	34.21	42.77	100.00	19.67	10.56
3035	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变517瀛战Ⅰ线清河电厂梁东公变	160.00	100.00	200.00	27.83	8.46
3036	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线白岗四队3号公变	320.00	100.00	400.00	61.21	39.39
3037	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线园区西七场2号公变	320.00	100.00	400.00	101.11	62.04

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3038	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线服务区北公变	0.99	0.20	630.00	200.78	25.95
3039	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线育才东街2号公变	224.59	44.56	630.00	246.00	133.96
3040	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线清河一队公变	320.00	100.00	400.00	33.53	18.42
3041	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线白岗小学2号公变	48.52	12.13	500.00	341.93	104.50
3042	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线羊市场2号公变	215.51	67.35	400.00	61.56	30.60
3043	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线西街5号公变	320.00	100.00	400.00	104.64	30.91
3044	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线兴业二队3号公变	73.51	45.94	200.00	47.43	12.71
3045	中宁县	大战场供电所_运检班	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线西沙窝四五队下公变	85.47	53.42	200.00	60.17	30.78
3046	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线园区西十场公变	320.00	100.00	400.00	37.28	20.68
3047	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线马梁四队4号公变	320.00	100.00	400.00	43.57	24.72
3048	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线彭建二队1号公变	182.40	57.00	400.00	93.83	61.92
3049	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线马梁四队2号公变	18.56	23.20	100.00	21.39	10.02
3050	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线七墩三队3号公变	11.02	13.78	100.00	28.08	13.72
3051	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线白岗五队2号公变	135.98	42.49	400.00	87.18	53.93
3052	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线市场5号公变	369.83	73.38	630.00	129.94	83.74
3053	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线兴业二队2号公变	9.84	6.15	200.00	84.96	33.51

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3054	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线马梁四队3号公变	320.00	100.00	400.00	26.02	9.98
3055	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线清河三队上公变	74.06	46.29	200.00	68.10	40.65
3056	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线东河五队上2号公变	160.00	100.00	200.00	12.42	6.23
3057	中宁县	大战场供电所_运检班	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线西沙窝四五队南公变	264.43	82.63	400.00	111.73	62.72
3058	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线东河四队下公变	97.93	76.51	160.00	13.54	6.67
3059	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变517瀛战Ⅰ线红宝七队公变	279.79	87.43	400.00	22.01	12.63
3060	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线白岗二队1号公变	269.63	84.26	400.00	47.72	22.63
3061	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线马莲梁一队6号公变	29.23	36.54	100.00	17.48	7.82
3062	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线园区东五场2号公变	74.95	46.84	200.00	77.14	49.74
3063	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线东街4号公变	504.00	100.00	630.00	91.84	56.60
3064	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线清河三队下公变	97.02	60.64	200.00	32.75	17.39
3065	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线马莲梁四队中公变	70.70	44.19	200.00	69.87	38.82
3066	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线大青山枸杞基地3号公变	244.06	76.27	400.00	3.37	0.15
3067	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线东河五队下公变	32.41	40.51	100.00	38.45	22.68
3068	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线市场1号公变	241.61	47.94	630.00	249.36	162.31
3069	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线锅底坑三队下公变	160.00	100.00	200.00	50.94	33.47

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3070	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场老场1号公变	9.54	11.93	100.00	29.13	7.30
3071	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线白岗二队4号公变	81.49	25.47	400.00	87.67	39.54
3072	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线兴业一队2号南公变	160.00	100.00	200.00	33.23	18.16
3073	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线马莲梁一队5号公变	21.97	27.46	100.00	33.21	17.79
3074	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线大战场三队南公变	113.01	70.63	200.00	48.67	27.53
3075	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线黑梁羊场东1号公变	272.49	85.15	400.00	46.85	26.21
3076	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线大战场一队上2号公变	160.00	100.00	200.00	19.79	11.35
3077	中宁县	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线南街2号公变	48.97	15.30	400.00	145.82	77.28
3078	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线兴业二队1号公变	17.78	22.22	100.00	35.19	19.79
3079	中宁县	大战场供电所_运检班	瀛海变517瀛战Ⅰ线清河六队公变	106.55	66.59	200.00	52.70	27.21
3080	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线园区西九场公变	101.93	63.71	200.00	22.62	11.11
3081	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场六支2号公变	32.27	40.34	100.00	28.89	15.17
3082	中宁县	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线彭建五队2号公变	11.47	14.34	100.00	31.88	16.40
3083	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线红梧山一村1号公变	108.69	67.93	200.00	32.41	17.14
3084	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线刘桥一二队公变	185.33	57.91	400.00	30.01	20.80
3085	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线南湾移民3号公变	9.52	11.90	100.00	21.59	6.50

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3086	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线沙滩搬迁队公变	12.44	7.78	200.00	7.46	4.02
3087	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线红梧山一村9号公变	145.98	91.24	200.00	2.75	1.15
3088	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线吴桥一队公变	32.05	40.06	100.00	38.32	17.70
3089	中宁县	恩和供电所_运检班	红梧山磨盘山4号公变	63.34	79.18	100.00	4.30	1.22
3090	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线恩和九队公变	60.85	76.06	100.00	14.88	7.20
3091	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线吴桥小康村公变	7.80	9.75	100.00	26.35	10.93
3092	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线恩和长寿寺公变	86.30	67.42	160.00	16.52	9.38
3093	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线南湾三队公变	15.46	9.66	200.00	60.82	28.21
3094	中宁县	恩和供电所_运检班	红梧山磨盘山2号公变	52.78	65.98	100.00	3.82	0.85
3095	中宁县	恩和供电所_运检班	510恩和变吴恩线朱台八队 公变	37.00	46.25	100.00	22.38	12.75
3096	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线朱台景观林带2号公变	49.85	62.31	100.00	2.23	0.28
3097	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线华寺2队2号公变	195.90	61.22	400.00	12.97	5.35
3098	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线华寺二队3号公变	88.72	55.45	200.00	0.05	0.00
3099	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线朱台七队公变	112.74	70.46	200.00	25.43	15.51
3100	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线喊叫水移民村2号公变	92.22	57.64	200.00	62.47	28.87
3101	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子海原移民8号公变	11.80	14.75	100.00	0.03	0.03
3102	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线恩和长寿寺2号公变	154.16	48.18	400.00	52.10	21.40

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3103	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线华寺七队公变	11.96	14.95	100.00	5.11	1.34
3104	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线朱台景观林带公变	2.30	2.87	100.00	0.94	0.36
3105	中宁县	恩和供电所_运检班	510恩和变 吴恩线秦庄三队公变	0.59	0.74	100.00	79.11	15.48
3106	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子海原移民7号公变	33.41	41.77	100.00	0.16	0.14
3107	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线华寺村抽水公变	1.42	1.77	100.00	0.09	0.08
3108	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线南湾四五队公变	42.80	33.44	160.00	30.29	16.19
3109	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线吴桥三队公变	103.80	64.87	200.00	29.21	17.83
3110	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线朱台一二队公变	56.28	35.18	200.00	34.59	16.90
3111	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线红梧山二村2号公变	105.46	82.39	160.00	12.90	7.35
3112	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线双井子14号公变	113.64	71.03	200.00	38.42	6.36
3113	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线长寿寺3号公变	61.80	38.62	200.00	68.16	15.50
3114	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线大战场移民2号公变	160.00	100.00	200.00	78.68	34.01
3115	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线上庄二队公变	221.51	69.22	400.00	52.85	29.60
3116	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线南湾移民2号公变	128.00	100.00	160.00	12.12	5.87
3117	中宁县	恩和供电所_运检班	红梧山幸福一村五号公变	46.33	57.91	100.00	19.53	7.09
3118	中宁县	恩和供电所_运检班	红梧山一村7号公变	99.61	62.25	200.00	41.41	24.51

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3119	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变522恩和线红梧山养殖园区公变	59.27	74.09	100.00	39.98	21.02
3120	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线恩和二队公变	65.34	40.84	200.00	38.87	25.79
3121	中宁县	恩和供电所_运检班	磨盘山枸杞基地2号公变	14.98	37.44	50.00	0.05	0.05
3122	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线红梧山二村五号公变	99.58	62.24	200.00	62.59	29.58
3123	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线朱台九队公变	2.41	3.01	100.00	37.94	13.13
3124	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子海原移民4号公变	46.56	58.20	100.00	19.59	9.47
3125	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子9号公变	46.34	57.93	100.00	34.00	17.33
3126	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子海原移民5号公变	35.94	44.93	100.00	35.53	15.79
3127	中宁县	恩和供电所_运检班	510恩和变吴恩线南湾六队公变	58.09	72.61	100.00	13.19	7.55
3128	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线朱台十一队2号公变	115.98	72.48	200.00	4.79	1.69
3129	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线刘庄村一队公变	292.65	91.45	400.00	16.64	9.52
3130	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子移民4号公变	61.66	38.54	200.00	35.66	20.13
3131	中宁县	恩和供电所_运检班	沙滩搬迁队2号公变	0.11	0.07	200.00	42.71	29.31
3132	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线朱台11队配变	9.67	24.17	50.00	8.59	3.10
3133	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线沙滩五队公变	235.16	73.49	400.00	78.58	17.17
3134	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线华寺五八队公变	112.16	70.10	200.00	16.12	8.13

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3135	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线双井子8号公变	53.63	67.04	100.00	13.02	4.69
3136	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线朱台十队公变	46.81	29.26	200.00	42.37	21.98
3137	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子10号公变	46.37	57.96	100.00	9.33	4.35
3138	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线新堡移民村2号公变	158.02	98.76	200.00	0.00	0.00
3139	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线黄花菜种植基地2号公变	33.88	42.35	100.00	4.07	0.37
3140	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线南湾移民1号公变	36.10	45.12	100.00	15.33	5.98
3141	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线恩和一队养殖场公变	19.24	12.03	200.00	2.95	0.24
3142	中宁县	恩和供电所_运检班	纺织园区1号公变	421.64	65.88	800.00	152.54	42.08
3143	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线秦庄八队公变	280.94	87.79	400.00	35.93	18.95
3144	中宁县	恩和供电所_运检班	双井子6号公变	52.80	66.00	100.00	37.63	18.36
3145	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线沙滩二队公变	59.79	37.37	200.00	32.03	18.21
3146	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线双井子16号公变	106.31	66.44	200.00	0.00	0.00
3147	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线恩和东街配变	401.91	79.74	630.00	134.02	70.54
3148	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线南湾村六七队公变	21.16	52.90	50.00	15.74	6.99
3149	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线秦庄一队公变	50.32	31.45	200.00	28.94	18.10
3150	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线万亩枸杞园公变	0.70	0.88	100.00	18.48	8.54
3151	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线红梧山市场配变	374.30	74.26	630.00	60.86	23.22

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3152	中宁县	恩和供电所_运检班	双井子海原移民9号公变	42.13	52.66	100.00	14.95	4.81
3153	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线喊叫水移民村公变	76.80	48.00	200.00	50.72	23.67
3154	中宁县	恩和供电所_运检班	纺织园区3号公变	34.98	6.94	630.00	276.10	177.25
3155	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线刘桥养殖园区公变	127.53	50.61	315.00	63.37	21.38
3156	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线朱台果园公变	60.95	76.19	100.00	0.00	0.00
3157	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线红梧山二村1号公变	86.66	67.71	160.00	44.77	25.94
3158	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子海原移民2号公变	108.30	67.69	200.00	33.19	17.10
3159	中宁县	恩和供电所_运检班	磨盘山抽水公变	1.30	1.62	100.00	0.07	0.07
3160	中宁县	恩和供电所_运检班	510恩和变吴恩线沙滩搬迁队3号公变	64.76	40.47	200.00	5.16	3.13
3161	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线新堡移民村公变	36.99	46.24	100.00	88.04	3.13
3162	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线万亩枸杞园2号公变	286.01	89.38	400.00	20.27	5.77
3163	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线彭阳移民公变	48.20	60.25	100.00	2.08	0.10
3164	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井移民1号公变	67.88	42.42	200.00	72.74	41.58
3165	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线喊叫水移民村1号公变	121.36	75.85	200.00	32.37	13.96
3166	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线恩和新居公变	168.31	66.79	315.00	76.45	33.89
3167	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线秦庄抽水1号公变	49.93	62.41	100.00	0.00	0.00
3168	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线朱台提水公变	43.55	54.43	100.00	7.35	1.65

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3169	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线朱台种植基地公变	65.73	41.08	200.00	19.49	2.82
3170	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线红梧山枸杞基地2号公变	35.79	89.48	50.00	0.13	0.12
3171	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线恩和幼儿园公变	203.21	63.50	400.00	104.90	61.75
3172	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子海原移民6号公变	5.62	7.02	100.00	33.92	16.40
3173	中宁县	恩和供电所_运检班	三营移民公变	20.28	25.34	100.00	22.26	2.04
3174	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线海原移民13号公变	160.00	100.00	200.00	21.02	6.23
3175	中宁县	恩和供电所_运检班	红梧山幸福村小学	19.75	24.68	100.00	41.48	7.50
3176	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线刘桥八队公变	20.94	26.17	100.00	4.87	1.78
3177	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线南湾移民养殖场公变	61.56	76.95	100.00	3.35	0.27
3178	中宁县	恩和供电所_运检班	上庄村十队公变	128.57	80.35	200.00	11.47	3.91
3179	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线红梧山养殖场公变	10.48	13.09	100.00	40.00	9.02
3180	中宁县	恩和供电所_运检班	红梧山二村3号公变	74.79	37.39	250.00	11.35	3.64
3181	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线双井子12号公变	137.61	86.01	200.00	1.25	0.54
3182	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线上庄七队公变	122.86	76.79	200.00	18.58	9.22
3183	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线华寺九-十-十三队公变	126.70	79.19	200.00	15.31	8.75
3184	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线秦庄十队公变	120.82	75.51	200.00	20.49	10.50
3185	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线双井子黄花种植基地公变	0.10	0.12	100.00	0.12	0.06
3186	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线华寺养殖园区公变	32.28	40.35	100.00	11.65	0.40

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3187	中宁县	恩和供电所_运检班	红梧山磨盘山1号公变	23.12	28.90	100.00	4.34	0.18
3188	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线海原移民12号公变	30.56	38.20	100.00	24.43	10.23
3189	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线红梧山一村4号公变	90.78	56.74	200.00	35.65	20.33
3190	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线恩和四队公变	31.38	39.23	100.00	13.61	6.00
3191	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线恩和街公变	145.19	57.61	315.00	76.15	36.05
3192	中宁县	恩和供电所_运检班	510恩和变吴恩线刘庄五队公变	36.94	46.17	100.00	18.58	10.06
3193	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线双井子11号公变	7.98	4.99	200.00	9.65	0.73
3194	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线红梧山一村2号公变	136.33	85.21	200.00	15.13	9.05
3195	中宁县	恩和供电所_运检班	双井子7号公变	40.94	51.17	100.00	20.82	11.49
3196	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线沙滩四队公变	5.48	6.85	100.00	28.25	12.11
3197	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线吴桥四五队公变	255.86	79.96	400.00	32.21	19.41
3198	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线红梧山一村8号公变	67.31	84.14	100.00	0.08	0.05
3199	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线双井沟公变	31.34	19.59	200.00	51.14	21.27
3200	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线永寿寺公变	5.26	6.58	100.00	7.88	3.33
3201	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和供电所配变	374.93	74.39	630.00	151.90	62.41
3202	中宁县	恩和供电所_运检班	510恩和变吴恩线吴桥二队公变	48.02	60.03	100.00	24.47	13.43
3203	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线秦庄山下一二队公变	5.63	7.04	100.00	30.74	2.92
3204	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线恩和搬迁队1号公变	26.11	32.64	100.00	13.41	7.13

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3205	中宁县	恩和供电所_运检班	红梧山幸福一村6号公变	104.89	65.56	200.00	28.54	15.61
3206	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线朱台养殖园区公变	44.67	27.92	200.00	17.85	8.84
3207	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线南湾村二队公变	51.39	64.24	100.00	22.69	13.64
3208	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线刘桥四六队公变	85.39	53.37	200.00	41.06	21.69
3209	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线刘桥三九队公变	55.32	43.22	160.00	30.95	17.13
3210	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线华寺三四队公变	105.57	65.98	200.00	26.19	12.63
3211	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线红梧山一村3号公变	115.71	72.32	200.00	34.64	13.73
3212	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线双井移民2号公变	13.69	17.11	100.00	38.28	19.01
3213	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和一队养殖场2号公变	12.54	19.59	80.00	1.81	1.07
3214	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线秦庄牛场公变	40.32	50.40	100.00	16.87	8.80
3215	中宁县	恩和供电所_运检班	纺织园区2号公变	107.15	21.26	630.00	207.12	107.07
3216	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线磨盘山7号公变	160.00	100.00	200.00	22.23	2.86
3217	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线华寺种植基地公变	58.39	36.50	200.00	0.06	0.06
3218	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线刘庄村四队公变	72.44	56.59	160.00	22.37	11.88
3219	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线海原移民11号公变	52.30	65.38	100.00	21.94	8.62
3220	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线双井子15号公变	126.38	78.99	200.00	0.00	0.00

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3221	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线恩和村经济合作社公变	160.00	100.00	200.00	1.00	0.11
3222	中宁县	恩和供电所_运检班	510恩和变吴恩线刘庄二队公变	131.79	82.37	200.00	13.28	5.30
3223	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线大战场移民村公变	62.00	38.75	200.00	46.30	20.29
3224	中宁县	恩和供电所_运检班	红梧山磨盘山5号公变	0.63	0.79	100.00	1.60	0.17
3225	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线沙滩创业园区公变	195.34	61.04	400.00	75.40	38.80
3226	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线双井子13号公变	80.00	100.00	100.00	23.37	13.36
3227	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线华寺六队公变	295.68	92.40	400.00	31.03	15.91
3228	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子移民3号公变	130.70	81.69	200.00	25.55	12.90
3229	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线吴桥一二队公变	21.60	27.00	100.00	12.76	7.48
3230	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线上庄九队公变	243.82	76.20	400.00	44.38	20.36
3231	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线上庄五队公变	275.36	86.05	400.00	41.18	25.37
3232	中宁县	恩和供电所_运检班	510恩和变吴恩线南湾二队1号公变	72.48	45.30	200.00	18.96	11.56
3233	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线刘庄三队公变	320.00	100.00	400.00	31.45	17.72
3234	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线恩和十队公变	48.21	60.26	100.00	0.05	0.05
3235	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线华寺十队公变	21.77	27.21	100.00	1.86	0.36
3236	中宁县	恩和供电所_运检班	红梧山磨盘山6号公变	82.12	25.66	400.00	0.11	0.06
3237	中宁县	恩和供电所_运检班	红梧山磨盘山3号公变	64.73	80.92	100.00	0.12	0.06

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3238	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线上庄二三四队公变	103.37	64.60	200.00	19.55	11.34
3239	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线双井子5号公变	10.67	13.34	100.00	21.29	9.00
3240	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线恩和八队公变	45.89	57.36	100.00	27.44	14.39
3241	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线告示台公变	62.80	78.50	100.00	0.00	0.00
3242	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线恩和小学公变	261.46	65.36	500.00	103.54	28.38
3243	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线朱台四队公变	29.62	37.02	100.00	33.55	14.55
3244	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线秦庄四队公变	139.36	87.10	200.00	17.53	6.81
3245	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线大战场移民3号公变	245.97	76.86	400.00	63.73	39.33
3246	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线朱台三队公变	3.88	4.85	100.00	35.74	19.95
3247	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子海原移民1号公变	160.00	100.00	200.00	51.97	26.76
3248	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线恩和五队公变	125.06	78.16	200.00	33.53	18.50
3249	中宁县	恩和供电所_运检班	510恩和变吴恩线红梧山二村四号公变	112.51	70.32	200.00	43.48	27.45
3250	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线红梧山养殖园区2号公变	158.89	79.45	250.00	2.59	0.23
3251	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线鞑子沟移民配变	65.33	81.66	100.00	3.54	0.25
3252	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线华寺二队1号公变	160.00	100.00	200.00	34.68	17.43
3253	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子海原移民3号公变	51.34	64.17	100.00	16.97	6.86

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3254	中宁县	恩和供电所_运检班	510吴恩线秦庄五队公变	0.83	1.04	100.00	55.35	18.45
3255	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线恩和搬迁队2号公变	62.95	39.35	200.00	17.60	9.51
3256	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线海原移民10号公变	52.68	65.84	100.00	27.06	12.03
3257	中宁县	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线红梧山枸杞基地1号公变	3.56	8.89	50.00	2.15	0.27
3258	中宁县	供电服务二班	中心市场2号公变	0.93	0.18	630.00	398.88	212.06
3259	中宁县	供电服务一班	城北变513县城甲线城关六队公变	4.79	1.50	400.00	148.27	102.70
3260	中宁县	供电服务一班	中瀛御景A区1号间隔配电变压器	1174.40	91.75	1600.00	90.45	46.74
3261	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线贺口子南1号公变	43.37	54.22	100.00	30.82	11.16
3262	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线马庄子3号公变	80.40	50.25	200.00	56.09	31.09
3263	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线喊叫水西2号公变	70.54	44.09	200.00	75.37	38.38
3264	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线河台子拱拜公变	73.16	91.45	100.00	5.07	1.68
3265	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线下庄子5号公变	160.00	100.00	200.00	17.08	6.27
3266	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线石泉南5号公变	320.00	100.00	400.00	40.16	21.26
3267	中宁县	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线马塘7号公变	153.06	47.83	400.00	102.82	57.14
3268	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线沙梁1号公变	46.05	57.56	100.00	6.74	2.50
3269	中宁县	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线马塘2号公变	266.33	83.23	400.00	32.98	21.78

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3270	中宁县	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线马塘1号公变	320.00	100.00	400.00	58.68	32.90
3271	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线周段头6号公变	49.63	38.77	160.00	52.70	15.03
3272	中宁县	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线高岭小学公变	268.32	83.85	400.00	113.03	41.27
3273	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民1号公变	36.65	22.91	200.00	47.74	20.35
3274	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线杨庄子2号公变	10.37	12.96	100.00	12.85	6.74
3275	中宁县	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线马塘13号公变	104.01	65.01	200.00	39.08	15.38
3276	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线朱套子2号公变	320.00	100.00	400.00	30.64	14.09
3277	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线杨庄子小学公变	383.64	76.12	630.00	102.82	49.80
3278	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线北沟沿村4号公变	36.16	45.20	100.00	42.89	15.73
3279	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线石泉村村民委员会2号公变	39.95	99.87	50.00	0.04	0.03
3280	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线上庄子6号公变	240.26	75.08	400.00	60.71	36.53
3281	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线喊叫水上井公变	57.88	72.34	100.00	0.11	0.10
3282	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子公变	135.13	84.46	200.00	3.37	0.97
3283	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线喊叫水东2号公变	87.85	54.91	200.00	55.93	39.71
3284	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线五丰台南3号公变	278.68	87.09	400.00	35.53	19.11

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3285	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线喊叫水乡石泉村村民委员会3号公变	0.38	0.95	50.00	0.04	0.04
3286	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线猴井子公变	25.21	63.02	50.00	3.18	0.05
3287	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线周庄子2号公变	90.65	56.66	200.00	53.35	30.72
3288	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线石泉北3号公变	276.69	86.46	400.00	38.63	20.68
3289	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线石泉南4号公变	45.14	56.42	100.00	18.69	10.25
3290	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线贺口子3号公变	222.32	69.47	400.00	89.12	59.20
3291	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线贺家口子北公变	203.05	63.45	400.00	118.25	72.12
3292	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线田套子2号公变	19.80	49.49	50.00	5.69	1.53
3293	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线下庄子4号公变	160.00	100.00	200.00	59.03	27.59
3294	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线马庄子2号公变	38.22	47.78	100.00	13.66	8.67
3295	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线下庄子1号公变	16.24	10.15	200.00	65.86	36.12
3296	中宁县	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线马塘11号公变	52.95	33.10	200.00	83.35	51.71
3297	中宁县	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线马塘6号公变	36.56	45.70	100.00	28.55	12.03
3298	中宁县	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线高岭6号公变	237.93	74.35	400.00	61.66	29.48
3299	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线五丰台南2号公变	225.25	70.39	400.00	62.29	37.25

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3300	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线喊叫水村村民委员会锁虎台4号公变	11.44	28.60	50.00	3.21	0.32
3301	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线周段头4号公变	320.00	100.00	400.00	37.09	18.95
3302	中宁县	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线马塘9号公变	57.88	72.35	100.00	12.37	3.13
3303	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线沙梁4号公变	288.18	90.06	400.00	18.76	10.08
3304	中宁县	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线马塘10号公变	26.81	33.52	100.00	19.30	8.40
3305	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民17号公变	320.00	100.00	400.00	58.21	18.53
3306	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线北沟沿2号公变	258.42	80.76	400.00	26.66	15.58
3307	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线北沟沿3号公变	278.90	87.15	400.00	27.54	14.99
3308	中宁县	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线南沙窝移民3号公变	320.00	100.00	400.00	66.85	34.46
3309	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线下庄子3号公变	105.29	65.80	200.00	38.31	18.83
3310	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线油坊岭移民公变	160.00	100.00	200.00	20.16	9.65
3311	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线马庄子1号公变	21.22	26.53	100.00	28.11	12.17
3312	中宁县	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线高岭2号公变	252.58	78.93	400.00	35.18	13.68
3313	中宁县	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线马塘3号公变	99.24	62.03	200.00	49.73	25.77
3314	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线洪岗子2号公变	87.35	54.59	200.00	64.22	41.53

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3315	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线五丰台南1号公变	37.87	47.34	100.00	26.94	15.12
3316	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线新建公变	80.00	100.00	100.00	5.53	1.06
3317	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线高岭移民2号公变	279.16	87.24	400.00	60.79	37.16
3318	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线喊叫水东公变	18.39	22.98	100.00	33.00	20.59
3319	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线温滩公变	59.68	74.60	100.00	24.27	14.51
3320	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线上庄子移民2号公变	123.52	77.20	200.00	13.87	4.96
3321	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线下庄子2号公变	252.72	78.97	400.00	60.18	34.82
3322	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线贺口子北2号公变	160.00	100.00	200.00	57.96	29.88
3323	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线石坝水1号公变	44.53	55.66	100.00	24.55	12.41
3324	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线石泉北公变	110.03	68.77	200.00	32.58	15.55
3325	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线喊叫水北台公变	13.16	16.45	100.00	0.04	0.04
3326	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线周段头2号公变	86.35	53.97	200.00	48.67	31.14
3327	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线喊叫水村村民委员会锁虎台1号公变	159.94	99.96	200.00	0.01	0.01
3328	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线周段头3号公变	70.27	43.92	200.00	39.86	22.13
3329	中宁县	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线高岭1号公变	19.35	24.19	100.00	24.58	10.25

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3330	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民7号公变	320.00	100.00	400.00	18.16	9.88
3331	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线高岭移民3号公变	269.99	84.37	400.00	53.70	20.37
3332	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民9号公变	320.00	100.00	400.00	74.35	30.33
3333	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线上庄子4号公变	160.00	100.00	200.00	30.14	14.55
3334	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线喊叫水北公变	30.83	38.54	100.00	33.87	13.55
3335	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线喊叫水村村民委员会锁虎台2号公变	157.06	98.16	200.00	0.05	0.05
3336	中宁县	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线马塘8号公变	293.04	91.57	400.00	24.10	12.31
3337	中宁县	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线高岭4号公变	7.30	9.12	100.00	24.32	6.91
3338	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线五丰台3号公变	33.07	82.69	50.00	2.95	2.67
3339	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线周家沟2号公变	39.37	49.21	100.00	9.81	4.13
3340	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民4号公变	33.23	41.53	100.00	3.79	3.28
3341	中宁县	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线南沙窝移民2号公变	320.00	100.00	400.00	46.45	23.35
3342	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线下庄子小学公变	154.27	48.21	400.00	167.64	72.90
3343	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线高岭移民5号公变	33.79	21.12	200.00	77.03	37.19
3344	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线下庄子移民公变	320.00	100.00	400.00	47.36	30.17

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3345	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民8号公变	320.00	100.00	400.00	23.45	10.85
3346	中宁县	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线高岭5号公变	18.92	23.65	100.00	45.38	25.66
3347	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民2号公变	62.37	38.98	200.00	32.41	13.54
3348	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民6号公变	68.03	42.52	200.00	49.68	25.06
3349	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线油坊岭公变	272.57	85.18	400.00	51.95	24.85
3350	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线沙梁3号公变	26.24	32.80	100.00	38.74	13.48
3351	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线马庄子5号公变	32.50	40.63	100.00	39.03	22.85
3352	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线碱台子公变	38.04	47.55	100.00	17.88	7.75
3353	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线周家沟村3号公变	276.89	86.53	400.00	33.35	17.82
3354	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线喊叫水乡卫生院公变	91.69	57.30	200.00	40.49	23.31
3355	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线洪岗子供水公变	121.72	60.86	250.00	60.40	28.98
3356	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线五丰台西2号公变	53.88	67.35	100.00	15.03	2.94
3357	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线五丰台西公变	28.32	17.70	200.00	40.15	17.93
3358	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民11号公变	320.00	100.00	400.00	71.95	35.38
3359	中宁县	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线南沙窝移民1号公变	200.00	100.00	250.00	41.38	18.13
3360	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线周段头7号公变	19.86	12.42	200.00	78.40	32.88

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3361	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线上庄子2号公变	231.97	72.49	400.00	60.10	34.85
3362	中宁县	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线马塘12号公变	99.58	62.24	200.00	49.61	10.03
3363	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线田套子公变	320.00	100.00	400.00	51.29	33.77
3364	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民14号公变	320.00	100.00	400.00	46.78	23.77
3365	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线石泉北2号公变	120.00	75.00	200.00	25.32	12.30
3366	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线石泉3号水井公变	160.00	100.00	200.00	28.21	11.93
3367	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线石坝水2号公变	255.74	79.92	400.00	46.63	23.67
3368	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线五丰台2号公变	48.44	60.55	100.00	25.12	10.18
3369	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线周段头1号公变	250.87	78.40	400.00	24.61	16.98
3370	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民养殖园区公变	79.81	99.76	100.00	0.04	0.04
3371	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线高岭移民1号公变	257.29	80.40	400.00	74.23	42.89
3372	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线下庄子中心幼儿园公变	195.00	60.94	400.00	69.22	38.71
3373	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线村民委员会锁虎台5号公变	15.87	66.14	30.00	0.04	0.04
3374	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线高岭移民7号公变	131.84	82.40	200.00	14.35	8.47
3375	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线高岭移民6号公变	106.32	66.45	200.00	28.28	15.04

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3376	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线洪岗子大口井公变	83.63	65.34	160.00	9.82	2.74
3377	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线五丰台西3号公变	56.99	71.24	100.00	9.80	4.39
3378	中宁县	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线马塘5号公变	62.52	39.08	200.00	55.30	32.64
3379	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线喊叫水中学1号配变	126.40	19.75	800.00	479.86	99.81
3380	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民13号公变	320.00	100.00	400.00	84.72	46.82
3381	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线周庄子1号公变	89.02	55.64	200.00	66.17	30.72
3382	中宁县	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线马塘4号公变	227.99	71.25	400.00	83.83	50.85
3383	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线石泉南2号公变	45.11	56.38	100.00	22.60	10.29
3384	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线石坝水3号公变	25.37	31.72	100.00	22.09	10.42
3385	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线石泉南1号公变	53.03	66.29	100.00	25.09	13.79
3386	中宁县	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线高岭7号公变	320.00	100.00	400.00	55.19	29.00
3387	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线高岭移民4号公变	50.75	31.72	200.00	41.61	17.67
3388	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线上庄子1号公变	211.05	65.95	400.00	73.63	35.67
3389	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线周家沟1号公变	246.50	77.03	400.00	33.05	15.88
3390	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线上庄子3号公变	13.33	8.33	200.00	85.96	32.10
3391	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线上庄子5号公变	278.57	87.05	400.00	27.13	12.13

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3392	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民3号公变	35.25	22.03	200.00	61.24	34.43
3393	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线杨庄子3号公变	63.69	79.61	100.00	10.50	4.19
3394	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线油坊岭2号公变	44.83	28.02	200.00	58.90	25.01
3395	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线弯路拐子公变	153.14	95.71	200.00	4.38	0.75
3396	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民15号公变	160.00	100.00	200.00	32.30	6.80
3397	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线北沟沿1号公变	265.32	82.91	400.00	32.77	21.40
3398	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线周庄子3号公变	93.72	58.57	200.00	36.65	19.67
3399	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线喊叫水西1号公变	132.47	52.57	315.00	74.10	48.69
3400	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线喊叫水东3号公变	287.32	89.79	400.00	59.35	37.90
3401	中宁县	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线高岭3号公变	160.00	100.00	200.00	63.23	22.90
3402	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民16号公变	160.00	100.00	200.00	39.95	20.59
3403	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线喊叫水西4号公变	65.98	41.24	200.00	55.69	26.08
3404	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线马庄子4号公变	24.24	60.60	50.00	12.22	3.91
3405	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线贺口子南2号公变	49.00	61.25	100.00	17.54	7.44
3406	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线油坊岭移民2号公变	80.00	100.00	100.00	18.82	9.05
3407	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线喊叫水下井公变	18.95	47.36	50.00	0.02	0.02

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3408	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线周段头5号公变	158.98	49.68	400.00	78.16	26.72
3409	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线杨庄子公变	236.53	73.92	400.00	69.97	38.93
3410	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民学校配变	52.39	10.40	630.00	439.12	110.16
3411	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水供电所配变	390.83	77.55	630.00	60.22	30.20
3412	中宁县	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线马塘小学公变	504.00	100.00	630.00	122.60	44.16
3413	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线洪岗子1号公变	160.00	100.00	200.00	36.52	20.47
3414	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民10号公变	320.00	100.00	400.00	38.56	17.65
3415	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线喊叫水西3号公变	3.20	4.00	100.00	14.03	5.81
3416	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线上庄子移民公变	160.00	100.00	200.00	44.74	23.20
3417	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线贺口子南3号公变	16.54	20.68	100.00	21.08	7.42
3418	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民5号公变	147.83	46.20	400.00	37.72	20.12
3419	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线石泉村民委员会4号公变	78.35	97.94	100.00	0.04	0.04
3420	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线朱套子公变	107.62	33.63	400.00	58.45	30.77
3421	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民12号公变	160.00	100.00	200.00	29.75	14.66
3422	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线金庄子公变	133.39	83.37	200.00	20.44	8.93
3423	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线新建2号公变	36.48	45.60	100.00	31.13	17.75

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3424	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线喊叫水中学2号配变	545.25	85.20	800.00	503.68	80.33
3425	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线五丰台1号公变	27.91	69.77	50.00	0.00	0.00
3426	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线周家沟4号公变	290.90	90.91	400.00	21.05	12.21
3427	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线五丰台东公变	93.51	58.45	200.00	42.62	15.53
3428	中宁县	喊叫水供电所_运检班	红岗子新居公变	60.72	75.90	100.00	17.76	9.01
3429	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线石泉南3号公变	278.32	86.98	400.00	46.74	22.13
3430	中宁县	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线沙梁2号公变	271.10	84.72	400.00	14.36	6.01
3431	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线中滩1号公变	320.00	100.00	400.00	46.98	29.17
3432	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营抽水3号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
3433	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙一队公变	132.17	82.60	200.00	20.86	11.00
3434	中宁县	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线永丰二队公变	94.64	59.15	200.00	38.64	20.28
3435	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营九队2号公变	232.50	72.66	400.00	28.34	8.08
3436	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变519鸣柳线鸣沙服务区充电桩箱变	278.54	55.27	630.00	58.08	3.15
3437	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变519鸣柳线鸣沙抽水3号公变	278.69	87.09	400.00	0.20	0.01
3438	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线二道渠四队公变	36.50	45.62	100.00	27.05	11.99
3439	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线二道渠二队公变	292.37	91.36	400.00	24.29	15.62

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3440	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥三队1号公变	14.01	17.51	100.00	25.87	12.18
3441	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥二队公变	117.29	73.30	200.00	27.44	12.62
3442	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙完小箱变	414.04	82.15	630.00	141.28	56.07
3443	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营二队公变	70.15	54.81	160.00	46.02	25.50
3444	中宁县	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩三队抽水公变	230.44	72.01	400.00	0.11	0.09
3445	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线养马十一队养殖基地公变	3.45	14.36	30.00	0.01	0.01
3446	中宁县	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线红滩五队公变	241.54	75.48	400.00	43.63	26.40
3447	中宁县	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线红滩二队养殖小区公变	107.14	66.96	200.00	17.83	10.48
3448	中宁县	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩六队抽水公变	43.18	53.98	100.00	0.41	0.23
3449	中宁县	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩八队1号公变	34.67	86.67	50.00	0.06	0.06
3450	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变519鸣柳线红柳沟抽水7号公变	232.63	72.70	400.00	0.00	0.00
3451	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变519鸣柳线鸣沙抽水4号公变	103.60	64.75	200.00	11.18	0.49
3452	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线枸杞基地3号公变	133.39	83.37	200.00	0.00	0.00
3453	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线小盐池滩抽水1号公变	251.41	78.57	400.00	0.08	0.01
3454	中宁县	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线红滩三队公变	98.53	61.58	200.00	37.70	20.09
3455	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线薛营三队公变	237.61	74.25	400.00	44.64	27.44

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3456	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙四队公变	132.23	82.64	200.00	14.63	8.18
3457	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变519鸣柳线鸣沙抽水2号公变	111.53	69.71	200.00	1.42	0.20
3458	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙六队公变	91.88	57.42	200.00	38.30	20.03
3459	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线养马三队公变	91.09	71.17	160.00	9.84	5.23
3460	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥抽水4号公变	224.08	70.03	400.00	0.00	0.00
3461	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥八队公变	272.54	85.17	400.00	11.57	5.26
3462	中宁县	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线永丰三队公变	62.58	39.11	200.00	18.06	7.89
3463	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线二道渠六队公变	110.26	68.91	200.00	51.89	32.05
3464	中宁县	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩一队公变	36.24	45.29	100.00	38.86	9.95
3465	中宁县	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩七队公变	70.39	43.99	200.00	16.56	7.33
3466	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线薛营五队公变	65.41	40.88	200.00	27.16	14.92
3467	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变519鸣柳线红柳沟抽水1号公变	159.94	99.96	200.00	0.00	0.00
3468	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营七队公变	74.06	57.86	160.00	41.88	25.16
3469	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥九队公变	111.26	69.54	200.00	16.35	5.14
3470	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线长鸣抽水公变	15.52	19.40	100.00	0.08	0.08
3471	中宁县	鸣沙供电所_运检班	曹桥养殖园区公变	124.92	78.08	200.00	0.02	0.02

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3472	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙肉牛养殖公变	123.99	38.75	400.00	0.88	0.22
3473	中宁县	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩五队公变	58.37	36.48	200.00	24.71	11.03
3474	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥大队公变	256.44	80.14	400.00	46.49	29.65
3475	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线养马八队公变	107.16	83.72	160.00	10.44	4.02
3476	中宁县	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩六队公变	104.52	65.33	200.00	19.19	7.54
3477	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营六队公变	28.94	36.18	100.00	17.29	8.90
3478	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营八队公变	140.39	87.74	200.00	20.84	10.55
3479	中宁县	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩二队公变	56.79	35.49	200.00	64.94	13.44
3480	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线薛营养殖园区2号公变	294.65	92.08	400.00	0.00	0.00
3481	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥五队公变	60.36	75.45	100.00	9.95	5.08
3482	中宁县	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线红滩一队公变	73.77	46.11	200.00	32.39	17.51
3483	中宁县	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线红滩四队公变	53.72	67.15	100.00	15.23	7.49
3484	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线养马四队公变	67.26	42.03	200.00	30.76	8.73
3485	中宁县	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线永丰八队公变	53.34	66.68	100.00	4.63	2.37
3486	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线薛营养殖园区3号公变	281.44	87.95	400.00	17.46	6.31
3487	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营四队公变	75.02	46.89	200.00	23.36	11.11

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3488	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线养马大队公变	13.80	10.78	160.00	13.04	6.66
3489	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥抽水3号公变	175.36	54.80	400.00	11.65	2.00
3490	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线二道渠一队公变	124.92	78.07	200.00	4.30	1.35
3491	中宁县	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线永丰一队公变	126.99	79.37	200.00	16.25	8.20
3492	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥抽水站公变	78.09	30.99	315.00	4.76	1.49
3493	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙街3号箱变	234.17	46.46	630.00	271.12	102.72
3494	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变519鸣柳线红柳沟抽水2号公变	229.74	71.79	400.00	3.48	0.34
3495	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营三队公变	88.14	55.09	200.00	21.68	9.45
3496	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线薛营八队公变	88.46	69.11	160.00	30.24	16.46
3497	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线鸣沙薛营沙柱沟养殖园区公变	87.95	54.97	200.00	10.95	1.01
3498	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线下滩1号公变	34.79	43.49	100.00	30.04	15.77
3499	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线薛营养殖园区1号公变	27.66	8.64	400.00	28.79	3.76
3500	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线二道渠八队公变	43.92	34.31	160.00	52.33	34.50
3501	中宁县	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩四队公变	56.69	35.43	200.00	11.17	4.79
3502	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线二道渠养殖园区公变	64.91	81.13	100.00	9.27	3.54
3503	中宁县	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线红滩抽水公变	36.13	22.58	200.00	6.16	1.62

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3504	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥抽水2号公变	159.98	49.99	400.00	12.47	2.34
3505	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙街2号箱变	267.80	53.13	630.00	216.96	154.29
3506	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线薛营养殖园区4号公变	277.86	86.83	400.00	0.00	0.00
3507	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥抽水1号公变	60.75	37.97	200.00	17.73	5.98
3508	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线养马九队公变	200.70	62.72	400.00	70.63	41.48
3509	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线二道渠塞上新居公变	93.70	58.56	200.00	40.43	23.96
3510	中宁县	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩八队公变	103.46	64.66	200.00	16.20	8.15
3511	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营九队公变	22.80	17.81	160.00	21.05	10.34
3512	中宁县	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩三队1号公变	10.76	6.73	200.00	19.11	11.80
3513	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线上滩抽水2号公变	160.00	100.00	200.00	4.63	0.74
3514	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营大队公变	55.48	69.34	100.00	16.00	7.76
3515	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙奶牛养殖小区一号公变	280.67	87.71	400.00	14.04	6.29
3516	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙奶牛养殖小区二号公变	196.71	61.47	400.00	22.32	2.70
3517	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变519鸣柳线红柳沟抽水4号公变	157.58	98.49	200.00	0.64	0.05
3518	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线中滩2号公变	57.67	45.05	160.00	43.88	27.27
3519	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙街1号箱变	367.66	72.95	630.00	108.98	58.94

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3520	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线长鸣三队公变	320.00	100.00	400.00	28.82	15.05
3521	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线薛营六队公变	92.04	71.90	160.00	17.20	7.54
3522	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线养马三队1号公变	130.23	81.39	200.00	14.27	6.86
3523	中宁县	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩七队抽水公变	100.91	63.07	200.00	0.10	0.10
3524	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙二队公变	119.62	74.76	200.00	20.21	10.16
3525	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线二道渠大队公变	62.77	49.04	160.00	44.76	33.21
3526	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线上滩3号公变	60.61	75.76	100.00	13.46	2.46
3527	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线薛营村公变	370.76	73.56	630.00	36.22	22.32
3528	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线上滩1号公变	7.30	5.71	160.00	44.24	24.26
3529	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥十队公变	39.96	24.97	200.00	44.11	18.80
3530	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营抽水2号公变	320.00	100.00	400.00	1.94	0.60
3531	中宁县	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线永丰三队1号公变	90.44	70.66	160.00	21.86	11.62
3532	中宁县	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线永丰七队公变	96.33	60.21	200.00	18.84	10.67
3533	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙街4号公变	176.68	55.21	400.00	76.76	40.00
3534	中宁县	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线永丰五队公变	89.33	55.83	200.00	33.92	17.79
3535	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线菊花台生猪养殖园区公变	256.32	80.10	400.00	19.01	2.35

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3536	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线下滩3号公变	85.49	66.79	160.00	42.37	21.72
3537	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线下滩2号公变	105.22	65.76	200.00	14.41	8.47
3538	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥三队公变	128.00	100.00	160.00	10.75	4.59
3539	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营抽水1号公变	220.04	68.76	400.00	3.37	0.25
3540	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线小盐池滩抽水2号公变	67.12	41.95	200.00	0.00	0.00
3541	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙抽水1号公变	45.86	57.33	100.00	17.10	5.11
3542	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线养马一队公变	106.34	66.46	200.00	28.43	16.80
3543	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线养马五队公变	277.38	86.68	400.00	21.19	7.48
3544	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线二道渠抽水2号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
3545	中宁县	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线永丰六队公变	79.59	49.74	200.00	16.58	10.12
3546	中宁县	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线长鸣抽水1号公变	160.00	100.00	200.00	4.00	0.82
3547	中宁县	宁安供电所_运检班	风塘沟公变	28.82	36.03	100.00	4.39	0.27
3548	中宁县	宁安供电所_运检班	古城变521管道线古城大队抽水公变	100.96	31.55	400.00	62.73	26.72
3549	中宁县	宁安供电所_运检班	517东华线郭庄八九队公变	121.98	48.41	315.00	70.99	35.52
3550	中宁县	宁安供电所_运检班	517东华线白桥村公变	157.77	62.61	315.00	84.39	47.64
3551	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线营盘滩四队公变	160.00	100.00	200.00	74.58	13.93
3552	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线东华村五队公变	320.00	100.00	400.00	67.20	39.22

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3553	中宁县	宁安供电所_运检班	古城变521管道线铁渠村八队公变	17.01	42.53	50.00	10.48	5.63
3554	中宁县	宁安供电所_运检班	城北变525县城乙线鸣雁路2号箱变变压器	97.30	19.31	630.00	226.80	101.28
3555	中宁县	宁安供电所_运检班	城北变521黄滨线黄滨小康村公变	258.92	80.91	400.00	49.56	33.08
3556	中宁县	宁安供电所_运检班	宁华小区公变	14.82	9.26	200.00	116.80	42.07
3557	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线刘庙一二队公变	320.00	100.00	400.00	39.07	25.79
3558	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线洼路2号公变	212.40	66.38	400.00	56.76	19.10
3559	中宁县	宁安供电所_运检班	瀛海变524瀛管线瀛海种植场公变	145.29	90.80	200.00	1.01	0.16
3560	中宁县	宁安供电所_运检班	黄滨加工厂公变	159.95	49.98	400.00	138.42	99.07
3561	中宁县	宁安供电所_运检班	古城变521管道线党家碑公变	80.00	100.00	100.00	9.33	5.51
3562	中宁县	宁安供电所_运检班	517东华线郭庄七队公变	158.20	49.44	400.00	12.98	4.81
3563	中宁县	宁安供电所_运检班	东华村六队公变	110.01	68.76	200.00	29.72	9.87
3564	中宁县	宁安供电所_运检班	石炭沟变10KV522石长线百瑞源台区1号配变	69.22	86.52	100.00	0.69	0.47
3565	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线洼路1号公变	299.00	93.44	400.00	24.16	13.59
3566	中宁县	宁安供电所_运检班	古城变521管道线红石嘴搬迁队1#公变	277.27	86.65	400.00	5.72	2.14
3567	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变524中鸣线莫咀3号公变	320.00	100.00	400.00	24.61	11.73
3568	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变524中鸣线莫咀4号公变	320.00	100.00	400.00	58.18	33.07
3569	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线 营盘滩村公变	78.21	48.88	200.00	7.23	3.77
3570	中宁县	宁安供电所_运检班	红漫地6号配变	83.65	16.60	630.00	0.12	0.11

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3571	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线东华村2号公变	230.44	72.01	400.00	76.01	44.61
3572	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线刘庙4号公变	320.00	100.00	400.00	31.02	20.86
3573	中宁县	宁安供电所_运检班	511滨河线黄滨十四队公变	41.88	52.35	100.00	13.93	8.51
3574	中宁县	宁安供电所_运检班	洼路二队公变	104.53	65.33	200.00	34.84	9.83
3575	中宁县	宁安供电所_运检班	古城变521管道线古城搬迁队公变	1.02	1.28	100.00	27.12	8.22
3576	中宁县	宁安供电所_运检班	莫咀蔬菜基地2号公变	84.79	26.50	400.00	223.25	79.98
3577	中宁县	宁安供电所_运检班	石炭沟变10kV522石长线百瑞源2号公变	79.98	99.97	100.00	0.00	0.00
3578	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线刘庙三四队公变	320.00	100.00	400.00	38.62	22.05
3579	中宁县	宁安供电所_运检班	南桥四队公变	106.96	83.57	160.00	7.80	3.62
3580	中宁县	宁安供电所_运检班	洼路村八九队公变	41.91	52.39	100.00	4.94	2.43
3581	中宁县	宁安供电所_运检班	城北变525县城乙线东华所公变	128.30	80.19	200.00	2.38	0.82
3582	中宁县	宁安供电所_运检班	莫咀蔬菜基地1号公变	15.35	23.99	80.00	23.74	8.51
3583	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线东华村4号公变	217.20	67.87	400.00	120.42	65.02
3584	中宁县	宁安供电所_运检班	洼路三队公变	51.92	32.45	200.00	93.25	41.83
3585	中宁县	宁安供电所_运检班	517东华线郭庄村公变	145.17	57.61	315.00	34.18	12.15
3586	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变524中鸣线莫咀2号公变	320.00	100.00	400.00	33.85	19.43
3587	中宁县	宁安供电所_运检班	古城变521管道线红石嘴1#公变	13.63	8.52	200.00	42.61	12.06
3588	中宁县	宁安供电所_运检班	瀛海变524瀛管线清水河林场5号公变	132.93	83.08	200.00	19.51	9.72
3589	中宁县	宁安供电所_运检班	511滨河线殷庄十一队公变	63.57	49.66	160.00	43.26	18.42

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3590	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线河滩村1号公变	320.00	100.00	400.00	34.06	18.83
3591	中宁县	宁安供电所_运检班	石炭沟变522石长线红漫地3号公变	143.96	89.97	200.00	0.11	0.10
3592	中宁县	宁安供电所_运检班	刘庙六九队公变	301.16	94.11	400.00	12.14	5.88
3593	中宁县	宁安供电所_运检班	殷庄三队公变	32.54	81.34	50.00	4.88	0.77
3594	中宁县	宁安供电所_运检班	瀛海变524瀛管线清水河林场3号公变	3.41	1.07	400.00	200.86	37.77
3595	中宁县	宁安供电所_运检班	古城变521管道线古城三四队公变	160.00	100.00	200.00	47.98	29.03
3596	中宁县	宁安供电所_运检班	红漫地4号公变	376.00	94.00	500.00	3.15	0.41
3597	中宁县	宁安供电所_运检班	城北变521黄滨线黄滨八队公变	134.69	53.45	315.00	24.49	14.97
3598	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线河滩村4号公变	203.86	63.71	400.00	17.23	6.87
3599	中宁县	宁安供电所_运检班	石炭沟变522石长线洪漫地8号公变	290.24	90.70	400.00	0.23	0.14
3600	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线刘庙3号公变	153.07	76.54	250.00	21.91	14.45
3601	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线东华村一队公变	320.00	100.00	400.00	98.47	55.11
3602	中宁县	宁安供电所_运检班	石炭沟变522石长线红漫地1号公变	55.70	69.63	100.00	4.48	0.93
3603	中宁县	宁安供电所_运检班	石炭沟变522石长线红漫地5号箱变配电变压器	318.20	79.55	500.00	21.86	2.42
3604	中宁县	宁安供电所_运检班	城关三队公变	72.36	90.45	100.00	1.30	0.23
3605	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线营盘滩三队公变	35.07	43.84	100.00	27.51	14.98
3606	中宁县	宁安供电所_运检班	古城变521管道线黄桥三四队公变	69.49	43.43	200.00	77.05	60.22
3607	中宁县	宁安供电所_运检班	郭庄新村公变	41.62	26.01	200.00	23.93	13.27

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3608	中宁县	宁安供电所_运检班	522县城线白桥六队公变	198.05	61.89	400.00	112.56	64.59
3609	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线东华村1号公变	243.33	76.04	400.00	56.39	36.88
3610	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线东华村3号公变	175.44	54.83	400.00	97.61	54.04
3611	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线洼路五队1号公变	320.00	100.00	400.00	90.29	36.10
3612	中宁县	宁安供电所_运检班	古城变521管道线古城小康村公变	48.63	30.39	200.00	84.90	41.18
3613	中宁县	宁安供电所_运检班	古城变517东华线郭庄一二队公变	160.00	100.00	200.00	75.62	54.11
3614	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变524中鸣线莫咀蔬菜大棚公变	320.00	100.00	400.00	11.18	0.14
3615	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线河滩村2号公变	320.00	100.00	400.00	37.91	20.38
3616	中宁县	宁安供电所_运检班	古城变521管道线龙坑2号公变	296.53	92.67	400.00	2.16	0.45
3617	中宁县	宁安供电所_运检班	古城变521管道线清水河林场2号公变	30.74	38.43	100.00	22.74	7.33
3618	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线营盘滩六队公变	52.65	65.81	100.00	8.13	3.05
3619	中宁县	宁安供电所_运检班	郭庄十队公变	186.63	74.06	315.00	56.48	37.07
3620	中宁县	宁安供电所_运检班	河滩村公变	259.10	80.97	400.00	31.98	19.33
3621	中宁县	宁安供电所_运检班	石炭沟变522石长线洪漫地9号公变	291.68	91.15	400.00	0.20	0.16
3622	中宁县	宁安供电所_运检班	古城变521管道线古城五队公变	94.81	59.26	200.00	38.08	13.55
3623	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线营盘滩七队公变	121.24	75.77	200.00	27.46	13.38
3624	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线营盘滩一队公变	272.20	85.06	400.00	32.14	15.61

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3625	中宁县	宁安供电所_运检班	古城变521管道线古城街公变	160.00	100.00	200.00	35.00	18.14
3626	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变527亲水II线石桥七队公变	160.00	100.00	200.00	57.80	40.05
3627	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线南桥一三七队公变	320.00	100.00	400.00	23.77	12.10
3628	中宁县	宁安供电所_运检班	石炭沟变522石长线洪漫地11号公变	136.74	85.46	200.00	0.00	0.00
3629	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变524中鸣线莫咀1号公变	239.23	74.76	400.00	88.75	48.49
3630	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线刘庙1号公变	239.73	74.92	400.00	69.90	33.04
3631	中宁县	宁安供电所_运检班	瀛海变524瀛管线清水河林场四号公变	101.25	63.28	200.00	15.86	4.43
3632	中宁县	宁安供电所_运检班	古城变521管道线黄桥一二队公变	320.00	100.00	400.00	46.42	21.03
3633	中宁县	宁安供电所_运检班	石炭沟变522石长线洪漫地7号公变	62.16	38.85	200.00	0.34	0.18
3634	中宁县	宁安供电所_运检班	洼路五队公变	73.87	29.31	315.00	87.26	49.40
3635	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线营盘滩五八队公变	196.00	77.78	315.00	25.30	13.18
3636	中宁县	宁安供电所_运检班	瀛海变524瀛管线清水河林场公变	226.74	70.85	400.00	47.76	34.93
3637	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线营盘滩小康村公变	320.00	100.00	400.00	20.86	9.18
3638	中宁县	宁安供电所_运检班	莫咀村公变	82.62	51.63	200.00	26.57	16.63
3639	中宁县	宁安供电所_运检班	黄桥五队公变	132.33	52.51	315.00	90.04	56.77
3640	中宁县	宁安供电所_运检班	古城变521管道线古城养殖园区公变	25.81	32.26	100.00	4.17	1.84
3641	中宁县	宁安供电所_运检班	县林场2号公变	29.43	9.20	400.00	62.72	35.61
3642	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线刘庙2号公变	254.30	79.47	400.00	44.75	31.04

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3643	中宁县	宁安供电所_运检班	莫嘴三队公变	202.92	63.41	400.00	24.06	12.96
3644	中宁县	宁安供电所_运检班	黄滨枸杞加工城配变	293.27	58.19	630.00	151.22	73.19
3645	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变10KV517长鸣线营盘滩二队配变	99.18	61.99	200.00	41.99	19.41
3646	中宁县	宁安供电所_运检班	县林场1号公变	279.60	87.37	400.00	18.97	9.77
3647	中宁县	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线莫嘴八队公变	232.14	72.55	400.00	78.76	36.06
3648	中宁县	宁安供电所_运检班	古城变521管道线铁渠八队农场公变	23.21	29.01	100.00	41.63	16.01
3649	中宁县	宁安供电所_运检班	古城变521管道线龙坑1号公变	45.58	56.98	100.00	0.18	0.13
3650	中宁县	宁安供电所_运检班	古城变522县城线白桥六队2号公变	173.95	54.36	400.00	3.74	0.40
3651	中宁县	宁安供电所_运检班	517东华线白桥三队公变	197.70	61.78	400.00	35.29	17.28
3652	中宁县	宁安供电所_运检班	瀛海变524瀛管线清水河肉牛场1号公变	128.45	80.28	200.00	14.99	5.52
3653	中宁县	宁安供电所_运检班	洼路村公变	73.94	92.43	100.00	4.25	3.82
3654	中宁县	宁安供电所_运检班	石炭沟变522石长线红漫地2号公变	149.20	93.25	200.00	0.11	0.08
3655	中宁县	宁安供电所_运检班	古城变521管道线马学齐抽水公变	6.58	4.12	200.00	6.50	2.35
3656	中宁县	配电运检班	金岸骄子二期6号公变间隔配电变压器	292.88	58.11	630.00	161.81	93.59
3657	中宁县	配电运检班	大唐金宸小区1号公变	873.70	68.26	1600.00	301.20	145.37
3658	中宁县	配电运检班	卓然怡居西区3号配变	303.17	47.37	800.00	285.90	145.32
3659	中宁县	配电运检班	红寺堡扬水管理处配电变压器			250.00	0.00	0.00
3660	中宁县	配电运检班	观园壹号A区2#箱式变	497.98	77.81	800.00	95.76	53.99
3661	中宁县	配电运检班	盛世花园3号配变	427.92	53.49	1000.00	232.14	123.23
3662	中宁县	配电运检班	中宁中学家属楼小区配电变压器	137.83	68.91	250.00	37.93	19.04

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3663	中宁县	配电运检班	殷庄大社区D区2#箱式变	549.57	85.87	800.00	83.30	47.91
3664	中宁县	配电运检班	殷庄大社区A区3#箱式变	616.13	96.27	800.00	19.15	8.89
3665	中宁县	配电运检班	福康花园小区3号配变	453.17	70.81	800.00	167.71	98.19
3666	中宁县	配电运检班	古城变520迎宾线白桥棚户区1号公变	774.70	96.84	1000.00	29.61	17.20
3667	中宁县	配电运检班	宁安东街3号箱变	351.29	69.70	630.00	115.34	70.71
3668	中宁县	配电运检班	金庭雅苑3#箱式变	365.17	57.06	800.00	211.03	123.26
3669	中宁县	配电运检班	振兴小区23#小区1号配变	129.04	80.65	200.00	27.40	6.24
3670	中宁县	配电运检班	中宁汽车站小区2#箱式变	46.04	23.02	250.00	130.19	72.85
3671	中宁县	配电运检班	观园悦府3号配变	520.51	81.33	800.00	69.60	36.83
3672	中宁县	配电运检班	517东华线商城北门公变	344.97	68.45	630.00	114.10	61.63
3673	中宁县	配电运检班	宁安农具社1#箱式变	11.26	3.52	400.00	310.04	136.30
3674	中宁县	配电运检班	雅泰东城嘉园7号配变	493.73	77.15	800.00	63.31	29.57
3675	中宁县	配电运检班	枸杞东苑2号配变	312.95	78.24	500.00	63.18	34.72
3676	中宁县	配电运检班	杞乡经典7号配变	512.44	80.07	800.00	90.53	53.72
3677	中宁县	配电运检班	温和花园1号配变	423.34	66.15	800.00	16.15	10.14
3678	中宁县	配电运检班	盛世花园南区4#箱式变	524.21	81.91	800.00	85.01	48.74
3679	中宁县	配电运检班	中宁县国土资源局配电变压器	450.95	89.47	630.00	42.14	15.82
3680	中宁县	配电运检班	红宝南苑1号配变	92.03	57.52	200.00	44.08	19.19
3681	中宁县	配电运检班	城北变513县城甲线宁安北街1号公变配电变压器	210.73	41.81	630.00	280.02	70.07
3682	中宁县	配电运检班	东华变527亲水Ⅱ线平安东街1号公变	230.98	45.83	630.00	224.02	118.17
3683	中宁县	配电运检班	枸杞交易中心2#箱式变	527.42	52.74	1250.00	195.68	99.10

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3684	中宁县	配电运检班	金岸家园B区1号配变	506.04	79.07	800.00	114.34	61.29
3685	中宁县	配电运检班	世纪豪景一区1号小区配电变压器	479.40	74.91	800.00	117.34	61.16
3686	中宁县	配电运检班	逸合名居1号配变	506.64	79.16	800.00	119.26	61.26
3687	中宁县	配电运检班	杞乡经典2号配变	473.34	73.96	800.00	142.75	73.08
3688	中宁县	配电运检班	殷庄大社区B、C区6#箱式变	567.41	88.66	800.00	57.05	38.37
3689	中宁县	配电运检班	恒达房地产1#配电室2#配变	494.51	61.81	1000.00	142.98	98.10
3690	中宁县	配电运检班	开元新居1号配变	276.69	54.90	630.00	196.95	135.83
3691	中宁县	配电运检班	殷庄大社区B、C区9#箱式变	497.01	77.66	800.00	116.21	23.47
3692	中宁县	配电运检班	金岸骄子2号配变	441.55	68.99	800.00	142.99	83.95
3693	中宁县	配电运检班	观园壹号B区1#箱式变	359.35	56.15	800.00	190.94	100.00
3694	中宁县	配电运检班	正大路棚户区2号配电变压器间隔配电变压器	576.93	90.15	800.00	40.66	21.64
3695	中宁县	配电运检班	宁安古镇4号配变	751.91	93.99	1000.00	49.95	20.12
3696	中宁县	配电运检班	殷庄大社区B、C区7#箱式变	568.49	88.83	800.00	60.36	31.44
3697	中宁县	配电运检班	雅泰城市花园1号配变	510.42	79.75	800.00	110.35	63.48
3698	中宁县	配电运检班	裕民街3号公变	92.07	28.77	400.00	163.90	79.86
3699	中宁县	配电运检班	城北变523造纸厂线自然资源局公变	320.00	100.00	400.00	65.41	5.39
3700	中宁县	配电运检班	殷庄大社区D区6#箱式变	566.04	88.44	800.00	57.82	37.74
3701	中宁县	配电运检班	瀛海花园1号配变	519.01	81.10	800.00	96.05	59.55
3702	中宁县	配电运检班	古城变519II线西环路2#公变	169.74	53.04	400.00	141.80	77.39
3703	中宁县	配电运检班	新医药小区公变	2.02	2.52	100.00	67.59	27.83
3704	中宁县	配电运检班	雅泰东城嘉园3号配变	563.10	87.99	800.00	66.89	36.62
3705	中宁县	配电运检班	枸杞东苑4号配变	227.58	45.15	630.00	134.10	67.72

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3706	中宁县	配电运检班	殷庄大社区D区4#箱式变	529.99	82.81	800.00	82.44	49.06
3707	中宁县	配电运检班	城北变513县城甲线宁安北街5号公变	104.76	32.74	400.00	177.18	85.50
3708	中宁县	配电运检班	城北变513县城甲线宁安北街6号公变	244.07	48.43	630.00	157.86	76.41
3709	中宁县	配电运检班	宁安古镇2号配变	586.05	91.57	800.00	48.05	21.43
3710	中宁县	配电运检班	供电局家属楼1#配电室配变	374.71	74.35	630.00	83.12	34.18
3711	中宁县	配电运检班	盛世花园南区3#箱式变	477.14	74.55	800.00	145.82	77.12
3712	中宁县	配电运检班	雅泰东城嘉园10号公变	390.96	97.74	500.00	8.27	1.67
3713	中宁县	配电运检班	水木兰亭2号箱变配电变压器	472.67	73.85	800.00	139.10	75.64
3714	中宁县	配电运检班	塞上江南1号配变	452.77	70.75	800.00	208.42	72.48
3715	中宁县	配电运检班	温和花园2号配变	426.90	66.70	800.00	40.94	27.13
3716	中宁县	配电运检班	教育局家属楼1#箱式变	108.27	54.14	250.00	65.48	28.32
3717	中宁县	配电运检班	都市花园1号配变	471.26	73.64	800.00	144.19	81.64
3718	中宁县	配电运检班	恒达平安家园配电室配电变压器	498.78	77.93	800.00	121.17	64.71
3719	中宁县	配电运检班	金岸骄子4#箱式变	332.09	65.89	630.00	120.00	69.61
3720	中宁县	配电运检班	城北变521黄滨线枸杞市场停车场公变	160.00	100.00	200.00	1.26	0.13
3721	中宁县	配电运检班	天仁家园1号配变	258.30	51.25	630.00	174.94	132.53
3722	中宁县	配电运检班	荣华苑2#箱式变	128.54	64.27	250.00	52.18	28.86
3723	中宁县	配电运检班	天仁家园六区2号配变	497.56	77.74	800.00	68.88	35.77
3724	中宁县	配电运检班	美德花园2#箱式变	342.59	67.97	630.00	92.44	55.93
3725	中宁县	配电运检班	古城变519县城II线平安西街2号公变	281.39	55.83	630.00	187.87	105.51
3726	中宁县	配电运检班	古城变519县城II线平安西街3号公变	352.84	70.01	630.00	173.16	76.31
3727	中宁县	配电运检班	金岸家园三期4号配变	504.76	78.87	800.00	90.29	55.40

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3728	中宁县	配电运检班	福康花园小区2号配变	443.04	69.23	800.00	147.14	94.22
3729	中宁县	配电运检班	都市花园4号配变	505.38	78.97	800.00	130.75	68.84
3730	中宁县	配电运检班	美德花园1#箱式变	634.56	79.32	1000.00	89.34	46.03
3731	中宁县	配电运检班	卓然怡居东区1号配变	122.34	19.12	800.00	426.03	180.41
3732	中宁县	配电运检班	世芳豪庭4#箱式变	491.91	76.86	800.00	174.74	88.33
3733	中宁县	配电运检班	福康花园小区1号配变	415.08	64.86	800.00	195.53	118.53
3734	中宁县	配电运检班	世纪东苑2号配变	110.86	43.99	315.00	76.42	38.09
3735	中宁县	配电运检班	育才东苑配变	293.57	58.25	630.00	92.24	45.45
3736	中宁县	配电运检班	古城变520迎宾线企业总部三期2号公变	627.61	98.06	800.00	26.86	20.65
3737	中宁县	配电运检班	观园壹号B区3#箱式变	408.13	63.77	800.00	152.11	83.40
3738	中宁县	配电运检班	恒达房地产1#配电室1#配变	556.23	69.53	1000.00	221.61	106.76
3739	中宁县	配电运检班	观园悦府6号配变	594.66	92.92	800.00	33.50	18.97
3740	中宁县	配电运检班	老南街1号公变	334.03	66.28	630.00	140.58	89.41
3741	中宁县	配电运检班	水木兰亭4号箱变配电变压器	487.68	76.20	800.00	109.96	82.44
3742	中宁县	配电运检班	殷庄大社区D区8#箱式变	574.66	89.79	800.00	57.62	23.60
3743	中宁县	配电运检班	百合家园箱变配电变压器	329.98	41.25	1000.00	189.27	103.36
3744	中宁县	配电运检班	都市花园2号配变	457.63	71.50	800.00	155.78	83.94
3745	中宁县	配电运检班	天仁名邸2#箱式变	443.70	69.33	800.00	99.50	57.43
3746	中宁县	配电运检班	金庭雅苑1#箱式变	485.96	75.93	800.00	141.29	76.10
3747	中宁县	配电运检班	天仁名邸小区三号配电变压器	360.45	56.32	800.00	113.64	66.94
3748	中宁县	配电运检班	为民广场1#配电室1#配变	607.51	75.94	1000.00	74.10	44.19
3749	中宁县	配电运检班	中瀛御景A区2号箱变配电变压器	1134.64	88.64	1600.00	133.75	81.91
3750	中宁县	配电运检班	开元新居2号配变	129.18	64.59	250.00	41.12	16.90

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3751	中宁县	配电运检班	瀛海花园3号配变	408.26	81.00	630.00	74.44	44.71
3752	中宁县	配电运检班	养路段家属院公变变压器	321.51	63.79	630.00	171.68	106.27
3753	中宁县	配电运检班	殷庄大社区B、C区1#箱式变	569.19	88.94	800.00	58.92	28.98
3754	中宁县	配电运检班	宁安东街2号公变	262.54	52.09	630.00	228.72	99.39
3755	中宁县	配电运检班	杞乡经典3号配变	344.94	53.90	800.00	219.79	135.32
3756	中宁县	配电运检班	土地局家属院配电变压器	145.15	72.57	250.00	38.58	16.41
3757	中宁县	配电运检班	老南街2号公变	224.26	44.50	630.00	271.60	156.95
3758	中宁县	配电运检班	古城变520迎宾线白桥棚户区5号公变	488.26	96.88	630.00	20.84	6.32
3759	中宁县	配电运检班	世芳豪庭3#箱式变	489.25	76.45	800.00	131.78	82.49
3760	中宁县	配电运检班	正大路棚户区1号配电变压器间隔配电变压器	453.88	70.92	800.00	148.68	68.96
3761	中宁县	配电运检班	锦绣苑B区箱变配电变压器	524.13	65.52	1000.00	230.70	145.11
3762	中宁县	配电运检班	电厂家园2号配变	410.39	81.43	630.00	79.66	39.05
3763	中宁县	配电运检班	裕民街1号公变	100.79	31.50	400.00	161.71	71.34
3764	中宁县	配电运检班	恩和变512恩城线西街4号公变配电变压器	217.58	43.17	630.00	201.92	117.67
3765	中宁县	配电运检班	观园悦府5号配变	554.97	86.71	800.00	53.59	25.66
3766	中宁县	配电运检班	观园隆府4#800kVA配变	579.59	90.56	800.00	35.54	17.39
3767	中宁县	配电运检班	观园悦府4号配变	594.34	92.87	800.00	37.06	17.78
3768	中宁县	配电运检班	红宝新居北苑配变	89.99	44.99	250.00	72.96	37.37
3769	中宁县	配电运检班	金岸家园A区2号配变	133.14	20.80	800.00	372.10	168.37
3770	中宁县	配电运检班	南街新村1号配变	103.94	51.97	250.00	77.51	37.75
3771	中宁县	配电运检班	宁安苑二期及滨河新城一号箱变配电变压器	524.65	81.98	800.00	81.26	47.80
3772	中宁县	配电运检班	塞上江南2号配变	602.28	94.11	800.00	30.05	17.46

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3773	中宁县	配电运检班	翡翠公园1号箱变配电变压器	642.33	80.29	1000.00	127.83	48.74
3774	中宁县	配电运检班	老南街3号公变	186.97	37.10	630.00	194.42	65.87
3775	中宁县	配电运检班	古城变520迎宾线白桥棚户区6号公变	485.84	96.40	630.00	19.02	7.55
3776	中宁县	配电运检班	新市街1号公变	76.35	23.86	400.00	238.74	110.54
3777	中宁县	配电运检班	天仁名邸4#箱式变	519.03	81.10	800.00	71.78	38.45
3778	中宁县	配电运检班	金岸家园A区1号箱变配电变压器	121.35	18.96	800.00	430.25	161.74
3779	中宁县	配电运检班	红宝南河花园Ⅱ期1号箱变间隔配电变压器	439.81	87.26	630.00	39.68	20.51
3780	中宁县	配电运检班	中宁县农村信用社箱式变电站-配电变压器	70.12	35.06	250.00	90.18	33.87
3781	中宁县	配电运检班	振兴小区枸杞市场配电变压器	44.24	22.12	250.00	90.01	56.72
3782	中宁县	配电运检班	金岸家园三期2号配变	436.61	68.22	800.00	164.69	115.34
3783	中宁县	配电运检班	杞乡经典9号配变	328.37	51.31	800.00	266.81	131.03
3784	中宁县	配电运检班	雅泰东城嘉园8号配变	533.83	83.41	800.00	76.13	40.77
3785	中宁县	配电运检班	古城变520迎宾线企业总部三期1号公变	614.93	96.08	800.00	21.14	10.28
3786	中宁县	配电运检班	翡翠天辰4号配变	758.91	94.86	1000.00	41.49	21.13
3787	中宁县	配电运检班	殷庄大社区B、C区3#箱式变	561.80	87.78	800.00	53.83	33.20
3788	中宁县	配电运检班	金岸家园A区3号箱变配电变压器	399.71	62.45	800.00	242.66	141.54
3789	中宁县	配电运检班	宁夏红宝朱营小康村商住楼配变配电变压器	0.31	0.39	100.00	57.20	24.96
3790	中宁县	配电运检班	金岸骄子3#箱式变	531.08	82.98	800.00	91.25	44.63
3791	中宁县	配电运检班	金岸骄子5#箱式变	397.84	78.94	630.00	69.52	39.10
3792	中宁县	配电运检班	殷庄社区1号公变	378.19	75.04	630.00	106.86	8.38
3793	中宁县	配电运检班	县医院家属楼1号配变	21.64	27.05	100.00	48.47	25.78
3794	中宁县	配电运检班	杞乡经典4号配变	352.24	55.04	800.00	117.29	71.48

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3795	中宁县	配电运检班	振兴小区红宝家园1号配电室配电变压器	87.86	54.91	200.00	38.58	17.04
3796	中宁县	配电运检班	盛世花园2号配变	473.55	59.19	1000.00	200.49	119.16
3797	中宁县	配电运检班	朱营小康村公变配电变压器	316.69	62.84	630.00	155.50	104.12
3798	中宁县	配电运检班	中心市场1号公变	369.47	73.31	630.00	87.64	46.83
3799	中宁县	配电运检班	古城变519县城II线平安西街1号公变	385.80	76.55	630.00	98.70	21.71
3800	中宁县	配电运检班	电厂家园1号配变	414.47	82.24	630.00	74.70	38.35
3801	中宁县	配电运检班	西街荣华锦苑1#箱式变	78.44	39.22	250.00	79.02	43.31
3802	中宁县	配电运检班	世纪豪景一区2号小区配电变压器	536.25	83.79	800.00	88.99	37.20
3803	中宁县	配电运检班	华城首府2号配变	364.30	56.92	800.00	147.79	80.91
3804	中宁县	配电运检班	宁安苑二期及滨河新城四号箱变配电变压器	480.46	75.07	800.00	159.89	97.41
3805	中宁县	配电运检班	锦绣苑A区配电变压器	412.40	51.55	1000.00	216.36	134.76
3806	中宁县	配电运检班	世纪春天1号配变	464.66	72.60	800.00	161.30	96.77
3807	中宁县	配电运检班	城北变513县城甲线宁安北街商城1号公变	394.64	61.66	800.00	251.60	155.04
3808	中宁县	配电运检班	雅泰东城嘉园5号配变	347.63	68.97	630.00	98.46	30.09
3809	中宁县	配电运检班	元享养老服务有限公司2#箱式变	428.51	85.02	630.00	72.04	35.20
3810	中宁县	配电运检班	老南街民族家园1#箱式变	48.12	60.15	100.00	27.04	13.35
3811	中宁县	配电运检班	观园悦府1号箱变间隔配电变压器	571.89	89.36	800.00	42.91	22.42
3812	中宁县	配电运检班	世纪豪景一区3号小区配电变压器	562.56	87.90	800.00	57.29	22.85
3813	中宁县	配电运检班	宏祥达小区1号配变	467.91	73.11	800.00	119.42	62.81
3814	中宁县	配电运检班	殷庄大社区A区1#箱式变	578.27	90.35	800.00	51.02	28.30

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3815	中宁县	配电运检班	绿苑小区公变间隔配电变压器	57.01	28.50	250.00	109.85	63.34
3816	中宁县	配电运检班	雅泰东城嘉园4号配变	391.14	77.61	630.00	74.08	41.31
3817	中宁县	配电运检班	天仁家园5号配变	555.01	69.38	1000.00	189.48	80.36
3818	中宁县	配电运检班	盛世花园南区二期1#箱式变	502.98	78.59	800.00	114.26	70.05
3819	中宁县	配电运检班	宁苑小区变压器	252.93	79.04	400.00	48.78	25.00
3820	中宁县	配电运检班	殷庄大社区D区9#箱式变	587.19	91.75	800.00	43.58	21.39
3821	中宁县	配电运检班	世纪春天2号配变	363.58	72.14	630.00	117.34	58.50
3822	中宁县	配电运检班	华城首府3号配变	291.86	45.60	800.00	181.73	113.23
3823	中宁县	配电运检班	红宝花园2号配电室1号配变	142.28	71.14	250.00	36.78	17.48
3824	中宁县	配电运检班	杞乡经典6号配变	279.91	43.74	800.00	313.42	165.41
3825	中宁县	配电运检班	金岸骄子1#箱式变	504.36	78.81	800.00	101.42	62.92
3826	中宁县	配电运检班	观园世家2号配变	544.55	85.09	800.00	71.86	42.54
3827	中宁县	配电运检班	世纪东苑1号配变	60.85	24.15	315.00	126.90	65.08
3828	中宁县	配电运检班	水木兰亭3号箱变配电变压器	571.76	89.34	800.00	56.94	28.44
3829	中宁县	配电运检班	世纪西苑1号箱变配电变压器	133.74	53.07	315.00	103.08	55.52
3830	中宁县	配电运检班	政务大厅充电桩配变	504.00	100.00	630.00	109.74	5.32
3831	中宁县	配电运检班	丽景豪城1号配变	336.53	66.77	630.00	143.82	86.46
3832	中宁县	配电运检班	塞上江南3号配变	583.45	91.16	800.00	48.50	30.99
3833	中宁县	配电运检班	福康花园小区4号配变	397.62	78.89	630.00	87.74	41.56
3834	中宁县	配电运检班	天仁家园三区3号变压器	207.63	41.20	630.00	122.02	74.20
3835	中宁县	配电运检班	殷庄大社区B、C区4#箱式变	547.11	85.49	800.00	100.44	56.17
3836	中宁县	配电运检班	金岸家园三期3号配变	543.00	84.84	800.00	68.54	30.52

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3837	中宁县	配电运检班	古城变516恩和线新堡街2号公变	398.06	78.98	630.00	62.84	21.98
3838	中宁县	配电运检班	平安东街红宝基地小区1#箱式变	303.46	60.21	630.00	168.56	105.18
3839	中宁县	配电运检班	金岸家园三期1号配变	410.90	64.20	800.00	142.97	87.03
3840	中宁县	配电运检班	时代万象小区配变	140.79	27.93	630.00	300.79	126.65
3841	中宁县	配电运检班	华城首府1号配变	289.16	45.18	800.00	209.66	117.85
3842	中宁县	配电运检班	育才路1号公变配电变压器	216.34	42.92	630.00	128.36	75.06
3843	中宁县	配电运检班	观园隆府5号公变	707.89	88.49	1000.00	31.02	15.60
3844	中宁县	配电运检班	水利局家属楼箱变配电变压器	19.81	24.76	100.00	62.55	28.85
3845	中宁县	配电运检班	红苑小区1#配电室1#配变	46.97	23.48	250.00	134.86	76.76
3846	中宁县	配电运检班	红宝西花园1号配变	394.13	61.58	800.00	182.42	107.94
3847	中宁县	配电运检班	殷庄大社区A区2#箱式变	639.01	99.85	800.00	0.00	0.00
3848	中宁县	配电运检班	翡翠天辰3号配变	709.14	88.64	1000.00	95.22	52.54
3849	中宁县	配电运检班	荣华苑1#箱式变	48.10	30.06	200.00	90.21	59.22
3850	中宁县	配电运检班	为民广场1#配电室3#配变	692.16	69.22	1250.00	230.58	162.93
3851	中宁县	配电运检班	殷庄大社区A区4#箱式变	639.37	99.90	800.00	0.24	0.24
3852	中宁县	配电运检班	盛世花园1号配变	434.10	54.26	1000.00	213.33	130.64
3853	中宁县	配电运检班	中宁红宝花园1#配电室1#配变	396.89	78.75	630.00	84.96	48.41
3854	中宁县	配电运检班	英郡年华1#配电室2#配变	817.55	81.76	1250.00	108.76	60.17
3855	中宁县	配电运检班	杞供配电室供电局2号家属楼配变	227.85	90.42	315.00	22.17	8.30
3856	中宁县	配电运检班	盛世花园南区二期3#箱式变	544.95	85.15	800.00	62.06	39.26

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3857	中宁县	配电运检班	枸杞西苑配变	10.69	5.35	250.00	135.00	74.15
3858	中宁县	配电运检班	古城变520迎宾线白桥棚户区2号公变	622.55	97.27	800.00	19.56	9.68
3859	中宁县	配电运检班	为民广场2#配电室2#配变	693.54	69.35	1250.00	131.32	77.16
3860	中宁县	配电运检班	石桥八队公变	212.63	42.19	630.00	259.94	139.98
3861	中宁县	配电运检班	元享养老服务有限公司1#箱式变	424.26	84.18	630.00	63.52	29.14
3862	中宁县	配电运检班	社保小区箱变配电变压器	44.25	55.31	100.00	23.93	12.15
3863	中宁县	配电运检班	城北变513县城甲线农行公变	150.89	47.15	400.00	151.78	85.24
3864	中宁县	配电运检班	杞商福邸1号配变	474.58	74.15	800.00	150.00	91.80
3865	中宁县	配电运检班	红宝西花园2号配变	454.51	71.02	800.00	162.74	97.62
3866	中宁县	配电运检班	殷庄大社区D区3#箱式变	507.72	79.33	800.00	68.86	32.85
3867	中宁县	配电运检班	世芳豪庭2#箱式变	440.98	68.90	800.00	160.44	87.54
3868	中宁县	配电运检班	瀛海花园4号配变	511.06	79.85	800.00	108.48	62.56
3869	中宁县	配电运检班	盛世花园南区1#箱式变	488.50	76.33	800.00	125.18	70.89
3870	中宁县	配电运检班	大唐金宸小区2号公变	1159.82	90.61	1600.00	101.70	54.51
3871	中宁县	配电运检班	振兴小区1号配变	318.73	63.24	630.00	86.33	37.70
3872	中宁县	配电运检班	育才南苑1#箱式变	110.29	55.15	250.00	51.89	28.44
3873	中宁县	配电运检班	雅泰东城嘉园2号配变	540.37	84.43	800.00	78.31	46.32
3874	中宁县	配电运检班	杞商福邸3号配变	363.99	56.87	800.00	224.93	114.35
3875	中宁县	配电运检班	正大路棚户区3号配电变压器间隔配电变压器	522.18	81.59	800.00	106.15	48.74
3876	中宁县	配电运检班	城北变525县城乙线水泥厂家属院公变	256.94	50.98	630.00	216.86	71.60
3877	中宁县	配电运检班	观园世家1号配变	547.88	85.61	800.00	71.50	40.32
3878	中宁县	配电运检班	金岸家园A区4号配变	174.33	34.59	630.00	361.68	151.03
3879	中宁县	配电运检班	广场花园1号配变	135.78	53.88	315.00	93.73	44.24

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3880	中宁县	配电运检班	恒鑫雅居1号配变	604.96	94.53	800.00	42.12	25.11
3881	中宁县	配电运检班	观园壹号A区4#箱式变	475.14	74.24	800.00	96.43	54.96
3882	中宁县	配电运检班	锦绣苑C区2号箱变配电变压器	309.72	61.45	630.00	149.50	90.16
3883	中宁县	配电运检班	红宝南河子花园3号配变	80.14	20.03	500.00	176.94	103.42
3884	中宁县	配电运检班	红宝商贸中心1#箱式变	295.70	36.96	1000.00	375.65	197.90
3885	中宁县	配电运检班	古城变520迎宾线白桥棚户区7号公变	490.81	97.38	630.00	9.80	3.63
3886	中宁县	配电运检班	新南街移动公司1#箱式变	0.01	0.01	100.00	70.64	48.10
3887	中宁县	配电运检班	宁安苑2号配电变压器	493.91	77.17	800.00	121.20	70.94
3888	中宁县	配电运检班	城北变513城甲线宁安北街2号公变	309.81	61.47	630.00	183.18	118.38
3889	中宁县	配电运检班	金庭雅苑2#箱式变	408.25	63.79	800.00	210.62	140.86
3890	中宁县	配电运检班	红宝农特产品有限公司（观光壹号三期）2号公变变压器	375.48	74.50	630.00	68.76	44.17
3891	中宁县	配电运检班	中宁县龙共枸杞商贸1#箱式变	40.92	20.46	250.00	82.25	16.00
3892	中宁县	配电运检班	平安东街恒达家园小区公变间隔配电变压器	119.82	47.55	315.00	101.76	24.10
3893	中宁县	配电运检班	丽景豪城3号配变	380.38	75.47	630.00	115.12	69.48
3894	中宁县	配电运检班	枸杞东苑3号配变	331.56	65.78	630.00	107.48	59.06
3895	中宁县	配电运检班	宁安古镇3号配变	548.18	85.65	800.00	83.59	54.89
3896	中宁县	配电运检班	盛世花园南区2#箱式变	484.57	75.71	800.00	117.60	65.83
3897	中宁县	配电运检班	中瀛御景B区恒达家园1号配变	1136.63	88.80	1600.00	130.50	64.00
3898	中宁县	配电运检班	金岸家园B区3号配变	482.89	75.45	800.00	176.71	102.59
3899	中宁县	配电运检班	英郡年华3#箱式变	569.14	88.93	800.00	64.20	34.05
3900	中宁县	配电运检班	殷庄大社区B、C区5#箱式变	566.46	88.51	800.00	63.89	34.74

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3901	中宁县	配电运检班	塞上江南二期1号配变	511.10	79.86	800.00	76.66	44.93
3902	中宁县	配电运检班	都市花园3号配变	468.71	73.24	800.00	147.77	82.13
3903	中宁县	配电运检班	红宝南河花园Ⅱ期2号箱变间隔配电变压器	459.98	91.27	630.00	28.72	11.66
3904	中宁县	配电运检班	逸合名居2号配变	531.16	82.99	800.00	84.55	57.31
3905	中宁县	配电运检班	恒鑫雅居2号配变	589.13	92.05	800.00	23.40	11.80
3906	中宁县	配电运检班	世纪西苑2号箱变配电变压器	84.62	33.58	315.00	126.64	81.84
3907	中宁县	配电运检班	商城西门口1#箱式变	214.91	53.73	500.00	112.10	62.28
3908	中宁县	配电运检班	天仁名邸5#箱式变	499.12	77.99	800.00	118.39	66.88
3909	中宁县	配电运检班	丽景豪城2号配变	304.93	60.50	630.00	183.54	98.84
3910	中宁县	配电运检班	宁安古镇1号配变	437.16	68.31	800.00	210.77	79.66
3911	中宁县	配电运检班	天仁家园六区1号配变	360.96	71.62	630.00	69.36	41.61
3912	中宁县	配电运检班	红宝西花园3号配变	496.91	77.64	800.00	124.49	61.72
3913	中宁县	配电运检班	振兴小区箱变配电变压器	104.44	52.22	250.00	94.95	48.50
3914	中宁县	配电运检班	城北变525县城乙线鸣雁路1号箱变变压器	442.07	87.71	630.00	65.48	28.20
3915	中宁县	配电运检班	杞乡经典1号配变	100.91	15.77	800.00	419.69	200.32
3916	中宁县	配电运检班	观园隆府2#800kVA箱变配变	548.43	85.69	800.00	99.84	71.32
3917	中宁县	配电运检班	中瀛御景B区恒达家园2号配变	1120.59	87.55	1600.00	157.55	73.74
3918	中宁县	配电运检班	红宝农特产品有限公司（观光壹号三期）1号公变变压器	11.02	6.89	200.00	173.23	75.65
3919	中宁县	配电运检班	金海名邸2#箱式变	507.64	79.32	800.00	93.46	45.58
3920	中宁县	配电运检班	世芳豪庭1#箱式变	391.08	61.11	800.00	195.94	137.62
3921	中宁县	配电运检班	红宝南河子花园1号配变	22.22	6.94	400.00	128.43	79.59
3922	中宁县	配电运检班	古城变519县城II线西环路1号公变	234.18	73.18	400.00	110.11	55.22

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3923	中宁县	配电运检班	天仁名邸1#箱式变	445.03	69.54	800.00	148.92	91.97
3924	中宁县	配电运检班	红宝南河子花园2号配变	115.14	35.98	400.00	129.28	63.09
3925	中宁县	配电运检班	殷庄大社区A区5#箱式变	624.25	97.54	800.00	18.05	8.03
3926	中宁县	配电运检班	宁安苑二期及滨河新城二号箱变配电变压器	563.72	88.08	800.00	55.82	32.72
3927	中宁县	配电运检班	粮食局家属院1#柱上变	119.76	59.88	250.00	55.86	27.35
3928	中宁县	配电运检班	雅泰东城嘉园9号配变	568.27	88.79	800.00	41.42	16.42
3929	中宁县	配电运检班	水木兰亭1号箱变配电变压器	465.49	72.73	800.00	152.59	78.80
3930	中宁县	配电运检班	城北变513县城甲线宁安北街4号公变	93.81	29.32	400.00	198.38	97.42
3931	中宁县	配电运检班	新堡街1号箱变变压器	322.83	64.05	630.00	119.60	20.17
3932	中宁县	配电运检班	天仁家园2号配变	120.17	47.69	315.00	55.45	28.25
3933	中宁县	配电运检班	庆丰苑小区公变——400kVA间隔配电变压器	233.18	72.87	400.00	42.13	22.18
3934	中宁县	配电运检班	宁夏宏祥达房地产开发有限公司2号间隔配电变压器	500.74	78.24	800.00	69.38	42.39
3935	中宁县	配电运检班	广播电视局1号配变	432.85	85.88	630.00	50.98	27.79
3936	中宁县	配电运检班	锦绣苑C区3号配变	312.55	62.01	630.00	111.18	63.26
3937	中宁县	配电运检班	育才路2号公变	154.28	30.61	630.00	330.24	173.27
3938	中宁县	配电运检班	殷庄大社区D区1#箱式变	547.30	85.52	800.00	65.52	35.71
3939	中宁县	配电运检班	锦绣苑C区1号箱变配电变压器	348.51	69.15	630.00	133.08	78.47
3940	中宁县	配电运检班	宁华家园箱变配电变压器	143.75	71.87	250.00	42.62	23.72
3941	中宁县	配电运检班	恒辰世纪置业有限公司商场配电变压器	196.33	30.68	800.00	264.12	126.19

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3942	中宁县	配电运检班	瀛海花园2号配变	386.91	76.77	630.00	94.42	59.46
3943	中宁县	配电运检班	宁夏宏祥达房地产开发有限公司3号间隔配电变压器	322.33	80.58	500.00	48.54	20.32
3944	中宁县	配电运检班	卓然怡居西区2号配变	352.70	55.11	800.00	254.40	111.17
3945	中宁县	配电运检班	雅泰东城嘉园6号配变	529.53	82.74	800.00	55.87	28.84
3946	中宁县	配电运检班	鹏欣丽都二期1号配变	476.95	74.52	800.00	125.88	84.01
3947	中宁县	配电运检班	鹏欣丽都二期2号配变	416.70	65.11	800.00	137.66	80.79
3948	中宁县	配电运检班	红宝西花园4号配变	231.80	72.44	400.00	73.75	42.38
3949	中宁县	配电运检班	观天下箱式变	11.37	5.69	250.00	191.76	82.72
3950	中宁县	配电运检班	城北变523造纸厂线殷庄小康村公变	113.90	56.95	250.00	105.72	48.14
3951	中宁县	配电运检班	殷庄大社区B、C区2#箱式变	560.99	87.65	800.00	64.10	28.99
3952	中宁县	配电运检班	殷庄大社区B、C区8#箱式变	598.21	93.47	800.00	28.20	14.34
3953	中宁县	配电运检班	雅泰城市花园2号配变	422.46	66.01	800.00	161.66	110.42
3954	中宁县	配电运检班	翡翠公园2号变压器	674.42	84.30	1000.00	109.23	51.09
3955	中宁县	配电运检班	金海名邸1#箱式变	492.39	76.94	800.00	87.77	50.04
3956	中宁县	配电运检班	逸合名居3号配变	266.29	52.83	630.00	223.06	104.24
3957	中宁县	配电运检班	中宁红宝花园1#配电室2#配变	285.41	56.63	630.00	176.46	127.47
3958	中宁县	配电运检班	振兴小区国家税局家属楼1#配电室1#配变	84.85	53.03	200.00	35.66	14.65
3959	中宁县	配电运检班	德源小区1#箱式变	156.53	78.27	250.00	45.43	20.99
3960	中宁县	配电运检班	英郡年华1#配电室1#配变	838.71	83.87	1250.00	134.84	71.31
3961	中宁县	配电运检班	盛世花园南区二期2#箱式变	512.29	80.05	800.00	79.27	44.26
3962	中宁县	配电运检班	宁夏万辉商贸有限公司配电变压器	244.34	38.18	800.00	355.10	80.37

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3963	中宁县	配电运检班	城北变513县城甲线宁安北街3号公变	198.00	78.57	315.00	38.94	9.61
3964	中宁县	配电运检班	殷庄大社区D区7#箱式变	586.64	91.66	800.00	46.22	22.62
3965	中宁县	配电运检班	杞乡经典5号配变	493.02	77.03	800.00	125.74	60.82
3966	中宁县	配电运检班	枸杞东苑1号配变	144.18	36.04	500.00	148.68	87.68
3967	中宁县	配电运检班	红宝南苑2号配变	46.26	28.91	200.00	76.90	47.38
3968	中宁县	配电运检班	翡翠天辰5号配变	716.82	89.60	1000.00	33.39	18.22
3969	中宁县	配电运检班	古城变520迎宾线白桥棚户区3号公变	611.30	95.52	800.00	28.25	15.53
3970	中宁县	配电运检班	殷庄大社区D区5#箱式变	573.96	89.68	800.00	51.48	24.23
3971	中宁县	配电运检班	枸杞交易中心3#箱式变	818.32	81.83	1250.00	190.48	105.60
3972	中宁县	配电运检班	振兴小区13#配电室1#配电室4#配变	5.72	2.86	250.00	87.68	44.91
3973	中宁县	配电运检班	金庭雅苑4#箱式变	366.88	57.33	800.00	211.54	132.79
3974	中宁县	配电运检班	金岸骄子二期7#箱式变	384.97	60.15	800.00	180.50	120.16
3975	中宁县	配电运检班	雅泰东城嘉园1号配变	508.41	79.44	800.00	106.39	85.30
3976	中宁县	配电运检班	杞商福邸2号配变	420.32	65.68	800.00	171.24	93.28
3977	中宁县	配电运检班	鹏欣丽都一期1号配变	501.54	78.37	800.00	62.76	43.04
3978	中宁县	配电运检班	观园隆府3#800kVA配变	515.64	80.57	800.00	37.27	18.99
3979	中宁县	配电运检班	宁安苑1号箱变配电变压器	519.65	81.20	800.00	117.10	61.76
3980	中宁县	配电运检班	宁安苑二期及滨河新城三号箱变配电变压器	556.60	86.97	800.00	62.47	37.45
3981	中宁县	配电运检班	宁安苑3号配电变压器	523.21	81.75	800.00	102.82	58.08
3982	中宁县	配电运检班	新南家园小区配变	371.00	57.97	800.00	212.02	125.56
3983	中宁县	配电运检班	观园悦府2号箱变间隔配电变压器	534.89	83.58	800.00	96.00	66.43
3984	中宁县	配电运检班	塞上江南二期2号配变	528.53	82.58	800.00	61.08	31.70

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3985	中宁县	配电运检班	西环路2号箱变变压器	386.76	76.74	630.00	36.94	4.66
3986	中宁县	配电运检班	东华变515华城I线裕民街2号公变间隔配电变压器	446.99	88.69	630.00	40.11	17.26
3987	中宁县	配电运检班	杞乡经典8号配变	426.30	66.61	800.00	159.60	81.11
3988	中宁县	配电运检班	振兴小区储备库家属院1#配电室3#配变	113.45	70.91	200.00	26.70	11.45
3989	中宁县	配电运检班	观园隆府1#800kVA箱变配变	570.29	89.11	800.00	54.05	29.23
3990	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线董家梁2号公变	288.47	90.15	400.00	26.98	5.62
3991	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新海村1号公变	90.47	56.54	200.00	50.52	33.62
3992	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线白马梁3号公变	125.49	78.43	200.00	26.83	15.21
3993	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线五村A区1号公变	123.12	76.95	200.00	29.13	11.07
3994	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新海村7号公变	93.08	58.18	200.00	64.28	36.30
3995	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线温馨家园1号公变	54.30	42.42	160.00	30.28	18.01
3996	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线园三队2号公变	320.00	100.00	400.00	32.94	9.59
3997	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线铁渠村南滩公变	8.67	5.42	200.00	46.64	28.38
3998	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新海村9号公变	86.63	54.14	200.00	55.60	33.10
3999	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线隆原村枸杞基地公变	69.85	87.32	100.00	0.05	0.04
4000	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线白马梁6号公变	289.52	90.48	400.00	27.02	16.03

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4001	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线一村A区1号公变	65.70	41.06	200.00	74.08	49.61
4002	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线农中村1号公变	16.69	10.43	200.00	26.65	1.47
4003	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新一村3号公变	320.00	100.00	400.00	81.57	60.14
4004	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线农五队2号公变	47.55	59.44	100.00	3.49	1.30
4005	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线园一队3组2号公变	160.00	100.00	200.00	55.27	34.66
4006	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线回民新村公变	202.81	63.38	400.00	93.67	58.06
4007	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线农三队公变	34.29	21.43	200.00	22.65	9.48
4008	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线铁路新村4号公变	39.23	49.04	100.00	32.55	14.52
4009	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线德胜村枸杞基地公变	192.74	60.23	400.00	6.55	1.77
4010	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线四小3号公变	36.90	46.13	100.00	0.06	0.05
4011	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线二村A区1号公变	320.00	100.00	400.00	82.46	49.55
4012	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村A区3号公变	126.28	78.93	200.00	25.97	12.81
4013	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线园四队2号公变	30.46	19.04	200.00	32.73	13.34
4014	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线五村养殖区3号公变	38.84	24.28	200.00	33.71	1.15
4015	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村B区5号公变	101.28	63.30	200.00	33.02	16.74
4016	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线五村B区1号公变	132.72	82.95	200.00	20.40	6.72

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4017	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线蔬菜大棚1号公变	125.39	78.37	200.00	14.76	5.40
4018	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线园四队1号公变	138.54	43.29	400.00	165.65	73.55
4019	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线园一队2组公变	31.78	49.65	80.00	22.27	9.99
4020	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线四小公变	72.57	45.36	200.00	35.95	18.47
4021	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线加工厂公变	178.88	55.90	400.00	106.45	68.62
4022	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线五趟沟公变	12.89	16.11	100.00	16.40	2.43
4023	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新一村5号公变	49.42	30.89	200.00	59.98	34.69
4024	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线四小2号公变	84.94	53.09	200.00	10.92	5.43
4025	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线园七队3号公变	73.85	46.16	200.00	52.28	28.36
4026	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村C区1号公变	120.43	75.27	200.00	38.68	19.88
4027	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村A区4号公变	111.42	69.64	200.00	53.73	34.95
4028	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村A区2号公变	126.98	79.36	200.00	22.46	11.88
4029	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线铁渠村中滩公变	86.55	54.10	200.00	62.48	34.90
4030	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新海村4号公变	52.36	40.91	160.00	50.75	27.33
4031	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线农六队公变	98.47	61.54	200.00	61.39	30.00
4032	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线农中村公变	210.15	65.67	400.00	47.41	8.04

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4033	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线农一队5号公变	111.33	69.58	200.00	0.00	0.00
4034	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线回民二村公变	78.56	39.28	250.00	6.92	1.66
4035	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线园六队公变	320.00	100.00	400.00	88.14	41.97
4036	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变512杞站线新一村养殖基地公变	121.39	75.87	200.00	7.09	1.40
4037	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线二村A区2号公变	127.88	79.93	200.00	29.43	18.37
4038	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线中宁县太阳梁乡人民政府2号公变	6.46	26.94	30.00	0.00	0.00
4039	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线农九队公变	186.50	58.28	400.00	151.07	72.66
4040	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新海村8号公变	37.35	23.34	200.00	69.35	26.93
4041	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线农一队2号公变	3.34	4.18	100.00	18.71	4.78
4042	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村B区4号公变	114.36	71.48	200.00	33.64	21.66
4043	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线园二队公变	94.84	59.27	200.00	65.40	36.47
4044	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线白马梁5号公变	111.37	69.60	200.00	17.10	9.30
4045	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线场部5号箱变配电变压器	504.00	100.00	630.00	165.86	63.11
4046	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线三村B区1号公变	320.00	100.00	400.00	67.64	46.06
4047	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口供电所充电桩公变变压器	432.31	85.78	630.00	137.30	15.02

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4048	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线场部2号温棚公变	50.09	31.31	200.00	89.92	58.93
4049	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线园五队公变	15.31	19.14	100.00	29.81	7.89
4050	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线铁路新村2号公变	18.01	22.51	100.00	31.86	19.29
4051	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新一村4号公变	320.00	100.00	400.00	82.73	47.70
4052	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新海村3号公变	89.75	56.09	200.00	52.64	36.33
4053	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线五村A区2号公变	52.02	32.51	200.00	43.43	23.37
4054	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线场部3号公变	90.71	28.35	400.00	186.68	122.21
4055	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线鱼池3号公变	301.11	94.10	400.00	11.29	7.06
4056	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线蔬菜大棚2号公变	55.05	68.82	100.00	0.08	0.05
4057	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线五村养殖区1号公变	81.60	51.00	200.00	17.96	1.68
4058	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线五村C区2号公变	44.14	55.17	100.00	20.52	8.82
4059	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线董家梁公变	177.01	55.32	400.00	134.48	74.45
4060	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线董家梁3号公变	24.90	19.45	160.00	47.90	19.57
4061	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新海村5号公变	74.56	46.60	200.00	51.23	31.41
4062	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线场部4号配变	229.41	45.52	630.00	191.48	88.00
4063	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线农一队3号公变	56.23	35.15	200.00	36.14	21.92

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4064	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线白马梁2号公变	120.19	75.12	200.00	27.73	18.45
4065	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线园一队2组2号公变	140.21	87.63	200.00	7.33	0.87
4066	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线农八队公变	52.51	65.64	100.00	10.12	4.63
4067	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线农中村2号公变	0.07	0.09	100.00	9.00	5.55
4068	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新一村1号公变	69.93	43.71	200.00	81.98	55.55
4069	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新海村6号公变	111.90	69.94	200.00	36.77	22.89
4070	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线白马梁4号公变	300.78	93.99	400.00	14.69	5.79
4071	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线农七队公变	102.75	64.22	200.00	35.63	17.10
4072	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村B区6号公变	124.97	78.11	200.00	33.96	19.31
4073	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线一村B区1号公变	103.76	64.85	200.00	57.61	31.69
4074	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线二村C区1号公变	126.86	79.29	200.00	27.52	16.28
4075	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线一村B区3号公变	56.80	71.00	100.00	18.24	8.03
4076	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村A区1号公变	82.57	51.61	200.00	59.06	33.22
4077	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线农五队1号公变	123.99	77.49	200.00	11.06	5.67
4078	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线场部2号公变	157.71	49.28	400.00	139.66	79.30
4079	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新五村2号公变	158.16	62.76	315.00	87.41	49.70

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4080	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线滨河新村一号箱变配电变压器	299.43	59.41	630.00	162.76	93.09
4081	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线三村A区1号公变	102.14	63.84	200.00	31.58	21.60
4082	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线中学公变	104.29	65.18	200.00	50.09	34.95
4083	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线铁路新村3号公变	9.26	11.57	100.00	44.52	23.52
4084	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线南塘村枸杞基地公变	96.49	60.30	200.00	0.00	0.00
4085	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线南塘村抽水公变	17.04	26.62	80.00	0.00	0.00
4086	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线二村B区2号公变	94.23	58.89	200.00	37.18	25.32
4087	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新五村1号公变	82.90	32.90	315.00	144.25	96.26
4088	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线五村C区1号公变	204.79	81.27	315.00	34.12	16.17
4089	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新海村10号公变	95.64	59.78	200.00	42.59	24.72
4090	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线园三队公变	83.70	52.31	200.00	30.24	16.83
4091	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线二村小学公变	135.36	84.60	200.00	9.54	4.89
4092	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线铁路新村5号公变	71.02	22.19	400.00	22.91	14.00
4093	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线鱼池1号公变	117.52	73.45	200.00	0.00	0.00
4094	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线农二队公变	63.92	79.90	100.00	3.89	0.43

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4095	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村B区3号公变	103.91	64.94	200.00	33.80	20.64
4096	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线一村B区2号公变	69.81	43.63	200.00	77.00	53.24
4097	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线场部1号公变	76.57	23.93	400.00	132.56	69.63
4098	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线农一队4号公变	119.15	37.23	400.00	0.00	0.00
4099	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线农八队2号公变	115.55	72.22	200.00	14.56	7.95
4100	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线北湖新村公变	57.05	71.31	100.00	29.68	15.92
4101	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线农七队养殖小区1号公变	10.67	13.33	100.00	0.84	0.23
4102	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线中宁县太阳梁乡人民政府1号公变	132.86	83.04	200.00	19.61	11.22
4103	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线农一队1号公变	236.52	73.91	400.00	54.66	35.48
4104	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村C区公变	131.68	82.30	200.00	20.65	13.17
4105	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线三村A区2号公变	78.37	48.98	200.00	58.13	39.77
4106	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线五村B区2号公变	118.82	74.26	200.00	32.92	13.31
4107	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线园一队1组公变	107.03	66.89	200.00	11.33	5.67
4108	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线园六队2号公变	76.66	47.92	200.00	38.67	20.59
4109	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线鱼池抽水公变	96.74	60.46	200.00	0.22	0.18

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4110	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村D区公变	81.67	51.04	200.00	72.33	49.24
4111	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线中宁县太阳梁乡人民政府4号公变	119.86	74.91	200.00	13.73	5.34
4112	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线利民家园公变	152.15	47.55	400.00	168.50	97.87
4113	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线园七队2号公变	48.07	37.55	160.00	25.66	13.44
4114	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线中宁县太阳梁乡人民政府3号公变	124.69	77.93	200.00	21.15	12.08
4115	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线新渠家园公变	237.33	74.17	400.00	76.79	39.83
4116	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线五村C区3号公变	99.88	62.43	200.00	43.35	25.66
4117	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村B区2号公变	112.39	70.24	200.00	41.29	28.38
4118	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线农四队公变	32.77	40.96	100.00	6.24	1.70
4119	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线行政中心公变	204.11	80.99	315.00	36.32	10.96
4120	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新一村2号公变	320.00	100.00	400.00	63.01	37.63
4121	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线园七队1号公变	54.64	34.15	200.00	34.91	17.05
4122	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村B区1号公变	100.65	62.91	200.00	39.23	24.00
4123	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线养殖小区公变	6.95	4.34	200.00	21.18	3.07
4124	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新海村2号公变	81.38	50.86	200.00	61.13	39.14

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4125	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线白马梁1号公变	114.35	71.47	200.00	37.86	24.55
4126	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线铁路新村1号公变	48.74	60.93	100.00	22.76	10.36
4127	中宁县	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线滨河新村2号箱变	448.92	89.07	630.00	46.80	23.66
4128	中宁县	石空供电所_运检班	石空机电市场3#配变	460.31	91.33	630.00	50.64	22.58
4129	中宁县	石空供电所_运检班	立新变521光园线枣一村种植园区1号公变	120.21	75.13	200.00	0.24	0.23
4130	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线立新一队公变	67.20	84.00	100.00	8.71	4.23
4131	中宁县	石空供电所_运检班	石空公租房六标段1#箱式变	575.96	89.99	800.00	54.55	25.28
4132	中宁县	石空供电所_运检班	立新变521光园线一七七农场公变	46.01	28.76	200.00	3.71	0.46
4133	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线童庄大队2号公变	136.01	85.01	200.00	22.94	14.00
4134	中宁县	石空供电所_运检班	石空公租房六标段7#箱式变	578.03	90.32	800.00	51.17	21.90
4135	中宁县	石空供电所_运检班	太平新村C区2#配变	405.04	80.37	630.00	103.02	55.75
4136	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线黄庄一二队公变	320.00	100.00	400.00	58.19	31.42
4137	中宁县	石空供电所_运检班	立新变511立东线白马湖六队养殖场公变	17.17	26.83	80.00	0.28	0.15
4138	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线新桥大队公变	127.89	79.93	200.00	25.93	16.66
4139	中宁县	石空供电所_运检班	立新变511立东线枣二六队公变	105.49	65.93	200.00	45.85	25.05
4140	中宁县	石空供电所_运检班	石空变515西干线张台五队2号公变	141.96	88.72	200.00	15.87	9.20
4141	中宁县	石空供电所_运检班	新寺沟变523新园I线工业园区1号公变	125.65	78.53	200.00	1.17	0.10

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4142	中宁县	石空供电所_运检班	立新变511立东线高山寺大队公变	101.91	63.69	200.00	19.46	11.14
4143	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线三道冒养殖园区公变	302.10	94.41	400.00	1.36	0.06
4144	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线关帝五队公变	320.00	100.00	400.00	50.00	31.13
4145	中宁县	石空供电所_运检班	石空变522石东线太平一队公变	53.11	66.39	100.00	15.58	5.03
4146	中宁县	石空供电所_运检班	立新变511立东线高山寺一三队2号公变	97.34	60.84	200.00	32.51	18.23
4147	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线关帝一队公变	93.87	58.67	200.00	68.90	41.59
4148	中宁县	石空供电所_运检班	新寺沟变553新园II线山沟2号公变	159.95	99.97	200.00	1.21	0.02
4149	中宁县	石空供电所_运检班	石空变522石东线倪丁塞上新居4号公变	141.25	88.28	200.00	44.70	19.21
4150	中宁县	石空供电所_运检班	立新变521光园线枣二种植园区公变	103.17	64.48	200.00	11.17	1.68
4151	中宁县	石空供电所_运检班	立新变521光园线高山寺种植园区公变	248.55	77.67	400.00	5.72	0.22
4152	中宁县	石空供电所_运检班	石空变515西干线张台新村公变	28.04	43.81	80.00	14.85	8.22
4153	中宁县	石空供电所_运检班	立新变521光园线高山寺种植园区3号公变	320.00	100.00	400.00	0.00	0.00
4154	中宁县	石空供电所_运检班	立新变521光园线白马湖六队种植园区公变	286.49	89.53	400.00	1.87	0.25
4155	中宁县	石空供电所_运检班	立新变511立东线新渠稍抽水公变	58.50	36.56	200.00	39.18	6.58
4156	中宁县	石空供电所_运检班	石空变515西干线倪丁大队公变	87.13	54.46	200.00	21.62	6.64
4157	中宁县	石空供电所_运检班	石空公租房四标段1#箱式变	570.68	89.17	800.00	56.14	32.25

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4158	中宁县	石空供电所_运检班	石空公租房三标段5#箱式变	539.22	84.25	800.00	74.69	36.15
4159	中宁县	石空供电所_运检班	石空公租房六标段4#箱式变	599.90	93.73	800.00	48.60	19.23
4160	中宁县	石空供电所_运检班	石空公租房六标段2#箱式变	596.87	93.26	800.00	43.13	23.74
4161	中宁县	石空供电所_运检班	石空变522石东线滨河新区1号公变	103.45	64.66	200.00	32.01	17.55
4162	中宁县	石空供电所_运检班	立新变511立东线新渠稍三队公变	39.38	49.22	100.00	26.09	13.48
4163	中宁县	石空供电所_运检班	立新变511立东线白马湖六队抽水公变	86.40	54.00	200.00	4.96	2.49
4164	中宁县	石空供电所_运检班	石空公租房五标段2#箱式变	606.35	94.74	800.00	25.56	12.56
4165	中宁县	石空供电所_运检班	立新变521光园线白马湖六队公变1	23.52	14.70	200.00	18.91	11.17
4166	中宁县	石空供电所_运检班	立新变521光园线白马湖六队种植园区2号公变	125.40	78.38	200.00	0.06	0.02
4167	中宁县	石空供电所_运检班	立新变511立东线高山寺五六队公变	196.98	78.17	315.00	35.51	19.31
4168	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线关帝大队公变	297.33	92.91	400.00	25.42	12.61
4169	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线新桥一二队公变	225.11	70.35	400.00	59.74	39.42
4170	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线三道公变	89.07	55.67	200.00	13.42	1.02
4171	中宁县	石空供电所_运检班	石空变522石东线公租房商业街1号公变	504.00	100.00	630.00	159.56	92.77
4172	中宁县	石空供电所_运检班	立新变521光园线高山寺生猪养殖园区公变	26.13	32.66	100.00	17.40	3.27
4173	中宁县	石空供电所_运检班	石镇线西街1号公变	226.31	89.81	315.00	19.68	8.44

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4174	中宁县	石空供电所_运检班	立新变511立东线新渠稍三队2号公变	101.70	63.56	200.00	14.11	4.43
4175	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线史营大队公变	160.34	63.63	315.00	99.45	60.64
4176	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线王营大队公变	88.09	55.06	200.00	37.96	20.44
4177	中宁县	石空供电所_运检班	立新变511立东线枣二大队公变	112.07	70.04	200.00	48.73	33.57
4178	中宁县	石空供电所_运检班	石空公租房一标段3#箱式变	532.27	83.17	800.00	72.77	47.63
4179	中宁县	石空供电所_运检班	石空变515西干线张台二队公变	93.58	58.49	200.00	16.31	6.56
4180	中宁县	石空供电所_运检班	石空公租房五标段6#箱式变	461.03	91.47	630.00	36.86	36.76
4181	中宁县	石空供电所_运检班	立新变511立东线枣一大队市场公变	320.00	100.00	400.00	116.18	81.85
4182	中宁县	石空供电所_运检班	立新变511立东线新渠稍大队公变	177.51	70.44	315.00	66.37	43.58
4183	中宁县	石空供电所_运检班	石空公租房五标段5#箱式变	368.12	73.04	630.00	106.96	48.36
4184	中宁县	石空供电所_运检班	石空变524街道线4#箱式变	325.19	64.52	630.00	191.82	117.87
4185	中宁县	石空供电所_运检班	石空变515西干线张台五队公变	96.86	75.67	160.00	24.56	12.62
4186	中宁县	石空供电所_运检班	化肥变524化太线太平村村委会充电桩公变	387.37	76.86	630.00	36.42	3.30
4187	中宁县	石空供电所_运检班	立新变511立东线白马湖大队公变	213.05	66.58	400.00	79.59	46.33
4188	中宁县	石空供电所_运检班	立新变521光园线高山寺种植园区2号公变	82.47	51.54	200.00	2.98	0.54
4189	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线王营三五队公变	44.07	27.54	200.00	28.93	19.29

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4190	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线太平新村A区公变	68.45	27.16	315.00	89.21	47.52
4191	中宁县	石空供电所_运检班	立新变511立东线新渠稍种植2号公变	107.18	66.99	200.00	0.00	0.00
4192	中宁县	石空供电所_运检班	石空变524街道线街道2号箱式公变变压器	409.40	81.23	630.00	82.54	46.60
4193	中宁县	石空供电所_运检班	石空公租房四标段4#箱式变	548.66	85.73	800.00	97.03	46.25
4194	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线太平四队公变	147.44	92.15	200.00	0.00	0.00
4195	中宁县	石空供电所_运检班	宁夏利鑫置业有限公司1号公变	955.92	74.68	1600.00	218.30	107.29
4196	中宁县	石空供电所_运检班	石空公租房一标段4#箱式变	577.85	90.29	800.00	47.88	27.92
4197	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线立新三五队公变	320.00	100.00	400.00	67.60	46.68
4198	中宁县	石空供电所_运检班	石空公租房二标段1#箱式变	637.48	99.61	800.00	0.24	0.00
4199	中宁县	石空供电所_运检班	立新变511立东线枣二大队2号公变	120.05	75.03	200.00	51.91	18.01
4200	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线关帝养殖园区公变	50.65	31.66	200.00	4.26	2.22
4201	中宁县	石空供电所_运检班	立新变511立东线白马湖三五队公变	37.28	23.30	200.00	70.02	21.41
4202	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线童庄大队公变	320.00	100.00	400.00	24.19	10.16
4203	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线枣一一队公变	73.44	45.90	200.00	56.49	40.25
4204	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线童庄一二队2号公变	320.00	100.00	400.00	22.82	10.11
4205	中宁县	石空供电所_运检班	石空公租房四标段3#箱式变	412.84	81.91	630.00	97.72	55.96

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4206	中宁县	石空供电所_运检班	石空变515西干线张台八队2号公变	62.41	39.00	200.00	50.99	21.16
4207	中宁县	石空供电所_运检班	石空变515西干线张台大队公变	14.67	18.34	100.00	54.46	26.55
4208	中宁县	石空供电所_运检班	新寺沟变523新园I线时庄综合养殖园区公变	36.95	46.19	100.00	0.05	0.05
4209	中宁县	石空供电所_运检班	立新变511立东线536处加油站公变	160.00	100.00	200.00	39.62	18.91
4210	中宁县	石空供电所_运检班	立新变511立东线枣二一队2号公变	150.59	94.12	200.00	3.11	1.29
4211	中宁县	石空供电所_运检班	石空变522石东线倪丁塞上新居1号公变	193.42	76.76	315.00	56.83	28.02
4212	中宁县	石空供电所_运检班	化肥变524化太线石空镇2号停车场充电桩公变	208.29	41.33	630.00	79.28	10.99
4213	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线新桥七队公变	129.79	81.12	200.00	12.83	6.77
4214	中宁县	石空供电所_运检班	立新变511立东线枣一七队公变	105.01	65.63	200.00	31.72	14.56
4215	中宁县	石空供电所_运检班	石空公租房五标段1#箱式变	493.59	77.12	800.00	132.55	57.17
4216	中宁县	石空供电所_运检班	石空变515西干线张台八队公变	200.80	79.68	315.00	28.13	11.65
4217	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线立新三队抽水2号公变	68.71	42.94	200.00	6.31	1.51
4218	中宁县	石空供电所_运检班	石空变524街道线街道1号箱式公变变压器	431.73	85.66	630.00	85.16	8.28
4219	中宁县	石空供电所_运检班	太平新村B区2号箱式公变变压器	392.67	77.91	630.00	97.92	51.24
4220	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线立新大队2号公变	56.56	35.35	200.00	47.13	22.59
4221	中宁县	石空供电所_运检班	太平新村C区3#配变	454.11	90.10	630.00	39.28	18.82

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4222	中宁县	石空供电所_运检班	石空变522石东线滨河新区2号公变	146.91	58.30	315.00	78.01	42.17
4223	中宁县	石空供电所_运检班	石空公租房四标段2#箱式变	564.32	88.18	800.00	61.87	35.16
4224	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线新桥九队公变	93.86	73.33	160.00	18.76	3.42
4225	中宁县	石空供电所_运检班	石空变517石镇线西街2号公变	303.99	95.00	400.00	24.97	15.52
4226	中宁县	石空供电所_运检班	太平新村C区1#配变	456.82	90.64	630.00	37.04	19.86
4227	中宁县	石空供电所_运检班	立新变511立东线高山寺一三队公变	59.12	36.95	200.00	51.59	31.68
4228	中宁县	石空供电所_运检班	石空公租房六标段6#箱式变	596.35	93.18	800.00	32.06	13.95
4229	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线立新小康村公变	38.77	48.46	100.00	17.50	10.25
4230	中宁县	石空供电所_运检班	石空变515西干线倪丁面粉厂公变	66.09	51.63	160.00	6.90	0.66
4231	中宁县	石空供电所_运检班	立新变521光园线白马湖六队种植园区3号公变	320.00	100.00	400.00	0.00	0.00
4232	中宁县	石空供电所_运检班	石空公租房五标段4#箱式变	540.30	84.42	800.00	93.46	44.75
4233	中宁县	石空供电所_运检班	石空机电市场1#配变	400.71	79.51	630.00	62.18	34.37
4234	中宁县	石空供电所_运检班	石空公租房一标段1#箱式变	489.48	76.48	800.00	115.75	69.07
4235	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线关帝七队公变	99.22	62.01	200.00	15.32	7.16
4236	中宁县	石空供电所_运检班	石空变524街道线街道6号箱式公变变压器	405.12	80.38	630.00	30.52	15.16
4237	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线三道冒种植园区公变	318.68	99.59	400.00	0.00	0.00

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4238	中宁县	石空供电所_运检班	石空公租房五标段3#箱式变	436.95	86.70	630.00	61.04	28.24
4239	中宁县	石空供电所_运检班	立新变511立东线白马湖林场公变	217.10	67.84	400.00	0.49	0.47
4240	中宁县	石空供电所_运检班	石空变524街道线街道线2号公变	206.13	81.80	315.00	13.35	4.70
4241	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线珍珠岩厂公变	0.10	0.07	200.00	8.71	2.28
4242	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线童庄一二队公变	320.00	100.00	400.00	24.07	13.69
4243	中宁县	石空供电所_运检班	太平新村B区1号箱式公变变压器	387.69	76.92	630.00	93.60	48.44
4244	中宁县	石空供电所_运检班	化肥变525化石线太平三四队公变	42.84	26.77	200.00	31.65	3.54
4245	中宁县	石空供电所_运检班	石空变522石东线倪丁塞上新居3号公变	201.56	79.99	315.00	43.89	22.49
4246	中宁县	石空供电所_运检班	立新变511立东线白马湖小康村公变	49.36	19.59	315.00	142.99	76.08
4247	中宁县	石空供电所_运检班	立新变511立东线高山寺红枣市场公变	320.00	100.00	400.00	89.34	63.27
4248	中宁县	石空供电所_运检班	石空公租房二标段2#箱式变	624.81	97.63	800.00	12.02	11.20
4249	中宁县	石空供电所_运检班	立新变521光园线枣一村种植园区2号公变	26.05	16.28	200.00	1.90	0.38
4250	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线太平二队公变	61.76	77.21	100.00	10.87	5.85
4251	中宁县	石空供电所_运检班	立新变521光园线枣二六队养殖园区3号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
4252	中宁县	石空供电所_运检班	石空变524街道线街道线1号公变	83.12	51.95	200.00	83.60	25.73
4253	中宁县	石空供电所_运检班	立新变511立东线枣二一队公变	320.00	100.00	400.00	95.27	57.89

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4254	中宁县	石空供电所_运检班	石空公租房一标段2#箱式变	593.54	92.74	800.00	26.16	13.12
4255	中宁县	石空供电所_运检班	石空变524街道线街道5号箱式公变变压器	292.11	57.96	630.00	147.94	46.07
4256	中宁县	石空供电所_运检班	新寺沟变553新园II线山沟1号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
4257	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线三道冒2号公变	84.68	52.93	200.00	0.05	0.03
4258	中宁县	石空供电所_运检班	石空变517石镇线张台电灌站公变	53.86	21.37	315.00	85.70	24.95
4259	中宁县	石空供电所_运检班	石空公租房六标段3#箱式变	594.95	92.96	800.00	28.94	14.79
4260	中宁县	石空供电所_运检班	石空变524街道线街道3号箱式公变变压器	175.02	34.73	630.00	293.96	143.70
4261	中宁县	石空供电所_运检班	立新变511立东线白马湖七队公变	126.63	79.14	200.00	29.87	14.13
4262	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线黄庄大队公变	161.68	64.16	315.00	82.91	52.34
4263	中宁县	石空供电所_运检班	石空公租房商贸城1号公变变压器	632.53	98.83	800.00	4.30	0.91
4264	中宁县	石空供电所_运检班	立新变521光园线白马湖六队种植园区4号公变	320.00	100.00	400.00	0.00	0.00
4265	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线王营七八队公变	1.73	1.08	200.00	34.33	19.48
4266	中宁县	石空供电所_运检班	立新变511立东线高山寺七八队公变	99.82	62.39	200.00	59.74	38.53
4267	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线史营一二队公变	11.39	8.90	160.00	53.92	36.65
4268	中宁县	石空供电所_运检班	石空变522石东线滨河新区3号公变	132.86	52.72	315.00	148.64	62.25
4269	中宁县	石空供电所_运检班	立新变511立东线五三六处家属楼公变	282.91	88.41	400.00	27.86	8.32

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4270	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线立新三队抽水公变	71.70	28.45	315.00	7.46	3.38
4271	中宁县	石空供电所_运检班	石空机电市场2#配变	386.16	76.62	630.00	118.10	47.95
4272	中宁县	石空供电所_运检班	石空变517石镇线街道线7号公变	110.25	68.90	200.00	28.93	9.96
4273	中宁县	石空供电所_运检班	石空公租房商贸城3号公变变压器	562.55	87.90	800.00	49.70	24.58
4274	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线关帝种植园区公变	130.99	81.87	200.00	0.00	0.00
4275	中宁县	石空供电所_运检班	石空变517石镇线石空镇东街加油站箱式公变	374.71	74.35	630.00	64.48	3.51
4276	中宁县	石空供电所_运检班	立新变511立东线枣二养殖园区公变	0.27	0.33	100.00	14.58	10.26
4277	中宁县	石空供电所_运检班	立新变511立东线枣一二队公变	61.64	38.52	200.00	79.17	41.71
4278	中宁县	石空供电所_运检班	石空公租房三标段4#箱式变	363.04	56.73	800.00	136.56	70.39
4279	中宁县	石空供电所_运检班	立新变511立东线枣二村部公变	23.54	29.42	100.00	33.01	17.73
4280	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线童庄五队公变	124.62	77.89	200.00	11.14	5.13
4281	中宁县	石空供电所_运检班	石空公租房六标段5#箱式变	530.83	82.94	800.00	92.90	58.84
4282	中宁县	石空供电所_运检班	石空变515西干线倪丁七队公变	98.51	61.57	200.00	34.76	20.35
4283	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线立新大队公变	98.30	61.44	200.00	34.05	18.34
4284	中宁县	石空供电所_运检班	石空公租房三标段3#箱式变	223.21	69.75	400.00	80.06	36.52
4285	中宁县	石空供电所_运检班	立新变511立东线新渠稍种植1号公变	132.29	82.68	200.00	1.54	0.07
4286	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线史营养殖场公变	124.82	78.01	200.00	10.95	5.16

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4287	中宁县	石空供电所_运检班	石空变522石东线滨河新区充电桩公变	64.56	40.35	200.00	7.45	0.84
4288	中宁县	石空供电所_运检班	立新变514立西线新桥小康村公变	122.84	76.78	200.00	21.96	10.60
4289	中宁县	石空供电所_运检班	石空变522石东线倪丁塞上新居2号公变	252.48	78.90	400.00	47.50	22.87
4290	中宁县	新堡供电所_运检班	新堡供电所配变	365.91	72.60	630.00	84.40	48.27
4291	中宁县	新堡供电所_运检班	金宝山庄公变	11.10	13.87	100.00	52.23	16.04
4292	中宁县	新堡供电所_运检班	510吴恩线盖湾村四队公变	137.40	54.52	315.00	42.94	27.06
4293	中宁县	新堡供电所_运检班	宁夏东星石油运输有限公司1#箱式变	269.77	67.44	500.00	60.99	36.17
4294	中宁县	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线毛营四队公变	320.00	100.00	400.00	48.19	23.54
4295	中宁县	新堡供电所_运检班	红旗塘移民公变	24.02	30.02	100.00	10.82	2.62
4296	中宁县	新堡供电所_运检班	516恩和线畅和雅园一号公变	523.70	81.83	800.00	87.48	51.51
4297	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线新建小康村公变	320.00	100.00	400.00	37.09	18.45
4298	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线古城美丽村庄公变	281.57	87.99	400.00	57.14	18.24
4299	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线刘营三队公变	278.42	87.01	400.00	19.64	10.32
4300	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线刘营十二队2号公变	320.00	100.00	400.00	36.59	24.83
4301	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线东星3号配变	281.68	55.89	630.00	39.16	16.39
4302	中宁县	新堡供电所_运检班	516恩和线诚信猪厂公变	6.14	7.68	100.00	10.81	4.13
4303	中宁县	新堡供电所_运检班	石炭沟变511石红线固海三泵站2号公变	312.62	97.69	400.00	0.00	0.00

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4304	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线创业四队公变	134.38	42.00	400.00	124.85	76.75
4305	中宁县	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线盖湾三队公变	103.60	64.75	200.00	32.47	14.76
4306	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线刘营四五队2号公变	160.00	100.00	200.00	47.89	32.69
4307	中宁县	新堡供电所_运检班	瀛海变516瀛石线坝头子抽水1#公变	71.56	89.45	100.00	0.39	0.02
4308	中宁县	新堡供电所_运检班	瀛海变516瀛石线宁安养殖小区公变	42.01	52.52	100.00	10.10	2.11
4309	中宁县	新堡供电所_运检班	510吴恩线新堡村三四队公变	126.33	78.96	200.00	17.29	9.67
4310	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线美丽村庄3号公变	144.87	90.54	200.00	15.97	6.07
4311	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线肖闸七队公变	160.00	100.00	200.00	64.60	24.54
4312	中宁县	新堡供电所_运检班	516恩和线物资局家属院公变	1.85	4.63	50.00	22.75	12.50
4313	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线刘营十三队2号公变	320.00	100.00	400.00	69.20	28.71
4314	中宁县	新堡供电所_运检班	恩和变527恩城Ⅱ线七星渠高干渠闸公变	80.00	100.00	100.00	9.37	5.13
4315	中宁县	新堡供电所_运检班	516恩和线园艺场新居公变	44.39	27.74	200.00	85.30	46.49
4316	中宁县	新堡供电所_运检班	瀛海变516瀛石线坝头子养殖小区公变	11.37	47.37	30.00	5.47	1.38
4317	中宁县	新堡供电所_运检班	石炭沟变511石红线老灌嘴公变	71.46	89.33	100.00	1.91	0.87
4318	中宁县	新堡供电所_运检班	516恩和线新堡汽保小区公变	44.16	55.20	100.00	15.26	6.85
4319	中宁县	新堡供电所_运检班	南湾移民提灌公变	77.14	48.22	200.00	5.24	2.24

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4320	中宁县	新堡供电所_运检班	516恩和线新堡二队公变	12.65	15.81	100.00	34.55	18.60
4321	中宁县	新堡供电所_运检班	瀛海变516瀛石线坝头子抽水泵站公变	14.39	17.99	100.00	6.02	2.00
4322	中宁县	新堡供电所_运检班	风道沟变517宁新线宁新工业园区公变	67.95	84.94	100.00	0.00	0.00
4323	中宁县	新堡供电所_运检班	宁夏红宝农特产品有限公司五号公变配电变压器	438.50	68.52	800.00	179.45	72.89
4324	中宁县	新堡供电所_运检班	510吴恩线毛营村七队公变	12.18	19.03	80.00	25.56	14.23
4325	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线古城种蓄场公变	92.31	57.69	200.00	19.12	5.41
4326	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线体育公园变压器	181.92	56.85	400.00	100.51	15.67
4327	中宁县	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线毛营五队公变	67.01	52.35	160.00	37.06	21.83
4328	中宁县	新堡供电所_运检班	风道沟变517宁新线创业肉牛养殖场小区公变	13.18	16.48	100.00	5.02	0.61
4329	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线宁夏红宝农特产品有限公司六号公变	479.49	74.92	800.00	88.46	51.09
4330	中宁县	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线宋营八队公变	320.00	100.00	400.00	65.50	40.93
4331	中宁县	新堡供电所_运检班	516恩和线新建万头猪场公变	31.41	49.08	80.00	5.62	2.14
4332	中宁县	新堡供电所_运检班	516恩和线肖闸村三队公变	65.80	41.12	200.00	53.41	36.54
4333	中宁县	新堡供电所_运检班	瀛海变516瀛石线白土岗子2号公变	53.22	66.53	100.00	9.12	2.86
4334	中宁县	新堡供电所_运检班	恩和变519宁园线宁新工业园区3号公变	264.62	82.69	400.00	31.48	11.04

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4335	中宁县	新堡供电所_运检班	创业蔬菜大棚箱变配电变压器	314.97	62.49	630.00	18.66	3.98
4336	中宁县	新堡供电所_运检班	风道沟变517宁新线白土岗子养殖场公变	106.58	66.61	200.00	28.65	6.38
4337	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线新建三队公变	320.00	100.00	400.00	22.15	11.16
4338	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线刘营一队公变	111.42	69.64	200.00	60.76	31.91
4339	中宁县	新堡供电所_运检班	汽车城小车区配变	232.30	46.09	630.00	199.42	105.83
4340	中宁县	新堡供电所_运检班	大唐金宸小区3号公变	1135.26	88.69	1600.00	136.85	87.74
4341	中宁县	新堡供电所_运检班	516恩和线固海家属院二号公变	42.78	66.84	80.00	18.69	6.96
4342	中宁县	新堡供电所_运检班	宁夏红宝农特产品有限公司三号公变配电变压器	350.60	69.56	630.00	80.02	53.97
4343	中宁县	新堡供电所_运检班	石炭沟变511石红线固海三泵站1号公变	134.83	84.27	200.00	0.76	0.12
4344	中宁县	新堡供电所_运检班	石炭沟变511石红线石炭沟移民公变	36.11	45.14	100.00	5.04	1.11
4345	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线城关林场公变	13.15	20.55	80.00	5.02	1.09
4346	中宁县	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线宋营小康村2号公变	320.00	100.00	400.00	30.89	18.97
4347	中宁县	新堡供电所_运检班	风道沟变517宁新线水泥厂公变	16.37	10.23	200.00	0.29	0.17
4348	中宁县	新堡供电所_运检班	创业菩萨堂公变	74.37	46.48	200.00	75.70	30.42
4349	中宁县	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线宋营五队2号公变	320.00	100.00	400.00	18.22	10.17
4350	中宁县	新堡供电所_运检班	516恩和线畅和雅园三号公变	546.99	85.47	800.00	90.58	52.18
4351	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线园艺场新居2号公变	268.26	83.83	400.00	40.55	19.55

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4352	中宁县	新堡供电所_运检班	恩和变519宁园线宁夏为民建材港公变	499.46	78.04	800.00	143.26	45.52
4353	中宁县	新堡供电所_运检班	瀛海变516瀛石线白土岗子公变	160.00	100.00	200.00	7.63	2.61
4354	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线创业吊庄公变	224.99	70.31	400.00	59.60	24.38
4355	中宁县	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线宋营二队公变	320.00	100.00	400.00	49.48	30.15
4356	中宁县	新堡供电所_运检班	516恩和线畅和雅园四号公变	586.86	91.70	800.00	43.75	27.69
4357	中宁县	新堡供电所_运检班	风道沟变517宁新线车管所公变	31.91	19.94	200.00	44.21	2.39
4358	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线创业养殖小区公变	14.95	9.35	200.00	43.84	12.46
4359	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线城关养殖场公变	64.99	81.24	100.00	7.13	3.87
4360	中宁县	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线宋营四队公变	170.64	53.32	400.00	51.44	39.35
4361	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线肖闸七队抽水公变	27.27	34.09	100.00	3.17	0.67
4362	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线古城一队公变	46.91	73.29	80.00	14.89	5.67
4363	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线新水街1号公变	345.75	68.60	630.00	114.50	53.60
4364	中宁县	新堡供电所_运检班	516恩和线刘营村七队公变	159.74	49.92	400.00	66.24	50.32
4365	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线刘营十三队公变	62.85	39.28	200.00	41.43	28.84
4366	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线新胜大队公变	320.00	100.00	400.00	82.46	54.37
4367	中宁县	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线盖湾一队公变	48.41	30.25	200.00	39.79	19.72

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4368	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线创业二队公变	169.17	52.86	400.00	126.70	82.62
4369	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线刘营十队公变	160.00	100.00	200.00	35.40	24.46
4370	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线汽车城大车区2号公变	298.43	93.26	400.00	10.49	1.77
4371	中宁县	新堡供电所_运检班	510吴恩线毛营村一二队公变	0.59	0.74	100.00	3.18	1.22
4372	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线创业七队公变	90.15	56.34	200.00	8.15	3.11
4373	中宁县	新堡供电所_运检班	新胜一队公变	85.34	26.67	400.00	44.40	27.23
4374	中宁县	新堡供电所_运检班	516恩和线新堡街公变	52.72	32.95	200.00	57.87	26.95
4375	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线新堡街1号公变	381.91	75.77	630.00	68.92	43.11
4376	中宁县	新堡供电所_运检班	516恩和线刘营村四五队公变	252.18	78.81	400.00	52.49	22.90
4377	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线新胜五队2号公变	320.00	100.00	400.00	20.22	11.14
4378	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线刘营小学公变	248.61	77.69	400.00	61.30	30.81
4379	中宁县	新堡供电所_运检班	宁夏红宝农特产品有限公司四号公变配电变压器	417.28	82.79	630.00	48.44	14.19
4380	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线新建一队公变	13.44	33.60	50.00	14.24	4.96
4381	中宁县	新堡供电所_运检班	恩和变519宁园线宁新工业园区2号公变	256.55	80.17	400.00	56.60	14.23
4382	中宁县	新堡供电所_运检班	516恩和线畅和雅园二号公变	579.08	90.48	800.00	54.82	32.89
4383	中宁县	新堡供电所_运检班	515水泥线新建二队公变	102.28	63.92	200.00	43.19	14.17

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4384	中宁县	新堡供电所_运检班	宁夏红宝农特产品有限公司二号公变配电变压器	217.97	43.25	630.00	227.94	128.45
4385	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线新胜二队公变	320.00	100.00	400.00	36.07	22.84
4386	中宁县	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线宋营小康村公变	31.50	39.37	100.00	38.20	18.78
4387	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线新胜五队公变	10.06	12.57	100.00	20.53	9.67
4388	中宁县	新堡供电所_运检班	瀛海变516瀛石线七星渠农场公变	33.92	42.40	100.00	3.34	0.30
4389	中宁县	新堡供电所_运检班	瀛海变516瀛石线宁安养殖场二号公变	45.17	28.23	200.00	51.41	10.32
4390	中宁县	新堡供电所_运检班	石炭沟变511石红线固海三泵站3号公变	150.64	94.15	200.00	5.60	0.30
4391	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线创业二队2号公变	320.00	100.00	400.00	32.24	21.20
4392	中宁县	新堡供电所_运检班	恩和变527恩城Ⅱ线新堡南湾提水公变	160.00	100.00	200.00	36.93	17.26
4393	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线东星4号公变	213.88	66.84	400.00	101.92	78.17
4394	中宁县	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线毛营二队公变	51.86	64.82	100.00	20.53	12.07
4395	中宁县	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线盖湾七队公变	91.23	57.02	200.00	34.62	20.69
4396	中宁县	新堡供电所_运检班	宁夏红宝农特产品有限公司一号公变配电变压器	190.22	37.74	630.00	164.84	102.16
4397	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线新堡蔬菜基地1号公变	118.56	74.10	200.00	8.96	1.72
4398	中宁县	新堡供电所_运检班	风道沟变517宁新线金宝山庄2号公变	0.37	0.23	200.00	10.09	3.80
4399	中宁县	新堡供电所_运检班	516恩和线肖固增公变	11.51	47.97	30.00	0.02	0.02

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4400	中宁县	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线宋营四队2号公变	320.00	100.00	400.00	40.68	25.67
4401	中宁县	新堡供电所_运检班	510吴恩线宋营村五队公变	162.34	81.17	250.00	19.42	10.85
4402	中宁县	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线毛营蔬菜基地公变	85.04	53.15	200.00	9.09	3.59
4403	中宁县	新堡供电所_运检班	516恩和线新堡线路工区家属院公变	175.58	87.79	250.00	14.90	5.71
4404	中宁县	新堡供电所_运检班	瀛海变516瀛石线风趟沟公变	6.05	7.56	100.00	35.56	6.61
4405	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线新堡蔬菜基地2号公变	110.28	68.93	200.00	20.12	10.32
4406	中宁县	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线毛营六队公变	320.00	100.00	400.00	21.91	12.20
4407	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线创业六队公变	127.91	79.94	200.00	21.58	10.27
4408	中宁县	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线汽车城大车区公变	320.00	100.00	400.00	233.66	78.75
4409	中宁县	新堡供电所_运检班	516恩和线刘营十二队公变	34.57	21.61	200.00	34.34	16.88
4410	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线小川子公变	320.00	100.00	400.00	39.38	19.09
4411	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线靶场2#水井配变变压器	35.14	43.93	100.00	0.04	0.04
4412	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线白卷子3号公变	95.24	59.53	200.00	91.07	54.09
4413	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线田滩三号公变	262.83	82.13	400.00	48.68	29.06
4414	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线大滩川水井2号公变	138.74	86.71	200.00	3.20	0.60
4415	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子15号公变	160.00	100.00	200.00	35.25	0.37

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4416	中宁县	徐套供电所_运检班	新徐套变513徐塘线北圈口子10号公变	76.66	47.91	200.00	48.53	28.81
4417	中宁县	徐套供电所_运检班	新喊叫水变511喊下线北沿口北公变	210.96	65.93	400.00	61.49	33.09
4418	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈口子1号公变	67.75	42.34	200.00	116.54	78.54
4419	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线田滩5号公变	44.46	55.57	100.00	32.62	16.60
4420	中宁县	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线水坑窝公变	70.72	88.41	100.00	2.35	0.66
4421	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线黑套子4号公变	65.23	81.53	100.00	19.24	9.10
4422	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线大滩川3号公变	77.00	96.25	100.00	0.04	0.04
4423	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子1号公变	187.76	58.67	400.00	85.81	49.60
4424	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线甜水泉子水井公变	53.76	33.60	200.00	6.70	0.32
4425	中宁县	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线东庄河抽水公变	77.89	60.85	160.00	14.28	4.52
4426	中宁县	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线下原套公变	65.67	82.09	100.00	6.64	1.74
4427	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈口子7号公变	277.26	86.64	400.00	67.75	25.11
4428	中宁县	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线张套公变	74.55	93.18	100.00	3.01	0.33
4429	中宁县	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线新庄子西2号公变	55.02	68.78	100.00	14.17	7.13
4430	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈口子4号公变	25.97	16.23	200.00	144.50	35.18
4431	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线朱家川子公变	320.00	100.00	400.00	21.65	11.86

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4432	中宁县	徐套供电所_运检班	新庄子西公变	62.01	38.76	200.00	55.60	36.78
4433	中宁县	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线北沿口公变	61.38	47.95	160.00	54.02	28.14
4434	中宁县	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线下流水上井2号公变	137.78	86.11	200.00	7.78	4.20
4435	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线田滩公变	320.00	100.00	400.00	91.82	66.57
4436	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈口子12号公变	13.08	16.35	100.00	48.61	8.43
4437	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线朱家川子5号公变	102.15	63.85	200.00	6.80	2.74
4438	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩7号公变	145.99	45.62	400.00	167.69	102.08
4439	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线国圈子4号公变	96.05	60.03	200.00	0.00	0.00
4440	中宁县	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线北沿口南公变	43.60	54.50	100.00	25.64	16.18
4441	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈口子5号公变	125.50	39.22	400.00	151.21	78.90
4442	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线南圈口子公变	320.00	100.00	400.00	3.44	0.71
4443	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子14号公变	98.83	61.77	200.00	6.70	0.20
4444	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线国圈子二号公变	62.65	39.16	200.00	0.76	0.20
4445	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子3号公变	228.78	71.49	400.00	38.80	22.50
4446	中宁县	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线上白套公变	8.26	5.16	200.00	6.20	3.47
4447	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线白疙瘩1号公变	21.35	26.69	100.00	41.27	24.79

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4448	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线河湾子配变	69.92	87.41	100.00	1.78	0.02
4449	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈口子11号公变	94.70	59.19	200.00	48.29	20.77
4450	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线白疙瘩2号公变	59.73	74.67	100.00	15.77	6.92
4451	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线白卷子北公变	96.23	60.14	200.00	35.39	19.02
4452	中宁县	徐套供电所_运检班	大麦水小学配变	504.00	100.00	630.00	83.98	22.96
4453	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩13号箱变站内变压器	387.42	96.85	500.00	71.00	39.76
4454	中宁县	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线徐套西村公变	124.89	78.06	200.00	5.23	1.87
4455	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线黑石嘴子配变	101.90	63.69	200.00	0.00	0.00
4456	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线田滩4号公变	37.76	47.20	100.00	45.40	25.95
4457	中宁县	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线北大麦公变	26.89	33.61	100.00	8.37	0.52
4458	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线东梁公变	1.58	1.98	100.00	37.06	17.76
4459	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子十号公变	159.87	49.96	400.00	92.20	16.44
4460	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线靶场4#水井02号配变变压器	25.49	31.86	100.00	1.20	0.07
4461	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩4号公变	139.66	43.64	400.00	162.22	104.26
4462	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线下流水西公变	29.12	36.40	100.00	28.16	16.77
4463	中宁县	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线三分子配变	62.59	78.24	100.00	0.03	0.03

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4464	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线套套门三号公变	77.37	96.72	100.00	1.29	0.01
4465	中宁县	徐套供电所_运检班	511喊下线新庄子肉牛养殖公变	32.08	20.05	200.00	5.22	1.09
4466	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线中圈口子公变	320.00	100.00	400.00	36.19	18.39
4467	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线大台子4号公变	47.81	59.76	100.00	31.69	16.79
4468	中宁县	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线头分子配变	3.78	4.73	100.00	0.06	0.06
4469	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线土塘西2号公变	131.78	41.18	400.00	36.14	22.00
4470	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线大滩川公变	112.98	70.61	200.00	30.85	19.12
4471	中宁县	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线北西坡公变	53.92	84.25	80.00	0.04	0.04
4472	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线朱家川子4号公变	73.87	92.34	100.00	0.00	0.00
4473	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子4号公变	121.70	76.06	200.00	29.51	14.94
4474	中宁县	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线审套公变	76.44	95.55	100.00	0.10	0.05
4475	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩1号公变	187.35	58.55	400.00	146.03	77.24
4476	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线上流水西台子公变	44.67	55.84	100.00	20.18	11.33
4477	中宁县	徐套供电所_运检班	扶贫园支线1号公变	341.58	67.77	630.00	120.00	78.28
4478	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线大滩川2号公变	103.39	64.62	200.00	45.18	21.32
4479	中宁县	徐套供电所_运检班	萝卜窝子公变	56.88	35.55	200.00	24.32	10.69
4480	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线青山台子公变	95.54	59.71	200.00	0.00	0.00

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4481	中宁县	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线北西坡2号公变	48.29	75.45	80.00	1.59	0.04
4482	中宁县	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线中台公变	65.95	82.44	100.00	12.01	3.42
4483	中宁县	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线党家水抽水公变	16.25	20.32	100.00	0.00	0.00
4484	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子9号公变	129.65	81.03	200.00	8.02	4.04
4485	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线朱家川子6号公变	80.00	100.00	100.00	10.36	2.55
4486	中宁县	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线下流水上井公变	29.47	36.84	100.00	7.18	3.40
4487	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线徐套小学配变	113.75	35.55	400.00	254.99	122.26
4488	中宁县	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下新庄子东公变	103.61	64.76	200.00	20.60	11.13
4489	中宁县	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线下流水下井公变	24.90	31.13	100.00	5.84	4.18
4490	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线方家园子公变	23.55	58.87	50.00	7.28	1.43
4491	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子南2号公变	121.17	75.73	200.00	29.48	10.94
4492	中宁县	徐套供电所_运检班	511徐套线井二沟2号配变	76.00	47.50	200.00	34.27	17.76
4493	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线煤洞湾子公变	0.37	0.29	160.00	0.07	0.07
4494	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线白圈子5号公变	42.96	53.70	100.00	18.04	8.65
4495	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线上流水三号公变	84.58	52.86	200.00	56.29	36.73
4496	中宁县	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线四分子配变	59.85	74.81	100.00	0.02	0.02

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4497	中宁县	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线胶泥沟公变	50.29	62.86	100.00	7.22	1.22
4498	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线朱家川子2#公变	78.02	48.76	200.00	55.65	28.55
4499	中宁县	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线党家水公变	56.18	35.11	200.00	69.69	37.17
4500	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线黑套子2号公变	94.88	59.30	200.00	48.66	25.28
4501	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513 徐塘线下流水西2号公变	65.97	41.23	200.00	67.54	43.22
4502	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩8号公变	154.27	48.21	400.00	155.50	99.26
4503	中宁县	徐套供电所_运检班	新喊叫水变511喊下线下流水东公变	94.50	59.07	200.00	30.86	18.88
4504	中宁县	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线徐套东村公变	85.00	53.13	200.00	11.84	4.14
4505	中宁县	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线红柳公变	70.57	88.22	100.00	7.14	1.15
4506	中宁县	徐套供电所_运检班	511喊下线党家水2号配变	78.13	48.83	200.00	74.94	46.69
4507	中宁县	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线东庄河5号公变	72.27	90.34	100.00	0.04	0.03
4508	中宁县	徐套供电所_运检班	东庄河4号公变	74.65	46.65	200.00	2.86	1.10
4509	中宁县	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线新庄子11号公变	127.67	79.79	200.00	23.74	2.84
4510	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子5号公变	89.47	55.92	200.00	22.79	8.80
4511	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线国圈子公变	53.68	33.55	200.00	0.06	0.03
4512	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子6号公变	34.93	21.83	200.00	62.12	38.94

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4513	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子8号公变	206.96	64.67	400.00	83.76	41.70
4514	中宁县	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线上流水北东坡公变	67.62	84.52	100.00	2.60	2.31
4515	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线上流水西1号公变	231.17	72.24	400.00	60.25	43.53
4516	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线田滩育苗基地公变	126.19	78.87	200.00	7.90	2.14
4517	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线黑米子湾公变	91.76	57.35	200.00	17.02	9.34
4518	中宁县	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线二分子配变	71.03	88.78	100.00	0.03	0.03
4519	中宁县	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线惠民二号公变	60.73	37.96	200.00	62.12	37.58
4520	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子7号公变	126.75	79.22	200.00	29.34	11.11
4521	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线大台子3号公变	56.73	70.91	100.00	11.21	4.69
4522	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线土塘4号公变	252.54	78.92	400.00	48.23	10.70
4523	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩11号公变	41.46	51.82	100.00	19.61	4.21
4524	中宁县	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线北小湾公变	5.19	6.49	100.00	3.11	1.28
4525	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈口子6号公变	175.09	54.71	400.00	101.35	59.58
4526	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线甜水泉子水井3号公变	142.95	89.34	200.00	2.70	0.85
4527	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线井儿沟南5号公变	117.45	73.41	200.00	0.00	0.00
4528	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线套套门公变	52.78	32.99	200.00	30.71	16.86

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4529	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线甜水泉子水井二号变	21.15	13.22	200.00	0.34	0.31
4530	中宁县	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线井二沟公变	144.02	90.02	200.00	12.99	5.46
4531	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈口子8号公变	38.71	24.20	200.00	44.03	21.70
4532	中宁县	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线土谷公变	68.85	86.06	100.00	4.05	1.34
4533	中宁县	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线下北套公变	94.64	59.15	200.00	4.48	0.86
4534	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线东梁二号公变	43.02	53.78	100.00	24.80	12.20
4535	中宁县	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线柴塘公变	320.00	100.00	400.00	48.62	33.68
4536	中宁县	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线下流水2号公变	23.07	28.83	100.00	45.09	18.52
4537	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩12号公变	207.88	64.96	400.00	98.23	64.22
4538	中宁县	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线惠民四号公变	114.25	35.70	400.00	49.46	25.92
4539	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线白圈子4号公变	97.61	61.01	200.00	45.65	27.33
4540	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线田滩2号公变	112.16	70.10	200.00	22.99	8.91
4541	中宁县	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线东庄河公变	96.09	48.04	250.00	28.93	13.36
4542	中宁县	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线新庄子5号水井配变	79.97	99.96	100.00	0.02	0.02
4543	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线上流水5号公变	120.65	75.40	200.00	32.00	17.94
4544	中宁县	徐套供电所_运检班	扶贫园支线2号公变	357.32	70.90	630.00	121.94	64.25

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4545	中宁县	徐套供电所_运检班	511喊下线北沿口南2号配变	92.11	57.57	200.00	39.91	20.17
4546	中宁县	徐套供电所_运检班	下流水东5号公变	109.01	68.13	200.00	47.87	18.28
4547	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线上流水4号公变	28.85	36.06	100.00	35.92	16.51
4548	中宁县	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线上原套公变	105.16	82.16	160.00	7.58	4.51
4549	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线上流水东公变	33.24	41.55	100.00	28.28	13.76
4550	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩2号公变	143.80	44.94	400.00	144.55	75.22
4551	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线套套门4号公变	320.00	100.00	400.00	41.34	17.89
4552	中宁县	徐套供电所_运检班	崔台子公用变压器	15.07	9.42	200.00	0.07	0.05
4553	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩6号公变	188.09	58.78	400.00	147.77	79.34
4554	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线上流水西2号公变	90.07	56.29	200.00	47.02	23.80
4555	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线台子2号公变	52.26	65.32	100.00	3.37	0.50
4556	中宁县	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线冯川公变	70.04	87.54	100.00	3.31	0.69
4557	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈口子2号公变	74.18	46.37	200.00	74.17	47.77
4558	中宁县	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线惠民三号	78.11	48.82	200.00	68.67	44.06
4559	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩3号公变	181.64	56.76	400.00	147.40	93.68
4560	中宁县	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线北沿口水井1号公变	32.88	82.19	50.00	0.00	0.00
4561	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线国圈子3号公变	99.00	61.87	200.00	1.46	0.03

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4562	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线土塘配变	68.50	42.81	200.00	25.52	14.20
4563	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线黑套子3号公变	6.91	8.63	100.00	45.62	25.97
4564	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩9号公变	220.43	68.89	400.00	63.83	31.12
4565	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈口子9号公变	93.52	58.45	200.00	37.51	25.03
4566	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线朱家川子3号公变	0.29	0.36	100.00	25.09	12.94
4567	中宁县	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线南小湾公变	20.76	25.95	100.00	2.62	0.33
4568	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线白卷子公变	96.24	60.15	200.00	62.62	39.32
4569	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套中学箱变公变	0.45	0.09	630.00	339.80	156.94
4570	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线小川子2号公变	123.33	77.08	200.00	34.63	16.19
4571	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线土塘3号公变	134.07	83.79	200.00	0.02	0.02
4572	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线大台子公变	25.30	31.62	100.00	14.19	3.76
4573	中宁县	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线移民点1号公变	223.40	69.81	400.00	63.68	34.18
4574	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线上流水北台配变	72.22	90.27	100.00	2.87	0.38
4575	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线麻黄沟公变	118.23	73.90	200.00	35.23	10.69
4576	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线黑套子1号公变	99.09	61.93	200.00	17.61	7.01
4577	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线青山根子配变	24.05	30.06	100.00	8.64	2.49

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4578	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线大滩川水井1号公变	21.03	32.87	80.00	0.00	0.00
4579	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513 徐塘线大滩川水井4号配变	64.46	80.57	100.00	0.10	0.09
4580	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线甜水泉子3号公变	14.97	18.71	100.00	26.59	3.06
4581	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线套套门2号公变	72.17	45.11	200.00	53.97	24.42
4582	中宁县	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线薛堡公变	71.72	89.65	100.00	3.46	1.33
4583	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩10号公变	150.64	47.08	400.00	55.46	20.84
4584	中宁县	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线包牛套公变	62.10	77.63	100.00	3.95	1.28
4585	中宁县	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线青草湾公变	73.21	91.52	100.00	4.65	0.60
4586	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩5号公变	123.57	38.62	400.00	148.99	80.70
4587	中宁县	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线北沿口水井2号公变	43.59	54.49	100.00	0.02	0.00
4588	中宁县	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线新庄子13号公变	41.35	51.69	100.00	16.69	8.42
4589	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈口子3号公变	61.18	76.47	100.00	19.91	8.84
4590	中宁县	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线东庄河6号公变	65.28	81.60	100.00	0.04	0.04
4591	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线大台子小学公变	64.30	40.19	200.00	88.16	45.09
4592	中宁县	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线小川子3号公变	154.16	96.35	200.00	3.98	1.60
4593	中宁县	余丁供电所_运检班	余丁变521永兴线余丁三队公变	271.09	84.72	400.00	45.20	28.59

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4594	中宁县	余丁供电所_运检班	黄羊四五队公变	50.69	39.60	160.00	20.69	5.90
4595	中宁县	余丁供电所_运检班	石空村公变	93.76	37.21	315.00	96.74	60.87
4596	中宁县	余丁供电所_运检班	余丁变521永兴线黄羊塞上新居2号公变	320.00	100.00	400.00	57.22	34.60
4597	中宁县	余丁供电所_运检班	余丁变513东干线石空一队公变	40.18	50.23	100.00	31.79	17.81
4598	中宁县	余丁供电所_运检班	余丁变513东干线金沙村公变	188.64	58.95	400.00	64.55	44.61
4599	中宁县	余丁供电所_运检班	黄羊一队公变	56.28	43.97	160.00	32.12	20.46
4600	中宁县	余丁供电所_运检班	余丁一队公变	71.91	44.94	200.00	43.75	23.13
4601	中宁县	余丁供电所_运检班	余丁变514金沙线余丁六队公变	254.61	79.57	400.00	7.03	5.61
4602	中宁县	余丁供电所_运检班	永兴生猪养殖园区公变	20.86	16.30	160.00	36.07	6.58
4603	中宁县	余丁供电所_运检班	余丁变514金沙线金沙抽水公变	128.00	100.00	160.00	0.05	0.05
4604	中宁县	余丁供电所_运检班	余丁变521永兴线余丁塞上新居公变	134.14	83.84	200.00	23.65	9.25
4605	中宁县	余丁供电所_运检班	余丁五队公变	111.80	69.88	200.00	38.78	17.37
4606	中宁县	余丁供电所_运检班	金沙四队公变	93.94	58.71	200.00	31.57	14.51
4607	中宁县	余丁供电所_运检班	金沙滨河新居二号配变	289.11	90.35	400.00	22.01	10.95
4608	中宁县	余丁供电所_运检班	金沙十队公变	74.52	29.57	315.00	41.39	25.38
4609	中宁县	余丁供电所_运检班	余丁521永兴线永兴二队抽水公变	72.90	45.56	200.00	2.22	0.24
4610	中宁县	余丁供电所_运检班	时庄六队公变	97.56	60.97	200.00	17.83	6.29
4611	中宁县	余丁供电所_运检班	时庄一队公变	51.43	64.28	100.00	2.78	0.92
4612	中宁县	余丁供电所_运检班	时庄三队公变	62.18	38.86	200.00	62.05	26.16
4613	中宁县	余丁供电所_运检班	永兴塞上新居公变	96.97	60.61	200.00	36.10	24.18
4614	中宁县	余丁供电所_运检班	金沙一队公变	47.66	59.58	100.00	10.27	3.72
4615	中宁县	余丁供电所_运检班	黄羊二三队公变	15.82	12.36	160.00	46.48	25.82
4616	中宁县	余丁供电所_运检班	余丁变521永兴线永兴四五队公变	268.83	84.01	400.00	28.24	7.81

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4617	中宁县	余丁供电所_运检班	金沙三队公变	38.02	23.76	200.00	68.45	44.64
4618	中宁县	余丁供电所_运检班	余丁变513东干线石空八队公变	44.42	55.53	100.00	23.16	14.69
4619	中宁县	余丁供电所_运检班	余丁十二队公变	104.24	65.15	200.00	30.09	17.17
4620	中宁县	余丁供电所_运检班	余丁变521永兴线黄羊鱼池公变	320.00	100.00	400.00	6.43	2.16
4621	中宁县	余丁供电所_运检班	余丁变513东干线石空三队公变	262.78	82.12	400.00	34.98	20.20
4622	中宁县	余丁供电所_运检班	永兴一队公变	51.49	32.18	200.00	29.86	16.89
4623	中宁县	余丁供电所_运检班	余丁供电所公变	71.68	44.80	200.00	54.73	16.05
4624	中宁县	余丁供电所_运检班	黄羊七队公变	131.57	82.23	200.00	23.63	15.60
4625	中宁县	余丁供电所_运检班	余丁变521永兴线永兴三队公变	123.94	77.46	200.00	16.16	8.81
4626	中宁县	余丁供电所_运检班	永兴十队公变	67.39	52.65	160.00	9.98	5.52
4627	中宁县	余丁供电所_运检班	金沙养殖园区公变	152.25	95.16	200.00	0.00	0.00
4628	中宁县	余丁供电所_运检班	黄羊塞上新居1号公变	114.79	71.74	200.00	47.15	31.48
4629	中宁县	余丁供电所_运检班	时庄村公变	88.35	55.22	200.00	45.41	27.46
4630	中宁县	余丁供电所_运检班	余丁变521永兴线永兴养殖园区1号公变	320.00	100.00	400.00	0.00	0.00
4631	中宁县	余丁供电所_运检班	永兴九队公变	101.77	63.60	200.00	27.94	14.67
4632	中宁县	余丁供电所_运检班	石空鱼池公变	21.98	27.47	100.00	3.57	0.69
4633	中宁县	余丁供电所_运检班	永兴十队新公变	90.92	56.82	200.00	24.67	6.07
4634	中宁县	余丁供电所_运检班	石空七队公变	28.91	36.14	100.00	26.50	16.81
4635	中宁县	余丁供电所_运检班	金沙十二队公变	113.97	71.23	200.00	21.25	10.40
4636	中宁县	余丁供电所_运检班	余丁七队公变	184.10	73.06	315.00	67.37	33.97
4637	中宁县	余丁供电所_运检班	永兴十一队公变	32.91	41.14	100.00	11.37	6.04
4638	中宁县	余丁供电所_运检班	金沙工业园区公变	172.28	68.36	315.00	2.20	0.40
4639	中宁县	余丁供电所_运检班	金沙塞上新居公变	201.90	63.09	400.00	79.08	57.55
4640	中宁县	余丁供电所_运检班	余丁村公变	183.57	72.84	315.00	52.95	33.70
4641	中宁县	余丁供电所_运检班	时庄村抽水公变	84.12	52.58	200.00	2.29	0.40

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4642	中宁县	余丁供电所_运检班	余丁变513东干线金沙十一队公变	160.00	100.00	200.00	30.94	15.05
4643	中宁县	余丁供电所_运检班	余丁变521永兴线永兴七队公变	55.26	34.54	200.00	39.26	8.67
4644	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线移民二区一号公变	52.31	32.69	200.00	86.31	45.46
4645	中宁县	山头农场供电所_运检	瀛海变516瀛石线石喇叭完全小学清洁能源配变	504.00	100.00	630.00	0.18	0.15
4646	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线长山头二队公变	113.63	71.02	200.00	43.50	18.24
4647	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570石喇叭支线亮沟二队二号公变	44.36	27.73	200.00	88.00	44.02
4648	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线长山头四队四号公变	13.46	16.82	100.00	12.39	5.85
4649	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变519长三支线良繁场公变	100.84	63.02	200.00	0.52	0.26
4650	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线亮沟一队公变	36.26	45.33	100.00	10.86	4.27
4651	中宁县	山头农场供电所_运检	瀛海变516瀛石线石喇叭三队二号公变	320.00	100.00	400.00	30.38	11.92
4652	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线长农二道冲子公变	42.13	26.33	200.00	57.62	24.84
4653	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变523大景线上渠三队二号公变	52.78	32.98	200.00	25.48	16.52
4654	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变523大景线上渠三队三号公变	80.99	50.62	200.00	0.05	0.04
4655	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线东二变二号公变	26.55	16.59	200.00	93.47	46.90
4656	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线长山头一队三号公变	104.62	65.38	200.00	36.23	19.04
4657	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线长农移民九队公变	116.29	72.68	200.00	26.55	17.06

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4658	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线园林三队三号公变	320.00	100.00	400.00	80.57	40.12
4659	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线长农移民三队公变	1.52	0.95	200.00	27.99	17.78
4660	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线东二号公变	504.00	100.00	630.00	209.74	153.16
4661	中宁县	山头农场供电所_运检	瀛海变516瀛石线石喇叭一队二号公变	28.24	35.30	100.00	11.67	5.28
4662	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线农七队养殖小区公变	38.39	47.99	100.00	30.15	18.10
4663	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线长山头二队养殖场公变	85.40	53.38	200.00	23.35	7.57
4664	中宁县	山头农场供电所_运检	瀛海变516瀛石线石喇叭三队三号公变	117.53	73.45	200.00	14.00	3.98
4665	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线黑水沟移民公变	68.59	85.74	100.00	7.93	1.40
4666	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线农五队二号公变	37.70	47.13	100.00	31.72	7.41
4667	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线亮沟三队四号公变	64.43	80.54	100.00	10.87	4.06
4668	中宁县	山头农场供电所_运检	瀛海变516瀛石线石喇叭三队公变	320.00	100.00	400.00	26.42	15.93
4669	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线花豹湾村新堡搬迁队公变	102.86	64.29	200.00	31.45	22.34
4670	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线宽口井移民六号公变	77.71	30.84	315.00	170.86	108.18
4671	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线宽口井三队二号公变	71.33	55.73	160.00	32.54	21.88
4672	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线乡政府二号公变	64.01	20.00	400.00	203.96	109.92
4673	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线陈麻井二号公变	320.00	100.00	400.00	97.96	63.30

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4674	中宁县	山头农场供电所_运检	瀛海变516瀛石线石喇叭一队四号公变	0.00	0.00	100.00	2.23	0.15
4675	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变523大景线宽口井移民养殖场二号公变	123.85	77.41	200.00	10.02	1.24
4676	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线三道冲子公变	75.12	46.95	200.00	67.16	31.54
4677	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线亮沟三队二号公变	56.54	17.67	400.00	137.32	52.87
4678	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线长山头四队二号公变	320.00	100.00	400.00	60.01	34.63
4679	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线移民二区二号公变	126.79	79.24	200.00	20.49	10.98
4680	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线宽口井三队公变	59.74	37.34	200.00	67.45	34.49
4681	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线长山头三队五号公变	51.75	64.69	100.00	4.10	1.18
4682	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线机一队公变	320.00	100.00	400.00	131.10	70.78
4683	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变519长三支线园林一队二号公变	0.06	0.04	200.00	8.02	3.38
4684	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线宽口井二队三号公变	3.51	5.48	80.00	4.89	2.13
4685	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线宽口井四队二号公变	43.84	54.81	100.00	18.93	10.05
4686	中宁县	山头农场供电所_运检	瀛海变516瀛石线清水河公变	165.05	51.58	400.00	97.65	61.67
4687	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线三道冲子二号公变	11.59	7.25	200.00	122.77	46.07
4688	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线宽口井四队公变	33.14	20.71	200.00	43.46	14.47
4689	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线移民三队三号公变	42.53	53.16	100.00	24.65	10.91

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4690	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线长农移民六队公变	33.76	42.19	100.00	35.70	16.78
4691	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线宽口井移民七号公变	130.47	51.77	315.00	85.00	42.22
4692	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线上渠一队四号公变	320.00	100.00	400.00	32.65	16.75
4693	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线长山头四队三号公变	47.17	58.96	100.00	25.66	13.86
4694	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线农十队公变	122.02	76.26	200.00	46.44	18.88
4695	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线上渠二队二号公变	114.74	71.71	200.00	20.40	11.54
4696	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线上渠村陈家台子 公变	26.14	32.68	100.00	9.89	3.45
4697	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线长山头三队公变	62.76	49.03	160.00	40.58	23.17
4698	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线农二队养殖小区公变	36.82	46.02	100.00	25.15	11.92
4699	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线宽口井二队五号公变	250.38	78.24	400.00	11.82	1.59
4700	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线花豹湾一队路东公变	200.30	62.59	400.00	43.34	17.62
4701	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线宽口井二队养殖场一号公变	4.37	5.46	100.00	30.44	19.63
4702	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线宽口井农贸市场二号公变	305.32	76.33	500.00	69.34	35.13
4703	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变523大景线上渠三队四号公变	246.89	77.15	400.00	0.41	0.17
4704	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线农6队公变	120.87	37.77	400.00	166.79	98.28

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4705	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变523大景线花豹湾一队移民二号公变	56.54	70.68	100.00	29.10	12.53
4706	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线长山头一队公变	105.79	66.12	200.00	40.96	22.37
4707	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线移民二区三号公变	101.96	63.73	200.00	40.99	22.55
4708	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变517大灌线天景山养殖场二号公变	132.09	82.55	200.00	0.00	0.00
4709	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线长山头市场三号公变	0.67	0.83	100.00	43.18	10.70
4710	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线农二队公变	33.01	41.27	100.00	34.98	16.21
4711	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线东一变二号公变	269.87	84.33	400.00	100.73	55.33
4712	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线宽口井移民十五号公变	320.00	100.00	400.00	133.22	82.82
4713	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线宽口井移民四号公变	45.59	18.09	315.00	65.57	39.39
4714	中宁县	山头农场供电所_运检	长山头完小清洁能源一号配变	53.22	13.31	500.00	344.78	100.34
4715	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线长山头市场二号公变	200.00	100.00	250.00	58.02	27.41
4716	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线农一队养殖小区公变	44.65	55.82	100.00	12.19	5.16
4717	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线宽口井二队养殖场四号公变	68.93	43.08	200.00	29.65	15.40
4718	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线新堡搬迁队二号公变	84.04	52.53	200.00	19.81	12.75
4719	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线花豹湾养殖小区公变	79.21	49.51	200.00	25.79	9.27
4720	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线上渠四队二号公变	98.45	61.53	200.00	36.22	23.02

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4721	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线农三队公变	110.37	68.98	200.00	41.44	22.22
4722	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线长山头三队四号公变	34.37	42.96	100.00	26.76	11.99
4723	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线宽口井移民一号公变	44.85	17.80	315.00	68.69	42.08
4724	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570石喇叭支线亮沟三队三号公变	106.23	66.39	200.00	15.06	7.38
4725	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线东一队场部号公变	110.82	34.63	400.00	152.02	107.64
4726	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线张学城农场公变	138.09	43.15	400.00	78.58	43.46
4727	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线长农一队公变	213.46	66.71	400.00	58.52	36.30
4728	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线移民七队公变	124.67	77.92	200.00	28.64	13.87
4729	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线泵站公变	74.68	93.35	100.00	4.46	1.50
4730	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线花豹湾三队三号公变	105.77	66.11	200.00	29.44	16.92
4731	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线宽口井移民十号公变	320.00	100.00	400.00	98.87	54.47
4732	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线陈麻井公变	183.71	57.41	400.00	98.55	60.01
4733	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变523大景线上渠三队公变	8.48	5.30	200.00	9.69	3.55
4734	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线宽口井移民十三号公变	320.00	100.00	400.00	105.28	71.63
4735	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线张学城农场二号公变	15.55	19.44	100.00	6.78	2.00
4736	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线花豹湾一队回民点公变	146.96	91.85	200.00	10.90	3.73

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4737	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线农四队公变	106.89	66.80	200.00	44.40	20.23
4738	中宁县	山头农场供电所_运检	瀛海变516瀛石线石喇叭一队公变	5.53	13.83	50.00	20.26	11.36
4739	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线长山头四队五号公变	320.00	100.00	400.00	88.02	50.74
4740	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570石喇叭支线亮沟一队二号公变	105.81	66.13	200.00	47.04	27.26
4741	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线宽口井移民八号公变	77.37	30.70	315.00	115.97	55.40
4742	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变519长三支线农场西1号公变	129.98	40.62	400.00	158.02	91.29
4743	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线宽口井二队二号公变	2.68	3.35	100.00	35.79	2.58
4744	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线农七队二号公变	251.88	78.71	400.00	165.52	106.79
4745	中宁县	山头农场供电所_运检	瀛海变516瀛石线石喇叭三队五号公变	144.34	90.21	200.00	6.79	2.50
4746	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线移民二区五号公变	127.35	79.59	200.00	32.39	15.27
4747	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线花豹湾一队路东二号公变	64.75	80.94	100.00	13.46	6.78
4748	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线亮沟移民公变	107.60	67.25	200.00	42.34	22.70
4749	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线花豹湾三队养殖场二号公变	31.47	39.34	100.00	15.96	6.67
4750	中宁县	山头农场供电所_运检	瀛海变516瀛石线石喇叭一队三号公变	55.44	69.30	100.00	11.52	6.38
4751	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变517大罐线青疙瘩塘公变	26.75	16.72	200.00	4.39	1.24

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4752	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线长山头四队公变	28.11	21.96	160.00	58.72	40.32
4753	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线宽口井移民十六号公变	320.00	100.00	400.00	118.01	72.50
4754	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变523大景线天景山养殖场公变	34.95	87.37	50.00	0.53	0.19
4755	中宁县	山头农场供电所_运检	大流木变518长农线农五队公变	320.00	100.00	400.00	77.92	40.12
4756	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线亮沟养殖场公变	75.86	47.41	200.00	70.43	25.86
4757	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线亮沟三队公变	229.71	71.79	400.00	140.96	51.23
4758	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线宽口井一队二号公变	117.32	36.66	400.00	92.94	27.38
4759	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线花豹湾二队公变	178.07	55.65	400.00	65.40	41.04
4760	中宁县	山头农场供电所_运检	长山头九年制学校清洁能源一号配变	504.00	100.00	630.00	204.56	43.56
4761	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线机一队二号公变	66.92	41.82	200.00	51.82	30.36
4762	中宁县	山头农场供电所_运检	瀛海变516瀛石线石喇叭二队公变	0.97	1.51	80.00	18.34	6.52
4763	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变517大灌线邱家洼子公变	38.56	48.20	100.00	2.93	1.08
4764	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线亮沟二队公变	123.92	77.45	200.00	20.24	11.97
4765	中宁县	山头农场供电所_运检	长山头九年制学校清洁能源二号配变	504.00	100.00	630.00	161.50	76.86
4766	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线宽口井农贸市场三号公变	66.96	83.70	100.00	4.88	2.23
4767	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线宽口井移民十一号公变	64.52	25.60	315.00	139.52	78.88

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4768	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线宽口井移民五号公变	67.47	26.77	315.00	122.61	66.58
4769	中宁县	山头农场供电所_运检	瀛海变516瀛石线石喇叭四队公变	164.44	51.39	400.00	38.27	5.60
4770	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线长山头三队中断头公变	160.00	100.00	200.00	43.74	26.93
4771	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线长山头一队二号公变	37.82	47.28	100.00	15.94	5.17
4772	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线长山头二队二号公变	16.26	10.16	200.00	29.41	18.81
4773	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线宽口井移民十四号公变	320.00	100.00	400.00	64.73	36.27
4774	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线农七队牛场公变	53.59	66.99	100.00	16.90	7.18
4775	中宁县	山头农场供电所_运检	瀛海变516瀛石线石喇叭二队养殖场公变	45.67	57.09	100.00	17.88	7.59
4776	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线花豹湾一队路西二号公变	82.37	51.48	200.00	70.73	28.87
4777	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线农六队二号公变	65.44	40.90	200.00	67.86	41.07
4778	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线红宝完全小学清洁能源配变	504.00	100.00	630.00	140.84	43.37
4779	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线移民六队二号公变	32.14	40.17	100.00	35.90	22.08
4780	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变519长三支线园林三队二号公变	64.66	40.41	200.00	57.41	34.25
4781	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线农七队公变	67.74	42.34	200.00	65.60	40.63
4782	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线宽口井移民九号公变	121.13	48.07	315.00	50.62	29.20

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4783	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线宽口井移民十二号公变	159.93	49.98	400.00	107.66	62.10
4784	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变517大灌线天景山三号公变	7.84	4.90	200.00	0.13	0.02
4785	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线三源草畜公变	94.80	59.25	200.00	3.26	0.67
4786	中宁县	山头农场供电所_运检	宽口井二队养殖场三号公变	71.84	44.90	200.00	45.44	22.58
4787	中宁县	山头农场供电所_运检	瀛海变516瀛石线石喇叭二队二号公变	25.16	31.44	100.00	31.06	17.46
4788	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线宽口井二队四号公变	50.98	31.86	200.00	43.61	20.79
4789	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线长山头乡政府公变	94.13	37.35	315.00	102.33	61.00
4790	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线大青山养殖小区公变	86.93	54.33	200.00	71.00	34.08
4791	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线上渠四队公变	115.37	72.10	200.00	12.86	7.11
4792	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线花豹湾一队路西公变	48.20	60.25	100.00	18.24	7.15
4793	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线移民二区四号公变	131.45	82.15	200.00	26.68	14.02
4794	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线种子队公变	130.94	81.83	200.00	23.88	9.73
4795	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线上渠村二队公变	286.31	89.47	400.00	31.91	16.33
4796	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线宽口井二队公变	67.83	42.39	200.00	68.44	41.98
4797	中宁县	山头农场供电所_运检	长山头完小清洁能源二号配变	98.84	24.71	500.00	259.42	117.17
4798	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变519长三支线西二变二号公变	141.64	44.26	400.00	185.76	124.14

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4799	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线长山头三队康勇公变	108.82	68.01	200.00	39.83	19.85
4800	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线宽口井三队三号抽水公变	152.17	95.11	200.00	3.07	0.73
4801	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线花豹湾三队二号公变	320.00	100.00	400.00	47.30	30.62
4802	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线移民二区六号公变	104.81	65.51	200.00	22.53	8.63
4803	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变523大景线花豹湾一队移民公变	35.63	44.54	100.00	17.48	5.08
4804	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线宽口井移民三号公变	124.58	49.44	315.00	104.46	67.42
4805	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线移民三队二号公变	135.49	84.68	200.00	15.05	5.86
4806	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变519长三支线园林一队公变	47.28	59.10	100.00	16.90	7.27
4807	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线宽口井移民二号公变	56.74	22.51	315.00	118.23	65.34
4808	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线白梁搬迁队公变	195.96	61.24	400.00	59.51	30.85
4809	中宁县	山头农场供电所_运检	瀛海变516瀛石线石喇叭三队四号公变	15.72	19.65	100.00	19.83	11.03
4810	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线园林三队一号公变	111.13	34.73	400.00	107.84	50.83
4811	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线南六队公变	52.07	65.09	100.00	32.19	17.75
4812	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线上渠一队三号公变	45.08	28.18	200.00	63.68	18.95
4813	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线农四队养殖小区公变	43.96	54.95	100.00	37.14	16.87

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4814	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线宽口井二队养殖场二号公变	160.00	100.00	200.00	43.85	20.02
4815	中宁县	山头农场供电所_运检	长山头红宝街公变	82.95	25.92	400.00	140.68	75.84
4816	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线花豹湾三队公变	130.23	81.39	200.00	18.73	7.67
4817	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线长山头市场配变	504.00	100.00	630.00	164.84	81.19
4818	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变519长三支线农场西二号公变	39.23	24.52	200.00	102.36	62.13
4819	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变523大景线宽口井移民养殖场一号公变	26.35	32.93	100.00	0.40	0.11
4820	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线上渠一队公变	283.64	88.64	400.00	23.84	12.77
4821	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线长山头三队市场公变	7.09	2.81	315.00	108.77	49.39
4822	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线宽口井一队公变	0.41	0.51	100.00	30.73	14.31
4823	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线长山头三队六号公变	48.11	60.14	100.00	17.12	6.06
4824	中宁县	山头农场供电所_运检	上渠一队二号公变	199.60	62.38	400.00	67.41	38.24
4825	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变570大战场线宽口井移民十七号公变	320.00	100.00	400.00	83.57	44.73
4826	中宁县	山头农场供电所_运检	大柳木变518长农线机二队配变	323.14	64.12	630.00	138.12	53.89
4827	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线舟塔供电所公变	504.00	100.00	630.00	72.86	40.50
4828	中宁县	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线康滩村六队公变	63.39	39.62	200.00	35.26	18.50
4829	中宁县	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线康滩农具社2号公变	130.78	81.74	200.00	16.45	6.60

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4830	中宁县	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线田滩村七队公变	71.56	55.91	160.00	22.19	12.82
4831	中宁县	舟塔供电所_运检班	田滩村枸杞基地公变	25.38	7.93	400.00	18.34	8.55
4832	中宁县	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线田滩村二三队公变	63.86	49.89	160.00	30.57	16.68
4833	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线潘营村一队公变	80.47	62.87	160.00	24.80	13.11
4834	中宁县	舟塔供电所_运检班	渠口队1号公变	23.55	29.44	100.00	22.52	10.98
4835	中宁县	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线康滩砖厂公变	77.31	60.40	160.00	0.00	0.00
4836	中宁县	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线长桥村一队公变	32.10	40.12	100.00	18.54	10.11
4837	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线孔滩村四队1号公变	222.21	69.44	400.00	11.72	5.60
4838	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线孔滩村七队公变	69.32	54.16	160.00	14.80	8.81
4839	中宁县	舟塔供电所_运检班	郭庄大社区2号配电变压器	574.21	89.72	800.00	51.79	24.39
4840	中宁县	舟塔供电所_运检班	孔滩搬迁队公变	19.15	11.97	200.00	15.86	6.53
4841	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线长桥七队公变	35.10	43.87	100.00	11.05	5.67
4842	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线潘营抽水站公变	1.20	1.50	100.00	2.84	0.21
4843	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线孔滩村二队公变	320.00	100.00	400.00	17.26	8.70
4844	中宁县	舟塔供电所_运检班	轿子山林场3号公变	105.14	65.71	200.00	52.81	24.62
4845	中宁县	舟塔供电所_运检班	518康滩线茶坊庙搬迁队公变	6.44	16.10	50.00	6.30	2.86
4846	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线长桥村四队公变	94.16	58.85	200.00	37.79	15.01
4847	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线长桥村六队公变	25.10	31.38	100.00	51.82	22.79

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4848	中宁县	舟塔供电所_运检班	渠口队公变	2.23	5.58	50.00	3.97	0.84
4849	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线长桥村二三队公变	50.61	39.54	160.00	61.77	25.62
4850	中宁县	舟塔供电所_运检班	舟塔村六队公变	237.98	74.37	400.00	50.29	18.65
4851	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线大战场供电所四五队公变	81.69	51.06	200.00	55.36	35.29
4852	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线潘营王营2号公变	137.40	85.87	200.00	11.03	5.42
4853	中宁县	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线康滩农具社公变	81.60	51.00	200.00	33.18	22.54
4854	中宁县	舟塔供电所_运检班	轿子山林场2号公变	105.59	65.99	200.00	7.57	3.54
4855	中宁县	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线田滩村八队公变	77.27	60.37	160.00	18.82	8.96
4856	中宁县	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线大滩村六队公变	101.25	31.64	400.00	103.76	26.17
4857	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线舟塔村五队公变	198.63	39.41	630.00	283.38	124.97
4858	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线孔滩村一队1号公变	38.12	47.65	100.00	31.42	18.43
4859	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线铁渠村一队公变	320.00	100.00	400.00	30.14	16.24
4860	中宁县	舟塔供电所_运检班	宁安苑住宅小区二期公变	632.73	98.86	800.00	6.18	3.27
4861	中宁县	舟塔供电所_运检班	孔滩开荒队公变	18.47	23.09	100.00	18.23	2.06
4862	中宁县	舟塔供电所_运检班	铁渠村五队公变	42.09	52.62	100.00	20.30	9.40
4863	中宁县	舟塔供电所_运检班	郭庄大社区4号公变	561.69	87.76	800.00	37.08	13.55
4864	中宁县	舟塔供电所_运检班	上桥新建队公变	24.72	30.90	100.00	24.16	10.95
4865	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线舟塔村公变	320.00	100.00	400.00	88.21	60.81
4866	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线孔滩移民抽水公变	300.83	94.01	400.00	0.00	0.00
4867	中宁县	舟塔供电所_运检班	舟塔庙柱上变压器	151.02	47.19	400.00	0.07	0.05

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4868	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线潘营二队2号公变	127.28	79.55	200.00	14.84	7.36
4869	中宁县	舟塔供电所_运检班	轿子山养殖园区公变	19.17	23.97	100.00	0.22	0.13
4870	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线孔滩村一队公变	60.27	75.34	100.00	13.36	5.56
4871	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线靳崖村四五队公变	320.00	100.00	400.00	54.55	30.82
4872	中宁县	舟塔供电所_运检班	上桥村搬迁队1号公变	20.56	25.70	100.00	4.36	1.78
4873	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线舟塔乡公变	89.14	27.86	400.00	63.61	44.25
4874	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线烈士陵园公变	35.55	44.44	100.00	11.79	2.32
4875	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线肖池队公变	208.90	65.28	400.00	26.02	3.61
4876	中宁县	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线康滩村十队公变	84.28	52.67	200.00	62.24	38.11
4877	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线潘营新村公变	129.28	80.80	200.00	26.68	14.40
4878	中宁县	舟塔供电所_运检班	郭庄大社区5变配电变压器	591.39	92.40	800.00	35.90	16.38
4879	中宁县	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线田滩村五队公变	320.00	100.00	400.00	36.50	22.04
4880	中宁县	舟塔供电所_运检班	孔滩村四队公变	81.54	50.96	200.00	51.15	27.05
4881	中宁县	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线田滩村九队公变	78.27	48.92	200.00	6.86	2.83
4882	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线铁渠搬迁队公变	6.42	8.02	100.00	17.74	4.35
4883	中宁县	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线康滩村五队公变	213.94	66.86	400.00	76.70	53.10
4884	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线铁渠村二队公变	84.01	52.51	200.00	22.76	12.90
4885	中宁县	舟塔供电所_运检班	潘营村六队公变	131.43	82.14	200.00	17.78	10.44

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4886	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线靳崖村一队公变	189.96	59.36	400.00	38.60	20.64
4887	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线泉眼山养殖园区公变	0.49	0.19	315.00	166.22	63.68
4888	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线孔滩村七队1号公变	115.47	72.17	200.00	13.35	6.36
4889	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线潘营村九队1号公变	112.27	70.17	200.00	35.05	17.93
4890	中宁县	舟塔供电所_运检班	泉眼山生产队1号公变	53.70	67.12	100.00	6.39	1.68
4891	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线宁鲁养殖场公变	160.00	100.00	200.00	18.83	2.52
4892	中宁县	舟塔供电所_运检班	舟塔村三队公变	273.66	85.52	400.00	14.53	6.04
4893	中宁县	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线康滩村一队公变	0.02	0.02	100.00	37.86	8.08
4894	中宁县	舟塔供电所_运检班	肖池队1号公变	9.92	12.40	100.00	30.84	14.92
4895	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线潘营村二队公变	142.05	88.78	200.00	15.16	5.96
4896	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线孔滩村配变	48.10	75.15	80.00	8.04	3.06
4897	中宁县	舟塔供电所_运检班	轿子山搬迁队公变	39.14	30.58	160.00	46.74	6.37
4898	中宁县	舟塔供电所_运检班	黄滨村七队公变	194.69	60.84	400.00	106.04	76.93
4899	中宁县	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线田滩抽水站公变	0.05	0.04	160.00	3.30	0.21
4900	中宁县	舟塔供电所_运检班	泉眼山十三队公变	114.26	35.71	400.00	21.37	9.91
4901	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线上桥村七队公变	160.00	100.00	200.00	10.68	3.89
4902	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线舟塔一队小康村公变	65.35	51.05	160.00	44.11	27.08
4903	中宁县	舟塔供电所_运检班	舟塔十二队移民新居公变	98.77	61.73	200.00	8.04	2.77
4904	中宁县	舟塔供电所_运检班	舟塔乡卫生院配变	99.72	31.16	400.00	126.98	59.28

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4905	中宁县	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线康滩村九队公变	4.96	3.88	160.00	23.21	14.65
4906	中宁县	舟塔供电所_运检班	泉眼山电厂公变	85.60	53.50	200.00	40.65	25.29
4907	中宁县	舟塔供电所_运检班	轿子山养猪场公变	74.70	93.37	100.00	2.43	0.17
4908	中宁县	舟塔供电所_运检班	轿子山林场1号公变	60.43	75.53	100.00	8.45	3.25
4909	中宁县	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线康滩村三队公变	26.98	33.73	100.00	39.32	12.47
4910	中宁县	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线大滩小康村公变	320.00	100.00	400.00	44.29	28.75
4911	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线靳崖村六八队公变	160.00	100.00	200.00	43.66	20.47
4912	中宁县	舟塔供电所_运检班	郭庄大社区1号公变	589.43	92.10	800.00	37.80	17.63
4913	中宁县	舟塔供电所_运检班	泉眼山生产队公变	51.84	32.40	200.00	25.48	8.19
4914	中宁县	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线大滩村一队公变	193.38	60.43	400.00	124.82	69.76
4915	中宁县	舟塔供电所_运检班	铁渠村三队公变	47.04	36.75	160.00	26.91	14.31
4916	中宁县	舟塔供电所_运检班	上桥村搬迁队2号公变	51.77	64.71	100.00	4.30	1.01
4917	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线上桥村一二队公变	285.75	89.30	400.00	35.05	20.56
4918	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线舟塔村十二队公变	216.95	67.80	400.00	89.62	63.68
4919	中宁县	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线田滩村四队公变	76.49	59.76	160.00	20.34	11.01
4920	中宁县	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线黄滨村一二队公变	202.49	63.28	400.00	74.72	46.66
4921	中宁县	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线黄滨村五七队公变	40.17	25.10	200.00	44.02	31.81
4922	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线靳崖村一二队公变	189.74	59.29	400.00	23.81	14.05
4923	中宁县	舟塔供电所_运检班	潘营村十二队公变	197.05	61.58	400.00	11.77	5.57
4924	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线山河桥搬迁队公变	16.61	20.76	100.00	31.92	17.40

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4925	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线白桥村二队公变	196.11	61.28	400.00	86.33	42.15
4926	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线靳崖村九队公变	130.84	81.77	200.00	11.96	5.25
4927	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线轿子山林场5号公变	138.60	86.63	200.00	0.29	0.24
4928	中宁县	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线大滩村五队公变	46.82	29.26	200.00	90.05	40.13
4929	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线山河桥搬迁队1号公变	1.86	2.32	100.00	0.03	0.03
4930	中宁县	舟塔供电所_运检班	郭庄大社区3号公变	578.90	90.45	800.00	54.65	30.98
4931	中宁县	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线康滩中学公变	48.29	30.18	200.00	74.77	44.58
4932	中宁县	舟塔供电所_运检班	轿子山林场4号公变	59.53	74.41	100.00	0.57	0.11
4933	中宁县	舟塔供电所_运检班	上桥村公变	269.30	84.16	400.00	50.69	27.83
4934	中宁县	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线田滩村六队公变	134.40	84.00	200.00	19.45	10.69
4935	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线潘营王营公变	53.71	67.14	100.00	5.52	1.34
4936	中宁县	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线轿子山林场6号公变	59.08	73.85	100.00	0.00	0.00
4937	中宁县	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线田滩村一队公变	263.33	82.29	400.00	41.57	21.45
4938	中宁县	舟塔供电所_运检班	铁渠村七队公变	251.84	78.70	400.00	27.97	16.67
4939	沙坡头区	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村2号点5号公变	103.28	64.55	200.00	35.94	21.90
4940	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线刘营西公变	119.49	74.68	200.00	51.55	28.11
4941	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线大路街1号箱变	205.71	64.28	400.00	90.69	49.76
4942	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线大路街村西公变	35.39	44.24	100.00	17.19	8.77

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4943	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线大路街东公变	100.84	63.03	200.00	57.22	33.88
4944	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常商线1号公变（630KVA)	458.86	91.04	630.00	0.00	0.00
4945	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车中公变	144.81	90.50	200.00	1.99	0.32
4946	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变512常南线倪滩新居1号公变	39.76	62.12	80.00	3.07	0.40
4947	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线枣林西公变	79.28	49.55	200.00	33.78	19.99
4948	沙坡头区	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村1号点东公变	15.71	12.28	160.00	4.52	0.38
4949	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线常乐镇景台一号公变	136.95	85.60	200.00	14.07	4.77
4950	沙坡头区	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村1号点7号公变	0.42	0.52	100.00	8.19	1.98
4951	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线倪滩中公变	320.00	100.00	400.00	30.13	8.31
4952	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线倪滩村南公变	85.11	53.19	200.00	10.41	2.59
4953	沙坡头区	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村3号点1号变	98.03	61.27	200.00	50.09	20.05
4954	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车西公变	120.67	75.42	200.00	35.80	7.83
4955	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线李营三队公变	29.25	36.56	100.00	19.12	6.50
4956	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线黄河桥居民点公变	58.76	36.72	200.00	53.75	20.10
4957	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线常乐豆腐园区变	13.08	16.35	100.00	33.53	4.34
4958	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车二队公变	44.14	55.18	100.00	12.57	5.83

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4959	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车九队公变	30.74	38.42	100.00	9.79	4.54
4960	沙坡头区	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村1号点4号公变	125.42	78.39	200.00	24.96	13.13
4961	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线刘营中公变	127.06	79.41	200.00	20.54	11.45
4962	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变513常大线大路街新居公变	56.74	35.46	200.00	68.25	39.06
4963	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线倪滩东公变	30.08	75.20	50.00	0.02	0.02
4964	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线枣林东公变	33.52	83.81	50.00	0.60	0.18
4965	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线刘营南公变	13.12	8.20	200.00	37.47	13.67
4966	沙坡头区	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村1号点5号公变	48.81	61.01	100.00	22.60	12.08
4967	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线常乐中公变	320.00	100.00	400.00	7.85	5.08
4968	沙坡头区	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村2号点2号公变	32.96	51.50	80.00	28.28	13.78
4969	沙坡头区	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村1号点1号公变	101.30	63.32	200.00	50.61	26.08
4970	沙坡头区	常乐供电所_运检班	东关新村3号箱变配电变压器	587.72	73.46	1000.00	186.66	124.47
4971	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线高滩村东公变	320.00	100.00	400.00	30.04	16.18
4972	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车东公变	132.71	82.95	200.00	23.27	12.73
4973	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线陶瓷厂中公变	96.53	60.33	200.00	9.20	2.29
4974	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线常乐村公变	320.00	100.00	400.00	38.21	16.42

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4975	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线硒沙瓜公变	0.04	0.11	50.00	5.48	0.62
4976	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车八队公变	44.75	55.94	100.00	17.91	6.57
4977	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车一队公变	78.67	49.17	200.00	16.94	9.02
4978	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变513常大线大路街新居一号公变	57.12	35.70	200.00	53.44	12.92
4979	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线上河沿煤矿家属区二号公变	108.55	67.84	200.00	2.22	0.34
4980	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线枣林三队公变	7.41	18.51	50.00	5.87	0.90
4981	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线上游公变	45.99	71.86	80.00	0.52	0.20
4982	沙坡头区	常乐供电所_运检班	李园变512新北线新星11号公变	20.22	12.64	200.00	14.85	7.66
4983	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线刘营村公变	39.50	24.69	200.00	85.27	68.64
4984	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线大路街中公变	86.35	26.98	400.00	210.48	106.76
4985	沙坡头区	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村1号点6号公变400kva	320.00	100.00	400.00	22.52	11.77
4986	沙坡头区	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村3号点2号公变	88.88	35.27	315.00	111.02	54.19
4987	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线大路街北公变	15.81	19.77	100.00	21.35	11.04
4988	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线河沿中公变	143.10	89.44	200.00	15.17	9.05
4989	沙坡头区	常乐供电所_运检班	民生花园1号箱变配电变压器	339.25	53.01	800.00	177.12	97.10
4990	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线陶瓷厂家属区公变	163.18	50.99	400.00	16.25	7.75

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4991	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车养殖区二号公变	64.11	80.14	100.00	4.37	0.71
4992	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线大路街村公变	137.27	85.79	200.00	22.66	14.50
4993	沙坡头区	常乐供电所_运检班	东关新村2#箱变配电变压器	525.66	82.13	800.00	92.45	53.18
4994	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线倪滩西公变	11.39	14.24	100.00	21.08	12.13
4995	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线河沿村公变	271.59	84.87	400.00	21.62	10.52
4996	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车养殖区公变	5.36	6.70	100.00	20.00	6.92
4997	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线回民工地二号公变	160.00	100.00	200.00	35.10	19.83
4998	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车种植区公变	73.10	91.38	100.00	0.00	0.00
4999	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线上河沿西公变	79.73	99.67	100.00	1.29	0.76
5000	沙坡头区	常乐供电所_运检班	蔡桥新村1号箱变配电变压器	406.27	63.48	800.00	185.35	108.58
5001	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车十队公变	51.53	64.41	100.00	10.38	3.46
5002	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变513常大线大路街十队公变	39.00	24.37	200.00	51.75	29.48
5003	沙坡头区	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村2号点4号公变	60.79	37.99	200.00	70.46	35.34
5004	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线河沿北公变	148.46	92.79	200.00	6.98	2.86
5005	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线河沿西公变	39.99	24.99	200.00	8.97	2.60
5006	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线马路滩东公变	52.30	32.69	200.00	17.44	7.61

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5007	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变513常大线大路街南公变1	23.96	14.97	200.00	38.50	11.99
5008	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线马路滩北公变	21.53	26.91	100.00	4.44	0.24
5009	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变528常园线常乐镇养殖区公变	36.75	45.94	100.00	3.56	1.17
5010	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线枣林养殖区公变	197.36	78.32	315.00	26.31	11.57
5011	沙坡头区	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村2号点1号公变	103.66	64.79	200.00	45.45	21.28
5012	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线倪滩村公变	135.08	84.42	200.00	25.96	9.54
5013	沙坡头区	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村1号点2号公变	320.00	100.00	400.00	55.07	29.26
5014	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变513常大线大路街村十一队公变	14.06	17.57	100.00	10.37	2.99
5015	沙坡头区	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村1号点西公变	94.05	73.48	160.00	0.18	0.11
5016	沙坡头区	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村1号点3号变	320.00	100.00	400.00	28.87	16.94
5017	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线倪滩北公变	130.35	81.47	200.00	16.57	8.35
5018	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线回民工地公变	0.08	0.10	100.00	12.71	7.27
5019	沙坡头区	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村3号点3号公变	320.00	100.00	400.00	91.60	55.55
5020	沙坡头区	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村2号点北公变	70.40	55.00	160.00	16.58	0.82
5021	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线倪滩村六队公变	160.00	100.00	200.00	10.49	5.39
5022	沙坡头区	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村3号点4号公变	118.21	73.88	200.00	29.30	13.34

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5023	沙坡头区	常乐供电所_运检班	西台变523西景线永乐新村7号公变	18.40	11.50	200.00	80.15	28.94
5024	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变512常南线1号公变	9.77	12.21	100.00	0.02	0.02
5025	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变512常南线倪滩新居公变	106.35	66.47	200.00	55.56	24.76
5026	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线大湾队公变	20.18	50.45	50.00	1.20	0.76
5027	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线下河沿煤矿家属区公变1	13.33	8.33	200.00	6.12	2.20
5028	沙坡头区	常乐供电所_运检班	西台变523西景线思乐村1号箱变变压器	150.45	29.85	630.00	314.34	119.25
5029	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线李营北公变	7.80	4.88	200.00	23.28	6.34
5030	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线倪滩五队公变	46.91	58.64	100.00	19.40	3.03
5031	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线高滩一队公变	30.29	37.87	100.00	23.17	8.48
5032	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线马路滩南公变	1.01	1.26	100.00	12.76	6.60
5033	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变528常园线黄套养殖区东公变	265.00	82.81	400.00	28.76	15.67
5034	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线河沿东公变	21.58	53.96	50.00	11.07	4.84
5035	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变528常园线黄套养殖区公变	140.27	87.67	200.00	21.31	3.19
5036	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线高滩养殖区公变	98.36	61.47	200.00	9.29	2.44
5037	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线马路滩村公变	80.81	50.50	200.00	25.90	12.61
5038	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线大路街一队公变	194.57	60.80	400.00	86.04	36.33

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5039	沙坡头区	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村2号点6号公变	84.62	52.89	200.00	36.98	21.49
5040	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线常乐西公变	60.99	38.12	200.00	31.02	9.60
5041	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线枣林中公变	75.27	47.04	200.00	55.42	27.18
5042	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线上河沿煤矿家属区公变	24.85	31.07	100.00	15.76	9.95
5043	沙坡头区	常乐供电所_运检班	众一家园2号箱变配电变压器	442.80	87.86	630.00	43.04	24.51
5044	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车九队北公变	294.72	92.10	400.00	6.00	2.39
5045	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线李营村十队公变	9.05	5.66	200.00	34.27	12.41
5046	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线刘营东公变	83.51	52.19	200.00	29.69	18.05
5047	沙坡头区	常乐供电所_运检班	惠泽苑2号箱变配电变压器	567.33	88.64	800.00	72.60	41.24
5048	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线马路滩村一队公变	320.00	100.00	400.00	19.61	9.94
5049	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线常乐东公变	3.65	4.56	100.00	10.23	4.18
5050	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线倪滩养殖区公变	74.65	46.65	200.00	37.09	11.03
5051	沙坡头区	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村2号点3号公变	84.93	53.08	200.00	49.22	22.91
5052	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车南公变	31.40	39.24	100.00	10.40	0.39
5053	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车七队公变	139.77	87.35	200.00	15.86	8.37
5054	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线常乐市场公变	66.04	41.27	200.00	60.84	27.22

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5055	沙坡头区	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村3号点公变	29.34	73.34	50.00	4.74	0.63
5056	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变528常园线常乐镇养殖园区二号公变	1.48	1.85	100.00	19.82	7.74
5057	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线李营西公变	109.40	68.37	200.00	21.53	11.96
5058	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线李营南公变	45.83	28.64	200.00	37.62	21.34
5059	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线永康镇景台村农业大棚公变	140.09	87.55	200.00	0.20	0.06
5060	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线常乐南公变	320.00	100.00	400.00	24.35	12.99
5061	沙坡头区	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村2号点南公变	57.15	44.65	160.00	16.20	4.01
5062	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变513常大线西沙瓜东公变	0.05	0.12	50.00	21.36	2.18
5063	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线枣林新居公变	43.91	54.88	100.00	24.38	15.83
5064	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线高滩村西公变	320.00	100.00	400.00	55.54	33.90
5065	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线大路街三队公变	101.19	63.24	200.00	28.12	13.87
5066	沙坡头区	常乐供电所_运检班	常乐变528常园线黄套南公变			200.00	0.00	0.00
5067	沙坡头区	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线陶瓷厂南公变	67.22	42.01	200.00	2.36	0.60
5068	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线石墩水南公变	113.69	71.06	200.00	24.04	12.35
5069	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线郭滩3＃公变	51.26	32.04	200.00	38.90	24.32
5070	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新滩5号公变	43.82	27.39	200.00	54.42	37.70
5071	沙坡头区	东园供电所_运检班	华润景观集团1#公变	491.48	76.79	800.00	105.89	53.04

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5072	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线黑山8#公变	33.16	41.45	100.00	4.86	1.61
5073	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线郑口5号公变	88.45	55.28	200.00	40.12	19.09
5074	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠南公变	32.56	40.70	100.00	18.14	9.47
5075	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线史湖九队公变	23.42	29.27	100.00	20.50	10.54
5076	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线郑口6＃公变	33.62	42.03	100.00	33.62	21.10
5077	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变512中云一线中卫工业园区管委会公变	320.00	100.00	400.00	0.00	0.00
5078	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸八队公变	30.82	38.53	100.00	25.23	16.44
5079	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线谢滩西变	233.96	73.11	400.00	54.36	31.69
5080	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线美利大棚2#公变	264.53	82.66	400.00	76.93	58.63
5081	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线黑山3号公变	32.85	20.53	200.00	50.72	22.39
5082	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线佳昊公司公变	37.18	23.24	200.00	84.91	33.76
5083	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线双渠村公变400KVA	320.00	100.00	400.00	118.40	77.17
5084	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线赵桥北公变	16.29	25.46	80.00	10.58	4.38
5085	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸东公变	44.54	55.68	100.00	27.56	10.28
5086	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线北湖4#公变	74.23	46.39	200.00	21.93	12.74
5087	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线史湖美丽小区2#公变	562.67	87.92	800.00	42.31	24.69

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5088	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线谢滩村公变	64.99	40.62	200.00	40.85	12.39
5089	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠一队公变	80.00	100.00	100.00	26.78	14.92
5090	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线新星5号公变	83.79	52.37	200.00	28.10	5.43
5091	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线曹闸一队大棚公变	8.72	21.80	50.00	9.87	3.43
5092	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线瑞应蔬菜基地1#公变	25.60	32.00	100.00	7.91	1.24
5093	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线黑山5号公变	21.29	13.31	200.00	34.43	17.40
5094	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线韩闸养殖园区公变	32.26	40.32	100.00	14.62	8.41
5095	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线官桥大棚2#公变	2.29	3.58	80.00	34.65	19.21
5096	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线柔新6号公变	4.75	5.94	100.00	30.38	3.92
5097	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线柔新2号公变200KVA	98.26	61.41	200.00	44.95	19.36
5098	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线史湖美丽小区3#公变	451.38	89.56	630.00	40.58	17.32
5099	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线冯桥西公变200KVA	160.00	100.00	200.00	36.11	22.40
5100	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线官桥大棚1#公变	75.51	47.20	200.00	43.81	23.23
5101	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新滩7#公变	5.44	6.80	100.00	21.33	13.82
5102	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线新星移民1#公变	58.07	72.59	100.00	16.49	8.16
5103	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线北湖5#公变	68.08	42.55	200.00	23.25	17.32

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5104	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线柔新2队公变	63.16	78.95	100.00	10.47	4.35
5105	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线西关三队公变	47.99	30.00	200.00	26.21	17.73
5106	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新星6#公变	68.48	85.60	100.00	5.90	2.25
5107	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠北公变	66.07	82.58	100.00	10.97	6.72
5108	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线郑口4号公变	50.45	63.06	100.00	20.14	9.80
5109	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线史湖美丽小区1#公变	565.21	88.31	800.00	62.28	32.63
5110	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线雍楼肖庄九队公变	66.03	82.54	100.00	17.34	8.62
5111	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线北湖3#公变	37.64	23.53	200.00	45.72	32.61
5112	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线红武村公变	196.34	77.91	315.00	32.47	21.26
5113	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线赵桥东公变	85.38	53.36	200.00	40.25	22.79
5114	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线东园镇政府箱变	504.00	100.00	630.00	0.00	0.00
5115	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线黑山7号公变	65.22	81.52	100.00	4.82	0.97
5116	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线赵桥五队大棚公变	3.71	4.64	100.00	71.72	8.02
5117	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸村公变	111.19	69.49	200.00	30.82	15.02
5118	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙7号公变	78.84	49.27	200.00	28.84	2.90
5119	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新滩2#公变	13.05	8.16	200.00	20.38	12.77

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5120	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线谢滩五队公变	126.54	79.09	200.00	46.79	33.75
5121	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线史湖大棚1号公变	4.00	5.00	100.00	6.37	1.41
5122	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸二队公变	32.66	20.41	200.00	26.78	14.54
5123	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙2＃公变	67.40	42.13	200.00	33.67	16.80
5124	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸九队公变	132.93	83.08	200.00	38.44	19.50
5125	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线石墩水北变400KVA	173.22	54.13	400.00	16.74	5.67
5126	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线史湖大棚三号公变	2.08	2.61	100.00	35.50	6.99
5127	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线赵桥大棚3队公变	0.33	0.41	100.00	26.30	6.17
5128	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线雍楼肖庄公变	75.17	46.98	200.00	27.88	12.68
5129	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠二队公变	190.96	59.67	400.00	93.62	45.52
5130	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线冯桥大棚1号公变	0.64	0.80	100.00	29.39	13.83
5131	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线瑞应十队公变	119.93	59.97	250.00	26.14	12.48
5132	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线新星移民新居2#公变	0.70	0.87	100.00	47.80	12.14
5133	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线高庙南变	79.13	49.45	200.00	44.06	32.20
5134	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线官桥东公变	266.24	83.20	400.00	36.04	17.67
5135	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线史湖五队公变	18.33	22.91	100.00	13.26	6.53

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5136	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线美利西公变400KVA	320.00	100.00	400.00	89.22	39.95
5137	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸六队公变	112.52	70.32	200.00	7.91	3.86
5138	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线红武养殖园区公变	53.46	16.71	400.00	114.31	34.73
5139	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线新星4#公变	29.39	36.74	100.00	17.41	10.13
5140	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线史湖北公变	80.00	100.00	100.00	27.24	9.48
5141	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线白桥北公变	73.99	46.25	200.00	53.24	29.03
5142	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线新星12号公变	103.24	64.53	200.00	52.75	31.70
5143	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线瑞应六队公变	38.31	47.88	100.00	20.22	10.30
5144	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线史湖东公变	29.79	37.23	100.00	23.24	11.91
5145	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线新滩1#公变	69.58	43.49	200.00	27.88	16.25
5146	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线官桥西公变200KVA	78.12	48.83	200.00	52.75	23.73
5147	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线红武北公变	3.05	1.90	200.00	28.91	7.71
5148	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新滩8号公变	8.29	5.18	200.00	35.38	5.82
5149	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙4号公变	56.14	70.18	100.00	8.42	2.97
5150	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠养殖园区200KVA	36.44	22.77	200.00	29.66	16.23
5151	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠中变	123.53	77.21	200.00	34.49	19.08

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5152	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线白桥韭菜基地1#公变	126.06	78.79	200.00	5.64	0.48
5153	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线红武二队公变	114.74	71.71	200.00	38.56	22.98
5154	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线郭滩6号公变	62.73	78.41	100.00	8.75	3.51
5155	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线谢滩东公变400KVA	259.05	80.95	400.00	75.91	43.00
5156	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线瑞应一队公变	46.22	57.78	100.00	22.63	11.25
5157	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙8号公变	320.00	100.00	400.00	64.42	9.41
5158	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线冯桥5队公变	33.43	20.89	200.00	24.17	12.08
5159	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠三队公变	92.49	57.81	200.00	50.63	32.94
5160	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线史湖西公变200KVA	38.42	24.01	200.00	83.36	21.49
5161	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线瑞应村公变	86.31	53.95	200.00	75.54	24.75
5162	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线韩闸韭菜基地1#公变	128.92	80.58	200.00	6.80	2.48
5163	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线瑞应东公变	86.91	54.32	200.00	15.67	8.10
5164	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线新星2#公变	233.76	58.44	500.00	169.13	103.31
5165	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸七队公变	14.00	17.50	100.00	19.04	9.92
5166	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙1＃公变	16.34	20.43	100.00	33.24	8.72
5167	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新星9#公变	56.21	70.27	100.00	18.50	8.72

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5168	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线白桥韭菜基地2#公变	35.18	43.98	100.00	3.18	0.25
5169	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线郑口2＃公变	29.44	36.80	100.00	15.08	0.97
5170	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线石墩水东公变	94.12	58.83	200.00	31.57	10.06
5171	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠四队公变	12.33	15.41	100.00	52.14	18.44
5172	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线黑山三队公变	97.27	60.79	200.00	42.08	27.36
5173	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙六号公变	0.09	0.11	100.00	11.46	0.55
5174	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线美利大棚1号公变	0.36	0.45	100.00	70.53	10.78
5175	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠六队西公变	129.90	81.19	200.00	31.24	17.61
5176	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠六队公变	0.31	0.39	100.00	19.32	13.14
5177	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸大棚公变	10.55	26.37	50.00	8.16	0.86
5178	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线北湖2＃公变	97.65	61.03	200.00	41.57	19.54
5179	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线西立交小区公变400KVA	320.00	100.00	400.00	27.55	15.22
5180	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线黑山1#公变	116.43	72.77	200.00	41.50	16.99
5181	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线郑口1＃公变	95.35	59.59	200.00	42.24	14.80
5182	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线史湖三队公变	3.18	3.97	100.00	29.40	18.12
5183	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线谢滩大棚公变	19.96	31.19	80.00	29.53	7.66

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5184	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线郑口3#公变	31.59	39.49	100.00	20.12	9.13
5185	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线黑山2号公变	179.64	56.14	400.00	124.73	74.23
5186	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙3#公变	19.55	24.44	100.00	10.55	5.47
5187	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线史湖大棚四号公变	120.63	75.40	200.00	19.39	7.49
5188	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠西公变	58.91	36.82	200.00	67.41	34.62
5189	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线曹闸一队公变	19.18	23.98	100.00	30.49	15.29
5190	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线郭滩2#公变	49.49	38.66	160.00	25.72	15.52
5191	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线三义牧场公变	6.42	3.21	250.00	111.15	10.78
5192	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线郭滩8号公变	106.76	66.72	200.00	24.14	16.63
5193	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线瑞应范滩公变	38.20	47.75	100.00	14.01	6.69
5194	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线韩闸韭菜基地3#公变	94.56	59.10	200.00	7.09	0.89
5195	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线史湖大棚2号公变	0.08	0.10	100.00	10.07	2.18
5196	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线韩闸南公变	42.41	26.50	200.00	22.34	9.58
5197	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新星1#公变	10.03	12.54	100.00	22.53	8.62
5198	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线白桥大棚公变	26.23	16.39	200.00	85.16	19.75
5199	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线明轩公变	160.00	100.00	200.00	6.29	0.86

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5200	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线赵桥四队公变	160.00	100.00	200.00	24.98	13.45
5201	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线韩闸北公变	121.61	38.00	400.00	22.10	11.69
5202	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线城北西公变	74.99	58.59	160.00	34.68	22.32
5203	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线黑山9号公变	7.71	4.82	200.00	21.89	7.39
5204	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线冯桥大棚2号公变200KVA	160.00	100.00	200.00	32.80	17.27
5205	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线东园大棚2#公变	149.79	93.62	200.00	41.46	16.15
5206	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线东元1-2队公变	127.05	79.41	200.00	26.92	15.12
5207	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线瑞应五队公变100KVA	80.00	100.00	100.00	20.81	6.78
5208	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线柔新4#公变	7.29	9.12	100.00	12.42	4.65
5209	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线柔新5#公变	3.76	4.70	100.00	16.74	4.81
5210	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸村2号公变	240.55	75.17	400.00	38.96	6.93
5211	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线城北村公变	212.63	66.45	400.00	46.02	31.61
5212	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线郭滩5号公变	106.14	66.34	200.00	28.36	12.72
5213	沙坡头区	东园供电所_运检班	华润景观集团2#公变	455.51	71.17	800.00	99.67	62.28
5214	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙移民4#公变	118.59	74.12	200.00	47.44	31.38
5215	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线颐和家园小区公变	365.79	57.15	800.00	154.73	106.31

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5216	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线谢滩中公变	12.78	9.98	160.00	35.49	25.25
5217	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线西关三队南变	175.97	54.99	400.00	93.53	11.78
5218	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线冯桥四队公变200KVA	87.78	54.86	200.00	62.99	24.09
5219	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线东园中学公变	1.96	2.44	100.00	57.98	23.51
5220	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新滩3号公变	253.30	79.16	400.00	81.53	45.57
5221	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线红武西公变	0.68	0.43	200.00	64.06	11.00
5222	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线赵桥大棚四队公变	65.29	40.80	200.00	52.00	16.39
5223	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸西公变400KVA	320.00	100.00	400.00	20.09	9.34
5224	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸南公变	13.19	16.49	100.00	48.91	14.99
5225	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线长滩点公变	41.51	51.89	100.00	14.99	8.60
5226	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线东园镇政府公变	14.91	9.32	200.00	105.02	24.13
5227	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线白桥村公变	0.61	0.76	100.00	38.39	13.48
5228	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线赵桥南公变	63.34	39.59	200.00	38.30	24.39
5229	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线韩闸村公变	63.48	39.67	200.00	44.60	30.64
5230	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线美利大棚3号公变200KVA	160.00	100.00	200.00	47.59	22.23
5231	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线白桥一队公变	92.75	57.97	200.00	55.14	31.13

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5232	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线史湖村公变	146.98	45.93	400.00	95.48	28.57
5233	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线东园大棚1号公变	3.86	4.83	100.00	36.21	16.48
5234	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙移民新居2#公变	133.74	83.59	200.00	30.28	19.58
5235	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线谢滩一队公变	48.35	60.43	100.00	12.82	7.77
5236	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新滩6#公变	19.13	23.91	100.00	29.58	15.57
5237	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙5号公变	99.15	61.97	200.00	30.31	17.27
5238	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线高庙北公变	119.65	74.78	200.00	17.56	10.32
5239	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线城北北公变	18.11	11.32	200.00	55.45	28.03
5240	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线雍楼七队公变	142.16	56.41	315.00	53.44	39.70
5241	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线新滩一队东公变	109.91	68.70	200.00	49.64	32.48
5242	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线黑山4#公变	73.55	45.97	200.00	25.18	13.25
5243	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新星13号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
5244	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线赵桥西公变	213.99	66.87	400.00	71.39	29.69
5245	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线谢滩北公变200KVA	96.46	60.29	200.00	30.67	11.43
5246	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线双渠北公变400KVA	43.39	13.56	400.00	125.98	76.77
5247	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙移民1#公变	82.31	51.44	200.00	56.48	37.92

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5248	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线黑山6号公变	2.93	3.66	100.00	44.41	27.74
5249	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线双渠一队公变	49.08	61.35	100.00	29.32	17.48
5250	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线柔新1队公变	62.82	78.52	100.00	5.74	2.11
5251	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线瑞应北公变	33.22	20.76	200.00	71.96	35.56
5252	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线韩闸西公变	2.46	3.08	100.00	34.02	18.19
5253	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线石堆水西公变	39.05	48.81	100.00	5.60	1.01
5254	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线郭滩4#公变	11.54	14.42	100.00	22.69	8.06
5255	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠村公变	26.51	33.13	100.00	22.92	9.65
5256	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线瑞应四队公变	51.73	64.66	100.00	14.57	6.29
5257	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸村1号公变	3.64	4.55	100.00	52.29	15.34
5258	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线鑫源猪场公变	56.04	35.03	200.00	51.17	35.03
5259	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠大棚公变	160.00	100.00	200.00	27.40	16.59
5260	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线北湖1#公变	68.88	86.10	100.00	8.30	2.67
5261	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线新星3#公变	0.00	0.00	50.00	8.04	1.97
5262	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙移民3#公变	108.81	68.01	200.00	55.88	35.97
5263	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线柔新7号公变	34.49	43.12	100.00	14.61	10.68

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5264	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线瑞应大棚1#公变	50.33	62.91	100.00	23.62	7.66
5265	沙坡头区	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸三队公变	138.20	86.37	200.00	8.81	4.81
5266	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线柔新3#公变	94.14	58.84	200.00	36.13	22.50
5267	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新滩4号公变	169.58	52.99	400.00	86.66	47.61
5268	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线白桥南公变	103.95	64.97	200.00	22.63	9.79
5269	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新星10号公变	106.87	66.79	200.00	56.63	9.52
5270	沙坡头区	东园供电所_运检班	卫北变521黑山线柔新山中源公变	59.95	37.47	200.00	27.06	18.01
5271	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线新星8号公变	64.37	80.46	100.00	10.28	4.37
5272	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线谢滩韭菜基地公变	160.00	100.00	200.00	8.21	4.65
5273	沙坡头区	东园供电所_运检班	李园变512新北线郭滩7号公变	112.92	70.57	200.00	31.66	23.99
5274	沙坡头区	东园供电所_运检班	文昌变516东园线双渠1-2队400KVA	229.04	71.58	400.00	78.49	40.94
5275	沙坡头区	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线官桥大棚3号公变	160.00	100.00	200.00	81.07	35.82
5276	沙坡头区	供电服务二班	中关村产业园A座1号公变	508.54	79.46	800.00	82.20	42.67
5277	沙坡头区	供电服务二班	颐心园小区配电变压器	276.09	69.02	500.00	61.15	31.10
5278	沙坡头区	供电服务二班	新敦村棚户区10号配电变压器	541.37	84.59	800.00	106.51	80.10
5279	沙坡头区	供电服务二班	福兴苑小区11号变	411.84	64.35	800.00	212.04	119.67
5280	沙坡头区	供电服务二班	福兴苑小区2号配电变压器	569.06	88.92	800.00	56.09	32.41

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5281	沙坡头区	供电服务二班	新敦村棚户区4号配电变压器	350.02	69.45	630.00	90.34	48.58
5282	沙坡头区	供电服务二班	新敦西区D地块6#箱式变	609.12	95.18	800.00	19.70	12.30
5283	沙坡头区	供电服务二班	银基小区1#箱式变	216.95	86.09	315.00	26.35	11.10
5284	沙坡头区	供电服务二班	福润苑A1区9号箱变配电变压器	221.80	55.45	500.00	84.00	44.55
5285	沙坡头区	供电服务二班	新敦村棚户区8号配电变压器	559.60	87.44	800.00	60.48	32.95
5286	沙坡头区	供电服务二班	邵桥开关站913鼓楼东线01号公变间隔变压器	140.82	35.20	500.00	208.50	119.32
5287	沙坡头区	供电服务二班	正丰香格里小区11号公变	406.79	80.71	630.00	79.20	27.05
5288	沙坡头区	供电服务二班	源南线3号公变站内变压器间隔配电变压器	24.47	12.23	250.00	79.73	35.69
5289	沙坡头区	供电服务二班	新敦村棚户区3号配电变压器	514.99	80.47	800.00	143.95	110.65
5290	沙坡头区	供电服务二班	新敦村棚户区6号配电变压器	562.92	87.96	800.00	58.27	31.73
5291	沙坡头区	供电服务二班	新敦村棚户区5号配电变压器	438.58	87.02	630.00	47.84	24.97
5292	沙坡头区	供电服务二班	丽景园5#箱式变	320.28	80.07	500.00	64.22	33.41
5293	沙坡头区	供电服务二班	新敦村棚户区2号配电变压器	459.74	71.83	800.00	122.28	67.46
5294	沙坡头区	供电服务二班	幸福立方小区2#箱式变	494.68	77.29	800.00	121.39	63.41
5295	沙坡头区	供电服务二班	新敦村棚户区7号配电变压器	562.43	87.88	800.00	77.62	40.61
5296	沙坡头区	供电服务二班	华西三区1号柱上变压器	106.11	66.32	200.00	44.49	25.62
5297	沙坡头区	供电服务二班	幸福家园小区1#配电室1#配变	366.20	91.55	500.00	26.46	13.04
5298	沙坡头区	供电服务二班	福兴苑小区5号箱变	531.69	83.08	800.00	82.85	41.94

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5299	沙坡头区	供电服务二班	正丰香格里7#变压器	428.85	67.01	800.00	187.27	118.87
5300	沙坡头区	供电服务二班	新敦村棚户区12号配电变压器	527.49	82.42	800.00	93.38	48.12
5301	沙坡头区	供电服务二班	正丰香格里8号箱变	523.03	81.72	800.00	83.23	46.22
5302	沙坡头区	供电服务二班	新敦村棚户区11号配电变压器	423.46	66.17	800.00	48.50	30.07
5303	沙坡头区	供电服务二班	瑞丰家园3号箱变配电变压器	506.83	79.19	800.00	101.64	61.64
5304	沙坡头区	供电服务二班	幸福立方小区1#箱式变	540.99	84.53	800.00	95.06	51.97
5305	沙坡头区	供电服务二班	团结小区1#箱式变	266.08	83.15	400.00	44.53	18.57
5306	沙坡头区	供电服务二班	中关村产业园B座2号公变	504.00	100.00	630.00	50.32	25.14
5307	沙坡头区	供电服务二班	中关村产业园B座1号公变	640.00	100.00	800.00	89.16	43.36
5308	沙坡头区	供电服务二班	丽景园4#箱式变	331.67	82.92	500.00	63.18	34.86
5309	沙坡头区	供电服务二班	幸福家园2#箱式变	346.24	86.56	500.00	68.50	45.95
5310	沙坡头区	供电服务二班	恒祥壹号院1号箱式变	518.10	80.95	800.00	46.54	19.26
5311	沙坡头区	供电服务二班	美利城市花园2期1#配变室1#配变	698.34	87.29	1000.00	105.78	64.13
5312	沙坡头区	供电服务二班	新敦村棚户区9号配电变压器	585.97	91.56	800.00	49.54	23.65
5313	沙坡头区	供电服务二班	新敦村棚户区1号配电变压器	556.70	86.98	800.00	59.30	31.80
5314	沙坡头区	供电服务二班	幸福家园3#箱式变	429.10	85.14	630.00	60.76	32.56
5315	沙坡头区	供电服务二班	瑞丰家园4号箱变配电变压器	428.86	67.01	800.00	184.87	132.01
5316	沙坡头区	供电服务一班	文安苑1号箱式变	341.83	67.82	630.00	156.82	122.20
5317	沙坡头区	供电服务一班	香山悦府小区2号变	605.35	94.59	800.00	23.83	12.07
5318	沙坡头区	供电服务一班	向阳小区B区1#柱上变	102.92	80.41	160.00	20.42	10.04
5319	沙坡头区	供电服务一班	香山悦府小区8号变	615.86	96.23	800.00	7.15	5.58
5320	沙坡头区	供电服务一班	山水大院1号配电变压器	546.82	85.44	800.00	135.86	105.31

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5321	沙坡头区	供电服务一班	香山悦府小区6号变	604.31	94.42	800.00	29.47	10.26
5322	沙坡头区	供电服务一班	恒祥壹號院小区四期11号变	602.01	94.06	800.00	42.70	19.87
5323	沙坡头区	供电服务一班	尚东枫景B区3号公变			1000.00	0.03	0.03
5324	沙坡头区	供电服务一班	中萃芳庭2号公变	608.37	95.06	800.00	49.82	38.40
5325	沙坡头区	供电服务一班	锦宸湾11号公变	626.71	97.92	800.00	11.74	4.56
5326	沙坡头区	供电服务一班	阳光雅苑8号公变	629.38	98.34	800.00	13.34	3.79
5327	沙坡头区	供电服务一班	锦宸湾5号公变	601.60	94.00	800.00	16.18	12.60
5328	沙坡头区	供电服务一班	黄河明珠小区1号箱变配电变压器	556.56	86.96	800.00	52.97	31.59
5329	沙坡头区	供电服务一班	物华林居1号箱变	502.99	78.59	800.00	98.90	51.97
5330	沙坡头区	供电服务一班	滨河世纪园1号箱变	377.69	74.94	630.00	106.66	60.23
5331	沙坡头区	供电服务一班	南苑名邸4号箱变配电变压器	133.52	20.86	800.00	60.70	30.27
5332	沙坡头区	供电服务一班	香山悦府小区9号变			800.00	0.00	0.00
5333	沙坡头区	供电服务一班	锦宸湾8号公变	629.84	98.41	800.00	6.34	2.41
5334	沙坡头区	供电服务一班	滨河首府四期1#公变	601.95	94.05	800.00	71.11	28.92
5335	沙坡头区	供电服务一班	香山悦府小区10号变			800.00	0.00	0.00
5336	沙坡头区	供电服务一班	锦宸湾7号公变	594.01	92.81	800.00	3.50	1.31
5337	沙坡头区	供电服务一班	鼓楼西线商业北街公变	43.14	10.79	500.00	285.82	149.09
5338	沙坡头区	供电服务一班	南苑名邸1号箱变配电变压器	410.18	64.09	800.00	220.73	107.66
5339	沙坡头区	供电服务一班	文安苑2号箱式变	403.75	80.11	630.00	71.82	39.68
5340	沙坡头区	供电服务一班	山水大院4号配电变压器	563.26	88.01	800.00	76.68	45.73
5341	沙坡头区	供电服务一班	523亚麻线东园二里半变	64.60	40.37	200.00	63.12	18.72
5342	沙坡头区	供电服务一班	众一家园三期2号变	524.95	82.02	800.00	84.96	53.00
5343	沙坡头区	供电服务一班	福润苑A1区10号配电变压器	297.22	74.30	500.00	73.80	42.37

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5344	沙坡头区	供电服务一班	恒祥壹號院小区四期12号变			800.00	0.00	0.00
5345	沙坡头区	供电服务一班	迎宾一号1号箱变配电变压器	529.66	82.76	800.00	81.05	47.35
5346	沙坡头区	供电服务一班	香山悦府小区1号变	598.18	93.47	800.00	32.28	15.07
5347	沙坡头区	供电服务一班	紫荆花城2号箱变配电变压器	399.32	62.39	800.00	105.98	56.24
5348	沙坡头区	供电服务一班	南苑名邸3号箱变配电变压器	449.18	70.18	800.00	126.26	72.38
5349	沙坡头区	供电服务一班	香山悦府小区11号变	455.42	71.16	800.00	32.33	8.57
5350	沙坡头区	供电服务一班	城市星光1号公变	500.71	78.24	800.00	85.90	29.85
5351	沙坡头区	供电服务一班	财政局家属楼变压器	210.34	52.58	500.00	125.70	65.11
5352	沙坡头区	供电服务一班	911香山线1号公变	320.00	100.00	400.00	157.79	89.88
5353	沙坡头区	供电服务一班	锦宸湾3号公变	631.81	98.72	800.00	0.70	0.25
5354	沙坡头区	供电服务一班	中博美和院2号公变			800.00	0.00	0.00
5355	沙坡头区	供电服务一班	新世家房产1号箱变配电变压器	420.08	65.64	800.00	169.52	42.56
5356	沙坡头区	供电服务一班	文翠家园配电室1号配电变压器	611.20	76.40	1000.00	148.77	92.68
5357	沙坡头区	供电服务一班	尚东枫景B区2号公变			1000.00	0.03	0.02
5358	沙坡头区	供电服务一班	尚东枫景B区4号公变			1000.00	0.03	0.00
5359	沙坡头区	供电服务一班	中萃芳庭3号公变	616.14	96.27	800.00	16.03	7.10
5360	沙坡头区	供电服务一班	市场监督管理局变	13.80	21.56	80.00	42.66	13.42
5361	沙坡头区	供电服务一班	众一家园三期1号变	606.86	94.82	800.00	33.98	14.29
5362	沙坡头区	供电服务一班	锦宸湾2号公变	640.00	100.00	800.00	0.00	0.00
5363	沙坡头区	供电服务一班	香山悦府小区3号变	613.45	95.85	800.00	23.57	12.01
5364	沙坡头区	供电服务一班	市医院家属楼配电变压器	127.12	63.56	250.00	77.29	40.59
5365	沙坡头区	供电服务一班	香山悦府小区5号变	603.32	94.27	800.00	45.36	19.24
5366	沙坡头区	供电服务一班	滨河变527市政线1号公变	48.24	75.38	80.00	2.27	0.87

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5367	沙坡头区	供电服务一班	文昌变523亚麻线五里西变	37.03	46.29	100.00	25.17	14.28
5368	沙坡头区	供电服务一班	黄河明珠2号箱变配电变压器	552.76	86.37	800.00	67.61	49.21
5369	沙坡头区	供电服务一班	尚东枫景B区1号公变			1000.00	0.03	0.00
5370	沙坡头区	供电服务一班	山水大院2号配电变压器	551.27	86.14	800.00	75.43	40.42
5371	沙坡头区	供电服务一班	锦宸湾6号公变	632.25	98.79	800.00	5.59	1.67
5372	沙坡头区	供电服务一班	中萃芳庭5号公变	629.07	98.29	800.00	14.62	5.30
5373	沙坡头区	供电服务一班	邵桥开关站913鼓楼东线02号公变间隔变压器	130.81	32.70	500.00	164.36	93.69
5374	沙坡头区	供电服务一班	悦榕府邸配电室1号干变配电变压器	399.36	62.40	800.00	196.20	114.74
5375	沙坡头区	供电服务一班	锦宸湾10号公变	459.25	71.76	800.00	26.66	16.70
5376	沙坡头区	供电服务一班	宁夏思路伟业实业有限公司综合楼2号变	617.89	96.55	800.00	6.84	1.36
5377	沙坡头区	供电服务一班	应理嘉苑1#箱式变	540.62	84.47	800.00	84.88	52.47
5378	沙坡头区	供电服务一班	南苑名邸5号箱变配电变压器	595.17	74.40	1000.00	157.50	69.27
5379	沙坡头区	供电服务一班	锦宸湾4号公变	624.08	97.51	800.00	15.65	5.90
5380	沙坡头区	供电服务一班	锦宸湾9号公变	416.13	65.02	800.00	26.04	24.10
5381	沙坡头区	供电服务一班	金润苑箱变配电变压器	371.07	92.77	500.00	15.82	10.44
5382	沙坡头区	供电服务一班	阳光雅苑6号公变	626.30	97.86	800.00	13.68	2.13
5383	沙坡头区	供电服务一班	南关新村配电变压器	499.00	62.38	1000.00	193.56	123.69
5384	沙坡头区	供电服务一班	山水大院3号配电变压器	532.01	83.13	800.00	72.07	39.85
5385	沙坡头区	供电服务一班	香山悦府小区4号变	605.19	94.56	800.00	23.18	9.68
5386	沙坡头区	供电服务一班	中博美和院1号公变	594.26	92.85	800.00	14.86	5.72
5387	沙坡头区	供电服务一班	江元隆府3号配电室7号配电变压器	543.76	84.96	800.00	71.30	34.96
5388	沙坡头区	供电服务一班	暖阳变512尹东线香山乡政府公变	30.16	18.85	200.00	56.67	17.33

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5389	沙坡头区	供电服务一班	山水大院5号配电变压器	516.05	80.63	800.00	101.45	55.34
5390	沙坡头区	供电服务一班	紫荆花城1号配电室1号配电变压器	332.69	51.98	800.00	280.82	230.99
5391	沙坡头区	供电服务一班	儒雅轩酒店变	29.27	22.86	160.00	25.04	13.71
5392	沙坡头区	供电服务一班	锦宸湾1号公变			800.00	0.29	0.29
5393	沙坡头区	供电服务一班	锦宸湾12号公变	480.54	75.08	800.00	16.20	8.44
5394	沙坡头区	供电服务一班	江元隆府3号配电室8号配电变压器	531.14	82.99	800.00	86.86	44.88
5395	沙坡头区	供电服务一班	团结小区箱变配电变压器	129.60	25.71	630.00	243.28	155.52
5396	沙坡头区	供电服务一班	香山悦府小区7号变	591.76	92.46	800.00	53.11	19.53
5397	沙坡头区	供电服务一班	金沙国际三期8号箱变配电变压器	444.25	69.41	800.00	147.77	76.04
5398	沙坡头区	供电服务一班	众一家园三期3号变	604.17	94.40	800.00	34.10	18.11
5399	沙坡头区	供电服务一班	中卫供电局2号锅炉家属区箱式变电站间隔配电变压器	589.84	92.16	800.00	38.37	16.11
5400	沙坡头区	供电服务一班	宁夏思路伟业实业有限公司综合楼1号变	631.96	98.74	800.00	6.24	4.99
5401	沙坡头区	供电服务一班	邵桥开关站911北环线1号公变	25.31	7.91	400.00	229.14	139.95
5402	沙坡头区	供电服务一班	中卫市生态环境局变压器	264.97	82.80	400.00	50.29	29.01
5403	沙坡头区	供电服务一班	中萃芳庭1号公变	614.46	96.01	800.00	20.90	10.17
5404	沙坡头区	供电服务一班	中萃芳庭4号公变	445.09	69.55	800.00	18.17	11.45
5405	沙坡头区	供电服务一班	阳光雅苑7号公变	568.89	88.89	800.00	3.98	1.80
5406	沙坡头区	供电服务一班	黄河明珠3号箱变配电变压器	427.32	66.77	800.00	61.68	31.32
5407	沙坡头区	供电服务一班	香山悦府小区12号变	595.21	93.00	800.00	401.40	340.48
5408	沙坡头区	配电抢修班	五里村棚户区5#箱式变	451.97	89.68	630.00	44.88	19.77
5409	沙坡头区	配电抢修班	五里村棚户区8#箱式变	370.08	73.43	630.00	63.36	54.57

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5410	沙坡头区	配电抢修班	五里村棚户区6#箱式变	452.14	89.71	630.00	51.46	25.01
5411	沙坡头区	配电运维二班	壹號院三期7号公变	574.44	89.76	800.00	58.32	27.14
5412	沙坡头区	配电运维二班	北环线1号公变	504.00	100.00	630.00	177.68	91.29
5413	沙坡头区	配电运维二班	五里村棚户区3#箱式变	479.95	95.23	630.00	21.06	9.62
5414	沙坡头区	配电运维二班	恒大都市广场5号变压器	598.08	93.45	800.00	87.29	69.12
5415	沙坡头区	配电运维二班	恒祥壹方城3#箱式变	417.51	82.84	630.00	70.96	34.01
5416	沙坡头区	配电运维二班	阳光家园2号配电室配电变压器	734.64	73.46	1250.00	239.24	162.75
5417	沙坡头区	配电运维二班	福兴苑小区10号配电变压器	548.46	85.70	800.00	76.58	39.59
5418	沙坡头区	配电运维二班	彩虹小区公变	556.97	87.03	800.00	60.29	27.57
5419	沙坡头区	配电运维二班	沙坡头水镇3#箱式变	395.07	61.73	800.00	27.58	11.21
5420	沙坡头区	配电运维二班	三合家园A区1号箱变配电变压器	247.89	61.97	500.00	120.72	67.99
5421	沙坡头区	配电运维二班	新敦西区D地块2#箱式变	591.61	92.44	800.00	37.78	18.43
5422	沙坡头区	配电运维二班	恒祥壹方城B区1号箱式变	532.45	83.20	800.00	77.28	44.98
5423	沙坡头区	配电运维二班	香山秀府2号箱变配电变压器	415.34	82.41	630.00	69.18	37.36
5424	沙坡头区	配电运维二班	阳光华庭4号箱变配电变压器	442.95	87.89	630.00	40.88	28.12
5425	沙坡头区	配电运维二班	南苑东线3号公变	166.63	41.66	500.00	131.23	81.83
5426	沙坡头区	配电运维二班	恒大都市广场6号变压器	605.57	94.62	800.00	35.78	17.18
5427	沙坡头区	配电运维二班	福兴苑小区16号配电变压器	527.26	82.38	800.00	112.44	95.77
5428	沙坡头区	配电运维二班	香山苑配电变压器	267.17	83.49	400.00	60.46	42.96
5429	沙坡头区	配电运维二班	香山花园1号箱式变电站配电变压器	600.45	93.82	800.00	30.74	24.29

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5430	沙坡头区	配电运维二班	宜居D区7号（浩嘉3号）箱变配电变压器	383.70	76.13	630.00	106.64	80.99
5431	沙坡头区	配电运维二班	东方家园小区三号配电变压器	553.10	86.42	800.00	64.58	36.03
5432	沙坡头区	配电运维二班	中鹏综合楼1#箱式变	493.04	77.04	800.00	97.92	53.70
5433	沙坡头区	配电运维二班	西关村棚户区5#箱式变	546.24	85.35	800.00	96.94	78.57
5434	沙坡头区	配电运维二班	阳光雅苑5#公变	605.49	94.61	800.00	25.68	11.30
5435	沙坡头区	配电运维二班	东方红小区1号箱变配电变压器	339.15	84.79	500.00	46.02	27.48
5436	沙坡头区	配电运维二班	祥瑞小区1号箱变配电变压器	276.90	69.22	500.00	144.27	91.86
5437	沙坡头区	配电运维二班	东园小区3#箱式变	220.22	68.82	400.00	62.63	37.10
5438	沙坡头区	配电运维二班	官桥幸福里1#箱式变	418.97	65.46	800.00	205.92	141.07
5439	沙坡头区	配电运维二班	银房置业配电变压器	428.97	67.03	800.00	124.68	85.71
5440	沙坡头区	配电运维二班	福兴苑小区9号配电变压器	703.85	87.98	1000.00	79.44	44.24
5441	沙坡头区	配电运维二班	禹都新村2号箱变配电变压器	634.18	79.27	1000.00	143.98	85.46
5442	沙坡头区	配电运维二班	阳光华庭3号箱变配电变压器	462.55	91.78	630.00	36.22	16.34
5443	沙坡头区	配电运维二班	众一家园3号箱变配电变压器	431.32	85.58	630.00	68.94	30.71
5444	沙坡头区	配电运维二班	滨河变570香山西线商城2号公变	335.42	52.41	800.00	238.92	106.24
5445	沙坡头区	配电运维二班	紫金苑4号箱变配电变压器	529.14	82.68	800.00	92.54	46.46
5446	沙坡头区	配电运维二班	中浩建材城B区1号配电变压器	220.96	43.84	630.00	198.24	79.88
5447	沙坡头区	配电运维二班	东麓苑小区1号箱式变	523.87	81.85	800.00	91.22	48.64
5448	沙坡头区	配电运维二班	西关村棚户区2#箱式变	579.67	90.57	800.00	42.48	22.82
5449	沙坡头区	配电运维二班	滨河首府5#配电变压器	308.30	61.17	630.00	136.92	67.23

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5450	沙坡头区	配电运维二班	恒祥壹方城C区5号配电变压器	616.42	96.32	800.00	35.11	28.42
5451	沙坡头区	配电运维二班	中杞郦都4号配电变压器	531.57	83.06	800.00	80.74	42.33
5452	沙坡头区	配电运维二班	长城小区1号箱式变电站配电变压器	378.08	75.02	630.00	98.14	60.27
5453	沙坡头区	配电运维二班	源创变519源天线2号公变	121.18	60.59	250.00	72.73	35.83
5454	沙坡头区	配电运维二班	惠泽苑3号箱式变	504.00	100.00	630.00	49.82	23.09
5455	沙坡头区	配电运维二班	香山东5号公变	402.99	79.96	630.00	65.74	30.55
5456	沙坡头区	配电运维二班	滨河首府4#箱式变	571.31	89.27	800.00	51.58	25.67
5457	沙坡头区	配电运维二班	香山一品1号箱变配电变压器	534.53	83.52	800.00	92.62	44.84
5458	沙坡头区	配电运维二班	观河大院6号箱变配电变压器	552.28	86.29	800.00	51.07	31.91
5459	沙坡头区	配电运维二班	紫金苑二期2#箱式变	549.63	85.88	800.00	73.18	38.04
5460	沙坡头区	配电运维二班	新墩花园1号箱变配电变压器	476.68	74.48	800.00	140.16	89.38
5461	沙坡头区	配电运维二班	新敦西区B地块4#箱式变	400.66	79.50	630.00	103.00	85.71
5462	沙坡头区	配电运维二班	金沙国际二期2号箱变配电变压器	578.40	90.37	800.00	42.36	23.12
5463	沙坡头区	配电运维二班	沙坡头水镇1#箱式变	289.10	45.17	800.00	236.74	65.17
5464	沙坡头区	配电运维二班	三合家园B区3号箱变配电变压器	294.16	73.54	500.00	71.95	41.61
5465	沙坡头区	配电运维二班	华瑞小区2号箱变配电变压器	204.81	51.20	500.00	162.94	105.20
5466	沙坡头区	配电运维二班	东二道巷公变	193.96	60.61	400.00	111.28	54.59
5467	沙坡头区	配电运维二班	新敦西区D地块4#箱式变	564.83	88.26	800.00	62.86	27.49
5468	沙坡头区	配电运维二班	文河苑1#箱式变	214.88	42.64	630.00	248.88	150.80

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5469	沙坡头区	配电运维二班	恒祥壹方城B区4号箱式变	555.98	86.87	800.00	73.58	38.41
5470	沙坡头区	配电运维二班	福润苑B区11#箱式变	636.57	99.46	800.00	26.98	11.34
5471	沙坡头区	配电运维二班	中杞郦都1号配电变压器	471.61	73.69	800.00	183.17	121.40
5472	沙坡头区	配电运维二班	519源天线4号公变	260.35	81.36	400.00	42.10	21.83
5473	沙坡头区	配电运维二班	紫云新都8号配电变压器	379.60	75.32	630.00	66.96	33.61
5474	沙坡头区	配电运维二班	迎宾一号2号箱变配电变压器	376.51	74.70	630.00	100.66	69.18
5475	沙坡头区	配电运维二班	源南线1号公变变压器	162.40	81.20	250.00	33.67	14.19
5476	沙坡头区	配电运维二班	观河大院8号箱变配电变压器	532.04	83.13	800.00	69.62	38.17
5477	沙坡头区	配电运维二班	恒祥壹方城2#配电室6#配变	262.76	52.14	630.00	169.42	61.86
5478	沙坡头区	配电运维二班	向阳C区1#箱式变	147.65	36.91	500.00	224.18	72.71
5479	沙坡头区	配电运维二班	和顺万家3#箱式变	608.63	95.10	800.00	24.53	11.09
5480	沙坡头区	配电运维二班	香山财富广场3#箱式变	539.97	84.37	800.00	108.19	90.51
5481	沙坡头区	配电运维二班	中影宾馆箱式压器间隔配电变压器	161.13	50.35	400.00	120.45	59.25
5482	沙坡头区	配电运维二班	恒祥国际13#箱式变	530.17	82.84	800.00	81.67	44.56
5483	沙坡头区	配电运维二班	宜居家园D区4号箱变变压器	296.54	74.13	500.00	79.03	42.08
5484	沙坡头区	配电运维二班	双桥家园7号箱变配电变压器	481.08	95.45	630.00	18.42	8.76
5485	沙坡头区	配电运维二班	新敦西区B地块13#箱式变	565.18	88.31	800.00	59.33	29.10
5486	沙坡头区	配电运维二班	文昌变570邵桥线北环线4号公变	415.71	82.48	630.00	55.28	15.78
5487	沙坡头区	配电运维二班	522雍楼线1号公变配电变压器	264.23	66.06	500.00	107.66	66.56
5488	沙坡头区	配电运维二班	514东街线4号公变	233.80	46.39	630.00	254.24	137.14

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5489	沙坡头区	配电运维二班	五里村棚户区13#箱式变	501.08	99.42	630.00	2.88	1.86
5490	沙坡头区	配电运维二班	天莉花园3号箱变配电变压器	284.60	71.15	500.00	102.82	57.44
5491	沙坡头区	配电运维二班	香山财富广场1#箱式变变压器	579.30	90.52	800.00	42.00	21.76
5492	沙坡头区	配电运维二班	文昌政府充电桩变压器	504.00	100.00	630.00	49.60	2.13
5493	沙坡头区	配电运维二班	大禹房产1号配电变压器	172.51	26.95	800.00	360.29	161.52
5494	沙坡头区	配电运维二班	蔬菜公司配电变压器	47.18	58.97	100.00	28.64	12.25
5495	沙坡头区	配电运维二班	政府停车场充电桩2号变压器	29.96	5.94	630.00	197.18	44.33
5496	沙坡头区	配电运维二班	恒祥壹号院2号箱式变	554.07	86.57	800.00	69.26	36.77
5497	沙坡头区	配电运维二班	美丽城市花园南区箱变配电变压器	574.97	89.84	800.00	53.93	30.50
5498	沙坡头区	配电运维二班	三合家园B区4号箱变配电变压器	214.75	53.69	500.00	170.57	116.75
5499	沙坡头区	配电运维二班	金沙国际三期6号箱变配电变压器	568.68	88.86	800.00	57.82	34.72
5500	沙坡头区	配电运维二班	南苑小区2号箱式变	618.96	77.37	1000.00	150.84	105.36
5501	沙坡头区	配电运维二班	天和苑棚户区配变配电变压器	283.15	70.79	500.00	98.35	59.20
5502	沙坡头区	配电运维二班	中博山水大院二期4号变压器	640.00	100.00	800.00	114.36	81.57
5503	沙坡头区	配电运维二班	世纪花园B区2#箱式变	375.12	74.43	630.00	77.64	44.53
5504	沙坡头区	配电运维二班	文萃家园2#配电室2#配变	557.31	69.66	1000.00	224.25	98.58
5505	沙坡头区	配电运维二班	众一山水城二号配电室1号配电变压器	542.08	67.76	1000.00	216.30	148.56
5506	沙坡头区	配电运维二班	新敦西区B地块1#箱式变	394.74	78.32	630.00	96.60	47.35

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5507	沙坡头区	配电运维二班	幸福立方三期1号配电变压器	614.24	95.97	800.00	25.75	13.12
5508	沙坡头区	配电运维二班	青年创业大厦1#箱式变	618.80	61.88	1250.00	307.04	182.61
5509	沙坡头区	配电运维二班	文昌变514东街线1号公变	270.27	84.46	400.00	44.83	21.14
5510	沙坡头区	配电运维二班	香山东线4号公变变压器	130.40	25.87	630.00	266.50	162.94
5511	沙坡头区	配电运维二班	文昌北街柱上变	30.52	9.54	400.00	269.05	134.06
5512	沙坡头区	配电运维二班	福兴苑小区3号配电变压器	339.61	84.90	500.00	47.44	25.51
5513	沙坡头区	配电运维二班	香山财富广场6#箱式变	416.44	82.63	630.00	73.36	42.39
5514	沙坡头区	配电运维二班	新区供电小区职工宿舍2#箱式变	63.44	79.30	100.00	8.77	1.82
5515	沙坡头区	配电运维二班	美利嘉天下1号箱变配电变压器	483.50	75.55	800.00	132.62	75.97
5516	沙坡头区	配电运维二班	应理嘉园2号箱变变压器	331.63	82.91	500.00	43.63	23.49
5517	沙坡头区	配电运维二班	观河大院3号箱变配电变压器	500.36	78.18	800.00	118.80	88.21
5518	沙坡头区	配电运维二班	福兴苑小区4号配电变压器	591.73	92.46	800.00	39.53	19.52
5519	沙坡头区	配电运维二班	众一家园5号箱变配电变压器	364.99	91.25	500.00	33.25	11.06
5520	沙坡头区	配电运维二班	福润苑B区10#箱式变	707.43	88.43	1000.00	94.26	54.22
5521	沙坡头区	配电运维二班	宜居家园D区中博房产2号箱变配电变压器	266.36	66.59	500.00	116.62	56.65
5522	沙坡头区	配电运维二班	黄河花园三期3号箱式配电变压器	227.16	56.79	500.00	151.56	71.99
5523	沙坡头区	配电运维二班	福兴苑小区15号配电变压器	563.97	88.12	800.00	46.10	28.42
5524	沙坡头区	配电运维二班	旭日龙祥3号箱式变配电变压器	500.64	78.22	800.00	95.57	52.59

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5525	沙坡头区	配电运维二班	宜居家园A区1#箱式变	550.50	86.02	800.00	77.93	43.00
5526	沙坡头区	配电运维二班	福润苑B区9#箱式变	632.01	98.75	800.00	24.02	9.97
5527	沙坡头区	配电运维二班	文昌变580南苑东线2号公变变压器	329.46	82.37	500.00	39.94	18.10
5528	沙坡头区	配电运维二班	东方家园1号箱变配电变压器	1122.53	87.70	1600.00	131.19	80.79
5529	沙坡头区	配电运维二班	壹號院三期10号公变	556.71	86.99	800.00	95.30	69.08
5530	沙坡头区	配电运维二班	福润苑B区12#箱式变	569.56	88.99	800.00	60.79	29.00
5531	沙坡头区	配电运维二班	金沙国际三期7号箱变配电变压器	564.20	88.16	800.00	72.65	33.25
5532	沙坡头区	配电运维二班	文昌变521城东线3号配电变压器	308.39	77.10	500.00	70.37	39.87
5533	沙坡头区	配电运维二班	福兴苑小区12号配电变压器	416.64	65.10	800.00	208.22	106.98
5534	沙坡头区	配电运维二班	康民花园1号箱变变压器	417.26	82.79	630.00	57.56	35.29
5535	沙坡头区	配电运维二班	官桥开关站915鼓楼西线30号公变	240.42	75.13	400.00	54.00	29.29
5536	沙坡头区	配电运维二班	供销小区1#箱式变	82.49	51.56	200.00	69.77	26.82
5537	沙坡头区	配电运维二班	怡苑2#箱式变	344.47	68.35	630.00	115.52	67.09
5538	沙坡头区	配电运维二班	宜居家园D区6号（浩嘉1号）配电变压器	585.30	91.45	800.00	45.98	25.30
5539	沙坡头区	配电运维二班	福润苑A1区12号箱变变压器	581.89	90.92	800.00	46.54	23.97
5540	沙坡头区	配电运维二班	天源中心1号充电桩配变	452.36	89.75	630.00	0.12	0.12
5541	沙坡头区	配电运维二班	文昌变521城东线6号公变	58.59	18.31	400.00	208.67	90.37
5542	沙坡头区	配电运维二班	黄河花园一二期2号箱变配电变压器	493.95	77.18	800.00	121.34	82.70
5543	沙坡头区	配电运维二班	黄河花园三期9号箱变变压器	281.35	70.34	500.00	82.66	44.97

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5544	沙坡头区	配电运维二班	香山花园2号箱式变电站配电变压器	471.79	93.61	630.00	25.96	11.46
5545	沙坡头区	配电运维二班	福润苑A1区11号箱变变压器	585.05	91.41	800.00	44.76	23.11
5546	沙坡头区	配电运维二班	新敦西区D地块10#箱式变	527.36	82.40	800.00	169.63	153.07
5547	沙坡头区	配电运维二班	源南线2号公变配电变压器	98.72	49.36	250.00	93.35	43.15
5548	沙坡头区	配电运维二班	福润苑A1区13号箱变变压器	495.88	77.48	800.00	137.81	107.91
5549	沙坡头区	配电运维二班	鼓楼东线3号箱变变压器	246.88	48.98	630.00	137.34	73.39
5550	沙坡头区	配电运维二班	宁北置业4号配电变压器	302.91	60.10	630.00	78.58	15.33
5551	沙坡头区	配电运维二班	壹號院三期8号公变	584.36	91.31	800.00	56.35	24.30
5552	沙坡头区	配电运维二班	福润苑A2区8号箱变配电变压器	411.61	64.31	800.00	122.16	57.80
5553	沙坡头区	配电运维二班	汽车客运总站2号配电变压器	606.66	94.79	800.00	58.08	27.84
5554	沙坡头区	配电运维二班	金河三期B区3#箱式变	447.38	88.77	630.00	42.20	24.38
5555	沙坡头区	配电运维二班	东方明珠1号配变	273.44	54.25	630.00	211.56	151.99
5556	沙坡头区	配电运维二班	金沙国际1#箱式变	577.89	90.29	800.00	52.10	31.83
5557	沙坡头区	配电运维二班	众一山水城一号配电室2号配电变压器	482.86	60.36	1000.00	255.72	137.44
5558	沙坡头区	配电运维二班	紫云新都6号配电变压器	510.98	79.84	800.00	145.08	74.91
5559	沙坡头区	配电运维二班	旭日龙祥2号箱变配电变压器	600.80	75.10	1000.00	156.06	83.15
5560	沙坡头区	配电运维二班	恒祥壹方城1#箱式变	425.15	84.36	630.00	54.28	33.04
5561	沙坡头区	配电运维二班	楚雄房产公变（万泉小区）配电变压器	174.86	69.39	315.00	65.99	34.13

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5562	沙坡头区	配电运维二班	天莉花园1号箱变配电变压器	249.00	62.25	500.00	153.74	123.52
5563	沙坡头区	配电运维二班	文昌变家属楼-间隔配电变压器	375.80	93.95	500.00	20.79	6.43
5564	沙坡头区	配电运维二班	众一山水城二号配电室2号配电变压器	644.18	80.52	1000.00	119.13	66.30
5565	沙坡头区	配电运维二班	广夏花园1#箱式变	514.39	80.37	800.00	116.52	66.80
5566	沙坡头区	配电运维二班	金泽庭院3#箱式变	528.67	82.60	800.00	74.06	46.96
5567	沙坡头区	配电运维二班	美丽城市花园2号箱变配电变压器	341.04	53.29	800.00	254.01	145.45
5568	沙坡头区	配电运维二班	江元隆府4#配电室10#配变	186.03	36.91	630.00	202.13	115.20
5569	沙坡头区	配电运维二班	文昌充电1号配电变压器	353.09	70.06	630.00	114.86	22.84
5570	沙坡头区	配电运维二班	商贸综合体箱式变电站配电变压器	312.84	62.07	630.00	273.86	80.53
5571	沙坡头区	配电运维二班	美丽城市花园1号箱变配电变压器	594.19	74.27	1000.00	200.10	129.07
5572	沙坡头区	配电运维二班	新敦西区D地块7#箱式变	454.52	90.18	630.00	40.10	22.43
5573	沙坡头区	配电运维二班	新敦西区B地块11#箱式变	570.64	89.16	800.00	60.67	27.87
5574	沙坡头区	配电运维二班	双桥家园5号箱变配电变压器	489.29	97.08	630.00	11.00	5.15
5575	沙坡头区	配电运维二班	华西小区1号箱变母线间隔配电变压器	239.90	74.97	400.00	63.56	40.71
5576	沙坡头区	配电运维二班	恒大都市广场3号变压器	563.61	88.06	800.00	45.22	27.00
5577	沙坡头区	配电运维二班	恒祥壹方城C区4号配电变压器	578.98	90.47	800.00	47.90	24.58
5578	沙坡头区	配电运维二班	宜居家园B区2号箱变配变	514.91	80.45	800.00	108.41	55.68

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5579	沙坡头区	配电运维二班	旭日龙祥1号箱变配电变压器	549.24	68.65	1000.00	237.00	151.47
5580	沙坡头区	配电运维二班	政府停车场充电桩1号变压器	87.00	17.26	630.00	185.26	29.09
5581	沙坡头区	配电运维二班	恒祥壹方城B区3号箱式变	418.80	83.10	630.00	82.10	36.45
5582	沙坡头区	配电运维二班	东麓苑小区3号配电变压器	557.24	87.07	800.00	118.25	89.08
5583	沙坡头区	配电运维二班	新世家箱变配电变压器	28.81	5.72	630.00	60.26	32.59
5584	沙坡头区	配电运维二班	黄河花园一二期4号箱配电变压器	450.95	70.46	800.00	154.17	102.96
5585	沙坡头区	配电运维二班	福润苑A2区4号箱变配电变压器	568.69	88.86	800.00	52.63	29.32
5586	沙坡头区	配电运维二班	江元隆府1#10kV开闭所1T3#配变	405.67	80.49	630.00	67.58	36.13
5587	沙坡头区	配电运维二班	福润苑B区8号配电变压器	620.52	96.96	800.00	1.85	0.71
5588	沙坡头区	配电运维二班	源城线1号公变变压器	208.01	52.00	500.00	165.22	92.17
5589	沙坡头区	配电运维二班	东方花园2号箱变配电变压器	362.22	56.60	800.00	181.27	89.02
5590	沙坡头区	配电运维二班	阳光华庭1号箱变配电变压器	387.47	76.88	630.00	78.96	46.41
5591	沙坡头区	配电运维二班	和顺万家2#箱式变	577.14	90.18	800.00	62.57	27.52
5592	沙坡头区	配电运维二班	恒祥国际17#箱式变	534.16	83.46	800.00	87.10	51.90
5593	沙坡头区	配电运维二班	金河三期B区5#箱式变	503.58	78.68	800.00	43.54	25.09
5594	沙坡头区	配电运维二班	紫云新都4号配电变压器	401.24	62.69	800.00	229.06	91.32
5595	沙坡头区	配电运维二班	南苑路1号公变配电变压器	399.38	79.24	630.00	58.26	29.11
5596	沙坡头区	配电运维二班	鼓楼南街支1号公变	290.94	57.73	630.00	167.83	99.69
5597	沙坡头区	配电运维二班	时代佳苑3号箱变配电变压器	541.79	84.65	800.00	68.93	36.75

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5598	沙坡头区	配电运维二班	江元隆府7#配电室1#专变	564.28	88.17	800.00	71.28	43.92
5599	沙坡头区	配电运维二班	福润苑A2区3号箱变配电变压器	510.59	79.78	800.00	128.76	106.45
5600	沙坡头区	配电运维二班	西关村棚户区3#箱式变	586.15	91.59	800.00	37.70	20.27
5601	沙坡头区	配电运维二班	紫云新都3号配电变压器	158.13	24.71	800.00	268.13	218.05
5602	沙坡头区	配电运维二班	双桥嘉苑1号配电室2号配电变压器	463.78	92.02	630.00	26.06	14.08
5603	沙坡头区	配电运维二班	众一山水城一号配电室3号配电变压器	498.52	77.89	800.00	138.29	66.27
5604	沙坡头区	配电运维二班	和睦市场充电变压器	504.00	100.00	630.00	0.00	0.00
5605	沙坡头区	配电运维二班	黄河花园一二期8号箱变配电变压器	448.23	70.04	800.00	181.58	106.26
5606	沙坡头区	配电运维二班	宜居家园A区8#箱式变	543.37	84.90	800.00	68.16	40.69
5607	沙坡头区	配电运维二班	中杞郦都3号配电变压器	520.04	81.26	800.00	88.87	44.59
5608	沙坡头区	配电运维二班	五里村棚户区9#箱式变	503.61	99.92	630.00	0.00	0.00
5609	沙坡头区	配电运维二班	黄河花园一二期7号箱变变压器	413.20	64.56	800.00	187.49	95.28
5610	沙坡头区	配电运维二班	黄河花园一二期6号箱变变压器配电变压器	379.43	59.29	800.00	221.18	126.48
5611	沙坡头区	配电运维二班	阳光华庭2号箱变配电变压器	420.45	83.42	630.00	67.61	36.39
5612	沙坡头区	配电运维二班	阳光雅苑2号变压器	573.09	89.54	800.00	54.41	27.22
5613	沙坡头区	配电运维二班	滨河首府6#配电变压器	351.05	69.65	630.00	107.42	56.35
5614	沙坡头区	配电运维二班	旭日龙祥4号箱式变配电变压器	510.04	79.69	800.00	102.55	58.10
5615	沙坡头区	配电运维二班	东方红小区东区1#箱式变	474.43	74.13	800.00	121.70	73.45

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5616	沙坡头区	配电运维二班	康乾雅苑2号箱式变电站变压器间隔配电变压器	368.55	73.12	630.00	108.92	63.01
5617	沙坡头区	配电运维二班	瑞丰家园5号箱变配电变压器	530.70	82.92	800.00	78.77	46.66
5618	沙坡头区	配电运维二班	西关村棚户区4#箱式变	604.14	94.40	800.00	32.81	16.80
5619	沙坡头区	配电运维二班	滨河城市花园配电室配电变压器	300.76	46.99	800.00	311.64	214.62
5620	沙坡头区	配电运维二班	五里村棚户区14#箱式变	504.00	100.00	630.00	1.82	1.14
5621	沙坡头区	配电运维二班	紫金苑3号箱变配电变压器	549.49	85.86	800.00	65.83	32.48
5622	沙坡头区	配电运维二班	文昌变523亚麻线1号公变	481.40	95.52	630.00	11.30	3.40
5623	沙坡头区	配电运维二班	金沙国际二期1号箱式变电站配电变压器	556.05	86.88	800.00	65.21	33.61
5624	沙坡头区	配电运维二班	恒祥壹号院6号公变	529.11	82.67	800.00	108.17	48.80
5625	沙坡头区	配电运维二班	文昌变580南苑东线4号公变变压器	92.95	58.09	200.00	48.34	24.85
5626	沙坡头区	配电运维二班	双桥家园6号箱变配电变压器	461.67	91.60	630.00	36.04	16.66
5627	沙坡头区	配电运维二班	蔡桥新村2号箱变配电变压器	611.57	76.45	1000.00	166.77	99.99
5628	沙坡头区	配电运维二班	五里村棚户区7#箱式变	482.67	95.77	630.00	11.68	3.76
5629	沙坡头区	配电运维二班	宜居家园B1区4#箱式变	568.15	88.77	800.00	63.58	28.20
5630	沙坡头区	配电运维二班	中浩建材城B区2#配电室1#配变	184.71	36.65	630.00	242.22	120.52
5631	沙坡头区	配电运维二班	御景华城3号箱变配电变压器	559.05	87.35	800.00	70.56	31.33
5632	沙坡头区	配电运维二班	新花园1号箱变配电变压器	408.16	63.78	800.00	184.44	108.82

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5633	沙坡头区	配电运维二班	新敦西区D地块12#箱式变	446.84	88.66	630.00	44.58	18.72
5634	沙坡头区	配电运维二班	滨河变517平安西线1号公变	91.69	57.31	200.00	26.82	15.87
5635	沙坡头区	配电运维二班	天莉花园2号箱变配电变压器	268.45	67.11	500.00	105.22	57.52
5636	沙坡头区	配电运维二班	天和苑1#箱变配电变压器	234.36	46.50	630.00	142.64	58.05
5637	沙坡头区	配电运维二班	宁北置业2号间隔配电变压器	203.43	40.36	630.00	268.20	86.31
5638	沙坡头区	配电运维二班	滨河变518滨镇线1号公变	141.66	44.27	400.00	118.64	68.51
5639	沙坡头区	配电运维二班	南环加油站充电变压器	247.25	49.06	630.00	120.16	15.59
5640	沙坡头区	配电运维二班	宜居家园B1区1#箱式变	339.55	84.89	500.00	49.60	20.55
5641	沙坡头区	配电运维二班	广厦房地产开发有限公司1号配电变压器	510.58	79.78	800.00	103.73	56.44
5642	沙坡头区	配电运维二班	文昌充电2号变压器	81.34	16.14	630.00	218.46	24.84
5643	沙坡头区	配电运维二班	文昌变521城东线1号公变	138.12	43.16	400.00	161.08	95.07
5644	沙坡头区	配电运维二班	四季鲜市场4#箱式变	202.03	40.09	630.00	157.06	81.40
5645	沙坡头区	配电运维二班	金河三期棚户区4号地块2号箱变配电变压器	277.13	69.28	500.00	104.94	54.59
5646	沙坡头区	配电运维二班	世纪花园B区1#箱式变	198.95	39.47	630.00	240.39	124.29
5647	沙坡头区	配电运维二班	卫北变524美利园区线金源工贸公变	48.98	61.23	100.00	23.16	12.50
5648	沙坡头区	配电运维二班	双桥嘉苑2号配电室10号变压器	471.95	93.64	630.00	27.70	13.06
5649	沙坡头区	配电运维二班	宜居家园A区4#箱式变	557.01	87.03	800.00	59.76	36.05
5650	沙坡头区	配电运维二班	观河大院2号箱变配电变压器	533.76	83.40	800.00	68.33	38.26

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5651	沙坡头区	配电运维二班	新敦西区D地块1#箱式变	452.90	89.86	630.00	46.78	20.93
5652	沙坡头区	配电运维二班	福兴苑小区13号配电变压器	576.18	90.03	800.00	52.13	27.09
5653	沙坡头区	配电运维二班	黄河花园三期8号箱变配电变压器	228.75	57.19	500.00	154.01	82.37
5654	沙坡头区	配电运维二班	金沙国际二期4号箱变配电变压器	469.36	93.13	630.00	25.94	9.77
5655	沙坡头区	配电运维二班	美利城市风景2号箱变配电变压器	459.55	71.80	800.00	134.13	49.08
5656	沙坡头区	配电运维二班	观河大院4号箱变配电变压器	567.84	88.72	800.00	56.74	27.14
5657	沙坡头区	配电运维二班	迎宾一号3号箱变配电变压器	210.54	65.80	400.00	102.10	59.58
5658	沙坡头区	配电运维二班	紫云新都5号配电变压器	326.61	51.03	800.00	234.58	106.68
5659	沙坡头区	配电运维二班	科信房产配电变压器	219.58	68.62	400.00	88.22	36.52
5660	沙坡头区	配电运维二班	香山秀府4号公变	441.47	68.98	800.00	80.35	46.45
5661	沙坡头区	配电运维二班	恒祥国际1#箱式变	576.35	90.05	800.00	49.54	32.32
5662	沙坡头区	配电运维二班	中杞郦都5号配电变压器	420.47	65.70	800.00	126.80	69.38
5663	沙坡头区	配电运维二班	文安苑二期2号箱式变	286.25	56.79	630.00	167.76	47.80
5664	沙坡头区	配电运维二班	金岸华庭小区2号配电变压器	546.47	85.39	800.00	63.53	34.41
5665	沙坡头区	配电运维二班	众一山水城二号配电室3号配电变压器	498.36	77.87	800.00	79.56	39.46
5666	沙坡头区	配电运维二班	福润苑A1区14号箱变变压器	312.78	78.19	500.00	70.87	37.57
5667	沙坡头区	配电运维二班	华瑞苑1号箱变配电变压器	328.21	65.12	630.00	130.04	100.73
5668	沙坡头区	配电运维二班	文昌变514东街线10号杆交警队变	122.39	38.25	400.00	183.96	104.06

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5669	沙坡头区	配电运维二班	金岸华庭3#箱式变	438.18	86.94	630.00	46.78	24.24
5670	沙坡头区	配电运维二班	518滨镇线2号公变	224.56	56.14	500.00	136.19	67.33
5671	沙坡头区	配电运维二班	中博山水大院二期3号变压器	640.00	100.00	800.00	56.81	25.81
5672	沙坡头区	配电运维二班	金泽庭院4号变压器	461.18	91.50	630.00	31.50	14.70
5673	沙坡头区	配电运维二班	恒大都市广场2号变压器	566.90	88.58	800.00	62.26	32.86
5674	沙坡头区	配电运维二班	官桥开关站915鼓楼西线01号公变变压器	293.80	73.45	500.00	88.70	38.71
5675	沙坡头区	配电运维二班	大禹房产2号配电变压器	165.57	25.87	800.00	303.14	123.30
5676	沙坡头区	配电运维二班	黄河三期1号箱变配电变压器	343.98	53.75	800.00	308.28	199.16
5677	沙坡头区	配电运维二班	宁北置业3号配电变压器	275.12	54.59	630.00	147.02	68.86
5678	沙坡头区	配电运维二班	东方家园2号配电变压器	1117.74	87.32	1600.00	142.80	72.69
5679	沙坡头区	配电运维二班	瑞丰家园8号箱变配电变压器	512.68	80.11	800.00	111.55	67.13
5680	沙坡头区	配电运维二班	黄河花园三期廉租房2号箱式配变	396.74	78.72	630.00	92.28	45.27
5681	沙坡头区	配电运维二班	紫润华庭1#配电室1#配变	511.31	79.89	800.00	102.60	74.55
5682	沙坡头区	配电运维二班	紫荆花城1号箱变配电变压器	411.08	81.56	630.00	66.78	36.13
5683	沙坡头区	配电运维二班	观河大院1号箱变配电变压器	551.57	86.18	800.00	68.04	36.08
5684	沙坡头区	配电运维二班	黄河花园三期6号箱变配电变压器	404.12	63.14	800.00	171.00	86.44
5685	沙坡头区	配电运维二班	东篱苑箱变配电变压器	112.70	44.72	315.00	98.62	53.13
5686	沙坡头区	配电运维二班	新敦西区B地块9#箱式变	567.05	88.60	800.00	40.56	24.29

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5687	沙坡头区	配电运维二班	文昌变514东街线15号杆雍楼公变	232.59	72.68	400.00	71.75	40.99
5688	沙坡头区	配电运维二班	滨河首府8#箱式变	346.77	68.80	630.00	147.60	116.04
5689	沙坡头区	配电运维二班	双桥嘉苑1号配电室3号配电变压器	418.61	83.06	630.00	108.86	95.69
5690	沙坡头区	配电运维二班	福润苑B区17#箱式变	578.14	90.33	800.00	54.19	29.56
5691	沙坡头区	配电运维二班	福兴苑小区14号配电变压器	337.55	84.39	500.00	59.86	44.55
5692	沙坡头区	配电运维二班	向阳步行街北变压器	488.60	96.94	630.00	135.36	51.74
5693	沙坡头区	配电运维二班	新敦西区B地块6#箱式变	429.06	85.13	630.00	51.18	24.69
5694	沙坡头区	配电运维二班	新敦西区D地块9#箱式变	451.99	89.68	630.00	40.44	20.66
5695	沙坡头区	配电运维二班	紫东苑配电室2号配变	581.10	90.80	800.00	47.68	34.27
5696	沙坡头区	配电运维二班	福润苑B区14#箱式变	600.40	93.81	800.00	31.42	16.30
5697	沙坡头区	配电运维二班	江元隆府7#配电室2#专变	578.31	90.36	800.00	48.19	26.65
5698	沙坡头区	配电运维二班	金沙国际2#箱式变	516.91	80.77	800.00	114.84	84.05
5699	沙坡头区	配电运维二班	中杞郦都2号配电变压器	467.36	73.03	800.00	142.32	67.56
5700	沙坡头区	配电运维二班	福兴苑小区17号配电变压器	212.41	66.38	400.00	77.93	32.42
5701	沙坡头区	配电运维二班	东园小区5#箱式变	220.78	68.99	400.00	64.08	37.15
5702	沙坡头区	配电运维二班	新敦西区B地块8#箱式变	448.00	88.89	630.00	37.10	18.27
5703	沙坡头区	配电运维二班	官桥花园2号箱变配电变压器	100.82	25.20	500.00	190.32	121.99
5704	沙坡头区	配电运维二班	新敦西区B地块12#箱式变	431.91	85.70	630.00	62.88	33.43
5705	沙坡头区	配电运维二班	东关新村1号箱变配电变压器	557.38	87.09	800.00	57.74	31.99
5706	沙坡头区	配电运维二班	东园小区2#箱式变	153.09	47.84	400.00	73.78	41.53

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5707	沙坡头区	配电运维二班	宜居家园A区2#箱式变	512.26	80.04	800.00	110.57	72.72
5708	沙坡头区	配电运维二班	民生花园2号箱变配电变压器	302.13	75.53	500.00	76.63	42.93
5709	沙坡头区	配电运维二班	四季鲜市场2#配电室2#配变	410.74	64.18	800.00	202.08	110.82
5710	沙坡头区	配电运维二班	文昌变514东街线2号公变100kVA	60.34	75.42	100.00	15.73	9.47
5711	沙坡头区	配电运维二班	东方红2#箱式变	332.59	65.99	630.00	152.74	108.11
5712	沙坡头区	配电运维二班	金河三期B区4#箱式变	573.25	89.57	800.00	54.96	28.45
5713	沙坡头区	配电运维二班	恒祥壹号院4号箱式变	550.05	85.94	800.00	65.54	31.06
5714	沙坡头区	配电运维二班	宜居家园B区4号箱变配电变压器	515.79	80.59	800.00	91.58	59.74
5715	沙坡头区	配电运维二班	金沙国际3#箱式变	591.67	92.45	800.00	38.45	17.35
5716	沙坡头区	配电运维二班	天莉花园4号箱变配电变压器	555.54	86.80	800.00	57.82	30.08
5717	沙坡头区	配电运维二班	文昌变519长城东线3号公变	241.06	75.33	400.00	66.93	23.09
5718	沙坡头区	配电运维二班	建设局充电桩变压器	193.44	38.38	630.00	136.86	15.71
5719	沙坡头区	配电运维二班	中山小区1号箱变配电变压器	304.86	60.49	630.00	84.66	48.40
5720	沙坡头区	配电运维二班	兆丰学府1号箱式变	504.00	100.00	630.00	74.88	43.22
5721	沙坡头区	配电运维二班	恒大都市广场4号变压器	549.40	85.84	800.00	75.72	39.69
5722	沙坡头区	配电运维二班	紫东苑配电室3号配变	508.78	79.50	800.00	95.04	50.82
5723	沙坡头区	配电运维二班	文昌变519长城东线东园赵庄变	193.25	76.69	315.00	39.27	22.73
5724	沙坡头区	配电运维二班	宜居家园B区5号箱变配电变压器	505.05	78.91	800.00	125.14	84.33
5725	沙坡头区	配电运维二班	地税局充电桩箱变	504.00	100.00	630.00	25.49	3.16
5726	沙坡头区	配电运维二班	沙坡头水镇5#箱式变	567.34	88.65	800.00	80.28	24.56
5727	沙坡头区	配电运维二班	文昌变521城东线7号公变	144.97	57.53	315.00	93.88	49.76

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5728	沙坡头区	配电运维二班	香山财富广场5#箱式变	504.85	78.88	800.00	94.10	52.03
5729	沙坡头区	配电运维二班	众一家园4号箱变配电变压器	429.60	85.24	630.00	57.86	36.86
5730	沙坡头区	配电运维二班	观河大院5号箱变配电变压器	567.96	88.74	800.00	47.21	25.27
5731	沙坡头区	配电运维二班	禹都酒店2#箱式变	294.10	73.52	500.00	109.94	39.60
5732	沙坡头区	配电运维二班	中山小区2号箱变配电变压器	250.05	49.61	630.00	120.52	73.02
5733	沙坡头区	配电运维二班	商都小区二期1号配电变压器	173.21	54.13	400.00	124.90	73.01
5734	沙坡头区	配电运维二班	铭升花园1#箱式变	548.05	85.63	800.00	79.13	47.58
5735	沙坡头区	配电运维二班	三合家园B区2号箱变配电变压器	237.60	59.40	500.00	115.92	66.08
5736	沙坡头区	配电运维二班	江元隆府2#配电室5#配变	352.49	69.94	630.00	124.27	72.64
5737	沙坡头区	配电运维二班	福润苑A2区1号箱变配电变压器	590.46	92.26	800.00	44.33	20.29
5738	沙坡头区	配电运维二班	壹號院三期9号公变	565.81	88.41	800.00	59.09	33.95
5739	沙坡头区	配电运维二班	御景华城5号箱变配电变压器	494.32	77.24	800.00	115.58	63.62
5740	沙坡头区	配电运维二班	滨河首府10#箱式变	554.22	86.60	800.00	79.54	45.91
5741	沙坡头区	配电运维二班	恒祥国际14#箱式变	561.34	87.71	800.00	66.24	29.20
5742	沙坡头区	配电运维二班	时代佳苑二期2号箱变配电变压器	451.06	89.50	630.00	36.54	18.86
5743	沙坡头区	配电运维二班	广厦综合楼1#箱式变	400.51	79.47	630.00	92.58	63.66
5744	沙坡头区	配电运维二班	南苑小区1号箱式变	164.89	32.72	630.00	219.45	144.40
5745	沙坡头区	配电运维二班	五里村棚户区12#箱式变	504.00	100.00	630.00	0.00	0.00
5746	沙坡头区	配电运维二班	福润苑B区16#箱式变	588.94	92.02	800.00	44.98	24.75
5747	沙坡头区	配电运维二班	江元隆府5#配电室11#配变	398.42	79.05	630.00	71.26	40.71

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5748	沙坡头区	配电运维二班	宁北置业1号间隔配电变压器	408.06	80.97	630.00	116.06	51.06
5749	沙坡头区	配电运维二班	阳光雅苑3号变压器	578.07	90.32	800.00	95.83	75.58
5750	沙坡头区	配电运维二班	商都小区1#箱式变	156.62	62.15	315.00	81.42	48.47
5751	沙坡头区	配电运维二班	恒祥壹号院5号公变	527.49	82.42	800.00	80.18	44.15
5752	沙坡头区	配电运维二班	三森家具广场配电变压器	189.68	75.27	315.00	35.44	17.39
5753	沙坡头区	配电运维二班	福兴苑小区6号配电变压器	581.56	90.87	800.00	37.73	22.29
5754	沙坡头区	配电运维二班	兆丰学府2号箱式变	504.00	100.00	630.00	79.92	41.97
5755	沙坡头区	配电运维二班	双桥家园4号箱变配电变压器	474.36	94.12	630.00	23.90	12.64
5756	沙坡头区	配电运维二班	四季鲜市场1#配电室1#配变	267.76	41.84	800.00	279.19	145.09
5757	沙坡头区	配电运维二班	中博山水大院二期2号变压器	640.00	100.00	800.00	75.41	35.96
5758	沙坡头区	配电运维二班	碧桂园1号配电室1号配变	664.56	83.07	1000.00	153.18	80.65
5759	沙坡头区	配电运维二班	黄河花园三期4号箱变配电变压器	239.41	47.50	630.00	246.14	134.18
5760	沙坡头区	配电运维二班	宜居家园A区9#箱式变	528.12	82.52	800.00	94.94	57.21
5761	沙坡头区	配电运维二班	祥瑞小区二期1号箱变配电变压器	313.29	78.32	500.00	75.77	47.69
5762	沙坡头区	配电运维二班	五里新村1号配电变压器	459.17	91.11	630.00	37.62	18.64
5763	沙坡头区	配电运维二班	香山财富广场4#箱式变	577.11	90.17	800.00	47.86	21.91
5764	沙坡头区	配电运维二班	五里村棚户区4#箱式变	480.86	95.41	630.00	16.04	7.70
5765	沙坡头区	配电运维二班	金河三期棚户区4号箱变配电变压器	278.15	69.54	500.00	102.48	73.36
5766	沙坡头区	配电运维二班	恒祥壹方城B区2号箱式变	547.03	85.47	800.00	101.35	76.20

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5767	沙坡头区	配电运维二班	碧桂园1号配电室3号配变	655.13	81.89	1000.00	100.50	59.81
5768	沙坡头区	配电运维二班	香山西1号公变	399.28	79.22	630.00	96.48	48.75
5769	沙坡头区	配电运维二班	福润苑A2区7号箱变配电变压器	436.64	68.23	800.00	71.11	34.40
5770	沙坡头区	配电运维二班	黄河花园三期廉租房3号箱变配电变压器	288.02	72.00	500.00	80.24	51.80
5771	沙坡头区	配电运维二班	荣华苑1号箱变配电变压器	179.15	55.99	400.00	115.37	44.77
5772	沙坡头区	配电运维二班	中医院配电变压器	0.24	0.05	630.00	263.04	152.68
5773	沙坡头区	配电运维二班	西园小区3#箱式变	124.76	38.99	400.00	81.72	49.37
5774	沙坡头区	配电运维二班	宜居家园B1区3#箱式变	575.38	89.90	800.00	66.34	44.97
5775	沙坡头区	配电运维二班	华西二区1号箱变母线间隔配电变压器	132.83	83.02	200.00	19.19	11.00
5776	沙坡头区	配电运维二班	广厦世纪苑1#箱式变	486.60	76.03	800.00	152.04	108.08
5777	沙坡头区	配电运维二班	黄河花园三期7号箱变配电变压器	466.11	72.83	800.00	139.10	90.67
5778	沙坡头区	配电运维二班	御景华府1号箱变配电变压器	420.82	83.50	630.00	60.02	35.62
5779	沙坡头区	配电运维二班	宁北置业2号公变变压器	237.35	47.09	630.00	170.22	53.85
5780	沙坡头区	配电运维二班	五里村棚户区10#箱式变	502.62	99.73	630.00	0.38	0.36
5781	沙坡头区	配电运维二班	香山花园3号箱式变电站配电变压器	272.73	85.23	400.00	43.98	19.02
5782	沙坡头区	配电运维二班	时代佳苑二期1号箱变配电变压器	457.36	90.75	630.00	34.10	16.28
5783	沙坡头区	配电运维二班	宜居家园A区7#箱式变	471.62	73.69	800.00	148.83	123.27
5784	沙坡头区	配电运维二班	官桥幸福里2#箱式变	482.32	75.36	800.00	156.82	85.16
5785	沙坡头区	配电运维二班	瑞丰家园2号箱变配电变压器	296.11	58.75	630.00	174.43	93.42

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5786	沙坡头区	配电运维二班	宜居家园B1区2#箱式变	576.93	90.14	800.00	49.03	25.97
5787	沙坡头区	配电运维二班	香山西线02号公变	190.66	59.58	400.00	119.12	67.08
5788	沙坡头区	配电运维二班	雍楼市场1#箱式变	17.35	3.44	630.00	208.60	96.53
5789	沙坡头区	配电运维二班	519滨关Ⅱ线1号公变	276.60	69.15	500.00	120.98	70.44
5790	沙坡头区	配电运维二班	鸣翠园1号箱变配电变压器	387.08	76.80	630.00	89.34	51.48
5791	沙坡头区	配电运维二班	东方明珠2号配变	400.02	79.37	630.00	66.98	34.19
5792	沙坡头区	配电运维二班	官桥花园1号箱变变压器	218.47	86.69	315.00	20.64	8.64
5793	沙坡头区	配电运维二班	沙坡头水镇4#箱式变	431.85	67.48	800.00	24.36	14.61
5794	沙坡头区	配电运维二班	众一山水城3号配电室3号变压器	636.62	79.58	1000.00	140.22	95.76
5795	沙坡头区	配电运维二班	福润苑A2区5号箱变配电变压器	556.65	86.98	800.00	65.18	33.88
5796	沙坡头区	配电运维二班	御景华城7号箱变变压器	587.76	91.84	800.00	52.39	24.03
5797	沙坡头区	配电运维二班	恒祥壹号院3号箱式变	562.72	87.93	800.00	122.64	83.22
5798	沙坡头区	配电运维二班	滨河首府9#箱式变	197.19	39.13	630.00	31.94	16.80
5799	沙坡头区	配电运维二班	五里村棚户区2#箱式变	470.61	93.38	630.00	28.68	13.00
5800	沙坡头区	配电运维二班	江元隆府5#配电室12#配变	437.04	86.71	630.00	67.44	33.19
5801	沙坡头区	配电运维二班	福兴苑小区7号配电变压器	585.56	91.49	800.00	34.10	20.95
5802	沙坡头区	配电运维二班	香山一品3号箱变配电变压器	569.58	89.00	800.00	59.71	26.95
5803	沙坡头区	配电运维二班	汽车客运总站1号配电变压器	507.21	63.40	1000.00	246.60	85.75
5804	沙坡头区	配电运维二班	黄河花园一二期1号箱变配电变压器	427.83	66.85	800.00	159.46	92.90
5805	沙坡头区	配电运维二班	中国铁路兰州局银川供电段变压器	95.46	47.73	250.00	69.58	32.19

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5806	沙坡头区	配电运维二班	北环线2号公变	84.55	13.21	800.00	527.98	258.13
5807	沙坡头区	配电运维二班	宜居家园A区6#箱式变	551.82	86.22	800.00	75.74	38.40
5808	沙坡头区	配电运维二班	福润苑A1区16号箱变变压器	308.44	77.11	500.00	75.00	37.28
5809	沙坡头区	配电运维二班	新敦西区B地块10#箱式变	453.34	89.95	630.00	51.06	24.40
5810	沙坡头区	配电运维二班	和顺万家1#箱式变	560.69	87.61	800.00	88.39	56.08
5811	沙坡头区	配电运维二班	五里村棚户区11#箱式变	489.15	97.05	630.00	0.34	0.34
5812	沙坡头区	配电运维二班	广厦世纪苑2#箱式变	509.20	79.56	800.00	106.10	59.86
5813	沙坡头区	配电运维二班	新敦西区B地块7#箱式变	443.17	87.93	630.00	45.22	27.56
5814	沙坡头区	配电运维二班	恒祥国际16#箱式变	547.35	85.52	800.00	63.50	35.77
5815	沙坡头区	配电运维二班	五里村棚户区1#箱式变	488.22	96.87	630.00	13.16	3.40
5816	沙坡头区	配电运维二班	金沙国际二期3号箱变配电变压器	564.86	88.26	800.00	41.66	26.41
5817	沙坡头区	配电运维二班	官桥开关站915鼓楼西线2号公变	170.35	33.80	630.00	264.80	159.37
5818	沙坡头区	配电运维二班	民生花园3号箱变配电变压器	280.21	70.05	500.00	110.74	82.38
5819	沙坡头区	配电运维二班	禹都花园1号箱变配电变压器	424.23	66.29	800.00	238.03	144.59
5820	沙坡头区	配电运维二班	金岸榕苑箱式配电变压器	516.48	80.70	800.00	123.98	91.48
5821	沙坡头区	配电运维二班	福兴苑小区8号配电变压器	702.97	87.87	1000.00	78.51	38.35
5822	沙坡头区	配电运维二班	新花园2号箱变配电变压器	358.68	71.17	630.00	123.62	74.91
5823	沙坡头区	配电运维二班	紫云新都7号配电变压器	360.80	56.37	800.00	163.49	65.13
5824	沙坡头区	配电运维二班	源创变519源天线水务局家属楼41#公变	198.02	61.88	400.00	112.75	58.08

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5825	沙坡头区	配电运维二班	恒祥壹方城2#箱式变	407.46	80.85	630.00	62.96	31.91
5826	沙坡头区	配电运维二班	黄河花园一二期5号箱变配电变压器	302.76	47.31	800.00	330.89	149.97
5827	沙坡头区	配电运维二班	瑞丰家园6号箱变配电变压器	273.89	68.47	500.00	105.43	55.07
5828	沙坡头区	配电运维二班	滨河首府7#箱式变	399.45	79.26	630.00	85.70	45.39
5829	沙坡头区	配电运维二班	美利小区1#箱式变	362.73	71.97	630.00	102.48	56.30
5830	沙坡头区	配电运维二班	黄河花园东区3号箱变	311.45	61.80	630.00	167.66	86.38
5831	沙坡头区	配电运维二班	瑞丰家园1号箱变配电变压器	501.12	78.30	800.00	157.80	84.46
5832	沙坡头区	配电运维二班	御景华城6号箱变配电变压器	428.72	66.99	800.00	157.75	104.00
5833	沙坡头区	配电运维二班	东麓苑小区2号箱式变	428.94	67.02	800.00	175.08	96.54
5834	沙坡头区	配电运维二班	瑞丰家园7号箱变配电变压器	524.81	82.00	800.00	82.08	48.33
5835	沙坡头区	配电运维二班	文昌变583香山东线3号箱变	334.71	66.41	630.00	161.96	95.79
5836	沙坡头区	配电运维二班	新敦西区B地块3#箱式变	422.68	83.86	630.00	106.44	85.28
5837	沙坡头区	配电运维二班	英大实业公司1号箱式配电变压器	216.35	42.93	630.00	250.82	128.91
5838	沙坡头区	配电运维二班	金河三期B区2#箱式变	481.33	75.21	800.00	130.15	57.02
5839	沙坡头区	配电运维二班	长城东线5号公变配电变压器	403.82	80.12	630.00	88.18	42.65
5840	沙坡头区	配电运维二班	交通局充电桩变压器	148.45	29.46	630.00	195.28	28.11
5841	沙坡头区	配电运维二班	915鼓楼西线101#公变	0.32	0.08	500.00	242.04	119.31
5842	沙坡头区	配电运维二班	宜居D区5号箱变配电变压器	264.60	66.15	500.00	114.91	53.51
5843	沙坡头区	配电运维二班	金河二期1号箱变配电变压器	391.43	61.16	800.00	203.20	128.30
5844	沙坡头区	配电运维二班	金河三期B区1#箱式变	560.16	87.53	800.00	67.34	49.34

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5845	沙坡头区	配电运维二班	紫东苑1号箱变配电变压器	505.07	78.92	800.00	111.72	58.89
5846	沙坡头区	配电运维二班	紫云新都2号配电变压器	105.27	26.32	500.00	187.84	64.54
5847	沙坡头区	配电运维二班	黄河花园三期廉租房1号箱变配电变压器	401.76	79.71	630.00	84.80	44.84
5848	沙坡头区	配电运维二班	官桥开关站915鼓楼西线盛华宾馆公变	8.20	2.56	400.00	227.39	110.57
5849	沙坡头区	配电运维二班	美利嘉天下2号箱式变	504.00	100.00	630.00	104.72	68.69
5850	沙坡头区	配电运维二班	新敦西区B地块2#箱式变	438.46	87.00	630.00	38.72	21.57
5851	沙坡头区	配电运维二班	宜居家园B区3号箱变配电变压器	513.44	80.23	800.00	105.14	57.04
5852	沙坡头区	配电运维二班	福润苑B区15#箱式变	554.83	86.69	800.00	59.74	34.83
5853	沙坡头区	配电运维二班	香山秀府3号公变	462.29	72.23	800.00	105.00	54.52
5854	沙坡头区	配电运维二班	新敦西区D地块8#箱式变	444.54	88.20	630.00	46.82	19.99
5855	沙坡头区	配电运维二班	新敦西区D地块3#箱式变	455.96	90.47	630.00	50.12	26.13
5856	沙坡头区	配电运维二班	江元隆府1#10kV开闭所1T1#配变	383.94	76.18	630.00	73.27	40.87
5857	沙坡头区	配电运维二班	香山东线1号公变	216.92	43.04	630.00	276.50	150.57
5858	沙坡头区	配电运维二班	香山西6号公变	314.75	62.45	630.00	223.70	108.45
5859	沙坡头区	配电运维二班	宜居家园D区锦城3号箱变配电变压器	300.81	75.20	500.00	93.67	38.48
5860	沙坡头区	配电运维二班	康乾雅苑3号配电变压器	401.03	79.57	630.00	95.52	49.17
5861	沙坡头区	配电运维二班	恒祥壹方城4#箱式变	312.60	62.02	630.00	163.46	69.69
5862	沙坡头区	配电运维二班	黄河花园三期5号箱变配电变压器	235.38	58.84	500.00	125.42	73.84
5863	沙坡头区	配电运维二班	西关村棚户区1#箱式变	589.00	92.03	800.00	40.37	23.44

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5864	沙坡头区	配电运维二班	碧桂园1号配电室2号配变	510.06	79.70	800.00	104.76	51.52
5865	沙坡头区	配电运维二班	福润苑A1区15号箱变变压器	558.67	87.29	800.00	77.45	33.51
5866	沙坡头区	配电运维二班	东方花园1号箱式变配电变压器	403.75	80.11	630.00	94.66	66.90
5867	沙坡头区	配电运维二班	新墩花园2号箱变配电变压器	367.31	57.39	800.00	145.54	88.85
5868	沙坡头区	配电运维二班	南关市场1号箱变母线间隔配电变压器	319.47	79.87	500.00	30.16	11.28
5869	沙坡头区	配电运维二班	中浩建材城1#箱式变	358.98	44.87	1000.00	462.42	233.69
5870	沙坡头区	配电运维二班	源天线3号公变	405.42	80.44	630.00	81.06	45.19
5871	沙坡头区	配电运维二班	御景华府2号箱变配电变压器	412.82	81.91	630.00	77.95	51.87
5872	沙坡头区	配电运维二班	黄河花园三期2号箱变配电变压器	232.12	58.03	500.00	133.44	71.97
5873	沙坡头区	配电运维二班	城郊建筑公司家属楼1#箱式变	118.75	74.22	200.00	32.61	16.55
5874	沙坡头区	配电运维二班	御景华城2号箱变配电变压器	451.49	70.54	800.00	143.33	83.29
5875	沙坡头区	配电运维二班	兆丰学府3号箱式变	504.00	100.00	630.00	134.06	83.16
5876	沙坡头区	配电运维二班	文昌521东线2#箱式变	147.73	46.16	400.00	158.65	91.85
5877	沙坡头区	配电运维二班	新区供电小区职工宿舍1#箱式变	70.38	87.98	100.00	4.28	1.26
5878	沙坡头区	配电运维二班	铭园小区1#箱式变	287.53	71.88	500.00	107.17	61.38
5879	沙坡头区	配电运维二班	金泽庭院1#箱式变	544.65	85.10	800.00	67.75	37.21
5880	沙坡头区	配电运维二班	宜居家园D区V标段1号箱式变电站间隔配电变压器	440.33	68.80	800.00	153.98	93.46
5881	沙坡头区	配电运维二班	时代佳苑4号箱变配电变压器	558.95	87.34	800.00	56.04	27.82
5882	沙坡头区	配电运维二班	恒祥国际15#箱式变	549.60	85.88	800.00	61.46	32.73

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5883	沙坡头区	配电运维二班	怡苑1#箱式变	292.64	73.16	500.00	90.51	49.58
5884	沙坡头区	配电运维二班	上游新村1#配电室配变	538.74	84.18	800.00	120.99	80.48
5885	沙坡头区	配电运维二班	雍楼村1#箱式变	670.14	83.77	1000.00	105.19	55.77
5886	沙坡头区	配电运维二班	福兴苑小区1号配电变压器	454.76	90.23	630.00	40.54	20.68
5887	沙坡头区	配电运维二班	香山公寓（银房置业）	442.24	87.75	630.00	39.04	25.34
5888	沙坡头区	配电运维二班	江元隆府6#箱式变	571.42	89.28	800.00	59.40	29.49
5889	沙坡头区	配电运维二班	时代佳苑1号箱变配电变压器	461.96	91.66	630.00	31.64	12.46
5890	沙坡头区	配电运维二班	宜居家园B区1号箱变配变	495.68	77.45	800.00	156.00	88.14
5891	沙坡头区	配电运维二班	向阳步行街南变压器	204.47	40.57	630.00	239.66	74.06
5892	沙坡头区	配电运维二班	紫金苑2号箱变配电变压器	508.19	79.41	800.00	135.94	95.10
5893	沙坡头区	配电运维二班	时代佳苑2号箱变配电变压器	567.73	88.71	800.00	58.94	31.17
5894	沙坡头区	配电运维二班	滨河变570香山西线商城1号公变变压器	293.78	58.29	630.00	48.40	21.94
5895	沙坡头区	配电运维二班	紫云新都1号配电变压器	252.73	39.49	800.00	307.03	109.87
5896	沙坡头区	配电运维二班	福润苑A2区6号箱变配电变压器	558.57	87.28	800.00	63.07	31.45
5897	沙坡头区	配电运维二班	长河小区2#箱式变	117.93	58.97	250.00	76.32	37.92
5898	沙坡头区	配电运维二班	西园小区2#箱式变	200.76	62.74	400.00	76.03	44.62
5899	沙坡头区	配电运维二班	铁路供电段菜市场变	20.22	20.22	125.00	64.82	42.28
5900	沙坡头区	配电运维二班	恒祥壹方城5#箱式变	512.33	80.05	800.00	129.96	99.05
5901	沙坡头区	配电运维二班	福润苑A2区2号箱变配电变压器	554.75	86.68	800.00	73.03	36.24
5902	沙坡头区	配电运维二班	阳光家园1号箱变配电变压器	464.16	58.02	1000.00	235.76	144.35
5903	沙坡头区	配电运维二班	双桥家园8号箱变配电变压器	474.23	94.09	630.00	18.54	10.55

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5904	沙坡头区	配电运维二班	御景华城4号箱变配电变压器	531.00	82.97	800.00	88.20	52.24
5905	沙坡头区	配电运维二班	中博山水大院二期1号变压器	640.00	100.00	800.00	64.10	30.10
5906	沙坡头区	配电运维二班	阳光雅苑配电室1号变压器	592.75	92.62	800.00	40.63	19.74
5907	沙坡头区	配电运维二班	香山一品2号箱变配电变压器	565.23	88.32	800.00	78.98	43.46
5908	沙坡头区	配电运维二班	双桥嘉苑1号配电室1号配电变压器	444.25	88.14	630.00	43.98	22.66
5909	沙坡头区	配电运维二班	东园小区4#箱式变	198.94	49.73	500.00	107.52	58.04
5910	沙坡头区	配电运维二班	双桥嘉苑2号配电室9号配电变压器	482.47	95.73	630.00	13.46	6.95
5911	沙坡头区	配电运维二班	新敦西区D地块5#箱式变	565.42	88.35	800.00	53.74	26.48
5912	沙坡头区	配电运维二班	卫中充电桩变压器	504.00	100.00	630.00	59.78	1.70
5913	沙坡头区	配电运维二班	众一山水城3号配电室1号变压器	674.22	84.28	1000.00	98.55	54.93
5914	沙坡头区	配电运维二班	宜居家园B区6号箱变配电变压器	517.52	80.86	800.00	87.36	51.53
5915	沙坡头区	配电运维二班	新敦西区D地块11#箱式变	454.68	90.21	630.00	43.98	22.92
5916	沙坡头区	配电运维二班	香山财富广场2#箱式变	591.44	92.41	800.00	42.86	22.25
5917	沙坡头区	配电运维二班	滨河首府3#箱式变	545.92	85.30	800.00	70.54	32.61
5918	沙坡头区	配电运维二班	江元隆府1#10kV开闭所1T2#配变	291.24	57.79	630.00	174.77	157.87
5919	沙坡头区	配电运维二班	宜居家园A区5#箱式变	557.05	87.04	800.00	60.60	29.89
5920	沙坡头区	配电运维二班	紫金苑二期1#箱式变	383.62	76.12	630.00	94.38	49.82
5921	沙坡头区	配电运维二班	双桥嘉苑2号配电室11号变压器	454.68	90.21	630.00	37.72	20.97
5922	沙坡头区	配电运维二班	应理变512西关线西关一队变	62.54	78.18	100.00	13.51	10.02

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5923	沙坡头区	配电运维二班	服装公司小区配电变压器	231.39	72.31	400.00	45.97	25.56
5924	沙坡头区	配电运维二班	众一山水城3号配电室4号变压器	518.12	80.96	800.00	94.70	46.47
5925	沙坡头区	配电运维二班	盛世豪庭箱变配电变压器	484.23	75.66	800.00	134.74	73.81
5926	沙坡头区	配电运维二班	众一山水城3号配电室2号变压器	674.49	84.31	1000.00	86.94	48.05
5927	沙坡头区	配电运维二班	御景华城8号箱变变压器	571.36	89.28	800.00	22.97	9.29
5928	沙坡头区	配电运维二班	福润苑B区13#箱式变	558.09	87.20	800.00	78.05	65.37
5929	沙坡头区	配电运维二班	恒大都市广场1号变压器	584.41	91.31	800.00	48.53	28.67
5930	沙坡头区	配电运维二班	新敦西区B地块5#箱式变	454.25	90.13	630.00	39.58	19.35
5931	沙坡头区	配电运维二班	源城线4号公变配电变压器	534.97	83.59	800.00	87.28	65.92
5932	沙坡头区	配电运维二班	福润苑B区7#箱式变	622.02	97.19	800.00	17.98	12.87
5933	沙坡头区	配电运维二班	宜居家园A区3#箱式变	541.19	84.56	800.00	68.33	38.33
5934	沙坡头区	配电运维二班	东园小区1#箱式变	213.89	66.84	400.00	50.47	30.97
5935	沙坡头区	配电运维二班	阳光雅苑4#公变	600.37	93.81	800.00	42.31	17.85
5936	沙坡头区	配电运维二班	金岸华庭1#箱式变	529.02	82.66	800.00	136.22	76.02
5937	沙坡头区	配电运维二班	香山秀府1号箱变配电变压器	418.14	82.96	630.00	65.52	34.51
5938	沙坡头区	配电运维二班	紫金苑1号箱变配电变压器	298.13	59.15	630.00	115.90	59.52
5939	沙坡头区	配电运维二班	中浩建材城A区2#配变	486.05	60.76	1000.00	262.05	97.73
5940	沙坡头区	配电运维二班	滨河首府一期11#箱式变	474.17	94.08	630.00	19.44	14.68
5941	沙坡头区	配电运维二班	金河三期B区6#箱式变	558.39	87.25	800.00	73.66	56.75
5942	沙坡头区	配电运维二班	地毯厂箱变配电变压器	197.55	49.39	500.00	170.02	116.64

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5943	沙坡头区	配电运维二班	御景华城1号箱变变压器	488.94	76.40	800.00	132.02	72.74
5944	沙坡头区	配电运维二班	西园小区1#箱式变	193.24	60.39	400.00	63.76	36.00
5945	沙坡头区	配电运维一班	恒祥壹方城C区1号配电变压器	571.99	89.37	800.00	57.67	30.72
5946	沙坡头区	配电运维一班	城建开发楼配电变压器	100.79	40.00	315.00	153.53	77.16
5947	沙坡头区	配电运维一班	世和新天地2#配电变压器	294.72	36.84	1000.00	326.67	178.89
5948	沙坡头区	配电运维一班	安和世家2#箱式变	429.46	67.10	800.00	83.21	43.72
5949	沙坡头区	配电运维一班	红宝花园4#配电室4#配变	717.21	89.65	1000.00	84.78	49.27
5950	沙坡头区	配电运维一班	文博苑小区4#箱式变	525.12	82.05	800.00	80.98	50.07
5951	沙坡头区	配电运维一班	文昌购物广场配电变压器	288.16	90.05	400.00	20.11	9.92
5952	沙坡头区	配电运维一班	恒祥国际8#箱式变	534.15	83.46	800.00	88.80	55.52
5953	沙坡头区	配电运维一班	世纪花园A区2#箱式变	501.30	78.33	800.00	132.36	86.35
5954	沙坡头区	配电运维一班	应理新社区6号配电变压器	560.89	87.64	800.00	72.26	44.16
5955	沙坡头区	配电运维一班	应理新社区9号配电变压器	505.84	79.04	800.00	86.02	49.32
5956	沙坡头区	配电运维一班	大河东方红新区1#箱式变	310.03	48.44	800.00	175.30	103.17
5957	沙坡头区	配电运维一班	阳光骄子1#箱式变	555.38	86.78	800.00	62.78	33.64
5958	沙坡头区	配电运维一班	金河三期1号地块箱变配电变压器	302.27	75.57	500.00	75.46	47.96
5959	沙坡头区	配电运维一班	静馨苑1#箱式变	512.34	80.05	800.00	96.98	54.66
5960	沙坡头区	配电运维一班	雍楼新居3号配电变压器	394.39	78.25	630.00	87.32	36.44
5961	沙坡头区	配电运维一班	新景地酒店1#箱式变	610.36	95.37	800.00	83.33	33.12
5962	沙坡头区	配电运维一班	广厦新村1#箱式变	538.00	84.06	800.00	101.32	55.82
5963	沙坡头区	配电运维一班	美利工业园区慈善园4#箱式变	271.28	53.83	630.00	111.04	71.02

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5964	沙坡头区	配电运维一班	文博苑小区2#箱式变	437.10	68.30	800.00	158.71	116.31
5965	沙坡头区	配电运维一班	金河小区1#箱式变	244.68	76.46	400.00	64.24	31.15
5966	沙坡头区	配电运维一班	恒祥国际5#箱式变	573.56	89.62	800.00	45.05	24.60
5967	沙坡头区	配电运维一班	恒祥国际4#箱式变	414.27	82.20	630.00	59.62	32.66
5968	沙坡头区	配电运维一班	阳光骄子3#箱式变	521.47	81.48	800.00	85.15	40.13
5969	沙坡头区	配电运维一班	卓越酒店1#箱式变	355.92	70.62	630.00	90.06	30.03
5970	沙坡头区	配电运维一班	应理新社区8号配电变压器	540.74	84.49	800.00	75.86	38.30
5971	沙坡头区	配电运维一班	人民政府1#配电室1#配变	997.90	77.96	1600.00	240.60	60.84
5972	沙坡头区	配电运维一班	恒祥壹方城C区6号配电变压器	626.64	97.91	800.00	3.36	1.47
5973	沙坡头区	配电运维一班	丽景园3#箱式变	370.92	73.59	630.00	90.30	50.75
5974	沙坡头区	配电运维一班	明珠小区2#箱式变	324.52	81.13	500.00	44.65	21.34
5975	沙坡头区	配电运维一班	文博苑小区1#箱式变	517.37	80.84	800.00	36.74	21.74
5976	沙坡头区	配电运维一班	应理新社区10号配电变压器	481.73	75.27	800.00	137.33	101.28
5977	沙坡头区	配电运维一班	黄湾新村1号箱变配电变压器	565.81	70.73	1000.00	210.63	130.93
5978	沙坡头区	配电运维一班	恒祥壹方城C区3号配电变压器	603.56	94.31	800.00	44.21	31.17
5979	沙坡头区	配电运维一班	应理新社区1号配电变压器	404.40	63.19	800.00	172.06	81.45
5980	沙坡头区	配电运维一班	物华林居二期2号配电变压器	499.92	78.11	800.00	133.42	59.10
5981	沙坡头区	配电运维一班	滨河首府1#箱式变	517.97	80.93	800.00	92.09	60.63
5982	沙坡头区	配电运维一班	中山佳苑1#箱式变	491.14	76.74	800.00	112.85	63.68
5983	沙坡头区	配电运维一班	宇丰苑1#箱式变	349.83	69.41	630.00	103.98	67.41
5984	沙坡头区	配电运维一班	恒祥国际7#箱式变	611.84	95.60	800.00	18.74	9.88
5985	沙坡头区	配电运维一班	幸福立方小区4#箱式变	551.99	86.25	800.00	71.50	38.34

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5986	沙坡头区	配电运维一班	恒祥壹方城C区11号配电变压器	640.00	100.00	800.00	7.73	1.37
5987	沙坡头区	配电运维一班	美利工业园区慈善园2#箱式变	162.11	40.53	500.00	86.40	21.00
5988	沙坡头区	配电运维一班	东关线1#箱变变压器	362.81	90.70	500.00	30.34	22.02
5989	沙坡头区	配电运维一班	美利工业园区慈善园1#箱式变	82.91	20.73	500.00	152.58	47.01
5990	沙坡头区	配电运维一班	丽景园1#箱式变	413.76	82.10	630.00	68.18	38.21
5991	沙坡头区	配电运维一班	应理新社区7号配电变压器	465.36	72.71	800.00	171.79	135.62
5992	沙坡头区	配电运维一班	四季鲜市场3#配电室3#配变	146.63	22.91	800.00	310.34	189.38
5993	沙坡头区	配电运维一班	旅游新镇核心区南区特色商业街2号配电变压器	347.68	43.46	1000.00	22.98	7.56
5994	沙坡头区	配电运维一班	应理新社区12号配电变压器	563.78	88.09	800.00	58.90	32.22
5995	沙坡头区	配电运维一班	广厦香溪五里1#箱式变	526.52	82.27	800.00	101.54	61.89
5996	沙坡头区	配电运维一班	恒祥国际3#箱式变	430.02	85.32	630.00	58.62	28.68
5997	沙坡头区	配电运维一班	恒祥壹方城C区7号配电变压器	625.48	97.73	800.00	20.71	7.58
5998	沙坡头区	配电运维一班	幸福立方小区1#配电室3#配变	506.80	79.19	800.00	116.21	77.61
5999	沙坡头区	配电运维一班	应理新社区4号配电变压器	505.32	78.96	800.00	121.97	52.59
6000	沙坡头区	配电运维一班	美利工业园区慈善园3#箱式变	285.67	71.42	500.00	18.03	12.92
6001	沙坡头区	配电运维一班	恒祥国际2#箱式变	552.84	86.38	800.00	70.94	38.17
6002	沙坡头区	配电运维一班	农机局门口配电变压器	264.48	66.12	500.00	127.46	64.98
6003	沙坡头区	配电运维一班	应理新社区3号配电变压器	695.92	86.99	1000.00	83.10	47.09

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6004	沙坡头区	配电运维一班	水木兰亭2号配电室配电变压器	431.29	53.91	1000.00	296.16	192.51
6005	沙坡头区	配电运维一班	滨河首府2#箱式变	546.16	85.34	800.00	52.78	31.25
6006	沙坡头区	配电运维一班	惠泽苑1号箱变配电变压器	436.72	68.24	800.00	167.78	100.58
6007	沙坡头区	配电运维一班	丽景园2#箱式变	422.93	83.91	630.00	56.38	32.74
6008	沙坡头区	配电运维一班	黄湾新村2号箱变配电变压器	549.57	68.70	1000.00	212.61	131.28
6009	沙坡头区	配电运维一班	旅游新镇核心区1号地块1号商业街配电变压器	717.64	89.71	1000.00	11.18	4.16
6010	沙坡头区	配电运维一班	红宝花园3#配电室2#配变	730.22	91.28	1000.00	58.14	40.68
6011	沙坡头区	配电运维一班	世纪花园A区1#箱式变	507.14	79.24	800.00	92.78	57.50
6012	沙坡头区	配电运维一班	雍楼新居2号配电变压器	491.76	76.84	800.00	117.38	74.55
6013	沙坡头区	配电运维一班	恒祥国际10#箱式变	503.34	78.65	800.00	103.22	55.39
6014	沙坡头区	配电运维一班	朝阳小区配电变压器	573.11	89.55	800.00	43.48	21.59
6015	沙坡头区	配电运维一班	金河三期3号地块1号箱变配电变压器	292.59	73.15	500.00	104.10	69.56
6016	沙坡头区	配电运维一班	供销社西街综合楼1#箱式变	3.17	1.59	250.00	23.66	12.23
6017	沙坡头区	配电运维一班	应理新社区2号配电变压器	474.37	74.12	800.00	123.94	49.67
6018	沙坡头区	配电运维一班	书香滨河世纪园1号箱变	487.74	76.21	800.00	115.75	66.16
6019	沙坡头区	配电运维一班	红宝花园3#配电室1#配变	719.98	90.00	1000.00	66.09	44.06
6020	沙坡头区	配电运维一班	安和世家1#箱式变	588.27	73.53	1000.00	162.68	84.57
6021	沙坡头区	配电运维一班	阳光骄子4#箱式变	704.58	88.07	1000.00	65.73	39.36
6022	沙坡头区	配电运维一班	金河三期3号地2号箱变配电变压器	710.31	88.79	1000.00	77.61	49.19

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6023	沙坡头区	配电运维一班	恒祥国际9#箱式变	566.05	88.44	800.00	61.78	34.58
6024	沙坡头区	配电运维一班	文博苑小区3#箱式变	518.56	81.02	800.00	95.42	53.25
6025	沙坡头区	配电运维一班	镇罗变523夹渠线李嘴九队公变	103.93	64.96	200.00	45.71	26.89
6026	沙坡头区	配电运维一班	美利工业园区慈善园5#箱式变	297.00	58.93	630.00	72.92	40.14
6027	沙坡头区	配电运维一班	恒祥国际12#箱式变	547.50	85.55	800.00	84.67	33.54
6028	沙坡头区	配电运维一班	世和新天地三区1#箱式变	418.11	65.33	800.00	168.36	88.83
6029	沙坡头区	配电运维一班	红宝花园4#配电室3#配变	702.53	87.82	1000.00	84.12	47.09
6030	沙坡头区	配电运维一班	世纪花园C区箱式变	716.39	89.55	1000.00	68.52	39.87
6031	沙坡头区	配电运维一班	阳光骄子2#箱式变	519.51	81.17	800.00	82.25	42.60
6032	沙坡头区	配电运维一班	美利工业园区慈善园6#箱式变	210.51	32.89	800.00	91.13	25.53
6033	沙坡头区	配电运维一班	恒祥国际11#箱式变	579.34	90.52	800.00	39.22	17.60
6034	沙坡头区	配电运维一班	应理新社区5号配电变压器	514.35	80.37	800.00	99.70	59.21
6035	沙坡头区	配电运维一班	恒祥壹方城C区2号配电变压器	583.23	91.13	800.00	50.11	26.47
6036	沙坡头区	配电运维一班	雍楼新居1号配电变压器	471.46	73.67	800.00	80.64	42.28
6037	沙坡头区	配电运维一班	应理新社区11号配电变压器	468.97	73.28	800.00	117.43	55.23
6038	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线夹渠九队公变	130.05	81.28	200.00	17.92	9.72
6039	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线柔远养殖公变	79.67	49.79	200.00	21.77	8.79
6040	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线柔远西箱变配电变压器	300.40	59.60	630.00	198.62	69.11
6041	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线冯庄大棚四号公变	22.95	35.86	80.00	12.18	4.89

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6042	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线蔬菜大棚三号公变施庙	74.08	46.30	200.00	21.05	4.41
6043	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线范庙大棚二号公变	52.15	65.19	100.00	15.14	5.94
6044	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线镇靖大棚四号公变	10.80	13.51	100.00	25.16	14.53
6045	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线夹渠六队公变	47.52	59.40	100.00	16.22	8.00
6046	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线沙渠三队公变	270.30	84.47	400.00	36.83	22.30
6047	沙坡头区	柔远供电所_运检班	尚东枫景1号公变	716.98	89.62	1000.00	5.04	4.47
6048	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线柔远十队公变	212.62	66.44	400.00	61.40	28.97
6049	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线砖塔村六队公变	108.68	67.93	200.00	31.54	14.32
6050	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线蔬菜大棚五号公变雍湖	15.68	9.80	200.00	27.59	6.09
6051	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线镇靖村西公变	160.00	100.00	200.00	28.75	15.08
6052	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线砖塔四队公变	84.55	52.85	200.00	57.18	33.42
6053	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线冯庄大棚一号公变1	35.24	22.02	200.00	24.10	7.95
6054	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线莫楼村大棚公变	15.20	19.00	100.00	18.16	3.36
6055	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线冯庄六队公变	61.37	76.71	100.00	13.65	5.97
6056	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼六队箱变配电变压器	467.25	92.71	630.00	30.78	14.01
6057	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线渡口村六队公变	320.00	100.00	400.00	57.06	35.31
6058	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线范庙大棚一号公变	65.24	40.77	200.00	24.81	15.62

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6059	沙坡头区	柔远供电所_运检班	中卫物流园1号配电变压器	484.40	96.11	630.00	9.84	3.37
6060	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线渡口养殖园区东公变	4.21	2.63	200.00	50.15	10.64
6061	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线双桥一队公变	117.54	73.46	200.00	32.18	22.62
6062	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线柔远地毯厂公变	0.32	0.20	200.00	27.59	10.74
6063	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线雍湖三队箱变配电变压器	442.69	87.83	630.00	41.68	27.53
6064	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线施庙北公变	99.72	62.33	200.00	30.04	15.14
6065	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线蔬菜大棚四号公变范庙	54.76	34.22	200.00	65.99	37.41
6066	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线郭营二队公变	15.60	19.50	100.00	27.02	15.64
6067	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线沙渠村东公变	37.71	47.14	100.00	28.42	12.99
6068	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线沙渠村大棚公变	160.00	100.00	200.00	18.32	7.15
6069	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线刘台村四队公变	320.00	100.00	400.00	100.25	74.03
6070	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线夹渠东公变	94.21	58.88	200.00	24.53	12.54
6071	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线冯庄九队公变	23.06	28.83	100.00	38.30	17.46
6072	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线施庙村五队公变	237.85	74.33	400.00	70.13	29.54
6073	沙坡头区	柔远供电所_运检班	尚东枫景4号公变	690.00	86.25	1000.00	40.14	28.87
6074	沙坡头区	柔远供电所_运检班	516莫福线郭营陆营公变	63.04	39.40	200.00	8.84	3.76
6075	沙坡头区	柔远供电所_运检班	福润苑B区4号箱式变	515.43	80.54	800.00	110.95	79.12

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6076	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线刘台东一号公变	244.15	76.30	400.00	51.59	31.22
6077	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线柔远五队公变	101.99	63.74	200.00	54.92	27.70
6078	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变521莫冯线高营三队公变	129.04	80.65	200.00	20.74	10.33
6079	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线柔远大棚一号公变	40.65	63.51	80.00	5.62	0.59
6080	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线刘台村北公变	320.00	100.00	400.00	49.06	28.42
6081	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线刘台中一号公变	246.07	76.90	400.00	37.50	23.05
6082	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线郭营南公变	40.49	25.30	200.00	45.86	26.17
6083	沙坡头区	柔远供电所_运检班	福润苑B区18#箱式变	562.62	87.91	800.00	54.65	32.03
6084	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线柔远东公变	100.38	62.74	200.00	27.10	13.25
6085	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变521莫冯线高营一队公变	44.96	70.25	80.00	10.63	5.21
6086	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变516莫福线五里中公变	106.99	83.59	160.00	34.19	7.77
6087	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线镇靖七队公变	0.37	0.46	100.00	32.04	8.17
6088	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线蔬菜大棚二号公变施庙	76.49	47.81	200.00	68.09	17.66
6089	沙坡头区	柔远供电所_运检班	福润苑B区2号箱式变	323.22	80.81	500.00	70.85	43.28
6090	沙坡头区	柔远供电所_运检班	中卫物流园3号配电变压器	486.32	96.49	630.00	30.22	10.55
6091	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线冯庄八队公变	52.33	32.71	200.00	66.70	19.99
6092	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线莫楼一队公变	46.99	58.73	100.00	8.72	3.84

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6093	沙坡头区	柔远供电所_运检班	尚东枫景3号公变	772.34	96.54	1000.00	2.31	1.37
6094	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线冯庄西公变	33.84	42.30	100.00	37.02	9.83
6095	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线范庙中公变	87.63	54.77	200.00	44.79	26.34
6096	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线施庙八队公变	415.70	82.48	630.00	53.82	35.01
6097	沙坡头区	柔远供电所_运检班	福润苑B区3号箱式变	310.80	77.70	500.00	70.03	39.76
6098	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线沙渠东二号公变	23.46	29.33	100.00	7.40	3.05
6099	沙坡头区	柔远供电所_运检班	城东大院小区3号公变	599.49	93.67	800.00	37.63	20.76
6100	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变521莫冯线高营大棚二号公变	4.02	5.02	100.00	24.17	4.79
6101	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线范庙村养殖园区公变	56.95	71.19	100.00	13.45	5.74
6102	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线莫楼公变	160.00	100.00	200.00	51.86	30.73
6103	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线范庙村四队公变	160.00	100.00	200.00	72.14	23.08
6104	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线砖塔三队公变	24.45	30.56	100.00	15.62	6.96
6105	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线施庙九队公变	51.60	64.50	100.00	22.96	11.28
6106	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线镇靖大棚五号公变	41.88	52.35	100.00	11.06	4.08
6107	沙坡头区	柔远供电所_运检班	福润苑B区1号箱式变	561.49	87.73	800.00	61.18	35.37
6108	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线施庙一队公变	98.38	61.49	200.00	56.88	18.35
6109	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线冯庄东公变	54.00	67.50	100.00	15.76	9.10
6110	沙坡头区	柔远供电所_运检班	沙渠四队箱变配电变压器	321.63	63.82	630.00	40.70	24.64

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6111	沙坡头区	柔远供电所_运检班	城东大院小区2号公变	595.32	93.02	800.00	43.25	20.75
6112	沙坡头区	柔远供电所_运检班	中卫物流园4号配电变压器	276.58	86.43	400.00	26.08	9.62
6113	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线柔远村三队公变	320.00	100.00	400.00	115.92	69.35
6114	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线刘台村中公变	23.19	28.99	100.00	25.46	11.98
6115	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线渡口村四队公变	230.49	72.03	400.00	30.74	19.73
6116	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线蔬菜大棚一号公变沙渠	118.71	74.19	200.00	30.25	5.43
6117	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线沙渠村西公变	73.90	23.09	400.00	66.50	32.92
6118	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线砖塔村西公变	66.19	41.37	200.00	27.79	17.94
6119	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线雍湖五队公变新	15.12	18.90	100.00	26.67	14.99
6120	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线砖塔新居公变	272.94	85.29	400.00	36.10	22.62
6121	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线塞上江南大棚公变	113.70	71.06	200.00	35.87	12.93
6122	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线沙渠村韭菜基地公变	129.17	80.73	200.00	11.48	0.81
6123	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线范庙东公变	63.08	78.85	100.00	11.40	4.52
6124	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线郭营四队公变	55.83	69.79	100.00	20.85	12.70
6125	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线渡口七队公变	215.89	67.47	400.00	39.65	24.03
6126	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变521莫冯线高营大棚三号公变	127.94	79.97	200.00	8.96	1.32
6127	沙坡头区	柔远供电所_运检班	城东大院小区5号公变	609.92	95.30	800.00	26.62	16.89

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6128	沙坡头区	柔远供电所_运检班	福润苑B区6#箱配电变压器	313.17	78.29	500.00	72.55	35.68
6129	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线渡口一队公变	320.00	100.00	400.00	90.23	58.98
6130	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线莫楼二队公变	143.66	89.79	200.00	20.00	6.56
6131	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线夹渠村塞上新居公变	60.41	75.51	100.00	8.17	2.22
6132	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线柔远十三队公变	65.73	41.08	200.00	42.61	19.12
6133	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线刘台园区公变	110.58	69.11	200.00	6.75	1.52
6134	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线冯庄四队公变	105.86	66.16	200.00	40.64	18.24
6135	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线沙渠二队公变	285.49	89.22	400.00	39.23	20.17
6136	沙坡头区	柔远供电所_运检班	城东大院小区1号公变	561.34	87.71	800.00	92.90	74.04
6137	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线砖塔村东公变	176.65	55.20	400.00	48.92	26.59
6138	沙坡头区	柔远供电所_运检班	尚东枫景2号公变	786.92	98.37	1000.00	7.59	1.95
6139	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变521莫冯线高营公变	320.00	100.00	400.00	41.36	16.90
6140	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线双桥三队公变	54.66	34.17	200.00	25.35	14.92
6141	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变521莫冯线高营四号大棚公变	272.87	85.27	400.00	54.11	23.03
6142	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线双桥村西公变	320.00	100.00	400.00	20.15	9.44
6143	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线范庙村西公变	160.00	100.00	200.00	46.72	26.24
6144	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线夹渠二队公变	98.18	61.36	200.00	47.05	31.76

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6145	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线镇靖大棚一号公变	7.48	9.35	100.00	6.89	1.97
6146	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线美利纸业小区公变	421.01	83.53	630.00	52.06	29.34
6147	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线雍湖南公变	24.46	38.22	80.00	18.58	9.37
6148	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线夹渠西公变	105.70	66.07	200.00	45.45	29.08
6149	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线镇靖一队公变	77.64	48.53	200.00	57.00	32.56
6150	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线沙渠七队公变	135.28	84.55	200.00	20.80	10.57
6151	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线柔远中公变	169.15	67.12	315.00	39.73	20.47
6152	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线渡口村养殖园区西公变	54.48	34.05	200.00	43.97	21.62
6153	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线冯庄一队公变	117.05	73.16	200.00	35.11	12.24
6154	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线夹渠七队公变	44.72	27.95	200.00	56.94	28.55
6155	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线砖塔五队公变	93.00	58.13	200.00	77.82	36.25
6156	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线柔远五队南公变	218.55	68.30	400.00	91.84	37.88
6157	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线雍湖村大棚一号公变	51.52	64.40	100.00	10.79	3.38
6158	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线双桥村东公变	160.00	100.00	200.00	37.03	17.35
6159	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线莫楼三队公变	56.49	35.30	200.00	68.56	25.70
6160	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线刘台西一号公变	279.48	87.34	400.00	60.74	35.60

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6161	沙坡头区	柔远供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沙渠十二队公变	295.23	92.26	400.00	22.57	12.12
6162	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线镇靖大棚三号公变	136.04	85.02	200.00	13.24	3.34
6163	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线沙渠一队公变	29.33	36.66	100.00	9.14	3.26
6164	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线刘台东公变	320.00	100.00	400.00	57.26	38.33
6165	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线施庙西变	94.58	59.11	200.00	53.37	16.22
6166	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线施庙村三队公变	53.66	67.07	100.00	16.80	6.56
6167	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线郭营七队公变	81.54	50.96	200.00	23.98	14.97
6168	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线镇靖东公变	36.60	22.88	200.00	47.52	29.62
6169	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线施庙村大棚南二号公变	55.68	69.60	100.00	7.31	0.54
6170	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线夹渠十二队公变	134.11	83.82	200.00	23.48	14.50
6171	沙坡头区	柔远供电所_运检班	城东大院小区4号公变	587.15	91.74	800.00	45.53	25.63
6172	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线范庙七队大棚公变	1.33	2.08	80.00	21.96	2.66
6173	沙坡头区	柔远供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沙渠九队公变	106.45	66.53	200.00	34.60	20.00
6174	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线沙渠东一号公变	287.80	89.94	400.00	27.35	12.54
6175	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线柔远村农具厂公变	320.00	100.00	400.00	121.19	49.70
6176	沙坡头区	柔远供电所_运检班	福润苑B区5号箱式变	553.16	86.43	800.00	67.15	35.81
6177	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变521莫冯线高营育苗大棚公变	50.61	31.63	200.00	62.16	21.33

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6178	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变521莫冯线高营北公变	86.73	54.20	200.00	24.47	15.18
6179	沙坡头区	柔远供电所_运检班	中卫物流园5号配电变压器	455.12	90.30	630.00	44.58	20.85
6180	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线刘台西公变	17.17	21.46	100.00	0.04	0.04
6181	沙坡头区	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线沙渠十队公变	42.54	53.18	100.00	23.04	10.22
6182	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线柔远十二队公变	266.11	83.16	400.00	38.39	13.96
6183	沙坡头区	柔远供电所_运检班	施庙村箱变配电变压器	472.83	93.82	630.00	21.52	12.06
6184	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线冯庄大棚三号公变	42.26	52.83	100.00	25.79	16.50
6185	沙坡头区	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线柔远大棚四号公变	17.01	26.57	80.00	14.98	5.83
6186	沙坡头区	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线景滩抗旱抽水公变	0.78	1.94	50.00	0.03	0.03
6187	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线红圈东公变200kVA	118.51	74.07	200.00	48.72	30.55
6188	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线深井南公变	72.65	56.76	160.00	42.06	25.10
6189	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线罗锅井公变100kVA	49.84	62.30	100.00	37.77	29.13
6190	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线米粮川西公变	40.54	50.67	100.00	15.17	8.99
6191	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线红泉村公变	25.31	31.64	100.00	23.77	18.08
6192	沙坡头区	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线坡根村公变	19.99	49.99	50.00	4.11	0.74
6193	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线高立德公变	77.44	96.81	100.00	0.00	0.00

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6194	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线米粮川新村4号公变	31.28	39.10	100.00	0.00	0.00
6195	沙坡头区	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线涝坝公变	36.53	45.66	100.00	19.75	10.47
6196	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线窑门东公变	23.27	14.54	200.00	21.07	9.02
6197	沙坡头区	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线石门村公变	43.78	68.40	80.00	3.74	1.83
6198	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线窑门西公变	136.06	85.03	200.00	18.98	11.63
6199	沙坡头区	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线王洼村公变100kVA	63.12	78.90	100.00	8.31	4.16
6200	沙坡头区	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线泾水村公变	74.41	93.02	100.00	3.68	1.48
6201	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线磙子井北公变200kVA	76.54	47.84	200.00	77.86	53.80
6202	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线深井养殖公变	155.30	97.06	200.00	0.03	0.00
6203	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线三眼井西公变	60.94	38.08	200.00	56.33	25.77
6204	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线罗泉村公变	67.27	42.04	200.00	4.86	2.18
6205	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线任寨北公变	0.03	0.04	100.00	12.09	5.73
6206	沙坡头区	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线砂梁滩机井2号变	143.67	89.79	200.00	1.84	0.28
6207	沙坡头区	香山供电所_运检班	兴仁变513三眼井线尹东新村公变	21.67	27.09	100.00	11.09	5.33
6208	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线张勇公变	51.48	64.35	100.00	0.02	0.02
6209	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线王玺公变	47.99	59.98	100.00	0.00	0.00

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6210	沙坡头区	香山供电所_运检班	兴仁变513三眼井线赵进宝公变			100.00	0.00	0.00
6211	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线三眼井向阳公变	0.04	0.05	100.00	19.45	10.29
6212	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线高峰东公变	0.00	0.00	100.00	22.46	10.13
6213	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线七眼井村公变	59.66	37.29	200.00	20.31	13.50
6214	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线李金红公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
6215	沙坡头区	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线雍家营子东公变	51.95	64.94	100.00	12.84	3.66
6216	沙坡头区	香山供电所_运检班	兴仁变513三眼井线景寨村公变	71.04	44.40	200.00	56.37	38.20
6217	沙坡头区	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线花山村公变	70.86	88.57	100.00	4.43	1.58
6218	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线徐进财公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
6219	沙坡头区	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线陈水村公变	46.42	58.03	100.00	13.40	6.45
6220	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线花万保公变	56.69	70.86	100.00	0.00	0.00
6221	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线陆治孝公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
6222	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线王学保公变	45.00	56.25	100.00	0.00	0.00
6223	沙坡头区	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线绽家水公变	29.39	36.74	100.00	9.82	5.32
6224	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线石砚子公变	42.96	53.71	100.00	15.06	10.83
6225	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线王学龙公变	51.66	64.58	100.00	0.00	0.00

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6226	沙坡头区	香山供电所_运检班	兴仁变513三眼井线尹东南公变	0.13	0.16	100.00	20.76	10.32
6227	沙坡头区	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线景滩村公变	12.40	31.00	50.00	10.20	5.26
6228	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线白向鹏公变	80.00	100.00	100.00	1.34	0.99
6229	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线高峰西公变	18.85	23.56	100.00	9.40	4.77
6230	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线三合南公变	151.72	47.41	400.00	26.59	13.70
6231	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线孙滩公变	15.21	19.02	100.00	11.92	5.56
6232	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线熊家水公变	23.09	57.74	50.00	12.00	5.47
6233	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线下校川公变	35.57	27.79	160.00	46.71	30.51
6234	沙坡头区	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线上水化公变	18.57	46.42	50.00	2.07	0.46
6235	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线磙子井南公变200kVA	110.12	68.83	200.00	65.39	25.02
6236	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线张彪公变	24.64	30.79	100.00	0.02	0.02
6237	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线深井村公变	143.47	89.67	200.00	16.39	7.70
6238	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线新水南公变	124.84	78.02	200.00	20.90	12.78
6239	沙坡头区	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线峡门北公变200kVA	1.64	1.02	200.00	61.73	23.15
6240	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线王学榜公变	72.25	90.31	100.00	0.00	0.00
6241	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线雷生贵公变	67.30	84.12	100.00	0.03	0.01

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6242	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线刘向学公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
6243	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线上石棚下沟公变	52.07	65.08	100.00	1.15	0.39
6244	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线韩兴发公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
6245	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线赵磨井东公变	112.34	70.21	200.00	46.62	26.45
6246	沙坡头区	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线砂梁滩东公变	51.43	64.29	100.00	16.71	9.35
6247	沙坡头区	香山供电所_运检班	兴仁变513三眼井线尹西北公变	68.05	42.53	200.00	25.66	13.77
6248	沙坡头区	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线景庄南公变	45.75	57.19	100.00	28.14	17.79
6249	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线王鹏公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
6250	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线磙子井东公变	19.05	23.81	100.00	19.30	11.02
6251	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线新庄新村公变	43.34	54.18	100.00	21.22	11.29
6252	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线石砚子种植2号公变	45.86	57.32	100.00	0.02	0.02
6253	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线孙学庭公变	50.45	63.07	100.00	0.00	0.00
6254	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线石砚子东公变	71.19	44.49	200.00	22.79	11.95
6255	沙坡头区	香山供电所_运检班	兴仁变513三眼井线尹西村公变400kVA	211.47	66.08	400.00	12.48	8.94
6256	沙坡头区	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线砂梁滩西公变	44.12	55.15	100.00	22.45	10.15
6257	沙坡头区	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线砂梁滩种植公变	42.78	53.48	100.00	0.04	0.02

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6258	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线任寨东公变400kVA	139.51	43.60	400.00	56.02	36.38
6259	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线米粮川新村3号公变	131.17	81.98	200.00	16.71	7.43
6260	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线米粮川新村1号公变	22.00	27.49	100.00	14.40	7.09
6261	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线任寨南2号公变	320.00	100.00	400.00	26.45	14.80
6262	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线红泉西公变100KVA	80.00	100.00	100.00	37.16	12.81
6263	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线王吉公变	58.74	73.43	100.00	0.00	0.00
6264	沙坡头区	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线孙沟村公变	15.38	19.23	100.00	6.84	3.78
6265	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线南梁村公变	102.99	64.37	200.00	19.18	13.94
6266	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线米粮川东公变	59.43	74.29	100.00	11.16	8.14
6267	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线向崖村公变	16.06	20.08	100.00	10.67	6.09
6268	沙坡头区	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线雍家营子西公变	65.35	81.69	100.00	1.06	0.36
6269	沙坡头区	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线峡门村公变	12.74	31.85	50.00	18.95	11.73
6270	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线上石棚上沟公变	7.90	9.88	100.00	6.35	3.55
6271	沙坡头区	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线红石沟公变	74.46	93.08	100.00	1.47	0.23
6272	沙坡头区	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线梁水西公变	69.22	86.53	100.00	6.72	2.72
6273	沙坡头区	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线下水化公变	28.58	71.45	50.00	2.00	0.92

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6274	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线任寨冷库公变	159.71	99.82	200.00	0.00	0.00
6275	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线大柳树公变100KVA	60.30	75.38	100.00	5.09	2.85
6276	沙坡头区	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线沙塘村公变	46.91	58.63	100.00	4.38	0.59
6277	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线三合新村变	129.84	40.57	400.00	29.67	15.64
6278	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线孙建章公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
6279	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线任寨南公变	0.99	1.24	100.00	20.14	11.85
6280	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线赵磨井西公变	67.17	83.96	100.00	5.84	3.32
6281	沙坡头区	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线峡门南公变	52.32	65.40	100.00	36.26	24.11
6282	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线石砚子种植1号公变	19.88	24.85	100.00	0.03	0.03
6283	沙坡头区	香山供电所_运检班	兴仁变513三眼井线范永公变	144.06	90.04	200.00	1.94	0.10
6284	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线深井北公变	109.42	68.39	200.00	35.36	23.95
6285	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线三合村公变	3.25	1.29	315.00	19.06	9.44
6286	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线三眼井东公变	40.89	25.55	200.00	87.71	56.13
6287	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线杨永军公变	48.97	61.21	100.00	9.08	0.95
6288	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线米粮川新村2号公变	42.02	52.52	100.00	27.85	15.30
6289	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线罗湾村公变	28.39	35.48	100.00	24.21	15.94

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6290	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线新水村部公变400KVA	268.30	83.84	400.00	35.99	20.24
6291	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线三合北公变	34.14	21.34	200.00	18.09	10.82
6292	沙坡头区	香山供电所_运检班	兴仁变513三眼井线尹东村公变	0.04	0.02	200.00	41.95	17.68
6293	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线冯庄村公变	80.08	62.56	160.00	18.68	11.71
6294	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线周晓敏公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
6295	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线新水北公变100kVA	80.00	100.00	100.00	17.46	9.32
6296	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线四眼井公变100KVA	80.00	100.00	100.00	8.59	4.62
6297	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线王学枢公变	61.15	76.44	100.00	0.00	0.00
6298	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线王学斌公变	79.84	99.80	100.00	0.00	0.00
6299	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线香山卫生院公变	120.32	75.20	200.00	32.44	18.43
6300	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线冯庄西公变	48.20	60.25	100.00	8.10	4.61
6301	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线上校川公变	31.92	79.81	50.00	2.61	0.60
6302	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线张程公变	68.05	85.06	100.00	2.01	0.03
6303	沙坡头区	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线水化新村公变	67.65	84.56	100.00	13.09	9.33
6304	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线莫耳水公变	26.37	65.91	50.00	9.69	3.98
6305	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线红圈新村公变	102.27	63.92	200.00	65.80	48.61

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6306	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线李家水公变	42.27	52.84	100.00	23.89	14.69
6307	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线刘兆清公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
6308	沙坡头区	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线梁水东公变100kVA	42.19	52.74	100.00	20.55	9.52
6309	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线红泉北公变	58.18	72.72	100.00	18.98	9.41
6310	沙坡头区	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线乱井村公变	48.32	75.50	80.00	9.84	5.31
6311	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线韭菜沟公变	25.58	31.97	100.00	7.01	4.48
6312	沙坡头区	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线张学统公变	79.97	99.97	100.00	0.00	0.00
6313	沙坡头区	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线大塘村公变	32.28	80.70	50.00	3.42	0.87
6314	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线孙奎公变	41.37	51.71	100.00	0.00	0.00
6315	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线红圈西公变	21.06	26.32	100.00	28.16	19.78
6316	沙坡头区	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线景庄北公变	43.04	53.80	100.00	42.70	15.44
6317	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线新水新村公变	121.45	75.91	200.00	40.09	29.29
6318	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线罗锅井公变	1.44	3.61	50.00	8.48	4.25
6319	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线红圈南公变400kVA	62.56	19.55	400.00	134.98	49.72
6320	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线孙涛公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
6321	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线王学朝公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6322	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线深井西公变	26.37	32.97	100.00	35.18	23.44
6323	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线潘学东公变	47.38	59.22	100.00	0.00	0.00
6324	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线孙寨村公变	7.05	8.82	100.00	99.09	65.65
6325	沙坡头区	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线峡门新村公变100kVA	76.71	95.88	100.00	0.03	0.03
6326	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线李金荣公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
6327	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线红泉南公变	3.81	4.77	100.00	18.23	12.38
6328	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线韩索井公变	29.80	37.26	100.00	3.80	2.09
6329	沙坡头区	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线新庄村公变	4.73	11.83	50.00	3.46	1.40
6330	沙坡头区	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线黄泉村公变	23.18	28.98	100.00	38.57	24.10
6331	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线张江公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
6332	沙坡头区	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线罗丙杰公变	57.02	71.27	100.00	0.02	0.02
6333	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线赵滩砖厂公变	116.87	73.04	200.00	10.05	5.47
6334	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟七队中南公变	21.77	27.21	100.00	42.98	22.17
6335	沙坡头区	宣和供电所_运检班	丹阳变524丹石二线硒沙瓜5号公变	30.25	75.63	50.00	0.00	0.00
6336	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线海和牛场北公变	11.62	9.08	160.00	101.16	6.60
6337	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线何营东公变400KVA	320.00	100.00	400.00	36.44	17.48

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6338	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟自发移民西公变200KVA	160.00	100.00	200.00	66.58	35.82
6339	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟四户里公变	36.48	45.60	100.00	38.75	26.65
6340	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线东台工业园区南公变	87.01	54.38	200.00	42.11	24.88
6341	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线旧营九队公变100KVA	53.05	66.31	100.00	18.69	9.33
6342	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线旧营石荒沟公变100kvA	3.49	4.36	100.00	2.41	0.12
6343	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和政府南二号箱变配电变压器	385.10	76.41	630.00	92.26	53.81
6344	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山村部公变	41.79	52.24	100.00	14.51	6.20
6345	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和四队公变400KVA	114.20	35.69	400.00	53.50	29.58
6346	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线敬农生态移民2号公变	92.05	57.53	200.00	53.95	31.70
6347	沙坡头区	宣和供电所_运检班	丹阳变524丹石二线硒沙瓜4号公变	69.88	87.35	100.00	0.01	0.01
6348	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和电信所公变	143.27	44.77	400.00	158.60	87.00
6349	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福堂村部公变	77.92	48.70	200.00	43.58	18.88
6350	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和三队公变400KVA	320.00	100.00	400.00	36.18	23.17
6351	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟六队公变400KVA	320.00	100.00	400.00	145.78	77.74
6352	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳北公变	82.38	51.49	200.00	60.77	21.29

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6353	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山五队公变	50.86	63.57	100.00	6.73	2.22
6354	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宏爱西公变	12.30	19.22	80.00	34.74	18.19
6355	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和火车站小区公变	78.20	24.44	400.00	300.05	111.11
6356	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线长盛奶牛养殖场公变	160.51	50.16	400.00	163.92	33.68
6357	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线东台工业园区配电变压器	52.37	10.39	630.00	228.44	87.35
6358	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线三营七队公变	8.99	11.24	100.00	40.92	14.15
6359	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳二队南公变	38.36	47.95	100.00	14.62	7.97
6360	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线赵滩南公变	61.79	77.24	100.00	12.46	7.21
6361	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山移民西区公变	33.82	42.28	100.00	22.09	11.16
6362	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟四队二号公变	67.36	42.10	200.00	72.91	15.42
6363	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线何营三队公变	7.02	8.78	100.00	59.68	15.85
6364	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福兴五队公变	54.02	67.53	100.00	8.37	3.74
6365	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线四园区西南区西公变	88.80	55.50	200.00	2.62	0.08
6366	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线旧营西公变	115.79	72.37	200.00	36.04	21.53
6367	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线羚羊九队公变	48.81	61.02	100.00	21.94	9.74
6368	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线许家园子北公变	34.38	42.97	100.00	30.32	15.55

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6369	沙坡头区	宣和供电所_运检班	幸福村庄3号配电变压器	598.02	93.44	800.00	30.02	14.97
6370	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线旧营抽水公变	28.30	35.38	100.00	0.00	0.00
6371	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线赵滩东公变400KVA	320.00	100.00	400.00	37.50	18.52
6372	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳肉牛厂公变	44.50	34.76	160.00	24.21	6.82
6373	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟自发移民东公变	26.20	32.76	100.00	61.92	30.94
6374	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏鱼池公变	81.89	51.18	200.00	15.74	7.34
6375	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宣和变电所东公变100KVA	15.30	19.13	100.00	49.58	14.55
6376	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和工业园区西箱变配电变压器	347.52	68.95	630.00	54.32	20.59
6377	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟九队公变	31.81	39.76	100.00	34.59	17.34
6378	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线东月九队公变	42.95	53.69	100.00	19.65	9.63
6379	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏一队公变100KVA	80.00	100.00	100.00	3.07	2.12
6380	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟八队公变200KVA	160.00	100.00	200.00	56.44	27.86
6381	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟五队东公变	19.44	24.30	100.00	29.60	17.95
6382	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线何营北公变	34.51	21.57	200.00	12.21	6.55
6383	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线郝家塘东公变	18.31	22.89	100.00	29.36	16.67

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6384	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线四园区西南区西2号公变	160.00	100.00	200.00	0.11	0.10
6385	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线羚羊七队公变	48.18	30.11	200.00	8.38	3.81
6386	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线旧营六队公变	86.79	54.25	200.00	21.09	11.24
6387	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线东月四队公变	21.96	27.45	100.00	31.60	17.22
6388	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏二队公变	84.46	52.79	200.00	42.10	18.56
6389	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线华和三队公变	58.99	73.74	100.00	6.51	3.44
6390	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线四园区东北区公变	0.05	0.08	80.00	16.97	6.13
6391	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线东坡公变	104.80	65.50	200.00	47.36	14.82
6392	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线海兴移民3号公变	201.18	62.87	400.00	131.97	60.42
6393	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台一队公变	53.81	33.63	200.00	71.92	25.56
6394	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线旧营潘庄公变100KVA	74.18	92.73	100.00	2.17	0.47
6395	沙坡头区	宣和供电所_运检班	丹阳变518丹石一线寺口养殖园区3号公变	230.10	71.91	400.00	38.64	12.87
6396	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线海兴移民2号公变	183.15	57.23	400.00	134.63	90.86
6397	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳一队公变	14.09	17.61	100.00	33.89	17.88
6398	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线敬农中南公变	94.42	59.01	200.00	10.18	4.24
6399	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳硒砂瓜2号公变	3.42	2.14	200.00	78.32	24.81

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6400	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线东台供电所公变	19.32	24.15	100.00	29.48	14.00
6401	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宏爱东公变	0.05	0.13	50.00	4.40	1.63
6402	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线敬农生态移民3号公变	87.84	54.90	200.00	53.00	31.71
6403	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线敬农中公变	15.52	19.41	100.00	15.67	9.96
6404	沙坡头区	宣和供电所_运检班	丹阳变518丹石一线硒沙瓜2号公变	39.29	98.23	50.00	0.00	0.00
6405	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线汪园小学箱变配电变压器	266.56	66.64	500.00	118.14	39.27
6406	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线羚羊养殖园区公变	0.21	0.27	100.00	30.87	6.91
6407	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线马滩十三队公变400KVA	320.00	100.00	400.00	25.45	15.16
6408	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟九队南公变	79.22	49.51	200.00	15.59	9.45
6409	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳新居公变	42.24	26.40	200.00	50.12	30.15
6410	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳八队公变	23.48	14.67	200.00	5.35	1.92
6411	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山移民学校公变	68.41	53.45	160.00	49.06	21.41
6412	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宣和牛场公变	26.28	20.53	160.00	23.62	10.06
6413	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟南公变100KVA	80.00	100.00	100.00	24.36	12.97
6414	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟西公变200KVA	160.00	100.00	200.00	47.63	23.48
6415	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟六队北公变	102.33	63.96	200.00	22.75	8.75

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6416	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线何营六队公变	14.74	18.42	100.00	31.43	14.28
6417	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线宣和一园区西公变	107.68	42.73	315.00	21.57	5.95
6418	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台东公变	43.50	54.38	100.00	15.21	5.94
6419	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福兴四队公变200KVA	42.81	26.76	200.00	42.76	21.18
6420	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线敬农生态移民5号公变	107.36	67.10	200.00	36.26	16.27
6421	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台小学公变	160.00	100.00	200.00	95.32	18.32
6422	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台东南公变	21.36	26.70	100.00	26.78	8.71
6423	沙坡头区	宣和供电所_运检班	丹阳变518丹石一线硒沙瓜1号公变	29.74	74.35	50.00	0.01	0.01
6424	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳三队公变100KVA	0.22	0.28	100.00	32.15	16.25
6425	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福兴十一队公变	39.63	61.92	80.00	10.49	3.93
6426	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏中公变	59.59	46.56	160.00	39.95	19.35
6427	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山四队公变	43.78	54.72	100.00	9.24	5.07
6428	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线寺口回民移民点公变	22.84	28.55	100.00	44.89	21.08
6429	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线羚羊东南公变	0.23	0.15	200.00	23.42	7.31
6430	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线敬农生态移民1号公变	53.33	33.33	200.00	61.27	30.08
6431	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏北公变	71.76	56.07	160.00	6.68	2.79

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6432	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宣和林场中2号公变	19.54	12.21	200.00	18.72	1.92
6433	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线羚羊七队南公变	76.39	23.87	400.00	5.55	0.91
6434	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳三队二号公变	97.55	60.97	200.00	13.33	5.05
6435	沙坡头区	宣和供电所_运检班	丹阳变518丹石一线香山林场公变100KVA	80.00	100.00	100.00	3.64	1.01
6436	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏四队公变	127.41	79.63	200.00	34.82	18.19
6437	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线张发兴养鸡场公变	48.79	30.49	200.00	25.13	5.48
6438	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线汪园西南公变200KVA	7.99	4.99	200.00	32.71	19.48
6439	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线东台学校1号配电变压器	140.69	27.92	630.00	231.89	134.59
6440	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线四园区西北区公变	4.65	5.81	100.00	31.41	12.94
6441	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和十队新居公变200KVA	121.50	75.94	200.00	26.10	13.78
6442	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线四园区西南区公变	95.10	59.44	200.00	38.30	11.52
6443	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏七队公变	87.90	54.94	200.00	50.55	23.02
6444	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线敬农南公变	160.00	100.00	200.00	14.12	0.39
6445	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线三营七队2号公变	98.44	61.53	200.00	32.01	19.82
6446	沙坡头区	宣和供电所_运检班	丹阳变518丹石一线寺口养殖园区公变	45.05	28.16	200.00	46.97	14.90
6447	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和农具厂公变	94.94	37.67	315.00	130.39	57.85

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6448	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福堂六队公变	61.61	77.02	100.00	9.74	3.45
6449	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线东台学校2号配电变压器	83.25	26.02	400.00	150.36	124.62
6450	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和十三队箱变配电变压器	448.07	88.90	630.00	38.98	23.85
6451	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳中公变	55.67	34.80	200.00	44.78	28.23
6452	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线赵滩十一队公变400KVA	320.00	100.00	400.00	31.07	16.70
6453	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏五队公变	40.79	25.49	200.00	22.46	12.87
6454	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和充电桩1号配变	504.00	100.00	630.00	0.00	0.00
6455	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线工业园区东公变	65.91	26.15	315.00	30.55	15.08
6456	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线敬农北公变	12.79	15.99	100.00	18.67	8.85
6457	沙坡头区	宣和供电所_运检班	幸福村庄2号配电变压器	524.58	81.97	800.00	100.61	54.68
6458	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线三营七队3号公变	48.64	30.40	200.00	33.12	17.71
6459	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线海兴移民5号公变	38.52	30.09	160.00	82.70	49.15
6460	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山中公变	25.16	31.45	100.00	19.91	11.30
6461	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳一队硒砂瓜公变	121.80	76.13	200.00	2.23	0.26
6462	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟四队公变	219.31	68.53	400.00	16.01	6.34
6463	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟硒沙瓜公变	15.73	15.73	125.00	53.58	12.28

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6464	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线四园区中北区公变200KVA	78.45	49.03	200.00	27.54	9.78
6465	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线何营九队公变100KVA	17.96	22.45	100.00	6.81	3.08
6466	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线四园区东南区公变100KVA	43.66	54.58	100.00	27.29	8.06
6467	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线汪园中公变100KVA	81.33	50.83	200.00	50.19	32.17
6468	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟硒砂瓜三号公变	32.96	20.60	200.00	0.00	0.00
6469	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线西坡公变	244.26	76.33	400.00	73.18	47.75
6470	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山南1#公变	20.69	25.86	100.00	33.50	9.92
6471	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宣和牛场南公变	11.05	6.91	200.00	34.17	8.87
6472	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台硒沙瓜公变	5.98	7.48	100.00	31.39	2.11
6473	沙坡头区	宣和供电所_运检班	丹阳变518丹石一线寺口烘干房2号公变	39.29	98.22	50.00	0.00	0.00
6474	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台新居公变	144.25	57.24	315.00	95.58	65.28
6475	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳四队公变	29.40	36.75	100.00	31.22	15.08
6476	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线海兴移民6号公变	92.57	72.32	160.00	29.38	13.67
6477	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台西公变	44.78	55.98	100.00	25.71	12.25
6478	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和常信街北公变	118.96	47.20	315.00	85.94	55.64
6479	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线羚羊硒砂瓜一号公变	107.16	66.98	200.00	0.00	0.00

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6480	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线羚羊硒砂瓜二号公变	81.65	51.03	200.00	0.04	0.03
6481	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线华和硒砂瓜公变	106.95	66.84	200.00	0.07	0.06
6482	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟七队1号公变	32.65	40.81	100.00	22.44	10.97
6483	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宣和林场东公变	1.94	2.43	100.00	29.04	13.15
6484	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线西坡六队公变	8.30	5.19	200.00	65.79	33.61
6485	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线宣和养殖一园区东公变	71.52	44.70	200.00	51.10	22.75
6486	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线西坡北公变	74.81	46.76	200.00	69.75	39.37
6487	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宏爱中公变	51.38	64.23	100.00	23.24	10.75
6488	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宏爱山河桥东公变	21.90	13.68	200.00	82.39	25.47
6489	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线宣和镇林场南公变	83.15	51.97	200.00	42.84	19.99
6490	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线马滩南沙滩公变100KVA	0.35	0.43	100.00	15.76	7.95
6491	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟东公变	131.85	82.41	200.00	13.55	4.10
6492	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线丹阳五队新居公变	35.54	44.43	100.00	17.41	9.20
6493	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变513 永康线羚羊南公变	1.20	0.75	200.00	4.27	1.83
6494	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山硒砂瓜二号公变	28.45	35.57	100.00	0.09	0.08
6495	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福堂牛场公变	16.62	20.77	100.00	29.34	6.17

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6496	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福堂西公变	31.37	49.02	80.00	14.40	7.15
6497	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线海兴移民7号公变	16.59	20.74	100.00	45.88	13.22
6498	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线马滩北公变	4.39	3.43	160.00	43.46	21.41
6499	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线汪园东公变	3.79	4.73	100.00	17.55	8.22
6500	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和二队公变	55.23	69.04	100.00	14.94	7.69
6501	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和林场中公变	0.08	0.10	100.00	9.61	4.55
6502	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线赵滩五队公变	47.58	74.34	80.00	10.58	3.91
6503	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线汪园西公变	71.53	44.71	200.00	27.22	13.24
6504	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线海兴移民8号公变	68.14	42.58	200.00	70.64	40.91
6505	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线寺口回民点东公变	42.24	52.79	100.00	25.62	14.72
6506	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山一队公变	80.04	50.03	200.00	25.37	15.23
6507	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线西坡西公变200KVA	160.00	100.00	200.00	40.34	23.82
6508	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和化工厂箱变配电变压器	377.81	74.96	630.00	127.86	75.68
6509	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线三营二园区东公变	108.19	67.62	200.00	30.50	5.27
6510	沙坡头区	宣和供电所_运检班	幸福村庄1号配电变压器	640.00	100.00	800.00	0.00	0.00
6511	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台南公变200KVA	160.00	100.00	200.00	22.47	12.74

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6512	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线东月南山台东公变	42.74	53.42	100.00	17.75	2.67
6513	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线四园区东南区东公变	15.22	19.03	100.00	9.19	1.83
6514	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线羚羊北公变	81.16	50.73	200.00	75.01	47.30
6515	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山移民东区二号公变200KVA	122.06	76.29	200.00	13.67	5.39
6516	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和振兴泵公变	43.72	34.16	160.00	29.64	14.22
6517	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线华和三队二号公变	133.14	83.21	200.00	42.10	10.58
6518	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山三队公变	126.10	78.81	200.00	17.94	7.62
6519	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线敬农生态移民4号公变400KVA	320.00	100.00	400.00	100.97	65.99
6520	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线四园区中南区公变	25.75	32.19	100.00	5.80	1.71
6521	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线宣和养殖一园区公变	93.63	29.26	400.00	2.87	1.01
6522	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线汪园东2号公变	19.96	24.95	100.00	32.06	8.31
6523	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟七队2号公变	271.15	84.74	400.00	40.36	23.28
6524	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山四队东公变	29.65	37.06	100.00	25.31	14.84
6525	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟七队东南公变	128.02	40.00	400.00	159.60	46.52
6526	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福堂南公变	34.32	53.63	80.00	14.16	6.10

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6527	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山二队公变	35.37	44.22	100.00	33.22	18.31
6528	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线永和东公变	8.51	10.63	100.00	21.14	7.62
6529	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线永和西公变200KVA	160.00	100.00	200.00	61.07	11.53
6530	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山硒砂瓜一号公变	104.19	65.12	200.00	0.18	0.09
6531	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宣和南公变	62.92	78.65	100.00	12.73	5.46
6532	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山移民西区二号公变	67.31	42.07	200.00	19.20	9.40
6533	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线东月南山台公变	0.03	0.05	80.00	8.67	3.08
6534	沙坡头区	宣和供电所_运检班	丹阳变524丹石二线香山林场公变	57.00	71.25	100.00	5.06	2.87
6535	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福堂东公变400KVA	320.00	100.00	400.00	19.10	10.37
6536	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线三营中公变	-30.95	-38.69	100.00	3.94	1.67
6537	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟九队北公变	57.50	71.88	100.00	16.76	7.29
6538	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和政府南公变400KVA	182.49	57.03	400.00	29.52	9.53
6539	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线旧营二队公变	111.95	69.97	200.00	32.44	17.58
6540	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和十队公变	10.31	16.11	80.00	8.34	5.31
6541	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台三队公变	272.59	85.19	400.00	42.10	23.62
6542	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线东月二队公变	2.26	2.83	100.00	16.34	7.12

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6543	沙坡头区	宣和供电所_运检班	丹阳变518丹石一线寺口养殖园区二号公变	115.62	72.27	200.00	12.46	4.38
6544	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线海兴移民4号公变	86.28	67.41	160.00	41.63	26.39
6545	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线东坡西公变100KVA	80.00	100.00	100.00	30.60	7.30
6546	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台五队公变	110.87	69.29	200.00	27.85	15.32
6547	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台四队公变200kVA	51.71	32.32	200.00	63.43	39.89
6548	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山北公变	26.08	32.59	100.00	13.85	5.37
6549	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏学校1号配电变压器	118.47	29.62	500.00	210.26	84.61
6550	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线赵滩中公变	95.16	59.48	200.00	52.18	23.54
6551	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福堂三队公变	61.79	77.24	100.00	11.22	4.50
6552	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟硒砂瓜二号公变	64.10	40.06	200.00	0.00	0.00
6553	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳南公变	3.42	4.28	100.00	13.10	6.58
6554	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宏爱团结塘北公变	21.35	26.69	100.00	27.90	9.58
6555	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线海兴移民1号公变200KVA	160.00	100.00	200.00	42.43	27.25
6556	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线东月十一队公变	7.46	9.33	100.00	6.85	2.71
6557	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线旧营东公变	82.55	64.49	160.00	62.59	33.92
6558	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线三营东公变100KVA	41.18	51.47	100.00	9.16	3.10

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6559	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳六队公变	73.13	45.71	200.00	25.51	16.06
6560	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线东坡北公变200KVA	160.00	100.00	200.00	18.71	4.79
6561	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线东月东公变	36.65	45.81	100.00	25.46	13.54
6562	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线何营十队公变	22.13	27.67	100.00	26.61	13.29
6563	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线宣和养殖一园区箱变配电变压器	142.63	28.30	630.00	271.34	217.32
6564	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福兴七队公变	1.58	2.46	80.00	16.17	8.16
6565	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线羚羊中公变	20.09	25.11	100.00	48.00	28.74
6566	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线福兴南公变200KVA	111.62	69.76	200.00	24.70	12.39
6567	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宏爱团结塘东公变	160.00	100.00	200.00	13.00	7.74
6568	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宏爱五队公变	1.61	2.02	100.00	57.88	21.50
6569	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳二队公变	46.45	29.03	200.00	114.01	52.31
6570	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宏爱团结塘公变100KVA	21.59	26.99	100.00	21.76	11.72
6571	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线三营村部公变	8.43	6.59	160.00	34.15	12.15
6572	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宏爱山河桥公变100KVA	0.43	0.53	100.00	20.59	10.22
6573	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线赵滩温棚公变100KVA	49.97	62.46	100.00	0.04	0.04

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6574	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宏爱五队南公变	160.00	100.00	200.00	23.25	3.32
6575	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福兴东公变400KVA	320.00	100.00	400.00	67.82	32.73
6576	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台六队公变	22.38	27.98	100.00	18.14	6.36
6577	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线永和中北公变	1.32	1.65	100.00	54.63	22.68
6578	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线永和五队北公变	4.53	5.67	100.00	18.97	5.04
6579	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟中2号公变	149.05	46.58	400.00	151.97	92.85
6580	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线永和中2号公变	29.16	36.46	100.00	19.88	7.74
6581	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山六队公变	28.54	17.84	200.00	39.45	15.62
6582	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟一队公变	49.14	38.39	160.00	53.78	34.63
6583	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福堂七队公变	102.51	64.07	200.00	16.37	8.84
6584	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线兴海羊肚菌种植基地公变	126.30	78.94	200.00	13.49	0.81
6585	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线三营西公变	102.36	63.97	200.00	38.28	20.10
6586	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏二队2号公变200KVA	132.77	82.98	200.00	18.13	8.70
6587	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟枣林公变	2.65	1.65	200.00	116.59	33.25
6588	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏十队公变	14.43	18.04	100.00	21.24	10.09
6589	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福兴村部公变	9.15	11.43	100.00	19.35	11.43

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6590	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线永和南公变	80.62	50.39	200.00	49.19	14.85
6591	沙坡头区	宣和供电所_运检班	丹阳变518丹石一线寺口养殖园区5号公变	206.37	64.49	400.00	64.20	13.05
6592	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟二队公变100KVA	32.52	40.65	100.00	33.92	17.46
6593	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟五队北公变	72.77	90.96	100.00	3.46	0.33
6594	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和工业园区南公变	179.39	71.18	315.00	81.16	35.49
6595	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线东月十三队公变	1.67	1.04	200.00	9.07	3.02
6596	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线马滩南公变	88.94	69.48	160.00	17.16	6.80
6597	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线东月中公变	105.12	65.70	200.00	20.58	11.57
6598	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线华和一队二号公变200KVA	50.84	31.77	200.00	41.27	23.93
6599	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线赵滩西公变	107.98	67.49	200.00	23.73	10.97
6600	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线三营七队硒砂瓜公变	140.04	87.52	200.00	0.00	0.00
6601	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线海和牛场南公变	48.23	37.68	160.00	51.40	3.43
6602	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线敬农西公变	24.12	30.16	100.00	27.88	12.14
6603	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线三营一队公变100KVA	42.18	52.72	100.00	13.52	5.28
6604	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和街东公变	119.66	74.79	200.00	26.18	7.72
6605	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线旧营南公变	25.07	31.33	100.00	1.93	0.37

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6606	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山移民东区公变	114.51	71.57	200.00	25.86	8.04
6607	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线许家园子南公变	33.10	41.38	100.00	12.12	4.35
6608	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线何营村部公变	31.91	39.89	100.00	38.11	23.34
6609	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线赵滩寺公变	58.90	73.62	100.00	0.49	0.24
6610	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟七队北公变	53.77	67.21	100.00	18.26	5.31
6611	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福堂十二队公变	29.54	36.93	100.00	16.60	7.95
6612	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线旧营三队公变100KVA	36.45	45.56	100.00	32.99	18.03
6613	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线三营二园区西公变	92.89	36.86	315.00	136.26	65.37
6614	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线永和二队公变	33.50	41.87	100.00	17.04	6.83
6615	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和街南公变	72.70	36.35	250.00	95.88	48.86
6616	沙坡头区	宣和供电所_运检班	丹阳变524丹石二线硒沙瓜6号公变	77.15	96.44	100.00	0.01	0.01
6617	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线羚和硒砂瓜公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
6618	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳五队公变	243.07	75.96	400.00	42.65	23.82
6619	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山移民东区北公变	18.95	23.68	100.00	50.94	23.98
6620	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和市场公变	43.28	17.17	315.00	181.34	101.84
6621	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳硒砂瓜公变	30.92	19.33	200.00	53.92	15.58

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6622	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和街北公变	124.92	49.57	315.00	88.98	25.69
6623	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟五队公变	101.82	63.64	200.00	23.71	10.98
6624	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线郝家塘西公变400KVA	264.32	82.60	400.00	53.36	30.94
6625	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线西坡七队公变	47.14	58.93	100.00	8.92	4.57
6626	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山西公变	12.06	7.54	200.00	43.26	22.80
6627	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山南公变	24.00	30.00	100.00	31.19	10.03
6628	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏东公变(新）	90.07	56.29	200.00	20.01	10.59
6629	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和十一队公变	161.72	64.17	315.00	57.60	28.90
6630	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宏爱团结塘西变	7.13	8.91	100.00	27.87	11.88
6631	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线东台工业园区北公变	53.55	66.93	100.00	10.27	3.81
6632	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线西坡东公变	17.89	11.18	200.00	81.63	44.31
6633	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线华和一队公变	35.15	21.97	200.00	46.98	27.58
6634	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线马滩朱庄公变200KVA	123.68	77.30	200.00	34.04	6.94
6635	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟九队东公变	14.83	18.54	100.00	31.55	6.49
6636	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和加油站箱变配电变压器	317.48	62.99	630.00	110.60	56.25
6637	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线敬农公变	21.57	26.96	100.00	24.33	12.14

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6638	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线永和五队公变	2.70	3.38	100.00	34.01	17.35
6639	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线永和中公变100KVA	31.55	39.44	100.00	18.77	7.59
6640	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线马滩十二队公变	4.00	4.99	100.00	19.21	7.68
6641	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线马滩解放滩公变200KVA	107.50	67.19	200.00	34.85	17.88
6642	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和林场西公变	77.44	48.40	200.00	8.05	1.58
6643	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线东坡东2号公变	147.42	92.14	200.00	5.57	0.99
6644	沙坡头区	宣和供电所_运检班	丹阳变524丹石二线硒沙瓜3号公变	76.59	95.73	100.00	0.00	0.00
6645	沙坡头区	宣和供电所_运检班	丹阳变518丹石一线寺口烘干房1号公变	79.93	99.92	100.00	0.04	0.04
6646	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟中公变	91.48	28.59	400.00	115.10	69.48
6647	沙坡头区	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线东坡东公变	1.80	2.25	100.00	31.82	8.64
6648	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线郝家塘幼儿园公变	160.00	100.00	200.00	60.61	14.62
6649	沙坡头区	宣和供电所_运检班	丹阳变518丹石一线寺口养殖园区4号公变	191.37	59.80	400.00	108.35	26.59
6650	沙坡头区	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线陆荣国养鸡场公变	11.73	7.33	200.00	44.78	11.61
6651	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变511西园线夹道新居公变	36.94	57.72	80.00	12.48	6.73
6652	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线郑口湾南公变	2.17	2.71	100.00	12.21	5.67
6653	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	刘营变524常乐线孟家湾南公变公变	39.59	49.49	100.00	1.48	0.37

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6654	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线郑口湾北公变	15.08	18.85	100.00	4.90	1.25
6655	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线姚滩大棚公变	41.81	65.33	80.00	2.67	0.42
6656	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线镇政府西2#变	0.94	0.59	200.00	6.81	2.33
6657	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线镇政府北公变	97.79	61.12	200.00	2.75	0.83
6658	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线姚滩五队变	75.40	58.91	160.00	20.81	12.04
6659	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变526马桥线杨渠新居公变	27.91	34.88	100.00	36.21	17.52
6660	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线龙湖生态移民5号公变	2.92	3.65	100.00	12.34	7.14
6661	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	甘塘变513甘镇I线营盘水1号公变	93.56	73.09	160.00	37.78	22.38
6662	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	刘营变524常乐线下滩支鸽子崖变	80.00	100.00	100.00	2.31	0.24
6663	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	刘营变524常乐线孟家湾西公变	121.20	75.75	200.00	56.52	32.23
6664	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变511西园线迎水桥供电所变公变	151.28	47.27	400.00	115.28	42.48
6665	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线镇政府东2#变公变	31.66	19.79	200.00	6.43	1.87
6666	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	源创变573源池线涝池三队公变	37.26	29.11	160.00	50.38	21.09
6667	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线何滩西公变	31.24	19.52	200.00	45.04	27.44
6668	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线龙湖六号公变	142.86	89.28	200.00	0.00	0.00
6669	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线铁路小区北公变	162.15	50.67	400.00	80.22	34.26

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6670	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线沙坡头新居变	41.97	20.99	250.00	10.74	3.27
6671	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线姚滩九队变公变	44.12	27.58	200.00	28.64	11.69
6672	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变512西关线西郊林场配变变压器	162.23	81.12	250.00	23.60	15.55
6673	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	刘营变524常乐线孟家湾北公变公变	13.20	16.50	100.00	39.38	17.00
6674	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线黑林四队西1号公变	76.41	47.76	200.00	49.05	4.46
6675	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	鸣沙村穆民风情苑配电变压器	368.07	92.02	500.00	29.47	8.58
6676	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线码头2队公变	160.00	100.00	200.00	11.73	6.52
6677	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线黑林三队吊装南公变	160.00	100.00	200.00	18.45	10.02
6678	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线红武蔬菜基地公变	51.25	32.03	200.00	0.02	0.02
6679	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线碱碱湖经八路公变公变	221.87	69.33	400.00	10.21	2.41
6680	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线八家村公变	138.17	86.36	200.00	3.25	0.62
6681	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	滨河变517平安西线大板小康楼变	80.61	62.98	160.00	34.06	23.20
6682	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变512西关线大板六队变公变	50.80	63.50	100.00	1.34	0.56
6683	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线黑林三队西变公变	39.45	24.66	200.00	31.00	7.14
6684	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	源创变573源池线涝池西变	89.30	69.77	160.00	38.66	23.32
6685	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	甘塘变513甘镇Ⅰ线营盘水五号公变	82.59	51.62	200.00	65.63	48.26

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6686	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	中卫供电公司物资库1号配电变压器	492.29	97.68	630.00	2.48	2.23
6687	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线沙坡头小康楼变	31.39	19.62	200.00	64.46	48.48
6688	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线黑林五队西变	0.28	0.36	100.00	5.63	2.22
6689	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变526马桥线夹道九队公变	110.51	69.07	200.00	31.49	13.98
6690	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变512西关线牛滩村公变	95.44	59.65	200.00	46.54	21.94
6691	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线迎水七队变	123.48	77.17	200.00	23.19	15.52
6692	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线黑林四队西2号公变	87.87	54.92	200.00	7.73	2.69
6693	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变512西关线牛滩三队变	52.26	65.32	100.00	19.79	11.47
6694	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线经七路变	84.62	52.88	200.00	18.80	3.97
6695	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变526马桥线夹道十队公变	101.58	63.49	200.00	19.61	7.28
6696	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变526马桥线地毯厂公变	44.09	55.11	100.00	16.36	2.30
6697	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	景庄变522景庄线黄始旋变	72.44	90.55	100.00	2.41	0.82
6698	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线黑林三队吊庄变	19.56	24.45	100.00	8.70	5.26
6699	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线镇政府西变	113.67	35.52	400.00	5.63	2.69
6700	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线长流水一队变	53.29	83.27	80.00	2.76	0.59
6701	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	甘塘变513甘镇1线营盘水8号公变	80.41	50.26	200.00	45.64	31.31

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6702	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线何滩六队南变	107.05	66.90	200.00	40.72	27.51
6703	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线黑林三队2号公变	227.45	71.08	400.00	31.33	17.48
6704	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变511西园线夹道四队变	51.25	40.04	160.00	67.68	39.60
6705	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线碱碱湖种植园区公变	4.30	3.36	160.00	9.42	3.60
6706	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线沙漠温棚1#变	15.73	19.67	100.00	0.47	0.44
6707	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线鸣钟种殖园区变	66.08	82.60	100.00	0.91	0.20
6708	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	源创变573源池线涝池三队2号变	11.97	14.96	100.00	51.12	11.09
6709	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线龙湖生态移民4#变	50.37	62.96	100.00	25.73	12.28
6710	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线何滩四队变	79.47	62.08	160.00	22.18	12.85
6711	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线黑林一队2号公变	89.60	56.00	200.00	80.69	37.03
6712	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	景庄变522景庄线北长滩抽水公变	55.15	68.93	100.00	0.00	0.00
6713	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	绿伯爵2号配电变压器	364.46	56.95	800.00	1.87	0.31
6714	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	源创变573源池线镇政府变	256.27	80.08	400.00	109.28	34.02
6715	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线牛滩市场北公变	241.43	75.45	400.00	76.86	28.42
6716	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	绿伯爵1号配电变压器	384.01	60.00	800.00	38.47	6.97
6717	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	甘塘变513甘镇Ⅰ线营盘水四号公变	24.14	30.18	100.00	32.07	14.38
6718	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线沙坡头二队南公变	11.33	4.50	315.00	45.26	27.08

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6719	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线码头村南变	42.33	26.46	200.00	17.49	3.70
6720	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线龙湖生态移民3号公变	49.44	61.80	100.00	24.62	13.85
6721	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线码头南3#公变	160.00	100.00	200.00	8.64	3.77
6722	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线黑林三队南二号	61.68	38.55	200.00	11.96	2.58
6723	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线铁路货场公变	160.00	100.00	200.00	5.23	1.79
6724	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线沙坡头二队变	38.56	30.12	160.00	23.84	11.92
6725	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线黑林四队南公变公变	1.94	1.21	200.00	27.57	8.09
6726	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	甘塘变513甘镇Ⅰ线营盘水9号公变	59.77	74.72	100.00	11.02	5.53
6727	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线沙漠温棚4#变	59.68	46.62	160.00	6.74	2.48
6728	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线沙桥林场变	67.94	42.46	200.00	10.79	4.26
6729	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线沙坡头二队北公变	115.36	72.10	200.00	5.20	2.16
6730	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变526马桥线韩闸韭菜基地5#公变	5.14	6.42	100.00	7.54	1.08
6731	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线码头3队公变	92.46	57.78	200.00	14.81	8.45
6732	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线黑林三队变	83.63	52.27	200.00	29.63	15.19
6733	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线迎水九队公变	200.19	79.44	315.00	48.17	32.61
6734	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	景庄变522景庄线榆树台抽水公变	57.51	22.82	315.00	125.70	120.86

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6735	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线黑林五队东1号公变	248.95	77.80	400.00	37.50	23.99
6736	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线沙漠温棚2#变	89.22	69.70	160.00	2.56	0.71
6737	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	刘营变524常乐线长流水2号公变	69.54	86.93	100.00	0.00	0.00
6738	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线黑林5队东公变	90.97	71.07	160.00	9.40	5.23
6739	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	源创变573源池线农具厂公变	125.61	49.84	315.00	67.14	26.60
6740	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线顺隆公司公变	113.74	71.09	200.00	11.17	1.61
6741	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	甘塘变513甘镇Ⅰ线营盘水2号公变	101.66	63.54	200.00	43.40	26.35
6742	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变512西关线牛滩二队公变	160.00	100.00	200.00	18.06	9.68
6743	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变512西关线大板十一队变	71.41	89.26	100.00	3.48	0.61
6744	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	中卫供电公司物资库2号箱变配电变压器	208.35	41.34	630.00	278.40	103.85
6745	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变512西关线牛滩五队变	160.00	100.00	200.00	30.76	18.62
6746	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变512西关线大板养殖园区变	95.21	59.51	200.00	9.20	2.29
6747	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	景庄变522景庄线下滩村公变	63.49	49.60	160.00	12.64	6.66
6748	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线郑口湾南2号公变	135.32	84.58	200.00	3.23	0.82
6749	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变512西关线牛滩六队公变	160.00	100.00	200.00	63.31	29.83
6750	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线码头1队公变	47.95	59.93	100.00	8.66	3.79

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6751	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变511西园线夹道五队公变	160.00	100.00	200.00	45.67	22.99
6752	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线姚滩东2号公变	41.97	52.46	100.00	21.55	11.68
6753	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变511西园线牛滩新居公变	9.14	14.29	80.00	15.33	7.45
6754	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线沙漠温棚3#变	29.74	23.23	160.00	23.82	4.96
6755	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线迎水一队公变	121.50	75.94	200.00	29.53	17.10
6756	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	刘营变524常乐线长流水公变	58.84	36.78	200.00	70.27	36.24
6757	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线铁路迎水桥小区南公变	113.05	70.66	200.00	30.19	15.60
6758	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变526马桥线杨渠一队公变	320.00	100.00	400.00	72.76	42.84
6759	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线姚滩南变公变	58.49	36.56	200.00	43.05	27.53
6760	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线中卫市压砂瓜研究所公变	241.63	60.41	500.00	0.00	0.00
6761	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线迎水六队变	85.38	66.70	160.00	46.15	23.56
6762	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线码头南公变	4.76	2.98	200.00	32.20	2.54
6763	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	中卫市旅游新镇棚户区2号配电变压器	669.82	83.73	1000.00	60.07	35.01
6764	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变512西关线牛滩1队变	102.31	63.94	200.00	62.02	38.44
6765	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	滨河变517平安西线大板一队变公变	75.12	46.95	200.00	12.94	5.90
6766	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线迎水村变	29.41	22.97	160.00	42.96	18.20

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6767	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变526马桥线杨渠东变	50.78	39.67	160.00	56.18	33.17
6768	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变511西园线牛滩七队公变	100.17	50.08	250.00	72.78	56.07
6769	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	刘营变524常乐线长流水3号公变	127.16	79.47	200.00	41.75	23.75
6770	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	源创变573源池线牛滩4队北变	145.08	90.67	200.00	8.08	2.48
6771	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线码头6队公变	160.00	100.00	200.00	12.62	5.04
6772	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线姚滩农民新居南变	126.93	79.33	200.00	20.05	9.75
6773	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线九州物流公变	51.43	64.29	100.00	33.05	13.01
6774	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线鸣钟二队西公变	76.05	47.53	200.00	24.06	11.98
6775	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线黑林三队南变	22.41	14.00	200.00	8.23	1.24
6776	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线码头北公变	160.00	100.00	200.00	37.52	13.38
6777	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线鸣钟三队北2号公变	96.10	60.06	200.00	0.00	0.00
6778	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线龙湖生态移民1#公变	117.36	73.35	200.00	22.99	11.98
6779	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	滨河变517平安西线大板古镇公变	118.41	74.00	200.00	42.64	30.79
6780	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线良繁场公变	160.00	100.00	200.00	25.32	10.99
6781	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠中卫市林场家属区	46.99	29.37	200.00	15.78	8.70
6782	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线姚滩农民新居北变	111.11	69.44	200.00	44.21	26.70

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6783	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线码头村北1#公变	112.06	44.47	315.00	5.71	2.27
6784	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线郑口湾东公变	82.39	51.49	200.00	13.87	6.68
6785	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	源创变573源池线涝池东变	4.89	3.06	200.00	86.95	45.25
6786	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线牛滩市场西公变	226.96	70.93	400.00	77.78	30.12
6787	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线黑林四队变	144.76	57.44	315.00	47.23	30.36
6788	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线鸣钟二队公变	236.31	73.85	400.00	32.63	18.44
6789	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线沙坡头新居三号公变间隔配电变压器	23.16	4.59	630.00	105.68	26.54
6790	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	甘塘变513甘镇Ⅰ线营盘水六号公变	78.24	48.90	200.00	85.94	44.83
6791	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线黑林四队种植园区2号公变	25.36	15.85	200.00	27.02	4.31
6792	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变512西关线牛滩八队变	54.69	68.36	100.00	27.16	9.61
6793	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线姚滩北变	229.81	71.82	400.00	65.04	42.56
6794	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线码头5队公变	160.00	100.00	200.00	29.83	14.13
6795	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线经八路北公变	67.87	42.42	200.00	2.37	0.42
6796	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线龙湖生态移民2#变	62.39	77.99	100.00	18.93	5.35
6797	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线沙漠温棚6#变	122.65	95.82	160.00	1.68	1.39
6798	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	源创变573源池线夹道一队变	55.25	34.53	200.00	38.23	22.34

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6799	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线鸣钟1队公变	34.33	26.82	160.00	31.40	17.18
6800	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线沙坡头新居2#公变	137.96	54.75	315.00	0.71	0.56
6801	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线沙坡头种植园区公变	11.47	3.58	400.00	61.48	43.52
6802	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线镇政府南公变	95.46	59.66	200.00	11.93	0.65
6803	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线牛滩市场东变	42.70	33.36	160.00	20.60	12.74
6804	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变526马桥线杨渠西变	320.00	100.00	400.00	39.30	23.94
6805	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线鸣钟一队养殖园区公变	89.26	55.79	200.00	10.19	4.40
6806	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变526马桥线夹道七队公变	95.45	59.66	200.00	43.63	20.74
6807	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线黑林四队种植园区公变	70.24	43.90	200.00	17.01	6.88
6808	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线新居民南公变	160.00	100.00	200.00	50.96	27.33
6809	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线码头北2号公变	0.20	0.13	200.00	43.55	4.73
6810	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线姚滩东变	89.89	56.18	200.00	35.11	20.23
6811	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线牛滩市场东2#公变	149.73	93.58	200.00	0.00	0.00
6812	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线何滩五队公变	107.12	66.95	200.00	37.70	16.68
6813	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线迎水六队南变	78.72	49.20	200.00	49.52	16.99
6814	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线西园林场公变	20.50	25.62	100.00	5.32	1.66

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6815	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线龙湖生态7号公变	24.65	15.41	200.00	0.00	0.00
6816	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变526马桥线杨渠九队变	59.91	74.89	100.00	12.29	6.37
6817	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线迎水二队变	20.51	25.64	100.00	27.88	15.16
6818	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线码头碱碱湖公变	183.67	57.40	400.00	35.24	3.27
6819	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线鸣钟三队（北）变	68.76	27.28	315.00	17.97	11.11
6820	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变526马桥线夹道十队2号公变	66.76	83.45	100.00	26.70	14.54
6821	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	甘塘变513甘镇1线营盘水7号公变	68.58	42.86	200.00	44.41	22.29
6822	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线迎水新居民点北变	50.48	63.11	100.00	8.71	3.36
6823	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线龙宫庙公变	32.18	20.11	200.00	22.53	4.05
6824	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线迎水十队公变	122.98	76.86	200.00	38.50	23.77
6825	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线镇政府西3号公变	143.77	89.85	200.00	0.00	0.00
6826	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线鸣钟三队公变	160.00	100.00	200.00	11.27	6.30
6827	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线经八路2#公变公变	88.53	35.13	315.00	27.95	11.88
6828	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	景庄变522景庄线榆树台变	69.31	86.63	100.00	2.02	0.30
6829	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	景庄变522景庄线上滩村变	41.78	52.23	100.00	5.36	2.53
6830	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变512西关线牛滩四队变	54.09	67.61	100.00	15.98	10.09

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6831	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线姚滩蔬菜基地公变	47.99	59.99	100.00	2.74	0.20
6832	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变526马桥线韩闸韭菜基地7#公变	0.07	0.10	80.00	1.55	0.15
6833	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线黑林五队北公变	107.30	67.06	200.00	44.43	25.52
6834	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线镇政府东公变	110.89	69.30	200.00	0.61	0.05
6835	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变526马桥线杨渠中公变	260.92	65.23	500.00	73.78	50.42
6836	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变526马桥线夹道马场湖2号公变	18.83	11.77	200.00	46.37	18.45
6837	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线姚滩九队2号公变	160.00	100.00	200.00	33.44	10.35
6838	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	甘塘变513甘镇1线营盘水3号公变	112.44	70.27	200.00	47.60	27.78
6839	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变526马桥线夹道马场湖公变	14.54	18.18	100.00	12.02	5.36
6840	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	旅游新镇棚户区3号配电变压器	485.72	96.37	630.00	12.86	4.71
6841	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变511西园线牛滩园艺场公变	160.00	100.00	200.00	28.61	17.82
6842	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线黑林二队变	26.45	33.06	100.00	11.32	3.85
6843	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线经八路3号公变	63.90	39.94	200.00	17.12	6.70
6844	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	马场湖变526马桥线夹道八队公变	87.71	68.52	160.00	20.36	9.24
6845	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线香山苑公变	77.20	60.32	160.00	42.44	6.37

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6846	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永南西箱式公变变压器间隔配电变压器	107.56	21.34	630.00	316.64	168.04
6847	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线沙滩四队公变200KVA	51.97	32.48	200.00	57.24	30.47
6848	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台西公变	20.45	12.78	200.00	64.96	37.12
6849	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线艾湾东公变	0.15	0.18	100.00	41.34	17.04
6850	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永南村部公变	43.61	54.51	100.00	24.49	14.77
6851	沙坡头区	永康供电所_运检班	文昌变512双桥线申滩北公变200kVA	160.00	100.00	200.00	54.61	25.18
6852	沙坡头区	永康供电所_运检班	文昌变512双桥线杨滩温棚公变	18.68	46.71	50.00	7.94	2.56
6853	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变10KV523西景线乐台村冷库公变	0.22	0.13	200.00	3.62	1.37
6854	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线景台二队公变400kVA	320.00	100.00	400.00	29.33	20.79
6855	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永康村抽水公变	42.69	53.37	100.00	0.00	0.00
6856	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线彩达下公变	7.08	8.85	100.00	51.61	14.50
6857	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线丰台下公变	1.38	1.73	100.00	46.05	24.07
6858	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线阳沟上公变	39.82	49.77	100.00	22.52	14.17
6859	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线莫渡村移民点公变	32.11	40.14	100.00	25.39	11.27
6860	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线刘湾南公变	10.32	12.90	100.00	2.83	0.35
6861	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线硒沙瓜5号公变	28.06	70.15	50.00	2.24	0.21

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6862	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线徐庄麻头地公变	79.82	49.88	200.00	11.11	5.28
6863	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线双达村一队公变	22.53	28.16	100.00	39.96	19.45
6864	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线景台北公变	52.84	66.05	100.00	28.24	1.90
6865	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线景台养殖园区西公变	66.94	41.84	200.00	67.61	28.28
6866	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线沙滩南公变	94.19	58.87	200.00	6.22	1.95
6867	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永康医院公变	134.60	42.06	400.00	160.07	67.86
6868	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线硒砂瓜南公变	1.62	2.03	100.00	48.34	14.83
6869	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线徐庄十一队公变	21.58	26.98	100.00	21.17	10.63
6870	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线双达下公变	15.79	19.74	100.00	40.89	21.71
6871	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线刘湾东公变	100.92	63.07	200.00	22.75	12.09
6872	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线双达六队公变	32.05	20.03	200.00	72.80	27.90
6873	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台西梁南公变	85.56	53.47	200.00	0.15	0.09
6874	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永丰二队公变	37.18	46.48	100.00	24.21	13.88
6875	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线阳沟二队变	16.21	20.27	100.00	30.93	17.08
6876	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线彩达养殖点公变	5.58	13.95	50.00	9.83	3.52
6877	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永康街公变400kVA	320.00	100.00	400.00	103.14	53.05

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6878	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新二队公变	92.60	28.94	400.00	15.28	7.13
6879	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线彩达五队公变	12.29	15.37	100.00	52.66	29.20
6880	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永康村部公变	124.85	78.03	200.00	33.62	14.04
6881	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线达茂三队公变	320.00	100.00	400.00	72.61	32.56
6882	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永丰村一队公变	23.98	29.97	100.00	14.82	5.74
6883	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线申滩南公变400kVA	259.23	81.01	400.00	30.11	13.02
6884	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线阳沟下变	26.25	32.81	100.00	30.97	16.47
6885	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新东公变	80.04	50.03	200.00	30.49	15.34
6886	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线城农村园艺场东1号公变	0.27	0.33	100.00	59.61	30.76
6887	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线陈家豪1号公变	172.15	53.80	400.00	35.63	18.16
6888	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线达茂养殖园区公变	20.10	25.12	100.00	24.63	14.21
6889	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线双达硒砂瓜基地公变	0.02	0.02	100.00	2.21	0.51
6890	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线丰台东变	320.00	100.00	400.00	143.24	65.03
6891	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永丰六队公变	16.18	20.22	100.00	19.60	10.98
6892	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线徐庄中公变400kVA	320.00	100.00	400.00	42.41	22.82
6893	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线彩达学校公变	160.00	100.00	200.00	65.23	30.19

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6894	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线永乐2号公变	320.00	100.00	400.00	22.33	11.23
6895	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线彩达养殖园区南公变	3.05	1.91	200.00	73.01	21.83
6896	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线陈家豪中公变	100.11	62.57	200.00	15.20	6.49
6897	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线达茂村中公变	48.11	30.07	200.00	35.76	18.67
6898	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线双达三队公变400kVA	320.00	100.00	400.00	30.32	15.62
6899	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线杨滩二队公变200kVA	49.33	30.83	200.00	53.71	21.17
6900	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线莫渡西公变	1.34	1.04	160.00	5.40	1.30
6901	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线城农上公变	0.02	0.03	100.00	30.91	15.07
6902	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线阳沟小学公变	160.00	100.00	200.00	60.92	15.01
6903	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台村一号公变	0.94	1.17	100.00	13.49	7.59
6904	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线阳沟村箱式公变变压器间隔配电变压器	284.32	56.41	630.00	248.32	125.37
6905	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线景台西2号公变	51.46	64.33	100.00	2.37	0.38
6906	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新三队公变	160.00	100.00	200.00	22.52	12.45
6907	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线硒砂瓜中公变	47.08	29.43	200.00	3.22	0.98
6908	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线双达五队公变	160.00	100.00	200.00	18.87	9.62
6909	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线永乐新村6号公变	6.89	8.61	100.00	26.66	15.02

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6910	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线双达南公变100kVA	0.07	0.09	100.00	24.35	6.88
6911	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台村四队公变	2.68	1.67	200.00	26.42	12.02
6912	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永丰八队公变	24.26	60.65	50.00	4.08	0.97
6913	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线艾湾马庄公变	10.63	13.28	100.00	14.64	6.51
6914	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线硒砂瓜8号公变	51.76	80.87	80.00	0.04	0.03
6915	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台山坡公变	141.69	88.55	200.00	7.98	1.33
6916	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线刘湾新居点公变	119.08	74.43	200.00	46.52	29.54
6917	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线丰台上公变	54.78	68.48	100.00	18.59	5.85
6918	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线达茂市场箱式公变变压器间隔配电变压器	166.62	33.06	630.00	176.98	23.71
6919	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线沙滩二队公变	83.69	52.31	200.00	18.18	7.88
6920	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台抽水公变	9.80	12.25	100.00	2.94	0.75
6921	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线硒砂瓜9号公变	26.33	41.15	80.00	0.03	0.03
6922	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线景台南公变	75.02	93.77	100.00	0.06	0.04
6923	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台小学公变	160.00	100.00	200.00	65.11	26.80
6924	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线艾湾南公变	159.58	99.74	200.00	0.02	0.02
6925	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线景台西公变	8.85	11.06	100.00	13.05	6.87

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6926	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线城农中公变	160.00	100.00	200.00	50.70	29.34
6927	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线景台东公变	131.05	81.91	200.00	0.68	0.20
6928	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线永乐1号公变	320.00	100.00	400.00	33.97	11.99
6929	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线陈家豪南公变	320.00	100.00	400.00	41.93	18.23
6930	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线景台上公变	52.63	32.89	200.00	51.40	35.09
6931	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新村西公变	126.67	79.17	200.00	20.82	9.83
6932	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线艾湾中公变	37.10	46.38	100.00	32.44	19.06
6933	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线达茂下公变	5.53	3.45	200.00	102.65	61.76
6934	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线双达村箱式公变变压器间隔配电变压器	407.69	80.89	630.00	13.08	5.77
6935	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线刘湾一队公变100kVA	80.00	100.00	100.00	9.92	3.15
6936	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新村公变	41.95	52.44	100.00	15.68	5.39
6937	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台村北公变	0.10	0.12	100.00	38.29	16.92
6938	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线永乐新村3号公变	102.59	64.12	200.00	46.22	24.70
6939	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台一队公变	9.85	12.31	100.00	3.15	1.39
6940	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线硒砂瓜10号公变	16.21	67.55	30.00	5.26	0.95
6941	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线阳沟东变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6942	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永南南公变	7.99	9.99	100.00	30.65	5.69
6943	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线陈家豪北公变	320.00	100.00	400.00	14.41	5.05
6944	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线沙滩抽水公变200kVa	32.83	20.52	200.00	35.86	10.54
6945	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线艾湾村西公变	109.07	68.17	200.00	22.08	7.30
6946	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线西台中学箱式公变	194.23	48.56	500.00	217.82	62.91
6947	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线达茂上公变	11.28	14.10	100.00	30.81	17.13
6948	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线刘湾八队公变	119.27	74.54	200.00	34.30	20.21
6949	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线沙滩西公变	17.56	21.95	100.00	29.91	13.19
6950	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线刘湾碱水滩公变	85.46	66.77	160.00	1.78	0.21
6951	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线沙滩一队公变	41.17	64.33	80.00	11.45	3.19
6952	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线彩达上公变	106.62	42.31	315.00	102.06	50.54
6953	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线永乐抽水公变	67.05	67.05	125.00	1.52	0.21
6954	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线丰台村西公变	31.49	39.37	100.00	14.30	8.20
6955	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线阳沟南公变	141.01	88.13	200.00	0.00	0.00
6956	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线沙滩温棚公变	21.28	26.60	100.00	31.11	13.95
6957	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新清真寺公变	111.28	69.55	200.00	31.05	17.65

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6958	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线硒沙瓜4号公变	11.77	49.03	30.00	0.04	0.03
6959	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线徐庄东公变	35.70	44.63	100.00	51.14	12.89
6960	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台西1号公变	125.51	78.44	200.00	0.00	0.00
6961	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永南东变	80.00	100.00	100.00	23.96	14.06
6962	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线徐庄幸福大院公变	156.79	62.22	315.00	15.30	8.70
6963	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线永乐村5号公变	50.50	31.56	200.00	24.04	16.55
6964	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永康南公变	172.84	68.59	315.00	55.71	24.34
6965	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线莫渡上公变100kVA	80.00	100.00	100.00	38.56	20.87
6966	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线彩达四队公变	20.57	25.71	100.00	26.94	13.03
6967	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台三队公变	19.43	12.14	200.00	38.39	20.36
6968	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线沙滩北公变	13.38	16.72	100.00	13.01	5.82
6969	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线硒砂瓜东变	92.23	57.65	200.00	5.18	1.46
6970	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台二队公变	0.45	0.28	200.00	16.71	7.90
6971	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新一队公变400kVA	320.00	100.00	400.00	71.29	8.86
6972	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线硒砂瓜6号公变	15.68	65.35	30.00	4.63	1.44
6973	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永南中公变	96.89	60.56	200.00	35.05	19.06

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6974	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线徐庄南公变	24.74	24.74	125.00	4.90	1.28
6975	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线艾湾八队公变	59.56	74.45	100.00	23.80	5.73
6976	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线徐庄养殖区公变	3.33	2.08	200.00	76.04	31.90
6977	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永康东公变	18.60	46.50	50.00	5.04	1.70
6978	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线刘湾节制闸公变	12.86	32.15	50.00	8.03	1.60
6979	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线阳沟村养殖点公变200kVA	160.00	100.00	200.00	23.41	8.00
6980	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线景台下公变	9.03	11.29	100.00	39.98	21.85
6981	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线双达上公变100kVA	34.71	43.38	100.00	49.98	11.78
6982	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线彩达三队公变	320.00	100.00	400.00	37.18	20.10
6983	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新四队公变	71.48	89.35	100.00	4.95	1.59
6984	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线陈家豪2号公变	26.68	33.35	100.00	7.73	0.56
6985	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线硒沙瓜北变	41.82	26.14	200.00	11.80	4.12
6986	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线景台一队公变	64.65	40.41	200.00	20.74	8.90
6987	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线永乐南公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
6988	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线硒砂瓜1号公变	146.28	91.43	200.00	0.50	0.18
6989	沙坡头区	永康供电所_运检班	常乐变524倪滩线杨滩村抽水公变	66.39	41.49	200.00	11.60	5.88

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6990	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线阳沟四队公变400kVA	320.00	100.00	400.00	21.47	8.45
6991	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永康五队公变	19.70	12.31	200.00	88.46	48.38
6992	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台东公变200kVA	99.00	61.87	200.00	24.09	9.12
6993	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线阳沟西公变	160.00	100.00	200.00	0.09	0.01
6994	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线城农北公变	40.10	50.13	100.00	34.15	16.95
6995	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线中卫市富贵牛场公变	64.00	100.00	80.00	0.00	0.00
6996	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线彩达村南公变	30.11	37.64	100.00	21.81	4.75
6997	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线沙滩东公变	60.77	47.48	160.00	20.72	8.27
6998	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新中公变400kVA	251.59	78.62	400.00	77.93	47.92
6999	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线艾湾七队公变200kVA	160.00	100.00	200.00	11.90	4.55
7000	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新北公变	42.35	26.47	200.00	69.29	42.23
7001	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线城农下公变	38.52	24.07	200.00	62.10	22.85
7002	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新小学公变	70.75	22.11	400.00	115.19	54.12
7003	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线杨滩东公变	51.26	64.07	100.00	22.41	11.62
7004	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线城农村园艺场西1号公变	4.55	11.36	50.00	9.61	2.95
7005	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台南公变	9.08	5.67	200.00	41.42	19.79

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7006	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线徐庄三队公变	21.86	27.32	100.00	16.58	9.11
7007	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永康十队公变	42.90	67.03	80.00	13.28	5.65
7008	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永康六队公变	22.57	35.26	80.00	10.59	4.93
7009	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线城农南公变	67.01	41.88	200.00	0.53	0.17
7010	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线徐庄永利生态园公变	107.37	67.11	200.00	0.05	0.05
7011	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新养殖园区公变	102.38	63.99	200.00	28.28	14.19
7012	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永丰村部公变	43.41	33.92	160.00	32.05	19.92
7013	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永康幼儿园公变	47.08	29.43	200.00	81.10	14.01
7014	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线硒砂瓜牛场公变	134.29	83.93	200.00	17.06	9.25
7015	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线艾湾山坡公变	0.51	0.64	100.00	12.23	5.87
7016	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线双达新居公变	30.16	37.70	100.00	29.55	17.23
7017	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线申滩中公变	8.50	10.63	100.00	22.28	10.08
7018	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线永乐新村4号公变	166.69	66.15	315.00	41.86	26.22
7019	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线二护理公变	69.72	43.58	200.00	25.08	11.53
7020	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线城农新居公变	8.28	10.35	100.00	15.85	7.96
7021	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线杨滩南公变	8.07	10.09	100.00	27.30	14.87

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7022	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线刘湾西公变	21.08	26.34	100.00	75.82	12.21
7023	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新南公变	102.83	64.27	200.00	71.48	31.26
7024	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线城农养殖园区公变400kVA	117.69	36.78	400.00	68.32	26.80
7025	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线丰台一队公变	81.16	50.72	200.00	36.34	23.57
7026	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变521西槽线双达东公变	1.11	0.44	315.00	100.42	29.13
7027	沙坡头区	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永康西公变	7.11	8.88	100.00	22.33	13.44
7028	沙坡头区	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台西梁北公变	77.72	48.58	200.00	4.32	1.27
7029	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线核心区公变200KVA	39.70	24.81	200.00	57.44	24.57
7030	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音韭菜基地公变	27.59	43.11	80.00	5.26	1.75
7031	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线刘庄中2号公变	111.24	69.52	200.00	27.73	19.18
7032	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线九塘蔬菜公变100KVA	63.35	79.19	100.00	10.24	4.32
7033	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	新星变557星照线麦垛山养殖分支麦垛山一号公变	51.54	64.43	100.00	6.40	0.38
7034	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	金梁变590梁云线王天华养殖公变	67.06	83.83	100.00	16.76	10.42
7035	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线镇西蔬菜大棚公变	86.03	26.88	400.00	192.36	94.96
7036	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟村一号公变	244.43	76.39	400.00	96.84	63.53
7037	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线刘庄东公变	133.02	83.14	200.00	23.43	13.87

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7038	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇罗五队1号变	123.89	77.43	200.00	29.69	15.50
7039	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟中一号公变	260.59	81.43	400.00	29.68	13.31
7040	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟蔬菜公变	7.17	11.21	80.00	23.14	11.75
7041	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟河滩3号公变	76.00	95.01	100.00	0.05	0.05
7042	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音4号大棚公变400KVA	320.00	100.00	400.00	23.92	9.42
7043	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变514镇业线赵兴军公变	64.32	40.20	200.00	0.02	0.00
7044	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇罗二队公变100KVA	18.86	23.57	100.00	13.20	5.03
7045	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇罗五队公变400KVA	260.69	81.47	400.00	44.88	22.92
7046	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变514镇业线镇罗工业园区西公变	320.00	100.00	400.00	51.02	7.53
7047	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇西韭菜基地2#公变	55.00	68.75	100.00	13.52	2.15
7048	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音韭菜基地3号公变	320.00	100.00	400.00	226.93	114.99
7049	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线李园四队公变	45.79	57.23	100.00	31.76	14.68
7050	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线凯歌五队一号公变	81.14	50.71	200.00	55.66	34.79
7051	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变514镇业线李园北公变	2.52	1.57	200.00	17.21	8.75
7052	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线养殖园区2号公变	16.03	20.04	100.00	0.00	0.00
7053	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线镇罗枸杞种植基地2号公变	305.18	95.37	400.00	25.58	0.63

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7054	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥七队1号公变	50.90	63.63	100.00	10.27	3.69
7055	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥六队公变	112.34	70.21	200.00	49.00	32.01
7056	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变514镇业线镇罗工业园区一号公变	56.35	88.05	80.00	1.03	0.17
7057	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音三队公变100KVA	31.79	39.74	100.00	17.48	9.47
7058	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线镇北八队大棚公变100KVA	22.04	27.56	100.00	20.31	8.25
7059	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇街东箱变配电变压器	301.17	59.76	630.00	224.00	153.48
7060	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线关庄韭菜基地1#公变	110.12	68.82	200.00	21.84	2.98
7061	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线镇西蔬菜大棚2号公变	44.86	56.07	100.00	14.30	6.47
7062	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟蔬菜大棚2#公变	95.59	59.75	200.00	36.70	21.55
7063	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线胜金养殖园区公变	1.60	2.00	100.00	44.88	9.23
7064	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线镇罗十二队公变	46.09	28.81	200.00	58.13	24.61
7065	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变512新北线关庄四队公变400KVA	276.45	86.39	400.00	28.85	17.05
7066	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线刘庄七队2号公变	31.57	39.46	100.00	1.66	0.26
7067	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音五队公变	91.86	57.41	200.00	61.19	30.46
7068	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线镇罗枸杞种植基地1号公变	69.49	86.86	100.00	7.64	3.40
7069	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线凯歌八队公变	46.37	57.96	100.00	23.19	12.22

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7070	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇西七九队二号公变	107.15	66.97	200.00	35.77	23.55
7071	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗供电所箱变配电变压器	216.34	67.61	400.00	89.45	30.67
7072	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线九塘林场东公变	22.16	27.70	100.00	34.70	2.55
7073	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇观音六队公变	10.31	16.11	80.00	27.58	12.64
7074	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变523夹渠线李嘴西公变	56.11	70.13	100.00	29.03	18.35
7075	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线九塘八队公变	47.49	59.37	100.00	21.36	10.24
7076	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线刘庄七队1号公变	24.34	30.43	100.00	16.34	1.45
7077	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线刘庄北公变	36.50	91.24	50.00	0.66	0.20
7078	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线凯歌养殖园区公变	143.72	44.91	400.00	101.29	32.27
7079	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变512新北线关庄六队公变	48.88	61.10	100.00	16.92	8.82
7080	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线胜金小康楼一号公变	213.04	66.58	400.00	49.19	32.60
7081	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇西韭菜基地1#公变	35.01	21.88	200.00	40.70	8.02
7082	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟南公变200KVA	160.00	100.00	200.00	39.89	24.40
7083	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音中公变400KVA	320.00	100.00	400.00	56.00	23.09
7084	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟蔬菜1号公变	35.41	44.27	100.00	32.37	10.66
7085	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线李园西公变	39.60	49.49	100.00	28.30	17.54

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7086	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇西北一号公变	40.17	50.21	100.00	31.08	10.78
7087	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线胜金四队公变	50.44	31.52	200.00	86.89	46.32
7088	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线关庄韭菜基地2#公变	15.63	19.53	100.00	17.45	7.01
7089	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇西中公变	133.99	83.74	200.00	14.59	6.90
7090	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	金梁变590梁云线姚刚养殖公变	79.80	99.76	100.00	0.19	0.08
7091	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线镇北八队一号公变	119.56	74.73	200.00	124.74	52.26
7092	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变514镇业线李园六队一号公变	160.00	100.00	200.00	18.97	10.15
7093	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟河滩公变	40.00	100.00	50.00	0.00	0.00
7094	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线九塘南公变200KVA	63.03	39.39	200.00	41.21	23.17
7095	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线胜金南公变	19.19	23.99	100.00	18.80	7.74
7096	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线一心滩北公变	0.51	0.64	100.00	29.07	6.26
7097	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线镇北十队公变400KVA	320.00	100.00	400.00	30.34	14.71
7098	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变512新北线李园韭菜基地1号公变	66.96	41.85	200.00	35.56	9.55
7099	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟河滩4号公变	148.89	93.06	200.00	0.00	0.00
7100	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变512新北线关庄五队公变	30.18	47.16	80.00	29.60	15.47
7101	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线镇罗市场公变	144.99	57.54	315.00	44.48	15.38

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7102	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音韭菜基地2#公变	28.56	35.70	100.00	14.13	0.49
7103	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线凯歌东公变	93.87	58.67	200.00	43.87	25.73
7104	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线胜金养殖园区1号变	29.22	14.61	250.00	16.90	1.91
7105	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线九塘蔬菜大棚公变	0.75	0.94	100.00	0.00	0.00
7106	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音大棚3#公变	11.91	14.88	100.00	17.66	5.05
7107	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线李园五队公变	105.55	65.97	200.00	42.98	18.15
7108	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线李园一二队公变	55.21	69.02	100.00	25.44	9.96
7109	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线刘庄蔬菜种植基地2号公变	39.39	98.48	50.00	0.00	0.00
7110	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线刘庄蔬菜种植基地1号公变	13.16	16.45	100.00	0.00	0.00
7111	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线胜金九队公变	61.79	38.62	200.00	13.71	3.99
7112	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线胜金西1号公变	16.02	20.02	100.00	26.01	12.39
7113	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇北九队公变400KVA	320.00	100.00	400.00	63.65	26.95
7114	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	柔远变525柔东线镇西蔬菜大棚一号公变	143.04	89.40	200.00	80.59	37.02
7115	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音东公变	27.58	34.48	100.00	22.09	5.57
7116	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线李园三队公变	138.85	86.78	200.00	18.17	7.64
7117	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线胜金北公变	4.70	2.93	200.00	0.73	0.09

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7118	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线万亩果园一号公变	111.61	69.75	200.00	0.00	0.00
7119	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇罗四队公变	26.75	41.80	80.00	27.95	13.80
7120	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线刘庄韭菜大棚公变	41.17	51.46	100.00	17.29	2.72
7121	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥八队公变	80.97	50.61	200.00	32.26	18.79
7122	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线刘庄蔬菜大棚公变	58.04	36.28	200.00	75.39	43.79
7123	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇罗二队大棚公变	202.57	63.30	400.00	119.66	57.51
7124	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥西公变	60.29	75.36	100.00	19.02	9.23
7125	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇罗中学箱变	169.32	33.60	630.00	261.38	47.34
7126	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音大棚2#公变	10.00	12.50	100.00	10.65	1.86
7127	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音二队公变	46.34	28.96	200.00	22.65	11.52
7128	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音韭菜基地1#公变	69.32	43.33	200.00	9.83	2.84
7129	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇罗五队移民区公变200KVA	112.44	70.27	200.00	39.79	19.75
7130	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥牛场公变	48.23	19.14	315.00	99.25	43.80
7131	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇街西箱变配电变压器	319.90	63.47	630.00	135.80	59.78
7132	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变523夹渠线李嘴二队公变400KVA	320.00	100.00	400.00	116.02	47.13
7133	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥二队公变	131.09	40.97	400.00	18.44	8.08

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7134	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变514镇业线镇罗工业园区三号公变	65.68	41.05	200.00	3.90	0.69
7135	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线镇罗十一队公变	37.64	47.05	100.00	29.55	10.01
7136	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线镇罗市场箱变配电变压器	385.36	76.46	630.00	97.44	39.17
7137	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变523夹渠线镇西一队公变	260.26	81.33	400.00	44.68	27.60
7138	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥四队公变400KVA	181.97	56.87	400.00	48.28	24.46
7139	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥蔬菜2#公变	118.03	73.77	200.00	27.71	13.92
7140	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线凯歌北公变	14.93	18.66	100.00	3.24	0.59
7141	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音八队公变	126.21	78.88	200.00	38.21	14.50
7142	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线镇罗工业园区二号公变	62.82	78.52	100.00	1.52	0.21
7143	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线万亩果园变压器	23.74	59.36	50.00	0.00	0.00
7144	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟东公变	234.40	73.25	400.00	83.82	52.92
7145	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音西公变	41.97	52.47	100.00	25.44	12.17
7146	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线九塘西公变	15.95	19.94	100.00	36.65	16.79
7147	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变512新北线李园韭菜基地2号公变	111.42	69.64	200.00	7.43	1.12
7148	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线胜金小康楼二号公变	297.32	92.91	400.00	15.50	7.42
7149	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇北韭菜基地公变	33.47	41.84	100.00	15.23	1.63

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7150	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线镇北七队公变	0.61	0.77	100.00	22.79	10.50
7151	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇西东一号公变	107.01	66.88	200.00	64.09	39.71
7152	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥五队公变	39.39	49.24	100.00	24.00	12.87
7153	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线一心滩1号公变	94.34	58.96	200.00	0.07	0.06
7154	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变523夹渠线李嘴一号大棚公变100KVA	48.91	61.14	100.00	7.33	0.85
7155	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥牛场一号公变	30.71	19.19	200.00	73.65	34.44
7156	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线九塘湖公变	9.75	12.19	100.00	4.90	2.13
7157	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇罗八队公变	30.53	38.16	100.00	40.08	20.44
7158	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变512新北线李园蔬菜一号公变	60.57	75.72	100.00	9.96	0.80
7159	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变514镇业线李园六队公变	41.28	51.60	100.00	14.17	3.88
7160	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变512新北线关庄二队公变	56.68	35.43	200.00	41.95	26.56
7161	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	新星变528星云线金梁公变	51.71	80.79	80.00	0.00	0.00
7162	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇西西公变	65.75	51.37	160.00	25.73	13.60
7163	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线九塘东公变	117.23	73.27	200.00	48.95	28.46
7164	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线万亩果园二号公变	160.00	100.00	200.00	1.92	0.20
7165	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线凯歌养殖园区1号公变	100.61	62.88	200.00	39.43	14.66

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7166	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线胜金东公变400KVA	320.00	100.00	400.00	42.29	28.88
7167	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇罗四队1号公变	102.22	63.89	200.00	49.73	28.50
7168	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥七队公变	0.64	1.00	80.00	6.53	0.67
7169	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线一心滩二号公变	152.47	95.29	200.00	0.00	0.00
7170	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音七队公变	6.31	7.88	100.00	38.20	19.52
7171	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音韭菜基地4号公变	160.00	100.00	200.00	29.80	14.18
7172	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线凯歌四队公变	108.00	67.50	200.00	34.01	21.80
7173	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线镇北八队公变	29.26	36.58	100.00	16.06	5.72
7174	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线九塘林场公变	0.40	0.50	100.00	24.36	9.43
7175	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变512新北线关庄五队箱变配电变压器	428.50	85.02	630.00	8.50	4.29
7176	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟河滩1号公变	42.99	53.73	100.00	0.04	0.04
7177	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线关庄1#大棚公变	71.74	89.68	100.00	6.93	2.53
7178	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线一心滩三号公变	145.94	91.21	200.00	1.90	0.31
7179	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音大棚1#公变	22.58	28.23	100.00	40.76	3.18
7180	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线刘庄西公变	42.23	52.78	100.00	25.80	15.67
7181	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟北公变	36.04	45.06	100.00	21.07	9.53

序号	县（区）	维护班组	变压器名称	可开放容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7182	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线镇北十队抗旱公变	2.27	2.83	100.00	9.16	1.55
7183	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变512新北线关庄七队公变	63.70	49.76	160.00	54.60	27.01
7184	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥三队公变	127.14	79.46	200.00	33.89	19.37
7185	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线刘庄七队3号公变	24.89	31.11	100.00	7.07	0.77
7186	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线凯歌蔬菜公变	22.17	27.72	100.00	17.75	3.24
7187	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线凯歌南公变	77.11	60.24	160.00	35.73	20.95
7188	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线关庄二号大棚公变	50.28	62.86	100.00	4.70	0.69
7189	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变523夹渠线李嘴五队变	39.48	49.35	100.00	37.28	17.54
7190	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	柔远变525柔东线镇西大棚公变	72.21	45.13	200.00	41.42	14.45
7191	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线刘庄中1号公变	123.29	77.06	200.00	41.63	16.86
7192	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥一队公变	125.11	78.19	200.00	35.62	15.07
7193	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变523夹渠线李嘴南变	80.29	62.73	160.00	30.61	14.60
7194	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇罗大棚公变	21.57	26.97	100.00	17.54	3.24