国网中卫供电公司

2025年4月配电网可开放容量信息

批准：

审核：

编制：

国网中卫供电公司2025年4月配电网10千伏线路可开放容量信息

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
1	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	860.46	275.00	38.67	刘营变524常乐线
2	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	0	400.00	38.80	常乐变512常南线
3	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	2175.02	390.00	27.49	常乐变528常园线
4	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	2738.54	252.00	18.54	刘营变512倪马线
5	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	1674.11	320.00	57.70	刘营变513常大线
6	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	1421.40	400.00	35.41	常乐变524倪滩线
7	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	4689.98	380.00	7.36	常乐变513常商线
8	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	1653.07	292.00	34.39	卫北变517黑山线
9	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	3583.39	435.00	24.63	莫楼变521莫冯线
10	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	3653.03	428.00	31.71	李园变512新北线
11	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	2991.25	420.00	38.84	文昌变511柔远线
12	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	7403.98	540.00	1.81	文昌变573南苑东Ⅱ线
13	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	4662.55	428.00	21.59	滨河变527市政线
14	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	2381.45	390.00	42.64	文昌变529平安东线
15	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	3991.33	390.00	20.54	文昌变527府前东线
16	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	682.58	390.00	43.44	文昌变519长城东线
17	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	4593.34	390.00	15.39	滨河变519滨关Ⅱ线
18	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	0	400.00	64.73	卫北变528中云二线
19	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	1662.81	390.00	45.85	滨河变511府前西线
20	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	3320.18	390.00	36.99	文昌变523亚麻线
21	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	2646.63	390.00	29.13	滨河变570香山西线
22	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	4883.88	507.00	0.00	源创变518源居线
23	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	4540.56	390.00	15.25	文昌变580南苑东线
24	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	6026.65	435.00	0.01	文昌变521城东线
25	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	2733.20	300.00	29.20	滨河变517平安西线
26	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	2634.03	205.00	0.00	文昌开关站522文充线
27	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	0	373.00	49.33	美利变515园区Ⅰ线

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
28	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	4123.13	507.00	31.97	文昌变585东关线
29	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	5542.56	400.00	0.00	源创变572源城线
30	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	4821.23	600.00	35.65	文昌变513文扩Ⅰ线
31	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	0	390.00	5.13	文昌变515供电东线
32	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	0	300.00	8.00	滨河变528供电西线
33	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	0	400.00	54.11	卫北变512中云一线
34	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	2759.54	373.00	60.69	卫北变524美利园区线
35	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	4899.19	400.00	32.15	文昌变583香山东线
36	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	5893.43	507.00	16.11	源创变519源天线
37	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	4281.58	435.00	28.97	滨河变513城西线
38	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	5542.56	400.00	0.00	源创变571源里线
39	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	1133.64	300.00	68.95	文昌变514东街线
40	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	4086.77	435.00	32.98	文昌变524东扩线
41	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	0	400.00	0.00	美利变524美扩Ⅱ线
42	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	443.00	373.00	55.11	美利变523园区II线
43	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	3776.19	600.00	35.52	文昌变512双桥线
44	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	0	373.00	11.00	美利变553化工线
45	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	4625.53	420.00	14.49	文昌变581十里东线
46	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	2286.34	390.00	43.05	滨河变522滨关线
47	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	5981.79	507.00	17.68	文昌变575文腾线
48	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	1431.85	390.00	55.41	文昌变570邵桥线
49	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	3609.48	400.00	60.99	源创变570源南线
50	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	1465.47	390.00	61.42	文昌变522雍楼线
51	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	0	400.00	0.00	美利变513美扩Ⅰ线
52	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	1849.93	390.00	66.77	滨河变518滨镇线
53	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	4817.72	400.00	13.22	莫楼变524莫天线
54	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	5319.45	435.00	9.16	莫楼变517莫镇线
55	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	4326.77	435.00	30.51	莫楼变516莫福线
56	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	3325.77	435.00	32.40	莫楼变522莫台线

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
57	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	5048.05	400.00	12.28	柔远变525柔东线
58	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	2975.33	390.00	31.75	柔远变514柔西线
59	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	5248.75	400.00	4.92	柔远变524柔北线
60	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	2306.70	507.00	10.59	暖阳变512尹东线
61	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	1980.45	300.00	0.00	兴仁变513三眼井线
62	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	1517.55	175.00	38.91	红泉变522上石棚线
63	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	2113.80	400.00	0.00	暖阳变513暖窑线
64	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	1708.85	160.00	0.00	景庄变512冯庄线
65	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	1035.10	104.00	26.71	红泉变511石砚子线
66	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	5782.12	507.00	8.14	暖阳变511深井线
67	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	190.94	96.00	0.00	景庄变522景庄线
68	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	3836.21	400.00	22.30	丹阳变524丹石二线
69	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	4827.08	380.00	7.11	草台变522草坡线
70	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	5931.38	455.00	4.88	草台变531寺口子线
71	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	1853.06	360.00	40.98	草台变521曹山线
72	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	0	400.00	13.88	丹阳变529丹草二线
73	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	4537.64	400.00	19.42	丹阳变518丹石一线
74	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	0	352.00	61.73	宣和变514东台线
75	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	2644.71	300.00	28.75	宣和变512宣和线
76	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	3695.44	400.00	26.66	宣和变525宣福线
77	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	0	425.00	28.33	马场湖变512鄂化线
78	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	1317.63	200.00	18.02	应理变514迎水线
79	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	1199.06	428.00	26.45	马场湖变524马碱线
80	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	2654.76	332.00	23.61	马场湖变526马桥线
81	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	2027.20	200.00	21.04	应理变511西园线
82	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	6134.70	507.00	11.24	源创变573源池线
83	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	0	400.00	27.89	马场湖变527马景线
84	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	3665.86	345.00	6.32	应理变512西关线
85	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	0	400.00	40.20	马场湖变517北干渠线

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
86	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	0	400.00	0.00	马场湖变513马沙线
87	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	4245.36	390.00	30.89	甘塘变513甘镇Ⅰ线
88	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	2763.36	428.00	21.94	应理变525煤矿线
89	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	2597.26	335.00	32.33	西台变521西槽线
90	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	1855.20	335.00	42.54	西台变523西景线
91	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	2648.72	352.00	30.66	宣和变513永康线
92	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	3205.79	390.00	27.69	镇罗变522胜金线
93	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	2126.09	378.00	27.44	李园变514镇业线
94	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	0	400.00	5.46	镇罗变523夹渠线
95	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	4460.65	400.00	43.63	新星变528星云线
96	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	5237.17	400.00	77.25	新星变557星照线
97	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	4071.00	408.00	24.23	镇罗变512镇冯线
98	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	3318.11	428.00	16.10	李园变513镇林线
99	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	5111.36	501.00	29.83	金梁变590梁云线
100	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	863.32	220.00	11.08	白鹭变521滚泉线
101	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	2456.64	220.00	8.84	白鹭变513白塘线
102	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	5809.54	516.00	15.35	鸣沙变516白马线
103	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	679.01	240.00	60.21	白鹭变515白田线
104	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	6972.48	553.00	10.88	瀛海变525瀛战Ⅱ线
105	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	4306.17	447.00	39.70	大战场变512马梁线
106	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	4930.33	420.00	12.97	丹阳变580丹磺线
107	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	4317.28	544.00	14.59	丹阳变523丹青线
108	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	5069.12	544.00	34.69	丹阳变570丹唐线
109	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	4753.53	544.00	32.90	丹阳变513丹马线
110	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	3030.26	260.00	17.31	大战场变521固彭线
111	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	6017.81	516.00	16.06	大战场变515马西线
112	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	6448.56	544.00	11.85	恩和变522恩双线
113	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	2197.44	400.00	33.99	恩和变510吴恩线
114	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	1154.42	330.00	40.63	恩和变514红崖线

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
115	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	4793.11	384.00	27.47	喊叫水变522喊河线
116	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	2955.69	270.00	14.52	喊叫水变512喊微线
117	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	4289.74	528.00	31.10	喊叫水变521喊塘线
118	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	3258.02	516.00	17.57	鸣沙变522鸣盐线
119	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	6491.50	564.00	2.47	鸣沙变519鸣柳线
120	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	4033.38	492.00	16.38	鸣沙变514鸣沙线
121	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	2718.00	200.00	1.76	石炭沟变512石壕线
122	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	2071.10	350.00	0.00	古城变521管道线
123	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	3086.83	330.00	2.34	石炭沟变522石长线
124	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	5508.14	544.00	32.78	瀛海变524瀛管线
125	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	2150.01	303.00	38.55	东华变517长鸣线
126	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	3381.61	435.00	76.19	古城变522县城线
127	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	2862.28	376.00	50.17	古城变520迎宾线
128	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	5060.56	414.00	10.02	城北变511滨河线
129	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	1734.56	414.00	20.35	城北变525县城乙线
130	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	2995.38	440.00	47.44	古城变517东华线
131	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	0	560.00	4.50	恩和变512恩城线
132	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	1273.26	425.00	23.92	东华变524中鸣线
133	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	3084.37	468.00	46.25	东华变515华城Ⅰ线
134	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	335.42	425.00	25.64	恩和变527恩城Ⅱ线
135	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	1923.20	425.00	59.88	东华变514新区Ⅱ线
136	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	1781.05	376.00	15.49	城北变521黄滨线
137	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	5379.04	672.00	39.16	古城变519县城II线
138	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	7662.59	553.00	15.48	东华变527亲水Ⅱ线
139	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	2398.04	330.00	56.88	东华变518亲水Ⅰ线
140	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	0	468.00	28.84	东华变513新区Ⅰ线
141	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	5279.29	381.00	0.00	城北变523造纸厂线
142	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	2867.93	528.00	47.16	城北变513县城甲线
143	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	3613.60	468.00	32.56	东华变516华城Ⅱ线

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
144	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	1321.90	348.00	28.31	渠口变524农八队线
145	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	3003.38	600.00	40.56	渠口变511太阳梁二线
146	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	4416.73	516.00	24.42	渠口变515太阳梁线
147	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	3229.93	264.00	8.64	渠口变513农四队线
148	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	3963.63	384.00	14.03	渠口变523农三队线
149	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	679.66	540.00	9.98	新寺沟变553新园Ⅱ线
150	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	3519.68	510.00	30.10	新寺沟变523新园Ⅰ线
151	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	3941.34	330.00	18.81	石空变524街道线
152	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	3450.67	330.00	17.90	石空变515西干线
153	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	4020.53	376.00	4.73	化肥变524化太线
154	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	0	560.00	56.99	新寺沟变554西扩Ⅱ线
155	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	5658.68	440.00	6.59	化肥变525化石线
156	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	0	570.00	56.64	新寺沟变524园区西线
157	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	1592.87	232.00	29.30	立新变514立西线
158	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	0	512.00	41.28	新寺沟变521西扩Ⅰ线
159	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	4035.31	360.00	24.46	立新变511立东线
160	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	1767.18	420.00	49.35	立新变521光园线
161	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	0	400.00	10.27	石空变512工业园区线
162	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	3731.01	330.00	13.52	石空变517石镇线
163	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	6895.69	544.00	16.24	石空变522石东线
164	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	3133.45	330.00	31.52	古城变515水泥线
165	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	3166.56	432.00	22.79	恩和变519宁园线
166	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	4208.00	325.00	0.35	石炭沟变511石红线
167	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	3161.00	440.00	41.80	风道沟变517宁新线
168	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	6662.28	552.00	4.65	瀛海变516瀛石线
169	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	4120.33	600.00	35.83	古城变516恩和线
170	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	2153.22	200.00	16.94	蒿川变511徐套线
171	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	3963.75	330.00	21.60	徐套变515徐白线
172	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	3756.63	330.00	46.66	喊叫水变511喊下线

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
173	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	2303.95	330.00	46.22	徐套变513徐塘线
174	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	2141.08	216.00	11.05	余丁变513东干线
175	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	1860.94	180.00	27.50	余丁变521永兴线
176	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	3857.49	424.00	21.68	余丁变514金沙线
177	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运	5730.32	516.00	25.07	大柳木变518长农线
178	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运	6586.64	552.00	21.28	大柳木变517大灌线
179	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运	3656.01	516.00	33.63	大柳木变570大战场线
180	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运	0	220.00	11.89	大柳木变519长三支线
181	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运	4863.60	516.00	22.81	大柳木变523大景线
182	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	4115.35	297.00	0.00	城北变515城康线
183	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	2822.83	456.00	28.83	古城变518康滩线
184	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	353.68	352.00	8.86	曹洼变512马场线
185	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	4883.38	400.00	11.47	曹洼变511郑旗线
186	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	5128.97	462.00	9.84	曹洼变513脱烈线
187	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	0	352.00	28.36	关桥变521前河线
188	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	2950.49	275.00	21.06	关桥变511李士线
189	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	1992.85	200.00	38.96	关桥变512后河线
190	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	2307.78	200.00	18.00	树台变515关庄线
191	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	3808.43	380.00	35.68	南华变511王井线
192	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	1871.31	365.00	41.98	南华变514高台线
193	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	3436.85	352.00	19.83	杨明变512红羊线
194	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	3581.19	276.00	5.30	树台变514大嘴线
195	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	1864.35	428.00	68.25	海原变524东盛线
196	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	4304.06	428.00	37.76	海原变512贺堡线
197	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	4910.77	400.00	28.26	南华变515东盛II线
198	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	1923.27	553.00	64.66	南华变518西湖线
199	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	6102.59	610.00	31.66	南华变516华山线
200	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	2883.59	380.00	52.34	海原变526南华线
201	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	7658.44	553.00	16.21	南华变513北坪线

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
202	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	820.30	400.00	82.47	南华变517城网II线
203	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	4606.08	428.00	28.46	海原变513城网线
204	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	2296.86	428.00	48.44	海原变525县城线
205	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	2471.24	352.00	53.85	海原变511贾塘线
206	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	4325.97	320.00	1.69	树台变522红井线
207	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	2683.29	312.00	25.69	树台变512树台线
208	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	3126.29	300.00	3.04	西安变511园河线
209	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	3028.32	240.00	22.35	树台变513相桐线
210	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	0	400.00	108.60	万家水变522盐湖Ⅱ线
211	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	2320.96	300.00	28.71	西安变512白吉线
212	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	0	1100.00	40.59	万家水变521盐湖Ⅰ线
213	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	1480.92	400.00	66.63	西安变522园薛线
214	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	1878.93	384.00	52.53	万家水变512唐坡线
215	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	1260.93	390.00	2.62	万家水变513红山线
216	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	1842.51	428.00	18.53	西安变521小河线
217	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	681.32	390.00	24.95	万家水变514南山线
218	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	1123.78	380.00	0.00	兴仁变514街道线
219	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	0	200.00	0.00	蒿川变512盐池线
220	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	3024.84	465.00	0.00	兴仁变511郝集线
221	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	2723.96	200.00	2.75	蒿川变522韩套线
222	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	5615.65	600.00	7.74	兴仁变522西里线
223	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	4162.00	400.00	33.88	兴仁变523红沟线
224	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	2397.24	300.00	27.31	兴仁变512王团线
225	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	3395.08	276.00	15.53	甘城变512双井线
226	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	3834.29	330.00	8.62	甘城变513石景线
227	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	2659.43	264.00	7.86	甘城变521严湾线
228	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	2221.18	292.00	40.27	庙山变512草场线
229	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	2580.76	403.00	51.01	庙山变514香水线
230	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	3509.83	403.00	36.12	庙山变513红古线

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
231	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	2431.49	380.00	50.40	西沿变513王塘线
232	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	3864.20	332.00	19.50	西沿变522黄坪线
233	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	3230.47	330.00	0.00	西沿变511双河线
234	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	1041.01	150.00	17.69	杨明变513九彩线
235	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	4012.44	324.00	10.77	唐堡变512元套线
236	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	1257.09	150.00	10.08	杨明变511李俊线
237	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	5462.67	465.00	21.43	唐堡变513红星线
238	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	2516.25	360.00	45.01	李旺变513韩府线
239	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	2364.27	352.00	43.76	李旺变521杨山线
240	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	1160.02	100.00	10.72	李旺变512罗川线
241	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	1456.26	300.00	62.81	新海变514新园线
242	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	2661.34	345.00	41.24	新海变516新城线
243	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	565.56	300.00	54.17	七营变516七营线
244	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	1001.16	300.00	63.31	七营变523甘城线
245	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	901.50	345.00	53.30	新海变525新团线
246	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	3552.90	420.00	9.12	黑城变511团庄线
247	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	0	220.00	50.44	黑城变512农场线
248	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	1632.85	300.00	63.81	新海变524新业线
249	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	541.13	400.00	12.86	黑城变514六窑东线
250	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	1921.88	445.00	25.06	黑城变523小河线
251	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	2752.32	400.00	12.50	黑城变522六窑线
252	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	838.18	300.00	48.99	新海变512新河线
253	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	4171.58	324.00	9.44	唐堡变514撒堡线
254	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	4629.22	400.00	10.06	新海变528新郑线
255	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	3640.00	380.00	26.28	西沿变524郑旗线

国网中卫供电公司2025年4月配电网10千伏配变可开放容量信息

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车南公变	31.40	39.24	100.00	14.32	0.89
2	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车二队公变	49.66	62.07	100.00	14.86	6.88
3	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线高滩村东公变	320.00	100.00	400.00	37.03	19.21
4	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车十队公变	51.53	64.41	100.00	8.28	3.53
5	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车九队公变	43.49	54.36	100.00	12.10	3.86
6	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线河沿村公变	271.59	84.87	400.00	21.20	8.39
7	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线黄河桥居民点公变	86.05	53.78	200.00	74.11	19.82
8	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线刘营村公变	131.03	81.90	200.00	71.91	58.95
9	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村2号点北公变	70.40	55.00	160.00	20.94	0.86

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
10	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村1号点6号公变400kva	320.00	100.00	400.00	24.90	13.01
11	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村1号点4号公变	125.42	78.39	200.00	23.39	12.25
12	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村2号点2号公变	33.28	52.01	80.00	31.16	12.08
13	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	民生花园1号箱变配电变压器	339.25	53.01	800.00	193.54	103.88
14	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常商线1号公变（630KVA)	458.86	91.04	630.00	45.70	11.57
15	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线李营村十队公变	9.05	5.66	200.00	47.92	14.24
16	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线大路街新居二号公变	320.00	100.00	400.00	20.36	11.10
17	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线倪滩养殖区公变	78.21	48.88	200.00	22.30	6.83

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
18	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	东关新村2#箱变配电变压器	540.28	84.42	800.00	102.77	54.61
19	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车九队北公变	294.72	92.10	400.00	8.86	3.68
20	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车七队公变	144.28	90.17	200.00	20.17	9.74
21	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线回民工地公变	0.08	0.10	100.00	27.27	7.60
22	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线高滩养殖区公变	98.36	61.47	200.00	9.30	2.70
23	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线河沿东公变	30.16	75.40	50.00	11.50	4.89
24	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线马路滩村公变	80.81	50.50	200.00	30.29	13.94
25	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	惠泽苑2号箱变配电变压器	567.33	88.64	800.00	67.61	42.32
26	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线思乐村1号箱变变压器	371.15	73.64	630.00	291.86	92.77
27	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变513常大线西沙瓜东公变	0.05	0.12	50.00	21.06	2.22

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
28	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村2号点3号公变	84.93	53.08	200.00	52.78	24.52
29	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线下河沿煤矿家属区公变1	13.33	8.33	200.00	6.83	2.86
30	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线倪滩村六队公变	160.00	100.00	200.00	11.33	5.34
31	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线河沿西公变	39.99	24.99	200.00	7.23	4.24
32	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线常乐南公变	320.00	100.00	400.00	15.14	6.60
33	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变513常大线大路街种植区公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
34	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线大路街1号箱变	219.21	68.50	400.00	93.68	30.68
35	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线上河沿西公变	79.73	99.67	100.00	0.42	0.35
36	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车西公变	120.67	75.42	200.00	12.47	3.70

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
37	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变528常园线黄套南公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
38	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线马路滩南公变	1.01	1.26	100.00	23.21	6.89
39	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变513常大线大路街十队公变	39.00	24.37	200.00	37.85	22.55
40	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车东公变	132.71	82.95	200.00	28.84	9.26
41	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线刘营东公变	83.51	52.19	200.00	31.88	18.44
42	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线刘营中公变	127.06	79.41	200.00	15.88	8.39
43	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	蔡桥新村1号箱变配电变压器	491.44	76.79	800.00	186.05	101.92
44	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线永乐新村7号公变	18.40	11.50	200.00	85.70	39.63
45	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变513常大线大路街村十一队公变	14.06	17.57	100.00	19.29	4.63
46	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线李营北公变	41.00	25.62	200.00	19.78	3.82

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
47	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车八队公变	62.90	78.63	100.00	13.40	6.78
48	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线常乐中公变	320.00	100.00	400.00	6.86	3.75
49	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线倪滩村南公变	132.53	82.83	200.00	11.16	3.08
50	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	李园变512新北线新星11号公变	20.22	12.64	200.00	30.64	9.36
51	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线大湾队公变	20.18	50.45	50.00	1.07	0.67
52	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车养殖区公变	5.36	6.70	100.00	16.80	8.23
53	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	众一家园2号箱变配电变压器	446.71	88.63	630.00	44.72	23.59
54	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线大路街村公变	137.27	85.79	200.00	17.98	9.46
55	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线大路街东公变	100.84	63.03	200.00	50.64	27.69
56	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变528常园线常乐镇养殖区公变	36.75	45.94	100.00	2.82	0.36

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
57	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线马路滩村一队公变	320.00	100.00	400.00	18.52	5.93
58	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线大路街北公变	15.81	19.77	100.00	27.08	7.32
59	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村2号点4号公变	87.23	54.52	200.00	51.46	29.14
60	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变512常南线倪滩新居1号公变	39.76	62.12	80.00	2.19	0.23
61	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村2号点1号公变	103.66	64.79	200.00	35.17	21.22
62	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村1号点2号公变	320.00	100.00	400.00	53.90	26.47
63	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线倪滩中公变	320.00	100.00	400.00	11.54	5.19
64	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村3号点2号公变	88.88	35.27	315.00	98.27	54.33

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
65	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	东关新村3号箱变配电变压器	599.40	74.92	1000.00	163.32	108.34
66	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线李营西公变	109.40	68.37	200.00	19.35	10.77
67	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线河沿中公变	143.10	89.44	200.00	8.37	3.22
68	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线河沿北公变	148.46	92.79	200.00	7.67	1.66
69	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线常乐东公变	3.65	4.56	100.00	10.14	3.51
70	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线枣林三队公变	7.41	18.51	50.00	8.14	2.78
71	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线倪滩北公变	130.35	81.47	200.00	18.81	6.25
72	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村1号点7号公变	0.42	0.52	100.00	7.19	1.81
73	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线倪滩五队公变	46.91	58.64	100.00	29.52	4.08
74	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线常乐豆腐园区变	25.20	31.51	100.00	24.14	1.97

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
75	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线上游公变	45.99	71.86	80.00	0.07	0.05
76	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线常乐村公变	320.00	100.00	400.00	26.46	11.87
77	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线枣林西公变	79.28	49.55	200.00	42.00	24.84
78	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线上河沿煤矿家属区公变	24.85	31.07	100.00	24.82	7.65
79	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线高滩村西公变	320.00	100.00	400.00	38.53	19.36
80	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村3号点4号公变	118.21	73.88	200.00	31.39	13.65
81	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村2号点5号公变	103.28	64.55	200.00	51.56	22.94
82	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线枣林东公变	33.52	83.81	50.00	0.57	0.17
83	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村1号点3号变	320.00	100.00	400.00	30.86	19.41

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
84	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村1号点1号公变	101.30	63.32	200.00	49.64	27.30
85	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线大路街一队公变	226.49	70.78	400.00	141.73	43.13
86	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变528常园线黄套养殖区东公变	284.65	88.95	400.00	29.29	15.37
87	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车养殖区二号公变	64.11	80.14	100.00	1.70	0.20
88	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村3号点1号变	98.03	61.27	200.00	50.08	20.26
89	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线高滩一队公变	30.29	37.87	100.00	8.73	3.31
90	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车中公变	144.81	90.50	200.00	2.47	0.65
91	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车种植区公变	73.10	91.38	100.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
92	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村2号点南公变	57.15	44.65	160.00	21.52	3.08
93	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线常乐镇景台一号公变	136.95	85.60	200.00	21.07	4.22
94	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线倪滩西公变	11.39	14.24	100.00	16.48	7.53
95	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村3号点公变	29.34	73.34	50.00	2.88	0.13
96	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线大路街村西公变	35.39	44.24	100.00	12.28	6.24
97	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线常乐西公变	60.99	38.12	200.00	13.81	6.78
98	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线常乐市场公变	103.41	64.63	200.00	57.24	29.83
99	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线李营三队公变	29.25	36.56	100.00	12.11	4.48
100	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变513常大线大路街新居公变	56.74	35.46	200.00	34.81	18.19

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
101	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线陶瓷厂家属区公变	163.18	50.99	400.00	9.12	2.74
102	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线刘营西公变	121.35	75.84	200.00	21.89	14.54
103	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村1号点西公变	94.05	73.48	160.00	22.42	1.48
104	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线上河沿煤矿家属区二号公变	108.55	67.84	200.00	13.04	1.42
105	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变513常大线大路街南公变1	23.96	14.97	200.00	13.63	7.81
106	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线枣林中公变	75.27	47.04	200.00	40.81	22.57
107	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线马路滩东公变	52.30	32.69	200.00	13.39	5.11
108	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线陶瓷厂南公变	67.22	42.01	200.00	25.11	1.32
109	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变513常大线大路街新居一号公变	57.12	35.70	200.00	39.02	7.62

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
110	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线倪滩村公变	143.35	89.59	200.00	14.99	8.06
111	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变512常南线倪滩新居公变	106.35	66.47	200.00	56.04	26.53
112	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线回民工地二号公变	160.00	100.00	200.00	27.31	12.25
113	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变512常南线1号公变	9.77	12.21	100.00	2.85	0.13
114	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线刘营南公变	13.12	8.20	200.00	31.07	9.37
115	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线大路街三队公变	117.71	73.57	200.00	30.02	10.85
116	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线枣林新居公变	43.91	54.88	100.00	23.94	14.45
117	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村2号点6号公变	84.62	52.89	200.00	43.21	23.45
118	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村1号点东公变	15.71	12.28	160.00	5.67	0.45

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
119	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线永康镇景台村农业大棚公变	140.09	87.55	200.00	1.46	0.19
120	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线李营南公变	45.83	28.64	200.00	30.27	18.38
121	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线陶瓷厂中公变	96.53	60.33	200.00	9.96	2.80
122	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变528常园线黄套养殖区公变	140.27	87.67	200.00	7.99	2.62
123	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村3号点3号公变	320.00	100.00	400.00	81.32	38.64
124	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线大路街中公变	110.07	34.40	400.00	142.34	79.49
125	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线硒沙瓜公变	0.04	0.11	50.00	7.21	0.59
126	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变528常园线常乐镇养殖园区二号公变	1.48	1.85	100.00	32.18	11.04
127	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线枣林养殖区公变	197.36	78.32	315.00	18.64	9.95

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
128	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线倪滩东公变	30.08	75.20	50.00	3.70	0.06
129	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村1号点5号公变	48.81	61.01	100.00	20.26	12.24
130	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车一队公变	94.48	59.05	200.00	16.27	7.46
131	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线马路滩北公变	21.53	26.91	100.00	2.86	0.27
132	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸南公变	21.72	27.15	100.00	44.16	16.26
133	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线瑞应东公变	86.91	54.32	200.00	42.67	12.49
134	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线瑞应四队公变	51.73	64.66	100.00	13.33	5.75
135	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新星9#公变	65.82	82.27	100.00	9.46	3.51
136	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线史湖北公变	80.00	100.00	100.00	22.49	7.31
137	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙六号公变	0.09	0.11	100.00	1.94	0.41

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
138	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新星13号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
139	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线长滩点公变	43.42	54.28	100.00	18.84	7.37
140	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙移民新居2#公变	134.47	84.05	200.00	27.66	15.16
141	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线柔新2号公变200KVA	98.26	61.41	200.00	42.93	15.09
142	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线赵桥东公变	85.88	53.68	200.00	39.43	22.65
143	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新星1#公变	10.03	12.54	100.00	38.87	10.31
144	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线双渠北公变400KVA	43.39	13.56	400.00	123.77	75.29
145	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线郑口2＃公变	39.76	49.70	100.00	20.76	1.15
146	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线北湖2#公变	97.65	61.03	200.00	33.49	14.76

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
147	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线明轩公变	160.00	100.00	200.00	3.74	0.25
148	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线黑山9号公变	7.71	4.82	200.00	28.84	6.94
149	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线瑞应北公变	33.22	20.76	200.00	78.23	29.62
150	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线新星12号公变	109.37	68.36	200.00	44.60	25.60
151	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠三队公变	122.51	76.57	200.00	34.27	22.53
152	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线谢滩西变	233.96	73.11	400.00	38.71	21.42
153	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸六队公变	112.52	70.32	200.00	9.86	3.77
154	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线韩闸养殖园区公变	32.26	40.32	100.00	12.80	6.46
155	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变521黑山线柔新山中源公变	59.95	37.47	200.00	58.28	23.61

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
156	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线东园中学公变	9.38	11.72	100.00	36.89	16.78
157	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸大棚公变	15.63	39.07	50.00	7.70	0.84
158	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠村公变	26.51	33.13	100.00	18.20	7.32
159	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线官桥东公变	266.24	83.20	400.00	64.01	16.97
160	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线冯桥5队公变	33.43	20.89	200.00	29.34	10.56
161	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线白桥大棚公变	26.23	16.39	200.00	13.56	8.08
162	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线白桥南公变	103.95	64.97	200.00	34.72	11.50
163	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线柔新5#公变	3.76	4.70	100.00	14.06	4.91
164	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线高庙种植区公变	160.00	100.00	200.00	0.02	0.02
165	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线赵桥西公变	213.99	66.87	400.00	44.29	24.87

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
166	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线柔新2队公变	63.16	78.95	100.00	9.71	5.25
167	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新滩3号公变	254.62	79.57	400.00	65.16	37.69
168	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线郑口5号公变	94.62	59.14	200.00	46.31	18.78
169	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠中变	129.53	80.95	200.00	39.83	18.52
170	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线谢滩中公变	12.78	9.98	160.00	36.04	19.60
171	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线东园镇政府箱变	504.00	100.00	630.00	0.00	0.00
172	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠二队公变	259.46	81.08	400.00	67.10	31.94
173	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线北湖3#公变	37.64	23.53	200.00	37.37	18.07
174	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线瑞应五队公变100KVA	80.00	100.00	100.00	20.67	7.55

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
175	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线瑞应蔬菜基地1#公变	25.60	32.00	100.00	10.85	2.09
176	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线郑口6#公变	52.23	65.29	100.00	28.76	15.35
177	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线东园大棚1号公变	29.84	37.30	100.00	31.88	11.70
178	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线美利西公变400KVA	320.00	100.00	400.00	49.85	22.99
179	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线西关三队公变	47.99	30.00	200.00	28.43	15.20
180	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线郑口3＃公变	37.89	47.36	100.00	19.37	5.52
181	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙1#公变	16.34	20.43	100.00	26.32	7.08
182	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变512中云一线中卫工业园区管委会公变	320.00	100.00	400.00	3.67	1.23

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
183	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线石堆水西公变	39.05	48.81	100.00	9.09	2.32
184	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线冯桥四队公变200KVA	87.78	54.86	200.00	51.95	15.48
185	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线官桥西公变200KVA	78.12	48.83	200.00	38.33	20.92
186	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线红武二队公变	133.05	83.16	200.00	34.12	17.81
187	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠养殖园区200KVA	36.44	22.77	200.00	40.75	14.73
188	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线雍楼七队公变	142.16	56.41	315.00	93.62	48.03
189	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线谢滩一队公变	50.97	63.71	100.00	19.50	8.61
190	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线郭滩8号公变	106.76	66.72	200.00	33.25	14.53

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
191	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线红武村公变	196.34	77.91	315.00	22.10	12.57
192	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新星6#公变	71.44	89.30	100.00	3.78	0.69
193	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线冯桥大棚1号公变	0.64	0.80	100.00	35.41	8.36
194	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线白桥北公变	73.99	46.25	200.00	57.89	25.16
195	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线史湖九队公变	23.42	29.27	100.00	19.69	8.64
196	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线史湖五队公变	18.33	22.91	100.00	17.27	6.99
197	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线官桥大棚2#公变	2.29	3.58	80.00	46.38	22.51
198	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线赵桥四队公变	160.00	100.00	200.00	35.97	16.15
199	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠一队公变	80.00	100.00	100.00	25.49	15.15

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
200	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线东园镇政府公变	14.91	9.32	200.00	84.01	18.44
201	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线红武养殖园区公变	53.73	16.79	400.00	140.73	22.91
202	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线冯桥西公变200KVA	160.00	100.00	200.00	27.34	15.29
203	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线美利大棚1号公变	0.36	0.45	100.00	21.13	1.69
204	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线郭滩5号公变	106.14	66.34	200.00	19.14	8.43
205	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙8号公变	320.00	100.00	400.00	46.43	8.70
206	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线黑山8#公变	33.16	41.45	100.00	6.81	1.70
207	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线白桥韭菜基地1#公变	131.56	82.22	200.00	21.36	1.23
208	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新滩8号公变	8.29	5.18	200.00	29.11	7.03

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
209	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸西公变400KVA	320.00	100.00	400.00	22.61	8.85
210	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线赵桥南公变	86.93	54.33	200.00	28.95	18.49
211	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线郑口4号公变	53.03	66.29	100.00	16.12	5.45
212	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线石墩水东公变	94.12	58.83	200.00	51.68	21.39
213	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线瑞应一队公变	46.22	57.78	100.00	23.06	10.82
214	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新滩5号公变	43.82	27.39	200.00	36.81	20.82
215	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙移民1#公变	82.31	51.44	200.00	54.20	31.67
216	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新滩4号公变	169.58	52.99	400.00	80.81	39.26
217	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙7号公变	78.84	49.27	200.00	2.52	0.61
218	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线韩闸村公变	63.48	39.67	200.00	57.34	28.05

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
219	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线三义牧场公变	6.42	3.21	250.00	99.06	13.76
220	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠北公变	67.70	84.63	100.00	7.76	3.58
221	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线新星移民1#公变	58.07	72.59	100.00	15.06	7.18
222	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线鑫源猪场公变	56.04	35.03	200.00	71.01	49.87
223	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线北湖1#公变	68.88	86.10	100.00	6.08	1.05
224	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新滩2#公变	13.05	8.16	200.00	24.35	12.61
225	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙5号公变	99.15	61.97	200.00	35.66	13.90
226	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线谢滩五队公变	126.54	79.09	200.00	42.33	25.04
227	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线新星4#公变	29.39	36.74	100.00	11.89	5.77

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
228	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线谢滩韭菜基地公变	160.00	100.00	200.00	13.60	4.09
229	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线史湖西公变200KVA	38.42	24.01	200.00	82.06	17.81
230	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线黑山7号公变	66.68	83.35	100.00	5.96	1.54
231	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线白桥韭菜基地2#公变	35.18	43.98	100.00	7.21	1.08
232	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线双渠1-2队400KVA	268.07	83.77	400.00	61.54	35.78
233	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸东公变	47.03	58.79	100.00	40.13	10.93
234	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线黑山1#公变	116.43	72.77	200.00	28.27	11.60
235	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠六队公变	0.31	0.39	100.00	17.38	11.09

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
236	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线郑口1#公变	95.35	59.59	200.00	10.10	3.59
237	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线郭滩2#公变	49.49	38.66	160.00	24.14	12.73
238	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线黑山三队公变	101.43	63.39	200.00	47.01	22.88
239	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线韩闸西公变	11.53	14.41	100.00	38.59	16.70
240	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线北湖5#公变	68.08	42.55	200.00	19.42	9.38
241	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线史湖大棚2号公变	0.08	0.10	100.00	13.82	2.88
242	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线史湖村公变	158.09	49.40	400.00	126.78	30.35
243	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线赵桥大棚四队公变	91.56	57.23	200.00	24.27	7.63
244	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线谢滩村公变	76.23	47.64	200.00	37.86	7.50

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
245	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线城北西公变	74.99	58.59	160.00	38.04	19.17
246	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线瑞应村公变	86.31	53.95	200.00	63.88	29.01
247	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线城北北公变	18.11	11.32	200.00	41.72	26.10
248	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线佳昊公司公变	52.33	32.70	200.00	83.62	28.02
249	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙移民3#公变	122.56	76.60	200.00	47.53	23.97
250	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线黑山4#公变	73.55	45.97	200.00	77.54	19.71
251	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸九队公变	132.93	83.08	200.00	30.00	16.77
252	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线柔新3#公变	112.16	70.10	200.00	38.67	21.94
253	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸七队公变	14.00	17.50	100.00	17.27	8.28
254	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线郭滩6号公变	62.73	78.41	100.00	10.31	3.77

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
255	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线郭滩7号公变	121.29	75.81	200.00	33.51	23.37
256	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线柔新6号公变	4.75	5.94	100.00	27.05	5.70
257	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线黑山6号公变	2.93	3.66	100.00	55.85	32.61
258	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线颐和家园小区公变	365.79	57.15	800.00	147.84	86.53
259	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线西关三队南变	175.97	54.99	400.00	65.89	5.61
260	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸村公变	111.19	69.49	200.00	20.44	10.51
261	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线瑞应十队公变	119.93	59.97	250.00	23.33	10.68
262	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线史湖美丽小区2#公变	562.67	87.92	800.00	45.91	23.05
263	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线官桥大棚3号公变	160.00	100.00	200.00	31.06	13.55

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
264	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线双渠村公变400KVA	320.00	100.00	400.00	122.94	62.38
265	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸八队公变	30.82	38.53	100.00	34.49	14.47
266	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线北湖4#公变	74.23	46.39	200.00	26.37	9.00
267	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线谢滩东公变400KVA	259.05	80.95	400.00	64.88	34.69
268	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线美利大棚2#公变	264.53	82.66	400.00	75.48	40.26
269	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线韩闸韭菜基地3#公变	94.56	59.10	200.00	4.87	1.23
270	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙3#公变	50.24	62.80	100.00	14.67	5.57
271	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	华润景观集团1#公变	491.48	76.79	800.00	104.62	50.13
272	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠大棚公变	160.00	100.00	200.00	25.60	13.42

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
273	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线史湖大棚1号公变	4.00	5.00	100.00	5.06	1.50
274	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线史湖美丽小区1#公变	565.21	88.31	800.00	50.45	30.67
275	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线白桥一队公变	92.75	57.97	200.00	55.16	29.36
276	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠西公变	58.91	36.82	200.00	109.42	35.62
277	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线冯桥大棚2号公变200KVA	160.00	100.00	200.00	35.32	17.52
278	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线曹闸一队大棚公变	8.72	21.80	50.00	11.37	3.90
279	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙4号公变	56.14	70.18	100.00	6.40	0.92
280	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线高庙南变	79.13	49.45	200.00	39.59	25.89

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
281	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线史湖三队公变	3.18	3.97	100.00	43.19	20.14
282	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线赵桥五队大棚公变	3.71	4.64	100.00	8.39	3.55
283	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线新星5号公变	83.79	52.37	200.00	24.04	5.54
284	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线韩闸韭菜基地1#公变	128.92	80.58	200.00	13.38	2.31
285	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线官桥大棚1#公变	106.38	66.48	200.00	30.66	15.21
286	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线郭滩4#公变	11.54	14.42	100.00	15.88	3.76
287	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线史湖美丽小区3#公变	451.38	89.56	630.00	37.58	17.33
288	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线柔新7号公变	48.89	61.12	100.00	15.04	8.38
289	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线史湖东公变	29.79	37.23	100.00	22.94	9.67

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
290	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线石墩水南公变	113.69	71.06	200.00	22.08	12.82
291	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线城北村公变	212.63	66.45	400.00	58.36	26.78
292	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线黑山2号公变	179.64	56.14	400.00	13.87	7.63
293	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线郭滩3#公变	51.26	32.04	200.00	35.87	13.99
294	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线白桥村公变	0.61	0.76	100.00	50.46	12.68
295	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线史湖大棚四号公变	120.63	75.40	200.00	14.58	6.90
296	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线高庙北公变	122.79	76.75	200.00	24.42	11.23
297	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线新滩一队东公变	109.91	68.70	200.00	38.93	17.12
298	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线美利大棚3号公变200KVA	160.00	100.00	200.00	46.69	19.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
299	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙2＃公变	67.40	42.13	200.00	20.05	10.44
300	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线赵桥大棚3队公变	0.33	0.41	100.00	24.30	6.30
301	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线史湖大棚三号公变	3.32	4.15	100.00	30.71	8.86
302	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线双渠一队公变	49.08	61.35	100.00	25.54	15.66
303	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线雍楼肖庄公变	75.17	46.98	200.00	25.92	12.48
304	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线雍楼肖庄九队公变	66.03	82.54	100.00	15.61	8.24
305	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线新星8号公变	64.37	80.46	100.00	6.68	2.69
306	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线红武西公变	0.68	0.43	200.00	68.52	12.78
307	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线瑞应大棚1#公变	61.36	76.71	100.00	18.75	6.86

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
308	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠六队西公变	129.90	81.19	200.00	25.36	15.26
309	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线曹闸一队公变	19.18	23.98	100.00	40.82	20.25
310	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线新星移民新居2#公变	9.41	11.77	100.00	72.87	12.14
311	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸村1号公变	3.64	4.55	100.00	50.61	15.43
312	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新星10号公变	111.21	69.51	200.00	2.54	0.24
313	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线谢滩大棚公变	28.80	45.00	80.00	23.41	8.38
314	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线谢滩北公变200KVA	96.46	60.29	200.00	48.04	12.02
315	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸三队公变	138.20	86.37	200.00	9.61	6.32
316	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线新星2#公变	248.53	62.13	500.00	137.80	89.09

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
317	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	华润景观集团2#公变	455.51	71.17	800.00	105.17	61.65
318	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙移民4#公变	123.94	77.46	200.00	44.18	18.99
319	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线东园大棚2#公变	149.79	93.62	200.00	30.32	13.77
320	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线西立交小区公变400KVA	320.00	100.00	400.00	28.56	12.50
321	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线黑山3号公变	32.85	20.53	200.00	47.36	24.66
322	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠南公变	32.56	40.70	100.00	16.49	7.54
323	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线韩闸北公变	121.61	38.00	400.00	15.17	9.16
324	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线新滩1#公变	69.58	43.49	200.00	24.76	11.35
325	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线柔新1队公变	62.82	78.52	100.00	11.38	4.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
326	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠四队公变	12.33	15.41	100.00	34.06	14.08
327	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新滩7#公变	5.44	6.80	100.00	23.90	13.13
328	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线黑山5号公变	21.29	13.31	200.00	39.35	13.41
329	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线赵桥北公变	16.29	25.46	80.00	10.02	4.13
330	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新滩6#公变	19.13	23.91	100.00	14.51	5.52
331	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸二队公变	32.66	20.41	200.00	27.87	14.47
332	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线韩闸南公变	48.59	30.37	200.00	21.30	7.40
333	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线瑞应六队公变	38.31	47.88	100.00	22.72	10.50
334	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线石墩水北变400KVA	173.22	54.13	400.00	17.16	8.85

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
335	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线柔新4#公变	7.29	9.12	100.00	5.67	2.33
336	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸村2号公变	240.55	75.17	400.00	30.54	7.87
337	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线新星3#公变	0.00	0.00	50.00	10.13	5.02
338	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线红武北公变	3.12	1.95	200.00	22.86	7.36
339	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线瑞应范滩公变	38.20	47.75	100.00	16.58	8.53
340	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线东元1-2队公变	134.15	83.84	200.00	30.54	13.21
341	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	团结小区1#箱式变	266.08	83.15	400.00	43.25	19.78
342	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	中关村产业园B座1号公变	640.00	100.00	800.00	75.22	42.85
343	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	丽景园5#箱式变	320.28	80.07	500.00	60.03	33.21
344	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	颐心园小区配电变压器	276.09	69.02	500.00	88.46	31.37
345	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	瑞丰家园4号箱变配电变压器	456.87	71.39	800.00	159.53	121.28

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
346	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	新敦村棚户区10号配电变压器	562.46	87.88	800.00	94.20	57.59
347	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	福兴苑小区2号配电变压器	573.96	89.68	800.00	50.23	31.82
348	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	东方红小区东区1号变	640.00	100.00	800.00	157.61	84.51
349	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	邵桥开关站913鼓楼东线01号公变间隔变压器	140.82	35.20	500.00	202.53	114.19
350	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	新敦村棚户区1号配电变压器	556.70	86.98	800.00	64.44	31.96
351	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	正丰香格里小区11号公变	406.79	80.71	630.00	87.62	29.24
352	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	正丰香格里7#变压器	428.85	67.01	800.00	177.22	117.71
353	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	福兴苑小区5号箱变	531.69	83.08	800.00	79.03	40.84
354	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	新敦村棚户区9号配电变压器	587.75	91.84	800.00	44.83	23.35
355	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	新敦村棚户区8号配电变压器	567.99	88.75	800.00	62.42	32.15
356	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	新敦村棚户区6号配电变压器	562.92	87.96	800.00	66.38	33.28

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
357	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	瑞丰家园3号箱变配电变压器	506.83	79.19	800.00	105.02	59.56
358	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	丽景园4#箱式变	331.67	82.92	500.00	58.24	34.28
359	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	福润苑A1区9号箱变配电变压器	309.73	77.43	500.00	84.02	44.07
360	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	幸福家园3#箱式变	429.10	85.14	630.00	66.40	33.32
361	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	新敦西区D地块6#箱式变	614.90	96.08	800.00	25.56	15.60
362	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	源南线3号公变站内变压器间隔配电变压器	24.47	12.23	250.00	72.53	33.65
363	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	银基小区1#箱式变	216.95	86.09	315.00	23.66	9.75
364	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	新敦村棚户区3号配电变压器	538.60	84.16	800.00	125.02	76.98
365	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	幸福家园小区1#配电室1#配变	366.20	91.55	500.00	26.26	12.38
366	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	新敦村棚户区11号配电变压器	423.46	66.17	800.00	53.71	30.69
367	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	新敦村棚户区4号配电变压器	350.02	69.45	630.00	75.40	43.85

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
368	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	新敦村棚户区2号配电变压器	459.74	71.83	800.00	128.02	73.81
369	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	幸福家园2#箱式变	346.24	86.56	500.00	56.06	29.75
370	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	幸福立方小区2#箱式变	501.89	78.42	800.00	123.48	62.64
371	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	中关村产业园B座2号公变	504.00	100.00	630.00	44.98	23.77
372	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	华西三区1号柱上变压器	109.66	68.54	200.00	50.88	25.69
373	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	中关村产业园A座1号公变	508.54	79.46	800.00	80.83	42.52
374	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	新敦村棚户区12号配电变压器	527.49	82.42	800.00	98.04	47.44
375	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	幸福立方小区1#箱式变	540.99	84.53	800.00	93.12	49.31
376	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	福兴苑小区11号变	411.84	64.35	800.00	179.42	100.66
377	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	新敦村棚户区5号配电变压器	446.12	88.52	630.00	45.72	25.16
378	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	正丰香格里8号箱变	524.79	82.00	800.00	85.78	44.90
379	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	恒祥壹号院1号箱式变	596.67	93.23	800.00	39.00	19.17

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
380	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	美利城市花园2期1#配变室1#配变	698.34	87.29	1000.00	102.84	51.22
381	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	新敦村棚户区7号配电变压器	562.43	87.88	800.00	99.43	41.61
382	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	鼓楼西线商业北街公变	43.14	10.79	500.00	271.30	147.37
383	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	城市星光1号公变	500.71	78.24	800.00	97.49	42.42
384	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	南苑名邸5号箱变配电变压器	595.17	74.40	1000.00	155.34	73.45
385	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	山水大院5号配电变压器	516.05	80.63	800.00	110.52	53.58
386	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	香山悦府小区3号变	613.45	95.85	800.00	24.98	11.87
387	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	香山悦府小区9号变			800.00	0.00	0.00
388	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	锦宸湾3号公变	631.81	98.72	800.00	0.00	0.00
389	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	香山悦府小区10号变			800.00	0.00	0.00
390	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	市场监督管理局变	13.80	21.56	80.00	32.97	10.02
391	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	宁夏思路伟业实业有限公司综合楼2号变	617.89	96.55	800.00	6.65	2.02

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
392	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	紫荆花城1号配电室1号配电变压器	360.80	56.37	800.00	289.78	227.34
393	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	邵桥开关站911北环线1号公变	25.31	7.91	400.00	322.56	161.86
394	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市生态环境局变压器	264.97	82.80	400.00	50.93	25.21
395	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	黄河明珠2号箱变配电变压器	566.24	88.48	800.00	70.68	48.32
396	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	尚东枫景B区4号公变	800.00	100.00	1000.00	6.48	2.77
397	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	财政局家属楼变压器	214.66	53.66	500.00	128.03	69.73
398	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	文昌变523亚麻线五里西变	37.03	46.29	100.00	30.44	13.56
399	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	锦宸湾6号公变	632.25	98.79	800.00	3.82	1.39
400	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	江元隆府3号配电室8号配电变压器	531.14	82.99	800.00	89.02	44.50
401	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	尚东枫景B区3号公变	800.00	100.00	1000.00	15.27	9.82
402	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	香山悦府小区4号变	605.19	94.56	800.00	45.41	13.27

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
403	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	山水大院1号配电变压器	546.82	85.44	800.00	120.72	74.62
404	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	邵桥开关站913鼓楼东线02号公变间隔变压器	187.32	46.83	500.00	158.86	106.93
405	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	儒雅轩酒店变	29.27	22.86	160.00	74.72	29.81
406	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	众一家园三期3号变	604.17	94.40	800.00	34.37	17.70
407	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	悦榕府邸配电室1号干变配电变压器	426.82	66.69	800.00	173.50	109.88
408	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中萃芳庭3号公变	616.14	96.27	800.00	17.78	7.29
409	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	山水大院2号配电变压器	551.27	86.14	800.00	64.97	32.99
410	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	尚东枫景B区2号公变	800.00	100.00	1000.00	6.51	3.39
411	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	香山悦府小区6号变	604.31	94.42	800.00	33.91	10.72
412	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	锦宸湾5号公变	601.60	94.00	800.00	23.54	10.12
413	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	市医院家属楼配电变压器	127.12	63.56	250.00	79.57	41.53
414	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	锦宸湾1号公变			800.00	0.29	0.29

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
415	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	众一家园三期1号变	606.86	94.82	800.00	35.69	14.73
416	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	锦宸湾4号公变	624.08	97.51	800.00	14.62	5.87
417	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	文安苑2号箱式变	403.75	80.11	630.00	72.70	41.49
418	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	锦宸湾8号公变	629.84	98.41	800.00	6.96	2.43
419	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	南苑名邸3号箱变配电变压器	452.59	70.72	800.00	143.21	78.02
420	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	福润苑A1区10号配电变压器	305.52	76.38	500.00	93.31	42.43
421	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中萃芳庭5号公变	629.07	98.29	800.00	15.67	6.34
422	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	香山悦府小区5号变	603.32	94.27	800.00	40.49	18.05
423	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	锦宸湾9号公变	416.13	65.02	800.00	19.18	14.40
424	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	香山悦府小区8号变	615.86	96.23	800.00	8.35	5.95
425	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	文翠家园配电室1号配电变压器	621.79	77.72	1000.00	173.25	97.96
426	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	文安苑1号箱式变	394.37	78.25	630.00	126.34	92.18
427	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	金沙国际三期8号箱变配电变压器	444.25	69.41	800.00	163.42	78.30

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
428	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫供电局2号锅炉家属区箱式变电站间隔配电变压器	589.84	92.16	800.00	36.82	18.59
429	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	山水大院3号配电变压器	532.01	83.13	800.00	71.47	44.91
430	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	锦宸湾10号公变	459.25	71.76	800.00	33.26	16.17
431	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	黄河明珠小区1号箱变配电变压器	559.88	87.48	800.00	58.27	30.50
432	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	团结小区箱变配电变压器	129.60	25.71	630.00	311.74	182.70
433	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中博美和院1号公变	594.26	92.85	800.00	18.60	8.12
434	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	滨河首府四期1#公变	601.95	94.05	800.00	53.02	24.35
435	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中萃芳庭4号公变	445.09	69.55	800.00	16.06	10.18
436	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	新世家房产1号箱变配电变压器	436.11	68.14	800.00	177.28	48.97
437	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	南关新村配电变压器	499.00	62.38	1000.00	214.47	124.92
438	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	锦宸湾12号公变	480.54	75.08	800.00	19.61	9.67
439	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	阳光雅苑7号公变	568.89	88.89	800.00	10.68	3.45

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
440	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中博美和院2号公变			800.00	0.00	0.00
441	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	紫荆花城2号箱变配电变压器	399.32	62.39	800.00	125.90	58.10
442	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	香山悦府小区11号变	550.13	85.96	800.00	36.22	9.95
443	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	恒祥壹號院小区四期11号变	602.01	94.06	800.00	38.40	21.05
444	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	向阳小区B区1#柱上变	102.92	80.41	160.00	24.04	10.60
445	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	滨河变527市政线1号公变	48.24	75.38	80.00	5.15	1.72
446	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	物华林居1号箱变	508.31	79.42	800.00	88.18	47.73
447	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	锦宸湾11号公变	626.71	97.92	800.00	10.03	4.76
448	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	锦宸湾2号公变	640.00	100.00	800.00	13.97	2.12
449	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	香山悦府小区12号变	595.21	93.00	800.00	127.32	108.62
450	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	南苑名邸4号箱变配电变压器	133.52	20.86	800.00	53.14	31.66
451	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	宁夏思路伟业实业有限公司综合楼1号变	631.96	98.74	800.00	5.66	4.63

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
452	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	金润苑箱变配电变压器	371.25	92.81	500.00	25.87	11.49
453	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	523亚麻线东园二里半变	64.60	40.37	200.00	61.18	18.41
454	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	恒祥壹號院小区四期12号变			800.00	0.00	0.00
455	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中萃芳庭1号公变	614.46	96.01	800.00	34.25	11.94
456	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	香山悦府小区1号变	599.45	93.66	800.00	32.66	14.50
457	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	滨河世纪园1号箱变	387.47	76.88	630.00	104.54	57.81
458	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	应理嘉苑1#箱式变	540.62	84.47	800.00	87.80	51.30
459	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	众一家园三期2号变	524.95	82.02	800.00	86.64	50.90
460	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	香山悦府小区2号变	605.35	94.59	800.00	29.09	12.61
461	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	香山悦府小区7号变	591.76	92.46	800.00	67.87	22.98
462	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	迎宾一号1号箱变配电变压器	529.66	82.76	800.00	86.23	43.75
463	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	阳光雅苑8号公变	629.38	98.34	800.00	10.66	3.44
464	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	阳光雅苑6号公变	626.30	97.86	800.00	8.26	2.76
465	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	911香山线1号公变	320.00	100.00	400.00	175.55	94.62

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
466	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	尚东枫景B区1号公变	800.00	100.00	1000.00	16.32	6.17
467	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	黄河明珠3号箱变配电变压器	427.32	66.77	800.00	232.75	137.83
468	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	江元隆府3号配电室7号配电变压器	543.76	84.96	800.00	78.46	36.40
469	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中萃芳庭2号公变	608.37	95.06	800.00	36.72	30.02
470	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	山水大院4号配电变压器	563.26	88.01	800.00	76.94	42.94
471	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	锦宸湾7号公变	594.01	92.81	800.00	3.34	1.67
472	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	南苑名邸1号箱变配电变压器	410.18	64.09	800.00	211.97	113.63
473	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电抢修班	五里村棚户区8#箱式变	373.62	74.13	630.00	47.26	37.80
474	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电抢修班	五里村棚户区6#箱式变	452.14	89.71	630.00	44.02	21.13
475	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电抢修班	五里村棚户区5#箱式变	451.97	89.68	630.00	36.34	18.14
476	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	江元隆府6#箱式变	571.42	89.28	800.00	58.58	31.02
477	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区D地块4#箱式变	567.22	88.63	800.00	53.14	27.84

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
478	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	祥瑞小区二期1号箱变配电变压器	316.98	79.25	500.00	68.69	38.34
479	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	西关村棚户区5#箱式变	578.00	90.31	800.00	69.53	57.04
480	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	向阳C区1#箱式变	147.65	36.91	500.00	244.40	75.66
481	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	官桥开关站915鼓楼西线30号公变	240.42	75.13	400.00	60.82	27.23
482	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	江元隆府7#配电室2#专变	578.31	90.36	800.00	46.97	25.00
483	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	514东街线4号公变	298.64	59.25	630.00	250.30	134.80
484	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中博山水大院二期4号变压器	640.00	100.00	800.00	85.61	54.91
485	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	江元隆府1#10kV开闭所1T3#配变	405.67	80.49	630.00	76.75	41.23
486	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中杞郦都2号配电变压器	474.52	74.14	800.00	128.69	64.58
487	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒大都市广场2号变压器	566.90	88.58	800.00	68.02	31.55

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
488	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山花园3号箱式变电站配电变压器	272.73	85.23	400.00	36.47	17.12
489	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	商都小区二期1号配电变压器	173.21	54.13	400.00	169.51	89.56
490	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	南苑路1号公变配电变压器	416.14	82.57	630.00	57.12	26.35
491	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	城郊建筑公司家属楼1#箱式变	118.75	74.22	200.00	32.93	18.50
492	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	和顺万家2#箱式变	578.68	90.42	800.00	61.30	26.06
493	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	阳光雅苑5#公变	611.10	95.48	800.00	29.33	14.11
494	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	众一山水城一号配电室2号配电变压器	482.86	60.36	1000.00	268.77	139.40
495	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	时代佳苑二期1号箱变配电变压器	462.56	91.78	630.00	34.68	16.60
496	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	三合家园B区3号箱变配电变压器	296.29	74.07	500.00	81.36	42.07
497	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	长城东线5号公变配电变压器	403.82	80.12	630.00	102.58	50.93

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
498	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	源城线4号公变配电变压器	534.97	83.59	800.00	73.54	48.05
499	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	惠泽苑3号箱式变	504.00	100.00	630.00	45.98	23.42
500	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	众一山水城3号配电室2号变压器	689.22	86.15	1000.00	91.05	49.11
501	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌521东线2#箱式变	160.74	50.23	400.00	171.64	103.55
502	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山西线02号公变	199.91	62.47	400.00	106.45	64.28
503	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	西关村棚户区4#箱式变	604.80	94.50	800.00	29.14	16.04
504	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	双桥家园4号箱变配电变压器	474.36	94.12	630.00	32.30	12.25
505	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金沙国际三期7号箱变配电变压器	564.20	88.16	800.00	60.31	33.55
506	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	御景华府1号箱变配电变压器	420.82	83.50	630.00	62.16	34.40
507	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金岸华庭小区2号配电变压器	546.47	85.39	800.00	64.01	32.69
508	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中杞郦都4号配电变压器	531.57	83.06	800.00	71.47	39.86

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
509	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	南关市场1号箱变母线间隔配电变压器	319.47	79.87	500.00	28.75	12.22
510	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌充电1号配电变压器	353.09	70.06	630.00	136.66	31.43
511	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	五里村棚户区14#箱式变	504.00	100.00	630.00	1.96	1.11
512	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山公寓（银房置业）	442.24	87.75	630.00	43.08	24.12
513	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	向阳步行街南变压器	277.94	55.15	630.00	219.34	70.56
514	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	时代佳苑二期2号箱变配电变压器	451.55	89.59	630.00	35.48	18.51
515	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	长河小区2#箱式变	119.97	59.98	250.00	72.46	38.11
516	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	时代佳苑1号箱变配电变压器	467.70	92.80	630.00	30.74	14.54
517	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东园小区2#箱式变	153.09	47.84	400.00	61.94	40.46
518	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福兴苑小区10号配电变压器	548.46	85.70	800.00	76.08	40.59
519	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	双桥嘉苑2号配电室9号配电变压器	482.47	95.73	630.00	12.08	5.52

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
520	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	壹號院三期8号公变	584.36	91.31	800.00	48.55	22.77
521	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	众一山水城3号配电室1号变压器	674.22	84.28	1000.00	106.74	54.08
522	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑A1区14号箱变变压器	315.00	78.75	500.00	70.34	35.97
523	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东关新村1号箱变配电变压器	557.38	87.09	800.00	60.74	31.79
524	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌变家属楼-间隔配电变压器	379.49	94.87	500.00	13.20	5.29
525	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	众一山水城3号配电室3号变压器	659.56	82.45	1000.00	136.56	81.02
526	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒大都市广场1号变压器	584.41	91.31	800.00	52.92	33.13
527	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	五里新村1号配电变压器	466.99	92.66	630.00	37.66	17.01
528	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌变521城东线1号公变	144.61	45.19	400.00	197.59	107.79
529	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	观河大院4号箱变配电变压器	567.84	88.72	800.00	57.22	28.68

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
530	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中山小区2号箱变配电变压器	250.05	49.61	630.00	126.24	75.08
531	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	源南线2号公变配电变压器	98.72	49.36	250.00	81.62	46.64
532	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园B区6号箱变配电变压器	517.52	80.86	800.00	95.35	48.03
533	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区D地块8#箱式变	454.43	90.16	630.00	44.26	19.54
534	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金河三期B区3#箱式变	447.38	88.77	630.00	46.64	25.50
535	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	官桥开关站915鼓楼西线盛华宾馆公变	8.20	2.56	400.00	196.38	111.87
536	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福兴苑小区6号配电变压器	581.56	90.87	800.00	36.55	21.87
537	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中国铁路兰州局银川供电段变压器	111.35	55.67	250.00	88.58	37.43
538	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	天和苑棚户区配变配电变压器	295.34	73.83	500.00	95.54	50.82
539	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	碧桂园1号配电室3号配变	655.13	81.89	1000.00	108.00	58.92

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
540	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	滨河首府4#箱式变	571.31	89.27	800.00	48.46	25.34
541	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金沙国际二期3号箱变配电变压器	564.86	88.26	800.00	40.97	26.15
542	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区B地块1#箱式变	398.41	79.05	630.00	83.60	41.08
543	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	康乾雅苑2号箱式变电站变压器间隔配电变压器	368.98	73.21	630.00	120.22	60.55
544	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园三期廉租房1号箱变配电变压器	409.10	81.17	630.00	78.62	42.60
545	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	江元隆府5#配电室11#配变	398.42	79.05	630.00	80.45	38.80
546	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫金苑1号箱变配电变压器	298.13	59.15	630.00	231.65	138.06
547	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	观河大院2号箱变配电变压器	533.76	83.40	800.00	74.90	36.92
548	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	双桥嘉苑1号配电室2号配电变压器	463.78	92.02	630.00	29.04	15.31

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
549	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌北街柱上变	89.55	27.99	400.00	234.83	127.99
550	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园B1区4#箱式变	575.50	89.92	800.00	55.58	28.98
551	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	广厦世纪苑2#箱式变	522.12	81.58	800.00	92.52	55.78
552	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	滨河变570香山西线商城2号公变	335.68	52.45	800.00	205.10	95.17
553	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	三森家具广场配电变压器	189.68	75.27	315.00	54.94	24.73
554	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥壹号院4号箱式变	550.05	85.94	800.00	65.14	31.19
555	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	滨河变570香山西线商城1号公变变压器	293.78	58.29	630.00	53.46	20.98
556	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山财富广场5#箱式变	504.85	78.88	800.00	86.86	46.55
557	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	禹都酒店2#箱式变	294.10	73.52	500.00	91.70	32.69
558	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	鼓楼东线3号箱变变压器	246.88	48.98	630.00	146.56	71.38
559	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福兴苑小区12号配电变压器	453.72	70.89	800.00	166.42	75.33

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
560	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	五里村棚户区10#箱式变	502.62	99.73	630.00	0.36	0.36
561	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫云新都6号配电变压器	510.98	79.84	800.00	171.65	77.85
562	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	众一山水城一号配电室3号配电变压器	498.52	77.89	800.00	128.64	67.63
563	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山一品3号箱变配电变压器	569.58	89.00	800.00	51.36	24.09
564	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中博山水大院二期2号变压器	640.00	100.00	800.00	57.10	32.21
565	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌政府充电桩变压器	504.00	100.00	630.00	56.58	2.27
566	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫润华庭1#配电室1#配变	526.96	82.34	800.00	107.42	66.07
567	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金沙国际3#箱式变	591.67	92.45	800.00	45.34	19.71
568	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	众一家园3号箱变配电变压器	431.32	85.58	630.00	70.62	30.19
569	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	观河大院6号箱变配电变压器	552.28	86.29	800.00	61.87	34.85
570	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	应理变512西关线西关一队变	62.54	78.18	100.00	12.29	9.79

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
571	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	禹都新村2号箱变配电变压器	634.18	79.27	1000.00	143.06	86.12
572	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥壹方城B区1号箱式变	532.45	83.20	800.00	64.99	40.72
573	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园东区3号箱变	311.45	61.80	630.00	168.66	85.39
574	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山财富广场4#箱式变	577.11	90.17	800.00	47.66	21.54
575	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	华瑞苑1号箱变配电变压器	328.21	65.12	630.00	161.62	111.89
576	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区B地块6#箱式变	434.09	86.13	630.00	45.00	23.61
577	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	荣华苑1号箱变配电变压器	179.78	56.18	400.00	103.26	37.83
578	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	应理嘉园2号箱变变压器	331.63	82.91	500.00	41.52	22.34
579	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	盛世豪庭箱变配电变压器	519.74	81.21	800.00	150.02	75.55
580	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	商贸综合体箱式变电站配电变压器	333.58	66.19	630.00	255.50	77.55
581	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑A2区4号箱变配电变压器	572.50	89.45	800.00	49.25	27.72

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
582	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	五里村棚户区12#箱式变	504.00	100.00	630.00	0.00	0.00
583	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	御景华城4号箱变配电变压器	531.00	82.97	800.00	90.55	51.55
584	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福兴苑小区9号配电变压器	708.33	88.54	1000.00	66.87	41.64
585	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	北环线1号公变	504.00	100.00	630.00	187.92	89.08
586	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山财富广场3#箱式变	566.22	88.47	800.00	70.32	53.47
587	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园一二期8号箱变配电变压器	471.73	73.71	800.00	161.09	99.98
588	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区B地块7#箱式变	443.62	88.02	630.00	58.78	28.65
589	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中鹏综合楼1#箱式变	528.82	82.63	800.00	80.47	50.10
590	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中浩建材城B区2#配电室1#配变	258.20	51.23	630.00	238.28	103.96
591	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥国际1#箱式变	576.35	90.05	800.00	41.74	30.82
592	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园B1区2#箱式变	576.93	90.14	800.00	45.91	24.25

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
593	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中浩建材城1#箱式变	487.35	60.92	1000.00	430.02	133.78
594	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌变523亚麻线1号公变	481.40	95.52	630.00	9.08	3.03
595	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥壹号院5号公变	527.49	82.42	800.00	81.84	45.48
596	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	兆丰学府2号箱式变	504.00	100.00	630.00	76.46	39.20
597	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫金苑二期2#箱式变	555.94	86.87	800.00	78.10	39.33
598	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园三期廉租房2号箱式配变	396.74	78.72	630.00	78.64	43.08
599	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	美利小区1#箱式变	362.73	71.97	630.00	94.48	55.78
600	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东麓苑小区3号配电变压器	567.32	88.64	800.00	89.45	45.45
601	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金河三期B区4#箱式变	573.25	89.57	800.00	46.87	27.80
602	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	瑞丰家园6号箱变配电变压器	275.92	68.98	500.00	129.05	63.38
603	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园三期6号箱变配电变压器	404.12	63.14	800.00	172.86	93.57
604	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	阳光华庭3号箱变配电变压器	462.55	91.78	630.00	36.58	16.34

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
605	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	沙坡头水镇4#箱式变	431.85	67.48	800.00	170.16	62.52
606	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥国际17#箱式变	537.77	84.03	800.00	83.42	47.62
607	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园三期2号箱变配电变压器	246.37	61.59	500.00	134.35	69.32
608	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	美利城市风景2号箱变配电变压器	459.55	71.80	800.00	104.58	48.59
609	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	阳光雅苑4#公变	600.37	93.81	800.00	37.13	15.14
610	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园A区9#箱式变	528.12	82.52	800.00	90.50	53.80
611	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫云新都2号配电变压器	105.27	26.32	500.00	211.36	74.29
612	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	西关村棚户区1#箱式变	589.15	92.05	800.00	40.61	21.90
613	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园A区3#箱式变	541.19	84.56	800.00	79.44	37.68
614	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌变514东街线1号公变	277.10	86.59	400.00	37.08	21.43
615	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	滨河首府3#箱式变	553.55	86.49	800.00	75.38	35.38
616	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	滨河首府9#箱式变	420.78	83.49	630.00	38.69	19.15
617	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园D区4号箱变变压器	299.49	74.87	500.00	77.42	44.41

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
618	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	五里村棚户区4#箱式变	482.05	95.64	630.00	15.58	6.66
619	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区B地块2#箱式变	438.46	87.00	630.00	44.86	21.54
620	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	519源天线4号公变	260.35	81.36	400.00	47.08	23.01
621	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	汽车客运总站2号配电变压器	606.66	94.79	800.00	42.77	18.28
622	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	雍楼市场1#箱式变	17.35	3.44	630.00	215.24	102.52
623	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山东线4号公变变压器	130.40	25.87	630.00	287.54	170.21
624	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宁北置业1号间隔配电变压器	408.06	80.97	630.00	133.02	56.10
625	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	官桥花园1号箱变变压器	218.47	86.69	315.00	21.37	9.13
626	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	阳光雅苑配电室1号变压器	592.75	92.62	800.00	63.00	27.71
627	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	世纪花园B区2#箱式变	375.12	74.43	630.00	85.56	49.62
628	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	滨河变517平安西线1号公变	91.69	57.31	200.00	25.18	15.09
629	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	源南线1号公变变压器	162.40	81.20	250.00	36.11	13.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
630	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑B区9#箱式变	632.01	98.75	800.00	21.10	7.78
631	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园D区中博房产2号箱变配电变压器	280.28	70.07	500.00	114.43	53.38
632	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	和顺万家3#箱式变	608.63	95.10	800.00	28.66	10.98
633	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园B1区3#箱式变	588.06	91.88	800.00	56.78	30.79
634	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑A2区2号箱变配电变压器	565.13	88.30	800.00	76.68	32.27
635	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	政府停车场充电桩1号变压器	87.00	17.26	630.00	206.70	43.44
636	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	彩虹小区公变	556.97	87.03	800.00	62.23	27.38
637	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥壹号院6号公变	529.11	82.67	800.00	108.22	50.51
638	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	江元隆府1#10kV开闭所1T1#配变	383.94	76.18	630.00	79.66	47.69
639	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河三期1号箱变配电变压器	388.73	60.74	800.00	263.42	154.77
640	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	阳光华庭4号箱变配电变压器	465.37	92.34	630.00	31.77	21.59

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
641	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑B区13#箱式变	585.41	91.47	800.00	50.64	35.19
642	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	双桥嘉苑2号配电室10号变压器	472.05	93.66	630.00	18.08	9.65
643	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌变519长城东线3号公变	242.26	75.71	400.00	63.23	24.63
644	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园A区4#箱式变	560.28	87.54	800.00	65.74	34.14
645	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金沙国际二期1号箱式变电站配电变压器	556.05	86.88	800.00	70.90	36.35
646	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园一二期6号箱变变压器配电变压器	383.33	59.90	800.00	269.28	128.75
647	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑B区17#箱式变	581.56	90.87	800.00	45.29	27.05
648	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	四季鲜市场4#箱式变	202.03	40.09	630.00	140.58	75.67
649	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥壹方城B区2号箱式变	551.35	86.15	800.00	92.16	56.62
650	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福兴苑小区1号配电变压器	454.76	90.23	630.00	31.34	18.53
651	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新世家箱变配电变压器	28.81	5.72	630.00	47.69	28.89

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
652	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区D地块10#箱式变	560.35	87.56	800.00	118.13	73.93
653	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	天莉花园2号箱变配电变压器	268.45	67.11	500.00	86.66	50.66
654	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山东5号公变	402.99	79.96	630.00	74.52	32.90
655	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金沙国际1#箱式变	577.89	90.29	800.00	54.70	31.20
656	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金泽庭院1#箱式变	560.66	87.60	800.00	61.13	35.46
657	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宁北置业2号公变变压器	237.35	47.09	630.00	147.26	58.33
658	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	瑞丰家园7号箱变配电变压器	525.17	82.06	800.00	90.34	46.46
659	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园A区2#箱式变	512.26	80.04	800.00	104.47	72.32
660	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福兴苑小区4号配电变压器	591.73	92.46	800.00	35.18	18.69
661	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	壹號院三期9号公变	565.81	88.41	800.00	66.24	34.07
662	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	旭日龙祥4号箱式变配电变压器	514.61	80.41	800.00	123.22	56.82
663	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区B地块5#箱式变	454.25	90.13	630.00	32.36	17.92

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
664	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金岸华庭3#箱式变	438.18	86.94	630.00	47.36	22.28
665	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	广夏花园1#箱式变	514.39	80.37	800.00	120.74	65.55
666	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	瑞丰家园2号箱变配电变压器	302.89	60.10	630.00	207.29	106.11
667	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	双桥家园7号箱变配电变压器	481.08	95.45	630.00	15.76	8.05
668	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	官桥开关站915鼓楼西线01号公变变压器	293.80	73.45	500.00	79.90	39.37
669	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区D地块5#箱式变	565.42	88.35	800.00	57.22	29.39
670	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫云新都3号配电变压器	158.13	24.71	800.00	260.11	160.78
671	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区B地块4#箱式变	431.39	85.59	630.00	87.36	49.84
672	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	服装公司小区配电变压器	231.39	72.31	400.00	83.48	37.82
673	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	滨河首府7#箱式变	400.81	79.53	630.00	86.26	41.77

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
674	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌变580南苑东线4号公变变压器	95.55	59.72	200.00	46.91	25.17
675	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	双桥嘉苑1号配电室1号配电变压器	446.13	88.52	630.00	42.16	22.09
676	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山东线1号公变	232.65	46.16	630.00	261.94	149.51
677	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	观河大院5号箱变配电变压器	567.96	88.74	800.00	47.54	27.67
678	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	汽车客运总站1号配电变压器	558.33	69.79	1000.00	165.45	69.78
679	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中杞郦都1号配电变压器	504.18	78.78	800.00	141.53	94.30
680	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	众一山水城二号配电室2号配电变压器	644.47	80.56	1000.00	117.42	66.04
681	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金河三期B区6#箱式变	584.62	91.35	800.00	52.54	30.65
682	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金沙国际三期6号箱变配电变压器	568.68	88.86	800.00	59.47	36.15
683	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	南苑东线3号公变	166.63	41.66	500.00	129.47	88.27

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
684	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	世纪花园B区1#箱式变	198.95	39.47	630.00	211.89	113.86
685	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金河三期棚户区4号地块2号箱变配电变压器	284.76	71.19	500.00	90.39	54.32
686	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金河二期1号箱变配电变压器	438.73	68.55	800.00	213.26	120.51
687	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑A2区8号箱变配电变压器	411.61	64.31	800.00	115.92	56.51
688	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	供销小区1#箱式变	82.49	51.56	200.00	63.13	25.48
689	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园B区5号箱变配电变压器	515.15	80.49	800.00	123.65	64.79
690	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	旭日龙祥2号箱变配电变压器	600.80	75.10	1000.00	151.35	86.75
691	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山秀府1号箱变配电变压器	430.96	85.51	630.00	70.54	34.29
692	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金泽庭院3#箱式变	532.75	83.24	800.00	87.79	45.79
693	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园三期廉租房3号箱变配电变压器	311.31	77.83	500.00	68.44	39.61
694	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	青年创业大厦1#箱式变	618.80	61.88	1250.00	350.52	209.94

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
695	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	五里村棚户区11#箱式变	489.15	97.05	630.00	0.34	0.33
696	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福兴苑小区14号配电变压器	364.32	91.08	500.00	38.02	23.31
697	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	源天线3号公变	405.42	80.44	630.00	79.04	44.94
698	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫金苑二期1#箱式变	383.62	76.12	630.00	111.12	67.22
699	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌变570邵桥线北环线4号公变	415.71	82.48	630.00	68.50	17.44
700	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	祥瑞小区1号箱变配电变压器	276.90	69.22	500.00	151.68	94.79
701	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东方花园1号箱式变配电变压器	414.08	82.16	630.00	93.08	54.03
702	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山财富广场2#箱式变	591.44	92.41	800.00	42.29	21.13
703	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	御景华城2号箱变配电变压器	451.49	70.54	800.00	163.32	86.00
704	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	江元隆府7#配电室1#专变	564.28	88.17	800.00	77.52	47.22
705	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	旭日隆祥3号箱变变压器	504.00	100.00	630.00	100.86	54.22

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
706	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	政府停车场充电桩2号变压器	29.96	5.94	630.00	286.76	68.43
707	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	鸣翠园1号箱变配电变压器	387.08	76.80	630.00	90.22	54.61
708	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东园小区4#箱式变	198.94	49.73	500.00	95.38	56.81
709	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑A1区16号箱变变压器	311.90	77.98	500.00	69.94	33.22
710	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园一二期4号箱配电变压器	466.09	72.83	800.00	148.41	82.20
711	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园一二期7号箱变变压器	413.20	64.56	800.00	154.92	90.97
712	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	滨河首府6#配电变压器	351.05	69.65	630.00	96.96	53.52
713	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东麓苑小区2号箱式变	428.94	67.02	800.00	150.58	90.85
714	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑A2区6号箱变配电变压器	558.57	87.28	800.00	60.89	29.78
715	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文河苑1#箱式变	238.41	47.30	630.00	242.92	147.30
716	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	美丽城市花园南区箱变配电变压器	574.97	89.84	800.00	47.83	29.48

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
717	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新花园1号箱变配电变压器	408.16	63.78	800.00	199.39	109.95
718	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	天源中心1号充电桩配变	452.36	89.75	630.00	68.60	1.42
719	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园三期9号箱变变压器	281.35	70.34	500.00	87.50	47.42
720	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宁北置业4号配电变压器	302.91	60.10	630.00	126.04	30.19
721	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	五里村棚户区13#箱式变	501.08	99.42	630.00	2.32	1.84
722	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	双桥家园5号箱变配电变压器	489.29	97.08	630.00	18.26	5.00
723	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	瑞丰家园8号箱变配电变压器	512.68	80.11	800.00	113.11	67.71
724	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区B地块12#箱式变	433.57	86.02	630.00	61.56	33.99
725	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	御景华城1号箱变变压器	488.94	76.40	800.00	120.53	68.02
726	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	广厦世纪苑1#箱式变	509.34	79.58	800.00	121.66	78.41

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
727	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌变514东街线10号杆交警队变	130.10	40.66	400.00	170.02	96.23
728	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	地税局充电桩箱变	504.00	100.00	630.00	18.00	2.11
729	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山秀府2号箱变配电变压器	415.34	82.41	630.00	66.58	36.35
730	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	科信房产配电变压器	235.97	73.74	400.00	72.67	37.04
731	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宁北置业2号间隔配电变压器	225.09	44.66	630.00	235.68	82.21
732	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	滨河城市花园配电室配电变压器	300.76	46.99	800.00	321.42	207.40
733	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福兴苑小区7号配电变压器	588.09	91.89	800.00	37.58	20.12
734	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	阳光雅苑2号变压器	573.61	89.63	800.00	53.04	26.21
735	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	御景华府2号箱变配电变压器	428.53	85.03	630.00	79.63	45.80
736	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东方红2#箱式变	361.89	71.80	630.00	132.78	100.60
737	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	双桥家园8号箱变配电变压器	474.23	94.09	630.00	20.20	9.87
738	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山财富广场6#箱式变	429.62	85.24	630.00	70.34	36.95

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
739	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫东苑1号箱变配电变压器	505.07	78.92	800.00	111.70	56.87
740	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫东苑配电室2号配变	599.27	93.64	800.00	38.00	24.53
741	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中医院配电变压器	101.31	20.10	630.00	253.63	160.39
742	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金沙国际二期2号箱变配电变压器	580.51	90.70	800.00	44.59	25.00
743	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山一品2号箱变配电变压器	570.92	89.21	800.00	66.24	32.75
744	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	众一家园4号箱变配电变压器	429.60	85.24	630.00	77.14	36.50
745	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑A1区13号箱变变压器	539.87	84.35	800.00	125.98	71.61
746	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中杞郦都3号配电变压器	520.04	81.26	800.00	76.54	41.93
747	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒大都市广场6号变压器	605.57	94.62	800.00	40.03	20.80
748	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	向阳步行街北变压器	488.60	96.94	630.00	149.90	57.06
749	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌变521城东线6号公变	58.59	18.31	400.00	204.88	111.34

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
750	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区D地块7#箱式变	454.52	90.18	630.00	41.28	20.72
751	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	观河大院1号箱变配电变压器	557.77	87.15	800.00	65.88	33.83
752	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东方红小区1号箱变配电变压器	352.45	88.11	500.00	43.76	26.06
753	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东麓苑小区1号箱式变	523.87	81.85	800.00	88.82	43.81
754	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区D地块1#箱式变	453.72	90.02	630.00	42.62	21.72
755	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园B区1号箱变配变	507.50	79.30	800.00	182.47	76.42
756	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宁北置业3号配电变压器	275.12	54.59	630.00	179.66	71.87
757	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居D区5号箱变配电变压器	264.60	66.15	500.00	95.74	49.27
758	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫金苑4号箱变配电变压器	529.14	82.68	800.00	75.86	41.79
759	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山苑配电变压器	267.17	83.49	400.00	58.56	34.93
760	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金河三期B区1#箱式变	573.00	89.53	800.00	52.37	31.77

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
761	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	卫北变524美利园区线金源工贸公变	48.98	61.23	100.00	18.77	8.25
762	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	美利嘉天下1号箱变配电变压器	483.50	75.55	800.00	126.22	76.71
763	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居D区7号(浩嘉3号)箱变配电变压器	416.47	82.63	630.00	86.44	49.26
764	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园一二期1号箱变配电变压器	427.83	66.85	800.00	176.66	92.21
765	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	西关村棚户区3#箱式变	586.15	91.59	800.00	35.71	19.02
766	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园一二期2号箱变配电变压器	530.37	82.87	800.00	131.62	66.24
767	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑A2区5号箱变配电变压器	560.67	87.61	800.00	59.30	34.50
768	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东二道巷公变	193.96	60.61	400.00	96.84	48.65
769	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	迎宾一号3号箱变配电变压器	218.64	68.32	400.00	101.16	54.81
770	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山西6号公变	314.75	62.45	630.00	223.68	108.81

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
771	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒大都市广场5号变压器	598.08	93.45	800.00	53.90	31.81
772	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	民生花园3号箱变配电变压器	315.82	78.95	500.00	90.60	53.43
773	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	阳光家园2号配电室配电变压器	774.34	77.43	1250.00	221.80	152.01
774	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园三期3号箱式配电变压器	227.16	56.79	500.00	139.97	71.09
775	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	阳光华庭2号箱变配电变压器	429.26	85.17	630.00	74.33	35.94
776	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	四季鲜市场2#配电室2#配变	411.34	64.27	800.00	213.38	124.48
777	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福兴苑小区15号配电变压器	573.75	89.65	800.00	48.67	24.37
778	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区B地块3#箱式变	438.47	87.00	630.00	69.22	45.04
779	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东园小区3#箱式变	220.22	68.82	400.00	60.49	33.73
780	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	时代佳苑4号箱变配电变压器	558.95	87.34	800.00	56.47	29.03

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
781	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新花园2号箱变配电变压器	367.86	72.99	630.00	123.88	70.78
782	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌变580南苑东线2号公变变压器	329.46	82.37	500.00	33.17	18.67
783	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	幸福立方三期1号配电变压器	614.24	95.97	800.00	23.59	12.18
784	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	华西小区1号箱变母线间隔配电变压器	239.90	74.97	400.00	72.65	37.38
785	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	三合家园B区4号箱变配电变压器	256.63	64.16	500.00	156.41	112.96
786	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山秀府4号公变	441.47	68.98	800.00	96.84	50.24
787	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	英大实业公司1号箱式配电变压器	216.35	42.93	630.00	180.62	115.73
788	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥壹方城2#箱式变	407.46	80.85	630.00	53.44	31.08
789	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫云新都1号配电变压器	252.73	39.49	800.00	328.22	116.94
790	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥壹方城5#箱式变	546.78	85.43	800.00	104.28	66.73
791	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	铭升花园1#箱式变	560.58	87.59	800.00	72.31	35.83

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
792	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌变583香山东线3号箱变	347.57	68.96	630.00	138.46	88.80
793	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	碧桂园1号配电室1号配变	674.98	84.37	1000.00	128.52	70.41
794	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园D区V标段1号箱式变电站间隔配电变压器	440.33	68.80	800.00	175.49	99.06
795	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑A1区15号箱变变压器	558.67	87.29	800.00	57.67	32.53
796	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	御景华城3号箱变配电变压器	559.05	87.35	800.00	57.12	30.70
797	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	御景华城7号箱变变压器	587.76	91.84	800.00	43.63	23.29
798	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	雍楼村1#箱式变	670.14	83.77	1000.00	94.68	52.72
799	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新区供电小区职工宿舍1#箱式变	70.38	87.98	100.00	2.24	0.23
800	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑A1区12号箱变变压器	581.89	90.92	800.00	45.34	22.17
801	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	壹號院三期7号公变	574.44	89.76	800.00	64.80	27.97

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
802	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	大禹房产2号配电变压器	165.57	25.87	800.00	336.28	124.37
803	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	华西二区1号箱变母线间隔配电变压器	134.07	83.80	200.00	18.47	9.96
804	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山秀府3号公变	462.29	72.23	800.00	126.12	60.96
805	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	南苑小区2号箱式变	618.96	77.37	1000.00	151.26	104.76
806	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥壹方城1#箱式变	427.19	84.76	630.00	69.16	33.21
807	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园三期4号箱变配电变压器	288.56	57.25	630.00	217.70	105.15
808	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	西园小区3#箱式变	124.76	38.99	400.00	73.43	44.99
809	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥国际14#箱式变	561.34	87.71	800.00	61.92	29.49
810	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌变521城东线7号公变	153.75	61.01	315.00	91.85	44.89
811	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区D地块9#箱式变	455.89	90.45	630.00	33.14	19.32
812	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园三期7号箱变配电变压器	466.11	72.83	800.00	142.27	82.13
813	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	鼓楼南街支1号公变	290.94	57.73	630.00	169.99	107.30

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
814	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	楚雄房产公变（万泉小区）配电变压器	174.86	69.39	315.00	70.52	34.43
815	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中杞郦都5号配电变压器	420.47	65.70	800.00	134.84	68.51
816	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑A1区11号箱变变压器	585.87	91.54	800.00	43.99	22.51
817	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	蔬菜公司配电变压器	48.32	60.40	100.00	25.28	11.54
818	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山花园2号箱式变电站配电变压器	474.06	94.06	630.00	37.63	11.45
819	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	西园小区2#箱式变	200.76	62.74	400.00	96.16	43.75
820	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中山小区1号箱变配电变压器	399.45	79.26	630.00	84.18	46.33
821	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	迎宾一号2号箱变配电变压器	402.07	79.78	630.00	97.62	51.55
822	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区B地块8#箱式变	456.06	90.49	630.00	44.08	19.63
823	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	上游新村1#配电室配变	538.74	84.18	800.00	115.89	79.19
824	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	御景华城5号箱变配电变压器	494.32	77.24	800.00	119.62	62.54

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
825	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	广厦房地产开发有限公司1号配电变压器	519.10	81.11	800.00	122.54	58.49
826	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	康乾雅苑3号配电变压器	409.91	81.33	630.00	90.18	48.47
827	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文安苑二期2号箱式变	286.25	56.79	630.00	162.08	45.70
828	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	观河大院3号箱变配电变压器	556.77	87.00	800.00	99.10	57.60
829	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	522雍楼线1号公变配电变压器	276.37	69.09	500.00	121.42	68.40
830	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫东苑配电室3号配变	508.78	79.50	800.00	95.94	50.84
831	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑B区15#箱式变	554.83	86.69	800.00	63.94	33.69
832	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	滨河首府8#箱式变	394.85	78.34	630.00	135.96	77.05
833	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园B区2号箱变配变	514.91	80.45	800.00	102.19	53.96
834	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	大禹房产1号配电变压器	172.51	26.95	800.00	403.54	181.23
835	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	壹號院三期10号公变	565.09	88.30	800.00	78.94	47.04
836	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥壹方城4#箱式变	312.60	62.02	630.00	152.36	68.20

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
837	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	五里村棚户区7#箱式变	482.67	95.77	630.00	10.38	2.98
838	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	建设局充电桩变压器	193.44	38.38	630.00	197.10	35.55
839	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	蔡桥新村2号箱变配电变压器	614.93	76.87	1000.00	182.58	93.67
840	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥国际16#箱式变	554.17	86.59	800.00	68.09	35.12
841	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	康民花园1号箱变变压器	429.58	85.23	630.00	58.32	35.37
842	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	南环加油站充电变压器	247.25	49.06	630.00	90.48	3.58
843	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑B区16#箱式变	588.94	92.02	800.00	41.28	20.48
844	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	兆丰学府1号箱式变	504.00	100.00	630.00	80.95	44.17
845	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	美丽城市花园2号箱变配电变压器	341.04	53.29	800.00	275.67	145.06
846	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东方家园1号箱变配电变压器	1122.53	87.70	1600.00	140.43	77.67
847	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区D地块3#箱式变	465.13	92.29	630.00	46.72	24.87
848	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	地毯厂箱变配电变压器	236.95	59.24	500.00	178.35	107.33
849	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	铭园小区1#箱式变	287.53	71.88	500.00	101.63	59.88

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
850	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东园小区1#箱式变	213.89	66.84	400.00	51.18	30.51
851	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	四季鲜市场1#配电室1#配变	267.76	41.84	800.00	214.66	131.86
852	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	御景华城6号箱变配电变压器	428.72	66.99	800.00	168.12	104.82
853	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区B地块13#箱式变	565.18	88.31	800.00	57.26	28.91
854	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌变514东街线15号杆雍楼公变	244.93	76.54	400.00	87.11	43.33
855	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金沙国际二期4号箱变配电变压器	469.36	93.13	630.00	25.76	10.92
856	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑B区10#箱式变	707.43	88.43	1000.00	95.82	62.47
857	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	和顺万家1#箱式变	578.26	90.35	800.00	74.14	41.79
858	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑A2区1号箱变配电变压器	591.92	92.49	800.00	36.19	19.17
859	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区D地块11#箱式变	454.88	90.25	630.00	33.36	22.17
860	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	915鼓楼西线101#公变	0.32	0.08	500.00	273.11	118.48
861	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	兆丰学府3号箱式变	504.00	100.00	630.00	113.14	72.20

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
862	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福兴苑小区16号配电变压器	575.79	89.97	800.00	86.88	53.62
863	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	天莉花园1号箱变配电变压器	280.01	70.00	500.00	116.26	71.89
864	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园一二期5号箱变配电变压器	302.76	47.31	800.00	265.25	139.25
865	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	北环线2号公变	84.55	13.21	800.00	587.57	277.54
866	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金泽庭院4号变压器	461.18	91.50	630.00	36.12	16.70
867	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东方家园小区三号配电变压器	553.10	86.42	800.00	78.79	38.18
868	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	三合家园B区2号箱变配电变压器	237.60	59.40	500.00	148.20	70.03
869	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒大都市广场3号变压器	563.61	88.06	800.00	46.63	27.09
870	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	商都小区1#箱式变	157.61	62.54	315.00	80.34	47.30
871	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中浩建材城B区1号配电变压器	230.38	45.71	630.00	219.16	79.48
872	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	五里村棚户区3#箱式变	479.95	95.23	630.00	20.02	8.79

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
873	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中浩建材城A区2#配变	486.05	60.76	1000.00	236.07	86.85
874	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	源城线1号公变变压器	212.31	53.08	500.00	191.18	95.44
875	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑A2区3号箱变配电变压器	546.58	85.40	800.00	85.20	57.65
876	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	滨河首府5#配电变压器	308.30	61.17	630.00	128.74	72.81
877	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	五里村棚户区9#箱式变	503.61	99.92	630.00	0.00	0.00
878	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	江元隆府4#配电室10#配变	186.03	36.91	630.00	237.98	124.66
879	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	西关村棚户区2#箱式变	579.67	90.57	800.00	48.50	22.73
880	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金河三期棚户区4号箱变配电变压器	310.25	77.56	500.00	79.41	54.76
881	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中博山水大院二期1号变压器	640.00	100.00	800.00	57.82	27.45
882	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园A区6#箱式变	560.15	87.52	800.00	70.27	36.38
883	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	滨河首府10#箱式变	554.22	86.60	800.00	86.95	47.43
884	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥壹号院2号箱式变	554.50	86.64	800.00	57.91	30.82
885	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	沙坡头水镇5#箱式变	567.34	88.65	800.00	75.33	30.41

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
886	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	怡苑1#箱式变	292.91	73.23	500.00	74.69	47.17
887	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园D区6号（浩嘉1号）配电变压器	586.17	91.59	800.00	44.92	25.05
888	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	观河大院8号箱变配电变压器	532.04	83.13	800.00	78.50	36.52
889	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	源创变519源天线2号公变	122.47	61.24	250.00	56.80	28.02
890	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金河三期B区2#箱式变	533.38	83.34	800.00	102.50	51.73
891	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥壹方城C区4号配电变压器	578.98	90.47	800.00	49.39	24.98
892	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	天莉花园4号箱变配电变压器	555.54	86.80	800.00	52.72	29.05
893	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	三合家园A区1号箱变配电变压器	247.89	61.97	500.00	130.54	65.45
894	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌充电2号变压器	81.34	16.14	630.00	209.90	52.73
895	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园A区1#箱式变	550.50	86.02	800.00	76.18	43.44
896	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	滨河首府一期11#箱式变	479.27	95.09	630.00	19.39	14.56

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
897	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	华瑞小区2号箱变配电变压器	207.87	51.97	500.00	156.55	101.33
898	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	沙坡头水镇3#箱式变	395.07	61.73	800.00	213.58	34.84
899	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	众一山水城3号配电室4号变压器	518.12	80.96	800.00	94.94	46.12
900	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒大都市广场4号变压器	549.40	85.84	800.00	68.40	36.58
901	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	广厦综合楼1#箱式变	400.65	79.49	630.00	80.06	58.91
902	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌变521城东线3号配电变压器	326.28	81.57	500.00	76.08	37.85
903	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	双桥嘉苑2号配电室11号变压器	454.68	90.21	630.00	41.06	20.42
904	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	铁路供电段菜市场变	20.22	20.22	125.00	82.73	48.75
905	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	官桥幸福里1#箱式变	448.30	70.05	800.00	186.74	107.09
906	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园B1区1#箱式变	339.55	84.89	500.00	46.61	20.44
907	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	长城小区1号箱式变电站配电变压器	382.42	75.88	630.00	109.84	62.29

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
908	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	禹都花园1号箱变配电变压器	464.34	72.55	800.00	243.89	135.07
909	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫云新都4号配电变压器	401.24	62.69	800.00	234.41	83.84
910	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东方明珠2号配变	400.02	79.37	630.00	50.40	33.00
911	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	江元隆府2#配电室5#配变	352.49	69.94	630.00	119.62	72.99
912	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫云新都8号配电变压器	387.37	76.86	630.00	88.02	36.62
913	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥国际15#箱式变	549.60	85.88	800.00	70.06	33.46
914	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑A2区7号箱变配电变压器	463.80	72.47	800.00	49.61	26.63
915	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	官桥幸福里2#箱式变	487.47	76.17	800.00	147.98	82.95
916	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	卫中充电桩变压器	504.00	100.00	630.00	36.36	2.35
917	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫云新都7号配电变压器	360.80	56.37	800.00	180.31	78.23
918	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区B地块9#箱式变	567.05	88.60	800.00	83.35	22.53

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
919	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	御景华城8号箱变变压器	571.36	89.28	800.00	37.13	9.22
920	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新区供电小区职工宿舍2#箱式变	63.44	79.30	100.00	8.14	2.70
921	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	瑞丰家园1号箱变配电变压器	501.12	78.30	800.00	154.66	80.54
922	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥壹号院3号箱式变	562.72	87.93	800.00	99.65	66.36
923	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新墩花园2号箱变配电变压器	367.31	57.39	800.00	159.50	92.30
924	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	五里村棚户区1#箱式变	488.22	96.87	630.00	11.48	3.65
925	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金河三期B区5#箱式变	575.75	89.96	800.00	44.21	26.90
926	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	官桥开关站915鼓楼西线2号公变	170.35	33.80	630.00	285.68	162.88
927	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	双桥家园6号箱变配电变压器	462.08	91.68	630.00	32.54	17.31
928	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中影宾馆箱式压器间隔配电变压器	161.13	50.35	400.00	120.13	68.20
929	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	众一山水城二号配电室1号配电变压器	577.00	72.12	1000.00	204.63	122.82

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
930	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	双桥嘉苑1号配电室3号配电变压器	441.25	87.55	630.00	69.52	45.62
931	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	五里村棚户区2#箱式变	470.61	93.38	630.00	24.52	11.51
932	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥壹方城2#配电室6#配变	272.69	54.10	630.00	133.26	59.68
933	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文萃家园2#配电室2#配变	557.31	69.66	1000.00	180.75	84.58
934	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	滨河变518滨镇线1号公变	160.16	50.05	400.00	103.34	64.75
935	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东方家园2号配电变压器	1130.94	88.35	1600.00	113.57	63.63
936	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥国际13#箱式变	530.17	82.84	800.00	86.54	42.67
937	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	519滨关Ⅱ线1号公变	276.60	69.15	500.00	98.84	67.89
938	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥壹方城B区4号箱式变	555.98	86.87	800.00	73.51	36.24
939	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	阳光家园1号箱变配电变压器	464.16	58.02	1000.00	234.88	139.52
940	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福兴苑小区17号配电变压器	212.41	66.38	400.00	84.14	24.83

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
941	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福兴苑小区3号配电变压器	339.61	84.90	500.00	49.98	24.10
942	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑B区7#箱式变	622.02	97.19	800.00	9.89	6.20
943	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	众一山水城二号配电室3号配电变压器	498.36	77.87	800.00	84.58	41.60
944	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中博山水大院二期3号变压器	640.00	100.00	800.00	53.09	23.85
945	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	天和苑1#箱变配电变压器	289.60	57.46	630.00	121.72	55.88
946	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥壹方城C区5号配电变压器	619.93	96.86	800.00	36.10	27.90
947	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	交通局充电桩变压器	148.45	29.46	630.00	87.70	11.47
948	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑B区14#箱式变	600.40	93.81	800.00	27.41	15.87
949	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东方明珠1号配变	325.49	64.58	630.00	187.82	109.87
950	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金岸榕苑箱式配电变压器	545.87	85.29	800.00	100.42	55.32
951	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园A区5#箱式变	560.03	87.50	800.00	70.99	29.28
952	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山西1号公变	399.28	79.22	630.00	87.10	49.74

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
953	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	阳光华庭1号箱变配电变压器	395.01	78.38	630.00	77.02	45.02
954	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	江元隆府5#配电室12#配变	437.04	86.71	630.00	50.93	31.77
955	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	源创变519源天线水务局家属楼41#公变	207.30	64.78	400.00	100.93	58.10
956	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园B区3号箱变配电变压器	513.44	80.23	800.00	102.17	57.14
957	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	518滨镇线2号公变	265.93	66.48	500.00	134.11	66.96
958	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	时代佳苑2号箱变配电变压器	567.73	88.71	800.00	66.65	30.72
959	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山一品1号箱变配电变压器	534.53	83.52	800.00	112.99	50.29
960	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	沙坡头水镇1#箱式变	289.10	45.17	800.00	212.21	67.05
961	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园D区锦城3号箱变配电变压器	308.45	77.11	500.00	77.74	37.70
962	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑B区8号配电变压器	620.52	96.96	800.00	1.99	0.88

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
963	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	碧桂园1号配电室2号配变	510.06	79.70	800.00	104.40	49.93
964	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区B地块11#箱式变	571.04	89.23	800.00	57.12	28.14
965	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	美利嘉天下2号箱式变	504.00	100.00	630.00	103.64	65.71
966	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑B区12#箱式变	569.56	88.99	800.00	52.34	26.96
967	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	怡苑2#箱式变	344.47	68.35	630.00	112.50	74.51
968	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区D地块12#箱式变	349.62	69.37	630.00	37.94	18.03
969	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东园小区5#箱式变	220.78	68.99	400.00	66.96	35.26
970	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金沙国际2#箱式变	516.97	80.78	800.00	114.17	82.35
971	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫金苑2号箱变配电变压器	540.40	84.44	800.00	96.84	66.52
972	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新墩花园1号箱变配电变压器	503.62	78.69	800.00	135.34	76.71
973	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金岸华庭1#箱式变	539.86	84.35	800.00	127.97	58.40
974	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福兴苑小区8号配电变压器	715.68	89.46	1000.00	77.40	39.10

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
975	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌变514东街线2号公变100kVA	60.34	75.42	100.00	23.60	9.79
976	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	民生花园2号箱变配电变压器	302.13	75.53	500.00	76.01	39.61
977	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园A区7#箱式变	504.49	78.83	800.00	120.93	76.01
978	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	阳光雅苑3号变压器	594.08	92.83	800.00	79.27	53.51
979	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	江元隆府1#10kV开闭所1T2#配变	312.20	61.94	630.00	185.54	158.50
980	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	银房置业配电变压器	532.98	83.28	800.00	133.94	75.20
981	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园三期8号箱变配电变压器	228.75	57.19	500.00	148.78	82.56
982	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福兴苑小区13号配电变压器	581.75	90.90	800.00	51.38	27.41
983	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山财富广场1#箱式变变压器	579.30	90.52	800.00	45.43	24.35
984	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园三期5号箱变配电变压器	249.31	62.33	500.00	128.04	65.36
985	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东篱苑箱变配电变压器	112.70	44.72	315.00	95.45	49.28

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
986	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	时代佳苑3号箱变配电变压器	541.79	84.65	800.00	68.93	39.82
987	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园B区4号箱变配电变压器	515.79	80.59	800.00	100.78	59.02
988	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫云新都5号配电变压器	326.61	51.03	800.00	249.07	116.38
989	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫金苑3号箱变配电变压器	549.49	85.86	800.00	67.61	29.55
990	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	众一家园5号箱变配电变压器	364.99	91.25	500.00	41.95	14.05
991	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	西园小区1#箱式变	193.24	60.39	400.00	53.22	33.83
992	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	美丽城市花园1号箱变配电变压器	615.65	76.96	1000.00	173.67	107.59
993	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	官桥花园2号箱变配电变压器	100.82	25.20	500.00	219.20	134.89
994	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	和睦市场充电变压器	504.00	100.00	630.00	0.00	0.00
995	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	南苑小区1号箱式变	164.89	32.72	630.00	240.15	145.00
996	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区D地块2#箱式变	591.61	92.44	800.00	36.91	18.76

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
997	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园A区8#箱式变	552.78	86.37	800.00	70.66	39.54
998	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑B区11#箱式变	636.57	99.46	800.00	28.15	14.94
999	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	天莉花园3号箱变配电变压器	287.86	71.96	500.00	96.22	54.59
1000	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥壹方城3#箱式变	419.61	83.26	630.00	93.36	36.40
1001	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东方花园2号箱变配电变压器	400.49	62.58	800.00	229.87	181.80
1002	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫荆花城1号箱变配电变压器	416.02	82.54	630.00	78.12	38.52
1003	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥壹方城B区3号箱式变	418.80	83.10	630.00	63.70	32.38
1004	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	瑞丰家园5号箱变配电变压器	530.70	82.92	800.00	84.24	46.05
1005	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	丽景园1#箱式变	413.76	82.10	630.00	65.94	35.71
1006	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	世纪花园A区2#箱式变	514.02	80.32	800.00	120.91	71.82
1007	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	红宝花园3#配电室2#配变	734.83	91.85	1000.00	56.04	37.95

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1008	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	旅游新镇核心区南区特色商业街2号配电变压器	347.68	43.46	1000.00	274.98	34.55
1009	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	恒祥国际8#箱式变	534.15	83.46	800.00	101.28	58.69
1010	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	幸福立方小区4#箱式变	551.99	86.25	800.00	75.58	37.71
1011	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	恒祥壹方城C区1号配电变压器	571.99	89.37	800.00	66.31	31.68
1012	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	世和新天地三区1#箱式变	418.11	65.33	800.00	162.53	88.14
1013	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	大河东方红新区1#箱式变	323.01	50.47	800.00	253.10	112.30
1014	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	恒祥国际11#箱式变	595.06	92.98	800.00	49.97	16.41
1015	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	阳光骄子3#箱式变	528.30	82.55	800.00	98.83	40.52
1016	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	广厦新村1#箱式变	538.00	84.06	800.00	91.24	54.34
1017	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	文昌购物广场配电变压器	288.80	90.25	400.00	23.59	11.16
1018	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	朝阳小区配电变压器	573.11	89.55	800.00	42.60	17.24
1019	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	安和世家1#箱式变	642.83	80.35	1000.00	160.08	78.58

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1020	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	恒祥壹方城C区7号配电变压器	625.48	97.73	800.00	18.70	8.29
1021	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	城建开发楼配电变压器	100.79	40.00	315.00	166.33	86.66
1022	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	世纪花园A区1#箱式变	507.14	79.24	800.00	96.70	53.18
1023	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	应理新社区1号配电变压器	404.40	63.19	800.00	228.36	94.58
1024	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	美利工业园区慈善园1#箱式变	82.91	20.73	500.00	142.32	47.00
1025	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	应理新社区9号配电变压器	505.84	79.04	800.00	126.24	56.25
1026	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	供销社西街综合楼1#箱式变	3.17	1.59	250.00	23.02	12.79
1027	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	四季鲜市场3#配电室3#配变	146.63	22.91	800.00	300.55	187.16
1028	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	文博苑小区4#箱式变	537.20	83.94	800.00	77.64	48.25
1029	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	应理新社区8号配电变压器	540.74	84.49	800.00	82.27	34.65
1030	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	恒祥国际7#箱式变	612.61	95.72	800.00	22.99	10.35

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1031	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	红宝花园4#配电室3#配变	702.53	87.82	1000.00	91.29	51.07
1032	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	美利工业园区慈善园4#箱式变	271.28	53.83	630.00	162.38	62.78
1033	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	世纪花园C区箱式变	725.09	90.64	1000.00	69.58	38.01
1034	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中山佳苑1#箱式变	491.14	76.74	800.00	106.37	49.87
1035	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	文博苑小区3#箱式变	518.56	81.02	800.00	101.09	53.59
1036	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	恒祥国际10#箱式变	503.34	78.65	800.00	98.64	57.05
1037	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	旅游新镇核心区1号地块1号商业街配电变压器	717.64	89.71	1000.00	8.58	4.60
1038	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	镇罗变523夹渠线李嘴九队公变	116.60	72.87	200.00	54.15	26.41
1039	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	丽景园2#箱式变	422.93	83.91	630.00	64.78	34.56
1040	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	卓越酒店1#箱式变	355.92	70.62	630.00	82.34	29.38
1041	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	明珠小区2#箱式变	336.68	84.17	500.00	46.98	23.14
1042	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	雍楼新居1号配电变压器	471.46	73.67	800.00	85.50	40.48

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1043	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	恒祥壹方城C区11号配电变压器	640.00	100.00	800.00	11.64	2.17
1044	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	阳光骄子1#箱式变	555.88	86.86	800.00	54.91	33.17
1045	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	世和新天地2#配电变压器	294.72	36.84	1000.00	307.50	174.30
1046	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	美利工业园区慈善园2#箱式变	162.11	40.53	500.00	83.23	16.78
1047	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	水木兰亭2号配电室配电变压器	453.19	56.65	1000.00	309.39	174.32
1048	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	应理新社区4号配电变压器	505.32	78.96	800.00	113.81	49.25
1049	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	滨河首府2#箱式变	546.16	85.34	800.00	46.44	27.72
1050	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	恒祥国际2#箱式变	553.52	86.49	800.00	62.71	37.94
1051	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	农机局门口配电变压器	265.92	66.48	500.00	120.42	68.03
1052	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	红宝花园3#配电室1#配变	738.99	92.37	1000.00	68.01	37.33
1053	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	应理新社区12号配电变压器	563.78	88.09	800.00	61.90	33.25

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1054	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	金河三期1号地块箱变配电变压器	313.43	78.36	500.00	63.77	43.31
1055	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	恒祥国际9#箱式变	566.05	88.44	800.00	62.74	32.62
1056	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	惠泽苑1号箱变配电变压器	460.96	72.02	800.00	149.30	84.25
1057	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	应理新社区2号配电变压器	490.03	76.57	800.00	165.53	56.62
1058	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	新景地酒店1#箱式变	610.36	95.37	800.00	104.64	41.07
1059	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	黄湾新村2号箱变配电变压器	549.57	68.70	1000.00	243.12	140.81
1060	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	美利工业园区慈善园6#箱式变	210.51	32.89	800.00	86.14	23.48
1061	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	广厦香溪五里1#箱式变	527.71	82.46	800.00	89.86	59.40
1062	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	金河小区1#箱式变	244.68	76.46	400.00	63.22	34.09
1063	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	文博苑小区2#箱式变	437.10	68.30	800.00	139.63	85.26
1064	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	恒祥壹方城C区6号配电变压器	626.64	97.91	800.00	2.69	1.28
1065	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	恒祥国际3#箱式变	434.96	86.30	630.00	54.56	30.50

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1066	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	人民政府1#配电室1#配变	997.90	77.96	1600.00	264.20	61.79
1067	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	红宝花园4#配电室4#配变	717.21	89.65	1000.00	92.07	46.73
1068	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	静馨苑1#箱式变	512.34	80.05	800.00	90.14	53.94
1069	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	滨河首府1#箱式变	543.20	84.88	800.00	82.13	51.22
1070	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	恒祥国际12#箱式变	557.83	87.16	800.00	94.80	33.76
1071	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	应理新社区3号配电变压器	695.92	86.99	1000.00	98.67	47.60
1072	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	应理新社区5号配电变压器	518.03	80.94	800.00	106.18	58.00
1073	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	应理新社区11号配电变压器	480.10	75.02	800.00	109.92	55.05
1074	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	幸福立方小区1#配电室3#配变	518.24	80.98	800.00	123.62	74.84
1075	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	恒祥壹方城C区3号配电变压器	603.56	94.31	800.00	42.10	35.15
1076	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	文博苑小区1#箱式变	517.37	80.84	800.00	53.86	22.01

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1077	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	恒祥壹方城C区2号配电变压器	583.23	91.13	800.00	56.28	26.41
1078	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	雍楼新居3号配电变压器	398.63	79.09	630.00	84.26	38.82
1079	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	应理新社区7号配电变压器	526.56	82.28	800.00	129.02	79.20
1080	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	金河三期3号地块1号箱变配电变压器	310.34	77.58	500.00	76.59	48.86
1081	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	雍楼新居2号配电变压器	491.76	76.84	800.00	116.78	70.85
1082	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	恒祥国际5#箱式变	573.56	89.62	800.00	40.32	22.71
1083	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	安和世家2#箱式变	429.46	67.10	800.00	84.46	41.13
1084	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	美利工业园区慈善园5#箱式变	297.00	58.93	630.00	63.02	34.84
1085	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	金河三期3号地2号箱变配电变压器	718.32	89.79	1000.00	97.20	47.42
1086	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	物华林居二期2号配电变压器	499.92	78.11	800.00	140.26	51.23

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1087	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	阳光骄子4#箱式变	704.58	88.07	1000.00	69.30	38.26
1088	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	书香滨河世纪园1号箱变	505.57	78.99	800.00	114.02	67.23
1089	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	东关线1#箱变变压器	362.81	90.70	500.00	26.45	19.52
1090	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	丽景园3#箱式变	393.33	78.04	630.00	89.36	47.82
1091	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	宇丰苑1#箱式变	349.83	69.41	630.00	114.84	72.18
1092	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	美利工业园区慈善园3#箱式变	285.67	71.42	500.00	6.16	3.76
1093	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	恒祥国际4#箱式变	418.48	83.03	630.00	74.58	33.15
1094	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	黄湾新村1号箱变配电变压器	574.63	71.83	1000.00	182.67	118.49
1095	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	阳光骄子2#箱式变	528.59	82.59	800.00	81.53	47.10
1096	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	应理新社区6号配电变压器	560.89	87.64	800.00	74.45	42.49
1097	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	应理新社区10号配电变压器	528.54	82.58	800.00	124.08	66.81
1098	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线夹渠七队公变	44.72	27.95	200.00	41.48	23.81

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1099	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线沙渠村东公变	37.71	47.14	100.00	24.15	10.27
1100	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线郭营二队公变	15.60	19.50	100.00	25.21	13.24
1101	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线刘台西公变	33.36	41.70	100.00	0.04	0.04
1102	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线镇靖东公变	36.60	22.88	200.00	54.31	27.93
1103	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线渡口村养殖园区西公变	54.48	34.05	200.00	55.39	22.12
1104	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线郭营四队公变	55.83	69.79	100.00	20.19	10.82
1105	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线刘台西一号公变	279.48	87.34	400.00	45.19	24.54
1106	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线塞上江南大棚公变	124.90	78.06	200.00	8.83	1.41
1107	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线冯庄一队公变	117.05	73.16	200.00	23.81	11.52
1108	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	福润苑B区6#箱配电变压器	316.50	79.13	500.00	62.16	33.39

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1109	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线施庙西变	94.58	59.11	200.00	51.32	15.24
1110	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线沙渠东二号公变	23.46	29.33	100.00	9.88	2.86
1111	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线冯庄大棚一号公变1	35.24	22.02	200.00	24.71	6.94
1112	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线雍湖三队箱变配电变压器	442.69	87.83	630.00	38.90	21.58
1113	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变521莫冯线高营三队公变	129.04	80.65	200.00	21.65	10.31
1114	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线柔远中公变	181.28	71.94	315.00	55.25	23.07
1115	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线柔远大棚四号公变	43.51	67.99	80.00	15.92	6.92
1116	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线范庙村养殖园区公变	62.44	78.05	100.00	9.78	3.11
1117	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线渡口七队公变	215.89	67.47	400.00	27.88	16.29

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1118	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线夹渠西公变	105.70	66.07	200.00	38.96	23.38
1119	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线刘台中一号公变	246.07	76.90	400.00	40.06	19.57
1120	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线刘台村中公变	23.19	28.99	100.00	11.50	5.39
1121	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫物流园4号配电变压器	276.58	86.43	400.00	18.75	6.90
1122	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线莫楼二队公变	143.66	89.79	200.00	12.42	3.96
1123	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线冯庄八队公变	52.33	32.71	200.00	58.52	21.70
1124	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线砖塔四队公变	111.02	69.38	200.00	51.90	28.87
1125	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线夹渠二队公变	98.18	61.36	200.00	34.26	18.12
1126	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线沙渠村大棚公变	160.00	100.00	200.00	22.49	10.95
1127	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线蔬菜大棚三号公变施庙	74.08	46.30	200.00	29.02	7.53

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1128	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线柔远大棚一号公变	46.72	72.99	80.00	4.99	0.93
1129	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	城东大院小区3号公变	599.49	93.67	800.00	39.00	19.05
1130	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线雍湖村大棚一号公变	51.52	64.40	100.00	14.05	3.62
1131	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线柔远东公变	100.38	62.74	200.00	27.01	15.19
1132	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线镇靖大棚四号公变	13.47	16.83	100.00	20.24	10.70
1133	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	516莫福线郭营陆营公变	72.34	45.21	200.00	13.61	8.09
1134	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线冯庄九队公变	30.10	37.63	100.00	29.18	16.81
1135	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼六队箱变配电变压器	468.21	92.90	630.00	33.88	16.75
1136	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线施庙九队公变	60.09	75.11	100.00	11.88	4.73
1137	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	文昌变512双桥线线双桥三队公变	54.66	34.17	200.00	30.87	16.26

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1138	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线砖塔新居公变	290.80	90.88	400.00	34.92	18.87
1139	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线施庙一队公变	103.00	64.37	200.00	60.18	17.71
1140	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线沙渠十队公变	45.10	56.38	100.00	16.83	3.77
1141	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线柔远五队公变	109.29	68.31	200.00	46.78	27.37
1142	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变521莫冯线高营北公变	100.49	62.81	200.00	35.96	20.43
1143	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	福润苑B区18#箱式变	566.06	88.45	800.00	49.37	29.08
1144	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线施庙村三队公变	53.66	67.07	100.00	14.61	6.59
1145	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变521莫冯线高营四号大棚公变	272.87	85.27	400.00	19.97	10.24
1146	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	文昌变512双桥线线双桥一队公变	117.54	73.46	200.00	35.95	20.89
1147	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线夹渠东公变	94.21	58.88	200.00	25.51	10.34

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1148	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线范庙中公变	87.63	54.77	200.00	43.01	24.26
1149	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线沙渠东一号公变	287.80	89.94	400.00	18.84	8.12
1150	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线冯庄大棚四号公变	22.95	35.86	80.00	19.63	10.07
1151	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线施庙村五队公变	253.41	79.19	400.00	65.62	22.32
1152	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫物流园5号配电变压器	476.83	94.61	630.00	26.74	8.00
1153	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线柔远十三队公变	65.73	41.08	200.00	41.75	19.14
1154	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线冯庄大棚三号公变	53.22	66.52	100.00	38.62	18.89
1155	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线夹渠十二队公变	134.11	83.82	200.00	16.71	6.44
1156	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线柔远地毯厂公变	0.32	0.20	200.00	19.52	8.72
1157	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线渡口村六队公变	320.00	100.00	400.00	58.07	30.08

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1158	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线范庙七队大棚公变	1.33	2.08	80.00	17.76	3.84
1159	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线范庙东公变	67.93	84.91	100.00	9.59	2.31
1160	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线镇靖七队公变	0.37	0.46	100.00	18.91	6.46
1161	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线刘台东公变	320.00	100.00	400.00	50.63	26.92
1162	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	城东大院小区4号公变	587.15	91.74	800.00	50.45	25.10
1163	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线范庙村四队公变	160.00	100.00	200.00	39.82	18.98
1164	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线柔远五队南公变	218.82	68.38	400.00	105.89	34.51
1165	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线渡口养殖园区东公变	23.15	14.47	200.00	50.93	15.65
1166	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	福润苑B区2号箱式变	326.51	81.63	500.00	64.32	39.74
1167	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线镇靖一队公变	116.09	72.55	200.00	36.66	15.34

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1168	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫物流园1号配电变压器	485.59	96.35	630.00	17.84	3.63
1169	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线范庙大棚一号公变	108.32	67.70	200.00	27.35	11.24
1170	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线施庙村大棚南二号公变	57.20	71.51	100.00	35.99	2.95
1171	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线莫楼一队公变	46.99	58.73	100.00	12.77	4.19
1172	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线砖塔村东公变	213.10	66.59	400.00	32.14	19.83
1173	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线沙渠二队公变	285.49	89.22	400.00	32.98	15.38
1174	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线砖塔三队公变	24.45	30.56	100.00	13.34	6.92
1175	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线夹渠九队公变	134.93	84.33	200.00	8.42	3.73
1176	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变521莫冯线高营一队公变	44.96	70.25	80.00	11.96	4.78

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1177	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线沙渠村韭菜基地公变	132.02	82.51	200.00	27.55	18.90
1178	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线范庙村西公变	160.00	100.00	200.00	38.40	20.44
1179	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	沙渠四队箱变配电变压器	321.63	63.82	630.00	28.04	15.88
1180	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	福润苑B区3号箱式变	318.22	79.56	500.00	63.43	38.13
1181	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线柔远村三队公变	320.00	100.00	400.00	104.24	58.61
1182	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线郭营七队公变	81.54	50.96	200.00	20.88	11.46
1183	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线刘台村北公变	320.00	100.00	400.00	38.98	17.13
1184	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线刘台东一号公变	279.93	87.48	400.00	37.52	21.93
1185	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线柔远十二队公变	283.50	88.60	400.00	40.72	14.02
1186	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线施庙八队公变	423.02	83.93	630.00	55.74	26.86

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1187	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	福润苑B区5号箱式变	553.16	86.43	800.00	65.06	35.00
1188	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线砖塔村六队公变	108.68	67.93	200.00	20.54	10.20
1189	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线镇靖大棚三号公变	137.30	85.81	200.00	22.15	3.89
1190	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线莫楼公变	160.00	100.00	200.00	37.26	22.41
1191	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线雍湖五队公变新	15.12	18.90	100.00	28.76	11.74
1192	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线冯庄六队公变	66.85	83.57	100.00	8.34	3.42
1193	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	文昌变512双桥线线双桥村西公变	320.00	100.00	400.00	10.60	3.98
1194	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线柔远十队公变	212.62	66.44	400.00	49.69	26.60
1195	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线冯庄四队公变	112.66	70.42	200.00	29.89	12.41
1196	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线渡口村四队公变	230.49	72.03	400.00	29.51	12.95

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1197	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变516莫福线五里中公变	107.60	84.06	160.00	15.28	4.40
1198	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线沙渠村西公变	73.90	23.09	400.00	51.67	22.48
1199	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沙渠十二队公变	295.23	92.26	400.00	21.64	7.27
1200	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线范庙大棚二号公变	53.94	67.43	100.00	12.28	2.83
1201	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线夹渠村塞上新居公变	63.00	78.75	100.00	9.64	2.86
1202	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线柔远养殖公变	79.67	49.79	200.00	19.56	9.23
1203	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变521莫冯线高营大棚二号公变	4.63	5.79	100.00	31.73	6.19
1204	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	城东大院小区1号公变	561.34	87.71	800.00	92.40	66.20
1205	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线镇靖大棚一号公变	7.48	9.35	100.00	5.59	1.86
1206	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	福润苑B区1号箱式变	565.77	88.40	800.00	53.21	32.50

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1207	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线刘台园区公变	110.58	69.11	200.00	9.02	3.65
1208	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	施庙村箱变配电变压器	476.87	94.62	630.00	24.66	14.42
1209	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线郭营南公变	40.49	25.30	200.00	41.30	21.49
1210	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变521莫冯线高营公变	320.00	100.00	400.00	28.02	11.57
1211	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线莫楼三队公变	56.49	35.30	200.00	37.97	14.59
1212	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线沙渠七队公变	135.28	84.55	200.00	16.33	8.18
1213	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫物流园3号配电变压器	494.46	98.11	630.00	18.40	5.44
1214	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线砖塔五队公变	93.00	58.13	200.00	76.24	31.51
1215	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线美利纸业小区公变	469.33	93.12	630.00	42.22	21.33
1216	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线刘台村四队公变	320.00	100.00	400.00	87.30	53.44
1217	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	城东大院小区2号公变	595.32	93.02	800.00	40.51	19.61

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1218	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线莫楼村大棚公变	15.20	19.00	100.00	24.02	5.25
1219	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	福润苑B区4号箱式变	550.26	85.98	800.00	79.42	51.26
1220	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变521莫冯线高营育苗大棚公变	126.72	79.20	200.00	15.79	7.95
1221	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线沙渠三队公变	277.70	86.78	400.00	38.68	18.33
1222	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	尚东枫景1号公变	716.98	89.62	1000.00	6.15	4.40
1223	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	城东大院小区5号公变	609.92	95.30	800.00	26.04	13.97
1224	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	文昌变512双桥线双桥村东公变	160.00	100.00	200.00	30.29	20.31
1225	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	尚东枫景2号公变	786.92	98.37	1000.00	11.31	4.82
1226	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线夹渠六队公变	47.52	59.40	100.00	53.51	6.67
1227	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线沙渠一队公变	29.33	36.66	100.00	7.49	2.50
1228	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沙渠九队公变	106.45	66.53	200.00	40.41	14.19

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1229	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线镇靖村西公变	160.00	100.00	200.00	31.04	10.84
1230	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	尚东枫景3号公变	772.34	96.54	1000.00	3.66	1.82
1231	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线雍湖南公变	24.46	38.22	80.00	33.24	11.05
1232	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线蔬菜大棚五号公变雍湖	15.68	9.80	200.00	25.49	8.83
1233	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线柔远村农具厂公变	320.00	100.00	400.00	132.06	54.89
1234	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线蔬菜大棚一号公变沙渠	118.71	74.19	200.00	25.58	5.08
1235	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变521莫冯线高营大棚三号公变	127.94	79.97	200.00	39.04	16.30
1236	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线渡口一队公变	320.00	100.00	400.00	72.49	49.11
1237	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线柔远西箱变配电变压器	309.58	61.42	630.00	155.58	54.95

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1238	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线冯庄东公变	54.00	67.50	100.00	19.70	7.27
1239	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	尚东枫景4号公变	690.00	86.25	1000.00	18.33	5.56
1240	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线砖塔村西公变	66.19	41.37	200.00	24.80	13.89
1241	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线镇靖大棚五号公变	41.88	52.35	100.00	16.94	5.40
1242	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线冯庄西公变	35.62	44.53	100.00	40.84	17.86
1243	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线蔬菜大棚四号公变范庙	56.70	35.44	200.00	55.21	24.56
1244	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线施庙北公变	121.35	75.85	200.00	32.78	16.20
1245	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线蔬菜大棚二号公变施庙	88.20	55.12	200.00	35.12	11.72
1246	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线砂梁滩种植公变	42.78	53.48	100.00	0.03	0.01
1247	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线冯庄西公变	48.20	60.25	100.00	12.23	8.14

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1248	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线梁水东公变100kVA	51.21	64.01	100.00	20.36	9.82
1249	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线南梁村公变	102.99	64.37	200.00	27.17	17.72
1250	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线三合南公变	151.72	47.41	400.00	56.54	17.35
1251	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线杨永军公变	48.97	61.21	100.00	6.04	0.57
1252	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线白向鹏公变	80.00	100.00	100.00	4.70	1.14
1253	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线刘兆清公变	80.00	100.00	100.00	25.40	2.36
1254	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线三眼井西公变	115.32	72.07	200.00	52.67	36.08
1255	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线任寨北公变	0.03	0.04	100.00	12.58	6.44
1256	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线红泉南公变	3.81	4.77	100.00	18.37	7.57
1257	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线三合新村变	129.84	40.57	400.00	42.12	24.47

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1258	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线王学龙公变	51.66	64.58	100.00	0.00	0.00
1259	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	兴仁变513三眼井线尹西村公变400kVA	211.47	66.08	400.00	26.56	15.65
1260	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线王学榜公变	72.25	90.31	100.00	0.00	0.00
1261	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线砂梁滩机井2号变	143.67	89.79	200.00	9.93	8.27
1262	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线新水北公变100kVA	80.00	100.00	100.00	26.91	15.20
1263	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线韩索井公变	29.80	37.26	100.00	3.85	1.62
1264	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线四眼井公变100KVA	80.00	100.00	100.00	32.02	5.84
1265	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线吕卫兵公变	80.00	100.00	100.00	0.09	0.09
1266	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线王鹏公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1267	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线红泉西公变100KVA	80.00	100.00	100.00	33.91	14.63
1268	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线大柳树公变100KVA	60.30	75.38	100.00	10.82	3.32
1269	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线泾水村公变	75.41	94.27	100.00	2.44	0.58
1270	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线刘向学公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1271	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线三眼井东公变	69.67	43.54	200.00	124.01	78.96
1272	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线米粮川西公变	40.54	50.67	100.00	42.38	23.75
1273	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线高立德公变	77.44	96.81	100.00	0.00	0.00
1274	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线孙沟村公变	15.38	19.23	100.00	18.55	6.04
1275	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	兴仁变513三眼井线尹东南公变	0.13	0.16	100.00	12.80	5.90

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1276	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线新水新村公变	121.45	75.91	200.00	45.74	31.22
1277	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线孙寨村公变	16.68	20.84	100.00	54.21	38.91
1278	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线坡根村公变	21.75	54.38	50.00	7.21	1.93
1279	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线窑洞水公变400kVA	320.00	100.00	400.00	119.41	84.93
1280	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线砂梁滩西公变	44.12	55.15	100.00	21.91	12.03
1281	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	兴仁变513三眼井线尹东新村公变	21.67	27.09	100.00	9.94	4.97
1282	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线景庄北公变	43.04	53.80	100.00	37.52	21.25
1283	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线砂梁滩东公变	51.43	64.29	100.00	16.36	9.96
1284	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线深井养殖公变	155.30	97.06	200.00	3.04	0.39
1285	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线向崖村公变	41.33	51.66	100.00	25.28	16.77

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1286	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线梁水西公变	69.22	86.53	100.00	7.95	2.94
1287	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线王玺公变	47.99	59.98	100.00	0.00	0.00
1288	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线张江公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1289	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线王学枢公变	61.15	76.44	100.00	0.00	0.00
1290	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线峡门南公变	53.14	66.42	100.00	19.61	11.60
1291	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线三合北公变	34.14	21.34	200.00	21.72	12.28
1292	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线雍家营子西公变	65.35	81.69	100.00	1.74	0.26
1293	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线景滩抗旱抽水公变	0.78	1.94	50.00	11.46	0.98
1294	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线石门村公变	43.78	68.40	80.00	5.05	1.46
1295	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线红泉村公变	46.68	58.34	100.00	57.68	36.88

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1296	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线王洼村公变100kVA	63.12	78.90	100.00	11.37	4.97
1297	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线米粮川新村1号公变	22.00	27.49	100.00	25.06	10.76
1298	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线张学统公变	79.97	99.97	100.00	0.00	0.00
1299	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线李家水公变	42.27	52.84	100.00	38.85	26.02
1300	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线米粮川新村2号公变	42.02	52.52	100.00	45.41	25.17
1301	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线张程公变	68.05	85.06	100.00	2.82	0.64
1302	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线红泉北公变	58.18	72.72	100.00	24.54	13.98
1303	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线新水南公变	124.84	78.02	200.00	26.48	16.32
1304	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线米粮川新村3号公变	131.17	81.98	200.00	31.65	17.68

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1305	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线上校川公变	31.92	79.81	50.00	3.38	0.77
1306	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线孙奎公变	41.37	51.71	100.00	0.00	0.00
1307	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线深井北公变	124.04	77.52	200.00	51.63	33.50
1308	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线红圈新村公变	102.27	63.92	200.00	78.58	48.22
1309	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线陆治孝公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1310	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线罗丙杰公变	57.02	71.27	100.00	0.02	0.02
1311	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线磙子井北公变200kVA	108.74	67.96	200.00	105.32	68.94
1312	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线周晓敏公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1313	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线罗泉村公变	67.27	42.04	200.00	29.76	8.18
1314	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线红石沟公变	74.46	93.08	100.00	0.21	0.09

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1315	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线王学保公变	45.00	56.25	100.00	0.00	0.00
1316	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线石砚子种植1号公变	19.88	24.85	100.00	0.03	0.03
1317	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线峡门新村公变100kVA	76.71	95.88	100.00	0.03	0.03
1318	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线下校川公变	35.57	27.79	160.00	49.47	31.59
1319	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线罗锅井公变100kVA	49.92	62.40	100.00	84.92	45.24
1320	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线陈水村公变	46.42	58.03	100.00	10.01	4.27
1321	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线冯庄村公变	80.08	62.56	160.00	36.50	23.35
1322	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线张彪公变	24.64	30.79	100.00	0.02	0.02
1323	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线红圈东公变200kVA	118.51	74.07	200.00	50.76	29.24

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1324	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线莫耳水公变	26.37	65.91	50.00	26.37	10.06
1325	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线上水化公变	18.57	46.42	50.00	5.17	2.11
1326	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线石砚子公变	42.96	53.71	100.00	18.87	10.96
1327	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线孙滩公变	15.21	19.02	100.00	23.26	13.54
1328	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线王学斌公变	79.84	99.80	100.00	0.00	0.00
1329	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线景庄南公变	46.83	58.53	100.00	32.04	19.73
1330	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线深井西公变	26.37	32.97	100.00	56.00	37.54
1331	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线大塘村公变	32.28	80.70	50.00	5.22	0.93
1332	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线黄泉村公变	23.18	28.98	100.00	38.52	25.32
1333	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线新庄村公变	4.73	11.83	50.00	4.96	2.74

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1334	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线高峰东公变	0.00	0.00	100.00	22.11	14.12
1335	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线任寨东公变400kVA	139.51	43.60	400.00	76.96	48.75
1336	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线乱井村公变	48.32	75.50	80.00	11.59	4.57
1337	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线张勇公变	51.48	64.35	100.00	0.02	0.02
1338	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线王学朝公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1339	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线高峰西公变	18.85	23.56	100.00	15.03	7.80
1340	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线李金荣公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1341	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线潘学东公变	47.38	59.22	100.00	0.00	0.00
1342	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线上石棚上沟公变	7.90	9.88	100.00	7.91	2.93
1343	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线下水化公变	28.58	71.45	50.00	3.41	1.08

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1344	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线任寨南2号公变	320.00	100.00	400.00	36.93	19.66
1345	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线孙涛公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1346	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线新水村部公变400KVA	268.30	83.84	400.00	43.68	31.69
1347	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线景滩村公变	12.40	31.00	50.00	20.29	6.44
1348	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	兴仁变513三眼井线尹西北公变	68.05	42.53	200.00	33.85	14.88
1349	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线韩兴发公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1350	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	兴仁变513三眼井线赵进宝公变			100.00	0.00	0.00
1351	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线米粮川东公变	59.43	74.29	100.00	20.57	12.47
1352	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线深井南公变	72.65	56.76	160.00	49.81	32.20
1353	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线三合村公变	3.25	1.29	315.00	19.51	10.77

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1354	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线李金红公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1355	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线赵磨井东公变	112.34	70.21	200.00	67.12	48.23
1356	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线石砚子种植2号公变	45.86	57.32	100.00	0.02	0.02
1357	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线峡门村公变	13.71	34.28	50.00	25.91	13.84
1358	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线峡门北公变200kVA	1.64	1.02	200.00	40.16	25.78
1359	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线雍家营子东公变	51.95	64.94	100.00	8.38	4.41
1360	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线香山卫生院公变	124.57	77.86	200.00	36.43	23.79
1361	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线韭菜沟公变	25.58	31.97	100.00	8.32	3.76
1362	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线徐进财公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1363	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线雷生贵公变	67.30	84.12	100.00	3.57	2.00
1364	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线磙子井南公变200kVA	110.12	68.83	200.00	89.66	43.26
1365	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线孙建章公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1366	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线王吉公变	58.74	73.43	100.00	0.00	0.00
1367	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线石砚子东公变	71.19	44.49	200.00	38.36	26.79
1368	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线沙塘村公变	73.24	91.55	100.00	3.78	0.79
1369	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线任寨冷库公变	159.71	99.82	200.00	0.00	0.00
1370	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线绽家水公变	29.39	36.74	100.00	24.30	10.30
1371	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线赵磨井西公变	67.17	83.96	100.00	8.88	2.89
1372	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	兴仁变513三眼井线范永公变	144.06	90.04	200.00	2.71	0.25

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1373	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线花万保公变	56.69	70.86	100.00	0.00	0.00
1374	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线红圈西公变	21.06	26.32	100.00	39.64	21.39
1375	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线米粮川新村4号公变	31.28	39.10	100.00	0.00	0.00
1376	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	兴仁变513三眼井线尹东村公变	0.04	0.02	200.00	26.02	15.99
1377	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线新庄新村公变	43.74	54.68	100.00	34.04	22.59
1378	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线三眼井向阳公变	0.04	0.05	100.00	27.88	16.31
1379	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线上石棚下沟公变	52.07	65.08	100.00	1.12	0.37
1380	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线花山村公变	70.86	88.57	100.00	4.10	1.17
1381	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线罗湾村公变	28.39	35.48	100.00	21.87	10.70
1382	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线磙子井东公变	19.05	23.81	100.00	32.26	22.68

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1383	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	兴仁变513三眼井线景寨村公变	71.04	44.40	200.00	63.23	43.15
1384	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线窑门西公变	136.06	85.03	200.00	26.53	16.00
1385	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线孙学庭公变	50.45	63.07	100.00	0.00	0.00
1386	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线涝坝公变	36.53	45.66	100.00	27.80	14.42
1387	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线水化新村公变	67.65	84.56	100.00	9.98	5.13
1388	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线窑门东公变	23.27	14.54	200.00	15.59	8.62
1389	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线香山乡政府公变	32.22	20.14	200.00	138.86	56.13
1390	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线七眼井村公变	59.66	37.29	200.00	54.07	16.37
1391	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线红圈南公变400kVA	108.14	33.79	400.00	61.15	39.39
1392	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线任寨南公变	0.99	1.24	100.00	24.18	16.24

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1393	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线熊家水公变	143.09	89.43	200.00	159.58	103.04
1394	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线深井村公变	143.47	89.67	200.00	18.18	12.19
1395	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宣和南公变	62.92	78.65	100.00	10.26	4.31
1396	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和市场公变	100.88	40.03	315.00	116.93	68.62
1397	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线敬农中南公变	111.98	69.99	200.00	7.99	3.96
1398	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线羚和硒砂瓜公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
1399	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟八队公变200KVA	160.00	100.00	200.00	60.81	31.22
1400	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宣和林场中2号公变	19.54	12.21	200.00	3.90	0.48
1401	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福兴十一队公变	39.63	61.92	80.00	15.20	3.95

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1402	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福兴七队公变	1.58	2.46	80.00	31.33	14.87
1403	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳一队硒砂瓜公变	121.80	76.13	200.00	4.51	0.79
1404	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线许家园子北公变	34.38	42.97	100.00	31.28	13.83
1405	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山南公变	24.00	30.00	100.00	26.98	8.16
1406	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏中公变	59.59	46.56	160.00	29.02	14.03
1407	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线旧营九队公变100KVA	53.05	66.31	100.00	9.94	4.88
1408	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟自发移民西公变200KVA	160.00	100.00	200.00	82.66	27.63
1409	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和常信街北公变	153.20	60.79	315.00	82.47	46.25
1410	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	幸福村庄2号配电变压器	545.07	85.17	800.00	102.58	40.28

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1411	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	丹阳变518丹石一线寺口养殖园区公变	45.05	28.16	200.00	47.88	14.05
1412	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线张发兴养鸡场公变	48.79	30.49	200.00	20.29	3.09
1413	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线赵滩五队公变	47.58	74.34	80.00	14.70	5.45
1414	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟九队北公变	60.24	75.30	100.00	13.34	5.67
1415	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线东坡公变	107.10	66.94	200.00	35.96	16.58
1416	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳中公变	55.67	34.80	200.00	43.38	27.93
1417	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线四园区东北区公变	0.05	0.08	80.00	15.24	3.96
1418	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线宣和养殖一园区公变	117.34	36.67	400.00	73.22	23.51
1419	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	丹阳变518丹石一线寺口养殖园区5号公变	206.37	64.49	400.00	53.75	11.12

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1420	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线四园区中北区公变200KVA	78.45	49.03	200.00	41.27	11.46
1421	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟二队公变100KVA	33.78	42.22	100.00	31.42	18.13
1422	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟枣林公变	10.10	6.31	200.00	137.12	13.51
1423	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福兴五队公变	54.02	67.53	100.00	7.44	3.07
1424	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线三营东公变100KVA	46.77	58.46	100.00	5.51	1.44
1425	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线旧营东公变	82.55	64.49	160.00	53.30	30.96
1426	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟硒砂瓜三号公变	32.96	20.60	200.00	1.40	0.06
1427	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线何营村部公变	35.98	44.97	100.00	33.96	22.21
1428	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线西坡北公变	74.81	46.76	200.00	65.55	30.37

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1429	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳肉牛厂公变	44.50	34.76	160.00	32.29	7.93
1430	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	丹阳变518丹石一线寺口养殖园区二号公变	115.62	72.27	200.00	12.29	2.91
1431	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和火车站小区公变	78.20	24.44	400.00	208.37	87.80
1432	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宣和牛场南公变	11.05	6.91	200.00	35.87	10.01
1433	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台硒沙瓜公变	5.98	7.48	100.00	30.75	1.11
1434	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山移民西区二号公变	67.31	42.07	200.00	15.44	7.27
1435	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	丹阳变518丹石一线寺口烘干房2号公变	39.29	98.22	50.00	0.00	0.00
1436	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线宣和镇林场南公变	83.15	51.97	200.00	42.64	15.57

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1437	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线西坡七队公变	47.14	58.93	100.00	7.72	2.81
1438	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宏爱团结塘西变	7.13	8.91	100.00	15.66	4.33
1439	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线三营村部公变	8.43	6.59	160.00	18.07	10.55
1440	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线汪园西南公变200KVA	7.99	4.99	200.00	43.99	22.94
1441	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线马滩朱庄公变200KVA	123.68	77.30	200.00	14.53	3.02
1442	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟五队东公变	28.42	35.53	100.00	34.25	16.54
1443	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线汪园西公变	75.45	47.15	200.00	27.77	12.52
1444	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线三营七队3号公变	49.22	30.76	200.00	35.21	17.96
1445	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线旧营西公变	115.79	72.37	200.00	31.51	15.46

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1446	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线东坡西公变100KVA	80.00	100.00	100.00	14.17	7.62
1447	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线四园区西南区公变	95.10	59.44	200.00	27.85	7.77
1448	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线三营七队公变	18.68	23.35	100.00	33.49	11.02
1449	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线海兴移民7号公变	16.59	20.74	100.00	40.56	15.63
1450	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线羚羊中公变	20.09	25.11	100.00	38.23	17.86
1451	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线东月东公变	43.17	53.96	100.00	24.91	12.13
1452	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线赵滩西公变	107.98	67.49	200.00	20.26	9.14
1453	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线三营七队2号公变	108.12	67.58	200.00	20.50	13.11

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1454	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线兴海羊肚菌种植基地公变	126.30	78.94	200.00	0.71	0.68
1455	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳二队南公变	38.36	47.95	100.00	15.89	7.53
1456	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟六队北公变	102.33	63.96	200.00	24.20	10.59
1457	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏东公变(新）	90.07	56.29	200.00	34.79	12.84
1458	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线福兴南公变200KVA	133.18	83.24	200.00	21.96	12.36
1459	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线永和西公变200KVA	160.00	100.00	200.00	22.42	5.67
1460	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	丹阳变518丹石一线寺口养殖园区3号公变	230.10	71.91	400.00	20.35	8.28
1461	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台东公变	43.50	54.38	100.00	15.50	6.54

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1462	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山四队东公变	29.65	37.06	100.00	29.67	16.30
1463	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福兴东公变400KVA	320.00	100.00	400.00	41.26	25.06
1464	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线三营一队公变100KVA	47.18	58.98	100.00	20.97	4.92
1465	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线西坡公变	320.00	100.00	400.00	58.72	31.95
1466	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟中2号公变	152.83	47.76	400.00	143.94	88.60
1467	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线赵滩中公变	95.16	59.48	200.00	40.60	23.96
1468	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山硒砂瓜二号公变	28.45	35.57	100.00	2.00	0.79
1469	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟西公变200KVA	160.00	100.00	200.00	37.66	18.57
1470	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线羚羊七队南公变	76.39	23.87	400.00	5.88	0.89

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1471	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳三队二号公变	97.55	60.97	200.00	14.21	6.16
1472	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台南公变200KVA	160.00	100.00	200.00	34.72	10.86
1473	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳八队公变	23.48	14.67	200.00	8.69	2.03
1474	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和电信所公变	201.38	62.93	400.00	120.08	79.52
1475	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线敬农北公变	12.79	15.99	100.00	21.46	11.32
1476	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟七队中南公变	21.77	27.21	100.00	41.30	22.40
1477	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线汪园东公变	3.79	4.73	100.00	28.18	14.28
1478	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山三队公变	126.10	78.81	200.00	16.96	7.48
1479	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	丹阳变524丹石二线香山林场公变	57.00	71.25	100.00	6.53	3.46

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1480	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	幸福村庄1号配电变压器	640.00	100.00	800.00	0.00	0.00
1481	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福堂十二队公变	29.54	36.93	100.00	14.96	7.61
1482	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线郝家塘西公变400KVA	264.32	82.60	400.00	43.92	22.65
1483	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟中公变	91.48	28.59	400.00	138.87	68.63
1484	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山一队公变	80.04	50.03	200.00	26.46	15.19
1485	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和街东公变	127.66	79.79	200.00	27.43	7.98
1486	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线赵滩寺公变	58.90	73.62	100.00	0.52	0.24
1487	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福堂六队公变	61.61	77.02	100.00	8.89	2.88
1488	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宏爱五队公变	2.24	2.80	100.00	29.61	16.31
1489	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线羚羊九队公变	51.08	63.85	100.00	18.89	9.57

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1490	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线华和三队公变	58.99	73.74	100.00	13.00	4.59
1491	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山移民东区北公变	18.95	23.68	100.00	40.54	18.87
1492	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟七队北公变	53.77	67.21	100.00	21.06	4.63
1493	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线赵滩砖厂公变	116.87	73.04	200.00	8.74	3.45
1494	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和街北公变	133.19	52.85	315.00	89.55	29.68
1495	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线海兴移民1号公变200KVA	160.00	100.00	200.00	40.81	24.39
1496	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线汪园东2号公变	19.96	24.95	100.00	48.79	5.69
1497	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏一队公变100KVA	80.00	100.00	100.00	3.47	2.13
1498	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线旧营南公变	25.07	31.33	100.00	3.81	0.72

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1499	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线陆荣国养鸡场公变	11.73	7.33	200.00	43.40	11.31
1500	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山二队公变	35.37	44.22	100.00	30.77	16.60
1501	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线西坡东公变	17.89	11.18	200.00	84.54	44.75
1502	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宏爱东公变	0.05	0.13	50.00	5.37	1.32
1503	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线何营十队公变	24.03	30.04	100.00	30.44	7.55
1504	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线何营三队公变	7.02	8.78	100.00	26.00	12.09
1505	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山移民西区公变	33.82	42.28	100.00	17.28	8.90
1506	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线三营中公变	4.71	5.89	100.00	7.64	2.23
1507	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳新居公变	36.69	22.93	200.00	83.61	32.60

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1508	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和四队公变400KVA	191.65	59.89	400.00	54.06	25.94
1509	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线海和牛场北公变	11.62	9.08	160.00	76.23	5.86
1510	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	丹阳变518丹石一线香山林场公变100KVA	80.00	100.00	100.00	5.07	2.00
1511	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线敬农西公变	24.12	30.16	100.00	32.44	14.88
1512	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线东台学校1号配电变压器	394.29	78.23	630.00	240.00	156.81
1513	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳硒砂瓜公变	30.92	19.33	200.00	54.42	20.80
1514	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线西坡西公变200KVA	160.00	100.00	200.00	42.84	21.74
1515	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线四园区中南区公变	25.75	32.19	100.00	12.74	1.99

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1516	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线海兴移民2号公变	184.64	57.70	400.00	122.32	74.85
1517	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线东月南山台东公变	42.74	53.42	100.00	11.93	2.28
1518	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线东台工业园区配电变压器	52.37	10.39	630.00	224.12	31.21
1519	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线东月南山台公变	0.03	0.05	80.00	7.00	2.32
1520	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	丹阳变518丹石一线硒沙瓜2号公变	39.29	98.23	50.00	0.00	0.00
1521	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线东月十三队公变	62.27	38.92	200.00	2.42	0.56
1522	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线海兴移民5号公变	38.52	30.09	160.00	87.46	41.82
1523	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线羚羊养殖园区公变	0.21	0.27	100.00	35.33	3.87

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1524	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和二队公变	59.42	74.27	100.00	22.70	9.44
1525	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线赵滩东公变400KVA	320.00	100.00	400.00	33.10	9.57
1526	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	丹阳变518丹石一线寺口烘干房1号公变	79.93	99.92	100.00	0.04	0.04
1527	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福堂东公变400KVA	320.00	100.00	400.00	36.96	13.69
1528	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线汪园小学箱变配电变压器	399.78	99.94	500.00	132.42	58.41
1529	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线旧营二队公变	111.95	69.97	200.00	27.01	15.54
1530	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线敬农生态移民5号公变	122.40	76.50	200.00	33.77	14.32
1531	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宏爱团结塘北公变	21.35	26.69	100.00	21.48	9.94

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1532	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线海兴移民3号公变	243.97	76.24	400.00	106.59	52.25
1533	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线西坡六队公变	8.30	5.19	200.00	48.98	29.91
1534	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宣和变电所东公变100KVA	15.30	19.13	100.00	17.50	8.35
1535	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线工业园区东公变	65.91	26.15	315.00	27.51	14.27
1536	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山中公变	25.16	31.45	100.00	19.94	12.00
1537	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线东坡东公变	19.37	24.21	100.00	12.62	3.60
1538	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线马滩南公变	88.94	69.48	160.00	14.00	8.02
1539	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宏爱西公变	23.64	36.94	80.00	21.31	13.33
1540	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线旧营石荒沟公变100kvA	20.03	25.04	100.00	2.78	0.09

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1541	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线马滩南沙滩公变100KVA	0.35	0.43	100.00	23.79	5.97
1542	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线羚羊南公变	83.35	52.09	200.00	6.14	2.46
1543	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线三营七队硒砂瓜公变	140.04	87.52	200.00	0.00	0.00
1544	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和政府南二号箱变配电变压器	401.81	79.72	630.00	107.56	56.45
1545	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山南1#公变	20.69	25.86	100.00	26.84	11.72
1546	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线敬农中公变	25.71	32.13	100.00	4.41	2.66
1547	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟九队南公变	79.22	49.51	200.00	24.61	10.80
1548	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和十队公变	13.26	20.71	80.00	5.00	1.49
1549	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线华和硒砂瓜公变	106.95	66.84	200.00	0.26	0.11

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1550	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏五队公变	40.79	25.49	200.00	15.69	6.30
1551	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线东月四队公变	22.86	28.57	100.00	39.79	16.05
1552	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏二队2号公变200KVA	132.77	82.98	200.00	12.91	7.22
1553	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线长盛奶牛养殖场公变	160.51	50.16	400.00	40.46	19.24
1554	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线永和中2号公变	29.16	36.46	100.00	18.13	7.57
1555	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟九队公变	31.81	39.76	100.00	35.43	15.52
1556	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线东台供电所公变	19.59	24.49	100.00	28.47	14.39
1557	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线宣和养殖一园区东公变	71.52	44.70	200.00	61.91	15.16
1558	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台六队公变	22.38	27.98	100.00	11.45	6.03

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1559	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福堂牛场公变	29.74	37.17	100.00	11.66	5.31
1560	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线敬农生态移民3号公变	87.84	54.90	200.00	71.01	31.71
1561	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山六队公变	28.54	17.84	200.00	52.96	17.57
1562	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线宣和养殖一园区箱变配电变压器	142.63	28.30	630.00	305.60	237.54
1563	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台小学公变	160.00	100.00	200.00	97.41	14.55
1564	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线海兴移民4号公变	93.45	73.01	160.00	35.36	21.83
1565	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和农具厂公变	133.75	53.08	315.00	123.29	55.74
1566	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线四园区西北区公变	4.65	5.81	100.00	22.41	11.86

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1567	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线永和中公变100KVA	31.55	39.44	100.00	17.33	5.59
1568	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	丹阳变524丹石二线硒沙瓜6号公变	77.64	97.05	100.00	1.92	0.15
1569	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台东南公变	21.36	26.70	100.00	46.17	9.29
1570	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳五队公变	243.07	75.96	400.00	33.56	16.10
1571	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山北公变	26.08	32.59	100.00	26.41	5.76
1572	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和林场西公变	108.56	67.85	200.00	4.02	1.32
1573	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线海兴移民6号公变	92.57	72.32	160.00	44.60	14.12
1574	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线郝家塘东公变	18.31	22.89	100.00	25.63	11.77
1575	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线三营二园区西公变	117.11	46.47	315.00	96.26	43.22

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1576	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线宣和一园区西公变	107.68	42.73	315.00	11.80	4.80
1577	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线寺口回民移民点公变	22.84	28.55	100.00	61.73	17.03
1578	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线旧营潘庄公变100KVA	74.18	92.73	100.00	4.11	0.34
1579	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	丹阳变518丹石一线硒沙瓜1号公变	29.74	74.35	50.00	0.01	0.01
1580	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山移民学校公变	68.41	53.45	160.00	32.18	14.98
1581	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山村部公变	41.79	52.24	100.00	19.37	8.09
1582	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线敬农公变	21.57	26.96	100.00	19.07	11.13
1583	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线何营北公变	34.51	21.57	200.00	13.13	5.99
1584	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福兴村部公变	9.15	11.43	100.00	14.73	6.05

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1585	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳三队公变100KVA	0.22	0.28	100.00	29.66	11.27
1586	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线寺口回民点东公变	42.24	52.79	100.00	33.74	15.24
1587	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线东月十一队公变	8.62	10.78	100.00	6.56	2.62
1588	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福兴四队公变200KVA	55.89	34.93	200.00	28.35	12.64
1589	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟一队公变	49.14	38.39	160.00	44.80	33.46
1590	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和十三队箱变配电变压器	448.07	88.90	630.00	40.50	24.12
1591	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	丹阳变524丹石二线硒沙瓜3号公变	76.59	95.73	100.00	0.00	0.00
1592	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟五队公变	101.82	63.64	200.00	17.00	7.41

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1593	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线郝家塘幼儿园公变	160.00	100.00	200.00	59.15	13.82
1594	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	丹阳变524丹石二线硒沙瓜5号公变	30.25	75.63	50.00	0.00	0.00
1595	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台一队公变	53.81	33.63	200.00	38.35	24.18
1596	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏北公变	71.76	56.07	160.00	3.70	1.35
1597	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线旧营三队公变100KVA	36.45	45.56	100.00	23.83	10.01
1598	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳二队公变	46.45	29.03	200.00	97.18	50.97
1599	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宏爱中公变	51.38	64.23	100.00	19.82	8.25
1600	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线何营六队公变	14.74	18.42	100.00	16.54	7.08
1601	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线羚羊硒砂瓜一号公变	107.16	66.98	200.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1602	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和工业园区南公变	179.39	71.18	315.00	104.81	49.00
1603	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟六队公变400KVA	320.00	100.00	400.00	107.72	61.95
1604	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线敬农生态移民4号公变400KVA	320.00	100.00	400.00	99.80	44.33
1605	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳北公变	91.85	57.41	200.00	47.47	20.77
1606	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏学校1号配电变压器	214.02	53.51	500.00	84.53	48.27
1607	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	幸福村庄3号配电变压器	611.25	95.51	800.00	30.12	12.81
1608	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟四队公变	219.31	68.53	400.00	23.94	7.06
1609	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线敬农南公变	160.00	100.00	200.00	11.98	0.29

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1610	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线赵滩温棚公变100KVA	49.97	62.46	100.00	0.39	0.04
1611	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	丹阳变524丹石二线硒沙瓜4号公变	69.88	87.35	100.00	0.01	0.01
1612	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线华和一队公变	35.15	21.97	200.00	49.79	19.94
1613	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳四队公变	40.82	51.03	100.00	31.51	14.14
1614	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线赵滩南公变	61.79	77.24	100.00	13.93	7.53
1615	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宏爱山河桥东公变	21.90	13.68	200.00	65.94	24.67
1616	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福堂七队公变	102.51	64.07	200.00	18.61	8.48
1617	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和林场中公变	16.42	20.52	100.00	7.82	2.72
1618	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线汪园中公变100KVA	96.31	60.20	200.00	37.55	22.13

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1619	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳一队公变	14.09	17.61	100.00	35.94	13.18
1620	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福堂西公变	31.37	49.02	80.00	18.11	7.73
1621	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳六队公变200KVA	160.00	100.00	200.00	26.82	14.27
1622	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线马滩解放滩公变200KVA	107.50	67.19	200.00	27.14	12.42
1623	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟五队北公变	72.77	90.96	100.00	3.41	0.41
1624	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台西公变	47.61	59.51	100.00	19.31	10.65
1625	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳南公变	55.26	69.07	100.00	13.86	6.42
1626	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线东台学校2号配电变压器	124.65	38.95	400.00	72.46	44.72
1627	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线东台工业园区北公变	53.55	66.93	100.00	9.62	2.95

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1628	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线羚羊东南公变	0.23	0.15	200.00	19.40	5.47
1629	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳硒砂瓜2号公变	3.42	2.14	200.00	60.64	16.18
1630	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟七队东南公变	128.02	40.00	400.00	89.92	28.70
1631	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏十队公变	14.43	18.04	100.00	18.08	9.13
1632	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏七队公变	105.11	65.70	200.00	44.77	18.85
1633	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟东公变	131.85	82.41	200.00	16.81	5.34
1634	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线海兴移民8号公变	74.74	46.71	200.00	79.47	37.99
1635	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台四队公变200kVA	51.71	32.32	200.00	62.04	35.17

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1636	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和加油站箱变配电变压器	369.51	73.32	630.00	160.86	54.27
1637	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宣和牛场公变	26.28	20.53	160.00	24.54	9.65
1638	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线东台工业园区南公变	87.01	54.38	200.00	42.74	24.27
1639	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线敬农生态移民2号公变	92.05	57.53	200.00	61.64	21.83
1640	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宏爱山河桥公变100KVA	0.43	0.53	100.00	16.03	5.56
1641	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福堂村部公变	77.92	48.70	200.00	20.90	10.58
1642	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山移民东区公变	114.51	71.57	200.00	30.28	14.41
1643	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线丹阳五队新居公变	35.54	44.43	100.00	33.10	12.54

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1644	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线敬农生态移民1号公变	53.33	33.33	200.00	68.81	32.27
1645	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线永和中北公变	1.32	1.65	100.00	69.02	18.29
1646	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线四园区西南区西公变	88.80	55.50	200.00	2.84	0.55
1647	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线三营西公变	102.36	63.97	200.00	15.04	9.00
1648	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线马滩十三队公变400KVA	320.00	100.00	400.00	23.44	12.85
1649	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宣和林场东公变	3.84	4.80	100.00	32.44	10.67
1650	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线何营九队公变100KVA	17.96	22.45	100.00	3.16	1.42
1651	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台五队公变	110.87	69.29	200.00	21.30	10.12

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1652	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线四园区西南区西2号公变	160.00	100.00	200.00	4.00	0.75
1653	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线永和五队公变	3.17	3.97	100.00	33.73	18.87
1654	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线四园区东南区东公变	15.22	19.03	100.00	12.11	4.95
1655	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福堂南公变	34.32	53.63	80.00	15.77	7.39
1656	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线羚羊七队公变	48.18	30.11	200.00	10.30	4.54
1657	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福堂三队公变	61.79	77.24	100.00	9.25	3.51
1658	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线东坡东2号公变	147.42	92.14	200.00	4.07	0.91
1659	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和充电桩1号配变	504.00	100.00	630.00	0.00	0.00
1660	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟南公变	80.00	100.00	100.00	37.85	13.86
1661	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线永和五队北公变	4.53	5.67	100.00	40.30	5.76

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1662	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线赵滩十一队公变400KVA	320.00	100.00	400.00	31.04	13.95
1663	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏二队公变	84.46	52.79	200.00	31.63	13.17
1664	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线东月九队公变	42.95	53.69	100.00	18.19	9.17
1665	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线永和二队公变	33.50	41.87	100.00	18.83	8.72
1666	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线华和三队二号公变	133.14	83.21	200.00	23.08	10.58
1667	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线羚羊北公变	81.16	50.73	200.00	57.61	36.67
1668	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和政府南公变400KVA	206.65	64.58	400.00	21.73	9.80
1669	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山硒砂瓜一号公变	104.19	65.12	200.00	0.21	0.12
1670	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台三队公变	276.50	86.41	400.00	25.34	13.13

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1671	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟四户里公变	39.94	49.93	100.00	42.79	26.23
1672	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台新居公变	149.28	59.24	315.00	118.72	64.49
1673	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线四园区东南区公变100KVA	47.21	59.02	100.00	21.87	7.41
1674	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和三队公变400KVA	320.00	100.00	400.00	39.29	21.65
1675	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线东坡北公变200KVA	160.00	100.00	200.00	12.41	4.23
1676	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和振兴泵公变	43.72	34.16	160.00	25.65	13.70
1677	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟七队2号公变	271.15	84.74	400.00	57.12	20.98
1678	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线马滩十二队公变	4.00	4.99	100.00	21.45	6.52
1679	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线东月二队公变	42.80	53.51	100.00	17.74	6.44

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1680	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	丹阳变518丹石一线寺口养殖园区4号公变	191.37	59.80	400.00	72.41	18.81
1681	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线何营东公变400KVA	320.00	100.00	400.00	26.86	13.69
1682	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线永和南公变	80.62	50.39	200.00	29.95	10.41
1683	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟九队东公变	14.83	18.54	100.00	34.16	7.05
1684	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟硒沙瓜公变	15.73	15.73	125.00	33.92	9.23
1685	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山四队公变	51.34	64.18	100.00	10.60	5.26
1686	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和十队新居公变200KVA	121.50	75.94	200.00	27.01	14.70
1687	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宏爱团结塘公变100KVA	21.59	26.99	100.00	34.19	14.60
1688	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山五队公变	50.86	63.57	100.00	7.09	2.51

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1689	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线旧营抽水公变	44.78	55.98	100.00	0.00	0.00
1690	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线华和一队二号公变200KVA	50.84	31.77	200.00	38.87	18.19
1691	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线海和牛场南公变	48.23	37.68	160.00	56.55	5.59
1692	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线永和东公变	8.51	10.63	100.00	18.20	7.35
1693	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山移民东区二号公变200KVA	122.06	76.29	200.00	19.74	7.08
1694	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏四队公变	129.54	80.96	200.00	21.43	11.24
1695	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线三营二园区东公变	111.23	69.52	200.00	15.60	4.88
1696	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线东月中公变	105.12	65.70	200.00	25.19	11.01
1697	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线羚羊硒砂瓜二号公变	81.65	51.03	200.00	0.29	0.04

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1698	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线许家园子南公变	33.10	41.38	100.00	5.12	1.78
1699	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宏爱五队南公变	160.00	100.00	200.00	47.37	3.21
1700	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟硒砂瓜二号公变	64.10	40.06	200.00	2.11	0.13
1701	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线旧营六队公变	86.79	54.25	200.00	29.36	13.21
1702	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和工业园区西箱变配电变压器	347.52	68.95	630.00	42.10	14.25
1703	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和街南公变	82.07	41.03	250.00	80.75	38.04
1704	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟七队1号公变	45.40	56.75	100.00	23.08	8.23
1705	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏鱼池公变	81.89	51.18	200.00	21.09	4.98
1706	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线马滩北公变	4.39	3.43	160.00	37.08	17.15

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1707	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟自发移民东公变	27.24	34.05	100.00	64.73	28.30
1708	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和十一队公变	161.72	64.17	315.00	62.46	36.53
1709	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟四队二号公变	67.36	42.10	200.00	83.50	4.12
1710	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宏爱团结塘东公变	160.00	100.00	200.00	67.64	18.82
1711	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和化工厂箱变配电变压器	407.41	80.84	630.00	106.42	63.11
1712	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山西公变	26.83	16.77	200.00	68.69	29.12
1713	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线龙湖六号公变	142.86	89.28	200.00	14.72	0.15
1714	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	甘塘变513甘镇1线营盘水8号公变	124.96	78.10	200.00	65.95	45.09

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1715	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	甘塘变513甘镇Ⅰ线营盘水2号公变	121.46	75.91	200.00	53.20	38.88
1716	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变517北干渠线姚滩九队变公变	70.52	44.08	200.00	15.78	6.94
1717	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变517北干渠线姚滩九队2号公变	160.00	100.00	200.00	12.51	4.55
1718	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变517北干渠线姚滩蔬菜基地公变	47.99	59.99	100.00	2.19	0.18
1719	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变526马桥线夹道八队公变	87.71	68.52	160.00	22.36	8.44
1720	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变512西关线牛滩四队变	60.31	75.39	100.00	14.52	8.87
1721	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	刘营变524常乐线长流水3号公变	127.16	79.47	200.00	47.44	23.89
1722	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变525煤矿线鸣钟1队公变	65.22	50.96	160.00	28.84	15.52

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1723	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变514迎水线黑林四队西1号公变	76.41	47.76	200.00	17.54	2.99
1724	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线经八路2#公变公变	88.53	35.13	315.00	18.82	7.76
1725	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变526马桥线夹道九队公变	114.38	71.49	200.00	14.30	10.31
1726	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变525煤矿线郑口湾南公变	2.17	2.71	100.00	15.41	5.55
1727	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变514迎水线黑林四队南公变公变	1.94	1.21	200.00	31.04	5.61
1728	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变514迎水线迎水六队南变	78.72	49.20	200.00	40.24	18.12
1729	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线龙湖生态移民1#公变	117.36	73.35	200.00	22.33	12.20
1730	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线沙坡头新居2#公变	137.96	54.75	315.00	8.89	2.33

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1731	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	刘营变524常乐线孟家湾西公变	121.20	75.75	200.00	54.29	30.96
1732	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变514迎水线迎水六队变	92.31	72.12	160.00	36.60	19.00
1733	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变525煤矿线码头1队公变	47.95	59.93	100.00	13.75	5.09
1734	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变526马桥线杨渠西变	320.00	100.00	400.00	44.76	18.05
1735	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变514迎水线黑林三队南变	22.41	14.00	200.00	24.55	1.39
1736	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	景庄变522景庄线上滩村变	41.78	52.23	100.00	6.09	2.78
1737	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变514迎水线黑林四队种植园区公变	70.24	43.90	200.00	9.45	0.87
1738	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变511西园线牛滩园艺场公变	160.00	100.00	200.00	32.48	15.40
1739	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变526马桥线夹道十队2号公变	66.76	83.45	100.00	16.78	9.04

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1740	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变517北干渠线良繁场公变	160.00	100.00	200.00	19.27	8.53
1741	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	滨河变517平安西线大板一队变公变	75.12	46.95	200.00	36.11	6.08
1742	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线码头村北1#公变	112.06	44.47	315.00	15.05	5.55
1743	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线牛滩市场西公变	226.96	70.93	400.00	66.33	36.87
1744	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	刘营变524常乐线长流水公变	58.84	36.78	200.00	66.78	30.80
1745	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变526马桥线杨渠一队公变	320.00	100.00	400.00	106.58	48.11
1746	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线牛滩市场北公变	241.43	75.45	400.00	57.85	21.31
1747	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变517北干渠线姚滩五队变	75.58	59.05	160.00	19.55	10.08

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1748	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变514迎水线黑林一队2号公变	106.15	66.34	200.00	72.59	31.57
1749	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	绿伯爵2号配电变压器	364.46	56.95	800.00	92.28	7.77
1750	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变514迎水线黑林四队西2号公变	87.87	54.92	200.00	5.36	1.75
1751	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变525煤矿线码头2队公变	160.00	100.00	200.00	15.05	4.62
1752	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线鸣钟三队北2号公变	96.10	60.06	200.00	2.21	0.21
1753	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线沙坡头种植园区公变	11.47	3.58	400.00	51.00	32.53
1754	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变512西关线大板六队变公变	50.80	63.50	100.00	3.69	0.87
1755	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	中卫供电公司物资库1号配电变压器	492.29	97.68	630.00	2.58	2.41

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1756	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线龙湖生态移民4#变	53.70	67.12	100.00	14.44	8.65
1757	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线沙坡头新居变	41.97	20.99	250.00	28.97	16.22
1758	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线中卫市压砂瓜研究所公变	241.63	60.41	500.00	0.00	0.00
1759	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变514迎水线黑林三队西变公变	39.45	24.66	200.00	28.03	12.11
1760	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	鸣沙村穆民风情苑配电变压器	368.07	92.02	500.00	26.08	7.94
1761	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变526马桥线夹道马场湖2号公变	18.83	11.77	200.00	41.44	12.96
1762	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变517北干渠线姚滩大棚公变	41.81	65.33	80.00	3.24	0.74
1763	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	源创变573源池线夹道一队变	55.25	34.53	200.00	41.11	19.28

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1764	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变525煤矿线码头北公变	160.00	100.00	200.00	41.53	13.24
1765	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	中卫供电公司物资库2号箱变配电变压器	212.54	42.17	630.00	278.08	112.76
1766	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	甘塘变513甘镇Ⅰ线营盘水9号公变	59.77	74.72	100.00	15.41	8.39
1767	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线镇政府东2#变公变	31.66	19.79	200.00	15.32	2.24
1768	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变517北干渠线姚滩南变公变	107.54	67.21	200.00	33.97	20.53
1769	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线铁路货场公变	160.00	100.00	200.00	5.00	1.14
1770	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	旅游新镇棚户区3号配电变压器	486.55	96.54	630.00	12.50	4.44
1771	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变526马桥线杨渠新居公变	27.91	34.88	100.00	34.76	22.36

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1772	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变526马桥线地毯厂公变	44.09	55.11	100.00	7.80	1.93
1773	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变517北干渠线龙宫庙公变	32.18	20.11	200.00	19.16	5.61
1774	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变512西关线大板养殖园区变	96.96	60.60	200.00	7.71	2.42
1775	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变517北干渠线沙漠温棚4#变	59.68	46.62	160.00	52.40	50.78
1776	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	甘塘变513甘镇1线营盘水3号公变	115.74	72.34	200.00	61.25	37.19
1777	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线沙坡头二队北公变	123.55	77.22	200.00	13.56	4.11
1778	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线镇政府西3号公变	143.77	89.85	200.00	0.00	0.00
1779	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变525煤矿线码头5队公变	160.00	100.00	200.00	32.05	16.62

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1780	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变517北干渠线沙漠温棚1#变	15.73	19.67	100.00	0.48	0.44
1781	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	源创变573源池线牛滩4队北变	146.29	91.43	200.00	10.92	4.02
1782	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变525煤矿线码头南公变	13.79	8.62	200.00	20.26	4.22
1783	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	源创变573源池线涝池三队2号变	11.97	14.96	100.00	51.77	10.94
1784	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变514迎水线长流水一队变	53.29	83.27	80.00	1.27	0.50
1785	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变525煤矿线码头村南变	42.33	26.46	200.00	23.83	3.34
1786	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变517北干渠线姚滩农民新居南变	131.89	82.43	200.00	22.91	10.90
1787	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	源创变573源池线涝池三队公变	43.38	33.89	160.00	68.72	20.53
1788	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变514迎水线黑林四队变	144.76	57.44	315.00	72.38	39.31

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1789	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	甘塘变513甘镇Ⅰ线营盘水五号公变	82.59	51.62	200.00	50.08	31.22
1790	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变514迎水线黑林三队南二号	61.68	38.55	200.00	16.21	3.38
1791	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变514迎水线黑林三队2号公变	227.45	71.08	400.00	30.07	14.52
1792	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线码头碱碱湖公变	183.67	57.40	400.00	36.13	3.76
1793	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变525煤矿线黑林五队北公变	107.30	67.06	200.00	28.00	18.22
1794	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线牛滩市场东2#公变	149.73	93.58	200.00	0.00	0.00
1795	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线码头北2号公变	0.20	0.13	200.00	27.32	6.17
1796	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变525煤矿线迎水十队公变	138.18	86.36	200.00	30.26	15.26

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1797	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变525煤矿线郑口湾南2号公变	135.32	84.58	200.00	5.93	2.32
1798	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线黑林三队吊庄变	19.56	24.45	100.00	11.36	4.12
1799	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线镇政府东公变	110.89	69.30	200.00	0.82	0.04
1800	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变511西园线夹道五队公变	160.00	100.00	200.00	47.90	22.64
1801	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变525煤矿线黑林5队东公变	90.97	71.07	160.00	5.38	1.17
1802	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变525煤矿线码头南3#公变	160.00	100.00	200.00	35.36	8.38
1803	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变512西关线大板十一队变	71.41	89.26	100.00	2.64	0.49
1804	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变517北干渠线红武蔬菜基地公变	51.25	32.03	200.00	0.02	0.02
1805	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变511西园线夹道四队变	51.25	40.04	160.00	64.10	33.89

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1806	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变517北干渠中卫市林场家属区	46.99	29.37	200.00	41.15	13.94
1807	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变512西关线牛滩三队变	52.97	66.22	100.00	19.43	9.14
1808	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变525煤矿线黑林五队东1号公变	248.95	77.80	400.00	30.68	15.22
1809	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线鸣钟三队(北)变	68.76	27.28	315.00	22.98	11.87
1810	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变512西关线牛滩二队公变	160.00	100.00	200.00	20.52	9.81
1811	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变514迎水线黑林四队种植园区2号公变	25.36	15.85	200.00	37.24	4.28
1812	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变512西关线牛滩1队变	102.31	63.94	200.00	46.34	23.07
1813	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	甘塘变513甘镇Ⅰ线营盘水六号公变	78.24	48.90	200.00	97.41	63.12

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1814	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变525煤矿线迎水七队变	123.48	77.17	200.00	31.60	14.19
1815	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变512西关线牛滩八队变	54.69	68.36	100.00	14.98	7.42
1816	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线鸣钟二队公变	236.31	73.85	400.00	25.24	15.74
1817	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变525煤矿线沙坡头二队南公变	11.33	4.50	315.00	54.04	23.81
1818	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变517北干渠线姚滩东变	112.88	70.55	200.00	26.75	13.35
1819	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线龙湖生态移民2#变	62.39	77.99	100.00	14.43	4.26
1820	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变525煤矿线鸣钟一队养殖园区公变	89.26	55.79	200.00	10.22	4.43
1821	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变525煤矿线码头3队公变	92.46	57.78	200.00	14.39	7.11
1822	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变512西关线牛滩五队变	160.00	100.00	200.00	21.16	11.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1823	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	景庄变522景庄线榆树台抽水公变	57.51	22.82	315.00	127.50	125.58
1824	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线鸣钟三队公变	160.00	100.00	200.00	10.79	5.75
1825	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变512西关线牛滩六队公变	160.00	100.00	200.00	83.17	25.41
1826	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变514迎水线新居民南公变	160.00	100.00	200.00	46.10	24.05
1827	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变514迎水线黑林三队变	83.63	52.27	200.00	21.70	10.74
1828	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变511西园线牛滩新居公变	9.14	14.29	80.00	13.86	6.66
1829	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变526马桥线韩闸韭菜基地7#公变	10.06	15.72	80.00	6.94	0.15
1830	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变517北干渠线沙漠温棚2#变	89.22	69.70	160.00	2.46	0.77
1831	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	甘塘变513甘镇1线营盘水7号公变	68.58	42.86	200.00	44.32	26.83

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1832	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变517北干渠线何滩西公变	31.24	19.52	200.00	52.98	19.25
1833	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变526马桥线夹道七队公变	99.65	62.28	200.00	41.54	15.15
1834	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变526马桥线杨渠九队变	64.01	80.01	100.00	11.06	5.73
1835	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线龙湖生态7号公变	24.65	15.41	200.00	44.34	15.33
1836	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线九州物流公变	51.43	64.29	100.00	29.40	21.15
1837	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变525煤矿线码头6队公变	160.00	100.00	200.00	11.46	4.49
1838	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线牛滩市场东变	42.70	33.36	160.00	26.30	11.54
1839	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变514迎水线碱碱湖种植园区公变	4.30	3.36	160.00	16.72	2.78

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1840	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	景庄变522景庄线榆树台变	69.31	86.63	100.00	3.41	0.41
1841	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	源创变573源池线涝池东变	4.89	3.06	200.00	75.91	37.79
1842	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变525煤矿线黑林五队西变	0.28	0.36	100.00	10.13	1.93
1843	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变514迎水线迎水村变	29.41	22.97	160.00	34.12	19.80
1844	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线镇政府西变	113.67	35.52	400.00	5.56	3.35
1845	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线郑口湾东公变	82.39	51.49	200.00	22.45	6.28
1846	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变514迎水线黑林三队吊装南公变	160.00	100.00	200.00	12.88	4.38
1847	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	刘营变524常乐线下滩支鸽子崖变	80.00	100.00	100.00	5.06	0.76
1848	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	甘塘变513甘镇I线营盘水1号公变	100.35	78.40	160.00	33.59	19.80

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1849	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变526马桥线夹道十队公变	121.25	75.78	200.00	20.38	6.63
1850	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变517北干渠线沙桥林场变	67.94	42.46	200.00	31.70	17.50
1851	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变517北干渠线八家村公变	138.17	86.36	200.00	2.84	0.42
1852	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线镇政府北公变	97.79	61.12	200.00	14.85	6.32
1853	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	绿伯爵1号配电变压器	384.01	60.00	800.00	112.15	19.61
1854	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	刘营变524常乐线长流水2号公变	69.54	86.93	100.00	0.00	0.00
1855	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	刘营变524常乐线孟家湾南公变公变	39.59	49.49	100.00	3.22	0.65
1856	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	源创变573源池线农具厂公变	125.61	49.84	315.00	63.17	26.77
1857	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线经八路北公变	67.87	42.42	200.00	22.01	1.59

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1858	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线铁路小区北公变	174.32	54.48	400.00	85.37	34.59
1859	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变526马桥线韩闸韭菜基地5#公变	5.14	6.42	100.00	7.21	0.73
1860	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线经七路变	84.62	52.88	200.00	20.83	8.81
1861	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	滨河变517平安西线大板小康楼变	103.66	80.99	160.00	31.04	20.66
1862	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线碱碱湖经八路公变公变	221.87	69.33	400.00	5.02	1.94
1863	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变517北干渠线何滩五队公变	112.15	70.09	200.00	23.41	11.61
1864	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变526马桥线杨渠东变	50.78	39.67	160.00	42.79	25.00
1865	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线迎水新居民点北变	50.48	63.11	100.00	19.76	7.03

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1866	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变517北干渠线姚滩农民新居北变	111.67	69.80	200.00	50.46	23.08
1867	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线经八路3号公变	63.90	39.94	200.00	31.50	8.14
1868	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线镇政府西2#变	0.94	0.59	200.00	7.60	2.70
1869	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变525煤矿线沙坡头新居三号公变间隔配电变压器	23.16	4.59	630.00	114.46	34.01
1870	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变525煤矿线迎水二队变	40.36	50.45	100.00	24.58	13.78
1871	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线龙湖生态移民5号公变	2.92	3.65	100.00	20.78	5.04
1872	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变517北干渠线何滩六队南变	107.05	66.90	200.00	30.46	18.15

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1873	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变517北干渠线姚滩东2号公变	41.97	52.46	100.00	19.00	8.07
1874	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线铁路迎水桥小区南公变	113.05	70.66	200.00	29.78	14.64
1875	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	滨河变517平安西线大板古镇公变	124.16	77.60	200.00	35.23	22.24
1876	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线鸣钟二队西公变	76.05	47.53	200.00	19.13	11.47
1877	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	中卫市旅游新镇棚户区2号配电变压器	669.82	83.73	1000.00	56.33	32.44
1878	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变526马桥线夹道马场湖公变	14.54	18.18	100.00	9.01	5.85
1879	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线龙湖生态移民3号公变	59.92	74.90	100.00	19.41	10.97
1880	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变525煤矿线迎水一队公变	130.56	81.60	200.00	23.90	9.18

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1881	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	源创变573源池线镇政府变	257.29	80.40	400.00	140.66	31.43
1882	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变512西关线牛滩村公变	125.91	78.69	200.00	32.47	11.07
1883	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变517北干渠线何滩四队变	79.47	62.08	160.00	22.70	12.44
1884	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变525煤矿线沙坡头小康楼变	54.11	33.82	200.00	85.29	55.08
1885	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变525煤矿线郑口湾北公变	15.08	18.85	100.00	4.82	1.41
1886	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变511西园线迎水桥供电所变公变	153.78	48.06	400.00	87.26	33.88
1887	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变511西园线夹道新居公变	36.94	57.72	80.00	16.65	6.85
1888	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	刘营变524常乐线孟家湾北公变公变	13.20	16.50	100.00	57.24	23.80
1889	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线镇政府南公变	95.46	59.66	200.00	3.47	0.44

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1890	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变525煤矿线鸣钟种殖园区变	66.08	82.60	100.00	1.28	0.15
1891	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变524马碱线顺隆公司公变	113.74	71.09	200.00	7.78	1.50
1892	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变517北干渠线沙漠温棚6#变	122.65	95.82	160.00	1.62	1.37
1893	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变511西园线牛滩七队公变	122.01	61.00	250.00	62.11	43.98
1894	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变517北干渠线沙漠温棚3#变	29.74	23.23	160.00	27.32	5.48
1895	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变525煤矿线迎水九队公变	217.38	86.26	315.00	42.79	26.27
1896	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	源创变573源池线涝池西变	89.30	69.77	160.00	39.98	23.36
1897	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变525煤矿线西园林场公变	20.50	25.62	100.00	10.73	2.21
1898	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变517北干渠线姚滩北变	229.81	71.82	400.00	56.29	32.50

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1899	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变512西关线西郊林场配变变压器	162.23	81.12	250.00	26.74	14.59
1900	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变525煤矿线沙坡头二队变	38.56	30.12	160.00	24.40	12.28
1901	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	景庄变522景庄线下滩村公变	63.49	49.60	160.00	22.81	10.15
1902	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	马场湖变526马桥线杨渠中公变	260.92	65.23	500.00	60.46	29.97
1903	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	甘塘变513甘镇Ⅰ线营盘水四号公变	24.14	30.18	100.00	55.52	27.49
1904	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	景庄变522景庄线北长滩抽水公变	55.15	68.93	100.00	0.00	0.00
1905	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	景庄变522景庄线黄始旋变	72.44	90.55	100.00	2.84	0.62
1906	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检	应理变514迎水线黑林二队变	26.45	33.06	100.00	11.10	3.72
1907	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线景台下公变	35.24	44.05	100.00	36.76	17.19

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1908	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线永乐新村6号公变	6.89	8.61	100.00	40.45	18.20
1909	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线城农上公变	0.02	0.03	100.00	26.33	11.62
1910	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线永乐1号公变	320.00	100.00	400.00	33.90	14.19
1911	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线刘湾新居点公变	123.72	77.33	200.00	35.82	22.42
1912	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线景台西公变	8.85	11.06	100.00	11.00	8.00
1913	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线艾湾七队公变200kVA	160.00	100.00	200.00	7.63	3.18
1914	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线杨滩东公变	59.49	74.37	100.00	22.79	12.83
1915	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永康南公变	172.84	68.59	315.00	58.95	25.64
1916	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线彩达村南公变	30.11	37.64	100.00	18.28	6.30

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1917	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线艾湾村西公变	109.07	68.17	200.00	14.56	6.66
1918	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线城农下公变	38.52	24.07	200.00	44.86	24.13
1919	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永丰二队公变	37.18	46.48	100.00	25.22	10.43
1920	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线沙滩二队公变	83.69	52.31	200.00	21.06	8.47
1921	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线景台一队公变	115.07	71.92	200.00	20.08	10.03
1922	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线城农新居公变	8.28	10.35	100.00	19.99	8.29
1923	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线景台上公变	52.63	32.89	200.00	70.71	34.46
1924	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线硒砂瓜9号公变	26.33	41.15	80.00	0.03	0.03
1925	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线彩达学校公变	160.00	100.00	200.00	62.50	16.11
1926	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线丰台村西公变	31.49	39.37	100.00	13.61	7.88

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1927	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线达茂村中公变	48.11	30.07	200.00	55.60	18.50
1928	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永康东公变	18.60	46.50	50.00	3.33	0.64
1929	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线徐庄十一队公变	21.58	26.98	100.00	26.98	13.16
1930	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台三队公变	19.43	12.14	200.00	39.67	21.56
1931	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线阳沟村箱式公变变压器间隔配电变压器	284.32	56.41	630.00	203.76	124.43
1932	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线永乐2号公变	320.00	100.00	400.00	30.36	13.67
1933	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永康医院公变	165.82	51.82	400.00	154.30	28.07
1934	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线丰台东变	320.00	100.00	400.00	130.79	58.59
1935	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永南中公变	129.43	80.89	200.00	28.60	13.96
1936	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线陈家豪中公变	100.11	62.57	200.00	8.06	2.70

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1937	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线香山苑公变	77.20	60.32	160.00	5.58	0.44
1938	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线刘湾南公变	10.32	12.90	100.00	14.03	3.79
1939	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线莫渡村移民点公变	32.11	40.14	100.00	20.83	10.95
1940	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永南村部公变	43.61	54.51	100.00	18.68	10.91
1941	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线丰台一队公变	81.16	50.72	200.00	39.34	20.64
1942	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线双达六队公变	32.05	20.03	200.00	81.19	28.20
1943	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线徐庄三队公变	21.86	27.32	100.00	14.55	8.31
1944	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台抽水公变	9.80	12.25	100.00	9.60	1.09
1945	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永康街公变400kVA	320.00	100.00	400.00	71.18	41.40
1946	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线阳沟小学公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1947	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线达茂上公变	11.28	14.10	100.00	42.11	16.88
1948	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线硒砂瓜6号公变	15.68	65.35	30.00	6.86	1.86
1949	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线彩达四队公变	20.57	25.71	100.00	30.36	11.25
1950	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线沙滩四队公变200KVA	51.97	32.48	200.00	52.34	31.39
1951	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新村西公变	126.67	79.17	200.00	29.34	11.33
1952	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永康五队公变	32.18	20.12	200.00	128.16	48.61
1953	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线达茂养殖园区公变	20.10	25.12	100.00	21.17	13.32
1954	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线双达五队公变	160.00	100.00	200.00	12.73	6.50
1955	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线沙滩一队公变	43.17	67.45	80.00	7.32	2.70

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1956	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线双达南公变100kVA	0.07	0.09	100.00	10.43	2.47
1957	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线双达下公变	16.99	21.23	100.00	35.82	18.16
1958	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线硒砂瓜东变	92.23	57.65	200.00	3.63	0.49
1959	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线硒沙瓜4号公变	11.77	49.03	30.00	0.06	0.06
1960	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线阳沟南公变	141.01	88.13	200.00	0.00	0.00
1961	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新北公变	57.46	35.92	200.00	99.27	43.43
1962	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线徐庄东公变	35.70	44.63	100.00	20.37	7.36
1963	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线杨滩南公变	8.07	10.09	100.00	16.86	9.49
1964	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台村四队公变	2.68	1.67	200.00	18.07	9.75

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1965	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线双达硒砂瓜基地公变	0.02	0.02	100.00	3.61	0.65
1966	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线城农村园艺场西1号公变	4.55	11.36	50.00	9.75	3.20
1967	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线刘湾碱水滩公变	85.46	66.77	160.00	1.61	0.21
1968	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线景台南公变	76.36	95.45	100.00	1.39	0.07
1969	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线达茂三队公变	320.00	100.00	400.00	63.70	29.89
1970	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线景台养殖园区西公变	66.94	41.84	200.00	54.25	28.54
1971	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线永乐村5号公变	50.50	31.56	200.00	39.02	20.31
1972	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永丰六队公变	32.81	41.01	100.00	24.87	14.08
1973	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线沙滩南公变	94.19	58.87	200.00	11.95	5.89

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1974	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台西梁北公变	77.72	48.58	200.00	0.37	0.07
1975	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线硒砂瓜中公变	72.55	45.34	200.00	6.96	4.96
1976	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线陈家豪南公变	320.00	100.00	400.00	37.97	17.49
1977	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线阳沟东变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
1978	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线彩达上公变	106.62	42.31	315.00	96.50	43.03
1979	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线景台西2号公变	51.46	64.33	100.00	3.15	0.49
1980	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线硒砂瓜南公变	1.62	2.03	100.00	42.38	5.47
1981	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新一队公变400kVA	320.00	100.00	400.00	7.49	2.29
1982	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永康村部公变	124.85	78.03	200.00	23.83	10.79

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1983	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线中卫市富贵牛场公变	64.00	100.00	80.00	0.00	0.00
1984	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线沙滩抽水公变200kVa	32.83	20.52	200.00	51.68	9.61
1985	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线双达村一队公变	22.53	28.16	100.00	41.61	17.71
1986	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永康幼儿园公变	47.08	29.43	200.00	83.45	12.80
1987	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台一队公变	9.85	12.31	100.00	0.46	0.27
1988	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线杨滩二队公变200kVA	50.20	31.38	200.00	98.00	30.68
1989	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线景台二队公变400kVA	320.00	100.00	400.00	40.36	23.73
1990	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永康六队公变	22.57	35.26	80.00	12.73	5.63
1991	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线徐庄南公变	24.74	24.74	125.00	13.34	2.42

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1992	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	文昌变512双桥线杨滩温棚公变100kVA	80.00	100.00	100.00	11.04	4.04
1993	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线刘湾东公变	111.17	69.48	200.00	50.88	18.93
1994	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线彩达三队公变	320.00	100.00	400.00	37.36	24.24
1995	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线阳沟西公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
1996	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线永乐南公变	160.00	100.00	200.00	0.59	0.02
1997	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线景台北公变	52.84	66.05	100.00	5.87	0.21
1998	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线徐庄永利生态园公变	107.37	67.11	200.00	0.08	0.08
1999	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线双达上公变100kVA	34.71	43.38	100.00	37.71	10.71
2000	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线阳沟二队变	21.59	26.98	100.00	43.10	26.09

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2001	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线双达村箱式公变变压器间隔配电变压器	470.49	93.35	630.00	16.54	6.32
2002	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线莫渡上公变100kVA	80.00	100.00	100.00	44.48	25.18
2003	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线硒砂瓜牛场公变	134.29	83.93	200.00	25.73	9.17
2004	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线达茂下公变	5.53	3.45	200.00	134.26	66.58
2005	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线丰台下公变	9.02	11.28	100.00	45.50	21.57
2006	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新四队公变	71.48	89.35	100.00	5.80	1.78
2007	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台南公变	9.08	5.67	200.00	38.54	24.89
2008	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线双达三队公变400kVA	320.00	100.00	400.00	41.87	17.06
2009	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线彩达五队公变	12.29	15.37	100.00	46.36	24.45

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2010	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线城农中公变	160.00	100.00	200.00	57.38	28.55
2011	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线彩达养殖园区南公变	3.05	1.91	200.00	35.92	15.92
2012	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线阳沟四队公变400kVA	320.00	100.00	400.00	21.62	9.64
2013	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线沙滩北公变	13.38	16.72	100.00	11.15	5.98
2014	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线永乐新村3号公变	102.59	64.12	200.00	40.44	22.30
2015	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永康西公变	7.11	8.88	100.00	27.59	9.78
2016	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新养殖园区公变	126.57	79.11	200.00	28.34	13.71
2017	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线刘湾节制闸公变	13.31	33.28	50.00	4.92	1.32
2018	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新二队公变	92.60	28.94	400.00	17.65	5.70

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2019	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线刘湾西公变	23.99	29.98	100.00	24.38	12.07
2020	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新村公变	42.01	52.52	100.00	14.33	4.57
2021	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线二护理公变	69.72	43.58	200.00	31.15	12.24
2022	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线双达东公变	1.11	0.44	315.00	131.06	14.77
2023	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线艾湾马庄公变	10.63	13.28	100.00	13.62	5.78
2024	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线申滩南公变400kVA	259.23	81.01	400.00	45.54	11.36
2025	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线徐庄麻头地公变	79.82	49.88	200.00	7.31	3.13
2026	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永康村抽水公变	51.82	64.78	100.00	0.00	0.00
2027	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永丰村部公变	43.48	33.97	160.00	28.06	15.25
2028	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台小学公变	160.00	100.00	200.00	64.10	11.17

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2029	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线城农村园艺场东1号公变	0.27	0.33	100.00	68.32	26.75
2030	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线沙滩西公变	17.56	21.95	100.00	31.75	12.75
2031	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变10KV523西景线乐台村冷库公变	0.22	0.13	200.00	3.63	1.60
2032	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线阳沟下变	26.25	32.81	100.00	30.78	16.90
2033	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线徐庄中公变400kVA	320.00	100.00	400.00	26.78	16.24
2034	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台村北公变	0.10	0.12	100.00	26.68	16.00
2035	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永南南公变	28.15	35.19	100.00	4.81	1.79
2036	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新小学公变	243.52	76.10	400.00	83.69	54.76
2037	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线彩达养殖点公变	5.58	13.95	50.00	8.29	2.98

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2038	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线莫渡西公变	1.34	1.04	160.00	19.24	2.02
2039	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线双达新居公变	30.16	37.70	100.00	39.10	15.48
2040	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线城农南公变	67.01	41.88	200.00	7.34	1.65
2041	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永丰八队公变	27.51	68.77	50.00	8.46	2.33
2042	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永南西箱式公变变压器间隔配电变压器	250.85	49.77	630.00	144.52	83.12
2043	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线城农养殖园区公变400kVA	117.69	36.78	400.00	88.08	25.49
2044	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线申滩中公变	8.50	10.63	100.00	20.98	12.94
2045	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线沙滩东公变	60.77	47.48	160.00	24.92	10.72
2046	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线沙滩温棚公变	26.52	33.15	100.00	23.41	5.29

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2047	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线硒砂瓜1号公变	146.28	91.43	200.00	3.59	0.36
2048	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线陈家豪1号公变	172.15	53.80	400.00	26.10	15.99
2049	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线徐庄养殖区公变	3.33	2.08	200.00	105.01	29.57
2050	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	文昌变512双桥线申滩北公变200kVA	160.00	100.00	200.00	38.72	24.08
2051	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线阳沟上公变	39.82	49.77	100.00	27.77	14.36
2052	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线丰台南公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
2053	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线艾湾山坡公变	0.51	0.64	100.00	8.85	4.94
2054	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永丰村一队公变	44.00	55.00	100.00	16.90	4.77
2055	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线达茂市场箱式公变变压器间隔配电变压器	166.62	33.06	630.00	100.12	12.43

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2056	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线刘湾一队公变100kVA	21.43	26.79	100.00	12.64	3.61
2057	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	常乐变524倪滩线杨滩村抽水公变	66.39	41.49	200.00	12.47	5.93
2058	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线艾湾南公变	159.58	99.74	200.00	0.01	0.01
2059	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永康十队公变	42.90	67.03	80.00	11.23	4.47
2060	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线艾湾东公变	10.47	13.08	100.00	24.73	13.10
2061	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线刘湾八队公变	119.27	74.54	200.00	34.36	15.65
2062	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线硒砂瓜8号公变	51.76	80.87	80.00	0.04	0.03
2063	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线硒砂瓜10号公变	16.21	67.55	30.00	3.84	1.18
2064	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新南公变	111.42	69.64	200.00	54.65	27.51

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2065	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台东公变200kVA	99.00	61.87	200.00	11.93	4.14
2066	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线硒沙瓜5号公变	32.97	82.42	50.00	2.25	0.27
2067	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永南东变	80.00	100.00	100.00	31.86	13.31
2068	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线陈家豪北公变	320.00	100.00	400.00	26.84	11.70
2069	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线硒沙瓜北变	41.82	26.14	200.00	4.52	1.98
2070	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线城农北公变	40.10	50.13	100.00	27.50	14.81
2071	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线永乐抽水公变	67.05	67.05	125.00	2.80	0.46
2072	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线阳沟村养殖点公变200kVA	160.00	100.00	200.00	14.23	6.26
2073	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台山坡公变	141.69	88.55	200.00	8.94	2.33

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2074	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新三队公变	160.00	100.00	200.00	34.12	12.58
2075	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台二队公变	0.45	0.28	200.00	20.92	10.10
2076	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线丰台上公变	56.02	70.03	100.00	20.36	9.63
2077	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台西1号公变	125.51	78.44	200.00	0.00	0.00
2078	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台村一号公变	0.94	1.17	100.00	10.85	4.64
2079	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台西公变	20.45	12.78	200.00	39.61	26.27
2080	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台西梁南公变	85.56	53.47	200.00	20.41	0.78
2081	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线彩达下公变	7.08	8.85	100.00	45.63	10.73
2082	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新清真寺公变	114.43	71.52	200.00	41.84	20.17
2083	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线徐庄幸福大院公变	156.79	62.22	315.00	12.84	5.84

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2084	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新东公变	87.31	54.57	200.00	43.27	20.95
2085	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新中公变400kVA	263.73	82.42	400.00	74.71	40.82
2086	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线西台中学箱式公变	223.45	55.86	500.00	175.34	36.14
2087	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线艾湾八队公变	59.56	74.45	100.00	7.71	3.71
2088	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线艾湾中公变	37.10	46.38	100.00	33.50	23.55
2089	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线永乐新村4号公变	166.69	66.15	315.00	37.44	19.95
2090	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线景台东公变	131.05	81.91	200.00	0.73	0.13
2091	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线陈家豪2号公变	26.68	33.35	100.00	3.33	0.49
2092	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线胜金养殖园区1号变	29.22	14.61	250.00	27.06	2.12

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2093	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线凯歌四队公变	130.46	81.54	200.00	31.54	18.73
2094	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	柔远变525柔东线镇西大棚公变	95.65	59.78	200.00	53.74	21.50
2095	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线刘庄东公变	133.02	83.14	200.00	26.14	13.83
2096	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥西公变	66.65	83.31	100.00	25.50	9.34
2097	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线镇罗工业园区二号公变	62.82	78.52	100.00	1.46	0.29
2098	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥七队1号公变	50.90	63.63	100.00	12.06	7.45
2099	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变514镇业线镇罗工业园区西公变	320.00	100.00	400.00	56.40	10.12
2100	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音4号大棚公变400KVA	320.00	100.00	400.00	18.32	8.09
2101	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线胜金西1号公变	16.02	20.02	100.00	17.67	8.90

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2102	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线九塘南公变200KVA	63.03	39.39	200.00	67.42	21.94
2103	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线胜金九队公变	61.79	38.62	200.00	10.68	2.53
2104	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟蔬菜大棚2#公变	95.59	59.75	200.00	28.00	13.07
2105	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥蔬菜2#公变	118.03	73.77	200.00	32.09	12.14
2106	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线胜金北公变	4.70	2.93	200.00	9.39	0.40
2107	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线镇北十队抗旱公变	52.13	65.16	100.00	20.49	7.73
2108	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇罗中学箱变	256.06	50.80	630.00	284.47	75.53
2109	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线镇北八队公变	60.12	75.15	100.00	10.80	4.57
2110	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟河滩1号公变	42.99	53.73	100.00	2.71	0.18

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2111	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音韭菜基地3号公变	320.00	100.00	400.00	0.00	0.00
2112	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	新星变528星云线金梁公变	51.71	80.79	80.00	23.21	13.07
2113	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇观音六队公变	16.47	25.73	80.00	21.66	11.50
2114	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线刘庄七队3号公变	24.89	31.11	100.00	2.28	0.44
2115	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变512新北线关庄二队公变	56.68	35.43	200.00	47.17	23.62
2116	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇罗大棚公变	21.57	26.97	100.00	15.32	4.76
2117	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变512新北线李园韭菜基地1号公变	103.87	64.92	200.00	25.75	6.30
2118	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线一心滩北公变	1.31	1.64	100.00	14.06	3.73
2119	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线关庄韭菜基地1#公变	110.12	68.82	200.00	31.60	9.60

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2120	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变523夹渠线李嘴五队变	39.48	49.35	100.00	38.09	19.21
2121	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇西东一号公变	123.37	77.10	200.00	55.81	34.85
2122	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线凯歌南公变	77.11	60.24	160.00	36.27	19.01
2123	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变512新北线关庄五队箱变配电变压器	494.92	98.20	630.00	12.12	7.20
2124	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线九塘八队公变	47.49	59.37	100.00	14.75	7.07
2125	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	金梁变590梁云线姚刚养殖公变	79.80	99.76	100.00	0.03	0.02
2126	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线刘庄中1号公变	123.29	77.06	200.00	25.18	11.37
2127	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线凯歌八队公变	46.37	57.96	100.00	26.58	11.21
2128	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线李园西公变	39.60	49.49	100.00	35.35	16.12

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2129	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音中公变400KVA	320.00	100.00	400.00	56.72	21.48
2130	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音三队公变100KVA	13.97	17.46	100.00	22.87	10.31
2131	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变512新北线关庄四队公变400KVA	287.38	89.81	400.00	24.68	13.60
2132	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线凯歌养殖园区公变	143.72	44.91	400.00	66.95	31.65
2133	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线关庄1#大棚公变	71.74	89.68	100.00	3.49	1.27
2134	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇西北一号公变	59.63	74.54	100.00	20.50	5.25
2135	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟中一号公变	260.59	81.43	400.00	19.80	9.24
2136	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音西公变	46.25	57.81	100.00	24.91	10.21

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2137	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线胜金小康楼一号公变	213.04	66.58	400.00	51.02	28.87
2138	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音东公变	29.45	36.81	100.00	16.13	3.81
2139	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线胜金小康楼二号公变	306.16	95.67	400.00	11.02	4.28
2140	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线凯歌五队一号公变	81.14	50.71	200.00	41.71	22.59
2141	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇西韭菜基地1#公变	35.01	21.88	200.00	67.99	13.73
2142	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥七队公变	0.64	1.00	80.00	13.16	2.12
2143	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线九塘林场东公变	22.16	27.70	100.00	4.85	0.32
2144	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线李园一二队公变	55.21	69.02	100.00	15.45	6.67
2145	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇罗五队1号变	128.21	80.13	200.00	15.11	9.17

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2146	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇街东箱变配电变压器	317.11	62.92	630.00	166.44	107.50
2147	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线九塘湖公变	9.75	12.19	100.00	6.61	2.50
2148	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线镇罗市场箱变配电变压器	385.36	76.46	630.00	94.90	36.54
2149	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇罗五队公变400KVA	260.69	81.47	400.00	35.42	20.60
2150	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变514镇业线李园北公变	2.52	1.57	200.00	40.38	10.88
2151	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线一心滩三号公变	145.94	91.21	200.00	4.26	0.93
2152	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变512新北线关庄五队公变	30.18	47.16	80.00	26.32	11.18
2153	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线核心区公变200KVA	85.05	53.16	200.00	82.91	24.42
2154	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟蔬菜公变	7.17	11.21	80.00	18.67	8.17

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2155	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线刘庄西公变	50.84	63.55	100.00	28.05	12.85
2156	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音韭菜基地1#公变	90.02	56.26	200.00	9.13	3.30
2157	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变512新北线关庄六队公变	48.88	61.10	100.00	13.94	6.75
2158	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线胜金南公变	19.19	23.99	100.00	16.13	8.13
2159	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线凯歌东公变	97.41	60.88	200.00	32.57	17.95
2160	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	柔远变525柔东线镇西蔬菜大棚一号公变	143.04	89.40	200.00	53.84	24.66
2161	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变514镇业线赵兴军公变	64.32	40.20	200.00	1.55	0.07
2162	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线镇北十队公变400KVA	320.00	100.00	400.00	25.57	11.58

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2163	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇罗五队移民区公变200KVA	112.44	70.27	200.00	32.61	14.29
2164	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变514镇业线镇罗工业园区三号公变	65.68	41.05	200.00	6.14	2.69
2165	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线镇罗枸杞种植基地1号公变	69.49	86.86	100.00	12.37	3.25
2166	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音八队公变	136.42	85.26	200.00	29.68	11.05
2167	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线镇罗十二队公变	51.95	32.47	200.00	57.62	14.71
2168	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇罗二队公变100KVA	19.87	24.84	100.00	23.47	5.82
2169	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线万亩果园二号公变	160.00	100.00	200.00	3.88	0.39
2170	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音韭菜基地公变	27.59	43.11	80.00	7.72	1.37

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2171	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥六队公变	114.11	71.32	200.00	41.06	19.82
2172	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线关庄韭菜基地2#公变	15.63	19.53	100.00	9.83	1.18
2173	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音五队公变	91.86	57.41	200.00	51.85	23.06
2174	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线镇北七队公变	0.61	0.77	100.00	22.20	9.61
2175	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟北公变	38.13	47.66	100.00	23.32	7.68
2176	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变523夹渠线李嘴二队公变400KVA	320.00	100.00	400.00	62.82	35.90
2177	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇北韭菜基地公变	48.91	61.13	100.00	8.24	1.42
2178	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线九塘西公变	15.95	19.94	100.00	27.85	13.52
2179	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线李园三队公变	144.10	90.06	200.00	21.65	7.68

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2180	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟河滩4号公变	148.89	93.06	200.00	0.00	0.00
2181	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线镇西蔬菜大棚2号公变	54.90	68.63	100.00	30.36	14.64
2182	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线胜金东公变400KVA	320.00	100.00	400.00	64.86	28.64
2183	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇罗八队公变	30.53	38.16	100.00	25.75	9.53
2184	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线镇北八队一号公变	119.56	74.73	200.00	123.88	54.64
2185	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变523夹渠线镇西一队公变	264.17	82.55	400.00	69.31	20.25
2186	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟河滩3号公变	77.09	96.37	100.00	0.05	0.05
2187	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线刘庄蔬菜种植基地2号公变	39.39	98.48	50.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2188	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变514镇业线镇罗工业园区四号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
2189	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线关庄二号大棚公变	50.28	62.86	100.00	6.41	0.66
2190	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变512新北线李园韭菜基地2号公变	111.42	69.64	200.00	5.29	0.58
2191	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线九塘蔬菜公变100KVA	63.35	79.19	100.00	13.25	4.55
2192	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线刘庄北公变	36.50	91.24	50.00	0.16	0.06
2193	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线李园四队公变	45.79	57.23	100.00	39.25	20.47
2194	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥牛场一号公变	30.71	19.19	200.00	72.01	31.66
2195	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线一心滩1号公变	94.34	58.96	200.00	0.06	0.06

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2196	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥五队公变	39.39	49.24	100.00	23.09	9.32
2197	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线李园五队公变	116.19	72.62	200.00	31.66	17.48
2198	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音韭菜基地4号公变	160.00	100.00	200.00	9.84	3.26
2199	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线刘庄蔬菜种植基地1号公变	13.16	16.45	100.00	0.00	0.00
2200	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线胜金养殖园区公变	1.60	2.00	100.00	43.72	10.35
2201	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线一心滩二号公变	152.47	95.29	200.00	15.36	5.70
2202	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线凯歌蔬菜公变	24.00	30.00	100.00	21.12	7.47
2203	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变512新北线关庄七队公变	63.70	49.76	160.00	51.92	26.19
2204	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇罗四队公变	38.52	60.19	80.00	21.68	9.36

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2205	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线九塘林场公变	0.40	0.50	100.00	29.46	6.33
2206	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变523夹渠线李嘴西公变	56.11	70.13	100.00	31.11	13.22
2207	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟村一号公变	248.98	77.81	400.00	77.34	46.69
2208	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变523夹渠线李嘴南变	80.29	62.73	160.00	32.64	20.05
2209	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音二队公变	46.34	28.96	200.00	23.76	10.83
2210	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇西中公变	133.99	83.74	200.00	13.93	5.47
2211	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇北九队公变400KVA	320.00	100.00	400.00	40.63	25.61
2212	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥二队公变	131.09	40.97	400.00	40.72	12.15
2213	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥四队公变400KVA	181.97	56.87	400.00	51.17	18.63

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2214	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线万亩果园一号公变	111.61	69.75	200.00	0.00	0.00
2215	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变514镇业线李园六队公变	41.28	51.60	100.00	16.61	7.21
2216	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线刘庄中2号公变	111.24	69.52	200.00	40.79	18.57
2217	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟河滩公变	40.00	100.00	50.00	0.00	0.00
2218	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥八队公变	80.97	50.61	200.00	27.92	11.54
2219	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线刘庄韭菜大棚公变	42.59	53.23	100.00	27.07	6.74
2220	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	新星变557星照线麦垛山养殖分支麦垛山一号公变	51.54	64.43	100.00	12.88	0.28
2221	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音七队公变	6.31	7.88	100.00	32.65	15.74
2222	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇街西箱变配电变压器	375.96	74.59	630.00	92.16	33.52

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2223	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟蔬菜1号公变	20.20	25.25	100.00	17.28	4.47
2224	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟东公变	234.40	73.25	400.00	53.22	29.21
2225	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线万亩果园变压器	23.74	59.36	50.00	13.53	7.95
2226	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音大棚3#公变	20.27	25.34	100.00	18.34	4.38
2227	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音大棚1#公变	51.92	64.90	100.00	10.73	2.52
2228	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线养殖园区2号公变	16.03	20.04	100.00	0.00	0.00
2229	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥三队公变	127.14	79.46	200.00	27.26	14.80
2230	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线九塘蔬菜大棚公变	0.75	0.94	100.00	0.00	0.00
2231	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音韭菜基地2#公变	59.45	74.31	100.00	10.86	0.59

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2232	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线凯歌养殖园区1号公变	108.11	67.57	200.00	27.05	6.02
2233	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线刘庄七队2号公变	31.57	39.46	100.00	1.79	0.21
2234	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变512新北线李园蔬菜一号公变	60.57	75.72	100.00	6.95	0.86
2235	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥一队公变	132.93	83.08	200.00	23.59	12.13
2236	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变514镇业线镇罗工业园区一号公变	56.35	88.05	80.00	1.51	0.13
2237	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变523夹渠线李嘴一号大棚公变100KVA	62.03	77.54	100.00	10.52	1.56
2238	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线凯歌北公变	18.42	23.02	100.00	39.07	17.63
2239	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线胜金四队公变	59.29	37.06	200.00	94.10	56.77

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2240	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇罗二队大棚公变	246.25	76.95	400.00	47.24	19.50
2241	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线九塘东公变	120.30	75.19	200.00	47.33	26.86
2242	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线镇罗枸杞种植基地2号公变	305.18	95.37	400.00	0.04	0.03
2243	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇西韭菜基地2#公变	55.00	68.75	100.00	17.08	1.16
2244	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线刘庄七队1号公变	24.34	30.43	100.00	4.24	0.69
2245	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音大棚2#公变	10.00	12.50	100.00	10.25	1.95
2246	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线镇罗十一队公变	37.64	47.05	100.00	22.16	9.90
2247	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线镇西蔬菜大棚公变	132.54	41.42	400.00	216.54	95.73

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2248	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥牛场公变	48.23	19.14	315.00	119.34	37.10
2249	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇西西公变	65.75	51.37	160.00	21.75	7.92
2250	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变514镇业线李园六队一号公变	160.00	100.00	200.00	30.34	17.08
2251	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟南公变200KVA	160.00	100.00	200.00	49.66	21.33
2252	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇罗四队1号公变	116.23	72.65	200.00	31.09	15.26
2253	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线刘庄蔬菜大棚公变	124.15	77.59	200.00	48.55	26.40
2254	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇西七九队二号公变	107.15	66.97	200.00	33.01	17.72
2255	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线镇北八队大棚公变100KVA	22.04	27.56	100.00	18.43	6.37

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2256	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗供电所箱变配电变压器	240.14	75.04	400.00	84.36	27.75
2257	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	金梁变590梁云线王天华养殖公变	67.06	83.83	100.00	16.91	10.96
2258	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线镇罗市场公变	184.29	73.13	315.00	47.26	21.25
2259	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线五道渠养殖小区公变	35.66	44.57	100.00	4.83	0.93
2260	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线五道渠七队1号公变	32.22	40.27	100.00	21.97	13.43
2261	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线新田养殖场公变	26.16	16.35	200.00	16.31	3.05
2262	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线三道湖三队1号公变	210.28	65.71	400.00	29.22	11.47
2263	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线五道渠七队公变	59.00	73.76	100.00	18.27	8.90
2264	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白马八队公变	136.78	85.49	200.00	14.84	5.16

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2265	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变513白塘线白马纸厂公变	107.24	67.02	200.00	2.88	0.75
2266	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白路大队公变	12.95	16.19	100.00	35.83	8.96
2267	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白马五队公变	19.34	48.35	50.00	17.63	7.29
2268	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变521滚泉线三道湖养殖小区1号公变	103.83	64.90	200.00	3.90	1.14
2269	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变513白塘线白马奶牛养殖园区公变	117.13	36.60	400.00	30.17	16.07
2270	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线跃进村1号电灌站公变	42.93	53.67	100.00	11.27	5.69
2271	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白路四队公变	265.91	83.10	400.00	57.32	23.18
2272	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白马养殖场公变	160.00	100.00	200.00	19.70	5.58
2273	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线新田八队公变	34.80	21.75	200.00	34.82	16.13

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2274	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线朱路六队公变	52.23	65.29	100.00	18.87	7.02
2275	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线新田六队公变	46.42	36.27	160.00	32.26	17.99
2276	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线三道湖二队公变	17.59	21.98	100.00	21.18	11.42
2277	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线朱路八队公变	72.86	22.77	400.00	67.04	26.27
2278	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变513白塘线白马街3#公变	69.20	54.06	160.00	23.84	10.76
2279	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线跃进二队1号公变	3.62	4.53	100.00	48.52	6.86
2280	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白路八队公变	48.95	61.19	100.00	11.34	3.61
2281	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白马三队公变	121.69	76.05	200.00	17.99	6.99
2282	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变 515 白田线跃进二队公变	160.00	100.00	200.00	33.85	14.76
2283	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线三道湖六队公变	29.69	37.11	100.00	20.27	8.17

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2284	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白路五队公变	51.16	63.95	100.00	24.32	10.41
2285	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线新田七队公变	21.69	13.56	200.00	44.24	18.98
2286	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变513白塘线白路抽水站公变	9.32	5.82	200.00	10.19	2.20
2287	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线跃进四队1号公变	20.08	25.10	100.00	17.98	6.77
2288	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线五道渠一队公变	160.00	100.00	200.00	21.74	10.94
2289	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线五道渠大队公变	124.98	78.11	200.00	25.18	15.63
2290	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变 516 白马线大泉沟养殖场 2 号公变	160.00	100.00	200.00	7.48	1.90
2291	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线跃进四队公变	288.14	90.04	400.00	11.17	4.91
2292	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变 515 白田线新田三队公变	320.00	100.00	400.00	36.37	16.64

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2293	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线五道渠九队公变	50.01	62.51	100.00	12.11	5.91
2294	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白马村景观林带扬水公变	21.74	13.59	200.00	6.01	1.62
2295	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线新田五队公变	29.20	36.50	100.00	37.25	19.94
2296	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白马街5号公变	77.84	48.65	200.00	63.85	31.08
2297	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线新田村抽水公变	9.05	11.31	100.00	0.00	0.00
2298	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线三道湖三队公变	0.93	2.33	50.00	3.15	0.79
2299	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线朱路大队公变	290.39	90.75	400.00	24.16	12.85
2300	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变521滚泉线白马乡滚泉枸杞基地公变	319.69	99.90	400.00	0.00	0.00
2301	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线新田四队公变	41.51	25.94	200.00	34.87	16.45
2302	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白马大队公变	28.59	35.73	100.00	43.44	13.76

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2303	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线朱路三队公变	54.17	67.71	100.00	14.77	5.92
2304	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白路一队公变	22.72	28.40	100.00	9.57	3.93
2305	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变 515 白田线新田四队 1 号公变	160.00	100.00	200.00	85.78	9.88
2306	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线大泉沟养殖场公变	74.72	46.70	200.00	2.28	0.32
2307	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白马街1号箱变	423.86	84.10	630.00	83.14	59.08
2308	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线五道渠四队公变	50.79	63.49	100.00	10.25	3.80
2309	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变521滚泉线三道湖硒沙瓜抽水柱上变压器	26.34	32.93	100.00	0.00	0.00
2310	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线五道渠二队公变	58.37	72.96	100.00	20.63	6.67
2311	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线跃进村养殖场公变	0.07	0.09	100.00	5.54	2.35

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2312	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线朱路二级养殖园区公变	48.33	60.41	100.00	8.44	3.65
2313	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线新田二队公变	99.67	62.29	200.00	24.64	10.66
2314	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线彰恩村一队公变	11.85	14.82	100.00	10.94	4.07
2315	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线朱路一队公变	27.25	34.07	100.00	8.36	3.38
2316	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线跃进四队二号公变	269.94	84.36	400.00	28.99	12.06
2317	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白路七队公变	4.98	7.78	80.00	16.57	7.20
2318	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线彰恩四队公变	72.45	45.28	200.00	57.21	27.96
2319	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线五道渠十二队公变	255.41	79.82	400.00	53.45	21.47
2320	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白路九队公变	113.54	70.97	200.00	5.57	2.85

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2321	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线跃进一队公变	236.83	74.01	400.00	84.00	33.70
2322	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线朱路三级养殖园区公变	24.76	30.96	100.00	20.18	4.35
2323	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线鲍家坑二队公变	39.68	49.59	100.00	33.65	11.79
2324	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白马九队公变	142.43	89.02	200.00	9.57	4.03
2325	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	五道渠二级抽水公变	59.59	37.24	200.00	0.08	0.05
2326	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线朱路村幸福小院配变	186.36	73.95	315.00	66.43	32.02
2327	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线跃进大队公变	232.67	72.71	400.00	55.88	30.04
2328	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线三道湖大队公变	37.71	47.14	100.00	39.38	18.01
2329	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变513白塘线白马乡滚泉抽水配变	47.19	29.49	200.00	2.14	0.13

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2330	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线五道渠十一队公变	260.00	81.25	400.00	37.25	12.29
2331	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白马养殖场1号公变	400.00	100.00	500.00	1.22	0.10
2332	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线鲍家坑一级抽水公变	157.57	49.24	400.00	0.00	0.00
2333	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙服务区西区充电桩630KVA箱变配电变压器	268.79	53.33	630.00	87.12	7.67
2334	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线三道湖七队公变	46.88	58.60	100.00	8.81	2.37
2335	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线白马乡牛首山抽水公变	157.10	98.18	200.00	14.14	6.36
2336	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线新田电灌站公变	30.31	23.68	160.00	7.46	1.20
2337	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线跃进养殖场1号公变	96.12	60.08	200.00	21.49	6.28

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2338	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线新田电灌站1号公变	151.99	47.50	400.00	5.23	0.47
2339	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白马一队公变	107.52	67.20	200.00	23.42	6.74
2340	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变513白塘线白马乡滚泉养殖场公变	150.40	94.00	200.00	5.75	0.83
2341	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线朱路塞上新居公变	234.30	73.22	400.00	33.41	18.93
2342	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白马街2号箱变	340.57	67.57	630.00	229.66	119.43
2343	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变521滚泉线三道湖养殖场公变	166.97	52.18	400.00	33.91	11.53
2344	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白马六队公变	88.80	69.37	160.00	27.92	10.92
2345	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线三道湖一队公变	160.00	100.00	200.00	22.49	13.89
2346	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	白马供电所_运检班	白鹭变521滚泉线三道湖小石子沟养殖场公变	150.88	94.30	200.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2347	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线西沙梁四队下公变	107.66	67.29	200.00	22.71	8.99
2348	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	黑梁羊场西公变	255.98	79.99	400.00	88.51	38.78
2349	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线沙枣湾一队中公变	86.88	54.30	200.00	44.49	17.35
2350	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变512马梁线建材市场公变	214.47	42.55	630.00	181.46	114.11
2351	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线东河五队北公变	146.03	91.27	200.00	8.42	2.87
2352	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线红梅杏基地1号公变	44.17	55.21	100.00	3.95	0.24
2353	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变525瀛战Ⅱ线清河二队下公变	83.76	52.35	200.00	12.78	6.12
2354	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线黑梁羊场南公变	48.71	60.89	100.00	18.45	6.10

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2355	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线黑梁羊场西3号公变	97.25	60.78	200.00	50.57	19.89
2356	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线马梁三队1号公变	175.59	54.87	400.00	76.03	42.80
2357	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变525瀛战Ⅱ线清河三队下公变	97.02	60.64	200.00	27.45	13.17
2358	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线红宝六队下公变	127.61	79.76	200.00	20.04	11.02
2359	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变521固彭线兴业十队2号公变	93.92	29.35	400.00	121.16	52.81
2360	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线五窑三队上公变	87.47	54.67	200.00	38.48	19.05
2361	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变580丹磺线兴业一队4号公变	86.37	53.98	200.00	37.89	19.88

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2362	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变580丹磺线山羊场新田4号公变	13.60	17.00	100.00	22.19	8.02
2363	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变512马梁线中心幼儿园公变	228.44	35.69	800.00	336.70	123.18
2364	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线西沙窝一队北2号公变	122.32	76.45	200.00	27.19	9.23
2365	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线服务区北公变	0.99	0.20	630.00	163.46	21.61
2366	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线西沙窝一队南公变	252.00	100.00	315.00	104.50	26.45
2367	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线彭建六队2号公变	320.00	100.00	400.00	34.37	17.03
2368	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变512马梁线白岗二队3号公变	119.45	37.33	400.00	120.72	77.47

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2369	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线东河四队公变	135.98	84.99	200.00	16.54	5.63
2370	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变521固彭线羊市场2号公变	215.51	67.35	400.00	47.42	23.20
2371	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变523丹青线园区东七场4号公变	162.42	50.76	400.00	35.14	9.87
2372	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变525瀛战Ⅱ线清河五队2号公变	160.00	100.00	200.00	45.32	23.33
2373	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变512马梁线东街2号公变	224.64	70.20	400.00	114.80	78.68
2374	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线彭建五队1号公变	9.19	11.49	100.00	28.85	12.55
2375	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线唐圈四队上公变	113.32	70.82	200.00	51.85	26.60
2376	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线彭建四队1号公变	113.38	56.69	250.00	99.35	41.40

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2377	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变512马梁线东河道班公变	77.96	97.45	100.00	0.02	0.02
2378	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线沙枣湾一队上公变	1.01	0.63	200.00	85.53	45.12
2379	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线七墩二队1号公变	171.77	53.68	400.00	82.24	29.45
2380	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线大战场一队上公变	320.00	100.00	400.00	66.05	36.37
2381	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线育才东街公变	267.78	83.68	400.00	87.25	50.34
2382	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线园区东五场2号公变	80.59	50.37	200.00	88.60	37.62
2383	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线红宝三队上公变	0.50	0.62	100.00	27.56	12.03
2384	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线西沙窝汪园子公变	41.11	32.12	160.00	44.08	15.43

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2385	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线锅底坑三队下2号公变	320.00	100.00	400.00	11.50	6.20
2386	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线西沙窝一队西公变	113.74	71.08	200.00	49.93	18.46
2387	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变521固彭线兴业十队公变	83.20	33.01	315.00	80.02	37.80
2388	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线马莲梁一队1号公变	4.47	3.49	160.00	64.37	29.77
2389	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线马莲梁四队南2号公变	233.25	72.89	400.00	30.05	11.88
2390	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线马莲梁一队5号公变	21.97	27.46	100.00	24.21	11.57
2391	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变525瀛战Ⅱ线北滩三队南公变	207.66	64.89	400.00	71.42	39.30

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2392	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变512马梁线白岗牛市场1号公变	261.92	51.97	630.00	240.18	162.37
2393	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变580丹磺线山羊场石黄沟2号公变	33.83	42.29	100.00	37.57	13.87
2394	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线大战场三队南公变	124.97	78.10	200.00	28.89	15.50
2395	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变521固彭线黑梁村东2号公变	135.43	84.64	200.00	19.09	8.33
2396	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线彭建二队2号公变	107.61	67.26	200.00	59.64	25.01
2397	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线东河一队上公变	49.49	61.87	100.00	13.39	8.81
2398	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变512马梁线文化广场公变	211.55	66.11	400.00	71.35	44.20

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2399	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变523丹青线园区东七场3号公变	126.46	39.52	400.00	31.07	3.88
2400	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变523丹青线大青山亚军公变	3.88	4.84	100.00	39.85	1.46
2401	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变521固彭线兴业十三队南公变	30.90	38.63	100.00	54.44	30.13
2402	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线七墩一队1号公变	320.00	100.00	400.00	106.78	55.49
2403	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线马梁五队2号公变	160.00	100.00	200.00	27.06	13.18
2404	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变521固彭线羊市场公变	79.91	31.71	315.00	52.90	32.33
2405	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线白岗小学1号公变	147.95	36.99	500.00	0.32	0.09
2406	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变580丹磺线山羊场新田2号公变	215.35	67.30	400.00	29.77	11.55

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2407	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变523丹青线大青山志贵公变	15.99	19.99	100.00	3.06	0.40
2408	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线红宝三队下公变	77.23	48.27	200.00	29.29	4.42
2409	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变523丹青线大青山枸杞基地6号公变	287.39	89.81	400.00	0.00	0.00
2410	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变521固彭线兴业十三队北公变	101.68	63.55	200.00	53.35	26.78
2411	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线马莲梁一队3号公变	94.23	58.89	200.00	64.34	36.90
2412	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变512马梁线南街公变	171.27	67.97	315.00	82.02	44.69
2413	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线东河三队上公变	135.90	84.94	200.00	16.90	7.52
2414	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线唐圈一队上公变	160.00	100.00	200.00	67.50	29.25

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2415	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变525瀛战II线清河三队上公变	78.29	48.93	200.00	83.51	37.32
2416	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变523丹青线大青山枸杞基地5号公变	89.69	56.06	200.00	33.95	9.84
2417	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变525瀛战II线北滩一队南公变	94.30	58.94	200.00	65.04	30.63
2418	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线红宝五队北公变	9.09	3.61	315.00	39.45	13.18
2419	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线彭建六队1号公变	320.00	100.00	400.00	56.87	29.24
2420	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变512马梁线白岗四队3号公变	320.00	100.00	400.00	62.27	29.57
2421	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线马家梁小学1号公变	175.26	34.77	630.00	93.52	82.01

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2422	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线锅底坑一队下公变	320.00	100.00	400.00	53.83	29.66
2423	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变525瀛战Ⅱ线清河二队下2号公变	160.00	100.00	200.00	24.17	10.75
2424	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变512马梁线居民点公变	155.07	48.46	400.00	148.24	94.31
2425	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变580丹磺线山羊场老场3号公变	54.51	17.03	400.00	135.49	43.71
2426	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线马莲梁小学北公变	36.37	45.47	100.00	30.14	12.59
2427	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线彭建五队2号公变	29.81	37.26	100.00	37.96	14.23
2428	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线东河三队南公变	6.61	4.13	200.00	82.55	47.74
2429	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线白岗四队2号公变	187.68	58.65	400.00	106.24	39.98

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2430	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线园区羊场公变	13.79	17.23	100.00	75.86	26.87
2431	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线沙枣湾一队北公变	230.43	72.01	400.00	86.36	48.61
2432	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变512马梁线白岗二队2号公变	155.05	48.45	400.00	72.50	34.66
2433	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变512马梁线市场1号公变	241.61	47.94	630.00	227.08	145.44
2434	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变512马梁线东河道班2号公变	18.09	22.61	100.00	42.40	20.91
2435	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变525瀛战Ⅱ线北滩三队上公变	71.01	44.38	200.00	67.49	30.93
2436	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变521固彭线黑梁村西1号公变	92.34	57.71	200.00	31.51	12.54
2437	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变525瀛战Ⅱ线清河一队公变	320.00	100.00	400.00	33.20	20.30

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2438	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变525瀛战II线清河二队上公变	117.71	73.57	200.00	54.38	28.54
2439	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线东河一队下公变	276.77	86.49	400.00	31.79	12.41
2440	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线马梁二队3号公变	85.13	53.21	200.00	56.75	28.79
2441	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变525瀛战II线北滩一队上公变	66.79	41.74	200.00	78.40	32.20
2442	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线红宝三队5号公变	160.00	100.00	200.00	128.17	5.37
2443	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线北街1号公变	169.87	33.70	630.00	228.28	144.69
2444	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线黑梁羊场西2号公变	114.01	71.26	200.00	52.72	25.24

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2445	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变580丹磺线山羊场老场1号公变	9.54	11.93	100.00	39.43	9.06
2446	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变523丹青线乱壕沟1号公变	213.98	66.87	400.00	41.69	33.74
2447	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变580丹磺线山羊场七支3号公变	11.38	14.23	100.00	37.14	9.79
2448	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线马莲梁四队南公变	129.86	81.16	200.00	13.77	5.57
2449	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线东盛一队2号公变	44.46	55.57	100.00	19.19	0.86
2450	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线沙枣湾一队下公变	266.45	83.27	400.00	22.46	10.05
2451	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线马梁四队1号公变	0.03	0.04	100.00	18.22	8.15

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2452	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线西沙窝二三队上公变	320.00	100.00	400.00	44.68	21.04
2453	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变525瀛战II线北滩小学公变	333.66	66.20	630.00	75.88	6.00
2454	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线大青山枸杞基地1号公变	46.80	29.25	200.00	3.42	0.98
2455	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变512马梁线市场北公变	292.41	58.02	630.00	134.37	74.93
2456	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线马梁四队2号公变	18.56	23.20	100.00	19.31	7.55
2457	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线西沙梁一队下公变	111.31	69.57	200.00	55.84	21.57
2458	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变512马梁线白岗四队4号公变	320.00	100.00	400.00	58.52	30.15
2459	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变512马梁线市场4号公变	396.59	78.69	630.00	109.62	64.32

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2460	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变512马梁线美食城1号公变	240.90	75.28	400.00	115.73	69.67
2461	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变580丹磺线兴业一队1号公变	40.02	50.02	100.00	23.90	9.77
2462	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线彭建一队2号公变	154.19	48.18	400.00	68.78	23.52
2463	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变580丹磺线兴业一队2号南公变	160.00	100.00	200.00	18.64	7.55
2464	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线西沙窝二三队下公变	320.00	100.00	400.00	92.45	42.55
2465	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线锅底坑一队上公变	265.77	83.05	400.00	31.43	17.30
2466	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变521固彭线西街4号公变	364.06	72.23	630.00	92.22	39.37

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2467	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变521固彭线西街3号公变	504.00	100.00	630.00	165.52	99.70
2468	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线马梁四队4号公变	320.00	100.00	400.00	39.44	15.91
2469	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线唐圈四队下公变	42.55	53.19	100.00	38.79	18.07
2470	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变525瀛战Ⅱ线北滩六队公变	39.24	49.05	100.00	46.58	15.24
2471	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线马家梁小学2号公变	190.40	75.55	315.00	0.11	0.02
2472	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线大战场六队2号公变	31.69	12.57	315.00	54.92	10.40
2473	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线白岗二队5号公变	105.77	66.11	200.00	26.04	4.79
2474	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变517瀛战Ⅰ线清河电厂梁北公变	32.77	40.96	100.00	15.64	6.59

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2475	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线沙沟四队2号公变	22.85	28.56	100.00	43.20	20.42
2476	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变517瀛战Ⅰ线清河养殖场公变	204.10	63.78	400.00	121.09	56.03
2477	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变525瀛战Ⅱ线北滩三队下公变	320.00	100.00	400.00	71.45	32.12
2478	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线七墩三队1号公变	40.63	50.79	100.00	23.26	11.32
2479	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线黑梁羊场东1号公变	272.49	85.15	400.00	52.98	21.94
2480	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变512马梁线东街4号公变	504.00	100.00	630.00	68.02	39.08
2481	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变580丹磺线山羊场西2号公变	47.06	58.82	100.00	24.83	10.03

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2482	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变525瀛战II线北滩一队下公变	88.06	44.03	250.00	66.77	28.67
2483	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线大战场三队公变	34.95	43.69	100.00	24.75	15.20
2484	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变580丹磺线山羊场石黄沟1号公变	44.76	55.95	100.00	33.50	13.25
2485	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线西沙梁四队中公变	139.94	87.46	200.00	12.89	6.21
2486	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线东河四队下公变	108.28	84.59	160.00	15.60	6.21
2487	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线大战场五队公变	8.46	10.57	100.00	30.44	15.56
2488	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线沙沟四队1号公变	38.83	48.53	100.00	11.44	4.42
2489	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变512马梁线市场5号公变	382.51	75.89	630.00	125.08	78.71

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2490	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线白岗小学2号公变	273.36	68.34	500.00	0.18	0.18
2491	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变525瀛战Ⅱ线北滩五队下公变	100.09	62.55	200.00	76.70	34.09
2492	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线西沙梁四队上公变	160.00	100.00	200.00	54.35	23.80
2493	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变525瀛战Ⅱ线沙枣湾三队南2号公变	320.00	100.00	400.00	60.32	25.11
2494	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变580丹磺线山羊场六支2号公变	32.27	40.34	100.00	31.60	12.90
2495	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变512马梁线卫生院公变	303.03	94.70	400.00	148.67	39.76
2496	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变580丹磺线兴业一队5号公变	91.86	57.41	200.00	39.40	16.25
2497	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线红宝六队4号公变	15.53	19.42	100.00	20.42	7.91

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2498	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变580丹磺线山羊场西1号公变	58.50	36.56	200.00	69.33	46.56
2499	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变580丹磺线山羊场东2号公变	320.00	100.00	400.00	94.57	57.93
2500	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线白岗四队1号公变	223.74	69.92	400.00	104.98	52.24
2501	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线东河五队南公变	50.79	31.75	200.00	74.98	31.06
2502	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变512马梁线西街1号公变	158.43	31.43	630.00	256.82	156.92
2503	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变525瀛战Ⅱ线北滩五队上公变	320.00	100.00	400.00	49.66	23.87
2504	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线园区西十场公变	320.00	100.00	400.00	40.14	18.28

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2505	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线西沙窝一队西2号公变	101.21	63.26	200.00	28.54	11.17
2506	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变521固彭线兴业七队公变	320.00	100.00	400.00	109.12	64.22
2507	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线唐圈三队北公变	116.97	73.11	200.00	25.04	10.00
2508	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变525瀛战Ⅱ线沙枣湾三队北1号公变	115.39	72.12	200.00	40.70	19.66
2509	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线西沙梁小学公变	504.00	100.00	630.00	0.00	0.00
2510	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线东河五队中公变	112.11	87.59	160.00	12.86	6.23
2511	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线马梁四队3号公变	320.00	100.00	400.00	19.26	8.63
2512	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线红宝三队3号公变	33.71	42.14	100.00	18.78	10.09

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2513	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线马莲梁一队6号公变	29.23	36.54	100.00	17.79	6.50
2514	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线马莲梁四队西公变	24.57	30.71	100.00	47.23	24.35
2515	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线园区东二场2号公变	320.00	100.00	400.00	42.40	20.17
2516	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变525瀛战Ⅱ线清河五队3号公变	160.00	100.00	200.00	15.79	7.34
2517	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线西沙梁一队北公变	112.26	70.17	200.00	39.34	16.72
2518	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线大战场一队下公变	320.00	100.00	400.00	31.00	18.31
2519	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线西沙窝一队西3号公变	118.96	74.35	200.00	18.34	7.37

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2520	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变512马梁线白岗二队6号公变	23.23	7.26	400.00	177.05	112.12
2521	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线锅底坑三队上公变	99.71	62.32	200.00	57.94	30.46
2522	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线沙沟三队2号公变	2.39	2.98	100.00	59.17	20.56
2523	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变512马梁线白岗牛市场2号公变	320.00	100.00	400.00	134.63	70.55
2524	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线马莲梁小学中公变	147.72	23.08	800.00	519.52	168.63
2525	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变517瀛战Ⅰ线红宝七队公变	279.79	87.43	400.00	25.27	8.93
2526	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线唐圈一队中公变	8.92	11.15	100.00	36.41	16.75
2527	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线西沙窝四五队下公变	108.07	67.55	200.00	57.19	27.79

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2528	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变580丹磺线山羊场新田3号公变	20.40	25.50	100.00	25.16	5.50
2529	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变517瀛战Ⅰ线清河电厂梁东公变	160.00	100.00	200.00	32.12	9.37
2530	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变521固彭线兴业十队3号公变	250.66	78.33	400.00	0.00	0.00
2531	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变580丹磺线山羊场东4号公变	320.00	100.00	400.00	103.82	39.24
2532	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线唐圈三队上公变	296.54	92.67	400.00	28.98	12.23
2533	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线园区东二场公变	207.35	64.80	400.00	52.37	28.45
2534	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线彭建小学公变	503.62	99.92	630.00	0.10	0.00
2535	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线七墩三队3号公变	11.02	13.78	100.00	24.53	9.80

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2536	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线东河六队公变	28.53	71.33	50.00	7.27	2.69
2537	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线育才西街公变	504.00	100.00	630.00	149.88	93.22
2538	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线东河五队下公变	34.69	43.37	100.00	29.50	18.97
2539	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线唐圈三队上2号公变	236.14	73.79	400.00	56.03	28.98
2540	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变517瀛战Ⅰ线清河电厂梁西公变	320.00	100.00	400.00	68.46	35.75
2541	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线大战场六队公变	9.97	7.79	160.00	33.82	18.60
2542	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变512马梁线美食城2号公变	242.56	75.80	400.00	182.46	105.99
2543	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线白岗三队1号公变	9.97	12.46	100.00	0.02	0.02

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2544	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线西沙梁三队下公变	266.80	83.38	400.00	67.09	36.87
2545	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线北街2号公变	160.00	100.00	200.00	19.79	10.72
2546	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变525瀛战Ⅱ线沙枣湾三队北2号公变	104.88	65.55	200.00	43.19	19.27
2547	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线红宝五队上公变	21.60	26.99	100.00	49.53	19.44
2548	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变521固彭线黑梁村西2号公变	91.63	57.27	200.00	57.04	23.75
2549	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变580丹磺线兴业一队3号公变	21.44	26.80	100.00	28.99	16.13
2550	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线彭建一队1号公变	279.54	87.36	400.00	64.21	27.13

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2551	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线大战场一队上2号公变	160.00	100.00	200.00	18.88	8.91
2552	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线马梁二队1号公变	46.58	58.23	100.00	28.53	11.03
2553	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线马梁五队1号公变	160.00	100.00	200.00	34.45	16.44
2554	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线园区西一场公变	175.18	54.74	400.00	104.77	62.48
2555	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线东盛一队1号公变	45.07	56.34	100.00	18.94	7.76
2556	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变512马梁线兴盛路1号公变	322.10	63.91	630.00	65.96	36.99
2557	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线西沙窝一队东2号公变	4.64	5.79	100.00	20.65	10.22

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2558	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变580丹磺线兴业二队1号公变	26.06	32.57	100.00	38.00	16.95
2559	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变525瀛战Ⅱ线清河一队北公变	123.40	77.13	200.00	42.55	23.96
2560	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线大青山枸杞基地3号公变	250.83	78.38	400.00	13.49	0.25
2561	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线唐圈一队下公变	93.48	58.43	200.00	28.44	8.52
2562	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变512马梁线东街3号公变	368.92	73.20	630.00	119.84	76.37
2563	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线西沙梁三队上2号公变	320.00	100.00	400.00	40.15	19.61
2564	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线马梁二队2号公变	235.66	73.64	400.00	98.69	59.52
2565	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变525瀛战Ⅱ线清河二队下3号公变	160.00	100.00	200.00	31.49	15.10

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2566	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变517瀛战Ⅰ线清河六队公变	115.70	72.31	200.00	37.49	22.38
2567	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线白岗二队4号公变	81.49	25.47	400.00	84.42	41.79
2568	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线北街4号公变	43.02	13.44	400.00	173.35	102.06
2569	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线西沙窝一队东3号公变	310.35	96.98	400.00	0.00	0.00
2570	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线马莲梁四队北2号公变	160.00	100.00	200.00	27.81	13.57
2571	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变512马梁线西街2号公变	41.95	8.32	630.00	368.22	189.56
2572	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线五窑一队下公变	24.21	30.26	100.00	19.08	9.39

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2573	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线西沙窝一队东1号公变	160.00	100.00	200.00	13.59	5.56
2574	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线沙枣湾一队北2号公变	320.00	100.00	400.00	18.44	6.70
2575	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线西街5号公变	320.00	100.00	400.00	133.22	41.18
2576	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变521固彭线固彭村南公变	160.00	100.00	200.00	51.05	24.19
2577	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变521固彭线固彭村北公变	27.40	17.12	200.00	35.24	18.03
2578	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线五窑三队下公变	261.44	81.70	400.00	40.92	24.52
2579	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变525瀛战Ⅱ线沙枣湾三队中公变	92.99	58.12	200.00	67.19	29.14

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2580	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变517瀛战Ⅰ线清河电厂梁北2号公变	158.92	49.66	400.00	50.89	25.14
2581	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线白岗三队2号公变	160.00	100.00	200.00	51.43	26.31
2582	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变525瀛战Ⅱ线沙枣湾三队南公变	1.63	2.04	100.00	30.08	5.61
2583	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线白岗二队1号公变	269.63	84.26	400.00	51.90	22.57
2584	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线红宝三队4号公变	28.91	36.14	100.00	39.61	13.65
2585	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变512马梁线东街1号公变	119.61	37.38	400.00	108.52	74.15
2586	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变580丹磺线兴业二队3号公变	73.51	45.94	200.00	19.59	9.79

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2587	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变580丹磺线兴业一队2号公变	320.00	100.00	400.00	13.67	5.01
2588	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线刘岗井1号公变	132.94	83.09	200.00	4.39	0.44
2589	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线沙沟二队1号公变	92.77	57.98	200.00	65.99	29.97
2590	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变580丹磺线山羊场五支1号公变	16.26	20.33	100.00	42.10	13.79
2591	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线东盛移民2号公变	320.00	100.00	400.00	60.91	22.78
2592	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变525瀛战Ⅱ线清河五队公变	104.56	65.35	200.00	12.72	4.04
2593	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变521固彭线黑梁村东1号公变	81.13	50.71	200.00	46.77	17.01
2594	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线红宝五队下公变	1.71	4.28	50.00	1.28	0.20

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2595	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线大青山枸杞基地4号公变	110.69	69.18	200.00	0.32	0.05
2596	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线白岗五队2号公变	135.98	42.49	400.00	107.39	49.23
2597	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变521固彭线黑梁村中2号公变	77.20	48.25	200.00	39.98	10.65
2598	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线白岗五队1号公变	252.03	78.76	400.00	67.68	29.25
2599	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线东河五队上2号公变	160.00	100.00	200.00	21.76	7.90
2600	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线园区东六场2号公变	120.20	75.13	200.00	31.34	14.67
2601	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线园区东五场公变	40.18	25.11	200.00	75.76	34.51
2602	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线园区西七场2号公变	320.00	100.00	400.00	100.15	55.07

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2603	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线马莲梁一队4号公变	62.10	38.81	200.00	73.54	33.31
2604	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线沙沟三队1号公变	254.96	79.67	400.00	19.15	7.01
2605	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线园区东七场2号公变	111.04	69.40	200.00	66.54	29.43
2606	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变580丹磺线兴业二队2号公变	9.84	6.15	200.00	79.69	25.53
2607	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线沙沟二队3号公变	22.10	13.81	200.00	100.14	41.57
2608	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线唐圈四队中公变	300.07	93.77	400.00	23.87	8.09
2609	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线东盛移民1号公变	7.49	9.37	100.00	19.53	8.00
2610	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变512马梁线南街2号公变	120.50	37.66	400.00	110.32	65.26

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2611	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线五窑一队公变	286.55	89.55	400.00	21.12	8.12
2612	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变580丹磺线黑梁羊场安民公变	320.00	100.00	400.00	36.54	8.39
2613	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线西沙窝四五队南公变	264.43	82.63	400.00	90.83	42.48
2614	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变512马梁线市场3号公变	348.36	69.12	630.00	144.58	71.54
2615	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变580丹磺线山羊场七支1号公变	76.52	47.82	200.00	83.36	39.67
2616	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变580丹磺线山羊场东1号公变	48.49	60.61	100.00	18.50	8.09
2617	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变580丹磺线汪园养殖园区公变	300.43	93.89	400.00	29.33	2.13

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2618	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线马莲梁小学南公变	108.63	67.89	200.00	46.08	21.43
2619	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变523丹青线园区西十场2号公变	148.20	92.63	200.00	19.00	1.98
2620	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线黑梁羊场东3号公变	211.48	66.09	400.00	8.26	4.34
2621	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线育才东街2号公变	249.83	49.57	630.00	200.94	101.04
2622	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变512马梁线兴盛路2号公变	483.89	96.01	630.00	36.34	17.68
2623	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线锅底坑三队下公变	160.00	100.00	200.00	49.75	28.54
2624	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线园区东六场公变	2.57	3.21	100.00	30.70	9.91
2625	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线园区西三场公变	88.72	35.21	315.00	134.58	60.29

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2626	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线园区东七场公变	160.00	100.00	200.00	50.56	21.46
2627	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变521固彭线黑梁村中1号公变	85.44	53.40	200.00	32.02	15.72
2628	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变580丹磺线山羊场新田1号公变	47.00	58.74	100.00	48.79	11.11
2629	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线红宝一队下公变	85.78	53.62	200.00	47.09	27.91
2630	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线元丰三队1号公变	88.19	55.12	200.00	44.62	23.71
2631	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线马莲梁四队中公变	75.21	47.01	200.00	57.13	26.02
2632	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线东河一队南公变	40.48	25.30	200.00	35.18	17.66
2633	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线红宝六队1号公变	160.00	100.00	200.00	41.00	16.13

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2634	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线唐圈三队下公变	106.19	66.37	200.00	41.46	17.88
2635	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线东河五队上公变	106.82	66.76	200.00	25.63	15.03
2636	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线马莲梁一队2号公变	110.85	69.28	200.00	40.18	23.41
2637	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线西沙窝四五队上公变	320.00	100.00	400.00	49.24	25.26
2638	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变580丹磺线山羊场东3号公变	160.00	100.00	200.00	23.59	7.31
2639	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线红宝六队上公变	34.21	42.77	100.00	17.24	7.62
2640	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线唐圈三队中公变	160.00	100.00	200.00	58.27	29.71
2641	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线沙沟二队2号公变	43.27	27.04	200.00	79.18	37.34

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2642	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线彭建二队1号公变	182.40	57.00	400.00	112.28	54.19
2643	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变580丹磺线山羊场六支1号公变	320.00	100.00	400.00	39.16	19.47
2644	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线马梁三队2号公变	65.12	81.40	100.00	12.46	4.08
2645	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线园区西九场公变	101.93	63.71	200.00	28.54	9.19
2646	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线西沙梁一队上公变	320.00	100.00	400.00	72.44	35.13
2647	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线东河二队公变	2.02	2.53	100.00	49.60	17.30
2648	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变580丹磺线兴业一队6号公变	123.33	77.08	200.00	32.16	7.25
2649	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线服务区南公变	155.35	30.82	630.00	180.46	31.10

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2650	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变580丹磺线兴业一队2号北公变	320.00	100.00	400.00	27.29	7.40
2651	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变517瀛战Ⅰ线清河电厂梁南公变	160.00	100.00	200.00	48.81	20.55
2652	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线马莲梁四队北公变	67.37	42.11	200.00	63.62	30.57
2653	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线马莲梁四队北3号公变	160.00	100.00	200.00	62.68	31.02
2654	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线马梁二队4号公变	74.41	46.51	200.00	65.51	34.16
2655	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线北街3号公变	138.18	86.36	200.00	15.86	9.76
2656	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线西沙窝四五队北公变	0.16	0.20	100.00	33.16	10.86

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2657	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线黑梁羊场东2号公变	13.80	17.25	100.00	66.85	25.71
2658	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变580丹磺线山羊场七支2号公变	39.83	49.79	100.00	21.33	7.74
2659	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线园区西七场公变	320.00	100.00	400.00	87.22	40.38
2660	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线西沙窝一队北公变	264.81	82.75	400.00	25.64	9.69
2661	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线北环1号公变	209.31	65.41	400.00	89.95	51.67
2662	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变512马梁线居民点2号公变	146.71	45.85	400.00	159.40	86.42
2663	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线沙沟二队4号公变	27.06	33.83	100.00	31.01	14.87
2664	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变580丹磺线山羊场老场2号公变	1.66	1.29	160.00	69.54	12.74

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2665	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变570丹唐线西沙梁三队上公变	279.85	87.45	400.00	32.41	14.28
2666	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	丹阳变513丹马线七墩三队2号公变	45.61	28.51	200.00	43.18	20.96
2667	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	瀛海变517瀛战Ⅰ线红宝七队西公变	58.81	73.51	100.00	21.95	9.96
2668	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	大战场供电所_运检	大战场变515马西线东河三队下公变	320.00	100.00	400.00	33.07	20.06
2669	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线华寺2队2号公变	195.90	61.22	400.00	17.62	8.39
2670	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510恩和变吴恩线朱台八队 公变	37.00	46.25	100.00	20.11	7.23
2671	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线红梧山市场配变	374.30	74.26	630.00	50.72	21.40
2672	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	双井子6号公变	53.29	66.61	100.00	29.89	14.65
2673	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子海原移民4号公变	46.56	58.20	100.00	32.12	10.22

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2674	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线朱台一二队公变	56.28	35.18	200.00	25.37	12.60
2675	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线红梧山一村9号公变	145.98	91.24	200.00	4.59	1.06
2676	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线吴桥四五队公变	255.86	79.96	400.00	30.56	13.49
2677	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线海原移民13号公变	160.00	100.00	200.00	28.54	10.59
2678	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线红梧山一村3号公变	115.71	72.32	200.00	38.39	14.43
2679	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线红梧山枸杞基地2号公变	35.79	89.48	50.00	0.09	0.08
2680	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线恩和长寿寺公变	87.78	68.58	160.00	20.98	6.62
2681	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线华寺七队公变	11.96	14.95	100.00	2.85	0.72
2682	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	红梧山磨盘山3号公变	64.73	80.92	100.00	1.93	0.26

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2683	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线沙滩五队公变	235.16	73.49	400.00	57.38	8.92
2684	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线华寺村抽水公变	1.42	1.77	100.00	0.09	0.09
2685	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线红梧山一村8号公变	67.31	84.14	100.00	0.08	0.05
2686	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线秦庄山下一二队公变	5.63	7.04	100.00	29.95	3.35
2687	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线沙滩二队公变	59.79	37.37	200.00	27.16	13.38
2688	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	三营移民公变	20.28	25.34	100.00	16.11	1.92
2689	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510恩和变吴恩线刘庄二队公变	135.33	84.58	200.00	11.63	4.46
2690	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线朱台种植基地公变	65.73	41.08	200.00	39.38	3.89
2691	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510恩和变吴恩线沙滩搬迁队3号公变	64.76	40.47	200.00	7.87	2.88

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2692	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线磨盘山7号公变	160.00	100.00	200.00	17.89	4.84
2693	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线双井子14号公变	113.64	71.03	200.00	3.72	0.92
2694	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线刘庄村四队公变	90.56	70.75	160.00	19.42	10.12
2695	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	红梧山二村3号公变	74.79	37.39	250.00	11.32	1.97
2696	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线沙滩创业园区公变	218.96	68.42	400.00	53.20	29.53
2697	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510恩和变吴恩线南湾六队公变	64.94	81.17	100.00	14.09	5.05
2698	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线大战场移民3号公变	245.97	76.86	400.00	65.02	38.07
2699	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线恩和九队公变	67.16	83.94	100.00	12.53	3.88
2700	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子10号公变	9.14	11.43	100.00	11.82	5.30
2701	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线双井子12号公变	137.61	86.01	200.00	2.19	0.51

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2702	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线朱台九队公变	2.41	3.01	100.00	36.44	10.60
2703	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子移民4号公变	95.04	59.40	200.00	33.81	15.66
2704	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线华寺种植基地公变	58.39	36.50	200.00	6.41	2.56
2705	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线刘桥一二队公变	185.33	57.91	400.00	16.32	8.33
2706	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线红梧山枸杞基地1号公变	3.56	8.89	50.00	2.30	0.34
2707	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线南湾村六七队公变	21.16	52.90	50.00	8.22	3.62
2708	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线双井子8号公变	57.78	72.22	100.00	13.75	3.89
2709	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线万亩枸杞园公变	0.70	0.88	100.00	10.83	5.16
2710	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	红梧山磨盘山4号公变	63.34	79.18	100.00	3.77	1.35

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2711	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线恩和东街配变	401.91	79.74	630.00	123.76	68.91
2712	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	红梧山磨盘山5号公变	0.63	0.79	100.00	2.52	0.41
2713	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子移民3号公变	138.51	86.57	200.00	16.47	7.14
2714	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线彭阳移民公变	48.20	60.25	100.00	4.14	0.26
2715	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线沙滩搬迁队公变	12.44	7.78	200.00	9.64	4.88
2716	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子海原移民1号公变	160.00	100.00	200.00	74.38	29.65
2717	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线上庄二队公变	221.51	69.22	400.00	33.00	17.00
2718	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510恩和变吴恩线红梧山二村四号公变	112.51	70.32	200.00	45.58	23.29
2719	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	红梧山幸福一村五号公变	46.33	57.91	100.00	13.12	5.27
2720	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线恩和街公变	145.19	57.61	315.00	61.12	32.50

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2721	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线永寿寺公变	5.26	6.58	100.00	5.33	1.44
2722	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线秦庄四队公变	139.36	87.10	200.00	12.56	5.13
2723	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线刘桥四六队公变	85.39	53.37	200.00	24.92	13.20
2724	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线双井子13号公变	80.00	100.00	100.00	23.66	14.08
2725	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线上庄二三四队公变	107.88	67.42	200.00	19.53	8.87
2726	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线红梧山养殖场公变	20.20	25.25	100.00	39.51	8.62
2727	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线秦庄十队公变	120.82	75.51	200.00	10.92	5.87
2728	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线红梧山一村1号公变	108.69	67.93	200.00	42.68	16.99
2729	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线恩和搬迁队2号公变	62.95	39.35	200.00	13.19	7.41
2730	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	双井子7号公变	56.45	70.57	100.00	16.85	8.02

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2731	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线海原移民11号公变	52.30	65.38	100.00	24.29	8.45
2732	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线朱台三队公变	3.88	4.85	100.00	22.75	12.68
2733	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线海原移民10号公变	52.68	65.84	100.00	24.17	7.40
2734	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线朱台11队配变	9.67	24.17	50.00	5.70	1.83
2735	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线双井子5号公变	41.74	52.18	100.00	30.56	15.20
2736	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子海原移民2号公变	108.30	67.69	200.00	32.51	10.70
2737	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子海原移民7号公变	33.41	41.77	100.00	2.78	0.71
2738	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线双井子16号公变	106.31	66.44	200.00	0.05	0.04
2739	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线双井子11号公变	7.98	4.99	200.00	2.23	1.02

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2740	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	沙滩搬迁队2号公变	0.11	0.07	200.00	36.68	27.58
2741	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线恩和长寿寺2号公变	154.16	48.18	400.00	29.35	14.87
2742	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线鞑子沟移民配变	65.33	81.66	100.00	3.28	0.50
2743	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线华寺二队3号公变	88.72	55.45	200.00	0.06	0.00
2744	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线刘桥八队公变	20.94	26.17	100.00	6.08	1.42
2745	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线朱台景观林带公变	2.30	2.87	100.00	4.48	1.62
2746	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线恩和搬迁队1号公变	26.11	32.64	100.00	6.25	2.19
2747	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线大战场移民村公变	62.00	38.75	200.00	47.19	22.03
2748	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线朱台提水公变	43.55	54.43	100.00	5.53	1.51

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2749	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线华寺五八队公变	112.16	70.10	200.00	20.63	8.54
2750	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线华寺六队公变	295.68	92.40	400.00	22.48	10.59
2751	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线华寺十队公变	21.77	27.21	100.00	10.25	3.15
2752	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线南湾移民2号公变	128.00	100.00	160.00	13.79	6.14
2753	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	纺织园区3号公变	34.98	6.94	630.00	218.08	150.74
2754	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线恩和四队公变	31.38	39.23	100.00	8.87	4.86
2755	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线南湾三队公变	15.46	9.66	200.00	34.97	18.67
2756	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	红梧山磨盘山6号公变	82.12	25.66	400.00	0.27	0.07
2757	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线万亩枸杞园2号公变	286.01	89.38	400.00	19.03	5.68
2758	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线刘桥养殖园区公变	132.56	52.60	315.00	48.77	20.19

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2759	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线朱台果园公变	60.95	76.19	100.00	0.00	0.00
2760	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线海原移民12号公变	30.56	38.20	100.00	46.03	10.47
2761	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线恩和小学公变	353.34	88.33	500.00	27.97	5.36
2762	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和一队养殖场2号公变	12.54	19.59	80.00	12.02	4.90
2763	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线长寿寺3号公变	66.79	41.74	200.00	33.38	12.33
2764	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	纺织园区1号公变	421.64	65.88	800.00	28.13	9.57
2765	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线秦庄抽水1号公变	49.93	62.41	100.00	0.00	0.00
2766	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线朱台养殖园区公变	44.67	27.92	200.00	24.97	12.06
2767	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线华寺养殖园区公变	32.28	40.35	100.00	8.56	0.51

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2768	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线华寺二队1号公变	160.00	100.00	200.00	19.24	9.71
2769	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线红梧山一村2号公变	136.33	85.21	200.00	16.06	8.65
2770	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	红梧山一村7号公变	99.61	62.25	200.00	37.42	19.70
2771	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线秦庄五队公变	0.83	1.04	100.00	25.33	9.11
2772	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510恩和变吴恩线吴桥二队公变	48.02	60.03	100.00	14.27	4.17
2773	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线朱台七队公变	112.74	70.46	200.00	25.18	11.12
2774	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线沙滩四队公变	5.48	6.85	100.00	20.76	10.22
2775	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线恩和新居公变	181.33	71.96	315.00	52.78	26.84
2776	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	纺织园区2号公变	107.15	21.26	630.00	333.30	181.63
2777	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线恩和十队公变	48.21	60.26	100.00	0.05	0.04

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2778	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线恩和幼儿园公变	277.12	86.60	400.00	89.24	27.32
2779	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线上庄七队公变	122.86	76.79	200.00	8.32	2.01
2780	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线南湾移民1号公变	36.10	45.12	100.00	22.96	6.76
2781	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	红梧山幸福一村6号公变	104.89	65.56	200.00	40.00	24.73
2782	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线吴桥小康村公变	7.80	9.75	100.00	19.34	9.60
2783	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线刘庄村一队公变	292.65	91.45	400.00	12.02	6.39
2784	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线朱台景观林带2号公变	49.85	62.31	100.00	7.67	0.58
2785	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线红梧山一村4号公变	90.78	56.74	200.00	37.72	19.27
2786	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线恩和五队公变	125.06	78.16	200.00	22.04	12.59

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2787	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线吴桥一二队公变	21.60	27.00	100.00	11.92	4.85
2788	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	红梧山幸福村小学	19.75	24.68	100.00	41.90	6.26
2789	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线吴桥三队公变	103.80	64.87	200.00	25.37	13.09
2790	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线华寺三四队公变	109.36	68.35	200.00	14.92	6.84
2791	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线南湾移民养殖场公变	61.56	76.95	100.00	4.84	0.28
2792	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线红梧山养殖园区2号公变	158.89	79.45	250.00	0.09	0.08
2793	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线刘庄三队公变	320.00	100.00	400.00	21.46	11.78
2794	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和供电所配变	389.72	77.33	630.00	134.50	51.99
2795	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线喊叫水移民村2号公变	110.90	69.31	200.00	58.10	29.98
2796	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线大战场移民2号公变	160.00	100.00	200.00	71.69	33.16

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2797	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线双井子15号公变	126.38	78.99	200.00	0.00	0.00
2798	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	红梧山磨盘山1号公变	23.12	28.90	100.00	3.20	0.35
2799	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510恩和变 吴恩线秦庄三队公变	0.59	0.74	100.00	12.61	6.35
2800	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线双井沟公变	46.09	28.81	200.00	57.56	21.35
2801	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510恩和变吴恩线刘庄五队公变	36.94	46.17	100.00	33.13	20.52
2802	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子海原移民5号公变	35.94	44.93	100.00	43.30	16.31
2803	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子海原移民8号公变	11.80	14.75	100.00	15.68	6.47
2804	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井移民1号公变	79.66	49.79	200.00	52.68	25.53
2805	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线恩和八队公变	50.80	63.51	100.00	18.17	7.67

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2806	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	磨盘山枸杞基地2号公变	14.98	37.44	50.00	2.48	0.21
2807	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子海原移民3号公变	51.34	64.17	100.00	20.03	7.08
2808	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线红梧山二村2号公变	105.46	82.39	160.00	17.77	7.47
2809	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线新堡移民村公变	36.99	46.24	100.00	13.45	4.45
2810	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子海原移民6号公变	5.62	7.02	100.00	32.10	16.93
2811	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子9号公变	57.48	71.86	100.00	27.51	9.80
2812	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	磨盘山抽水公变	1.30	1.62	100.00	5.61	1.72
2813	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线双井子黄花种植基地公变	0.10	0.12	100.00	4.63	3.16
2814	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线朱台十一队2号公变	115.98	72.48	200.00	1.19	0.34

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2815	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线华寺九-十-十三队公变	126.70	79.19	200.00	14.66	7.05
2816	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线吴桥一队公变	32.05	40.06	100.00	15.30	7.62
2817	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线朱台四队公变	29.62	37.02	100.00	23.98	10.23
2818	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线南湾移民3号公变	9.52	11.90	100.00	21.59	5.31
2819	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线上庄五队公变	280.16	87.55	400.00	42.16	23.18
2820	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线告示台公变	67.20	83.99	100.00	0.14	0.02
2821	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线南湾村二队公变	55.13	68.91	100.00	18.52	8.45
2822	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线新堡移民村2号公变	158.02	98.76	200.00	0.00	0.00
2823	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线喊叫水移民村公变	97.58	60.99	200.00	54.21	26.21

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2824	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线双井移民2号公变	13.69	17.11	100.00	31.13	16.79
2825	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线秦庄牛场公变	40.32	50.40	100.00	19.11	10.93
2826	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线喊叫水移民村1号公变	128.43	80.27	200.00	37.99	14.16
2827	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线恩和二队公变	65.34	40.84	200.00	33.98	21.76
2828	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线上庄九队公变	243.82	76.20	400.00	25.15	11.35
2829	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	上庄村十队公变	128.57	80.35	200.00	18.97	6.36
2830	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线刘桥三九队公变	55.32	43.22	160.00	30.82	17.14
2831	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线黄花菜种植基地2号公变	33.88	42.35	100.00	2.84	0.35
2832	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线秦庄一队公变	50.32	31.45	200.00	36.81	18.25

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2833	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线南湾四五队公变	42.80	33.44	160.00	15.66	6.33
2834	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	红梧山磨盘山2号公变	52.78	65.98	100.00	5.11	0.79
2835	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510恩和变吴恩线南湾二队1号公变	84.06	52.54	200.00	21.19	9.05
2836	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线恩和村经济合作社公变	160.00	100.00	200.00	0.07	0.03
2837	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	双井子海原移民9号公变	42.13	52.66	100.00	15.95	4.10
2838	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线恩和一队养殖场公变	19.24	12.03	200.00	2.02	0.28
2839	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线秦庄八队公变	280.94	87.79	400.00	24.82	12.80
2840	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线红梧山二村五号公变	115.22	72.01	200.00	30.53	14.64
2841	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	恩和变522恩和线红梧山养殖园区公变	59.27	74.09	100.00	38.14	17.52

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2842	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线朱台十队公变	46.81	29.26	200.00	48.75	27.20
2843	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	恩和供电所_运检班	510吴恩线红梧山二村1号公变	86.66	67.71	160.00	37.40	19.91
2844	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	供电服务二班	中心市场2号公变	0.93	0.18	630.00	381.58	202.04
2845	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	供电服务一班	中瀛御景A区1号间隔配电变压器	1174.40	91.75	1600.00	103.15	46.43
2846	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	供电服务一班	城北变513县城甲线城关六队公变	4.79	1.50	400.00	138.82	83.60
2847	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	东庄变912东塘线马塘12号公变	99.58	62.24	200.00	17.69	6.64
2848	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线周段头4号公变	320.00	100.00	400.00	29.50	14.90
2849	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变522喊河线五丰台南3号公变	285.91	89.35	400.00	43.80	22.25
2850	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线马庄子4号公变	25.41	63.53	50.00	6.51	2.08

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2851	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变512喊微线沙梁4号公变	288.28	90.09	400.00	21.65	9.57
2852	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变512喊微线沙梁2号公变	271.10	84.72	400.00	17.34	7.24
2853	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线上庄子6号公变	240.26	75.08	400.00	68.05	36.50
2854	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变522喊河线五丰台西2号公变	53.88	67.35	100.00	13.74	3.99
2855	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	东庄变912东塘线高岭小学公变	276.03	86.26	400.00	88.55	38.48
2856	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线北沟沿2号公变	268.30	83.84	400.00	30.78	14.29
2857	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变512喊微线石泉3号水井公变	160.00	100.00	200.00	28.39	10.71

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2858	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变512喊微线石泉村民委员会4号公变	78.35	97.94	100.00	0.04	0.04
2859	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线下庄子3号公变	105.29	65.80	200.00	30.33	16.52
2860	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	东庄变912东塘线马塘10号公变	26.81	33.52	100.00	19.66	8.30
2861	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变522喊河线喊叫水东2号公变	88.90	55.56	200.00	79.26	43.06
2862	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线温滩公变	59.68	74.60	100.00	24.85	12.11
2863	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	东庄变912东塘线马塘13号公变	121.25	75.78	200.00	35.37	17.24
2864	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	东庄变912东塘线南沙窝移民3号公变	320.00	100.00	400.00	50.51	30.94
2865	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线金庄子公变	134.73	84.21	200.00	29.68	11.25

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2866	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变522喊河线喊叫水村村民委员会锁虎台4号公变	11.44	28.60	50.00	4.30	0.27
2867	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线周家沟1号公变	263.22	82.26	400.00	46.98	15.82
2868	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线田套子2号公变	19.80	49.49	50.00	7.79	2.48
2869	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线上庄子移民2号公变	123.52	77.20	200.00	10.47	5.15
2870	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线王庄子移民3号公变	87.55	54.72	200.00	68.45	31.56
2871	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线王庄子移民16号公变	160.00	100.00	200.00	49.90	20.73
2872	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	东庄变912东塘线马塘7号公变	230.09	71.90	400.00	101.45	53.95

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2873	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线王庄子移民1号公变	88.44	55.28	200.00	67.30	28.89
2874	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线上庄子4号公变	160.00	100.00	200.00	38.31	17.69
2875	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变512喊微线村民委员会锁虎台5号公变	15.87	66.14	30.00	0.04	0.04
2876	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变512喊微线石泉北3号公变	283.12	88.47	400.00	40.12	19.72
2877	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变522喊河线喊叫水中学1号配变	543.62	84.94	800.00	482.86	63.01
2878	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线上庄子2号公变	231.97	72.49	400.00	40.67	22.74
2879	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变512喊微线石泉北公变	120.60	75.37	200.00	49.80	21.73

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2880	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变522喊河线喊叫水东3号公变	287.32	89.79	400.00	65.81	36.85
2881	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	东庄变912东塘线马塘1号公变	320.00	100.00	400.00	45.29	23.85
2882	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变522喊河线喊叫水西4号公变	88.12	55.07	200.00	36.86	18.78
2883	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线上庄子1号公变	211.05	65.95	400.00	50.23	26.51
2884	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	东庄变912东塘线马塘5号公变	96.17	60.11	200.00	57.39	28.57
2885	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变522喊河线五丰台1号公变	27.91	69.77	50.00	0.00	0.00
2886	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变522喊河线喊叫水西2号公变	82.31	51.44	200.00	69.86	34.97
2887	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变512喊微线石泉南5号公变	320.00	100.00	400.00	43.56	25.20

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2888	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线下庄子移民公变	320.00	100.00	400.00	51.90	28.17
2889	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线河台子拱拜公变	73.16	91.45	100.00	5.37	1.98
2890	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变522喊河线周庄子3号公变	114.77	71.73	200.00	55.51	27.60
2891	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线下庄子中心幼儿园公变	212.31	66.35	400.00	53.05	26.39
2892	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线高岭移民1号公变	289.26	90.39	400.00	75.62	35.29
2893	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变512喊微线喊叫水下井公变	32.21	80.53	50.00	0.02	0.02
2894	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变522喊河线喊叫水北公变	39.65	49.56	100.00	24.78	11.99
2895	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变512喊微线石泉南2号公变	45.11	56.38	100.00	23.30	12.35

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2896	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线高岭移民7号公变	131.84	82.40	200.00	14.79	5.05
2897	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变512喊微线沙梁1号公变	46.05	57.56	100.00	11.14	3.94
2898	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线碱台子公变	38.04	47.55	100.00	42.04	8.27
2899	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线油坊岭移民2号公变	80.00	100.00	100.00	12.25	6.33
2900	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线周段头7号公变	69.73	43.58	200.00	64.83	30.69
2901	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	东庄变912东塘线马塘9号公变	57.88	72.35	100.00	12.37	3.49
2902	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线油坊岭公变	272.57	85.18	400.00	62.24	35.03
2903	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线王庄子移民14号公变	320.00	100.00	400.00	58.94	27.94

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2904	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线王庄子移民5号公变	186.03	58.13	400.00	33.16	15.06
2905	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变512喊微线石泉南4号公变	45.14	56.42	100.00	26.48	13.45
2906	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线王庄子移民2号公变	90.23	56.39	200.00	58.43	28.62
2907	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线杨庄子2号公变	10.37	12.96	100.00	27.73	4.42
2908	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线高岭移民5号公变	33.79	21.12	200.00	44.46	22.64
2909	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线杨庄子3号公变	63.69	79.61	100.00	9.15	3.49
2910	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	东庄变912东塘线高岭4号公变	35.27	44.09	100.00	17.72	5.19
2911	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线王庄子移民12号公变	160.00	100.00	200.00	21.33	12.01

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2912	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线周段头6号公变	49.65	38.79	160.00	56.18	15.86
2913	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线周段头1号公变	250.87	78.40	400.00	26.76	16.40
2914	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线上庄子5号公变	278.57	87.05	400.00	25.75	11.61
2915	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线北沟沿3号公变	278.90	87.15	400.00	36.90	19.31
2916	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	东庄变912东塘线高岭3号公变	160.00	100.00	200.00	52.90	21.76
2917	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	东庄变912东塘线马塘6号公变	36.56	45.70	100.00	29.89	12.52
2918	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	东庄变912东塘线高岭1号公变	19.35	24.19	100.00	29.69	14.19
2919	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变522喊河线五丰台东公变	105.89	66.18	200.00	61.78	21.88

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2920	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线王庄子移民11号公变	320.00	100.00	400.00	65.21	32.63
2921	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线周段头2号公变	86.35	53.97	200.00	65.02	34.36
2922	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线北沟沿村4号公变	38.24	47.80	100.00	20.14	7.31
2923	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变522喊河线喊叫水西1号公变	148.84	59.06	315.00	77.24	51.50
2924	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线王庄子移民9号公变	320.00	100.00	400.00	44.15	19.70
2925	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	东庄变912东塘线高岭2号公变	278.19	86.93	400.00	19.48	13.28
2926	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	东庄变912东塘线南沙窝移民2号公变	320.00	100.00	400.00	38.92	19.77
2927	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线石坝水1号公变	44.53	55.66	100.00	36.28	11.60

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2928	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线朱套子公变	107.62	33.63	400.00	42.46	19.06
2929	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变522喊河线喊叫水西3号公变	3.20	4.00	100.00	17.29	5.65
2930	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变512喊微线喊叫水北台公变	13.16	16.45	100.00	0.04	0.04
2931	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变512喊微线石泉村村民委员会2号公变	39.95	99.87	50.00	0.04	0.03
2932	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线上庄子移民公变	160.00	100.00	200.00	47.17	24.58
2933	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线贺口子北2号公变	160.00	100.00	200.00	51.42	28.86
2934	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	东庄变912东塘线高岭6号公变	281.84	88.08	400.00	37.82	20.00
2935	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线下庄子4号公变	160.00	100.00	200.00	44.25	25.98

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2936	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变522喊河线周庄子1号公变	89.02	55.64	200.00	69.95	39.17
2937	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线周段头3号公变	70.27	43.92	200.00	46.54	23.42
2938	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线马庄子5号公变	38.90	48.62	100.00	39.59	21.03
2939	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线朱套子2号公变	320.00	100.00	400.00	41.38	13.34
2940	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线马庄子3号公变	112.33	70.20	200.00	65.31	34.81
2941	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	东庄变912东塘线高岭7号公变	320.00	100.00	400.00	50.70	20.99
2942	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变522喊河线五丰台西公变	28.32	17.70	200.00	43.84	20.09
2943	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线下庄子5号公变	160.00	100.00	200.00	12.07	4.74

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2944	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	东庄变912东塘线马塘11号公变	101.32	63.32	200.00	82.69	41.62
2945	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变522喊河线五丰台南2号公变	246.97	77.18	400.00	51.13	31.23
2946	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变522喊河线马庄子1号公变	21.22	26.53	100.00	24.97	10.91
2947	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线北沟沿1号公变	275.69	86.15	400.00	24.84	15.28
2948	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变512喊微线喊叫水上井公变	62.15	77.69	100.00	3.11	0.19
2949	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线王庄子公变	135.13	84.46	200.00	15.01	5.79
2950	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线王庄子移民学校配变	224.41	44.53	630.00	408.74	97.04
2951	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线油坊岭移民公变	160.00	100.00	200.00	17.63	9.08

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2952	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线周家沟4号公变	302.22	94.44	400.00	17.92	8.48
2953	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线石坝水2号公变	255.74	79.92	400.00	50.83	25.61
2954	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变522喊河线喊叫水村村民委员会锁虎台1号公变	159.94	99.96	200.00	0.01	0.01
2955	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变512喊微线石泉北2号公变	120.00	75.00	200.00	56.05	14.07
2956	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	东庄变912东塘线马塘2号公变	277.21	86.63	400.00	33.28	17.06
2957	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线王庄子移民15号公变	160.00	100.00	200.00	26.08	5.70
2958	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线周家沟村3号公变	276.89	86.53	400.00	35.81	15.74

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2959	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线贺口子南1号公变	44.55	55.69	100.00	17.28	6.38
2960	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线周家沟2号公变	64.93	81.16	100.00	10.56	5.43
2961	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线油坊岭2号公变	107.76	67.35	200.00	68.68	35.79
2962	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线贺口子3号公变	235.56	73.61	400.00	96.23	52.85
2963	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变512喊微线喊叫水乡石泉村村民委员会3号公变	0.38	0.95	50.00	0.04	0.04
2964	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线王庄子移民养殖园区公变	79.81	99.76	100.00	0.04	0.04
2965	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变512喊微线洪岗子大口井公变	83.63	65.34	160.00	9.27	2.84

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2966	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线田套子公变	320.00	100.00	400.00	50.03	30.65
2967	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	东庄变912东塘线马塘小学公变	504.00	100.00	630.00	0.00	0.00
2968	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变512喊微线新建公变	80.00	100.00	100.00	4.62	1.04
2969	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线下庄子1号公变	65.33	40.83	200.00	97.98	54.85
2970	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变522喊河线五丰台南1号公变	37.87	47.34	100.00	25.37	15.35
2971	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线弯路拐子公变	153.14	95.71	200.00	4.04	0.53
2972	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变512喊微线洪岗子2号公变	105.98	66.24	200.00	58.73	38.84
2973	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线王庄子移民8号公变	320.00	100.00	400.00	42.76	21.63

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2974	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线王庄子移民17号公变	320.00	100.00	400.00	63.17	23.26
2975	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线高岭移民4号公变	107.16	66.98	200.00	31.06	15.20
2976	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线高岭移民3号公变	292.21	91.31	400.00	45.05	16.41
2977	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变512喊微线石泉南3号公变	279.67	87.40	400.00	43.21	23.62
2978	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线高岭移民6号公变	106.32	66.45	200.00	29.20	14.04
2979	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变512喊微线沙梁3号公变	46.21	57.77	100.00	30.57	15.37
2980	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线王庄子移民6号公变	90.63	56.64	200.00	62.90	26.96

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2981	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线下庄子小学公变	154.27	48.21	400.00	92.53	52.23
2982	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变522喊河线五丰台西3号公变	56.99	71.24	100.00	11.79	2.97
2983	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变522喊河线喊叫水中学2号配变	575.49	89.92	800.00	500.28	71.57
2984	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线贺家口子北公变	217.34	67.92	400.00	107.36	66.21
2985	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线杨庄子小学公变	442.16	87.73	630.00	125.83	45.54
2986	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线王庄子移民13号公变	320.00	100.00	400.00	66.42	32.25
2987	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变522喊河线五丰台3号公变	33.07	82.69	50.00	3.02	2.70

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2988	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变522喊河线马庄子2号公变	38.22	47.78	100.00	12.33	7.46
2989	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	东庄变912东塘线马塘3号公变	127.81	79.88	200.00	29.07	18.66
2990	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线杨庄子公变	244.32	76.35	400.00	58.27	36.54
2991	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线高岭移民2号公变	279.16	87.24	400.00	66.16	36.64
2992	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变522喊河线喊叫水东公变	18.39	22.98	100.00	27.22	15.81
2993	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线上庄子3号公变	13.33	8.33	200.00	64.70	35.68
2994	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线下庄子2号公变	252.72	78.97	400.00	65.42	36.39
2995	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	东庄变912东塘线马塘8号公变	293.04	91.57	400.00	22.94	9.50

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2996	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	东庄变912东塘线南沙窝移民1号公变	200.00	100.00	250.00	44.50	18.40
2997	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线贺口子南3号公变	16.54	20.68	100.00	58.24	15.78
2998	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变512喊微线猴井子公变	25.21	63.02	50.00	3.21	0.18
2999	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变512喊微线洪岗子1号公变	160.00	100.00	200.00	29.83	17.25
3000	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	红岗子新居公变	64.32	80.40	100.00	12.53	5.10
3001	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线王庄子移民4号公变	39.14	48.92	100.00	3.67	3.08
3002	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变522喊河线五丰台2号公变	60.46	75.57	100.00	27.84	10.00
3003	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线王庄子移民10号公变	320.00	100.00	400.00	40.87	19.50

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3004	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变512喊微线石泉南1号公变	53.03	66.29	100.00	29.98	11.78
3005	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水供电所配变	419.71	83.28	630.00	90.28	28.54
3006	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线王庄子移民7号公变	320.00	100.00	400.00	20.60	9.12
3007	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变522喊河线喊叫水村村民委员会锁虎台2号公变	157.19	98.24	200.00	0.05	0.05
3008	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线贺口子南2号公变	54.02	67.53	100.00	15.15	6.07
3009	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线石坝水3号公变	36.30	45.38	100.00	24.02	8.75
3010	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	东庄变912东塘线马塘4号公变	259.74	81.17	400.00	94.45	53.88
3011	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变522喊河线喊叫水乡卫生院公变	98.75	61.72	200.00	40.29	25.68

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3012	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	东庄变912东塘线高岭5号公变	29.72	37.15	100.00	51.85	29.42
3013	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变512喊微线洪岗子供水公变	121.72	60.86	250.00	31.86	11.51
3014	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变522喊河线周庄子2号公变	108.36	67.72	200.00	36.83	19.71
3015	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	喊叫水供电所_运检	喊叫水变521喊塘线周段头5号公变	158.98	49.68	400.00	41.44	21.09
3016	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变519鸣柳线红柳沟抽水7号公变	232.63	72.70	400.00	0.00	0.00
3017	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营三队公变	129.29	80.81	200.00	15.17	5.78
3018	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线中滩1号公变	320.00	100.00	400.00	35.68	15.74
3019	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线鸣沙薛营沙柱沟养殖园区公变	87.95	54.97	200.00	12.52	1.85

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3020	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营二队公变	70.15	54.81	160.00	29.14	13.66
3021	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙街3号箱变	398.22	79.01	630.00	101.60	63.76
3022	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线永丰八队公变	53.34	66.68	100.00	8.00	2.24
3023	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线永丰七队公变	96.33	60.21	200.00	19.50	8.52
3024	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥九队公变	111.26	69.54	200.00	13.96	5.21
3025	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变519鸣柳线鸣沙抽水2号公变	111.53	69.71	200.00	0.13	0.06
3026	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩五队公变	89.82	56.14	200.00	29.93	12.70
3027	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线上滩3号公变	62.60	78.24	100.00	11.62	3.18
3028	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营四队公变	75.02	46.89	200.00	19.77	8.85
3029	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥大队公变	256.44	80.14	400.00	44.76	21.97

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3030	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩六队公变	0.61	0.38	200.00	15.20	5.85
3031	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线薛营养殖园区3号公变	281.44	87.95	400.00	15.90	4.96
3032	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线二道渠抽水2号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
3033	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线二道渠一队公变	124.92	78.07	200.00	9.41	2.38
3034	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线下滩2号公变	105.22	65.76	200.00	11.75	5.90
3035	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线红滩五队公变	241.54	75.48	400.00	38.81	15.88
3036	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线小盐池滩抽水2号公变	67.12	41.95	200.00	0.06	0.02
3037	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙抽水1号公变	45.86	57.33	100.00	21.75	5.82

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3038	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营抽水3号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
3039	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线薛营六队公变	92.04	71.90	160.00	16.66	6.45
3040	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变519鸣柳线鸣沙抽水3号公变	278.69	87.09	400.00	2.64	0.09
3041	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变519鸣柳线红柳沟抽水4号公变	157.58	98.49	200.00	1.94	0.13
3042	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥抽水4号公变	224.08	70.03	400.00	5.06	1.87
3043	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥八队公变	272.54	85.17	400.00	16.38	7.05
3044	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线永丰五队公变	89.33	55.83	200.00	56.41	32.46
3045	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线永丰六队公变	79.59	49.74	200.00	19.67	12.85
3046	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线养马九队公变	200.70	62.72	400.00	43.63	24.97

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3047	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线二道渠二队公变	292.37	91.36	400.00	24.44	11.81
3048	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营大队公变	55.48	69.34	100.00	10.29	4.35
3049	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变519鸣柳线鸣沙抽水4号公变	103.60	64.75	200.00	1.97	0.13
3050	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线薛营三队公变	237.61	74.25	400.00	36.19	15.12
3051	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥五队公变	60.36	75.45	100.00	14.43	4.73
3052	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙一队公变	132.17	82.60	200.00	18.46	8.31
3053	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线二道渠大队公变	85.53	66.82	160.00	32.89	21.78
3054	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线永丰一队公变	126.99	79.37	200.00	33.10	14.62
3055	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线二道渠六队公变	115.27	72.05	200.00	33.38	15.73
3056	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥三队公变	128.00	100.00	160.00	14.11	4.81

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3057	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩六队抽水公变	43.18	53.98	100.00	2.46	0.31
3058	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线枸杞基地3号公变	133.39	83.37	200.00	0.00	0.00
3059	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩七队抽水公变	100.91	63.07	200.00	0.10	0.10
3060	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线养马五队公变	277.38	86.68	400.00	32.84	9.12
3061	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营抽水2号公变	320.00	100.00	400.00	3.23	0.13
3062	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变519鸣柳线鸣沙服务区充电桩箱变	279.08	55.37	630.00	98.26	13.13
3063	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线养马十一队养殖基地公变	3.45	14.36	30.00	0.01	0.01
3064	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线养马一队公变	106.34	66.46	200.00	31.95	15.06

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3065	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线薛营八队公变	99.80	77.97	160.00	24.36	10.70
3066	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙奶牛养殖小区一号公变	280.67	87.71	400.00	13.44	2.97
3067	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	曹桥养殖园区公变	124.92	78.08	200.00	0.02	0.02
3068	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩八队1号公变	34.67	86.67	50.00	0.06	0.06
3069	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线薛营抽水1号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
3070	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩二队公变	56.79	35.49	200.00	52.53	9.61
3071	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线二道渠八队公变	43.92	34.31	160.00	31.73	15.92
3072	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营抽水1号公变	220.04	68.76	400.00	3.29	0.21
3073	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线长鸣三队公变	320.00	100.00	400.00	23.93	10.35

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3074	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线养马八队公变	107.16	83.72	160.00	8.41	2.85
3075	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变519鸣柳线红柳沟抽水2号公变	229.74	71.79	400.00	0.18	0.05
3076	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线红滩四队公变	53.72	67.15	100.00	11.52	5.18
3077	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥抽水3号公变	175.36	54.80	400.00	7.56	1.15
3078	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线上滩1号公变	7.30	5.71	160.00	33.50	16.45
3079	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥十队公变	39.96	24.97	200.00	18.71	9.98
3080	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线菊花台生猪养殖园区公变	256.32	80.10	400.00	21.52	2.10
3081	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥抽水2号公变	159.98	49.99	400.00	16.82	1.84
3082	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙四队公变	132.80	83.00	200.00	28.07	6.17

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3083	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线永丰二队公变	94.64	59.15	200.00	40.86	18.11
3084	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线永丰三队1号公变	101.62	79.39	160.00	23.77	13.55
3085	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙完小箱变	420.03	83.34	630.00	60.60	33.54
3086	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线红滩抽水公变	36.13	22.58	200.00	13.10	2.11
3087	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩一队公变	36.24	45.29	100.00	17.75	8.53
3088	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线红滩二队养殖小区公变	107.14	66.96	200.00	12.98	7.41
3089	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线薛营养殖园区2号公变	294.65	92.08	400.00	7.34	0.15
3090	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营七队公变	74.06	57.86	160.00	23.50	11.69
3091	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营九队2号公变	232.50	72.66	400.00	27.38	5.83

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3092	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线养马四队公变	67.26	42.03	200.00	11.48	5.66
3093	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥三队1号公变	14.01	17.51	100.00	22.52	9.97
3094	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线二道渠塞上新居公变	93.70	58.56	200.00	36.00	20.26
3095	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙肉牛养殖公变	123.99	38.75	400.00	51.35	8.25
3096	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营九队公变	22.80	17.81	160.00	16.96	9.19
3097	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线永丰三队公变	62.58	39.11	200.00	19.61	5.15
3098	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥二队公变	117.29	73.30	200.00	20.40	7.80
3099	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩三队抽水公变	230.44	72.01	400.00	0.11	0.08
3100	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙街4号公变	176.68	55.21	400.00	53.70	30.66

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3101	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩七队公变	70.39	43.99	200.00	18.34	5.57
3102	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线红滩一队公变	73.77	46.11	200.00	27.53	15.83
3103	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变519鸣柳线红柳沟抽水1号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
3104	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩四队公变	56.69	35.43	200.00	16.78	5.92
3105	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线下滩1号公变	34.79	43.49	100.00	27.03	15.61
3106	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线二道渠四队公变	36.50	45.62	100.00	24.55	12.39
3107	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线二道渠养殖园区公变	64.91	81.13	100.00	7.88	2.96
3108	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙二队公变	127.83	79.90	200.00	16.66	6.46
3109	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线养马大队公变	74.06	57.86	160.00	17.07	8.12

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3110	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线长鸣抽水公变	15.52	19.40	100.00	0.08	0.08
3111	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线养马三队1号公变	130.23	81.39	200.00	13.11	4.33
3112	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线薛营五队公变	65.41	40.88	200.00	32.39	10.09
3113	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线薛营村公变	370.76	73.56	630.00	23.54	15.49
3114	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙街1号箱变	367.66	72.95	630.00	92.38	46.86
3115	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营八队公变	141.48	88.42	200.00	15.79	9.11
3116	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线红滩三队公变	98.53	61.58	200.00	30.78	17.04
3117	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线薛营养殖园区4号公变	277.86	86.83	400.00	0.00	0.00
3118	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线小盐池滩抽水1号公变	251.41	78.57	400.00	0.07	0.01

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3119	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线长鸣抽水1号公变	160.00	100.00	200.00	6.58	0.79
3120	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩八队公变	103.46	64.66	200.00	9.36	3.85
3121	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线养马三队公变	91.09	71.17	160.00	12.38	4.43
3122	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线薛营养殖园区1号公变	27.66	8.64	400.00	24.86	3.82
3123	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营六队公变	36.21	45.26	100.00	15.38	7.24
3124	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥抽水站公变	78.09	30.99	315.00	6.07	1.63
3125	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线下滩3号公变	85.49	66.79	160.00	30.97	9.62
3126	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩三队1号公变	10.76	6.73	200.00	17.32	9.41
3127	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线中滩2号公变	57.67	45.05	160.00	37.40	19.05

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3128	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙街2号箱变	368.54	73.12	630.00	151.24	85.74
3129	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙奶牛养殖小区二号公变	196.71	61.47	400.00	67.31	3.93
3130	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙六队公变	91.88	57.42	200.00	28.39	15.36
3131	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线上滩抽水2号公变	160.00	100.00	200.00	7.64	0.80
3132	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥抽水1号公变	60.75	37.97	200.00	19.55	6.04
3133	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	517东华线白桥三队公变	197.70	61.78	400.00	34.86	18.14
3134	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	县林场1号公变	279.60	87.37	400.00	20.12	8.05
3135	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变524中鸣线莫咀3号公变	320.00	100.00	400.00	19.09	10.45
3136	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	古城变521管道线红石嘴1#公变	13.63	8.52	200.00	69.47	12.81

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3137	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	石炭沟变522石长线洪漫地9号公变	291.68	91.15	400.00	0.14	0.12
3138	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	瀛海变524瀛管线清水河林场四号公变	101.25	63.28	200.00	16.70	5.47
3139	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	红漫地4号公变	376.00	94.00	500.00	5.17	0.53
3140	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	瀛海变524瀛管线清水河肉牛场1号公变	139.26	87.04	200.00	21.94	5.34
3141	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	瀛海变524瀛管线瀛海种植场公变	146.11	91.32	200.00	2.47	0.35
3142	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	511滨河线殷庄十一队公变	63.57	49.66	160.00	45.74	13.89
3143	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	古城变521管道线党家碑公变	80.00	100.00	100.00	7.85	3.56
3144	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线刘庙4号公变	320.00	100.00	400.00	17.69	9.26
3145	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	517东华线郭庄八九队公变	121.98	48.41	315.00	49.98	26.17

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3146	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线营盘滩三队公变	35.07	43.84	100.00	17.74	8.56
3147	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线东华村一队公变	320.00	100.00	400.00	54.80	30.10
3148	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	洼路五队公变	94.00	37.30	315.00	42.04	29.70
3149	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线刘庙2号公变	254.30	79.47	400.00	30.82	14.44
3150	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	县林场2号公变	49.36	15.42	400.00	74.76	35.07
3151	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线营盘滩一队公变	272.20	85.06	400.00	21.55	9.43
3152	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线营盘滩村公变	78.21	48.88	200.00	8.31	2.59
3153	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	古城变522县城线白桥六队2号公变	173.95	54.36	400.00	4.26	0.53
3154	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	古城变521管道线龙坑1号公变	45.58	56.98	100.00	4.87	2.63
3155	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	城关三队公变	72.36	90.45	100.00	1.92	0.30
3156	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线河滩村2号公变	320.00	100.00	400.00	31.60	15.19

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3157	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变524中鸣线莫咀4号公变	320.00	100.00	400.00	56.12	22.90
3158	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线刘庙3号公变	163.02	81.51	250.00	18.54	10.53
3159	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	古城变521管道线古城街公变	160.00	100.00	200.00	30.49	16.21
3160	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	石炭沟变522石长线红漫地2号公变	149.20	93.25	200.00	0.10	0.09
3161	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	风塘沟公变	28.82	36.03	100.00	6.27	0.52
3162	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	河滩村公变	259.10	80.97	400.00	26.17	14.86
3163	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	南桥四队公变	106.96	83.57	160.00	11.02	3.44
3164	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	石炭沟变522石长线红漫地5号箱变配电变压器	318.20	79.55	500.00	17.39	1.16
3165	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	瀛海变524瀛管线清水河林场3号公变	3.41	1.07	400.00	167.88	42.01
3166	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	古城变517东华线郭庄一二队公变	160.00	100.00	200.00	53.44	38.22
3167	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	郭庄十队公变	213.94	84.90	315.00	34.93	23.50

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3168	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变524中鸣线莫咀蔬菜大棚公变	320.00	100.00	400.00	21.41	3.42
3169	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	黄桥五队公变	134.84	53.51	315.00	75.33	38.58
3170	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	古城变521管道线铁渠八队农场公变	34.44	43.05	100.00	33.52	25.05
3171	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线刘庙1号公变	262.17	81.93	400.00	59.14	23.82
3172	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	石炭沟变522石长线红漫地1号公变	55.70	69.63	100.00	7.27	1.87
3173	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	古城变521管道线古城小康村公变	68.94	43.08	200.00	72.13	29.77
3174	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线东华村4号公变	217.20	67.87	400.00	82.87	36.70
3175	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	莫咀蔬菜基地2号公变	84.79	26.50	400.00	67.33	11.34
3176	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	城北变521黄滨线黄滨小康村公变	271.02	84.69	400.00	42.85	27.08
3177	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线河滩村4号公变	203.86	63.71	400.00	10.99	3.90

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3178	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线营盘滩小康村公变	320.00	100.00	400.00	20.95	5.96
3179	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线莫嘴八队公变	232.14	72.55	400.00	60.83	22.69
3180	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	古城变521管道线古城五队公变	94.81	59.26	200.00	41.48	12.31
3181	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变527亲水II线石桥七队公变	160.00	100.00	200.00	48.80	32.87
3182	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线刘庙一二队公变	320.00	100.00	400.00	38.65	17.12
3183	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	古城变521管道线铁渠村八队公变	17.01	42.53	50.00	10.70	5.16
3184	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	莫咀村公变	117.98	73.73	200.00	18.55	10.28
3185	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线营盘滩五八队公变	196.00	77.78	315.00	20.71	11.53
3186	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华村六队公变	110.01	68.76	200.00	35.14	16.39
3187	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	洼路三队公变	51.92	32.45	200.00	74.84	24.70
3188	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	517东华线白桥村公变	157.77	62.61	315.00	96.93	53.37
3189	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	莫嘴三队公变	215.51	67.35	400.00	14.54	6.51

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3190	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	石炭沟变522石长线洪漫地11号公变	136.74	85.46	200.00	0.00	0.00
3191	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	古城变521管道线古城养殖园区公变	25.81	32.26	100.00	5.82	0.88
3192	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线营盘滩六队公变	52.65	65.81	100.00	6.27	2.29
3193	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	城北变521黄滨线黄滨八队公变	134.69	53.45	315.00	30.05	12.28
3194	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线东华村3号公变	175.44	54.83	400.00	63.07	36.31
3195	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	511滨河线黄滨十四队公变	45.43	56.79	100.00	14.94	8.46
3196	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	洼路二队公变	140.67	87.92	200.00	26.30	9.56
3197	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	石炭沟变10KV522石长线百瑞源台区1号配变	69.22	86.52	100.00	0.67	0.48
3198	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	517东华线郭庄村公变	145.17	57.61	315.00	22.96	12.16

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3199	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线刘庙三四队公变	320.00	100.00	400.00	32.26	15.88
3200	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	莫咀蔬菜基地1号公变	15.35	23.99	80.00	15.01	9.71
3201	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变524中鸣线莫咀2号公变	320.00	100.00	400.00	24.98	15.12
3202	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线洼路2号公变	212.40	66.38	400.00	18.72	8.90
3203	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线营盘滩四队公变	160.00	100.00	200.00	34.45	7.75
3204	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	古城变521管道线红石嘴搬迁队1#公变	293.49	91.72	400.00	5.98	1.99
3205	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	城北变525县城乙线鸣雁路2号箱变变压器	97.30	19.31	630.00	97.78	27.21
3206	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线南桥一三七队公变	320.00	100.00	400.00	20.06	8.80
3207	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	古城变521管道线清水河林场2号公变	30.74	38.43	100.00	18.39	6.51

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3208	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	瀛海变524瀛管线清水河林场公变	226.74	70.85	400.00	61.28	27.65
3209	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线洼路1号公变	300.11	93.78	400.00	13.42	6.32
3210	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	红漫地6号配变	83.65	16.60	630.00	0.12	0.11
3211	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线营盘滩七队公变	121.24	75.77	200.00	15.44	8.37
3212	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	古城变521管道线古城大队抽水公变	100.96	31.55	400.00	65.91	23.99
3213	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	黄滨枸杞加工城配变	293.27	58.19	630.00	59.34	22.31
3214	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线东华村2号公变	254.20	79.44	400.00	52.09	24.98
3215	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	古城变521管道线古城三四队公变	160.00	100.00	200.00	57.45	27.08
3216	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	洼路村八九队公变	41.91	52.39	100.00	8.26	3.79
3217	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线东华村1号公变	263.94	82.48	400.00	40.67	20.97
3218	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	城北变525县城乙线东华所公变	128.30	80.19	200.00	1.77	0.66

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3219	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	古城变521管道线黄桥三四队公变	92.68	57.92	200.00	66.33	36.33
3220	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	517东华线郭庄七队公变	158.20	49.44	400.00	7.81	4.67
3221	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	宁华小区公变	14.82	9.26	200.00	88.96	32.89
3222	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线河滩村1号公变	320.00	100.00	400.00	31.08	13.71
3223	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	郭庄新村公变	44.81	28.01	200.00	16.81	8.55
3224	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	古城变521管道线古城搬迁队公变	7.17	8.96	100.00	25.22	9.80
3225	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	古城变521管道线马学齐抽水公变	6.58	4.12	200.00	19.23	2.49
3226	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	黄滨加工厂公变	179.91	56.22	400.00	88.55	48.75
3227	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	瀛海变524瀛管线清水河林场5号公变	132.93	83.08	200.00	24.02	8.18
3228	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	石炭沟变522石长线洪漫地7号公变	62.16	38.85	200.00	0.36	0.16
3229	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线东华村五队公变	320.00	100.00	400.00	42.61	25.79

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3230	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	石炭沟变10kV522石长线百瑞源2号公变	79.98	99.97	100.00	0.00	0.00
3231	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	石炭沟变522石长线洪漫地8号公变	290.24	90.70	400.00	1.68	0.17
3232	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	城北变525县城乙线消防队公变	32.56	81.40	50.00	5.57	0.89
3233	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	522县城线白桥六队公变	198.05	61.89	400.00	117.66	69.50
3234	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	洼路村公变	73.94	92.43	100.00	0.16	0.07
3235	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	刘庙六九队公变	301.16	94.11	400.00	10.48	3.61
3236	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变10KV517长鸣线营盘滩二队配变	103.15	64.47	200.00	36.08	15.80
3237	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	古城变521管道线龙坑2号公变	296.53	92.67	400.00	1.60	0.18
3238	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线洼路五队1号公变	320.00	100.00	400.00	103.54	48.15
3239	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	古城变521管道线黄桥一二队公变	320.00	100.00	400.00	39.06	16.95

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3240	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	东华变524中鸣线莫咀1号公变	258.61	80.81	400.00	70.25	40.29
3241	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	宁安供电所_运检班	石炭沟变522石长线红漫地3号公变	143.96	89.97	200.00	4.73	1.45
3242	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	城北变513县城甲线宁安北街5号公变	104.76	32.74	400.00	157.06	83.08
3243	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	庆丰苑小区公变——400kVA间隔配电变压器	233.18	72.87	400.00	37.69	18.49
3244	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	水木兰亭2号箱变配电变压器	472.67	73.85	800.00	142.30	72.73
3245	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	金岸骄子1#箱式变	528.82	82.63	800.00	99.94	53.82
3246	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	荣华苑2#箱式变	130.33	65.17	250.00	54.73	30.39
3247	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	枸杞东苑1号配变	144.18	36.04	500.00	139.96	83.46
3248	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	古城变520迎宾线白桥棚户区1号公变	774.70	96.84	1000.00	39.72	12.97

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3249	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	古城变519县城II线西环路1号公变	234.18	73.18	400.00	69.83	46.51
3250	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	殷庄大社区D区6#箱式变	569.05	88.91	800.00	50.74	31.06
3251	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	恒辰世纪置业有限公司商场配电变压器	241.70	37.77	800.00	269.97	124.20
3252	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	翡翠天辰4号配变	759.42	94.93	1000.00	43.35	19.00
3253	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	金岸家园B区2号配变	438.57	68.53	800.00	163.90	91.84
3254	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	荣华苑1#箱式变	48.10	30.06	200.00	92.52	58.93
3255	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	新市街1号公变	76.35	23.86	400.00	222.32	104.05
3256	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	粮食局家属院1#柱上变	119.76	59.88	250.00	43.30	22.88
3257	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	雅泰城市花园2号配变	422.46	66.01	800.00	176.14	105.79
3258	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	红宝农特产品有限公司（观光壹号三期）1号公变变压器	26.87	16.79	200.00	168.34	68.21

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3259	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	宁安苑二期及滨河新城三号箱变配电变压器	564.45	88.20	800.00	71.54	34.93
3260	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	宁安古镇3号配变	565.87	88.42	800.00	65.40	42.79
3261	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	振兴小区储备库家属院1#配电室3#配变	113.45	70.91	200.00	20.20	9.76
3262	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	宁夏万辉商贸有限公司配电变压器	331.51	51.80	800.00	331.22	64.43
3263	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	城北变513县城甲线宁安北街3号公变	198.00	78.57	315.00	40.64	12.06
3264	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	金岸家园B区1号配变	506.04	79.07	800.00	119.45	62.17
3265	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	古城变516恩和线新堡街2号公变	398.06	78.98	630.00	81.66	27.93
3266	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	世纪东苑1号配变	60.85	24.15	315.00	145.27	70.59
3267	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	盛世花园南区1#箱式变	504.37	78.81	800.00	122.47	71.34
3268	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	古城变520迎宾线白桥棚户区6号公变	485.84	96.40	630.00	19.48	8.09

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3269	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	电厂家园2号配变	410.39	81.43	630.00	73.30	37.68
3270	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	盛世花园南区2#箱式变	514.91	80.45	800.00	110.78	59.01
3271	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	红宝商贸中心1#箱式变	295.70	36.96	1000.00	360.30	185.70
3272	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	红宝南苑1号配变	93.50	58.44	200.00	51.74	20.89
3273	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	中宁红宝花园1#配电室1#配变	396.89	78.75	630.00	90.20	46.98
3274	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	逸合名居3号配变	266.29	52.83	630.00	202.60	102.74
3275	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	锦绣苑C区3号配变	312.55	62.01	630.00	102.62	58.05
3276	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	殷庄大社区D区1#箱式变	547.30	85.52	800.00	66.14	35.44
3277	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	丽景豪城2号配变	343.92	68.24	630.00	192.48	92.97
3278	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	金岸家园三期4号配变	504.76	78.87	800.00	99.48	56.00
3279	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	宁安古镇4号配变	751.91	93.99	1000.00	41.25	18.82
3280	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	观天下箱式变	13.43	6.71	250.00	208.51	86.09
3281	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	观园隆府4#800kVA配变	579.59	90.56	800.00	39.55	18.10
3282	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	红宝新居北苑配变	89.99	44.99	250.00	80.21	38.48

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3283	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	塞上江南3号配变	586.31	91.61	800.00	49.03	26.55
3284	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	养路段家属院公变变压器	321.51	63.79	630.00	167.84	102.40
3285	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	宁安东街3号箱变	351.29	69.70	630.00	111.18	66.25
3286	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	古城变519县城II线平安西街2号公变	281.39	55.83	630.00	172.56	100.76
3287	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	振兴小区1号配变	318.73	63.24	630.00	124.94	40.73
3288	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	英郡年华3#箱式变	577.85	90.29	800.00	57.00	30.67
3289	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	殷庄大社区D区3#箱式变	508.47	79.45	800.00	67.56	33.06
3290	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	宁安苑二期及滨河新城四号箱变配电变压器	493.20	77.06	800.00	144.98	89.67
3291	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	老南街2号公变	258.06	51.20	630.00	230.82	140.85
3292	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	世芳豪庭3#箱式变	516.27	80.67	800.00	131.74	79.67
3293	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	枸杞西苑配变	10.69	5.35	250.00	139.08	68.68
3294	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	育才东苑配变	293.57	58.25	630.00	88.12	43.46

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3295	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	振兴小区红宝家园1号配电室配电变压器	87.86	54.91	200.00	35.49	14.76
3296	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	观园壹号B区1#箱式变	409.48	63.98	800.00	154.34	87.93
3297	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	华城首府1号配变	362.05	56.57	800.00	226.97	118.09
3298	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	福康花园小区4号配变	397.62	78.89	630.00	75.24	38.82
3299	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	古城变520迎宾线白桥棚户区5号公变	488.26	96.88	630.00	12.36	6.78
3300	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	宁苑小区变压器	252.93	79.04	400.00	55.27	24.72
3301	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	杞商福邸2号配变	420.32	65.68	800.00	176.52	89.70
3302	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	新南街移动公司1#箱式变	0.01	0.01	100.00	67.21	49.03
3303	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	南街新村1号配变	103.94	51.97	250.00	79.33	36.04
3304	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	城北变513县城甲线宁安北街4号公变	93.81	29.32	400.00	146.60	84.17
3305	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	恒鑫雅居2号配变	589.13	92.05	800.00	24.19	10.80
3306	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	观园悦府5号配变	564.96	88.27	800.00	50.95	25.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3307	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	金庭雅苑4#箱式变	403.06	62.98	800.00	212.14	133.65
3308	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	观园悦府6号配变	594.66	92.92	800.00	37.18	17.99
3309	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	水木兰亭3号箱变配电变压器	573.18	89.56	800.00	49.86	27.24
3310	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	宁安苑1号箱变配电变压器	537.02	83.91	800.00	95.64	54.58
3311	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	翡翠公园1号箱变配电变压器	642.33	80.29	1000.00	143.85	50.62
3312	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	时代万象小区配变	140.79	27.93	630.00	266.78	117.78
3313	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	盛世花园1号配变	545.89	68.24	1000.00	207.45	119.96
3314	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	殷庄大社区B、C区1#箱式变	569.19	88.94	800.00	47.38	28.07
3315	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	金庭雅苑3#箱式变	428.65	66.98	800.00	215.76	112.56
3316	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	瀛海花园4号配变	528.55	82.59	800.00	115.78	65.99
3317	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	雅泰东城嘉园7号配变	493.73	77.15	800.00	61.61	29.18
3318	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	古城变519II线西环路2#公变	186.06	58.14	400.00	133.66	74.67

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3319	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	殷庄大社区D区9#箱式变	587.19	91.75	800.00	42.05	20.58
3320	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	天仁家园2号配变	120.17	47.69	315.00	86.89	41.69
3321	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	金岸骄子二期7#箱式变	438.60	68.53	800.00	204.05	116.25
3322	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	红宝南河子花园3号配变	80.14	20.03	500.00	175.96	96.43
3323	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	供电局家属楼1#配电室配变	374.71	74.35	630.00	75.28	33.04
3324	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	天仁名邸4#箱式变	555.77	86.84	800.00	84.12	34.79
3325	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	平安东街红宝基地小区1#箱式变	309.73	61.45	630.00	164.04	101.52
3326	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	逸合名居1号配变	506.64	79.16	800.00	119.28	59.23
3327	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	城北变525县城乙线鸣雁路1号箱变变压器	445.65	88.42	630.00	50.76	26.11
3328	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	为民广场2#配电室2#配变	693.54	69.35	1250.00	149.80	77.88
3329	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	城北变513县城甲线农行公变	150.89	47.15	400.00	133.10	75.51

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3330	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	天仁名邸5#箱式变	499.12	77.99	800.00	128.78	67.72
3331	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	瀛海花园1号配变	542.50	84.77	800.00	85.73	52.04
3332	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	宁夏宏祥达房地产开发有限公司2号间隔配电变压器	554.56	86.65	800.00	64.10	38.52
3333	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	金岸骄子5#箱式变	431.40	85.60	630.00	56.96	37.37
3334	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	老南街3号公变	186.97	37.10	630.00	205.78	67.65
3335	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	东华变527亲水Ⅱ线平安东街1号公变	230.98	45.83	630.00	213.26	114.14
3336	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	观园世家1号配变	552.14	86.27	800.00	65.35	37.46
3337	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	正大路棚户区2号配电变压器间隔配电变压器	583.52	91.18	800.00	46.70	21.04
3338	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	盛世花园南区二期2#箱式变	551.88	86.23	800.00	96.55	41.97
3339	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	雅泰东城嘉园1号配变	519.72	81.21	800.00	92.86	64.59
3340	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	裕民街3号公变	109.05	34.08	400.00	176.18	77.16

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3341	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	百合家园箱变配电变压器	329.98	41.25	1000.00	197.19	100.16
3342	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	杞乡经典5号配变	493.02	77.03	800.00	110.14	63.87
3343	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	水木兰亭1号箱变配电变压器	481.17	75.18	800.00	142.70	79.59
3344	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	宁夏红宝朱营小康村商住楼配变配电变压器	0.31	0.39	100.00	42.13	18.80
3345	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	金岸家园三期2号配变	458.25	71.60	800.00	160.58	102.22
3346	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	杞商福邸1号配变	489.74	76.52	800.00	155.81	94.12
3347	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	观园隆府1#800kVA箱变配变	570.29	89.11	800.00	56.83	27.32
3348	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	都市花园4号配变	529.00	82.66	800.00	118.56	61.43
3349	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	观园隆府2#800kVA箱变配变	569.09	88.92	800.00	89.33	65.42
3350	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	天仁家园三区3号变压器	207.63	41.20	630.00	112.00	65.13
3351	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	雅泰东城嘉园6号配变	529.53	82.74	800.00	51.31	28.56
3352	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	振兴小区23#小区1号配变	129.04	80.65	200.00	14.56	4.73

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3353	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	金岸家园B区3号配变	508.72	79.49	800.00	140.11	86.12
3354	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	殷庄大社区B、C区2#箱式变	564.71	88.24	800.00	60.22	26.50
3355	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	观园壹号A区4#箱式变	538.27	84.11	800.00	100.10	53.15
3356	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	福康花园小区2号配变	468.87	73.26	800.00	150.98	88.42
3357	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	绿苑小区公变间隔配电变压器	57.01	28.50	250.00	126.23	66.70
3358	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	杞乡经典4号配变	352.24	55.04	800.00	132.58	73.80
3359	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	广播电视局1号配变	434.08	86.13	630.00	46.73	25.99
3360	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	宁安苑二期及滨河新城一号箱变配电变压器	550.81	86.06	800.00	81.48	42.85
3361	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	社保小区箱变配电变压器	44.25	55.31	100.00	31.19	12.00
3362	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	塞上江南二期1号配变	511.10	79.86	800.00	77.93	43.71
3363	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	殷庄大社区B、C区8#箱式变	598.21	93.47	800.00	26.38	11.14
3364	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	观园壹号A区2#箱式变	528.10	82.52	800.00	98.14	52.40

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3365	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	新南家园小区配变	371.00	57.97	800.00	215.21	113.72
3366	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	逸合名居2号配变	549.88	85.92	800.00	75.60	49.44
3367	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	古城变520迎宾线白桥棚户区2号公变	622.55	97.27	800.00	24.55	11.28
3368	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	金岸家园A区2号配变	133.14	20.80	800.00	328.22	166.90
3369	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	英郡年华1#配电室1#配变	851.47	85.15	1250.00	129.72	68.91
3370	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	恒达房地产1#配电室2#配变	494.51	61.81	1000.00	144.84	78.98
3371	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	金岸家园A区4号配变	174.33	34.59	630.00	351.22	150.07
3372	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	天仁名邸1#箱式变	483.10	75.48	800.00	141.10	83.99
3373	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	殷庄大社区D区7#箱式变	587.41	91.78	800.00	43.37	20.57
3374	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	观园悦府3号配变	520.51	81.33	800.00	64.42	34.61
3375	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	世纪豪景一区2号小区配电变压器	536.25	83.79	800.00	103.13	37.60
3376	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	天仁名邸2#箱式变	471.42	73.66	800.00	98.74	55.12

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3377	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	杞乡经典6号配变	279.91	43.74	800.00	292.18	152.12
3378	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	平安东街恒达家园小区公变间隔配电变压器	119.82	47.55	315.00	129.57	29.40
3379	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	瀛海花园2号配变	386.91	76.77	630.00	93.58	55.45
3380	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	盛世花园南区二期1#箱式变	502.98	78.59	800.00	113.04	67.09
3381	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	殷庄大社区B、C区4#箱式变	547.11	85.49	800.00	83.95	40.90
3382	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	翡翠天辰5号配变	716.82	89.60	1000.00	61.62	34.69
3383	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	古城变520迎宾线白桥棚户区3号公变	611.30	95.52	800.00	32.14	14.53
3384	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	观园隆府3#800kVA配变	515.64	80.57	800.00	39.07	18.85
3385	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	殷庄大社区D区8#箱式变	574.66	89.79	800.00	43.97	21.85
3386	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	观园悦府1号箱变间隔配电变压器	571.89	89.36	800.00	39.98	22.58
3387	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	中宁中学家属楼小区配电变压器	140.65	70.33	250.00	43.83	18.73

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3388	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	红宝南河花园Ⅱ期2号箱变间隔配电变压器	459.98	91.27	630.00	28.34	11.05
3389	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	锦绣苑C区2号箱变配电变压器	329.66	65.41	630.00	128.48	82.55
3390	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	中心市场1号公变	369.47	73.31	630.00	81.00	42.97
3391	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	美德花园2#箱式变	342.59	67.97	630.00	98.36	55.11
3392	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	古城变520迎宾线白桥棚户区7号公变	490.81	97.38	630.00	10.24	3.73
3393	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	殷庄大社区B、C区5#箱式变	567.17	88.62	800.00	60.67	31.75
3394	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	金岸骄子2号配变	452.03	70.63	800.00	136.75	80.07
3395	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	枸杞交易中心3#箱式变	854.25	85.42	1250.00	121.04	77.74
3396	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	城北变525县城乙线殷庄小康村公变	115.11	57.55	250.00	91.49	46.19
3397	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	育才南苑1#箱式变	110.29	55.15	250.00	70.26	33.66
3398	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	世纪西苑2号箱变配电变压器	84.62	33.58	315.00	132.70	78.83

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3399	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	金海名邸1#箱式变	492.39	76.94	800.00	67.34	45.10
3400	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	世芳豪庭2#箱式变	443.11	69.24	800.00	162.53	86.09
3401	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	华城首府3号配变	293.23	45.82	800.00	200.76	109.19
3402	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	枸杞东苑2号配变	314.32	78.58	500.00	56.74	34.07
3403	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	锦绣苑B区箱变配电变压器	555.58	69.45	1000.00	199.02	140.11
3404	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	广场花园1号配变	135.78	53.88	315.00	79.99	41.90
3405	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	水利局家属楼箱变配电变压器	19.81	24.76	100.00	59.28	25.44
3406	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	宁安古镇1号配变	437.16	68.31	800.00	247.49	81.89
3407	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	朱营小康村公变配电变压器	325.55	64.59	630.00	162.18	93.64
3408	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	殷庄大社区A区1#箱式变	603.04	94.22	800.00	45.84	22.41
3409	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	新堡街1号箱变变压器	322.83	64.05	630.00	126.84	25.59
3410	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	殷庄大社区D区5#箱式变	574.05	89.70	800.00	51.19	21.95
3411	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	恒达房地产1#配电室1#配变	602.02	75.25	1000.00	184.98	97.47

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3412	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	老南街1号公变	350.02	69.45	630.00	161.58	77.45
3413	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	红苑小区1#配电室1#配变	46.97	23.48	250.00	120.40	71.36
3414	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	杞乡经典9号配变	328.37	51.31	800.00	270.26	128.54
3415	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	裕民街1号公变	100.79	31.50	400.00	125.78	65.08
3416	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	金岸骄子3#箱式变	548.42	85.69	800.00	83.52	41.91
3417	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	殷庄大社区A区3#箱式变	618.49	96.64	800.00	19.46	8.09
3418	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	正大路棚户区3号配电变压器间隔配电变压器	528.15	82.52	800.00	128.64	49.04
3419	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	中宁汽车站小区2#箱式变	46.04	23.02	250.00	129.27	72.96
3420	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	福康花园小区3号配变	488.31	76.30	800.00	158.04	93.65
3421	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	杞乡经典7号配变	512.44	80.07	800.00	84.67	54.30
3422	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	城北变521黄滨线枸杞市场停车场公变	160.00	100.00	200.00	1.50	0.34
3423	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	育才路2号公变	154.28	30.61	630.00	284.88	156.10

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3424	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	中宁县农村信用社箱式变电站-配电变压器	108.51	54.25	250.00	68.44	35.15
3425	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	雅泰东城嘉园2号配变	544.16	85.03	800.00	75.10	41.08
3426	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	金岸家园A区3号箱变配电变压器	399.71	62.45	800.00	207.24	124.64
3427	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	西街荣华锦苑1#箱式变	78.44	39.22	250.00	76.40	39.44
3428	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	雅泰东城嘉园9号配变	568.27	88.79	800.00	35.98	16.77
3429	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	杞商福邸3号配变	363.99	56.87	800.00	182.02	104.07
3430	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	殷庄大社区D区2#箱式变	564.14	88.15	800.00	80.62	48.15
3431	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	金岸家园三期1号配变	410.90	64.20	800.00	174.74	92.70
3432	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	城北变513县城甲线宁安北街商城1号公变	439.54	68.68	800.00	226.55	136.76
3433	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	为民广场1#配电室3#配变	692.16	69.22	1250.00	242.40	171.63
3434	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	石桥八队公变	221.58	43.97	630.00	225.14	122.97

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3435	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	振兴小区13#配电室1#配电室4#配变	5.72	2.86	250.00	77.26	43.36
3436	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	恩和变512恩城线西街4号公变配电变压器	217.58	43.17	630.00	198.36	116.65
3437	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	殷庄大社区B、C区7#箱式变	569.15	88.93	800.00	57.60	29.73
3438	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	城北变513城甲线宁安北街2号公变	312.34	61.97	630.00	160.00	107.64
3439	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	枸杞东苑4号配变	227.58	45.15	630.00	107.20	63.12
3440	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	枸杞交易中心2#箱式变	527.42	52.74	1250.00	118.28	59.04
3441	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	元享养老服务有限公司1#箱式变	432.54	85.82	630.00	54.62	26.72
3442	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	鹏欣丽都二期2号配变	416.70	65.11	800.00	141.24	75.93
3443	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	殷庄大社区D区4#箱式变	529.99	82.81	800.00	97.49	48.49
3444	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	观园悦府4号配变	594.34	92.87	800.00	35.28	17.01
3445	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	红宝西花园4号配变	240.50	75.16	400.00	78.43	39.24

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3446	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	宁夏宏祥达房地产开发有限公司3号间隔配电变压器	350.85	87.71	500.00	35.76	17.13
3447	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	天仁家园六区1号配变	360.96	71.62	630.00	85.38	40.58
3448	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	观园隆府5号公变	707.89	88.49	1000.00	35.49	17.41
3449	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	德源小区1#箱式变	161.80	80.90	250.00	34.38	19.43
3450	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	世纪东苑2号配变	110.86	43.99	315.00	63.80	35.80
3451	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	天仁家园六区2号配变	497.56	77.74	800.00	66.19	32.55
3452	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	古城变520迎宾线企业总部三期2号公变	627.61	98.06	800.00	17.14	13.95
3453	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	天仁家园1号配变	258.30	51.25	630.00	168.60	109.73
3454	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	中宁县龙共枸杞商贸1#箱式变	40.92	20.46	250.00	44.70	7.49
3455	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	锦绣苑A区配电变压器	412.40	51.55	1000.00	204.15	129.16
3456	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	世纪春天1号配变	483.42	75.53	800.00	155.95	98.16
3457	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	盛世花园2号配变	539.06	67.38	1000.00	189.27	112.60

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3458	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	卓然怡居东区1号配变	200.96	31.40	800.00	355.29	165.74
3459	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	大唐金宸小区1号公变	873.70	68.26	1600.00	297.55	148.52
3460	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	红宝西花园1号配变	450.64	70.41	800.00	164.40	95.54
3461	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	振兴小区国家税局家属楼1#配电室1#配变	84.85	53.03	200.00	36.83	13.66
3462	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	丽景豪城1号配变	362.72	71.97	630.00	131.28	73.80
3463	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	雅泰东城嘉园10号公变	391.04	97.76	500.00	6.42	1.20
3464	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	都市花园2号配变	482.06	75.32	800.00	152.40	83.10
3465	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	金岸骄子4#箱式变	355.49	70.53	630.00	126.36	68.69
3466	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	金岸家园A区1号箱变配电变压器	121.35	18.96	800.00	436.22	163.91
3467	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	殷庄大社区B、C区6#箱式变	574.85	89.82	800.00	54.62	34.55
3468	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	城北变513县城甲线宁安北街6号公变	244.07	48.43	630.00	147.84	71.43
3469	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	红宝西花园3号配变	514.55	80.40	800.00	113.88	60.60

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3470	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	宁华家园箱变配电变压器	143.87	71.94	250.00	49.93	21.55
3471	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	宏祥达小区1号配变	513.04	80.16	800.00	128.62	58.96
3472	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	丽景豪城3号配变	392.58	77.89	630.00	104.72	59.46
3473	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	宁安苑3号配电变压器	546.24	85.35	800.00	84.22	49.13
3474	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	世芳豪庭1#箱式变	391.08	61.11	800.00	211.61	132.28
3475	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	盛世花园南区3#箱式变	494.59	77.28	800.00	109.94	71.07
3476	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	殷庄大社区A区4#箱式变	639.37	99.90	800.00	0.24	0.24
3477	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	红宝花园2号配电室1号配变	145.81	72.91	250.00	36.05	17.12
3478	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	盛世花园南区4#箱式变	552.45	86.32	800.00	78.29	46.14
3479	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	雅泰东城嘉园4号配变	391.14	77.61	630.00	71.24	40.01
3480	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	杞供配电室供电局2号家属楼配变	227.85	90.42	315.00	19.67	7.45
3481	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	宁安苑2号配电变压器	493.91	77.17	800.00	118.78	68.33
3482	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	殷庄大社区B、C区3#箱式变	570.16	89.09	800.00	69.67	36.13

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3483	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	红寺堡扬水管理处配电变压器			250.00	0.00	0.00
3484	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	红宝南苑2号配变	46.26	28.91	200.00	74.64	41.53
3485	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	金庭雅苑1#箱式变	486.54	76.02	800.00	139.06	72.78
3486	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	都市花园3号配变	488.62	76.35	800.00	123.98	80.11
3487	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	金海名邸2#箱式变	507.64	79.32	800.00	84.48	42.17
3488	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	振兴小区箱变配电变压器	104.44	52.22	250.00	100.78	45.84
3489	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	杞乡经典1号配变	100.91	15.77	800.00	405.72	188.32
3490	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	塞上江南1号配变	474.40	74.13	800.00	204.38	57.62
3491	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	华城首府2号配变	467.42	73.03	800.00	138.84	75.02
3492	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	金岸家园三期3号配变	543.00	84.84	800.00	67.66	30.21
3493	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	卓然怡居西区2号配变	352.70	55.11	800.00	230.94	94.62
3494	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	商城西门口1#箱式变	214.91	53.73	500.00	119.31	63.84
3495	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	中宁县国土资源局配电变压器	450.95	89.47	630.00	37.18	14.77
3496	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	天仁家园5号配变	555.01	69.38	1000.00	149.31	71.56

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3497	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	正大路棚户区1号配电变压器间隔配电变压器	453.88	70.92	800.00	136.18	62.41
3498	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	盛世花园3号配变	525.82	65.73	1000.00	233.52	118.46
3499	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	翡翠天辰3号配变	709.14	88.64	1000.00	87.51	46.73
3500	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	城北变525县城乙线水泥厂家属院公变	256.94	50.98	630.00	242.36	84.52
3501	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	电厂家园1号配变	414.47	82.24	630.00	62.00	34.64
3502	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	殷庄社区1号公变	489.91	97.20	630.00	109.16	15.02
3503	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	育才路1号公变配电变压器	216.34	42.92	630.00	114.96	70.29
3504	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	土地局家属院配电变压器	145.15	72.57	250.00	35.86	15.20
3505	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	红宝南河子花园1号配变	22.22	6.94	400.00	153.10	82.62
3506	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	英郡年华1#配电室2#配变	865.10	86.51	1250.00	98.52	56.75

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3507	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	红宝农特产品有限公司（观光壹号三期）2号公变变压器	390.14	77.41	630.00	75.68	44.22
3508	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	世纪豪景一区1号小区配电变压器	479.40	74.91	800.00	85.20	46.55
3509	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	殷庄大社区A区2#箱式变	639.01	99.85	800.00	0.00	0.00
3510	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	世纪西苑1号箱变配电变压器	133.74	53.07	315.00	100.56	51.51
3511	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	观园悦府2号箱变间隔配电变压器	552.61	86.35	800.00	94.70	60.41
3512	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	大唐金宸小区2号公变	1159.82	90.61	1600.00	101.10	55.13
3513	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	古城变519县城II线平安西街1号公变	391.68	77.71	630.00	48.52	20.69
3514	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	殷庄大社区B、C区9#箱式变	497.01	77.66	800.00	94.66	24.79
3515	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	雅泰东城嘉园5号配变	347.63	68.97	630.00	68.08	27.48
3516	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	卓然怡居西区3号配变	326.25	50.98	800.00	297.48	137.33

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3517	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	政务大厅充电桩配变	504.00	100.00	630.00	75.08	4.78
3518	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	宁安苑二期及滨河新城二号箱变配电变压器	570.01	89.06	800.00	64.10	31.48
3519	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	世纪春天2号配变	364.56	72.33	630.00	112.72	56.70
3520	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	东华变515华城I线裕民街2号公变间隔配电变压器	453.44	89.97	630.00	40.85	16.21
3521	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	开元新居2号配变	129.18	64.59	250.00	33.70	15.42
3522	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	水木兰亭4号箱变配电变压器	510.96	79.84	800.00	101.02	68.24
3523	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	新医药小区公变	2.02	2.52	100.00	57.72	26.98
3524	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	县医院家属楼1号配变	21.64	27.05	100.00	46.36	26.22
3525	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	温和花园1号配变	448.26	70.04	800.00	17.90	9.89
3526	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	枸杞东苑3号配变	331.56	65.78	630.00	102.16	56.92
3527	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	红宝西花园2号配变	465.32	72.71	800.00	169.90	89.77
3528	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	雅泰东城嘉园8号配变	533.83	83.41	800.00	88.13	42.94

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3529	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	盛世花园南区二期3#箱式变	557.17	87.06	800.00	59.06	34.93
3530	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	中瀛御景B区恒达家园2号配变	1146.42	89.56	1600.00	124.75	69.54
3531	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	中瀛御景B区恒达家园1号配变	1153.38	90.11	1600.00	120.65	58.59
3532	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	开元新居1号配变	289.14	57.37	630.00	188.46	125.97
3533	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	美德花园1#箱式变	634.56	79.32	1000.00	86.82	42.33
3534	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	红宝南河子花园2号配变	115.14	35.98	400.00	115.90	57.58
3535	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	殷庄大社区A区5#箱式变	624.25	97.54	800.00	11.35	4.21
3536	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	福康花园小区1号配变	422.05	65.95	800.00	198.53	113.62
3537	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	世芳豪庭4#箱式变	491.91	76.86	800.00	135.26	86.23
3538	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	都市花园1号配变	475.19	74.25	800.00	135.17	78.85
3539	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	雅泰城市花园1号配变	510.42	79.75	800.00	108.65	66.81
3540	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	观园世家2号配变	560.02	87.50	800.00	74.83	40.67

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3541	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	恒达平安家园配电室配电变压器	498.78	77.93	800.00	125.55	63.82
3542	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	中瀛御景A区2号箱变配电变压器	1150.96	89.92	1600.00	125.45	74.53
3543	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	杞乡经典8号配变	426.30	66.61	800.00	173.33	79.39
3544	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	为民广场1#配电室1#配变	607.51	75.94	1000.00	69.93	47.41
3545	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	锦绣苑C区1号箱变配电变压器	357.01	70.84	630.00	120.72	68.93
3546	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	温和花园2号配变	450.52	70.39	800.00	34.06	21.06
3547	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	古城变519县城II线平安西街3号公变	352.84	70.01	630.00	149.32	73.39
3548	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	振兴小区枸杞市场配电变压器	44.24	22.12	250.00	88.43	54.03
3549	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	城北变523造纸厂线自然资源局公变	320.00	100.00	400.00	29.86	1.42
3550	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	红宝南河花园Ⅱ期1号箱变间隔配电变压器	439.81	87.26	630.00	67.60	28.06

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3551	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	中宁红宝花园1#配电室2#配变	330.87	65.65	630.00	170.08	108.74
3552	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	雅泰东城嘉园3号配变	563.10	87.99	800.00	61.70	33.06
3553	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	鹏欣丽都一期1号配变	501.54	78.37	800.00	56.86	40.25
3554	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	塞上江南二期2号配变	528.53	82.58	800.00	49.82	26.24
3555	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	杞乡经典2号配变	473.77	74.03	800.00	143.33	68.17
3556	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	宁安东街2号公变	262.54	52.09	630.00	180.42	84.26
3557	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	塞上江南2号配变	602.28	94.11	800.00	28.18	16.17
3558	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	教育局家属楼1#箱式变	108.27	54.14	250.00	73.81	28.14
3559	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	517东华线商城北门公变	344.97	68.45	630.00	111.50	51.44
3560	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	杞乡经典3号配变	344.94	53.90	800.00	232.22	144.39
3561	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	恒鑫雅居1号配变	607.26	94.88	800.00	33.60	21.15
3562	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	古城变520迎宾线企业总部三期1号公变	614.93	96.08	800.00	24.46	10.09

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3563	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	金岸骄子二期6号公变间隔配电变压器	292.88	58.11	630.00	151.27	87.01
3564	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	城北变513县城甲线宁安北街1号公变配电变压器	210.73	41.81	630.00	112.74	18.41
3565	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	宁安古镇2号配变	586.05	91.57	800.00	43.42	20.09
3566	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	西环路2号箱变变压器	386.76	76.74	630.00	86.84	11.61
3567	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	天仁名邸小区三号配电变压器	488.77	76.37	800.00	100.75	60.80
3568	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	宁安农具社1#箱式变	11.26	3.52	400.00	231.08	120.25
3569	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	世纪豪景一区3号小区配电变压器	562.56	87.90	800.00	59.42	23.35
3570	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	翡翠公园2号变压器	697.10	87.14	1000.00	108.33	47.93
3571	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	老南街民族家园1#箱式变	48.12	60.15	100.00	20.96	11.43
3572	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	金庭雅苑2#箱式变	437.29	68.33	800.00	212.52	137.54
3573	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	元享养老服务有限公司2#箱式变	428.51	85.02	630.00	61.56	32.43

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3574	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	鹏欣丽都二期1号配变	512.75	80.12	800.00	122.95	64.25
3575	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	观园壹号B区3#箱式变	481.09	75.17	800.00	138.48	73.20
3576	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	配电运检班	瀛海花园3号配变	424.71	84.27	630.00	66.72	40.27
3577	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线五村B区2号公变	119.63	74.77	200.00	35.31	12.31
3578	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线园七队3号公变	73.85	46.16	200.00	69.99	27.64
3579	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线一村A区1号公变	83.74	52.34	200.00	63.71	44.86
3580	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线农七队公变	114.16	71.35	200.00	35.21	13.88
3581	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线五村B区1号公变	132.72	82.95	200.00	14.35	6.67
3582	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线行政中心公变	204.29	81.07	315.00	36.63	12.18

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3583	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新海村1号公变	90.47	56.54	200.00	73.61	39.10
3584	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线场部5号箱变配电变压器	504.00	100.00	630.00	174.62	51.03
3585	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线农六队公变	113.65	71.03	200.00	34.01	19.97
3586	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线农一队3号公变	56.23	35.15	200.00	41.49	17.76
3587	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线滨河新村2号箱变	451.64	89.61	630.00	42.84	22.47
3588	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线四小2号公变	84.94	53.09	200.00	12.41	3.28
3589	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线铁路新村4号公变	39.23	49.04	100.00	29.84	17.79
3590	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线农一队4号公变	119.15	37.23	400.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3591	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线五村C区2号公变	44.14	55.17	100.00	22.18	9.80
3592	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线白马梁1号公变	114.35	71.47	200.00	33.24	18.01
3593	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线五村养殖区3号公变	38.84	24.28	200.00	15.28	1.74
3594	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线白马梁5号公变	111.37	69.60	200.00	20.65	8.16
3595	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线园一队1组公变	107.03	66.89	200.00	12.99	6.01
3596	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线三村B区1号公变	320.00	100.00	400.00	47.74	22.26
3597	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村B区1号公变	118.00	73.75	200.00	39.75	15.16

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3598	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线中宁县太阳梁乡人民政府2号公变	6.46	26.94	30.00	0.00	0.00
3599	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新一村1号公变	69.93	43.71	200.00	85.88	32.94
3600	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线一村B区2号公变	69.81	43.63	200.00	69.72	38.01
3601	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线中宁县太阳梁乡人民政府1号公变	132.86	83.04	200.00	28.45	13.16
3602	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线二村小学公变	138.12	86.32	200.00	6.79	2.12
3603	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线四小公变	72.57	45.36	200.00	28.23	16.31
3604	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线隆原村枸杞基地公变	69.85	87.32	100.00	3.93	0.59

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3605	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线农七队养殖小区1号公变	10.67	13.33	100.00	0.86	0.25
3606	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线园六队2号公变	118.38	73.99	200.00	29.15	13.97
3607	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新海村10号公变	95.64	59.78	200.00	31.95	19.15
3608	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线鱼池3号公变	301.11	94.10	400.00	9.78	5.84
3609	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线园三队公变	83.70	52.31	200.00	29.13	15.21
3610	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村B区5号公变	130.40	81.50	200.00	29.57	12.38
3611	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线加工厂公变	178.88	55.90	400.00	95.76	46.14
3612	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新一村5号公变	49.42	30.89	200.00	99.91	39.54

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3613	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线园五队公变	21.40	26.76	100.00	32.40	9.12
3614	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线铁路新村1号公变	48.74	60.93	100.00	31.83	10.85
3615	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线五村C区3号公变	99.88	62.43	200.00	49.29	21.92
3616	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线农八队公变	52.51	65.64	100.00	19.33	7.14
3617	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线白马梁2号公变	120.19	75.12	200.00	27.80	14.93
3618	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线园四队2号公变	30.46	19.04	200.00	50.38	11.25
3619	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线鱼池1号公变	117.52	73.45	200.00	4.97	1.64
3620	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线农中村1号公变	16.69	10.43	200.00	32.29	5.49

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3621	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线白马梁6号公变	289.52	90.48	400.00	17.60	9.61
3622	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线园一队3组2号公变	160.00	100.00	200.00	52.70	31.09
3623	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线园七队2号公变	48.07	37.55	160.00	32.81	13.71
3624	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新海村4号公变	52.36	40.91	160.00	59.46	23.47
3625	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线南塘村抽水公变	17.04	26.62	80.00	0.00	0.00
3626	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变512杞站线新一村养殖基地公变	121.39	75.87	200.00	13.37	2.71
3627	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村B区4号公变	123.95	77.47	200.00	28.24	14.62
3628	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线董家梁公变	227.00	70.94	400.00	97.50	53.62

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3629	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新一村3号公变	320.00	100.00	400.00	90.46	45.09
3630	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线农一队5号公变	111.33	69.58	200.00	0.00	0.00
3631	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线场部3号公变	138.29	43.21	400.00	152.14	100.96
3632	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线鱼池抽水公变	96.74	60.46	200.00	0.22	0.17
3633	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线二村C区1号公变	126.86	79.29	200.00	20.58	11.76
3634	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线农二队公变	63.92	79.90	100.00	2.86	0.52
3635	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村A区1号公变	90.47	56.54	200.00	46.41	18.45
3636	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线二村B区2号公变	94.23	58.89	200.00	35.50	22.17

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3637	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线二村A区2号公变	127.88	79.93	200.00	29.02	16.82
3638	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新海村7号公变	105.76	66.10	200.00	49.36	23.90
3639	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线农八队2号公变	115.55	72.22	200.00	18.51	9.21
3640	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村B区3号公变	129.76	81.10	200.00	20.65	10.56
3641	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线园一队2组2号公变	140.21	87.63	200.00	8.15	2.07
3642	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线五村A区1号公变	123.12	76.95	200.00	25.02	11.70
3643	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新海村9号公变	86.78	54.24	200.00	72.34	37.48

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3644	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线中宁县太阳梁乡人民政府4号公变	119.86	74.91	200.00	13.76	5.22
3645	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新五村1号公变	82.90	32.90	315.00	166.53	87.01
3646	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线温馨家园1号公变	78.68	61.46	160.00	38.20	18.27
3647	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线回民二村公变	78.56	39.28	250.00	16.64	7.55
3648	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线农四队公变	32.77	40.96	100.00	5.79	1.27
3649	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线农中村公变	210.15	65.67	400.00	58.85	12.81
3650	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线白马梁4号公变	300.78	93.99	400.00	12.18	5.54
3651	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线四小3号公变	36.90	46.13	100.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3652	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村C区1号公变	124.58	77.87	200.00	26.05	12.65
3653	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线铁渠村南滩公变	8.67	5.42	200.00	48.05	22.26
3654	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线滨河新村一号箱变配电变压器	299.43	59.41	630.00	161.40	88.77
3655	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线场部1号公变	76.57	23.93	400.00	117.96	62.67
3656	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线园四队1号公变	138.54	43.29	400.00	101.79	56.13
3657	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村B区2号公变	118.93	74.33	200.00	27.81	15.39
3658	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线德胜村枸杞基地公变	192.74	60.23	400.00	9.71	3.41

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3659	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村D区公变	84.32	52.70	200.00	53.83	30.89
3660	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村A区3号公变	126.28	78.93	200.00	25.43	14.26
3661	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线场部2号温棚公变	112.79	70.49	200.00	67.70	41.95
3662	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线铁路新村3号公变	9.26	11.57	100.00	41.82	19.93
3663	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新海村3号公变	89.75	56.09	200.00	69.43	31.86
3664	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线三村A区1号公变	128.78	80.49	200.00	23.46	12.32
3665	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线五村养殖区1号公变	81.60	51.00	200.00	10.04	1.58

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3666	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新海村6号公变	111.90	69.94	200.00	33.33	18.23
3667	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村B区6号公变	124.97	78.11	200.00	30.57	19.16
3668	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新海村8号公变	37.35	23.34	200.00	42.16	21.21
3669	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线农中村2号公变	0.07	0.09	100.00	10.88	4.37
3670	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线中学公变	104.29	65.18	200.00	40.90	21.22
3671	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口供电所充电桩公变变压器	432.31	85.78	630.00	74.46	9.24
3672	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村A区2号公变	126.98	79.36	200.00	19.68	6.76
3673	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线董家梁2号公变	288.47	90.15	400.00	25.08	3.49

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3674	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线园三队2号公变	320.00	100.00	400.00	9.82	4.28
3675	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线农三队公变	34.29	21.43	200.00	21.20	9.78
3676	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线园一队2组公变	34.68	54.18	80.00	20.13	11.26
3677	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线场部4号配变	229.41	45.52	630.00	162.84	79.96
3678	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线园七队1号公变	54.64	34.15	200.00	33.08	9.53
3679	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线北湖新村公变	57.25	71.56	100.00	25.10	12.99
3680	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线铁路新村2号公变	18.01	22.51	100.00	31.00	13.89
3681	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线五村C区1号公变	204.79	81.27	315.00	37.74	16.28

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3682	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线铁渠村中滩公变	86.55	54.10	200.00	62.83	31.69
3683	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线中宁县太阳梁乡人民政府3号公变	144.80	90.50	200.00	14.26	8.27
3684	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线五村A区2号公变	52.02	32.51	200.00	54.96	21.56
3685	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线农九队公变	201.11	62.85	400.00	112.92	50.32
3686	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线二村A区1号公变	320.00	100.00	400.00	69.67	39.25
3687	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新一村4号公变	320.00	100.00	400.00	83.72	38.65
3688	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线养殖小区公变	6.95	4.34	200.00	17.39	2.80
3689	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线五趟沟公变	12.89	16.11	100.00	29.42	1.33

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3690	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线三村A区2号公变	105.78	66.11	200.00	45.54	23.14
3691	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新五村2号公变	158.16	62.76	315.00	81.13	46.17
3692	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线农一队1号公变	236.52	73.91	400.00	46.13	29.10
3693	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线农五队2号公变	47.55	59.44	100.00	5.74	1.85
3694	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线董家梁3号公变	24.90	19.45	160.00	49.30	17.24
3695	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线新渠家园公变	246.22	76.94	400.00	64.94	35.07
3696	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村C区公变	141.29	88.30	200.00	18.63	9.27
3697	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线一村B区1号公变	103.76	64.85	200.00	60.79	27.51

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3698	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线园六队公变	320.00	100.00	400.00	64.90	37.21
3699	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新一村2号公变	320.00	100.00	400.00	66.23	38.36
3700	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线场部2号公变	232.78	72.74	400.00	119.58	67.59
3701	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线园二队公变	94.84	59.27	200.00	45.77	29.23
3702	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新海村5号公变	74.56	46.60	200.00	77.11	33.42
3703	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新海村2号公变	85.43	53.39	200.00	59.24	33.25
3704	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线白马梁3号公变	125.49	78.43	200.00	24.26	14.10
3705	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村A区4号公变	127.91	79.94	200.00	34.73	19.36

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3706	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线农五队1号公变	123.99	77.49	200.00	12.76	5.86
3707	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线蔬菜大棚1号公变	134.12	83.82	200.00	22.35	6.38
3708	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线一村B区3号公变	56.80	71.00	100.00	16.77	6.59
3709	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线利民家园公变	152.15	47.55	400.00	153.89	93.99
3710	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线南塘村枸杞基地公变	96.49	60.30	200.00	34.91	7.41
3711	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线农一队2号公变	3.34	4.18	100.00	34.54	6.17
3712	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线回民新村公变	204.81	64.00	400.00	72.43	41.55
3713	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线铁路新村5号公变	71.02	22.19	400.00	14.46	3.08

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3714	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线蔬菜大棚2号公变	59.20	74.00	100.00	0.05	0.04
3715	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空公租房一标段4#箱式变	587.89	91.86	800.00	46.99	26.64
3716	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线新桥一二队3号公变	160.00	100.00	200.00	10.88	4.18
3717	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	化肥变525化石线太平三四队公变	42.84	26.77	200.00	45.01	9.37
3718	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线枣一一队公变	73.44	45.90	200.00	30.76	21.24
3719	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变511立东线枣一七队公变	105.01	65.63	200.00	13.19	5.02
3720	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空变517石镇线街道线7号公变	110.25	68.90	200.00	20.23	6.45
3721	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变511立东线新渠稍大队公变	188.33	74.73	315.00	48.72	25.92
3722	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线三道公变	89.07	55.67	200.00	56.93	4.46

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3723	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空公租房三标段4#箱式变	363.04	56.73	800.00	117.02	61.42
3724	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变511立东线高山寺红枣市场公变	320.00	100.00	400.00	127.94	23.92
3725	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	新寺沟变523新园I线时庄综合养殖园区公变	36.95	46.19	100.00	0.05	0.05
3726	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变511立东线枣一二队公变	61.64	38.52	200.00	65.21	32.86
3727	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线新桥一二队2号公变	65.11	40.69	200.00	48.68	10.90
3728	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变521光园线高山寺种植园区3号公变	320.00	100.00	400.00	0.00	0.00
3729	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	太平新村B区2号箱式公变变压器	393.91	78.16	630.00	90.20	48.00
3730	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空公租房五标段6#箱式变	461.03	91.47	630.00	42.94	29.75
3731	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空公租房六标段1#箱式变	575.96	89.99	800.00	47.47	23.52

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3732	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空变524街道线4#箱式变	325.19	64.52	630.00	188.70	115.68
3733	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空变517石镇线张台电灌站公变	53.86	21.37	315.00	99.70	15.61
3734	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空公租房六标段5#箱式变	530.83	82.94	800.00	70.54	41.93
3735	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变511立东线高山寺一三队2号公变	97.34	60.84	200.00	15.81	7.47
3736	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空变522石东线滨河新区3号公变	132.86	52.72	315.00	114.91	59.78
3737	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变521光园线枣一村种植园区1号公变	120.21	75.13	200.00	0.24	0.23
3738	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空变515西干线张台五队公变	96.86	75.67	160.00	13.76	7.27
3739	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	化肥变524化太线石空镇2号停车场充电桩公变	208.29	41.33	630.00	69.36	7.42

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3740	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变511立东线枣一大队市场公变	320.00	100.00	400.00	75.77	44.96
3741	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变521光园线高山寺种植园区公变	248.55	77.67	400.00	1.62	0.11
3742	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变521光园线枣二种植园区公变	103.17	64.48	200.00	7.55	4.37
3743	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变521光园线白马湖六队公变1	23.52	14.70	200.00	29.53	10.38
3744	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空公租房商贸城1号公变变压器	632.53	98.83	800.00	4.97	1.05
3745	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变511立东线枣二一队2号公变	150.59	94.12	200.00	3.11	1.32
3746	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空公租房六标段4#箱式变	599.90	93.73	800.00	34.44	16.28
3747	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变511立东线白马湖六队养殖场公变	17.17	26.83	80.00	0.26	0.09

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3748	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线新桥七队公变	129.79	81.12	200.00	8.54	2.33
3749	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变511立东线白马湖小康村公变	71.00	28.18	315.00	64.22	32.16
3750	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	化肥变524化太线太平村村委会充电桩公变	387.37	76.86	630.00	64.40	6.06
3751	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空公租房三标段5#箱式变	547.27	85.51	800.00	71.30	35.50
3752	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空公租房一标段1#箱式变	541.67	84.64	800.00	104.78	60.57
3753	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线黄庄一二队公变	320.00	100.00	400.00	47.28	23.34
3754	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	宁夏利鑫置业有限公司1号公变	1155.44	90.27	1600.00	158.65	79.22
3755	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线关帝养殖园区公变	50.65	31.66	200.00	9.33	3.12
3756	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线三道冒种植园区公变	318.68	99.59	400.00	3.68	0.71

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3757	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线王营七八队公变	1.73	1.08	200.00	26.98	15.26
3758	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变521光园线白马湖六队种植园区2号公变	125.40	78.38	200.00	0.00	0.00
3759	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线立新三五队公变	320.00	100.00	400.00	45.36	19.69
3760	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线童庄大队公变	320.00	100.00	400.00	21.04	9.63
3761	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空变524街道线街道6号箱式公变变压器	477.32	94.71	630.00	20.24	9.25
3762	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变511立东线新渠稍种植2号公变	107.18	66.99	200.00	0.48	0.04
3763	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空变515西干线张台八队公变	200.80	79.68	315.00	18.80	10.12
3764	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变521光园线一七七农场公变	46.01	28.76	200.00	3.38	0.41

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3765	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变511立东线高山寺七八队公变	99.82	62.39	200.00	36.84	15.71
3766	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空公租房四标段1#箱式变	570.68	89.17	800.00	57.60	29.57
3767	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空变522石东线公租房商业街1号公变	504.00	100.00	630.00	177.02	92.44
3768	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线黄庄大队公变	161.68	64.16	315.00	61.30	35.33
3769	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线史营大队公变	160.34	63.63	315.00	60.57	30.58
3770	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空变522石东线太平一队公变	53.11	66.39	100.00	6.51	2.44
3771	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空公租房五标段5#箱式变	395.98	78.57	630.00	100.86	47.58
3772	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线史营养殖场公变	124.82	78.01	200.00	9.92	3.49
3773	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线王营三五队公变	44.07	27.54	200.00	28.58	11.59

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3774	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	太平新村B区1号箱式公变变压器	387.69	76.92	630.00	95.18	47.72
3775	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空变524街道线街道线1号公变	99.94	62.46	200.00	52.03	22.22
3776	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线童庄一二队2号公变	320.00	100.00	400.00	18.84	9.19
3777	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空变515西干线张台八队2号公变	62.41	39.00	200.00	36.24	16.49
3778	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	太平新村C区3#配变	460.58	91.38	630.00	39.40	18.91
3779	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空变522石东线滨河新区充电桩公变	64.56	40.35	200.00	7.55	1.29
3780	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线关帝一队公变	101.41	63.38	200.00	45.54	21.31
3781	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线新桥小康村公变	122.84	76.78	200.00	15.25	6.14
3782	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线立新小康村公变	38.77	48.46	100.00	7.42	2.71

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3783	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变521光园线高山寺生猪养殖园区公变	26.13	32.66	100.00	12.12	4.08
3784	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线三道冒2号公变	84.68	52.93	200.00	0.05	0.00
3785	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线新桥大队公变	127.89	79.93	200.00	16.69	8.60
3786	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变511立东线新渠稍种植1号公变	132.29	82.68	200.00	1.58	0.10
3787	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变511立东线白马湖林场公变	217.10	67.84	400.00	0.05	0.04
3788	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线立新三队抽水公变	71.70	28.45	315.00	7.06	3.31
3789	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线王营大队公变	88.09	55.06	200.00	36.95	21.10
3790	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空公租房四标段3#箱式变	425.43	84.41	630.00	53.60	42.69
3791	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变521光园线枣一村种植园区2号公变	26.05	16.28	200.00	3.76	0.59

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3792	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变521光园线白马湖六队种植园区3号公变	320.00	100.00	400.00	0.00	0.00
3793	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线关帝七队公变	99.22	62.01	200.00	19.40	6.05
3794	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空变522石东线倪丁塞上新居4号公变	141.25	88.28	200.00	39.59	15.36
3795	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变511立东线新渠稍三队公变	41.78	52.22	100.00	11.52	6.00
3796	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线立新三队抽水2号公变	68.71	42.94	200.00	5.70	1.85
3797	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空公租房商贸城3号公变变压器	562.55	87.90	800.00	79.34	22.37
3798	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线史营一二队公变	11.39	8.90	160.00	39.89	18.65
3799	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线太平二队公变	61.76	77.21	100.00	8.81	4.20

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3800	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变521光园线白马湖六队种植园区4号公变	320.00	100.00	400.00	0.00	0.00
3801	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线童庄大队2号公变	136.59	85.37	200.00	14.71	7.20
3802	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线立新一队公变	68.33	85.41	100.00	8.91	4.35
3803	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空公租房六标段7#箱式变	578.03	90.32	800.00	52.42	22.57
3804	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空公租房六标段6#箱式变	596.35	93.18	800.00	38.21	13.49
3805	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空变522石东线倪丁塞上新居2号公变	252.48	78.90	400.00	42.89	23.66
3806	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空变515西干线张台新村公变	28.04	43.81	80.00	12.73	7.38
3807	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线太平新村A区公变	107.28	42.57	315.00	83.11	43.04

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3808	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空公租房一标段2#箱式变	593.54	92.74	800.00	26.78	13.05
3809	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空变515西干线张台五队2号公变	141.96	88.72	200.00	12.36	6.12
3810	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线关帝大队公变	297.33	92.91	400.00	15.28	8.10
3811	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变511立东线高山寺五六队公变	212.31	84.25	315.00	22.96	11.75
3812	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空公租房六标段3#箱式变	594.95	92.96	800.00	29.30	11.51
3813	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线珍珠岩厂公变	0.10	0.07	200.00	5.91	1.95
3814	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空变515西干线倪丁大队公变	87.13	54.46	200.00	32.40	14.92
3815	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空公租房六标段2#箱式变	603.18	94.25	800.00	40.99	18.49
3816	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变511立东线白马湖七队公变	133.97	83.73	200.00	27.26	10.57
3817	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石镇线西街1号公变	228.23	90.57	315.00	14.86	6.41

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3818	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变511立东线新渠稍三队2号公变	101.70	63.56	200.00	9.24	3.03
3819	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	新寺沟变553新园II线山沟1号公变	160.00	100.00	200.00	7.17	6.76
3820	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线太平四队公变	149.78	93.61	200.00	0.08	0.00
3821	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空变524街道线街道线2号公变	206.13	81.80	315.00	9.76	1.59
3822	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空公租房四标段4#箱式变	556.59	86.97	800.00	97.03	42.04
3823	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变511立东线枣二大队公变	118.74	74.21	200.00	39.44	19.57
3824	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线立新大队2号公变	56.56	35.35	200.00	25.13	12.88
3825	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变521光园线高山寺种植园区2号公变	82.47	51.54	200.00	3.35	0.63

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3826	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空变524街道线街道5号箱式公变变压器	296.58	58.85	630.00	154.40	43.85
3827	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空公租房五标段4#箱式变	545.20	85.19	800.00	104.62	45.53
3828	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线三道冒养殖园区公变	302.10	94.41	400.00	0.12	0.02
3829	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空公租房二标段2#箱式变	624.86	97.63	800.00	14.57	10.45
3830	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空公租房五标段1#箱式变	493.59	77.12	800.00	100.13	50.56
3831	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空公租房五标段2#箱式变	606.64	94.79	800.00	24.24	12.28
3832	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	新寺沟变523新园I线工业园区1号公变	125.65	78.53	200.00	0.00	0.00
3833	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	太平新村C区1#配变	460.65	91.40	630.00	32.64	17.90
3834	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变511立东线白马湖六队抽水公变	86.40	54.00	200.00	4.70	1.47

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3835	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变511立东线枣二村部公变	23.54	29.42	100.00	19.40	10.33
3836	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线关帝种植园区公变	130.99	81.87	200.00	0.00	0.00
3837	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空变515西干线张台二队公变	93.58	58.49	200.00	14.32	6.12
3838	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空变522石东线倪丁塞上新居3号公变	231.64	91.92	315.00	39.93	15.62
3839	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空机电市场2#配变	386.88	76.76	630.00	88.10	40.54
3840	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线关帝五队公变	320.00	100.00	400.00	33.59	17.98
3841	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变511立东线枣二养殖园区公变	0.27	0.33	100.00	20.71	7.80
3842	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变511立东线白马湖大队公变	230.32	71.98	400.00	74.82	35.82
3843	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	太平新村C区2#配变	405.04	80.37	630.00	97.02	47.57

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3844	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变511立东线枣二大队2号公变	120.05	75.03	200.00	19.84	9.21
3845	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空机电市场1#配变	400.71	79.51	630.00	51.82	27.22
3846	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线新桥九队公变	93.86	73.33	160.00	6.34	2.03
3847	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空变515西干线张台大队公变	14.67	18.34	100.00	26.22	11.60
3848	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变521光园线枣二六队养殖园区3号公变	160.00	100.00	200.00	2.53	0.20
3849	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空变517石镇线石空镇东街加油站箱式公变	374.71	74.35	630.00	106.54	11.15
3850	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空变524街道线街道2号箱式公变变压器	439.05	87.11	630.00	61.50	39.61
3851	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空机电市场3#配变	460.31	91.33	630.00	41.62	16.12
3852	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空变524街道线街道1号箱式公变变压器	431.73	85.66	630.00	130.24	10.40

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3853	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线新桥一二队1号公变	160.00	100.00	200.00	28.45	14.63
3854	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空变515西干线倪丁面粉厂公变	66.09	51.63	160.00	8.77	0.91
3855	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空公租房二标段1#箱式变	638.57	99.78	800.00	1.80	0.91
3856	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变511立东线五三六处家属楼公变	282.91	88.41	400.00	39.46	7.77
3857	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	新寺沟变553新园II线山沟2号公变	159.95	99.97	200.00	0.00	0.00
3858	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空公租房五标段3#箱式变	439.41	87.18	630.00	54.02	27.02
3859	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变511立东线白马湖三五队公变	70.36	43.98	200.00	23.55	8.07
3860	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空公租房四标段2#箱式变	564.32	88.18	800.00	66.67	32.51
3861	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线童庄五队公变	124.62	77.89	200.00	18.92	4.84

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3862	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空变515西干线倪丁七队公变	98.51	61.57	200.00	23.32	14.73
3863	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变511立东线枣二一队公变	320.00	100.00	400.00	69.43	39.10
3864	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变511立东线高山寺大队公变	101.91	63.69	200.00	16.48	5.38
3865	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变511立东线高山寺一三队公变	59.12	36.95	200.00	36.68	16.21
3866	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空变517石镇线西街2号公变	303.99	95.00	400.00	19.48	11.88
3867	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空变524街道线街道3号箱式公变变压器	175.02	34.73	630.00	275.16	141.66
3868	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线童庄一二队公变	320.00	100.00	400.00	35.98	11.28
3869	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空变522石东线倪丁塞上新居1号公变	193.42	76.76	315.00	51.30	25.31
3870	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空公租房三标段3#箱式变	231.29	72.28	400.00	74.08	34.64

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3871	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空变522石东线滨河新区2号公变	146.91	58.30	315.00	59.70	34.32
3872	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变521光园线白马湖六队种植园区公变	286.67	89.58	400.00	2.28	0.30
3873	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变514立西线立新大队公变	122.30	76.44	200.00	19.62	11.10
3874	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变511立东线枣二六队公变	125.88	78.68	200.00	26.35	12.48
3875	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空公租房一标段3#箱式变	555.02	86.72	800.00	71.21	43.47
3876	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变511立东线新渠稍抽水公变	78.36	48.97	200.00	23.57	4.74
3877	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	石空变522石东线滨河新区1号公变	109.37	68.35	200.00	27.48	14.95
3878	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	石空供电所_运检班	立新变511立东线536处加油站公变	160.00	100.00	200.00	38.95	13.85
3879	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线盖湾三队公变	103.60	64.75	200.00	26.15	11.58

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3880	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	恩和变519宁园线宁新工业园区3号公变	264.62	82.69	400.00	33.95	7.79
3881	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	宁夏红宝农特产品有限公司三号公变配电变压器	354.60	70.36	630.00	97.24	54.04
3882	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	516恩和线诚信猪厂公变	6.14	7.68	100.00	13.97	4.02
3883	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线古城种蓄场公变	94.88	59.30	200.00	26.09	6.51
3884	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线新胜大队公变	320.00	100.00	400.00	58.19	33.44
3885	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线新胜五队公变	10.06	12.57	100.00	19.40	8.15
3886	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线肖闸七队抽水公变	27.27	34.09	100.00	5.00	1.21
3887	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	宁夏红宝农特产品有限公司五号公变配电变压器	438.50	68.52	800.00	169.34	67.29

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3888	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线刘营小学公变	248.61	77.69	400.00	40.68	17.84
3889	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线美丽村庄3号公变	144.87	90.54	200.00	8.18	4.15
3890	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	510吴恩线毛营村七队公变	12.18	19.03	80.00	26.28	11.79
3891	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线古城一队公变	46.91	73.29	80.00	11.71	5.74
3892	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	风道沟变517宁新线创业肉牛养殖场小区公变	13.18	16.48	100.00	4.64	0.47
3893	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线毛营二队公变	51.86	64.82	100.00	18.27	8.26
3894	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	恩和变527恩城Ⅱ线新堡南湾提水公变	160.00	100.00	200.00	38.41	9.91
3895	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线刘营十三队2号公变	320.00	100.00	400.00	53.38	31.49
3896	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	516恩和线肖闸村三队公变	80.21	50.13	200.00	47.47	29.31

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3897	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线宋营四队公变	244.18	76.31	400.00	28.07	16.59
3898	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线新建小康村公变	320.00	100.00	400.00	40.12	14.16
3899	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	石炭沟变511石红线老灌嘴公变	71.46	89.33	100.00	0.66	0.18
3900	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线创业养殖小区公变	14.95	9.35	200.00	53.61	14.15
3901	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	瀛海变516瀛石线风趟沟公变	6.05	7.56	100.00	7.10	1.37
3902	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	516恩和线肖固增公变	11.51	47.97	30.00	0.02	0.02
3903	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线宁夏红宝农特产品有限公司六号公变	479.49	74.92	800.00	85.63	50.08
3904	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线古城美丽村庄公变	281.57	87.99	400.00	39.31	14.08
3905	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线刘营十二队2号公变	320.00	100.00	400.00	29.23	13.37

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3906	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	510吴恩线宋营村五队公变	162.34	81.17	250.00	16.64	8.85
3907	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线创业二队2号公变	320.00	100.00	400.00	31.84	19.17
3908	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线宋营八队公变	320.00	100.00	400.00	57.36	25.01
3909	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	红旗塘移民公变	31.42	39.27	100.00	8.71	3.37
3910	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线汽车城大车区2号公变	298.43	93.26	400.00	11.20	2.39
3911	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线毛营四队公变	320.00	100.00	400.00	25.16	12.22
3912	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	风道沟变517宁新线水泥厂公变	16.37	10.23	200.00	2.00	0.23
3913	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	瀛海变516瀛石线白土岗子公变	160.00	100.00	200.00	23.36	3.22
3914	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	516恩和线新建万头猪场公变	31.41	49.08	80.00	3.54	1.19

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3915	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线刘营四五队2号公变	160.00	100.00	200.00	30.83	17.88
3916	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线城关林场公变	13.15	20.55	80.00	21.49	3.40
3917	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	风道沟变517宁新线金宝山庄2号公变	0.37	0.23	200.00	28.62	5.55
3918	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线肖闸七队公变	160.00	100.00	200.00	60.25	17.41
3919	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	恩和变519宁园线宁夏为民建材港公变	536.32	83.80	800.00	123.65	40.57
3920	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	510吴恩线毛营村一二队公变	0.59	0.74	100.00	5.19	2.03
3921	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线体育公园变压器	181.92	56.85	400.00	70.58	11.73
3922	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线刘营十三队公变	62.85	39.28	200.00	39.44	19.76
3923	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	创业菩萨堂公变	75.19	46.99	200.00	47.13	23.32
3924	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	510吴恩线盖湾村四队公变	137.40	54.52	315.00	49.70	28.85

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3925	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	516恩和线畅和雅园四号公变	586.86	91.70	800.00	46.94	24.92
3926	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线创业二队公变	169.17	52.86	400.00	89.14	59.60
3927	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线刘营十队公变	160.00	100.00	200.00	25.10	14.40
3928	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	风道沟变517宁新线车管所公变	31.91	19.94	200.00	57.63	1.70
3929	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	516恩和线新堡汽保小区公变	44.50	55.62	100.00	17.34	7.10
3930	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线盖湾七队公变	91.23	57.02	200.00	28.11	15.43
3931	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线盖湾一队公变	48.41	30.25	200.00	17.59	9.37
3932	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线城关养殖场公变	66.90	83.63	100.00	9.02	4.83
3933	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	瀛海变516瀛石线坝头子抽水泵站公变	14.39	17.99	100.00	6.86	2.68
3934	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线创业四队公变	184.80	57.75	400.00	83.60	52.20

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3935	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	516恩和线畅和雅园三号公变	546.99	85.47	800.00	88.10	47.93
3936	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	石炭沟变511石红线固海三泵站2号公变	312.62	97.69	400.00	2.60	0.04
3937	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线新堡蔬菜基地2号公变	123.81	77.38	200.00	16.99	8.32
3938	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	石炭沟变511石红线石炭沟移民公变	36.11	45.14	100.00	0.42	0.33
3939	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线新建三队公变	320.00	100.00	400.00	16.70	7.34
3940	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	瀛海变516瀛石线宁安养殖小区公变	42.01	52.52	100.00	6.91	2.05
3941	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	宁夏红宝农特产品有限公司四号公变配电变压器	417.28	82.79	630.00	31.44	10.09
3942	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	516恩和线园艺场新居公变	102.99	64.37	200.00	65.51	24.78

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3943	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线宋营二队公变	320.00	100.00	400.00	36.38	20.14
3944	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线新堡蔬菜基地1号公变	136.49	85.30	200.00	10.00	0.88
3945	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	515水泥线新建二队公变	102.28	63.92	200.00	38.02	11.96
3946	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线新胜五队2号公变	320.00	100.00	400.00	18.98	8.46
3947	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	宁夏红宝农特产品有限公司二号公变配电变压器	217.97	43.25	630.00	241.26	132.48
3948	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	516恩和线固海家属院二号公变	42.78	66.84	80.00	16.24	5.24
3949	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	瀛海变516瀛石线坝头子抽水1#公变	71.56	89.45	100.00	0.00	0.00
3950	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	瀛海变516瀛石线宁安养殖场二号公变	49.58	30.99	200.00	34.17	6.44

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3951	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线创业吊庄公变	249.30	77.91	400.00	13.98	6.63
3952	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	510吴恩线新堡村三四队公变	126.33	78.96	200.00	13.23	8.31
3953	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线新堡街1号公变	381.91	75.77	630.00	92.50	52.71
3954	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线毛营五队公变	107.51	83.99	160.00	22.72	13.04
3955	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	风道沟变517宁新线宁新工业园区公变	67.95	84.94	100.00	0.00	0.00
3956	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	恩和变527恩城Ⅱ线七星渠高干渠闸公变	80.00	100.00	100.00	9.21	4.85
3957	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线宋营五队2号公变	320.00	100.00	400.00	11.54	4.71
3958	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	瀛海变516瀛石线白土岗子2号公变	53.22	66.53	100.00	12.29	5.04

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3959	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	瀛海变516瀛石线坝头子养殖小区公变	12.97	54.04	30.00	20.76	2.09
3960	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	风道沟变517宁新线白土岗子养殖场公变	106.58	66.61	200.00	20.74	7.50
3961	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	516恩和线新堡街公变	63.66	39.79	200.00	61.76	27.57
3962	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线刘营三队公变	278.42	87.01	400.00	20.36	10.05
3963	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线新建一队公变	16.21	40.52	50.00	8.50	3.74
3964	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	516恩和线刘营村四五队公变	258.94	80.92	400.00	35.18	18.96
3965	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	516恩和线新堡线路工区家属院公变	176.49	88.24	250.00	15.28	6.03
3966	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线汽车城大车区公变	320.00	100.00	400.00	199.09	71.01
3967	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线创业七队公变	90.15	56.34	200.00	10.35	6.22

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3968	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	516恩和线新堡二队公变	12.65	15.81	100.00	21.49	11.90
3969	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	516恩和线畅和雅园二号公变	579.08	90.48	800.00	53.28	28.47
3970	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	宁夏东星石油运输有限公司1#箱式变	269.77	67.44	500.00	37.78	22.34
3971	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	516恩和线刘营十二队公变	34.57	21.61	200.00	14.78	8.86
3972	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	宁夏红宝农特产品有限公司一号公变配电变压器	190.22	37.74	630.00	155.30	98.17
3973	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	汽车城小车区配变	369.31	73.28	630.00	115.46	65.39
3974	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	516恩和线物资局家属院公变	1.85	4.63	50.00	26.05	8.65
3975	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线宋营小康村2号公变	320.00	100.00	400.00	31.73	12.01
3976	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线宋营四队2号公变	320.00	100.00	400.00	28.48	15.68

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3977	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线东星4号公变	213.88	66.84	400.00	80.69	60.60
3978	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线宋营小康村公变	36.89	46.11	100.00	27.16	15.90
3979	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	516恩和线刘营村七队公变	159.74	49.92	400.00	73.81	47.42
3980	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	恩和变519宁园线宁新工业园区2号公变	256.55	80.17	400.00	65.24	16.13
3981	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	南湾移民提灌公变	77.14	48.22	200.00	5.57	2.26
3982	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线园艺场新居2号公变	290.37	90.74	400.00	35.35	16.21
3983	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	新胜一队公变	85.34	26.67	400.00	38.75	25.37
3984	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	新堡供电所配变	377.66	74.93	630.00	103.58	50.70
3985	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线创业六队公变	127.91	79.94	200.00	14.06	7.04
3986	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线新水街1号公变	373.72	74.15	630.00	114.66	50.52

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3987	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线新胜二队公变	320.00	100.00	400.00	21.66	12.39
3988	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	大唐金宸小区3号公变	1137.68	88.88	1600.00	126.10	82.05
3989	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线毛营蔬菜基地公变	111.65	69.78	200.00	11.78	3.36
3990	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线毛营六队公变	320.00	100.00	400.00	17.50	8.61
3991	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	石炭沟变511石红线固海三泵站3号公变	150.64	94.15	200.00	4.77	0.80
3992	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	金宝山庄公变	11.40	14.25	100.00	46.93	25.28
3993	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线刘营一队公变	111.42	69.64	200.00	38.77	19.14
3994	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	创业蔬菜大棚箱变配电变压器	391.96	77.77	630.00	30.86	10.52
3995	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线东星3号配变	281.68	55.89	630.00	64.30	20.59
3996	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	瀛海变516瀛石线七星渠农场公变	33.92	42.40	100.00	26.13	1.89

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3997	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	516恩和线畅和雅园一号公变	523.70	81.83	800.00	91.80	51.64
3998	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	新堡供电所_运检班	石炭沟变511石红线固海三泵站1号公变	134.83	84.27	200.00	0.87	0.29
3999	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线北小湾公变	5.19	6.49	100.00	6.16	0.16
4000	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线青山根子配变	24.05	30.06	100.00	8.96	6.85
4001	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈口子10号公变	99.71	62.32	200.00	63.88	28.51
4002	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513 徐塘线大滩川水井4号配变	64.46	80.57	100.00	0.08	0.07
4003	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线东梁公变	38.93	48.66	100.00	36.73	19.11
4004	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子14号公变	98.83	61.77	200.00	4.91	0.17
4005	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线惠民三号	78.11	48.82	200.00	93.77	45.66

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4006	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	511喊下线北沿口南2号配变	98.88	61.80	200.00	41.14	16.86
4007	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线方家园子公变	23.56	58.90	50.00	6.64	1.34
4008	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线套套门公变	52.78	32.99	200.00	62.24	32.22
4009	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	东庄河4号公变	74.65	46.65	200.00	11.88	1.59
4010	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线土塘配变	68.50	42.81	200.00	23.32	12.23
4011	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线甜水泉子水井公变	53.76	33.60	200.00	14.84	0.45
4012	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线中圈口子公变	320.00	100.00	400.00	31.33	16.18
4013	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下新庄子东公变	103.61	64.76	200.00	25.70	16.85
4014	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线青山台子公变	95.54	59.71	200.00	7.20	5.09
4015	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩6号公变	211.12	65.97	400.00	113.74	69.80

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4016	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线三分子配变	62.59	78.24	100.00	0.03	0.03
4017	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线徐套西村公变	124.89	78.06	200.00	7.07	2.52
4018	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线国圈子3号公变	99.00	61.87	200.00	1.45	0.02
4019	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线东庄河抽水公变	77.89	60.85	160.00	12.97	5.25
4020	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线二分子配变	71.03	88.78	100.00	0.03	0.03
4021	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线北西坡公变	53.92	84.25	80.00	0.04	0.04
4022	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线白疙瘩1号公变	21.35	26.69	100.00	41.43	25.28
4023	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线上流水北东坡公变	59.72	74.65	100.00	0.04	0.04
4024	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线北沿口水井1号公变	32.88	82.19	50.00	4.28	0.98

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4025	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子5号公变	89.47	55.92	200.00	20.98	6.34
4026	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线朱家川子6号公变	80.00	100.00	100.00	5.22	1.56
4027	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈口子7号公变	277.26	86.64	400.00	39.05	21.41
4028	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子十号公变	160.24	50.07	400.00	82.81	14.16
4029	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线井儿沟南5号公变	117.45	73.41	200.00	1.81	0.34
4030	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	崔台子公用变压器	15.07	9.42	200.00	0.06	0.05
4031	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	新喊叫水变511喊下线北沿口北公变	210.96	65.93	400.00	55.81	28.99
4032	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线党家水公变	56.18	35.11	200.00	86.19	44.42

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4033	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩13号箱变站内变压器	387.42	96.85	500.00	48.26	21.40
4034	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	511喊下线新庄子肉牛养殖公变	32.08	20.05	200.00	18.49	16.16
4035	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线南小湾公变	20.76	25.95	100.00	2.39	0.46
4036	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线井二沟公变	144.02	90.02	200.00	17.49	6.72
4037	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线冯川公变	70.04	87.54	100.00	4.17	0.86
4038	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线土塘4号公变	252.54	78.92	400.00	46.80	13.33
4039	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线小川子2号公变	125.73	78.58	200.00	31.76	18.53
4040	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	扶贫园支线1号公变	341.58	67.77	630.00	175.14	94.93
4041	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线黑米子湾公变	91.76	57.35	200.00	11.02	7.62

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4042	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线新庄子5号水井配变	79.97	99.96	100.00	0.02	0.02
4043	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线田滩育苗基地公变	127.04	79.40	200.00	10.85	2.74
4044	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈口子9号公变	96.62	60.39	200.00	43.97	20.83
4045	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线南圈口子公变	320.00	100.00	400.00	3.91	0.75
4046	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线大台子公变	25.30	31.62	100.00	13.42	4.00
4047	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线北西坡2号公变	48.29	75.45	80.00	1.59	0.09
4048	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线小川子公变	320.00	100.00	400.00	65.06	34.06
4049	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	新庄子西公变	62.01	38.76	200.00	64.72	35.83
4050	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线上流水西台子公变	44.67	55.84	100.00	10.85	5.25

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4051	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子4号公变	127.64	79.78	200.00	23.41	11.88
4052	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	新喊叫水变511喊下线下流水东公变	94.50	59.07	200.00	39.51	24.37
4053	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线朱家川子公变	320.00	100.00	400.00	18.53	8.65
4054	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线徐套东村公变	85.00	53.13	200.00	11.44	3.75
4055	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线朱家川子5号公变	102.15	63.85	200.00	7.99	2.93
4056	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线下原套公变	65.67	82.09	100.00	10.54	3.87
4057	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩8号公变	154.27	48.21	400.00	136.10	77.49
4058	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线上流水4号公变	28.85	36.06	100.00	36.88	20.93
4059	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩7号公变	176.45	55.14	400.00	169.36	85.04

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4060	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线移民点1号公变	227.92	71.23	400.00	83.53	50.03
4061	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线下北套公变	94.64	59.15	200.00	7.07	2.32
4062	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线大滩川水井2号公变	138.74	86.71	200.00	6.65	0.71
4063	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线朱家川子4号公变	73.87	92.34	100.00	5.20	0.18
4064	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩10号公变	150.64	47.08	400.00	38.14	16.99
4065	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线青草湾公变	73.21	91.52	100.00	4.42	0.61
4066	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线红柳公变	70.57	88.22	100.00	5.14	1.14
4067	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线国圈子公变	53.68	33.55	200.00	0.19	0.09
4068	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线北沿口公变	79.05	61.76	160.00	53.81	27.44

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4069	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线白圈子5号公变	45.59	56.99	100.00	23.58	13.75
4070	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子1号公变	195.57	61.11	400.00	103.75	54.29
4071	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线上流水5号公变	120.65	75.40	200.00	36.68	20.22
4072	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	萝卜窝子公变	56.88	35.55	200.00	28.08	16.25
4073	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线东庄河6号公变	65.28	81.60	100.00	0.04	0.04
4074	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线田滩4号公变	49.87	62.34	100.00	41.70	21.35
4075	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线靶场4#水井02号配变变压器	25.49	31.86	100.00	5.38	0.25
4076	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线田滩公变	320.00	100.00	400.00	101.35	62.30
4077	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线麻黄沟公变	118.23	73.90	200.00	56.20	16.59
4078	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线徐套小学配变	113.75	35.55	400.00	239.33	69.78

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4079	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线北沿口水井2号公变	43.59	54.49	100.00	0.02	0.00
4080	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线下流水西公变	34.64	43.30	100.00	31.40	18.19
4081	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线中台公变	68.01	85.01	100.00	13.70	3.56
4082	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线朱家川子3号公变	0.29	0.36	100.00	22.54	11.67
4083	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线土谷公变	68.85	86.06	100.00	7.74	2.38
4084	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩9号公变	232.96	72.80	400.00	70.34	31.50
4085	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线田滩三号公变	270.72	84.60	400.00	50.15	29.76
4086	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套中学箱变公变	397.47	78.86	630.00	364.16	79.66
4087	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513 徐塘线下流水西2号公变	65.97	41.23	200.00	85.03	50.35

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4088	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	扶贫园支线2号公变	401.36	79.64	630.00	71.92	26.33
4089	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线新庄子11号公变	127.67	79.79	200.00	23.57	3.42
4090	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线薛堡公变	71.72	89.65	100.00	5.98	2.68
4091	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线张套公变	74.55	93.18	100.00	2.85	0.44
4092	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子15号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
4093	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线国圈子4号公变	96.05	60.03	200.00	19.54	6.21
4094	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩1号公变	193.00	60.31	400.00	145.26	70.84
4095	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线头分子配变	3.78	4.73	100.00	3.55	3.49
4096	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	511徐套线井二沟2号配变	76.00	47.50	200.00	48.74	24.82

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4097	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线北沿口南公变	43.60	54.50	100.00	43.61	11.10
4098	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线下流水上井公变	29.47	36.84	100.00	6.27	3.59
4099	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈口子11号公变	118.69	74.18	200.00	44.81	23.08
4100	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线套套门4号公变	320.00	100.00	400.00	67.98	25.81
4101	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线土塘3号公变	134.07	83.79	200.00	0.02	0.02
4102	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线大台子4号公变	54.30	67.87	100.00	25.74	12.75
4103	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线土塘西2号公变	131.78	41.18	400.00	44.63	18.82
4104	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线大滩川公变	112.98	70.61	200.00	54.27	31.90
4105	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线上原套公变	105.16	82.16	160.00	10.14	5.11

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4106	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线靶场2#水井配变变压器	35.14	43.93	100.00	0.04	0.04
4107	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线北大麦公变	26.89	33.61	100.00	3.67	0.52
4108	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线新庄子13号公变	47.31	59.13	100.00	15.82	8.51
4109	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩5号公变	172.80	54.00	400.00	108.53	66.78
4110	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线惠民二号公变	60.73	37.96	200.00	68.95	30.83
4111	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线甜水泉子水井3号公变	142.95	89.34	200.00	0.00	0.00
4112	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线大滩川3号公变	77.00	96.25	100.00	0.04	0.03
4113	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	511喊下线党家水2号配变	90.18	56.36	200.00	78.98	43.72
4114	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线套套门2号公变	114.65	71.65	200.00	71.86	30.16

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4115	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线台子2号公变	52.26	65.32	100.00	2.19	0.14
4116	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线上流水东公变	47.93	59.91	100.00	35.40	17.26
4117	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子9号公变	140.52	87.83	200.00	11.53	3.62
4118	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线白卷子北公变	96.23	60.14	200.00	46.69	24.08
4119	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线上流水西1号公变	231.17	72.24	400.00	80.69	42.17
4120	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线甜水泉子水井二号变	21.15	13.22	200.00	5.35	0.83
4121	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈口子5号公变	226.76	70.86	400.00	163.19	93.86
4122	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线甜水泉子3号公变	14.97	18.71	100.00	44.66	2.43
4123	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线黑套子3号公变	41.42	51.78	100.00	60.15	30.44

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4124	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩2号公变	217.87	68.09	400.00	141.60	84.51
4125	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈口子2号公变	116.07	72.55	200.00	69.70	44.63
4126	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线上流水三号公变	84.58	52.86	200.00	63.43	44.05
4127	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线朱家川子2#公变	78.02	48.76	200.00	64.09	39.52
4128	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线东庄河5号公变	72.27	90.34	100.00	0.67	0.04
4129	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线国圈子二号公变	62.65	39.16	200.00	0.76	0.14
4130	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线大台子小学公变	85.18	53.24	200.00	67.47	47.23
4131	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线大台子3号公变	56.73	70.91	100.00	14.52	5.51
4132	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线惠民四号公变	114.25	35.70	400.00	59.33	24.36

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4133	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线上白套公变	8.26	5.16	200.00	19.09	4.06
4134	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈口子12号公变	13.08	16.35	100.00	40.15	9.41
4135	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线套套门三号公变	77.37	96.72	100.00	0.00	0.00
4136	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线河湾子配变	69.92	87.41	100.00	2.42	2.40
4137	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	大麦水小学配变	504.00	100.00	630.00	0.78	0.48
4138	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线胶泥沟公变	50.29	62.86	100.00	7.29	1.03
4139	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线白卷子公变	99.62	62.26	200.00	72.49	44.97
4140	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线田滩2号公变	112.16	70.10	200.00	29.95	12.86
4141	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子6号公变	0.44	0.27	200.00	78.31	44.51
4142	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线下流水下井公变	24.90	31.13	100.00	10.46	9.82

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4143	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线水坑窝公变	70.72	88.41	100.00	32.34	23.41
4144	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子南2号公变	121.17	75.73	200.00	20.75	9.49
4145	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线上流水西2号公变	90.07	56.29	200.00	51.58	26.84
4146	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈口子6号公变	175.09	54.71	400.00	125.09	80.64
4147	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子8号公变	227.24	71.01	400.00	113.80	62.24
4148	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线大滩川2号公变	126.34	78.96	200.00	47.80	21.53
4149	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线柴塘公变	320.00	100.00	400.00	88.91	51.81
4150	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线东庄河公变	96.09	48.04	250.00	36.71	16.64
4151	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩12号公变	221.96	69.36	400.00	96.70	60.04

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4152	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线小川子3号公变	154.16	96.35	200.00	6.98	2.51
4153	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线白卷子3号公变	105.85	66.15	200.00	101.50	58.95
4154	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线下流水上井2号公变	137.78	86.11	200.00	20.30	16.18
4155	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩4号公变	168.54	52.67	400.00	179.69	104.15
4156	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线白圈子4号公变	97.61	61.01	200.00	53.03	28.23
4157	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线田滩5号公变	51.65	64.56	100.00	33.61	20.05
4158	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线东梁二号公变	43.02	53.78	100.00	31.06	13.71
4159	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线新庄子西2号公变	57.16	71.45	100.00	13.30	6.82
4160	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线审套公变	76.44	95.55	100.00	1.72	0.07

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4161	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线煤洞湾子公变	0.37	0.29	160.00	17.74	17.46
4162	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线上流水北台配变	72.22	90.27	100.00	4.66	0.85
4163	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子7号公变	126.75	79.22	200.00	23.42	14.54
4164	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线下流水2号公变	23.07	28.83	100.00	41.12	22.54
4165	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	下流水东5号公变	109.74	68.59	200.00	36.58	16.57
4166	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线黑石嘴子配变	101.90	63.69	200.00	26.52	17.80
4167	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子3号公变	228.78	71.49	400.00	52.24	24.95
4168	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线大滩川水井1号公变	21.03	32.87	80.00	6.90	0.09
4169	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈口子3号公变	63.38	79.22	100.00	16.13	6.44

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4170	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线黑套子1号公变	129.84	81.15	200.00	19.54	5.59
4171	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线包牛套公变	62.10	77.63	100.00	7.81	3.87
4172	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线黑套子2号公变	96.74	60.46	200.00	47.80	26.54
4173	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈口子1号公变	96.92	60.57	200.00	128.96	87.58
4174	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩3号公变	216.75	67.73	400.00	143.56	89.07
4175	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈口子4号公变	25.97	16.23	200.00	80.47	41.66
4176	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线白疙瘩2号公变	59.73	74.67	100.00	19.80	7.96
4177	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线黑套子4号公变	65.23	81.53	100.00	25.64	10.01
4178	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈口子8号公变	38.71	24.20	200.00	58.17	21.50

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4179	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩11号公变	41.46	51.82	100.00	19.30	4.26
4180	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线四分子配变	59.85	74.81	100.00	0.02	0.02
4181	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线党家水抽水公变	16.25	20.32	100.00	0.00	0.00
4182	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	黄羊七队公变	131.57	82.23	200.00	15.41	7.95
4183	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	黄羊塞上新居1号公变	119.52	74.70	200.00	32.65	19.01
4184	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	余丁十二队公变	120.42	75.26	200.00	19.19	9.78
4185	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	余丁变521永兴线余丁塞上新居公变	134.14	83.84	200.00	15.43	7.26
4186	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	永兴生猪养殖园区公变	28.06	21.92	160.00	48.82	6.06
4187	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	余丁变514金沙线余丁六队公变	254.61	79.57	400.00	7.24	4.05
4188	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	时庄村抽水公变	84.12	52.58	200.00	2.11	0.38
4189	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	余丁七队公变	182.45	72.40	315.00	43.36	18.76

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4190	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	余丁变513东干线石空三队公变	262.78	82.12	400.00	23.62	13.96
4191	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	时庄三队公变	62.18	38.86	200.00	23.35	14.94
4192	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	石空村公变	93.76	37.21	315.00	77.11	35.15
4193	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	余丁一队公变	71.91	44.94	200.00	33.52	15.28
4194	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	永兴塞上新居公变	109.07	68.17	200.00	46.88	21.82
4195	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	余丁变521永兴线永兴三队公变	123.94	77.46	200.00	21.68	9.73
4196	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	余丁变521永兴线黄羊鱼池公变	320.00	100.00	400.00	9.02	3.55
4197	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	时庄一队公变	51.43	64.28	100.00	2.64	0.36
4198	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	余丁变521永兴线永兴养殖园区1号公变	320.00	100.00	400.00	11.64	2.69
4199	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	金沙一队公变	57.73	72.16	100.00	12.75	5.73
4200	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	黄羊二三队公变	15.82	12.36	160.00	31.46	17.00
4201	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	时庄六队公变	97.56	60.97	200.00	20.57	4.12
4202	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	余丁变521永兴线永兴四五队公变	268.83	84.01	400.00	18.66	7.19

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4203	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	金沙十队公变	74.52	29.57	315.00	33.56	15.45
4204	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	黄羊四五队公变	50.69	39.60	160.00	15.08	4.98
4205	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	余丁村公变	191.19	75.87	315.00	41.37	25.55
4206	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	余丁变521永兴线永兴七队公变	58.47	36.55	200.00	65.91	9.17
4207	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	金沙四队公变	117.01	73.13	200.00	36.36	15.05
4208	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	金沙养殖园区公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
4209	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	黄羊一队公变	56.28	43.97	160.00	28.14	13.02
4210	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	金沙三队公变	38.02	23.76	200.00	40.66	29.25
4211	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	金沙工业园区公变	172.28	68.36	315.00	2.91	0.62
4212	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	石空鱼池公变	21.98	27.47	100.00	4.30	0.84
4213	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	石空七队公变	28.91	36.14	100.00	22.25	11.95
4214	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	金沙滨河新居二号配变	293.38	91.68	400.00	20.69	11.56
4215	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	余丁变521永兴线黄羊塞上新居2号公变	320.00	100.00	400.00	40.15	19.58
4216	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	永兴十队公变	67.39	52.65	160.00	8.80	2.61
4217	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	时庄村公变	88.35	55.22	200.00	27.90	17.03

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4218	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	永兴十队新公变	90.92	56.82	200.00	8.69	4.24
4219	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	金沙塞上新居公变	201.90	63.09	400.00	57.29	31.88
4220	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	余丁变521永兴线余丁三队公变	271.09	84.72	400.00	42.56	25.44
4221	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	金沙十二队公变	113.97	71.23	200.00	18.63	7.94
4222	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	永兴十一队公变	36.36	45.45	100.00	16.46	5.09
4223	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	余丁五队公变	111.80	69.88	200.00	39.23	15.25
4224	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	永兴九队公变	101.77	63.60	200.00	20.97	8.98
4225	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	余丁变513东干线石空八队公变	47.07	58.83	100.00	18.86	8.88
4226	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	余丁供电所公变	83.25	52.03	200.00	27.04	12.79
4227	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	余丁变513东干线石空一队公变	40.20	50.26	100.00	31.50	15.33
4228	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	永兴一队公变	51.49	32.18	200.00	30.80	18.65
4229	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	余丁521永兴线永兴二队抽水公变	72.90	45.56	200.00	1.89	0.10
4230	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	余丁变514金沙线金沙抽水公变	128.00	100.00	160.00	0.05	0.05

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4231	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	余丁变513东干线金沙村公变	188.64	58.95	400.00	48.57	26.39
4232	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	余丁供电所_运检班	余丁变513东干线金沙十一队公变	160.00	100.00	200.00	25.60	13.34
4233	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	长山头完小清洁能源二号配变	104.50	26.13	500.00	0.19	0.03
4234	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线宽口井移民十六号公变	320.00	100.00	400.00	107.69	55.34
4235	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线宽口井二队养殖场二号公变	160.00	100.00	200.00	35.73	17.26
4236	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线宽口井一队公变	0.41	0.51	100.00	55.38	15.43
4237	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线宽口井二队二号公变	2.68	3.35	100.00	26.23	2.71
4238	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变519长三支线农场西二号公变	48.45	30.28	200.00	108.56	58.15

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4239	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变517大灌线天景山三号公变	7.84	4.90	200.00	2.86	0.34
4240	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	瀛海变516瀛石线石喇叭一队四号公变	0.00	0.00	100.00	3.11	0.21
4241	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线农三队公变	131.16	81.98	200.00	35.24	16.80
4242	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线宽口井三队三号抽水公变	152.17	95.11	200.00	4.72	0.86
4243	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变523大景线上渠三队公变	8.48	5.30	200.00	13.36	3.81
4244	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线长山头三队康勇公变	108.82	68.01	200.00	35.27	21.44
4245	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线亮沟三队公变	229.71	71.79	400.00	117.94	47.52
4246	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线上渠一队公变	283.64	88.64	400.00	27.97	13.54

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4247	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线花豹湾养殖小区公变	79.21	49.51	200.00	37.69	9.17
4248	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线长山头二队二号公变	16.26	10.16	200.00	114.88	36.83
4249	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	长山头红宝街公变	82.95	25.92	400.00	135.50	67.22
4250	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线宽口井移民二号公变	99.01	39.29	315.00	87.15	40.05
4251	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线长山头四队公变	85.68	53.55	200.00	81.00	34.77
4252	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线长山头三队四号公变	34.37	42.96	100.00	56.81	8.59
4253	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	瀛海变516瀛石线石喇叭一队三号公变	55.44	69.30	100.00	13.52	5.41
4254	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线花豹湾三队养殖场二号公变	31.47	39.34	100.00	18.14	5.97

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4255	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线长山头市场配变	504.00	100.00	630.00	156.92	73.68
4256	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线三源草畜公变	94.80	59.25	200.00	2.47	0.74
4257	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线宽口井农贸市场二号公变	305.32	76.33	500.00	68.66	35.74
4258	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线大青山养殖小区公变	90.00	56.25	200.00	24.79	11.99
4259	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570石喇叭支线亮沟三队三号公变	120.43	75.27	200.00	10.54	4.66
4260	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线新堡搬迁队二号公变	84.04	52.53	200.00	71.75	26.76
4261	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线亮沟移民公变	115.07	71.92	200.00	34.52	15.52

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4262	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变519长三支线西二变二号公变	141.64	44.26	400.00	133.63	96.78
4263	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线上渠一队四号公变	320.00	100.00	400.00	24.83	13.07
4264	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线宽口井二队养殖场一号公变	4.37	5.46	100.00	32.46	13.97
4265	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线白梁搬迁队公变	195.96	61.24	400.00	54.73	30.38
4266	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线宽口井移民五号公变	35.55	14.11	315.00	127.40	64.98
4267	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线农六队二号公变	102.99	64.37	200.00	70.20	39.75
4268	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线张学城农场二号公变	15.55	19.44	100.00	4.95	1.71

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4269	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线宽口井四队二号公变	43.84	54.81	100.00	26.74	9.67
4270	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变519长三支线园林三队二号公变	101.20	63.25	200.00	44.97	24.63
4271	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变519长三支线园林一队公变	47.28	59.10	100.00	31.10	5.58
4272	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	瀛海变516瀛石线石喇叭三队四号公变	30.94	38.67	100.00	31.89	16.81
4273	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线移民三队二号公变	141.59	88.49	200.00	14.13	3.78
4274	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线移民二区五号公变	127.35	79.59	200.00	24.17	10.83
4275	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线宽口井移民十七号公变	320.00	100.00	400.00	86.16	38.15

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4276	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线花豹湾三队三号公变	119.37	74.61	200.00	28.26	16.38
4277	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线宽口井移民十号公变	320.00	100.00	400.00	99.42	49.06
4278	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线三道冲子公变	75.12	46.95	200.00	57.74	26.89
4279	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线亮沟养殖场公变	75.86	47.41	200.00	61.60	18.97
4280	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线机一队二号公变	66.92	41.82	200.00	52.49	24.61
4281	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	上渠一队二号公变	199.60	62.38	400.00	65.66	33.34
4282	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线宽口井移民十一号公变	162.95	64.66	315.00	118.97	53.77
4283	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线宽口井移民七号公变	161.65	64.15	315.00	73.60	36.90

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4284	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	瀛海变516瀛石线石喇叭三队五号公变	144.34	90.21	200.00	6.07	2.10
4285	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	瀛海变516瀛石线石喇叭四队公变	164.44	51.39	400.00	13.01	4.36
4286	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线宽口井三队二号公变	71.33	55.73	160.00	40.38	25.59
4287	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线长农移民六队公变	40.59	50.74	100.00	30.30	11.80
4288	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变523大景线上渠三队三号公变	80.99	50.62	200.00	0.04	0.04
4289	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线张学城农场公变	138.09	43.15	400.00	104.50	41.42
4290	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线宽口井移民十三号公变	320.00	100.00	400.00	113.58	58.22
4291	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线长山头三队五号公变	51.75	64.69	100.00	3.95	1.21

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4292	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线亮沟一队公变	36.26	45.33	100.00	30.53	6.03
4293	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	长山头九年制学校清洁能源一号配变	504.00	100.00	630.00	164.24	35.08
4294	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线花豹湾二队公变	178.07	55.65	400.00	62.30	37.87
4295	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线长山头一队二号公变	37.82	47.28	100.00	11.16	4.83
4296	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线花豹湾一队路东二号公变	64.75	80.94	100.00	19.34	10.69
4297	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变523大景线天景山养殖场公变	35.53	88.84	50.00	1.80	0.14
4298	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变523大景线宽口井移民养殖场一号公变	26.35	32.93	100.00	38.54	1.66

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4299	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线移民七队公变	124.67	77.92	200.00	27.94	10.80
4300	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线长农二道冲子公变	79.26	49.54	200.00	67.57	24.06
4301	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线园林三队一号公变	208.51	65.16	400.00	91.49	44.67
4302	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变523大景线宽口井移民养殖场二号公变	125.58	78.49	200.00	13.38	1.57
4303	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线花豹湾三队公变	130.23	81.39	200.00	13.51	5.27
4304	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线机一队公变	320.00	100.00	400.00	94.31	52.12
4305	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线农一队养殖小区公变	44.65	55.82	100.00	8.75	3.35
4306	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线农七队养殖小区公变	42.97	53.71	100.00	34.25	16.45

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4307	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线上渠村陈家台子 公变	26.14	32.68	100.00	8.74	2.81
4308	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线农七队牛场公变	53.59	66.99	100.00	11.14	3.27
4309	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570石喇叭支线亮沟一队二号公变	124.25	77.66	200.00	49.18	24.64
4310	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线黑水沟移民公变	68.59	85.74	100.00	7.66	2.28
4311	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线宽口井二队五号公变	250.38	78.24	400.00	15.97	1.93
4312	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大流木变518长农线农五队公变	290.52	90.79	400.00	62.76	34.14
4313	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	长山头完小清洁能源一号配变	64.12	16.03	500.00	19.57	4.66
4314	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线长山头二队养殖场公变	85.40	53.38	200.00	36.11	8.42

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4315	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线机二队配变	337.75	67.01	630.00	79.44	28.34
4316	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线宽口井移民三号公变	124.58	49.44	315.00	116.57	55.05
4317	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变519长三支线农场西1号公变	149.24	46.64	400.00	117.04	72.06
4318	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	瀛海变516瀛石线石喇叭二队二号公变	25.16	31.44	100.00	33.27	15.57
4319	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线南六队公变	17.35	21.69	100.00	29.59	14.90
4320	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线陈麻井二号公变	320.00	100.00	400.00	94.21	57.13
4321	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线宽口井移民八号公变	139.26	55.26	315.00	79.78	35.87
4322	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	长山头九年制学校清洁能源二号配变	504.00	100.00	630.00	133.62	67.19

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4323	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线长山头三队中断头公变	160.00	100.00	200.00	46.33	20.12
4324	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线红宝完全小学清洁能源配变	504.00	100.00	630.00	0.00	0.00
4325	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变517大罐线青疙瘩塘公变	53.06	33.16	200.00	1.98	1.10
4326	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570石喇叭支线亮沟二队二号公变	55.42	34.64	200.00	109.57	40.24
4327	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线农6队公变	203.51	63.60	400.00	172.00	93.90
4328	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	瀛海变516瀛石线石喇叭一队二号公变	28.24	35.30	100.00	16.64	6.94
4329	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	瀛海变516瀛石线石喇叭三队二号公变	320.00	100.00	400.00	27.44	12.38

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4330	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变523大景线上渠三队四号公变	246.89	77.15	400.00	2.36	0.40
4331	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线宽口井二队公变	83.90	52.44	200.00	69.88	44.96
4332	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线移民二区三号公变	119.04	74.40	200.00	46.08	22.71
4333	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变519长三支线良繁场公变	100.84	63.02	200.00	1.00	0.28
4334	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线宽口井移民十五号公变	320.00	100.00	400.00	148.37	64.36
4335	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变523大景线花豹湾一队移民公变	35.63	44.54	100.00	19.08	7.78
4336	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线农十队公变	130.18	81.36	200.00	26.36	14.01
4337	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线亮沟三队四号公变	1.91	2.39	100.00	9.97	4.58

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4338	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线长山头市场二号公变	200.00	100.00	250.00	42.07	21.34
4339	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线长农移民三队公变	1.52	0.95	200.00	37.96	18.42
4340	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线宽口井移民九号公变	121.13	48.07	315.00	57.23	27.17
4341	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线宽口井移民一号公变	58.82	23.34	315.00	76.87	36.37
4342	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	瀛海变516瀛石线石喇叭完全小学清洁能源配变	504.00	100.00	630.00	0.00	0.00
4343	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线移民二区一号公变	52.31	32.69	200.00	102.64	46.08
4344	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	瀛海变516瀛石线石喇叭二队公变	0.97	1.51	80.00	14.58	4.97
4345	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线东二变二号公变	97.45	60.90	200.00	52.27	33.10

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4346	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线陈麻井公变	261.14	81.61	400.00	81.87	41.41
4347	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线宽口井三队公变	59.74	37.34	200.00	89.88	41.79
4348	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线农七队公变	98.48	61.55	200.00	71.88	44.34
4349	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线长山头市场三号公变	0.67	0.83	100.00	64.96	12.29
4350	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线长山头四队二号公变	320.00	100.00	400.00	62.93	25.64
4351	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线长山头一队公变	105.79	66.12	200.00	31.22	17.56
4352	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	瀛海变516瀛石线石喇叭三队三号公变	117.53	73.45	200.00	9.36	2.72
4353	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	瀛海变516瀛石线石喇叭三队公变	320.00	100.00	400.00	31.90	17.21

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4354	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线亮沟二队公变	128.15	80.09	200.00	18.09	9.94
4355	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线三道冲子二号公变	11.59	7.25	200.00	124.39	39.33
4356	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线宽口井四队公变	33.14	20.71	200.00	18.32	9.65
4357	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线宽口井移民十四号公变	320.00	100.00	400.00	61.94	23.60
4358	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线亮沟三队二号公变	204.80	64.00	400.00	79.26	38.29
4359	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	瀛海变516瀛石线石喇叭二队养殖场公变	45.67	57.09	100.00	19.34	8.04
4360	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线种子队公变	137.41	85.88	200.00	19.96	10.07

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4361	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线花豹湾村新堡搬迁队公变	102.86	64.29	200.00	25.52	13.22
4362	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线花豹湾三队二号公变	320.00	100.00	400.00	26.24	15.95
4363	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线农二队养殖小区公变	46.28	57.85	100.00	31.29	13.39
4364	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线东二号公变	504.00	100.00	630.00	229.90	118.19
4365	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线上渠四队二号公变	103.59	64.74	200.00	34.51	19.11
4366	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线农五队二号公变	44.33	55.42	100.00	28.29	9.39
4367	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线农四队公变	126.81	79.26	200.00	54.86	24.37
4368	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变517大灌线天景山养殖场二号公变	132.09	82.55	200.00	6.61	3.46

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4369	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线泵站公变	74.68	93.35	100.00	3.46	1.57
4370	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线花豹湾一队路西公变	48.20	60.25	100.00	22.41	9.09
4371	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线宽口井二队养殖场四号公变	68.93	43.08	200.00	31.89	11.28
4372	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线上渠四队公变	115.37	72.10	200.00	15.11	7.79
4373	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线长山头四队四号公变	13.46	16.82	100.00	20.18	5.42
4374	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线移民二区四号公变	133.27	83.30	200.00	30.18	13.50
4375	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线花豹湾一队路东公变	200.30	62.59	400.00	35.81	12.07
4376	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线农七队二号公变	251.88	78.71	400.00	181.48	110.84

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4377	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线农二队公变	33.01	41.27	100.00	18.89	8.38
4378	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线长山头三队公变	71.20	55.63	160.00	34.37	17.16
4379	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线移民二区二号公变	139.82	87.39	200.00	26.39	10.81
4380	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线园林三队三号公变	320.00	100.00	400.00	76.24	46.52
4381	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线宽口井二队三号公变	3.51	5.48	80.00	8.46	4.25
4382	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变523大景线花豹湾一队移民二号公变	60.77	75.97	100.00	26.84	15.22
4383	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线宽口井移民六号公变	113.08	44.87	315.00	142.84	70.03
4384	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线东一队场部号公变	168.01	52.50	400.00	133.70	78.93

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4385	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线乡政府二号公变	172.89	54.03	400.00	201.47	76.97
4386	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	瀛海变516瀛石线石喇叭一队公变	5.53	13.83	50.00	29.12	11.80
4387	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线长农移民九队公变	116.29	72.68	200.00	29.05	16.69
4388	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	瀛海变516瀛石线清水河公变	165.05	51.58	400.00	123.64	65.32
4389	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线宽口井一队二号公变	131.18	41.00	400.00	77.64	24.03
4390	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变523大景线上渠三队二号公变	52.78	32.98	200.00	39.44	17.75
4391	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线长山头一队三号公变	104.62	65.38	200.00	39.04	15.42
4392	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线上渠二队二号公变	114.74	71.71	200.00	23.42	11.65

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4393	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线上渠村二队公变	286.31	89.47	400.00	28.37	13.48
4394	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线上渠一队三号公变	45.08	28.18	200.00	41.13	18.13
4395	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线长山头三队市场公变	9.23	3.66	315.00	77.42	42.42
4396	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线长山头二队公变	122.86	76.79	200.00	41.53	17.75
4397	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变517大灌线邱家洼子公变	38.56	48.20	100.00	1.45	0.27
4398	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线移民二区六号公变	104.81	65.51	200.00	26.63	10.81
4399	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线长山头三队六号公变	52.73	65.92	100.00	14.17	4.83
4400	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线长山头乡政府公变	102.51	40.68	315.00	91.57	47.74

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4401	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线东一变二号公变	269.87	84.33	400.00	82.72	42.33
4402	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线花豹湾一队回民点公变	146.96	91.85	200.00	22.82	12.33
4403	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线宽口井移民十二号公变	250.01	78.13	400.00	86.76	43.20
4404	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线长山头四队三号公变	47.17	58.96	100.00	32.96	12.03
4405	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线宽口井农贸市场三号公变	66.96	83.70	100.00	2.29	0.99
4406	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线宽口井二队四号公变	50.98	31.86	200.00	53.02	22.51
4407	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线长农一队公变	255.07	79.71	400.00	50.03	32.22

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4408	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线移民三队三号公变	42.53	53.16	100.00	16.64	8.45
4409	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线长山头四队五号公变	320.00	100.00	400.00	82.79	43.93
4410	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线移民六队二号公变	32.62	40.77	100.00	49.74	18.90
4411	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线宽口井移民四号公变	52.40	20.80	315.00	81.52	39.25
4412	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变518长农线农四队养殖小区公变	58.60	73.25	100.00	29.39	15.01
4413	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变519长三支线园林一队二号公变	0.06	0.04	200.00	12.22	4.18
4414	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	宽口井二队养殖场三号公变	71.84	44.90	200.00	55.18	21.66
4415	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	长山头农场供电所_	大柳木变570大战场线花豹湾一队路西二号公变	82.37	51.48	200.00	79.10	33.31

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4416	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	舟塔十二队移民新居公变	98.77	61.73	200.00	7.91	2.11
4417	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	宁安苑住宅小区二期公变	632.73	98.86	800.00	3.70	1.96
4418	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	泉眼山电厂公变	90.10	56.31	200.00	46.04	22.49
4419	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线轿子山林场5号公变	138.60	86.63	200.00	0.10	0.05
4420	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线潘营村一队公变	88.16	68.88	160.00	24.05	11.72
4421	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线孔滩村二队公变	320.00	100.00	400.00	19.33	9.26
4422	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线田滩村六队公变	134.43	84.02	200.00	12.72	5.47
4423	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	田滩村枸杞基地公变	25.38	7.93	400.00	132.55	53.48
4424	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	渠口队1号公变	23.55	29.44	100.00	44.05	10.21
4425	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线潘营王营2号公变	137.40	85.87	200.00	11.60	4.31
4426	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	潘营村十二队公变	197.05	61.58	400.00	22.43	5.27

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4427	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	舟塔庙柱上变压器	151.02	47.19	400.00	0.07	0.05
4428	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线泉眼山养殖园区公变	0.49	0.19	315.00	231.78	58.78
4429	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线大滩村一队公变	213.96	66.86	400.00	85.72	28.48
4430	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	孔滩搬迁队公变	19.15	11.97	200.00	18.50	5.23
4431	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线黄滨村五七队公变	65.86	41.16	200.00	35.56	17.70
4432	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线靳崖村六八队公变	160.00	100.00	200.00	30.38	12.80
4433	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线舟塔供电所公变	504.00	100.00	630.00	55.94	36.08
4434	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线舟塔村公变	320.00	100.00	400.00	65.81	34.31
4435	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线大滩村六队公变	101.25	31.64	400.00	80.87	18.67
4436	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	郭庄大社区1号公变	589.43	92.10	800.00	33.60	17.61

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4437	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线靳崖村四五队公变	320.00	100.00	400.00	46.07	20.98
4438	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线孔滩村一队1号公变	38.12	47.65	100.00	19.99	9.10
4439	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线潘营新村公变	140.00	87.50	200.00	22.00	8.20
4440	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	铁渠村五队公变	42.09	52.62	100.00	18.88	8.33
4441	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线大战场供电所四五队公变	92.73	57.95	200.00	51.13	21.17
4442	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线康滩村一队公变	0.02	0.02	100.00	47.08	5.38
4443	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	铁渠村三队公变	47.04	36.75	160.00	18.68	11.56
4444	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线康滩农具社公变	81.60	51.00	200.00	25.63	17.58
4445	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	舟塔村六队公变	237.98	74.37	400.00	42.25	15.60
4446	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线康滩村六队公变	63.39	39.62	200.00	18.60	11.14
4447	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	泉眼山生产队1号公变	53.70	67.12	100.00	6.02	1.07

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4448	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线大滩小康村公变	320.00	100.00	400.00	24.42	12.09
4449	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	瀛海变526瀛康线轿子山林场6号公变	59.08	73.85	100.00	0.00	0.00
4450	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线铁渠搬迁队公变	6.42	8.02	100.00	10.86	5.43
4451	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线舟塔村五队公变	205.02	40.68	630.00	50.22	23.46
4452	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线长桥村四队公变	94.16	58.85	200.00	13.55	6.71
4453	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	瀛海变526瀛康线轿子山养殖园区公变	19.17	23.97	100.00	13.10	3.41
4454	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线潘营村二队公变	142.05	88.78	200.00	12.83	5.56
4455	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线田滩村七队公变	71.56	55.91	160.00	18.78	10.04
4456	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	黄滨村七队公变	244.85	76.52	400.00	76.51	48.02
4457	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线康滩村九队公变	4.96	3.88	160.00	27.97	10.62

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4458	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线田滩村九队公变	78.27	48.92	200.00	6.56	1.98
4459	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	肖池队1号公变	9.92	12.40	100.00	26.36	8.40
4460	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线孔滩村一队公变	60.27	75.34	100.00	13.11	4.67
4461	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线潘营王营公变	53.71	67.14	100.00	10.29	1.46
4462	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	上桥村搬迁队2号公变	51.77	64.71	100.00	18.75	2.40
4463	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线田滩村二三队公变	63.86	49.89	160.00	28.37	12.94
4464	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线康滩村三队公变	26.98	33.73	100.00	19.98	10.21
4465	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	518康滩线茶坊庙搬迁队公变	7.58	18.95	50.00	22.25	8.86
4466	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线山河桥搬迁队1号公变	1.86	2.32	100.00	0.03	0.03
4467	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	轿子山林场2号公变	105.59	65.99	200.00	10.93	5.57
4468	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	轿子山林场1号公变	63.59	79.49	100.00	8.86	3.50

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4469	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线山河桥搬迁队公变	16.61	20.76	100.00	31.82	15.29
4470	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线舟塔一队小康村公变	65.35	51.05	160.00	48.24	25.59
4471	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线田滩村一队公变	263.33	82.29	400.00	28.90	15.38
4472	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	轿子山养猪场公变	74.70	93.37	100.00	2.77	0.27
4473	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线田滩村五队公变	320.00	100.00	400.00	38.88	17.66
4474	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线肖池队公变	208.90	65.28	400.00	26.46	2.75
4475	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线康滩村十队公变	105.72	66.08	200.00	38.84	24.76
4476	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线靳崖村一队公变	189.96	59.36	400.00	21.44	11.09
4477	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线孔滩村七队1号公变	115.47	72.17	200.00	18.42	6.18
4478	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	泉眼山生产队公变	51.84	32.40	200.00	28.80	9.03

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4479	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	舟塔乡卫生院配变	162.90	50.91	400.00	107.35	55.56
4480	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线田滩抽水站公变	0.05	0.04	160.00	4.36	0.52
4481	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线大滩村五队公变	87.82	54.89	200.00	24.88	9.52
4482	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线孔滩村四队1号公变	222.21	69.44	400.00	13.62	7.57
4483	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	郭庄大社区5变配电变压器	592.87	92.64	800.00	36.89	15.17
4484	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线田滩村四队公变	76.49	59.76	160.00	22.68	11.06
4485	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线康滩农具社2号公变	130.78	81.74	200.00	14.88	5.69
4486	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线潘营二队2号公变	127.28	79.55	200.00	11.78	4.96
4487	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线康滩砖厂公变	77.31	60.40	160.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4488	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线靳崖村一二队公变	189.74	59.29	400.00	12.84	6.33
4489	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线潘营村九队1号公变	112.27	70.17	200.00	22.16	10.38
4490	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	瀛海变526瀛康线烈士陵园公变	35.55	44.44	100.00	15.14	4.38
4491	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线黄滨村一二队公变	247.25	77.27	400.00	53.51	26.38
4492	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	轿子山林场4号公变	59.53	74.41	100.00	12.42	0.25
4493	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	潘营村六队公变	131.43	82.14	200.00	20.95	9.22
4494	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线田滩村八队公变	77.27	60.37	160.00	16.17	8.43
4495	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线康滩村五队公变	245.03	76.57	400.00	56.35	25.50
4496	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线潘营抽水站公变	1.20	1.50	100.00	3.08	0.37
4497	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	渠口队公变	26.18	65.44	50.00	3.30	0.68
4498	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	泉眼山十三队公变	167.00	52.19	400.00	15.56	8.62

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4499	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线铁渠村一队公变	320.00	100.00	400.00	23.95	14.25
4500	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线康滩中学公变	84.29	52.68	200.00	46.64	30.54
4501	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线铁渠村二队公变	84.01	52.51	200.00	25.10	10.83
4502	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线孔滩村配变	49.85	77.88	80.00	13.43	3.01
4503	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线长桥村二三队公变	50.61	39.54	160.00	37.95	18.31
4504	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	上桥新建队公变	24.72	30.90	100.00	20.55	9.93
4505	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线白桥村二队公变	196.11	61.28	400.00	42.87	29.28
4506	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	瀛海变526瀛康线宁鲁养殖场公变	160.00	100.00	200.00	6.67	3.28
4507	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线长桥七队公变	35.10	43.87	100.00	22.79	13.38
4508	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线上桥村七队公变	160.00	100.00	200.00	10.18	5.37

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4509	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线长桥村六队公变	25.10	31.38	100.00	38.24	13.34
4510	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	孔滩开荒队公变	18.47	23.09	100.00	11.03	2.05
4511	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	舟塔村三队公变	273.66	85.52	400.00	18.33	7.30
4512	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	郭庄大社区4号公变	561.69	87.76	800.00	36.50	12.89
4513	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	郭庄大社区3号公变	587.63	91.82	800.00	49.58	27.32
4514	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线靳崖村九队公变	130.84	81.77	200.00	9.34	4.34
4515	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线舟塔村十二队公变	244.28	76.34	400.00	72.92	46.44
4516	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	轿子山搬迁队公变	39.14	30.58	160.00	20.12	2.50
4517	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线长桥村一队公变	32.10	40.12	100.00	11.84	6.22
4518	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	铁渠村七队公变	251.84	78.70	400.00	24.43	14.11
4519	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线孔滩村七队公变	69.32	54.16	160.00	9.12	3.83
4520	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线舟塔乡公变	191.29	59.78	400.00	55.61	39.41

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4521	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线孔滩移民抽水公变	300.83	94.01	400.00	0.00	0.00
4522	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	上桥村搬迁队1号公变	20.56	25.70	100.00	7.20	4.29
4523	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	孔滩村四队公变	81.54	50.96	200.00	30.33	14.64
4524	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	轿子山林场3号公变	105.14	65.71	200.00	53.66	17.60
4525	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	上桥村公变	269.30	84.16	400.00	40.24	15.32
4526	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	郭庄大社区2号配电变压器	574.21	89.72	800.00	62.52	25.38
4527	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线上桥村一二队公变	285.75	89.30	400.00	33.17	20.28
4528	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线大洼公变	47.43	59.29	100.00	14.66	7.25
4529	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线白崖子2#公变	53.19	66.49	100.00	17.62	3.43
4530	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线套子公变	68.96	86.21	100.00	11.40	3.46
4531	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线街道1#公变	149.04	46.57	400.00	153.42	70.61

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4532	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线樱套公变	63.73	79.66	100.00	20.24	9.99
4533	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线庙儿沟北公变	83.86	52.41	200.00	26.82	9.40
4534	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线冶套公变	59.68	37.30	200.00	20.71	9.10
4535	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线街道6#公变	256.39	80.12	400.00	33.01	19.04
4536	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线小塬2#公变	8.63	10.78	100.00	31.99	16.87
4537	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线脱烈四五队3号公变	48.56	60.70	100.00	16.24	4.65
4538	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线白崖子1#公变	125.02	78.14	200.00	25.77	10.98
4539	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线街道5号公变	235.66	73.64	400.00	79.76	27.39
4540	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线仁庄2号公变	237.94	74.36	400.00	77.27	48.94

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4541	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线脱烈四五队2号公变	28.94	36.18	100.00	12.26	5.90
4542	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线庙儿沟南公变	13.98	17.47	100.00	26.75	15.25
4543	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线杨凤湾1号公变	160.00	100.00	200.00	20.24	5.97
4544	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线仁庄1#公变	63.79	79.74	100.00	7.58	2.52
4545	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线脱烈四五队公变	261.16	81.61	400.00	58.43	31.07
4546	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线肖湾2号公变	56.73	70.91	100.00	32.32	15.35
4547	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线堡子2#公变	51.71	64.64	100.00	19.51	11.70
4548	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线脱烈二三队4号公变	113.71	35.53	400.00	46.34	27.44
4549	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线南川2号变	32.20	40.25	100.00	11.52	5.82

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4550	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线洼子公变	35.40	44.26	100.00	2.68	0.49
4551	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线蒿家湾1#公变	195.81	61.19	400.00	69.00	22.33
4552	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线大洼2号公变	300.20	93.81	400.00	18.96	9.17
4553	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线槽子1#公变	31.15	38.93	100.00	27.27	20.28
4554	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线街道5号公变	105.65	82.54	160.00	29.31	21.68
4555	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线白崖子3#公变	239.75	74.92	400.00	50.27	13.01
4556	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线南川公变	73.12	91.40	100.00	6.97	2.00
4557	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线西梁公变	63.64	79.55	100.00	6.26	0.93
4558	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线西河公变	118.58	74.11	200.00	38.00	14.72
4559	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线柴沟门3#公变	120.06	75.04	200.00	8.59	2.45

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4560	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线安家岘2#公变	61.96	77.44	100.00	5.17	0.93
4561	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线红沟村1号公变	80.00	100.00	100.00	6.49	2.85
4562	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线买牛沟公变	39.54	49.43	100.00	24.84	9.56
4563	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线宋窑1#公变	128.22	40.07	400.00	42.17	22.86
4564	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线火地湾2#公变	75.28	94.10	100.00	2.61	0.26
4565	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线街道3#公变	81.92	51.20	200.00	30.11	14.18
4566	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线治套2#公变	227.90	71.22	400.00	70.45	15.09
4567	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线柳套公变	106.80	66.75	200.00	7.19	1.81
4568	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线庙沟北2#公变	5.22	6.52	100.00	33.54	17.27
4569	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线牙胡圈公变	77.03	96.28	100.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4570	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线脱烈二三队公变	55.17	68.97	100.00	26.26	8.03
4571	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线宋庄2号公变	54.33	33.96	200.00	34.23	17.79
4572	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线柴沟门2#公变	1.70	4.26	50.00	12.44	5.74
4573	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线小源公变	67.70	42.31	200.00	35.27	17.52
4574	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线宋庄公变	18.98	23.72	100.00	26.61	12.88
4575	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线路家沟公变	54.17	67.71	100.00	22.21	7.21
4576	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线槽子2#公变	64.37	80.47	100.00	4.19	1.37
4577	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线安家岘3#公变	80.00	100.00	100.00	3.70	0.75
4578	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线蒿家湾2#公变	28.72	35.90	100.00	13.22	4.65
4579	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线堡子1#公变	87.14	54.46	200.00	23.59	12.20

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4580	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线红沟梁公变	139.60	87.25	200.00	5.97	2.58
4581	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线脱烈二、三队2号公变	186.70	74.09	315.00	62.20	33.77
4582	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线南河公变	99.87	31.21	400.00	91.16	56.84
4583	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线柳树湾公变	35.00	87.50	50.00	0.01	0.00
4584	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线洼子2#公变	126.45	79.03	200.00	28.27	17.45
4585	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线安家岘1#公变	23.99	59.97	50.00	6.12	0.79
4586	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线肖湾公变	2.34	2.93	100.00	78.48	36.16
4587	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线街道7#公变	320.00	100.00	400.00	84.52	45.33
4588	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线西河2号公变	118.79	74.24	200.00	13.37	3.76
4589	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线柴沟门1#公变	30.97	38.71	100.00	15.84	6.48

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4590	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线街道2#公变	55.16	68.94	100.00	36.26	17.44
4591	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线槽子3#公变	320.00	100.00	400.00	29.58	17.82
4592	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线脱烈二三队3号公变	0.04	0.05	100.00	38.41	22.25
4593	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线火地湾公变	48.72	76.12	80.00	14.23	8.15
4594	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线仁庄3#公变	87.70	54.81	200.00	49.36	24.64
4595	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线麻春2#公变	30.44	38.05	100.00	0.00	0.00
4596	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线东水公变	41.45	51.82	100.00	19.86	11.89
4597	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线王湾公变	30.29	37.87	100.00	26.38	10.43
4598	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线前坪1#公变	183.87	57.46	400.00	17.03	6.22
4599	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线英格湾2#公变	92.62	57.89	200.00	39.82	13.58

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4600	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线圈湾3#公变	160.00	100.00	200.00	83.18	37.46
4601	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线关桥街道5号公变	320.00	100.00	400.00	84.18	36.58
4602	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线陈坪2号公变	2.37	1.48	200.00	0.06	0.06
4603	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线青湾1号公变	320.00	100.00	400.00	37.49	20.69
4604	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线前坪4号公变	80.00	100.00	100.00	6.24	1.01
4605	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线张庄2号公变	86.56	54.10	200.00	8.33	4.86
4606	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线东坡东公变	129.69	81.06	200.00	23.72	11.73
4607	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线董堡1#公变	25.17	31.46	100.00	20.31	9.81
4608	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线西湾3号公变	11.22	14.03	100.00	23.41	10.41
4609	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线鸭儿涧3#公变	233.78	73.06	400.00	2.74	0.39

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4610	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线李湾1#公变	34.46	43.08	100.00	36.86	16.46
4611	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线马湾八九队1#公变	211.23	66.01	400.00	91.47	53.09
4612	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线八斗3#公变	100.29	62.68	200.00	2.06	0.29
4613	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线陈堡公变	5.86	7.32	100.00	24.93	14.08
4614	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线马湾十一队公变	146.93	58.31	315.00	66.21	40.42
4615	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线陈堡2号公变	141.61	88.51	200.00	10.75	5.16
4616	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线鸭儿涧6号公变	80.00	100.00	100.00	39.56	17.48
4617	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线关桥街道4#公变	229.07	71.58	400.00	68.15	45.04
4618	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线西湾1#公变	62.17	38.85	200.00	23.09	12.26
4619	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线张湾下队1#公变	35.50	22.19	200.00	55.39	31.62

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4620	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线青湾2#公变	41.97	52.46	100.00	14.26	5.00
4621	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线新农村2#公变	35.39	55.30	80.00	27.34	10.31
4622	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线关桥三队公变	27.59	34.49	100.00	39.04	18.63
4623	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线葫芦沟公变	49.58	61.98	100.00	18.16	10.24
4624	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线前坪3号公变	80.00	100.00	100.00	10.76	3.44
4625	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线八斗1号公变	20.37	31.83	80.00	12.52	4.19
4626	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线东坡东2#公变	116.24	72.65	200.00	30.02	16.88
4627	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线范湾东1号公变	142.98	89.36	200.00	17.57	9.89
4628	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线罗山东公变	293.43	91.70	400.00	18.95	9.16
4629	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线关桥六队1#公变	72.40	45.25	200.00	40.88	23.77

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4630	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线范湾西1号公变	132.11	82.57	200.00	22.11	13.08
4631	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线尖脑公变	8.58	35.75	30.00	6.81	2.17
4632	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线黄谷川2号公变	40.27	50.34	100.00	2.45	0.45
4633	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥街道充电桩配电变压器	255.50	79.84	400.00	123.54	9.55
4634	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线周堡东公变	117.91	73.69	200.00	59.98	36.80
4635	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线贺堡五六队2#公变	41.68	26.05	200.00	108.81	64.35
4636	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线鸭儿涧5#公变	49.40	30.88	200.00	27.52	10.78
4637	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线贺堡新庄2#公变	0.75	0.94	100.00	16.45	1.75
4638	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线海湾五队1#公变	34.99	21.87	200.00	50.44	26.50
4639	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线圈槽2#公变	65.20	81.50	100.00	10.04	4.77

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4640	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线方堡六队2#公变	113.23	70.77	200.00	32.71	19.09
4641	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线龙一2#公变	143.49	56.94	315.00	97.58	50.78
4642	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线西湾2#公变	7.26	9.07	100.00	15.09	7.28
4643	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线葫芦沟2#公变	128.58	80.36	200.00	50.66	23.55
4644	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线李湾3号公变	59.68	37.30	200.00	121.14	50.59
4645	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线鸭儿涧4号公变	131.92	41.23	400.00	0.06	0.00
4646	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线周堡3#公变	49.74	62.18	100.00	33.29	22.62
4647	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线方堡新队2#公变	128.74	80.46	200.00	70.27	19.24
4648	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线贺堡三四队2#公变	8.61	10.76	100.00	38.37	16.21

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4649	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线舒湾养殖场1号变	29.94	74.86	50.00	9.36	0.23
4650	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线贺吉坪公变	68.66	85.82	100.00	3.16	0.61
4651	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线董堡新农村公变	44.07	55.09	100.00	38.32	16.17
4652	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线陶堡西2#公变	80.52	50.33	200.00	3.77	1.26
4653	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线罗山乡政府公变	118.43	74.02	200.00	25.84	15.32
4654	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线陈坪公变	170.21	67.54	315.00	37.56	14.02
4655	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线脱场二三队公变	138.27	86.42	200.00	26.27	16.35
4656	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线周堡4#公变	59.70	74.63	100.00	5.77	2.51
4657	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512前河线糜子湾公变	128.20	80.13	200.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4658	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线贺堡三四队1#公变	73.71	46.07	200.00	89.62	53.04
4659	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线鸭儿涧新农村公变	121.40	75.88	200.00	37.88	17.14
4660	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线南台公变	107.67	67.29	200.00	55.65	23.20
4661	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线圈湾1#公变	116.06	46.06	315.00	97.62	58.10
4662	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线脱场四队公变	82.84	51.78	200.00	92.88	49.13
4663	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线上张湾3#公变	67.31	42.07	200.00	34.25	16.24
4664	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线大沟门公变	123.08	76.92	200.00	32.44	16.30
4665	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线圈槽公变	23.11	57.77	50.00	14.78	6.11
4666	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线陶堡西公变	209.69	83.21	315.00	17.80	7.26

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4667	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线张庄1号公变	160.00	100.00	200.00	36.31	20.56
4668	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线圈湾2#公变	73.65	46.03	200.00	71.65	35.67
4669	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线冯湾2#公变	10.03	62.66	20.00	0.15	0.14
4670	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线关桥街道2#公变	294.03	73.51	500.00	104.95	59.22
4671	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线关桥供电所公变	80.00	100.00	100.00	54.08	35.28
4672	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线马湾十一队2#公变	59.85	37.40	200.00	50.38	15.65
4673	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线鸭儿涧2#公变	0.42	0.26	200.00	91.99	45.21
4674	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线马湾十队公变	52.02	32.51	200.00	76.51	46.64
4675	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线东湾五队2号公变	90.93	56.83	200.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4676	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线八斗2#公变	138.39	86.49	200.00	11.90	5.49
4677	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线东湾五队公变	51.13	31.96	200.00	41.20	19.82
4678	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线关桥一队公变	75.28	47.05	200.00	60.62	31.22
4679	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线园子湾2#公变	68.37	42.73	200.00	52.63	33.85
4680	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线新农村1#公变	107.31	67.07	200.00	36.31	21.07
4681	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线黄谷川1号公变	31.90	79.74	50.00	4.30	1.04
4682	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线小马湾公变	108.58	67.86	200.00	57.70	24.37
4683	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线田家湾公变	13.33	20.83	80.00	36.23	17.63
4684	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线关桥街道1#公变	106.35	66.47	200.00	101.25	61.19
4685	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线罗山西队2#公变	87.16	54.47	200.00	52.75	26.65

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4686	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线贺堡新庄3#公变	60.95	38.09	200.00	45.78	19.25
4687	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线陶堡东公变	5.08	6.35	100.00	23.26	11.54
4688	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线海湾四队1#公变	92.66	57.92	200.00	63.07	29.14
4689	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线龙池一队1#公变	98.57	61.61	200.00	34.81	18.19
4690	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线杨湾公变	62.54	78.17	100.00	13.96	7.27
4691	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线海湾五队2#公变	45.27	22.63	250.00	50.38	23.69
4692	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线罗山西队公变	125.30	78.31	200.00	35.40	19.03
4693	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线龙池二三队公变	34.40	21.50	200.00	80.44	45.20
4694	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线关桥二队2#公变	15.21	19.01	100.00	30.83	10.43
4695	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线脱场二三队2#公变	24.36	30.44	100.00	30.22	14.12

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4696	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线西吉滩公变	124.00	77.50	200.00	26.62	12.10
4697	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线园子湾公变	227.41	71.07	400.00	123.06	76.04
4698	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线董堡9队2#公变	63.90	79.87	100.00	13.85	7.03
4699	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线前坪2#公变	146.81	58.26	315.00	42.26	20.68
4700	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线马湾八九队2#公变	53.69	41.94	160.00	50.08	26.71
4701	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线舒湾1#公变	115.55	72.22	200.00	43.12	24.06
4702	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线贺堡五六队1#公变	169.72	53.04	400.00	61.87	29.31
4703	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线袁湾公变	41.71	52.13	100.00	10.43	5.76
4704	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线关桥一队2号公变	126.22	78.89	200.00	14.06	5.93

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4705	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线吴湾公变	64.45	40.28	200.00	19.99	9.32
4706	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线麻春上砚2#公变	112.48	87.88	160.00	2.59	0.73
4707	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线英格湾1#公变	19.61	30.65	80.00	11.43	5.73
4708	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线小马湾2#公变	66.68	83.34	100.00	6.85	1.95
4709	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线方堡六队公变	7.50	9.37	100.00	34.88	15.20
4710	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线董堡新农村2#公变	70.65	88.31	100.00	14.46	3.85
4711	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥服务区(北区)充电桩配电变压器	499.64	99.13	630.00	0.00	0.00
4712	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线李湾2#公变	71.54	44.72	200.00	86.23	46.60
4713	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线方堡新队1#公变	33.69	42.11	100.00	26.92	12.49

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4714	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线周堡西公变	131.06	81.91	200.00	25.87	16.05
4715	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线冯湾1#公变	117.69	73.55	200.00	53.56	32.49
4716	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线麻春1#公变	73.97	46.23	200.00	14.28	5.81
4717	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线贺堡五六队3#公变	320.00	100.00	400.00	122.16	69.90
4718	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线张湾上队2#公变	163.23	81.61	250.00	30.50	17.43
4719	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线贺堡新庄4#公变	31.40	19.63	200.00	24.82	11.81
4720	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线杨风湾公变	117.44	73.40	200.00	22.80	13.77
4721	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线八斗4#公变	155.07	96.92	200.00	1.60	0.17
4722	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线园子湾新农村公变	223.14	69.73	400.00	45.81	24.85

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4723	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线东湾四队公变	320.00	100.00	400.00	68.47	35.81
4724	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线关桥街道3#公变	121.84	48.35	315.00	72.77	43.69
4725	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线罗山乡政府2#公变	9.93	12.41	100.00	26.11	13.32
4726	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线张湾上队1#公变	29.19	36.49	100.00	43.04	22.87
4727	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线董堡9队公变	11.23	14.04	100.00	29.64	12.78
4728	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线舒湾2#公变	55.19	68.98	100.00	25.75	10.69
4729	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线董堡2#公变	136.92	85.57	200.00	35.24	19.43
4730	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线王湾2#公变	52.44	32.77	200.00	109.85	55.78
4731	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线舒湾养殖场2号变	38.17	95.42	50.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4732	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线东坡西公变	50.47	31.54	200.00	46.40	25.90
4733	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线脱场1#公变	31.69	19.80	200.00	21.05	12.14
4734	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线吴湾2号公变	320.00	100.00	400.00	46.31	27.67
4735	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线麻春上砚1#公变	90.88	56.80	200.00	10.16	4.39
4736	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线董堡新农村3#公变	137.13	85.71	200.00	21.44	12.24
4737	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线贺堡新庄1#公变	93.41	58.38	200.00	23.98	11.19
4738	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线关桥二队公变	115.07	71.92	200.00	24.26	9.59
4739	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥服务区(南区)充电桩配电变压器	491.54	97.53	630.00	0.00	0.00
4740	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线海湾四队2#公变	47.03	58.79	100.00	19.17	9.18

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4741	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线鸭儿涧1#公变	113.02	44.85	315.00	24.01	13.84
4742	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线麻春3号公变	320.00	100.00	400.00	49.75	28.91
4743	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线舒湾3#公变	144.17	90.10	200.00	10.90	4.96
4744	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线东沟门公变	13.83	17.29	100.00	59.08	35.43
4745	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线沟脑1#公变	49.21	61.52	100.00	4.89	1.91
4746	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线庙湾公变	0.08	0.10	100.00	21.02	9.43
4747	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线湾湾公变	48.94	61.17	100.00	15.88	5.50
4748	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线术川2#公变	57.44	71.80	100.00	9.22	0.95
4749	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线小台子2#公变	56.74	88.65	80.00	2.86	0.32
4750	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线下窑1#公变	106.89	66.81	200.00	65.44	40.67

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4751	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线大西沟1#公变	67.20	84.00	100.00	6.73	3.26
4752	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线术家后沟2公变	72.86	91.07	100.00	3.86	0.32
4753	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线高台1#公变	51.28	64.10	100.00	25.29	13.12
4754	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线西沟口2#公变	51.59	64.48	100.00	4.95	1.04
4755	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线井沟口1#公变	57.98	72.48	100.00	12.38	4.11
4756	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线胡尔岔1#公变	41.45	51.81	100.00	11.52	2.65
4757	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线下窑3#公变	61.36	76.70	100.00	16.19	5.59
4758	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线上东1#公变	56.19	70.24	100.00	10.39	4.89
4759	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线下东公变	65.15	81.44	100.00	9.72	3.71
4760	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线上西沟1#公变	55.71	69.63	100.00	7.55	3.38

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4761	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线大南川2#公变	97.29	76.01	160.00	21.47	12.71
4762	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线街道2#公变	176.88	55.28	400.00	108.78	56.22
4763	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线井沟脑1#公变	54.49	68.11	100.00	17.80	8.40
4764	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线小台子1#公变	66.05	82.57	100.00	9.15	2.80
4765	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线高台2#公变	64.03	80.04	100.00	3.61	0.89
4766	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线上北岔1#公变	60.35	75.44	100.00	9.19	3.75
4767	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线北山川公变	57.92	72.40	100.00	7.48	3.52
4768	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线井滩1#公变	53.87	67.33	100.00	8.01	3.07
4769	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线井滩2#公变	38.91	48.63	100.00	30.06	13.86
4770	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线西沟脑2#公变	26.42	33.03	100.00	2.79	0.35

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4771	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线井沟脑2#公变	67.05	83.82	100.00	6.49	2.30
4772	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线姜场1#公变	52.88	66.10	100.00	6.86	1.90
4773	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线下西沟1#公变	64.36	80.45	100.00	6.39	2.54
4774	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线西沟脑1#公变	59.47	74.34	100.00	8.02	2.43
4775	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线井儿沟2#公变	58.53	73.16	100.00	6.68	2.42
4776	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线下北岔公变	102.70	64.19	200.00	20.95	12.88
4777	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线大南川1#公变	39.32	24.58	200.00	40.49	10.13
4778	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线大西沟2#公变	55.08	68.85	100.00	2.87	0.61
4779	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线宋庄公变	129.10	80.69	200.00	18.92	9.26
4780	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线牙丁川1#公变	67.81	84.76	100.00	7.36	1.90

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4781	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线苦水岔1#公变	33.74	84.34	50.00	5.25	1.90
4782	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线三岔公变	150.39	93.99	200.00	0.03	0.03
4783	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线下窑2#公变	172.86	86.43	250.00	26.22	12.74
4784	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线苦水岔3#公变	51.81	80.96	80.00	1.39	0.10
4785	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线古庄沟公变	33.58	52.46	80.00	22.15	10.14
4786	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线胡尔岔2#公变	58.03	72.54	100.00	9.04	1.70
4787	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线上窑公变	34.58	43.23	100.00	13.05	6.10
4788	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线涝塘公变	51.17	63.97	100.00	16.13	5.55
4789	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线井儿沟1#公变	55.62	69.52	100.00	13.41	6.21
4790	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线马圈公变	49.18	61.48	100.00	25.88	17.67

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4791	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线上套子公变	64.37	80.46	100.00	8.24	3.97
4792	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线小南川1#公变	124.16	77.60	200.00	24.60	10.37
4793	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线大路沟公变	50.47	63.09	100.00	14.06	7.18
4794	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线沟脑2#公变	51.72	64.65	100.00	9.46	3.86
4795	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线关庄街道公变	189.36	75.14	315.00	31.50	12.71
4796	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线中套子公变	71.40	89.25	100.00	3.02	1.50
4797	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线柳套公变	57.01	71.27	100.00	7.79	2.26
4798	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线苦水岔2#公变	52.77	82.45	80.00	4.95	0.85
4799	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线卜罗泉公变	56.35	70.44	100.00	8.51	4.21
4800	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线阳山1#公变	36.58	45.73	100.00	20.62	8.87

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4801	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线西沟口1#公变	45.64	57.05	100.00	2.78	0.99
4802	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线术家后沟1公变	1.90	2.37	100.00	0.00	0.00
4803	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线下套子公变	64.62	80.78	100.00	10.17	3.52
4804	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线大庄1#公变	175.32	87.66	250.00	12.70	5.66
4805	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线上东2#公变	7.49	31.23	30.00	3.49	1.02
4806	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线水沟脑公变	36.16	45.20	100.00	29.95	19.37
4807	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线范岘1#公变	63.57	79.47	100.00	6.98	1.84
4808	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线牙丁川2#公变	52.16	65.20	100.00	3.08	1.03
4809	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线乡政府1号公变	160.37	63.64	315.00	82.34	32.81
4810	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变511王井线张湾1#公变	81.13	50.71	200.00	31.44	16.24

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4811	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线武源1#公变	32.72	40.90	100.00	18.68	9.29
4812	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	东城小区1#箱式变	341.04	67.67	630.00	143.92	57.71
4813	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变511王井线张湾2#公变	86.75	54.22	200.00	51.07	25.53
4814	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线闵南1#公变	104.42	65.26	200.00	62.18	24.25
4815	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线三岔河6号公变	160.00	100.00	200.00	27.08	6.32
4816	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	东城小区5#箱式变	322.80	64.05	630.00	144.36	70.70
4817	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变511王井线北坪安置点6#公变	132.09	52.42	315.00	142.88	83.06
4818	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线刺儿沟2#公变	68.99	43.12	200.00	73.40	40.47
4819	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变511王井线王井3#公变	195.29	97.65	250.00	4.27	1.69
4820	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线北坪安置区1#公变	142.76	56.65	315.00	196.58	106.43

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4821	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线高台寺5号公变	160.00	100.00	200.00	57.30	26.39
4822	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线三岔河5#公变	320.00	100.00	400.00	87.31	52.07
4823	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线二道坡1#公变	80.00	100.00	100.00	26.70	12.39
4824	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线刘源1#公变	51.56	32.22	200.00	54.61	25.86
4825	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变511王井线张湾移民园区1#公变	120.32	75.20	200.00	36.64	17.60
4826	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线王井新村2#公变	21.22	26.53	100.00	63.58	27.36
4827	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线二道坡2号公变	80.00	100.00	100.00	12.37	4.82
4828	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线下源1#公变	33.38	41.73	100.00	24.40	7.57
4829	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线白河种植园区公变	37.59	46.99	100.00	0.02	0.02

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4830	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线上庙沟1#公变	117.62	73.51	200.00	34.64	17.62
4831	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线二道坡3号公变	80.00	100.00	100.00	39.92	18.13
4832	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线涧堡公变	56.58	70.72	100.00	11.06	4.38
4833	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线大树根1#公变	35.84	44.81	100.00	35.03	16.07
4834	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线双墩移民2#公变	143.26	71.63	250.00	84.97	29.65
4835	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线高台1号公变	320.00	100.00	400.00	91.62	49.90
4836	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变511王井线北坪安置区10#公变	92.57	57.86	200.00	77.90	43.08
4837	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线马源2#公变	26.32	65.81	50.00	8.81	3.20
4838	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线小源公变	65.51	81.89	100.00	14.77	4.98

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4839	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线水塘清种植园区1#公变	5.83	7.28	100.00	13.48	2.45
4840	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线三道坡2号公变	160.00	100.00	200.00	77.03	41.24
4841	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	海原变511贾塘线水沟洼2#公变	59.55	74.43	100.00	34.64	17.09
4842	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变511王井线双墩移民1#公变	37.33	46.66	100.00	20.66	5.07
4843	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线团结1#公变	9.69	24.21	50.00	14.36	4.61
4844	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线团结新村1#公变	23.73	29.66	100.00	57.39	30.53
4845	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变511王井线双墩1#公变	8.61	6.72	160.00	105.78	63.34
4846	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线三岔河移民园区1#公变	9.00	5.63	200.00	91.92	52.01
4847	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线白石头梁2#公变	136.98	85.61	200.00	21.67	8.25

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4848	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变511王井线张湾3#公变	19.53	12.21	200.00	68.00	17.98
4849	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线套湾2#公变	103.05	64.41	200.00	4.01	0.33
4850	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	海原变511贾塘线殷家山4#公变	3.46	2.16	200.00	70.89	30.98
4851	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	海原变512贺堡线海原变512贺堡线水沟洼1#公变	71.80	35.90	250.00	74.19	36.54
4852	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变511王井线北坪安置区15号公变	320.00	100.00	400.00	23.92	13.51
4853	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线三道坡3号公变	80.00	100.00	100.00	25.54	7.41
4854	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线高台寺3#公变	18.15	11.34	200.00	50.92	27.18
4855	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线瓦口子1＃公变	0.39	0.48	100.00	15.07	7.04
4856	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线当河2号公变	52.35	65.44	100.00	15.70	9.36

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4857	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线北坪安置区13号公变	320.00	100.00	400.00	75.79	45.71
4858	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线野狐坡2#公变	75.68	94.60	100.00	0.92	0.03
4859	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线水塘清1#公变	16.66	20.83	100.00	72.49	30.24
4860	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线双墩5号公变	64.72	80.90	100.00	14.61	7.83
4861	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线涧堡2#公变	114.89	71.81	200.00	20.69	10.64
4862	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线后源2#公变	148.92	93.07	200.00	4.55	1.50
4863	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	海原变511贾塘线殷家山3#公变	201.70	80.04	315.00	67.18	32.64
4864	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变511王井线北坪安置区9#公变	76.36	47.72	200.00	80.25	48.60
4865	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	东城小区2#箱式变	344.52	68.36	630.00	169.06	65.67

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4866	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变511王井线北坪安置区8#公变	110.62	69.14	200.00	64.36	40.79
4867	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线野虎坡1#公变	17.05	21.31	100.00	33.60	13.73
4868	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线套湾3#公变	105.55	65.97	200.00	76.22	42.63
4869	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变511王井线谢源1#公变	80.00	100.00	100.00	30.93	18.37
4870	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线涧堡3#公变	84.71	52.94	200.00	9.38	3.00
4871	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线大源1号公变	146.27	73.13	250.00	24.28	16.13
4872	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线堡梁1号公变	121.45	75.91	200.00	50.45	23.74
4873	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变511王井线双墩4#公变	56.69	70.86	100.00	16.66	5.87
4874	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线小源头1#公变	0.19	0.47	50.00	22.24	12.49
4875	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线白石头梁1#公变	80.00	100.00	100.00	28.34	14.73

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4876	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线刺儿沟1号公变	186.23	73.90	315.00	6.56	0.81
4877	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线大树根2号公变	311.41	97.31	400.00	4.68	1.85
4878	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线西湖公园公变	43.98	54.98	100.00	9.06	6.85
4879	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线上庙沟2#公变	39.26	49.07	100.00	32.10	12.21
4880	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线灵光寺1#公变			100.00	0.00	0.00
4881	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线马源3#公变	107.83	84.24	160.00	17.31	8.43
4882	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线下套子养殖园区公变	55.27	34.54	200.00	74.35	32.88
4883	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变511王井线双墩2#公变	75.75	59.18	160.00	38.11	15.75
4884	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线当河3号公变	148.55	92.84	200.00	18.65	5.72
4885	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线下庙沟1号公变	320.00	100.00	400.00	75.49	45.37

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4886	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线涧堡4#公变	36.57	45.71	100.00	1.71	0.39
4887	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线堡梁2#公变	130.18	81.36	200.00	39.89	15.26
4888	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线北坪安置区3#公变	101.79	40.39	315.00	125.14	76.03
4889	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变511王井线张湾种植园区公变	83.70	65.39	160.00	27.91	7.38
4890	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线王井新村1#公变	18.46	23.08	100.00	66.97	38.94
4891	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线闵南2号公变	103.59	64.75	200.00	30.71	16.70
4892	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变511王井线北坪安置5#公变	245.25	76.64	400.00	132.82	71.73
4893	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线下刘源1#公变	63.61	79.52	100.00	14.17	5.73
4894	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	海原变511贾塘线水沟洼4#公变	88.60	55.38	200.00	111.56	49.14

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4895	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线三岔河4号公变	320.00	100.00	400.00	129.90	63.65
4896	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线瓦口子2号公变	108.89	68.06	200.00	37.60	18.76
4897	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线后源1#公变	21.43	26.78	100.00	11.98	6.11
4898	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514贺堡II线北坪梁充电桩1号箱配电变压器	278.13	34.77	1000.00	303.10	49.76
4899	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线高台新村1#公变	93.03	72.68	160.00	53.02	31.95
4900	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线武源4#公变	109.77	68.61	200.00	13.19	6.21
4901	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线套湾1#公变	32.86	20.54	200.00	77.27	34.05
4902	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	东城小区3#箱式变	107.12	21.25	630.00	293.90	177.69
4903	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线刘源2#公变	33.12	41.40	100.00	34.24	20.31
4904	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线白河2#公变	43.67	54.59	100.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4905	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变511王井线王井4#公变	47.04	29.40	200.00	21.51	11.38
4906	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变511王井线北坪安置区4#公变	79.91	49.94	200.00	108.45	55.34
4907	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线高台寺2#公变	35.98	44.98	100.00	29.58	15.65
4908	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变511王井线双墩3#公变	86.39	53.99	200.00	68.46	35.67
4909	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线上套子2#公变	40.92	51.15	100.00	34.54	20.20
4910	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线段源2#公变	9.73	12.16	100.00	37.32	18.76
4911	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线武源5#公变	112.23	70.15	200.00	39.28	18.51
4912	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线武源6#公变	128.33	80.21	200.00	30.90	17.26
4913	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变511王井线王井1#公变	27.16	33.95	100.00	33.51	17.94
4914	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线三道坡1#公变	80.00	100.00	100.00	29.78	12.23

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4915	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线马源1#公变	114.25	71.40	200.00	49.87	15.88
4916	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线三岔河种植园区1#公变	114.51	71.57	200.00	11.71	3.56
4917	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	海原变511贾塘线殷家山1#公变	81.37	50.85	200.00	73.71	31.32
4918	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变511王井线南华变110变电所公变	153.30	95.82	200.00	8.56	2.16
4919	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线当河1#公变	148.14	92.59	200.00	12.66	5.90
4920	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线小源头2#公变	152.12	95.07	200.00	1.48	0.21
4921	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线上庙沟3#公变	122.64	76.65	200.00	2.32	0.33
4922	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线武源3#公变	106.77	66.73	200.00	41.90	18.23
4923	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	海原变511贾塘线殷家山2#公变	46.31	57.89	100.00	34.32	14.47

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4924	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线高台寺4#公变	60.70	37.94	200.00	24.01	11.15
4925	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变511王井线谢源2#公变	125.20	78.25	200.00	30.47	14.18
4926	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线高台新村2号公变	160.00	100.00	200.00	5.87	0.84
4927	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线源头1#公变	85.17	53.23	200.00	21.40	12.34
4928	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线郑塘1#公变	50.09	62.61	100.00	34.32	16.62
4929	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线北坪安置点2#公变	195.37	61.05	400.00	149.64	76.13
4930	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线上套子1#公变	36.81	46.02	100.00	48.97	28.11
4931	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线乡政府2#公变	320.00	100.00	400.00	123.40	61.35
4932	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线白河1#公变	31.08	38.85	100.00	50.89	23.02

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4933	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线停车场公变	141.12	70.56	250.00	44.02	16.24
4934	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线下套子1号公变	50.16	31.35	200.00	96.56	52.34
4935	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线当河4号公变	149.08	93.18	200.00	9.87	5.48
4936	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	海原变511贾塘线黑洼1#公变	55.38	69.23	100.00	21.46	12.99
4937	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线三岔河1#公变	205.84	64.33	400.00	169.40	59.25
4938	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线三岔河2号公变	320.00	100.00	400.00	68.04	36.47
4939	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线安桥堡1#公变	137.91	86.19	200.00	21.67	12.26
4940	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514贺堡II线北坪梁充电桩2号箱变配电变压器	293.67	36.71	1000.00	132.08	19.68
4941	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线段源1#公变	1.28	1.60	100.00	36.45	17.75

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4942	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线大源2号公变	160.00	100.00	200.00	25.02	15.33
4943	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线闵北1#公变	52.08	65.10	100.00	18.69	9.85
4944	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变511王井线王井2#公变	61.55	48.09	160.00	15.87	5.78
4945	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线武源2#公变	116.12	90.72	160.00	11.31	4.83
4946	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线下塬新农村1#公变	67.11	83.89	100.00	4.91	1.92
4947	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线刘源3号公变	320.00	100.00	400.00	82.55	34.71
4948	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线小源2号公变	135.43	84.64	200.00	13.90	6.33
4949	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线东环路2号公变	106.20	82.97	160.00	7.52	1.23
4950	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变512武源线水塘清2#公变	110.29	68.93	200.00	48.17	27.12
4951	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	南华变514高台线三岔河3#公变	112.26	35.08	400.00	87.49	60.04

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4952	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	海城供电所_运检班	东城小区4#箱式变	293.49	58.23	630.00	187.22	82.44
4953	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线野鸡风川公变	96.00	60.00	200.00	26.89	16.85
4954	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线石塘公变	4.37	5.46	100.00	26.56	14.90
4955	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	树台变514大嘴线大岘2#公变	46.35	57.94	100.00	22.55	4.71
4956	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线下红羊公变	160.00	100.00	200.00	25.09	10.85
4957	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线红羊街道3#公变	131.52	82.20	200.00	17.53	7.02
4958	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线下甘2号公变	320.00	100.00	400.00	11.90	5.60
4959	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线中川公变	36.60	45.75	100.00	30.72	13.12
4960	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线胡地沟1#公变	20.43	51.08	50.00	14.34	6.81
4961	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	树台变514大嘴线大嘴上队公变	58.57	73.21	100.00	11.96	3.34

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4962	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线水沟1#公变	52.97	82.76	80.00	0.13	0.04
4963	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线拐沟公变	28.56	35.70	100.00	27.08	8.75
4964	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线中川2#公变	47.65	59.56	100.00	13.22	4.79
4965	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	树台变514大嘴线前沟1#公变	51.81	64.76	100.00	13.18	6.64
4966	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线上窑1#公变	62.39	77.98	100.00	3.45	1.18
4967	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线罗庄公变	43.71	54.63	100.00	36.81	17.83
4968	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线下甘公变	76.91	48.07	200.00	15.29	8.18
4969	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线杨明街道3号公变	320.00	100.00	400.00	24.19	9.32
4970	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线小银川2#公变	108.57	67.85	200.00	16.82	6.76
4971	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	树台变514大嘴线麻套公变	40.01	50.02	100.00	7.91	3.43

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4972	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线红羊街道4#公变	188.45	94.22	250.00	2.59	1.18
4973	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线郑岘1#公变	62.90	78.63	100.00	9.68	3.45
4974	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线马场2#公变	17.96	22.45	100.00	20.63	13.89
4975	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线中庄公变	130.38	81.49	200.00	15.54	6.79
4976	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线红羊街道2号公变	51.33	32.08	200.00	75.64	51.12
4977	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	树台变514大嘴线大坝台公变	37.44	46.80	100.00	19.36	7.64
4978	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线孝庄1号公变	30.25	37.81	100.00	3.56	1.44
4979	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	树台变514大嘴线中田1#公变	100.94	40.06	315.00	21.41	8.36
4980	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线杨明杨洼公变	36.19	90.47	50.00	4.03	1.20
4981	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线杨明五队1公变	42.11	52.63	100.00	5.22	1.93

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4982	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	树台变514大嘴线南沟公变	54.73	68.41	100.00	24.44	9.82
4983	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线赵井1#公变	1.77	2.21	100.00	36.68	21.08
4984	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线术川1#公变	11.65	14.56	100.00	59.29	19.11
4985	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线东海坝3#公变	14.51	18.14	100.00	26.53	13.47
4986	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线东海坝2#公变	61.57	96.20	80.00	0.01	0.01
4987	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线术川3#公变	10.01	12.52	100.00	21.85	12.95
4988	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线红羊街道5#公变	248.06	77.52	400.00	31.84	17.50
4989	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线新庄洼公变	23.17	28.97	100.00	17.54	8.24
4990	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线芦子岘2#公变	48.43	60.54	100.00	26.25	8.64
4991	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线牛毛腰岘2#公变	122.63	95.81	160.00	1.67	0.23

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4992	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线红堡2#公变	9.09	11.36	100.00	25.58	14.58
4993	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	树台变514大嘴线大嘴3#公变	137.88	86.17	200.00	21.10	5.55
4994	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线赵家庄1号公变	27.05	33.82	100.00	9.57	4.70
4995	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊马场公变	36.08	45.10	100.00	22.37	11.75
4996	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	树台变514大嘴线大岘1#公变	122.22	76.39	200.00	41.23	21.15
4997	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线石家洼公变	67.32	84.15	100.00	6.32	1.40
4998	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线月亮山公变	27.78	69.46	50.00	8.79	3.03
4999	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	树台变514大嘴线大嘴下队公变	320.00	100.00	400.00	79.10	38.12
5000	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线石塘2#公变	29.15	36.44	100.00	22.46	11.64
5001	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线圈湾脑1#公变	6.68	27.85	30.00	9.48	2.45

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5002	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线赵井3#公变	23.88	59.69	50.00	7.24	1.80
5003	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线石岘子2#公变	53.48	66.85	100.00	12.73	3.97
5004	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线冯沟公变	41.52	51.91	100.00	15.73	6.78
5005	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线北沟公变	3.97	2.48	200.00	8.71	3.49
5006	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线芦子岘1号公变	107.95	67.47	200.00	51.65	26.12
5007	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线冯庄公变	47.27	59.09	100.00	8.02	1.50
5008	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线牛毛腰岘1#公变	67.91	84.89	100.00	15.86	9.48
5009	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	树台变514大嘴线铁前沟1号公变	160.00	100.00	200.00	25.79	8.88
5010	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线赵井2#公变	52.65	65.82	100.00	9.81	1.89
5011	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线杨明街道1#公变	98.72	61.70	200.00	60.88	35.36

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5012	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线安堡公变	28.09	17.56	200.00	5.51	2.40
5013	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线杨明街道2#公变	14.72	18.40	100.00	13.50	8.83
5014	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线杨明五队2公变	69.73	87.16	100.00	3.36	0.44
5015	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线红堡1#公变	44.13	55.16	100.00	47.13	17.61
5016	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线红堡3#公变	4.98	6.22	100.00	1.76	0.43
5017	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线红羊杨洼公变	20.22	25.27	100.00	43.49	22.88
5018	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线小银川3#公变	104.34	65.21	200.00	7.41	3.30
5019	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线张元公变	83.36	52.10	200.00	30.37	11.25
5020	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线红羊街道1#公变	145.29	45.40	400.00	145.27	81.73
5021	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线小银川1#公变	27.26	34.07	100.00	6.94	3.22

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5022	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线东海坝1#公变	53.79	67.24	100.00	22.64	11.92
5023	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线新庄1#公变	34.64	43.30	100.00	32.86	14.35
5024	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线红堡合作社公变	60.18	75.23	100.00	27.94	3.03
5025	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线上甘公变	34.79	43.49	100.00	28.04	13.14
5026	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线石岘子1#公变	35.28	44.10	100.00	32.32	17.38
5027	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线赵井4号公变	143.36	89.60	200.00	12.00	5.68
5028	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线胡家套1#公变	28.86	36.08	100.00	4.86	1.83
5029	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变517城网II线格兰丽都6号变	744.39	93.05	1000.00	101.55	38.57
5030	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变516华山线黎明路5#公变	16.56	10.35	200.00	69.19	33.49

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5031	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变515东盛II线闽宁华府3号变	636.74	79.59	1000.00	160.44	80.44
5032	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变513北坪线正南街2号公变	207.18	41.11	630.00	282.02	183.36
5033	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变525县城线建设路1#公变	101.51	40.28	315.00	113.38	60.13
5034	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变526南华线杨家沟4号公变	170.37	53.24	400.00	130.68	62.19
5035	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	十三五安置小区4#箱式变	454.67	71.04	800.00	168.36	59.64
5036	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变526南华线宁夏布哈拉小区1号公变	640.00	100.00	800.00	165.94	69.82
5037	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变515东盛II线闽宁华府2号变	589.47	73.68	1000.00	115.14	66.03
5038	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	富民花园4#箱式变	350.72	69.59	630.00	72.12	26.63
5039	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变517城网II线东城北路3号公变	401.49	79.66	630.00	18.90	11.28

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5040	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变526南华线黎庄4#东队	35.49	22.18	200.00	119.28	77.28
5041	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原县住房和城乡建设局公租房公变	573.06	89.54	800.00	60.60	24.01
5042	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	格兰丽都1号配电变压器	671.58	83.95	1000.00	138.84	65.52
5043	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变526南华线杨家沟1#公变	23.58	98.24	30.00	0.08	0.06
5044	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原县华山路棚户区（北区）5#变变压器间隔配电变压器	549.76	85.90	800.00	89.47	34.78
5045	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变525县城线蓝星小区1#公变	132.79	52.70	315.00	87.72	53.82
5046	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变516华山线南华府小区1号专变	962.40	96.24	1250.00	45.56	19.59
5047	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	文昌路保障性住房1#箱式变	166.37	33.01	630.00	295.24	129.48

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5048	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变525县城线防洪渠2#公变	355.79	70.59	630.00	159.88	112.26
5049	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原县华山路棚户区（南区）10#变变压器间隔配电变压器	576.75	90.12	800.00	43.99	18.37
5050	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	宁夏富联汽车商贸物流园9号箱变配电变压器	476.68	74.48	800.00	103.51	29.27
5051	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变517城网II线东城路5#公变	132.36	82.72	200.00	13.22	4.56
5052	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变518西湖线产业园区公变	57.91	72.38	100.00	10.58	5.08
5053	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	嘉禾园小区1#10kV配电室2#配变	849.90	84.99	1250.00	140.00	81.21
5054	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海盛国际小区1#箱式变	409.81	64.03	800.00	225.94	98.86
5055	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变525县城线牌路山小区1#公变	161.26	50.39	400.00	186.82	128.80

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5056	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变517城网II线利民小区2号公变	376.49	74.70	630.00	133.25	66.85
5057	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变518西湖线黎明路6号公变	191.57	38.01	630.00	263.54	174.92
5058	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变513北坪线供电局1号公变	270.94	67.74	500.00	12.57	0.54
5059	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变515东盛II线闽宁华府1号变	569.71	71.21	1000.00	162.09	84.80
5060	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变517城网II政府街1号箱变变压器	264.91	52.56	630.00	198.06	147.53
5061	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	东升小区1#箱式变	261.85	51.96	630.00	215.50	91.75
5062	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	电商扶贫创业孵化园箱变配电变压器	116.10	72.56	200.00	69.85	27.51
5063	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	嘉禾园二期2号变压器	1143.16	89.31	1600.00	128.85	73.97
5064	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变515东盛II线东盛路5#公变	77.41	48.38	200.00	78.02	36.50

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5065	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变526南华线黎庄4#西队	180.56	56.43	400.00	146.69	85.07
5066	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变518西湖线汽车检测站公变	94.67	59.17	200.00	2.67	0.41
5067	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变526南华线山门新村9#公变	111.67	69.79	200.00	39.52	26.49
5068	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变526南华线山门新村6#公变	63.24	39.53	200.00	106.37	53.17
5069	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变513北坪线黎明路1号公变	123.81	30.95	500.00	251.75	136.67
5070	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	西湖小区7#箱式变	366.86	72.79	630.00	119.32	46.72
5071	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变526南华线耙子洼2#公变	89.57	55.98	200.00	89.89	49.66
5072	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原县华山路棚户区（北区）2#变变压器间隔配电变压器	709.70	88.71	1000.00	68.67	33.09

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5073	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变524东盛线向阳安置小区1号箱变变压器间隔配电变压器	409.95	81.34	630.00	73.14	31.03
5074	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变515东盛II线东盛路4#公变	159.13	63.15	315.00	34.80	16.11
5075	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	格兰美景5号箱变变压器间隔配电变压器	684.06	85.51	1000.00	81.30	44.60
5076	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变518西湖线闽宁纺织厂3号箱变变压器间隔配电变压器	467.03	72.97	800.00	148.03	95.85
5077	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原县华山路棚户区（南区）8#变变压器间隔配电变压器	452.10	89.70	630.00	37.96	16.20
5078	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	嘉禾园3#箱式变	900.46	90.05	1250.00	84.28	45.73
5079	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变518西湖线四季鲜西区一号箱变配电变压器	341.10	53.30	800.00	174.41	82.23

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5080	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变517城网II线政府街3#公变	163.56	40.89	500.00	203.20	107.34
5081	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变525县城线嘉禾园二期1号变	1122.80	87.72	1600.00	140.30	65.73
5082	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变524东盛线徐家沟2#公变	42.75	53.44	100.00	22.28	12.48
5083	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	四季花城3#箱式变	455.60	71.19	800.00	177.48	69.23
5084	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变518西湖线湖里路1号公变	124.00	77.50	200.00	0.00	0.00
5085	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原县华山路棚户区（北区）3#变变压器间隔配电变压器	666.74	83.34	1000.00	98.26	38.45
5086	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	宁夏富联汽车商贸物流园5号箱变配电变压器	436.10	86.53	630.00	46.74	24.55
5087	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海盛国际小区3#箱式变	168.19	26.28	800.00	371.30	176.85
5088	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变525县城线建设路3号箱变配电变压器	311.03	61.71	630.00	191.24	126.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5089	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	文昌路2#箱变配电变压器	158.54	99.09	200.00	2.82	0.79
5090	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变526南华线山门2#公变	42.30	52.88	100.00	46.16	26.10
5091	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变526南华线杨坊岔1号公变	37.54	46.93	100.00	36.18	19.56
5092	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	宁夏富联汽车商贸物流园2号箱变配电变压器	458.52	71.64	800.00	92.06	28.35
5093	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	四季花城2#箱式变	507.43	79.29	800.00	114.86	62.15
5094	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	文昌路保障性住房3#箱式变	323.22	80.81	500.00	65.00	34.78
5095	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	仓储中心2#箱式变	602.85	94.20	800.00	29.47	10.65
5096	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原县华山路棚户区（南区）6#变变压器间隔配电变压器	544.97	85.15	800.00	78.75	31.05
5097	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	富民花园6#箱式变	390.13	77.41	630.00	106.66	39.08
5098	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变526南华线山门新村7#公变	69.90	43.68	200.00	67.70	34.15

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5099	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	闽宁华府二期1号变	579.03	90.47	800.00	104.21	49.55
5100	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	富民花园5#箱式变	307.26	60.96	630.00	120.22	55.54
5101	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	闽宁华府二期2号变	620.32	96.92	800.00	49.10	22.57
5102	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变518西湖线纬一路公变	57.12	89.26	80.00	5.08	1.48
5103	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变513北坪线文联路1#公变	146.36	29.04	630.00	328.08	185.53
5104	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	嘉禾园二期3号变压器	1201.44	93.86	1600.00	71.95	31.47
5105	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变524东盛线格兰美景4号箱变变压器	642.78	80.35	1000.00	134.70	64.09
5106	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	东升小区5#箱式变	504.00	100.00	630.00	219.38	92.17
5107	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	宁夏富联汽车商贸物流园1号箱变配电变压器	545.43	85.22	800.00	60.58	19.42
5108	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	嘉禾园小区1#10kV配电室1#配变	754.84	75.48	1250.00	238.44	106.90
5109	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变526南华线哈庄1#公变	33.49	41.86	100.00	33.64	14.21

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5110	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	宁夏富联汽车商贸物流园3号箱变配电变压器	451.31	89.55	630.00	70.86	24.45
5111	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	文昌小区8#箱式变	306.75	76.69	500.00	90.67	36.75
5112	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原县华山路棚户区（北区）1#变变压器间隔配电变压器	721.56	90.19	1000.00	61.92	29.40
5113	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变526南华线山门新村12号公变	144.57	90.36	200.00	21.23	10.80
5114	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变513北坪线正南街3#公变	500.48	99.30	630.00	0.00	0.00
5115	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原县康乐嘉园变压器	437.74	86.85	630.00	65.50	26.15
5116	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变526南华线山门新村8#公变	55.86	34.92	200.00	87.50	54.38
5117	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变517城网II线利民小区1号变压器	363.74	72.17	630.00	202.32	119.89

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5118	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变513北坪线海盛富城5#变压器	481.24	75.19	800.00	104.28	23.77
5119	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变518西湖线闽宁工业园区1号变变压器间隔配电变压器	171.39	68.01	315.00	55.97	27.53
5120	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	十三五安置小区1#箱式变	116.52	46.24	315.00	124.20	54.79
5121	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变517城网II线政府街7号箱变配电变压器	253.71	50.34	630.00	98.94	41.73
5122	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变513城网线永乐街01#箱变配电变压器	390.71	77.52	630.00	120.68	73.32
5123	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变513北坪线黎明路3#公变	138.13	43.16	400.00	150.25	90.26
5124	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变513北坪线海盛富城2#变压器	510.20	79.72	800.00	88.54	44.42
5125	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海盛国际小区4#箱式变	249.02	38.91	800.00	339.26	129.11

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5126	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变513北坪线海盛富城4#变压器	578.72	90.42	800.00	61.68	20.12
5127	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变525县城线防洪渠3#公变	364.13	72.25	630.00	106.44	67.70
5128	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变526南华线山门1#公变	49.88	62.35	100.00	35.81	16.95
5129	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变517城网II线格兰丽都9号变	756.78	94.60	1000.00	65.43	29.17
5130	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变518西湖线四季鲜市场2号箱变变压器	302.74	47.30	800.00	130.61	57.99
5131	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变517城网II线东城路3号公变	179.78	35.67	630.00	271.70	162.93
5132	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原县华山路棚户区（南区）9#变	262.92	82.16	400.00	64.73	18.16
5133	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变517城网II线东城北路1号公变	345.14	68.48	630.00	84.78	43.85

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5134	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	格兰丽都4号配电变压器	663.08	66.31	1250.00	178.96	80.79
5135	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	格兰美景3号箱变变压器间隔配电变压器	673.77	84.22	1000.00	105.36	58.79
5136	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变513北坪线黎明路2号公变	330.40	65.56	630.00	135.10	69.62
5137	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变518西湖线四季鲜市场4号箱变变压器	502.60	99.72	630.00	0.92	0.66
5138	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	富民花园1#配电室1#配变	329.54	65.39	630.00	177.46	77.48
5139	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	四季花城1#箱式变	491.30	76.77	800.00	119.38	54.76
5140	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变526南华线杨家沟3#公变	13.45	16.81	100.00	26.23	11.92
5141	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变517城网II线政府街5#公变	133.92	26.57	630.00	206.08	110.65
5142	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	闽宁华府二期4号变	479.59	74.94	800.00	144.29	60.69
5143	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	文昌路保障性住房4#箱式变	357.60	70.95	630.00	118.44	65.17

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5144	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	格兰丽都3号配电变压器	827.87	82.79	1250.00	184.32	92.58
5145	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	宁夏联富汽车商贸物流园10号配电变压器	588.44	91.94	800.00	51.94	32.62
5146	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变524东盛线向阳安置小区2号箱变变压器间隔配电变压器	369.21	73.26	630.00	113.68	42.77
5147	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变526南华线杨坊岔3号公变	34.68	43.36	100.00	38.02	19.31
5148	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	仓储中心1#商业街箱式变	326.83	64.85	630.00	124.38	53.03
5149	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	文昌路公租房1#箱式变	114.22	57.11	250.00	83.96	40.69
5150	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变517城网II线格兰丽都8号变	733.58	91.70	1000.00	93.96	47.54
5151	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变526南华线小山1#公变	22.18	92.41	30.00	0.20	0.19
5152	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变518西湖线黎明路8号公变	80.00	100.00	100.00	46.39	18.86

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5153	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海盛国际小区2#箱式变	323.03	50.47	800.00	241.73	114.31
5154	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	东升小区3#箱式变	195.78	48.95	500.00	125.30	59.64
5155	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变526南华线山门新村2#公变	76.29	59.60	160.00	59.10	27.64
5156	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变517城网II线政府街4箱变配电变压器	351.38	69.72	630.00	124.06	81.57
5157	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变513北坪线文联路2#公变	233.89	46.41	630.00	256.04	171.10
5158	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变526南华线山门新村10号公变	106.48	66.55	200.00	46.35	24.68
5159	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变526南华线哈庄2#公变	46.23	57.79	100.00	28.38	13.56
5160	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	富民花园3#箱式变	281.19	55.79	630.00	149.44	67.38
5161	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变517城网II线益民小区2号公变	446.21	69.72	800.00	209.59	88.39
5162	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变517城网II线政府街6#公变	147.49	46.09	400.00	175.31	108.38

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5163	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变515东盛II线闽宁华府5号变	94.23	37.39	315.00	55.26	23.95
5164	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变516华山线南华府小区2号专变	784.20	78.42	1250.00	114.56	56.99
5165	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	宁夏富联汽车商贸物流园8号箱变配电变压器	446.12	88.52	630.00	45.94	20.23
5166	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变526南华线杨坊岔4号公变	160.00	100.00	200.00	25.48	12.77
5167	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变517城网II线东城北路2号公变	490.95	97.41	630.00	0.70	0.49
5168	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变526南华线耙子洼1#公变	94.80	59.25	200.00	65.75	36.28
5169	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变526南华线山门新村1#公变	43.92	34.31	160.00	69.50	36.65
5170	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	泰丰饭店1#箱式变	261.45	65.36	500.00	101.95	54.41
5171	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变515东盛II线闽宁华府4号变	619.16	77.40	1000.00	184.53	94.86

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5172	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变526南华线山门新村4#公变	80.92	50.58	200.00	71.94	46.49
5173	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变513城网线东升寺1#公变	94.93	59.33	200.00	56.06	43.22
5174	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变518西湖线四季鲜市场1号箱变变压器	554.73	86.68	800.00	117.38	34.96
5175	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变517城网II线东城北路4号公变	504.00	100.00	630.00	152.60	8.36
5176	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变513北坪线黎明路4号公变	388.40	77.06	630.00	153.02	50.91
5177	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变513北坪线供电局1#公变	74.33	46.46	200.00	70.73	41.49
5178	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变513北坪线海盛富城3#变压器	589.83	92.16	800.00	38.57	18.83
5179	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变526南华线文联路04#箱变配电变压器	435.38	86.39	630.00	67.12	42.03

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5180	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变517城网II线格兰丽都5号变	670.39	83.80	1000.00	125.16	59.84
5181	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变524东盛线东盛路1#公变	159.21	63.18	315.00	120.49	78.95
5182	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变515东盛II线殷家山2号公变	189.18	59.12	400.00	79.27	43.81
5183	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	宁夏富联汽车商贸物流园7号箱变配电变压器	440.35	87.37	630.00	52.96	22.70
5184	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变517城网II线东城路4#公变	90.41	35.88	315.00	79.26	41.25
5185	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变518西湖线四季鲜市场3号箱变变压器	398.48	62.26	800.00	86.04	35.10
5186	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	宁夏富联汽车商贸物流园6号箱变配电变压器	503.06	78.60	800.00	108.50	52.30
5187	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变518西湖线老坟洼1#公变	65.48	81.85	100.00	12.92	8.60

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5188	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变518西湖线黎庄新农村公变	47.36	47.36	125.00	14.96	5.91
5189	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变524东盛线格兰美景1号箱变变压器	664.83	83.10	1000.00	115.32	60.52
5190	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变524东盛线格兰美景2号箱变变压器	568.39	71.05	1000.00	207.57	112.15
5191	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变525县城线建设路2#公变	180.20	71.51	315.00	18.64	10.52
5192	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海盛国际小区5#箱式变	481.98	75.31	800.00	126.41	70.35
5193	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变524东盛线向阳安置小区3号箱变变压器间隔配电变压器	410.20	81.39	630.00	75.88	28.89
5194	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原县526南华线杨家沟5号公变	320.00	100.00	400.00	135.28	76.15
5195	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	文昌路保障性住房2#箱式变	268.05	53.18	630.00	181.74	85.88
5196	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	闽宁华府二期3号变	542.79	84.81	800.00	126.12	55.56

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5197	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变526南华线杨坊岔2号公变	38.20	47.75	100.00	20.93	8.19
5198	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	仓储中心1#箱式变	610.21	95.34	800.00	25.34	9.62
5199	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变518西湖线闽宁纺织厂2号箱变变压器间隔配电变压器	411.05	64.23	800.00	225.60	88.13
5200	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	四季花城B区2#配变	507.17	79.24	800.00	110.50	60.55
5201	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	文昌小区7#箱式变	331.35	65.74	630.00	120.72	56.89
5202	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变513北坪线广电巷1#公变	294.18	58.37	630.00	201.18	116.01
5203	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变524东盛线四季鲜西区二号箱变配电变压器	184.20	28.78	800.00	231.10	102.75
5204	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变526南华线南二环1#箱变变压器间隔配电变压器	353.17	70.07	630.00	123.16	89.13
5205	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变524东盛线徐家沟1#公变	132.96	83.10	200.00	36.12	15.63

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5206	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变515东盛II线东盛路3#公变	155.35	61.65	315.00	91.29	51.38
5207	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变517城网II线格兰丽都7号变	681.52	85.19	1000.00	192.39	70.58
5208	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	仓储中心3#箱式变	572.27	89.42	800.00	23.74	9.07
5209	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	东升小区4#箱式变	337.15	66.90	630.00	136.50	72.67
5210	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变526南华线山门新村11#公变	53.63	67.04	100.00	26.69	12.47
5211	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	四季花城B区3#配变	490.02	76.57	800.00	124.06	68.61
5212	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变517城网II线格兰丽都10号变	740.47	92.56	1000.00	105.54	59.34
5213	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变524东盛线黑洼2#公变	98.11	38.93	315.00	198.66	116.92
5214	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变525县城线防洪渠4#公变	263.29	52.24	630.00	201.36	131.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5215	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原县华山路棚户区（北区）4#变变压器间隔配电变压器	685.40	85.67	1000.00	74.22	33.75
5216	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原县华山路棚户区（南区）7#变变压器间隔配电变压器	553.96	86.56	800.00	69.72	27.13
5217	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	十三五安置小区2#箱式变	274.23	54.41	630.00	216.06	85.30
5218	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变518西湖线闽宁纺织厂1号箱变变压器间隔配电变压器	758.92	94.86	1000.00	31.65	10.46
5219	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变526南华线宁夏布哈拉小区2号公变	640.00	100.00	800.00	47.47	18.92
5220	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变525县城线防洪渠1#公变	264.77	52.53	630.00	224.04	144.60

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5221	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变524东盛线向阳安置小区4号箱变变压器间隔配电变压器	378.44	75.09	630.00	114.94	54.99
5222	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变517城网II线北坪梁1#公变	216.38	67.62	400.00	144.55	80.54
5223	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变518西湖线北坪安置区7#公变	6.97	2.76	315.00	113.28	68.16
5224	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变518西湖线四季鲜餐具厂公变	292.28	91.34	400.00	7.19	0.99
5225	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变516华山线南华府小区3号专变	379.22	75.24	630.00	92.26	28.66
5226	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变513北坪线正南街1号公变	201.06	39.89	630.00	232.40	123.50
5227	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变526南华线山门新村5#公变	79.52	49.70	200.00	60.18	31.46
5228	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	东升小区2#箱式变	241.19	60.30	500.00	122.06	61.24

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5229	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变517城网II线东城路1号公变	294.57	58.45	630.00	200.14	122.13
5230	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海盛国际小区6#箱式变	489.94	76.55	800.00	91.10	51.59
5231	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变518西湖线木材市场1#公变	139.71	55.44	315.00	52.22	19.29
5232	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变526南华线山门新村3#公变	85.14	53.21	200.00	55.55	26.64
5233	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	格兰丽都2号配电变压器	536.23	67.03	1000.00	286.56	118.99
5234	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变518西湖线新建材市场公变	61.96	61.96	125.00	7.14	3.45
5235	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变513北坪线北街1号公变	194.18	38.53	630.00	274.92	175.03
5236	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变513北坪线建设路4号公变	251.99	50.00	630.00	218.92	134.18
5237	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	宁夏富联汽车商贸物流园4号箱变配电变压器	431.28	85.57	630.00	58.04	21.77
5238	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变526南华线杨家沟2号公变	135.35	84.59	200.00	10.60	2.85

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5239	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变513北坪线海盛富城1#变压器	487.05	76.10	800.00	112.34	57.19
5240	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变517城网II线东城路6#公变	252.00	100.00	315.00	0.00	0.00
5241	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	海原变524东盛线东盛路02#公变	47.45	18.83	315.00	179.79	101.37
5242	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	四季花城B区1#配电室1#配变	601.70	75.21	1000.00	145.20	86.19
5243	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	南华变513北坪线南门队1号公变	271.51	53.87	630.00	173.42	123.60
5244	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	配电运检班	十三五安置小区3#箱式变	440.09	68.76	800.00	181.10	67.13
5245	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线牛团2#公变	23.99	29.99	100.00	9.97	2.85
5246	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线樊堡2#公变	12.02	50.09	30.00	2.45	0.20
5247	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线上阳洼1号公变	134.70	84.19	200.00	6.68	2.02

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5248	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线苍湾新农村2#公变	98.07	76.61	160.00	42.11	26.70
5249	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线包庄1#公变	39.34	49.17	100.00	26.20	12.70
5250	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线田拐2#公变	79.07	49.42	200.00	38.26	13.71
5251	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线姚山1号公变	80.00	100.00	100.00	2.02	0.10
5252	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线前川堡子1#公变	53.08	66.35	100.00	28.34	12.18
5253	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线前川堡子新农村公变	92.85	58.03	200.00	28.67	15.07
5254	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线苍湾下队1#公变	146.62	91.64	200.00	2.04	0.08
5255	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线前川堡子2#公变	150.74	94.21	200.00	12.36	5.05
5256	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线沙沟下队1#公变	12.80	16.00	100.00	25.72	9.31

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5257	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线寨柯3#公变	53.53	66.91	100.00	12.98	6.48
5258	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线上大川2#公变	85.18	53.24	200.00	58.72	26.56
5259	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线龚庄1#公变	64.32	80.41	100.00	13.12	4.47
5260	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线下沙沟2#公变	66.18	41.36	200.00	58.33	27.93
5261	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线牛团3#公变	116.62	72.89	200.00	22.34	8.39
5262	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线龚庄2#公变	147.29	92.06	200.00	11.08	2.38
5263	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线赵家山下队1#公变	119.76	74.85	200.00	19.95	10.99
5264	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线三溜洼4#公变	49.69	62.11	100.00	21.03	6.91
5265	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线马营梁2#公变	20.72	12.95	200.00	26.41	8.86
5266	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线三溜洼3#公变	24.91	38.93	80.00	13.66	4.71

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5267	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线上浪春2#公变	136.19	85.12	200.00	13.81	4.78
5268	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线双涝子4#公变	133.80	83.62	200.00	21.65	10.09
5269	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线沙河1#公变	7.56	9.45	100.00	27.54	11.31
5270	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线上大川3#公变	66.94	83.67	100.00	6.00	0.96
5271	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线苍湾新农村1#公变	154.48	77.24	250.00	39.28	20.74
5272	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线碾子沟1#公变	80.31	50.19	200.00	45.71	22.83
5273	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线李沟2号公变	37.52	46.90	100.00	23.43	10.86
5274	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线寨柯4#公变	27.22	34.02	100.00	16.53	6.46
5275	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线杨套子2#公变	118.04	73.78	200.00	10.54	6.48
5276	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线乡政府2#公变	122.89	76.80	200.00	39.92	18.47

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5277	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线谢沟1#公变	56.35	70.44	100.00	19.22	9.36
5278	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线方庄1#公变	0.02	0.01	200.00	3.91	1.05
5279	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线沙沟上队1#变	104.69	65.43	200.00	40.24	24.91
5280	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线沙河3#公变	26.92	16.82	200.00	14.42	6.54
5281	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线双涝子2#公变	26.02	32.52	100.00	5.19	1.53
5282	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线樊堡1#公变	98.53	61.58	200.00	30.70	14.63
5283	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线满庄1#公变	268.32	83.85	400.00	21.91	12.33
5284	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线徐坪上2#公变	107.74	67.34	200.00	43.74	18.20
5285	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线马台1#公变	60.64	75.79	100.00	29.36	6.77
5286	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线沙沟上队2#公变	163.76	51.18	400.00	43.56	19.42

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5287	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线寨柯2#公变	43.08	53.84	100.00	20.68	7.03
5288	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线乡政府3#公变	123.84	77.40	200.00	34.19	14.67
5289	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线下卢子沟1#公变	49.50	61.88	100.00	5.58	1.37
5290	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线杨套子1#公变	67.67	84.59	100.00	8.35	2.25
5291	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线赵家山养殖场公变	316.58	98.93	400.00	0.07	0.03
5292	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线果湾2#公变	113.66	71.04	200.00	29.01	12.82
5293	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线油房院2#公变	51.97	64.96	100.00	30.74	23.79
5294	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线高崖头2#公变	160.00	100.00	200.00	30.83	14.18
5295	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线小沟1#公变	141.15	56.01	315.00	15.67	5.83

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5296	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线乡政府新农村2#公变	124.89	78.06	200.00	30.26	17.05
5297	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线高堡子1#公变	55.17	86.21	80.00	6.55	2.60
5298	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线长嘴2#公变	0.13	0.08	200.00	33.37	16.93
5299	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线西队2#公变	89.64	56.03	200.00	42.20	26.97
5300	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线东队2#公变	134.99	84.37	200.00	36.58	17.93
5301	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线双捞子1#公变	7.00	8.75	100.00	45.41	21.12
5302	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线米湾2号公变	160.00	100.00	200.00	14.70	8.46
5303	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线双涝子3#公变	2.52	3.15	100.00	15.17	7.27
5304	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线村沟变1#公变	143.71	57.03	315.00	19.73	7.51
5305	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线郝沟2#公变	128.58	80.36	200.00	15.94	7.66

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5306	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线郝沟3号公变	82.17	51.36	200.00	10.99	5.75
5307	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线村沟2号公变	98.59	61.62	200.00	24.68	5.71
5308	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线大川堡子2#公变	64.11	80.13	100.00	15.65	6.83
5309	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线新堡子1#公变	108.88	68.05	200.00	44.51	24.24
5310	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线米湾1#公变	280.65	87.70	400.00	19.82	10.75
5311	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线上独嘴子1#公变	119.63	74.77	200.00	29.93	10.95
5312	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线李沟1#公变	7.31	30.45	30.00	6.68	3.00
5313	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线寨柯1#公变	13.24	33.11	50.00	12.69	4.02
5314	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线赵家山上2#公变	33.74	42.18	100.00	46.69	25.87
5315	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线新堡子新农村公变	59.08	73.86	100.00	20.29	8.67

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5316	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线果湾1#公变	132.93	83.08	200.00	15.11	8.66
5317	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线西队1#公变	111.46	69.66	200.00	39.30	17.77
5318	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线小沟2号公变	160.00	100.00	200.00	49.18	20.24
5319	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线谢洼2#公变	39.41	49.27	100.00	14.63	3.70
5320	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线新堡子2#公变	124.76	77.97	200.00	7.00	2.13
5321	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线赵家山下2#公变	42.23	52.79	100.00	11.38	5.38
5322	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线乡政府新农村1#公变	122.67	76.67	200.00	35.45	18.21
5323	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线高崖头1#公变	8.76	21.91	50.00	14.71	6.85
5324	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线郝沟1#公变	61.70	77.12	100.00	10.78	4.23
5325	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线大川堡子1#公变	53.75	67.19	100.00	24.23	9.96

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5326	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线上卢子沟1#公变	70.53	88.17	100.00	4.44	0.42
5327	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线东队1#公变	120.94	75.59	200.00	76.58	33.06
5328	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线田拐1#公变	19.76	24.70	100.00	21.35	11.77
5329	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线长嘴1#公变	120.06	75.04	200.00	20.35	10.88
5330	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线沙河2#公变	34.92	43.65	100.00	56.92	18.62
5331	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线下大川1#公变	54.46	34.04	200.00	114.50	66.13
5332	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线上独嘴子2#公变	118.10	73.82	200.00	57.52	36.20
5333	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线赵家山上队1#公变	21.27	26.58	100.00	36.97	19.65
5334	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线乡政府1#公变	106.47	33.27	400.00	238.84	117.19
5335	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线三溜洼2号公变	96.85	60.53	200.00	43.97	21.64

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5336	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线牛团1#公变	44.66	55.82	100.00	27.44	11.21
5337	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线徐平下队1#公变	19.04	23.80	100.00	44.67	22.59
5338	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线田拐4#公变	10.09	12.61	100.00	26.33	9.30
5339	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线谢洼1#公变	16.36	40.89	50.00	20.11	8.43
5340	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线李湾1#公变	97.35	60.85	200.00	17.46	8.74
5341	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线上大川1#公变	20.75	51.87	50.00	11.53	5.13
5342	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线浪春上队1#公变	130.38	81.49	200.00	24.83	13.03
5343	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线下徐坪2#公变	86.60	54.13	200.00	54.16	26.08
5344	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线马营梁1#公变	22.17	13.86	200.00	19.18	9.18
5345	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线浪春下队1#公变	104.87	65.54	200.00	48.22	20.58

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5346	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线徐坪上队1号公变	160.00	100.00	200.00	47.85	27.69
5347	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线田拐3#公变	9.07	11.33	100.00	41.82	15.86
5348	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线樊堡3#公变	68.66	42.92	200.00	17.04	9.53
5349	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线油房院1#公变	73.08	57.10	160.00	31.25	12.37
5350	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线苍湾上队1#公变	100.62	62.89	200.00	44.26	20.37
5351	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线苍湾下2#公变	49.98	31.24	200.00	70.82	36.04
5352	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线包庄2号变	28.39	35.49	100.00	8.16	3.41
5353	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线碾子沟2号公变	320.00	100.00	400.00	42.12	19.90
5354	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线三溜洼1#公变	88.74	55.46	200.00	59.63	20.45
5355	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线谢沟2#公变	208.69	82.81	315.00	6.57	1.69

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5356	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线水沟洼1#公变	63.09	39.43	200.00	70.37	37.94
5357	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线新庄子公变	41.18	51.47	100.00	41.67	20.53
5358	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	西安变511园河线黄湾2#公变	28.61	71.53	50.00	1.55	0.27
5359	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	西安变511园河线黄湾3#公变	63.16	78.96	100.00	12.23	4.36
5360	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线宋堡公变	45.32	56.65	100.00	24.44	7.65
5361	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线龚湾2号公变	320.00	100.00	400.00	10.43	4.80
5362	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线前锋1#公变	77.21	96.52	100.00	1.98	0.07
5363	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变522红井线堡洼3#公变	40.03	62.55	80.00	11.00	2.97
5364	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线阳洼新农村公变	54.14	67.68	100.00	24.96	14.55
5365	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	西安变511园河线张湾1#公变	0.52	0.65	100.00	24.02	13.47

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5366	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线新庄子2#公变	139.14	86.96	200.00	15.73	6.03
5367	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线沙沟下公变	111.41	69.63	200.00	8.40	3.32
5368	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线关马路1#公变	32.58	40.73	100.00	22.50	11.88
5369	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线杨庄公变	16.64	20.81	100.00	23.15	10.91
5370	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线前锋2号公变	41.17	51.46	100.00	10.41	3.45
5371	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线二百户1#公变	36.53	45.66	100.00	51.91	23.73
5372	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线刘河3#公变	84.03	52.52	200.00	50.98	30.05
5373	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线井家沟1#公变	111.97	69.98	200.00	25.18	15.10
5374	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线灰条沟1#公变	94.26	58.91	200.00	43.36	24.59
5375	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线条子沟3号公变	60.42	75.52	100.00	9.08	3.76

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5376	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线小红水1#公变	20.17	25.21	100.00	18.52	10.09
5377	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线街道8号公变	93.90	29.34	400.00	110.26	55.76
5378	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线响安3#公变	0.11	0.14	100.00	4.98	1.34
5379	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线刘河新农村公变	41.81	52.26	100.00	25.50	7.63
5380	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	西安变511园河线黄湾1#公变	99.47	62.17	200.00	50.97	28.15
5381	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线碱泉口2#公变	117.34	73.34	200.00	25.57	10.54
5382	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	西安变511园河线张湾2#公变	57.26	71.58	100.00	11.58	5.82
5383	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线街道5#公变	79.93	49.96	200.00	61.99	29.56
5384	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线北山1#公变	120.29	75.18	200.00	1.17	0.08
5385	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线头岔3号公变	0.02	0.07	30.00	4.67	0.91

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5386	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线木尔沟2号公变	47.91	59.89	100.00	27.33	12.56
5387	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	西安变511园河线张湾3#公变	227.42	90.24	315.00	16.33	9.60
5388	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线韩庄2#公变	37.98	47.48	100.00	5.41	1.53
5389	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线浪淌1号公变	69.76	87.20	100.00	5.36	1.69
5390	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线上川公变	312.70	97.72	400.00	1.16	0.28
5391	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变522红井线堡洼南公变	36.84	46.04	100.00	51.47	25.06
5392	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线小红水2#公变	47.62	59.52	100.00	11.77	6.71
5393	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线关马路2#公变	38.10	47.63	100.00	13.68	5.00
5394	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线堡子台4#公变	21.41	26.76	100.00	0.00	0.00
5395	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变522红井线红井西台2号公变	30.91	38.63	100.00	9.57	3.45

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5396	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线韩庄1#公变	65.91	41.19	200.00	11.68	3.95
5397	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线常沟1#公变	120.80	94.38	160.00	5.61	1.11
5398	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线王武川下公变	68.61	85.76	100.00	6.21	1.33
5399	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变522红井线大西沟1#公变	300.24	93.82	400.00	21.16	4.41
5400	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线街道2#公变	97.97	30.62	400.00	187.46	102.14
5401	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线沙河公变	116.15	90.74	160.00	1.80	0.43
5402	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线街道4#公变	126.72	50.28	315.00	52.48	19.94
5403	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线刘家井2#公变	29.21	36.52	100.00	0.18	0.04
5404	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线王武川中公变	57.68	72.11	100.00	13.98	4.24
5405	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线响安1号公变	298.08	93.15	400.00	23.09	15.86

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5406	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线关马路3#公变	96.09	60.06	200.00	35.02	20.30
5407	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变522红井线红井3#公变	78.57	61.38	160.00	31.10	16.56
5408	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线韩窑公变	66.66	83.32	100.00	2.47	0.84
5409	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线上洼公变	62.75	78.44	100.00	5.54	1.54
5410	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线响安2号公变	52.13	32.58	200.00	9.52	4.04
5411	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线锁黄川1#公变	31.65	39.57	100.00	31.94	12.41
5412	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线小种田沟公变	150.60	94.12	200.00	4.16	0.35
5413	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变522红井线堡洼2#公变	4.56	5.70	100.00	33.37	8.49
5414	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	西安变511园河线刘湾1#公变	105.77	66.11	200.00	26.54	12.32
5415	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线堡子台1#公变	106.84	66.77	200.00	16.70	9.19

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5416	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	西安变511园河线刘湾2#公变	128.37	80.23	200.00	29.51	13.01
5417	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线街道6#公变	320.00	100.00	400.00	126.31	80.39
5418	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线街道3#公变	157.54	62.51	315.00	54.01	32.12
5419	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线刘家井南1号公变	20.61	25.76	100.00	19.05	1.79
5420	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线下相桐1#公变	21.75	13.59	200.00	24.92	12.25
5421	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线丁家洼公变	34.43	86.06	50.00	0.03	0.02
5422	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线头岔公变	27.72	34.65	100.00	40.58	23.49
5423	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线碱泉口1#公变	36.57	45.72	100.00	6.32	1.46
5424	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线阳洼2号公变	139.01	86.88	200.00	21.59	6.86
5425	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线下小川公变	59.20	73.99	100.00	6.90	3.37

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5426	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线古路叉公变	61.14	76.43	100.00	23.08	13.27
5427	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线郭家沟公变	38.57	76.53	63.00	6.31	2.78
5428	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线刘家井1#公变	22.32	27.89	100.00	49.43	18.49
5429	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线二百户3#公变	81.81	81.81	125.00	2.93	0.71
5430	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线常沟2#公变	84.42	65.95	160.00	29.11	7.38
5431	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线沙沟上公变	98.08	61.30	200.00	0.03	0.03
5432	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线井家沟2#公变	28.21	44.07	80.00	18.62	11.53
5433	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512相桐线崾岘公变	17.95	44.87	50.00	20.12	7.03
5434	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线上小川1#公变	49.77	62.21	100.00	13.97	6.36
5435	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线七百户上公变	11.62	14.53	100.00	32.73	11.02

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5436	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线阳洼公变	44.18	55.22	100.00	32.05	18.11
5437	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线红井4#公变	108.74	84.95	160.00	5.54	1.93
5438	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线王武川上公变	22.31	55.76	50.00	7.46	2.62
5439	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线程口公变	132.81	83.01	200.00	22.67	12.03
5440	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线王坡2#公变	26.73	33.42	100.00	18.64	9.84
5441	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线龚湾1#公变	118.55	74.10	200.00	24.28	11.92
5442	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线井沟公变	160.00	100.00	200.00	12.42	2.50
5443	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线宋堡2#公变	48.64	60.80	100.00	26.95	9.75
5444	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线腰沟2#公变	53.38	66.72	100.00	24.32	8.55
5445	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线锁黄川2#公变	60.00	75.00	100.00	9.45	3.85

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5446	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线二百户2#公变	47.51	59.38	100.00	12.67	4.54
5447	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变522红井线红井1号公变	320.00	100.00	400.00	80.99	45.23
5448	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线沙沟2#公变	12.54	15.68	100.00	26.94	13.31
5449	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线刘河2#公变	44.31	55.38	100.00	4.93	1.61
5450	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变522红井线红井5号公变	122.21	95.48	160.00	0.00	0.00
5451	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线韩庄4#公变	142.91	89.32	200.00	6.70	2.94
5452	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线水担沟公变	36.99	46.24	100.00	27.58	12.54
5453	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线街道7#公变	160.81	63.81	315.00	63.24	31.00
5454	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512相桐线韩庄3#公变	103.04	64.40	200.00	34.31	17.75
5455	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线条子沟2#公变	22.90	28.63	100.00	13.99	8.87

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5456	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线王坡1#公变	4.30	3.36	160.00	32.59	16.77
5457	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线七百户3#公变	18.38	22.97	100.00	23.22	13.94
5458	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线胡套公变	62.45	78.06	100.00	6.86	2.58
5459	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线北山2#公变	23.62	36.90	80.00	11.46	5.04
5460	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线七百户2号公变	23.13	28.91	100.00	46.68	24.13
5461	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线王坡新农村公变	91.33	71.35	160.00	4.81	1.76
5462	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512相桐线锁黄川3#公变	98.21	61.38	200.00	24.99	8.25
5463	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线街道1#公变	117.01	36.57	400.00	106.65	74.32
5464	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线堡子台2#公变	20.04	25.05	100.00	8.00	3.24
5465	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线下相同2#公变	103.23	64.52	200.00	35.40	23.33

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5466	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变522红井线灰条沟2号公变	109.01	68.13	200.00	7.39	2.62
5467	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线上相桐2号公变	45.73	28.58	200.00	17.71	9.45
5468	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线东川公变	60.46	75.58	100.00	24.59	8.70
5469	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线上相桐1号公变	20.71	25.88	100.00	34.35	13.91
5470	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变513相桐线上小川2#公变	122.97	76.86	200.00	18.85	8.60
5471	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线树台供电所变压器	320.00	100.00	400.00	21.12	0.62
5472	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线李家回川公变	94.92	94.92	125.00	1.46	0.17
5473	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	树台供电所_运检班	树台变512树台线堡子台3#公变	125.29	78.31	200.00	23.16	12.14
5474	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	万家水变514南山线雪石沟公变	19.55	48.88	50.00	3.80	1.38
5475	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线蘑菇棚2#公变	160.00	100.00	200.00	42.74	19.80

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5476	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线桥头7#公变	5.43	3.40	200.00	69.04	31.53
5477	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线北坝3#公变	106.55	66.59	200.00	46.33	25.85
5478	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线盐池新村2#公变	135.37	84.61	200.00	24.00	9.36
5479	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线四季鲜1#公变	111.37	69.60	200.00	0.00	0.00
5480	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线邵庄1#公变	161.37	64.04	315.00	20.44	15.91
5481	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线木家沟2#公变	36.49	45.62	100.00	33.56	16.55
5482	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	万家水变514南山线羊场1#公变	28.24	35.30	100.00	17.72	9.08
5483	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线西塘公变	23.40	29.25	100.00	61.35	34.69
5484	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线断岘子3#公变	118.12	73.82	200.00	39.42	16.58
5485	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线薛套6号公变	98.45	61.53	200.00	36.15	18.54

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5486	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	万家水变513红山线西山洼2号公变	98.67	61.67	200.00	67.34	46.33
5487	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	万家水变514南山线泉儿沟公变	77.42	96.77	100.00	0.14	0.08
5488	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线鸡肠河公变	160.00	100.00	200.00	23.98	13.25
5489	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线付套公变	163.10	64.72	315.00	67.76	43.19
5490	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	万家水变514南山线南山村1号箱变配电变压器	4.30	17.90	30.00	9.54	1.61
5491	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线四季鲜8#公变	113.48	70.93	200.00	0.04	0.04
5492	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线九子滩公变	34.01	42.51	100.00	34.00	20.10
5493	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	万家水变514南山线羊场2#公变	125.30	78.31	200.00	1.87	0.50
5494	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线北坝公变	87.12	54.45	200.00	40.74	20.52

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5495	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线木家沟3#公变	231.43	91.84	315.00	18.62	8.70
5496	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线古洞子4号公变	160.00	100.00	200.00	6.00	2.12
5497	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线盐池新村1#公变	121.48	75.93	200.00	34.82	20.78
5498	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线潘湾2#公变	30.66	38.33	100.00	13.44	6.29
5499	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线大沟门公变	24.39	30.49	100.00	39.80	20.92
5500	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线柳场1#公变	53.54	66.92	100.00	17.56	8.92
5501	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线街道1#公变	209.19	65.37	400.00	129.91	84.31
5502	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线园河上1#公变	69.61	43.51	200.00	60.42	37.33
5503	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线车湾2#公变	55.38	69.22	100.00	26.50	13.68
5504	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线尹家沟2#公变	3.23	4.04	100.00	29.38	13.06

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5505	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线桥头1#公变	86.41	54.01	200.00	48.40	25.87
5506	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线上堡子2号公变	320.00	100.00	400.00	36.31	21.64
5507	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线桥头6#公变	155.25	61.61	315.00	63.00	40.05
5508	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线蘑菇棚1号公变	31.64	39.55	100.00	0.10	0.08
5509	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线胡湾2#公变	185.73	73.70	315.00	33.04	14.49
5510	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	万家水变514南山线庙儿沟公变	22.32	92.99	30.00	1.40	0.91
5511	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线西华山公变	76.06	95.08	100.00	0.06	0.06
5512	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	万家水变513红山线鸡窝山1#公变	50.41	63.01	100.00	14.66	6.75
5513	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线下小河二队2#公变	90.37	56.48	200.00	34.66	17.27

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5514	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线柴塘子1#公变	108.33	67.71	200.00	27.27	11.84
5515	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线陈湾1#公变	99.80	39.60	315.00	19.59	10.09
5516	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线胡湾7#公变.	123.55	77.22	200.00	21.86	12.69
5517	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线桥头2#公变	120.85	47.96	315.00	81.71	59.15
5518	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线邵庄2#公变	55.20	69.00	100.00	13.34	6.03
5519	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线陈湾2#公变	110.21	43.74	315.00	36.97	16.49
5520	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线唐坡1#公变	127.73	79.83	200.00	23.57	9.22
5521	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线蘑菇棚3#公变	216.77	86.02	315.00	0.06	0.05
5522	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线尹家沟1#公变	37.27	46.59	100.00	30.86	15.10
5523	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线柳套2#公变	24.87	31.09	100.00	54.26	33.32

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5524	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线薛套4#公变	54.11	67.64	100.00	27.97	15.19
5525	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	万家水变514南山线张寨公变	17.93	11.21	200.00	21.11	2.39
5526	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线下小河3号公变	136.36	85.23	200.00	0.00	0.00
5527	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线四季鲜6#公变	159.45	99.65	200.00	3.84	0.77
5528	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线张沟2#公变	58.45	73.07	100.00	14.33	4.91
5529	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线街道5#公变	45.92	35.87	160.00	45.52	20.52
5530	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线下小河二队公变	200.31	62.60	400.00	74.00	42.07
5531	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线燕儿窝公变	160.00	100.00	200.00	46.02	17.68
5532	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线羊基沟公变	28.24	35.30	100.00	12.30	4.31
5533	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线羊基沟2#公变	33.38	20.86	200.00	28.42	12.79

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5534	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线西安供电所充电桩变压器	413.37	82.02	630.00	136.98	47.33
5535	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线桥头4#公变	60.37	37.73	200.00	90.94	49.19
5536	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线街道2#公变	209.49	65.47	400.00	97.06	53.00
5537	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线臭草沟1#公变	157.70	62.58	315.00	37.12	22.95
5538	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线上小河3#公变	50.87	39.74	160.00	19.13	9.59
5539	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线街道7#公变	58.32	45.56	160.00	58.76	35.56
5540	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线上堡子4#公变	298.05	93.14	400.00	37.07	16.75
5541	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线白吉东公变	102.38	63.99	200.00	84.65	50.38
5542	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线胡湾4#公变	28.38	35.47	100.00	3.89	0.43
5543	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线街道2#公变	139.74	43.67	400.00	119.94	84.09

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5544	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线盐池新农村3#公变	97.49	76.16	160.00	29.70	11.53
5545	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线四季鲜4#公变	280.88	87.77	400.00	11.94	3.68
5546	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线四季鲜7#公变	138.30	86.44	200.00	0.05	0.05
5547	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线街道3#公变	247.37	77.30	400.00	90.22	58.50
5548	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线陈湾7号公变	320.00	100.00	400.00	24.06	3.27
5549	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线蘑菇棚4#公变	92.81	58.01	200.00	16.48	1.90
5550	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线高岘公变	48.94	61.17	100.00	47.46	16.90
5551	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线潘湾1#公变	134.24	53.27	315.00	81.66	33.49
5552	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线薛套3#公变	223.52	88.70	315.00	24.49	9.74
5553	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线付套4号公变	160.00	100.00	200.00	37.79	5.95

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5554	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线九子滩2号公变	313.52	97.97	400.00	5.32	1.07
5555	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	万家水变513红山线鸡窝山2#公变	2.74	3.42	100.00	23.75	11.83
5556	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线老城5#公变	2.75	1.09	315.00	2.54	0.33
5557	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线街道6#公变	86.85	54.28	200.00	89.81	49.61
5558	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线柳场5号公变	131.43	82.14	200.00	2.03	0.48
5559	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线老城3#公变	60.64	47.38	160.00	27.10	14.86
5560	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线柴塘2#公变	46.12	57.65	100.00	6.82	3.73
5561	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线潘湾3#公变	229.85	91.21	315.00	0.00	0.00
5562	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线上小河1#公变	121.34	75.84	200.00	23.17	14.52
5563	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线柳场6号公变	40.01	50.01	100.00	30.46	14.44

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5564	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线街道12号公变	302.08	94.40	400.00	2.46	1.66
5565	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线唐坡3#公变	111.05	55.52	250.00	19.07	4.35
5566	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线街道11#公变	174.52	54.54	400.00	92.18	57.16
5567	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线断岘子4#公变	69.68	87.10	100.00	0.02	0.00
5568	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线柳场2#公变	25.24	31.55	100.00	14.56	4.76
5569	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	万家水变513红山线西山洼公变	13.35	16.69	100.00	20.55	10.16
5570	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线陈湾6#公变	112.12	70.07	200.00	46.39	26.27
5571	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线盐池街道3#公变	68.79	42.99	200.00	20.21	8.66
5572	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线北坝2#公变	115.29	72.06	200.00	21.74	9.48
5573	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线二沟公变	40.70	50.88	100.00	36.12	20.15

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5574	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线水沟洼2#公变	177.59	70.47	315.00	57.47	33.44
5575	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线陈湾3#公变	159.57	63.32	315.00	14.98	3.36
5576	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	万家水变522盐湖II线邵庄3号公变	52.23	65.29	100.00	0.35	0.14
5577	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	万家水变513红山线万水公变	29.07	45.43	80.00	9.69	3.50
5578	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线薛套公变	7.42	9.27	100.00	32.93	17.53
5579	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线水沟洼公变	46.84	58.55	100.00	27.76	10.24
5580	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线桥头5#公变	139.27	55.27	315.00	29.04	16.08
5581	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线四季鲜2#公变	159.92	99.95	200.00	2.44	0.29
5582	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线街道9公变	152.52	95.33	200.00	0.11	0.09
5583	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线胡湾1#公变	231.15	91.73	315.00	11.72	5.18

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5584	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线胡湾3#公变	251.98	99.99	315.00	0.00	0.00
5585	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线陈湾4#公变	141.28	56.06	315.00	19.25	11.56
5586	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线良种厂公变	95.14	59.46	200.00	3.04	0.76
5587	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线杨庄公变	262.94	82.17	400.00	34.28	8.41
5588	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线马湾公变	3.73	4.67	100.00	39.97	18.53
5589	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线白吉西队2#公变	44.66	55.83	100.00	23.19	10.12
5590	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线车湾公变	22.79	35.60	80.00	17.80	5.08
5591	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线四季鲜3#公变	251.98	99.99	315.00	0.00	0.00
5592	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	万家水变514南山线杜寨公变	73.74	92.18	100.00	2.14	0.61
5593	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线上堡子3#公变	55.79	22.14	315.00	74.66	57.80

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5594	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线白吉西公变	74.24	58.00	160.00	72.49	33.69
5595	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线盐池街道4号公变	67.26	84.07	100.00	3.54	0.52
5596	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线断岘子公变	51.66	64.58	100.00	37.84	18.81
5597	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线西安街道10#公变	33.28	20.80	200.00	34.42	16.11
5598	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线老城公变	67.15	41.97	200.00	37.10	23.10
5599	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线上堡子1#公变	103.66	64.78	200.00	24.42	12.75
5600	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线臭草沟2#公变	101.20	63.25	200.00	25.42	14.52
5601	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线桥头3#公变	84.85	66.29	160.00	15.86	6.69
5602	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线园河下公变	78.78	49.24	200.00	31.66	16.14

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5603	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线菜园公变	110.88	69.30	200.00	48.97	23.19
5604	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线街道8#公变	47.19	36.87	160.00	39.90	18.48
5605	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线四季鲜5#公变	104.95	65.60	200.00	26.09	10.15
5606	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线大沟门2#公变	96.87	60.54	200.00	69.96	24.60
5607	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线老城4#公变	0.03	0.04	100.00	10.37	1.45
5608	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线街道4号公变	160.00	100.00	200.00	65.79	25.83
5609	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线柳套1#公变	68.68	42.93	200.00	54.35	28.64
5610	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线街道1#公变	33.53	20.96	200.00	72.77	52.75
5611	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	万家水变513红山线鸡窝山4#公变	138.40	86.50	200.00	12.59	4.51
5612	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线断岘子2#公变	110.26	68.91	200.00	32.09	17.21

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5613	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线古墩3号公变	4.86	20.25	30.00	0.03	0.03
5614	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线付套2#公变	126.55	79.09	200.00	30.99	18.14
5615	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线上小河4#公变	76.54	47.83	200.00	23.57	11.78
5616	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线陈湾5#公变	72.39	45.24	200.00	5.66	1.60
5617	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线任湾公变	56.39	44.05	160.00	56.20	33.42
5618	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线斗沟公变	37.68	47.10	100.00	49.10	26.91
5619	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线田渠公变	36.07	45.09	100.00	22.16	10.57
5620	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线上小河2#公变	47.87	59.83	100.00	17.26	10.05
5621	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线杨庄2#公变	8.67	10.84	100.00	32.31	13.09
5622	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线臭草沟3#公变	172.01	68.26	315.00	20.93	10.30

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5623	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线柳场3号公变	126.21	78.88	200.00	25.49	11.22
5624	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线古墩子公变	23.78	29.73	100.00	0.03	0.03
5625	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线老城公变	112.92	70.57	200.00	67.96	34.78
5626	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线鸡肠河2#公变	160.00	100.00	200.00	39.86	22.11
5627	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线老城2#公变	44.46	34.74	160.00	51.96	26.79
5628	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线马营公变	37.89	29.60	160.00	87.02	44.11
5629	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线胡湾5#公变	141.83	56.28	315.00	41.58	36.65
5630	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线鸡肠河3号公变	135.68	84.80	200.00	7.16	0.20
5631	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线木家沟公变	9.48	11.85	100.00	57.33	29.12
5632	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线薛套2#公变	45.87	57.33	100.00	15.00	6.47

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5633	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线园河上2#公变	54.89	34.31	200.00	36.10	21.30
5634	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变512白吉线古洞2#公变	74.67	93.34	100.00	0.02	0.00
5635	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线柳场4号公变	79.97	99.97	100.00	0.00	0.00
5636	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	万家水变513红山线鸡窝山3#公变	117.66	73.54	200.00	19.60	9.41
5637	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线付套3#公变	67.96	84.94	100.00	0.02	0.01
5638	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线田渠2#公变	77.26	48.29	200.00	50.81	27.39
5639	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变522园薛线薛套5#公变	119.37	74.61	200.00	19.54	6.79
5640	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线唐坡2#公变	67.38	84.23	100.00	8.78	3.98
5641	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	西安供电所_运检班	西安变521小河线胡湾6#公变	214.93	85.29	315.00	0.95	0.07
5642	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集十四号公变	64.64	20.20	400.00	59.82	28.47

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5643	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄一队2号公变	118.31	73.94	200.00	21.89	14.04
5644	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线道班公变	120.57	75.36	200.00	54.12	33.04
5645	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集四号公变	1.40	0.44	400.00	36.61	23.77
5646	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁高速公路南充电桩箱变配电变压器	251.43	49.89	630.00	160.84	18.85
5647	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线温寨柯4号公变	160.00	100.00	200.00	2.87	0.40
5648	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里一队五号公变	98.33	61.46	200.00	5.51	0.75
5649	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线郝家湾8号公变	204.28	63.84	400.00	18.61	5.82
5650	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	东街10号箱变配电变压器	187.80	37.26	630.00	224.94	139.29
5651	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线道班3号公变	99.78	62.36	200.00	81.12	52.47

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5652	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里八队2#公变	2.09	1.30	200.00	13.56	5.13
5653	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线兴盛村1号公变	81.67	63.81	160.00	33.47	20.91
5654	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线兴仁一队三号公变	0.39	0.12	400.00	23.56	13.52
5655	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里三队1#公变	197.18	61.62	400.00	26.65	8.93
5656	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里一队七号公变	103.20	32.25	400.00	59.06	50.59
5657	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁二队公变	0.27	0.09	400.00	26.74	13.32
5658	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线长坪9号公变	50.36	15.74	400.00	13.84	6.10
5659	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里一队四号公变	148.92	46.54	400.00	36.30	23.30
5660	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线拓寨柯新村公变	51.00	31.87	200.00	13.48	8.77

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5661	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁商贸综合体2号箱变配电变压器	438.51	87.01	630.00	63.44	31.51
5662	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里二队八号公变	36.83	23.02	200.00	8.86	3.76
5663	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里一队六号公变	84.67	52.92	200.00	1.25	0.42
5664	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线南街12号公变	320.00	100.00	400.00	91.86	54.32
5665	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线川裕村7号公变			400.00	14.58	1.90
5666	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线道班4号公变	92.11	57.57	200.00	38.99	17.17
5667	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线团结村8#公变	138.63	86.65	200.00	22.52	13.76
5668	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东滩一队2#公变	122.39	76.49	200.00	60.35	31.25
5669	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线郝家湾三号公变	219.05	68.45	400.00	2.13	0.29

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5670	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线泰和村1号公变	90.18	70.46	160.00	22.56	11.67
5671	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线拓寨柯六队公变	130.43	81.52	200.00	29.30	11.91
5672	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线兴盛村二号公变	68.98	53.89	160.00	115.94	49.02
5673	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里二队3#公变	188.25	58.83	400.00	15.53	5.26
5674	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线亿乐优农业种植公变	0.12	0.08	200.00	6.82	3.38
5675	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线郝家湾5#公变	301.66	94.27	400.00	9.12	4.26
5676	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线西里四五队公变	247.77	77.43	400.00	64.40	39.83
5677	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线拓寨柯二队2号公变	108.17	67.60	200.00	41.09	20.50
5678	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线齐白富家庭林场种植公变	108.74	67.96	200.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5679	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线郝家湾二号公变	17.81	5.57	400.00	8.78	3.69
5680	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线团结村5#公变	70.21	54.85	160.00	63.58	32.75
5681	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁三队四号公变	170.78	53.37	400.00	19.63	12.61
5682	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁二队四号公变	5.60	3.50	200.00	10.70	6.68
5683	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线兴仁一队公变	0.23	0.07	400.00	53.93	27.12
5684	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线长坪4#公变	104.56	32.67	400.00	17.03	6.88
5685	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线惠新村1号公变	39.53	49.42	100.00	17.99	9.22
5686	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线道班2#公变	150.02	46.88	400.00	82.73	53.62
5687	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线兴仁一队4#公变	0.20	0.06	400.00	19.39	6.67

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5688	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线北洼公变	62.76	78.45	100.00	30.09	17.48
5689	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线兴仁新村1号公变	320.00	100.00	400.00	81.92	55.04
5690	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄三队1#公变	230.54	72.04	400.00	41.75	26.31
5691	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线铁寨柯3号公变	0.93	0.58	200.00	40.57	28.59
5692	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线周寨柯公变	123.19	38.50	400.00	4.24	1.19
5693	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东街4号公变	85.34	33.87	315.00	146.17	72.67
5694	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东街七号公变	150.93	59.89	315.00	127.33	77.97
5695	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁四队3号公变	320.00	100.00	400.00	55.31	21.50
5696	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线张寨柯3号公变	2.29	1.43	200.00	4.83	1.27

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5697	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁三队二号公变	0.68	0.43	200.00	38.37	23.82
5698	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东滩一队公变	120.26	75.16	200.00	44.81	30.15
5699	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线兴仁五队二号公变	0.20	0.06	400.00	45.77	27.24
5700	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线张寨柯6号公变	0.86	0.54	200.00	8.69	3.30
5701	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线郝家湾7号公变	148.45	92.78	200.00	21.59	10.03
5702	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线川裕村10号公变	320.00	100.00	400.00	5.77	1.02
5703	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁北街5#公变（兴仁花园）	104.27	65.17	200.00	65.28	27.32
5704	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线川裕村6号公变	135.32	42.29	400.00	122.06	54.58
5705	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线南街1号公变	8.33	3.31	315.00	189.35	131.20

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5706	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线兴盛村三号公变	70.93	55.41	160.00	43.08	22.98
5707	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东滩四队2号公变	138.00	86.25	200.00	12.02	6.77
5708	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里八队4号公变	46.55	29.10	200.00	4.43	1.11
5709	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线兴仁一队碱滩1号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
5710	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里六队3号公变	8.68	2.71	400.00	20.17	10.81
5711	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集18号公变	41.27	12.90	400.00	18.31	7.00
5712	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线兴仁二队五号公变	160.00	100.00	200.00	36.91	0.77
5713	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线兴仁五队三号公变	55.22	34.51	200.00	15.40	7.81

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5714	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线拓寨柯公变	7.81	4.88	200.00	45.94	29.59
5715	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线北街3号公变	144.86	57.48	315.00	73.67	51.42
5716	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线南街4号公变	160.20	63.57	315.00	115.02	62.47
5717	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里二队七号公变	26.75	10.62	315.00	18.32	8.52
5718	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东滩五队1#公变	128.36	80.22	200.00	40.76	21.59
5719	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集1号公变	86.75	27.11	400.00	81.36	51.05
5720	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集19号公变	202.40	63.25	400.00	14.96	5.18
5721	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东街11号公变	74.19	23.18	400.00	175.07	76.48
5722	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东滩五队2号公变	108.48	67.80	200.00	35.68	18.07

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5723	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线川裕村5号公变	22.59	17.65	160.00	66.32	27.20
5724	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线王团3队2#公变	44.33	55.41	100.00	33.88	17.54
5725	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线西街2号公变	160.00	100.00	200.00	64.17	28.40
5726	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里六队二号公变	0.02	0.01	400.00	5.83	1.82
5727	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	蒿川变522韩套线街道上公变	33.95	42.44	100.00	59.59	34.20
5728	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线北街二号公变	148.52	46.41	400.00	92.10	67.06
5729	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线铁寨柯二号公变	2.35	1.47	200.00	3.19	1.36
5730	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线窑上公变	108.93	68.08	200.00	21.74	4.19
5731	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线西街3号公变	320.00	100.00	400.00	113.22	51.04
5732	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线团结村6#公变	89.45	69.89	160.00	90.64	44.46

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5733	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄二队2#公变	44.01	55.01	100.00	29.96	18.51
5734	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线张寨柯5号公变	86.37	26.99	400.00	14.71	8.06
5735	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线长坪村公变	0.08	0.02	500.00	30.17	17.36
5736	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线兴仁一队2号公变	1.17	0.37	400.00	9.37	5.43
5737	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线周寨柯4号公变	1.69	1.06	200.00	5.18	1.24
5738	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集二号公变	129.13	40.35	400.00	47.80	25.48
5739	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线段家塘公变	55.89	69.86	100.00	32.88	21.41
5740	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线张寨柯二号公变	5.43	1.70	400.00	27.29	15.06
5741	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄6队公变	116.02	72.51	200.00	44.42	28.31
5742	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线长坪3号公变	116.68	36.46	400.00	26.88	15.47

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5743	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线郝家湾4#公变	0.48	0.15	400.00	30.38	16.59
5744	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线兴仁新村3号公变	108.43	33.89	400.00	87.08	51.80
5745	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东滩十队2号公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
5746	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集七号公变	34.68	21.68	200.00	14.43	5.77
5747	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线兴仁一队6号公变	27.34	8.55	400.00	19.70	13.34
5748	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线拓寨柯2号公变	22.69	14.18	200.00	42.38	27.47
5749	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线温寨柯三号公变	0.14	0.09	200.00	9.39	2.71
5750	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁中学2号公变	279.28	55.41	630.00	95.76	84.96
5751	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄一队公变	46.55	58.19	100.00	24.22	13.93

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5752	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄四队公变	54.25	67.81	100.00	15.75	9.83
5753	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄二队3#公变	150.06	93.79	200.00	8.39	3.20
5754	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁二队二号公变	0.21	0.07	400.00	19.06	11.55
5755	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线南街11号公变	160.00	100.00	200.00	48.63	29.27
5756	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线长坪七号公变	11.96	3.74	400.00	24.50	13.30
5757	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集十一号公变	26.83	8.38	400.00	20.50	9.39
5758	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁中学1号公变	279.75	87.42	400.00	36.16	35.85
5759	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁小学2号公变	503.75	99.95	630.00	140.95	127.24
5760	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁一队5#公变	70.83	44.27	200.00	67.30	12.76

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5761	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线王团1队1#公变	55.00	68.75	100.00	12.91	7.28
5762	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东街2号公变	105.78	33.06	400.00	169.66	75.37
5763	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁商贸综合体1号箱变配电变压器	454.52	90.18	630.00	20.30	12.03
5764	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集十三号公变	165.16	51.61	400.00	40.59	19.51
5765	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东滩三队2号公变	0.12	0.07	200.00	22.40	12.38
5766	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线北街一号公变	0.03	0.01	400.00	195.48	124.14
5767	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线郝集16号公变	139.05	43.45	400.00	19.67	13.05
5768	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线道班新村2号公变	320.00	100.00	400.00	37.30	23.62

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5769	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线兴仁三队碱滩3号公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
5770	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线泰和村五号公变	78.69	61.47	160.00	36.38	15.05
5771	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁高速公路北充电桩箱变配电变压器	0.02	0.01	315.00	233.14	47.34
5772	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线团结村4#公变	87.40	68.28	160.00	31.62	17.94
5773	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东滩六队公变	89.80	56.13	200.00	36.19	22.19
5774	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线南街13号公变	160.00	100.00	200.00	53.24	28.05
5775	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线郝集八号公变	102.42	32.01	400.00	71.46	32.46
5776	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线三道沟公变	137.08	85.68	200.00	14.11	7.79
5777	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线川裕村4号公变	66.37	51.85	160.00	46.14	31.79

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5778	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里一队2号公变	22.41	7.00	400.00	25.81	15.37
5779	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线西里四五队2号公变	103.04	64.40	200.00	57.71	20.05
5780	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东滩三队公变	6.60	8.26	100.00	35.21	20.66
5781	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里三队2#公变	83.66	52.29	200.00	39.90	20.60
5782	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线拓寨柯3号公变	94.08	58.80	200.00	0.00	0.00
5783	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线东街三号公变	261.83	65.46	500.00	95.64	59.41
5784	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线福忠农场公变	71.96	89.95	100.00	3.39	3.33
5785	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线团结村移民点7#公变	110.22	86.11	160.00	5.90	0.43
5786	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线北街4号公变	4.92	1.95	315.00	136.07	94.47

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5787	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁二队三号公变	95.57	29.86	400.00	17.15	8.50
5788	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线温寨柯2号公变	29.57	9.24	400.00	5.32	1.32
5789	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线王团新村1#公变	100.48	78.50	160.00	37.96	20.73
5790	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线兴仁五队一号公变	194.15	60.67	400.00	37.38	18.78
5791	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线兴仁南街10#公变	80.01	50.00	200.00	49.62	22.91
5792	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线惠新村2#公变	107.44	67.15	200.00	14.73	7.88
5793	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线王团4队公变	141.21	88.26	200.00	21.85	16.25
5794	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里一队公变	41.35	12.92	400.00	36.52	24.21
5795	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线道班新村3号公变	320.00	100.00	400.00	55.98	37.77

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5796	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线上湾子公变	68.03	42.52	200.00	8.43	3.89
5797	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄五队1#公变	40.94	51.17	100.00	30.60	14.12
5798	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线川裕村9号公变	320.00	100.00	400.00	67.66	18.90
5799	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线王团1队2#公变	97.52	60.95	200.00	51.25	24.79
5800	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线段家塘2号公变	55.61	34.76	200.00	66.98	28.65
5801	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线兴仁一队7号公变	173.83	54.32	400.00	12.41	6.63
5802	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线王团三队公变	137.53	85.95	200.00	20.63	10.97
5803	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线铁寨柯一号公变	70.46	44.04	200.00	7.20	3.81
5804	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线南街2号公变	167.31	66.39	315.00	81.56	49.20

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5805	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里七队2号公变	320.00	100.00	400.00	64.52	41.99
5806	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁四队2号公变	215.31	67.29	400.00	160.06	108.69
5807	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里二队五号公变	102.61	32.06	400.00	23.48	10.58
5808	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁三队碱滩公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
5809	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里二队四号公变	41.95	26.22	200.00	5.19	0.87
5810	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线油井子沟刘文万公变	155.00	96.88	200.00	15.47	0.97
5811	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集17号公变	0.14	0.09	200.00	16.30	5.04
5812	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线兴仁一队碱滩2号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5813	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集21号公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
5814	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄五队2#公变	103.88	64.92	200.00	16.65	10.22
5815	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线团结村2#公变	112.91	70.57	200.00	42.60	21.61
5816	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集15号公变	207.55	64.86	400.00	11.35	3.35
5817	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线王团二队2号公变	68.34	85.43	100.00	6.81	3.39
5818	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里七队公变	50.70	31.69	200.00	16.51	6.26
5819	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里八队三号公变	80.85	25.27	400.00	30.13	11.21
5820	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东滩十队公变	134.30	83.93	200.00	13.08	5.04
5821	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线团结村3#公变	68.53	53.54	160.00	48.81	29.56

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5822	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里二队6号公变	0.13	0.16	100.00	2.00	0.44
5823	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线张寨柯公变	2.64	0.83	400.00	27.82	13.38
5824	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线郝家湾公变	0.21	0.13	200.00	10.54	2.89
5825	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁二队6号公变	160.00	100.00	200.00	42.92	12.89
5826	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线北街7号公变	320.00	100.00	400.00	106.25	36.30
5827	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线川裕村3号公变	70.49	55.07	160.00	20.68	11.21
5828	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里六队4号公变	192.01	60.00	400.00	17.12	6.23
5829	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线团结村1号公变	83.97	65.60	160.00	38.17	24.17
5830	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线道班5号公变	93.30	58.31	200.00	87.88	42.34

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5831	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄四队2#公变	114.32	71.45	200.00	16.20	9.81
5832	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集十号公变	107.64	33.64	400.00	31.73	17.21
5833	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线南街5号公变	237.42	74.19	400.00	68.61	43.02
5834	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线泰和村2号公变	74.79	58.43	160.00	51.91	27.30
5835	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线泰和村三号公变	86.12	67.28	160.00	29.14	14.15
5836	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集20号公变	0.00	0.00	400.00	11.86	5.26
5837	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东街5#公变	320.00	100.00	400.00	138.86	72.94
5838	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线郝家湾6号公变	0.89	0.55	200.00	16.45	7.37
5839	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线兴仁六队4号公变	320.00	100.00	400.00	90.34	44.74
5840	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线长坪8号公变	2.13	1.33	200.00	11.06	6.16

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5841	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁南街8号公变	278.04	86.89	400.00	142.14	57.00
5842	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线南街7号公变	119.18	74.49	200.00	53.04	30.52
5843	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东街六号公变	210.52	83.54	315.00	19.07	11.83
5844	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线泰和村六号公变	85.78	67.02	160.00	31.76	16.92
5845	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线兴盛村四号公变	0.03	0.04	100.00	14.13	4.56
5846	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线南街3号公变	148.99	59.12	315.00	84.22	42.63
5847	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里八队1#公变	37.07	23.17	200.00	7.44	2.63
5848	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线长坪6号公变	14.47	4.52	400.00	31.69	10.39
5849	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里二队1#公变	2.29	1.43	200.00	7.52	3.85
5850	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线张寨柯4号公变	43.17	13.49	400.00	16.43	6.66

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5851	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线兴仁六队二号变	61.26	24.31	315.00	72.90	50.65
5852	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里三队3号公变	253.90	79.34	400.00	31.99	16.83
5853	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线周寨柯2号公变	0.11	0.03	400.00	62.11	20.59
5854	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线长坪二号公变	2.00	0.63	400.00	16.03	8.58
5855	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线王团新村二号公变	106.57	83.26	160.00	49.92	23.06
5856	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线泰和村四号公变	64.16	50.12	160.00	67.38	36.64
5857	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里六队1#公变	15.29	6.07	315.00	4.53	1.43
5858	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线长坪五号公变	0.12	0.04	400.00	10.08	4.71
5859	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线川裕村1号公变	50.33	39.32	160.00	47.16	15.91

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5860	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线温寨柯1号公变	112.77	70.48	200.00	17.94	6.23
5861	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集六号公变	0.14	0.09	200.00	48.16	28.14
5862	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线拓寨柯二队公变	112.62	70.39	200.00	49.64	33.45
5863	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线西里四五队3号公变	61.47	38.42	200.00	54.08	35.26
5864	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄三队2#公变	118.28	73.92	200.00	41.27	18.71
5865	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线川裕村2号公变	34.64	43.30	100.00	23.27	10.50
5866	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集五号公变	0.19	0.06	400.00	41.83	25.20
5867	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集三号公变	0.02	0.01	200.00	19.49	8.09
5868	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁卫生院变压器	356.74	70.78	630.00	166.51	84.48

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5869	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线兴仁新村2号公变	320.00	100.00	400.00	91.97	66.49
5870	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线周寨柯3号公变	100.83	31.51	400.00	9.01	3.77
5871	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里二队2#公变	83.16	25.99	400.00	10.66	3.44
5872	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁三队公变	0.19	0.12	200.00	23.04	11.98
5873	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线老庄公变	51.82	64.77	100.00	10.18	2.05
5874	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线川裕村13号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
5875	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东街八号公变	236.13	73.79	400.00	46.82	25.34
5876	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集十二号公变	53.61	33.51	200.00	12.61	5.05
5877	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄二队1#公变	133.96	83.73	200.00	27.20	15.68
5878	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东滩四队公变	129.01	80.63	200.00	20.56	10.33

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5879	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线兴仁六队3号公变	332.13	65.90	630.00	88.56	46.20
5880	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线郝家湾9号公变	270.56	84.55	400.00	41.60	19.50
5881	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线西街1号公变	320.00	100.00	400.00	112.84	70.28
5882	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线道班新村公变	73.41	57.35	160.00	25.76	13.56
5883	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线南街六号公变	44.21	17.55	315.00	158.93	90.12
5884	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁北街6#公变	281.91	88.10	400.00	38.53	22.51
5885	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁街道充电桩箱变变压器	181.67	72.09	315.00	100.30	17.42
5886	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁六队公变	162.15	50.67	400.00	86.44	55.69
5887	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集九号公变	0.03	0.02	200.00	21.68	13.48
5888	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁四队公变	31.58	9.87	400.00	139.16	86.10

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5889	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东街1号公变	61.26	19.14	400.00	200.41	120.96
5890	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁南街9#公变	99.85	62.40	200.00	75.64	43.74
5891	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线周寨柯5#公变	43.66	13.64	400.00	9.98	5.05
5892	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁东街9号公变	101.70	31.78	400.00	128.70	76.92
5893	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁小学1#公变	320.00	100.00	400.00	83.50	51.90
5894	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线王团二队4号公变	160.00	100.00	200.00	52.28	25.84
5895	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线王团2队1#公变	38.39	47.99	100.00	30.62	17.33
5896	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线泰和村8号公变	25.15	31.44	100.00	6.79	1.96
5897	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线王团二队3号公变	160.00	100.00	200.00	1.83	0.36

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5898	国网中卫供电公司	国网海原县供电公	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里一队三号公变	0.88	0.28	400.00	53.62	44.77
5899	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线大掌2#公变	48.30	60.38	100.00	10.92	2.35
5900	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线双井街道公变	28.66	35.83	100.00	41.32	19.11
5901	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线余家山公变	28.78	71.96	50.00	7.02	1.63
5902	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线梨花咀二队2#公变	27.14	33.92	100.00	26.79	13.11
5903	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线千旦2#公变	63.69	79.61	100.00	7.36	1.13
5904	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线吴渠四队公变	47.63	59.53	100.00	4.82	1.65
5905	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线梨花咀二队3号公变	40.74	50.92	100.00	13.66	4.72
5906	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线范堡子养殖场公变	51.76	32.35	200.00	11.05	1.01

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5907	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线双井四队公变	45.43	56.79	100.00	34.24	9.44
5908	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线石景2号公变	61.92	77.40	100.00	6.09	2.36
5909	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线甘城一队3#公变	59.36	74.20	100.00	17.12	7.84
5910	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线乔畔一队2号公变	129.42	80.89	200.00	47.25	24.58
5911	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线双井一队公变	16.84	21.05	100.00	34.35	16.73
5912	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线严湾一队公变	66.47	83.09	100.00	3.71	0.92
5913	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线街道2号公变	40.61	25.38	200.00	64.57	35.54
5914	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线乔畔二队2号公变	33.14	41.42	100.00	23.84	8.93
5915	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线范堡一队公变	62.03	77.54	100.00	15.52	5.49

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5916	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线吴渠二队3#公变	56.01	70.01	100.00	12.06	5.32
5917	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线甘城四队2#公变	70.90	88.62	100.00	3.78	0.98
5918	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线南梁公变	24.78	61.95	50.00	5.71	1.50
5919	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线碾渠公变	24.55	30.69	100.00	22.90	5.74
5920	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线甘城街道1#公变	145.92	57.90	315.00	124.45	82.97
5921	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线阳洼公变	24.00	100.00	30.00	0.00	0.00
5922	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线双井街道2#公变	59.74	37.34	200.00	26.07	11.37
5923	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线甘城二队1#公变	109.98	68.74	200.00	14.30	8.62
5924	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线范堡二队2号公变	37.21	46.51	100.00	21.36	8.24
5925	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线甘城一队2#公变	61.62	77.03	100.00	3.68	1.77

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5926	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线范堡一队2号公变	35.29	44.12	100.00	21.22	10.94
5927	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线甘城街道2#公变	46.20	57.75	100.00	23.46	12.57
5928	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线应渠公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
5929	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线乔畔四队公变	0.03	0.04	100.00	8.65	1.54
5930	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线千旦1#公变	57.63	72.03	100.00	10.77	3.43
5931	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线沟口公变	10.21	25.52	50.00	16.88	6.24
5932	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线严湾二队公变	9.84	12.30	100.00	9.18	3.06
5933	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线甘城三队公变	34.93	43.66	100.00	31.36	18.22
5934	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线吴渠二队1#公变	12.03	15.03	100.00	14.77	7.76
5935	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线大掌1#公变	10.89	45.35	30.00	3.97	1.24

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5936	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线虎狼台公变	48.99	61.24	100.00	38.54	16.08
5937	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线石景公变	54.23	67.79	100.00	6.30	1.11
5938	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线张脑公变	17.96	74.83	30.00	2.29	0.29
5939	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线乔畔二队公变	34.53	43.16	100.00	14.83	5.16
5940	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线吴渠二队4号公变	64.48	80.60	100.00	10.59	4.42
5941	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线梨花咀一队公变	55.46	69.33	100.00	8.21	1.90
5942	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线甘城一队公变	71.62	44.76	200.00	10.25	5.05
5943	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线蚊湾公变	68.72	85.90	100.00	3.31	1.34
5944	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线吴渠三队公变	62.42	78.02	100.00	2.48	0.51
5945	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线乔畔一队公变	27.62	34.53	100.00	31.72	14.27

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5946	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线严湾三队公变	9.75	24.38	50.00	14.39	3.00
5947	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线胡麻地湾公变	72.00	90.00	100.00	3.09	0.78
5948	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线梨花咀二队1#公变	81.37	50.86	200.00	45.71	19.57
5949	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线甘城二队2#公变	129.86	81.16	200.00	27.55	13.13
5950	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线龙套公变	63.03	78.79	100.00	3.99	0.60
5951	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线蚊湾2#公变	68.18	85.22	100.00	4.20	1.15
5952	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线甘城四队公变	50.90	63.62	100.00	12.32	4.73
5953	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线冯渠公变	65.05	81.32	100.00	9.52	2.23
5954	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线乔畔三队2号公变	44.86	56.07	100.00	13.12	5.31

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5955	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线麻地沟新公变	66.92	83.65	100.00	6.44	1.26
5956	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线吴渠二队2#公变	60.67	75.84	100.00	11.83	6.06
5957	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线红糜湾新公变	142.70	89.19	200.00	4.84	1.36
5958	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线范堡二队公变	42.27	52.84	100.00	21.50	7.30
5959	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线乔畔三队公变	36.05	45.07	100.00	42.83	18.71
5960	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线联合十斗3号公变	258.79	80.87	400.00	0.11	0.05
5961	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线联合十一队公变	14.50	18.12	100.00	39.25	18.93
5962	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线红古四队公变	0.61	0.76	100.00	47.84	24.64
5963	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线下店房东1#公变	9.02	11.27	100.00	37.13	19.96
5964	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线移民点公变	63.88	39.93	200.00	52.42	18.48

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5965	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线乱三营4号公变	80.00	100.00	100.00	18.08	7.82
5966	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线乱沟2#公变	20.90	26.13	100.00	23.02	8.74
5967	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线068#高崖二队西公变	120.18	75.11	200.00	48.43	23.45
5968	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线高崖二队东4号公变	320.00	100.00	400.00	193.45	72.87
5969	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线红古移民点东公变	75.10	46.94	200.00	56.93	29.33
5970	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线下店房2#公变	60.35	37.72	200.00	114.96	32.00
5971	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线三汾湾一队公变	109.53	68.45	200.00	26.07	15.42
5972	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线红古四队2#公变	120.94	75.59	200.00	37.14	17.84
5973	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线驼骆河湾西公变	0.03	0.02	200.00	121.60	41.37

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5974	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线高湾东公变	50.40	63.00	100.00	17.80	8.77
5975	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线别盖头东1#公变	138.97	55.15	315.00	114.43	80.30
5976	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线石岘子北1号公变	187.07	58.46	400.00	69.86	39.32
5977	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线马堡西公变	67.00	41.87	200.00	41.18	14.58
5978	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线吴家湾新公变	96.06	60.04	200.00	22.31	13.15
5979	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线联合十斗2号公变	29.87	37.33	100.00	14.85	5.78
5980	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线联合十三队公变	32.62	40.77	100.00	47.64	28.62
5981	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线联合十斗公变	2.04	1.28	200.00	49.76	26.80
5982	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线老水管所公变	15.90	19.88	100.00	28.81	3.96

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5983	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线驼骆河湾西1#公变	33.27	20.79	200.00	73.68	46.64
5984	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线西山洼2号公变	129.47	80.92	200.00	16.94	4.47
5985	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线下岸子3号公变	3.79	2.37	200.00	116.35	48.01
5986	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红古二队公变	68.62	42.89	200.00	21.85	6.79
5987	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线三汾湾老庄子公变	6.79	8.49	100.00	18.50	8.92
5988	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线下店房公变	160.00	100.00	200.00	70.22	33.93
5989	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线联合十四队公变	42.27	26.42	200.00	46.40	28.41
5990	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线节水基地公变	158.82	99.26	200.00	0.64	0.28
5991	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线下店房东公变	21.65	27.06	100.00	29.96	13.68

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5992	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线香水二队北公变	4.21	2.63	200.00	88.22	48.26
5993	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线土桥子1#公变	103.83	64.89	200.00	33.67	15.03
5994	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线红古五队1#公变	14.20	8.87	200.00	90.46	35.74
5995	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线香水二队南公变	186.06	58.15	400.00	131.21	77.10
5996	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线高崖二队东3号公变	106.39	66.49	200.00	62.17	45.18
5997	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线草场北公变	178.39	89.20	250.00	12.10	2.06
5998	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线059#高崖一队西2#公变	11.49	14.36	100.00	30.65	12.24
5999	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红岸东2号公变	51.11	63.88	100.00	40.20	9.48
6000	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线大路01#公变	9.13	5.70	200.00	44.60	18.70

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6001	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线西山洼养殖场公变	269.17	84.12	400.00	19.76	5.61
6002	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线乱三营新公变	0.29	0.36	100.00	32.31	13.30
6003	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线黑家庄公变	36.18	45.23	100.00	38.58	16.78
6004	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线联合十四队2号公变	33.43	20.90	200.00	33.89	16.23
6005	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线西滩2#公变	64.86	40.54	200.00	48.17	23.49
6006	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线联合十二队公变	160.00	100.00	200.00	58.88	37.25
6007	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线高湾西公变	18.72	23.40	100.00	16.58	8.91
6008	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线石峡口牛场公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
6009	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线高崖二队西2号公变	84.26	52.66	200.00	6.74	2.86

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6010	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线红古移民点3号变压器	131.09	81.93	200.00	22.07	11.55
6011	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线十字路南公变	129.80	51.51	315.00	22.55	5.18
6012	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红古东湾公变	13.81	8.63	200.00	68.53	36.25
6013	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线草场东公变	122.54	76.59	200.00	27.26	14.94
6014	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红古东河湾公变	49.18	30.74	200.00	74.32	35.97
6015	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红古养牛场公变	17.51	10.94	200.00	38.41	7.40
6016	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线红古北梁公变	81.98	51.24	200.00	69.14	41.15
6017	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线石岘子北公变	19.07	47.67	50.00	7.84	2.16
6018	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线十字路南3号公变	1.57	0.98	200.00	32.36	16.36

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6019	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红古二队北公变	34.04	26.60	160.00	50.92	23.81
6020	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线上店房公变	65.77	41.11	200.00	78.06	50.84
6021	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线红古西滩公变	106.30	66.44	200.00	71.91	24.71
6022	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线西山洼公变	130.27	81.42	200.00	10.96	5.04
6023	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线高崖一队公变	18.12	28.31	80.00	24.99	15.68
6024	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线乱沟公变	160.00	100.00	200.00	73.42	34.88
6025	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线联合新村公变	142.09	88.80	200.00	31.93	13.37
6026	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线瓜河湾西公变	49.88	62.35	100.00	31.74	18.01
6027	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线别盖头东公变	78.52	49.08	200.00	75.24	41.23
6028	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红岸东公变	36.18	22.61	200.00	87.66	47.20

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6029	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线高湾西3号公变	67.62	84.52	100.00	6.81	2.54
6030	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线移民点西公变	126.14	78.84	200.00	32.08	14.09
6031	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线高速服务区西充电桩箱变间隔配电变压器	251.07	49.82	630.00	209.38	68.81
6032	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线草场西公变	82.46	51.53	200.00	55.15	33.56
6033	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线东湾公变	2.59	3.23	100.00	46.10	20.53
6034	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线瓜河湾东公变	55.12	68.90	100.00	16.96	9.70
6035	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线甘沟南公变	25.37	31.72	100.00	38.64	16.83
6036	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线红古五队公变	141.55	56.17	315.00	66.50	27.00
6037	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线联合十队公变	160.00	100.00	200.00	76.71	36.21

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6038	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线南山养殖区公变	146.00	91.25	200.00	0.56	0.03
6039	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线下岸子西公变	86.02	34.14	315.00	73.58	46.21
6040	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线乱三营1#公变	33.28	41.60	100.00	28.01	15.15
6041	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线赵套子公变	62.22	48.61	160.00	16.64	10.19
6042	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线三汾湾二队2#公变	63.98	39.99	200.00	65.98	40.72
6043	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线振兴四队2号公变	58.04	36.28	200.00	64.42	26.81
6044	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线新瓜市场公变	43.60	54.50	100.00	33.23	18.80
6045	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线别盖头西3号公变	320.00	100.00	400.00	43.33	23.22
6046	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红岸五队公变	105.03	65.65	200.00	90.53	52.71

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6047	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红古牛场公变	158.54	99.09	200.00	0.00	0.00
6048	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线乱三营二队公变	122.57	76.60	200.00	27.91	16.22
6049	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线高崖一队东公变	29.89	37.36	100.00	18.44	10.68
6050	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线马堡公变	26.95	16.84	200.00	59.90	39.61
6051	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线下岸子东公变	160.00	100.00	200.00	59.54	31.55
6052	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线瓜市场2#公变	116.29	72.68	200.00	71.64	35.34
6053	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线沙坡头公变	64.34	40.21	200.00	91.50	28.13
6054	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线大路新公变	28.13	35.16	100.00	45.74	19.53
6055	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线草场老城公变	120.33	75.20	200.00	32.20	18.35
6056	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线高崖林场公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6057	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线李庄公变	55.86	69.82	100.00	26.14	15.50
6058	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线高崖二队东公变	99.96	31.24	400.00	62.36	35.65
6059	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红岸四队公变	38.93	48.66	100.00	24.29	12.52
6060	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线土桥子2#公变	127.26	39.77	400.00	144.26	79.13
6061	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线马湾公变	237.50	74.22	400.00	89.83	52.98
6062	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线赵套子2#公变	121.63	76.02	200.00	41.17	19.64
6063	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线李庄2#公变	122.31	76.45	200.00	30.02	13.70
6064	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线十字路北公变	58.08	36.30	200.00	38.20	19.59
6065	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线上店房2#公变	28.96	18.10	200.00	26.26	13.55
6066	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线下岸子02#公变	92.87	58.04	200.00	49.40	28.47

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6067	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线红古四队3#公变	112.81	70.51	200.00	32.51	17.50
6068	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线马堡北公变	101.38	63.36	200.00	48.76	26.46
6069	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线北梁2号公变	143.85	89.90	200.00	6.17	1.81
6070	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线大路公变	3.81	4.77	100.00	36.52	17.97
6071	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线别盖头西2#公变	104.20	41.35	315.00	90.37	46.62
6072	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线杨家庄南公变	11.97	14.96	100.00	43.69	26.10
6073	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线沙窝公变	95.25	59.53	200.00	51.66	30.61
6074	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线杨家庄公变	0.30	0.19	200.00	85.56	43.91
6075	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线高崖乡大呗子公变	42.63	53.28	100.00	35.77	17.20
6076	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线乱三营1号公变	48.00	60.00	100.00	42.79	20.54

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6077	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线石岘子北2#公变	30.92	19.33	200.00	85.05	49.49
6078	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线石岘子南2#公变	77.87	48.67	200.00	83.21	36.33
6079	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线三汾湾一队2#公变	27.61	17.26	200.00	65.29	41.83
6080	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线别盖头西公变	117.17	46.50	315.00	117.85	74.08
6081	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线窝子公变	184.31	73.14	315.00	66.56	41.46
6082	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线西堡子3号公变	97.62	61.01	200.00	52.63	31.16
6083	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线窝子1#公变	3.74	2.34	200.00	57.91	35.54
6084	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线高速服务区东充电桩箱变间隔配电变压器	250.23	49.65	630.00	221.46	62.92
6085	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线瓜市场公变	51.84	64.80	100.00	26.38	11.97

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6086	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线高崖二队东1#公变	200.70	62.72	400.00	189.43	102.31
6087	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线西堡子公变	43.02	26.88	200.00	101.68	56.63
6088	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线甘沟北公变	19.34	24.18	100.00	32.26	19.81
6089	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线草场新村公变	100.19	62.62	200.00	29.50	16.08
6090	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线三汾湾一队3#公变	23.04	14.40	200.00	58.16	35.66
6091	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线石岘子南公变	101.27	63.29	200.00	55.94	27.32
6092	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线移民点东公变	47.09	58.86	100.00	27.89	11.40
6093	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线联合十二队1#公变	78.31	48.94	200.00	69.72	33.07
6094	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红岸北公变	85.34	53.34	200.00	71.44	41.17

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6095	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线驼骆河湾东公变	49.53	30.96	200.00	48.26	17.38
6096	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线十字路2号公变	56.86	22.56	315.00	0.00	0.00
6097	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红古二队南2号公变	41.16	51.45	100.00	15.94	6.38
6098	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线西堡子1#公变	116.66	46.29	315.00	84.05	47.82
6099	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线三汾湾二队公变	78.02	48.76	200.00	69.51	44.01
6100	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红岸南公变	43.86	27.42	200.00	98.96	57.27
6101	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线高湾西2#公变	33.64	42.05	100.00	10.75	5.01
6102	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘三队公变	23.65	29.56	100.00	45.95	21.50
6103	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线寨沟川公变	121.78	76.11	200.00	22.06	9.14
6104	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线下张湾3#公变	47.77	59.72	100.00	20.92	8.02

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6105	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线买洼公变	96.52	60.33	200.00	42.76	23.40
6106	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘八队公变	66.89	83.62	100.00	6.31	2.35
6107	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘五队公变	45.02	56.28	100.00	42.63	24.00
6108	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线创业街北公变	45.47	14.21	400.00	120.67	72.02
6109	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线陈门湾2#公变	118.66	74.16	200.00	30.27	5.80
6110	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘七队公变	3.04	3.79	100.00	17.68	5.60
6111	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线肖家湾2#公变	85.45	53.40	200.00	16.86	7.35
6112	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线陈堡下2号公变	59.89	37.43	200.00	43.11	16.48
6113	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘六队2号公变	125.11	78.20	200.00	31.94	13.52
6114	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线陈湾3号公变	46.66	58.32	100.00	7.45	3.60

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6115	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘六队公变	58.28	36.43	200.00	63.89	34.36
6116	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线环城路3#公变	231.49	72.34	400.00	109.68	55.08
6117	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线小南洼2#公变	117.46	73.41	200.00	26.56	12.16
6118	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线黄湾公变	47.21	29.50	200.00	31.57	15.97
6119	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线中湾公变	106.06	66.29	200.00	29.43	13.10
6120	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线泉河公变	33.54	41.93	100.00	14.58	6.70
6121	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后山地湾公变	60.87	95.12	80.00	1.24	0.10
6122	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线杜套公变	25.48	31.85	100.00	27.15	14.16
6123	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线西套公变	118.76	74.22	200.00	40.19	13.80
6124	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘七队2号公变	30.02	37.53	100.00	20.37	8.40

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6125	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘三队2号公变	120.84	75.53	200.00	25.84	10.23
6126	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线创业街公变	84.14	52.58	200.00	71.54	49.91
6127	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线小湾公变	54.89	68.61	100.00	10.28	2.69
6128	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线木材市场1#公变	53.07	16.58	400.00	143.65	89.61
6129	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线陈堡下3号公变	80.00	100.00	100.00	19.89	8.00
6130	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线北山洼Ｂ公变	106.74	66.71	200.00	66.50	35.88
6131	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线腰岘1号公变	42.48	53.10	100.00	11.85	4.30
6132	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线黑洼公变	42.08	52.60	100.00	21.18	9.03
6133	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线上湾子3#公变	49.43	61.79	100.00	22.62	9.07
6134	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线杜套3号公变	135.88	84.92	200.00	31.41	16.41

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6135	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线王堡公变	31.95	39.93	100.00	65.16	27.39
6136	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线上西沿2号公变	55.25	69.07	100.00	49.55	26.41
6137	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线上堡公变	56.20	35.13	200.00	20.92	9.17
6138	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线后塘一队2号公变	160.00	100.00	200.00	64.24	39.41
6139	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线碱沟川公变	72.33	90.41	100.00	4.07	0.52
6140	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线老虎台公变	80.98	50.62	200.00	50.60	21.01
6141	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线上庄公变	22.99	14.37	200.00	89.34	46.44
6142	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线杨岗公变	43.46	54.33	100.00	31.63	12.97
6143	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线黄湾2#公变	99.41	62.13	200.00	38.30	18.02
6144	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线陈湾2号公变	98.79	61.74	200.00	14.52	5.48

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6145	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线南湾公变	53.63	67.04	100.00	20.88	10.08
6146	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线东变2号公变	320.00	100.00	400.00	135.43	60.08
6147	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线双河街道公变	68.60	42.87	200.00	81.81	47.97
6148	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线木材市场2#公变	98.16	61.35	200.00	57.57	27.96
6149	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线郑湾公变	65.70	41.06	200.00	20.12	9.14
6150	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线堡台2#公变	129.48	80.92	200.00	19.69	8.38
6151	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线套脑A公变	45.08	56.35	100.00	49.98	20.65
6152	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线酒店湾B公变	13.11	10.24	160.00	13.01	6.05
6153	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线贾塘王塘小学1号公变	121.20	75.75	200.00	27.54	3.31
6154	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线陈堡上1#公变	99.65	62.28	200.00	56.60	36.46

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6155	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线下湾子1号公变	51.11	63.88	100.00	18.04	7.46
6156	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线酒店湾3号公变	63.21	39.50	200.00	17.72	6.10
6157	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线马家坪公变	31.96	39.95	100.00	19.97	5.98
6158	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线深沟2#公变	18.93	23.67	100.00	23.94	13.37
6159	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线蒿洼公变	160.00	100.00	200.00	52.99	25.09
6160	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线李家沟公变	65.94	82.42	100.00	10.90	3.32
6161	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线大路3#公变	51.43	64.29	100.00	30.29	15.55
6162	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘五队2#公变	18.52	23.15	100.00	14.70	6.13
6163	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线下湾子2号公变	78.42	49.01	200.00	122.39	46.86
6164	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线贾塘市场公变	125.69	78.55	200.00	19.51	8.94

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6165	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线马洼1号公变	124.17	77.61	200.00	22.34	6.23
6166	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线大南湾公变	43.55	54.44	100.00	42.68	23.09
6167	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线贾塘乡政府公变	62.16	19.43	400.00	228.47	133.12
6168	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线前湾公变	160.00	100.00	200.00	70.11	20.54
6169	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线南塘3号公变	104.53	65.33	200.00	34.05	16.48
6170	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线双河街道2号公变	268.91	84.03	400.00	48.67	27.76
6171	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线大路东公变	160.00	100.00	200.00	32.21	16.41
6172	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线陈门湾公变	63.64	39.78	200.00	25.58	14.32
6173	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线下湾子3号公变	118.49	74.05	200.00	34.96	14.73
6174	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线上西沿公变	16.62	20.77	100.00	43.70	18.84

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6175	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线黑拐公变	160.00	100.00	200.00	65.18	29.06
6176	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线黑拐2号公变	160.00	100.00	200.00	51.64	28.86
6177	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线贾塘供电所充电桩公变	151.15	47.23	400.00	135.90	93.66
6178	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线水管所公变	9.98	12.48	100.00	59.95	18.79
6179	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线西公变	204.47	63.90	400.00	147.74	85.80
6180	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线南湾1#公变	74.94	46.84	200.00	75.78	43.90
6181	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线套脑C公变	101.03	63.14	200.00	65.32	32.98
6182	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线后塘二队2#公变	113.02	70.64	200.00	54.26	29.64
6183	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线深沟1#公变	31.83	39.78	100.00	15.46	6.24
6184	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线郑旗套脑E公变	51.88	64.85	100.00	17.69	5.61

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6185	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线环城路2号公变	320.00	100.00	400.00	65.90	16.76
6186	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线贾塘后塘小学公变	24.41	30.51	100.00	35.22	16.44
6187	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线贾塘服务区北充电桩箱变配电变压器	504.00	100.00	630.00	0.00	0.00
6188	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线杨岗2号公变	11.68	14.60	100.00	42.73	24.96
6189	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线羊场公变	22.22	27.78	100.00	50.19	21.60
6190	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线崾岘2#公变	128.11	80.07	200.00	10.93	3.98
6191	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线北坪公变	52.94	66.17	100.00	14.51	3.93
6192	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线下张湾公变	13.83	17.29	100.00	15.61	7.34
6193	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线杜套2#公变	125.51	78.44	200.00	43.01	10.32

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6194	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线北塘3#公变	133.51	83.44	200.00	25.23	11.12
6195	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线陈堡下公变	53.01	66.26	100.00	33.88	24.31
6196	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线陈湾1号公变	124.15	77.60	200.00	21.14	7.13
6197	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线老虎台2#公变	0.54	0.67	100.00	28.70	14.16
6198	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线东1#公变	96.69	30.21	400.00	191.77	104.61
6199	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线环城路1#公变	139.19	87.00	200.00	13.52	6.62
6200	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线杨湾公变	113.33	70.83	200.00	23.75	10.28
6201	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线杨湾2#公变	9.61	12.01	100.00	22.06	10.49
6202	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线贾塘西公变2号公变	256.04	80.01	400.00	87.22	61.19
6203	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线马营上堡2#公变	99.10	61.94	200.00	41.17	24.45

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6204	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线秦湾2#公变	31.08	19.42	200.00	22.49	13.47
6205	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线秦湾公变	160.02	80.01	250.00	39.97	10.39
6206	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线上黄坪3#公变	104.23	65.14	200.00	38.38	17.71
6207	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线南湾3#变	75.79	47.37	200.00	42.43	22.66
6208	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线下套脑公变	160.00	100.00	200.00	82.81	42.29
6209	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线王堡3号公变	13.98	17.48	100.00	39.69	13.75
6210	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线上张湾公变	8.13	10.16	100.00	25.79	12.11
6211	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线下张湾2#公变	91.55	57.22	200.00	11.08	2.45
6212	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线贾塘西3号公变	135.43	84.64	200.00	39.74	19.54
6213	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线堡台公变	121.44	75.90	200.00	72.47	29.36

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6214	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线北塘4号公变	46.70	58.37	100.00	16.79	6.61
6215	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线段湾公变	13.14	54.73	30.00	3.25	0.17
6216	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线北山洼A1#公变	50.08	31.30	200.00	59.53	26.64
6217	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线西沿南北队公变	87.95	54.97	200.00	52.66	32.28
6218	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线蒿洼2#公变	62.86	78.58	100.00	6.53	1.84
6219	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线南塘2#公变	117.62	73.51	200.00	24.07	10.10
6220	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线贾塘中心小学公变	320.00	100.00	400.00	153.86	23.61
6221	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线套脑D公变	104.81	65.50	200.00	62.39	26.92
6222	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线黄坪小学公变	25.91	32.38	100.00	33.27	3.66
6223	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线买洼2#公变	45.33	28.33	200.00	74.96	38.93

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6224	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线大公变1#公变	144.87	45.27	400.00	152.35	60.65
6225	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线上湾子2＃公变	122.68	76.68	200.00	40.56	20.92
6226	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线陈堡上公变	91.11	56.94	200.00	63.78	32.42
6227	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘四队3号公变	160.00	100.00	200.00	40.84	22.36
6228	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线后塘二队公变	48.28	60.35	100.00	22.54	7.93
6229	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线大路公变	7.56	9.45	100.00	13.52	6.63
6230	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线酒店湾A公变	104.91	65.57	200.00	11.84	5.46
6231	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线北湾公变	62.61	78.26	100.00	1.78	0.37
6232	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后山小湾公变	18.52	77.17	30.00	3.32	0.46

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6233	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘八队2号公变	45.14	56.42	100.00	22.25	10.94
6234	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线黄坪南公变	1.03	1.29	100.00	55.30	26.38
6235	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线西沿广场安置区中心村公变	15.00	9.37	200.00	78.72	41.18
6236	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线北山洼C公变	101.57	63.48	200.00	31.75	18.58
6237	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘四队公变	0.23	0.29	100.00	12.50	5.42
6238	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线马洼公变	27.93	34.92	100.00	60.54	29.26
6239	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线南湾2#公变	91.71	57.32	200.00	56.96	32.95
6240	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线肖家湾公变	140.99	88.12	200.00	14.14	5.42
6241	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线嵚岘公变	83.47	52.17	200.00	70.96	32.99

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6242	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线上西沿新农村公变	51.27	64.09	100.00	40.43	15.22
6243	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线上湾子公变	64.52	80.65	100.00	15.10	3.51
6244	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线上套脑公变	73.33	91.66	100.00	5.53	1.76
6245	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线南川公变	29.56	36.96	100.00	36.61	21.44
6246	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线贾塘服务区南充电桩箱变配电变压器	503.86	99.97	630.00	0.00	0.00
6247	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线大南湾2号公变	123.03	76.89	200.00	51.15	25.85
6248	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线北塘公变	45.77	57.21	100.00	38.69	16.48
6249	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线南塘公变	27.61	34.52	100.00	42.49	26.49
6250	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线堡子公变	63.11	39.44	200.00	75.52	35.87

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6251	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线北山洼A公变	111.08	69.43	200.00	46.41	29.46
6252	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线堡子2号公变	113.26	70.79	200.00	25.41	13.97
6253	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘四队2#公变	55.27	69.09	100.00	19.91	7.92
6254	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线北塘2#公变	93.65	58.53	200.00	24.44	9.49
6255	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线瓜瓜山林场公变	72.10	90.12	100.00	6.14	1.77
6256	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线黄坪北公变	40.38	50.48	100.00	22.41	11.62
6257	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线贾塘供电所充电桩2号公变	124.13	38.79	400.00	131.11	78.54
6258	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线马洼2号公变	60.34	75.43	100.00	7.84	2.92
6259	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线阳洼牛厂公变	35.09	43.86	100.00	14.27	2.49
6260	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线何圈公变	79.27	61.93	160.00	5.73	0.73

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6261	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线九彩街道2号公变	86.72	67.75	160.00	24.89	17.93
6262	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线华尖2号公变	137.38	85.86	200.00	12.65	4.59
6263	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线三道沟2#公变	36.33	90.83	50.00	1.36	0.04
6264	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线路渠1#公变	45.80	57.26	100.00	22.20	5.85
6265	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线马套北公变	64.54	80.68	100.00	8.20	1.70
6266	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线上下队1#公变	43.23	54.03	100.00	18.76	9.86
6267	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线马圈公变	120.42	94.08	160.00	4.80	0.65
6268	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线元套1#公变	39.16	48.94	100.00	42.57	17.60
6269	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线寺阳公变	26.22	32.77	100.00	4.10	2.55
6270	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线增家湾公变	37.54	46.92	100.00	4.64	1.08

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6271	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线马套公变	105.85	82.69	160.00	16.77	4.44
6272	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	黑城变512农场线食品加工厂公变	125.66	78.54	200.00	3.03	0.41
6273	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线蒿滩公变	75.78	94.73	100.00	1.31	0.19
6274	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线车路沟公变	41.51	51.89	100.00	15.03	5.32
6275	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线马湾公变	26.66	33.33	100.00	4.78	1.46
6276	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线上下队2#公变	211.08	65.96	400.00	48.46	22.37
6277	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线上下队3#公变	15.41	19.26	100.00	39.94	18.40
6278	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线红井川1#公变	19.41	80.87	30.00	1.66	0.07
6279	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线罗湾公变	69.41	86.76	100.00	0.02	0.02
6280	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线马套南公变	36.62	45.78	100.00	2.16	0.52

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6281	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线古城公变	139.67	87.29	200.00	27.39	13.20
6282	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线黑土塘公变	69.61	87.01	100.00	4.36	0.69
6283	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线中心村公变	108.85	43.20	315.00	159.46	64.69
6284	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线张家湾公变	27.61	34.51	100.00	5.08	1.15
6285	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线后塘公变	50.31	62.88	100.00	9.58	3.32
6286	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线套子牛厂公变	122.44	48.59	315.00	59.25	6.64
6287	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线古城2#公变	9.35	11.69	100.00	21.40	9.68
6288	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线新庄公变	0.35	0.44	100.00	27.37	16.11
6289	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线黑林2#公变	16.71	69.64	30.00	3.54	0.48
6290	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线元套公变	36.16	45.20	100.00	35.74	4.01

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6291	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线九彩街道1号公变	55.78	43.58	160.00	24.53	12.41
6292	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线马圈东公变	48.24	60.30	100.00	13.97	3.47
6293	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线黄蒿湾公变	1.39	1.74	100.00	3.29	0.37
6294	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线红井川2#公变	37.65	47.06	100.00	5.89	0.78
6295	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线何圈2号公变	118.60	74.12	200.00	17.45	3.82
6296	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线沟沿2号公变	2.19	1.37	200.00	36.60	2.36
6297	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线南山公变	6.27	39.16	20.00	1.19	0.13
6298	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线下羊马新公变	73.84	92.31	100.00	1.76	0.44
6299	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线元套2#公变	41.33	51.66	100.00	31.34	15.90
6300	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线宣毛洞公变	155.24	97.02	200.00	0.04	0.04

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6301	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线新庄2#公变	27.00	33.76	100.00	49.72	6.81
6302	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线上羊马安置区中心村公变	142.44	89.02	200.00	12.82	4.12
6303	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线马圈西公变	130.83	81.77	200.00	39.74	20.34
6304	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线路鼻梁公变	30.20	37.76	100.00	2.18	0.40
6305	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线路渠公变	46.18	57.72	100.00	17.38	7.05
6306	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线蒿滩2#公变	79.74	99.68	100.00	0.01	0.01
6307	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线沟沿1#公变	50.93	63.66	100.00	7.38	2.61
6308	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线崾岘公变	52.94	66.17	100.00	7.43	4.08
6309	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线大湾公变	48.16	60.20	100.00	11.26	4.56
6310	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线华尖公变	110.45	86.29	160.00	7.46	2.92

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6311	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线金佛1#公变	36.65	45.81	100.00	11.93	4.58
6312	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线良庄2#公变	8.80	36.65	30.00	0.11	0.07
6313	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线崖湾牛场公变	152.29	95.18	200.00	6.98	3.23
6314	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线二百户2#公变	70.85	88.57	100.00	10.34	3.84
6315	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线大坪公变	28.80	36.00	100.00	33.66	17.23
6316	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线安家庄新公变	56.59	70.74	100.00	11.01	4.23
6317	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线崖湾2#公变	25.87	64.69	50.00	0.00	0.00
6318	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线老庄公变	118.06	73.79	200.00	32.13	5.33
6319	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线大坪南公变	278.57	87.05	400.00	15.86	3.09
6320	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线海子2号公变	140.26	87.66	200.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6321	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线下队1号东公变	245.80	76.81	400.00	67.09	24.64
6322	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线乡政府公变	68.13	21.29	400.00	52.66	20.98
6323	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线南湾公变	160.00	100.00	200.00	29.15	10.33
6324	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线包堡4#公变	59.35	74.19	100.00	7.63	2.20
6325	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李俊清真寺公变	320.00	100.00	400.00	83.68	55.44
6326	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线拐洼林场公变	54.62	68.27	100.00	7.36	3.87
6327	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线海子公变	38.64	48.29	100.00	2.77	1.30
6328	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线三百户3# 公变	9.14	11.42	100.00	50.64	19.72
6329	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李俊中学公变	160.00	100.00	200.00	69.56	17.34
6330	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线蔡祥支线下堡子4号公变	16.22	20.28	100.00	10.46	4.48

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6331	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线包堡2#公变	37.86	47.33	100.00	52.28	24.18
6332	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李家套子公变	76.30	95.37	100.00	0.23	0.03
6333	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线二百户4号新公变	112.73	70.46	200.00	73.02	36.93
6334	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李家套子2号公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
6335	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线苗圃公变	16.31	20.39	100.00	5.50	0.99
6336	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线上队2#公变	72.93	56.97	160.00	29.49	16.09
6337	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线金佛2#公变	47.06	58.83	100.00	32.18	9.88
6338	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线包堡3#公变	25.78	32.23	100.00	17.18	6.23
6339	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线沟沿2#公变	7.86	9.82	100.00	42.33	20.43

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6340	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线马尔山北公变	127.87	79.92	200.00	20.35	3.02
6341	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线红沟沿2号公变	24.86	15.53	200.00	14.32	6.73
6342	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线南湾2号公变	6.77	8.47	100.00	22.12	7.54
6343	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线猫儿沟公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
6344	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李俊街道公变	129.94	40.61	400.00	214.90	118.57
6345	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线冯沟滩公变	139.49	87.18	200.00	11.14	5.05
6346	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线大坪2#公变	142.58	89.11	200.00	12.53	5.36
6347	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线三百户2号公变	320.00	100.00	400.00	8.21	3.39
6348	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线下堡子2#公变	31.38	39.23	100.00	19.90	8.42
6349	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线三营河养殖场公变	152.60	95.37	200.00	3.23	0.37

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6350	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线三百户2号东公变	160.00	100.00	200.00	4.70	1.47
6351	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线二百户1#公变	131.91	41.22	400.00	51.41	27.89
6352	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线二百户2号南公变	125.48	78.43	200.00	0.00	0.00
6353	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线陈庄公变	43.05	53.81	100.00	30.42	10.23
6354	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线二百户5#公变	43.31	54.13	100.00	37.22	12.37
6355	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线崖湾1#公变	125.91	78.69	200.00	19.08	11.29
6356	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李俊街道2#公变	130.06	81.29	200.00	80.19	30.13
6357	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线三百户4号公变	40.00	100.00	50.00	0.00	0.00
6358	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线马儿山公变	22.18	55.46	50.00	3.90	1.17

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6359	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线三百户1#公变	25.85	32.32	100.00	43.96	15.72
6360	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李俊下队2#公变	57.60	36.00	200.00	29.93	19.09
6361	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线北湾公变	43.70	54.63	100.00	22.61	7.17
6362	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线牛堡2#公变	131.20	82.00	200.00	0.68	0.20
6363	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李俊上队3号公变	123.48	77.18	200.00	19.99	12.04
6364	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线北湾2#公变	11.07	13.84	100.00	48.43	29.57
6365	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李俊下队3号公变	53.94	26.97	250.00	126.18	56.02
6366	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线下堡子1号公变	7.03	4.40	200.00	58.66	27.71
6367	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线红沟沿1#公变	39.99	49.99	100.00	26.06	8.88

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6368	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线窝子公变	105.99	66.25	200.00	41.09	21.66
6369	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线金佛3#公变	123.64	77.28	200.00	19.79	6.93
6370	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李俊上队1#公变	153.33	47.92	400.00	91.69	44.16
6371	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线南湾3号公变	85.10	53.18	200.00	8.72	3.92
6372	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线下堡子3#公变	35.90	44.87	100.00	22.81	10.60
6373	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线三百户2号西公变	320.00	100.00	400.00	25.61	10.13
6374	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线猫儿沟2#公变	135.78	84.87	200.00	19.25	6.34
6375	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李俊街道4号公变	240.75	75.24	400.00	40.64	24.44
6376	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李俊下队1#公变	204.58	63.93	400.00	152.29	86.27

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6377	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线广场公变	197.47	61.71	400.00	127.84	72.21
6378	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线包堡1号公变	114.87	71.79	200.00	30.93	15.11
6379	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线沟沿公变	42.85	53.56	100.00	29.58	13.60
6380	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线小源2号公变	160.00	100.00	200.00	46.06	9.63
6381	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线下黑羊圈公变	26.38	32.98	100.00	32.50	15.57
6382	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线红圈新一队01#公变	27.14	16.96	200.00	88.85	47.65
6383	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线北坪2#公变	45.59	56.99	100.00	21.25	8.17
6384	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线团庄二队03#公变	93.66	58.54	200.00	36.06	20.05
6385	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线团庄一队5号公变	160.00	100.00	200.00	36.74	20.75

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6386	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线红圈一队01#公变	55.93	69.92	100.00	34.32	17.47
6387	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线韩府五队02#公变	188.22	74.69	315.00	72.56	34.70
6388	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线下杨堡1号公变	93.47	73.02	160.00	13.93	5.22
6389	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线红圈一队02#公变	168.00	66.66	315.00	77.31	41.40
6390	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线韩府一队1号公变	78.31	48.94	200.00	27.32	14.72
6391	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线沙湾林场公变	0.64	1.59	50.00	26.57	12.30
6392	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线上杨堡5号公变	52.86	41.29	160.00	52.77	31.54
6393	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线韩府五队公变	320.00	100.00	400.00	66.10	30.83

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6394	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山八队03#公变	13.50	16.88	100.00	11.42	4.70
6395	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线李旺南02#公变	235.65	73.64	400.00	67.91	45.76
6396	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线麻地沟01#公变	33.91	42.38	100.00	26.14	13.52
6397	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线韩府四队02#公变	111.84	69.90	200.00	49.77	29.68
6398	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线大原3号公变	143.55	89.72	200.00	8.96	3.71
6399	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山八队2号东公变	320.00	100.00	400.00	70.92	43.56
6400	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线七百户2#公变	37.87	47.34	100.00	41.84	20.04
6401	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线李旺南01#公变	63.26	39.54	200.00	62.38	36.97
6402	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线七百户公变	57.18	71.47	100.00	24.91	10.72

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6403	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线坟岗子01#公变	93.81	58.63	200.00	74.54	31.83
6404	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线石头河湾3号公变	73.69	46.06	200.00	59.20	20.13
6405	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变512罗川线九道公变	311.71	97.41	400.00	5.14	1.04
6406	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线下杨堡3号公变	113.42	70.88	200.00	78.58	41.23
6407	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线上杨堡4号公变	0.02	0.02	100.00	45.37	12.16
6408	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线杨家庄5号公变	160.00	100.00	200.00	30.65	16.87
6409	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山六七队4#公变	38.17	47.71	100.00	22.20	9.97
6410	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线李果园02#公变	12.60	15.74	100.00	19.33	9.24
6411	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线李旺西街公变	103.26	64.54	200.00	72.72	36.29

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6412	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变512罗川线北堡子西02#公变	33.05	41.31	100.00	17.24	6.76
6413	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山六七队新1号公变	320.00	100.00	400.00	11.14	3.74
6414	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线北坪新村公变	79.78	49.86	200.00	26.84	11.79
6415	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线李旺中3#公变	92.23	57.64	200.00	61.74	29.98
6416	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线二道2号公变	160.00	100.00	200.00	28.84	11.71
6417	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线李旺南3号公变	135.87	84.92	200.00	14.41	6.15
6418	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线小源1号公变	320.00	100.00	400.00	31.34	12.14
6419	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线李果园2号公变	99.98	62.49	200.00	20.20	10.71
6420	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线上羊圈02#公变	101.73	63.58	200.00	44.90	16.36

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6421	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线马路坡2号公变	59.31	74.14	100.00	20.35	5.58
6422	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线韩府二队02#公变	76.70	47.94	200.00	91.57	59.07
6423	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线二道01#公变	9.90	12.37	100.00	33.43	8.18
6424	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线李旺团庄箱变配电变压器	447.31	88.75	630.00	62.00	40.44
6425	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线李旺卫生院箱变配电变压器	327.55	64.99	630.00	233.22	177.41
6426	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线八百户4号公变	100.18	62.61	200.00	32.97	18.10
6427	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线坟岗子4号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
6428	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线海家湾西01#公变	125.39	78.37	200.00	36.12	20.00
6429	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线二道沟牛场公变	160.00	100.00	200.00	3.42	0.45

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6430	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线马堡3#公变	71.84	56.13	160.00	62.26	29.34
6431	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线团庄二队7号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
6432	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线韩府一队4#公变	76.52	47.83	200.00	70.99	36.91
6433	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线团庄一队3号公变	132.10	82.56	200.00	21.89	12.04
6434	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线李果园4号公变	114.35	71.47	200.00	50.80	23.03
6435	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线杜家沟中02#公变	41.03	51.29	100.00	52.86	25.12
6436	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线九百户下队4号公变	127.39	79.62	200.00	27.64	11.49
6437	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线海家湾东02#公变	77.99	48.74	200.00	65.24	30.76

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6438	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线杨家庄03#公变	145.73	91.08	200.00	7.91	3.55
6439	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线李旺西2号公变	160.00	100.00	200.00	29.49	14.64
6440	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线李果园01#公变	53.01	41.42	160.00	64.42	37.81
6441	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线团庄一队2#公变	61.47	38.42	200.00	67.09	28.93
6442	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线八百户1号公变	160.00	100.00	200.00	80.79	39.84
6443	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线下杨堡2#公变	116.46	72.79	200.00	37.09	19.73
6444	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线麻沙沟02#公变	112.42	70.26	200.00	46.18	29.26
6445	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山八队02#公变	57.56	35.97	200.00	12.26	4.38
6446	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线马堡公变	45.78	57.22	100.00	29.74	13.86

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6447	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线九百户上队5号公变	98.30	61.43	200.00	23.01	10.55
6448	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线二道02#公变	125.85	78.66	200.00	28.99	12.11
6449	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线上杨堡3号公变	93.09	58.18	200.00	31.92	22.50
6450	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线新街2号公变	320.00	100.00	400.00	252.76	136.47
6451	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线丁家滩02#公变	36.96	46.20	100.00	31.88	15.21
6452	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线丁家滩1号公变	103.36	64.60	200.00	70.41	39.18
6453	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线二道林场公变	26.17	32.72	100.00	22.38	10.92
6454	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山八队1号东公变	160.00	100.00	200.00	39.20	19.46
6455	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线九百户上队4号公变	120.13	37.54	400.00	39.25	23.16

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6456	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线下杨堡4号公变	109.11	68.19	200.00	54.07	26.35
6457	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变512罗川线高岭移民点1#公变	20.89	26.11	100.00	59.65	30.35
6458	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线窝子公变	198.18	78.64	315.00	40.97	21.86
6459	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线马路坡03号公变	136.61	85.38	200.00	31.46	13.95
6460	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山八队01#公变	27.12	33.90	100.00	1.40	0.21
6461	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线团庄一队1#公变	59.59	37.25	200.00	118.38	61.83
6462	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线新街1#公变	145.82	57.87	315.00	80.21	31.06
6463	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线九百户下队1号公变	120.98	75.61	200.00	41.18	10.66
6464	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线丁家滩3号公变	109.96	68.73	200.00	31.19	16.74

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6465	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线新源移民点01#公变	82.61	51.63	200.00	34.03	19.60
6466	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线马莲西公变	63.73	79.66	100.00	18.36	4.50
6467	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线海家湾西02#公变	123.84	77.40	200.00	27.93	15.34
6468	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线北坪2号公变	86.67	54.17	200.00	17.80	5.76
6469	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线团庄二队02#公变	99.48	62.17	200.00	33.69	17.91
6470	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线道堂公变	95.45	59.66	200.00	75.17	41.45
6471	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线粮站2号公变	178.50	55.78	400.00	129.29	69.90
6472	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线二道3号公变	160.00	100.00	200.00	15.86	6.57
6473	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线杨家庄01#公变	223.51	69.85	400.00	103.13	57.45

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6474	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线韩府三队公变	27.60	17.25	200.00	2.46	0.50
6475	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山六队4号公变	287.22	89.76	400.00	49.39	25.55
6476	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线大塬4号公变	320.00	100.00	400.00	41.86	19.73
6477	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山二队02#公变	64.07	40.05	200.00	63.59	40.33
6478	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线大原01#公变	17.15	21.44	100.00	20.52	10.42
6479	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线八百户3号公变	135.97	84.98	200.00	16.98	7.84
6480	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线虎家梁公变	19.76	82.34	30.00	1.70	0.06
6481	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线杜家沟东02#公变	48.88	61.10	100.00	34.88	15.55
6482	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线九百户上队2号公变	291.48	91.09	400.00	30.42	9.20

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6483	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线韩府二队01#公变	115.24	72.03	200.00	51.57	30.53
6484	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线李旺供电所充电桩箱变配电变压器	94.95	59.34	200.00	64.50	7.08
6485	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线麻地沟4号公变	320.00	100.00	400.00	25.52	12.00
6486	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线马家湾4#公变	67.88	42.43	200.00	98.38	31.71
6487	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨堡加工厂公变	56.89	35.56	200.00	3.34	0.12
6488	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线镇变2#公变	113.93	45.21	315.00	174.85	87.95
6489	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线韩府四队公变	320.00	100.00	400.00	65.44	44.10
6490	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线市场2#公变	90.44	56.52	200.00	93.24	51.90
6491	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山六队02#公变	21.89	27.36	100.00	22.88	12.35

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6492	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线韩府一队02#公变	84.43	65.96	160.00	56.14	31.02
6493	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线杨家庄4号公变	250.71	78.35	400.00	82.00	46.35
6494	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线石头河湾02#公变	108.01	67.51	200.00	15.65	7.93
6495	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线麻沙沟01#公变	38.38	23.99	200.00	91.12	40.15
6496	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线李旺中02#公变	119.52	47.43	315.00	99.17	50.77
6497	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线马莲渠02#公变	39.81	24.88	200.00	72.45	33.19
6498	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线马莲渠3号公变	122.48	76.55	200.00	47.06	23.88
6499	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线马堡3号公变	160.00	100.00	200.00	8.62	1.56
6500	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线粮站01#公变	216.84	67.76	400.00	74.10	32.90

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6501	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线红中湾1号公变	320.00	100.00	400.00	22.31	4.60
6502	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山八队3号西公变	320.00	100.00	400.00	42.77	22.88
6503	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线马家湾1#公变	141.57	56.18	315.00	54.36	23.61
6504	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线马家湾2号公变	320.00	100.00	400.00	111.78	66.45
6505	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线马家湾5号公变	43.98	27.49	200.00	73.55	40.05
6506	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线杜家沟中01#公变	50.85	63.57	100.00	37.58	18.93
6507	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线市场1#公变	69.58	43.49	200.00	80.02	43.95
6508	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线团庄二队5号公变	320.00	100.00	400.00	33.64	15.76
6509	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线新源移民点03#公变	89.15	55.72	200.00	61.33	30.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6510	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线新源移民点02#公变	85.56	53.47	200.00	108.41	52.03
6511	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线大原02#公变	26.42	33.02	100.00	49.89	25.23
6512	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线新街3#公变	80.18	31.82	315.00	144.16	95.10
6513	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线北湾公变	110.68	69.17	200.00	26.17	14.62
6514	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线马莲渠4号公变	89.93	56.20	200.00	9.73	3.33
6515	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线九百户上队3号公变	229.22	71.63	400.00	51.12	27.62
6516	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线八百户2#公变	132.67	82.92	200.00	43.83	22.72
6517	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线北堡子北公变	40.81	25.51	200.00	139.33	81.58
6518	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山二队01#公变	70.20	43.88	200.00	120.68	85.06

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6519	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线马莲渠01#公变	98.30	61.44	200.00	81.56	36.71
6520	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线红圈新一队02#公变	187.53	58.60	400.00	107.32	69.91
6521	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线上杨堡1#公变	53.71	33.57	200.00	82.18	42.75
6522	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线石头河湾4号公变	132.51	82.82	200.00	26.45	10.06
6523	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山一队01#公变	108.88	68.05	200.00	50.81	27.98
6524	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线红圈二队02#公变	216.55	85.93	315.00	30.88	19.66
6525	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线麻地沟02#公变	43.83	54.79	100.00	21.22	10.25
6526	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山八队4#公变	4.06	5.08	100.00	44.92	22.49
6527	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线新街4号公变	320.00	100.00	400.00	42.40	20.97

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6528	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线九百户上队1号公变	55.34	69.18	100.00	14.47	6.91
6529	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线杜家沟东01#公变	36.33	45.42	100.00	41.36	21.14
6530	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线五百户4号公变	320.00	100.00	400.00	62.34	38.89
6531	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线二道03#公变	113.69	71.06	200.00	18.99	8.06
6532	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山六七队01#公变	33.12	20.70	200.00	67.40	43.42
6533	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线坟岗子3号公变	0.68	0.85	100.00	91.08	39.32
6534	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线小原子02#公变	42.29	52.86	100.00	40.72	17.31
6535	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线南坪2号公变	135.84	84.90	200.00	12.15	4.37
6536	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线五百户3号公变	112.22	70.14	200.00	36.11	13.94

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6537	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线北岗子4号公变	126.01	78.76	200.00	41.45	21.87
6538	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线二道林场公变新	77.09	96.37	100.00	1.91	0.07
6539	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线上杨堡2号公变	81.50	50.93	200.00	122.57	75.22
6540	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线大掌01#公变	0.11	0.13	100.00	32.25	15.36
6541	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线团庄一队4号公变	94.93	59.33	200.00	25.06	11.07
6542	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线马家湾3#公变	57.00	71.25	100.00	32.56	7.78
6543	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线小原子03#公变	45.12	56.40	100.00	33.19	17.67
6544	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线五百户1#公变	40.53	25.33	200.00	29.02	11.26
6545	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线海家湾东01#公变	51.13	39.95	160.00	55.27	27.78

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6546	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线上羊圈公变	37.06	46.32	100.00	40.81	19.25
6547	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变512罗川线高岭公变	62.25	77.81	100.00	9.73	1.77
6548	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线田士塘公变	310.54	97.04	400.00	7.23	1.30
6549	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线小中咀公变	41.96	52.45	100.00	19.17	5.99
6550	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线北堡子南公变	320.00	100.00	400.00	113.35	59.90
6551	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线黑岭分支大原3号公变	111.78	69.86	200.00	26.14	11.40
6552	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线沙湾公变	15.63	19.54	100.00	55.94	25.68
6553	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线南岗子02#公变	7.43	9.28	100.00	49.46	24.25
6554	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线九百户下队2号公变	251.99	78.75	400.00	26.54	14.11

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6555	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线七百户3号公变	141.14	88.21	200.00	4.64	1.69
6556	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线黑羊圈3号公变	320.00	100.00	400.00	17.32	6.63
6557	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线韩府一队03#公变	78.96	49.35	200.00	48.55	17.31
6558	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线北岗子01#公变	23.84	14.90	200.00	86.65	28.43
6559	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线沙湾2号公变	36.34	45.42	100.00	28.44	12.40
6560	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线团庄二队6号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
6561	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线北湾2#公变	45.88	57.35	100.00	29.64	18.10
6562	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线土桥子3号公变	160.00	100.00	200.00	57.37	34.35
6563	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线韩府三队2号公变	320.00	100.00	400.00	48.54	22.78

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6564	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线南岗子1号公变	112.94	70.58	200.00	45.97	19.93
6565	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线南岗子3号公变	128.27	80.17	200.00	38.32	19.16
6566	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线上滩02#公变	52.26	32.66	200.00	58.88	33.70
6567	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线红中湾02#公变	2.54	3.18	100.00	29.54	14.43
6568	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山六队5号公变	13.92	8.70	200.00	40.19	16.99
6569	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线李果园03#公变	9.31	11.63	100.00	37.83	22.09
6570	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线北岗子3#公变	62.32	77.90	100.00	17.64	8.02
6571	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线大掌02#公变	109.71	68.57	200.00	54.53	27.54
6572	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线北坪1号公变	160.00	100.00	200.00	20.41	11.10
6573	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线北堡子西公变	36.71	45.88	100.00	44.28	9.67

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6574	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线杜家沟西2号公变	18.16	11.35	200.00	61.36	36.69
6575	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线老街道村委会箱变配电变压器	361.22	71.67	630.00	177.08	109.58
6576	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变512罗川线高岭移民点2#公变	79.31	61.96	160.00	37.33	19.87
6577	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线北岗子02#公变	50.79	63.48	100.00	33.41	19.49
6578	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线陈台2号公变	85.74	53.59	200.00	80.96	46.45
6579	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线杨家庄2号公变	260.25	81.33	400.00	50.74	28.39
6580	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线上滩01#公变	13.40	16.74	100.00	26.75	14.31
6581	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线五百户2#公变	43.13	26.95	200.00	45.69	22.56

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6582	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线红圈二队01#公变	43.21	54.01	100.00	40.64	21.60
6583	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山新八队公变	60.51	75.64	100.00	6.41	0.74
6584	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线坟岗子02#公变	70.28	87.84	100.00	3.99	1.80
6585	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线红中湾3号公变	160.00	100.00	200.00	25.91	11.55
6586	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线岔路口公变	113.17	70.73	200.00	45.97	32.27
6587	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线九百户下队3号公变	125.36	78.35	200.00	25.00	11.44
6588	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线陈台公变	225.99	70.62	400.00	99.38	60.43
6589	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山一队02#公变	163.23	51.01	400.00	126.84	69.20
6590	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线团庄二队04#公变	72.75	45.47	200.00	37.54	20.93

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6591	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线马路坡1号公变	45.72	57.14	100.00	50.70	28.41
6592	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线南坪移民点01#公变	88.07	68.80	160.00	26.84	9.45
6593	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线北坪公变	34.59	43.24	100.00	0.00	0.00
6594	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山六七队2号公变	94.13	58.83	200.00	19.25	9.22
6595	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线五百户5号公变	160.00	100.00	200.00	67.51	40.33
6596	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山八队公变	102.69	64.18	200.00	51.06	24.93
6597	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	新海变514新园线大转盘10#箱变配电变压器	578.73	90.43	800.00	53.74	26.84
6598	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	广原路3#箱式变	297.38	59.00	630.00	125.88	45.38
6599	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	新海变516新城线利民街2号箱变配电变压器	166.32	66.00	315.00	34.58	9.83

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6600	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	新海变514新园线大转盘2#箱变配电变压器	618.33	96.61	800.00	18.60	7.60
6601	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	物流中心1#箱式变电站	146.49	29.07	630.00	309.00	169.58
6602	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	凤凰园1#箱式变	554.62	86.66	800.00	65.04	32.00
6603	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	新海变514新园线大转盘5#箱变配电变压器	592.46	92.57	800.00	37.90	19.00
6604	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	宁夏渝海房地产1#箱式变	570.00	89.06	800.00	45.25	26.23
6605	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	凤翔街保障房4#箱式变	439.50	87.20	630.00	45.88	24.00
6606	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	新海变514新园线大转盘3#箱变隔配电变压器	596.66	93.23	800.00	40.82	18.64
6607	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	广原路4#箱式变	449.16	89.12	630.00	55.68	12.74
6608	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	清河小区3#箱式变	438.76	87.06	630.00	58.60	21.76
6609	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	李旺实业1#箱式变	544.94	85.15	800.00	66.98	35.94
6610	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	利民街1#箱式变	492.29	97.68	630.00	2.84	2.44

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6611	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	宁夏海原县金龙贸易1#箱式变	428.29	84.98	630.00	45.70	22.55
6612	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	新海变514新园线瑞祥路1号公网变配电变压器	425.44	84.41	630.00	5.74	1.85
6613	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	孵化园二期1#箱式变	504.00	100.00	630.00	26.45	11.12
6614	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	广源路2#箱式变	200.53	39.79	630.00	251.38	141.52
6615	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	海兴开发区格兰美景1号箱箱变隔配电变压器	726.51	72.65	1250.00	235.40	127.37
6616	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	清河小区1#箱式变	448.31	88.95	630.00	45.24	18.43
6617	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	海兴开发区格兰美景4号箱变配电变压器	570.46	89.13	800.00	61.68	27.53
6618	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	凤翔街保障房2#箱式变	446.16	88.52	630.00	48.22	23.53
6619	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	新海变514新园线大转盘9#箱变配电变压器	582.67	91.04	800.00	52.01	23.24

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6620	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	海兴红宝花园1号箱式变电站配电变压器	465.97	72.81	800.00	165.67	62.59
6621	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	海兴开发区汽车站1#箱式变	86.98	13.59	800.00	358.20	85.52
6622	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	宁夏中合市场建设开发有限公司2#箱式变	303.50	60.22	630.00	230.12	113.60
6623	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	宁夏中合市场建设开发有限公司1#箱式变	430.81	67.31	800.00	172.03	78.73
6624	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	李旺实业箱变配电变压器	609.19	76.15	1000.00	111.36	13.98
6625	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	新海变514新园线大转盘7#箱变配电变压器	573.78	89.65	800.00	52.70	25.54
6626	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	新海变514新园线大转盘8#箱变配电变压器	585.04	91.41	800.00	41.11	21.18
6627	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	金花幼儿园1号箱式变电站配电变压器	575.72	89.96	800.00	68.21	23.76

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6628	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	丽景铭苑1#箱式变电站配电变压器	568.88	88.89	800.00	65.95	29.32
6629	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	海兴开发区格兰美景2号箱变配电变压器	573.09	89.55	800.00	93.12	37.53
6630	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	丽景铭苑小区2#公变间隔配电变压器	505.19	78.94	800.00	122.71	60.54
6631	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	新海变514新园线大转盘4#箱变配电变压器	573.47	89.60	800.00	12.94	3.98
6632	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	金兴小区1#箱式变	514.84	80.44	800.00	112.68	43.32
6633	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	宁夏森博塞尔实业有限公司箱变站内配电变压器	600.83	93.88	800.00	31.51	16.25
6634	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	丽水铭城1#箱式变	590.27	92.23	800.00	41.71	21.18
6635	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	工业园区孵化园2#箱式变	596.99	93.28	800.00	0.96	0.86
6636	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	开发区管理委员会1#箱式变	468.92	73.27	800.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6637	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	新海变514新园线广源路5号箱变间隔配电变压器	504.00	100.00	630.00	0.00	0.00
6638	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	孵化园三期2#箱式变	510.52	79.77	800.00	28.56	10.93
6639	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	海兴开发区格兰美景5号箱变配电变压器	767.45	95.93	1000.00	45.99	20.90
6640	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	新城线红宝花园廉租小区1号箱变配电变压器	413.44	82.03	630.00	69.29	39.96
6641	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	新海变514新园线大转盘6#箱变配电变压器	586.05	91.57	800.00	47.83	19.61
6642	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	新海变514新园线农贸市场1#公变配变	199.16	39.52	630.00	88.18	29.03
6643	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	丽水铭城小区3#变压器间隔配电变压器	470.11	93.28	630.00	26.78	11.38
6644	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	大转盘小区1#箱式变电站变压器间隔配电变压器	639.20	99.88	800.00	0.38	0.26

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6645	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	清河小区2#箱式变	400.40	79.44	630.00	103.44	42.49
6646	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	工业园区孵化园1#箱式变	496.76	77.62	800.00	18.84	6.12
6647	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	宁夏森博赛尔实业有限公司1号箱变间隔配电变压器	419.35	83.20	630.00	75.40	36.22
6648	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	广源路1#箱式变	248.88	49.38	630.00	252.72	112.98
6649	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	宁夏森博赛尔实业有限公司2号箱变间隔配电变压器	382.68	75.93	630.00	85.48	36.65
6650	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	孵化园三期1#箱式变	614.03	95.94	800.00	8.28	2.18
6651	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	天洁上上城小区1#箱式变	517.10	80.80	800.00	107.76	53.50
6652	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	凤翔街保障房1#箱式变	370.61	73.53	630.00	118.44	56.94
6653	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	丽水铭城2#箱式变	480.55	95.35	630.00	19.60	7.61
6654	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	新海变516新城线金凤街1号小区变	74.39	92.99	100.00	2.67	2.29

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6655	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线杨堡三队西公变	11.56	14.45	100.00	27.69	8.92
6656	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线徐堡北公变	74.89	46.80	200.00	40.09	20.94
6657	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营街道1号箱变间隔配电变压器	347.88	69.02	630.00	122.54	72.58
6658	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲一队公变	53.06	41.45	160.00	80.36	32.70
6659	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡一队北公变	72.21	45.13	200.00	54.76	20.35
6660	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡四队1#公变	113.05	70.66	200.00	13.85	6.40
6661	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡一队东公变	41.01	51.26	100.00	32.35	14.50
6662	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线杨堡小学门口公变	47.03	58.79	100.00	27.19	13.75
6663	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖四队北公变	160.00	100.00	200.00	53.00	22.77

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6664	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡八队公变	59.03	73.79	100.00	14.74	5.25
6665	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线盘河双到户居民点公变	51.05	63.81	100.00	13.78	7.06
6666	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线下套二队2#公变	31.36	39.20	100.00	14.20	4.41
6667	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线杨堡二队公变	45.79	57.24	100.00	28.51	9.66
6668	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线柴梁二队3号公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
6669	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线马堡居民点公变	0.99	1.24	100.00	20.61	9.81
6670	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡六队东公变	125.58	78.49	200.00	13.01	3.84
6671	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡一队牛场公变	2.87	3.59	100.00	9.95	0.93
6672	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线环城路北公变	320.00	100.00	400.00	124.87	64.37

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6673	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线马堡公变	5.80	7.25	100.00	50.27	23.02
6674	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲四队3#公变	90.39	56.49	200.00	38.79	14.47
6675	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲一队南公变	160.00	100.00	200.00	35.29	18.07
6676	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线杨堡二队2#公变	56.44	70.56	100.00	12.47	5.49
6677	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线柴梁二队公变	74.46	46.54	200.00	104.22	41.84
6678	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡新村西公变	116.42	72.76	200.00	17.37	8.88
6679	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线北嘴延家沟2号公变	126.64	79.15	200.00	14.54	6.88
6680	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线盘河一队北公变	75.65	47.28	200.00	29.29	16.35
6681	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线柴梁四队新公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
6682	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营村委会公变	61.43	38.39	200.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6683	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南塘公变	68.60	85.75	100.00	3.15	0.51
6684	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营南队公变	30.98	38.73	100.00	25.93	11.37
6685	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线下套一队西公变	96.78	60.49	200.00	15.29	2.74
6686	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营西队公变	88.92	69.47	160.00	48.19	30.03
6687	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖四五队西公变	67.69	42.31	200.00	39.89	19.95
6688	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营李河公变	119.27	74.55	200.00	7.29	3.48
6689	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡移民点公变	94.20	73.59	160.00	20.57	12.50
6690	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖四五队东公变	159.89	99.93	200.00	0.00	0.00
6691	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线盘河四队2#公变	120.37	75.23	200.00	4.04	1.00
6692	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线柴梁一队公变	46.86	29.29	200.00	62.42	14.68

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6693	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线旱冰场公变	129.43	80.90	200.00	30.65	15.42
6694	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营西队东公变	143.33	89.58	200.00	6.35	2.21
6695	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡南湾东2#公变	65.07	40.67	200.00	44.39	25.44
6696	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线韩湾西公变	32.89	20.56	200.00	36.98	24.26
6697	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡五队东公变	139.42	87.14	200.00	5.98	1.76
6698	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲5队1#公变	31.27	39.09	100.00	60.75	36.43
6699	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线八营一二队北公变	81.73	51.08	200.00	21.20	9.57
6700	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营市场1号箱变间隔配电变压器	191.37	37.97	630.00	148.70	84.38
6701	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营南街东公变	103.66	32.39	400.00	139.09	94.16

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6702	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡南湾公变	33.24	20.78	200.00	59.25	22.68
6703	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线环城路南公变	63.21	39.51	200.00	77.47	38.00
6704	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖四五队公变	0.08	0.13	80.00	15.77	6.58
6705	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线柴梁二队西公变	33.36	41.70	100.00	19.99	6.30
6706	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡二队西公变	49.89	38.98	160.00	63.95	31.41
6707	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡四队公变	44.35	55.43	100.00	10.84	5.78
6708	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖五队西公变	0.03	0.04	100.00	33.24	12.27
6709	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营三队西公变	53.00	66.25	100.00	21.89	7.16
6710	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营东队公变	127.24	79.53	200.00	30.74	11.56
6711	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲二队东公变	65.21	81.51	100.00	19.97	8.50

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6712	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡移民点东公变	135.95	84.97	200.00	17.40	7.62
6713	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡四队公变	28.57	35.72	100.00	12.51	4.29
6714	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线八营一二队公变	56.27	70.33	100.00	10.24	3.54
6715	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡南湾西公变	116.09	72.55	200.00	41.00	15.63
6716	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营高崖小学公变	116.46	72.79	200.00	45.47	15.69
6717	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线盘河三队东公变	115.21	72.01	200.00	13.03	5.62
6718	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖三队公变	17.74	22.17	100.00	43.70	19.63
6719	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线下套四队公变	112.78	70.49	200.00	15.97	3.60
6720	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线安平南公变	33.03	20.64	200.00	49.08	11.78

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6721	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线八营一二队2#公变	34.14	42.68	100.00	10.00	4.50
6722	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线下套居民点2#公变	63.07	39.42	200.00	41.79	25.02
6723	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营三队公变	42.48	53.10	100.00	12.35	5.33
6724	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线北嘴延家沟公变	52.65	65.81	100.00	24.17	9.42
6725	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营三队2#公变	124.04	77.52	200.00	50.26	20.17
6726	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线八营三四队公变	106.22	66.39	200.00	14.06	6.31
6727	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营劳务移民点北公变	139.77	55.46	315.00	112.14	74.93
6728	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡六队西公变	149.16	93.23	200.00	3.95	1.71
6729	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线八营新村北公变	111.60	69.75	200.00	34.55	23.54

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6730	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线八营新村公变	101.13	63.21	200.00	26.16	13.80
6731	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡四队南公变	56.52	35.32	200.00	26.24	13.43
6732	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营移民新村1#公变	94.47	59.04	200.00	46.42	18.68
6733	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线柴梁二队2#公变	89.81	56.13	200.00	21.20	5.54
6734	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线下套一队公变	55.29	34.56	200.00	13.44	5.76
6735	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖二队西组公变	160.00	100.00	200.00	46.88	20.81
6736	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖三队北公变	79.99	50.00	200.00	47.63	25.99
6737	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡新村东公变	103.00	80.47	160.00	24.59	15.36
6738	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线小河六队公变	27.52	34.40	100.00	7.36	2.37

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6739	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线八营三队南公变	24.82	31.03	100.00	18.12	11.97
6740	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲五队孔八沟公变	72.66	45.41	200.00	60.05	23.06
6741	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线马圈公变	91.66	57.29	200.00	38.05	17.10
6742	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线杨堡三队1#公变	136.39	85.24	200.00	13.94	6.24
6743	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线八营六队公变新	113.64	71.02	200.00	41.91	17.09
6744	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线盘河三队1#公变	143.75	89.85	200.00	16.30	4.40
6745	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线盘河二队南公变	124.68	77.93	200.00	25.10	9.36
6746	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡红山1#公变	98.11	61.32	200.00	31.13	14.00
6747	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡红山公变	9.04	11.30	100.00	38.18	17.46

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6748	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡居民点北公变	160.00	100.00	200.00	22.85	5.89
6749	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营西组1号箱变间隔配电变压器	366.56	72.73	630.00	155.70	106.07
6750	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲一队东公变	64.19	80.24	100.00	19.68	6.45
6751	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线北咀徐堡公变	78.11	48.82	200.00	43.91	26.59
6752	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡一队公变	69.92	54.63	160.00	94.02	48.67
6753	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线邱家沟公变	79.99	99.98	100.00	0.00	0.00
6754	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营李河2#公变	140.14	87.59	200.00	6.86	3.22
6755	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡六队2#公变	90.96	56.85	200.00	7.36	2.26
6756	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡移民点公变	42.39	26.49	200.00	24.11	11.07

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6757	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线杨腰公变	64.60	80.76	100.00	9.71	1.72
6758	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营西堡2号公变	143.56	89.72	200.00	3.96	1.45
6759	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡南坪公变	150.51	94.07	200.00	2.82	0.39
6760	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡十队公变	27.07	33.84	100.00	16.02	6.20
6761	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营移民新村2#公变	88.00	55.00	200.00	63.97	35.75
6762	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营东队东公变	49.12	61.40	100.00	29.42	9.48
6763	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡二队东公变	40.03	50.03	100.00	28.57	7.81
6764	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线安平公变	80.87	50.54	200.00	52.29	27.54
6765	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营老街道公变	50.16	19.90	315.00	49.05	28.76

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6766	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线柴梁四队牛场公变	59.42	74.28	100.00	7.39	0.70
6767	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡七队公变	30.52	38.15	100.00	29.74	12.77
6768	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营充电桩公变	320.00	100.00	400.00	37.67	18.45
6769	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲三队公变	123.67	77.30	200.00	29.90	10.19
6770	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营南队公变	320.00	100.00	400.00	83.50	47.68
6771	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖五队东公变	104.34	81.51	160.00	26.06	12.78
6772	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营上堡1#公变	0.09	0.11	100.00	16.40	6.76
6773	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线杨堡二队牛场公变	124.87	78.05	200.00	13.41	4.84
6774	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲四队1#公变	39.66	24.79	200.00	77.74	38.45

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6775	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲二队2#公变	58.95	36.84	200.00	52.87	24.96
6776	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖三队2#公变	141.99	88.74	200.00	9.74	3.76
6777	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线新北路2号公变	160.00	100.00	200.00	69.52	28.26
6778	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线北嘴下庄2#公变	29.03	36.29	100.00	23.75	6.83
6779	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡路口公变	320.00	100.00	400.00	71.32	20.35
6780	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡南湾东3#公变	62.39	77.99	100.00	10.23	3.88
6781	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线柴梁一队2#公变	78.33	48.96	200.00	15.67	6.32
6782	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲一队3#公变	49.23	30.77	200.00	58.71	27.85
6783	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线康坪公变	150.73	94.21	200.00	3.19	0.89
6784	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营北队公变	98.35	61.47	200.00	12.30	5.69

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6785	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线杨堡三队公变	21.01	26.26	100.00	34.30	17.05
6786	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线盘河三队公变	32.75	40.94	100.00	12.97	5.88
6787	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线北咀上庄北公变	138.09	86.31	200.00	13.99	4.68
6788	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线新北路公变	103.27	64.55	200.00	33.03	16.33
6789	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线上套公变	94.02	58.76	200.00	25.98	10.72
6790	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡二队公变	24.51	30.64	100.00	54.19	20.67
6791	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营上堡东公变	29.44	36.79	100.00	19.75	8.44
6792	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲四队北公变	128.92	80.57	200.00	12.38	5.11
6793	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲三队分支2#公变	143.02	89.39	200.00	19.26	6.16
6794	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线北嘴上庄公变	59.66	74.57	100.00	13.74	5.71

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6795	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营南队西组西公变	101.76	63.60	200.00	41.51	23.71
6796	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线八营五队公变	38.50	48.13	100.00	16.60	5.95
6797	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营市场南公变	320.00	100.00	400.00	185.74	119.77
6798	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线马堡北堡公变	99.86	62.41	200.00	16.86	7.33
6799	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线老砖厂路口公变	166.07	51.90	400.00	126.88	75.85
6800	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线康坪南公变	11.19	13.99	100.00	36.11	21.11
6801	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营三队北公变	57.69	72.12	100.00	15.83	4.19
6802	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线盘河四队3号公变	58.36	72.95	100.00	6.31	2.08
6803	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营小河东公变	140.31	87.70	200.00	11.76	5.35

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6804	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营市场北门公变	59.86	37.41	200.00	52.03	24.20
6805	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖二队公变	43.54	54.43	100.00	13.30	6.16
6806	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线马堡村委会公变	130.26	81.41	200.00	10.48	3.98
6807	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线柴梁一队南公变	131.04	81.90	200.00	22.23	7.30
6808	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线马堡双到户居民点公变	202.28	80.27	315.00	30.24	15.06
6809	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线下套三队公变	35.55	44.43	100.00	36.45	14.94
6810	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡移民点西公变	145.63	91.02	200.00	16.23	9.87
6811	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡九队公变	56.07	70.09	100.00	16.51	5.13
6812	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线盘河一队公变	38.95	48.68	100.00	23.43	14.68

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6813	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营开发区3#公变	125.89	39.34	400.00	161.23	109.91
6814	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡三队公变	65.19	81.48	100.00	7.67	2.17
6815	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡二队东2#公变	58.56	73.20	100.00	17.06	4.79
6816	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲二队公变	91.24	57.02	200.00	68.69	38.96
6817	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营劳务移民点南公变	226.58	70.81	400.00	108.55	66.30
6818	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线盘河二队公变	43.99	54.99	100.00	25.41	14.83
6819	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线八营村委会公变	113.83	71.14	200.00	0.00	0.00
6820	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡南湾东1#公变	102.22	63.89	200.00	57.83	33.51
6821	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡四队东公变	83.52	52.20	200.00	23.98	10.15

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6822	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲四队南公变	129.85	81.15	200.00	53.40	29.26
6823	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲五队2#公变	94.21	58.88	200.00	56.32	28.09
6824	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡五队1号公变	8.00	10.00	100.00	21.06	11.32
6825	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营开发区1号西公变	12.40	15.50	100.00	55.23	10.11
6826	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线韩湾居民点公变	27.23	34.03	100.00	13.66	2.58
6827	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营街道2号箱变间隔配电变压器	213.54	42.37	630.00	316.48	196.98
6828	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线马圈居民点1号公变	160.00	100.00	200.00	56.30	20.83
6829	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营北队北公变	160.00	100.00	200.00	15.54	4.11

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6830	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营南队南公变	77.00	48.12	200.00	69.44	21.34
6831	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡居民点南公变	320.00	100.00	400.00	19.43	6.89
6832	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线北嘴上堡公变	37.86	47.32	100.00	27.37	10.55
6833	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡五队公变	126.80	79.25	200.00	10.17	2.96
6834	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡八队东公变	104.58	65.36	200.00	26.98	13.12
6835	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营卫生院配电变压器	504.00	100.00	630.00	193.94	109.23
6836	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营西堡公变	64.92	81.15	100.00	7.03	2.22
6837	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线马圈居民点2#公变	39.31	49.14	100.00	29.13	12.83
6838	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线盘河四队公变	112.03	87.52	160.00	23.19	3.28

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6839	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线八营三四队2号公变	71.59	44.74	200.00	23.37	9.84
6840	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲四队2#公变	126.28	78.92	200.00	32.89	22.59
6841	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线下套2队公变	41.07	32.09	160.00	76.29	35.33
6842	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡二队公变	121.22	75.76	200.00	6.91	1.99
6843	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营上堡公变	18.70	23.38	100.00	19.16	8.05
6844	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营第二小学箱变间隔配电变压器	487.35	96.70	630.00	9.65	3.47
6845	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线韩湾公变	141.31	88.32	200.00	14.63	5.94
6846	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线马圈南公变	135.32	84.57	200.00	15.32	4.84
6847	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营小河2号公变	123.26	77.04	200.00	14.60	6.27

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6848	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖二队西组2#公变	116.25	72.66	200.00	27.20	13.37
6849	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线海淌公变	63.11	78.88	100.00	5.43	0.59
6850	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线北嘴下庄公变	6.48	4.05	200.00	45.83	5.55
6851	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线马堡居民点西公变	80.00	100.00	100.00	32.94	15.86
6852	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线下套居民点1#公变	68.54	42.84	200.00	44.30	25.75
6853	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营中学公变	15.33	19.17	100.00	54.82	10.52
6854	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖一队公变	50.24	62.80	100.00	22.51	6.79
6855	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店五队3#公变	2.22	2.78	100.00	82.24	27.68
6856	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河五队01#公变	8.61	10.76	100.00	10.78	3.66

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6857	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城一队公变	71.64	89.55	100.00	6.15	1.10
6858	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线坪路五队南公变	79.94	49.97	200.00	56.83	9.67
6859	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线代店二队02#公变	11.46	14.32	100.00	45.54	21.34
6860	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城支线黑城一队2号公变	19.69	24.61	100.00	60.35	22.98
6861	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店三队01#公变	38.51	48.14	100.00	30.36	14.50
6862	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线团庄二队01#公变	105.96	66.23	200.00	41.21	24.73
6863	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营五队5号公变	160.00	100.00	200.00	19.16	7.05
6864	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城九队北公变	70.61	88.26	100.00	3.74	0.40

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6865	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线移民新村02#公变	137.15	85.72	200.00	17.08	6.06
6866	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线唐堡一队公变	126.75	79.22	200.00	15.14	4.92
6867	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线坪路二队东公变	44.31	55.39	100.00	15.21	6.23
6868	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河五队02#公变	29.35	36.68	100.00	24.68	12.74
6869	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河二队3号公变	21.34	13.34	200.00	114.43	16.60
6870	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线六窑二队1号公变	320.00	100.00	400.00	47.44	29.70
6871	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线六窑东队#1公变	135.52	53.78	315.00	58.26	31.65
6872	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线六窑七队01#公变	20.47	31.98	80.00	25.14	16.65

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6873	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线唐堡三队西公变	22.96	14.35	200.00	96.58	47.02
6874	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店七队01#公变	21.11	16.49	160.00	63.22	28.25
6875	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河一队01#公变	43.17	53.96	100.00	30.94	8.28
6876	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线代店四队5号公变	24.07	30.09	100.00	33.28	15.00
6877	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营五队01#公变	51.37	32.10	200.00	3.68	0.36
6878	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城十一队2#公变	71.39	89.24	100.00	6.39	2.88
6879	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线团庄五队公变	171.25	67.96	315.00	70.12	38.15
6880	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线养猪厂公变	142.03	88.77	200.00	3.22	1.68

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6881	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线唐堡五队1号公变	33.27	41.59	100.00	24.44	5.84
6882	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营二队2号公变	47.28	59.10	100.00	22.50	7.58
6883	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店一队4号公变	41.74	52.18	100.00	15.93	6.38
6884	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河三队4号公变	320.00	100.00	400.00	9.52	2.81
6885	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线富陵中心村1#公变	237.16	59.29	500.00	40.40	23.00
6886	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线杨河一队01#公变	74.90	46.81	200.00	11.60	3.74
6887	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线杨河四队3号公变	40.71	50.89	100.00	28.40	12.07

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6888	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线辽坡一二队5#公变	34.95	43.69	100.00	12.41	4.14
6889	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线唐堡一队2号公变	284.98	89.06	400.00	20.24	12.48
6890	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营五队三号公变	3.37	1.05	400.00	4.92	1.66
6891	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线代店四队01#公变	70.32	43.95	200.00	77.22	37.51
6892	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡三四队01#公变	171.67	53.65	400.00	148.34	75.59
6893	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线海原红宝宾馆小区箱变配电变压器	361.92	71.81	630.00	118.78	24.75
6894	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店七队02#公变	1.34	1.68	100.00	41.40	19.02

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6895	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线坪路三队01#公变	103.30	64.56	200.00	18.56	7.90
6896	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线团庄四队西1号公变	25.95	16.22	200.00	51.32	32.90
6897	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线六窑一队02#公变	72.18	45.12	200.00	92.87	37.27
6898	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苋麻安置区1号公变新	29.50	18.44	200.00	75.82	35.83
6899	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线团庄二队02#公变	194.81	77.31	315.00	41.13	20.93
6900	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡五队01#公变	5.74	7.17	100.00	45.52	20.42
6901	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线杨河三队3号公变	320.00	100.00	400.00	14.35	6.40

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6902	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营五队4号公变	160.00	100.00	200.00	14.65	4.26
6903	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苋麻安置区03#公变	211.73	66.16	400.00	151.44	63.89
6904	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城支线唐堡一队2#公变	64.35	80.44	100.00	8.58	1.42
6905	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线农贸市场公变	530.56	82.90	800.00	94.50	51.82
6906	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线四营八队公变	65.08	81.36	100.00	10.92	6.71
6907	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营二队1号公变	188.19	74.68	315.00	26.42	10.75
6908	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线六窑八队#1公变	43.40	27.12	200.00	93.92	43.64
6909	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线六窑四队01#公变	24.44	15.27	200.00	57.37	24.50

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6910	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苋麻七队02#公变	22.76	28.45	100.00	58.16	26.01
6911	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城八队公变	122.53	76.58	200.00	49.56	23.71
6912	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河一队02#公变	58.75	73.43	100.00	16.13	5.48
6913	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线富陵中心村2#公变	282.94	70.73	500.00	123.98	77.09
6914	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营六队南公变	0.14	0.04	400.00	72.96	12.25
6915	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河七队2#公变	9.75	12.19	100.00	5.95	1.74
6916	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河二队02#公变	144.63	90.40	200.00	21.16	11.69
6917	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线杨河一队02#公变	43.42	54.27	100.00	11.26	5.70

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6918	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变512农场线农场1号箱变间隔配电变压器	471.14	93.48	630.00	31.52	18.82
6919	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线移民新村01#公变	58.79	36.74	200.00	90.92	33.90
6920	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线代店四队2号公变	1.39	1.09	160.00	89.60	18.04
6921	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店五队02#公变	42.28	52.84	100.00	37.06	18.99
6922	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苋麻六队02#公变	95.75	59.84	200.00	54.91	26.63
6923	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路八队01#公变	93.21	58.26	200.00	42.41	15.00
6924	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线团庄三队3号公变	0.01	0.01	100.00	0.02	0.02

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6925	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苋麻安置区02#公变	53.69	67.12	100.00	33.87	16.54
6926	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店六队03#公变	19.54	24.43	100.00	44.70	18.79
6927	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线六窑六队西公变	60.59	37.87	200.00	65.36	15.29
6928	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线杨河二队公变	18.13	22.67	100.00	10.43	4.00
6929	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路一队4号公变	320.00	100.00	400.00	27.80	9.95
6930	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河四队公变	46.54	58.18	100.00	18.34	5.38
6931	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线辽坡一队4#公变	75.99	47.49	200.00	87.54	45.50
6932	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城安置区04#公变	114.35	71.47	200.00	27.07	16.94

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6933	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线苋麻安置区05#公变	18.41	11.51	200.00	136.78	77.51
6934	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线团庄三队2号公变	320.00	100.00	400.00	63.86	26.32
6935	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线代店二队01#公变	101.29	63.31	200.00	48.39	16.93
6936	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡一二队02#公变	44.18	55.22	100.00	41.64	20.36
6937	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线杨河三队01#公变	19.63	30.67	80.00	1.38	0.47
6938	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河六队01#公变	39.03	30.49	160.00	31.64	19.49
6939	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苋麻三队3号公变	160.00	100.00	200.00	34.40	11.10

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6940	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店三队02#公变	22.06	27.58	100.00	53.44	16.35
6941	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变512农场线唐堡开发区1号箱变间隔配电变压器	317.69	63.03	630.00	98.74	56.83
6942	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城支线黑城安置区05#公变	33.55	20.97	200.00	110.79	59.33
6943	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线杨河居民点2#公变	76.62	59.86	160.00	38.42	9.24
6944	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河二队西公变	48.80	61.00	100.00	9.89	4.64
6945	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡一二队03#公变	50.36	39.35	160.00	67.91	32.63
6946	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变512农场线团庄开发区2#公变	137.77	43.05	400.00	195.32	127.56

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6947	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线移民新村04#公变	120.02	75.01	200.00	55.12	31.22
6948	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变512农场线唐堡开发区02#公变	144.36	57.28	315.00	131.84	78.67
6949	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线杨河一队3号公变	160.00	100.00	200.00	18.81	5.46
6950	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河三队2号公变	38.06	47.58	100.00	15.83	4.04
6951	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线唐堡三队东公变	78.92	49.32	200.00	15.26	8.53
6952	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店七队3号公变	29.87	37.34	100.00	40.01	15.46
6953	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苋麻安置区7号公变	37.09	46.36	100.00	50.15	24.89
6954	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城安置区2#公变	62.17	38.85	200.00	107.41	35.06

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6955	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变512农场线07#公变	56.97	35.60	200.00	81.66	29.98
6956	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营六队公变	279.14	87.23	400.00	6.86	2.38
6957	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡六队02#公变	0.80	1.00	100.00	46.76	25.38
6958	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线团庄四队西3号公变	50.65	31.65	200.00	85.93	33.33
6959	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线唐堡开发区3号公变	131.76	82.35	200.00	17.37	3.53
6960	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线团庄四队西4号公变	160.00	100.00	200.00	14.98	6.57
6961	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线团庄五队2#公变	104.73	65.46	200.00	43.22	24.24
6962	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线唐堡三队东2号公变	152.48	95.30	200.00	45.10	24.82

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6963	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线六窑二队02#公变	136.15	85.09	200.00	10.95	4.03
6964	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路九队01#公变	53.29	66.61	100.00	12.71	4.52
6965	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路一队01#公变	4.87	6.09	100.00	31.97	0.33
6966	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线团庄四队西2号公变	77.31	48.32	200.00	66.44	30.47
6967	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线团庄十二队西公变	5.74	8.96	80.00	42.67	7.49
6968	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线代店四队4号公变	19.49	24.36	100.00	72.43	33.80
6969	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苋麻三队02#公变	54.61	34.13	200.00	44.94	21.93
6970	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线六窑八队2#公变	55.37	69.21	100.00	18.94	7.61

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6971	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变512农场线团庄开发区1号公变	82.33	51.46	200.00	21.19	5.98
6972	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河八队公变	45.27	56.58	100.00	16.97	6.10
6973	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线唐堡五队2号公变	232.74	72.73	400.00	51.48	38.86
6974	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河六队02#公变	55.78	69.73	100.00	10.95	3.27
6975	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营五队6号公变	160.00	100.00	200.00	11.39	5.24
6976	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线代店二队3号公变	82.41	51.50	200.00	67.53	24.83
6977	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线坪路五队东公变	69.72	43.58	200.00	32.94	19.66
6978	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苋麻五队01#公变	28.87	36.09	100.00	53.13	26.70

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6979	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苋麻六队01#公变	93.44	58.40	200.00	66.90	32.08
6980	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变512农场线唐堡开发区充电桩箱变间隔配电变压器	396.76	78.72	630.00	84.40	42.67
6981	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线坪路三队02#公变	73.47	45.92	200.00	91.00	44.63
6982	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河三队1号公变	53.25	66.57	100.00	7.18	2.22
6983	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店一队02#公变	40.27	50.34	100.00	35.44	18.71
6984	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城十一队公变	76.20	47.62	200.00	3.34	1.17
6985	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线唐堡五队3号公变	292.05	91.27	400.00	21.35	9.17

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6986	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡七队02#公变	0.17	0.21	100.00	17.52	6.50
6987	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线团庄四队东01#公变	95.20	37.78	315.00	21.81	13.91
6988	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡三四队03#公变	3.61	2.82	160.00	94.78	51.50
6989	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线唐堡二队东1号公变	305.00	95.31	400.00	15.42	7.01
6990	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线唐堡四队01#公变	94.33	58.96	200.00	56.58	17.83
6991	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路六队02#公变	64.02	80.02	100.00	10.84	2.55
6992	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线杨河居民点1#公变	13.57	10.60	160.00	42.12	15.09

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6993	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苋麻三号安置区2#公变	51.29	32.06	200.00	64.26	33.79
6994	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线杨河三队2#公变	166.65	66.13	315.00	84.60	39.71
6995	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路一队3号公变	55.63	69.54	100.00	12.27	5.26
6996	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线杨河一队4号公变	320.00	100.00	400.00	32.83	16.86
6997	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店六队5号公变	38.65	48.32	100.00	40.40	11.61
6998	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路七队02#公变	35.86	44.83	100.00	10.30	3.19
6999	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苋麻四队02#公变	44.38	55.48	100.00	25.26	11.88
7000	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线六窑六队二号公变	8.44	5.27	200.00	91.29	33.52

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7001	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营六队北公变	97.28	30.40	400.00	20.21	8.21
7002	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营一队公变	9.22	5.76	200.00	63.85	33.78
7003	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线团庄十二队东公变新	0.01	0.02	100.00	34.85	15.84
7004	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线坪路西1#公变	3.19	4.98	80.00	10.11	2.80
7005	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	宁南医院保障性住房箱变配电变压器	510.73	79.80	800.00	75.60	35.20
7006	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线杨河二队2#公变	109.38	68.37	200.00	48.88	23.78
7007	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店一队3号公变	0.92	1.14	100.00	35.04	14.75
7008	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城安置区01＃公变	68.91	53.84	160.00	50.58	34.42

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7009	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店六队4号公变	37.82	47.28	100.00	26.88	13.43
7010	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线团庄三队04#公变	27.13	16.95	200.00	86.99	40.21
7011	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苋麻安置区04#公变	8.68	5.43	200.00	128.47	76.89
7012	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路八队02#公变	56.57	70.71	100.00	11.90	4.26
7013	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变512农场线黑城变512农场线05#公变	79.87	99.84	100.00	0.12	0.10
7014	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城六队公变	64.60	80.76	100.00	16.21	7.34
7015	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城九队南公变	320.00	100.00	400.00	108.52	20.57
7016	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苋麻四队1号公变	320.00	100.00	400.00	163.19	96.83

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7017	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线六窑九队公变	74.57	46.60	200.00	24.71	11.53
7018	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线六窑新村公变	63.72	39.82	200.00	86.41	32.43
7019	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苋麻三队1号公变	61.66	38.53	200.00	76.51	40.64
7020	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苋麻五队02#公变	28.23	35.29	100.00	49.45	24.97
7021	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路一队02#公变	36.47	45.59	100.00	20.93	8.72
7022	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线坪路安置区公变	84.24	52.65	200.00	37.01	22.78
7023	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线团庄四队东1#公变	117.55	73.47	200.00	12.52	3.96
7024	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线杨河四队02#公变	104.78	65.49	200.00	20.74	9.75

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7025	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线代店四队03#公变	20.95	26.19	100.00	54.40	25.93
7026	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线六窑三队02#公变	29.06	36.33	100.00	18.65	9.39
7027	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线唐堡二队东02#公变	63.52	79.39	100.00	11.89	4.44
7028	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线六窑七队02#公变	103.04	64.40	200.00	42.26	15.63
7029	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变512农场线农场8号监狱公变	160.00	100.00	200.00	39.92	23.90
7030	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线苋麻安置区06#公变	103.08	64.42	200.00	50.34	26.38
7031	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城十三队西公变	21.36	26.70	100.00	32.92	18.28

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7032	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线团庄一队02#公变	173.87	69.00	315.00	38.85	16.77
7033	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城十三队东公变	56.46	70.57	100.00	16.29	6.66
7034	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店三队4号公变	101.34	63.34	200.00	62.03	23.83
7035	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河开发区公变	68.33	85.41	100.00	13.65	6.02
7036	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变512农场线唐堡开发区4号公变	160.00	100.00	200.00	50.44	24.05
7037	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城十二队1号公变	117.53	73.46	200.00	32.14	12.31
7038	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苋麻三号安置区3号公变	160.00	100.00	200.00	36.11	17.13
7039	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营三四队公变	126.79	39.62	400.00	54.91	25.74

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7040	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变512农场线团庄开发区3号公变	320.00	100.00	400.00	113.80	77.43
7041	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线唐堡四队4号公变	250.56	78.30	400.00	51.40	36.05
7042	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线四营水库公变	1.39	1.73	100.00	0.03	0.02
7043	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线羊场公变	41.71	52.14	100.00	23.56	4.78
7044	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线六窑五队公变	29.49	36.87	100.00	22.28	11.66
7045	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路七队01#公变	57.24	71.55	100.00	15.20	6.73
7046	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡七队3#公变	19.96	24.95	100.00	39.27	15.77
7047	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店六队01#公变	30.01	37.51	100.00	32.18	7.92

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7048	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城安置区6#公变	35.19	21.99	200.00	115.98	36.94
7049	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苋麻七队01#公变	46.14	57.67	100.00	33.02	16.70
7050	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡六队01#公变	102.91	64.32	200.00	50.83	20.75
7051	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城支线唐堡二队西1号公变	280.99	87.81	400.00	32.06	19.73
7052	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河三队3号公变	120.44	75.27	200.00	27.92	9.71
7053	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线六窑四队3号公变	160.00	100.00	200.00	11.15	5.50
7054	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店一队01#公变	17.39	13.58	160.00	88.70	43.02

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7055	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路七队3号公变	136.48	85.30	200.00	20.23	7.06
7056	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河二队公变	45.27	70.73	80.00	7.99	2.01
7057	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡三四队02#公变	23.76	29.70	100.00	38.73	17.63
7058	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城十二队02#公变	63.97	79.96	100.00	0.98	0.13
7059	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线移民新村03#公变	128.17	80.10	200.00	31.27	14.16
7060	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线四营九队公变新	85.91	53.69	200.00	32.66	26.39
7061	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线团庄六队1号公变	84.98	53.12	200.00	39.49	19.60
7062	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营五队02#公变	0.72	0.45	200.00	7.21	2.44

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7063	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线唐堡四队02#公变	138.99	86.87	200.00	21.32	8.29
7064	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线六窑一队01#公变	20.63	25.79	100.00	25.58	15.85
7065	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线团庄三队01#公变	19.81	15.47	160.00	20.25	7.85
7066	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线团庄一队01#公变	14.03	17.53	100.00	42.50	22.09
7067	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城支线唐堡二队西3号公变	144.88	90.55	200.00	14.95	6.34
7068	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营三队1号公变	74.03	46.27	200.00	34.22	17.87
7069	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线六窑四队02#公变	127.79	79.87	200.00	21.51	9.72

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7070	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城安置区03#公变	110.07	68.79	200.00	60.53	29.97
7071	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡一二队01#公变	10.06	6.29	200.00	79.30	36.24
7072	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河七队1号公变	99.69	62.30	200.00	14.75	7.26
7073	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡五队02#公变	2.74	3.43	100.00	43.75	16.10
7074	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营六队北2号公变	176.45	55.14	400.00	14.33	6.63
7075	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路九队02#公变	53.68	67.10	100.00	29.18	14.48
7076	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡七队01#公变	4.69	5.87	100.00	57.56	23.80
7077	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店五队公变	115.23	72.02	200.00	27.13	12.99

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7078	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线唐堡二队西02#公变	71.92	89.90	100.00	3.07	0.43
7079	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苋麻一队公变	53.23	83.17	80.00	4.22	0.98
7080	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店六队02#公变	47.90	59.88	100.00	24.40	9.56
7081	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线唐堡四队3号公变	214.40	67.00	400.00	41.30	14.50
7082	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线六窑三队1号公变	160.00	100.00	200.00	26.87	11.91
7083	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城二队公变	4.59	2.87	200.00	65.23	9.43
7084	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线杨河四队1号公变	45.48	56.85	100.00	21.84	10.42
7085	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城安置区4#东公变	96.74	60.46	200.00	58.27	32.82

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7086	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路六队01＃公变	53.04	66.30	100.00	16.58	6.42
7087	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线王树沟4#公变	26.84	16.78	200.00	74.21	33.50
7088	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线苏路新公变变压器	65.06	81.32	100.00	6.37	2.20
7089	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线后吴湾公变	9.55	39.81	30.00	9.55	1.79
7090	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线蒲家山西公变	143.45	89.66	200.00	8.17	1.61
7091	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线北台公变	116.10	72.57	200.00	39.95	20.90
7092	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线包家山4号公变	160.00	100.00	200.00	46.84	28.40
7093	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线王树沟西1号公变	89.22	55.76	200.00	91.18	38.21
7094	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线唐堡2号公变	62.22	77.78	100.00	17.59	5.87

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7095	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线路家山2号公变	17.81	22.26	100.00	7.18	1.54
7096	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线郑旗下队1号公变	134.49	42.03	400.00	160.53	85.51
7097	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线路家山西公变	38.12	47.66	100.00	10.02	3.17
7098	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线上吴湾4号公变	82.55	51.60	200.00	22.23	3.78
7099	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线红星公变	33.01	82.53	50.00	2.69	0.66
7100	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线大阴洼公变	11.58	72.36	20.00	3.00	0.28
7101	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线北台2号公变	63.31	39.57	200.00	50.58	27.02
7102	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线陈尔山公变	14.42	60.08	30.00	12.72	2.68
7103	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线下吴湾2号公变	37.99	29.68	160.00	16.13	4.84

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7104	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线郑旗上队2号公变	154.85	48.39	400.00	55.28	31.37
7105	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线巨湾3号公变	113.71	71.07	200.00	63.19	37.87
7106	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线高腰掌公变	14.27	59.47	30.00	4.05	0.89
7107	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线包家山1号公变	42.93	53.66	100.00	25.32	14.51
7108	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线尖山公变	74.48	93.10	100.00	2.85	0.73
7109	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线南台2号公变	126.10	78.81	200.00	64.46	34.47
7110	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线马堡1#公变	72.76	90.96	100.00	1.03	0.23
7111	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线北台3号公变	18.64	23.30	100.00	24.94	11.01
7112	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线巨湾2号公变	81.42	50.89	200.00	69.39	35.38
7113	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线坝南2号公变	0.75	0.94	100.00	22.56	14.05

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7114	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线撒台南公变	42.53	53.16	100.00	6.98	2.47
7115	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线双台子公变	20.80	86.68	30.00	1.60	0.09
7116	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线撒地沟公变	24.00	100.00	30.00	0.00	0.00
7117	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线西山公变	24.00	100.00	30.00	0.00	0.00
7118	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线撒堡麻花台子公变	156.88	98.05	200.00	2.04	0.08
7119	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线郑旗下队居民点公变	246.56	77.05	400.00	53.14	35.63
7120	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线腰巴庄公变	39.54	49.42	100.00	2.39	0.37
7121	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线小中嘴公变	56.85	71.06	100.00	5.64	1.20
7122	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线王树沟东3号公变	320.00	100.00	400.00	46.12	22.55

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7123	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514 撒堡线大台子公变	66.62	83.28	100.00	7.04	2.75
7124	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线老瓜川1号公变	18.49	77.03	30.00	0.77	0.08
7125	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线撒堡公变	60.67	75.84	100.00	13.33	4.98
7126	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线毛尔茨坪3号公变	73.03	91.29	100.00	3.47	0.76
7127	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线撒台南2号公变	132.27	82.67	200.00	4.17	0.61
7128	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线老瓜川1号公变（新）	37.10	46.37	100.00	5.52	1.51
7129	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线王树沟东2号公变	62.11	77.63	100.00	9.76	2.10
7130	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线下吴湾1号公变	95.67	74.74	160.00	17.69	7.23
7131	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线蒲家山居民点公变	21.51	26.88	100.00	13.89	7.43

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7132	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线兰家石嘴子1号公变	81.71	51.07	200.00	44.13	26.53
7133	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线上吴湾1号公变	62.50	39.06	200.00	20.88	7.51
7134	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线大路川东公变	58.32	72.90	100.00	20.22	9.73
7135	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线中湾公变	28.90	72.26	50.00	5.31	1.21
7136	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线中坪1号公变	29.25	36.56	100.00	17.54	9.58
7137	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线大台子2号公变	64.59	80.74	100.00	5.24	2.15
7138	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线大路川1号公变	19.11	11.94	200.00	48.03	28.63
7139	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线路家山1号公变	61.01	76.26	100.00	5.56	2.12
7140	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线下地湾公变	71.03	88.79	100.00	1.77	0.27
7141	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线盖坡2号公变	238.48	74.53	400.00	25.05	10.96

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7142	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线南台1号公变	105.88	66.17	200.00	54.20	20.89
7143	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线坝南4号公变	51.41	32.13	200.00	11.57	5.30
7144	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线蒲家山公变	83.04	51.90	200.00	37.09	13.02
7145	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线上队4号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
7146	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线黑堡沟公变	27.61	34.51	100.00	32.44	14.51
7147	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线二道沟公变	17.57	73.19	30.00	4.97	0.60
7148	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线郑旗上队居民点公变	206.58	64.55	400.00	157.81	90.28
7149	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线郑旗上队1号公变	256.52	80.16	400.00	44.78	23.07
7150	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线上吴湾3号公变	5.80	3.62	200.00	22.68	10.92

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7151	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线撒台北3号公变	62.93	78.67	100.00	15.86	6.30
7152	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线余沟公变	10.81	13.51	100.00	12.70	3.97
7153	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线古路湾1号公变	43.18	53.98	100.00	12.56	3.87
7154	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线王树沟5#公变	53.88	67.35	100.00	5.91	1.59
7155	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线撒台北2号公变	53.78	67.22	100.00	20.17	7.17
7156	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线黄草坪公变	89.72	56.08	200.00	5.09	1.40
7157	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线上地湾2号公变	55.80	69.75	100.00	12.88	5.36
7158	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线毛尔茨坪1号公变	38.08	47.60	100.00	41.07	20.95
7159	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线九圈梁公变	33.20	83.00	50.00	4.63	0.53
7160	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线上吴湾2号公变	137.27	85.79	200.00	17.02	7.99

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7161	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线贺家坪3号公变	1.28	1.60	100.00	27.23	14.89
7162	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线坝南1号公变	1.55	0.97	200.00	38.58	24.03
7163	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线下吴湾3号公变（旧）	10.20	12.76	100.00	11.81	3.73
7164	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线南台3号公变	320.00	100.00	400.00	0.00	0.00
7165	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线盖坡1号公变	39.03	24.39	200.00	72.30	31.77
7166	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线郑旗乡政府公变	283.59	88.62	400.00	120.91	44.98
7167	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线王树沟东1号公变	12.03	7.52	200.00	69.75	10.56
7168	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线上吴湾5号公变	140.01	87.51	200.00	16.41	9.11
7169	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线包家山3#公变	30.04	37.55	100.00	33.38	16.16

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7170	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线九圈梁2号公变	77.04	96.30	100.00	1.48	0.13
7171	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线前吴湾公变	18.93	78.89	30.00	0.39	0.06
7172	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线小北崖西公变	26.64	33.30	100.00	4.94	0.73
7173	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线郑旗下队2号公变	215.09	67.22	400.00	77.25	37.57
7174	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线牛儿圈公变	80.00	100.00	100.00	3.58	0.52
7175	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线老瓜川3号公变	271.98	84.99	400.00	53.06	26.24
7176	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线巨湾1号公变	115.43	72.14	200.00	44.46	22.54
7177	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线包家山2号公变	87.47	54.67	200.00	26.98	14.26
7178	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线大路川2号公变	42.84	53.55	100.00	13.27	3.28

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7179	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线毛尔茨坪2号公变	12.61	15.76	100.00	38.77	17.48
7180	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线苋麻五队4号公变	59.31	74.14	100.00	8.24	3.28
7181	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线大路川西公变	56.77	35.48	200.00	52.30	22.37
7182	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线郑旗上队3号公变	2.96	1.85	200.00	28.46	13.76
7183	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线唐湾公变	18.21	75.87	30.00	1.20	0.09
7184	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线贺家坪2号公变	46.64	58.30	100.00	43.90	19.35
7185	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线撒台北1号公变	53.29	66.61	100.00	20.74	5.56
7186	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线唐堡公变	66.95	83.69	100.00	4.90	1.27
7187	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线兰家石嘴子2号公变	38.97	48.71	100.00	36.68	18.40

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7188	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线马堡2号公变	73.49	91.87	100.00	4.20	0.85
7189	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线老瓜川2号公变	22.27	27.83	100.00	43.66	22.34
7190	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线华尖公变	65.23	81.54	100.00	8.69	3.52
7191	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线黑堡沟2号公变	28.87	36.09	100.00	40.92	20.48
7192	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线中坪2号公变	27.02	33.78	100.00	13.39	5.75
7193	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线巨湾移民点公变	163.93	65.05	315.00	37.40	21.60
7194	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线王树沟西2号公变	53.50	66.87	100.00	26.16	10.43
7195	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线郑旗下队3号公变	13.38	8.36	200.00	18.27	7.97
7196	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线贺家坪1号公变	34.47	43.09	100.00	24.20	9.36

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7197	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线蒲家山东公变	135.97	84.98	200.00	7.64	0.35
7198	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线上川2号公变	51.12	31.95	200.00	35.54	11.52
7199	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线沿家坪公变	0.06	0.40	20.00	3.46	0.86
7200	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线下吴湾4号公变	76.21	47.63	200.00	36.77	15.30
7201	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线王树沟6#公变	126.39	79.00	200.00	38.90	20.48
7202	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线上川1号公变	78.34	48.96	200.00	27.04	17.26
7203	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线坝南3号公变	52.24	65.30	100.00	11.51	4.58
7204	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线上地湾公变	58.36	72.95	100.00	17.84	7.76
7205	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线段头公变	24.00	100.00	30.00	0.00	0.00
7206	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线红涝坝公变	6.87	28.63	30.00	0.56	0.51