

国网中卫供电公司
2025年5月配电网可开放容量信息

批准: 袁忠

审核:



编制:

袁忠

国网中卫供电公司2025年5月配电网10千伏配变可开放容量信息

序号	所属地市	所属县公司	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称	容量占比(%)
1	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	860.46	275.00	37.66	刘营变524常乐线	23.00
2	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	2738.54	252.00	10.54	刘营变512倪马线	78.00
3	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	1421.40	400.00	35.37	常乐变524倪滩线	26.00
4	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	4689.98	380.00	6.94	常乐变513常商线	89.00
5	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	2175.02	390.00	23.94	常乐变528常园线	40.00
6	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	1674.11	320.00	10.83	刘营变513常大线	38.00
7	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	-358.09	400.00	51.73	常乐变512常南线	-6.00
8	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	5084.08	400.00	12.17	柔远变525柔东线	92.00
9	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	2975.33	390.00	25.63	柔远变514柔西线	55.00
10	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	3749.62	435.00	32.44	莫楼变522莫台线	62.00
11	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	4326.77	435.00	26.69	莫楼变516莫福线	72.00
12	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	5284.02	400.00	3.07	柔远变524柔北线	95.00
13	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	5319.45	435.00	9.75	莫楼变517莫镇线	88.00
14	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	2306.70	507.00	30.65	暖阳变512尹东线	33.00
15	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	1980.45	300.00	0.00	兴仁变513三眼井线	48.00
16	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	2113.80	400.00	0.00	暖阳变513暖窑线	38.00
17	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	1708.85	160.00	0.00	景庄变512冯庄线	77.00
18	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	1035.10	104.00	30.99	红泉变511石砚子线	72.00
19	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	5782.12	507.00	7.65	暖阳变511深井线	82.00
20	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	190.94	96.00	0.00	景庄变522景庄线	14.00
21	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	1517.55	175.00	41.59	红泉变522上石棚线	63.00
22	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	3836.21	400.00	2.00	丹阳变524丹石二线	69.00
23	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	4827.08	380.00	6.42	草台变522草坡线	92.00
24	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	5931.38	455.00	4.14	草台变531寺口子线	94.00
25	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	0	352.00	39.02	宣和变514东台线	-3.00
26	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	3780.69	400.00	15.79	宣和变525宣福线	68.00
27	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	4537.64	400.00	18.63	丹阳变518丹石一线	82.00
28	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	0	400.00	8.38	丹阳变529丹草二线	0
29	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	2644.71	300.00	18.67	宣和变512宣和线	64.00
30	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	1853.06	360.00	39.28	草台变521曹山线	37.00

31	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	1662.81	390.00	44.92	滨河变511府前西线	31.00
32	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	2528.70	390.00	42.21	文昌变529平安东线	47.00
33	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	5894.98	507.00	14.09	源创变519源天线	84.00
34	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	4281.58	435.00	24.28	滨河变513城西线	71.00
35	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	0	400.00	49.64	卫北变528中云二线	0
36	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	7405.92	540.00	1.91	文昌变573南苑东II线	99.00
37	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	3320.18	390.00	3.94	文昌变523亚麻线	61.00
38	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	682.58	390.00	32.88	文昌变519长城东线	13.00
39	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	4893.75	507.00	0.00	源创变518源居线	70.00
40	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	5542.56	400.00	0.00	源创变572源城线	100.00
41	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	2840.56	205.00	0.00	文昌开关站522文充线	100.00
42	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	0	373.00	39.34	美利变515园区I线	0
43	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	4123.13	507.00	30.34	文昌变585东关线	59.00
44	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	0	300.00	7.60	滨河变528供电西线	0
45	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	5542.56	400.00	0.00	源创变571源里线	100.00
46	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	0	400.00	64.05	卫北变512中云一线	-12.00
47	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	2494.15	180.00	0.00	文昌开关站513文祥线	100.00
48	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	0	400.00	0.00	美利变524美扩II线	0
49	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	1133.64	300.00	90.14	文昌变514东街线	27.00
50	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	4102.12	435.00	30.03	文昌变524东扩线	68.00
51	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	2991.25	420.00	30.97	文昌变511柔远线	51.00
52	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	1328.08	373.00	38.46	美利变523园区II线	26.00
53	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	2733.20	300.00	35.20	滨河变517平安西线	66.00
54	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	0			美利变526美申线	0
55	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	4821.23	600.00	30.84	文昌变513文扩I线	58.00
56	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	5542.56	400.00	24.24	文昌变583香山东线	100.00
57	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	0	373.00	7.92	美利变553化工线	0
58	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	5477.15	600.00	32.89	文昌变512双桥线	66.00
59	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	2759.54	373.00	54.58	卫北变524美利园区线	53.00
60	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	0			金梁变525梁扩线	0
61	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	4835.79	420.00	13.27	文昌变581十里东线	83.00
62	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	4662.55	428.00	19.06	滨河变527市政线	79.00
63	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	4576.69	390.00	11.73	文昌变580南苑东线	85.00
64	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	6026.65	435.00	0.01	文昌变521城东线	100.00
65	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	2646.63	390.00	20.72	滨河变570香山西线	49.00
66	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	4614.28	390.00	12.00	滨河变519滨关II线	85.00

67	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	5542.56	400.00	53.45	源创变570源南线	100.00
68	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	6000.24	507.00	13.63	文昌变575文腾线	85.00
69	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	1431.85	390.00	50.21	文昌变570邵桥线	27.00
70	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	2286.34	390.00	36.90	滨河变522滨关线	42.00
71	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	0	390.00	8.84	文昌变515供电东线	0
72	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	0	400.00	0.00	美利变513美扩I线	0
73	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	1849.93	390.00	54.15	滨河变518滨镇线	34.00
74	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	1465.47	390.00	49.68	文昌变522雍楼线	27.00
75	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	3991.33	390.00	16.65	文昌变527府前东线	74.00
76	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	0	400.00	0.00	源创变574源东线	0
77	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	3583.39	435.00	24.18	莫楼变521莫冯线	59.00
78	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	1653.07	292.00	33.83	卫北变517黑山线	41.00
79	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	0			文昌变516东园线	0
80	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	3653.03	428.00	23.33	李园变512新北线	62.00
81	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	4817.72	400.00	13.30	莫楼变524莫天线	87.00
82	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	7025.20	507.00	3.73	源创变573源池线	100.00
83	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	1199.06	428.00	28.87	马场湖变524马碱线	20.00
84	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	2193.68	200.00	13.19	应理变511西园线	79.00
85	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	0	400.00	16.06	马场湖变527马景线	0
86	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	-39.41	400.00	34.81	马场湖变517北干渠线	-1.00
87	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	4488.11	345.00	4.89	应理变512西关线	94.00
88	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	2654.76	332.00	23.51	马场湖变526马桥线	58.00
89	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	0	400.00	0.00	马场湖变513马沙线	0
90	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	0	425.00	22.58	马场湖变512鄂化线	0
91	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	4245.36	390.00	20.25	甘塘变513甘镇I线	79.00
92	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	1317.63	200.00	18.81	应理变514迎水线	48.00
93	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	2763.36	428.00	22.84	应理变525煤矿线	47.00
94	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	2597.26	335.00	29.39	西台变521西槽线	56.00
95	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	1855.20	335.00	50.80	西台变523西景线	40.00
96	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	3200.83	352.00	20.18	宣和变513永康线	66.00
97	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	4071.00	408.00	13.91	镇罗变512镇冯线	72.00
98	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	-135.83	400.00	3.96	镇罗变523夹渠线	-2.00
99	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	2126.09	378.00	41.30	李园变514镇业线	41.00
100	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	5237.17	400.00	76.67	新星变557星照线	94.00
101	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	4559.31	400.00	49.18	新星变528星云线	82.00
102	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	3318.11	428.00	21.19	李园变513镇林线	56.00

103	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	3205.79	390.00	24.15	镇罗变522胜金线	59.00
104	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	5111.36	501.00	18.12	金梁变590梁云线	74.00
105	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	863.32	220.00	31.35	白鹭变521滚泉线	28.00
106	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	2456.64	220.00	18.34	白鹭变513白塘线	81.00
107	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	5809.54	516.00	17.42	鸣沙变516白马线	81.00
108	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	679.01	240.00	53.97	白鹭变515白田线	20.00
109	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	4306.17	447.00	24.74	大战场变512马梁线	70.00
110	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	4317.28	544.00	15.69	丹阳变523丹青线	57.00
111	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	5069.12	544.00	24.01	丹阳变570丹唐线	67.00
112	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	4930.33	420.00	10.09	丹阳变580丹磺线	85.00
113	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	3030.26	260.00	14.47	大战场变521固彭线	84.00
114	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	0	0	0	瀛海变517瀛战I线	0
115	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	4753.53	544.00	18.08	丹阳变513丹马线	63.00
116	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	0	0	0	马莲梁变911马莲梁I线	0
117	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	6405.09	516.00	13.99	大战场变515马西线	90.00
118	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	7134.86	553.00	5.37	瀛海变525瀛战II线	93.00
119	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	6448.56	544.00	14.29	恩和变522恩双线	86.00
120	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	1154.42	330.00	37.08	恩和变514红崖线	25.00
121	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	2197.44	400.00	36.45	恩和变510吴恩线	40.00
122	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	4841.83	384.00	6.47	喊叫水变522喊河线	91.00
123	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	2955.69	270.00	8.07	喊叫水变512喊微线	79.00
124	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	4904.77	528.00	12.45	喊叫水变521喊塘线	67.00
125	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	0	0	0	东庄变912东塘线	0
126	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	6491.50	564.00	8.35	鸣沙变519鸣柳线	83.00
127	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	3258.02	516.00	23.19	鸣沙变522鸣盐线	46.00
128	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	4033.38	492.00	27.21	鸣沙变514鸣沙线	59.00
129	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	2718.00	200.00	1.58	石炭沟变512石壕线	98.00
130	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	2071.10	350.00	0.00	古城变521管道线	43.00
131	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	3086.83	330.00	1.17	石炭沟变522石长线	68.00
132	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	5508.14	544.00	35.15	瀛海变524瀛管线	73.00
133	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	2150.01	303.00	45.56	东华变517长鸣线	51.00
134	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	1781.05	376.00	14.82	城北变521黄滨线	34.00
135	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	1923.20	425.00	52.45	东华变514新区II线	33.00
136	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	0	560.00	5.02	恩和变512恩城线	0
137	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	2995.38	440.00	40.88	古城变517东华线	49.00
138	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	335.42	425.00	23.82	恩和变527恩城II线	6.00

139	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	3381.61	435.00	65.50	古城变522县城线	56.00
140	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	2398.04	330.00	37.13	东华变518亲水Ⅰ线	52.00
141	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	0	468.00	26.44	东华变513新区Ⅰ线	0
142	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	1273.26	425.00	21.85	东华变524中鸣线	22.00
143	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	4065.40	414.00	15.43	城北变525县城乙线	71.00
144	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	5379.04	672.00	31.55	古城变519县城Ⅱ线	58.00
145	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	7662.59	553.00	14.08	东华变527亲水Ⅱ线	100.00
146	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	3613.60	468.00	26.15	东华变516华城Ⅱ线	56.00
147	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	3084.37	468.00	42.46	东华变515华城Ⅰ线	48.00
148	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	5060.56	414.00	8.87	城北变511滨河线	88.00
149	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	5279.29	381.00	0.00	城北变523造纸厂线	100.00
150	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	2867.93	528.00	39.73	城北变513县城甲线	39.00
151	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	2862.28	376.00	44.87	古城变520迎宾线	55.00
152	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所 运检班	4541.44	600.00	39.78	渠口变511太阳梁二线	55.00
153	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所 运检班	1321.90	348.00	28.59	渠口变524农八队线	27.00
154	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所 运检班	4416.73	516.00	29.30	渠口变515太阳梁线	62.00
155	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所 运检班	3963.63	384.00	15.59	渠口变523农三队线	74.00
156	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所 运检班	2729.54	480.00	0.08	渠口变512杞站线	41.00
157	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所 运检班	3229.93	264.00	5.59	渠口变513农四队线	88.00
158	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所 运检班	679.66	540.00	11.39	新寺沟变553新园Ⅱ线	9.00
159	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所 运检班	3941.34	330.00	15.13	石空变524街道线	86.00
160	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所 运检班	0	560.00	63.69	新寺沟变554西扩Ⅱ线	0
161	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所 运检班	0	512.00	33.34	新寺沟变521西扩Ⅰ线	0
162	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所 运检班	1767.18	420.00	51.86	立新变521光园线	30.00
163	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所 运检班	5658.68	440.00	5.75	化肥变525化石线	93.00
164	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所 运检班	4166.23	360.00	12.79	立新变511立东线	84.00
165	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所 运检班	1592.87	232.00	21.87	立新变514立西线	50.00
166	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所 运检班	0	570.00	55.87	新寺沟变524园区西线	0
167	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所 运检班	3450.67	330.00	18.08	石空变515西干线	75.00
168	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所 运检班	0	400.00	12.82	石空变512工业园区线	0
169	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所 运检班	4020.53	376.00	4.41	化肥变524化太线	77.00
170	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所 运检班	3519.68	510.00	33.84	新寺沟变523新园Ⅰ线	50.00
171	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所 运检班	3731.01	330.00	12.07	石空变517石镇线	82.00
172	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所 运检班	6895.69	544.00	20.40	石空变522石东线	91.00
173	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所 运检班	3166.56	432.00	32.72	恩和变519宁园线	53.00
174	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所 运检班	4208.00	325.00	1.97	石炭沟变511石红线	93.00

175	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	4120.33	600.00	31.26	古城变516恩和线	50.00
176	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	3133.45	330.00	30.84	古城变515水泥线	69.00
177	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	6662.28	552.00	5.67	瀛海变516瀛石线	87.00
178	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	3161.00	440.00	43.08	风道沟变517宁新线	52.00
179	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	3756.63	330.00	22.69	喊叫水变511喊下线	82.00
180	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	2153.22	200.00	11.38	蒿川变511徐套线	78.00
181	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	3963.75	330.00	10.21	徐套变515徐白线	87.00
182	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	2303.95	330.00	26.83	徐套变513徐塘线	50.00
183	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	1860.94	180.00	17.19	余丁变521永兴线	75.00
184	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	2141.08	216.00	15.84	余丁变513东干线	72.00
185	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	3857.49	424.00	14.09	余丁变514金沙线	66.00
186	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	5730.32	516.00	12.65	大柳木变518长农线	80.00
187	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	6586.64	552.00	16.54	大柳木变517大灌线	86.00
188	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	3656.01	516.00	36.30	大柳木变570大战场线	51.00
189	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	4863.60	516.00	14.81	大柳木变523大景线	68.00
190	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	-4116.87	220.00	10.91	大柳木变519长三支线	-135.00
191	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	0	0	0	瀛海变526瀛康线	0
192	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	4115.35	297.00	0.00	城北变515城康线	100.00
193	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	2822.83	456.00	26.53	古城变518康滩线	45.00
194	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	353.68	352.00	9.02	曹洼变512马场线	7.00
195	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	4883.38	400.00	8.88	曹洼变511郑旗线	88.00
196	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	5128.97	462.00	12.23	曹洼变513脱烈线	80.00
197	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	1992.85	200.00	29.15	关桥变512后河线	72.00
198	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	3061.19	275.00	10.80	关桥变511李士线	80.00
199	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	-653.90	352.00	15.40	关桥变521前河线	-13.00
200	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	2307.78	200.00	14.10	树台变515关庄线	83.00
201	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	0	0	0	南华变512武源线	0
202	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	4030.95	380.00	28.04	南华变511王井线	77.00
203	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	2046.19	365.00	26.99	南华变514高台线	40.00
204	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	3624.84	276.00	5.13	树台变514大嘴线	95.00
205	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	3436.85	352.00	13.73	杨明变512红羊线	70.00
206	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	7662.59	553.00	12.30	南华变513北坪线	100.00
207	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	1864.35	428.00	46.80	海原变524东盛线	31.00
208	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	2945.87	553.00	48.57	南华变518西湖线	38.00
209	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	4910.77	400.00	26.70	南华变515东盛II线	89.00
210	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	6102.59	610.00	23.74	南华变516华山线	72.00

211	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	4785.31	428.00	16.68	海原变512贺堡线	81.00
212	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	1940.25	400.00	57.11	南华变517城网II线	35.00
213	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	3955.72	380.00	22.12	海原变526南华线	75.00
214	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	4606.08	428.00	20.17	海原变513城网线	78.00
215	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	2296.86	428.00	36.03	海原变525县城线	39.00
216	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	3244.88	352.00	28.18	海原变511贾塘线	67.00
217	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	4348.83	320.00	1.76	树台变522红井线	98.00
218	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	2683.29	312.00	20.81	树台变512树台线	62.00
219	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	3837.23	300.00	5.47	西安变511园河线	92.00
220	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	3051.18	240.00	20.15	树台变513梧桐线	92.00
221	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	2320.96	300.00	20.93	西安变512白吉线	56.00
222	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	-2237.12	400.00	100.56	万家水变522盐湖II线	-40.00
223	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	0	1100.00	36.59	万家水变521盐湖I线	0
224	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	1491.06	400.00	63.88	西安变522园薛线	27.00
225	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	1878.93	384.00	53.28	万家水变512唐坡线	35.00
226	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	1260.93	390.00	2.83	万家水变513红山线	23.00
227	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	4396.01	428.00	13.42	西安变521小河线	74.00
228	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	681.32	390.00	1.51	万家水变514南山线	13.00
229	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	1123.78	380.00	0.00	兴仁变514街道线	21.00
230	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	3024.84	465.00	0.00	兴仁变511郝集线	47.00
231	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	0	200.00	0.20	蒿川变512盐池线	0
232	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	2751.33	200.00	1.59	蒿川变522韩套线	99.00
233	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	4162.00	400.00	25.23	兴仁变523红沟线	75.00
234	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	0	0	0	兴仁变515长坪线	0
235	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	5615.65	600.00	11.37	兴仁变522西里线	68.00
236	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	0	0	0	兴仁变524寨柯线	0
237	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	2397.24	300.00	27.52	兴仁变512王团线	58.00
238	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	3489.46	276.00	8.10	甘城变512双井线	91.00
239	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	3325.97	264.00	9.81	甘城变521严湾线	91.00
240	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	3834.29	330.00	9.52	甘城变513石景线	84.00
241	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	2221.18	292.00	23.75	庙山变512草场线	55.00
242	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	3509.83	403.00	19.35	庙山变513红古线	63.00
243	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	4549.06	403.00	10.09	庙山变514香水线	81.00
244	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	3997.73	332.00	7.38	西沿变522黄坪线	87.00
245	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	3230.47	330.00	0.00	西沿变511双河线	71.00
246	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	3361.25	380.00	23.52	西沿变513王塘线	64.00

247	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	1041.01	150.00	21.44	杨明变513九彩线	50.00
248	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	4124.66	324.00	8.79	唐堡变512元套线	92.00
249	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	1257.09	150.00	7.95	杨明变511李俊线	60.00
250	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	5664.03	465.00	8.11	唐堡变513红星线	88.00
251	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	0	0	0	韩府站911北岗线	0
252	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	2364.27	352.00	21.71	李旺变521杨山线	48.00
253	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	0	0	0	高崖站911高桥线	0
254	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	1160.02	100.00	12.64	李旺变512罗川线	84.00
255	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	0	0	0	高崖站912高杨线	0
256	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	3217.44	360.00	35.35	李旺变513韩府线	65.00
257	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	2661.34	345.00	39.40	新海变516新城线	56.00
258	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	1456.26	300.00	60.35	新海变514新园线	35.00
259	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	565.56	300.00	54.75	七营变516七营线	14.00
260	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	1001.16	300.00	44.20	七营变523甘城线	24.00
261	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	3552.90	420.00	11.84	黑城变511团庄线	61.00
262	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	-2411.61	220.00	40.35	黑城变512农场线	-79.00
263	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	901.50	345.00	42.90	新海变525新团线	19.00
264	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	1696.79	300.00	50.92	新海变524新业线	41.00
265	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	541.13	400.00	59.94	黑城变514六窑东线	10.00
266	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	1921.88	445.00	24.17	黑城变523小河线	31.00
267	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	838.18	300.00	42.89	新海变512新河线	20.00
268	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	2752.32	400.00	14.70	黑城变522六窑线	50.00
269	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	4629.22	400.00	8.98	新海变528新郑线	84.00
270	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	4171.58	324.00	8.26	唐堡变514撒堡线	93.00
271	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	3640.00	380.00	25.00	西沿变524郑旗线	69.00

国网中卫供电公司2025年5月配电网10千伏配变可开放容量信息

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线槽子3#公变	320.00	100.00	400.00	18.23	10.67
2	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线槽子2#公变	64.59	80.74	100.00	6.27	1.55
3	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线庙儿沟北公变	83.86	52.41	200.00	42.22	8.13
4	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线南川2号变	32.20	40.25	100.00	11.79	4.73
5	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线宋庄2号公变	54.33	33.96	200.00	68.47	20.93
6	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线街道1#公变	149.04	46.57	400.00	88.58	47.90
7	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线肖湾公变	2.34	2.93	100.00	27.86	10.97
8	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线柴沟门1#公变	30.97	38.71	100.00	5.54	2.60
9	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线脱烈四五队公变	261.16	81.61	400.00	32.35	20.15
10	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线宋窑1#公变	128.22	40.07	400.00	16.92	9.20
11	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线庙儿沟南公变	13.98	17.47	100.00	48.34	23.15
12	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线大洼公变	50.89	63.62	100.00	6.88	2.73
13	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线脱烈二三队公变	55.17	68.97	100.00	8.31	2.95
14	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线脱烈四五队3号公变	48.56	60.70	100.00	12.24	4.85

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
15	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线火地湾公变	48.72	76.12	80.00	5.46	1.25
16	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线柴沟门2#公变	1.70	4.26	50.00	5.22	2.41
17	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线买牛沟公变	39.54	49.43	100.00	11.45	4.63
18	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线蒿家湾2#公变	28.72	35.90	100.00	43.67	19.00
19	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线脱烈二、三队2号公变	188.46	74.78	315.00	45.75	16.17
20	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线樱套公变	68.86	86.08	100.00	6.67	2.14
21	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线脱烈二、三队3号公变	0.04	0.05	100.00	17.78	6.49
22	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线街道3#公变	81.92	51.20	200.00	10.94	4.40
23	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线冶套公变	59.68	37.30	200.00	15.73	8.46
24	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线仁庄3#公变	106.61	66.63	200.00	24.94	12.17
25	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线街道2#公变	58.11	72.63	100.00	18.82	7.47
26	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线西河2号公变	118.79	74.24	200.00	13.63	1.83
27	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线火地湾2#公变	75.28	94.10	100.00	2.36	0.26
28	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线南川公变	73.12	91.40	100.00	2.72	0.86
29	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线小塬2#公变	8.63	10.78	100.00	16.15	7.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
30	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线安家峁3#公变	80.00	100.00	100.00	4.72	0.93
31	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线肖湾2号公变	65.58	81.97	100.00	12.95	4.79
32	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线冶套2#公变	227.90	71.22	400.00	53.81	9.33
33	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线柳套公变	106.80	66.75	200.00	5.80	1.47
34	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线套子公变	68.96	86.21	100.00	5.45	1.06
35	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线堡子2#公变	51.71	64.64	100.00	19.88	6.06
36	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线白崖子2#公变	58.51	73.13	100.00	8.56	3.03
37	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线大洼2号公变	300.20	93.81	400.00	6.42	2.55
38	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线白崖子1#公变	128.68	80.43	200.00	13.00	6.86
39	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线蒿家湾1#公变	195.81	61.19	400.00	93.81	52.37
40	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线脱烈四五队2号公变	28.94	36.18	100.00	11.82	3.68
41	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线杨凤湾1号公变	160.00	100.00	200.00	5.08	1.47
42	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线仁庄2号公变	258.51	80.79	400.00	37.30	14.13
43	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线街道7#公变	320.00	100.00	400.00	46.80	19.87
44	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线白崖子3#公变	239.75	74.92	400.00	21.56	3.81

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
45	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线洼子公变	35.40	44.26	100.00	39.12	28.68
46	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线安家峁2#公变	61.96	77.44	100.00	8.96	1.61
47	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线仁庄1#公变	63.79	79.74	100.00	10.52	1.14
48	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线庙沟北2#公变	5.22	6.52	100.00	30.25	11.13
49	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线街道5号公变	106.53	83.23	160.00	16.32	8.84
50	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线街道5号公变	238.41	74.50	400.00	55.88	20.08
51	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线西梁公变	63.64	79.55	100.00	6.32	1.31
52	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线红沟梁公变	139.60	87.25	200.00	7.58	2.73
53	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线红沟村1号公变	80.00	100.00	100.00	5.45	1.90
54	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线洼子2#公变	126.45	79.03	200.00	22.45	12.58
55	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线安家峁1#公变	23.99	59.97	50.00	3.94	0.53
56	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线柳树湾公变	35.00	87.50	50.00	0.00	0.00
57	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线湾湾子1号公变	320.00	100.00	400.00	62.30	45.54
58	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线牙胡圈公变	77.03	96.28	100.00	0.00	0.00
59	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线西河公变	120.04	75.03	200.00	21.62	8.98

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
60	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线宋庄公变	18.98	23.72	100.00	37.23	22.65
61	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线路家沟公变	54.17	67.71	100.00	17.29	4.61
62	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线槽子1#公变	42.79	53.49	100.00	19.83	6.13
63	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变511郑旗线小源公变	67.70	42.31	200.00	27.43	11.74
64	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线南河公变	99.87	31.21	400.00	83.49	40.31
65	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线脱烈二 三队4号公变	113.71	35.53	400.00	9.79	5.79
66	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线柴沟门 3#公变	120.06	75.04	200.00	5.42	1.32
67	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变512马场线堡子1# 公变	87.14	54.46	200.00	21.33	8.44
68	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线街道6# 公变	256.39	80.12	400.00	24.83	16.16
69	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	曹洼变513脱烈线西梁2 号公变				0.00	0.00
70	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线麻春1# 公变	73.97	46.23	200.00	8.90	1.87
71	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线青湾1 号公变	320.00	100.00	400.00	26.59	8.76
72	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线袁湾公 变	48.69	60.86	100.00	14.74	5.81
73	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线圈湾1# 公变	116.06	46.06	315.00	66.56	28.07
74	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线脱场二 三队公变	138.66	86.66	200.00	8.09	4.59

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
75	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线贺堡新庄1#公变	93.41	58.38	200.00	43.62	21.91
76	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线李湾3号公变	59.68	37.30	200.00	58.16	14.84
77	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线东湾四队公变	320.00	100.00	400.00	38.90	21.36
78	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线罗山西队公变	125.30	78.31	200.00	18.34	7.54
79	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线上张湾3#公变	67.31	42.07	200.00	22.43	3.97
80	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线南台公变	107.67	67.29	200.00	22.18	9.88
81	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线麻春上砚2#公变	112.48	87.88	160.00	4.32	0.80
82	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线脱场1#公变	31.69	19.80	200.00	13.42	4.89
83	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线英格湾1#公变	19.61	30.65	80.00	18.45	3.76
84	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线冯湾2#公变	14.19	88.66	20.00	0.16	0.15
85	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线陈坪2号公变	2.37	1.48	200.00	81.63	45.36
86	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线葫芦沟公变	49.58	61.98	100.00	13.40	6.73
87	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线鸭儿洞3#公变	233.78	73.06	400.00	62.76	37.61
88	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线关桥街道4#公变	229.07	71.58	400.00	47.29	27.00
89	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线冯湾1#公变	121.74	76.09	200.00	27.80	12.87

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
90	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线关桥三队公变	29.21	36.51	100.00	31.89	14.72
91	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线陈坪公变	170.21	67.54	315.00	56.21	25.38
92	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线东水公变	41.45	51.82	100.00	24.58	8.76
93	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线园子湾公变	227.41	71.07	400.00	29.72	17.01
94	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线杨风湾公变	119.56	74.73	200.00	24.48	12.67
95	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线海湾五队2#公变	45.27	22.63	250.00	46.28	15.30
96	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线周堡3#公变	49.88	62.35	100.00	22.90	11.34
97	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线陈堡公变	5.86	7.32	100.00	13.84	6.19
98	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线陶堡西公变	212.95	84.51	315.00	16.22	6.04
99	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线圈湾3#公变	160.00	100.00	200.00	34.13	17.66
100	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线鸭儿涧6号公变	80.00	100.00	100.00	39.60	15.20
101	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线圈槽2#公变	65.20	81.50	100.00	8.77	2.69
102	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线杨湾公变	62.54	78.17	100.00	15.91	4.48
103	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线董堡新农村3#公变	137.13	85.71	200.00	11.41	4.40
104	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线东坡西公变	50.47	31.54	200.00	43.06	20.70

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
105	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥服务区(南区)充电桩 配电变压器	491.54	97.53	630.00	0.00	0.00
106	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线周堡西 公变	131.06	81.91	200.00	22.53	11.16
107	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线小马湾 2#公变	66.68	83.34	100.00	4.94	1.29
108	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线罗山乡 政府公变	118.43	74.02	200.00	34.95	10.22
109	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线关桥二 队2#公变	15.21	19.01	100.00	18.95	7.39
110	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线范湾东 1号公变	142.98	89.36	200.00	12.91	4.04
111	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线园子湾 新农村公变	223.14	69.73	400.00	17.08	9.32
112	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线前坪4 号公变	80.00	100.00	100.00	3.94	1.18
113	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512前河线糜子湾 公变	128.20	80.13	200.00	8.42	2.64
114	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线海湾四 队1#公变	92.66	57.92	200.00	36.61	17.61
115	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线舒湾养 殖场1号变	29.94	74.86	50.00	4.86	0.38
116	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线西湾2# 公变	7.26	9.07	100.00	9.55	3.35
117	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线舒湾3# 公变	144.17	90.10	200.00	9.98	3.13
118	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线罗山乡 政府2#公变	9.93	12.41	100.00	32.75	6.63
119	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线贺堡新 庄2#公变	0.75	0.94	100.00	68.01	29.61

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
120	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线董堡1#公变	25.17	31.46	100.00	10.28	3.55
121	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线周堡4#公变	59.70	74.63	100.00	4.80	2.03
122	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线西湾1#公变	62.17	38.85	200.00	25.78	11.87
123	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线关桥街道2#公变	294.03	73.51	500.00	76.77	34.48
124	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥街道充电桩配电变压器	255.50	79.84	400.00	86.60	2.86
125	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线鸭儿涧5#公变	49.40	30.88	200.00	71.80	26.80
126	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线黄谷川1号公变	31.90	79.74	50.00	4.52	1.16
127	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线舒湾1#公变	125.74	78.59	200.00	19.34	9.15
128	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线马湾八九队2#公变	53.69	41.94	160.00	27.43	11.99
129	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线新农村2#公变	42.29	66.08	80.00	13.65	5.85
130	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线新农村1#公变	112.13	70.08	200.00	33.67	13.19
131	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线龙池二三队公变	34.40	21.50	200.00	106.65	50.96
132	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线罗山东公变	293.43	91.70	400.00	17.38	6.64
133	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线贺堡五六队2#公变	41.68	26.05	200.00	60.85	39.59
134	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线贺堡新庄4#公变	31.40	19.63	200.00	67.13	25.52

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
135	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线前坪2#公变	148.12	58.78	315.00	59.73	25.43
136	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线李湾1#公变	46.04	57.55	100.00	19.85	8.94
137	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线方堡新队2#公变	128.74	80.46	200.00	14.52	6.77
138	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线马湾十一队2#公变	59.85	37.40	200.00	30.59	10.42
139	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线八斗2#公变	138.39	86.49	200.00	10.17	1.94
140	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线八斗3#公变	100.29	62.68	200.00	2.07	0.43
141	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线张湾上队2#公变	163.23	81.61	250.00	16.88	8.66
142	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线大沟门公变	125.47	78.42	200.00	12.37	6.28
143	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线贺堡五六队1#公变	180.97	56.55	400.00	59.93	19.31
144	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线园子湾2#公变	68.37	42.73	200.00	19.13	8.57
145	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线关桥一队公变	78.01	48.76	200.00	38.00	21.44
146	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线关桥街道5号公变	320.00	100.00	400.00	53.96	26.84
147	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线麻春3号公变	320.00	100.00	400.00	24.92	17.33
148	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线尖脑公变	8.58	35.75	30.00	11.24	2.43
149	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线董堡9队公变	11.23	14.04	100.00	16.28	8.72

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
150	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线方堡新队1#公变	45.81	57.26	100.00	17.14	8.34
151	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线张湾下队1#公变	35.50	22.19	200.00	25.51	14.40
152	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线陶堡西2#公变	80.52	50.33	200.00	6.59	1.74
153	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线海湾四队2#公变	49.17	61.47	100.00	13.36	6.71
154	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线舒湾2#公变	55.19	68.98	100.00	10.61	4.59
155	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线贺堡五六队3#公变	320.00	100.00	400.00	76.88	42.88
156	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线圈湾2#公变	94.55	59.10	200.00	50.19	28.18
157	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线王湾2#公变	52.44	32.77	200.00	43.21	27.39
158	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线吴湾公变	64.45	40.28	200.00	21.48	9.39
159	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线东湾五队2号公变	90.93	56.83	200.00	41.53	13.00
160	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线脱场四队公变	84.98	53.11	200.00	49.23	25.07
161	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线关桥一队2号公变	126.22	78.89	200.00	25.93	3.20
162	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线李湾2#公变	71.54	44.72	200.00	69.38	19.16
163	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线东湾五队公变	51.13	31.96	200.00	28.57	11.98
164	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线前坪3号公变	80.00	100.00	100.00	18.75	3.19

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
165	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线脱场二三队2#公变	24.36	30.44	100.00	13.79	6.56
166	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线关桥六队1#公变	72.40	45.25	200.00	38.71	14.62
167	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线贺堡三四队1#公变	73.71	46.07	200.00	39.18	20.73
168	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线董堡新农村2#公变	70.65	88.31	100.00	3.58	1.05
169	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线张庄2号公变	86.56	54.10	200.00	30.66	16.30
170	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线圈槽公变	23.11	57.77	50.00	8.92	3.26
171	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线龙池一队1#公变	98.57	61.61	200.00	45.65	16.51
172	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线罗山西队2#公变	87.16	54.47	200.00	36.46	16.75
173	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线葫芦沟2#公变	135.28	84.55	200.00	9.20	3.37
174	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线田家湾公变	31.11	48.60	80.00	21.93	9.28
175	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线海湾五队1#公变	34.99	21.87	200.00	27.97	15.70
176	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线陈堡2号公变	141.61	88.51	200.00	5.90	2.42
177	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线马湾十队公变	52.02	32.51	200.00	43.08	26.03
178	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线范湾西1号公变	132.11	82.57	200.00	17.88	7.33
179	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线董堡新农村公变	59.99	74.99	100.00	8.79	4.21

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
180	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线麻春2# 公变	50.44	63.05	100.00	0.00	0.00
181	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线马湾八 九队1#公变	215.23	67.26	400.00	27.55	15.05
182	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线方堡六 队公变	22.82	28.52	100.00	42.45	8.53
183	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线青湾2# 公变	41.97	52.46	100.00	11.03	3.65
184	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线腾儿涧 新农村公变	121.40	75.88	200.00	17.86	8.06
185	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线八斗1 号公变	20.37	31.83	80.00	12.23	3.12
186	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线西湾3 号公变	11.22	14.03	100.00	55.96	13.74
187	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线前坪1# 公变	183.87	57.46	400.00	60.89	24.19
188	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线张庄1 号公变	160.00	100.00	200.00	15.17	6.07
189	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线陶堡东 公变	5.08	6.35	100.00	15.08	5.56
190	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线关桥供 电所公变	80.00	100.00	100.00	9.77	3.64
191	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线关桥街 道1#公变	107.68	67.30	200.00	28.79	19.16
192	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线西吉滩 公变	124.00	77.50	200.00	16.07	6.06
193	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线麻春上 砚1#公变	92.22	57.64	200.00	27.52	14.16
194	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线贺吉坪 公变	68.66	85.82	100.00	7.82	1.50

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
195	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线鸭儿洞1#公变	113.02	44.85	315.00	39.12	22.78
196	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线马湾十一队公变	146.93	58.31	315.00	36.04	17.74
197	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线小马湾公变	111.71	69.82	200.00	36.97	14.00
198	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线鸭儿洞2#公变	0.42	0.26	200.00	126.61	55.94
199	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线贺堡三四队2#公变	8.61	10.76	100.00	46.41	29.43
200	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线东沟门公变	26.71	33.38	100.00	26.03	12.81
201	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线黄谷川2号公变	40.27	50.34	100.00	2.87	0.92
202	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线关桥二队公变	115.07	71.92	200.00	23.39	7.53
203	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线王湾公变	30.29	37.87	100.00	33.08	6.70
204	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线方堡六队2#公变	113.23	70.77	200.00	20.38	10.62
205	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线董堡9队2#公变	63.90	79.87	100.00	13.90	4.30
206	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线龙一2#公变	143.49	56.94	315.00	48.23	25.51
207	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥服务区(北区)充电桩配电变压器	499.64	99.13	630.00	1.28	0.01
208	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线英格湾2#公变	92.62	57.89	200.00	21.92	7.93
209	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线张湾上队1#公变	32.63	40.79	100.00	33.15	12.98

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
210	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线贺堡新庄3#公变	60.95	38.09	200.00	55.68	22.88
211	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线八斗4#公变	155.37	97.11	200.00	1.75	0.13
212	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线吴湾2号公变	320.00	100.00	400.00	26.02	12.90
213	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线舒湾养殖场2号变	38.22	95.55	50.00	0.00	0.00
214	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线东坡东公变	129.69	81.06	200.00	19.53	7.34
215	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变511李士线关桥街道3#公变	130.47	51.77	315.00	36.13	18.28
216	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线东坡东2#公变	116.24	72.65	200.00	31.82	16.91
217	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变521前河线鸭儿洞4号公变	131.92	41.23	400.00	143.65	77.62
218	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线董堡2#公变	138.26	86.41	200.00	16.78	8.83
219	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	关桥变512后河线周堡东1号公变				0.00	0.00
220	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线卜罗泉公变	57.28	71.60	100.00	19.69	2.70
221	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线古庄沟公变	33.58	52.46	80.00	21.38	4.46
222	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线井沟脑2#公变	67.05	83.82	100.00	4.70	1.63
223	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线术家后沟1公变	1.90	2.37	100.00	0.00	0.00
224	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线下西沟1#公变	64.36	80.45	100.00	7.63	3.68

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
225	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线三岔公变	150.39	93.99	200.00	2.95	0.77
226	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线苦水岔1#公变	33.74	84.34	50.00	3.78	0.92
227	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线大庄1#公变	175.32	87.66	250.00	14.24	4.50
228	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线下东公变	65.15	81.44	100.00	6.29	3.47
229	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线胡尔岔2#公变	59.04	73.80	100.00	18.84	0.96
230	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线关庄街道公变	189.36	75.14	315.00	47.26	11.46
231	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线大西沟1#公变	67.20	84.00	100.00	8.64	3.18
232	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线高台1#公变	51.28	64.10	100.00	8.80	3.42
233	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线范岷1#公变	63.57	79.47	100.00	11.92	2.91
234	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线井沟口1#公变	57.98	72.48	100.00	8.53	3.12
235	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线井沟脑1#公变	54.49	68.11	100.00	9.98	3.14
236	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线苦水岔3#公变	59.30	92.66	80.00	2.81	0.30
237	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线大路沟公变	52.42	65.52	100.00	11.47	4.45
238	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线沟脑1#公变	50.73	63.41	100.00	5.08	2.09
239	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线大南川1#公变	39.32	24.58	200.00	27.07	8.43

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
240	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线柳套公变	57.01	71.27	100.00	12.08	3.49
241	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线姜场1#公变	52.88	66.10	100.00	10.75	2.51
242	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线牙丁川1#公变	67.81	84.76	100.00	7.48	1.86
243	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线西沟脑1#公变	59.47	74.34	100.00	12.62	2.30
244	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线涝塘公变	51.17	63.97	100.00	15.48	5.40
245	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线下窑3#公变	61.36	76.70	100.00	10.84	1.93
246	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线小台子2#公变	56.74	88.65	80.00	3.16	0.27
247	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线井滩2#公变	38.91	48.63	100.00	8.70	2.42
248	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线西沟口1#公变	45.64	57.05	100.00	3.69	0.81
249	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线阳山1#公变	36.58	45.73	100.00	5.74	1.94
250	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线中套子公变	71.40	89.25	100.00	4.77	1.95
251	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线胡尔岔1#公变	41.45	51.81	100.00	10.40	3.72
252	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线牙丁川2#公变	52.16	65.20	100.00	5.29	1.06
253	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线术家后沟2公变	72.86	91.07	100.00	2.09	0.27
254	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线下套子公变	64.62	80.78	100.00	7.35	2.02

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
255	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线上北岔1#公变	60.35	75.44	100.00	15.92	4.88
256	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线井儿沟2#公变	58.53	73.16	100.00	8.26	2.55
257	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线术川2#公变	57.44	71.80	100.00	5.01	1.09
258	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线宋庄公变	129.10	80.69	200.00	10.16	3.82
259	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线上西沟1#公变	55.71	69.63	100.00	10.13	4.19
260	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线小南川1#公变	135.80	84.88	200.00	14.31	5.73
261	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线街道2#公变	183.87	57.46	400.00	59.03	24.75
262	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线马圈公变	49.31	61.64	100.00	21.46	10.48
263	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线上窑公变	34.58	43.23	100.00	12.97	4.14
264	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线大西沟2#公变	55.08	68.85	100.00	13.87	1.15
265	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线西沟脑2#公变	26.42	33.03	100.00	2.98	0.47
266	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线高台2#公变	64.03	80.04	100.00	6.53	1.49
267	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线大南川2#公变	109.69	85.70	160.00	12.18	5.10
268	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线下窑2#公变	172.86	86.43	250.00	11.92	6.16
269	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线水沟脑公变	51.89	64.87	100.00	20.62	9.11

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
270	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线苦水岔2#公变	52.77	82.45	80.00	5.32	0.75
271	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线西沟口2#公变	51.59	64.48	100.00	6.60	1.23
272	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线小台子1#公变	66.05	82.57	100.00	8.29	2.87
273	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线井滩1#公变	53.87	67.33	100.00	8.31	1.35
274	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线上东2#公变	7.49	31.23	30.00	8.02	1.54
275	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线下窑1#公变	106.89	66.81	200.00	38.37	22.44
276	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线湾湾公变	48.94	61.17	100.00	18.32	6.77
277	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线上套子公变	64.37	80.46	100.00	6.38	2.23
278	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线上东1#公变	56.19	70.24	100.00	6.99	2.36
279	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线下北岔公变	102.70	64.19	200.00	11.23	5.10
280	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线井儿沟1#公变	60.78	75.98	100.00	11.61	3.86
281	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线北山川公变	57.92	72.40	100.00	10.61	3.52
282	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线庙湾公变	0.08	0.10	100.00	12.96	5.96
283	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	树台变515关庄线沟脑2#公变	51.72	64.65	100.00	4.87	1.52
284	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线涧堡2#公变	116.20	72.63	200.00	19.33	7.48

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
285	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线上套子1#公变	36.81	46.02	100.00	13.24	6.09
286	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	海原变511贾塘线黑洼1#公变	55.38	69.23	100.00	15.27	6.15
287	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线下刘源1#公变	64.40	80.50	100.00	10.63	2.33
288	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线堡梁2#公变	132.98	83.11	200.00	28.51	5.54
289	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线瓦口子1#公变	0.39	0.48	100.00	9.25	4.88
290	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线大源1号公变	146.27	73.13	250.00	18.64	6.70
291	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线武源5#公变	112.23	70.15	200.00	14.06	5.67
292	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线三岔河6号公变	160.00	100.00	200.00	25.25	3.79
293	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线当河4号公变	149.08	93.18	200.00	6.61	1.61
294	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变511王井线北坪安置区10#公变	97.31	60.82	200.00	37.61	20.33
295	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线水塘清2#公变	117.43	73.40	200.00	12.47	5.57
296	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线当河3号公变	148.55	92.84	200.00	6.28	2.37
297	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变511王井线北坪安置区8#公变	110.62	69.14	200.00	31.74	15.06
298	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	海原变511贾塘线殷家山2#公变	47.34	59.18	100.00	25.95	10.39
299	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线下套子1号公变	62.25	38.91	200.00	54.49	25.97

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
300	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线后源1# 公变	32.93	41.17	100.00	14.84	5.91
301	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线二道坡 2号公变	80.00	100.00	100.00	11.28	4.07
302	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线安桥堡 1#公变	137.91	86.19	200.00	8.39	2.84
303	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线三道坡 1#公变	80.00	100.00	100.00	36.53	6.88
304	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变511王井线王井3# 公变	195.29	97.65	250.00	4.04	1.73
305	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	东城小区1#箱式变	372.56	73.92	630.00	78.40	47.63
306	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线上庙沟 1#公变	117.62	73.51	200.00	16.65	9.62
307	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	海原变511贾塘线水沟洼 4#公变	103.49	64.68	200.00	45.70	19.71
308	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线王井新 村2#公变	21.91	27.39	100.00	46.25	18.83
309	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变511王井线南华变 110变电所公变	153.30	95.82	200.00	5.39	0.92
310	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	北苑小区(东区)1#变	640.00	100.00	800.00	48.46	22.23
311	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线下塬新 农村1#公变	68.77	85.96	100.00	5.42	1.58
312	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线高台寺 5号公变	160.00	100.00	200.00	23.61	7.77
313	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变511王井线双墩移 民1#公变	37.33	46.66	100.00	6.23	2.84
314	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线三岔河 2号公变	320.00	100.00	400.00	57.77	16.09
315	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线刘源1# 公变	101.65	63.53	200.00	19.63	7.56

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
316	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线小源公变	65.51	81.89	100.00	6.28	2.19
317	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线野虎坡1#公变	49.29	61.61	100.00	11.69	4.43
318	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	北苑小区(东区)4#变间	640.00	100.00	800.00	48.29	21.68
319	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线闵南1#公变	105.58	65.98	200.00	8.81	2.71
320	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线堡梁1号公变	129.59	80.99	200.00	16.94	7.11
321	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	海原变512贺堡线北苑小区(西区)2#变	640.00	100.00	800.00	45.65	23.79
322	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	东城小区2#箱式变	357.80	70.99	630.00	97.72	59.52
323	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线段源2#公变	30.67	38.34	100.00	20.98	9.00
324	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线套湾1#公变	46.09	28.81	200.00	50.87	22.11
325	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	海原变511贾塘线殷家山1#公变	102.72	64.20	200.00	42.27	19.86
326	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变511王井线双墩2#公变	75.75	59.18	160.00	33.84	7.05
327	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线水塘清1#公变	29.34	36.68	100.00	26.95	12.02
328	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线西湖公园公变	43.98	54.98	100.00	26.57	9.99
329	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变511王井线北坪安置区15号公变	320.00	100.00	400.00	14.65	6.71
330	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线段源1#公变	1.28	1.60	100.00	19.30	8.51
331	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	北苑小区(东区)2#变	640.00	100.00	800.00	49.49	25.60

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
332	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线马源1#公变	114.25	71.40	200.00	13.99	5.28
333	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	东城小区4#箱式变	322.33	63.96	630.00	145.92	82.14
334	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变511王井线北坪安置点6#公变	155.91	61.87	315.00	47.38	27.44
335	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变511王井线北坪安置5#公变	252.79	79.00	400.00	35.17	19.77
336	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线下源1#公变	33.38	41.73	100.00	9.41	3.62
337	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	海原变512贺堡线北苑小区(西区)1#变	640.00	100.00	800.00	47.66	24.22
338	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变511王井线张湾3#公变	50.26	31.41	200.00	49.18	9.97
339	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变511王井线王井4#公变	47.04	29.40	200.00	99.13	16.87
340	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变511王井线张湾移民园区1#公变	124.84	78.02	200.00	23.84	13.00
341	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变511王井线张湾1#公变	81.13	50.71	200.00	23.44	10.90
342	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变511王井线张湾种植园区公变	83.70	65.39	160.00	30.16	10.36
343	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变511王井线张湾2#公变	95.38	59.61	200.00	49.00	17.44
344	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线上套子2#公变	40.92	51.15	100.00	20.20	9.19
345	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线团结1#公变	9.69	24.21	50.00	9.40	1.49
346	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线闵北1#公变	52.08	65.10	100.00	13.38	5.24
347	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	北苑小区(东区)5#变	640.00	100.00	800.00	27.98	8.99

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
348	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线小源2号公变	135.43	84.64	200.00	11.72	3.99
349	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514贺堡II线北坪梁充电桩1号箱配电变压器	278.13	34.77	1000.00	165.80	10.88
350	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线润堡公变	56.58	70.72	100.00	8.68	3.47
351	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线北坪安置区13号公变	320.00	100.00	400.00	38.12	18.28
352	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线三岔河3#公变	112.26	35.08	400.00	38.58	20.62
353	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线团结新村1#公变	25.67	32.09	100.00	18.98	10.35
354	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变511王井线王井1#公变	27.16	33.95	100.00	16.73	7.68
355	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514贺堡II线北坪梁充电桩2号箱变配电变压器	293.67	36.71	1000.00	111.88	8.97
356	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线二道坡1#公变	80.00	100.00	100.00	9.71	3.32
357	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线武源2#公变	116.12	90.72	160.00	8.71	2.83
358	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线高台新村1#公变	99.22	77.51	160.00	24.82	11.42
359	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线野狐坡2#公变	75.68	94.60	100.00	1.91	0.12
360	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线润堡3#公变	84.71	52.94	200.00	5.06	1.89
361	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	海原变511贾塘线水沟洼2#公变	61.39	76.73	100.00	13.87	4.53

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
362	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线白河种植园区公变	37.59	46.99	100.00	31.13	30.99
363	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变511王井线王井2#公变	101.23	79.08	160.00	8.90	1.13
364	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	海原变512贺堡线北苑小区(西区)3#变	504.00	100.00	630.00	5.90	1.98
365	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线北坪安置区3#公变	101.79	40.39	315.00	48.48	28.20
366	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变511王井线双墩4#公变	56.85	71.06	100.00	13.33	5.60
367	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线三岔河4号公变	320.00	100.00	400.00	89.59	30.69
368	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线高台寺3#公变	45.98	28.74	200.00	27.62	15.42
369	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线武源1#公变	32.72	40.90	100.00	13.21	5.02
370	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线套湾2#公变	103.05	64.41	200.00	6.13	0.96
371	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线武源6#公变	128.33	80.21	200.00	20.66	8.89
372	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线乡政府2#公变	320.00	100.00	400.00	108.71	48.49
373	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变511王井线双墩1#公变	13.84	10.81	160.00	92.67	51.12
374	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线小源头2#公变	152.12	95.07	200.00	1.25	0.15
375	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线马源2#公变	27.16	67.89	50.00	6.81	1.61
376	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线白石头梁1#公变	80.00	100.00	100.00	14.89	5.56

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
377	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变511王井线谢源2# 公变	125.20	78.25	200.00	15.25	7.69
378	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线当河1# 公变	148.14	92.59	200.00	6.23	2.86
379	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线郑塘1# 公变	50.80	63.50	100.00	23.55	7.96
380	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线三岔河 移民园区1#公变	9.00	5.63	200.00	63.46	18.05
381	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线三道坡 2号公变	160.00	100.00	200.00	34.98	15.21
382	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变511王井线北坪安 置区9#公变	95.35	59.59	200.00	31.54	17.43
383	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变511王井线谢源1# 公变	80.00	100.00	100.00	10.65	3.92
384	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线三岔河 1#公变	219.38	68.56	400.00	95.90	18.81
385	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	东城小区5#箱式变	322.80	64.05	630.00	114.50	64.92
386	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线下套子 养殖园区公变	55.27	34.54	200.00	48.40	16.35
387	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线停车场 公变	141.12	70.56	250.00	20.22	5.64
388	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	东城小区3#箱式变	107.12	21.25	630.00	336.18	215.62
389	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	北苑小区(东区)3#变	640.00	100.00	800.00	40.37	18.22
390	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线涧堡4# 公变	36.57	45.71	100.00	2.57	0.82
391	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线刘源2# 公变	33.12	41.40	100.00	25.38	10.15
392	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线白河1# 公变	34.17	42.71	100.00	26.05	12.93
393	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变511王井线双墩3# 公变	92.12	57.58	200.00	57.38	27.02

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
394	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线刺儿沟1号公变	186.23	73.90	315.00	3.54	0.83
395	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线大树根1#公变	35.84	44.81	100.00	9.57	5.70
396	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线高台新村2号公变	160.00	100.00	200.00	2.57	0.30
397	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线大树根2号公变	312.08	97.53	400.00	2.03	0.58
398	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线高台1号公变	320.00	100.00	400.00	49.13	21.32
399	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线高台寺2#公变	35.98	44.98	100.00	31.39	9.97
400	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线北坪安置点2#公变	242.87	75.90	400.00	55.38	28.90
401	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变511王井线北坪安置区4#公变	82.91	51.82	200.00	32.84	19.75
402	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线灵光寺1#公变			100.00	0.00	0.00
403	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线刺儿沟2#公变	76.44	47.77	200.00	45.34	20.22
404	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线王井新村1#公变	18.46	23.08	100.00	37.70	23.00
405	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	海原变512贺堡线海原变512贺堡线水沟洼1#公变	71.80	35.90	250.00	65.63	32.13
406	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线马源3#公变	107.83	84.24	160.00	10.36	3.36
407	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线套湾3#公变	106.47	66.54	200.00	26.19	13.19
408	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线闵南2号公变	119.65	74.78	200.00	20.62	8.87

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
409	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线武源4# 公变	109.77	68.61	200.00	9.62	4.13
410	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线高台寺 4#公变	60.70	37.94	200.00	15.46	5.23
411	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线白石头 梁2#公变	136.98	85.61	200.00	14.20	7.08
412	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线当河2 号公变	63.21	79.01	100.00	6.71	3.34
413	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线水塘清 种植园区1#公变	5.83	7.28	100.00	36.87	5.22
414	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线二道坡 3号公变	80.00	100.00	100.00	17.83	8.36
415	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	海原变511贾塘线殷家山 4#公变	3.46	2.16	200.00	62.90	13.25
416	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线大源2 号公变	160.00	100.00	200.00	14.45	7.38
417	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线瓦口子 2号公变	108.89	68.06	200.00	18.19	8.96
418	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线三岔河 种植园区1#公变	114.51	71.57	200.00	33.02	16.87
419	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线三岔河 5#公变	320.00	100.00	400.00	48.56	28.95
420	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线东环路 2号公变	106.20	82.97	160.00	4.02	0.52
421	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线双墩5 号公变	64.72	80.90	100.00	9.13	3.64
422	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线下庙沟 1号公变	320.00	100.00	400.00	68.40	26.29
423	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线小源头 1#公变	0.19	0.47	50.00	15.42	5.27

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
424	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线上庙沟3#公变	122.64	76.65	200.00	2.29	0.35
425	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	海原变511贾塘线殷家山3#公变	211.96	84.11	315.00	31.39	14.29
426	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线武源3#公变	107.80	67.38	200.00	20.16	9.23
427	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线后源2#公变	148.92	93.07	200.00	2.86	1.14
428	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线乡政府1号公变	160.37	63.64	315.00	75.22	22.62
429	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线刘源3号公变	320.00	100.00	400.00	41.09	13.87
430	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线三道坡3号公变	80.00	100.00	100.00	15.60	7.85
431	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线北坪安置区1#公变	142.76	56.65	315.00	86.56	47.16
432	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线上庙沟2#公变	40.21	50.27	100.00	14.77	7.16
433	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变514高台线白河2#公变	44.07	55.08	100.00	0.00	0.00
434	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线双墩移民2#公变	148.05	74.03	250.00	34.61	11.59
435	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线源头1#公变	85.17	53.23	200.00	26.50	10.10
436	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线马源3号公变				0.00	0.00
437	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线小源3号公变				0.00	0.00
438	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	南华变512武源线马源1号公变				0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
439	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线小银川2#公变	108.57	67.85	200.00	5.17	2.34
440	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线红羊街道5#公变	248.06	77.52	400.00	7.16	3.07
441	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	树台变514大嘴线麻套公变	40.01	50.02	100.00	7.87	2.37
442	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线冯庄公变	47.27	59.09	100.00	8.11	2.10
443	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	树台变514大嘴线大岷2#公变	50.54	63.18	100.00	17.00	6.05
444	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线石岷子1#公变	35.28	44.10	100.00	22.42	10.61
445	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线胡地沟1#公变	20.43	51.08	50.00	10.81	4.39
446	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线拐沟公变	39.20	49.00	100.00	20.15	6.54
447	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	树台变514大嘴线大坝台公变	37.44	46.80	100.00	13.15	5.17
448	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线中庄公变	130.38	81.49	200.00	13.21	5.58
449	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	树台变514大嘴线铁前沟1号公变	160.00	100.00	200.00	15.00	6.09
450	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线上窑1#公变	62.39	77.98	100.00	4.25	1.21
451	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线罗庄公变	43.71	54.63	100.00	18.35	5.73
452	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线安堡公变	28.09	17.56	200.00	13.81	3.41
453	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线东海坝2#公变	61.57	96.20	80.00	0.01	0.01

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
454	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线杨明街道3号公变	320.00	100.00	400.00	11.08	5.17
455	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线芦子峁1号公变	107.95	67.47	200.00	46.15	19.49
456	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线红羊街道2号公变	54.14	33.84	200.00	47.84	32.18
457	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线中川2#公变	47.65	59.56	100.00	14.71	4.26
458	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线红羊街道4#公变	189.97	94.99	250.00	2.60	0.19
459	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线赵井3#公变	23.88	59.69	50.00	7.54	1.89
460	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线张元公变	83.36	52.10	200.00	11.50	1.83
461	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线赵井4号公变	143.36	89.60	200.00	8.22	1.82
462	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	树台变514大嘴线大岷1#公变	122.38	76.49	200.00	18.90	8.23
463	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线下甘2号公变	320.00	100.00	400.00	5.74	2.99
464	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线芦子峁2#公变	48.43	60.54	100.00	16.29	5.04
465	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊马场公变	45.79	57.24	100.00	23.34	9.04
466	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线新庄1#公变	34.64	43.30	100.00	28.17	12.15
467	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线赵井1#公变	8.00	10.00	100.00	47.84	11.93
468	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线石塘公变	4.37	5.46	100.00	19.63	10.10
469	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	树台变514大嘴线大嘴3#公变	139.48	87.18	200.00	10.56	2.84

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
470	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线上甘公变	34.79	43.49	100.00	75.43	9.08
471	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线术川3#公变	10.01	12.52	100.00	17.83	10.32
472	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线月亮山公变	27.78	69.46	50.00	7.06	2.20
473	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线赵家庄1号公变	27.05	33.82	100.00	9.06	4.04
474	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线孝庄1号公变	30.25	37.81	100.00	4.59	1.74
475	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线中川公变	36.60	45.75	100.00	23.76	10.41
476	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线石家洼公变	67.32	84.15	100.00	7.78	1.39
477	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线圈湾脑1#公变	6.68	27.85	30.00	5.90	1.92
478	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线牛毛腰峁1#公变	67.48	84.35	100.00	16.91	6.68
479	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	树台变514大嘴线前沟1#公变	51.81	64.76	100.00	10.48	3.79
480	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线杨明杨洼公变	37.13	92.84	50.00	1.03	0.18
481	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线红堡1#公变	44.13	55.16	100.00	16.37	4.85
482	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线牛毛腰峁2#公变	115.28	90.06	160.00	2.21	0.23
483	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线胡家套1#公变	28.86	36.08	100.00	4.40	1.13
484	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线东海坝3#公变	14.51	18.14	100.00	16.90	4.84

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
485	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线红羊街道3#公变	131.52	82.20	200.00	19.16	6.09
486	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	树台变514大嘴线大嘴下队公变	320.00	100.00	400.00	38.35	19.44
487	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线东海坝1#公变	53.79	67.24	100.00	18.76	8.42
488	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线水沟1#公变	55.95	87.42	80.00	2.91	0.17
489	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线北沟公变	3.97	2.48	200.00	7.96	3.87
490	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线马场2#公变	21.42	26.78	100.00	17.40	9.48
491	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线赵井2#公变	64.34	80.42	100.00	7.02	1.69
492	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线冯沟公变	48.15	60.19	100.00	13.72	3.17
493	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线小银川1#公变	27.26	34.07	100.00	7.69	3.42
494	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	树台变514大嘴线大嘴上队公变	58.72	73.40	100.00	8.11	2.89
495	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线新庄洼公变	23.17	28.97	100.00	14.65	4.68
496	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线红堡2#公变	9.09	11.36	100.00	12.96	5.55
497	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线小银川3#公变	104.38	65.24	200.00	7.79	3.28
498	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线石峁子2#公变	61.53	76.91	100.00	12.11	3.72
499	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线术川1#公变	31.60	39.50	100.00	28.47	11.35

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
500	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线杨明五队1公变	42.11	52.63	100.00	11.93	2.52
501	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线郑岷1#公变	62.90	78.63	100.00	8.77	2.98
502	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线红羊杨洼公变	20.22	25.27	100.00	31.84	16.26
503	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线下甘公变	76.91	48.07	200.00	9.94	4.63
504	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线红堡合作社公变	60.18	75.23	100.00	34.85	1.30
505	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线红羊街道1#公变	145.29	45.40	400.00	86.78	45.51
506	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线杨明五队2公变	69.73	87.16	100.00	1.95	0.38
507	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	树台变514大嘴线中田1#公变	100.94	40.06	315.00	10.57	2.86
508	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线红堡3#公变	4.98	6.22	100.00	4.96	0.76
509	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线石塘2#公变	29.15	36.44	100.00	12.68	3.91
510	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	树台变514大嘴线南沟公变	58.06	72.57	100.00	8.60	3.48
511	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线野鸡凤川公变	96.00	60.00	200.00	15.82	8.74
512	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线下红羊公变	160.00	100.00	200.00	19.62	7.91
513	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线杨明街道2#公变	14.72	18.40	100.00	17.50	7.36
514	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线杨明街道1#公变	109.23	68.27	200.00	24.72	14.12

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
515	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	杨明变512红羊线术川4号公变				0.00	0.00
516	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变526南华线宁夏布哈拉小区1号公变	640.00	100.00	800.00	131.30	64.07
517	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变513北坪线北街1号公变	194.18	38.53	630.00	216.02	130.46
518	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	文昌小区4#箱式变	396.90	78.75	630.00	79.38	42.59
519	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	闽宁华府二期4号变	479.59	74.94	800.00	169.20	61.99
520	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变518西湖线湖里路1号公变	124.00	77.50	200.00	0.00	0.00
521	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变517城网II线格兰丽都9号变	756.78	94.60	1000.00	61.95	26.11
522	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	宁夏联富汽车商贸物流园10号配电变压器	588.44	91.94	800.00	57.26	28.53
523	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变513北坪线广电巷1#公变	294.18	58.37	630.00	188.88	79.50
524	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	西湖小区9#箱式变	504.00	100.00	630.00	42.62	21.79
525	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变517城网II线东城北路1号公变	345.14	68.48	630.00	11.14	3.89
526	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变525县城线牌路山小区1#公变	161.26	50.39	400.00	124.62	64.52
527	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	文昌小区3#箱式变	504.00	100.00	630.00	82.80	49.01
528	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变518西湖线四季鲜市场2号箱变变压器	302.74	47.30	800.00	157.37	65.03
529	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变517城网II线政府街3#公变	163.56	40.89	500.00	159.14	78.27
530	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变525县城线防洪渠4#公变	294.39	58.41	630.00	149.34	87.56

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
531	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变518西湖线闽宁纺织厂2号箱变变压器间隔 配电变压器	427.51	66.80	800.00	123.74	66.93
532	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变526南华线哈庄1# 公变	42.71	53.38	100.00	39.61	10.77
533	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变524东盛线黑洼2# 公变	126.94	50.37	315.00	114.50	56.39
534	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变524东盛线格兰美景4号箱变变压器	642.78	80.35	1000.00	103.86	59.17
535	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	文昌路公租房1#箱式变	114.22	57.11	250.00	74.93	36.33
536	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变525县城线建设路3号箱变配电变压器	311.03	61.71	630.00	165.76	112.23
537	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	四季花城B区1#配电室1# 配变	601.70	75.21	1000.00	164.58	82.84
538	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	西湖小区4#箱式变	504.00	100.00	630.00	82.78	44.18
539	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	文昌路保障性住房5#箱 式变	504.00	100.00	630.00	162.44	87.96
540	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变513北坪线正南街 3#公变	500.48	99.30	630.00	0.00	0.00
541	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原县华山路棚户区(北 区)4#变变压器间隔配 电变压器	718.33	89.79	1000.00	58.35	31.81
542	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变515东盛II线闽宁 华府3号变	636.74	79.59	1000.00	138.78	72.12
543	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变526南华线杨家沟 3#公变	13.45	16.81	100.00	16.12	6.06
544	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变524东盛线东盛路 1#公变	159.21	63.18	315.00	71.77	42.07
545	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变515东盛II线东盛 路3#公变	155.35	61.65	315.00	67.55	24.56

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
546	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变517城网II线利民小区2号公变	376.49	74.70	630.00	99.53	58.02
547	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变524东盛线向阳安置小区2号箱变变压器间隔配电变压器	415.69	82.48	630.00	68.52	32.33
548	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海盛国际小区5#箱式变	481.98	75.31	800.00	104.02	55.62
549	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变513北坪线文联路2#公变	233.89	46.41	630.00	184.54	112.21
550	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变517城网II线格兰丽都6号变	744.39	93.05	1000.00	78.66	37.33
551	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	富民花园1#配电室1#配变	352.25	69.89	630.00	111.98	68.76
552	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	四季花城2#箱式变	508.95	79.52	800.00	118.25	52.27
553	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	文昌小区1#箱式变	504.00	100.00	630.00	134.16	75.08
554	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变526南华线山门新村12号公变	144.57	90.36	200.00	12.36	5.36
555	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变526南华线山门新村5#公变	109.06	68.17	200.00	39.66	16.63
556	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	嘉禾园小区1#10kV配电室1#配变	778.55	77.86	1250.00	178.00	93.14
557	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原县住房和城乡建设局公租房公变	583.34	91.15	800.00	46.61	23.18
558	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变518西湖线汽车检测站公变	94.67	59.17	200.00	3.29	0.34
559	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变513北坪线海盛富城3#变压器	589.83	92.16	800.00	43.10	17.27
560	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	闽宁华府二期3号变	542.79	84.81	800.00	104.18	54.12
561	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变525县城线蓝星小区1#公变	132.79	52.70	315.00	91.16	50.36
562	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	富民花园5#箱式变	307.26	60.96	630.00	117.20	51.22

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
563	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变526南华线杨家沟1#公变	23.58	98.24	30.00	0.08	0.06
564	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海盛国际小区2#箱式变	323.03	50.47	800.00	232.34	119.15
565	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变517城网II线东城路6#公变	252.00	100.00	315.00	0.00	0.00
566	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变513北坪线黎明路1号公变	123.81	30.95	500.00	244.24	130.39
567	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	育才小区7#箱式变	504.00	100.00	630.00	100.92	57.41
568	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	格兰丽都2号配电变压器	536.23	67.03	1000.00	233.97	123.89
569	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变516华山线南华府小区1号专变	962.40	96.24	1250.00	37.84	18.47
570	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	东升小区2#箱式变	273.08	68.27	500.00	110.85	62.48
571	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变513北坪线海盛富城4#变压器	578.72	90.42	800.00	51.05	19.74
572	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	育才小区3#箱式变	504.00	100.00	630.00	261.74	146.83
573	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	富民花园6#箱式变	402.82	79.92	630.00	73.50	37.59
574	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变525县城线建设路1#公变	101.51	40.28	315.00	88.72	45.62
575	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变516华山线黎明路5#公变	16.56	10.35	200.00	33.52	16.79
576	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	四季花城1#箱式变	491.30	76.77	800.00	109.85	52.03
577	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海盛国际小区1#箱式变	418.62	65.41	800.00	164.95	83.92
578	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原县康乐嘉园变压器	442.37	87.77	630.00	48.94	21.51
579	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	西湖小区2#箱式变	504.00	100.00	630.00	108.74	62.16
580	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变517城网II线东城北路2号公变	490.95	97.41	630.00	0.76	0.52
581	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	四季花城3#箱式变	455.60	71.19	800.00	126.10	58.91
582	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变513北坪线海盛富城1#变压器	487.05	76.10	800.00	93.82	50.88

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
583	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变517城网II线东城路5#公变	133.94	83.71	200.00	8.09	2.68
584	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变513北坪线南门队1号公变	271.51	53.87	630.00	148.94	81.88
585	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	文昌路保障性住房1#箱式变	225.22	44.69	630.00	217.66	118.74
586	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	宁夏富联汽车商贸物流园3号箱变配电变压器	451.31	89.55	630.00	30.42	12.73
587	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	仓储中心3#箱式变	572.27	89.42	800.00	18.46	10.70
588	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变515东盛II线殷家山2号公变	189.18	59.12	400.00	64.46	25.64
589	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	西湖小区7#箱式变	402.12	79.79	630.00	85.00	41.31
590	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变518西湖线闽宁纺织厂3号箱变变压器间隔配电变压器	478.46	74.76	800.00	101.21	75.81
591	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	十三五安置小区3#箱式变	505.66	79.01	800.00	113.88	62.22
592	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原县华山路棚户区(南区)9#变	279.96	87.49	400.00	29.57	14.89
593	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变515东盛II线东盛路5#公变	77.41	48.38	200.00	46.06	23.39
594	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	嘉禾园3#箱式变	900.46	90.05	1250.00	106.56	48.53
595	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变526南华线山门1#公变	53.23	66.54	100.00	18.16	6.66
596	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变515东盛II线闽宁华府2号变	589.47	73.68	1000.00	151.92	69.33
597	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	文昌小区6#箱式变	390.66	77.51	630.00	64.66	38.02
598	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变516华山线南华府小区3号专变	379.22	75.24	630.00	92.42	38.38
599	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	四季花城B区3#配变	490.02	76.57	800.00	101.50	59.96

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
600	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变524东盛线格兰美景1号箱变变压器	664.83	83.10	1000.00	102.27	59.56
601	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变513北坪线供电局1号公变	270.94	67.74	500.00	103.64	4.18
602	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变525县城线防洪渠3#公变	364.13	72.25	630.00	91.12	56.57
603	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变526南华线山门新村2#公变	86.20	67.34	160.00	28.12	15.42
604	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变518西湖线四季鲜餐具厂公变	292.28	91.34	400.00	7.15	0.57
605	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变517城网II线政府街7号箱变配电变压器	253.71	50.34	630.00	125.76	34.22
606	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原县华山路棚户区(北区)1#变变压器间隔配电变压器	733.67	91.71	1000.00	46.61	27.58
607	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原县华山路棚户区(南区)8#变变压器间隔配电变压器	459.38	91.15	630.00	29.54	12.85
608	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	嘉禾园小区1#10kV配电室2#配变	850.75	85.07	1250.00	111.12	67.36
609	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变525县城线建设路2#公变	202.26	80.26	315.00	21.42	10.68
610	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变513北坪线黎明路3#公变	138.13	43.16	400.00	146.11	88.72
611	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变526南华线黎庄4#东队	42.57	26.61	200.00	91.74	45.44
612	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变526南华线杨家沟2号公变	135.78	84.86	200.00	10.47	3.19
613	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	育才小区1#箱式变	504.00	100.00	630.00	84.58	42.34
614	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	西湖小区8#箱式变	504.00	100.00	630.00	65.10	33.52

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
615	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海盛国际小区4#箱式变	249.02	38.91	800.00	262.75	120.25
616	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变526南华线山门新村9#公变	116.15	72.59	200.00	26.61	16.01
617	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变526南华线耙子洼1#公变	111.60	69.75	200.00	37.52	17.40
618	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	育才小区2#箱式变	504.00	100.00	630.00	167.12	94.01
619	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	西湖小区6#箱式变	504.00	100.00	630.00	94.54	56.91
620	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变513北坪线海盛富城2#变压器	510.20	79.72	800.00	82.51	40.97
621	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变513城网线永乐街01#箱变配电变压器	396.50	78.67	630.00	106.38	49.57
622	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变524东盛线东盛路02#公变	97.80	38.81	315.00	137.78	64.94
623	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变526南华线杨坊岔3号公变	34.68	43.36	100.00	18.14	9.37
624	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	闽宁华府二期1号变	579.03	90.47	800.00	90.36	46.90
625	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	西湖小区1#箱式变	504.00	100.00	630.00	73.04	39.26
626	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变515东盛II线闽宁华府5号变	94.23	37.39	315.00	84.94	29.82
627	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	仓储中心2#箱式变	602.85	94.20	800.00	27.48	8.58
628	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变526南华线黎庄4#西队	215.63	67.38	400.00	76.27	41.67
629	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变525县城线防洪渠1#公变	280.86	55.73	630.00	192.46	112.91
630	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	仓储中心1#箱式变	612.28	95.67	800.00	20.62	8.62
631	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变518西湖线纬一路公变	57.47	89.80	80.00	3.15	0.83
632	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变526南华线杨坊岔2号公变	42.57	53.21	100.00	10.97	5.35
633	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	格兰丽都3号配电变压器	827.87	82.79	1250.00	148.40	82.77

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
634	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变518西湖线木材市场1#公变	139.71	55.44	315.00	83.97	20.74
635	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海盛国际小区3#箱式变	168.19	26.28	800.00	331.01	177.44
636	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变517城网II线格兰丽都8号变	733.58	91.70	1000.00	111.54	52.42
637	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变513北坪线黎明路2号公变	330.40	65.56	630.00	151.04	77.40
638	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变518西湖线新建材市场公变	61.96	61.96	125.00	6.47	3.38
639	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变526南华线杨坊岔4号公变	160.00	100.00	200.00	16.71	6.73
640	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	四季花城B区2#配变	507.77	79.34	800.00	130.15	54.40
641	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变517城网II线政府街5#公变	150.36	29.83	630.00	223.08	102.35
642	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变526南华线山门新村6#公变	63.24	39.53	200.00	106.24	37.75
643	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变517城网II线政府街4箱变配电变压器	374.95	74.39	630.00	99.46	61.70
644	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变513北坪线文联路1#公变	146.36	29.04	630.00	282.68	156.61
645	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	宁夏富联汽车商贸物流园4号箱变配电变压器	431.28	85.57	630.00	46.80	18.29
646	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	格兰丽都1号配电变压器	671.58	83.95	1000.00	115.05	56.92
647	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变513北坪线海盛富城5#变压器	481.24	75.19	800.00	70.49	23.40
648	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	闽宁华府二期2号变	620.32	96.92	800.00	43.85	19.20
649	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变513北坪线黎明路4号公变	388.40	77.06	630.00	153.18	41.81
650	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变518西湖线黎庄新农村公变	47.36	47.36	125.00	12.10	4.04

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
651	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原县华山路棚户区(南区)7#变变压器间隔配电变压器	575.89	89.98	800.00	47.02	24.95
652	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变517城网II线格兰丽都10号变	740.47	92.56	1000.00	105.30	51.66
653	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变526南华线耙子洼2#公变	89.57	55.98	200.00	48.16	22.52
654	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变524东盛线格兰美景2号箱变变压器	569.20	71.15	1000.00	180.45	114.26
655	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变526南华线南二环1#箱变变压器间隔配电变压器	353.17	70.07	630.00	111.52	61.22
656	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变525县城线嘉禾园二期1号变	1154.12	90.17	1600.00	99.95	56.61
657	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原县华山路棚户区(南区)10#变变压器间隔配电变压器	590.96	92.34	800.00	28.82	14.52
658	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变518西湖线四季鲜市场3号箱变变压器	398.48	62.26	800.00	90.12	35.33
659	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变525县城线防洪渠2#公变	355.79	70.59	630.00	121.30	71.20
660	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变517城网II线格兰丽都7号变	681.52	85.19	1000.00	145.62	68.75
661	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	十三五安置小区1#箱式变	148.06	58.75	315.00	98.59	48.90
662	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变515东盛II线闽宁华府1号变	569.71	71.21	1000.00	156.63	93.47
663	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变524东盛线向阳安置小区3号箱变变压器间隔配电变压器	431.09	85.53	630.00	51.16	21.43

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
664	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	富民花园4#箱式变	350.72	69.59	630.00	121.04	48.03
665	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	宁夏富联汽车商贸物流园1号箱变配电变压器	545.43	85.22	800.00	62.95	22.06
666	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	育才小区4#箱式变	504.00	100.00	630.00	228.54	125.35
667	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	东升小区3#箱式变	195.78	48.95	500.00	132.94	55.76
668	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变513北坪线供电局1#公变	74.33	46.46	200.00	64.09	33.78
669	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变515东盛II线闽宁华府4号变	619.16	77.40	1000.00	134.94	75.46
670	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	文昌小区2#箱式变	504.00	100.00	630.00	66.86	35.99
671	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	十三五安置小区2#箱式变	337.36	66.94	630.00	141.70	76.51
672	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变526南华线山门新村7#公变	71.58	44.74	200.00	40.78	22.85
673	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变518西湖线四季鲜市场1号箱变变压器	554.73	86.68	800.00	36.74	21.30
674	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变526南华线杨家沟4号公变	203.92	63.72	400.00	72.92	33.37
675	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变518西湖线四季鲜市场4号箱变变压器	502.60	99.72	630.00	0.88	0.87
676	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变517城网II线东城路4#公变	90.41	35.88	315.00	75.72	35.30
677	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变526南华线山门2#公变	43.74	54.68	100.00	18.48	9.14
678	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变513北坪线正南街2号公变	207.18	41.11	630.00	245.56	151.89
679	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	泰丰饭店1#箱式变	261.45	65.36	500.00	103.50	52.80
680	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	宁夏富联汽车商贸物流园9号箱变配电变压器	476.68	74.48	800.00	143.30	30.85

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
681	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变518西湖线北坪安置区7#公变	100.02	39.69	315.00	118.76	29.13
682	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变526南华线小山1#公变	22.18	92.41	30.00	0.21	0.20
683	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	宁夏富联汽车商贸物流园2号箱变配电变压器	458.52	71.64	800.00	73.63	25.48
684	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变526南华线山门新村11#公变	61.47	76.84	100.00	15.15	4.94
685	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变518西湖线四季鲜西区一号箱变配电变压器	341.10	53.30	800.00	144.74	74.31
686	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原县华山路棚户户区(北区)2#变变压器间隔配电变压器	731.74	91.47	1000.00	53.73	27.38
687	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	富民花园3#箱式变	362.02	71.83	630.00	101.86	57.82
688	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	格兰美景5号箱变变压器间隔配电变压器	684.06	85.51	1000.00	66.48	37.27
689	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	宁夏富联汽车商贸物流园7号箱变配电变压器	440.35	87.37	630.00	41.10	18.45
690	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海盛国际小区6#箱式变	489.94	76.55	800.00	103.42	49.84
691	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变513北坪线建设路4号公变	251.99	50.00	630.00	193.08	128.18
692	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变516华山线南华府小区2号专变	784.20	78.42	1250.00	98.04	55.60
693	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变513北坪线正南街1号公变	201.06	39.89	630.00	175.72	106.02
694	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变517城网II线东城北路4号公变	504.00	100.00	630.00	62.18	3.74
695	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变517城网II线政府街6#公变	147.49	46.09	400.00	133.42	65.59

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
696	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变518西湖线黎明路6号公变	191.57	38.01	630.00	251.86	124.21
697	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	文昌小区8#箱式变	314.98	78.74	500.00	65.57	30.06
698	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	粮鑫小区1#箱式变	640.00	100.00	800.00	110.74	58.68
699	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变524东盛线向阳安置小区4号箱变变压器间隔配电变压器	389.41	77.26	630.00	99.58	48.19
700	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	格兰丽都4号配电变压器	663.08	66.31	1250.00	203.64	96.53
701	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变513城网线东升寺1#公变	94.93	59.33	200.00	38.44	20.97
702	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	十三五安置小区4#箱式变	494.57	77.28	800.00	109.10	53.37
703	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原县华山路棚户区(南区)6#变变压器间隔配电变压器	566.38	88.50	800.00	46.71	27.07
704	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变524东盛线徐家沟1#公变	136.11	85.07	200.00	11.07	4.92
705	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	文昌路2#箱变配电变压器	158.54	99.09	200.00	0.82	0.54
706	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	东升小区5#箱式变	504.00	100.00	630.00	149.88	79.96
707	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变517城网II线利民小区1号变压器	363.74	72.17	630.00	101.65	58.34
708	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变517城网II线东城路3号公变	179.78	35.67	630.00	247.58	141.13
709	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变517城网II线益民小区2号公变	465.21	72.69	800.00	136.44	74.96
710	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变515东盛II线东盛路4#公变	159.13	63.15	315.00	58.58	10.14

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
711	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变518西湖线闽宁纺织厂1号箱变变压器间隔 配电变压器	760.80	95.10	1000.00	15.06	3.32
712	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	宁夏富联汽车商贸物流园 5号箱变配电变压器	436.10	86.53	630.00	43.60	19.47
713	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变517城网II政府街1 号箱变变压器	264.91	52.56	630.00	202.26	133.07
714	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变526南华线山门新 村10号公变	110.22	68.89	200.00	37.61	12.60
715	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变518西湖线老坟洼 1#公变	65.48	81.85	100.00	5.56	1.88
716	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变517城网II线东城 北路3号公变	471.67	93.58	630.00	16.44	8.78
717	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	嘉禾园二期2号变压器	1143.16	89.31	1600.00	133.10	64.55
718	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	育才小区5#箱式变	504.00	100.00	630.00	101.82	57.48
719	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变526南华线宁夏布 哈拉小区2号公变	640.00	100.00	800.00	29.33	10.71
720	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	电商扶贫创业孵化园箱变 配电变压器	116.10	72.56	200.00	23.96	9.80
721	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	文昌路保障性住房2#箱 式变	331.54	65.78	630.00	139.52	80.96
722	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	东升小区4#箱式变	359.47	71.32	630.00	114.28	67.61
723	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	格兰美景3号箱变变压器 间隔配电变压器	682.69	85.34	1000.00	114.75	53.91
724	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变518西湖线闽宁工 业园区1号变变压器间隔 配电变压器	171.39	68.01	315.00	60.43	28.32
725	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	文昌路保障性住房4#箱 式变	372.32	73.87	630.00	105.96	59.56
726	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变526南华线山门新 村3#公变	122.20	76.37	200.00	22.50	12.50

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
727	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	嘉禾园二期3号变压器	1201.44	93.86	1600.00	67.80	32.48
728	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变526南华线山门新村1#公变	78.10	61.01	160.00	30.24	18.14
729	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变518西湖线黎明路8号公变	80.00	100.00	100.00	13.96	7.55
730	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	西湖小区3#箱式变	504.00	100.00	630.00	90.44	52.77
731	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变524东盛线四季鲜西区二号箱变配电变压器	348.05	54.38	800.00	155.47	76.18
732	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	文昌小区7#箱式变	331.35	65.74	630.00	114.48	50.69
733	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变526南华线哈庄2#公变	49.01	61.27	100.00	18.39	10.29
734	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变524东盛线徐家沟2#公变	42.75	53.44	100.00	21.78	7.50
735	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	文昌小区5#箱式变	504.00	100.00	630.00	79.60	41.56
736	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	宁夏富联汽车商贸物流园6号箱变配电变压器	503.06	78.60	800.00	120.31	60.24
737	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变526南华线山门新村8#公变	66.02	41.26	200.00	66.50	38.02
738	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变517城网II线东城路1号公变	294.57	58.45	630.00	137.38	86.50
739	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	东升小区1#箱式变	309.03	61.32	630.00	151.40	81.03
740	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变526南华线山门新村4#公变	106.35	66.47	200.00	27.17	18.13
741	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变518西湖线产业园区公变	57.91	72.38	100.00	9.38	4.60
742	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	宁夏富联汽车商贸物流园8号箱变配电变压器	446.12	88.52	630.00	38.00	17.94

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
743	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变524东盛线向阳安置小区1号箱变变压器间隔配电变压器	431.34	85.58	630.00	52.66	24.26
744	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变517城网II线格兰丽都5号变	670.39	83.80	1000.00	102.06	50.07
745	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变526南华线文联路04#箱变配电变压器	396.13	78.60	630.00	45.59	28.03
746	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原县526南华线杨家沟5号公变	320.00	100.00	400.00	43.87	22.97
747	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原县华山路棚户区(北区)5#变变压器间隔配电变压器	572.66	89.48	800.00	46.15	27.60
748	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	仓储中心1#商业街箱式变	328.50	65.18	630.00	156.12	66.62
749	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原变526南华线杨坊岔1号公变	44.80	56.00	100.00	23.50	11.25
750	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	文昌路保障性住房3#箱式变	323.22	80.81	500.00	61.74	31.77
751	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变517城网II线北坪梁1#公变	216.38	67.62	400.00	94.97	45.22
752	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	海原县华山路棚户区(北区)3#变变压器间隔配电变压器	706.89	88.36	1000.00	66.86	34.50
753	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变518西湖线黎明路10#公变				0.00	0.00
754	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变517城网II线政府街3号公变				0.00	0.00
755	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	南华变513北坪线粮鑫小区公变				0.00	0.00
756	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线浪春上队1#公变	138.53	86.58	200.00	15.35	5.45

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
757	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线牛团2#公变	23.99	29.99	100.00	6.52	2.05
758	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线苍湾下队1#公变	146.62	91.64	200.00	0.27	0.11
759	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线碾子沟2号公变	320.00	100.00	400.00	15.34	5.16
760	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线寨柯3#公变	53.53	66.91	100.00	11.86	4.63
761	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线前川堡子2#公变	150.74	94.21	200.00	5.51	1.16
762	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线赵家山上队1#公变	21.27	26.58	100.00	30.63	9.52
763	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线双捞子1#公变	8.51	10.64	100.00	13.78	5.58
764	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线龚庄1#公变	69.26	86.58	100.00	7.95	2.73
765	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线田拐3#公变	9.07	11.33	100.00	18.82	7.61
766	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线李沟1#公变	7.31	30.45	30.00	6.57	2.71
767	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线上浪春2#公变	136.19	85.12	200.00	8.18	4.19
768	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线龚庄2#公变	147.29	92.06	200.00	6.79	2.12
769	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线马营梁1#公变	22.17	13.86	200.00	6.27	2.56
770	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线双涝子4#公变	133.80	83.62	200.00	10.79	3.43
771	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线牛团1#公变	52.18	65.23	100.00	13.55	5.64

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
772	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线谢洼1# 公变	22.56	56.39	50.00	11.20	4.82
773	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线新堡子 2#公变	124.76	77.97	200.00	11.26	4.08
774	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线高崖头 1#公变	8.76	21.91	50.00	8.66	3.15
775	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线郝沟1# 公变	61.70	77.12	100.00	7.44	2.77
776	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线新堡子 1#公变	117.73	73.58	200.00	19.54	8.14
777	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线方庄1# 公变	0.02	0.01	200.00	1.57	0.34
778	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线寨柯2# 公变	43.08	53.84	100.00	13.65	4.78
779	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线李沟2 号公变	37.52	46.90	100.00	17.87	3.85
780	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线赵家山 上2#公变	33.96	42.45	100.00	17.00	10.08
781	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线东队1# 公变	120.94	75.59	200.00	18.13	11.01
782	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线油房院 2#公变	60.61	75.77	100.00	13.88	5.66
783	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线包庄2 号变	28.39	35.49	100.00	9.05	3.49
784	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线东队2# 公变	134.99	84.37	200.00	14.90	5.74
785	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线村沟2 号公变	98.59	61.62	200.00	13.00	5.31
786	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线长嘴2# 公变	0.13	0.08	200.00	9.02	3.86

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
787	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线赵家山下2#公变	61.21	76.51	100.00	6.73	2.30
788	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线苍湾上队1#公变	109.81	68.63	200.00	20.83	8.99
789	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线赵家山养殖场公变	316.58	98.93	400.00	0.00	0.00
790	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线樊堡3#公变	68.66	42.92	200.00	12.68	5.98
791	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线三溜洼3#公变	24.91	38.93	80.00	10.98	4.49
792	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线新堡子新农村公变	59.08	73.86	100.00	10.30	3.38
793	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线乡政府新农村1#公变	124.85	78.03	200.00	27.94	10.11
794	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线乡政府2#公变	122.89	76.80	200.00	15.20	7.23
795	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线沙河3#公变	26.92	16.82	200.00	13.99	4.82
796	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线乡政府1#公变	106.47	33.27	400.00	129.56	65.74
797	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线沙沟下队1#公变	12.80	16.00	100.00	14.87	6.26
798	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线杨套子2#公变	118.04	73.78	200.00	4.04	1.36
799	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线樊堡1#公变	98.53	61.58	200.00	34.87	10.17
800	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线田拐2#公变	79.07	49.42	200.00	34.04	23.51
801	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线前川堡子新农村公变	92.85	58.03	200.00	11.41	4.49

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
802	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线上独嘴子1#公变	119.63	74.77	200.00	13.05	4.47
803	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线上独嘴子2#公变	118.10	73.82	200.00	15.88	5.99
804	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线米湾1#公变	280.65	87.70	400.00	21.20	7.11
805	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线满庄1#公变	268.32	83.85	400.00	25.73	9.12
806	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线姚山1号公变	80.00	100.00	100.00	3.12	0.16
807	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线乡政府3#公变	123.84	77.40	200.00	16.22	6.82
808	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线郝沟3号公变	82.17	51.36	200.00	11.30	4.56
809	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线李湾1#公变	97.35	60.85	200.00	17.64	7.38
810	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线米湾2号公变	160.00	100.00	200.00	9.38	3.63
811	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线小沟2号公变	160.00	100.00	200.00	16.78	4.89
812	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线上卢子沟1#公变	70.53	88.17	100.00	6.74	2.33
813	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线双涝子3#公变	2.52	3.15	100.00	13.23	3.69
814	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线下卢子沟1#公变	49.50	61.88	100.00	5.53	1.41
815	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线水沟洼1#公变	102.19	63.87	200.00	47.09	20.46
816	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线三溜洼1#公变	88.85	55.53	200.00	14.19	7.06

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
817	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线上大川2#公变	100.32	62.70	200.00	41.18	18.35
818	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线油房院1#公变	85.05	66.44	160.00	21.67	10.23
819	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线乡政府新农村2#公变	132.83	83.02	200.00	17.53	9.97
820	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线寨柯1#公变	15.55	38.88	50.00	12.23	4.72
821	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线小沟1#公变	213.15	84.58	315.00	6.09	2.65
822	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线高崖头2#公变	160.00	100.00	200.00	12.54	5.26
823	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线包庄1#公变	47.56	59.45	100.00	16.46	5.45
824	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线牛团3#公变	116.62	72.89	200.00	14.47	5.63
825	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线下沙沟2#公变	66.18	41.36	200.00	28.91	10.19
826	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线沙河1#公变	7.56	9.45	100.00	9.42	5.02
827	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线前川堡子1#公变	53.08	66.35	100.00	20.27	6.16
828	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线苍湾新农村1#公变	161.60	80.80	250.00	25.26	13.04
829	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线上大川1#公变	22.29	55.73	50.00	13.27	3.86
830	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线徐坪上2#公变	112.14	70.09	200.00	24.65	9.03
831	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线浪春下队1#公变	108.80	68.00	200.00	25.69	13.19

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
832	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线西队2#公变	112.55	70.35	200.00	24.02	13.13
833	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线村沟变1#公变	143.71	57.03	315.00	68.60	21.01
834	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线苍湾下2#公变	49.98	31.24	200.00	48.20	12.49
835	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线上阳洼1号公变	61.53	38.45	200.00	8.56	1.64
836	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线碾子沟1#公变	84.74	52.96	200.00	20.06	9.20
837	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线果湾1#公变	132.93	83.08	200.00	18.30	5.12
838	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线沙河2#公变	34.92	43.65	100.00	15.20	6.21
839	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线徐坪上队1号公变	160.00	100.00	200.00	25.43	14.28
840	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线大川堡子2#公变	64.11	80.13	100.00	5.45	1.47
841	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线徐平下队1#公变	32.28	40.35	100.00	42.78	14.22
842	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线下徐坪2#公变	86.60	54.13	200.00	36.84	18.16
843	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线高堡子1#公变	55.17	86.21	80.00	7.75	0.41
844	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线苍湾新农村2#公变	105.81	82.66	160.00	13.46	7.59
845	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线田拐4#公变	33.83	42.29	100.00	17.05	5.95
846	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线三溜洼4#公变	49.69	62.11	100.00	19.72	4.41

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
847	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线三溜洼2号公变	96.85	60.53	200.00	31.10	8.42
848	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线马营梁2#公变	20.72	12.95	200.00	12.14	4.36
849	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线大川堡子1#公变	53.75	67.19	100.00	8.94	3.36
850	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线下大川1#公变	98.33	61.46	200.00	35.71	18.49
851	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线果湾2#公变	113.66	71.04	200.00	17.66	7.40
852	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线樊堡2#公变	12.02	50.09	30.00	0.01	0.01
853	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线双涝子2#公变	26.02	32.52	100.00	3.84	1.65
854	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线谢沟2#公变	208.69	82.81	315.00	35.19	14.34
855	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线马台1#公变	60.64	75.79	100.00	6.28	1.91
856	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线沙沟上队1#变	110.20	68.88	200.00	21.95	11.62
857	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线田拐1#公变	19.76	24.70	100.00	19.38	6.10
858	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线西队1#公变	122.76	76.73	200.00	20.27	7.43
859	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线寨柯4#公变	27.22	34.02	100.00	12.78	2.42
860	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线沙沟上队2#公变	177.50	55.47	400.00	54.68	12.71
861	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线谢洼2#公变	39.41	49.27	100.00	11.82	2.84

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
862	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线郝沟2#公变	137.35	85.84	200.00	10.96	3.64
863	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线谢沟1#公变	59.78	74.73	100.00	10.08	4.06
864	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线赵家山下队1#公变	119.76	74.85	200.00	14.06	5.30
865	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线上大川3#公变	66.94	83.67	100.00	3.61	0.88
866	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线杨套子1#公变	67.71	84.63	100.00	6.83	1.97
867	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	海原变511贾塘线长嘴1#公变	120.06	75.04	200.00	9.12	4.71
868	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变522红井线灰条沟2号公变	109.01	68.13	200.00	6.79	2.00
869	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512梧桐线岷岷公变	20.32	50.80	50.00	11.82	4.75
870	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513梧桐线关马路1#公变	32.58	40.73	100.00	13.98	5.08
871	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线腰沟2#公变	59.27	74.09	100.00	12.40	4.55
872	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513梧桐线锁黄川1#公变	51.89	64.87	100.00	21.63	6.94
873	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513梧桐线头岔3号公变	0.02	0.07	30.00	3.96	1.09
874	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线韩窑公变	66.66	83.32	100.00	6.54	1.57
875	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513梧桐线王武川下公变	68.61	85.76	100.00	4.60	0.94
876	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线堡子台4#公变	21.41	26.76	100.00	53.38	28.43

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
877	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线条子沟2#公变	22.90	28.63	100.00	12.07	5.46
878	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线李家回川公变	94.92	94.92	125.00	4.96	0.34
879	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线上小川1#公变	55.46	69.32	100.00	18.65	6.42
880	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线二百户3#公变	81.81	81.81	125.00	3.96	0.93
881	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线王武川中公变	64.30	80.37	100.00	8.42	3.39
882	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线龚湾1#公变	118.55	74.10	200.00	21.89	12.24
883	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线头岔公变	27.72	34.65	100.00	34.15	9.93
884	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线条子沟3号公变	60.42	75.52	100.00	6.86	3.09
885	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线龚湾2号公变	320.00	100.00	400.00	11.88	5.09
886	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线二百户1#公变	36.53	45.66	100.00	9.68	4.67
887	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线堡子台3#公变	125.29	78.31	200.00	16.22	7.45
888	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线韩庄4#公变	142.91	89.32	200.00	8.27	2.46
889	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	西安变511园河线刘湾2#公变	136.20	85.13	200.00	19.25	6.52
890	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	西安变511园河线黄湾3#公变	63.16	78.96	100.00	1.82	0.29
891	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线刘家井南1号公变	20.61	25.76	100.00	7.32	1.67

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
892	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	西安变511园河线张湾1# 公变	0.52	0.65	100.00	17.55	8.99
893	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线街道7# 公变	190.75	75.70	315.00	66.85	30.61
894	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513梧桐线杨庄公 变	16.64	20.81	100.00	11.99	5.43
895	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线沙沟下 公变	111.41	69.63	200.00	37.76	19.63
896	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	西安变511园河线黄湾2# 公变	28.61	71.53	50.00	4.84	1.83
897	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	西安变511园河线张湾3# 公变	227.42	90.24	315.00	12.83	6.57
898	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线街道1# 公变	139.74	43.67	400.00	64.49	36.29
899	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513梧桐线木尔沟 2号公变	47.91	59.89	100.00	11.31	4.30
900	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513梧桐线水担沟 公变	45.79	57.24	100.00	14.21	5.47
901	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线井家沟 2#公变	28.21	44.07	80.00	19.50	8.29
902	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线沙沟上 公变	98.08	61.30	200.00	25.45	16.19
903	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线街道4# 公变	126.72	50.28	315.00	61.74	19.11
904	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线北山2# 公变	23.62	36.90	80.00	15.79	6.95
905	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变522红井线红井西 台2号公变	30.91	38.63	100.00	30.67	5.74
906	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变522红井线红井5 号公变	122.21	95.48	160.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
907	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线宋堡公变	45.32	56.65	100.00	20.72	7.85
908	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	西安变511园河线张湾2#公变	57.26	71.58	100.00	10.30	4.08
909	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线红井4#公变	108.74	84.95	160.00	14.92	5.65
910	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线七百户3#公变	29.83	37.29	100.00	10.81	3.71
911	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线响安3#公变	0.11	0.14	100.00	74.78	47.90
912	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	西安变511园河线黄湾1#公变	99.47	62.17	200.00	31.31	17.27
913	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	西安变511园河线刘湾1#公变	105.77	66.11	200.00	29.16	9.45
914	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线关马路3#公变	97.00	60.62	200.00	33.77	14.96
915	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线新庄子公变	41.18	51.47	100.00	26.50	9.34
916	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线堡子台2#公变	20.04	25.05	100.00	59.79	32.71
917	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变522红井线大西沟1#公变	300.24	93.82	400.00	5.72	1.59
918	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线上小川2#公变	123.49	77.18	200.00	22.17	8.76
919	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线关马路2#公变	38.10	47.63	100.00	9.63	3.07
920	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线上洼公变	62.75	78.44	100.00	5.36	1.62
921	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512相桐线韩庄3#公变	103.04	64.40	200.00	42.83	14.31

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
922	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线下相桐1#公变	21.75	13.59	200.00	17.12	8.78
923	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线上相桐1号公变	20.71	25.88	100.00	13.22	7.17
924	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线沙沟2#公变	12.54	15.68	100.00	54.99	27.28
925	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线前锋1#公变	78.32	97.90	100.00	0.00	0.00
926	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512相桐线锁黄川3#公变	98.21	61.38	200.00	45.77	21.54
927	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线常沟2#公变	94.62	73.92	160.00	17.72	2.21
928	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线王坡2#公变	50.84	63.55	100.00	12.20	5.33
929	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线王坡1#公变	86.04	67.22	160.00	48.90	18.02
930	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线沙河公变	116.15	90.74	160.00	3.32	0.51
931	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线刘家井2#公变	29.21	36.52	100.00	0.11	0.05
932	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线小红水2#公变	55.23	69.03	100.00	11.27	3.73
933	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变522红井线红井1号公变	320.00	100.00	400.00	36.43	18.10
934	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线小种田沟公变	153.57	95.98	200.00	4.00	1.29
935	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线新庄子2#公变	139.14	86.96	200.00	8.77	2.84
936	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线七百户2号公变	23.13	28.91	100.00	26.82	12.79

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
937	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线胡套公变	62.45	78.06	100.00	6.47	2.92
938	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线北山1#公变	120.29	75.18	200.00	1.36	0.20
939	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线刘家井1#公变	22.32	27.89	100.00	29.22	12.25
940	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线碱泉口1#公变	36.57	45.72	100.00	19.66	12.22
941	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线刘河3#公变	84.03	52.52	200.00	44.01	21.77
942	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线下相同2#公变	107.71	67.32	200.00	22.21	6.71
943	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线阳洼新农村公变	54.14	67.68	100.00	12.53	5.87
944	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线街道6#公变	320.00	100.00	400.00	98.26	39.75
945	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线井家沟1#公变	111.97	69.98	200.00	29.38	14.86
946	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线上相桐2号公变	45.73	28.58	200.00	13.97	5.72
947	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线郭家沟公变	38.57	76.53	63.00	4.79	1.24
948	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线响安2号公变	52.13	32.58	200.00	26.96	20.27
949	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线上川公变	312.70	97.72	400.00	0.19	0.08
950	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线七百户上公变	11.62	14.53	100.00	37.49	26.08
951	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线阳洼2号公变	139.01	86.88	200.00	7.80	3.20

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
952	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线常沟1# 公变	120.80	94.38	160.00	5.11	0.79
953	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线韩庄2# 公变	37.98	47.48	100.00	29.31	24.73
954	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线前锋2 号公变	41.17	51.46	100.00	9.26	3.64
955	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线浪淌1 号公变	69.76	87.20	100.00	6.03	1.30
956	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线碱泉口 2#公变	117.34	73.34	200.00	11.97	4.82
957	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线东川公 变	62.06	77.58	100.00	5.64	2.11
958	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线王武川 上公变	26.24	65.60	50.00	6.31	2.12
959	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线小红水 1#公变	20.17	25.21	100.00	14.93	6.62
960	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线丁家洼 公变	35.26	88.14	50.00	0.02	0.02
961	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变522红井线堡洼南 公变	40.75	50.93	100.00	23.09	8.19
962	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线街道8 号公变	93.90	29.34	400.00	78.14	35.13
963	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线王坡新 农村公变	91.33	71.35	160.00	4.60	1.50
964	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线刘河新 农村公变	41.81	52.26	100.00	15.28	5.58
965	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线韩庄1# 公变	65.91	41.19	200.00	59.96	37.23
966	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线街道3# 公变	157.54	62.51	315.00	39.85	19.18

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
967	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线树台供电所变压器	320.00	100.00	400.00	0.00	0.00
968	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变522红井线堡洼3#公变	40.03	62.55	80.00	11.66	3.76
969	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线古路叉公变	61.44	76.80	100.00	11.62	2.98
970	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线二百户2#公变	47.51	59.38	100.00	7.02	2.50
971	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变522红井线堡洼2#公变	21.28	26.60	100.00	15.22	6.80
972	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线井沟公变	160.00	100.00	200.00	5.81	2.40
973	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线灰条沟1#公变	94.26	58.91	200.00	20.65	8.34
974	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线锁黄川2#公变	64.45	80.56	100.00	7.06	3.16
975	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线街道5#公变	79.93	49.96	200.00	52.42	31.02
976	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线街道2#公变	97.97	30.62	400.00	154.70	81.68
977	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线响安1号公变	298.08	93.15	400.00	12.64	6.48
978	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线堡子台1#公变	106.84	66.77	200.00	35.98	13.08
979	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线刘河2#公变	44.31	55.38	100.00	4.00	1.49
980	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线阳洼公变	52.66	65.82	100.00	16.60	5.16
981	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线下小川公变	59.20	73.99	100.00	7.58	3.43

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
982	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变522红井线红井3# 公变	78.57	61.38	160.00	10.59	4.79
983	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变512树台线宋堡2# 公变	49.15	61.44	100.00	17.11	6.24
984	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线龚湾3 号公变				0.00	0.00
985	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线下小川 2号公变				0.00	0.00
986	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线上小川 3#公变				0.00	0.00
987	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线水担沟 2号公变				0.00	0.00
988	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变522红井线大西沟 2#公变				0.00	0.00
989	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线程口1 号公变				0.00	0.00
990	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线水担沟 3号公变				0.00	0.00
991	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	树台变513相桐线杨庄2 号公变				0.00	0.00
992	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线北坝2# 公变	115.29	72.06	200.00	22.07	8.71
993	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线臭草沟 3#公变	172.01	68.26	315.00	13.50	6.63
994	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线胡湾5# 公变	147.38	58.49	315.00	40.62	34.94
995	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线四季鲜 4#公变	282.91	88.41	400.00	43.27	10.67
996	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线桥头4# 公变	60.37	37.73	200.00	38.32	20.56

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
997	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线斗沟公变	37.68	47.10	100.00	24.52	11.07
998	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线古洞子4号公变	160.00	100.00	200.00	4.71	1.26
999	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线胡湾4#公变	28.38	35.47	100.00	4.39	0.45
1000	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线臭草沟1#公变	215.01	85.32	315.00	11.72	5.60
1001	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线胡湾7#公变	123.55	77.22	200.00	18.34	6.12
1002	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线陈湾4#公变	141.28	56.06	315.00	12.88	4.18
1003	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	万家水变514南山线南山村1号箱变配电变压器	4.85	20.20	30.00	4.58	1.76
1004	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线田渠2#公变	77.26	48.29	200.00	18.85	12.85
1005	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线下小河二队2#公变	90.37	56.48	200.00	16.73	7.23
1006	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线付套4号公变	160.00	100.00	200.00	60.98	7.39
1007	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线街道12号公变	302.08	94.40	400.00	3.71	0.46
1008	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线大沟门2#公变	96.87	60.54	200.00	13.29	5.10
1009	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线老城2#公变	44.46	34.74	160.00	25.26	12.58
1010	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线西华山公变	76.06	95.08	100.00	1.76	0.12
1011	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	万家水变514南山线张寨公变	17.93	11.21	200.00	17.02	4.26

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1012	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线蘑菇棚4#公变	98.87	61.79	200.00	16.64	4.74
1013	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线老城3#公变	60.64	47.38	160.00	28.74	11.57
1014	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	万家水变514南山线雪石沟公变	19.55	48.88	50.00	5.30	1.53
1015	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线桥头5#公变	139.27	55.27	315.00	33.56	10.81
1016	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线上堡子3#公变	55.79	22.14	315.00	69.78	31.87
1017	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线上小河1#公变	122.25	76.41	200.00	20.37	8.22
1018	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线木家沟2#公变	36.49	45.62	100.00	16.85	8.11
1019	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线北坝公变	87.12	54.45	200.00	28.11	12.54
1020	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线柳场4号公变	79.97	99.97	100.00	0.00	0.00
1021	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线桥头6#公变	156.83	62.24	315.00	38.04	18.70
1022	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线邵庄2#公变	55.20	69.00	100.00	10.01	3.46
1023	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线柳场6号公变	40.01	50.01	100.00	13.21	5.79
1024	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线街道8#公变	47.19	36.87	160.00	15.42	7.16
1025	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线胡湾2#公变	185.73	73.70	315.00	22.09	7.57
1026	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线四季鲜2#公变	159.92	99.95	200.00	2.81	0.35

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1027	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线街道7#公变	58.32	45.56	160.00	37.52	22.48
1028	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线杨庄公变	263.05	82.20	400.00	13.07	5.64
1029	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线潘湾3#公变	230.41	91.43	315.00	0.00	0.00
1030	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线水沟洼公变	46.84	58.55	100.00	13.27	4.35
1031	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线白吉东公变	102.38	63.99	200.00	46.22	18.97
1032	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线鸡肠河2#公变	160.00	100.00	200.00	21.74	9.01
1033	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线街道1#公变	33.53	20.96	200.00	45.62	23.45
1034	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线臭草沟2#公变	101.20	63.25	200.00	20.71	10.82
1035	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线陈湾1#公变	99.80	39.60	315.00	17.83	6.80
1036	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线唐坡2#公变	67.38	84.23	100.00	8.38	1.78
1037	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线老城4#公变	0.03	0.04	100.00	6.63	1.19
1038	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	万家水变514南山线庙儿沟公变	22.32	92.99	30.00	1.45	0.88
1039	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线盐池街道3#公变	68.79	42.99	200.00	10.20	3.42
1040	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线鸡肠河3号公变	135.68	84.80	200.00	6.05	0.13
1041	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线薛套4#公变	55.35	69.19	100.00	15.11	5.62

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1042	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线西安供电所充电桩变压器	434.56	86.22	630.00	64.44	5.20
1043	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线盐池街道4号公变	67.26	84.07	100.00	3.43	0.56
1044	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线盐池新农村3#公变	97.79	76.39	160.00	27.50	7.90
1045	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线盐池新村2#公变	135.37	84.61	200.00	14.81	5.71
1046	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	万家水变514南山线羊场1#公变	39.33	49.17	100.00	14.09	4.90
1047	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线四季鲜5#公变	104.95	65.60	200.00	4.87	1.28
1048	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线胡湾3#公变	251.98	99.99	315.00	0.00	0.00
1049	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线断峁子2#公变	110.26	68.91	200.00	24.50	11.13
1050	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线薛套公变	30.58	38.22	100.00	19.87	10.39
1051	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线上堡子4#公变	298.05	93.14	400.00	9.50	2.90
1052	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	万家水变513红山线鸡窝山4#公变	138.40	86.50	200.00	10.00	2.29
1053	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线邵庄1#公变	161.37	64.04	315.00	65.84	63.25
1054	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线下小河3号公变	136.36	85.23	200.00	0.29	0.05
1055	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线木家沟公变	14.72	18.40	100.00	20.42	9.94
1056	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线街道1#公变	209.19	65.37	400.00	66.91	25.08

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1057	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线唐坡3#公变	111.05	55.52	250.00	4.45	2.85
1058	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线陈湾5#公变	72.39	45.24	200.00	6.71	1.52
1059	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线车湾2#公变	55.38	69.22	100.00	12.58	6.11
1060	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线老城公变	67.15	41.97	200.00	28.75	11.12
1061	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线街道11#公变	174.52	54.54	400.00	66.70	28.70
1062	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线柴塘2#公变	46.12	57.65	100.00	16.12	5.85
1063	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线燕儿窝公变	160.00	100.00	200.00	9.65	4.70
1064	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线水沟洼2#公变	195.23	77.47	315.00	29.95	15.49
1065	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线柳套2#公变	40.76	50.96	100.00	32.54	13.41
1066	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线羊基沟公变	28.24	35.30	100.00	9.55	3.64
1067	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线陈湾3#公变	165.91	65.84	315.00	43.39	23.28
1068	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线桥头1#公变	88.56	55.35	200.00	48.50	14.27
1069	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线鸡肠河公变	160.00	100.00	200.00	12.88	5.89
1070	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线菜园公变	129.00	80.63	200.00	13.73	6.83
1071	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线付套3#公变	68.41	85.51	100.00	1.40	0.13

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1072	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线胡湾1#公变	231.15	91.73	315.00	14.23	4.20
1073	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线古洞2#公变	74.67	93.34	100.00	0.02	0.00
1074	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线大沟门公变	24.39	30.49	100.00	28.33	15.30
1075	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线陈湾7号公变	320.00	100.00	400.00	24.50	4.38
1076	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线蘑菇棚1号公变	34.52	43.15	100.00	0.07	0.06
1077	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线九子滩公变	34.31	42.88	100.00	29.86	12.25
1078	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线尹家沟2#公变	3.23	4.04	100.00	23.65	12.25
1079	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线盐池新村1#公变	121.48	75.93	200.00	24.53	11.87
1080	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线付套2#公变	126.55	79.09	200.00	12.78	5.72
1081	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线四季鲜8#公变	140.48	87.80	200.00	0.04	0.04
1082	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线街道4号公变	160.00	100.00	200.00	38.19	6.25
1083	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线薛套5#公变	119.37	74.61	200.00	13.57	4.28
1084	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线古墩3号公变	4.86	20.25	30.00	0.03	0.03
1085	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线街道6#公变	86.85	54.28	200.00	31.62	13.06
1086	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线街道2#公变	209.49	65.47	400.00	40.63	19.55

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1087	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线桥头2# 公变	120.85	47.96	315.00	52.56	25.42
1088	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线陈湾6# 公变	112.12	70.07	200.00	23.94	11.17
1089	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线四季鲜 3#公变	251.98	99.99	315.00	1.22	0.04
1090	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线田渠公 变	36.07	45.09	100.00	5.46	2.63
1091	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线园河上 2#公变	84.08	52.55	200.00	27.55	15.09
1092	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线九子滩 2号公变	313.52	97.97	400.00	5.12	0.99
1093	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	万家水变514南山线杜寨 公变	73.74	92.18	100.00	0.66	0.56
1094	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线薛套6 号公变	98.45	61.53	200.00	26.26	11.89
1095	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线断峁子 3#公变	118.12	73.82	200.00	42.48	7.94
1096	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线薛套3# 公变	224.03	88.90	315.00	12.12	6.17
1097	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线下小河 二队公变	200.31	62.60	400.00	35.80	17.84
1098	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线街道5# 公变	53.18	41.55	160.00	23.08	11.26
1099	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线柳场1# 公变	53.54	66.92	100.00	13.69	7.30
1100	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线断峁子 4#公变	69.68	87.10	100.00	0.03	0.00
1101	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	万家水变513红山线西山 洼公变	13.35	16.69	100.00	13.19	5.53

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1102	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线上小河4#公变	89.19	55.74	200.00	18.61	8.81
1103	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线老城5#公变	2.75	1.09	315.00	4.31	0.73
1104	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线四季鲜1#公变	111.37	69.60	200.00	0.00	0.00
1105	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线柳场2#公变	25.24	31.55	100.00	17.93	4.36
1106	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线马营公变	44.62	34.86	160.00	42.66	21.36
1107	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线柳套1#公变	92.25	57.66	200.00	29.11	13.74
1108	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线上小河2#公变	47.87	59.83	100.00	17.16	6.34
1109	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线柴塘子1#公变	108.33	67.71	200.00	22.00	10.98
1110	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线陈湾2#公变	110.21	43.74	315.00	12.35	5.71
1111	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	万家水变513红山线鸡窝山3#公变	117.66	73.54	200.00	10.75	3.23
1112	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线潘湾1#公变	134.24	53.27	315.00	68.54	39.72
1113	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线上小河3#公变	59.92	46.81	160.00	9.01	4.57
1114	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线园河下公变	78.99	49.37	200.00	29.99	12.55
1115	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线园河上1#公变	69.61	43.51	200.00	38.53	23.83
1116	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线蘑菇棚2#公变	160.00	100.00	200.00	38.04	16.97

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1117	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线柳场5号公变	131.43	82.14	200.00	2.62	0.23
1118	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线北坝3#公变	107.92	67.45	200.00	21.64	12.46
1119	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线街道9公变	152.52	95.33	200.00	0.08	0.06
1120	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线张沟2#公变	58.45	73.07	100.00	9.68	3.39
1121	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线潘湾2#公变	30.66	38.33	100.00	11.56	2.81
1122	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线街道2#公变	139.74	43.67	400.00	94.58	46.45
1123	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线良种厂公变	95.14	59.46	200.00	43.20	17.35
1124	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线高岷公变	48.94	61.17	100.00	15.91	5.34
1125	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	万家水变514南山线羊场2#公变	125.30	78.31	200.00	15.91	1.37
1126	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线尹家沟1#公变	37.27	46.59	100.00	17.80	9.65
1127	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线白吉西队2#公变	44.66	55.83	100.00	10.98	4.68
1128	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线上堡子1#公变	108.81	68.00	200.00	8.96	3.94
1129	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线胡湾6#公变	214.93	85.29	315.00	0.93	0.10
1130	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线马湾公变	3.73	4.67	100.00	28.13	14.52
1131	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线古墩子公变	23.78	29.73	100.00	31.01	11.14

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1132	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线付套公变	163.10	64.72	315.00	21.95	12.44
1133	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	万家水变513红山线万水公变	29.07	45.43	80.00	7.96	2.62
1134	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线羊基沟2#公变	33.38	20.86	200.00	10.11	4.13
1135	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线桥头3#公变	84.85	66.29	160.00	16.42	5.59
1136	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线蘑菇棚3#公变	217.07	86.14	315.00	0.06	0.05
1137	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	万家水变512唐坡线唐坡1#公变	127.73	79.83	200.00	15.16	7.35
1138	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线桥头7#公变	5.43	3.40	200.00	78.02	31.11
1139	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	万家水变513红山线鸡窝山1#公变	50.88	63.60	100.00	14.38	5.95
1140	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线车湾公变	22.79	35.60	80.00	11.10	3.56
1141	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线白吉西公变	74.24	58.00	160.00	29.91	14.77
1142	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线杨庄2#公变	8.67	10.84	100.00	18.43	3.86
1143	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线二沟公变	40.70	50.88	100.00	17.85	7.91
1144	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	万家水变513红山线西山洼2号公变	119.84	74.90	200.00	27.61	14.83
1145	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线西塘公变	29.62	37.02	100.00	20.71	9.99
1146	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线木家沟3#公变	231.43	91.84	315.00	9.32	3.90

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1147	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	万家水变522盐湖II线邵庄3号公变	52.23	65.29	100.00	2.89	0.39
1148	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线上堡子2号公变	320.00	100.00	400.00	17.80	7.59
1149	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线薛套2#公变	45.87	57.33	100.00	12.48	5.16
1150	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线老城公变	112.92	70.57	200.00	30.66	12.97
1151	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	万家水变513红山线鸡窝山2#公变	2.74	3.42	100.00	18.31	6.32
1152	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	万家水变514南山线泉儿沟公变	77.42	96.77	100.00	46976.20	690.89
1153	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线任湾公变	60.04	46.90	160.00	40.75	22.52
1154	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线西安街道10#公变	33.28	20.80	200.00	30.85	8.69
1155	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线柳场3号公变	127.87	79.92	200.00	14.50	6.96
1156	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线四季鲜6#公变	159.45	99.65	200.00	6.52	1.10
1157	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变512白吉线街道3#公变	247.37	77.30	400.00	35.98	19.16
1158	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变521小河线四季鲜7#公变	159.91	99.94	200.00	0.05	0.05
1159	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	西安变522园薛线断峁子1#公变				0.00	0.00
1160	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线长坪五号公变	0.12	0.04	400.00	11.66	3.84
1161	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线兴仁一队7号公变	173.83	54.32	400.00	8.42	2.91

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1162	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁一队5#公变	70.83	44.27	200.00	44.41	3.50
1163	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄五队1#公变	46.82	58.52	100.00	22.29	9.50
1164	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线泰和村8号公变	25.15	31.44	100.00	2.84	0.81
1165	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集九号公变	0.03	0.02	200.00	20.87	6.68
1166	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东滩五队2号公变	108.48	67.80	200.00	23.06	10.42
1167	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线道班新村公变	73.41	57.35	160.00	7.15	2.09
1168	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线铁寨柯3号公变	0.93	0.58	200.00	8.95	2.63
1169	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线南街11号公变	160.00	100.00	200.00	23.10	10.22
1170	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线长坪6号公变	14.47	4.52	400.00	10.24	2.79
1171	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线周寨柯3号公变	100.83	31.51	400.00	4.94	2.72
1172	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线郝家湾9号公变	270.56	84.55	400.00	18.00	5.95
1173	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东滩五队1#公变	128.36	80.22	200.00	16.44	7.99
1174	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线兴仁五队三号公变	55.22	34.51	200.00	30.62	6.40
1175	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线南街1号公变	8.33	3.31	315.00	118.83	76.08
1176	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线兴仁六队二号变	61.26	24.31	315.00	37.20	19.75

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1177	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里三队3号公变	253.90	79.34	400.00	10.45	3.99
1178	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线温寨柯4号公变	160.00	100.00	200.00	3.56	0.37
1179	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁南街8号公变	278.04	86.89	400.00	24.60	11.23
1180	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东滩十队2号公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1181	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线南街六号公变	44.21	17.55	315.00	62.79	31.76
1182	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东滩一队2#公变	124.51	77.82	200.00	21.16	9.75
1183	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线团结村6#公变	92.27	72.08	160.00	30.22	13.14
1184	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线三道沟公变	137.08	85.68	200.00	8.61	3.43
1185	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东滩一队公变	124.33	77.71	200.00	22.57	10.31
1186	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里一队公变	41.35	12.92	400.00	17.23	6.16
1187	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里二队四号公变	41.95	26.22	200.00	65.34	50.12
1188	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄三队2#公变	118.28	73.92	200.00	24.15	10.20
1189	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄三队1#公变	230.54	72.04	400.00	44.21	13.93
1190	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线拓寨柯新村公变	51.00	31.87	200.00	31.31	12.28
1191	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线南街7号公变	119.18	74.49	200.00	21.83	9.15

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1192	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里一队六号公变	84.67	52.92	200.00	1.87	0.28
1193	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集15号公变	207.55	64.86	400.00	7.33	1.88
1194	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线北街一号公变	0.03	0.01	400.00	162.42	79.56
1195	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东街六号公变	210.52	83.54	315.00	17.02	4.51
1196	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线泰和村2号公变	103.03	80.49	160.00	13.69	7.14
1197	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线南街13号公变	160.00	100.00	200.00	33.38	16.24
1198	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线兴仁一队碱滩1号公变	160.00	100.00	200.00	29.89	29.58
1199	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线南街12号公变	320.00	100.00	400.00	43.22	19.55
1200	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线东街三号公变	261.83	65.46	500.00	77.52	40.25
1201	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁二队二号公变	0.21	0.07	400.00	13.49	6.21
1202	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁二队6号公变	160.00	100.00	200.00	42.49	15.87
1203	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线长坪二号公变	2.00	0.63	400.00	8.48	2.58
1204	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线道班4号公变	92.11	57.57	200.00	58.61	31.38
1205	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东滩三队公变	6.60	8.26	100.00	17.27	9.78
1206	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线郝家湾7号公变	148.45	92.78	200.00	9.77	4.01

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1207	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线兴仁新村2号公变	320.00	100.00	400.00	89.83	48.36
1208	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里八队1#公变	37.07	23.17	200.00	4.37	0.96
1209	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线川裕村3号公变	70.49	55.07	160.00	14.45	4.67
1210	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集20号公变	0.00	0.00	400.00	10.05	2.63
1211	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线王团2队1#公变	46.25	57.81	100.00	15.68	7.65
1212	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里六队3号公变	8.68	2.71	400.00	14.09	3.31
1213	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东滩十队公变	141.10	88.19	200.00	12.62	3.87
1214	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线张寨柯二号公变	5.43	1.70	400.00	23.42	11.07
1215	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集十四号公变	64.64	20.20	400.00	12.48	6.45
1216	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线铁寨柯二号公变	2.35	1.47	200.00	4.40	1.64
1217	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线张寨柯6号公变	0.86	0.54	200.00	4.12	1.23
1218	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线西里四五队公变	247.77	77.43	400.00	19.04	10.34
1219	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线道班公变	120.57	75.36	200.00	26.23	15.54
1220	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁二队公变	0.27	0.09	400.00	16.39	8.34
1221	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里二队3#公变	188.25	58.83	400.00	15.80	4.09

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1222	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线北街7号公变	320.00	100.00	400.00	87.95	24.52
1223	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线西街2号公变	160.00	100.00	200.00	0.07	0.07
1224	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线西里四五队2号公变	103.04	64.40	200.00	58.68	12.77
1225	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里二队五号公变	102.61	32.06	400.00	22.12	9.21
1226	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里一队五号公变	98.33	61.46	200.00	2.53	0.15
1227	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线段家塘2号公变	55.61	34.76	200.00	61.72	22.80
1228	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东街2号公变	105.78	33.06	400.00	107.62	38.45
1229	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线兴仁六队3号公变	332.13	65.90	630.00	74.46	37.78
1230	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集七号公变	34.68	21.68	200.00	9.47	2.73
1231	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东街11号公变	74.19	23.18	400.00	87.34	32.49
1232	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线兴盛村三号公变	70.93	55.41	160.00	23.60	12.06
1233	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里一队三号公变	0.88	0.28	400.00	43.33	37.08
1234	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄一队2号公变	118.31	73.94	200.00	26.21	12.53
1235	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线长坪4#公变	104.56	32.67	400.00	5.83	2.17
1236	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线拓寨柯2号公变	22.69	14.18	200.00	58.58	13.53

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1237	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东街七号公变	150.93	59.89	315.00	34.94	16.62
1238	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线兴仁六队4号公变	320.00	100.00	400.00	29.14	9.59
1239	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线泰和村1号公变	98.03	76.58	160.00	22.54	9.70
1240	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁北街6#公变	281.91	88.10	400.00	18.95	6.57
1241	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线南街2号公变	173.34	68.79	315.00	52.58	24.28
1242	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线兴盛村四号公变	0.03	0.04	100.00	10.33	2.62
1243	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线郝家湾4#公变	0.48	0.15	400.00	17.56	5.87
1244	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁北街5#公变(兴仁花园)	110.55	69.09	200.00	33.62	14.36
1245	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线兴仁一队公变	0.23	0.07	400.00	42.32	35.09
1246	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线温寨柯2号公变	29.57	9.24	400.00	15.04	1.79
1247	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里八队2#公变	2.09	1.30	200.00	7.80	2.41
1248	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线兴仁一队碱滩2号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
1249	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里二队2#公变	83.16	25.99	400.00	7.32	2.25
1250	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线郝家湾5#公变	301.66	94.27	400.00	7.99	1.54
1251	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集19号公变	202.40	63.25	400.00	4.80	1.69

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1252	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁小学1#公变	320.00	100.00	400.00	15.92	8.25
1253	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线拓寨柯3号公变	94.08	58.80	200.00	19.36	16.58
1254	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线泰和村五号公变	90.93	71.04	160.00	21.22	8.12
1255	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线川裕村9号公变	320.00	100.00	400.00	27.19	13.88
1256	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线王团二队3号公变	160.00	100.00	200.00	0.10	0.07
1257	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线周寨柯5#公变	43.66	13.64	400.00	9.13	3.42
1258	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里二队七号公变	26.75	10.62	315.00	9.92	3.58
1259	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线道班2#公变	150.02	46.88	400.00	46.32	23.05
1260	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里三队1#公变	197.18	61.62	400.00	8.94	4.21
1261	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线张寨柯公变	2.64	0.83	400.00	7.67	2.32
1262	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线窑上公变	108.93	68.08	200.00	14.85	3.08
1263	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线泰和村三号公变	93.71	73.21	160.00	18.26	9.07
1264	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线温寨柯1号公变	143.12	89.45	200.00	6.61	1.71
1265	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线泰和村四号公变	77.99	60.93	160.00	35.04	18.18
1266	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线周寨柯2号公变	0.11	0.03	400.00	18.30	6.65

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1267	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线王团1队1#公变	58.81	73.51	100.00	12.75	4.54
1268	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线兴仁五队二号公变	0.20	0.06	400.00	39.49	14.64
1269	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线兴盛村1号公变	89.75	70.12	160.00	18.68	9.59
1270	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线铁寨柯一号公变	70.46	44.04	200.00	5.56	3.56
1271	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集18号公变	41.27	12.90	400.00	9.71	3.18
1272	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线兴仁一队4#公变	0.20	0.06	400.00	10.93	3.80
1273	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁东街9号公变	101.70	31.78	400.00	106.13	48.15
1274	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集六号公变	0.14	0.09	200.00	20.70	8.55
1275	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁高速公路北充电桩箱变配电变压器	0.02	0.01	315.00	180.38	24.83
1276	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线川裕村1号公变	50.33	39.32	160.00	24.09	2.10
1277	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线长坪村公变	0.08	0.02	500.00	8.59	3.81
1278	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线惠新村2#公变	107.44	67.15	200.00	29.62	8.63
1279	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线川裕村11号公变	320.00	100.00	400.00	1.86	0.10
1280	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里八队4号公变	46.55	29.10	200.00	5.42	1.33
1281	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集五号公变	0.19	0.06	400.00	14.92	4.82

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1282	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线道班新村2号公变	320.00	100.00	400.00	16.90	8.60
1283	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线川裕村6号公变	135.32	42.29	400.00	25.93	14.15
1284	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集三号公变	0.02	0.01	200.00	8.34	3.74
1285	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线团结村移民点7#公变	117.71	91.96	160.00	1.42	0.24
1286	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线王团4队公变	141.21	88.26	200.00	13.48	5.20
1287	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄五队2#公变	103.88	64.92	200.00	21.13	7.61
1288	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线川裕村10号公变	320.00	100.00	400.00	21.08	9.17
1289	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线张寨柯5号公变	86.37	26.99	400.00	6.44	3.15
1290	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁四队公变	31.58	9.87	400.00	95.23	46.17
1291	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线北街3号公变	144.86	57.48	315.00	43.09	24.23
1292	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线周寨柯公变	123.19	38.50	400.00	3.37	0.96
1293	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁卫生院变压器	503.71	99.94	630.00	0.00	0.00
1294	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东滩三队2号公变	0.12	0.07	200.00	16.08	6.34
1295	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线拓寨柯六队公变	130.43	81.52	200.00	28.14	7.39
1296	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线长坪3号公变	116.68	36.46	400.00	21.48	4.49

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1297	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线川裕村7号公变	320.00	100.00	400.00	32.48	14.58
1298	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线兴仁新村3号公变	168.13	52.54	400.00	65.32	37.67
1299	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线南街4号公变	180.59	71.66	315.00	38.10	21.14
1300	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁街道充电桩箱变变压器	181.67	72.09	315.00	109.20	13.16
1301	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线西里四五队3号公变	61.47	38.42	200.00	86.07	28.56
1302	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁六队公变	162.15	50.67	400.00	43.55	21.98
1303	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里八队三号公变	80.85	25.27	400.00	40.03	34.14
1304	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁高速公路南充电桩箱变配电变压器	251.43	49.89	630.00	151.54	17.12
1305	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁四队2号公变	215.31	67.29	400.00	102.76	51.98
1306	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线兴仁新村1号公变	320.00	100.00	400.00	29.62	12.83
1307	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集17号公变	0.14	0.09	200.00	7.26	1.82
1308	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线郝家湾公变	0.21	0.13	200.00	7.34	2.21
1309	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁中学2号公变	321.78	63.84	630.00	2.83	1.01
1310	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里三队2#公变	83.66	52.29	200.00	15.55	6.38
1311	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁三队碱滩公变	160.00	100.00	200.00	41.18	17.54

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1312	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线团结村2#公变	123.72	77.32	200.00	22.98	12.48
1313	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线团结村4#公变	90.18	70.45	160.00	26.36	12.02
1314	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东滩四队公变	129.01	80.63	200.00	22.02	8.60
1315	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线郝家湾三号公变	219.05	68.45	400.00	8.39	2.67
1316	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁小学2号公变	503.75	99.95	630.00	0.00	0.00
1317	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线西街1号公变	320.00	100.00	400.00	77.50	35.63
1318	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线川裕村2号公变	34.64	43.30	100.00	14.28	6.43
1319	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线亿乐优农业种植公变	0.12	0.08	200.00	4.69	1.60
1320	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁三队四号公变	170.78	53.37	400.00	61.91	41.93
1321	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线泰和村六号公变	99.46	77.71	160.00	15.22	8.65
1322	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里一队七号公变	103.20	32.25	400.00	6.43	2.23
1323	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线郝家湾二号公变	17.81	5.57	400.00	6.10	1.52
1324	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线王团一队2#公变	97.52	60.95	200.00	36.35	11.70
1325	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里一队四号公变	148.92	46.54	400.00	8.63	3.86
1326	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线王团二队2号公变	71.27	89.09	100.00	8.26	1.79

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1327	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线惠新村1号公变	39.53	49.42	100.00	10.40	3.20
1328	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线拓寨柯二队2号公变	108.17	67.60	200.00	17.14	7.50
1329	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线王团三队公变	137.53	85.95	200.00	12.22	4.90
1330	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集十二号公变	53.61	33.51	200.00	17.70	4.87
1331	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集二号公变	129.13	40.35	400.00	13.70	5.66
1332	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线油井子沟刘文万公变	155.00	96.88	200.00	12.37	1.87
1333	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集十三号公变	165.16	51.61	400.00	11.93	3.57
1334	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁三队二号公变	0.68	0.43	200.00	25.70	13.09
1335	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东滩六队公变	89.80	56.13	200.00	20.12	9.72
1336	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线郝家湾6号公变	0.89	0.55	200.00	7.86	2.76
1337	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄一队公变	46.55	58.19	100.00	22.05	9.92
1338	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集十号公变	107.64	33.64	400.00	10.42	4.82
1339	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线拓寨柯二队公变	112.62	70.39	200.00	30.25	15.08
1340	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里六队1#公变	15.29	6.07	315.00	2.73	0.24
1341	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线张寨柯4号公变	43.17	13.49	400.00	6.46	2.06

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1342	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里六队4号公变	192.01	60.00	400.00	6.46	1.95
1343	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄二队3#公变	150.06	93.79	200.00	6.58	1.45
1344	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线团结村8#公变	138.63	86.65	200.00	17.75	5.88
1345	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线兴仁南街10#公变	80.01	50.00	200.00	19.15	8.54
1346	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁三队公变	0.19	0.12	200.00	13.97	5.46
1347	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁二队四号公变	5.60	3.50	200.00	9.12	4.44
1348	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东滩四队2号公变	138.00	86.25	200.00	11.67	4.45
1349	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线周寨柯4号公变	1.69	1.06	200.00	5.53	1.23
1350	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线西街3号公变	320.00	100.00	400.00	15.08	4.84
1351	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线团结村1号公变	83.97	65.60	160.00	24.42	8.82
1352	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁四队3号公变	320.00	100.00	400.00	0.08	0.07
1353	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线兴仁二队五号公变	160.00	100.00	200.00	37.42	36.15
1354	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄四队公变	57.08	71.35	100.00	17.78	6.29
1355	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里二队八号公变	36.83	23.02	200.00	5.48	1.83
1356	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线南街3号公变	183.16	72.68	315.00	24.81	13.45

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1357	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线王团3队2#公变	44.33	55.41	100.00	13.00	4.88
1358	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线长坪8号公变	2.13	1.33	200.00	5.77	1.31
1359	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线王团二队4号公变	160.00	100.00	200.00	24.16	5.95
1360	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	东街10号箱变配电变压器	187.80	37.26	630.00	232.44	114.00
1361	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线兴盛村二号公变	80.49	62.88	160.00	30.35	14.55
1362	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线道班3号公变	99.78	62.36	200.00	45.28	19.31
1363	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线张寨柯3号公变	2.29	1.43	200.00	5.15	1.80
1364	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线北街4号公变	4.92	1.95	315.00	102.62	47.94
1365	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线团结村3#公变	72.43	56.59	160.00	39.98	19.30
1366	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线段家塘公变	55.89	69.86	100.00	13.46	6.36
1367	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线北街二号公变	148.52	46.41	400.00	59.35	24.93
1368	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里一队2号公变	22.41	7.00	400.00	13.02	5.03
1369	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线上湾子公变	68.03	42.52	200.00	16.40	5.38
1370	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁南街9#公变	109.51	68.44	200.00	31.76	16.83
1371	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线团结村5#公变	80.16	62.63	160.00	19.53	11.87

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1372	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东街5# 公变	320.00	100.00	400.00	72.01	32.32
1373	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线南街5 号公变	249.00	77.81	400.00	29.54	17.23
1374	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集十 一号公变	26.83	8.38	400.00	20.42	7.44
1375	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄二 队2#公变	44.01	55.01	100.00	25.79	12.14
1376	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东街八 号公变	236.13	73.79	400.00	26.51	14.41
1377	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄6 队公变	121.53	75.96	200.00	27.25	12.68
1378	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线长坪9 号公变	50.36	15.74	400.00	8.63	3.04
1379	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄四 队2#公变	114.32	71.45	200.00	18.36	6.28
1380	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线兴仁一 队2号公变	1.17	0.37	400.00	7.69	3.13
1381	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁商 贸综合体1号箱变配电变 压器	454.52	90.18	630.00	10.04	3.90
1382	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线王团新 村二号公变	108.16	84.50	160.00	14.64	7.25
1383	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线齐白富 家庭林场种植公变	111.18	69.49	200.00	42.15	41.96
1384	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东街1 号公变	61.26	19.14	400.00	157.37	57.61
1385	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集21 号公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1386	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里二 队1#公变	2.29	1.43	200.00	5.12	1.46

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1387	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线川裕村5号公变	22.59	17.65	160.00	20.60	10.60
1388	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线北洼公变	62.76	78.45	100.00	9.55	4.15
1389	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线老庄公变	51.82	64.77	100.00	11.81	3.40
1390	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁商贸综合体2号箱变配电变压器	438.51	87.01	630.00	53.80	24.03
1391	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线郝家湾8号公变	204.28	63.84	400.00	10.75	2.54
1392	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁中学1号公变	318.63	99.57	400.00	0.00	0.00
1393	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	蒿川变522韩套线街道上公变	60.27	75.34	100.00	25.78	11.73
1394	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线拓寨柯公变	7.81	4.88	200.00	19.64	10.19
1395	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线兴仁五队一号公变	194.15	60.67	400.00	51.56	38.32
1396	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线王团新村1#公变	101.43	79.24	160.00	18.72	8.89
1397	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里七队2号公变	320.00	100.00	400.00	37.45	14.67
1398	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线川裕村13号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
1399	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集1号公变	86.75	27.11	400.00	29.42	16.39
1400	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线郝集16号公变	139.05	43.45	400.00	11.13	4.08
1401	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线福忠农场公变	71.96	89.95	100.00	3.21	3.08

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1402	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线川裕村4号公变	66.37	51.85	160.00	24.78	15.86
1403	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线温寨柯三号公变	0.14	0.09	200.00	4.00	0.89
1404	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线兴仁一队三号公变	0.39	0.12	400.00	16.46	5.67
1405	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线郝集四号公变	1.40	0.44	400.00	13.13	6.11
1406	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里二队6号公变	0.13	0.16	100.00	36.97	35.64
1407	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线长坪七号公变	11.96	3.74	400.00	18.29	7.44
1408	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁二队三号公变	95.57	29.86	400.00	17.78	6.09
1409	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线东街4号公变	97.59	38.72	315.00	92.13	50.47
1410	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线兴仁三队碱滩3号公变	80.00	100.00	100.00	30.86	12.85
1411	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线郝集八号公变	102.42	32.01	400.00	21.23	11.75
1412	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里六队二号公变	0.02	0.01	400.00	2.69	0.93
1413	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线兴仁一队6号公变	27.34	8.55	400.00	6.18	2.87
1414	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变512王团线高庄二队1#公变	133.96	83.73	200.00	13.05	5.37
1415	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线道班5号公变	93.30	58.31	200.00	52.69	23.01
1416	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线西里七队公变	50.70	31.69	200.00	11.65	4.15

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1417	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变511郝集线道班新村3号公变	320.00	100.00	400.00	21.18	10.61
1418	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线拓寨柯4号公变				0.00	0.00
1419	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线川裕村8号公变				0.00	0.00
1420	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变515长坪线西里一队八号公变				0.00	0.00
1421	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线郝家湾10号公变				0.00	0.00
1422	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变524寨柯线兴仁一队8号公变				0.00	0.00
1423	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变514街道线兴仁二队7号公变				0.00	0.00
1424	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变523红沟线拓寨柯四队1号公变				0.00	0.00
1425	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	兴仁变522西里线川裕村12号公变				0.00	0.00
1426	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线梨花咀二队1#公变	81.37	50.86	200.00	39.35	13.02
1427	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线双井街道公变	28.66	35.83	100.00	26.86	13.10
1428	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线蚊湾2#公变	68.18	85.22	100.00	3.62	0.87
1429	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线甘城二队2#公变	132.35	82.72	200.00	19.61	6.53
1430	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线千旦2#公变	63.69	79.61	100.00	3.90	0.98
1431	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线龙套公变	70.83	88.53	100.00	3.73	0.82

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1432	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线吴渠二队4号公变	64.48	80.60	100.00	12.56	2.87
1433	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线大掌1#公变	10.89	45.35	30.00	23.97	1.79
1434	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线吴渠二队1#公变	12.03	15.03	100.00	12.07	4.16
1435	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线范堡二队公变	42.27	52.84	100.00	22.91	4.97
1436	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线应渠公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1437	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线张脑公变	17.96	74.83	30.00	3.62	0.76
1438	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线乔畔四队公变	0.03	0.04	100.00	12.22	2.51
1439	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线梨花咀一队公变	55.46	69.33	100.00	4.77	1.63
1440	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线吴渠四队公变	47.63	59.53	100.00	6.91	2.00
1441	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线甘城一队公变	71.62	44.76	200.00	12.40	4.98
1442	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线范堡一队公变	64.41	80.51	100.00	11.45	3.15
1443	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线吴渠三队公变	62.42	78.02	100.00	5.42	2.02
1444	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线范堡子养殖场公变	51.76	32.35	200.00	15.88	1.66
1445	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线甘城四队2#公变	70.90	88.62	100.00	5.80	1.01
1446	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线石景公变	54.23	67.79	100.00	6.29	1.41

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1447	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线梨花咀二队3号公变	40.74	50.92	100.00	22.82	5.33
1448	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线乔畔二队公变	34.53	43.16	100.00	9.09	2.61
1449	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线梨花咀二队2#公变	27.14	33.92	100.00	21.11	11.08
1450	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线虎狼台公变	48.99	61.24	100.00	18.45	7.34
1451	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线南梁公变	24.78	61.95	50.00	5.74	1.60
1452	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线乔畔三队公变	47.15	58.93	100.00	13.81	6.45
1453	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线乔畔一队公变	34.75	43.43	100.00	25.70	9.13
1454	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线胡麻地湾公变	72.03	90.03	100.00	4.40	0.66
1455	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线千旦1#公变	57.63	72.03	100.00	11.44	4.55
1456	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线甘城四队公变	50.90	63.62	100.00	9.14	2.72
1457	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线双井一队公变	16.84	21.05	100.00	33.73	15.56
1458	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线蚊湾公变	69.43	86.79	100.00	4.52	1.51
1459	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线严湾一队公变	66.47	83.09	100.00	5.22	0.88
1460	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线乔畔一队2号公变	135.07	84.42	200.00	12.46	6.31
1461	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线石景2号公变	61.92	77.40	100.00	8.91	2.96

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1462	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线街道2号公变	40.61	25.38	200.00	76.33	29.98
1463	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线甘城二队1#公变	109.98	68.74	200.00	10.45	5.10
1464	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线沟口公变	17.63	44.09	50.00	12.15	3.36
1465	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线甘城街道1#公变	148.94	59.10	315.00	170.81	61.37
1466	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线阳洼公变			30.00	0.00	0.00
1467	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线乔畔三队2号公变	44.86	56.07	100.00	13.76	4.22
1468	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线吴渠二队2#公变	60.67	75.84	100.00	9.20	4.64
1469	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线红糜湾新公变	142.70	89.19	200.00	6.75	1.52
1470	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线甘城一队3#公变	59.36	74.20	100.00	11.28	4.85
1471	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线麻地沟新公变	66.92	83.65	100.00	7.35	1.97
1472	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线冯渠公变	68.07	85.09	100.00	7.47	2.61
1473	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线甘城三队公变	34.93	43.66	100.00	37.35	10.36
1474	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线吴渠二队3#公变	56.01	70.01	100.00	6.56	2.48
1475	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线范堡二队2号公变	37.21	46.51	100.00	15.34	6.72
1476	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线甘城一队2#公变	61.62	77.03	100.00	6.76	2.30

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1477	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线大掌2# 公变	48.30	60.38	100.00	7.45	1.79
1478	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线甘城街 道2#公变	46.33	57.92	100.00	19.21	7.72
1479	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线乔畔二 队2号公变	33.14	41.42	100.00	10.50	4.94
1480	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线严湾三 队公变	9.75	24.38	50.00	8.43	2.60
1481	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线严湾二 队公变	9.84	12.30	100.00	19.16	3.04
1482	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变521严湾线范堡一 队2号公变	35.29	44.12	100.00	18.60	8.21
1483	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变513石景线碾渠公 变	24.55	30.69	100.00	19.83	5.98
1484	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线余家山 公变	28.78	71.96	50.00	4.19	0.80
1485	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线双井四 队公变	46.24	57.81	100.00	16.68	5.71
1486	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	甘城变512双井线双井街 道2#公变	59.74	37.34	200.00	12.62	5.84
1487	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线乱三营 新公变	0.29	0.36	100.00	43.23	6.16
1488	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线西堡子 公变	43.02	26.88	200.00	36.94	21.24
1489	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线下岸子 西公变	150.24	59.62	315.00	35.03	16.87
1490	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线李庄2# 公变	123.83	77.39	200.00	18.47	8.63
1491	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线高崖林 场公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1492	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线高崖一队东公变	29.89	37.36	100.00	18.15	10.32
1493	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线乱三营1号公变	48.00	60.00	100.00	31.58	8.98
1494	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线窝子公变	184.31	73.14	315.00	27.36	14.50
1495	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线联合十一队公变	14.50	18.12	100.00	19.34	7.73
1496	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线西滩2#公变	94.01	58.76	200.00	16.39	7.71
1497	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线西山洼养殖场公变	269.17	84.12	400.00	25.24	2.76
1498	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线红古五队公变	141.55	56.17	315.00	77.85	16.05
1499	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线草场西公变	82.46	51.53	200.00	43.30	19.93
1500	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红岸东公变	36.18	22.61	200.00	73.60	25.43
1501	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线石峴子南2#公变	81.83	51.14	200.00	38.67	17.99
1502	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线乱沟2#公变	26.81	33.51	100.00	32.68	16.64
1503	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线大路公变	4.59	5.73	100.00	15.05	7.09
1504	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线李庄公变	55.86	69.82	100.00	9.25	3.77
1505	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线联合新村公变	142.23	88.89	200.00	10.00	2.89
1506	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线乱三营1#公变	42.10	52.63	100.00	16.22	8.35

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1507	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线草场北公变	184.56	92.28	250.00	6.56	1.93
1508	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线新瓜市场公变	43.60	54.50	100.00	32.88	13.87
1509	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红岸东2号公变	51.11	63.88	100.00	18.73	6.16
1510	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红古二队公变	68.62	42.89	200.00	7.40	3.34
1511	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线高湾西公变	18.72	23.40	100.00	16.71	6.65
1512	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红古二队南2号公变	41.16	51.45	100.00	6.64	2.06
1513	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线草场老城公变	120.33	75.20	200.00	27.31	13.93
1514	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线吴家湾新公变	96.06	60.04	200.00	19.13	10.28
1515	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线三汾湾二队2#公变	63.98	39.99	200.00	27.60	14.24
1516	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线西堡子1#公变	116.66	46.29	315.00	46.34	17.87
1517	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线联合十队公变	160.00	100.00	200.00	41.16	13.51
1518	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线石峴子北1号公变	189.38	59.18	400.00	30.94	14.40
1519	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线高湾西2#公变	33.64	42.05	100.00	27.67	19.84
1520	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线黑家庄公变	39.31	49.14	100.00	25.55	10.49
1521	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红古东河湾公变	49.18	30.74	200.00	42.87	19.25

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1522	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线别盖头西3号公变	320.00	100.00	400.00	21.68	10.04
1523	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线十字路南3号公变	1.57	0.98	200.00	23.66	8.83
1524	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线草场新村公变	100.19	62.62	200.00	18.14	9.08
1525	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线下岸子东公变	160.00	100.00	200.00	50.49	16.64
1526	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线杨家庄南公变	11.97	14.96	100.00	18.82	10.03
1527	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线赵套子公变	62.22	48.61	160.00	19.60	7.27
1528	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线联合十二队1#公变	78.31	48.94	200.00	22.82	13.30
1529	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线别盖头西公变	117.17	46.50	315.00	55.87	26.35
1530	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红古牛场公变	158.54	99.09	200.00	0.00	0.00
1531	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线高崖二队东1#公变	200.70	62.72	400.00	90.57	46.80
1532	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线三汾湾一队2#公变	27.61	17.26	200.00	31.42	13.88
1533	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线下岸子02#公变	97.22	60.76	200.00	29.78	12.45
1534	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线北梁2号公变	143.85	89.90	200.00	5.44	1.71
1535	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线马堡北公变	101.38	63.36	200.00	18.73	11.05
1536	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线别盖头东公变	78.52	49.08	200.00	28.26	13.50

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1537	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线红古移民点东公变	75.10	46.94	200.00	28.85	14.36
1538	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线瓜河湾西公变	49.88	62.35	100.00	23.22	9.47
1539	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线乱沟公变	160.00	100.00	200.00	42.82	17.08
1540	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线红古西滩公变	106.30	66.44	200.00	15.24	6.89
1541	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线南山养殖区公变	146.00	91.25	200.00	10.61	3.38
1542	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线三汾湾老庄子公变	61.56	76.95	100.00	9.21	2.94
1543	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线红古移民点3号变压器	135.36	84.60	200.00	15.79	5.94
1544	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线马堡公变	47.90	29.94	200.00	33.24	17.43
1545	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线香水二队北公变	8.17	5.11	200.00	52.15	17.29
1546	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线甘沟北公变	19.34	24.18	100.00	37.75	24.48
1547	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红古东湾公变	13.81	8.63	200.00	60.82	31.70
1548	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线联合十斗3号公变	258.79	80.87	400.00	0.13	0.06
1549	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线马湾公变	248.00	77.50	400.00	36.46	19.98
1550	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线杨家庄公变	0.30	0.19	200.00	25.91	12.24
1551	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红岸五队公变	119.12	74.45	200.00	24.19	13.08

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1552	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线沙窝公变	95.25	59.53	200.00	32.47	15.48
1553	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线驼骆河湾西公变	0.03	0.02	200.00	137.24	20.68
1554	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线土桥子2#公变	171.46	53.58	400.00	63.69	28.62
1555	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线驼骆河湾东公变	49.53	30.96	200.00	27.04	12.00
1556	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线振兴四队2号公变	74.05	46.28	200.00	47.03	12.25
1557	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线下店房东1#公变	9.02	11.27	100.00	15.61	7.24
1558	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线高崖乡大呷子公变	42.63	53.28	100.00	29.77	15.91
1559	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线联合十三队公变	32.62	40.77	100.00	26.12	12.99
1560	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线西山洼2号公变	135.08	84.42	200.00	29.42	6.93
1561	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线联合十斗2号公变	29.87	37.33	100.00	8.11	3.86
1562	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红古二队北公变	34.04	26.60	160.00	26.08	12.70
1563	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线瓜市场2#公变	116.29	72.68	200.00	25.76	11.65
1564	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线高崖二队东3号公变	106.39	66.49	200.00	33.04	19.11
1565	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线老水管所公变	15.90	19.88	100.00	21.01	3.94
1566	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线下岸子3号公变	3.79	2.37	200.00	100.80	36.58

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1567	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线石峴子南公变	121.49	75.93	200.00	25.81	12.33
1568	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线香水二队南公变	224.10	70.03	400.00	66.47	33.85
1569	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线西山洼公变	130.27	81.42	200.00	11.81	6.54
1570	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线三汾湾二队公变	78.02	48.76	200.00	45.29	17.33
1571	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线驼骆河湾西1#公变	33.27	20.79	200.00	53.42	26.04
1572	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线三汾湾一队3#公变	23.04	14.40	200.00	29.11	14.04
1573	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线联合十四队公变	42.27	26.42	200.00	28.09	14.77
1574	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线草场东公变	122.54	76.59	200.00	25.41	11.90
1575	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线石峡口牛场公变			200.00	0.00	0.00
1576	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红岸南公变	43.86	27.42	200.00	38.05	18.12
1577	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线节水基地公变	159.01	99.38	200.00	0.41	0.01
1578	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线上店房2#公变	28.96	18.10	200.00	15.13	7.14
1579	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线红古四队3#公变	117.58	73.49	200.00	13.13	5.83
1580	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线红古四队公变	0.61	0.76	100.00	24.56	11.78
1581	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线高崖一队公变	18.12	28.31	80.00	14.52	7.52

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1582	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红岸北公变	85.34	53.34	200.00	33.43	15.01
1583	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线上店房公变	65.77	41.11	200.00	38.99	21.63
1584	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线红古五队1#公变	14.20	8.87	200.00	36.20	20.34
1585	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线下店房公变	160.00	100.00	200.00	46.18	18.82
1586	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线别盖头东1#公变	151.75	60.22	315.00	51.23	29.52
1587	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线赵套子2#公变	121.63	76.02	200.00	19.62	11.26
1588	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线十字路南公变	129.80	51.51	315.00	7.64	3.26
1589	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线移民点西公变	126.14	78.84	200.00	18.16	7.09
1590	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线高崖二队西2号公变	84.26	52.66	200.00	52.74	29.07
1591	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线瓜河湾东公变	55.12	68.90	100.00	20.61	7.90
1592	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线十字路2号公变	56.86	22.56	315.00	0.00	0.00
1593	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线高崖二队东公变	99.96	31.24	400.00	46.67	26.48
1594	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线石峴子北公变	19.07	47.67	50.00	4.27	1.38
1595	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红岸四队公变	38.93	48.66	100.00	8.97	4.30
1596	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线马堡西公变	75.45	47.15	200.00	47.58	12.10

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1597	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线大路01#公变	9.13	5.70	200.00	60.20	47.30
1598	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线乱三营二队公变	122.57	76.60	200.00	19.07	9.18
1599	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线下店房东公变	21.65	27.06	100.00	14.08	7.26
1600	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线联合十斗公变	2.04	1.28	200.00	21.22	10.54
1601	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线移民点公变	66.53	41.58	200.00	50.68	14.11
1602	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线别盖头西2#公变	119.14	47.28	315.00	44.30	21.46
1603	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线沙坡头公变	64.34	40.21	200.00	69.68	21.02
1604	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线红古养牛场公变	17.51	10.94	200.00	52.36	7.93
1605	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线高速服务区西充电桩箱变间隔配电变压器	251.87	49.97	630.00	230.80	50.29
1606	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线059#高崖一队西2#公变	11.49	14.36	100.00	20.14	9.63
1607	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线三汾湾一队公变	109.53	68.45	200.00	15.31	7.55
1608	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线西堡子3号公变	97.62	61.01	200.00	15.78	7.54
1609	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线窝子1#公变	3.74	2.34	200.00	28.61	14.93
1610	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线石峁子北2#公变	30.92	19.33	200.00	60.74	24.99
1611	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线联合十四队2号公变	33.43	20.90	200.00	15.23	6.62

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1612	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线下店房2#公变	69.81	43.63	200.00	42.48	15.88
1613	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线红古四队2#公变	123.22	77.01	200.00	27.64	10.97
1614	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线高湾东公变	50.40	63.00	100.00	9.21	3.78
1615	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线东湾公变	2.59	3.23	100.00	19.12	9.04
1616	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线甘沟南公变	28.09	35.11	100.00	19.13	7.63
1617	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线大路新公变	28.13	35.16	100.00	20.72	12.57
1618	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变514香水线土桥子1#公变	103.83	64.89	200.00	19.64	7.78
1619	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线高崖二队东4号公变	320.00	100.00	400.00	163.73	69.52
1620	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线乱三营4号公变	80.00	100.00	100.00	10.11	3.40
1621	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线高速服务区东充电桩箱变间隔配电变压器	271.59	53.89	630.00	194.38	36.80
1622	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线移民点东公变	47.09	58.86	100.00	17.95	7.84
1623	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线红古北梁公变	81.98	51.24	200.00	30.10	14.09
1624	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线068#高崖二队西公变	120.18	75.11	200.00	17.83	10.71
1625	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线瓜市场公变	51.84	64.80	100.00	17.08	5.65
1626	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变513红古线十字路北公变	58.08	36.30	200.00	31.47	13.38

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1627	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线高湾西3号公变	67.62	84.52	100.00	9.71	3.26
1628	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	庙山变512草场线联合十二队公变	160.00	100.00	200.00	24.86	11.61
1629	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线蒿洼2#公变	69.20	86.50	100.00	4.86	1.55
1630	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线下湾子3号公变	118.49	74.05	200.00	15.75	5.55
1631	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线北湾公变	62.61	78.26	100.00	2.26	0.43
1632	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线水管所公变	9.98	12.48	100.00	57.19	7.54
1633	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线创业街公变	86.10	53.81	200.00	54.24	34.04
1634	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线贾塘乡政府公变	62.16	19.43	400.00	197.30	104.24
1635	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线贾塘供电所充电桩公变	151.15	47.23	400.00	122.71	69.24
1636	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线马洼1号公变	124.17	77.61	200.00	13.32	4.26
1637	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘四队3号公变	160.00	100.00	200.00	45.66	13.34
1638	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线北塘3#公变	133.51	83.44	200.00	18.57	5.32
1639	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线陈堡下3号公变	80.00	100.00	100.00	11.60	4.66
1640	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线老虎台公变	114.87	71.79	200.00	30.88	12.43
1641	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘六队2号公变	130.50	81.56	200.00	17.47	8.83

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1642	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线北塘2# 公变	93.65	58.53	200.00	12.15	4.81
1643	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线南湾2# 公变	100.86	63.04	200.00	42.44	16.99
1644	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线堡子2 号公变	113.26	70.79	200.00	29.20	13.16
1645	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘八 队2号公变	49.65	62.07	100.00	19.45	8.06
1646	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线陈门湾 公变	63.64	39.78	200.00	13.73	5.70
1647	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线小南洼 2#公变	117.46	73.41	200.00	15.47	5.50
1648	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线环城路 2号公变	320.00	100.00	400.00	58.18	15.46
1649	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线上西沿 2号公变	59.15	73.94	100.00	10.58	5.07
1650	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线南塘2# 公变	117.62	73.51	200.00	20.03	9.02
1651	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线套脑C 公变	110.09	68.81	200.00	41.20	11.80
1652	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线下套脑 公变	160.00	100.00	200.00	39.63	15.22
1653	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线马营上 堡2#公变	99.10	61.94	200.00	48.05	25.02
1654	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线黄坪南 公变	1.03	1.29	100.00	20.65	11.62
1655	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线酒店湾 B公变	13.11	10.24	160.00	51.56	26.47
1656	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线东变2 号公变	320.00	100.00	400.00	47.95	25.08

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1657	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘五队2#公变	18.52	23.15	100.00	9.05	3.97
1658	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线上西沿公变	16.62	20.77	100.00	33.24	12.71
1659	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线陈湾3号公变	50.31	62.89	100.00	5.13	1.96
1660	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线黄坪小学公变	25.91	32.38	100.00	30.54	4.95
1661	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线南塘3号公变	104.53	65.33	200.00	22.96	10.91
1662	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线套脑D公变	111.96	69.98	200.00	27.13	14.91
1663	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线上堡公变	56.20	35.13	200.00	29.92	10.62
1664	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线南湾1#公变	74.94	46.84	200.00	30.69	14.64
1665	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线买洼2#公变	45.33	28.33	200.00	28.30	14.09
1666	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线马洼公变	35.13	43.91	100.00	18.73	11.27
1667	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线上西沿新农村公变	60.17	75.21	100.00	13.57	6.07
1668	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线贾塘西3号公变	135.43	84.64	200.00	11.83	4.33
1669	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线羊场公变	22.22	27.78	100.00	23.45	10.45
1670	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线环城路3#公变	231.49	72.34	400.00	68.48	24.47
1671	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线贾塘市场公变	132.69	82.93	200.00	14.34	5.61

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1672	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线下湾子2号公变	129.91	81.19	200.00	13.36	6.62
1673	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线大路3#公变	51.43	64.29	100.00	17.19	6.50
1674	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线西公变	217.22	67.88	400.00	68.39	49.58
1675	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线王堡3号公变	24.08	30.10	100.00	23.86	10.54
1676	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线上黄坪3#公变	104.23	65.14	200.00	21.94	8.97
1677	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线下张湾2#公变	91.55	57.22	200.00	5.02	1.94
1678	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘七队公变	3.04	3.79	100.00	11.53	4.88
1679	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线大路公变	7.56	9.45	100.00	16.90	6.29
1680	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线陈堡上1#公变	99.65	62.28	200.00	26.93	11.98
1681	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线马家坪公变	31.96	39.95	100.00	9.38	3.27
1682	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线杜套公变	25.48	31.85	100.00	21.07	7.62
1683	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线双河街道公变	68.60	42.87	200.00	63.50	26.31
1684	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线腰峁1号公变	42.48	53.10	100.00	7.92	2.87
1685	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线南川公变	29.56	36.96	100.00	20.53	9.56
1686	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线双河街道2号公变	285.44	89.20	400.00	25.52	10.34
1687	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线泉河公变	33.54	41.93	100.00	14.24	5.38

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1688	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后山地湾公变	60.87	95.12	80.00	1.94	0.21
1689	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线北塘4号公变	46.70	58.37	100.00	9.86	3.39
1690	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线秦湾2#公变	39.28	24.55	200.00	35.98	11.53
1691	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线南川牛场公变	160.00	100.00	200.00	1.36	0.18
1692	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线南湾公变	54.79	68.49	100.00	9.26	3.89
1693	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线南湾3#变	75.79	47.37	200.00	14.74	7.27
1694	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线上庄公变	22.99	14.37	200.00	118.95	37.45
1695	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线杨岗公变	43.46	54.33	100.00	18.55	7.34
1696	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘八队公变	66.89	83.62	100.00	6.72	2.31
1697	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线陈堡下公变	53.01	66.26	100.00	16.29	10.82
1698	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线贾塘中心小学公变	320.00	100.00	400.00	141.44	25.21
1699	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线堡台公变	121.44	75.90	200.00	29.52	12.46
1700	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线西沿广场安置区中心村公变	15.00	9.37	200.00	61.07	20.68
1701	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线后塘一队2号公变	160.00	100.00	200.00	28.08	17.27
1702	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线西沿南北队公变	122.51	76.57	200.00	24.54	12.61

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1703	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线黑拐2号公变	160.00	100.00	200.00	43.96	16.42
1704	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线贾塘供电所充电桩2号公变	124.13	38.79	400.00	105.47	39.49
1705	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘六队公变	108.67	67.92	200.00	23.78	11.04
1706	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘四队2#公变	55.27	69.09	100.00	15.50	5.04
1707	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线创业街北公变	60.16	18.80	400.00	72.78	33.11
1708	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线上套脑公变	73.33	91.66	100.00	3.66	0.98
1709	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线后塘二队公变	54.08	67.60	100.00	14.52	5.20
1710	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线套脑A公变	45.70	57.12	100.00	11.72	3.85
1711	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线黑洼公变	46.40	58.00	100.00	12.26	5.05
1712	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线堡台2#公变	129.48	80.92	200.00	46.06	4.63
1713	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线黄湾2#公变	99.41	62.13	200.00	40.84	16.30
1714	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘五队公变	47.50	59.38	100.00	24.03	8.88
1715	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线黄坪北公变	40.38	50.48	100.00	13.54	3.70
1716	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线深沟1#公变	31.83	39.78	100.00	31.95	23.13
1717	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘七队2号公变	30.02	37.53	100.00	21.18	7.51

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1718	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线东1#公变	96.69	30.21	400.00	121.91	54.39
1719	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线上张湾公变	8.13	10.16	100.00	14.51	3.94
1720	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线中湾公变	120.33	75.21	200.00	24.64	9.89
1721	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线上湾子3#公变	49.43	61.79	100.00	10.92	4.95
1722	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线买洼公变	100.15	62.59	200.00	25.98	10.98
1723	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线北塘公变	45.77	57.21	100.00	26.78	8.92
1724	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线北山洼A1#公变	50.08	31.30	200.00	60.18	13.22
1725	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线陈门湾2#公变	118.66	74.16	200.00	36.98	12.84
1726	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线肖家湾2#公变	110.25	68.90	200.00	6.78	2.02
1727	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线下张湾公变	13.83	17.29	100.00	9.72	2.74
1728	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线木材市场2#公变	98.16	61.35	200.00	26.21	11.76
1729	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线王堡公变	36.66	45.83	100.00	23.28	11.80
1730	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线碱沟川公变	72.33	90.41	100.00	2.67	0.39
1731	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线大南湾公变	47.45	59.31	100.00	15.87	6.16
1732	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线黑拐公变	160.00	100.00	200.00	32.81	16.23

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1733	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线大公变1#公变	144.87	45.27	400.00	166.44	39.73
1734	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线岷峴2#公变	137.59	85.99	200.00	8.69	2.94
1735	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线下湾子1号公变	51.11	63.88	100.00	13.99	4.90
1736	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线寨沟川公变	121.78	76.11	200.00	10.75	4.61
1737	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线段湾公变	6.69	27.87	30.00	2.16	0.39
1738	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线小湾公变	54.89	68.61	100.00	10.70	3.57
1739	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线前湾公变	160.00	100.00	200.00	18.92	7.74
1740	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线杨湾公变	113.33	70.83	200.00	18.62	7.98
1741	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线瓜瓜山林场公变	72.10	90.12	100.00	3.79	0.95
1742	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线环城路1#公变	141.08	88.17	200.00	11.20	3.79
1743	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线贾塘服务区南充电桩箱变配电变压器	503.86	99.97	630.00	0.00	0.00
1744	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线贾塘西公变2号公变	256.04	80.01	400.00	39.44	15.48
1745	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线陈湾2号公变	98.79	61.74	200.00	9.04	4.39
1746	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线南塘公变	27.61	34.52	100.00	35.96	8.51
1747	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线马洼2号公变	62.32	77.89	100.00	11.37	3.85

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1748	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线杜套3号公变	135.88	84.92	200.00	11.80	5.45
1749	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后山小湾公变	18.52	77.17	30.00	3.53	0.47
1750	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线木材市场1#公变	53.07	16.58	400.00	111.10	53.78
1751	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线黄湾公变	47.21	29.50	200.00	37.48	12.38
1752	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线贾塘王塘小学1号公变	121.20	75.75	200.00	24.56	3.91
1753	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线岷峴公变	100.45	62.78	200.00	30.98	14.22
1754	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线杨湾2#公变	9.61	12.01	100.00	14.36	5.23
1755	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线堡子公变	63.11	39.44	200.00	48.07	20.23
1756	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线西套公变	122.93	76.83	200.00	20.42	7.58
1757	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线大南湾2号公变	125.50	78.44	200.00	11.70	4.13
1758	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘三队公变	35.82	44.77	100.00	29.56	14.23
1759	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线北山洼A公变	111.08	69.43	200.00	28.16	12.07
1760	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线贾塘服务区北充电桩箱变配变变压器	504.00	100.00	630.00	0.00	0.00
1761	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线陈堡上公变	117.99	73.74	200.00	23.85	8.82
1762	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线下张湾3#公变	47.77	59.72	100.00	10.24	3.89

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1763	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘四队公变	0.23	0.29	100.00	11.69	3.97
1764	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线蒿洼公变	160.00	100.00	200.00	27.40	9.62
1765	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线陈湾1号公变	124.15	77.60	200.00	23.43	5.29
1766	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线大路东公变	160.00	100.00	200.00	16.37	8.26
1767	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线北山洼C公变	101.57	63.48	200.00	16.34	8.70
1768	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线郑旗套脑E公变	52.53	65.66	100.00	7.75	2.54
1769	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线郑湾公变	100.11	62.57	200.00	37.73	10.25
1770	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线老虎台2#公变	36.12	45.15	100.00	11.84	5.66
1771	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线后塘二队2#公变	122.91	76.82	200.00	24.50	10.07
1772	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线上湾子公变	64.52	80.65	100.00	7.43	2.81
1773	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线贾塘后塘小学公变	24.41	30.51	100.00	23.36	8.21
1774	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线肖家湾公变	140.99	88.12	200.00	7.49	2.63
1775	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线杜套2#公变	134.19	83.87	200.00	15.61	6.36
1776	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线杨岗2号公变	11.68	14.60	100.00	14.89	7.08
1777	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线酒店湾A公变	104.91	65.57	200.00	30.66	17.44

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1778	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线北山洼B公变	119.30	74.57	200.00	25.32	10.93
1779	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线北坪公变	52.94	66.17	100.00	14.78	4.72
1780	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线李家沟公变	65.94	82.42	100.00	7.73	2.59
1781	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线后塘三队2号公变	127.43	79.64	200.00	24.38	11.33
1782	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线陈堡下2号公变	97.46	60.91	200.00	16.03	7.76
1783	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线深沟2#公变	18.93	23.67	100.00	17.98	7.79
1784	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线秦湾公变	160.02	80.01	250.00	34.42	6.65
1785	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变511双河线酒店湾3号公变	63.21	39.50	200.00	52.61	23.12
1786	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变522黄坪线上湾子2#公变	122.68	76.68	200.00	13.31	7.18
1787	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	西沿变513王塘线黑洼1号公变				0.00	0.00
1788	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线马套北公变	64.54	80.68	100.00	6.63	1.19
1789	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线南山公变	6.27	39.16	20.00	2.08	0.12
1790	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线华尖公变	110.45	86.29	160.00	4.80	1.71
1791	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线上羊马安置区中心村公变	146.28	91.42	200.00	4.13	1.38
1792	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线宣毛洞公变	155.24	97.02	200.00	0.06	0.05

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1793	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线元套1# 公变	39.16	48.94	100.00	23.29	8.37
1794	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线上下队 1#公变	43.23	54.03	100.00	11.93	5.70
1795	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线何圈公 变	79.27	61.93	160.00	5.61	0.79
1796	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线新庄公 变	0.35	0.44	100.00	13.43	5.77
1797	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线寺阳公 变	26.22	32.77	100.00	5.95	2.07
1798	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线马套南 公变	36.62	45.78	100.00	3.75	0.74
1799	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线岷岷公 变	52.94	66.17	100.00	4.51	1.86
1800	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线马湾公 变	26.66	33.33	100.00	2.40	0.87
1801	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线黑林2# 公变	16.71	69.64	30.00	4.72	0.73
1802	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线沟沿1# 公变	50.93	63.66	100.00	6.69	2.80
1803	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线路鼻梁 公变	30.20	37.76	100.00	1.75	0.36
1804	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线马圈东 公变	68.47	85.59	100.00	10.09	2.65
1805	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线沟沿2 号公变	2.19	1.37	200.00	6.01	1.69
1806	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线红井川 1#公变	19.41	80.87	30.00	1.88	0.20
1807	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线上下队 3#公变	15.41	19.26	100.00	30.95	11.71

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1808	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线马圈西 公变	133.65	83.53	200.00	15.88	8.05
1809	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线路渠公 变	46.18	57.72	100.00	17.58	5.72
1810	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线新庄2# 公变	27.00	33.76	100.00	13.33	4.00
1811	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线马套公 变	105.85	82.69	160.00	12.17	3.32
1812	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线古城公 变	140.83	88.02	200.00	4.52	1.62
1813	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线古城2# 公变	9.35	11.69	100.00	8.45	3.22
1814	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线九彩街 道1号公变	55.78	43.58	160.00	11.47	6.26
1815	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线黄蒿湾 公变	1.39	1.74	100.00	2.30	0.31
1816	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线华尖2 号公变	139.14	86.96	200.00	5.29	2.83
1817	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线张家湾 公变	27.61	34.51	100.00	4.86	1.31
1818	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线路渠1# 公变	45.80	57.26	100.00	6.06	2.72
1819	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线套子牛 厂公变	122.44	48.59	315.00	64.94	6.36
1820	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线大湾公 变	48.16	60.20	100.00	7.95	2.04
1821	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线九彩街 道2号公变	86.72	67.75	160.00	14.65	9.56
1822	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线车路沟 公变	64.08	80.11	100.00	3.20	0.66

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1823	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线三道沟2#公变	36.33	90.83	50.00	2.71	0.09
1824	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线黑土塘公变	69.61	87.01	100.00	2.87	0.31
1825	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线红井川2#公变	37.65	47.06	100.00	6.86	1.34
1826	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线中心村公变	108.85	43.20	315.00	100.56	49.40
1827	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线元套公变	36.16	45.20	100.00	43.70	4.37
1828	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线后塘公变	50.31	62.88	100.00	8.18	2.58
1829	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	黑城变512农场线食品加工厂公变	125.66	78.54	200.00	3.91	0.82
1830	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线罗湾公变	73.59	91.99	100.00	0.08	0.08
1831	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线蒿滩公变	75.78	94.73	100.00	1.45	0.13
1832	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线元套2#公变	44.26	55.33	100.00	14.49	8.66
1833	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线上下队2#公变	211.08	65.96	400.00	39.92	13.44
1834	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线增家湾公变	37.54	46.92	100.00	6.78	1.55
1835	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线何圈2号公变	118.60	74.12	200.00	11.45	3.67
1836	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线蒿滩2#公变	79.74	99.68	100.00	0.22	0.10
1837	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线阳洼牛厂公变	42.87	53.59	100.00	21.86	2.24

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1838	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	杨明变513九彩线马圈公变	120.42	94.08	160.00	2.68	0.62
1839	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	唐堡变512元套线下羊马新公变	73.84	92.31	100.00	1.74	0.28
1840	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线拐洼林场公变	54.62	68.27	100.00	3.32	1.24
1841	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线下堡子1号公变	7.03	4.40	200.00	16.99	6.80
1842	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线陈庄公变	43.05	53.81	100.00	5.87	1.67
1843	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线猫儿沟2#公变	137.90	86.19	200.00	11.09	3.51
1844	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线大坪公变	48.88	61.09	100.00	16.54	6.80
1845	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线崖湾2#公变	25.87	64.69	50.00	11.62	0.60
1846	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线二百户1#公变	131.91	41.22	400.00	36.94	15.83
1847	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线包堡4#公变	0.86	1.08	100.00	4.54	1.88
1848	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线窝子公变	118.50	74.06	200.00	23.66	13.20
1849	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线蔡祥支线下堡子4号公变	16.22	20.28	100.00	13.38	5.63
1850	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线南湾3号公变	85.10	53.18	200.00	4.94	1.49
1851	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线牛堡2#公变	131.20	82.00	200.00	0.15	0.11
1852	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线沟沿公变	42.85	53.56	100.00	11.18	3.95

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1853	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李俊街道2#公变	130.06	81.29	200.00	35.42	6.78
1854	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线二百户4号新公变	112.73	70.46	200.00	18.75	9.74
1855	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线下堡子3#公变	35.90	44.87	100.00	14.13	8.03
1856	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李俊街道4号公变	240.75	75.24	400.00	28.31	7.98
1857	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线沟沿2#公变	7.86	9.82	100.00	45.11	8.79
1858	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线马儿山公变	22.18	55.46	50.00	9.97	0.84
1859	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线北湾公变	43.70	54.63	100.00	11.90	3.07
1860	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线良庄2#公变	8.80	36.65	30.00	1.72	0.06
1861	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线三百户1#公变	25.85	32.32	100.00	21.80	8.85
1862	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李俊清真寺公变	320.00	100.00	400.00	51.23	15.84
1863	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线二百户5#公变	52.83	66.04	100.00	14.48	5.80
1864	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李俊下队2#公变	57.60	36.00	200.00	27.40	12.79
1865	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线苗圃公变	16.31	20.39	100.00	49.16	24.46
1866	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线三百户2号东公变	160.00	100.00	200.00	7.75	1.79
1867	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线猫儿沟公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1868	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线安家庄新公变	59.95	74.94	100.00	13.64	1.88
1869	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线三营河养殖场公变	152.60	95.37	200.00	11.17	0.88
1870	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李家套子公变	76.30	95.37	100.00	1565.87	17.18
1871	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线崖湾1#公变	125.91	78.69	200.00	18.73	9.44
1872	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线包堡2#公变	37.86	47.33	100.00	13.40	6.96
1873	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李俊下队3号公变	84.90	42.45	250.00	127.38	38.53
1874	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李俊上队3号公变	123.48	77.18	200.00	8.39	3.71
1875	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线冯沟滩公变	141.90	88.68	200.00	9.96	2.54
1876	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线乡政府公变	68.13	21.29	400.00	47.32	17.22
1877	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线南湾公变	160.00	100.00	200.00	14.08	6.52
1878	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李俊上队1#公变	156.26	48.83	400.00	28.22	12.58
1879	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线三百户3#公变	9.14	11.42	100.00	37.16	11.06
1880	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线金佛3#公变	123.64	77.28	200.00	12.38	3.14
1881	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线下堡子2#公变	31.38	39.23	100.00	8.34	3.48
1882	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线北湾2#公变	11.07	13.84	100.00	19.23	8.65

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1883	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线下队1号东公变	266.50	83.28	400.00	14.54	6.93
1884	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线马尔山北公变	127.87	79.92	200.00	12.58	1.81
1885	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线三百户2号西公变	320.00	100.00	400.00	15.61	3.78
1886	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线上队2#公变	97.18	75.92	160.00	14.09	6.44
1887	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线红沟沿2号公变	24.86	15.53	200.00	12.14	2.75
1888	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李家套子2号公变			100.00	0.00	0.00
1889	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线二百户2#公变	72.17	90.21	100.00	3.78	0.85
1890	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线南湾2号新公变	160.00	100.00	200.00	13.66	3.44
1891	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线三百户2号公变	320.00	100.00	400.00	7.61	2.81
1892	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线金佛1#公变	36.65	45.81	100.00	23.83	5.47
1893	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线大坪2#公变	142.58	89.11	200.00	9.71	2.67
1894	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线红沟沿1#公变	45.72	57.15	100.00	18.08	7.30
1895	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李俊下队1#公变	211.98	66.24	400.00	51.97	37.03
1896	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线广场公变	235.58	73.62	400.00	30.16	19.13
1897	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线海子2号公变	140.26	87.66	200.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1898	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线大坪南 公变	278.57	87.05	400.00	5.08	1.38
1899	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线老庄公 变	119.73	74.83	200.00	4.42	1.36
1900	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线包堡3# 公变	25.78	32.23	100.00	50.14	8.09
1901	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线包堡1 号公变	121.68	76.05	200.00	24.89	9.52
1902	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线二百户 2号南公变	125.48	78.43	200.00	5.39	0.06
1903	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线三百户 4号公变	40.00	100.00	50.00	0.00	0.00
1904	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线金佛2# 公变	47.06	58.83	100.00	26.32	14.92
1905	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李俊中 学公变	160.00	100.00	200.00	98.81	14.81
1906	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线李俊街 道公变	129.94	40.61	400.00	112.94	51.10
1907	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	唐堡变513红星线海子公 变	38.64	48.29	100.00	7.60	1.43
1908	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	杨明变511李俊线崖湾牛 场公变	152.29	95.18	200.00	6.79	1.23
1909	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山八 队公变	102.69	64.18	200.00	24.04	11.67
1910	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线红圈一 队02#公变	196.44	77.95	315.00	35.44	18.01
1911	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线丁家滩 3号公变	109.96	68.73	200.00	35.59	10.80
1912	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线八 百户4号公变	100.55	62.84	200.00	13.34	5.15

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1913	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山二队02#公变	64.07	40.05	200.00	37.22	22.81
1914	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线北堡子南公变	320.00	100.00	400.00	40.29	20.28
1915	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山六队02#公变	21.89	27.36	100.00	16.06	6.99
1916	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线李旺西街公变	111.58	69.74	200.00	33.73	15.20
1917	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线二道02#公变	125.85	78.66	200.00	16.52	8.36
1918	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线北坪新村公变	79.78	49.86	200.00	19.64	6.14
1919	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线南岗子1号公变	122.70	76.69	200.00	18.64	7.56
1920	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线土桥子3号公变	160.00	100.00	200.00	39.03	19.01
1921	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线上滩01#公变	16.64	20.79	100.00	11.94	5.99
1922	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线马家湾4#公变	67.88	42.43	200.00	48.53	15.87
1923	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山八队2号东公变	320.00	100.00	400.00	53.87	21.81
1924	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线马路坡1号公变	53.16	66.45	100.00	17.28	7.04
1925	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线红圈二队01#公变	43.21	54.01	100.00	21.47	10.32
1926	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线北堡子西公变	36.71	45.88	100.00	15.93	5.73
1927	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线杜家沟西2号公变	18.16	11.35	200.00	21.59	11.75

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1928	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山六队5号公变	13.92	8.70	200.00	27.44	8.33
1929	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线石头河湾4号公变	132.51	82.82	200.00	13.04	4.25
1930	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线小源2号公变	160.00	100.00	200.00	10.14	2.05
1931	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线李旺团庄箱变配电变压器	447.31	88.75	630.00	34.24	14.72
1932	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线南坪移民点01#公变	88.07	68.80	160.00	10.17	5.03
1933	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线坟岗子3号公变	0.68	0.85	100.00	30.89	15.31
1934	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线马路坡03号公变	136.61	85.38	200.00	9.79	3.33
1935	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线九百户下队1号公变	131.35	82.09	200.00	17.14	3.98
1936	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线李果园4号公变	116.90	73.06	200.00	28.59	12.49
1937	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线韩府一队4#公变	82.75	51.72	200.00	36.83	12.87
1938	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线小原子02#公变	52.47	65.59	100.00	13.61	5.90
1939	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线马莲渠4号公变	89.93	56.20	200.00	35.27	5.21
1940	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线五百户2#公变	71.78	44.86	200.00	51.11	12.84
1941	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线杨家庄03#公变	145.73	91.08	200.00	9.91	4.21
1942	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线黑羊圈3号公变	320.00	100.00	400.00	5.98	2.41

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1943	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线马家湾3#公变	57.98	72.48	100.00	13.82	5.00
1944	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变512罗川线九道公变	311.71	97.41	400.00	4.17	1.11
1945	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线坟岗子02#公变	70.28	87.84	100.00	5.97	1.12
1946	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线坟岗子01#公变	99.74	62.34	200.00	28.52	14.76
1947	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线海家湾西02#公变	123.84	77.40	200.00	15.11	6.82
1948	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线下杨堡3号公变	113.81	71.13	200.00	22.13	11.82
1949	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线黑岭分支太原3号公变	111.78	69.86	200.00	21.41	6.01
1950	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线二道林场公变	26.17	32.72	100.00	13.26	6.06
1951	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线北湾公变	110.68	69.17	200.00	38.02	10.24
1952	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线麻地沟01#公变	38.93	48.67	100.00	15.33	6.15
1953	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线九百户下队3号公变	131.63	82.27	200.00	15.86	8.23
1954	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线杜家沟中01#公变	50.85	63.57	100.00	13.20	7.76
1955	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线杨家庄2号公变	264.85	82.76	400.00	29.03	16.06
1956	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线团庄二队7号公变			200.00	0.00	0.00
1957	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线北坪2号公变	86.67	54.17	200.00	10.41	4.26

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1958	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线团庄二队03#公变	93.66	58.54	200.00	30.52	9.02
1959	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线北岗子02#公变	61.56	76.95	100.00	11.52	4.28
1960	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山六七队2号公变	94.13	58.83	200.00	18.30	5.96
1961	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线北坪公变			100.00	0.00	0.00
1962	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线麻沙沟01#公变	38.38	23.99	200.00	49.67	9.82
1963	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线马家湾1#公变	141.57	56.18	315.00	30.43	14.65
1964	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线团庄二队5号公变	320.00	100.00	400.00	26.26	11.42
1965	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线团庄一队1#公变	59.59	37.25	200.00	46.08	22.00
1966	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线红中湾02#公变	2.54	3.18	100.00	31.61	8.19
1967	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山八队4#公变	4.06	5.08	100.00	25.74	9.85
1968	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线下黑羊圈公变	26.38	32.98	100.00	19.99	9.80
1969	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线团庄一队3号公变	132.10	82.56	200.00	11.64	5.62
1970	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线上杨堡4号公变	0.02	0.02	100.00	10.38	4.89
1971	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线二道林场公变新	77.13	96.41	100.00	4.36	0.86
1972	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线杜家沟中02#公变	42.33	52.91	100.00	21.29	11.24

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1973	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线李旺南02#公变	235.65	73.64	400.00	49.12	27.72
1974	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线麻沙沟3号公变	320.00	100.00	400.00	38.16	10.01
1975	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线大原3号公变	143.55	89.72	200.00	8.34	2.66
1976	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山一队02#公变	163.23	51.01	400.00	96.88	47.98
1977	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线下杨堡4号公变	115.44	72.15	200.00	19.95	8.91
1978	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线窝子公变	198.18	78.64	315.00	41.95	14.56
1979	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线上滩02#公变	52.26	32.66	200.00	37.15	18.01
1980	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线大原01#公变	17.15	21.44	100.00	12.70	4.65
1981	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线新源移民点02#公变	85.56	53.47	200.00	67.41	29.21
1982	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线韩府五队02#公变	188.22	74.69	315.00	30.92	16.11
1983	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线八百户2#公变	132.67	82.92	200.00	14.18	5.55
1984	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山一队01#公变	121.64	76.02	200.00	25.79	13.36
1985	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线新街1#公变	145.82	57.87	315.00	32.57	16.01
1986	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线沙湾林场公变	0.64	1.59	50.00	17.50	5.72
1987	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线二道3号公变	160.00	100.00	200.00	11.50	5.12

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1988	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线二道沟牛场公变	160.00	100.00	200.00	1.97	0.15
1989	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线马莲西公变	63.73	79.66	100.00	7.01	2.51
1990	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山二队01#公变	95.26	59.54	200.00	75.08	32.38
1991	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线小中咀公变	43.50	54.38	100.00	15.70	4.67
1992	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线红圈二队02#公变	218.30	86.63	315.00	24.82	13.30
1993	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线九百户上队1号公变	55.34	69.18	100.00	10.93	4.12
1994	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线麻地沟4号公变	320.00	100.00	400.00	15.25	5.03
1995	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线韩府五队公变	320.00	100.00	400.00	42.66	27.49
1996	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线市场1#公变	69.58	43.49	200.00	63.98	33.99
1997	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线团庄一队2#公变	61.47	38.42	200.00	26.39	13.67
1998	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线团庄二队02#公变	117.76	73.60	200.00	20.00	9.09
1999	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线团庄一队5号公变	160.00	100.00	200.00	25.55	16.00
2000	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山六七队4#公变	38.17	47.71	100.00	14.57	6.38
2001	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线二道03#公变	113.69	71.06	200.00	14.61	6.81
2002	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变512罗川线高岭公变	68.19	85.24	100.00	1.60	0.13

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2003	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线杜家沟东01#公变	36.33	45.42	100.00	21.61	9.80
2004	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线上杨堡2号公变	81.50	50.93	200.00	56.86	23.99
2005	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线杨家庄01#公变	224.67	70.21	400.00	43.24	19.45
2006	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线新街2号公变	320.00	100.00	400.00	197.46	83.80
2007	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线马堡公变	56.13	70.16	100.00	14.77	5.30
2008	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线镇变2#公变	113.93	45.21	315.00	110.11	40.54
2009	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线北岗子4号公变	126.01	78.76	200.00	17.71	11.37
2010	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山六队4号公变	287.66	89.89	400.00	22.78	12.68
2011	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线九百户上队4号公变	120.13	37.54	400.00	56.77	12.71
2012	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山八队03#公变	13.50	16.88	100.00	15.56	1.64
2013	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线沙湾2号公变	36.34	45.42	100.00	14.84	6.42
2014	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线上杨堡5号公变	52.86	41.29	160.00	21.17	7.98
2015	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线田土塘公变	310.54	97.04	400.00	6.17	1.68
2016	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线马家湾5号公变	43.98	27.49	200.00	28.22	13.56
2017	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线九百户下队2号公变	251.99	78.75	400.00	21.07	10.20

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2018	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线七百户2#公变	37.87	47.34	100.00	24.90	11.40
2019	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线马莲渠01#公变	98.30	61.44	200.00	66.33	17.82
2020	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线九百户上队3号公变	245.05	76.58	400.00	34.92	16.22
2021	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线丁家滩02#公变	36.96	46.20	100.00	17.26	7.76
2022	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线新街3#公变	80.18	31.82	315.00	105.67	50.08
2023	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线李果园02#公变	12.60	15.74	100.00	16.15	7.15
2024	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线李果园2号公变	99.98	62.49	200.00	15.01	6.88
2025	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线马莲渠3号公变	122.48	76.55	200.00	15.16	6.49
2026	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线团庄二队04#公变	72.75	45.47	200.00	21.01	9.11
2027	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线李旺南3号公变	135.87	84.92	200.00	10.31	2.97
2028	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线红中湾3号公变	160.00	100.00	200.00	42.98	9.29
2029	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线红圈新一队01#公变	27.14	16.96	200.00	46.72	26.31
2030	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线小原子03#公变	48.92	61.15	100.00	24.90	11.09
2031	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变512罗川线高岭移民点1#公变	33.76	42.21	100.00	53.33	18.82
2032	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线新源移民点01#公变	82.61	51.63	200.00	44.22	12.33

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2033	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线道堂公变	95.45	59.66	200.00	39.53	22.83
2034	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线杨家庄5号公变	160.00	100.00	200.00	12.33	6.31
2035	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线韩府三队2号公变	320.00	100.00	400.00	38.71	13.64
2036	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线二道01#公变	9.90	12.37	100.00	31.15	7.74
2037	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线北湾2#公变	45.88	57.35	100.00	14.54	6.49
2038	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线李旺南01#公变	63.26	39.54	200.00	36.95	14.92
2039	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线韩府四队02#公变	111.84	69.90	200.00	52.14	19.25
2040	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线北岗子01#公变	23.84	14.90	200.00	59.67	16.91
2041	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线粮站01#公变	216.84	67.76	400.00	46.00	23.32
2042	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线团庄二队6号公变			200.00	0.00	0.00
2043	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线下杨堡2#公变	117.13	73.20	200.00	22.45	11.68
2044	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线北堡子北公变	40.81	25.51	200.00	58.58	31.53
2045	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线韩府四队公变	320.00	100.00	400.00	34.25	19.98
2046	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线红中湾1号公变	320.00	100.00	400.00	23.96	3.46
2047	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线北坪1号公变	160.00	100.00	200.00	12.71	6.26

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2048	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线红圈新一队02#公变	187.53	58.60	400.00	59.42	31.28
2049	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线南岗子3号公变	129.45	80.91	200.00	19.15	10.06
2050	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线八百户1号公变	160.00	100.00	200.00	32.76	18.49
2051	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线李旺西2号公变	160.00	100.00	200.00	17.48	9.27
2052	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线北坪2#公变	59.68	74.59	100.00	14.21	5.44
2053	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线韩府一队03#公变	78.96	49.35	200.00	49.24	15.05
2054	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线上杨堡1#公变	71.77	44.86	200.00	42.04	16.44
2055	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线陈台2号公变	85.74	53.59	200.00	38.39	15.76
2056	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线新源移民点03#公变	96.58	60.36	200.00	34.60	16.60
2057	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线老街道村委会箱变配电变压器	361.22	71.67	630.00	102.14	37.00
2058	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线下杨堡1号公变	93.61	73.13	160.00	9.31	3.67
2059	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线韩府一队1号公变	78.31	48.94	200.00	21.22	8.94
2060	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线南坪2号公变	135.84	84.90	200.00	14.65	6.73
2061	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山六七队新1号公变	320.00	100.00	400.00	6.82	1.91
2062	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线李旺中02#公变	119.52	47.43	315.00	74.82	27.11

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2063	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线海家湾西01#公变	125.39	78.37	200.00	39.75	11.27
2064	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线团庄一队4号公变	94.93	59.33	200.00	12.70	6.44
2065	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线南岗子02#公变	7.43	9.28	100.00	18.70	12.07
2066	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨堡加工厂公变	71.91	44.95	200.00	0.23	0.10
2067	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线韩府二队01#公变	115.24	72.03	200.00	30.95	12.88
2068	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线上杨堡3号公变	93.09	58.18	200.00	25.81	8.06
2069	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线麻沙沟02#公变	112.42	70.26	200.00	23.08	9.88
2070	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线二道2号公变	160.00	100.00	200.00	12.15	5.52
2071	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山八队3号西公变	320.00	100.00	400.00	22.08	8.95
2072	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线韩府二队02#公变	80.64	50.40	200.00	46.70	30.60
2073	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线大掌01#公变	0.11	0.13	100.00	22.50	9.17
2074	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变512罗川线北堡子西02#公变	33.05	41.31	100.00	13.57	4.23
2075	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山八队1号东公变	160.00	100.00	200.00	11.69	6.58
2076	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线五百户1#公变	40.53	25.33	200.00	28.96	9.87
2077	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线丁家滩1号公变	103.36	64.60	200.00	29.33	12.73

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2078	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线李旺卫生院箱变配电变压器	350.98	69.64	630.00	101.28	75.36
2079	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线七百户3号公变	141.14	88.21	200.00	6.07	2.09
2080	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线八百户3号公变	135.97	84.98	200.00	14.75	4.34
2081	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线李果园03#公变	9.31	11.63	100.00	22.00	11.14
2082	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线坟岗子4号公变			200.00	0.00	0.00
2083	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线大掌02#公变	111.03	69.39	200.00	24.11	12.90
2084	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线沙湾公变	15.63	19.54	100.00	34.97	15.80
2085	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变512罗川线高岭移民点2#公变	85.89	67.10	160.00	23.34	12.42
2086	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线九百户下队4号公变	134.68	84.18	200.00	16.64	8.25
2087	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线海家湾东02#公变	77.99	48.74	200.00	24.10	12.63
2088	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线马莲渠02#公变	39.81	24.88	200.00	66.35	14.47
2089	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线石头海湾02#公变	115.05	71.91	200.00	10.48	2.90
2090	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线杨家庄4号公变	268.42	83.88	400.00	37.15	18.38
2091	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山新八队公变	60.51	75.64	100.00	5.11	1.04
2092	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线虎家梁公变	19.76	82.34	30.00	1.67	0.07

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2093	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线北岗子3#公变	65.21	81.51	100.00	12.20	5.51
2094	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线韩府三队公变	27.60	17.25	200.00	5.98	1.04
2095	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线大原02#公变	38.74	48.43	100.00	21.09	11.15
2096	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线五百户4号公变	320.00	100.00	400.00	46.87	20.27
2097	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线马家湾2号公变	320.00	100.00	400.00	48.71	23.39
2098	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线马堡3号公变	160.00	100.00	200.00	5.80	1.25
2099	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线大塬4号公变	320.00	100.00	400.00	19.14	8.39
2100	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山八队02#公变	57.56	35.97	200.00	7.30	1.30
2101	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线岔路口公变	128.07	80.05	200.00	21.12	7.78
2102	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线陈台公变	225.99	70.62	400.00	37.12	18.57
2103	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线韩府一队02#公变	84.43	65.96	160.00	22.37	9.46
2104	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线五百户5号公变	160.00	100.00	200.00	29.00	15.05
2105	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线九百户上队2号公变	292.45	91.39	400.00	15.28	7.56
2106	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线杜家沟东02#公变	50.08	62.60	100.00	17.63	7.44
2107	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线海家湾东01#公变	51.13	39.95	160.00	72.40	20.42

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2108	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线市场2#公变	104.57	65.35	200.00	45.42	20.27
2109	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线李旺中3#公变	108.26	67.66	200.00	35.30	14.43
2110	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山六七队01#公变	33.12	20.70	200.00	34.89	13.86
2111	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线上羊圈公变	41.60	52.00	100.00	19.04	8.66
2112	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线五百户3号公变	112.22	70.14	200.00	15.70	3.91
2113	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线杨山八队01#公变	27.12	33.90	100.00	16.26	1.23
2114	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线粮站2号公变	178.50	55.78	400.00	84.12	48.07
2115	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线麻地沟02#公变	47.39	59.24	100.00	13.34	4.98
2116	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线马路坡2号公变	59.31	74.14	100.00	9.42	4.06
2117	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线新街4号公变	320.00	100.00	400.00	40.02	9.55
2118	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	韩府站911北岗线马堡3#公变	71.84	56.13	160.00	25.50	11.06
2119	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线上羊圈02#公变	101.73	63.58	200.00	21.56	9.50
2120	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线李旺供电所充电桩箱变配电变压器	94.95	59.34	200.00	64.59	10.41
2121	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线七百户公变	57.18	71.47	100.00	12.04	4.57
2122	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线石头河湾3号公变	73.69	46.06	200.00	21.99	11.20

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2123	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线九百户上队5号公变	98.30	61.43	200.00	13.00	4.74
2124	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	高崖站912高杨线李果园01#公变	53.01	41.42	160.00	40.17	19.90
2125	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线小源1号公变	320.00	100.00	400.00	19.48	6.62
2126	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变513韩府线红圈一队01#公变	58.97	73.71	100.00	13.80	7.58
2127	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	李旺变521杨山线新街充电桩公变				0.00	0.00
2128	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	丽景铭苑1#箱式变电站配电变压器	584.47	91.32	800.00	45.55	24.03
2129	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	新海变514新园线广源路5号箱变间隔配电变压器	504.00	100.00	630.00	0.00	0.00
2130	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	新海变514新园线农贸市场1#公变配变	199.16	39.52	630.00	77.14	28.91
2131	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	金花幼儿园1号箱式变电站配电变压器	584.34	91.30	800.00	46.75	21.77
2132	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	新海变514新园线瑞祥路1号公网变配电变压器	425.44	84.41	630.00	3.84	1.83
2133	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	海兴开发区格兰美景4号箱变配电变压器	570.46	89.13	800.00	49.37	24.71
2134	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	新海变514新园线大转盘6#箱变配电变压器	586.05	91.57	800.00	37.18	16.27
2135	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	清河小区1#箱式变	464.68	92.20	630.00	34.04	17.71
2136	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	海兴红宝花园1号箱式变电站配电变压器	499.34	78.02	800.00	92.14	51.44
2137	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	新海变514新园线大转盘7#箱变配电变压器	584.15	91.27	800.00	35.81	20.13
2138	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	李旺实业箱变配电变压器	609.19	76.15	1000.00	93.09	7.25

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2139	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	新海变514新园线大转盘5#箱变配电变压器	600.76	93.87	800.00	30.22	16.17
2140	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	新城线红宝花园廉租小区1号箱变配电变压器	413.44	82.03	630.00	80.93	42.67
2141	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	清河小区2#箱式变	423.76	84.08	630.00	57.80	33.56
2142	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	孵化园三期1#箱式变	614.03	95.94	800.00	3.07	0.57
2143	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	新海变514新园线大转盘4#箱变配电变压器	573.47	89.60	800.00	19.73	5.76
2144	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	宁夏森博赛尔实业有限公司箱变站内配电变压器	600.83	93.88	800.00	20.86	9.63
2145	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	丽水铭城小区3#变压器间隔配电变压器	473.97	94.04	630.00	18.22	8.38
2146	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	新海变514新园线大转盘3#箱变隔配电变压器	602.82	94.19	800.00	36.14	15.10
2147	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	工业园区孵化园2#箱式变	596.99	93.28	800.00	20.21	5.78
2148	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	海兴开发区格兰美景2号箱变配电变压器	573.09	89.55	800.00	64.58	29.27
2149	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	海兴开发区汽车站1#箱式变	86.98	13.59	800.00	320.21	64.85
2150	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	丽水铭城2#箱式变	480.55	95.35	630.00	16.36	6.33
2151	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	大转盘小区1#箱式变电站变压器间隔配电变压器	639.20	99.88	800.00	0.26	0.22
2152	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	宁夏森博赛尔实业有限公司2号箱变间隔配电变压器	382.68	75.93	630.00	75.00	40.28
2153	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	宁夏渝海房地产1#箱式变	570.00	89.06	800.00	44.84	23.72
2154	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	广原路3#箱式变	297.38	59.00	630.00	158.16	42.38

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2155	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	新海变516新城线金凤街1号小区变	74.39	92.99	100.00	2.80	2.39
2156	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	海兴开发区格兰美景1号箱箱变隔配电变压器	726.51	72.65	1250.00	219.52	123.54
2157	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	凤翔街保障房4#箱式变	452.31	89.74	630.00	47.74	23.09
2158	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	宁夏海原县金龙贸易1#箱式变	428.29	84.98	630.00	56.74	26.77
2159	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	宁夏中合市场建设开发有限公司2#箱式变	303.50	60.22	630.00	176.12	107.17
2160	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	新海变514新园线大转盘9#箱变配电变压器	592.72	92.61	800.00	36.22	17.58
2161	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	广源路1#箱式变	248.88	49.38	630.00	234.58	119.06
2162	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	新海变516新城线利民街2号箱变配电变压器	166.32	66.00	315.00	29.03	7.92
2163	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	孵化园三期2#箱式变	510.52	79.77	800.00	16.32	5.03
2164	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	李旺实业1#箱式变	544.94	85.15	800.00	65.21	32.25
2165	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	凤凰园1#箱式变	554.62	86.66	800.00	65.04	28.99
2166	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	宁夏中合市场建设开发有限公司1#箱式变	430.81	67.31	800.00	130.78	70.44
2167	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	广源路2#箱式变	200.53	39.79	630.00	242.22	137.02
2168	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	利民街1#箱式变	492.29	97.68	630.00	3.35	2.48
2169	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	宁夏森博赛尔实业有限公司1号箱变间隔配电变压器	419.35	83.20	630.00	74.26	38.24
2170	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	物流中心1#箱式变电站	146.49	29.07	630.00	265.38	136.09
2171	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	新海变514新园线大转盘8#箱变配电变压器	599.36	93.65	800.00	31.01	17.35
2172	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	丽景铭苑小区2#公变间隔配电变压器	511.72	79.96	800.00	96.07	53.55
2173	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	凤翔街保障房2#箱式变	456.68	90.61	630.00	40.16	18.66

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2174	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	凤翔街保障房1#箱式变	407.91	80.93	630.00	86.08	47.70
2175	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	新海变514新园线大转盘10#箱变配电变压器	585.83	91.54	800.00	42.46	21.79
2176	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	新海变514新园线大转盘2#箱变配电变压器	618.33	96.61	800.00	13.70	5.61
2177	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	广原路4#箱式变	449.16	89.12	630.00	31.88	9.50
2178	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	清河小区3#箱式变	457.58	90.79	630.00	35.62	18.94
2179	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	天洁上上城小区1#箱式变	519.18	81.12	800.00	82.96	48.93
2180	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	丽水铭城1#箱式变	590.27	92.23	800.00	43.01	19.28
2181	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	海兴开发区格兰美景5号箱变配电变压器	767.45	95.93	1000.00	36.48	17.97
2182	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	孵化园二期1#箱式变	504.00	100.00	630.00	47.54	8.55
2183	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	金兴小区1#箱式变	555.38	86.78	800.00	72.29	36.06
2184	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	开发区管理委员会1#箱式变			800.00	0.00	0.00
2185	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	工业园区孵化园1#箱式变	496.76	77.62	800.00	28.58	6.59
2186	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	新海变516新城线小河牛场公变				0.00	0.00
2187	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南塘公变	68.60	85.75	100.00	6.82	0.87
2188	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线杨堡二队2#公变	60.87	76.08	100.00	9.59	4.51
2189	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡一队东公变	41.01	51.26	100.00	23.96	8.46
2190	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营李河2#公变	140.14	87.59	200.00	8.14	2.80
2191	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡二队东公变	40.03	50.03	100.00	14.17	6.16

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2192	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线八营村委会公变	113.83	71.14	200.00	0.00	0.00
2193	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线八营一二队北公变	81.73	51.08	200.00	72.36	62.80
2194	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲四队2#公变	135.22	84.51	200.00	13.57	6.64
2195	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线盘河一队公变	38.95	48.68	100.00	27.55	8.65
2196	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖三队2#公变	141.99	88.74	200.00	7.86	3.34
2197	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营西队东公变	143.33	89.58	200.00	9.55	3.02
2198	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线杨堡小学门口公变	54.24	67.79	100.00	16.39	8.11
2199	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲一队东公变	64.19	80.24	100.00	12.22	3.84
2200	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营移民新村2#公变	93.64	58.53	200.00	51.39	26.44
2201	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营街道1号箱变间隔配电变压器	351.04	69.65	630.00	82.14	51.16
2202	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线环城路北公变	320.00	100.00	400.00	96.48	37.96
2203	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线盘河二队公变	43.99	54.99	100.00	24.22	11.56
2204	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线八营五队公变	38.50	48.13	100.00	22.62	6.14
2205	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营三队西公变	53.00	66.25	100.00	9.48	3.18
2206	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线北咀徐堡公变	78.11	48.82	200.00	20.68	11.49

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2207	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡二队公变	121.22	75.76	200.00	6.52	1.57
2208	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线八营一二队公变	56.27	70.33	100.00	12.12	3.93
2209	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡二队东2#公变	60.59	75.73	100.00	11.33	4.29
2210	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线马堡公变	5.80	7.25	100.00	24.18	13.63
2211	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线盘河四队2#公变	128.28	80.18	200.00	4.98	1.31
2212	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡七队公变	30.52	38.15	100.00	14.63	4.81
2213	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营西堡2号公变	143.56	89.72	200.00	7.45	1.90
2214	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线旱冰场公变	131.17	81.98	200.00	17.13	9.03
2215	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线下套四队公变	112.78	70.49	200.00	21.13	12.58
2216	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营开发区1号西公变	12.40	15.50	100.00	61.52	10.34
2217	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线杨堡三队西公变	19.16	23.95	100.00	17.01	7.76
2218	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营第二小学箱变间隔配电变压器	488.15	96.86	630.00	6.70	2.79
2219	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线上套公变	94.02	58.76	200.00	8.60	3.09
2220	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线八营一二队2#公变	34.14	42.68	100.00	32.68	19.90
2221	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲一队公变	62.65	48.95	160.00	35.03	17.69

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2222	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲三队分支2#公变	143.02	89.39	200.00	10.38	3.68
2223	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营上堡1#公变	0.09	0.11	100.00	13.76	5.18
2224	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线下套2队公变	41.07	32.09	160.00	24.48	11.93
2225	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡十队公变	28.33	35.41	100.00	15.67	5.43
2226	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线盘河四队公变	112.03	87.52	160.00	12.77	3.01
2227	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线下套一队公变	55.29	34.56	200.00	6.05	2.84
2228	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线柴梁一队2#公变	78.33	48.96	200.00	9.99	2.74
2229	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线马圈居民点1号公变	160.00	100.00	200.00	29.30	11.28
2230	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖五队西公变	0.03	0.04	100.00	23.72	5.53
2231	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线柴梁四队新公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2232	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营高崖小学公变	126.13	78.83	200.00	27.81	9.48
2233	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线八营六队公变新	113.64	71.02	200.00	19.35	7.64
2234	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线下套一队西公变	133.19	83.24	200.00	2.18	0.94
2235	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营劳务移民点南公变	237.77	74.30	400.00	60.54	35.14
2236	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲5队1#公变	31.27	39.09	100.00	39.52	20.01

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2237	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线八营新村北公变	111.60	69.75	200.00	19.43	7.96
2238	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线康坪南公变	11.19	13.99	100.00	21.95	7.84
2239	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡五队1号公变	8.00	10.00	100.00	40.37	21.14
2240	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营南街东公变	103.66	32.39	400.00	138.03	73.39
2241	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线韩湾居民点公变	27.23	34.03	100.00	15.81	2.05
2242	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡四队1#公变	113.05	70.66	200.00	13.66	4.52
2243	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营街道2号箱变间隔配电变压器	213.54	42.37	630.00	169.16	97.17
2244	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营西组1号箱变间隔配电变压器	366.56	72.73	630.00	93.04	51.71
2245	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线柴梁一队公变	46.86	29.29	200.00	67.87	7.84
2246	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡四队公变	44.35	55.43	100.00	8.96	4.11
2247	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营中学公变	20.34	25.43	100.00	32.76	10.35
2248	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲二队公变	91.24	57.02	200.00	49.93	24.60
2249	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线杨堡三队1#公变	136.39	85.24	200.00	13.64	6.47
2250	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡南湾东1#公变	102.22	63.89	200.00	54.74	27.60

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2251	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡八队东公变	104.58	65.36	200.00	22.04	7.39
2252	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲五队2#公变	94.21	58.88	200.00	38.17	16.49
2253	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡四队公变	28.57	35.72	100.00	13.60	4.70
2254	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线韩湾公变	141.31	88.32	200.00	9.08	3.34
2255	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线盘河三队公变	32.75	40.94	100.00	16.35	5.13
2256	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线马圈南公变	135.32	84.57	200.00	13.74	5.14
2257	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线老砖厂路口公变	166.07	51.90	400.00	125.13	45.48
2258	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营三队公变	42.48	53.10	100.00	11.61	3.69
2259	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线北嘴上堡公变	40.11	50.14	100.00	37.08	8.22
2260	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲四队1#公变	39.66	24.79	200.00	38.32	20.96
2261	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡一队公变	82.98	64.83	160.00	30.70	15.46
2262	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线马堡村委会公变	130.26	81.41	200.00	8.74	2.61
2263	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营东队公变	127.24	79.53	200.00	14.96	3.71
2264	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖三队北公变	79.99	50.00	200.00	23.58	11.37
2265	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡六队西公变	149.16	93.23	200.00	5.71	1.01

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2266	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线盘河二队南公变	124.68	77.93	200.00	17.62	7.01
2267	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡六队2#公变	100.56	62.85	200.00	11.34	2.90
2268	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营市场南公变	320.00	100.00	400.00	120.26	56.20
2269	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡移民点西公变	145.63	91.02	200.00	10.56	3.85
2270	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡居民点南公变	320.00	100.00	400.00	17.09	6.97
2271	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线杨腰公变	64.60	80.76	100.00	9.82	2.02
2272	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线柴梁二队3号公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2273	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线柴梁四队牛场公变	72.60	90.75	100.00	6.80	1.15
2274	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线安平南公变	33.03	20.64	200.00	27.26	8.90
2275	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线北咀上庄北公变	138.83	86.77	200.00	10.90	3.70
2276	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线八营三队南公变	24.82	31.03	100.00	28.54	17.11
2277	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线徐堡北公变	74.89	46.80	200.00	31.25	13.27
2278	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营三队北公变	57.69	72.12	100.00	9.93	3.75
2279	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖五队东公变	104.34	81.51	160.00	11.60	4.83
2280	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线北嘴延安沟2号公变	126.64	79.15	200.00	12.76	6.10

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2281	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线下套三队公变	43.50	54.37	100.00	26.21	11.37
2282	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖四五队公变	0.08	0.13	80.00	5.01	1.74
2283	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡南湾东3#公变	62.39	77.99	100.00	12.50	3.40
2284	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线马堡居民点西公变	80.00	100.00	100.00	21.25	8.57
2285	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲四队3#公变	90.39	56.49	200.00	31.76	6.92
2286	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营开发区3#公变	125.89	39.34	400.00	120.91	67.06
2287	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线新北路公变	103.27	64.55	200.00	24.33	10.95
2288	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营老街道公变	50.16	19.90	315.00	44.96	20.67
2289	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营小河东公变	140.31	87.70	200.00	11.00	3.58
2290	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营北队公变	98.35	61.47	200.00	10.85	5.25
2291	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营南队西组西公变	123.70	77.31	200.00	21.31	13.11
2292	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线杨堡三队公变	21.01	26.26	100.00	21.29	8.67
2293	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营西堡公变	64.92	81.15	100.00	10.34	2.93
2294	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营充电桩公变	320.00	100.00	400.00	17.00	5.85
2295	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线北嘴延家沟公变	52.65	65.81	100.00	18.86	6.29

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2296	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营上堡东公变	29.44	36.79	100.00	15.75	5.75
2297	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖一队公变	50.24	62.80	100.00	25.48	7.04
2298	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线下套二队2#公变	31.36	39.20	100.00	11.31	3.19
2299	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲一队南公变	160.00	100.00	200.00	19.91	9.04
2300	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡移民点东公变	135.95	84.97	200.00	8.88	4.00
2301	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营卫生院配电变压器	504.00	100.00	630.00	138.32	65.84
2302	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲二队东公变	65.21	81.51	100.00	6.56	2.89
2303	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线马堡双到户居民点公变	208.83	82.87	315.00	28.67	13.27
2304	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡六队东公变	133.89	83.68	200.00	14.71	4.31
2305	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线盘河四队3号公变	58.36	72.95	100.00	6.01	1.62
2306	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线下套居民点1#公变	68.54	42.84	200.00	24.58	12.68
2307	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营上堡公变	20.57	25.72	100.00	11.95	5.74
2308	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲三队公变	130.95	81.85	200.00	20.22	8.13
2309	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营小河2号公变	123.26	77.04	200.00	17.41	7.07
2310	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营南队南公变	77.00	48.12	200.00	47.09	16.70

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2311	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营村委会公变	61.43	38.39	200.00	0.00	0.00
2312	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡南湾西公变	118.98	74.36	200.00	26.61	12.75
2313	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线马堡北堡公变	99.86	62.41	200.00	11.75	4.04
2314	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡居民点北公变	160.00	100.00	200.00	7.15	2.63
2315	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡红山1#公变	98.11	61.32	200.00	16.64	6.44
2316	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡九队公变	56.07	70.09	100.00	13.88	4.50
2317	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡路口公变	320.00	100.00	400.00	29.66	9.99
2318	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖二队西组2#公变	116.25	72.66	200.00	18.74	9.29
2319	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡南坪公变	150.51	94.07	200.00	5.56	0.65
2320	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营东队东公变	49.12	61.40	100.00	18.23	5.17
2321	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡五队东公变	139.42	87.14	200.00	6.67	1.91
2322	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖二队公变	43.54	54.43	100.00	7.70	4.13
2323	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线柴梁二队公变	74.46	46.54	200.00	45.59	25.46
2324	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营劳务移民点北公变	139.96	55.54	315.00	81.18	46.59
2325	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡四队东公变	83.52	52.20	200.00	15.22	5.38

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2326	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡二队公变	24.51	30.64	100.00	31.34	12.05
2327	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线北嘴下庄公变	6.48	4.05	200.00	61.11	13.58
2328	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲二队2#公变	58.95	36.84	200.00	25.10	11.71
2329	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线柴梁二队西公变	33.36	41.70	100.00	14.93	4.62
2330	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线盘河双到户居民点公变	51.05	63.81	100.00	19.46	6.95
2331	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡红山公变	31.50	39.38	100.00	24.82	10.00
2332	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡新村西公变	127.58	79.74	200.00	6.92	2.52
2333	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡四队南公变	56.52	35.32	200.00	12.16	5.70
2334	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线柴梁一队南公变	132.72	82.95	200.00	15.04	4.92
2335	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线小河六队公变	27.52	34.40	100.00	7.69	2.99
2336	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线马圈居民点2#公变	39.31	49.14	100.00	23.52	9.56
2337	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡八队公变	59.03	73.79	100.00	14.07	5.19
2338	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡一队牛场公变	2.87	3.59	100.00	2.99	0.33
2339	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营市场1号箱变间隔配电变压器	191.37	37.97	630.00	118.00	40.81
2340	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线海淌公变	63.11	78.88	100.00	7.22	1.27

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2341	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线马堡居民点公变	0.99	1.24	100.00	15.65	6.81
2342	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营三队2#公变	124.04	77.52	200.00	21.86	9.94
2343	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线杨堡二队公变	45.79	57.24	100.00	12.99	5.60
2344	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖二队西组公变	160.00	100.00	200.00	44.96	14.24
2345	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线八营三四队公变	106.22	66.39	200.00	12.82	5.51
2346	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线北嘴上庄公变	59.66	74.57	100.00	12.48	4.38
2347	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线安平公变	80.87	50.54	200.00	50.87	12.67
2348	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线环城路南公变	63.21	39.51	200.00	42.87	22.45
2349	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡五队公变	126.80	79.25	200.00	17.94	3.07
2350	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线北嘴下庄2#公变	29.03	36.29	100.00	24.26	5.63
2351	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡二队西公变	49.89	38.98	160.00	35.49	15.50
2352	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲四队南公变	129.85	81.15	200.00	24.11	14.04
2353	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线七营市场北门公变	59.86	37.41	200.00	36.40	19.89
2354	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡移民点公变	42.39	26.49	200.00	15.64	9.65
2355	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖四队北公变	160.00	100.00	200.00	21.34	11.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2356	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡一队北公变	72.21	45.13	200.00	33.72	15.01
2357	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营李河公变	119.27	74.55	200.00	7.00	2.05
2358	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线八营新村公变	101.47	63.42	200.00	38.32	16.10
2359	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡南湾东2#公变	5.48	3.43	200.00	28.61	14.46
2360	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线柴梁二队2#公变	89.81	56.13	200.00	15.53	5.82
2361	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖四五队西公变	67.69	42.31	200.00	27.37	9.75
2362	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营南队公变	320.00	100.00	400.00	45.16	26.31
2363	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲一队3#公变	49.23	30.77	200.00	50.20	12.73
2364	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡移民点公变	102.53	80.10	160.00	18.53	8.62
2365	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线八营三四队2号公变	71.59	44.74	200.00	50.78	29.60
2366	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲四队北公变	128.92	80.57	200.00	8.12	2.04
2367	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖四五队东公变	159.95	99.97	200.00	0.00	0.00
2368	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线高崖三队公变	24.11	30.13	100.00	40.53	8.64
2369	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线张堡三队公变	66.80	83.50	100.00	9.00	2.28
2370	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线盘河三队1#公变	143.75	89.85	200.00	6.61	2.04

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2371	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线邱家沟 公变	79.99	99.98	100.00	0.00	0.00
2372	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡南 湾公变	37.79	23.62	200.00	62.79	14.58
2373	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线盘河三 队东公变	115.21	72.01	200.00	25.21	5.14
2374	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营西 队公变	88.92	69.47	160.00	32.44	13.18
2375	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线新北路 2号公变	160.00	100.00	200.00	33.85	7.30
2376	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线七营移 民新村1#公变	128.48	80.30	200.00	18.57	10.03
2377	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营北 队北公变	160.00	100.00	200.00	13.54	4.81
2378	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线杨堡二 队牛场公变	124.87	78.05	200.00	20.77	9.34
2379	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线五营南 队公变	36.13	45.16	100.00	20.54	9.35
2380	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线下套居 民点2#公变	63.07	39.42	200.00	14.95	7.40
2381	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线南堡新 村东公变	105.97	82.79	160.00	14.06	6.93
2382	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线盘河一 队北公变	75.65	47.28	200.00	31.92	13.10
2383	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变516七营线马莲五 队孔八沟公变	72.66	45.41	200.00	101.49	30.06
2384	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线马圈公 变	91.66	57.29	200.00	31.50	15.04
2385	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线康坪公 变	150.73	94.21	200.00	3.24	0.65

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2386	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	七营变523甘城线韩湾西公变	32.89	20.56	200.00	13.48	6.52
2387	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线唐堡五队1号公变	35.64	44.55	100.00	32.02	4.53
2388	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城十二队1号公变	117.53	73.46	200.00	32.53	9.52
2389	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城六队公变	64.60	80.76	100.00	6.89	1.99
2390	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营六队南公变	0.14	0.04	400.00	89.34	20.32
2391	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变512农场线团庄开发区1号公变	82.33	51.46	200.00	28.10	4.04
2392	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苜麻安置区1号公变新	29.50	18.44	200.00	80.36	22.80
2393	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线杨河二队2#公变	109.38	68.37	200.00	27.71	12.21
2394	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店六队5号公变	38.65	48.32	100.00	14.05	6.05
2395	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苜麻三号安置区3号公变	160.00	100.00	200.00	21.44	9.60
2396	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线六窑新村公变	63.72	39.82	200.00	77.67	27.05
2397	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店六队02#公变	58.67	73.34	100.00	13.03	5.84
2398	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线辽坡一二队5#公变	34.95	43.69	100.00	8.80	2.66
2399	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线坪路安置区公变	84.24	52.65	200.00	38.17	18.37
2400	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡五队01#公变	5.74	7.17	100.00	19.52	9.17

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2401	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路六队02#公变	65.30	81.62	100.00	10.26	2.83
2402	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苜麻七队02#公变	30.93	38.67	100.00	28.62	14.06
2403	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线富陵中心村1#公变	237.16	59.29	500.00	31.52	17.14
2404	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河四队公变	50.04	62.54	100.00	24.01	7.95
2405	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苜麻三队1号公变	87.89	54.93	200.00	51.73	26.17
2406	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线坪路五队东公变	69.72	43.58	200.00	63.43	19.24
2407	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城安置区04#公变	114.35	71.47	200.00	25.18	11.79
2408	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡六队01#公变	115.31	72.07	200.00	41.36	14.77
2409	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店三队02#公变	22.06	27.58	100.00	45.78	11.90
2410	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路一队3号公变	55.63	69.54	100.00	17.56	5.00
2411	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河五队02#公变	38.59	48.24	100.00	34.80	12.12
2412	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城安置区4#东公变	99.44	62.15	200.00	40.83	22.75
2413	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城支线唐堡二队西3号公变	144.88	90.55	200.00	12.19	3.46
2414	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苜麻安置区02#公变	54.05	67.56	100.00	15.85	8.17
2415	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线六窑东队#1公变	135.52	53.78	315.00	38.05	13.42

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2416	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城安置区2#公变	62.17	38.85	200.00	92.26	25.54
2417	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河三队4号公变	320.00	100.00	400.00	10.27	2.99
2418	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变512农场线唐堡开发区4号公变	160.00	100.00	200.00	51.30	18.79
2419	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路七队01#公变	57.24	71.55	100.00	14.01	5.27
2420	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营五队01#公变	51.37	32.10	200.00	33.40	2.71
2421	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苜麻四队1号公变	320.00	100.00	400.00	75.44	37.97
2422	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线杨河居民点2#公变	76.62	59.86	160.00	16.30	4.75
2423	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线杨河一队01#公变	74.90	46.81	200.00	5.52	1.90
2424	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城安置区01#公变	68.91	53.84	160.00	25.47	16.21
2425	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苜麻一队公变	53.23	83.17	80.00	3.32	1.15
2426	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河六队02#公变	55.78	69.73	100.00	18.61	5.39
2427	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营五队02#公变	0.72	0.45	200.00	6.79	1.92
2428	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线杨河居民点1#公变	13.57	10.60	160.00	21.02	9.79
2429	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店六队03#公变	20.20	25.25	100.00	27.39	10.97
2430	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城八队公变	131.65	82.28	200.00	20.19	7.87

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2431	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路一队02#公变	36.47	45.59	100.00	14.24	6.37
2432	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线六窑四队01#公变	24.44	15.27	200.00	40.07	13.01
2433	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线代店二队02#公变	13.26	16.58	100.00	35.46	16.02
2434	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营六队公变	279.14	87.23	400.00	53.47	24.36
2435	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城支线唐堡二队西1号公变	280.99	87.81	400.00	34.04	17.02
2436	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线团庄四队西1号公变	25.95	16.22	200.00	5.91	1.82
2437	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店五队公变	115.23	72.02	200.00	30.26	8.27
2438	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苜麻五队02#公变	38.05	47.57	100.00	22.73	10.68
2439	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡三队03#公变	38.53	30.10	160.00	58.62	26.88
2440	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营二队1号公变	188.19	74.68	315.00	18.64	6.66
2441	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变512农场线唐堡开发区02#公变	144.36	57.28	315.00	67.98	36.50
2442	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线团庄三队3号公变	0.01	0.01	100.00	58.76	15.37
2443	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线代店四队5号公变	38.83	48.54	100.00	23.00	10.60
2444	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变512农场线农场8号监狱公变	160.00	100.00	200.00	34.02	17.52
2445	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线六窑一队01#公变	20.63	25.79	100.00	13.12	6.83

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2446	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营六队北2号公变	176.45	55.14	400.00	50.02	14.96
2447	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苜麻四队02#公变	44.38	55.48	100.00	16.91	8.62
2448	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线代店二队01#公变	113.54	70.96	200.00	28.88	12.55
2449	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线唐堡一队2号公变	284.98	89.06	400.00	16.75	9.46
2450	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线坪路西1#公变	3.19	4.98	80.00	10.46	3.41
2451	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线团庄四队西2号公变	77.31	48.32	200.00	43.44	20.58
2452	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线羊场公变	41.71	52.14	100.00	8.90	4.17
2453	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡一二队01#公变	10.06	6.29	200.00	52.06	22.21
2454	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线代店四队03#公变	20.95	26.19	100.00	27.86	11.89
2455	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线团庄四队西4号公变	160.00	100.00	200.00	10.84	3.61
2456	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变512农场线黑城变512农场线05#公变	79.87	99.84	100.00	0.12	0.10
2457	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线杨河三队3号公变	320.00	100.00	400.00	11.17	4.66
2458	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苜麻六队01#公变	110.30	68.94	200.00	43.57	17.27
2459	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线移民新村01#公变	58.79	36.74	200.00	30.76	16.34
2460	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡六队02#公变	0.80	1.00	100.00	31.63	14.23

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2461	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河七队1号公变	99.69	62.30	200.00	41.05	26.15
2462	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苜麻五队01#公变	33.65	42.06	100.00	36.73	15.95
2463	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变512农场线07#公变	60.84	38.03	200.00	83.34	41.40
2464	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线团庄四队东01#公变	95.20	37.78	315.00	57.41	13.77
2465	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河五队01#公变	8.61	10.76	100.00	10.97	3.55
2466	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡七队01#公变	4.69	5.87	100.00	46.44	16.14
2467	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线唐堡四队01#公变	94.33	58.96	200.00	49.88	11.44
2468	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河七队2#公变	9.75	12.19	100.00	22.11	6.65
2469	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线六窑七队01#公变	20.47	31.98	80.00	7.00	3.04
2470	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线团庄十二队西公变	5.74	8.96	80.00	7.93	3.35
2471	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线唐堡三队东公变	78.92	49.32	200.00	11.39	4.65
2472	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线团庄五队2#公变	106.06	66.29	200.00	29.90	12.83
2473	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线团庄四队西3号公变	50.65	31.65	200.00	48.77	18.26
2474	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营五队三号公变	3.37	1.05	400.00	3.61	0.88
2475	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线杨河三队2#公变	166.65	66.13	315.00	71.13	17.83

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2476	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河一队02#公变	58.75	73.43	100.00	12.59	4.28
2477	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线农贸市场公变	530.56	82.90	800.00	77.52	47.17
2478	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路七队02#公变	35.86	44.83	100.00	12.47	2.98
2479	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城安置区6#公变	35.19	21.99	200.00	85.27	21.68
2480	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线六窑二队02#公变	136.15	85.09	200.00	12.88	4.38
2481	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店七队02#公变	1.34	1.68	100.00	30.23	10.69
2482	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线杨河一队4号公变	320.00	100.00	400.00	28.00	11.33
2483	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苜麻安置区03#公变	211.73	66.16	400.00	110.74	37.25
2484	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线四营水库公变	1.39	1.73	100.00	0.03	0.02
2485	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线唐堡五队3号公变	292.05	91.27	400.00	12.90	5.77
2486	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路七队3号公变	136.48	85.30	200.00	13.25	5.83
2487	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城九队北公变	70.61	88.26	100.00	3.26	0.26
2488	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苜麻安置区7号公变	47.87	59.84	100.00	25.34	12.53
2489	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店五队02#公变	43.54	54.42	100.00	29.75	10.61
2490	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营一队公变	9.22	5.76	200.00	69.08	19.34

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2491	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线四营八队公变	65.08	81.36	100.00	12.48	4.06
2492	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线团庄三队01#公变	19.81	15.47	160.00	19.34	8.04
2493	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡三四队01#公变	173.15	54.11	400.00	79.98	38.96
2494	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线六窑一队02#公变	72.18	45.12	200.00	71.34	21.06
2495	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苜麻三队3号公变	160.00	100.00	200.00	25.21	9.78
2496	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线团庄一队02#公变	173.87	69.00	315.00	29.94	12.19
2497	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城支线黑城一队2号公变	19.69	24.61	100.00	7.22	3.15
2498	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线团庄三队04#公变	27.13	16.95	200.00	71.71	30.18
2499	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线代店四队2号公变	1.39	1.09	160.00	48.94	10.90
2500	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线唐堡四队02#公变	138.99	86.87	200.00	16.21	4.89
2501	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线移民新村02#公变	143.41	89.63	200.00	8.59	3.88
2502	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线团庄十二队东公变新	0.01	0.02	100.00	28.83	20.80
2503	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路六队01#公变	53.04	66.30	100.00	13.99	5.60
2504	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城十三队东公变	58.86	73.57	100.00	10.81	4.62
2505	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡一二队02#公变	50.79	63.49	100.00	18.28	8.92

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2506	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线杨河二队公变	18.13	22.67	100.00	5.49	2.37
2507	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河二队西公变	48.80	61.00	100.00	16.72	5.28
2508	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变512农场线唐堡开发区1号箱变间隔配电变压器	317.69	63.03	630.00	99.28	48.23
2509	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店三队4号公变	110.05	68.78	200.00	32.13	14.05
2510	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线六窑六队二号公变	8.44	5.27	200.00	51.82	8.63
2511	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线辽坡一队4#公变	75.99	47.49	200.00	39.88	26.71
2512	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城十一队2#公变	71.39	89.24	100.00	7.47	3.28
2513	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线团庄二队01#公变	105.96	66.23	200.00	25.03	11.05
2514	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线唐堡二队西02#公变	71.92	89.90	100.00	4.87	0.78
2515	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河三队1号公变	53.25	66.57	100.00	14.95	3.34
2516	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路一队01#公变	11.02	13.78	100.00	0.01	0.00
2517	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城安置区03#公变	110.07	68.79	200.00	30.98	15.00
2518	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店六队4号公变	43.87	54.83	100.00	17.64	7.48
2519	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线杨河一队3号公变	160.00	100.00	200.00	18.26	5.06

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2520	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路九队02#公变	53.68	67.10	100.00	16.11	5.85
2521	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店五队3#公变	24.23	30.29	100.00	40.48	19.02
2522	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河三队3号公变	120.44	75.27	200.00	9.98	3.32
2523	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线团庄一队01#公变	14.03	17.53	100.00	40.48	13.77
2524	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线唐堡一队公变	127.17	79.48	200.00	10.71	1.94
2525	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线杨河四队1号公变	45.48	56.85	100.00	23.26	7.89
2526	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线唐堡四队3号公变	218.34	68.23	400.00	58.94	12.40
2527	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线六窑三队1号公变	160.00	100.00	200.00	21.39	8.55
2528	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线唐堡开发区3号公变	131.76	82.35	200.00	11.84	3.41
2529	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营二队2号公变	47.28	59.10	100.00	24.73	7.76
2530	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变512农场线唐堡开发区充电桩变间隔配电变压器	396.76	78.72	630.00	82.34	11.81
2531	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店一队4号公变	45.30	56.62	100.00	15.59	4.84
2532	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线唐堡三队西公变	44.19	27.62	200.00	20.54	7.37
2533	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线六窑六队西公变	60.59	37.87	200.00	36.29	19.36

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2534	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线六窑八队#1公变	43.40	27.12	200.00	39.88	17.53
2535	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苜麻七队01#公变	51.42	64.28	100.00	21.99	9.62
2536	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线六窑九队公变	74.57	46.60	200.00	18.76	7.35
2537	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线杨河三队01#公变	19.63	30.67	80.00	2.41	0.44
2538	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苜麻六队02#公变	115.38	72.11	200.00	32.01	14.53
2539	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线坪路二队东公变	46.49	58.11	100.00	10.07	4.12
2540	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变512农场线农场1号箱变间隔配电变压器	471.14	93.48	630.00	24.90	10.17
2541	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡五队02#公变	2.74	3.43	100.00	21.85	11.03
2542	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线团庄四队东1#公变	117.55	73.47	200.00	10.01	3.72
2543	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营三队1号公变	74.03	46.27	200.00	44.51	18.46
2544	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线唐堡三队东2号公变	152.48	95.30	200.00	38.10	8.75
2545	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路八队02#公变	58.54	73.17	100.00	13.14	4.52
2546	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线苜麻安置区06#公变	112.07	70.04	200.00	31.73	15.54
2547	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店七队01#公变	21.11	16.49	160.00	40.94	12.75
2548	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线团庄六队1号公变	84.98	53.12	200.00	29.19	11.90

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2549	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线六窑三队02#公变	29.06	36.33	100.00	33.26	11.72
2550	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店六队01#公变	30.01	37.51	100.00	20.98	4.84
2551	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店七队3号公变	29.87	37.34	100.00	20.76	10.31
2552	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线杨河四队3号公变	45.66	57.07	100.00	16.28	5.95
2553	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线六窑四队02#公变	127.79	79.87	200.00	19.49	7.83
2554	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线富陵中心村2#公变	306.99	76.75	500.00	72.42	36.70
2555	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线四营九队公变新	87.21	54.51	200.00	51.28	16.42
2556	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河八队公变	45.27	56.58	100.00	18.78	6.03
2557	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城十二队02#公变	63.97	79.96	100.00	1.94	0.21
2558	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线代店四队4号公变	19.49	24.36	100.00	27.22	10.09
2559	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线六窑七队02#公变	103.04	64.40	200.00	26.63	7.85
2560	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河六队01#公变	39.03	30.49	160.00	27.78	13.73
2561	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城十一队公变	76.20	47.62	200.00	8.72	1.74
2562	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城九队南公变	320.00	100.00	400.00	123.89	21.67
2563	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线坪路五队南公变	81.98	51.24	200.00	18.26	4.35

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2564	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城一队公变	71.64	89.55	100.00	5.54	1.39
2565	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苜麻三号安置区2#公变	67.88	42.42	200.00	46.62	18.53
2566	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河二队3号公变	21.34	13.34	200.00	76.10	6.73
2567	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线养猪厂公变	142.03	88.77	200.00	2.54	0.71
2568	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡七队02#公变	0.17	0.21	100.00	30.71	6.89
2569	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河开发区公变	68.33	85.41	100.00	6.62	3.86
2570	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营三四队公变	126.79	39.62	400.00	38.06	19.66
2571	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线六窑四队3号公变	160.00	100.00	200.00	39.05	8.96
2572	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线六窑二队1号公变	320.00	100.00	400.00	46.87	18.51
2573	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路九队01#公变	53.29	66.61	100.00	12.89	3.80
2574	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苜麻安置区04#公变	8.68	5.43	200.00	61.44	32.94
2575	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线苜麻三队02#公变	76.56	47.85	200.00	32.81	16.54
2576	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河一队01#公变	43.17	53.96	100.00	14.20	5.96
2577	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河二队02#公变	146.08	91.30	200.00	14.65	4.19
2578	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店一队02#公变	40.27	50.34	100.00	31.79	17.42

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2579	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线六窑八队2#公变	55.37	69.21	100.00	17.26	6.23
2580	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路八队01#公变	93.21	58.26	200.00	20.47	7.24
2581	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线团庄五队公变	171.25	67.96	315.00	67.16	36.59
2582	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城二队公变	4.59	2.87	200.00	64.04	15.56
2583	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线代店二队3号公变	106.21	66.38	200.00	31.70	17.15
2584	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线苜麻安置区05#公变	48.41	30.26	200.00	92.20	51.69
2585	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线唐堡四队4号公变	250.56	78.30	400.00	49.06	17.67
2586	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变524新业线代店四队01#公变	79.75	49.85	200.00	40.10	17.49
2587	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡三队02#公变	29.96	37.45	100.00	36.74	15.25
2588	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡七队3#公变	19.96	24.95	100.00	59.54	29.51
2589	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线移民新村04#公变	128.06	80.04	200.00	22.67	13.67
2590	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营五队6号公变	160.00	100.00	200.00	10.53	4.55
2591	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城支线唐堡一队2#公变	64.35	80.44	100.00	4.93	1.22
2592	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路一队4号公变	320.00	100.00	400.00	22.33	8.68
2593	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营五队5号公变	160.00	100.00	200.00	49.41	9.71

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2594	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线海原红宝宾馆小区箱变配电变压器	361.92	71.81	630.00	50.32	6.47
2595	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城十三队西公变	21.36	26.70	100.00	46.49	14.63
2596	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线唐堡二队东1号公变	305.00	95.31	400.00	5.99	1.95
2597	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线杨河一队02#公变	43.42	54.27	100.00	9.83	3.97
2598	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线唐堡五队2号公变	232.74	72.73	400.00	18.26	6.81
2599	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变512农场线团庄开发区3号公变	320.00	100.00	400.00	117.58	50.03
2600	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线坪路三队02#公变	73.47	45.92	200.00	57.22	20.40
2601	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店一队3号公变	9.03	11.29	100.00	17.77	8.94
2602	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变512农场线团庄开发区2#公变	137.77	43.05	400.00	95.15	41.24
2603	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河二队公变	45.27	70.73	80.00	8.91	3.07
2604	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店三队01#公变	47.02	58.78	100.00	20.15	12.06
2605	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	宁南医院保障性住房箱变配电变压器	510.73	79.80	800.00	113.26	46.81
2606	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线代店一队01#公变	22.24	17.38	160.00	49.90	27.22
2607	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变514六窑东线杨河四队02#公变	104.78	65.49	200.00	14.16	4.68

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2608	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线六窑五队公变	29.49	36.87	100.00	20.76	9.36
2609	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线黑城支线黑城安置区05#公变	33.55	20.97	200.00	94.63	37.64
2610	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线移民新村03#公变	128.17	80.10	200.00	24.35	10.87
2611	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线唐堡二队东02#公变	63.52	79.39	100.00	7.19	2.69
2612	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营六队北公变	97.28	30.40	400.00	17.63	5.68
2613	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变511团庄线团庄三队2号公变	320.00	100.00	400.00	40.51	14.61
2614	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变512新河线坪路三队01#公变	103.30	64.56	200.00	17.09	7.48
2615	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线团庄二队02#公变	194.81	77.31	315.00	23.10	8.90
2616	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线小河三队2号公变	38.32	47.90	100.00	18.90	4.50
2617	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变522六窑线四营五队4号公变	160.00	100.00	200.00	16.59	4.27
2618	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	新海变525新团线辽坡一二队03#公变	69.68	54.44	160.00	35.08	16.23
2619	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	黑城变523小河线坪路七队1号公变				0.00	0.00
2620	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线路家山2号公变	17.81	22.26	100.00	38.84	15.98
2621	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线苜麻五队4号公变	59.31	74.14	100.00	10.81	2.43
2622	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线九圈梁2号公变	77.04	96.30	100.00	1.38	0.06

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2623	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线黄草坪公变	89.96	56.22	200.00	53.04	6.56
2624	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线王树沟6#公变	137.88	86.18	200.00	13.43	5.12
2625	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线贺家坪2号公变	46.64	58.30	100.00	21.11	8.46
2626	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线上吴湾1号公变	62.50	39.06	200.00	11.24	4.51
2627	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线后吴湾公变	10.31	42.95	30.00	6.52	1.31
2628	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线马堡2号公变	73.49	91.87	100.00	3.53	0.75
2629	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线坝南2号公变	0.75	0.94	100.00	10.09	3.58
2630	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线贺家坪1号公变	34.47	43.09	100.00	21.77	6.36
2631	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线撒堡公变	60.67	75.84	100.00	11.23	4.14
2632	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线唐堡2号公变	62.22	77.78	100.00	6.12	1.70
2633	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线中坪2号公变	27.02	33.78	100.00	9.52	3.09
2634	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线郑旗下队2号公变	215.09	67.22	400.00	81.02	32.02
2635	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线下地湾公变	71.03	88.79	100.00	4.21	0.69
2636	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线老瓜川1号公变(新)	37.10	46.37	100.00	4.90	1.13
2637	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线郑旗上队2号公变	154.85	48.39	400.00	135.59	86.29

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2638	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线下吴湾3号公变	160.00	100.00	200.00	87.70	42.41
2639	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线大阴洼公变	11.58	72.36	20.00	2.74	0.34
2640	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线下吴湾2号公变	37.99	29.68	160.00	3.31	1.07
2641	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线郑旗上队1号公变	256.52	80.16	400.00	39.60	20.00
2642	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线盖坡2号公变	238.48	74.53	400.00	29.31	20.52
2643	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线陈尔山公变	14.42	60.08	30.00	5.85	1.39
2644	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线大路川2号公变	42.84	53.55	100.00	6.19	2.20
2645	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线小中嘴公变	56.85	71.06	100.00	3.50	1.00
2646	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线腰巴庄公变	39.86	49.82	100.00	3.69	0.22
2647	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线前吴湾公变	18.93	78.89	30.00	2.02	0.09
2648	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线巨湾3号公变	113.71	71.07	200.00	28.04	8.46
2649	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线黑堡沟公变	50.17	62.71	100.00	18.87	6.86
2650	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线牛儿圈公变	80.00	100.00	100.00	2.14	0.19
2651	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线巨湾2号公变	81.42	50.89	200.00	73.20	49.56
2652	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线毛尔茨坪1号公变	38.08	47.60	100.00	6.08	2.48

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2653	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线上队4号公变			200.00	0.00	0.00
2654	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线包家山2号公变	87.47	54.67	200.00	18.00	6.96
2655	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线巨湾移民点公变	163.93	65.05	315.00	14.92	6.00
2656	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线北台3号公变	21.00	26.25	100.00	49.82	31.69
2657	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线坝南3号公变	52.41	65.52	100.00	23.86	5.05
2658	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线老瓜川2号公变	30.38	37.98	100.00	35.87	20.74
2659	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线马堡1#公变	73.16	91.45	100.00	0.42	0.16
2660	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线撒台北2号公变	58.30	72.87	100.00	10.34	4.16
2661	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线苏路新公变变压器	69.44	86.80	100.00	6.06	0.98
2662	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线中湾公变	28.90	72.26	50.00	3.74	0.80
2663	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线兰家石嘴子2号公变	47.16	58.96	100.00	19.67	8.84
2664	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线大路川西公变	56.77	35.48	200.00	14.24	5.48
2665	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线唐湾公变	18.21	75.87	30.00	3.27	0.40
2666	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线撒台北1号公变	56.96	71.20	100.00	10.40	3.07
2667	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线上吴湾2号公变	141.08	88.18	200.00	11.03	5.37

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2668	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线南台1号公变	125.52	78.45	200.00	19.65	10.16
2669	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线蒲家山西公变	143.45	89.66	200.00	4.73	0.69
2670	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线蒲家山东公变	135.97	84.98	200.00	5.42	0.37
2671	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线蒲家山居民点公变	26.43	33.04	100.00	5.70	1.93
2672	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线贺家坪3号公变	1.28	1.60	100.00	37.12	19.61
2673	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线红涝坝公变	6.87	28.63	30.00	1.83	0.21
2674	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线郑旗上队3号公变	58.64	36.65	200.00	54.93	43.86
2675	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线巨湾1号公变	126.74	79.21	200.00	20.19	8.94
2676	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线上吴湾5号公变	140.01	87.51	200.00	6.92	3.65
2677	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线古路湾1号公变	43.18	53.98	100.00	11.80	3.59
2678	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线撒台南公变	42.53	53.16	100.00	4.36	0.70
2679	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线王树沟5#公变	53.88	67.35	100.00	7.00	2.54
2680	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线大台子2号公变	64.59	80.74	100.00	5.50	1.15
2681	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线盖坡1号公变	39.03	24.39	200.00	15.68	8.57
2682	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线上川1号公变	124.92	78.07	200.00	19.19	8.90

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2683	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线上吴湾4号公变	82.55	51.60	200.00	45.50	19.56
2684	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线大路川东公变	58.48	73.10	100.00	12.39	4.63
2685	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线郑旗乡政府公变	283.59	88.62	400.00	22.88	13.26
2686	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线小北崖西公变	39.52	49.40	100.00	6.64	1.21
2687	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线双台子公变	20.80	86.68	30.00	1.57	0.09
2688	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线坝南1号公变	1.55	0.97	200.00	15.30	8.69
2689	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线高腰掌公变	14.27	59.47	30.00	6.51	1.84
2690	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线王树沟东3号公变	320.00	100.00	400.00	50.14	18.83
2691	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线王树沟西2号公变	53.50	66.87	100.00	13.71	6.11
2692	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线路家山1号公变	61.01	76.26	100.00	2.47	0.79
2693	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线郑旗下队居民点公变	249.80	78.06	400.00	42.63	29.82
2694	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线撒堡麻花台子公变	156.88	98.05	200.00	1.37	0.03
2695	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线南台3号公变			400.00	0.00	0.00
2696	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线红星公变	33.01	82.53	50.00	1.85	0.37
2697	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线包家山1号公变	42.93	53.66	100.00	11.44	5.62

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2698	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线包家山4号公变	160.00	100.00	200.00	23.06	10.76
2699	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线上地湾2号公变	55.80	69.75	100.00	6.21	1.62
2700	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线蒲家山公变	83.04	51.90	200.00	2.47	0.36
2701	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线王树沟4#公变	26.84	16.78	200.00	44.31	14.28
2702	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线段头公变	24.00	100.00	30.00	0.00	0.00
2703	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线坝南4号公变	51.41	32.13	200.00	7.15	2.94
2704	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线华尖公变	65.23	81.54	100.00	5.29	2.18
2705	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线撒台南2号公变	132.27	82.67	200.00	4.03	0.71
2706	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线北台2号公变	63.31	39.57	200.00	58.52	21.72
2707	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线郑旗上队居民点公变	222.80	69.63	400.00	101.66	59.76
2708	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线包家山3#公变	30.04	37.55	100.00	16.43	6.51
2709	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线毛尔茨坪3号公变	73.03	91.29	100.00	2.59	0.38
2710	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线九圈梁公变	33.20	83.00	50.00	4.95	0.94
2711	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线北台公变	116.10	72.57	200.00	17.35	9.45
2712	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线王树沟东1号公变	12.03	7.52	200.00	44.51	11.15

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2713	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线大路川1号公变	19.11	11.94	200.00	44.65	23.59
2714	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线王树沟西1号公变	89.22	55.76	200.00	74.27	34.40
2715	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线路家山西公变	38.12	47.66	100.00	23.86	6.77
2716	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线二道沟公变	17.57	73.19	30.00	2.33	0.61
2717	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线郑旗下队1号公变	134.49	42.03	400.00	208.51	121.27
2718	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线兰家石嘴子1号公变	81.71	51.07	200.00	17.27	4.82
2719	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线沿家坪公变	0.06	0.40	20.00	3.74	0.62
2720	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线老瓜川1号公变	18.49	77.03	30.00	4.77	1.54
2721	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线撒地沟公变	24.00	100.00	30.00	0.00	0.00
2722	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线上吴湾3号公变	5.80	3.62	200.00	80.60	42.79
2723	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线余沟公变	10.81	13.51	100.00	38.50	26.36
2724	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线毛尔茨坪2号公变	12.61	15.76	100.00	15.01	6.19
2725	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线上地湾公变	61.43	76.78	100.00	11.51	4.61
2726	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线南台2号公变	126.10	78.81	200.00	26.96	9.30
2727	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线郑旗下队3号公变	13.38	8.36	200.00	54.84	21.51

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2728	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线尖山公变	74.48	93.10	100.00	4.32	1.21
2729	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线中坪1号公变	29.25	36.56	100.00	16.04	8.13
2730	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线西山公变	24.00	100.00	30.00	0.00	0.00
2731	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线撒台北3号公变	67.75	84.69	100.00	5.76	1.35
2732	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线王树沟东2号公变	62.11	77.63	100.00	6.86	2.06
2733	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线老瓜川3号公变	278.90	87.16	400.00	30.80	12.28
2734	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线唐堡公变	68.97	86.21	100.00	3.57	0.77
2735	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线下吴湾1号公变	95.67	74.74	160.00	8.25	3.78
2736	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线上川2号公变	51.12	31.95	200.00	88.22	56.05
2737	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	新海变528新郑线黑堡沟2号公变	28.87	36.09	100.00	14.86	5.97
2738	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	唐堡变514撒堡线大台子公变	66.62	83.28	100.00	6.12	1.16
2739	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线下吴湾4号公变	76.21	47.63	200.00	47.02	28.84
2740	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	西沿变524郑旗线包家山3号公变				0.00	0.00
2741	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线永康镇景台村农业大棚公变	140.09	87.55	200.00	4.90	0.28
2742	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村1号点1号公变	101.30	63.32	200.00	36.92	18.84

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2743	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线河沿村 公变	271.59	84.87	400.00	16.32	4.49
2744	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车一 队公变	99.12	61.95	200.00	14.40	7.25
2745	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线枣林三 队公变	7.41	18.51	50.00	7.85	2.17
2746	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线常乐市 场公变	103.41	64.63	200.00	39.31	12.37
2747	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变528常园线黄套南 公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
2748	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线刘营中 公变	127.06	79.41	200.00	14.33	7.08
2749	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变513常大线大路街 新居一号公变	65.79	41.12	200.00	38.81	13.97
2750	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线陶瓷厂 南公变	67.22	42.01	200.00	3.98	0.41
2751	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线上河沿 煤矿家属区公变	31.88	39.86	100.00	22.82	6.95
2752	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线常乐豆 腐园区变	39.32	49.14	100.00	21.05	1.37
2753	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车东 公变	132.71	82.95	200.00	14.45	8.82
2754	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新 村1号点4号公变	125.42	78.39	200.00	25.88	9.82
2755	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线大路街 三队公变	117.71	73.57	200.00	22.19	7.00
2756	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线大路街 村公变	137.27	85.79	200.00	14.49	5.42
2757	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线下河沿 煤矿家属区公变1	13.33	8.33	200.00	9.18	3.66

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2758	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变513常大线大路街新居南公变	320.00	100.00	400.00	34.52	11.62
2759	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村1号点5号公变	49.45	61.81	100.00	21.35	10.19
2760	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线黄河桥居民点公变	86.05	53.78	200.00	46.21	16.17
2761	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线常乐中公变	320.00	100.00	400.00	5.65	1.99
2762	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线刘营村公变	131.16	81.98	200.00	23.12	7.80
2763	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变512常南线1号公变	9.77	12.21	100.00	17.56	0.50
2764	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线倪滩村南公变	132.53	82.83	200.00	9.75	2.38
2765	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车种植区公变	73.56	91.95	100.00	0.00	0.00
2766	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	东关新村3号箱变配电变压器	599.40	74.92	1000.00	163.44	89.11
2767	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变528常园线常乐镇养殖园区二号公变	1.48	1.85	100.00	25.66	7.77
2768	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线大湾队公变	20.18	50.45	50.00	12.49	1.33
2769	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线高滩村东公变	320.00	100.00	400.00	14.87	6.84
2770	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	惠泽苑2号箱变配电变压器	567.33	88.64	800.00	77.59	47.70
2771	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村1号点西公变	94.05	73.48	160.00	0.24	0.10
2772	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车八队公变	62.90	78.63	100.00	5.34	2.08

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2773	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线李营北公变	41.00	25.62	200.00	7.67	3.19
2774	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村2号点北公变	70.40	55.00	160.00	15.46	0.74
2775	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村2号点6号公变	101.20	63.25	200.00	36.51	19.27
2776	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车七队公变	144.28	90.17	200.00	7.77	3.53
2777	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线枣林东公变	33.52	83.81	50.00	2.08	0.25
2778	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变512常南线倪滩新居公变	113.53	70.96	200.00	39.31	14.17
2779	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线上河沿西公变	79.73	99.67	100.00	0.00	0.00
2780	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线常乐西公变	60.99	38.12	200.00	26.90	2.89
2781	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	东关新村2#箱变配电变压器	540.28	84.42	800.00	80.76	48.22
2782	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变512常南线倪滩新居1号公变	39.76	62.12	80.00	3.19	0.26
2783	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	蔡桥新村1号箱变配电变压器	499.56	78.06	800.00	127.99	73.46
2784	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线倪滩中公变	320.00	100.00	400.00	11.45	4.88
2785	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变528常园线黄套养殖区东公变	284.65	88.95	400.00	17.53	6.93
2786	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线常乐村公变	320.00	100.00	400.00	19.15	6.40
2787	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线刘营南公变	13.12	8.20	200.00	55.47	14.99

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2788	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村3号点3号公变	320.00	100.00	400.00	81.68	39.81
2789	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线倪滩养殖区公变	78.21	48.88	200.00	13.45	4.33
2790	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变513常大线西沙瓜东公变	0.05	0.12	50.00	21.80	3.54
2791	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线马路滩东公变	52.30	32.69	200.00	16.73	5.01
2792	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线李营村十队公变	9.05	5.66	200.00	78.15	48.85
2793	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	众一家园2号箱变配电变压器	446.71	88.63	630.00	44.06	21.28
2794	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车西公变	120.67	75.42	200.00	11.83	2.62
2795	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常商线1号公变(630KVA)	458.86	91.04	630.00	45.20	19.90
2796	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线刘营东公变	83.51	52.19	200.00	26.08	10.61
2797	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村2号点5号公变	103.28	64.55	200.00	31.68	15.84
2798	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车养殖区二号公变	64.11	80.14	100.00	1.57	0.14
2799	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线永乐新村7号公变	18.40	11.50	200.00	72.53	23.98
2800	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线回民工地公变	0.08	0.10	100.00	7.47	2.59
2801	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线马路滩村一队公变	320.00	100.00	400.00	7.80	2.71
2802	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变513常大线大路街新居公变	56.74	35.46	200.00	5.28	3.80

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2803	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村1号点2号公变	320.00	100.00	400.00	34.55	18.15
2804	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线上河沿煤矿家属区二号公变	108.55	67.84	200.00	14.19	3.01
2805	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线河沿西公变	39.99	24.99	200.00	20.17	10.64
2806	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线刘营西公变	123.48	77.17	200.00	24.94	9.91
2807	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线常乐镇景台一号公变	136.95	85.60	200.00	15.11	1.87
2808	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	李园变512新北线新星11号公变	20.22	12.64	200.00	14.09	4.29
2809	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村2号点3号公变	109.18	68.24	200.00	33.89	17.19
2810	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变513常大线大路街村十一队公变	14.06	17.57	100.00	15.05	3.56
2811	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线李营南公变	45.83	28.64	200.00	17.95	10.22
2812	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车十队公变	51.53	64.41	100.00	12.46	3.97
2813	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线枣林新居公变	43.91	54.88	100.00	24.44	14.45
2814	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变513常大线大路街种植区公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
2815	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村3号点公变	29.34	73.34	50.00	1.96	0.10
2816	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线陶瓷厂家属区公变	163.18	50.99	400.00	35.80	9.77
2817	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村3号点7号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2818	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线陶瓷厂中 中公变	96.53	60.33	200.00	21.98	4.24
2819	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线大路街 村西公变	35.39	44.24	100.00	13.82	4.01
2820	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车中 公变	144.81	90.50	200.00	2.87	0.77
2821	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线高滩一 队公变	30.29	37.87	100.00	21.86	5.68
2822	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新 村2号点2号公变	37.25	58.21	80.00	21.83	7.76
2823	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新 村1号点6号公变400kva	320.00	100.00	400.00	20.36	10.69
2824	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变513常大线大路街 十队公变	39.00	24.37	200.00	25.84	10.94
2825	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线倪滩东 公变	30.08	75.20	50.00	0.02	0.02
2826	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变512常南线黄套东 公变	320.00	100.00	400.00	23.38	5.01
2827	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线回民工 地二号公变	160.00	100.00	200.00	24.34	9.25
2828	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线枣林养 殖区公变	197.36	78.32	315.00	19.75	8.95
2829	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线常乐东 公变	3.65	4.56	100.00	9.69	3.99
2830	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线李营西 公变	109.40	68.37	200.00	17.74	9.61
2831	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车二 队公变	49.78	62.23	100.00	8.71	3.41
2832	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线河沿北 公变	148.46	92.79	200.00	3.63	0.90

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2833	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线倪滩村六队公变	160.00	100.00	200.00	13.65	6.17
2834	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线枣林西公变	79.28	49.55	200.00	30.75	14.51
2835	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线大路街东公变	100.84	63.03	200.00	33.67	14.17
2836	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线高滩村西公变	320.00	100.00	400.00	32.33	12.74
2837	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车九队北公变	294.72	92.10	400.00	14.75	2.98
2838	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线马路滩村公变	80.81	50.50	200.00	39.07	18.22
2839	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线倪滩北公变	130.35	81.47	200.00	8.41	2.63
2840	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线倪滩五队公变	46.91	58.64	100.00	16.00	1.66
2841	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车南公变	31.40	39.24	100.00	41.13	4.02
2842	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村3号点1号变	98.03	61.27	200.00	50.63	15.41
2843	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村1号点3号变	320.00	100.00	400.00	32.14	16.46
2844	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村1号点东公变	15.71	12.28	160.00	6.98	0.37
2845	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线河沿中公变	143.10	89.44	200.00	7.06	3.20
2846	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线大路街北公变	15.81	19.77	100.00	20.05	7.73
2847	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村3号点4号公变	123.20	77.00	200.00	26.04	11.57

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2848	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线马路滩北公变	21.53	26.91	100.00	9.24	0.35
2849	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线倪滩村公变	144.57	90.35	200.00	10.00	5.31
2850	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车养殖区公变	5.36	6.70	100.00	22.96	8.93
2851	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线思乐村1号箱变变压器	371.15	73.64	630.00	92.52	12.25
2852	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线上游公变	47.12	73.63	80.00	0.03	0.03
2853	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线大路街新居二号公变	320.00	100.00	400.00	15.41	7.46
2854	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村3号点2号公变	124.75	49.51	315.00	109.17	49.44
2855	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变513常大线大路街南公变1	23.96	14.97	200.00	63.48	18.49
2856	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村2号点南公变	57.15	44.65	160.00	15.58	1.11
2857	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线大路街一队公变	226.49	70.78	400.00	64.87	14.11
2858	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线李营三队公变	58.01	72.51	100.00	7.85	3.40
2859	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变528常园线常乐镇养殖区公变	56.42	70.52	100.00	1.95	0.41
2860	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线常乐南公变	320.00	100.00	400.00	10.18	4.01
2861	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线倪滩西公变	11.39	14.24	100.00	34.05	8.18
2862	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线马路滩南公变	1.01	1.26	100.00	14.62	5.63

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2863	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村2号点1号公变	116.28	72.68	200.00	30.47	16.68
2864	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线高滩养殖区公变	98.36	61.47	200.00	5.71	1.89
2865	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村2号点4号公变	87.23	54.52	200.00	41.68	26.91
2866	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车九队公变	43.49	54.36	100.00	17.42	4.24
2867	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线河沿东公变	31.08	77.70	50.00	6.19	2.29
2868	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	民生花园1号箱变配电变压器	339.25	53.01	800.00	189.48	98.09
2869	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线大路街中公变	110.07	34.40	400.00	105.22	35.62
2870	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变512倪马线大路街1号箱变	222.69	69.59	400.00	0.00	0.00
2871	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	西台变523西景线康乐新村1号点7号公变	0.42	0.52	100.00	0.43	0.23
2872	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变524倪滩线枣林中公变	75.27	47.04	200.00	43.47	17.72
2873	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线晒沙瓜公变	0.04	0.11	50.00	3.96	0.45
2874	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变528常园线黄套养殖区公变	140.27	87.67	200.00	5.49	1.52
2875	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	刘营变524常乐线水车养殖区三号公变				0.00	0.00
2876	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	常乐变528常园线大路街种植区二号公变				0.00	0.00
2877	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线郑口2#公变	39.76	49.70	100.00	12.52	1.19

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2878	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙2#公变	67.40	42.13	200.00	50.02	10.68
2879	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线谢滩西变	233.96	73.11	400.00	20.24	10.27
2880	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线韩闸西公变	11.53	14.41	100.00	26.53	12.89
2881	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线瑞应北公变	33.22	20.76	200.00	79.37	46.40
2882	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线石堆水西公变	44.21	55.26	100.00	7.82	1.82
2883	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线新星7号公变	160.00	100.00	200.00	7.82	2.69
2884	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠二队公变	259.46	81.08	400.00	41.24	17.55
2885	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线黑山5号公变	21.29	13.31	200.00	11.14	4.92
2886	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线城北西公变	74.99	58.59	160.00	25.64	14.24
2887	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠村公变	26.51	33.13	100.00	36.94	13.74
2888	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线黑山6号公变	2.93	3.66	100.00	41.90	20.50
2889	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线赵桥大棚四队公变	113.35	70.85	200.00	18.55	4.79
2890	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	华润景观集团1#公变	491.48	76.79	800.00	99.29	49.40
2891	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠大棚公变	160.00	100.00	200.00	12.33	3.83
2892	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线白桥韭菜基地2#公变	35.18	43.98	100.00	6.53	0.57
2893	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线白桥大棚公变	26.23	16.39	200.00	43.34	6.66

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2894	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线郭滩8号公变	106.76	66.72	200.00	17.90	8.50
2895	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线东园大棚2#公变	151.01	94.38	200.00	20.58	10.01
2896	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线红武养殖园区公变	53.73	16.79	400.00	91.67	31.99
2897	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙3#公变	50.24	62.80	100.00	10.84	3.32
2898	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线瑞应大棚1#公变	68.12	85.15	100.00	7.11	2.40
2899	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线红武二队公变	133.05	83.16	200.00	18.79	7.97
2900	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线谢滩韭菜基地公变	160.00	100.00	200.00	7.31	2.79
2901	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线谢滩一队公变	50.97	63.71	100.00	10.64	3.89
2902	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线明轩公变	160.00	100.00	200.00	3.82	0.37
2903	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线北湖3#公变	76.65	47.91	200.00	32.95	9.53
2904	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线黑山1#公变	116.43	72.77	200.00	27.84	8.91
2905	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线官桥大棚1#公变	113.56	70.98	200.00	32.17	8.68
2906	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线西关三队公变	47.99	30.00	200.00	29.51	12.59
2907	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线北湖5#公变	132.02	82.51	200.00	14.56	6.89
2908	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线新星2#公变	248.53	62.13	500.00	81.43	43.79

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2909	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线官桥大棚3号公变	160.00	100.00	200.00	10.67	2.08
2910	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线史湖村公变	158.09	49.40	400.00	81.41	17.10
2911	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线双渠1-2队400KVA	268.07	83.77	400.00	41.46	19.58
2912	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线瑞应范滩公变	38.20	47.75	100.00	15.72	7.88
2913	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线史湖五队公变	18.33	22.91	100.00	15.37	6.77
2914	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸村公变	111.19	69.49	200.00	19.23	9.10
2915	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线韩闸村公变	63.48	39.67	200.00	68.52	37.75
2916	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变512中云一线中卫工业园区管委会公变	320.00	100.00	400.00	81.29	77.94
2917	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线柔新一队西公变	160.00	100.00	200.00	9.99	3.32
2918	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新滩8号公变	8.29	5.18	200.00	55.70	7.47
2919	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线高庙种植区公变	160.00	100.00	200.00	0.25	0.06
2920	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线新滩1#公变	69.58	43.49	200.00	19.45	7.97
2921	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线柔新一队公变	63.16	78.95	100.00	9.27	3.13
2922	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线瑞应蔬菜基地1#公变	25.60	32.00	100.00	8.86	1.06
2923	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新星10号公变	115.47	72.17	200.00	12.98	2.17

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2924	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线郑口4号公变	53.03	66.29	100.00	10.24	3.92
2925	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸七队公变	14.00	17.50	100.00	13.70	6.10
2926	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙移民新居2#公变	134.47	84.05	200.00	20.88	7.54
2927	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线高庙南变	79.13	49.45	200.00	20.35	10.00
2928	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新滩7#公变	5.44	6.80	100.00	9.70	3.34
2929	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线双渠一队公变	53.42	66.78	100.00	17.64	6.36
2930	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线史湖美丽小区2#公变	562.67	87.92	800.00	52.90	22.30
2931	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙4号公变	56.14	70.18	100.00	3.93	1.04
2932	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线高庙北公变	122.79	76.75	200.00	17.58	6.61
2933	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线长滩点公变	43.42	54.28	100.00	16.88	6.63
2934	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙1#公变	16.34	20.43	100.00	11.96	4.91
2935	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线黑山2号公变	199.62	62.38	400.00	19.51	8.96
2936	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线官桥东公变	266.24	83.20	400.00	29.95	16.78
2937	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线赵桥四队公变	160.00	100.00	200.00	19.37	8.29
2938	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线红武西公变	0.68	0.43	200.00	49.67	16.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2939	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线冯桥四队公变200KVA	87.78	54.86	200.00	27.35	8.52
2940	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新滩5号公变	43.82	27.39	200.00	42.39	16.69
2941	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线黑山8#公变	33.16	41.45	100.00	6.41	0.95
2942	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线三义牧场公变	6.42	3.21	250.00	92.09	12.16
2943	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新星9#公变	65.82	82.27	100.00	8.06	1.65
2944	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线赵桥北公变	16.29	25.46	80.00	12.68	2.74
2945	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线新星5号公变	87.37	54.61	200.00	33.68	18.77
2946	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线美利大棚3号公变200KVA	160.00	100.00	200.00	36.33	13.29
2947	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线白桥村公变	0.61	0.76	100.00	29.62	6.50
2948	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线东元1-2队公变	135.67	84.79	200.00	19.64	6.94
2949	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙六号公变	0.09	0.11	100.00	19.06	11.19
2950	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠六队公变	0.31	0.39	100.00	14.26	8.66
2951	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线双渠北公变400KVA	43.39	13.56	400.00	112.54	52.79
2952	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线黑山三队公变	101.43	63.39	200.00	30.68	15.70
2953	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线赵桥五队大棚公变	3.71	4.64	100.00	5.32	2.01

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2954	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线史湖美丽小区3#公变	451.38	89.56	630.00	39.60	17.27
2955	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线官桥大棚2号公变	80.00	100.00	100.00	25.58	10.10
2956	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线柔新4#公变	7.29	9.12	100.00	19.36	5.36
2957	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线北湖4#公变	74.23	46.39	200.00	17.58	6.29
2958	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线东园镇政府公变	14.91	9.32	200.00	92.98	15.89
2959	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线白桥一队公变	92.75	57.97	200.00	39.91	22.05
2960	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新滩6#公变	19.13	23.91	100.00	13.04	3.97
2961	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸三队公变	138.20	86.37	200.00	11.16	6.66
2962	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线雍楼七队公变	150.11	59.57	315.00	43.33	22.34
2963	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线颐和家园小区公变	365.79	57.15	800.00	120.96	69.38
2964	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线黑山7号公变	66.68	83.35	100.00	4.16	1.06
2965	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线柔新6号公变	4.75	5.94	100.00	35.50	5.45
2966	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线瑞应东公变	87.80	54.88	200.00	15.98	8.25
2967	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线西立交小区公变400KVA	320.00	100.00	400.00	22.93	11.04
2968	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线史湖大棚三号公变	16.39	20.49	100.00	19.25	7.14

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2969	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线瑞应五队公变100KVA	80.00	100.00	100.00	18.52	7.21
2970	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	华润景观集团2#公变	455.51	71.17	800.00	125.59	60.82
2971	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新滩2#公变	13.05	8.16	200.00	33.70	6.88
2972	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线北湖2#公变	97.65	61.03	200.00	25.90	8.49
2973	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线白桥南公变	103.95	64.97	200.00	40.94	12.83
2974	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线黑山4#公变	73.55	45.97	200.00	67.20	13.07
2975	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线谢滩村公变	76.23	47.64	200.00	37.46	4.52
2976	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线新星4#公变	29.39	36.74	100.00	14.09	4.52
2977	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线史湖美丽小区1#公变	565.21	88.31	800.00	55.03	28.62
2978	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线美利大棚1号公变	0.36	0.45	100.00	12.07	0.48
2979	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线瑞应一队公变	46.22	57.78	100.00	19.12	8.18
2980	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线瑞应六队公变	46.30	57.88	100.00	17.74	9.02
2981	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线柔新2号公变200KVA	98.26	61.41	200.00	44.05	12.53
2982	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线曹闸一队大棚公变	9.15	22.88	50.00	15.28	5.98
2983	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线新星移民新居2#公变	9.41	11.77	100.00	45.24	9.99
2984	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线谢滩五队公变	126.54	79.09	200.00	22.36	10.98

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2985	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线东园大棚1号公变	38.10	47.63	100.00	9.36	3.56
2986	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸村2号公变	240.55	75.17	400.00	30.13	6.67
2987	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠三队公变	122.51	76.57	200.00	23.33	9.32
2988	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线鑫源猪场公变	70.10	43.81	200.00	71.27	28.66
2989	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新滩4号公变	169.58	52.99	400.00	46.20	13.02
2990	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线柔新5#公变	3.76	4.70	100.00	10.40	3.17
2991	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线新星3#公变			50.00	0.00	0.00
2992	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线郭滩5号公变	106.14	66.34	200.00	12.77	5.71
2993	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙5号公变	99.35	62.09	200.00	20.87	10.51
2994	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线史湖三队公变	3.18	3.97	100.00	34.81	14.81
2995	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸八队公变	30.82	38.53	100.00	13.36	6.91
2996	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线郑口6#公变	53.99	67.49	100.00	18.05	7.78
2997	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线韩闸养殖园区公变	32.26	40.32	100.00	9.13	4.96
2998	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线雍楼肖庄九队公变	66.03	82.54	100.00	12.07	4.79
2999	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线韩闸韭菜基地7#公变	10.06	15.72	80.00	7.88	0.15

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3000	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸村1号公变	3.64	4.55	100.00	27.94	11.64
3001	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线史湖北公变	80.00	100.00	100.00	17.28	8.43
3002	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸二队公变	32.66	20.41	200.00	45.52	12.88
3003	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线赵桥南公变	86.93	54.33	200.00	41.95	15.09
3004	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线赵桥大棚3队公变	0.33	0.41	100.00	47.10	8.10
3005	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线史湖九队公变	23.42	29.27	100.00	14.88	6.89
3006	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线黑山3号公变	32.85	20.53	200.00	43.14	16.99
3007	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线赵桥东公变	87.29	54.55	200.00	40.78	19.72
3008	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线雍楼肖庄公变	75.17	46.98	200.00	11.80	4.73
3009	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线新星8号公变	64.37	80.46	100.00	6.66	1.75
3010	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线北湖1#公变	68.88	86.10	100.00	5.55	1.20
3011	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线新星移民1#公变	59.48	74.35	100.00	14.42	6.78
3012	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线柔新3#公变	120.59	75.37	200.00	24.62	12.77
3013	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线韩闸韭菜基地1#公变	128.92	80.58	200.00	16.72	2.65
3014	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸九队公变	132.93	83.08	200.00	15.76	8.13

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3015	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠养殖园区200KVA	36.44	22.77	200.00	55.85	12.02
3016	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线曹闸一队公变	19.18	23.98	100.00	35.19	13.21
3017	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线郑口3#公变	41.90	52.37	100.00	27.45	4.83
3018	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线史湖西公变200KVA	38.42	24.01	200.00	59.63	16.43
3019	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线史湖大棚1号公变	4.00	5.00	100.00	5.19	1.25
3020	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线美利西公变400KVA	320.00	100.00	400.00	47.05	13.36
3021	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线瑞应四队公变	51.73	64.66	100.00	15.64	5.16
3022	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线冯桥大棚1号公变	0.64	0.80	100.00	25.71	8.14
3023	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙7号公变	78.84	49.27	200.00	29.43	2.47
3024	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线东园中学公变	9.38	11.72	100.00	24.84	8.39
3025	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠中变	129.53	80.95	200.00	20.86	9.65
3026	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线佳昊公司公变	52.33	32.70	200.00	32.75	8.78
3027	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线红武村公变	196.34	77.91	315.00	23.30	8.72
3028	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线谢滩北公变200KVA	96.46	60.29	200.00	38.57	8.12
3029	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠西公变	58.91	36.82	200.00	88.27	26.28

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3030	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠四队公变	12.33	15.41	100.00	25.95	6.33
3031	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线郭滩6号公变	62.73	78.41	100.00	9.72	3.13
3032	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新星13号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
3033	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线郭滩4#公变	11.54	14.42	100.00	23.92	4.31
3034	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新滩3号公变	254.62	79.57	400.00	42.90	18.79
3035	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线红武北公变	30.42	19.01	200.00	23.74	3.00
3036	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线官桥西公变200KVA	78.12	48.83	200.00	33.05	9.94
3037	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线白桥北公变	73.99	46.25	200.00	56.12	23.58
3038	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠北公变	67.70	84.63	100.00	8.15	2.94
3039	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线史湖大棚2号公变	0.08	0.10	100.00	8.74	1.79
3040	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠六队西公变	129.90	81.19	200.00	16.06	8.06
3041	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线东园镇政府箱变	504.00	100.00	630.00	0.12	0.12
3042	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙8号公变	320.00	100.00	400.00	60.54	7.92
3043	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙移民4#公变	123.94	77.46	200.00	28.40	10.92
3044	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线冯桥大棚2号公变200KVA	160.00	100.00	200.00	24.47	7.09

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3045	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线赵桥西公变	213.99	66.87	400.00	46.42	15.57
3046	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线史湖大棚四号公变	120.63	75.40	200.00	12.53	3.24
3047	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线韩闸北公变	121.61	38.00	400.00	26.21	8.40
3048	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线韩闸南公变	48.59	30.37	200.00	30.82	5.59
3049	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线郑口1#公变	95.35	59.59	200.00	30.51	8.77
3050	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线韩闸韭菜基地3#公变	155.81	97.38	200.00	2.57	0.69
3051	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线白桥韭菜基地1#公变	144.08	90.05	200.00	4.17	0.34
3052	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线郭滩7号公变	121.29	75.81	200.00	28.79	19.79
3053	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸西公变400KVA	320.00	100.00	400.00	18.31	6.37
3054	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线谢滩东公变400KVA	259.05	80.95	400.00	55.45	24.41
3055	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线城北公变	18.11	11.32	200.00	47.81	24.38
3056	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠南公变	32.56	40.70	100.00	14.81	5.82
3057	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变521黑山线柔新山中源公变	59.95	37.47	200.00	73.79	9.95
3058	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙移民3#公变	122.56	76.60	200.00	26.09	11.23
3059	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸六队公变	112.52	70.32	200.00	8.72	3.08

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3060	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线石墩水北变400KVA	173.22	54.13	400.00	20.24	5.15
3061	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线城北村公变	212.63	66.45	400.00	45.28	20.65
3062	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新星1#公变	10.03	12.54	100.00	28.13	8.56
3063	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线新星12号公变	109.37	68.36	200.00	27.20	15.26
3064	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线新滩一队东公变	125.28	78.30	200.00	28.54	11.89
3065	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线谢滩大棚公变	33.44	52.25	80.00	9.61	2.28
3066	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线瑞应村公变	86.31	53.95	200.00	36.11	16.75
3067	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线金沙移民1#公变	82.31	51.44	200.00	26.32	11.25
3068	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸大棚公变	18.95	47.38	50.00	6.03	0.90
3069	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线八字渠一队公变	80.00	100.00	100.00	19.39	8.49
3070	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线冯桥5队公变	105.62	66.02	200.00	13.27	4.41
3071	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线柔新7号公变	50.59	63.23	100.00	7.52	3.45
3072	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线冯桥西公变200KVA	160.00	100.00	200.00	26.83	9.43
3073	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸东公变	47.03	58.79	100.00	11.34	3.05
3074	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线韩闸韭菜基地5#公变	5.14	6.42	100.00	6.31	0.49

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3075	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线郭滩3#公变	51.26	32.04	200.00	33.76	12.97
3076	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线新星6#公变	71.44	89.30	100.00	4.06	0.87
3077	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线双渠村公变400KVA	320.00	100.00	400.00	82.08	42.23
3078	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线曹闸南公变	21.72	27.15	100.00	62.74	14.88
3079	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线瑞应十队公变	119.93	59.97	250.00	18.92	9.91
3080	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线黑山9号公变	7.71	4.82	200.00	24.91	6.11
3081	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线郑口5号公变	94.62	59.14	200.00	33.46	12.29
3082	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线石墩水东公变	94.12	58.83	200.00	22.25	6.17
3083	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线郭滩2#公变	49.49	38.66	160.00	21.10	8.69
3084	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线谢滩中公变	12.78	9.98	160.00	17.33	7.25
3085	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线史湖东公变	29.79	37.23	100.00	25.79	12.71
3086	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	马场湖变526马桥线西关三队南变	175.97	54.99	400.00	78.54	3.01
3087	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	莫楼变521莫冯线美利大棚2#公变	264.53	82.66	400.00	68.39	36.19
3088	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	李园变512新北线石墩水南公变	113.69	71.06	200.00	22.02	4.62
3089	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线赵桥北公变100KVA				0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3090	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	卫北变517黑山线黑山六队公变				0.00	0.00
3091	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线谢滩大棚公变100KVA				0.00	0.00
3092	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	文昌变516东园线赵桥二队公变				0.00	0.00
3093	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	新敦村棚户区6号配电变压器	562.92	87.96	800.00	68.14	33.54
3094	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	新敦村棚户区4号配电变压器	350.02	69.45	630.00	97.72	50.55
3095	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	新敦村棚户区9号配电变压器	587.75	91.84	800.00	37.58	19.55
3096	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	源南线3号公变电站内变压器间隔配电变压器	24.47	12.23	250.00	64.85	32.77
3097	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	新敦村棚户区10号配电变压器	578.66	90.42	800.00	57.12	27.24
3098	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	丽景园4#箱式变	331.67	82.92	500.00	57.18	34.27
3099	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	福兴苑小区5号箱变	531.69	83.08	800.00	77.47	41.43
3100	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	中关村产业园A座1号公变	508.54	79.46	800.00	84.82	42.69
3101	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	颐心园小区配电变压器	276.09	69.02	500.00	54.02	25.55
3102	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	东方红小区东区1号变	640.00	100.00	800.00	132.41	74.29
3103	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	恒祥壹号院1号箱式变	596.67	93.23	800.00	42.14	18.63
3104	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	瑞丰家园4号箱变配电变压器	508.94	79.52	800.00	111.84	56.56
3105	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	新敦村棚户区2号配电变压器	459.74	71.83	800.00	151.63	77.91
3106	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	瑞丰家园3号箱变配电变压器	514.13	80.33	800.00	94.46	56.75
3107	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	邵桥开关站913鼓楼东线01号公变间隔变压器	140.82	35.20	500.00	223.04	115.73

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3108	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	新敦村棚户区12号配电变压器	527.49	82.42	800.00	128.33	52.29
3109	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	华西三区1号柱上变压器	109.66	68.54	200.00	42.23	23.36
3110	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	正丰香格里7#变压器	428.85	67.01	800.00	195.31	116.66
3111	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	新敦村棚户区1号配电变压器	556.70	86.98	800.00	70.49	32.27
3112	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	中关村产业园B座2号公变	504.00	100.00	630.00	40.40	16.24
3113	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	正丰香格里8号箱变	533.02	83.28	800.00	93.19	43.65
3114	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	美利城市花园2期1#配变室1#配变	698.34	87.29	1000.00	75.54	42.44
3115	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	丽景园5#箱式变	320.28	80.07	500.00	73.25	32.67
3116	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	新敦村棚户区5号配电变压器	446.12	88.52	630.00	49.16	24.00
3117	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	新敦村棚户区3号配电变压器	559.99	87.50	800.00	56.81	31.47
3118	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	新敦村棚户区11号配电变压器	423.46	66.17	800.00	52.51	30.80
3119	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	英大实业公司2号箱变配电变压器	200.00	100.00	250.00	54.20	18.40
3120	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	福兴苑小区2号配电变压器	573.96	89.68	800.00	47.09	30.75
3121	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	幸福家园3#箱式变	429.10	85.14	630.00	52.12	29.62
3122	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	幸福家园小区1#配电室1#配变	366.20	91.55	500.00	28.75	12.61
3123	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	团结小区1#箱式变	266.08	83.15	400.00	41.76	18.71
3124	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	新敦村棚户区8号配电变压器	567.99	88.75	800.00	59.50	32.73
3125	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	幸福立方小区2#箱式变	501.89	78.42	800.00	119.47	59.70
3126	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	幸福立方小区1#箱式变	540.99	84.53	800.00	88.34	41.82
3127	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	银基小区1#箱式变	216.95	86.09	315.00	20.78	8.97

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3128	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	福润苑A1区9号箱变配电变压器	311.69	77.92	500.00	78.12	43.30
3129	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	福兴苑小区11号变	411.84	64.35	800.00	151.42	87.46
3130	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	新敦村棚户区7号配电变压器	562.43	87.88	800.00	68.26	35.84
3131	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	幸福家园2#箱式变	346.24	86.56	500.00	40.78	21.99
3132	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	中关村产业园B座1号公变	640.00	100.00	800.00	71.54	30.31
3133	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	正丰香格里拉小区11号公变	406.79	80.71	630.00	55.26	25.44
3134	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	新敦西区D地块6#箱式变	614.90	96.08	800.00	17.21	8.48
3135	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	锦宸湾6号公变	632.25	98.79	800.00	4.49	1.34
3136	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	鼓楼西线商业北街公变	43.14	10.79	500.00	165.06	98.04
3137	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	江元隆府3号配电室7号配电变压器	543.76	84.96	800.00	64.08	36.15
3138	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	众一家园三期1号变	606.86	94.82	800.00	32.74	14.55
3139	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	锦宸湾5号公变	601.60	94.00	800.00	26.59	11.51
3140	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中萃芳庭5号公变	629.07	98.29	800.00	17.26	8.37
3141	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	锦宸湾12号公变	480.54	75.08	800.00	12.77	4.30
3142	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	锦宸湾2号公变	640.00	100.00	800.00	7.10	0.85
3143	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	金沙国际三期8号箱变配电变压器	444.25	69.41	800.00	136.49	77.75
3144	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	香山悦府小区3号变	613.45	95.85	800.00	22.39	11.33
3145	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	山水大院1号配电变压器	546.82	85.44	800.00	90.70	35.38
3146	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市生态环境局变压器	264.97	82.80	400.00	62.76	35.12
3147	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	锦宸湾10号公变	459.25	71.76	800.00	29.76	11.94
3148	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	物华林居1号箱变	508.31	79.42	800.00	90.26	45.52
3149	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	黄河明珠小区1号箱变配电变压器	568.76	88.87	800.00	60.84	28.69

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3150	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	新世家房产1号箱变配电变压器	535.13	83.61	800.00	41.36	12.86
3151	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	香山悦府小区1号变	599.45	93.66	800.00	36.79	14.57
3152	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中萃芳庭4号公变	445.09	69.55	800.00	23.23	11.53
3153	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	南苑名邸1号箱变配电变压器	410.18	64.09	800.00	188.98	99.30
3154	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	江元隆府3号配电室8号配电变压器	531.14	82.99	800.00	92.50	41.86
3155	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中博美和院2号公变			800.00	0.00	0.00
3156	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	向阳小区B区1#柱上变	102.92	80.41	160.00	23.24	9.77
3157	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	阳光雅苑6号公变	626.30	97.86	800.00	3.07	1.25
3158	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	锦宸湾9号公变	416.13	65.02	800.00	4.97	2.96
3159	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	香山悦府小区11号变	623.19	97.37	800.00	27.17	8.18
3160	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	南苑名邸3号箱变配电变压器	452.59	70.72	800.00	94.92	49.70
3161	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	滨河世纪园1号箱变	387.47	76.88	630.00	88.86	46.14
3162	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	香山悦府小区8号变	629.58	98.37	800.00	6.72	5.21
3163	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	山水大院3号配电变压器	532.01	83.13	800.00	65.54	32.47
3164	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	宁夏思路伟业实业有限公司综合楼1号变	631.96	98.74	800.00	6.00	4.81
3165	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	众一家园三期2号变	524.95	82.02	800.00	96.72	54.33
3166	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	市医院家属楼配电变压器	127.12	63.56	250.00	60.26	36.45
3167	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	香山悦府小区5号变	603.32	94.27	800.00	40.37	17.91
3168	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	尚东枫景B区4号公变	800.00	100.00	1000.00	9.78	2.82
3169	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	锦宸湾3号公变	631.81	98.72	800.00	0.00	0.00
3170	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	滨河首府四期1#公变	601.95	94.05	800.00	52.58	21.88
3171	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	南苑名邸5号箱变配电变压器	595.17	74.40	1000.00	156.69	71.05
3172	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	香山悦府小区7号变	591.76	92.46	800.00	58.75	19.15
3173	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	香山悦府小区10号变			800.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3174	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	文昌变523亚麻线五里西变	37.03	46.29	100.00	22.46	11.83
3175	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	523亚麻线东园二里半变	64.60	40.37	200.00	33.47	10.28
3176	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中萃芳庭3号公变	617.63	96.51	800.00	15.02	6.17
3177	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	文翠家园配电室1号配电变压器	630.59	78.82	1000.00	167.04	88.30
3178	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	山水大院4号配电变压器	563.26	88.01	800.00	58.01	32.69
3179	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	香山悦府小区12号变	595.21	93.00	800.00	28.73	10.01
3180	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	锦宸湾1号公变			800.00	0.22	0.22
3181	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	锦宸湾4号公变	624.08	97.51	800.00	17.47	5.50
3182	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	尚东枫景B区1号公变	800.00	100.00	1000.00	33.87	4.44
3183	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	黄河明珠2号箱变配电变压器	581.04	90.79	800.00	43.66	20.15
3184	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	南苑名邸4号箱变配电变压器	133.52	20.86	800.00	53.40	28.94
3185	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中萃芳庭1号公变	614.46	96.01	800.00	27.14	11.71
3186	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	悦榕府邸配电室1号干变配电变压器	426.82	66.69	800.00	168.07	81.84
3187	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	文安苑2号箱式变	408.01	80.96	630.00	76.18	40.16
3188	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	迎宾一号1号箱变配电变压器	529.66	82.76	800.00	82.10	43.41
3189	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	市场监督管理局变	13.80	21.56	80.00	34.01	13.88
3190	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫供电局2号锅炉家属区箱式变电站间隔配电变压器	589.84	92.16	800.00	28.99	15.70
3191	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	黄河明珠3号箱变配电变压器	427.32	66.77	800.00	205.68	58.47
3192	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	福润苑A1区10号配电变压器	305.52	76.38	500.00	82.66	38.73
3193	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	恒祥壹號院小区四期12号变			800.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3194	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	锦宸湾11号公变	626.71	97.92	800.00	10.63	4.31
3195	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	金润苑箱变配电变压器	371.25	92.81	500.00	17.63	8.98
3196	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	众一家园三期3号变	604.17	94.40	800.00	40.13	18.58
3197	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	911香山线1号公变	320.00	100.00	400.00	152.34	80.48
3198	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中萃芳庭2号公变	608.37	95.06	800.00	20.62	9.55
3199	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	恒祥壹號院小区四期11号变	602.01	94.06	800.00	39.14	19.20
3200	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	阳光雅苑7号公变	568.89	88.89	800.00	12.86	2.56
3201	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	滨河变527市政线1号公变	48.24	75.38	80.00	2.98	1.49
3202	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	宁夏思路伟业实业有限公司综合楼2号变	617.89	96.55	800.00	3.72	1.46
3203	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	团结小区箱变配电变压器	129.60	25.71	630.00	259.08	165.38
3204	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中博美和院1号公变	594.26	92.85	800.00	15.22	6.75
3205	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	锦宸湾7号公变	594.01	92.81	800.00	2.23	1.23
3206	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	尚东枫景B区2号公变	800.00	100.00	1000.00	7.56	1.06
3207	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	紫荆花城1号配电室1号配电变压器	479.99	75.00	800.00	123.14	72.92
3208	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	香山悦府小区6号变	604.31	94.42	800.00	26.47	11.72
3209	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	阳光雅苑8号公变	629.38	98.34	800.00	17.71	5.49
3210	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	山水大院5号配电变压器	516.05	80.63	800.00	93.65	53.24
3211	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	邵桥开关站913鼓楼东线02号公变间隔变压器	187.32	46.83	500.00	133.14	78.52
3212	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	邵桥开关站911北环线1号公变	25.31	7.91	400.00	187.34	109.39
3213	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	文安苑1号箱式变	403.00	79.96	630.00	79.20	41.98
3214	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	城市星光1号公变	500.71	78.24	800.00	67.49	39.65
3215	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	香山悦府小区9号变			800.00	0.00	0.00
3216	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	紫荆花城2号箱变配电变压器	399.32	62.39	800.00	109.08	54.64

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3217	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	儒雅轩酒店变	29.27	22.86	160.00	16.42	8.54
3218	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	锦宸湾8号公变	629.84	98.41	800.00	9.07	2.52
3219	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	香山悦府小区2号变	605.35	94.59	800.00	31.42	13.71
3220	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	尚东枫景B区3号公变	800.00	100.00	1000.00	18.84	9.33
3221	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	山水大院2号配电变压器	551.27	86.14	800.00	61.94	32.22
3222	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	香山悦府小区4号变	606.42	94.75	800.00	22.34	11.79
3223	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	应理嘉苑1#箱式变	540.62	84.47	800.00	88.42	48.05
3224	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	南关新村配电变压器	499.00	62.38	1000.00	199.35	122.25
3225	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	财政局家属楼变压器	214.66	53.66	500.00	113.89	64.51
3226	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电抢修班	五里村棚户区5#箱式变	452.65	89.81	630.00	43.50	19.76
3227	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电抢修班	五里村棚户区6#箱式变	452.14	89.71	630.00	47.82	24.46
3228	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电抢修班	五里村棚户区8#箱式变	373.62	74.13	630.00	15.52	7.65
3229	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	御景华府1号箱变配电变压器	421.44	83.62	630.00	65.42	33.08
3230	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金沙国际二期1号箱式变电站配电变压器	556.05	86.88	800.00	80.93	34.46
3231	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中医院配电变压器	174.76	34.68	630.00	209.45	124.58
3232	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥壹号院2号箱式变	554.50	86.64	800.00	56.71	33.13
3233	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	观河大院5号箱变配电变压器	567.96	88.74	800.00	43.92	24.87
3234	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	建设局充电桩变压器	193.44	38.38	630.00	97.00	10.89
3235	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	时代佳苑1号箱变配电变压器	467.70	92.80	630.00	24.12	12.02
3236	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新花园1号箱变配电变压器	408.16	63.78	800.00	172.63	106.59
3237	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中博山水大院二期4号变压器	640.00	100.00	800.00	86.64	40.82
3238	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新区供电小区职工宿舍1#箱式变	70.38	87.98	100.00	5.72	1.46
3239	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	时代佳苑4号箱变配电变压器	558.95	87.34	800.00	44.64	24.81

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3240	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宁北置业2号公变变压器	237.35	47.09	630.00	99.22	33.72
3241	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	幸福立方三期1号配电变压器	614.24	95.97	800.00	18.17	10.88
3242	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	官桥幸福里2#箱式变	488.48	76.32	800.00	139.22	83.21
3243	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	滨河变570香山西线商城2号公变	335.68	52.45	800.00	169.08	86.45
3244	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园B1区4#箱式变	575.50	89.92	800.00	46.30	24.86
3245	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	滨河首府6#配电变压器	351.05	69.65	630.00	100.44	62.35
3246	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌充电1号配电变压器	353.09	70.06	630.00	116.12	22.73
3247	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫东苑配电室2号配变	606.19	94.72	800.00	31.70	12.13
3248	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫金苑4号箱变配电变压器	529.14	82.68	800.00	78.07	41.02
3249	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	官桥幸福里1#箱式变	448.30	70.05	800.00	178.85	99.05
3250	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中影宾馆箱式压器间隔配电变压器	161.13	50.35	400.00	98.26	49.09
3251	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新墩花园1号箱变配电变压器	503.62	78.69	800.00	110.66	60.57
3252	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	碧桂园1号配电室3号配变	655.13	81.89	1000.00	115.05	61.55
3253	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	西关村棚户区5#箱式变	593.92	92.80	800.00	38.52	22.39
3254	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山财富广场3#箱式变	582.10	90.95	800.00	39.94	19.16
3255	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	瑞丰家园5号箱变配电变压器	530.70	82.92	800.00	78.67	43.50
3256	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	源城线1号公变变压器	212.31	53.08	500.00	180.29	93.06
3257	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	滨河首府4#箱式变	571.31	89.27	800.00	59.11	23.77
3258	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	铁路供电段菜市场变	20.22	20.22	125.00	66.89	37.17
3259	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	滨河首府5#配电变压器	308.30	61.17	630.00	131.16	62.37
3260	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌521东线2#箱式变	160.74	50.23	400.00	139.70	80.41
3261	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区D地块5#箱式变	565.42	88.35	800.00	57.67	25.54

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3262	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中浩建材城B区2#配电室1#配变	258.20	51.23	630.00	153.04	50.71
3263	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东方红小区1号箱变配电变压器	352.45	88.11	500.00	47.02	20.74
3264	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文安苑二期2号箱式变	286.25	56.79	630.00	142.66	44.86
3265	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福兴苑小区4号配电变压器	591.73	92.46	800.00	43.90	21.85
3266	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福兴苑小区10号配电变压器	548.46	85.70	800.00	79.01	39.57
3267	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新墩花园2号箱变配电变压器	367.31	57.39	800.00	153.14	89.97
3268	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山财富广场2#箱式变	591.44	92.41	800.00	44.57	21.38
3269	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园D区V标段1号箱式变电站间隔配电变压器	440.33	68.80	800.00	130.20	79.54
3270	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	祥瑞小区1号箱变配电变压器	276.90	69.22	500.00	99.75	56.07
3271	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑B区14#箱式变	600.40	93.81	800.00	28.75	15.63
3272	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	滨河首府9#箱式变	420.78	83.49	630.00	38.28	19.88
3273	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	壹號院三期7号公变	574.44	89.76	800.00	60.74	26.67
3274	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东方家园1号箱变配电变压器	1122.53	87.70	1600.00	126.57	73.32
3275	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山一品1号箱变配电变压器	534.53	83.52	800.00	103.56	48.80
3276	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	西园小区3#箱式变	124.76	38.99	400.00	69.70	41.52
3277	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	西关村棚户区1#箱式变	589.15	92.05	800.00	38.16	21.14
3278	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	观河大院1号箱变配电变压器	557.77	87.15	800.00	72.24	35.63
3279	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑B区8号配电变压器	620.52	96.96	800.00	2.38	1.28
3280	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒大都市广场4号变压器	549.40	85.84	800.00	72.55	36.28

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3281	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥国际15#箱式变	549.60	85.88	800.00	69.29	31.05
3282	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河三期1号箱变配电变压器	405.20	63.31	800.00	210.46	106.57
3283	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金河三期B区3#箱式变	447.38	88.77	630.00	48.58	25.37
3284	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	禹都新村2号箱变配电变压器	634.18	79.27	1000.00	158.06	43.95
3285	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中博山水大院二期1号变压器	640.00	100.00	800.00	65.59	29.41
3286	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区D地块4#箱式变	571.27	89.26	800.00	68.62	31.43
3287	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	华瑞小区2号箱变配电变压器	207.87	51.97	500.00	118.82	58.41
3288	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	民生花园3号箱变配电变压器	325.45	81.36	500.00	60.89	34.35
3289	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	众一山水城一号配电室3号配电变压器	498.52	77.89	800.00	110.81	63.19
3290	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	御景华城3号箱变配电变压器	559.05	87.35	800.00	59.47	30.15
3291	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东园小区3#箱式变	220.22	68.82	400.00	60.10	34.78
3292	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金河二期1#变	504.00	100.00	630.00	150.10	95.36
3293	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒大都市广场6号变压器	605.57	94.62	800.00	41.33	21.41
3294	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福兴苑小区6号配电变压器	584.66	91.35	800.00	47.30	21.58
3295	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	卫中充电桩变压器	504.00	100.00	630.00	78.50	2.01
3296	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	源创变519源天线2号公变	122.47	61.24	250.00	69.16	26.45
3297	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	阳光华庭2号箱变配电变压器	429.26	85.17	630.00	60.10	33.42
3298	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	旭日隆祥3号箱变变压器	504.00	100.00	630.00	109.26	54.52
3299	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	阳光家园1号箱变配电变压器	464.16	58.02	1000.00	193.96	129.15

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3300	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑A1区12号箱变变压器	593.32	92.71	800.00	48.46	22.07
3301	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	蔡桥新村2号箱变配电变压器	614.93	76.87	1000.00	161.22	94.56
3302	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	三合家园B区3号箱变配电变压器	310.94	77.74	500.00	74.90	37.90
3303	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山财富广场5#箱式变	504.85	78.88	800.00	97.87	44.33
3304	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园三期廉租房3号箱变配电变压器	311.31	77.83	500.00	67.94	33.66
3305	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	西关村棚户区3#箱式变	586.15	91.59	800.00	36.74	20.13
3306	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园一二期8号箱变配电变压器	471.73	73.71	800.00	143.59	87.02
3307	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	民生花园2号箱变配电变压器	315.89	78.97	500.00	78.17	36.13
3308	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区B地块7#箱式变	443.62	88.02	630.00	50.70	23.30
3309	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山一品2号箱变配电变压器	570.92	89.21	800.00	56.74	22.36
3310	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫云新都6号配电变压器	510.98	79.84	800.00	149.62	72.77
3311	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥国际13#箱式变	530.17	82.84	800.00	91.75	44.95
3312	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑A1区15号箱变变压器	566.24	88.48	800.00	60.05	31.38
3313	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	江元隆府1#10kV开闭所1T2#配变	383.35	76.06	630.00	77.45	49.85
3314	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	双桥家园6号箱变配电变压器	462.08	91.68	630.00	42.42	16.37
3315	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	五里村棚户区1#箱式变	488.22	96.87	630.00	9.86	2.95
3316	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	519滨关II线1号公变	276.60	69.15	500.00	86.60	53.07
3317	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	五里村棚户区4#箱式变	483.37	95.91	630.00	14.72	5.96
3318	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌变521城东线6号公变	58.59	18.31	400.00	234.15	92.28

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3319	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	三森家具广场配电变压器	189.68	75.27	315.00	31.47	16.78
3320	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	五里村棚户区7#箱式变	484.40	96.11	630.00	8.84	2.47
3321	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑B区10#箱式变	707.43	88.43	1000.00	65.85	38.18
3322	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中杞邙都5号配电变压器	420.47	65.70	800.00	120.84	66.03
3323	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园A区7#箱式变	567.42	88.66	800.00	64.17	35.15
3324	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园D区6号(浩嘉1号)配电变压器	587.56	91.81	800.00	44.74	23.98
3325	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区D地块3#箱式变	465.13	92.29	630.00	28.60	15.97
3326	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	御景华城7号箱变变压器	587.76	91.84	800.00	47.38	22.47
3327	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文萃家园2#配电室2#配变	557.31	69.66	1000.00	181.98	69.11
3328	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金沙国际3#箱式变	594.30	92.86	800.00	36.34	18.08
3329	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	南苑路1号公变配电变压器	416.14	82.57	630.00	46.70	23.19
3330	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌变523亚麻线1号公变	481.40	95.52	630.00	6.72	1.89
3331	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	和顺万家3#箱式变	600.03	93.75	800.00	28.97	10.09
3332	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	阳光华庭1号箱变配电变压器	395.01	78.38	630.00	82.56	44.87
3333	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑B区16#箱式变	588.94	92.02	800.00	43.56	22.20
3334	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东方家园小区三号配电变压器	553.10	86.42	800.00	64.85	34.09
3335	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫润华庭1#配电室1#配变	526.96	82.34	800.00	81.65	49.48
3336	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	众一家园3号箱变配电变压器	431.32	85.58	630.00	66.06	29.84
3337	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园三期7号箱变配电变压器	466.11	72.83	800.00	117.07	63.26

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3338	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	御景华城5号箱变配电变压器	509.00	79.53	800.00	105.26	56.37
3339	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园B区3号箱变配电变压器	513.44	80.23	800.00	97.68	56.03
3340	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥壹方城3#箱式变	419.61	83.26	630.00	82.20	34.21
3341	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东二道巷公变	193.96	60.61	400.00	93.96	47.04
3342	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	阳光雅苑配电室1号变压器	596.00	93.13	800.00	44.59	21.49
3343	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	雍楼市场1#箱式变	17.35	3.44	630.00	200.76	99.97
3344	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	观河大院3号箱变配电变压器	567.52	88.67	800.00	56.42	27.55
3345	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园一二期5号箱变配电变压器	302.76	47.31	800.00	258.91	125.56
3346	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金沙国际2#箱式变	516.97	80.78	800.00	61.70	30.17
3347	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	官桥开关站915鼓楼西线盛华宾馆公变	8.20	2.56	400.00	168.24	90.06
3348	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	源南线1号公变变压器	162.40	81.20	250.00	27.14	10.25
3349	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山东线1号公变	232.65	46.16	630.00	239.12	135.09
3350	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	南苑东线3号公变	166.63	41.66	500.00	145.57	79.71
3351	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福兴苑小区3号配电变压器	340.22	85.06	500.00	51.68	24.27
3352	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫云新都5号配电变压器	326.61	51.03	800.00	207.65	104.04
3353	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区B地块12#箱式变	433.71	86.05	630.00	69.52	35.99
3354	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园三期8号箱变配电变压器	228.75	57.19	500.00	140.57	76.81
3355	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌变519长城东线3号公变	242.26	75.71	400.00	52.27	22.58
3356	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金沙国际二期2号箱变配电变压器	586.92	91.71	800.00	45.96	22.95

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3357	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	双桥家园5号箱变配电变压器	489.29	97.08	630.00	18.24	4.53
3358	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	御景华城1号箱变变压器	488.94	76.40	800.00	120.19	63.19
3359	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	南苑小区1号箱式变	164.89	32.72	630.00	227.25	139.82
3360	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新花园2号箱变配电变压器	371.68	73.75	630.00	126.48	71.08
3361	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园三期5号箱变配电变压器	249.31	62.33	500.00	110.23	62.95
3362	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	西关村棚户区2#箱式变	579.67	90.57	800.00	54.67	22.50
3363	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑A2区8号箱变配电变压器	411.61	64.31	800.00	114.67	49.72
3364	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	双桥嘉苑2号配电室10号变压器	472.10	93.67	630.00	17.58	8.55
3365	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	向阳步行街南变压器	277.94	55.15	630.00	109.66	44.58
3366	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥壹方城B区2号箱式变	551.35	86.15	800.00	71.62	33.35
3367	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	雍楼村1#箱式变	670.14	83.77	1000.00	112.37	50.62
3368	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园A区9#箱式变	543.02	84.85	800.00	89.40	51.46
3369	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	银房置业配电变压器	532.98	83.28	800.00	61.85	30.74
3370	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	兆丰学府2号箱式变	504.00	100.00	630.00	80.16	39.38
3371	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	南环加油站充电变压器	247.25	49.06	630.00	119.54	5.90
3372	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	御景华城6号箱变配电变压器	428.72	66.99	800.00	161.90	101.73
3373	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌充电2号变压器	81.34	16.14	630.00	327.18	37.35
3374	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	北环线2号公变	84.55	13.21	800.00	440.69	227.44
3375	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	楚雄房产公变(万泉小区)配电变压器	174.86	69.39	315.00	62.56	29.34
3376	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫荆花城1号箱变配电变压器	419.31	83.20	630.00	63.66	35.62
3377	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区D地块12#箱式变	349.62	69.37	630.00	45.52	17.67

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3378	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区D地块11#箱式变	454.88	90.25	630.00	42.60	21.56
3379	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	四季鲜市场4#箱式变	202.03	40.09	630.00	155.52	83.96
3380	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	禹都花园1号箱变配电变压器	473.85	74.04	800.00	224.11	105.55
3381	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山财富广场1#箱式变压器	579.30	90.52	800.00	39.19	21.83
3382	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区D地块2#箱式变	591.61	92.44	800.00	41.35	20.33
3383	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园D区4号箱变变压器	302.05	75.51	500.00	70.56	40.75
3384	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福兴苑小区9号配电变压器	715.36	89.42	1000.00	78.69	39.41
3385	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	阳光雅苑3号变压器	594.48	92.89	800.00	37.99	17.86
3386	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	众一山水城3号配电室1号变压器	674.22	84.28	1000.00	108.33	53.61
3387	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌变514东街线15号杆雍楼公变	244.93	76.54	400.00	79.19	39.45
3388	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区D地块8#箱式变	454.43	90.16	630.00	40.96	18.08
3389	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	阳光华庭4号箱变配电变压器	471.14	93.48	630.00	21.22	9.42
3390	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	长河小区2#箱式变	122.70	61.35	250.00	67.06	38.80
3391	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	阳光雅苑4#公变	600.37	93.81	800.00	29.88	14.96
3392	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	应理变512西关线西关一队变	62.54	78.18	100.00	12.58	9.72
3393	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金泽庭院4号变压器	461.18	91.50	630.00	29.74	14.99
3394	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	广厦综合楼1#箱式变	400.65	79.49	630.00	88.26	58.42
3395	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑A2区7号箱变配电变压器	467.15	72.99	800.00	39.98	21.40

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3396	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	江元隆府5#配电室12#配变	437.04	86.71	630.00	61.01	32.71
3397	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宁北置业3号配电变压器	275.12	54.59	630.00	153.50	41.49
3398	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文河苑1#箱式变	238.41	47.30	630.00	217.84	132.66
3399	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金沙国际三期6号箱变配电变压器	568.68	88.86	800.00	69.22	33.10
3400	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	地税局充电桩箱变	504.00	100.00	630.00	0.38	0.38
3401	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	光明实业职工宿舍配电变压器	64.00	100.00	80.00	21.56	6.77
3402	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	滨河变517平安西线1号公变	91.69	57.31	200.00	24.71	15.26
3403	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	五里新村1号配电变压器	466.99	92.66	630.00	28.26	14.58
3404	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园一二期4号箱配电变压器	482.08	75.32	800.00	124.38	65.45
3405	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫云新都2号配电变压器	105.27	26.32	500.00	136.62	55.14
3406	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	观河大院4号箱变配电变压器	567.84	88.72	800.00	54.65	27.63
3407	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	源城线4号公变配电变压器	534.97	83.59	800.00	48.10	29.80
3408	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园D区锦城3号箱变配电变压器	312.66	78.16	500.00	73.51	37.57
3409	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区B地块3#箱式变	457.09	90.69	630.00	37.04	18.12
3410	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫金苑二期1#箱式变	383.62	76.12	630.00	100.92	52.85
3411	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	南苑小区2号箱式变	618.96	77.37	1000.00	159.39	105.36
3412	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	大禹房产1号配电变压器	172.51	26.95	800.00	348.12	165.53
3413	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	天和苑棚户区配变配电变压器	295.34	73.83	500.00	92.14	42.55
3414	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	交通局充电桩变压器	148.45	29.46	630.00	232.82	25.19
3415	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	美丽城市花园南区箱变配电变压器	574.97	89.84	800.00	55.08	30.04

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3416	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	天莉花园3号箱变配电变压器	289.21	72.30	500.00	104.47	55.00
3417	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	滨河变518滨镇线1号公变	160.16	50.05	400.00	95.36	61.94
3418	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	西园小区2#箱式变	200.76	62.74	400.00	76.13	41.26
3419	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金河三期B区4#箱式变	573.25	89.57	800.00	54.77	28.94
3420	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑B区12#箱式变	569.56	88.99	800.00	51.02	28.02
3421	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	广厦世纪苑2#箱式变	523.78	81.84	800.00	88.80	52.66
3422	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金泽庭院1#箱式变	560.66	87.60	800.00	53.86	22.85
3423	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	长城东线5号公变配电变压器	403.82	80.12	630.00	73.38	34.24
3424	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金沙国际二期4号箱变配电变压器	469.36	93.13	630.00	25.62	9.78
3425	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	广厦世纪苑1#箱式变	528.82	82.63	800.00	91.90	46.50
3426	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	世纪花园B区2#箱式变	375.12	74.43	630.00	87.24	52.56
3427	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	众一山水城3号配电室3号变压器	676.01	84.50	1000.00	115.08	55.42
3428	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌变580南苑东线4号公变变压器	95.55	59.72	200.00	46.34	24.80
3429	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园三期6号箱变配电变压器	404.12	63.14	800.00	136.40	79.08
3430	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园B区6号箱变配电变压器	517.52	80.86	800.00	105.46	50.06
3431	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宁北置业1号间隔配电变压器	408.06	80.97	630.00	51.28	25.45
3432	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福兴苑小区12号配电变压器	453.72	70.89	800.00	166.22	57.12
3433	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	服装公司小区配电变压器	231.39	72.31	400.00	36.00	19.88
3434	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	五里村棚户区10#箱式变	502.62	99.73	630.00	0.36	0.36

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3435	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金岸榕苑箱式配电变压器	574.62	89.78	800.00	58.46	28.25
3436	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	御景华城8号箱变变压器	571.36	89.28	800.00	53.64	15.22
3437	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌变521城东线7号公变	154.48	61.30	315.00	69.89	40.13
3438	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中杞郦都4号配电变压器	549.03	85.79	800.00	69.29	37.63
3439	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌变514东街线1号公变	277.10	86.59	400.00	32.14	17.60
3440	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	瑞丰家园2号箱变配电变压器	302.89	60.10	630.00	158.11	77.68
3441	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	惠泽苑3号箱式变	504.00	100.00	630.00	46.18	22.22
3442	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	城郊建筑公司家属楼1#箱式变	118.75	74.22	200.00	32.40	15.95
3443	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	南关市场1号箱变母线间隔配电变压器	319.47	79.87	500.00	27.47	9.61
3444	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	五里村棚户区14#箱式变	504.00	100.00	630.00	2.20	0.82
3445	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中博山水大院二期3号变压器	640.00	100.00	800.00	44.81	21.99
3446	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	大禹房产2号配电变压器	165.57	25.87	800.00	261.44	107.14
3447	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园三期廉租房2号箱式配变	396.74	78.72	630.00	70.88	40.82
3448	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒大都市广场2号变压器	566.90	88.58	800.00	62.76	29.20
3449	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	江元隆府6#箱式变	571.42	89.28	800.00	62.52	32.49
3450	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	522雍楼线1号公变配电变压器	278.24	69.56	500.00	102.46	62.02
3451	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫金苑二期2#箱式变	555.94	86.87	800.00	72.77	33.87
3452	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福兴苑小区16号配电变压器	588.48	91.95	800.00	42.77	24.50
3453	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	鼓楼南街支1号公变	290.94	57.73	630.00	166.25	94.18
3454	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园A区1#箱式变	554.96	86.71	800.00	70.66	44.54
3455	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	科信房产配电变压器	235.97	73.74	400.00	58.22	26.51

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3456	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区D地块9#箱式变	456.17	90.51	630.00	34.20	18.26
3457	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区B地块4#箱式变	438.20	86.94	630.00	35.26	19.72
3458	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	众一山水城一号配电室2号配电变压器	482.86	60.36	1000.00	252.93	134.28
3459	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	滨河首府一期11#箱式变	479.27	95.09	630.00	16.56	12.69
3460	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌北街柱上变	89.55	27.99	400.00	208.42	113.22
3461	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	汽车客运总站1号配电变压器	558.33	69.79	1000.00	155.04	54.66
3462	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	上游新村1#配电室配变	538.74	84.18	800.00	77.52	50.01
3463	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山花园3号箱式变电站配电变压器	278.98	87.18	400.00	28.70	16.07
3464	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	双桥嘉苑1号配电室3号配电变压器	461.57	91.58	630.00	32.04	16.44
3465	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫金苑2号箱变配电变压器	565.27	88.32	800.00	68.45	34.20
3466	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中国铁路兰州局银川供电段变压器	111.35	55.67	250.00	71.16	30.61
3467	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山东5号公变	402.99	79.96	630.00	67.88	30.20
3468	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金泽庭院3#箱式变	532.75	83.24	800.00	75.43	39.89
3469	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	双桥嘉苑2号配电室11号变压器	454.68	90.21	630.00	36.66	21.91
3470	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	御景华城2号箱变配电变压器	451.49	70.54	800.00	155.76	78.25
3471	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区B地块6#箱式变	434.09	86.13	630.00	54.06	26.95
3472	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园B1区1#箱式变	350.99	87.75	500.00	46.91	19.35
3473	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	康民花园1号箱变变压器	429.58	85.23	630.00	61.42	31.18
3474	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	广夏花园1#箱式变	514.39	80.37	800.00	110.64	62.09

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3475	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区B地块2#箱式变	438.46	87.00	630.00	41.00	21.60
3476	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	汽车客运总站2号配电变压器	607.28	94.89	800.00	30.02	8.22
3477	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	美丽城市花园1号箱变配电变压器	615.65	76.96	1000.00	152.25	90.50
3478	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园三期廉租房1号箱变配电变压器	409.10	81.17	630.00	71.32	40.47
3479	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区B地块11#箱式变	571.04	89.23	800.00	54.82	26.89
3480	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新区供电小区职工宿舍2#箱式变	63.44	79.30	100.00	5.53	1.69
3481	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金河三期B区5#箱式变	575.75	89.96	800.00	48.10	25.03
3482	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	向阳C区1#箱式变	147.65	36.91	500.00	148.60	56.16
3483	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥壹号院6号公变	529.11	82.67	800.00	99.19	49.73
3484	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	沙坡头水镇5#箱式变	567.34	88.65	800.00	77.28	20.98
3485	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福兴苑小区8号配电变压器	715.68	89.46	1000.00	70.41	32.69
3486	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥壹方城1#箱式变	427.19	84.76	630.00	55.10	31.91
3487	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园A区8#箱式变	558.57	87.28	800.00	70.25	37.01
3488	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	时代佳苑3号箱变配电变压器	541.79	84.65	800.00	69.50	36.98
3489	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	盛世豪庭箱变配电变压器	519.74	81.21	800.00	95.11	50.54
3490	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	天莉花园2号箱变配电变压器	268.45	67.11	500.00	107.50	54.03
3491	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	沙坡头水镇3#箱式变	395.07	61.73	800.00	218.78	42.93
3492	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园一二期1号箱变配电变压器	452.99	70.78	800.00	157.22	88.90
3493	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	众一家园4号箱变配电变压器	429.60	85.24	630.00	69.44	28.61

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3494	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌变家属楼-间隔配电变压器	379.49	94.87	500.00	14.64	5.53
3495	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥壹方城2#箱式变	407.46	80.85	630.00	62.12	30.55
3496	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	碧桂园1号配电室1号配变	674.98	84.37	1000.00	87.51	49.75
3497	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山苑配电变压器	267.17	83.49	400.00	50.44	29.86
3498	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区D地块7#箱式变	454.52	90.18	630.00	47.36	20.55
3499	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宁北置业2号间隔配电变压器	225.09	44.66	630.00	188.10	64.75
3500	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福兴苑小区13号配电变压器	581.75	90.90	800.00	51.91	24.64
3501	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金河三期B区2#箱式变	533.38	83.34	800.00	78.74	32.77
3502	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	天莉花园1号箱变配电变压器	303.76	75.94	500.00	82.56	37.23
3503	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区B地块1#箱式变	398.41	79.05	630.00	77.12	48.00
3504	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	观河大院2号箱变配电变压器	533.76	83.40	800.00	79.20	38.25
3505	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	双桥嘉苑2号配电室9号配电变压器	482.47	95.73	630.00	11.00	5.23
3506	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥国际17#箱式变	537.77	84.03	800.00	83.21	45.82
3507	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	江元隆府7#配电室2#专变	578.31	90.36	800.00	51.82	27.49
3508	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	阳光雅苑5#公变	611.10	95.48	800.00	22.49	11.01
3509	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	五里村棚户区12#箱式变	504.00	100.00	630.00	0.00	0.00
3510	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新世家箱变配电变压器	28.81	5.72	630.00	67.92	30.08
3511	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	西园小区1#箱式变	193.24	60.39	400.00	56.14	32.50
3512	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园A区5#箱式变	561.24	87.69	800.00	48.10	26.18
3513	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	瑞丰家园8号箱变配电变压器	512.68	80.11	800.00	115.37	60.70

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3514	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	北环线1号公变	504.00	100.00	630.00	168.72	80.77
3515	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒大都市广场1号变压器	584.41	91.31	800.00	48.00	26.36
3516	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒大都市广场5号变压器	598.08	93.45	800.00	27.26	9.42
3517	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	旭日龙祥2号箱变配电变压器	600.80	75.10	1000.00	139.68	80.00
3518	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫云新都1号配电变压器	252.73	39.49	800.00	204.72	83.67
3519	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东园小区5#箱式变	220.78	68.99	400.00	54.83	32.40
3520	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	518滨镇线2号公变	265.93	66.48	500.00	108.13	64.28
3521	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山东线4号公变变压器	130.40	25.87	630.00	236.48	155.13
3522	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	五里村棚户区11#箱式变	489.15	97.05	630.00	0.34	0.33
3523	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	老电信局巷配电变压器	320.00	100.00	400.00	227.98	137.02
3524	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园A区3#箱式变	541.19	84.56	800.00	65.26	36.44
3525	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	时代佳苑二期1号箱变配电变压器	464.61	92.19	630.00	30.88	15.80
3526	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金河三期棚户区4号地块2号箱变配电变压器	284.76	71.19	500.00	99.27	55.03
3527	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	商贸综合体箱式变电站配电变压器	333.58	66.19	630.00	215.94	48.49
3528	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金河三期B区6#箱式变	584.62	91.35	800.00	56.57	21.52
3529	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫云新都4号配电变压器	401.24	62.69	800.00	122.74	58.30
3530	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	官桥开关站915鼓楼西线01号公变变压器	294.58	73.64	500.00	73.00	33.05
3531	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫金苑3号箱变配电变压器	559.65	87.45	800.00	65.78	31.11
3532	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	地毯厂箱变配电变压器	236.95	59.24	500.00	152.18	81.50
3533	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园B区5号箱变配电变压器	517.29	80.83	800.00	94.70	47.41
3534	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	阳光华庭3号箱变配电变压器	464.21	92.11	630.00	42.84	16.81
3535	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	源天线3号公变	405.42	80.44	630.00	73.90	41.13

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3536	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑A1区11号箱变变压器	585.87	91.54	800.00	38.26	21.12
3537	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	众一山水城二号配电室2号配电变压器	644.47	80.56	1000.00	105.15	63.37
3538	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	商都小区二期1号配电变压器	173.21	54.13	400.00	108.17	57.07
3539	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区B地块8#箱式变	456.13	90.50	630.00	37.66	19.34
3540	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑A1区16号箱变变压器	311.90	77.98	500.00	76.20	33.96
3541	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	怡苑2#箱式变	344.47	68.35	630.00	100.74	60.04
3542	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	西关村棚户区4#箱式变	604.80	94.50	800.00	29.93	13.69
3543	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫金苑1号箱变配电变压器	298.13	59.15	630.00	208.30	73.60
3544	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	铭升花园1#箱式变	560.58	87.59	800.00	64.99	31.99
3545	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金沙国际三期7号箱变配电变压器	564.20	88.16	800.00	61.37	31.32
3546	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥壹方城C区5号配电变压器	624.35	97.55	800.00	11.33	4.66
3547	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌变580南苑东线2号公变变压器	329.46	82.37	500.00	35.78	16.67
3548	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	怡苑1#箱式变	294.28	73.57	500.00	81.28	48.55
3549	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	鸣翠园1号箱变配电变压器	387.08	76.80	630.00	78.30	47.72
3550	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	康乾雅苑2号箱式变电站变压器间隔配电变压器	368.98	73.21	630.00	122.64	55.73
3551	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	三合家园B区2号箱变配电变压器	251.83	62.96	500.00	131.66	64.20
3552	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	世纪花园D区箱式变	640.00	100.00	800.00	109.74	64.01
3553	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中杞郦都1号配电变压器	524.60	81.97	800.00	96.46	48.89

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3554	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	三合家园B区4号箱变配电变压器	271.88	67.97	500.00	98.02	60.28
3555	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌变583香山东线3号箱变	352.61	69.96	630.00	120.92	80.07
3556	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑A2区6号箱变配电变压器	558.57	87.28	800.00	50.26	28.11
3557	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	官桥花园2号箱变配电变压器	195.37	48.84	500.00	156.88	102.50
3558	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥国际16#箱式变	554.17	86.59	800.00	67.68	32.24
3559	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	壹號院三期8号公变	584.36	91.31	800.00	47.88	24.45
3560	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	长城小区1号箱式变电站配电变压器	382.42	75.88	630.00	102.14	60.19
3561	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	天莉花园4号箱变配电变压器	555.54	86.80	800.00	64.51	30.00
3562	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	祥瑞小区二期1号箱变配电变压器	316.98	79.25	500.00	72.31	36.80
3563	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	江元隆府5#配电室11#配变	398.42	79.05	630.00	82.68	38.68
3564	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	天源中心1号充电桩配变	452.36	89.75	630.00	0.12	0.12
3565	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中山小区1号箱变配电变压器	399.45	79.26	630.00	89.06	47.12
3566	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	迎宾一号2号箱变配电变压器	402.07	79.78	630.00	76.66	38.93
3567	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	双桥嘉苑1号配电室1号配电变压器	451.50	89.58	630.00	59.76	20.92
3568	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东方家园2号配电变压器	1136.90	88.82	1600.00	118.63	61.22
3569	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	商都小区1#箱式变	157.61	62.54	315.00	78.42	42.87
3570	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东篱苑箱变配电变压器	112.70	44.72	315.00	87.56	46.58
3571	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居D区7号(浩嘉3号)箱变配电变压器	435.82	86.47	630.00	45.76	23.44

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3572	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	三合家园A区1号箱变配电变压器	256.16	64.04	500.00	108.62	63.45
3573	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥国际1#箱式变	576.35	90.05	800.00	49.78	34.11
3574	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中杞郾都3号配电变压器	520.04	81.26	800.00	92.04	44.78
3575	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	供销小区1#箱式变	82.49	51.56	200.00	58.63	24.17
3576	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	瑞丰家园7号箱变配电变压器	525.17	82.06	800.00	82.18	43.57
3577	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	碧桂园1号配电室2号配变	510.06	79.70	800.00	96.48	50.40
3578	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东园小区4#箱式变	198.94	49.73	500.00	85.18	52.21
3579	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福兴苑小区1号配电变压器	454.76	90.23	630.00	32.68	18.31
3580	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌变521城东线1号公变	144.61	45.19	400.00	158.66	89.36
3581	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区B地块5#箱式变	454.25	90.13	630.00	42.46	17.86
3582	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	众一山水城3号配电室2号变压器	691.65	86.46	1000.00	105.75	49.08
3583	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	华瑞苑1号箱变配电变压器	328.21	65.12	630.00	115.42	77.48
3584	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑B区9#箱式变	632.01	98.75	800.00	21.19	7.29
3585	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥壹号院4号箱式变	550.05	85.94	800.00	71.18	32.06
3586	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	滨河城市花园配电室配电变压器	300.76	46.99	800.00	233.28	154.35
3587	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区B地块9#箱式变	567.05	88.60	800.00	66.22	18.07
3588	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中浩建材城B区1号配电变压器	230.38	45.71	630.00	229.42	78.03
3589	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福兴苑小区15号配电变压器	573.75	89.65	800.00	57.98	28.49
3590	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	和顺万家1#箱式变	586.19	91.59	800.00	50.78	22.19

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3591	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山花园2号箱式变电站 配电变压器	474.06	94.06	630.00	29.24	8.96
3592	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园三期4号箱变配 电变压器	288.56	57.25	630.00	147.50	82.21
3593	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	蔬菜公司配电变压器	52.20	65.25	100.00	19.72	9.45
3594	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园B区4号箱变配 电变压器	515.79	80.59	800.00	104.52	56.66
3595	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥壹方城2#配电室6# 配变	272.69	54.10	630.00	123.46	49.86
3596	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	时代佳苑2号箱变配电变 压器	567.73	88.71	800.00	65.09	28.63
3597	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	壹號院三期9号公变	565.81	88.41	800.00	62.90	33.94
3598	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	源创变519源天线水务局 家属楼41#公变	207.30	64.78	400.00	98.70	57.59
3599	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	广厦房地产开发有限公司 1号配电变压器	521.36	81.46	800.00	105.14	52.23
3600	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑B区13#箱式变	612.41	95.69	800.00	17.78	9.67
3601	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌变521城东线3号配 电变压器	326.28	81.57	500.00	62.21	33.59
3602	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	源南线2号公变配电变压 器	98.72	49.36	250.00	72.77	39.68
3603	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园B区2号箱变配 变	514.91	80.45	800.00	103.99	49.71
3604	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	御景华城4号箱变配电变 压器	531.00	82.97	800.00	83.47	49.22
3605	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	阳光雅苑2号变压器	573.61	89.63	800.00	52.97	25.64
3606	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥壹号院3号箱式变	562.72	87.93	800.00	61.61	33.19
3607	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒大都市广场3号变压器	563.61	88.06	800.00	44.57	24.80
3608	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥壹号院5号公变	527.49	82.42	800.00	96.17	47.32
3609	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	滨河首府10#箱式变	554.22	86.60	800.00	96.65	47.25
3610	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑B区17#箱式变	581.56	90.87	800.00	43.20	25.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3611	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫东苑配电室3号配变	508.78	79.50	800.00	96.18	49.25
3612	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	时代佳苑二期2号箱变配电变压器	451.55	89.59	630.00	30.86	17.36
3613	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	众一家园5号箱变配电变压器	364.99	91.25	500.00	26.70	12.58
3614	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	美利城市风景2号箱变配电变压器	459.55	71.80	800.00	86.52	44.16
3615	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园三期3号箱式配电变压器	239.69	59.92	500.00	135.12	64.42
3616	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑A2区5号箱变配电变压器	560.67	87.61	800.00	74.62	32.60
3617	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	商城配电变压器	800.00	100.00	1000.00	299.00	147.80
3618	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东方红2#箱式变	376.94	74.79	630.00	86.16	49.80
3619	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑A2区2号箱变配电变压器	565.13	88.30	800.00	67.66	32.77
3620	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东方明珠2号配变	400.02	79.37	630.00	60.84	32.69
3621	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	514东街线4号公变	298.64	59.25	630.00	125.96	72.96
3622	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥壹方城B区1号箱式变	532.45	83.20	800.00	69.36	40.96
3623	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东方明珠1号配变	348.99	69.24	630.00	125.52	70.07
3624	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	世和新天地2#配电变压器	294.72	36.84	1000.00	270.69	160.51
3625	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东关新村1号箱变配电变压器	557.38	87.09	800.00	60.84	31.58
3626	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东麓苑小区3号配电变压器	567.32	88.64	800.00	56.06	24.42
3627	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	五里村棚户区2#箱式变	470.61	93.38	630.00	25.16	11.74
3628	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	世纪花园B区1#箱式变	198.95	39.47	630.00	168.54	106.09
3629	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居D区5号箱变配电变压器	264.60	66.15	500.00	104.78	49.36
3630	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东园小区2#箱式变	153.09	47.84	400.00	69.31	37.45

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3631	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金河三期B区1#箱式变	573.00	89.53	800.00	62.47	28.10
3632	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东方花园2号箱变配电变压器	400.49	62.58	800.00	79.30	53.84
3633	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园D区中博房产2号箱变配电变压器	280.28	70.07	500.00	96.29	48.21
3634	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	江元隆府2#配电室5#配电变	356.10	70.65	630.00	138.89	73.64
3635	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	禹都酒店2#箱式变	294.10	73.52	500.00	77.18	31.09
3636	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山西线02号公变	199.91	62.47	400.00	105.20	60.97
3637	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中浩建材城1#箱式变	487.35	60.92	1000.00	271.29	74.34
3638	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	瑞丰家园1号箱变配电变压器	501.12	78.30	800.00	134.06	79.24
3639	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园一二期6号箱变变压器配电变压器	383.33	59.90	800.00	187.92	110.11
3640	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	美利小区1#箱式变	362.73	71.97	630.00	93.76	53.73
3641	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	壹號院三期10号公变	565.09	88.30	800.00	65.81	29.86
3642	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东园小区1#箱式变	213.89	66.84	400.00	55.07	29.16
3643	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园东区3号箱变	311.45	61.80	630.00	142.48	77.50
3644	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宁北置业4号配电变压器	302.91	60.10	630.00	80.50	15.83
3645	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	青年创业大厦1#箱式变	618.80	61.88	1250.00	298.20	154.51
3646	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑A2区1号箱变配电变压器	591.92	92.49	800.00	31.39	17.85
3647	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	沙坡头水镇4#箱式变	431.85	67.48	800.00	64.46	28.48
3648	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山秀府2号箱变配电变压器	415.34	82.41	630.00	73.58	36.80
3649	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌变570邵桥线北环线4号公变	415.71	82.48	630.00	59.16	12.92
3650	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	官桥开关站915鼓楼西线30号公变	240.42	75.13	400.00	62.18	32.69
3651	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	众一山水城3号配电室4号变压器	521.51	81.49	800.00	83.90	44.04

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3652	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园A区6#箱式变	564.00	88.13	800.00	53.38	34.24
3653	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	和睦市场充电变压器	504.00	100.00	630.00	0.00	0.00
3654	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	华西小区1号箱变母线间隔配电变压器	239.90	74.97	400.00	56.58	37.60
3655	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	荣华苑1号箱变配电变压器	179.78	56.18	400.00	96.56	35.68
3656	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	旭日龙祥4号箱式变配电变压器	516.95	80.77	800.00	94.32	47.99
3657	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	双桥家园8号箱变配电变压器	474.23	94.09	630.00	25.74	10.96
3658	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	阳光家园2号配电室配电变压器	782.80	78.28	1250.00	194.84	105.53
3659	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	政府停车场充电桩1号变压器	87.00	17.26	630.00	192.38	23.63
3660	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	和顺万家2#箱式变	578.68	90.42	800.00	50.06	23.75
3661	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	滨河首府3#箱式变	558.12	87.21	800.00	67.30	34.64
3662	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山秀府1号箱变配电变压器	430.96	85.51	630.00	54.14	31.74
3663	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东方花园1号箱式变配电变压器	428.61	85.04	630.00	72.72	35.62
3664	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金沙国际二期3号箱变配电变压器	564.86	88.26	800.00	38.16	24.77
3665	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区B地块13#箱式变	565.18	88.31	800.00	59.69	30.30
3666	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福兴苑小区14号配电变压器	370.53	92.63	500.00	22.21	10.95
3667	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	江元隆府4#配电室10#配变	186.03	36.91	630.00	208.85	57.71
3668	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	铭园小区1#箱式变	287.53	71.88	500.00	90.51	54.76
3669	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑B区15#箱式变	554.83	86.69	800.00	62.86	37.42
3670	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山秀府4号公变	441.47	68.98	800.00	68.83	35.28

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3671	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌变514东街线2号公变100kVA	60.34	75.42	100.00	8.31	3.57
3672	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中浩建材城A区2#配变	486.05	60.76	1000.00	221.25	78.45
3673	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区D地块1#箱式变	453.72	90.02	630.00	47.56	21.53
3674	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑A1区14号箱变变压器	321.42	80.36	500.00	68.09	36.32
3675	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	五里村棚户区13#箱式变	501.08	99.42	630.00	2.40	1.79
3676	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园B1区3#箱式变	595.65	93.07	800.00	40.01	20.00
3677	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山财富广场6#箱式变	433.35	85.98	630.00	61.58	32.77
3678	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山西6号公变	314.75	62.45	630.00	180.84	95.83
3679	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福兴苑小区17号配电变压器	212.41	66.38	400.00	77.30	27.80
3680	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东麓苑小区2号箱式变	428.94	67.02	800.00	166.13	95.44
3681	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山一品3号箱变配电变压器	569.58	89.00	800.00	55.68	25.55
3682	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥国际14#箱式变	566.89	88.58	800.00	72.65	29.54
3683	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	鼓楼东线3号箱变变压器	246.88	48.98	630.00	108.42	61.95
3684	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山财富广场4#箱式变	583.88	91.23	800.00	48.07	21.80
3685	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园A区2#箱式变	512.26	80.04	800.00	101.57	68.83
3686	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中山小区2号箱变配电变压器	250.05	49.61	630.00	122.60	71.89
3687	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	政府停车场充电桩2号变压器	29.96	5.94	630.00	212.36	26.96
3688	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中博山水大院二期2号变压器	640.00	100.00	800.00	75.41	31.85
3689	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	卫北变524美利园区线金源工贸公变	48.98	61.23	100.00	22.21	6.57
3690	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥壹方城B区4号箱式变	555.98	86.87	800.00	60.26	34.32

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3691	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	观河大院6号箱变配电变压器	555.76	86.84	800.00	68.98	30.86
3692	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	东麓苑小区1号箱式变	523.87	81.85	800.00	91.99	42.75
3693	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园B区1号箱变配电变	513.13	80.18	800.00	106.99	53.70
3694	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金沙国际1#箱式变	580.21	90.66	800.00	56.86	30.28
3695	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	四季鲜市场2#配电室2#配变	411.34	64.27	800.00	154.63	96.13
3696	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	双桥家园7号箱变配电变压器	481.08	95.45	630.00	16.28	7.96
3697	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	519源天线4号公变	260.35	81.36	400.00	52.57	23.95
3698	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	五里村棚户区3#箱式变	479.95	95.23	630.00	16.90	7.59
3699	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	华西二区1号箱变母线间隔配电变压器	134.07	83.80	200.00	19.35	9.50
3700	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	向阳步行街北变压器	488.60	96.94	630.00	70.78	31.17
3701	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	英大实业公司1号箱式配电变压器	216.35	42.93	630.00	149.30	90.97
3702	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	兆丰学府3号箱式变	504.00	100.00	630.00	136.64	64.56
3703	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	康乾雅苑3号配电变压器	409.91	81.33	630.00	75.88	37.09
3704	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金岸华庭小区2号配电变压器	546.47	85.39	800.00	65.76	31.44
3705	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山公寓(银房置业)	442.24	87.75	630.00	46.86	21.69
3706	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	五里村棚户区9#箱式变	503.61	99.92	630.00	0.00	0.00
3707	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	江元隆府1#10kV开闭所1T3#配变	405.67	80.49	630.00	66.19	38.80
3708	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫东苑1号箱变配电变压器	505.07	78.92	800.00	108.43	54.69
3709	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	紫云新都3号配电变压器	158.13	24.71	800.00	238.97	138.40
3710	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑B区11#箱式变	636.57	99.46	800.00	35.04	14.28
3711	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	沙坡头水镇1#箱式变	289.10	45.17	800.00	207.26	41.19

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3712	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	美丽城市花园2号箱变配电变压器	341.04	53.29	800.00	258.75	144.79
3713	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	滨河变570香山西线商城1号公变变压器	293.78	58.29	630.00	42.10	21.77
3714	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山秀府3号公变	462.29	72.23	800.00	116.90	63.29
3715	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	江元隆府7#配电室1#专变	564.28	88.17	800.00	49.34	29.77
3716	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥壹方城5#箱式变	551.69	86.20	800.00	75.31	33.96
3717	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	天和苑1#箱变配电变压器	289.60	57.46	630.00	96.60	45.09
3718	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园一二期7号箱变变压器	447.98	70.00	800.00	157.30	87.87
3719	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区D地块10#箱式变	577.87	90.29	800.00	31.78	13.65
3720	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑A1区13号箱变变压器	559.31	87.39	800.00	86.95	34.05
3721	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	美利嘉天下2号箱式变	504.00	100.00	630.00	108.66	70.18
3722	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	官桥花园1号箱变变压器	218.47	86.69	315.00	18.44	9.55
3723	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	香山西1号公变	399.28	79.22	630.00	85.52	49.63
3724	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	滨河首府8#箱式变	423.61	84.05	630.00	70.20	34.29
3725	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园三期2号箱变配电变压器	247.43	61.86	500.00	102.12	56.70
3726	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园三期9号箱变变压器	281.35	70.34	500.00	87.02	44.82
3727	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	瑞丰家园6号箱变配电变压器	276.30	69.07	500.00	102.19	55.17
3728	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金河三期棚户区4号箱变配电变压器	316.45	79.11	500.00	75.99	40.45
3729	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	美利嘉天下1号箱变配电变压器	483.50	75.55	800.00	118.58	68.62

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3730	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福兴苑小区7号配电变压器	588.09	91.89	800.00	37.51	18.73
3731	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	观河大院8号箱变配电变压器	532.04	83.13	800.00	85.08	35.56
3732	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	应理嘉园2号箱变变压器	331.63	82.91	500.00	42.80	23.84
3733	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑A2区4号箱变配电变压器	573.02	89.53	800.00	66.31	29.29
3734	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	迎宾一号3号箱变配电变压器	219.45	68.58	400.00	77.93	46.49
3735	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥壹方城4#箱式变	312.60	62.02	630.00	121.94	64.04
3736	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金岸华庭1#箱式变	553.76	86.53	800.00	104.74	45.21
3737	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	滨河首府7#箱式变	400.81	79.53	630.00	81.00	39.59
3738	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	915鼓楼西线101#公变	0.32	0.08	500.00	205.57	107.94
3739	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	彩虹小区公变	556.97	87.03	800.00	59.66	21.59
3740	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	官桥开关站915鼓楼西线2号公变	170.35	33.80	630.00	209.68	130.07
3741	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	四季鲜市场1#配电室1#配变	267.76	41.84	800.00	216.74	118.38
3742	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	御景华府2号箱变配电变压器	428.53	85.03	630.00	69.36	33.73
3743	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌政府充电桩变压器	504.00	100.00	630.00	15.74	0.43
3744	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	电信大厦配电变压器	504.00	100.00	630.00	54.40	30.31
3745	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	众一山水城二号配电室1号配电变压器	577.00	72.12	1000.00	161.46	85.69
3746	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中鹏综合楼1#箱式变	528.82	82.63	800.00	90.19	53.24
3747	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	江元隆府1#10kV开闭所1T1#配变	383.94	76.18	630.00	71.35	45.81
3748	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥壹方城B区3号箱式变	418.80	83.10	630.00	73.32	33.40
3749	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园A区4#箱式变	563.26	88.01	800.00	64.37	34.26

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3750	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	双桥家园4号箱变配电变压器	474.36	94.12	630.00	28.50	12.87
3751	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	恒祥壹方城C区4号配电变压器	578.98	90.47	800.00	52.18	25.05
3752	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑B区7#箱式变	622.02	97.19	800.00	17.78	4.50
3753	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	兆丰学府1号箱式变	504.00	100.00	630.00	81.91	41.06
3754	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	宜居家园B1区2#箱式变	581.18	90.81	800.00	39.86	21.63
3755	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	双桥嘉苑1号配电室2号配电变压器	463.78	92.02	630.00	33.48	13.37
3756	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	文昌变514东街线10号杆交警队变	130.10	40.66	400.00	147.23	85.73
3757	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	众一山水城二号配电室3号配电变压器	498.36	77.87	800.00	98.81	47.12
3758	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	金岸华庭3#箱式变	438.18	86.94	630.00	41.62	20.82
3759	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	黄河花园一二期2号箱变配电变压器	530.37	82.87	800.00	87.54	41.83
3760	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中杞郾都2号配电变压器	474.52	74.14	800.00	114.31	58.22
3761	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	福润苑A2区3号箱变配电变压器	573.41	89.59	800.00	52.61	25.95
3762	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	江元隆府7#配电室3#专变				0.00	0.00
3763	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	新敦西区B地块10#箱式变				0.00	0.00
3764	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	阳光雅苑6#公变				0.00	0.00
3765	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	恒祥国际10#箱式变	514.08	80.32	800.00	106.92	51.76
3766	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	文昌购物广场配电变压器	288.80	90.25	400.00	22.64	9.80
3767	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	旭日隆祥1号箱变变压器	504.00	100.00	630.00	157.37	94.95
3768	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	恒祥国际2#箱式变	556.95	87.02	800.00	74.88	33.88
3769	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	滨河首府1#箱式变	543.20	84.88	800.00	74.11	37.67
3770	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	阳光骄子1#箱式变	555.88	86.86	800.00	61.20	31.90

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3771	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	东关线1#箱变变压器	362.81	90.70	500.00	23.94	19.95
3772	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	应理新社区6号配电变压器	560.89	87.64	800.00	72.46	40.47
3773	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	卓越酒店1#箱式变	355.92	70.62	630.00	97.38	30.97
3774	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	应理新社区1号配电变压器	404.40	63.19	800.00	166.39	70.93
3775	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	物华林居二期2号配电变压器	499.92	78.11	800.00	126.00	45.92
3776	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	滨河首府2#箱式变	546.16	85.34	800.00	52.73	28.17
3777	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	美利工业园区慈善园5#箱式变	297.00	58.93	630.00	46.48	17.73
3778	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	宇丰苑1#箱式变	349.83	69.41	630.00	92.46	52.82
3779	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	丽景园2#箱式变	429.81	85.28	630.00	62.00	32.34
3780	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	恒祥壹方城C区11号配电变压器	640.00	100.00	800.00	11.50	1.87
3781	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	书香滨河世纪园1号箱变	510.24	79.73	800.00	121.85	63.19
3782	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	美利工业园区慈善园4#箱式变	288.11	57.16	630.00	195.16	122.49
3783	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	阳光骄子2#箱式变	528.59	82.59	800.00	85.63	46.02
3784	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	世纪花园C区箱式变	726.08	90.76	1000.00	74.11	37.74
3785	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	文博苑小区1#箱式变	549.20	85.81	800.00	37.46	22.07
3786	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	金河小区1#箱式变	244.68	76.46	400.00	56.23	28.94
3787	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	红宝花园3#配电室1#配变	738.99	92.37	1000.00	48.15	25.73
3788	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	静馨苑1#箱式变	512.34	80.05	800.00	93.14	47.60
3789	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	恒祥壹方城C区1号配电变压器	571.99	89.37	800.00	61.39	29.43
3790	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	应理新社区10号配电变压器	538.13	84.08	800.00	83.38	39.18
3791	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	安和世家2#箱式变	429.46	67.10	800.00	65.52	37.57

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3792	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	美利工业园区慈善园1#箱式变	82.91	20.73	500.00	113.82	35.77
3793	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	恒祥壹方城C区2号配电变压器	583.23	91.13	800.00	46.92	25.61
3794	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	雍楼新居3号配电变压器	398.63	79.09	630.00	73.70	37.08
3795	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	应理新社区7号配电变压器	558.40	87.25	800.00	74.02	35.69
3796	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	丽景园3#箱式变	399.82	79.33	630.00	90.98	46.40
3797	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	恒祥壹方城C区7号配电变压器	625.48	97.73	800.00	13.20	6.12
3798	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	应理新社区4号配电变压器	505.32	78.96	800.00	86.62	43.43
3799	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市公安消防支队1#箱式变	400.00	100.00	500.00	28.84	10.44
3800	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	人民政府1#配电室1#配电变	997.90	77.96	1600.00	241.70	71.18
3801	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	惠泽苑1号箱变配电变压器	462.35	72.24	800.00	140.50	64.58
3802	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	文博苑小区4#箱式变	537.20	83.94	800.00	86.16	47.08
3803	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	恒祥壹方城C区3号配电变压器	603.56	94.31	800.00	16.73	9.37
3804	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	红宝花园3#配电室2#配电变	734.83	91.85	1000.00	45.54	30.52
3805	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	红宝花园4#配电室3#配电变	702.53	87.82	1000.00	66.33	38.82
3806	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	美利工业园区慈善园2#箱式变	162.11	40.53	500.00	129.50	23.28
3807	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	应理新社区9号配电变压器	505.84	79.04	800.00	93.38	45.82
3808	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	安和世家1#箱式变	645.38	80.67	1000.00	138.52	69.36

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3809	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	黄湾新村1号箱变配电变压器	589.15	73.64	1000.00	158.82	102.53
3810	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	农机局门口配电变压器	265.92	66.48	500.00	101.10	53.56
3811	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	幸福立方小区4#箱式变	558.72	87.30	800.00	78.17	35.51
3812	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	金河三期1号地块箱变配电变压器	313.43	78.36	500.00	62.54	39.30
3813	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	朝阳小区配电变压器	577.57	90.25	800.00	44.52	19.36
3814	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	丽景园1#箱式变	413.76	82.10	630.00	65.02	34.48
3815	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	水木兰亭2号配电室配电变压器	453.19	56.65	1000.00	289.47	153.13
3816	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	广厦新村1#箱式变	538.00	84.06	800.00	91.34	53.33
3817	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	应理新社区8号配电变压器	540.74	84.49	800.00	71.59	35.95
3818	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	恒祥国际4#箱式变	418.48	83.03	630.00	73.18	34.40
3819	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	明珠小区2#箱式变	339.78	84.94	500.00	46.72	21.03
3820	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	应理新社区3号配电变压器	695.92	86.99	1000.00	90.06	44.76
3821	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	恒祥国际8#箱式变	534.15	83.46	800.00	97.73	55.62
3822	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	四季鲜市场3#配电室3#配变	146.63	22.91	800.00	278.78	192.93
3823	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	文博苑小区3#箱式变	518.56	81.02	800.00	97.82	52.48
3824	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	恒祥国际7#箱式变	612.61	95.72	800.00	23.59	9.19
3825	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	文博苑小区2#箱式变	437.10	68.30	800.00	100.58	59.20
3826	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	恒祥国际5#箱式变	577.65	90.26	800.00	58.73	23.37
3827	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	美利工业园区慈善园3#箱式变	285.67	71.42	500.00	5.98	2.40
3828	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	应理新社区11号配电变压器	480.10	75.02	800.00	81.86	46.46
3829	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	金河三期3号地2号箱变配电变压器	718.32	89.79	1000.00	78.45	44.04
3830	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	恒祥国际11#箱式变	595.17	93.00	800.00	22.08	11.08

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3831	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	大河东方红新区1#箱式变	323.01	50.47	800.00	221.66	99.46
3832	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	幸福立方小区1#配电室3#配变	535.93	83.74	800.00	103.39	46.03
3833	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	应理新社区2号配电变压器	490.03	76.57	800.00	106.92	44.03
3834	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	红宝花园4#配电室4#配变	717.21	89.65	1000.00	85.47	38.84
3835	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	城建开发楼配电变压器	100.79	40.00	315.00	114.30	70.64
3836	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	恒祥国际12#箱式变	558.57	87.28	800.00	91.25	35.60
3837	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	广厦香溪五里1#箱式变	529.45	82.73	800.00	97.51	61.11
3838	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	应理新社区12号配电变压器	563.78	88.09	800.00	60.70	29.71
3839	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	美利工业园区慈善园6#箱式变	210.51	32.89	800.00	173.09	59.59
3840	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中山佳苑1#箱式变	491.14	76.74	800.00	111.34	56.10
3841	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	世和新天地三区1#箱式变	418.11	65.33	800.00	156.58	88.05
3842	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	世纪花园A区1#箱式变	507.14	79.24	800.00	84.22	49.88
3843	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	雍楼新居2号配电变压器	491.76	76.84	800.00	89.23	54.60
3844	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	黄湾新村2号箱变配电变压器	549.57	68.70	1000.00	217.23	120.32
3845	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	世纪花园A区2#箱式变	514.02	80.32	800.00	110.52	61.82
3846	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	新景地酒店1#箱式变	610.36	95.37	800.00	87.53	40.52
3847	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	镇罗变523夹渠线李嘴九队公变	116.60	72.87	200.00	32.57	14.26
3848	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	金河三期3号地块1号箱变配电变压器	322.85	80.71	500.00	61.44	34.30
3849	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	物华家世界配电室间隔配电变压器	504.00	100.00	630.00	137.42	60.80

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3850	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	供销社西街综合楼1#箱式变	3.17	1.59	250.00	20.24	9.69
3851	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	阳光骄子3#箱式变	528.30	82.55	800.00	76.63	38.26
3852	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	恒祥国际3#箱式变	435.56	86.42	630.00	67.18	31.90
3853	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	恒祥壹方城C区6号配电变压器	626.64	97.91	800.00	2.90	1.29
3854	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	应理新社区5号配电变压器	518.03	80.94	800.00	114.34	58.56
3855	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	恒祥国际9#箱式变	566.05	88.44	800.00	65.38	34.52
3856	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	雍楼新居1号配电变压器	471.46	73.67	800.00	79.47	40.36
3857	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	阳光骄子4#箱式变	704.58	88.07	1000.00	70.65	34.01
3858	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线渡口养殖园区东公变	23.15	14.47	200.00	40.40	11.75
3859	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线刘台东一号公变	280.31	87.60	400.00	17.87	8.09
3860	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线砖塔村六队公变	108.68	67.93	200.00	26.46	5.41
3861	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	福润苑B区5号箱式变	568.31	88.80	800.00	63.96	40.26
3862	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线冯庄大棚一号公变1	35.24	22.02	200.00	21.56	4.49
3863	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线夹渠西公变	105.70	66.07	200.00	33.24	16.95
3864	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线冯庄四队公变	115.44	72.15	200.00	27.90	8.63
3865	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	文昌变512双桥线双桥村东公变	160.00	100.00	200.00	52.63	19.37
3866	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线雍湖村大棚一号公变	51.52	64.40	100.00	7.86	2.61
3867	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线柔远东公变	116.41	72.76	200.00	17.26	9.31

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3868	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线沙渠三队公变	277.70	86.78	400.00	38.70	13.05
3869	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线塞上江南大棚公变	126.64	79.15	200.00	15.14	3.69
3870	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线雍湖三队箱变配电变压器	442.69	87.83	630.00	25.50	13.40
3871	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	尚东枫景2号公变	786.92	98.37	1000.00	5.25	2.41
3872	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线范庙七队大棚公变	1.33	2.08	80.00	28.41	4.89
3873	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线冯庄西公变	35.62	44.53	100.00	43.75	13.28
3874	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	文昌变512双桥线线双桥三队公变	54.66	34.17	200.00	26.75	15.60
3875	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线美利纸业小区公变	469.33	93.12	630.00	12.62	7.89
3876	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线渡口一队公变	320.00	100.00	400.00	41.24	22.51
3877	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线范庙大棚一号公变	120.23	75.15	200.00	22.67	9.05
3878	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	城东大院小区5号公变	609.92	95.30	800.00	22.90	12.93
3879	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线镇靖东公变	36.60	22.88	200.00	26.73	14.43
3880	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线柔远五队公变	109.29	68.31	200.00	35.37	13.18
3881	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沙渠九队公变	106.45	66.53	200.00	36.76	10.29
3882	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线沙渠十队公变	45.10	56.38	100.00	8.75	2.26
3883	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线蔬菜大棚一号公变沙渠	129.53	80.95	200.00	18.14	5.49

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3884	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线柔远中 公变	181.28	71.94	315.00	39.61	11.85
3885	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线夹渠九 队公变	134.93	84.33	200.00	13.37	4.26
3886	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线刘台西 一号公变	285.65	89.27	400.00	40.98	9.42
3887	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线雍湖南 公变	24.46	38.22	80.00	19.56	7.07
3888	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	城东大院小区1号公变	561.34	87.71	800.00	49.80	27.98
3889	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线夹渠十 二队公变	134.11	83.82	200.00	16.13	5.04
3890	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线莫楼一 队公变	50.63	63.29	100.00	10.00	3.90
3891	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	尚东枫景4号公变	690.00	86.25	1000.00	2.13	0.77
3892	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线镇靖大 棚五号公变	41.88	52.35	100.00	11.80	4.13
3893	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	城东大院小区4号公变	587.15	91.74	800.00	45.50	27.59
3894	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线镇靖大 棚一号公变	7.48	9.35	100.00	6.24	1.74
3895	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线夹渠二 队公变	98.18	61.36	200.00	24.53	11.35
3896	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼六队箱变配电变压器	468.21	92.90	630.00	29.08	12.19
3897	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线渡口七 队公变	215.89	67.47	400.00	27.89	9.95
3898	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线郭营七 队公变	81.54	50.96	200.00	18.33	10.06
3899	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线范庙村 养殖园区公变	65.11	81.39	100.00	9.43	3.41
3900	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线柔远十 二队公变	284.17	88.80	400.00	24.36	6.49

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3901	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	福润苑B区1号箱式变	567.95	88.74	800.00	59.59	34.75
3902	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线施庙北 公变	121.35	75.85	200.00	22.13	9.18
3903	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线刘台园 区公变	110.58	69.11	200.00	15.91	5.01
3904	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线冯庄大 棚四号公变	22.95	35.86	80.00	12.03	7.20
3905	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线镇靖大 棚四号公变	13.47	16.83	100.00	13.19	3.47
3906	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线蔬菜大 棚五号公变雍湖	15.68	9.80	200.00	17.77	8.88
3907	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线柔远十 队公变	212.62	66.44	400.00	40.49	18.86
3908	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线镇靖七 队公变	0.37	0.46	100.00	28.01	6.24
3909	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	福润苑B区2号箱式变	326.51	81.63	500.00	64.30	41.15
3910	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	施庙村箱变配电变压器	476.87	94.62	630.00	35.62	8.43
3911	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线渡口村 养殖园区西公变	54.48	34.05	200.00	49.66	16.38
3912	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线施庙村 大棚南二号公变	57.44	71.80	100.00	28.77	2.85
3913	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线刘台村 北公变	320.00	100.00	400.00	20.52	9.20
3914	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线冯庄大 棚三号公变	58.55	73.19	100.00	11.34	5.80
3915	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线刘台中 一号公变	246.07	76.90	400.00	37.32	13.08
3916	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线砖塔五 队公变	93.00	58.13	200.00	25.57	14.29
3917	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	福润苑B区3号箱式变	318.22	79.56	500.00	61.70	38.54

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3918	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线施庙九队公变	60.09	75.11	100.00	8.74	3.35
3919	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线沙渠村西公变	73.90	23.09	400.00	48.34	16.06
3920	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线镇靖大棚三号公变	138.95	86.84	200.00	10.34	3.23
3921	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线施庙西变	94.58	59.11	200.00	11.17	4.85
3922	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变521莫冯线高营育苗大棚公变	134.72	84.20	200.00	7.87	1.28
3923	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线郭营二队公变	15.60	19.50	100.00	20.90	10.06
3924	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线冯庄六队公变	67.31	84.14	100.00	8.96	3.56
3925	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线蔬菜大棚四号公变范庙	111.72	69.82	200.00	40.63	11.32
3926	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线渡口村六队公变	320.00	100.00	400.00	41.98	13.72
3927	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线莫楼公变	160.00	100.00	200.00	19.24	8.44
3928	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线郭营四队公变	55.83	69.79	100.00	20.66	8.47
3929	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线施庙一队公变	103.00	64.37	200.00	51.71	16.40
3930	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线夹渠六队公变	47.52	59.40	100.00	8.63	3.81
3931	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	尚东枫景3号公变	772.34	96.54	1000.00	16.44	7.44
3932	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线莫楼村三队公变	320.00	100.00	400.00	45.38	12.26
3933	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	516莫福线郭营陆营公变	96.55	60.35	200.00	9.43	2.55

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3934	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线柔远村三队公变	320.00	100.00	400.00	63.48	33.05
3935	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线莫楼二队公变	143.66	89.79	200.00	10.94	3.24
3936	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线砖塔新居公变	290.80	90.88	400.00	16.39	8.49
3937	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线范庙东公变	67.93	84.91	100.00	8.36	2.39
3938	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线砖塔村东公变	213.10	66.59	400.00	31.42	12.31
3939	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线蔬菜大棚三号公变施庙	74.08	46.30	200.00	28.00	6.03
3940	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	尚东枫景1号公变	716.98	89.62	1000.00	5.22	4.42
3941	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线柔远大棚四号公变	43.51	67.99	80.00	16.25	4.08
3942	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	沙渠四队箱变配电变压器	321.63	63.82	630.00	20.96	7.25
3943	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变521莫冯线高营四号大棚公变	272.87	85.27	400.00	23.68	7.32
3944	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	文昌变512双桥线双桥一队公变	121.16	75.73	200.00	21.22	10.90
3945	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线施庙村三队公变	53.66	67.07	100.00	10.06	3.94
3946	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线砖塔三队公变	24.45	30.56	100.00	6.90	2.44
3947	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线沙渠村大棚公变	160.00	100.00	200.00	11.68	2.19
3948	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	城东大院小区2号公变	595.32	93.02	800.00	45.62	20.85
3949	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线沙渠一队公变	29.33	36.66	100.00	4.63	1.70

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3950	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线柔远养殖公变	79.67	49.79	200.00	10.88	3.52
3951	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变521莫冯线高营大棚三号公变	127.94	79.97	200.00	11.62	3.35
3952	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变521莫冯线高营一队公变	44.96	70.25	80.00	10.68	4.55
3953	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线夹渠七队公变	44.72	27.95	200.00	42.34	18.69
3954	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沙渠十二队公变	295.23	92.26	400.00	10.90	4.08
3955	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线范庙村西公变	160.00	100.00	200.00	18.78	9.03
3956	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线莫楼村大棚公变	15.20	19.00	100.00	19.62	4.00
3957	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线夹渠东公变	127.04	79.40	200.00	13.14	5.12
3958	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线冯庄一队公变	117.05	73.16	200.00	17.51	6.44
3959	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线柔远村农具厂公变	320.00	100.00	400.00	90.65	38.65
3960	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线范庙大棚二号公变	60.91	76.14	100.00	7.22	2.28
3961	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫物流园4号配电变压器	276.58	86.43	400.00	10.08	3.15
3962	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线渡口村四队公变	230.49	72.03	400.00	18.74	7.23
3963	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变521莫冯线高营公变	320.00	100.00	400.00	26.16	9.02
3964	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线刘台村四队公变	320.00	100.00	400.00	40.72	21.79

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3965	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线范庙村四队公变	160.00	100.00	200.00	27.20	10.98
3966	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线柔远地毯厂公变	0.32	0.20	200.00	15.58	2.25
3967	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线沙渠村韭菜基地公变	132.02	82.51	200.00	0.18	0.17
3968	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变516莫福线五里中公变	107.99	84.37	160.00	17.05	4.08
3969	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线施庙村五队公变	275.56	86.11	400.00	41.48	9.01
3970	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线刘台村中公变	23.19	28.99	100.00	5.14	1.77
3971	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线田园汇公变	160.00	100.00	200.00	0.77	0.17
3972	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线雍湖五队公变新	15.12	18.90	100.00	26.38	12.84
3973	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线柔远十三队公变	65.73	41.08	200.00	19.67	7.18
3974	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变521莫冯线高营大棚二号公变	6.67	8.34	100.00	29.66	6.38
3975	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线沙渠东二号公变	23.46	29.33	100.00	5.61	1.88
3976	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	城东大院小区3号公变	599.49	93.67	800.00	39.86	18.24
3977	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线砖塔村西公变	66.19	41.37	200.00	19.06	6.47
3978	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	福润苑B区4号箱式变	577.01	90.16	800.00	50.76	29.71
3979	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线冯庄八队公变	52.33	32.71	200.00	33.82	15.61
3980	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线沙渠二队公变	285.49	89.22	400.00	20.78	7.86

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3981	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变521莫冯线高营三队公变	129.04	80.65	200.00	12.71	7.87
3982	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变524柔北线夹渠村寨上新居公变	63.00	78.75	100.00	7.81	1.47
3983	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线柔远大棚一号公变	50.73	79.27	80.00	2.62	0.67
3984	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	福润苑B区6#箱配电变压器	316.50	79.13	500.00	61.94	33.04
3985	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线蔬菜大棚二号公变施庙	120.19	75.12	200.00	22.55	7.30
3986	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线沙渠七队公变	135.28	84.55	200.00	12.11	4.64
3987	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线施庙八队公变	434.93	86.30	630.00	32.28	12.83
3988	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	福润苑B区18#箱式变	566.06	88.45	800.00	46.61	26.79
3989	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线范庙中公变	87.63	54.77	200.00	37.43	16.44
3990	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线镇靖村西公变	160.00	100.00	200.00	18.88	8.23
3991	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线刘台西公变	33.36	41.70	100.00	0.04	0.04
3992	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线冯庄九队公变	30.11	37.63	100.00	24.56	13.82
3993	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线柔远西箱变配电变压器	348.62	69.17	630.00	128.88	19.24
3994	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变521莫冯线高营北公变	100.49	62.81	200.00	40.11	19.98
3995	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线沙渠东一号公变	287.80	89.94	400.00	13.58	5.56
3996	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线镇靖一队公变	116.09	72.55	200.00	30.41	12.81

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3997	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	文昌变512双桥线线双桥村西公变	320.00	100.00	400.00	11.87	4.11
3998	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线砖塔四队公变	111.02	69.38	200.00	20.00	9.17
3999	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变514柔西线郭营南公变	40.49	25.30	200.00	39.31	15.11
4000	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线刘台东公变	320.00	100.00	400.00	15.04	7.26
4001	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变517莫镇线沙渠村东公变	37.71	47.14	100.00	11.49	4.85
4002	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	莫楼变522莫台线柔远五队南公变	218.82	68.38	400.00	61.98	21.11
4003	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	福润苑B区5#箱式变				0.00	0.00
4004	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	柔远变525柔东线冯庄村东公变				0.00	0.00
4005	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫物流园2号配电变压器				0.00	0.00
4006	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线统家水公变	29.39	36.74	100.00	16.78	6.91
4007	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线深井南公变	72.65	56.76	160.00	22.06	13.91
4008	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线白向鹏公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4009	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线三合新村变	129.84	40.57	400.00	18.25	8.25
4010	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	兴仁变513三眼井线赵进宝公变			100.00	0.00	0.00
4011	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线王玺公变	47.99	59.98	100.00	0.00	0.00
4012	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线王鹏公变	80.00	100.00	100.00	14.01	13.96

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4013	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线孙学庭公变	50.45	63.07	100.00	0.04	0.04
4014	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线花山村公变	70.86	88.57	100.00	3.07	0.56
4015	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线红泉南公变	3.81	4.77	100.00	15.20	4.91
4016	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线米粮川新村1号公变	22.00	27.49	100.00	43.66	16.23
4017	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线花万保公变	56.69	70.86	100.00	0.00	0.00
4018	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	兴仁变513三眼井线尹东南公变	0.13	0.16	100.00	10.27	3.02
4019	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线碾子井北公变200kVA	108.74	67.96	200.00	58.74	32.04
4020	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线南梁村公变	102.99	64.37	200.00	24.49	12.51
4021	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线香山乡政府公变	116.93	73.08	200.00	108.85	20.40
4022	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线红泉西公变100KVA	80.00	100.00	100.00	5.66	1.63
4023	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线深井养殖公变	155.30	97.06	200.00	2.32	0.28
4024	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线泾水村公变	75.64	94.55	100.00	2.76	0.46
4025	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线潘学东公变	47.38	59.22	100.00	0.00	0.00
4026	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	兴仁变513三眼井线尹西北公变	68.05	42.53	200.00	20.09	10.11
4027	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线深井北公变	124.04	77.52	200.00	26.50	13.54

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4028	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线李金荣公变	80.00	100.00	100.00	31.39	11.95
4029	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线梁水东公变100kVA	51.29	64.12	100.00	14.13	5.05
4030	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线莫耳水公变	26.37	65.91	50.00	18.54	9.13
4031	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线红圈新村公变	102.27	63.92	200.00	31.22	16.60
4032	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线王学朝公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4033	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线石砚子东公变	71.19	44.49	200.00	40.77	20.85
4034	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线新水南公变	133.09	83.18	200.00	19.61	7.44
4035	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线米粮川东公变	59.43	74.29	100.00	15.75	6.38
4036	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线峡门南公变	56.52	70.65	100.00	19.28	8.94
4037	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线高立德公变	77.44	96.81	100.00	0.00	0.00
4038	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线三眼井东公变	86.53	54.08	200.00	59.08	30.18
4039	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线三眼井向阳公变	0.04	0.05	100.00	58.26	33.54
4040	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线李家水公变	42.27	52.84	100.00	28.89	9.29
4041	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线苟才成公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4042	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线水化新村公变	67.65	84.56	100.00	8.22	2.68

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4043	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线米粮川新村3号公变	131.17	81.98	200.00	11.63	5.17
4044	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线下校川公变	35.57	27.79	160.00	41.89	19.43
4045	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线新水新村公变	124.21	77.63	200.00	24.99	14.32
4046	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线王洼村公变100kVA	63.12	78.90	100.00	15.53	4.97
4047	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线石砚子种植1号公变	19.88	24.85	100.00	8.54	0.12
4048	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线砂梁滩机井2号变	143.67	89.79	200.00	9.54	5.79
4049	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线景滩抗旱抽水公变	0.78	1.94	50.00	11.62	1.39
4050	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线下水化公变	28.58	71.45	50.00	5.62	1.47
4051	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线韩兴发公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4052	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线孙学保公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4053	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线任寨东公变400kVA	139.51	43.60	400.00	44.78	18.86
4054	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线砂梁滩西公变	44.12	55.15	100.00	32.42	11.60
4055	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线红圈东公变200kVA	125.63	78.52	200.00	28.42	10.50
4056	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线赵磨井东公变	112.34	70.21	200.00	65.53	26.79
4057	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线张彪公变	24.64	30.79	100.00	20.89	13.28

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4058	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线罗锅井公变100kVA	50.02	62.52	100.00	50.51	16.92
4059	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线景滩村公变	12.40	31.00	50.00	15.71	3.51
4060	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线峡门新村公变100kVA	76.71	95.88	100.00	0.03	0.03
4061	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线冯庄村公变	87.21	68.14	160.00	20.66	13.17
4062	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线沙塘村公变	73.24	91.55	100.00	4.57	0.56
4063	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线高峰西公变	18.85	23.56	100.00	29.96	10.72
4064	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线四眼井公变100KVA	80.00	100.00	100.00	13.48	3.90
4065	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线香山卫生院公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
4066	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线孙滩公变	15.21	19.02	100.00	13.99	7.53
4067	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线王学榜公变	72.25	90.31	100.00	0.00	0.00
4068	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线韩索井公变	29.80	37.26	100.00	54.17	22.71
4069	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线红泉北公变	58.18	72.72	100.00	24.40	9.64
4070	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	兴仁变513三眼井线尹西村公变400kVA	211.47	66.08	400.00	14.15	7.74
4071	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线峡门村公变	13.71	34.28	50.00	29.09	9.99
4072	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线赵磨井西公变	67.17	83.96	100.00	12.15	3.47

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4073	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线孙奎 公变	41.37	51.71	100.00	0.00	0.00
4074	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线深井村 公变	143.58	89.74	200.00	15.01	5.45
4075	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线罗泉 村公变	67.27	42.04	200.00	37.17	12.22
4076	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线孙寨 村公变	23.30	29.12	100.00	26.24	16.36
4077	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线吕卫 兵公变	80.00	100.00	100.00	11.76	0.56
4078	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线任寨南 2号公变	320.00	100.00	400.00	13.42	6.36
4079	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线窑门西 公变	136.06	85.03	200.00	21.35	9.99
4080	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线张学统 公变	79.97	99.97	100.00	0.00	0.00
4081	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线黄泉村 公变	23.18	28.98	100.00	27.22	12.67
4082	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线上石 棚下沟公变	52.07	65.08	100.00	2.93	0.37
4083	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线梁水西 公变	69.22	86.53	100.00	5.75	1.51
4084	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线七眼井 村公变	59.66	37.29	200.00	77.49	51.32
4085	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线陆治 孝公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4086	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线红石沟 公变	74.46	93.08	100.00	0.48	0.16
4087	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线新庄新 村公变	43.74	54.68	100.00	28.58	14.15

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4088	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线冯庄西 公变	50.96	63.70	100.00	9.52	4.58
4089	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线王学 保公变	45.00	56.25	100.00	54.72	20.86
4090	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线周晓 敏公变	4.00	5.00	100.00	0.00	0.00
4091	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线张程公 变	68.05	85.06	100.00	0.05	0.02
4092	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线大塘村 公变	32.28	80.70	50.00	3.35	1.01
4093	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线王学 枢公变	61.15	76.44	100.00	0.00	0.00
4094	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线米粮川 新村2号公变	52.62	65.77	100.00	15.70	7.51
4095	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线新水北 公变100kVA	80.00	100.00	100.00	12.99	6.48
4096	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线刘占 升公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4097	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线熊家 水公变	143.09	89.43	200.00	56.15	28.78
4098	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线孙建 章公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4099	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线石砚 子种植2号公变	45.86	57.32	100.00	10.16	0.13
4100	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线礅子井 东公变	19.05	23.81	100.00	22.60	12.15
4101	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线罗丙 杰公变	57.02	71.27	100.00	0.02	0.02
4102	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线景庄南 公变	50.90	63.63	100.00	22.50	9.31

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4103	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线砂梁滩东公变	51.43	64.29	100.00	17.67	6.60
4104	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	兴仁变513三眼井线范永公变	144.06	90.04	200.00	3.83	0.20
4105	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线坡根村公变	21.75	54.38	50.00	5.16	0.97
4106	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线韭菜沟公变	25.58	31.97	100.00	6.77	2.10
4107	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线红圈西公变	21.06	26.32	100.00	30.75	10.53
4108	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线任寨北公变	0.03	0.04	100.00	12.15	4.18
4109	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线石砚子公变	42.96	53.71	100.00	33.34	14.40
4110	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线三合村公变	3.25	1.29	315.00	15.71	5.20
4111	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线任寨冷库公变	159.71	99.82	200.00	0.00	0.00
4112	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线任寨南公变	0.99	1.24	100.00	12.48	4.50
4113	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线米粮川西公变	40.54	50.67	100.00	23.83	12.49
4114	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线红泉村公变	50.00	62.50	100.00	30.41	14.73
4115	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线窑洞水公变400kVA	320.00	100.00	400.00	96.71	55.58
4116	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线王吉公变	58.74	73.43	100.00	0.00	0.00
4117	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	兴仁变513三眼井线尹东村公变	0.04	0.02	200.00	38.67	8.75

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4118	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线峡门北 公变200kVA	1.64	1.02	200.00	46.86	18.66
4119	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线杨永军 公变	48.97	61.21	100.00	5.07	0.38
4120	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线张江 公变	80.00	100.00	100.00	26.98	5.81
4121	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	兴仁变513三眼井线景寨 村公变	71.04	44.40	200.00	51.05	21.93
4122	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线向崖村 公变	41.33	51.66	100.00	23.47	10.54
4123	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线刘向 学公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4124	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线张勇公 变	51.48	64.35	100.00	0.02	0.02
4125	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线孙涛 公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4126	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线上校 川公变	31.92	79.81	50.00	4.59	0.94
4127	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线王学 龙公变	51.66	64.58	100.00	0.00	0.00
4128	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线孙寨 村公变200kVA			200.00	0.00	0.00
4129	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线陈水村 公变	46.42	58.03	100.00	10.29	2.32
4130	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	兴仁变513三眼井线尹东 新村公变	25.94	32.43	100.00	49.91	29.61
4131	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线雷生贵 公变	67.30	84.12	100.00	12.15	2.46
4132	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线乱井村 公变	48.32	75.50	80.00	9.57	4.26

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4133	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线雍家营子东公变	51.95	64.94	100.00	12.02	3.38
4134	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线大柳树公变100KVA	60.30	75.38	100.00	11.20	3.47
4135	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线景庄北公变	43.72	54.65	100.00	18.57	6.73
4136	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线涝坝公变	39.28	49.10	100.00	22.28	9.47
4137	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线徐进财公变	80.00	100.00	100.00	38.93	29.63
4138	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线刘兆清公变	80.00	100.00	100.00	1.76	0.05
4139	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线雍家营子西公变	65.35	81.69	100.00	7.53	2.86
4140	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线砂梁滩种植公变	42.78	53.48	100.00	0.04	0.02
4141	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线三合南公变	151.72	47.41	400.00	63.54	33.65
4142	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线深井西公变	26.37	32.97	100.00	34.19	16.68
4143	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线窑门东公变	23.27	14.54	200.00	28.25	15.08
4144	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线上石棚上沟公变	7.90	9.88	100.00	28.43	13.84
4145	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线新庄村公变	4.73	11.83	50.00	7.79	3.42
4146	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线王学斌公变	79.84	99.80	100.00	0.00	0.00
4147	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线红圈南公变400kVA	256.63	80.20	400.00	22.07	11.86

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4148	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变512冯庄线上水化公变	18.57	46.42	50.00	8.25	2.75
4149	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变511深井线米粮川新村4号公变	31.28	39.10	100.00	18.81	2.74
4150	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变522上石棚线罗湾村公变	28.39	35.48	100.00	14.78	5.17
4151	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线碾子井南公变200kVA	110.12	68.83	200.00	27.27	15.41
4152	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变513暖窑线高峰东公变	0.00	0.00	100.00	17.18	6.51
4153	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线石门村公变	43.78	68.40	80.00	3.24	0.85
4154	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线新水村部公变400KVA	268.30	83.84	400.00	24.14	12.27
4155	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线李金红公变	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4156	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线三眼井西公变	115.32	72.07	200.00	32.46	18.35
4157	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线祁学东公变	80.00	100.00	100.00	19.25	9.43
4158	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	暖阳变512尹东线三合北公变	34.14	21.34	200.00	13.02	5.08
4159	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	景庄变522景庄线孙沟村公变	62.93	78.66	100.00	13.27	1.99
4160	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线王世彦公变				0.00	0.00
4161	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	红泉变511石砚子线翟续公变				0.00	0.00
4162	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线长盛奶牛养殖场公变	160.51	50.16	400.00	23.56	11.48

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4163	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线华和晒砂瓜公变	106.95	66.84	200.00	9.83	1.39
4164	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线马滩朱庄公变200KVA	107.08	66.93	200.00	9.62	2.51
4165	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线羚羊九队公变	51.08	63.85	100.00	10.10	5.48
4166	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟一队公变	49.14	38.39	160.00	43.75	22.94
4167	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山南1#公变	20.96	26.20	100.00	25.76	9.82
4168	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宣和牛场南公变	11.05	6.91	200.00	38.71	10.65
4169	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线寺口回民移民点公变	23.07	28.84	100.00	23.11	10.59
4170	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟九队公变	31.81	39.76	100.00	24.58	10.38
4171	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	丹阳变518丹石一线寺口烘干房1号公变	79.93	99.92	100.00	1.77	0.08
4172	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线西坡公变	320.00	100.00	400.00	38.10	14.74
4173	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏北公变	71.76	56.07	160.00	5.04	1.78
4174	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线四园区东南区公变100KVA	47.21	59.02	100.00	13.11	5.15
4175	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线何营九队公变100KVA	17.96	22.45	100.00	15.60	1.97
4176	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线东月九队公变	42.95	53.69	100.00	17.86	7.24
4177	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福堂三队公变	61.79	77.24	100.00	15.70	6.83

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4178	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宏爱团结塘西变	7.13	8.91	100.00	15.01	2.42
4179	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线东坡西公变100KVA	80.00	100.00	100.00	21.71	6.92
4180	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线马滩北公变	59.80	46.72	160.00	37.98	16.31
4181	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线羚羊东南公变	0.23	0.15	200.00	47.38	12.85
4182	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线西坡北公变	74.81	46.76	200.00	50.68	19.62
4183	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线赵滩西公变	107.98	67.49	200.00	32.78	11.05
4184	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线三营一队公变100KVA	47.18	58.98	100.00	10.77	6.07
4185	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	丹阳变518丹石一线寺口养殖园区二号公变	115.62	72.27	200.00	17.86	4.68
4186	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳中公变	55.67	34.80	200.00	34.76	17.67
4187	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线赵滩中公变	95.16	59.48	200.00	30.41	12.64
4188	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线陆荣国养鸡场公变	11.73	7.33	200.00	48.42	14.79
4189	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宏爱团结塘北公变	21.35	26.69	100.00	10.75	4.64
4190	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台五队公变	110.87	69.29	200.00	17.45	6.45
4191	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	丹阳变518丹石一线寺口养殖园区4号公变	191.37	59.80	400.00	83.53	35.17
4192	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟六队公变400KVA	320.00	100.00	400.00	62.36	29.20

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4193	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山移民学校公变	68.41	53.45	160.00	39.34	16.41
4194	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线郝家塘东公变	18.31	22.89	100.00	16.54	7.98
4195	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线海兴移民2号公变	184.64	57.70	400.00	115.44	48.71
4196	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线三营七队公变	26.03	32.54	100.00	14.94	7.40
4197	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	丹阳变518丹石一线晒沙瓜1号公变	29.74	74.35	50.00	0.01	0.01
4198	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宣和变电所东公变100KVA	15.30	19.13	100.00	13.07	3.10
4199	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宣和牛场公变	62.54	48.86	160.00	28.57	10.00
4200	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线郝家塘西公变400KVA	264.32	82.60	400.00	33.31	13.86
4201	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	丹阳变524丹石二线晒沙瓜5号公变	30.25	75.63	50.00	0.00	0.00
4202	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山西公变	26.83	16.77	200.00	41.54	15.23
4203	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线旧营南公变	25.07	31.33	100.00	16.74	1.76
4204	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和林场西公变	108.56	67.85	200.00	19.77	6.10
4205	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福兴十一队公变	39.63	61.92	80.00	32.95	12.52
4206	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线旧营九队公变100KVA	53.05	66.31	100.00	11.31	4.51
4207	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线赵滩五队公变	47.58	74.34	80.00	8.68	3.69

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4208	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线海兴移民8号公变	109.65	68.53	200.00	38.29	18.50
4209	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏二队公变	84.46	52.79	200.00	17.48	5.77
4210	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和政府南公变400KVA	206.65	64.58	400.00	12.55	4.83
4211	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳北公变	91.85	57.41	200.00	19.46	10.98
4212	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线永和中公变100KVA	31.55	39.44	100.00	33.00	5.02
4213	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线旧营六队公变	86.79	54.25	200.00	34.73	10.96
4214	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	丹阳变524丹石二线晒沙瓜6号公变	77.70	97.13	100.00	0.01	0.01
4215	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏一队公变100KVA	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4216	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山村部公变	41.79	52.24	100.00	5.78	2.19
4217	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线华和一队公变	35.15	21.97	200.00	42.68	16.21
4218	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线马滩十二队公变	4.00	4.99	100.00	16.28	7.07
4219	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山移民东区公变	129.54	80.96	200.00	15.84	6.61
4220	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宏爱五队南公变	160.00	100.00	200.00	10.67	1.96
4221	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线东月四队公变	31.47	39.33	100.00	24.45	12.43
4222	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线海兴移民6号公变	102.27	79.90	160.00	25.75	7.27

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4223	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和四队公变400KVA	194.12	60.66	400.00	39.46	20.34
4224	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福堂南公变	40.03	62.55	80.00	7.54	2.96
4225	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟自发移民西公变200KVA	160.00	100.00	200.00	37.67	19.61
4226	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线四园区西南区西公变	88.80	55.50	200.00	5.42	1.22
4227	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和充电桩1号配变	504.00	100.00	630.00	0.00	0.00
4228	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线马滩解放滩公变200KVA	107.50	67.19	200.00	26.68	9.14
4229	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宣和林场中2号公变	19.54	12.21	200.00	80.09	23.03
4230	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线东台工业园区南公变	87.01	54.38	200.00	34.27	9.99
4231	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台东公变	43.50	54.38	100.00	11.28	5.20
4232	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线旧营二队公变	111.95	69.97	200.00	21.77	7.61
4233	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线旧营石荒沟公变100kVA	20.03	25.04	100.00	1.31	0.71
4234	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线赵滩十一队公变400KVA	320.00	100.00	400.00	32.51	13.25
4235	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台四队公变200kVA	51.71	32.32	200.00	31.63	14.63
4236	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线羚羊七队公变	48.18	30.11	200.00	8.25	2.36
4237	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线三营二园区东公变	111.23	69.52	200.00	25.60	5.06
4238	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山北公变	26.08	32.59	100.00	16.79	4.42

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4239	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟中2号公变	152.83	47.76	400.00	139.80	57.72
4240	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟八队公变200KVA	160.00	100.00	200.00	29.27	16.88
4241	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和街北公变	133.19	52.85	315.00	51.62	17.97
4242	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟七队东南公变	128.02	40.00	400.00	54.81	17.17
4243	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳二队南公变	38.36	47.95	100.00	19.51	7.06
4244	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟七队1号公变	45.40	56.75	100.00	20.80	7.66
4245	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福堂六队公变	62.78	78.47	100.00	7.06	2.37
4246	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳三队公变100KVA	0.22	0.28	100.00	23.77	10.02
4247	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宏爱东公变	0.05	0.13	50.00	3.36	0.79
4248	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和火车站小区公变	78.20	24.44	400.00	184.90	59.29
4249	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和街东公变	127.66	79.79	200.00	14.11	3.55
4250	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山四队公变	51.34	64.18	100.00	23.34	5.92
4251	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台三队公变	276.50	86.41	400.00	27.18	10.33
4252	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏东公变(新)	90.07	56.29	200.00	12.10	5.36
4253	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟南公变	80.00	100.00	100.00	20.52	8.55

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4254	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和林场中公变	46.48	58.10	100.00	28.56	4.26
4255	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宏爱心河桥东公变	21.90	13.68	200.00	59.29	19.38
4256	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线东台工业园区北公变	53.55	66.93	100.00	6.05	1.11
4257	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和农具厂公变	133.75	53.08	315.00	89.13	41.46
4258	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线汪园东2号公变	19.96	24.95	100.00	9.83	3.43
4259	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	丹阳变524丹石二线香山林场公变	57.00	71.25	100.00	5.18	1.27
4260	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山二队公变	35.37	44.22	100.00	21.52	7.66
4261	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	丹阳变524丹石二线晒沙瓜3号公变	76.59	95.73	100.00	0.07	0.07
4262	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福兴四队公变200KVA	71.68	44.80	200.00	18.64	6.89
4263	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线汪园东公变	3.79	4.73	100.00	14.20	5.69
4264	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟晒砂瓜三号公变	32.96	20.60	200.00	19.78	6.18
4265	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线寺口回民点东公变	50.89	63.62	100.00	21.28	8.57
4266	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线羚和晒砂瓜公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
4267	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线羚羊七队南公变	76.39	23.87	400.00	56.44	15.91
4268	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线东台学校2号配电变压器	281.94	88.11	400.00	0.20	0.18

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4269	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线三营村部公变	8.43	6.59	160.00	10.37	6.22
4270	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线赵滩东公变400KVA	320.00	100.00	400.00	25.46	8.79
4271	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线汪园西公变	75.45	47.15	200.00	11.46	6.28
4272	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟枣林公变	98.17	61.35	200.00	102.61	24.23
4273	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟九队东公变	14.83	18.54	100.00	40.55	8.29
4274	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福堂西公变	31.37	49.02	80.00	10.49	4.20
4275	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山移民东区北公变	18.95	23.68	100.00	43.10	13.67
4276	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线汪园小学箱变配电变压器	399.78	99.94	500.00	0.20	0.20
4277	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线许家园子南公变	33.10	41.38	100.00	7.62	1.77
4278	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线永和西公变200KVA	160.00	100.00	200.00	18.08	4.84
4279	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏七队公变	105.11	65.70	200.00	33.93	13.78
4280	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台新居公变	149.28	59.24	315.00	72.86	32.52
4281	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线东台学校1号配电变压器	394.29	78.23	630.00	0.00	0.00
4282	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线四园区西南区西2号公变	160.00	100.00	200.00	17.62	1.78
4283	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线华和一队二号公变200KVA	50.84	31.77	200.00	20.66	11.05

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4284	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳新居公变	36.69	22.93	200.00	39.82	17.78
4285	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台小学公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
4286	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	丹阳变518丹石一线香山林场公变100KVA	80.00	100.00	100.00	2.39	0.70
4287	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线四园中北区公变200KVA	78.45	49.03	200.00	40.85	9.14
4288	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线东月南山台公变	3.05	4.76	80.00	9.37	2.83
4289	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福兴村部公变	9.15	11.43	100.00	9.47	4.10
4290	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线东月东公变	43.17	53.96	100.00	21.27	8.45
4291	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线三营西公变	102.36	63.97	200.00	14.39	6.25
4292	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳五队公变	243.07	75.96	400.00	35.26	10.46
4293	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福兴七队公变	1.58	2.46	80.00	3.69	2.18
4294	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线永和北公变	1.32	1.65	100.00	31.58	12.02
4295	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台一队公变	53.81	33.63	200.00	25.28	10.72
4296	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	丹阳变518丹石一线寺口养殖园区公变	45.05	28.16	200.00	93.32	22.18
4297	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	幸福村庄2号配电变压器	545.07	85.17	800.00	57.55	24.23
4298	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线东坡北公变200KVA	160.00	100.00	200.00	23.14	7.28
4299	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台南公变200KVA	160.00	100.00	200.00	17.88	7.29

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4300	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线何营东 公变400KVA	320.00	100.00	400.00	11.51	5.10
4301	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线赵滩温 棚公变100KVA	49.97	62.46	100.00	5.22	3.46
4302	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线三营七 队3号公变	95.33	59.58	200.00	7.63	3.13
4303	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏十 队公变	16.71	20.89	100.00	21.39	8.65
4304	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线羚羊中 公变	20.09	25.11	100.00	23.85	9.49
4305	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟七 队2号公变	274.09	85.65	400.00	24.54	11.72
4306	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线四园区 中南区公变	25.75	32.19	100.00	44.09	14.09
4307	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟五 队东公变	28.42	35.53	100.00	22.33	9.86
4308	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟晒 砂瓜二号公变	64.10	40.06	200.00	78.40	12.86
4309	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宏爱山 河桥公变100KVA	0.43	0.53	100.00	21.81	7.93
4310	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线敬农生 态移民4号公变400KVA	320.00	100.00	400.00	62.52	36.54
4311	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线羚羊晒 砂瓜二号公变	81.65	51.03	200.00	3.05	0.14
4312	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线兴海羊 肚菌种植基地公变	126.30	78.94	200.00	2.81	0.67
4313	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟东 公变	137.41	85.88	200.00	10.15	3.26
4314	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟四 户里公变	45.39	56.74	100.00	25.61	12.57

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4315	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟九队南公变	79.22	49.51	200.00	17.69	7.96
4316	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线敬农生态移民2号公变	110.56	69.10	200.00	33.23	17.67
4317	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线宣和养殖一园区公变	117.34	36.67	400.00	43.70	15.66
4318	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线东月中公变	105.12	65.70	200.00	17.73	7.12
4319	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线海兴移民1号公变200KVA	160.00	100.00	200.00	31.50	15.00
4320	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟四队公变	219.31	68.53	400.00	18.72	6.31
4321	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏中公变	59.59	46.56	160.00	23.66	7.85
4322	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线东台工业园区配电变压器	52.37	10.39	630.00	217.10	31.41
4323	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线西坡六队公变	8.30	5.19	200.00	29.20	13.91
4324	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	丹阳变518丹石一线寺口养殖园区3号公变	230.10	71.91	400.00	48.76	20.71
4325	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福堂十二队公变	31.63	39.54	100.00	9.45	5.16
4326	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线郝家塘幼儿园公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
4327	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山移民西区公变	33.82	42.28	100.00	16.34	6.97
4328	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山中公变	25.16	31.45	100.00	17.11	7.81
4329	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宏爱团结塘公变100KVA	21.59	26.99	100.00	20.36	6.99

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4330	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福堂七队公变	102.51	64.07	200.00	9.85	3.59
4331	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线敬农公变	21.57	26.96	100.00	16.80	9.99
4332	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福堂村部公变	77.92	48.70	200.00	13.11	5.41
4333	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	丹阳变518丹石一线寺口烘干房2号公变	39.29	98.22	50.00	0.00	0.00
4334	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线三营七队晒砂瓜公变	140.04	87.52	200.00	11.53	1.84
4335	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线永和五队公变	3.17	3.97	100.00	20.99	11.47
4336	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线马滩南沙滩公变100KVA	0.35	0.43	100.00	16.70	6.72
4337	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线四园区西北区公变	4.65	5.81	100.00	25.94	11.42
4338	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏鱼池公变	81.89	51.18	200.00	9.19	2.92
4339	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线华和三队公变	58.99	73.74	100.00	7.10	3.21
4340	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线何营十队公变	24.03	30.04	100.00	17.11	3.90
4341	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线何营三队公变	7.02	8.78	100.00	24.65	11.35
4342	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线东月十一队公变	9.95	12.44	100.00	3.02	1.43
4343	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线东月十三队公变	81.92	51.20	200.00	28.66	6.32
4344	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线海兴移民3号公变	243.97	76.24	400.00	55.68	25.94

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4345	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线福兴南 公变200KVA	136.19	85.12	200.00	15.84	5.28
4346	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳三 队二号公变	97.55	60.97	200.00	13.76	5.69
4347	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟七 队中南公变	21.77	27.21	100.00	27.57	12.00
4348	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宏爱团 结塘东公变	160.00	100.00	200.00	16.15	5.94
4349	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线马滩十 三队公变400KVA	320.00	100.00	400.00	22.44	6.45
4350	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	丹阳变518丹石一线寺口 养殖园区5号公变	206.37	64.49	400.00	93.44	24.70
4351	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟西 公变200KVA	160.00	100.00	200.00	22.90	11.84
4352	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳晒 砂瓜2号公变	3.42	2.14	200.00	67.66	24.50
4353	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山六 队公变	28.54	17.84	200.00	57.49	17.10
4354	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线敬农生 态移民5号公变	122.40	76.50	200.00	23.80	7.03
4355	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福兴五 队公变	54.02	67.53	100.00	5.03	1.37
4356	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线羚羊养 殖园区公变	0.21	0.27	100.00	43.06	6.94
4357	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线东坡公 变	107.10	66.94	200.00	29.48	8.77
4358	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳一 队公变	16.21	20.26	100.00	27.66	9.79
4359	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山四 队东公变	29.65	37.06	100.00	25.01	10.73

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4360	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线敬农北 公变	12.79	15.99	100.00	27.44	10.94
4361	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线三营东 公变100KVA	46.77	58.46	100.00	9.74	2.16
4362	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳南 公变	55.26	69.07	100.00	14.78	6.08
4363	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线西坡东 公变	17.89	11.18	200.00	89.26	28.11
4364	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山移 民东区二号公变200KVA	122.06	76.29	200.00	15.70	5.57
4365	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟五 队公变	101.82	63.64	200.00	39.40	6.87
4366	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福堂牛 场公变	29.74	37.17	100.00	5.94	2.21
4367	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线永和东 公变	8.51	10.63	100.00	14.29	5.79
4368	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线赵滩砖 厂公变	116.87	73.04	200.00	8.15	3.21
4369	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和加 油站箱变配电变压器	369.51	73.32	630.00	55.06	21.92
4370	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和十 队公变	13.26	20.71	80.00	11.40	2.42
4371	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏二 队2号公变200KVA	132.77	82.98	200.00	10.27	4.25
4372	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线许家园 子北公变	43.89	54.87	100.00	24.35	11.10
4373	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宏爱五 队公变	6.99	8.74	100.00	23.25	9.16
4374	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山五 队公变	50.86	63.57	100.00	14.25	2.95

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4375	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线羚羊晒砂瓜一号公变	107.16	66.98	200.00	0.00	0.00
4376	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山晒砂瓜一号公变	104.19	65.12	200.00	20.02	2.88
4377	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线旧营东公变	82.55	64.49	160.00	29.91	15.84
4378	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和二队公变	59.42	74.27	100.00	10.79	3.66
4379	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线马滩南公变	88.94	69.48	160.00	17.94	5.37
4380	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线华和三队二号公变	133.14	83.21	200.00	15.25	6.80
4381	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线赵滩南公变	61.79	77.24	100.00	12.48	4.10
4382	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线敬农生态移民3号公变	99.60	62.25	200.00	35.57	20.09
4383	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线三营二园区西公变	117.11	46.47	315.00	101.68	34.41
4384	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟七队北公变	57.80	72.25	100.00	12.46	4.61
4385	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟四队二号公变	67.36	42.10	200.00	43.09	4.95
4386	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山一队公变	80.04	50.03	200.00	23.90	10.42
4387	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线张发兴养鸡场公变	48.79	30.49	200.00	16.82	6.04
4388	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线旧营三队公变100KVA	36.45	45.56	100.00	32.31	6.70
4389	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线敬农西公变	24.12	30.16	100.00	27.38	13.03

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4390	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线旧营西 公变	115.79	72.37	200.00	15.08	7.15
4391	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和化 工厂箱变配电变压器	407.41	80.84	630.00	103.22	47.69
4392	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和工 业园区南公变	179.39	71.18	315.00	61.59	23.96
4393	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台 东南公变	21.36	26.70	100.00	8.00	3.56
4394	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线丹阳五 队新居公变	35.54	44.43	100.00	15.90	4.99
4395	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线四园区 东南区东公变	15.22	19.03	100.00	32.49	9.39
4396	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳晒 砂瓜公变	30.92	19.33	200.00	41.18	11.91
4397	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟二 队公变100KVA	33.78	42.22	100.00	22.46	9.11
4398	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线敬农南 公变	160.00	100.00	200.00	14.08	1.20
4399	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山南 公变	24.00	30.00	100.00	20.72	9.19
4400	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和十 队新居公变200KVA	121.50	75.94	200.00	14.68	6.67
4401	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	丹阳变518丹石一线晒沙 瓜2号公变	39.29	98.23	50.00	0.00	0.00
4402	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线西坡西 公变200KVA	160.00	100.00	200.00	37.87	10.98
4403	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线汪园西 南公变200KVA	7.99	4.99	200.00	32.03	12.72
4404	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳四 队公变	40.82	51.03	100.00	16.00	8.72

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4405	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线羚羊北 公变	81.16	50.73	200.00	40.94	22.81
4406	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	丹阳变524丹石二线晒沙 瓜4号公变	69.88	87.35	100.00	0.01	0.01
4407	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏四 队公变	129.54	80.96	200.00	14.50	6.39
4408	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和三 队公变400KVA	320.00	100.00	400.00	30.89	13.25
4409	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线海兴移 民4号公变	93.45	73.01	160.00	24.21	11.62
4410	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线何营六 队公变	25.11	31.39	100.00	31.76	6.53
4411	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宏爱西 公变	28.67	44.79	80.00	15.01	5.79
4412	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和市 场公变	100.88	40.03	315.00	92.79	39.64
4413	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和振 兴泵公变	43.72	34.16	160.00	29.95	8.29
4414	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线海兴移 民5号公变	54.42	42.52	160.00	49.82	27.26
4415	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线宣和养 殖一园区东公变	72.94	45.59	200.00	63.13	16.27
4416	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线东月二 队公变	54.24	67.80	100.00	21.17	6.76
4417	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟五 队北公变	72.77	90.96	100.00	3.03	0.45
4418	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线永和二 队公变	33.50	41.87	100.00	13.28	5.04
4419	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线宣和养 殖一园区箱变配电变压器	142.63	28.30	630.00	275.72	228.58

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4420	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线赵滩寺 公变	58.90	73.62	100.00	0.33	0.20
4421	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线何营北 公变	34.51	21.57	200.00	9.94	5.64
4422	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线汪园中 公变100KVA	99.37	62.10	200.00	31.25	14.47
4423	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山晒 砂瓜二号公变	28.45	35.57	100.00	13.99	1.24
4424	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和十 一队公变	161.72	64.17	315.00	44.16	21.65
4425	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线宣和一 园区西公变	107.68	42.73	315.00	11.21	4.90
4426	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟中 公变	91.48	28.59	400.00	74.70	41.71
4427	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和常 信街北公变	153.20	60.79	315.00	67.21	36.87
4428	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宏爱中 公变	51.38	64.23	100.00	10.86	5.85
4429	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线敬农中 南公变	111.98	69.99	200.00	8.50	3.57
4430	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线宣和镇 林场南公变	96.83	60.52	200.00	24.84	8.90
4431	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳二 队公变	46.45	29.03	200.00	48.41	21.55
4432	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福兴东 公变400KVA	320.00	100.00	400.00	17.33	9.40
4433	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台 六队公变	22.38	27.98	100.00	48.80	12.87
4434	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏五 队公变	40.79	25.49	200.00	11.05	4.09

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4435	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳一队晒砂瓜公变	121.80	76.13	200.00	14.51	2.36
4436	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和电信所公变	201.38	62.93	400.00	82.80	45.38
4437	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟九队北公变	60.69	75.87	100.00	7.57	3.11
4438	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线工业园区东公变	65.91	26.15	315.00	111.60	24.14
4439	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线东坡东2号公变	147.42	92.14	200.00	4.72	0.94
4440	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山三队公变	126.10	78.81	200.00	19.78	6.30
4441	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线东月南山台东公变	36.34	45.43	100.00	11.02	3.19
4442	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和十三队箱变配电变压器	448.07	88.90	630.00	33.82	14.55
4443	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳六队公变200KVA	160.00	100.00	200.00	28.55	12.44
4444	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线永和南公变	80.62	50.39	200.00	39.82	12.93
4445	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线海和牛场南公变	48.23	37.68	160.00	38.15	1.88
4446	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宣和林场东公变	3.84	4.80	100.00	19.40	6.10
4447	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线旧营抽水公变	44.78	55.98	100.00	0.00	0.00
4448	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线宣和南公变	62.92	78.65	100.00	9.29	1.89
4449	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线张宏学校1号配电变压器	399.74	99.93	500.00	1.42	0.56

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4450	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线曹山移民西区二号公变	67.31	42.07	200.00	12.65	4.57
4451	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线敬农中公变	31.54	39.42	100.00	9.50	3.12
4452	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟砾沙瓜公变	15.73	15.73	125.00	45.50	17.33
4453	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线四园区东北区公变	0.05	0.08	80.00	25.50	4.58
4454	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线海和牛场北公变	11.62	9.08	160.00	38.99	8.53
4455	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳八队公变	23.48	14.67	200.00	27.25	5.02
4456	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线三营七队2号公变	108.12	67.58	200.00	13.67	7.31
4457	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟自发移民东公变	27.24	34.05	100.00	46.51	19.38
4458	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	幸福村庄3号配电变压器	611.25	95.51	800.00	19.44	8.71
4459	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线旧营潘庄公变100KVA	74.18	92.73	100.00	2.64	0.37
4460	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线海兴移民7号公变	16.59	20.74	100.00	40.96	11.58
4461	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台西公变	47.61	59.51	100.00	17.83	5.70
4462	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线东台供电所公变	22.25	27.81	100.00	52.74	14.46
4463	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线三营中公变	60.05	75.07	100.00	7.84	2.44
4464	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线何营村部公变	35.98	44.97	100.00	24.89	11.68
4465	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	幸福村庄1号配电变压器	640.00	100.00	800.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4466	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线福堂东 公变400KVA	320.00	100.00	400.00	13.07	5.51
4467	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变521曹山线丹阳肉 牛厂公变	44.50	34.76	160.00	49.12	6.73
4468	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线东坡东 公变	19.37	24.21	100.00	22.27	3.90
4469	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线西坡七 队公变	47.14	58.93	100.00	7.80	1.80
4470	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和街 南公变	82.07	41.03	250.00	102.71	39.57
4471	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线喜沟六 队北公变	102.33	63.96	200.00	18.23	7.93
4472	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变522草坡线永和 中2号公变	29.16	36.46	100.00	21.79	5.37
4473	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线敬农生 态移民1号公变	53.33	33.33	200.00	31.76	16.51
4474	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变514东台线四园区 西南区公变	95.10	59.44	200.00	31.54	9.71
4475	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线永和五 队北公变	4.53	5.67	100.00	34.26	4.55
4476	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和政 府南二号箱变配电变压器	401.81	79.72	630.00	50.48	32.08
4477	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变513永康线羚羊南 公变	130.49	81.56	200.00	5.18	2.16
4478	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变525宣福线宣和工 业园区西箱变配电变压器	347.52	68.95	630.00	55.40	14.89
4479	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	草台变531寺口子线草台 晒沙瓜公变	5.98	7.48	100.00	6.92	1.31

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4480	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	宣和变512宣和线汪园西南西公变				0.00	0.00
4481	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线沙漠温棚2#变	89.22	69.70	160.00	1.44	0.38
4482	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变511西园线夹道四队变	51.25	40.04	160.00	41.55	18.70
4483	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线铁路小区北公变	174.32	54.48	400.00	83.46	33.14
4484	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线姚滩南变公变	107.54	67.21	200.00	26.95	16.07
4485	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	鸣沙村穆民风情苑配电变压器	368.07	92.02	500.00	25.36	4.96
4486	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变526马桥线杨渠新居公变	27.91	34.88	100.00	30.09	15.25
4487	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	景庄变522景庄线榆树台抽水公变	57.51	22.82	315.00	3.31	0.22
4488	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线黑林三队南变	22.41	14.00	200.00	49.04	6.01
4489	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变526马桥线夹道八队公变	87.71	68.52	160.00	13.34	3.58
4490	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线九州物流公变	51.43	64.29	100.00	49.82	9.94
4491	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	旅游新镇核心区南区特色商业街2号配电变压器	347.68	43.46	1000.00	228.21	81.62
4492	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线龙湖生态7号公变	24.65	15.41	200.00	72.39	48.61
4493	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	甘塘变513甘镇1线营盘水7号公变	68.58	42.86	200.00	49.65	27.70
4494	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线黑林四队西1号公变	76.41	47.76	200.00	32.51	4.03

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4495	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变511西园线牛滩园艺场公变	160.00	100.00	200.00	22.33	9.84
4496	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线鸣钟一队养殖园区公变	89.26	55.79	200.00	13.18	4.87
4497	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变526马桥线夹道九队公变	114.38	71.49	200.00	24.82	5.42
4498	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线迎水新居民点北变	50.48	63.11	100.00	22.26	3.94
4499	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	甘塘变513甘镇I线营盘水六号公变	78.24	48.90	200.00	73.37	36.44
4500	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线郑口湾南公变	2.17	2.71	100.00	14.29	3.51
4501	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	绿伯爵1号配电变压器	384.01	60.00	800.00	37.78	7.84
4502	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线沙坡头新居2#公变	137.96	54.75	315.00	14.30	7.33
4503	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线迎水村变	29.41	22.97	160.00	23.64	7.60
4504	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变511西园线夹道新居公变	37.20	58.12	80.00	10.82	4.50
4505	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线黑林五队北公变	107.30	67.06	200.00	41.47	15.77
4506	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	刘营变524常乐线孟家湾南公变公变	39.59	49.49	100.00	2.89	0.51
4507	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变512西关线牛滩二队公变	160.00	100.00	200.00	18.43	7.55
4508	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	源创变573源池线涝池西变	89.30	69.77	160.00	14.38	6.64
4509	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线码头南公变	75.91	47.44	200.00	22.51	3.84

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4510	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	源创变573源池线夹道一队变	55.25	34.53	200.00	29.69	11.78
4511	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线沙坡头种植园区公变	175.60	54.87	400.00	31.50	17.94
4512	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线何滩六队南变	107.05	66.90	200.00	28.65	10.11
4513	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线沙坡头小康楼变	54.11	33.82	200.00	88.33	37.81
4514	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线良繁场公变	160.00	100.00	200.00	28.27	8.10
4515	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线迎水十队公变	138.18	86.36	200.00	12.52	5.17
4516	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变526马桥线夹道马场湖2号公变	18.83	11.77	200.00	45.07	17.87
4517	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	滨河变517平安西线大板古镇公变	124.16	77.60	200.00	18.05	9.81
4518	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线黑林三队西变公变	39.45	24.66	200.00	42.06	9.81
4519	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线牛滩市场东2#公变	149.73	93.58	200.00	0.00	0.00
4520	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线迎水六队变	92.31	72.12	160.00	16.70	5.77
4521	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线郑口湾南2号公变	135.32	84.58	200.00	14.45	7.86
4522	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线码头1队公变	47.95	59.93	100.00	22.38	17.51
4523	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线铁路货场公变	160.00	100.00	200.00	4.87	0.82
4524	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线黑林四队变	144.76	57.44	315.00	39.79	14.21

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4525	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线黑林三队吊装南公变	160.00	100.00	200.00	22.76	8.95
4526	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	景庄变522景庄线黄始旋变	72.44	90.55	100.00	2.82	0.55
4527	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	滨河变517平安西线大板一队变公变	75.12	46.95	200.00	31.35	6.82
4528	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变526马桥线杨渠九队变	64.01	80.01	100.00	9.13	4.00
4529	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线新居民南公变	160.00	100.00	200.00	43.01	18.99
4530	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线黑林二队公变	160.00	100.00	200.00	37.40	15.64
4531	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线姚滩九队变公变	70.52	44.08	200.00	13.31	5.29
4532	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线码头3队公变	92.46	57.78	200.00	15.51	6.08
4533	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线沙坡头新居变	41.97	20.99	250.00	26.97	11.65
4534	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线鸣钟二队西公变	76.05	47.53	200.00	20.09	8.25
4535	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	刘营变524常乐线长流水3号公变	127.16	79.47	200.00	42.43	15.30
4536	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线沙漠温棚3#变	29.74	23.23	160.00	17.98	2.72
4537	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变526马桥线夹道十队2号公变	66.76	83.45	100.00	6.74	2.50
4538	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线沙漠温棚6#变	122.65	95.82	160.00	3.01	1.41
4539	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线迎水六队南变	78.72	49.20	200.00	40.70	12.22

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4540	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线码头2队公变	160.00	100.00	200.00	7.65	2.64
4541	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线龙湖生态移民3号公变	59.92	74.90	100.00	11.53	6.00
4542	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	旅游新镇棚户区3号配电变压器	486.96	96.62	630.00	9.24	3.47
4543	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	滨河变517平安西线大板小康楼变	103.66	80.99	160.00	14.03	7.03
4544	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	源创变573源池线涝池三队公变	43.38	33.89	160.00	46.22	11.03
4545	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线码头村南变	42.33	26.46	200.00	63.08	17.57
4546	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线鸣钟种殖园区变	67.36	84.20	100.00	1.58	0.28
4547	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变526马桥线杨渠东变	50.78	39.67	160.00	34.26	15.80
4548	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线黑林四队西2号公变	87.87	54.92	200.00	11.88	1.19
4549	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变512西关线牛滩三队变	52.97	66.22	100.00	12.93	6.07
4550	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线经八路3号公变	63.90	39.94	200.00	20.67	6.68
4551	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线何滩四队变	87.75	68.55	160.00	13.95	6.00
4552	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线经八路北公变	67.87	42.42	200.00	36.71	12.79
4553	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线龙宫庙公变	32.18	20.11	200.00	20.71	4.42
4554	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线经八路2#公变公变	88.53	35.13	315.00	68.86	20.88

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4555	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线黑林四队种植园区2号公变	25.36	15.85	200.00	43.51	7.79
4556	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	绿伯爵2号配电变压器	364.46	56.95	800.00	2.71	1.13
4557	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变512西关线牛滩村公变	125.91	78.69	200.00	17.47	7.72
4558	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线姚滩北变	229.81	71.82	400.00	30.89	15.19
4559	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线黑林五队东1号公变	248.95	77.80	400.00	22.39	10.12
4560	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线黑林三队2号公变	227.45	71.08	400.00	43.43	16.77
4561	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线何滩西公变	31.24	19.52	200.00	27.47	11.44
4562	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线黑林5队东公变	90.97	71.07	160.00	4.33	1.04
4563	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线迎水一队公变	130.56	81.60	200.00	20.37	5.91
4564	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线沙漠温棚1#变	15.73	19.67	100.00	56.10	55.83
4565	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线鸣钟三队(北)变	68.76	27.28	315.00	32.35	14.70
4566	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫供电公司物资库1号配电变压器	492.29	97.68	630.00	3.02	2.84
4567	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变526马桥线夹道马场湖公变	14.54	18.18	100.00	3.48	1.30
4568	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变526马桥线地毯厂公变	44.09	55.11	100.00	4.52	1.19
4569	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线镇政府南公变	95.46	59.66	200.00	12.67	1.73

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4570	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线鸣钟三队北2号公变	96.10	60.06	200.00	74.94	46.11
4571	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫供电公司物资库2号箱变配电变压器	479.63	95.16	630.00	12.52	5.25
4572	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线迎水七队变	123.48	77.17	200.00	21.87	9.27
4573	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线姚滩大棚公变	41.81	65.33	80.00	2.30	0.26
4574	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变511西园线牛滩新居公变	9.14	14.29	80.00	11.16	5.51
4575	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线何滩五队公变	112.15	70.09	200.00	24.34	12.54
4576	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变526马桥线夹道十队公变	121.25	75.78	200.00	10.56	5.15
4577	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变512西关线牛滩四队变	60.31	75.39	100.00	11.10	5.05
4578	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线沙坡头二队南公变	11.33	4.50	315.00	66.87	32.43
4579	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线沙坡头新居三号公变间隔配电变压器	23.16	4.59	630.00	210.12	54.39
4580	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	甘塘变513甘镇I线营盘水9号公变	59.77	74.72	100.00	13.68	3.93
4581	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线迎水九队公变	217.38	86.26	315.00	17.47	7.36
4582	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线八家村公变	138.17	86.36	200.00	2.94	0.45
4583	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线姚滩蔬菜基地公变	74.61	93.26	100.00	4.47	0.27
4584	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线姚滩九队2号公变	160.00	100.00	200.00	8.41	3.92

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4585	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线牛滩市场北公变	241.43	75.45	400.00	70.20	23.50
4586	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线鸣钟1队公变	65.22	50.96	160.00	33.44	12.29
4587	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线沙漠温棚4#变	59.68	46.62	160.00	69.04	25.62
4588	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变512西关线大板养殖园区变	96.96	60.60	200.00	39.68	6.72
4589	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	刘营变524常乐线孟家湾北公变公变	13.96	17.44	100.00	30.44	12.44
4590	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线黑林四队种植园区公变	70.24	43.90	200.00	34.72	6.00
4591	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线铁路迎水桥小区南公变	113.05	70.66	200.00	26.71	13.39
4592	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变511西园线夹道五队公变	160.00	100.00	200.00	35.87	16.04
4593	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线码头碱碱湖公变	183.67	57.40	400.00	37.67	12.46
4594	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线沙坡头二队北公变	125.39	78.37	200.00	10.35	4.78
4595	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	刘营变524常乐线下滩支鸽子崖变	80.00	100.00	100.00	21.93	3.62
4596	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	甘塘变513甘镇1线营盘水3号公变	129.34	80.84	200.00	51.37	24.04
4597	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	源创变573源池线农具厂公变	125.61	49.84	315.00	37.90	13.23
4598	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变526马桥线杨渠一队公变	320.00	100.00	400.00	55.99	30.94
4599	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线姚滩东变	112.88	70.55	200.00	33.62	9.53

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4600	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市旅游新镇棚户区2号配电变压器	669.82	83.73	1000.00	45.74	21.69
4601	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线黑林三队南二号	61.68	38.55	200.00	15.43	4.34
4602	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线中卫市压砂瓜研究所公变	241.63	60.41	500.00	15.57	13.53
4603	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变512西关线牛滩八队变	55.28	69.10	100.00	16.44	6.28
4604	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	甘塘变513甘镇I线营盘水2号公变	121.46	75.91	200.00	35.22	16.40
4605	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线郑口湾东公变	82.39	51.49	200.00	29.00	9.20
4606	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线黑林三队吊庄变	19.56	24.45	100.00	16.57	3.85
4607	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线黑林三队变	83.63	52.27	200.00	24.55	9.14
4608	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线黑林五队西变	0.28	0.36	100.00	7.98	1.94
4609	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变526马桥线杨渠中公变	260.92	65.23	500.00	64.39	21.01
4610	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线码头5队公变	160.00	100.00	200.00	26.45	8.23
4611	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变512西关线大板十一队变	71.41	89.26	100.00	5.21	1.43
4612	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线姚滩五队变	75.58	59.05	160.00	12.84	8.14
4613	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线镇政府西3号公变	143.77	89.85	200.00	13.50	0.42
4614	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线镇政府西2#变	0.94	0.59	200.00	46.94	16.27

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4615	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	景庄变522景庄线上滩村变	41.78	52.23	100.00	4.76	2.18
4616	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线西园林场2号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
4617	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线鸣钟二队公变	236.31	73.85	400.00	47.71	13.30
4618	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	源创变573源池线牛滩4队北变	146.29	91.43	200.00	9.80	2.84
4619	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变526马桥线杨渠西变	320.00	100.00	400.00	34.21	14.07
4620	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线郑口湾北公变	15.08	18.85	100.00	18.16	7.66
4621	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	景庄变522景庄线北长滩抽水公变	55.15	68.93	100.00	0.00	0.00
4622	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线码头村北1#公变	112.06	44.47	315.00	41.18	8.13
4623	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线龙湖六号公变	142.86	89.28	200.00	18.98	3.90
4624	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠中卫市林场家属区	46.99	29.37	200.00	26.29	15.02
4625	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线镇政府西变	113.67	35.52	400.00	87.92	48.80
4626	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线姚滩农民新居南变	131.89	82.43	200.00	16.26	8.18
4627	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线龙湖生态移民1#公变	117.36	73.35	200.00	18.79	6.96
4628	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变512西关线牛滩六队公变	160.00	100.00	200.00	94.40	24.89
4629	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	景庄变522景庄线下滩村公变	63.49	49.60	160.00	10.99	5.20

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4630	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变512西关线牛滩五队变	160.00	100.00	200.00	19.55	5.43
4631	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变511西园线迎水桥供电所变公变	153.78	48.06	400.00	105.62	19.37
4632	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变511西园线牛滩七队公变	122.01	61.00	250.00	59.38	32.48
4633	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线碱碱湖经八路公变公变	221.87	69.33	400.00	17.80	5.38
4634	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	源创变573源池线镇政府变	257.29	80.40	400.00	43.19	19.60
4635	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变512西关线大板六队变公变	50.80	63.50	100.00	2.41	0.89
4636	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	刘营变524常乐线孟家湾西公变	121.20	75.75	200.00	29.95	15.42
4637	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线西园林场公变	20.50	25.62	100.00	27.47	15.26
4638	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	源创变573源池线涝池三队2号变	11.97	14.96	100.00	33.04	5.20
4639	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线沙桥林场变	67.94	42.46	200.00	74.00	22.10
4640	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线龙湖生态移民2#变	62.39	77.99	100.00	8.42	1.85
4641	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线码头6队公变	160.00	100.00	200.00	7.29	3.03
4642	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	甘塘变513甘镇I线营盘水五号公变	82.59	51.62	200.00	64.71	34.56
4643	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	甘塘变513甘镇I线营盘水1号公变	100.35	78.40	160.00	27.85	10.05
4644	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线迎水二队变	42.37	52.97	100.00	18.90	10.58

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4645	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线码头北公变	160.00	100.00	200.00	46.76	17.24
4646	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线龙湖生态移民5号公变	58.89	73.62	100.00	7.43	3.17
4647	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变512西关线牛滩1队变	102.31	63.94	200.00	44.42	13.41
4648	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线姚滩东2号公变	41.97	52.46	100.00	9.62	3.41
4649	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线沙坡头二队变	38.56	30.12	160.00	29.40	14.27
4650	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	刘营变524常乐线长流水2号公变	69.54	86.93	100.00	0.00	0.00
4651	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线鸣钟三队公变	160.00	100.00	200.00	49.64	17.82
4652	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	刘营变524常乐线长流水公变	58.84	36.78	200.00	35.03	21.29
4653	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线黑林一队2号公变	106.15	66.34	200.00	32.08	17.57
4654	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线龙湖生态移民4#变	53.70	67.12	100.00	17.11	7.58
4655	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变525煤矿线码头南3#公变	160.00	100.00	200.00	26.97	6.19
4656	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线镇政府东2#变公变	31.66	19.79	200.00	55.24	15.99
4657	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线码头北2号公变	0.20	0.13	200.00	37.30	11.15
4658	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线黑林四队南公变公变	1.94	1.21	200.00	33.93	8.08
4659	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	甘塘变513甘镇1线营盘水8号公变	128.50	80.31	200.00	28.36	11.12

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4660	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	景庄变522景庄线榆树台变	69.31	86.63	100.00	1.60	0.14
4661	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线经七路变	84.62	52.88	200.00	19.25	6.32
4662	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线镇政府北公变	97.79	61.12	200.00	25.73	6.47
4663	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线碱碱湖种植园区公变	4.30	3.36	160.00	27.38	6.40
4664	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线红武蔬菜基地公变	51.25	32.03	200.00	40.52	12.21
4665	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线码头村北3号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
4666	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变512西关线西郊林场配变变压器	162.23	81.12	250.00	21.82	11.56
4667	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变517北干渠线姚滩农民新居北变	111.67	69.80	200.00	34.10	15.18
4668	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变526马桥线夹道七队公变	99.65	62.28	200.00	34.85	13.73
4669	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线顺隆公司公变	113.74	71.09	200.00	8.87	2.57
4670	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线牛滩市场西公变	226.96	70.93	400.00	47.87	12.03
4671	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	应理变514迎水线长流水一队变	53.46	83.53	80.00	3.45	0.64
4672	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线镇政府东公变	110.89	69.30	200.00	26.32	8.82
4673	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	马场湖变524马碱线牛滩市场东变	74.08	57.87	160.00	24.65	6.77
4674	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	旅游新镇核心区1号地块1号商业街配电变压器	717.64	89.71	1000.00	5.52	3.59

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4675	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	甘塘变513甘镇I线营盘水四号公变	24.14	30.18	100.00	54.73	21.74
4676	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	源创变573源池线涝池东变	4.89	3.06	200.00	65.21	18.96
4677	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线城农上公变	6.16	7.70	100.00	24.30	8.80
4678	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线沙滩一队公变	43.17	67.45	80.00	9.02	2.84
4679	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线双达三队公变400kVA	320.00	100.00	400.00	26.06	8.25
4680	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线莫渡村移民点公变	32.11	40.14	100.00	22.71	6.44
4681	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永南南公变	28.15	35.19	100.00	8.23	2.23
4682	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线丰台南公变	144.97	90.60	200.00	7.51	0.80
4683	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永康村抽水公变	70.71	88.38	100.00	0.00	0.00
4684	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线永乐南公变	160.00	100.00	200.00	8.95	0.14
4685	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台村北公变	0.12	0.14	100.00	25.84	11.77
4686	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线景台西2号公变	51.46	64.33	100.00	10.49	1.48
4687	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新养殖园区公变	126.57	79.11	200.00	15.05	4.68
4688	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台村四队公变	2.68	1.67	200.00	13.20	6.92
4689	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线刘湾新居点公变	123.72	77.33	200.00	17.01	11.70

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4690	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线双达下公变	16.99	21.23	100.00	24.84	11.50
4691	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线晒砂瓜4号公变	80.00	100.00	100.00	0.06	0.06
4692	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线彩达四队公变	20.57	25.71	100.00	21.97	8.22
4693	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线申滩中公变	8.50	10.63	100.00	17.36	7.85
4694	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永丰二队公变	37.18	46.48	100.00	17.53	7.60
4695	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线丰台上公变	56.02	70.03	100.00	18.24	5.37
4696	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线阳沟二队变	25.44	31.80	100.00	36.18	15.46
4697	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线达茂市场箱式公变变压器间隔配电变压器	166.62	33.06	630.00	139.66	16.46
4698	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线阳沟上公变	39.82	49.77	100.00	21.45	9.72
4699	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线二护理公变	69.72	43.58	200.00	35.14	14.28
4700	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线双达晒砂瓜基地公变	0.02	0.02	100.00	53.46	10.70
4701	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线艾湾东公变	10.47	13.08	100.00	16.58	6.61
4702	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线沙滩抽水公变200kVa	32.83	20.52	200.00	23.80	8.06
4703	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线杨滩东公变	60.77	75.96	100.00	11.74	6.02
4704	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线永乐抽水公变	67.05	67.05	125.00	0.10	0.08

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4705	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线沙滩西 公变	17.56	21.95	100.00	34.00	10.15
4706	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线彩达村 南公变	35.46	44.33	100.00	20.59	5.79
4707	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线达茂上 公变	11.28	14.10	100.00	36.24	17.54
4708	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线城农中 公变	160.00	100.00	200.00	35.95	14.74
4709	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线彩达学 校公变	160.00	100.00	200.00	0.01	0.01
4710	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线中卫市 富贵牛场公变	64.00	100.00	80.00	0.00	0.00
4711	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线晒砂瓜 10号公变	16.92	70.49	30.00	5.59	1.10
4712	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新东 公变	87.31	54.57	200.00	55.56	8.12
4713	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线沙滩温 棚公变	33.82	42.28	100.00	23.71	3.66
4714	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线景台北 公变	52.84	66.05	100.00	26.82	2.49
4715	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新中 公变400kVA	263.73	82.42	400.00	23.35	12.93
4716	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永康六 队公变	22.57	35.26	80.00	18.54	4.72
4717	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线刘湾八 队公变	119.27	74.54	200.00	15.34	7.08
4718	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线城农新 居公变	8.28	10.35	100.00	18.48	6.04
4719	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线阳沟小 学公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4720	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台山坡公变	141.69	88.55	200.00	11.44	0.66
4721	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线阳沟村养殖点公变200kVA	160.00	100.00	200.00	14.46	4.79
4722	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线莫渡上公变100kVA	80.00	100.00	100.00	20.63	11.53
4723	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线达茂三队公变	320.00	100.00	400.00	56.27	23.65
4724	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永康村部公变	124.85	78.03	200.00	14.18	5.53
4725	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线刘湾南公变	10.32	12.90	100.00	16.94	4.95
4726	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线阳沟东变	160.00	100.00	200.00	2.14	0.13
4727	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线永乐2号公变	320.00	100.00	400.00	21.18	10.15
4728	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永南村部公变	43.61	54.51	100.00	9.56	4.20
4729	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线景台养殖园区西公变	79.80	49.88	200.00	42.28	16.15
4730	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线双达村箱式公变变压器间隔配电变压器	470.49	93.35	630.00	12.80	3.41
4731	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线莫渡西公变	1.34	1.04	160.00	8.84	1.23
4732	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线徐庄十一队公变	21.58	26.98	100.00	19.64	6.86
4733	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线刘湾一队公变100kVA	21.43	26.79	100.00	12.10	1.64
4734	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线徐庄养殖区公变	3.33	2.08	200.00	65.42	20.85

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4735	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线沙滩四队公变200KVA	51.97	32.48	200.00	38.28	22.43
4736	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线双达上公变100kVA	34.71	43.38	100.00	21.68	8.44
4737	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线晒砂瓜1号公变	146.28	91.43	200.00	18.47	1.89
4738	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线艾湾村西公变	109.07	68.17	200.00	30.94	7.09
4739	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永南东变	80.00	100.00	100.00	21.57	6.74
4740	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台一队公变	10.17	12.71	100.00	1.36	0.54
4741	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线晒砂瓜9号公变	26.33	41.15	80.00	20.13	2.05
4742	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变10KV523西景线乐台村冷库公变	0.22	0.13	200.00	3.36	0.59
4743	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永康街公变400kVA	320.00	100.00	400.00	64.27	29.52
4744	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线沙滩东公变	60.77	47.48	160.00	16.32	6.83
4745	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线刘湾东公变	111.17	69.48	200.00	41.54	10.58
4746	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线徐庄幸福大院公变	166.73	66.16	315.00	29.50	5.06
4747	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线永乐村5号公变	50.50	31.56	200.00	35.29	10.58
4748	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线艾湾马庄公变	10.63	13.28	100.00	15.93	7.41
4749	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永康西公变	7.11	8.88	100.00	14.16	5.80

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4750	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线晒砂瓜南公变	1.62	2.03	100.00	46.82	8.03
4751	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线香山苑公变	77.24	60.35	160.00	44.82	5.60
4752	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台西梁南公变	85.56	53.47	200.00	1.78	0.25
4753	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台西梁北公变	77.72	48.58	200.00	20.63	1.63
4754	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线丰台村西公变	31.49	39.37	100.00	19.95	7.64
4755	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新二队公变	92.60	28.94	400.00	9.10	3.87
4756	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线双达五队公变	160.00	100.00	200.00	17.73	5.07
4757	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永丰八队公变	28.01	70.01	50.00	5.24	1.38
4758	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线晒沙瓜5号公变	32.97	82.42	50.00	2.97	0.68
4759	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线城农南公变	67.01	41.88	200.00	11.84	1.83
4760	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永康幼儿园公变	47.08	29.43	200.00	33.06	7.83
4761	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线双达新居公变	30.16	37.70	100.00	21.55	7.04
4762	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	文昌变512双桥线申滩北公变200kVA	160.00	100.00	200.00	28.53	11.56
4763	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新村西公变	126.67	79.17	200.00	15.13	4.55
4764	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台二队公变	0.45	0.28	200.00	11.46	4.30

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4765	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线彩达三队公变	320.00	100.00	400.00	33.98	13.66
4766	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线景台西公变	8.85	11.06	100.00	1.33	0.37
4767	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新清真寺公变	114.43	71.52	200.00	17.63	7.18
4768	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线城农园艺场西1号公变	160.00	100.00	200.00	11.24	3.43
4769	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线徐庄三队公变	21.86	27.32	100.00	13.05	5.73
4770	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线阳沟南公变	141.01	88.13	200.00	0.00	0.00
4771	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线丰台一队公变	81.16	50.72	200.00	39.68	20.73
4772	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线丰台东变	320.00	100.00	400.00	70.21	12.21
4773	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线城农养殖园区公变400kVA	117.69	36.78	400.00	80.83	26.58
4774	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线阳沟下变	26.25	32.81	100.00	28.22	12.69
4775	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线晒沙瓜北变	41.82	26.14	200.00	12.11	0.67
4776	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永南西箱式公变变压器间隔配电变压器	391.78	77.73	630.00	79.84	42.32
4777	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永丰六队公变	37.22	46.52	100.00	14.62	6.31
4778	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台南公变	9.08	5.67	200.00	32.88	12.80
4779	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线晒砂瓜牛场公变	139.93	87.46	200.00	35.23	9.45

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4780	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线彩达上公变	108.39	43.01	315.00	74.76	33.76
4781	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线城农村园艺场东1号公变	9.17	11.46	100.00	48.80	17.35
4782	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线徐庄中公变400kVA	320.00	100.00	400.00	26.36	9.96
4783	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线城农北公变	40.10	50.13	100.00	24.67	10.10
4784	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线陈家豪2号公变	26.68	33.35	100.00	12.40	1.47
4785	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线晒砂瓜中公变	80.40	50.25	200.00	1.51	0.06
4786	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线阳沟村箱式公变变压器间隔配电变压器	284.32	56.41	630.00	136.86	72.21
4787	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线晒砂瓜8号公变	51.76	80.87	80.00	8.04	2.02
4788	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台三队公变	19.43	12.14	200.00	21.18	9.18
4789	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线永乐新村4号公变	166.69	66.15	315.00	70.20	20.36
4790	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台村一号公变	0.94	1.17	100.00	11.44	4.20
4791	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永南中公变	129.43	80.89	200.00	19.38	7.81
4792	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新北公变	63.37	39.61	200.00	56.78	25.77
4793	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线陈家豪1号公变	172.15	53.80	400.00	77.98	28.20
4794	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线徐庄东公变	35.70	44.63	100.00	19.59	4.62

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4795	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线艾湾山坡公变	0.51	0.64	100.00	12.04	4.01
4796	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线景台一队公变	115.07	71.92	200.00	21.44	10.40
4797	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线双达东公变	1.11	0.44	315.00	144.12	29.79
4798	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	文昌变512双桥线杨滩温棚公变100kVA	80.00	100.00	100.00	6.18	1.80
4799	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线永乐新村6号公变	6.89	8.61	100.00	17.03	5.84
4800	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线申滩南公变400kVA	259.23	81.01	400.00	44.65	12.63
4801	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台抽水公变	9.80	12.25	100.00	6.77	1.54
4802	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线丰台北公变	320.00	100.00	400.00	2.48	0.03
4803	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台西公变	20.45	12.78	200.00	30.80	13.65
4804	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线徐庄麻头地公变	79.82	49.88	200.00	23.72	6.85
4805	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线刘湾碱水滩公变	85.46	66.77	160.00	1.57	0.21
4806	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线双达村一队公变	22.53	28.16	100.00	26.59	9.03
4807	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线彩达养殖点公变	5.58	13.95	50.00	8.34	3.97
4808	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台西1号公变	125.51	78.44	200.00	6.34	1.91
4809	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线丰台下公变	9.02	11.28	100.00	37.49	18.47

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4810	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线景台南公变	76.36	95.45	100.00	1.50	0.52
4811	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线城农下公变	38.52	24.07	200.00	56.39	18.37
4812	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台东公变200kVA	99.00	61.87	200.00	9.01	2.13
4813	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线彩达五队公变	12.29	15.37	100.00	34.90	17.11
4814	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线刘湾西公变	23.99	29.98	100.00	14.32	5.19
4815	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线景台上公变	52.63	32.89	200.00	39.90	22.36
4816	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新三队公变	160.00	100.00	200.00	24.38	6.99
4817	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线艾湾南公变	159.58	99.74	200.00	0.01	0.01
4818	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新村公变	43.61	54.51	100.00	21.48	2.71
4819	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线陈家豪北公变	320.00	100.00	400.00	17.59	4.97
4820	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	常乐变524倪滩线杨滩村抽水公变	66.39	41.49	200.00	9.85	4.00
4821	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线艾湾八队公变	59.56	74.45	100.00	9.81	4.27
4822	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永康医院公变	198.99	62.18	400.00	4.82	0.31
4823	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线达茂村中公变	48.11	30.07	200.00	32.79	14.57
4824	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线杨滩二队公变200kVA	50.20	31.38	200.00	79.09	20.62

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4825	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线陈家豪中 公变	100.11	62.57	200.00	23.47	7.00
4826	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线艾湾中 公变	38.29	47.86	100.00	18.28	11.34
4827	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永康五 队公变	32.18	20.12	200.00	109.86	24.60
4828	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线永乐1 号公变	320.00	100.00	400.00	31.42	11.83
4829	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线艾湾七 队公变200kVA	160.00	100.00	200.00	11.88	3.34
4830	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永丰村 一队公变	44.00	55.00	100.00	23.74	5.90
4831	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永康南 公变	172.84	68.59	315.00	49.69	17.76
4832	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线西台中 学箱式公变	399.50	99.87	500.00	0.00	0.00
4833	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线阳沟四 队公变400kVA	320.00	100.00	400.00	30.66	10.79
4834	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线景台下 公变	35.24	44.05	100.00	22.85	9.92
4835	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线永乐新 村3号公变	102.59	64.12	200.00	31.01	12.94
4836	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线杨滩南 公变	8.07	10.09	100.00	32.11	8.30
4837	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线沙滩北 公变	13.38	16.72	100.00	9.64	4.53
4838	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线景台东 公变	131.05	81.91	200.00	0.56	0.14
4839	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新四 队公变	74.19	92.74	100.00	4.44	0.75

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4840	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线陈家豪南公变	320.00	100.00	400.00	83.86	41.39
4841	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永康十队公变	42.90	67.03	80.00	9.19	3.06
4842	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线沙滩南公变	94.19	58.87	200.00	11.45	1.93
4843	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线晒砂瓜6号公变	15.68	65.35	30.00	3.53	0.44
4844	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线双达南公变400kVA	320.00	100.00	400.00	9.11	2.54
4845	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线晒砂瓜东变	92.23	57.65	200.00	11.71	1.58
4846	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线景台二队公变400kVA	320.00	100.00	400.00	58.40	16.93
4847	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线刘湾节制闸公变	13.31	33.28	50.00	8.97	2.61
4848	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永康东公变	18.60	46.50	50.00	2.20	0.68
4849	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线双达六队公变	32.05	20.03	200.00	79.01	21.10
4850	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新小学公变	285.98	89.37	400.00	22.81	7.75
4851	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线沙滩二队公变	83.69	52.31	200.00	19.46	7.44
4852	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线阳沟西公变	160.00	100.00	200.00	1.78	0.04
4853	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线乐台小学公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
4854	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新一队公变400kVA	320.00	100.00	400.00	3.92	0.88

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4855	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线徐庄南公变	24.74	24.74	125.00	26.60	1.95
4856	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线永丰村部公变	43.48	33.97	160.00	11.84	6.17
4857	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线永新南公变	111.42	69.64	200.00	21.14	5.96
4858	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线达茂下公变	5.53	3.45	200.00	82.32	34.33
4859	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线彩达下公变	7.08	8.85	100.00	42.14	10.02
4860	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线彩达养殖园区南公变	3.05	1.91	200.00	72.53	18.82
4861	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	宣和变513永康线徐庄永利生态园公变	107.37	67.11	200.00	0.17	0.08
4862	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线达茂养殖园区公变	20.10	25.12	100.00	31.25	13.14
4863	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线达茂养殖园区2号公变				0.00	0.00
4864	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变523西景线达茂养殖园区1号公变				0.00	0.00
4865	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	西台变521西槽线双达北公变				0.00	0.00
4866	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇罗五队移民区公变200KVA	112.44	70.27	200.00	34.72	10.92
4867	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇北九队公变400KVA	320.00	100.00	400.00	43.01	19.56
4868	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线凯歌四队公变	130.46	81.54	200.00	17.91	8.49
4869	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线镇罗工业园区二号公变	65.01	81.26	100.00	2.02	0.33

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4870	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线李园五队公变	116.19	72.62	200.00	34.07	12.23
4871	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线养殖园区2号公变	16.03	20.04	100.00	0.00	0.00
4872	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音西公变	46.25	57.81	100.00	14.44	5.07
4873	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线一心滩北公变	1.31	1.64	100.00	37.74	6.65
4874	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟河滩1号公变	42.99	53.73	100.00	2.32	0.14
4875	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇西中公变	133.99	83.74	200.00	7.33	2.65
4876	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线刘庄韭菜大棚公变	42.59	53.23	100.00	24.01	6.01
4877	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音三队公变100KVA	13.97	17.46	100.00	24.53	6.97
4878	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线胜金养殖园区1号变	29.22	14.61	250.00	31.73	7.49
4879	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇西北一号公变	59.63	74.54	100.00	10.12	3.80
4880	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线李园西公变	40.93	51.16	100.00	26.60	12.60
4881	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线凯歌养殖园区公变	143.72	44.91	400.00	61.08	21.39
4882	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线凯歌八队公变	46.37	57.96	100.00	10.52	3.78
4883	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变514镇业线镇罗工业园区赛金沟公变	160.00	100.00	200.00	14.41	5.43
4884	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇北韭菜基地公变	56.04	70.05	100.00	5.89	0.98

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4885	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥七队公变	0.64	1.00	80.00	34.47	2.53
4886	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线胜金小康楼一号公变	213.04	66.58	400.00	27.95	14.10
4887	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变512新北线关庄五队箱变配电变压器	495.04	98.22	630.00	10.26	2.26
4888	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音二队公变	46.34	28.96	200.00	19.27	7.80
4889	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变523夹渠线镇西一队公变	264.17	82.55	400.00	27.42	10.87
4890	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线关庄1#大棚公变	71.99	89.99	100.00	5.27	1.63
4891	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟南公变200KVA	160.00	100.00	200.00	32.39	11.59
4892	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线凯歌蔬菜公变	30.20	37.75	100.00	18.03	4.09
4893	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟蔬菜大棚2#公变	95.59	59.75	200.00	25.34	8.60
4894	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音八队公变	136.49	85.31	200.00	15.25	5.59
4895	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音韭菜基地公变	27.59	43.11	80.00	13.43	1.53
4896	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥牛场一号公变	30.71	19.19	200.00	71.18	35.99
4897	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变523夹渠线李嘴二队公变400KVA	320.00	100.00	400.00	51.83	15.94
4898	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线刘庄蔬菜种植基地2号公变	39.39	98.48	50.00	0.00	0.00
4899	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥六队公变	114.11	71.32	200.00	19.72	8.34

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4900	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线刘庄中1号公变	123.29	77.06	200.00	19.24	8.62
4901	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线九塘西公变	15.95	19.94	100.00	15.99	4.96
4902	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线凯歌养殖园区1号公变	108.11	67.57	200.00	29.92	6.26
4903	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音东公变	49.01	61.26	100.00	10.84	2.87
4904	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线镇罗市场箱变配电变压器	385.36	76.46	630.00	72.70	30.28
4905	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇罗二队公变400KVA	320.00	100.00	400.00	19.32	5.39
4906	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇罗四队公变	38.52	60.19	80.00	13.49	5.52
4907	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	柔远变525柔东线镇西蔬菜大棚一号公变	143.04	89.40	200.00	14.08	4.50
4908	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线胜金九队公变	61.79	38.62	200.00	57.26	9.07
4909	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变514镇业线李园六队一号公变	160.00	100.00	200.00	24.88	10.28
4910	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线镇罗枸杞种植基地2号公变	311.00	97.19	400.00	1.69	0.54
4911	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥一队公变	132.93	83.08	200.00	12.89	5.22
4912	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线刘庄西公变	50.84	63.55	100.00	15.19	6.79
4913	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线凯歌东公变	97.41	60.88	200.00	18.49	9.33
4914	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗供电所箱变配电变压器	240.14	75.04	400.00	72.67	9.41

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4915	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音韭菜基地3号公变	320.00	100.00	400.00	0.00	0.00
4916	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线镇罗枸杞种植基地1号公变	69.49	86.86	100.00	15.69	4.66
4917	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音七队公变	6.31	7.88	100.00	27.23	10.97
4918	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线万亩果园变压器	23.74	59.36	50.00	25.85	3.97
4919	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变523夹渠线李嘴五队变	39.48	49.35	100.00	20.54	8.18
4920	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音大棚3#公变	28.54	35.67	100.00	11.15	4.19
4921	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线九塘东公变	120.30	75.19	200.00	18.03	10.14
4922	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇罗八队公变	30.53	38.16	100.00	15.77	7.07
4923	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线李园一二队公变	55.21	69.02	100.00	13.36	5.50
4924	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线核心区公变200KVA	108.90	68.06	200.00	31.43	10.09
4925	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变512新北线关庄五队公变	30.18	47.16	80.00	13.93	7.37
4926	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥四队公变400KVA	181.97	56.87	400.00	16.56	8.60
4927	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线九塘蔬菜大棚公变	1.62	2.03	100.00	41.85	12.60
4928	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇街西箱变配电变压器	439.32	87.17	630.00	30.80	15.56
4929	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线刘庄七队1号公变	24.34	30.43	100.00	18.19	5.41

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4930	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变512新北线关庄六队公变	48.88	61.10	100.00	16.35	6.49
4931	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变514镇业线李园六队公变	41.28	51.60	100.00	11.66	4.31
4932	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇罗四队1号公变	122.35	76.47	200.00	21.80	10.13
4933	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟河滩3号公变	77.15	96.44	100.00	0.12	0.06
4934	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变514镇业线镇罗工业园区西公变	320.00	100.00	400.00	45.91	10.99
4935	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线九塘南公变200KVA	63.03	39.39	200.00	35.45	11.65
4936	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变523夹渠线李嘴南变	80.29	62.73	160.00	23.24	8.37
4937	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线刘庄蔬菜大棚公变	124.15	77.59	200.00	29.66	7.97
4938	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音韭菜基地2#公变	59.45	74.31	100.00	3.14	0.13
4939	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音中公变400KVA	320.00	100.00	400.00	42.72	12.86
4940	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线胜金养殖场区公变	1.60	2.00	100.00	49.25	11.37
4941	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变514镇业线赵兴军公变	64.32	40.20	200.00	18.92	9.46
4942	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线九塘林场东公变	22.16	27.70	100.00	4.36	0.42
4943	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线镇北八队一号公变	119.56	74.73	200.00	31.73	11.27
4944	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变523夹渠线李嘴西公变	56.11	70.13	100.00	15.85	5.81

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4945	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变512新北线李园蔬菜一号公变	60.57	75.72	100.00	6.04	1.31
4946	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	金梁变590梁云线王天华养殖公变	67.06	83.83	100.00	4.47	1.52
4947	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线胜金北公变	4.70	2.93	200.00	2.01	0.13
4948	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线镇北七队公变	0.61	0.77	100.00	37.18	13.56
4949	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇西韭菜基地1#公变	73.10	45.69	200.00	71.19	14.62
4950	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥五队公变	39.39	49.24	100.00	14.75	3.51
4951	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线刘庄蔬菜种植基地1号公变	13.16	16.45	100.00	39.62	11.10
4952	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音韭菜基地1#公变	90.02	56.26	200.00	12.17	2.81
4953	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变514镇业线镇罗工业园区四号公变	160.00	100.00	200.00	49.40	4.36
4954	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线关庄二号大棚公变	58.63	73.29	100.00	3.75	0.77
4955	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线刘庄东公变	133.02	83.14	200.00	18.93	8.13
4956	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线刘庄北公变	36.50	91.24	50.00	0.61	0.13
4957	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线凯歌五队一号公变	81.14	50.71	200.00	31.39	10.55
4958	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥西公变	66.65	83.31	100.00	15.63	3.46
4959	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线镇北十队公变400KVA	320.00	100.00	400.00	15.58	5.03

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4960	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线万亩果园一号公变	111.61	69.75	200.00	0.00	0.00
4961	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变512新北线李园韭菜基地2号公变	111.42	69.64	200.00	13.51	2.76
4962	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇街东箱变配电变压器	317.11	62.92	630.00	105.22	63.53
4963	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线九塘蔬菜公变100KVA	63.35	79.19	100.00	7.10	3.46
4964	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变514镇业线镇罗工业园区一号公变	56.35	88.05	80.00	1.83	0.29
4965	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线胜金东公变400KVA	320.00	100.00	400.00	50.66	19.89
4966	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线李园四队公变	45.79	57.23	100.00	19.70	8.60
4967	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟河滩4号公变	148.89	93.06	200.00	9.80	1.47
4968	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇罗二队大棚公变	266.84	83.39	400.00	26.78	6.87
4969	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线凯歌南公变	77.11	60.24	160.00	15.42	6.75
4970	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	新星变528星云线金梁公变	51.71	80.79	80.00	12.86	4.92
4971	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音五队公变	91.86	57.41	200.00	25.85	9.08
4972	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线九塘八队公变	47.49	59.37	100.00	17.06	5.86
4973	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线镇罗十二队公变	51.95	32.47	200.00	20.91	7.13
4974	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线镇北十队抗旱公变	52.13	65.16	100.00	19.64	6.48

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4975	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线刘庄七队3号公变	24.89	31.11	100.00	16.92	6.96
4976	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟蔬菜公变400KVA	320.00	100.00	400.00	16.75	3.43
4977	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线刘庄中2号公变	111.24	69.52	200.00	29.65	15.77
4978	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音大棚2#公变	10.00	12.50	100.00	10.49	1.85
4979	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音4号大棚公变400KVA	320.00	100.00	400.00	16.06	5.99
4980	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥二队公变	131.09	40.97	400.00	19.32	7.98
4981	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇罗五队1号变	130.92	81.83	200.00	11.17	4.53
4982	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线镇罗市场公变	184.29	73.13	315.00	49.55	18.41
4983	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥七队1号公变	50.90	63.63	100.00	12.94	5.05
4984	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线镇西蔬菜大棚2号公变	56.73	70.91	100.00	21.03	10.67
4985	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇观音六队公变	16.47	25.73	80.00	13.66	6.47
4986	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线关庄韭菜基地1#公变	110.12	68.82	200.00	20.46	6.80
4987	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线一心滩1号公变	94.34	58.96	200.00	70.48	22.90
4988	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线胜金南公变400KVA	320.00	100.00	400.00	19.30	5.00
4989	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线胜金四队公变	59.29	37.06	200.00	75.53	32.13

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4990	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音大棚1#公变	53.96	67.45	100.00	16.22	3.62
4991	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇西七九队二号公变	108.11	67.57	200.00	24.73	10.64
4992	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线镇罗十一队公变	37.64	47.05	100.00	17.72	6.29
4993	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变512新北线关庄二队公变	56.68	35.43	200.00	40.64	13.47
4994	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟蔬菜1号公变	20.20	25.25	100.00	8.61	1.85
4995	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变512新北线关庄七队公变	63.70	49.76	160.00	33.54	16.50
4996	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟中一号公变	260.59	81.43	400.00	13.20	4.30
4997	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线凯歌北公变	27.55	34.44	100.00	39.94	13.72
4998	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线凯歌抽水公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
4999	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	柔远变525柔东线镇西大棚公变	122.95	76.84	200.00	14.52	5.37
5000	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线关庄韭菜基地2#公变	28.03	35.04	100.00	17.22	7.87
5001	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线一心滩三号公变	145.94	91.21	200.00	11.96	0.79
5002	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线胜金西公变	320.00	100.00	400.00	13.19	5.56
5003	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟北公变	38.13	47.66	100.00	25.19	5.40
5004	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线九塘林场公变	0.40	0.50	100.00	20.27	4.19

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5005	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线镇北八队大棚公变100KVA	22.04	27.56	100.00	26.13	5.11
5006	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线刘庄七队2号公变	31.57	39.46	100.00	13.92	4.35
5007	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇西东一号公变	123.37	77.10	200.00	29.66	13.28
5008	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变514镇业线李园北公变	2.52	1.57	200.00	29.79	8.40
5009	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线镇西蔬菜大棚公变	253.18	79.12	400.00	54.64	17.69
5010	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇西韭菜基地2#公变	56.97	71.22	100.00	2.97	0.46
5011	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线镇北八队公变	62.28	77.85	100.00	11.91	3.37
5012	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线一心滩二号公变	152.47	95.29	200.00	18.73	4.42
5013	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥八队公变	126.95	79.34	200.00	15.82	5.19
5014	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线胜金小康楼二号公变	306.16	95.67	400.00	9.04	3.04
5015	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变514镇业线镇罗工业园区三号公变	65.68	41.05	200.00	11.04	0.92
5016	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线万亩果园二号公变	160.00	100.00	200.00	2.71	0.23
5017	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟东公变	234.40	73.25	400.00	33.32	16.73
5018	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥蔬菜2#公变	118.03	73.77	200.00	19.12	5.35
5019	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线李园三队公变	144.10	90.06	200.00	21.23	4.17

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5020	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变512新北线李园韭菜基地1号公变	103.87	64.92	200.00	26.26	8.15
5021	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇罗中学箱变	503.08	99.82	630.00	13.37	4.81
5022	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥三队公变	127.14	79.46	200.00	12.43	5.82
5023	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	金梁变590梁云线姚刚养殖公变	79.80	99.76	100.00	0.02	0.02
5024	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变512新北线关庄四队公变400KVA	287.38	89.81	400.00	15.97	9.34
5025	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟河滩公变	40.00	100.00	50.00	0.00	0.00
5026	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	新星变557星照线麦垛山养殖分支麦垛山一号公变	51.54	64.43	100.00	10.69	0.61
5027	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇罗五队公变400KVA	260.69	81.47	400.00	24.22	12.18
5028	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇西西公变	65.75	51.37	160.00	13.84	5.73
5029	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线沈桥牛场公变	48.23	19.14	315.00	57.40	13.96
5030	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	李园变513镇林线九塘湖公变	9.75	12.19	100.00	4.46	1.45
5031	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线河沟村一号公变	248.98	77.81	400.00	37.36	23.60
5032	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变523夹渠线李嘴一号大棚公变100KVA	62.03	77.54	100.00	20.12	1.17
5033	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线观音韭菜基地4号公变	160.00	100.00	200.00	2.98	1.18
5034	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变522胜金线胜金鱼池公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5035	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	镇罗变512镇冯线镇罗大棚公变	50.35	62.93	100.00	20.19	5.45
5036	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线跃进四队二号公变	269.94	84.36	400.00	11.21	6.94
5037	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白马养殖场1号公变	400.00	100.00	500.00	1.73	0.13
5038	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白马养殖场公变	160.00	100.00	200.00	14.45	4.55
5039	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线五道渠大队公变	132.81	83.01	200.00	18.99	7.92
5040	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线跃进四队1号公变	20.08	25.10	100.00	8.90	2.55
5041	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线新田村抽水公变	9.05	11.31	100.00	0.02	0.00
5042	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白路五队公变	54.64	68.30	100.00	9.65	4.08
5043	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变521滚泉线三道湖晒沙瓜抽水柱上变压器	29.14	36.42	100.00	0.00	0.00
5044	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线新田电灌站公变	30.31	23.68	160.00	4.98	1.57
5045	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线朱路三级养殖园区公变	24.76	30.96	100.00	5.49	1.51
5046	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线朱路二级养殖园区公变	48.33	60.41	100.00	10.69	2.73
5047	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变513白塘线白马乡滚泉抽水配变	47.19	29.49	200.00	4.23	0.20
5048	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线鲍家坑一级抽水公变	157.57	49.24	400.00	151.22	129.95
5049	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线朱路大队公变	290.39	90.75	400.00	18.44	7.83

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5050	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线五道渠七队公变	59.00	73.76	100.00	11.22	4.46
5051	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线跃进一队公变	265.97	83.12	400.00	30.92	10.01
5052	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线新田四队公变	62.60	39.13	200.00	21.20	6.24
5053	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线新田八队公变	34.80	21.75	200.00	31.00	10.93
5054	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变513白塘线白马奶牛养殖园区公变	117.13	36.60	400.00	31.21	8.56
5055	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线三道湖三队1号公变	217.93	68.10	400.00	50.35	37.95
5056	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白路八队公变	48.95	61.19	100.00	10.06	3.48
5057	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变513白塘线白马乡滚泉养殖场公变	150.71	94.19	200.00	1.94	0.17
5058	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线新田养殖场公变	26.16	16.35	200.00	34.24	11.81
5059	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线五道渠十一队公变	260.00	81.25	400.00	15.16	7.25
5060	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线五道渠养殖小区公变	35.66	44.57	100.00	6.28	1.56
5061	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白马九队公变	142.96	89.35	200.00	14.51	5.06
5062	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变 515 白田线新田三队公变	320.00	100.00	400.00	26.41	11.85
5063	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线三道湖三队公变	0.93	2.33	50.00	4.35	0.89
5064	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白路大队公变	12.95	16.19	100.00	19.94	7.03

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5065	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白马街5号公变	77.84	48.65	200.00	56.99	22.19
5066	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变521滚泉线三道湖小石子沟养殖场公变	150.88	94.30	200.00	8.56	0.49
5067	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线朱路一队公变	27.25	34.07	100.00	4.95	2.50
5068	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线新田五队公变	29.20	36.50	100.00	16.18	6.11
5069	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线朱路六队公变	53.52	66.91	100.00	9.42	4.18
5070	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线大泉沟养殖场公变	74.72	46.70	200.00	2.26	0.22
5071	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白马三队公变	121.69	76.05	200.00	24.43	8.11
5072	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线跃进二队公变	160.00	100.00	200.00	20.12	7.55
5073	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线朱路塞上新居公变	234.30	73.22	400.00	20.89	7.85
5074	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白马街1号箱变	423.86	84.10	630.00	56.08	33.58
5075	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变513白塘线白马纸厂公变	107.24	67.02	200.00	17.24	4.58
5076	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变513白塘线白路抽水站公变	9.32	5.82	200.00	26.05	8.15
5077	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变521滚泉线白马乡滚泉枸杞基地公变	319.69	99.90	400.00	0.00	0.00
5078	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线五道渠九队公变	50.01	62.51	100.00	9.74	3.72
5079	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白路七队公变	4.98	7.78	80.00	9.85	3.75
5080	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线跃进村1号电灌站公变	42.93	53.67	100.00	14.99	3.97

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5081	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线三道湖六队公变	29.69	37.11	100.00	14.08	5.55
5082	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线白马乡牛首山抽水公变	157.10	98.18	200.00	5.32	1.63
5083	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变521滚泉线三道湖养殖小区1号公变	103.83	64.90	200.00	51.14	26.30
5084	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线彰恩村一队公变	11.85	14.82	100.00	8.82	3.67
5085	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变521滚泉线三道湖养殖场公变	166.97	52.18	400.00	19.49	6.99
5086	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线彰恩四队公变	72.45	45.28	200.00	49.22	19.70
5087	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白马六队公变	88.80	69.37	160.00	23.46	9.18
5088	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白路一队公变	31.38	39.23	100.00	32.52	17.35
5089	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白马村景观林带扬水公变	21.74	13.59	200.00	10.91	2.99
5090	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线朱路三队公变	54.17	67.71	100.00	16.23	6.36
5091	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线新田电灌站1号公变	151.99	47.50	400.00	16.64	6.21
5092	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白路四队公变	265.91	83.10	400.00	41.70	15.16
5093	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线跃进四队公变	288.14	90.04	400.00	17.52	5.05
5094	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白马街2号箱变	340.57	67.57	630.00	124.44	34.34
5095	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线三道湖大队公变	37.71	47.14	100.00	21.81	12.57
5096	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白马一队公变	107.52	67.20	200.00	13.25	5.20

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5097	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线五道渠四队公变	57.95	72.44	100.00	10.61	3.84
5098	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线朱路八队公变	72.86	22.77	400.00	25.60	9.59
5099	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线三道湖二队公变	17.59	21.98	100.00	13.35	6.60
5100	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白马八队公变	136.78	85.49	200.00	15.38	5.72
5101	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线五道渠十二队公变	273.52	85.47	400.00	36.98	12.63
5102	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙服务区西区充电桩630KVA箱变配电变压器	268.79	53.33	630.00	99.32	7.99
5103	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线朱路村幸福小院配变	213.23	84.61	315.00	24.76	11.29
5104	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	五道渠二级抽水公变	59.59	37.24	200.00	12.98	1.87
5105	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线五道渠七队1号公变	32.22	40.27	100.00	18.09	8.20
5106	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变 516 白马线大泉沟养殖场 2 号公变	160.00	100.00	200.00	0.04	0.00
5107	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线新田二队公变	99.67	62.29	200.00	38.75	3.89
5108	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变513白塘线白马街3#公变	69.20	54.06	160.00	14.54	5.93
5109	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白马五队公变	19.34	48.35	50.00	19.45	7.63
5110	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线三道湖一队公变	160.00	100.00	200.00	20.11	9.36
5111	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线三道湖七队公变	47.56	59.45	100.00	7.00	3.19
5112	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变 515 白田线新田四队 1 号公变	160.00	100.00	200.00	56.08	3.69

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5113	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线跃进村养殖场公变	0.07	0.09	100.00	31.66	5.13
5114	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白马大队公变	28.59	35.73	100.00	32.20	8.59
5115	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线五道渠一队公变	160.00	100.00	200.00	20.00	10.08
5116	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线新田七队公变	21.69	13.56	200.00	49.82	21.25
5117	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线五道渠二队公变	58.37	72.96	100.00	14.27	6.09
5118	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线鲍家坑二队公变	39.68	49.59	100.00	22.24	10.47
5119	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线跃进大队公变	232.67	72.71	400.00	24.52	10.89
5120	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线新田六队公变	46.42	36.27	160.00	22.85	8.46
5121	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线跃进养殖场1号公变	96.12	60.08	200.00	23.18	3.27
5122	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线新田七队1号公变	320.00	100.00	400.00	0.00	0.00
5123	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	鸣沙变516白马线白路九队公变	113.54	70.97	200.00	10.15	3.23
5124	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	白鹭变515白田线跃进二队1号公变	3.62	4.53	100.00	7.39	2.33
5125	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线白岗五队2号公变	135.98	42.49	400.00	44.75	21.20
5126	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线南街2号公变	120.50	37.66	400.00	76.48	40.15
5127	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线彭建二队1号公变	182.40	57.00	400.00	48.82	23.95

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5128	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场西1号公变	58.50	36.56	200.00	56.93	22.06
5129	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线东河三队南公变	6.61	4.13	200.00	70.61	31.05
5130	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线七墩三队3号公变	11.02	13.78	100.00	24.56	6.37
5131	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线马莲梁四队南2号公变	233.25	72.89	400.00	20.39	6.19
5132	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线唐圈一队上公变	160.00	100.00	200.00	37.20	15.05
5133	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线红梅杏基地1号公变	45.42	56.78	100.00	18.93	13.39
5134	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线马莲梁一队4号公变	62.10	38.81	200.00	20.65	10.12
5135	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线北街1号公变	195.50	38.79	630.00	193.86	103.09
5136	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线沙沟二队1号公变	92.77	57.98	200.00	69.73	13.12
5137	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线西街3号公变	504.00	100.00	630.00	144.84	54.45
5138	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变517瀛战Ⅰ线红宝七队公变	279.79	87.43	400.00	21.56	8.24
5139	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线红宝三队下公变	85.11	53.19	200.00	42.19	4.90
5140	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线北滩三队上公变	71.01	44.38	200.00	88.39	15.44
5141	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线马梁四队3号公变	320.00	100.00	400.00	15.78	6.83
5142	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线黑梁羊场西2号公变	125.03	78.15	200.00	25.48	8.88

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5143	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线兴业一队2号南公变	160.00	100.00	200.00	15.14	5.90
5144	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线红宝六队下公变	127.61	79.76	200.00	15.43	6.21
5145	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战II线沙枣湾三队中公变	92.99	58.12	200.00	37.13	15.77
5146	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	马莲梁变911马莲梁I线西沙窝一队西2号公变	104.31	65.19	200.00	17.38	5.52
5147	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线市场北公变	292.41	58.02	630.00	102.89	43.46
5148	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场石黄沟2号公变	44.59	55.74	100.00	27.23	10.81
5149	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线唐圈三队上公变	296.54	92.67	400.00	13.33	4.67
5150	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线马梁二队2号公变	235.66	73.64	400.00	64.81	27.39
5151	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	马莲梁变911马莲梁I线西沙窝一队西公变	113.74	71.08	200.00	23.33	10.63
5152	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线大战场五队公变	8.46	10.57	100.00	30.94	12.80
5153	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线黑梁村西1号公变	92.34	57.71	200.00	31.28	11.13
5154	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线东盛一队1号公变	45.07	56.34	100.00	11.39	3.56
5155	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线马梁四队1号公变	0.03	0.04	100.00	11.33	4.83
5156	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线红宝六队1号公变	160.00	100.00	200.00	27.77	10.48
5157	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场新田3号公变	20.40	25.50	100.00	9.94	3.52

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5158	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战II线北滩三队南公变	207.66	64.89	400.00	40.68	15.31
5159	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线彭建五队1号公变	9.19	11.49	100.00	29.63	11.75
5160	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线兴业二队1号公变	26.06	32.57	100.00	29.43	11.70
5161	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线马莲梁一队3号公变	94.23	58.89	200.00	36.96	15.59
5162	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线东街1号公变	119.61	37.38	400.00	124.69	45.72
5163	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线固彭村南公变	160.00	100.00	200.00	35.41	15.34
5164	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变517瀛战I线清河电厂梁东公变	160.00	100.00	200.00	20.86	7.76
5165	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线兴业七队公变	320.00	100.00	400.00	52.01	24.34
5166	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线育才东街2号公变	249.83	49.57	630.00	178.98	53.19
5167	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变523丹青线大青山志贵公变	15.99	19.99	100.00	2.46	0.33
5168	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线黑梁羊场东1号公变	272.49	85.15	400.00	25.45	13.24
5169	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战II线北滩小学公变	333.66	66.20	630.00	78.28	7.25
5170	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线兴业十队2号公变	93.92	29.35	400.00	103.61	25.74
5171	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场七支3号公变	11.38	14.23	100.00	13.56	5.29
5172	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线马莲梁四队中公变	88.83	55.52	200.00	31.60	14.74

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5173	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线红宝五队北公变	9.09	3.61	315.00	48.58	9.69
5174	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线园区西七场2号公变	320.00	100.00	400.00	64.81	26.91
5175	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线东河五队下公变	34.69	43.37	100.00	26.53	12.94
5176	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场新田2号公变	222.45	69.52	400.00	30.42	9.10
5177	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线中心幼儿园公变	353.50	55.23	800.00	75.00	6.54
5178	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线马莲梁一队6号公变	29.23	36.54	100.00	11.47	4.04
5179	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线西沙梁一队下公变	111.31	69.57	200.00	25.70	12.08
5180	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线园区东二场2号公变	320.00	100.00	400.00	20.77	9.30
5181	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线黑梁羊场西3号公变	97.25	60.78	200.00	36.93	14.39
5182	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变517瀛战I线清河六队公变	115.70	72.31	200.00	26.03	10.95
5183	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线市场1号公变	241.61	47.94	630.00	180.30	96.86
5184	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线彭建二队2号公变	107.61	67.26	200.00	29.07	11.39
5185	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线园区羊场公变	30.40	38.00	100.00	30.60	15.43
5186	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线园区西一场公变	198.18	61.93	400.00	61.85	31.16
5187	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场七支1号公变	97.09	60.68	200.00	45.27	22.71

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5188	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线北街2号公变	160.00	100.00	200.00	17.41	5.79
5189	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线服务区南公变	155.35	30.82	630.00	216.14	16.76
5190	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线服务区北公变	0.99	0.20	630.00	143.62	17.97
5191	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线西沙梁四队中公变	139.94	87.46	200.00	14.87	7.34
5192	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变517瀛战Ⅰ线清河电厂梁南公变	160.00	100.00	200.00	37.05	17.74
5193	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线白岗二队5号公变	116.34	72.71	200.00	19.21	4.96
5194	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变517瀛战Ⅰ线红宝七队西公变	59.09	73.86	100.00	12.98	4.49
5195	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线马梁四队2号公变	18.56	23.20	100.00	16.34	7.04
5196	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线清河三队上公变	87.41	54.63	200.00	43.97	18.85
5197	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线彭建六队2号公变	320.00	100.00	400.00	26.06	11.32
5198	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场东4号公变	320.00	100.00	400.00	14.29	6.46
5199	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线北滩五队下公变	102.69	64.18	200.00	46.60	18.88
5200	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线黑梁羊场东3号公变	211.48	66.09	400.00	75.82	69.41
5201	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线马家梁小学2号公变	191.44	75.97	315.00	0.09	0.02
5202	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场六支1号公变	320.00	100.00	400.00	21.53	9.91

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5203	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线白岗二队4号公变	81.49	25.47	400.00	102.68	19.46
5204	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线东河道班2号公变	20.02	25.03	100.00	41.11	10.72
5205	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线兴业一队6号公变	123.33	77.08	200.00	15.40	5.49
5206	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线五窑一队公变	286.55	89.55	400.00	17.16	6.48
5207	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线彭建一队2号公变	154.19	48.18	400.00	68.33	18.21
5208	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线红宝三队3号公变	33.71	42.14	100.00	16.21	5.84
5209	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线红宝三队5号公变	160.00	100.00	200.00	128.66	10.76
5210	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线唐圈三队北公变	116.97	73.11	200.00	12.89	6.45
5211	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线马莲梁四队南公变	138.52	86.57	200.00	14.77	5.01
5212	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线大战场六队公变	9.97	7.79	160.00	31.96	14.22
5213	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线东河三队下公变	320.00	100.00	400.00	28.16	12.86
5214	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线西沙梁三队下公变	274.64	85.83	400.00	33.80	12.10
5215	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战II线北滩五队上公变	320.00	100.00	400.00	21.00	12.10
5216	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线唐圈三队上2号公变	236.14	73.79	400.00	31.42	15.68
5217	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线红宝三队4号公变	28.91	36.14	100.00	21.66	9.59

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5218	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线园区西三场公变	88.72	35.21	315.00	85.70	33.01
5219	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场老场1号公变	9.54	11.93	100.00	32.37	8.24
5220	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线东河四队下公变	108.36	84.66	160.00	11.08	5.12
5221	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线马梁五队2号公变	160.00	100.00	200.00	20.16	9.28
5222	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线马莲梁小学中公变	179.51	28.05	800.00	0.48	0.17
5223	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线居民点公变	155.07	48.46	400.00	115.21	60.18
5224	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线黑梁村东2号公变	135.43	84.64	200.00	14.27	4.79
5225	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线兴业一队4号公变	86.37	53.98	200.00	39.86	12.30
5226	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线白岗三队1号公变	9.97	12.46	100.00	0.02	0.02
5227	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战II线沙枣湾三队北1号公变	119.24	74.53	200.00	19.37	9.02
5228	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线白岗小学2号公变	273.36	68.34	500.00	0.30	0.18
5229	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线东河六队公变	28.53	71.33	50.00	5.29	1.34
5230	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线市场3号公变	348.36	69.12	630.00	81.68	42.95
5231	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变523丹青线大青山枸杞基地5号公变	89.69	56.06	200.00	23.06	6.52
5232	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线马梁二队4号公变	74.41	46.51	200.00	41.13	17.59

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5233	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线大战场一队上2号公变	160.00	100.00	200.00	19.69	7.52
5234	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线五窑三队下公变	261.44	81.70	400.00	26.41	10.84
5235	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战II线北滩一队上公变	66.79	41.74	200.00	31.56	14.08
5236	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线黑梁村中1号公变	85.44	53.40	200.00	24.50	10.13
5237	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线马莲梁一队2号公变	110.85	69.28	200.00	30.86	12.94
5238	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线马莲梁四队北公变	67.37	42.11	200.00	34.84	14.78
5239	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	马莲梁变911马莲梁I线西沙窝一队南公变	320.00	100.00	400.00	36.86	17.96
5240	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线园区东七场公变	160.00	100.00	200.00	67.18	11.06
5241	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线马莲梁四队北2号公变	160.00	100.00	200.00	31.54	6.25
5242	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线马梁四队4号公变	320.00	100.00	400.00	21.97	9.05
5243	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线七墩三队2号公变	45.61	28.51	200.00	57.88	17.25
5244	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战II线清河五队3号公变	160.00	100.00	200.00	11.48	3.32
5245	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线沙枣湾一队北公变	230.43	72.01	400.00	45.71	22.80
5246	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场东2号公变	320.00	100.00	400.00	54.11	27.57
5247	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	马莲梁变911马莲梁I线西沙窝四五队北公变	0.16	0.20	100.00	34.01	7.20

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5248	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线园区西九场公变	101.93	63.71	200.00	42.72	7.14
5249	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线东街3号公变	368.92	73.20	630.00	108.16	37.04
5250	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场新田1号公变	48.39	60.49	100.00	12.26	5.52
5251	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线彭建四队1号公变	121.00	60.50	250.00	38.79	22.22
5252	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线园区东二场公变	207.35	64.80	400.00	33.23	13.03
5253	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线唐圈四队下公变	42.90	53.63	100.00	26.45	12.09
5254	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线沙枣湾一队下公变	266.45	83.27	400.00	11.76	4.56
5255	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战II线清河五队公变	104.56	65.35	200.00	22.99	2.25
5256	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线白岗四队3号公变	320.00	100.00	400.00	29.88	17.25
5257	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场七支2号公变	39.83	49.79	100.00	12.62	5.17
5258	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	黑梁羊场西公变	267.92	83.72	400.00	36.63	19.18
5259	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线东河三队上公变	135.90	84.94	200.00	9.85	3.65
5260	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线马莲梁小学南公变	108.63	67.89	200.00	13.74	7.88
5261	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线兴业一队3号公变	21.44	26.80	100.00	22.14	10.76
5262	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线羊市场2号公变	215.51	67.35	400.00	63.41	14.63

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5263	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线红宝六队4号公变	44.28	55.35	100.00	13.58	6.09
5264	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线黑梁村中2号公变	94.99	59.37	200.00	24.97	10.09
5265	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线沙沟四队1号公变	38.83	48.53	100.00	7.85	4.02
5266	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线白岗二队2号公变	155.05	48.45	400.00	42.07	17.38
5267	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线黑梁羊场东2号公变	22.07	27.59	100.00	42.11	18.08
5268	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线唐圈一队下公变	93.48	58.43	200.00	15.29	6.80
5269	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变517瀛战I线清河电厂梁北2号公变	158.92	49.66	400.00	47.14	19.35
5270	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线白岗四队4号公变	320.00	100.00	400.00	28.33	13.26
5271	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线唐圈三队中公变	160.00	100.00	200.00	54.66	15.85
5272	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变523丹青线园区东七场4号公变	162.42	50.76	400.00	68.68	24.30
5273	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线美食城2号公变	242.56	75.80	400.00	105.38	56.30
5274	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线马梁二队1号公变	46.58	58.23	100.00	18.55	7.71
5275	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线北街3号公变	138.18	86.36	200.00	6.05	2.63
5276	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战II线北滩一队下公变	88.06	44.03	250.00	36.97	14.68
5277	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线西沙梁一队上公变	320.00	100.00	400.00	43.75	18.36

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5278	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线红宝五队上公变	21.60	26.99	100.00	30.42	13.33
5279	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线大战场一队下公变	320.00	100.00	400.00	31.78	13.37
5280	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线沙枣湾一队中公变	94.35	58.97	200.00	67.05	13.73
5281	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线马莲梁一队1号公变	4.47	3.49	160.00	33.16	13.92
5282	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变523丹青线大青山亚军公变	3.88	4.84	100.00	66.89	4.94
5283	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场六支2号公变	32.27	40.34	100.00	23.38	8.12
5284	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线南街公变	177.61	70.48	315.00	59.27	23.19
5285	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线兴盛路2号公变	483.89	96.01	630.00	35.26	10.97
5286	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线黑梁村东1号公变	81.13	50.71	200.00	40.81	11.02
5287	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战II线沙枣湾三队南2号公变	320.00	100.00	400.00	68.38	16.35
5288	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线西沙梁四队上公变	160.00	100.00	200.00	24.36	12.21
5289	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线东河五队南公变	50.79	31.75	200.00	49.28	17.40
5290	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	马莲梁变911马莲梁I线西沙窝一队北公变	264.81	82.75	400.00	18.07	5.73
5291	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场石黄沟1号公变	44.76	55.95	100.00	18.08	8.16
5292	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线唐圈三队下公变	106.19	66.37	200.00	23.91	9.45

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5293	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线马莲梁四队北3号公变	160.00	100.00	200.00	58.36	14.49
5294	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线西沙窝四五队下公变	111.08	69.42	200.00	26.29	14.92
5295	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线西沙梁三队上2号公变	320.00	100.00	400.00	14.68	7.09
5296	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线东河道班公变	78.07	97.59	100.00	0.06	0.06
5297	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线东河五队上公变	106.82	66.76	200.00	30.76	10.44
5298	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线七墩三队1号公变	40.63	50.79	100.00	37.66	15.88
5299	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线清河三队下公变	97.02	60.64	200.00	23.36	10.36
5300	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线白岗小学1号公变	147.95	36.99	500.00	0.13	0.05
5301	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线彭建小学公变	503.62	99.92	630.00	0.00	0.00
5302	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线园区东五场公变	40.18	25.11	200.00	41.63	19.71
5303	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线兴业一队5号公变	91.86	57.41	200.00	51.10	15.33
5304	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线白岗牛市场1号公变	261.92	51.97	630.00	144.22	82.37
5305	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线建材市场公变	214.47	42.55	630.00	149.26	71.86
5306	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线羊市场公变	79.91	31.71	315.00	47.17	20.50
5307	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变523丹青线园区东七场3号公变	126.46	39.52	400.00	15.49	2.99

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5308	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变523丹青线园区西十场2号公变	148.20	92.63	200.00	6.55	2.63
5309	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线马莲梁四队西公变	24.57	30.71	100.00	42.38	13.47
5310	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战II线清河一队北公变	126.00	78.75	200.00	18.62	7.98
5311	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线兴业十队3号公变	250.66	78.33	400.00	0.00	0.00
5312	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线兴业一队2号公变	320.00	100.00	400.00	7.55	2.24
5313	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线园区东六场2号公变	120.20	75.13	200.00	18.74	2.60
5314	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线唐圈四队中公变	300.07	93.77	400.00	12.59	4.73
5315	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战II线清河二队下公变	104.16	65.10	200.00	8.55	1.32
5316	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线大战场一队上公变	320.00	100.00	400.00	44.60	22.00
5317	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线黑梁村西2号公变	91.63	57.27	200.00	28.37	14.77
5318	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线东河五队北公变	146.03	91.27	200.00	6.85	2.39
5319	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线东街4号公变	504.00	100.00	630.00	58.60	23.40
5320	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线园区东六场公变	2.57	3.21	100.00	17.37	6.44
5321	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线锅底坑一队上公变	265.77	83.05	400.00	27.34	13.36
5322	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线东河一队上公变	49.49	61.87	100.00	15.53	6.42

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5323	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线兴业十三队北公变	101.68	63.55	200.00	23.92	11.78
5324	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线白岗四队1号公变	223.74	69.92	400.00	56.07	22.84
5325	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场新田4号公变	13.60	17.00	100.00	20.99	6.39
5326	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战II线沙枣湾三队北2号公变	104.88	65.55	200.00	22.31	11.03
5327	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线马莲梁小学北公变	36.37	45.47	100.00	12.12	5.53
5328	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线兴业一队2号北公变	320.00	100.00	400.00	13.70	3.80
5329	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线东河五队中公变	112.11	87.59	160.00	8.92	3.36
5330	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线西街4号公变	364.06	72.23	630.00	52.26	20.09
5331	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线兴业一队1号公变	40.02	50.02	100.00	17.00	6.75
5332	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线东河四队公变	135.98	84.99	200.00	12.76	5.74
5333	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线白岗二队6号公变	23.23	7.26	400.00	100.52	53.73
5334	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	马莲梁变911马莲梁I线西沙窝一队东3号公变	310.35	96.98	400.00	0.00	0.00
5335	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线西沙梁三队上公变	279.85	87.45	400.00	14.34	7.01
5336	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	马莲梁变911马莲梁I线西沙窝一队西3号公变	118.96	74.35	200.00	13.47	6.26
5337	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线市场4号公变	396.59	78.69	630.00	70.08	40.46

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5338	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线刘岗井1号公变	132.94	83.09	200.00	12.25	0.76
5339	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线大青山枸杞基地3号公变	251.68	78.65	400.00	66.91	38.10
5340	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线彭建六队1号公变	320.00	100.00	400.00	54.95	13.32
5341	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线马梁二队3号公变	85.13	53.21	200.00	43.01	16.31
5342	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	马莲梁变911马莲梁 I 线西沙窝一队东2号公变	4.64	5.79	100.00	15.28	6.74
5343	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线兴盛路1号公变	322.10	63.91	630.00	32.88	19.29
5344	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线白岗三队2号公变	160.00	100.00	200.00	27.53	11.29
5345	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线黑梁羊场安民公变	320.00	100.00	400.00	43.57	13.43
5346	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	马莲梁变911马莲梁 I 线西沙窝一队东1号公变	160.00	100.00	200.00	13.81	4.56
5347	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线东街2号公变	224.64	70.20	400.00	76.58	32.90
5348	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线西沙梁一队北公变	112.26	70.17	200.00	31.67	11.57
5349	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线白岗四队2号公变	187.68	58.65	400.00	101.72	28.30
5350	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线马梁三队1号公变	175.59	54.87	400.00	64.72	25.94
5351	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线五窑一队下公变	24.21	30.26	100.00	17.69	8.12
5352	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	马莲梁变911马莲梁 I 线西沙窝二三队下公变	320.00	100.00	400.00	42.35	20.38

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5353	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	马莲梁变911马莲梁 I 线西沙窝汪园子公变	41.11	32.12	160.00	42.10	12.46
5354	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线大战场三队南公变	125.23	78.27	200.00	14.44	5.65
5355	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线白岗二队1号公变	272.34	85.11	400.00	21.00	8.91
5356	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线兴业十三队南公变	33.00	41.25	100.00	26.78	11.49
5357	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线文化广场公变	211.55	66.11	400.00	64.02	28.45
5358	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线兴业十队公变	83.20	33.01	315.00	53.07	16.52
5359	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	马莲梁变911马莲梁 I 线西沙窝四五队南公变	264.43	82.63	400.00	43.99	22.96
5360	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战 II 线北滩六队公变	45.12	56.40	100.00	21.99	10.09
5361	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线红宝一队下公变	85.78	53.62	200.00	57.89	19.99
5362	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线彭建一队1号公变	279.54	87.36	400.00	34.07	8.04
5363	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线沙沟三队2号公变	2.69	3.36	100.00	22.35	11.79
5364	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线马梁三队2号公变	65.12	81.40	100.00	9.08	4.42
5365	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线兴业二队2号公变	9.84	6.15	200.00	51.53	17.53
5366	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线东盛移民1号公变	7.49	9.37	100.00	20.87	6.06
5367	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线卫生院公变	303.03	94.70	400.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5368	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线北街4号公变	43.02	13.44	400.00	160.75	59.71
5369	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线清河五队2号公变	160.00	100.00	200.00	27.36	8.90
5370	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线汪园养殖园区公变	300.43	93.89	400.00	4.45	0.96
5371	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场西2号公变	56.71	70.89	100.00	16.72	6.23
5372	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线西街5号公变	320.00	100.00	400.00	116.70	23.31
5373	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线五窑三队上公变	87.47	54.67	200.00	34.20	13.00
5374	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线彭建五队2号公变	29.81	37.26	100.00	22.29	8.84
5375	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线清河二队上公变	125.46	78.41	200.00	23.22	12.00
5376	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线北环1号公变	209.31	65.41	400.00	49.13	21.07
5377	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线沙沟二队2号公变	43.27	27.04	200.00	42.41	22.55
5378	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线西沙梁四队下公变	107.66	67.29	200.00	17.55	7.05
5379	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线清河一队公变	320.00	100.00	400.00	18.40	7.52
5380	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线清河二队下2号公变	160.00	100.00	200.00	16.66	5.25
5381	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变523丹青线大青山枸杞基地6号公变	287.39	89.81	400.00	27.25	5.51
5382	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线西沙窝四五队上公变	320.00	100.00	400.00	31.04	16.84

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5383	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线育才东街公变	267.78	83.68	400.00	40.36	20.19
5384	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线马家梁小学1号公变	175.26	34.77	630.00	1.42	0.71
5385	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线西沙梁小学公变	504.00	100.00	630.00	0.00	0.00
5386	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线锅底坑三队下公变	160.00	100.00	200.00	28.42	13.41
5387	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线红宝五队下公变	1.71	4.28	50.00	33.43	1.13
5388	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线兴业二队3号公变	73.51	45.94	200.00	21.68	8.27
5389	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线马梁五队1号公变	160.00	100.00	200.00	34.64	12.93
5390	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线沙沟三队1号公变	254.96	79.67	400.00	15.92	6.34
5391	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线锅底坑三队下2号公变	320.00	100.00	400.00	9.61	3.67
5392	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线美食城1号公变	240.90	75.28	400.00	88.97	40.24
5393	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线白岗五队1号公变	252.03	78.76	400.00	32.11	14.78
5394	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线白岗二队3号公变	138.10	43.16	400.00	80.94	37.62
5395	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战II线北滩一队南公变	102.86	64.29	200.00	33.18	13.80
5396	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线居民点2号公变	146.71	45.85	400.00	101.23	52.70
5397	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线东盛一队2号公变	44.46	55.57	100.00	3.71	0.38

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5398	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线沙枣湾一队上公变	1.01	0.63	200.00	44.38	22.46
5399	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线西街2号公变	67.09	13.31	630.00	246.42	136.98
5400	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线西街1号公变	158.43	31.43	630.00	282.96	129.27
5401	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线大战场三队公变	34.95	43.69	100.00	15.61	9.87
5402	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线育才西街公变	504.00	100.00	630.00	86.70	37.54
5403	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场老场2号公变	1.66	1.29	160.00	43.12	19.30
5404	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线七墩一队1号公变	320.00	100.00	400.00	60.42	24.36
5405	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	马莲梁变911马莲梁I线西沙窝一队北2号公变	122.32	76.45	200.00	18.27	6.38
5406	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线沙枣湾一队北2号公变	320.00	100.00	400.00	12.35	4.47
5407	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线红宝六队上公变	34.21	42.77	100.00	15.95	6.53
5408	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线大青山枸杞基地1号公变	48.36	30.22	200.00	102.96	47.82
5409	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线锅底坑三队上公变	99.71	62.32	200.00	44.02	18.50
5410	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线大青山枸杞基地4号公变	110.69	69.18	200.00	0.02	0.02
5411	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线元丰三队1号公变	91.20	57.00	200.00	23.07	11.33
5412	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场老场3号公变	54.51	17.03	400.00	136.99	50.92

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5413	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线园区西十场公变	320.00	100.00	400.00	24.01	10.18
5414	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场东3号公变	160.00	100.00	200.00	13.06	5.49
5415	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线清河二队下3号公变	160.00	100.00	200.00	25.76	10.26
5416	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线园区东七场2号公变	111.04	69.40	200.00	25.04	13.84
5417	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变517瀛战Ⅰ线清河电厂梁西公变	320.00	100.00	400.00	45.50	22.26
5418	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线锅底坑一队下公变	320.00	100.00	400.00	35.29	16.59
5419	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线马莲梁一队5号公变	21.97	27.46	100.00	16.22	7.87
5420	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变523丹青线乱壕沟1号公变	213.98	66.87	400.00	0.00	0.00
5421	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变517瀛战Ⅰ线清河养殖场公变	223.75	69.92	400.00	60.05	32.66
5422	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场东1号公变	50.22	62.77	100.00	12.04	4.46
5423	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线沙沟四队2号公变	22.85	28.56	100.00	26.14	10.99
5424	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线园区西七场公变	320.00	100.00	400.00	46.16	23.43
5425	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线黑梁羊场南公变	48.71	60.89	100.00	11.15	3.71
5426	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线东河一队下公变	276.77	86.49	400.00	18.97	9.34
5427	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战Ⅱ线沙枣湾三队南公变	1.63	2.04	100.00	9.26	4.17

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5428	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线沙沟二队4号公变	27.06	33.83	100.00	18.05	9.05
5429	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线东河五队上2号公变	160.00	100.00	200.00	10.21	3.84
5430	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线唐圈四队上公变	113.32	70.82	200.00	29.07	11.64
5431	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线唐圈一队中公变	8.92	11.15	100.00	24.42	12.78
5432	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	马莲梁变911马莲梁I线西沙窝二三队上公变	320.00	100.00	400.00	44.21	15.19
5433	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线沙沟二队3号公变	82.04	51.27	200.00	73.73	23.02
5434	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线园区东五场2号公变	83.32	52.07	200.00	44.96	26.08
5435	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变517瀛战I线清河电厂梁北公变	33.68	42.10	100.00	11.18	4.90
5436	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线七墩二队1号公变	171.77	53.68	400.00	26.64	13.10
5437	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线东河二队公变	11.86	14.82	100.00	43.70	9.20
5438	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线红宝三队上公变	0.50	0.62	100.00	25.21	9.81
5439	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变580丹磺线山羊场五支1号公变	16.26	20.33	100.00	23.14	10.10
5440	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	瀛海变525瀛战II线北滩三队下公变	320.00	100.00	400.00	33.98	16.00
5441	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变521固彭线固彭村北公变	43.14	26.96	200.00	22.14	9.47
5442	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线东河一队南公变	40.48	25.30	200.00	89.75	18.34

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5443	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变515马西线大战场六队2号公变	31.69	12.57	315.00	67.46	10.38
5444	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线白岗牛市场2号公变	320.00	100.00	400.00	59.60	35.97
5445	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	大战场变512马梁线市场5号公变	382.51	75.89	630.00	77.74	37.21
5446	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变513丹马线东盛移民2号公变	320.00	100.00	400.00	56.28	27.75
5447	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	丹阳变570丹唐线唐圈四队上2号公变				0.00	0.00
5448	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线朱台养殖园区公变	44.67	27.92	200.00	43.42	32.35
5449	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子海原移民5号公变	35.94	44.93	100.00	28.00	9.53
5450	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线南湾村二队公变	55.13	68.91	100.00	14.07	7.16
5451	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线双井子8号公变	57.78	72.22	100.00	9.52	3.16
5452	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子9号公变	57.48	71.86	100.00	14.66	6.08
5453	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线沙滩四队公变	6.17	7.71	100.00	16.76	5.87
5454	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子海原移民8号公变	11.80	14.75	100.00	8.60	1.34
5455	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线刘庄村四队公变	90.56	70.75	160.00	9.70	4.32
5456	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线沙滩五队公变	235.16	73.49	400.00	62.83	7.62
5457	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线恩和街公变	145.19	57.61	315.00	45.65	21.60
5458	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线恩和幼儿园公变	279.82	87.44	400.00	27.77	7.71

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5459	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子10号公变	9.14	11.43	100.00	6.45	1.59
5460	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变522恩和线红梧山养殖园区公变	62.34	77.93	100.00	10.74	4.14
5461	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线吴桥三队公变	103.80	64.87	200.00	16.19	6.53
5462	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线南湾村六七队公变	21.16	52.90	50.00	9.31	4.28
5463	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线秦庄抽水1号公变	49.93	62.41	100.00	18.14	11.77
5464	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	纺织园区2号公变	107.15	21.26	630.00	218.00	162.29
5465	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线恩和小学公变	353.34	88.33	500.00	29.34	3.28
5466	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线吴桥小康村公变	7.80	9.75	100.00	16.71	5.05
5467	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线双井沟公变	46.09	28.81	200.00	41.62	9.03
5468	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线红梧山枸杞基地1号公变	3.56	8.89	50.00	4.43	0.40
5469	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线秦庄十队公变	120.82	75.51	200.00	10.96	3.63
5470	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线双井子5号公变	50.84	63.55	100.00	12.09	4.95
5471	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线红梧山一村1号公变	121.24	75.78	200.00	27.06	12.67
5472	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井移民1号公变	92.14	57.59	200.00	29.93	13.80
5473	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线新堡移民村2号公变	158.02	98.76	200.00	0.00	0.00
5474	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线华寺二队3号公变	88.72	55.45	200.00	8.34	1.74

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5475	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线华寺养殖园区公变	32.28	40.35	100.00	28.41	8.45
5476	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线双井移民2号公变	13.69	17.11	100.00	17.61	7.78
5477	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线华寺九-十-十三队公变	126.70	79.19	200.00	14.06	6.52
5478	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线红梧山二村五号公变	124.91	78.07	200.00	18.19	9.16
5479	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线沙滩二队公变	59.79	37.37	200.00	29.46	11.34
5480	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线秦庄山下一二队公变	5.63	7.04	100.00	30.29	4.87
5481	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线朱台果园公变	61.44	76.80	100.00	22.14	12.27
5482	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线朱台四队公变	29.62	37.02	100.00	18.42	4.16
5483	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线华寺十队公变	21.77	27.21	100.00	34.67	14.15
5484	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线双井子13号公变	80.00	100.00	100.00	16.76	4.73
5485	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	红梧山一村7号公变	99.61	62.25	200.00	37.55	18.26
5486	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	双井子7号公变	56.45	70.57	100.00	12.62	3.25
5487	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	红梧山磨盘山6号公变	82.12	25.66	400.00	0.25	0.06
5488	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线新堡移民村公变	36.99	46.24	100.00	9.18	2.72
5489	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线海原移民13号公变	160.00	100.00	200.00	21.04	7.27
5490	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线刘桥一二队公变	185.33	57.91	400.00	14.33	8.45
5491	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子海原移民1号公变	160.00	100.00	200.00	47.14	21.68
5492	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线南湾四五队公变	42.80	33.44	160.00	15.65	6.32
5493	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	上庄村十队公变	128.57	80.35	200.00	11.47	3.59

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5494	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510恩和变 吴恩线秦庄三队公变	0.59	0.74	100.00	16.82	7.40
5495	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	红梧山磨盘山1号公变	23.12	28.90	100.00	17.03	4.65
5496	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线恩和八队公变	50.80	63.51	100.00	19.16	8.47
5497	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线恩和搬迁队1号公变	26.11	32.64	100.00	25.75	4.10
5498	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线恩和长寿寺2号公变	154.16	48.18	400.00	17.23	7.50
5499	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510恩和变吴恩线吴桥二队公变	48.02	60.03	100.00	11.60	3.45
5500	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线华寺二队1号公变	160.00	100.00	200.00	19.19	8.36
5501	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线恩和搬迁队2号公变	62.95	39.35	200.00	26.36	5.62
5502	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线鞑子沟移民配变	65.33	81.66	100.00	4.10	0.47
5503	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线吴桥一二队公变	21.60	27.00	100.00	13.43	6.44
5504	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子海原移民3号公变	58.72	73.40	100.00	11.59	4.66
5505	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	纺织园区1号公变	421.64	65.88	800.00	84.72	22.53
5506	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线朱台七队公变	112.74	70.46	200.00	14.42	5.93
5507	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	磨盘山枸杞基地2号公变	14.98	37.44	50.00	2.18	0.34
5508	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子海原移民7号公变	33.41	41.77	100.00	1.38	0.36
5509	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子海原移民6号公变	13.12	16.40	100.00	26.52	11.41
5510	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和供电所配变	389.72	77.33	630.00	86.80	19.14
5511	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线喊叫水移民村2号公变	117.26	73.29	200.00	17.26	5.69

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5512	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线吴桥一队公变	32.05	40.06	100.00	15.97	7.05
5513	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线华寺三四队公变	110.63	69.14	200.00	43.99	20.15
5514	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线上庄二队公变	221.51	69.22	400.00	20.78	8.13
5515	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线沙滩创业园区公变	218.96	68.42	400.00	44.47	20.04
5516	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线双井子15号公变	126.38	78.99	200.00	13.04	3.34
5517	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线永寿寺公变	5.26	6.58	100.00	3.88	1.18
5518	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线华寺村抽水公变	1.42	1.77	100.00	0.10	0.09
5519	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	红梧山磨盘山2号公变	52.78	65.98	100.00	4.63	1.26
5520	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	红梧山磨盘山5号公变	0.63	0.79	100.00	14.87	1.92
5521	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线红梧山养殖园区2号公变	159.66	79.83	250.00	2.34	0.25
5522	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线秦庄五队公变	0.83	1.04	100.00	19.87	6.29
5523	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子移民3号公变	144.23	90.15	200.00	9.37	3.40
5524	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510恩和变吴恩线朱台八队公变	37.00	46.25	100.00	24.21	10.42
5525	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	红梧山幸福一村五号公变	46.33	57.91	100.00	14.96	4.31
5526	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	红梧山磨盘山4号公变	63.34	79.18	100.00	2.12	0.37
5527	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线南湾移民3号公变	9.52	11.90	100.00	15.62	3.49
5528	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线上庄七队公变	160.00	100.00	200.00	17.56	7.48
5529	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线恩和五队公变	125.06	78.16	200.00	22.23	9.30

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5530	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线刘桥养殖园区公变	132.56	52.60	315.00	35.80	11.72
5531	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510恩和变吴恩线刘庄五队公变	36.94	46.17	100.00	14.90	7.80
5532	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线红梧山枸杞基地2号公变	35.79	89.48	50.00	0.12	0.11
5533	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线朱台提水公变	60.44	75.55	100.00	3.89	0.55
5534	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线华寺五八队公变	112.16	70.10	200.00	16.15	5.36
5535	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线长寿寺3号公变	66.79	41.74	200.00	50.40	10.06
5536	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线南湾三队公变	15.46	9.66	200.00	26.09	13.15
5537	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线万亩枸杞园公变	0.70	0.88	100.00	8.46	2.38
5538	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线大战场移民2号公变	160.00	100.00	200.00	58.85	20.28
5539	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线喊叫水移民村1号公变	128.43	80.27	200.00	11.93	4.23
5540	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线秦庄一队公变	50.32	31.45	200.00	37.04	11.18
5541	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510恩和变吴恩线刘庄二队公变	137.68	86.05	200.00	7.65	4.09
5542	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线恩和二队公变	65.34	40.84	200.00	19.33	9.76
5543	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线秦庄四队公变	139.36	87.10	200.00	11.88	5.56
5544	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	红梧山幸福一村6号公变	104.89	65.56	200.00	21.19	9.31
5545	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线恩和四队公变	31.38	39.23	100.00	7.85	2.86
5546	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	双井子海原移民9号公变	42.13	52.66	100.00	30.39	22.97
5547	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线刘庄村一队公变	292.65	91.45	400.00	13.48	4.70

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5548	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线黄花菜种植基地2号公变	33.88	42.35	100.00	2.34	0.22
5549	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线南湾移民1号公变	36.10	45.12	100.00	12.63	2.97
5550	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线刘桥四六队公变	85.39	53.37	200.00	21.70	10.29
5551	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线海原移民11号公变	52.30	65.38	100.00	16.97	5.97
5552	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线刘桥三九队公变	55.32	43.22	160.00	28.46	13.15
5553	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线红梧山一村8号公变	67.31	84.14	100.00	0.08	0.05
5554	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线吴桥四五队公变	255.86	79.96	400.00	17.47	10.32
5555	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线大战场移民3号公变	245.97	76.86	400.00	53.18	21.72
5556	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子海原移民4号公变	55.19	68.98	100.00	13.77	4.44
5557	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线红梧山一村9号公变	145.98	91.24	200.00	1.30	0.12
5558	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线恩和九队公变	67.16	83.94	100.00	9.53	3.03
5559	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子移民4号公变	95.04	59.40	200.00	28.55	8.52
5560	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	磨盘山抽水公变	1.30	1.62	100.00	36.40	5.52
5561	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线朱台十队公变	46.81	29.26	200.00	35.89	10.74
5562	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	红梧山二村3号公变	74.79	37.39	250.00	10.31	1.04
5563	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线恩和一队养殖场公变	19.24	12.03	200.00	22.51	0.81
5564	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线恩和十队公变	48.21	60.26	100.00	0.05	0.04

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5565	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	纺织园区3号公变	34.98	6.94	630.00	279.28	186.57
5566	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	三营移民公变	20.28	25.34	100.00	22.29	16.48
5567	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线万亩枸杞园2号公变	286.31	89.47	400.00	12.90	2.83
5568	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线华寺2队2号公变	195.90	61.22	400.00	15.05	5.61
5569	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线双井子黄花种植基地公变	0.10	0.12	100.00	0.18	0.11
5570	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线恩和新居公变	183.31	72.74	315.00	40.40	18.13
5571	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线海原移民10号公变	52.68	65.84	100.00	16.45	5.50
5572	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线海原移民12号公变	30.56	38.20	100.00	22.62	8.20
5573	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线秦庄八队公变	280.94	87.79	400.00	14.29	5.39
5574	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线朱台九队公变	49.40	61.75	100.00	16.01	5.46
5575	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线上庄二三四队公变	116.58	72.86	200.00	14.22	6.20
5576	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510恩和变吴恩线南湾六队公变	65.34	81.68	100.00	9.48	3.55
5577	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线刘桥八队公变	20.22	25.27	100.00	22.36	8.44
5578	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线喊叫水移民村公变	108.37	67.73	200.00	27.26	7.85
5579	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	红梧山磨盘山3号公变	64.73	80.92	100.00	2.08	0.23
5580	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线大战场移民村公变	62.00	38.75	200.00	44.56	13.92
5581	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线沙滩搬迁队公变	12.44	7.78	200.00	31.30	10.84
5582	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线南湾移民2号公变	128.00	100.00	160.00	11.45	2.61

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5583	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线红梧山二村1号公变	90.46	70.67	160.00	19.78	10.54
5584	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线朱台景观林带公变	22.63	28.29	100.00	25.30	5.36
5585	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和一队养殖场2号公变	12.54	19.59	80.00	13.82	2.28
5586	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510恩和变吴恩线红梧山二村四号公变	112.51	70.32	200.00	20.14	9.53
5587	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线彭阳移民公变	48.20	60.25	100.00	2.69	0.09
5588	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线红梧山二村2号公变	105.46	82.39	160.00	11.25	4.92
5589	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	双井子6号公变	53.29	66.61	100.00	14.78	5.44
5590	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510恩和变吴恩线沙滩搬迁队3号公变	64.76	40.47	200.00	23.35	3.50
5591	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线双井子14号公变	113.64	71.03	200.00	5.63	1.01
5592	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线华寺种植基地公变	59.09	36.93	200.00	64.38	17.59
5593	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线朱台十一队2号公变	115.98	72.48	200.00	18.77	4.05
5594	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线上庄九队公变	243.82	76.20	400.00	14.41	4.14
5595	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线恩和村经济合作社公变	160.00	100.00	200.00	20.71	4.42
5596	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线红梧山一村2号公变	138.62	86.64	200.00	13.02	5.61
5597	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线朱台一二队公变	56.28	35.18	200.00	67.18	45.64
5598	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线恩和长寿寺公变	87.78	68.58	160.00	8.31	2.65

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5599	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线双井子海原移民2号公变	108.30	67.69	200.00	21.77	7.78
5600	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线恩和东街配变	401.91	79.74	630.00	55.14	24.60
5601	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线红梧山一村4号公变	90.78	56.74	200.00	32.54	12.07
5602	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	红梧山幸福村小学	20.73	25.91	100.00	37.32	5.07
5603	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线华寺六队公变	295.68	92.40	400.00	18.97	8.89
5604	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线朱台种植基地公变	65.73	41.08	200.00	95.14	49.37
5605	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线红梧山市场配变	374.30	74.26	630.00	35.58	13.70
5606	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线磨盘山7号公变	160.00	100.00	200.00	10.27	1.90
5607	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线朱台三队公变	3.88	4.85	100.00	20.65	9.54
5608	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线红梧山养殖场公变	20.20	25.25	100.00	26.52	3.64
5609	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线南湾移民养殖场公变	64.74	80.92	100.00	3.00	0.29
5610	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线华寺七队公变	11.96	14.95	100.00	10.03	1.18
5611	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线朱台11队配变	9.67	24.17	50.00	5.77	2.01
5612	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	沙滩搬迁队2号公变	0.11	0.07	200.00	19.80	6.19
5613	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线红梧山一村3号公变	119.76	74.85	200.00	21.98	9.26
5614	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变514红崖线告示台公变	70.95	88.69	100.00	0.74	0.21
5615	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线双井子11号公变	7.98	4.99	200.00	80.82	15.33
5616	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510恩和变吴恩线南湾二队1号公变	84.06	52.54	200.00	16.15	6.40

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5617	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线朱台景观林带2号公变	49.85	62.31	100.00	2.86	0.43
5618	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线上庄五队公变	280.16	87.55	400.00	16.90	7.99
5619	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	510吴恩线秦庄牛场公变	40.32	50.40	100.00	9.55	3.65
5620	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变510吴恩线刘庄三队公变	320.00	100.00	400.00	18.66	6.69
5621	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线双井子12号公变	137.61	86.01	200.00	6.76	0.55
5622	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	恩和变522恩双线双井子16号公变	106.31	66.44	200.00	37.10	14.11
5623	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	供电服务二班	中心市场2号公变	0.93	0.18	630.00	339.50	185.24
5624	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	供电服务一班	城北变513县城甲线城关六队公变	4.79	1.50	400.00	234.89	101.25
5625	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	供电服务一班	中瀛御景A区1号间隔配电变压器	1182.56	92.39	1600.00	88.75	40.41
5626	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线油坊岭移民2号公变	80.00	100.00	100.00	11.96	2.98
5627	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线洪岗子1号公变	160.00	100.00	200.00	25.62	9.62
5628	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线马塘6号公变	36.56	45.70	100.00	10.64	3.38
5629	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线喊叫水西2号公变	82.31	51.44	200.00	50.79	22.13
5630	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线北沟沿村4号公变	38.24	47.80	100.00	12.34	4.73
5631	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线石泉南5号公变	320.00	100.00	400.00	12.84	6.49
5632	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线喊叫水西3号公变	3.20	4.00	100.00	10.96	2.94

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5633	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线高岭移民1号公变	289.26	90.39	400.00	28.19	14.94
5634	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线马塘13号公变	122.65	76.66	200.00	32.98	9.14
5635	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线油坊岭公变	272.57	85.18	400.00	32.56	8.08
5636	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线五丰台南3号公变	290.96	90.92	400.00	19.57	9.95
5637	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线周段头3号公变	70.27	43.92	200.00	21.32	6.87
5638	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线洪岗子2号公变	107.24	67.03	200.00	27.20	13.78
5639	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线周段头1号公变	250.87	78.40	400.00	22.94	11.56
5640	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线洪岗子大口井公变	83.63	65.34	160.00	13.48	5.95
5641	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线油坊岭移民公变	160.00	100.00	200.00	11.04	4.70
5642	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线石泉南1号公变	53.03	66.29	100.00	17.02	5.71
5643	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线高岭5号公变	29.72	37.15	100.00	31.24	16.63
5644	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线五丰台1号公变	31.30	78.26	50.00	6.16	3.18
5645	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线高岭移民6号公变	106.32	66.45	200.00	13.78	6.15
5646	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线朱套子2号公变	320.00	100.00	400.00	13.03	5.17
5647	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线马塘9号公变	57.88	72.35	100.00	7.15	2.18

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5648	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民1号公变	100.58	62.86	200.00	15.04	6.14
5649	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线碱台子公变	38.30	47.88	100.00	5.90	1.49
5650	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线温滩公变	59.68	74.60	100.00	12.77	6.17
5651	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线周庄子3号公变	127.00	79.37	200.00	16.29	6.83
5652	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线马塘小学公变	504.00	100.00	630.00	0.00	0.00
5653	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线北沟沿1号公变	275.69	86.15	400.00	13.64	7.33
5654	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民12号公变	160.00	100.00	200.00	19.50	5.83
5655	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民16号公变	160.00	100.00	200.00	13.82	6.15
5656	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线马塘11号公变	121.35	75.84	200.00	16.48	9.04
5657	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线喊叫水西4号公变	117.41	73.38	200.00	24.80	12.87
5658	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线周段头6号公变	49.65	38.79	160.00	40.97	7.89
5659	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线新建2号公变	160.00	100.00	200.00	22.29	8.04
5660	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民13号公变	320.00	100.00	400.00	30.92	12.30
5661	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线高岭移民4号公变	128.91	80.57	200.00	11.39	3.43
5662	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民2号公变	90.23	56.39	200.00	13.99	6.29

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5663	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线马庄子3号公变	115.79	72.37	200.00	21.66	10.99
5664	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线贺家口子北公变	217.34	67.92	400.00	39.06	19.71
5665	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线五丰台南2号公变	258.76	80.86	400.00	18.05	8.25
5666	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线油坊岭2号公变	107.89	67.43	200.00	28.61	10.13
5667	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线喊叫水中学2号配变	575.49	89.92	800.00	18.08	8.23
5668	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线石泉北公变	120.60	75.37	200.00	23.14	7.19
5669	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线上庄子4号公变	160.00	100.00	200.00	14.84	4.20
5670	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线周家沟村3号公变	276.89	86.53	400.00	11.92	5.06
5671	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线沙梁1号公变	46.05	57.56	100.00	12.39	5.77
5672	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线石泉北2号公变	120.00	75.00	200.00	16.15	6.88
5673	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线马庄子5号公变	43.40	54.25	100.00	20.98	6.92
5674	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线高岭小学公变	276.03	86.26	400.00	18.04	7.02
5675	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线喊叫水北公变	39.65	49.56	100.00	10.07	4.16
5676	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线下庄子4号公变	160.00	100.00	200.00	18.55	8.15
5677	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线石坝水2号公变	255.74	79.92	400.00	15.48	8.55

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5678	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线金庄子公变	140.41	87.76	200.00	21.06	6.45
5679	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线南沙窝移民3号公变	320.00	100.00	400.00	22.80	10.57
5680	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线南沙窝移民1号公变	200.00	100.00	250.00	17.23	5.13
5681	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线五丰台西2号公变	53.88	67.35	100.00	9.70	4.56
5682	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民学校配变	224.41	44.53	630.00	7.24	3.96
5683	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线村民委员会锁虎台5号公变	15.87	66.14	30.00	0.04	0.04
5684	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线喊叫水北台公变	13.16	16.45	100.00	5.06	0.41
5685	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民5号公变	221.15	69.11	400.00	14.42	5.52
5686	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民15号公变	160.00	100.00	200.00	18.17	3.09
5687	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线喊叫水乡卫生院公变	98.75	61.72	200.00	7.76	1.36
5688	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线北沟沿3号公变	278.90	87.15	400.00	20.88	5.40
5689	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线周庄子2号公变	122.23	76.40	200.00	24.04	9.29
5690	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民养殖园区公变	79.81	99.76	100.00	0.04	0.04
5691	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线周庄子1号公变	89.02	55.64	200.00	7.90	3.32
5692	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线洪岗子供水公变	121.72	60.86	250.00	25.65	7.41

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5693	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线喊叫水村村民委员会锁虎台4号公变	11.44	28.60	50.00	11.60	2.52
5694	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线上庄子6号公变	240.26	75.08	400.00	18.48	8.15
5695	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民6号公变	90.63	56.64	200.00	29.30	8.45
5696	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线田套子公变	320.00	100.00	400.00	30.53	15.48
5697	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线周段头5号公变	158.98	49.68	400.00	26.45	6.83
5698	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线高岭1号公变	19.35	24.19	100.00	12.72	5.29
5699	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水供电所配变	419.71	83.28	630.00	69.34	10.35
5700	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民4号公变	43.95	54.94	100.00	3.61	3.02
5701	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线周段头4号公变	320.00	100.00	400.00	13.63	6.82
5702	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民3号公变	100.85	63.03	200.00	21.59	11.38
5703	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线下庄子移民公变	320.00	100.00	400.00	26.21	13.04
5704	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线马塘3号公变	127.81	79.88	200.00	20.15	7.88
5705	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线高岭3号公变	160.00	100.00	200.00	12.70	3.48
5706	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线杨庄子小学公变	445.16	88.33	630.00	60.72	9.63
5707	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线下庄子3号公变	105.29	65.80	200.00	26.41	10.48

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5708	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线喊叫水村村民委员会锁虎台2号公变	19.60	12.25	200.00	2.02	0.17
5709	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线北沟沿2号公变	275.16	85.99	400.00	16.40	7.00
5710	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子公变	137.60	86.00	200.00	4.40	1.02
5711	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线杨庄子公变	252.23	78.82	400.00	35.10	14.32
5712	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线沙梁2号公变	271.10	84.72	400.00	13.33	3.76
5713	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线贺口子南2号公变	54.02	67.53	100.00	12.80	3.98
5714	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线五丰台2号公变	61.80	77.24	100.00	10.25	5.85
5715	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线喊叫水西1号公变	148.84	59.06	315.00	48.00	25.16
5716	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线五丰台西公变	28.32	17.70	200.00	10.40	3.80
5717	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线贺口子南3号公变	16.54	20.68	100.00	27.77	6.16
5718	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线喊叫水乡石泉村村民委员会3号公变	0.38	0.95	50.00	14.09	4.26
5719	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线上庄子1号公变	211.05	65.95	400.00	21.30	8.76
5720	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线贺口子3号公变	235.56	73.61	400.00	43.10	16.45
5721	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线五丰台3号公变	33.07	82.69	50.00	3.44	2.96

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5722	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线上庄子移民公变	160.00	100.00	200.00	28.06	8.44
5723	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线田套子2号公变	19.80	49.49	50.00	7.86	2.46
5724	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线上庄子移民2号公变	134.18	83.86	200.00	11.37	4.49
5725	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民9号公变	320.00	100.00	400.00	24.53	11.16
5726	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民7号公变	320.00	100.00	400.00	13.82	3.32
5727	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线高岭移民3号公变	299.12	93.48	400.00	15.70	4.67
5728	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线朱套子公变	107.62	33.63	400.00	40.12	14.17
5729	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线马庄子4号公变	25.41	63.53	50.00	8.78	2.35
5730	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线高岭4号公变	51.90	64.88	100.00	6.71	1.89
5731	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线马塘7号公变	230.54	72.04	400.00	33.40	16.23
5732	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线猴井子公变	25.21	63.02	50.00	0.91	0.83
5733	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线马庄子1号公变	21.22	26.53	100.00	17.29	4.97
5734	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线上庄子5号公变	278.57	87.05	400.00	13.43	4.96
5735	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线下庄子1号公变	65.33	40.83	200.00	18.68	7.48
5736	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线高岭6号公变	281.84	88.08	400.00	16.63	6.46

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5737	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线喊叫水中学1号配变	543.62	84.94	800.00	0.30	0.11
5738	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线石泉3号水井公变	160.00	100.00	200.00	17.12	6.13
5739	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线马塘12号公变	99.58	62.24	200.00	11.89	3.50
5740	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线周段头7号公变	160.00	100.00	200.00	54.16	20.35
5741	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线高岭移民5号公变	33.79	21.12	200.00	19.32	10.25
5742	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线喊叫水东公变	18.39	22.98	100.00	24.38	9.55
5743	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线下庄子小学公变	154.27	48.21	400.00	1.09	0.74
5744	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线石泉村村民委员会2号公变	39.95	99.87	50.00	0.04	0.03
5745	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民17号公变	320.00	100.00	400.00	45.59	7.09
5746	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线石泉北3号公变	291.11	90.97	400.00	17.96	9.54
5747	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线杨庄子2号公变	10.37	12.96	100.00	11.13	2.91
5748	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线贺口子南1号公变	44.55	55.69	100.00	19.25	4.63
5749	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线马塘1号公变	320.00	100.00	400.00	23.89	10.43
5750	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民8号公变	320.00	100.00	400.00	16.98	6.83
5751	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线下庄子5号公变	160.00	100.00	200.00	20.57	2.91

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5752	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线上庄子3号公变	13.33	8.33	200.00	14.38	8.44
5753	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线沙梁3号公变	46.21	57.77	100.00	12.60	5.78
5754	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线周家沟2号公变	64.93	81.16	100.00	6.40	1.75
5755	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线马塘10号公变	26.81	33.52	100.00	11.79	3.89
5756	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线沙梁4号公变	288.28	90.09	400.00	14.39	6.29
5757	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民11号公变	320.00	100.00	400.00	23.63	10.51
5758	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线周家沟4号公变	302.22	94.44	400.00	8.60	3.29
5759	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线新建公变	80.00	100.00	100.00	3.06	0.78
5760	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线杨庄子3号公变	66.70	83.37	100.00	5.39	1.73
5761	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线石泉村民委员会4号公变	79.90	99.88	100.00	0.07	0.04
5762	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线下庄子2号公变	257.59	80.50	400.00	27.74	16.56
5763	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线喊叫水东3号公变	287.32	89.79	400.00	34.14	12.15
5764	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线马塘5号公变	96.17	60.11	200.00	30.59	12.59
5765	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线河台子拱拜公变	73.16	91.45	100.00	2.28	0.22
5766	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线南沙窝移民2号公变	320.00	100.00	400.00	15.90	7.61

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5767	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线下庄子中心幼儿园公变	212.31	66.35	400.00	14.53	1.98
5768	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民10号公变	320.00	100.00	400.00	11.93	4.90
5769	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线周段头2号公变	86.35	53.97	200.00	41.99	16.94
5770	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线王庄子移民14号公变	320.00	100.00	400.00	20.47	9.73
5771	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线高岭移民7号公变	131.84	82.40	200.00	17.67	2.53
5772	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线周家沟1号公变	281.24	87.89	400.00	19.61	8.72
5773	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线喊叫水东2号公变	88.90	55.56	200.00	67.34	42.31
5774	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线马塘8号公变	294.02	91.88	400.00	13.85	6.14
5775	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线石泉南4号公变	49.05	61.31	100.00	15.26	6.85
5776	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线马塘2号公变	280.25	87.58	400.00	19.72	8.18
5777	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线马庄子2号公变	38.22	47.78	100.00	13.46	6.12
5778	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线喊叫水下井公变	39.81	99.52	50.00	0.02	0.02
5779	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线高岭移民2号公变	290.56	90.80	400.00	26.54	11.44
5780	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	红岗子新居公变	64.32	80.40	100.00	9.42	3.95
5781	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线上庄子2号公变	232.54	72.67	400.00	53.45	10.61

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5782	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线弯路拐子公变	153.78	96.11	200.00	3.72	0.59
5783	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线马塘4号公变	259.74	81.17	400.00	37.74	19.58
5784	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线高岭7号公变	320.00	100.00	400.00	11.90	5.19
5785	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线石泉南2号公变	50.97	63.71	100.00	17.82	7.09
5786	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线贺口子北2号公变	160.00	100.00	200.00	63.68	10.57
5787	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线石坝水1号公变	44.53	55.66	100.00	12.95	6.41
5788	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变521喊塘线石坝水3号公变	36.30	45.38	100.00	14.23	4.79
5789	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线五丰台南1号公变	51.46	64.32	100.00	17.92	8.21
5790	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线五丰台东公变	112.78	70.49	200.00	25.48	10.58
5791	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线喊叫水村村民委员会锁虎台1号公变	159.95	99.97	200.00	0.01	0.01
5792	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	东庄变912东塘线高岭2号公变	278.19	86.93	400.00	13.75	6.71
5793	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线石泉南3号公变	279.67	87.40	400.00	25.13	9.48
5794	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变522喊河线五丰台西3号公变	56.99	71.24	100.00	13.92	5.05
5795	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	喊叫水变512喊微线喊叫水上井公变	64.07	80.08	100.00	2.93	0.22

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5796	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥抽水1号公变	60.75	37.97	200.00	13.62	5.76
5797	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营六队公变	36.21	45.26	100.00	8.61	3.08
5798	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩一队公变	36.24	45.29	100.00	17.86	6.40
5799	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线二道渠六队公变	119.16	74.48	200.00	42.55	11.68
5800	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线下滩1号公变	34.79	43.49	100.00	19.84	5.51
5801	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线养马四队公变	67.26	42.03	200.00	12.77	4.59
5802	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩三队1号公变	10.76	6.73	200.00	15.78	4.72
5803	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线薛营八队公变	99.80	77.97	160.00	14.05	5.66
5804	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线菊花台生猪养殖园区公变	256.32	80.10	400.00	28.00	11.43
5805	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线永丰一队公变	126.99	79.37	200.00	44.73	16.66
5806	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变519鸣柳线红柳沟抽水7号公变	232.63	72.70	400.00	70.75	62.78
5807	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营九队公变	46.33	36.19	160.00	13.98	6.61
5808	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线红滩四队公变	53.72	67.15	100.00	14.38	6.76
5809	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线养马三队公变	91.09	71.17	160.00	9.10	2.40
5810	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营抽水1号公变	220.04	68.76	400.00	36.11	24.06

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5811	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙完小箱变	420.03	83.34	630.00	46.78	17.04
5812	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线二道渠抽水1号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
5813	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线永丰七队公变	96.33	60.21	200.00	15.08	5.67
5814	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营抽水3号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
5815	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙街4号公变	219.43	68.57	400.00	30.94	14.56
5816	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变519鸣柳线鸣沙抽水3号公变	278.69	87.09	400.00	2.78	0.83
5817	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营四队公变	75.02	46.89	200.00	14.76	6.58
5818	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线永丰二队公变	94.64	59.15	200.00	51.41	22.37
5819	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线二道渠一队公变	124.92	78.07	200.00	4.70	1.80
5820	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥大队公变	256.44	80.14	400.00	50.40	27.90
5821	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线养马十一队养殖基地公变	3.45	14.36	30.00	0.34	0.33
5822	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线二道渠抽水2号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
5823	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙奶牛养殖小区一号公变	280.67	87.71	400.00	8.14	2.26
5824	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变519鸣柳线鸣沙抽水4号公变	103.60	64.75	200.00	2.76	0.23
5825	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	曹桥养殖园区公变	124.92	78.08	200.00	0.02	0.02
5826	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线上滩1号公变	7.30	5.71	160.00	56.16	16.83

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5827	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营三队公变	129.29	80.81	200.00	13.87	5.47
5828	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线养马五队公变	277.38	86.68	400.00	22.99	8.42
5829	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线薛营三队公变	266.77	83.37	400.00	25.90	9.58
5830	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线二道渠八队公变	43.92	34.31	160.00	16.34	7.92
5831	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营七队公变	74.57	58.25	160.00	15.78	6.49
5832	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变519鸣柳线鸣沙抽水2号公变	111.53	69.71	200.00	2.23	0.22
5833	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线上滩3号公变	62.60	78.24	100.00	9.21	3.14
5834	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥十队公变	42.85	26.78	200.00	30.24	9.21
5835	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线薛营养殖园区1号公变	27.66	8.64	400.00	21.71	4.86
5836	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥五队公变	60.36	75.45	100.00	11.64	4.40
5837	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线永丰三队1号公变	101.62	79.39	160.00	23.02	9.42
5838	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙街2号箱变	368.54	73.12	630.00	103.26	28.82
5839	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙街3号箱变	398.22	79.01	630.00	71.98	32.03
5840	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线红滩三队公变	98.53	61.58	200.00	25.31	12.62
5841	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线长鸣抽水1号公变	160.00	100.00	200.00	16.33	1.85

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5842	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线二道渠四队公变	36.50	45.62	100.00	14.13	6.98
5843	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙街1号箱变	371.74	73.76	630.00	67.96	26.02
5844	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥三队1号公变	14.01	17.51	100.00	15.85	6.55
5845	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变519鸣柳线红柳沟抽水2号公变	229.74	71.79	400.00	6.01	0.74
5846	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙六队公变	91.88	57.42	200.00	15.67	6.72
5847	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线薛营养殖园区3号公变	281.44	87.95	400.00	13.81	3.72
5848	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙二队公变	128.63	80.39	200.00	15.74	6.22
5849	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩八队公变	103.46	64.66	200.00	26.64	4.70
5850	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙奶牛养殖小区二号公变	196.71	61.47	400.00	54.77	4.37
5851	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线养马九队公变	200.70	62.72	400.00	27.70	13.17
5852	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线枸杞基地3号公变	133.39	83.37	200.00	0.00	0.00
5853	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥抽水3号公变	175.36	54.80	400.00	65.93	18.80
5854	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线长鸣抽水公变	15.52	19.40	100.00	0.10	0.10
5855	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变519鸣柳线红柳沟抽水4号公变	157.58	98.49	200.00	1.48	0.09
5856	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线二道渠寨上新居公变	93.70	58.56	200.00	47.87	35.20

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5857	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线养马八队公变	107.16	83.72	160.00	5.62	1.51
5858	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线红滩一队公变	73.77	46.11	200.00	23.97	8.61
5859	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩四队公变	97.68	61.05	200.00	13.07	4.96
5860	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线二道渠大队公变	87.31	68.21	160.00	17.23	10.23
5861	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线鸣沙薛营沙柱沟养殖园区公变	87.95	54.97	200.00	18.76	2.96
5862	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线小盐池滩抽水1号公变	251.41	78.57	400.00	1.62	0.25
5863	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线下滩3号公变	85.49	66.79	160.00	24.56	10.75
5864	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线永丰五队公变	91.28	57.05	200.00	47.40	20.29
5865	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线养马一队公变	122.35	76.47	200.00	27.55	12.76
5866	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩八队1号公变	34.67	86.67	50.00	8.21	3.10
5867	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线上滩抽水2号公变	160.00	100.00	200.00	19.01	5.10
5868	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线永丰八队公变	53.34	66.68	100.00	3.03	0.90
5869	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线二道渠二队公变	292.37	91.36	400.00	12.06	5.25
5870	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩六队公变	0.61	0.38	200.00	9.58	3.12
5871	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线养马大队公变	74.06	57.86	160.00	13.78	5.40

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5872	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥九队公变	111.26	69.54	200.00	13.19	4.74
5873	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变519鸣柳线鸣沙服务区充电桩箱变	279.08	55.37	630.00	162.96	5.97
5874	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线薛营五队公变	65.41	40.88	200.00	55.95	16.92
5875	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线养马三队1号公变	130.23	81.39	200.00	9.32	2.89
5876	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩五队公变	89.82	56.14	200.00	20.13	7.45
5877	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线二道渠养殖园区公变	64.91	81.13	100.00	7.25	1.51
5878	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩六队抽水公变	43.18	53.98	100.00	2.71	0.29
5879	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线红滩二队养殖小区公变	107.14	66.96	200.00	17.01	6.69
5880	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥八队公变	272.54	85.17	400.00	56.28	20.91
5881	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩二队公变	56.79	35.49	200.00	54.92	10.83
5882	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营大队公变	55.48	69.34	100.00	11.99	2.96
5883	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线永丰三队公变	62.58	39.11	200.00	15.60	5.95
5884	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营八队公变	142.13	88.83	200.00	13.90	5.53
5885	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线中滩1号公变	320.00	100.00	400.00	58.34	22.78
5886	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线中滩2号公变	57.67	45.05	160.00	19.30	10.13

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5887	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营抽水2号公变	320.00	100.00	400.00	16.08	4.84
5888	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙肉牛养殖公变	123.99	38.75	400.00	71.64	10.97
5889	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线红滩抽水公变	36.13	22.58	200.00	3.07	0.44
5890	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩三队抽水公变	230.44	72.01	400.00	0.11	0.08
5891	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线永丰六队公变	79.59	49.74	200.00	14.77	5.80
5892	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线薛营六队公变	92.04	71.90	160.00	15.72	5.85
5893	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥二队公变	117.29	73.30	200.00	26.04	8.28
5894	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线薛营抽水1号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
5895	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙一队公变	132.17	82.60	200.00	17.76	6.56
5896	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥抽水4号公变	224.08	70.03	400.00	39.10	6.07
5897	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营二队公变	70.15	54.81	160.00	15.91	7.31
5898	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线薛营村公变	429.55	85.23	630.00	22.56	7.33
5899	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙抽水1号公变	45.86	57.33	100.00	24.55	22.40
5900	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线红滩五队公变	241.54	75.48	400.00	39.29	14.82
5901	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线小盐池滩抽水2号公变	67.12	41.95	200.00	82.77	39.04

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5902	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线长鸣三队公变	320.00	100.00	400.00	22.81	9.14
5903	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥三队公变	128.00	100.00	160.00	8.90	4.00
5904	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥抽水站公变	78.09	30.99	315.00	88.92	71.35
5905	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线薛营养殖园区2号公变	294.65	92.08	400.00	4.21	0.34
5906	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变522鸣盐线薛营养殖园区4号公变	277.86	86.83	400.00	0.00	0.00
5907	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线曹桥抽水2号公变	159.98	49.99	400.00	58.18	11.07
5908	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩七队抽水公变	100.91	63.07	200.00	0.10	0.09
5909	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	东华变517长鸣线李滩七队公变	70.39	43.99	200.00	14.68	6.99
5910	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线鸣沙四队公变	134.08	83.80	200.00	11.81	5.51
5911	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变519鸣柳线红柳沟抽水1号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
5912	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线下滩2号公变	105.22	65.76	200.00	8.51	2.49
5913	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线黄营九队2号公变	232.50	72.66	400.00	15.36	3.22
5914	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	鸣沙变514鸣沙线上滩四队公变				0.00	0.00
5915	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	古城变521管道线古城大队抽水公变	100.96	31.55	400.00	102.06	14.73
5916	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	瀛海变524瀛管线清水河林场5号公变	132.93	83.08	200.00	11.69	3.27

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5917	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	石炭沟变522石长线红漫地2号公变	149.20	93.25	200.00	2.18	0.16
5918	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	古城变521管道线黄桥一二队公变	320.00	100.00	400.00	26.00	15.07
5919	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	城北变521黄滨线黄滨小康村公变	273.73	85.54	400.00	30.88	17.99
5920	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	古城变521管道线古城小康村公变	68.94	43.08	200.00	45.25	21.90
5921	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	古城变521管道线党家碑公变	80.00	100.00	100.00	4.96	1.65
5922	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变10KV517长鸣线营盘滩二队配变	103.15	64.47	200.00	38.14	11.78
5923	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	城北变525县城乙线东华所公变	128.30	80.19	200.00	4.46	0.81
5924	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	瀛海变524瀛管线清水河林场公变	226.74	70.85	400.00	36.19	19.43
5925	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	黄滨枸杞加工城配变	293.27	58.19	630.00	66.92	21.15
5926	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	石炭沟变522石长线洪漫地7号公变	62.16	38.85	200.00	5.21	0.90
5927	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	洼路村八九队公变	41.91	52.39	100.00	9.70	3.78
5928	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	瀛海变524瀛管线清水河肉牛场1号公变	139.26	87.04	200.00	10.92	3.68
5929	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	城北变521黄滨线黄滨八队公变	134.69	53.45	315.00	11.86	7.33
5930	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	莫咀蔬菜基地2号公变	84.79	26.50	400.00	6.68	2.64
5931	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线营盘滩四队公变	160.00	100.00	200.00	27.72	4.72
5932	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	瀛海变524瀛管线瀛海种植场公变	146.11	91.32	200.00	2.74	0.36
5933	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	石炭沟变10KV522石长线百瑞源台区1号配变	69.22	86.52	100.00	2.08	0.59

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5934	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	石炭沟变522石长线洪漫地8号公变	291.48	91.09	400.00	37.27	6.79
5935	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	古城变521管道线古城街公变	160.00	100.00	200.00	33.83	10.03
5936	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	石炭沟变522石长线洪漫地9号公变	291.68	91.15	400.00	1.42	0.15
5937	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线营盘滩三队公变	35.07	43.84	100.00	11.54	3.89
5938	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	洼路三队公变	51.92	32.45	200.00	34.57	13.14
5939	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线刘庙3号公变	163.02	81.51	250.00	11.72	4.26
5940	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线洼路2号公变	212.40	66.38	400.00	21.83	6.82
5941	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	古城变521管道线红石嘴搬迁队1#公变	293.49	91.72	400.00	7.42	1.89
5942	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	黄桥五队公变	134.84	53.51	315.00	59.99	24.02
5943	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变524中鸣线莫咀2号公变	320.00	100.00	400.00	16.96	7.23
5944	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线刘庙三四队公变	320.00	100.00	400.00	34.34	10.04
5945	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	石炭沟变10kV522石长线百瑞源2号公变	79.98	99.97	100.00	0.00	0.00
5946	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线东华村1号公变	263.94	82.48	400.00	30.64	16.24
5947	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	郭庄新村公变	44.81	28.01	200.00	12.41	6.70
5948	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	517东华线郭庄村公变	170.55	67.68	315.00	23.02	10.41
5949	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	城北变525县城乙线消防队公变	34.99	87.48	50.00	4.49	0.63
5950	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	宁华小区公变	14.82	9.26	200.00	107.98	41.14

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5951	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	古城变521管道线红石嘴1#公变	13.63	8.52	200.00	67.66	32.32
5952	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	517东华线郭庄七队公变	158.20	49.44	400.00	10.80	2.79
5953	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	古城变521管道线古城五队公变	94.81	59.26	200.00	30.04	9.12
5954	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	风塘沟公变	28.82	36.03	100.00	32.38	0.53
5955	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	石炭沟变522石长线红漫地5号箱变配电变压器	318.20	79.55	500.00	8.56	1.79
5956	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线洼路1号公变	300.11	93.78	400.00	11.53	4.53
5957	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	522县城线白桥六队公变	198.05	61.89	400.00	50.57	26.90
5958	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	城北变525县城乙线鸣雁路2号箱变变压器	97.30	19.31	630.00	217.68	74.12
5959	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	黄滨加工厂公变	179.91	56.22	400.00	80.03	25.67
5960	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线刘庙1号公变	262.17	81.93	400.00	18.23	6.71
5961	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	古城变521管道线龙坑1号公变	45.58	56.98	100.00	0.55	0.20
5962	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线东华村2号公变	254.20	79.44	400.00	40.85	20.05
5963	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	石炭沟变522石长线红漫地1号公变	55.70	69.63	100.00	22.56	6.78
5964	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	郭庄十队公变	213.94	84.90	315.00	32.38	13.63
5965	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	古城变521管道线马学齐抽水公变	105.12	65.70	200.00	21.24	3.49
5966	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变524中鸣线莫咀4号公变	320.00	100.00	400.00	34.02	14.04
5967	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线 营盘滩村公变	89.08	55.68	200.00	43.36	12.32

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5968	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线河滩村1号公变	261.35	81.67	400.00	36.71	12.40
5969	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	古城变521管道线古城搬迁队公变	14.07	17.58	100.00	14.14	4.43
5970	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	瀛海变524瀛管线清水河林场四号公变	101.25	63.28	200.00	18.31	3.05
5971	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线洼路五队1号公变	320.00	100.00	400.00	58.82	20.95
5972	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	511滨河线殷庄十一队公变	63.57	49.66	160.00	22.66	10.52
5973	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线河滩村4号公变	203.86	63.71	400.00	10.26	3.29
5974	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	古城变521管道线铁渠村八队公变	20.76	51.91	50.00	13.36	6.58
5975	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	城关三队公变	72.36	90.45	100.00	1.97	0.33
5976	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线营盘滩小康村公变	320.00	100.00	400.00	12.82	4.75
5977	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	洼路二队公变	140.67	87.92	200.00	9.07	4.05
5978	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线营盘滩一队公变	272.20	85.06	400.00	16.50	7.61
5979	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线河滩村2号公变	320.00	100.00	400.00	19.63	8.64
5980	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线莫嘴八队公变	232.14	72.55	400.00	41.09	15.46
5981	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	古城变521管道线古城养殖园区公变	25.81	32.26	100.00	29.27	6.38
5982	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变524中鸣线莫咀3号公变	320.00	100.00	400.00	33.72	8.48
5983	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	南桥四队公变	106.96	83.57	160.00	19.56	2.59
5984	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	517东华线郭庄八九队公变	121.98	48.41	315.00	41.01	24.20

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5985	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	瀛海变524瀛管线清水河林场3号公变	20.89	6.53	400.00	180.25	47.28
5986	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	石炭沟变522石长线洪漫地10号公变			200.00	0.00	0.00
5987	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	517东华线白桥三队公变	197.70	61.78	400.00	26.62	13.79
5988	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线刘庙4号公变	320.00	100.00	400.00	12.43	6.06
5989	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	莫咀村公变	117.98	73.73	200.00	10.94	5.03
5990	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	古城变521管道线铁渠八队农场公变	34.44	43.05	100.00	15.63	7.60
5991	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	红漫地6号配变	83.65	16.60	630.00	2.28	0.31
5992	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线东华村一队公变	320.00	100.00	400.00	21.74	10.33
5993	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变527亲水II线石桥七队公变	160.00	100.00	200.00	27.97	12.50
5994	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	古城变521管道线龙坑2号公变	296.53	92.67	400.00	2.40	0.51
5995	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	县林场1号公变	279.60	87.37	400.00	9.67	3.74
5996	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	刘庙六九队公变	301.16	94.11	400.00	8.63	3.36
5997	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	石炭沟变522石长线红漫地3号公变	143.96	89.97	200.00	7.99	1.44
5998	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变524中鸣线莫咀1号公变	258.61	80.81	400.00	32.58	18.00
5999	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线营盘滩七队公变	121.24	75.77	200.00	18.91	7.00
6000	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	莫咀蔬菜基地1号公变	15.35	23.99	80.00	39.24	14.21
6001	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	河滩村公变	259.10	80.97	400.00	19.60	10.32
6002	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	石炭沟变522石长线洪漫地11号公变	136.74	85.46	200.00	0.00	0.00
6003	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	古城变517东华线郭庄一二队公变	160.00	100.00	200.00	44.24	20.43

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6004	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	莫嘴三队公变	215.51	67.35	400.00	8.16	3.02
6005	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线东华村4号公变	217.20	67.87	400.00	50.22	20.35
6006	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	古城变522县城线白桥六队2号公变	173.95	54.36	400.00	2.22	0.23
6007	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线南桥一三七队公变	320.00	100.00	400.00	15.41	4.76
6008	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	洼路五队公变	94.00	37.30	315.00	81.83	38.45
6009	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线营盘滩六队公变	52.65	65.81	100.00	9.57	2.84
6010	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线东华村五队公变	320.00	100.00	400.00	45.40	16.72
6011	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	县林场2号公变	49.36	15.42	400.00	58.57	14.12
6012	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线刘庙2号公变	254.30	79.47	400.00	19.21	7.40
6013	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	古城变521管道线黄桥三四队公变	92.68	57.92	200.00	27.20	13.67
6014	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	517东华线白桥村公变	157.77	62.61	315.00	64.10	33.12
6015	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	红漫地4号公变	376.00	94.00	500.00	4.46	0.44
6016	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线刘庙一二队公变	320.00	100.00	400.00	53.45	20.73
6017	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	古城变521管道线古城三四队公变	160.00	100.00	200.00	38.62	9.45
6018	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线东华村3号公变	175.44	54.83	400.00	53.58	20.39
6019	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华村六队公变	110.01	68.76	200.00	29.30	9.89
6020	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变517长鸣线营盘滩五八队公变	196.00	77.78	315.00	14.48	8.35
6021	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	古城变521管道线清水河林场2号公变	49.65	62.06	100.00	7.92	2.78

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6022	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	511滨河线黄滨十四队公变	45.43	56.79	100.00	15.23	9.12
6023	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	东华变524中鸣线莫咀蔬菜大棚公变	320.00	100.00	400.00	15.37	0.72
6024	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	瀛海变526瀛康线红石咀搬迁队3号公变				0.00	0.00
6025	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	瀛海变525瀛战II线清水河林场6号公变				0.00	0.00
6026	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	温和花园2号配变	451.80	70.59	800.00	31.06	15.58
6027	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	红宝西花园3号配变	514.55	80.40	800.00	91.01	42.95
6028	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	宁安古镇2号配变	586.05	91.57	800.00	40.08	19.34
6029	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	开元新居1号配变	289.14	57.37	630.00	160.32	100.07
6030	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	金岸家园三期1号配变	410.90	64.20	800.00	152.16	88.93
6031	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	华城首府3号配变	365.42	57.10	800.00	138.02	83.29
6032	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	红寺堡扬水管理处配电变压器			250.00	0.00	0.00
6033	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	翡翠天辰3号配变	709.14	88.64	1000.00	69.48	39.37
6034	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	城北变513县城甲线宁安北街商城1号公变	439.54	68.68	800.00	169.63	96.48
6035	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	红苑小区1#配电室1#配变	55.96	27.98	250.00	114.22	64.71
6036	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	土地局家属院配电变压器	157.73	78.87	250.00	33.85	15.36
6037	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	517东华线商城北门公变	409.73	81.30	630.00	81.10	41.46
6038	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	观园悦府3号配变	520.51	81.33	800.00	73.68	36.27
6039	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	殷庄大社区B、C区8#箱式变	598.21	93.47	800.00	29.95	11.26
6040	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	雅泰东城嘉园8号配变	536.36	83.81	800.00	81.31	34.53
6041	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	殷庄大社区B、C区2#箱式变	564.71	88.24	800.00	59.35	25.94

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6042	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	观园隆府2#800kVA箱变配变	569.09	88.92	800.00	59.50	31.17
6043	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	鹏欣丽都二期2号配变	509.26	79.57	800.00	115.78	57.05
6044	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	金岸家园三期4号配变	504.76	78.87	800.00	88.51	47.52
6045	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	古城变520迎宾线白桥棚户区6号公变	485.84	96.40	630.00	23.00	10.84
6046	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	元享养老服务有限公司1#箱式变	432.54	85.82	630.00	52.14	27.71
6047	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	瀛海花园4号配变	529.95	82.81	800.00	83.86	44.30
6048	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	恒达房地产1#配电室1#配变	602.02	75.25	1000.00	130.92	70.50
6049	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	金庭雅苑4#箱式变	403.06	62.98	800.00	203.98	105.35
6050	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	丽景豪城2号配变	343.92	68.24	630.00	133.68	68.16
6051	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	红宝南河花园II期2号箱变间隔配电变压器	465.59	92.38	630.00	24.06	11.46
6052	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中宁县农村信用社箱式变电站-配电变压器	108.51	54.25	250.00	56.46	26.98
6053	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	宁安苑二期及滨河新城三号箱变配电变压器	569.12	88.93	800.00	63.60	28.81
6054	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	世纪豪景一区3号小区配电变压器	562.56	87.90	800.00	49.82	19.25
6055	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	杞乡经典1号配变	100.91	15.77	800.00	338.50	160.82
6056	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中瀛御景B区恒达家园1号配变	1153.38	90.11	1600.00	104.35	49.08
6057	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	塞上江南1号配变	544.78	85.12	800.00	88.63	33.05
6058	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	金岸家园A区4号配变	174.33	34.59	630.00	304.42	143.23
6059	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	振兴小区储备库家属院1#配电室3#配变	113.45	70.91	200.00	21.09	10.19
6060	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	西环路2号箱变变压器	386.76	76.74	630.00	69.90	4.28
6061	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	振兴小区国家税务局家属楼1#配电室1#配变	84.85	53.03	200.00	36.62	14.01

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6062	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	养路段家属院公变变压器	321.51	63.79	630.00	158.24	86.58
6063	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	商城西门口1#箱式变	241.57	60.39	500.00	115.87	62.64
6064	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	殷庄大社区B、C区4#箱式变	547.11	85.49	800.00	71.81	43.29
6065	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	世纪豪景一区1号小区配电变压器	479.40	74.91	800.00	55.08	28.79
6066	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	世纪春天2号配变	364.56	72.33	630.00	101.82	53.84
6067	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	福康花园小区3号配变	499.95	78.12	800.00	138.46	74.74
6068	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	殷庄大社区B、C区5#箱式变	569.92	89.05	800.00	65.62	31.35
6069	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	广播电视局1号配变	434.08	86.13	630.00	45.00	25.30
6070	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	城北变521黄滨线枸杞市场停车场公变	160.00	100.00	200.00	1.21	0.13
6071	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	朱营小康村公变配电变压器	325.55	64.59	630.00	144.94	87.66
6072	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	雅泰东城嘉园5号配变	347.63	68.97	630.00	59.04	24.84
6073	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	殷庄大社区B、C区6#箱式变	574.85	89.82	800.00	37.51	19.98
6074	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	天仁家园1号配变	284.16	56.38	630.00	127.38	70.35
6075	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	天仁家园六区1号配变	411.16	81.58	630.00	89.20	39.73
6076	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	城北变513县城甲线宁安北街5号公变	104.76	32.74	400.00	139.26	77.40
6077	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	殷庄大社区D区1#箱式变	547.30	85.52	800.00	59.57	34.57
6078	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	电厂家园2号配变	410.39	81.43	630.00	68.12	36.64
6079	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	城北变513县城甲线宁安北街6号公变	244.07	48.43	630.00	136.02	63.38
6080	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	恒鑫雅居2号配变	589.13	92.05	800.00	25.13	11.39
6081	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	德源小区1#箱式变	163.58	81.79	250.00	24.93	13.96
6082	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	世纪东苑2号配变	110.86	43.99	315.00	67.46	36.95

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6083	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	枸杞东苑3号配变	354.41	70.32	630.00	109.80	59.07
6084	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	古城变519县城II线平安西街3号公变	352.84	70.01	630.00	142.06	68.64
6085	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	都市花园1号配变	487.83	76.22	800.00	118.08	60.82
6086	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	古城变520迎宾线企业总部三期2号公变	627.61	98.06	800.00	8.59	3.87
6087	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	大唐金宸小区2号公变	1159.82	90.61	1600.00	108.70	52.88
6088	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	金岸家园A区3号箱变配电变压器	399.71	62.45	800.00	192.12	97.84
6089	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	振兴小区箱变配电变压器	104.44	52.22	250.00	79.07	44.22
6090	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	宁安农具社1#箱式变	11.26	3.52	400.00	244.18	123.83
6091	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	教育局家属楼1#箱式变	108.27	54.14	250.00	64.30	28.82
6092	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	盛世花园南区二期2#箱式变	551.88	86.23	800.00	61.27	31.83
6093	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	古城变519II线西环路2#公变	186.06	58.14	400.00	100.84	57.60
6094	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	雅泰东城嘉园3号配变	563.10	87.99	800.00	56.50	29.33
6095	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	卓然怡居西区3号配变	326.25	50.98	800.00	210.81	103.58
6096	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	杞乡经典8号配变	426.30	66.61	800.00	112.42	65.79
6097	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	古城变519县城II线西环路1号公变	234.18	73.18	400.00	54.46	26.96
6098	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	庆丰苑小区公变——400kVA间隔配电变压器	233.18	72.87	400.00	43.43	19.48
6099	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	都市花园2号配变	490.06	76.57	800.00	130.13	66.19
6100	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	英郡年华3#箱式变	577.85	90.29	800.00	48.07	21.97
6101	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	盛世花园3号配变	527.99	66.00	1000.00	189.12	96.14
6102	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	殷庄大社区A区4#箱式变	639.59	99.94	800.00	0.94	0.42

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6103	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	水利局家属楼箱变配电变压器	21.19	26.49	100.00	50.36	25.33
6104	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	老南街1号公变	350.02	69.45	630.00	128.98	58.21
6105	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	世芳豪庭3#箱式变	519.05	81.10	800.00	93.10	46.41
6106	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	水木兰亭4号箱变配电变压器	559.66	87.45	800.00	74.04	37.90
6107	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	盛世花园南区1#箱式变	517.40	80.84	800.00	105.98	55.74
6108	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	逸合名居1号配变	506.64	79.16	800.00	97.97	51.70
6109	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	观园悦府6号配变	594.66	92.92	800.00	36.74	17.37
6110	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	翡翠公园2号变压器	697.10	87.14	1000.00	77.04	41.26
6111	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	天仁名邸4#箱式变	555.77	86.84	800.00	83.06	34.57
6112	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	塞上江南2号配变	607.15	94.87	800.00	28.13	12.95
6113	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	卓然怡居东区1号配变	200.96	31.40	800.00	250.95	117.19
6114	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	世纪豪景一区2号小区配电变压器	536.25	83.79	800.00	62.18	33.26
6115	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	福康花园小区4号配变	397.62	78.89	630.00	78.16	34.37
6116	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	雅泰东城嘉园9号配变	568.27	88.79	800.00	34.30	17.56
6117	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	裕民街3号公变	109.05	34.08	400.00	138.35	67.21
6118	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	老南街3号公变	231.06	45.84	630.00	157.78	44.14
6119	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	古城变519县城II线平安西街2号公变	281.39	55.83	630.00	142.94	76.54
6120	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	金岸家园三期3号配变	543.00	84.84	800.00	69.38	29.80
6121	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	老南街2号公变	258.06	51.20	630.00	197.36	114.82
6122	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	宁安东街3号箱变	351.29	69.70	630.00	87.64	52.27
6123	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	金岸家园A区2号配变	133.14	20.80	800.00	299.04	158.87
6124	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	县医院家属楼1号配变	21.64	27.05	100.00	47.54	24.31
6125	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	英郡年华1#配电室2#配变	878.10	87.81	1250.00	92.96	45.93
6126	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	育才路2号公变	154.28	30.61	630.00	248.88	136.23

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6127	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	殷庄大社区D区3#箱式变	516.73	80.74	800.00	54.72	31.74
6128	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	金岸骄子2号配变	452.03	70.63	800.00	123.12	66.42
6129	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	殷庄社区1号公变	489.91	97.20	630.00	49.18	8.50
6130	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	观园悦府4号配变	594.34	92.87	800.00	31.27	17.45
6131	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中瀛御景A区2号箱变配电变压器	1150.96	89.92	1600.00	115.50	54.82
6132	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	殷庄大社区D区7#箱式变	587.41	91.78	800.00	36.62	19.21
6133	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	东华变527亲水II线平安东街1号公变	230.98	45.83	630.00	204.65	110.11
6134	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	金庭雅苑1#箱式变	486.54	76.02	800.00	133.01	70.81
6135	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	红宝西花园4号配变	247.47	77.34	400.00	53.75	28.97
6136	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	城北变513城甲线宁安北街2号公变	312.34	61.97	630.00	189.48	103.77
6137	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	观园隆府3#800kVA配变	515.64	80.57	800.00	40.13	18.32
6138	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	观园隆府1#800kVA箱变配变	570.29	89.11	800.00	60.17	27.69
6139	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	杞乡经典3号配变	344.94	53.90	800.00	214.58	123.25
6140	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	金岸骄子二期6号公变间隔配电变压器	292.88	58.11	630.00	135.98	66.45
6141	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	宁夏万辉商贸有限公司配电变压器	331.51	51.80	800.00	98.21	49.25
6142	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	红宝新居北苑配变	89.99	44.99	250.00	78.72	40.20
6143	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	翡翠公园1号箱变配电变压器	642.33	80.29	1000.00	109.62	36.41
6144	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	温 and 花园1号配变	452.32	70.67	800.00	21.62	10.46
6145	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	世芳豪庭1#箱式变	391.08	61.11	800.00	199.70	117.85
6146	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	红宝南河子花园1号配变	22.22	6.94	400.00	140.93	79.37
6147	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	城北变513县城甲线宁安北街3号公变	198.00	78.57	315.00	49.10	16.84

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6148	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	红宝南河花园Ⅱ期1号箱变间隔配电变压器	439.81	87.26	630.00	71.34	26.39
6149	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	观园壹号B区3#箱式变	481.09	75.17	800.00	137.47	64.33
6150	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	殷庄大社区B、C区7#箱式变	569.15	88.93	800.00	60.65	30.63
6151	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	红宝农特产品有限公司(观光壹号三期)1号公变变压器	26.87	16.79	200.00	111.29	49.38
6152	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	新南街移动公司1#箱式变	0.01	0.01	100.00	69.45	50.00
6153	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	古城变520迎宾线白桥棚户区2号公变	622.55	97.27	800.00	22.70	10.06
6154	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	殷庄大社区B、C区1#箱式变	569.19	88.94	800.00	54.46	28.97
6155	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中瀛御景B区恒达家园2号配变	1152.47	90.04	1600.00	100.75	55.57
6156	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	雅泰东城嘉园10号公变	391.04	97.76	500.00	12.08	1.96
6157	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	古城变520迎宾线白桥棚户区3号公变	611.30	95.52	800.00	33.50	14.94
6158	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	振兴小区23#小区1号配变	129.04	80.65	200.00	17.26	5.15
6159	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	世纪西苑2号箱变配电变压器	84.62	33.58	315.00	125.42	83.76
6160	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	杞乡经典4号配变	352.24	55.04	800.00	132.02	72.38
6161	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	宁安苑2号配电变压器	493.91	77.17	800.00	112.94	60.44
6162	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	观园世家1号配变	552.14	86.27	800.00	78.82	37.78
6163	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	世纪西苑1号箱变配电变压器	133.74	53.07	315.00	88.42	47.67
6164	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	殷庄大社区D区6#箱式变	583.18	91.12	800.00	35.98	15.56
6165	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	西街荣华锦苑1#箱式变	116.27	58.14	250.00	76.81	35.94

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6166	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	殷庄大社区A区3#箱式变	618.49	96.64	800.00	19.90	7.31
6167	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	殷庄大社区B、C区9#箱式变	497.01	77.66	800.00	98.93	18.53
6168	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	古城变520迎宾线白桥棚户区1号公变	774.70	96.84	1000.00	27.36	6.50
6169	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	殷庄大社区A区2#箱式变	639.01	99.85	800.00	0.00	0.00
6170	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	振兴小区枸杞市场配电变压器	44.24	22.12	250.00	97.98	60.71
6171	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	塞上江南二期2号配变	574.61	89.78	800.00	51.07	22.08
6172	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中宁红宝花园1#配电室2#配变	358.68	71.17	630.00	98.66	52.44
6173	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	宁苑小区变压器	258.86	80.89	400.00	40.02	21.71
6174	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	天仁家园六区2号配变	497.56	77.74	800.00	69.29	34.39
6175	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	粮食局家属院1#柱上变	144.79	72.39	250.00	40.90	22.31
6176	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	塞上江南3号配变	586.31	91.61	800.00	42.36	26.27
6177	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	杞商福邸3号配变	363.99	56.87	800.00	177.17	97.32
6178	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	殷庄大社区D区8#箱式变	574.66	89.79	800.00	51.48	21.23
6179	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	供电局家属楼1#配电室配变	374.71	74.35	630.00	72.86	34.36
6180	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	瀛海花园3号配变	424.71	84.27	630.00	49.06	31.88
6181	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	殷庄大社区D区4#箱式变	529.99	82.81	800.00	89.62	45.44
6182	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	都市花园3号配变	497.12	77.68	800.00	123.86	59.70
6183	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	红宝西花园1号配变	450.64	70.41	800.00	145.82	76.33
6184	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	世纪东苑1号配变	60.85	24.15	315.00	113.67	61.38
6185	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	石桥八队公变	221.58	43.97	630.00	181.02	107.95
6186	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	锦绣苑B区箱变配电变压器	555.58	69.45	1000.00	203.25	107.96

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6187	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	盛世花园南区4#箱式变	555.21	86.75	800.00	91.22	39.56
6188	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中宁红宝花园1#配电室 1#配变	396.89	78.75	630.00	67.62	37.48
6189	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	天仁家园2号配变	132.28	52.49	315.00	81.24	42.19
6190	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	枸杞东苑1号配变	144.18	36.04	500.00	153.76	78.76
6191	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	杞商福邸1号配变	489.74	76.52	800.00	137.76	67.91
6192	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	鹏欣丽都二期1号配变	512.75	80.12	800.00	103.99	51.92
6193	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	宁夏宏祥达房地产开发有 限公司2号间隔配电变压器	563.67	88.07	800.00	53.98	30.34
6194	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	宁安古镇4号配变	752.61	94.08	1000.00	39.33	18.59
6195	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	雅泰城市花园2号配变	422.46	66.01	800.00	157.42	91.71
6196	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	新市街1号公变	76.35	23.86	400.00	188.53	97.85
6197	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	枸杞交易中心3#箱式变	854.25	85.42	1250.00	80.88	52.90
6198	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	水木兰亭3号箱变配电变 压器	573.18	89.56	800.00	46.12	25.51
6199	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	枸杞东苑4号配变	227.58	45.15	630.00	123.50	66.31
6200	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	电厂家园1号配变	414.47	82.24	630.00	76.10	36.17
6201	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	老南街民族家园1#箱式 变	48.12	60.15	100.00	19.67	9.35
6202	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	盛世花园2号配变	539.06	67.38	1000.00	173.28	91.79
6203	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	东华变515华城I线裕民街 2号公变间隔配电变压器	453.44	89.97	630.00	40.14	15.20
6204	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	丽景豪城3号配变	397.25	78.82	630.00	89.22	45.54
6205	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	美德花园2#箱式变	342.59	67.97	630.00	82.86	42.33
6206	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	平安东街红宝基地小区 1#箱式变	309.73	61.45	630.00	179.70	94.27
6207	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	金岸家园B区3号配变	515.96	80.62	800.00	90.53	44.65
6208	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	雅泰东城嘉园1号配变	551.79	86.22	800.00	61.49	31.94

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6209	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	社保小区箱变配电变压器	44.25	55.31	100.00	29.50	11.06
6210	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	金岸骄子5#箱式变	431.40	85.60	630.00	46.14	29.60
6211	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	正大路棚户区1号配电变压器间隔配电变压器	478.60	74.78	800.00	115.75	57.66
6212	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	雅泰东城嘉园6号配变	529.53	82.74	800.00	56.88	28.65
6213	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	正大路棚户区3号配电变压器间隔配电变压器	528.15	82.52	800.00	96.50	43.55
6214	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	殷庄大社区D区9#箱式变	587.19	91.75	800.00	45.70	19.68
6215	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	枸杞交易中心2#箱式变	527.42	52.74	1250.00	66.44	29.31
6216	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	美德花园1#箱式变	634.56	79.32	1000.00	83.22	41.24
6217	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	世纪春天1号配变	489.37	76.46	800.00	124.78	71.49
6218	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	南街新村1号配变	103.94	51.97	250.00	79.28	33.20
6219	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	世芳豪庭4#箱式变	491.91	76.86	800.00	150.98	82.91
6220	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	卓然怡居西区2号配变	352.70	55.11	800.00	172.02	76.11
6221	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	红宝南河子花园2号配变	115.14	35.98	400.00	107.71	54.95
6222	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	华城首府1号配变	362.05	56.57	800.00	178.37	87.79
6223	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	恒辰世纪置业有限公司商场配电变压器	271.58	42.43	800.00	241.11	115.44
6224	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中宁中学家属楼小区配电变压器	140.65	70.33	250.00	40.84	18.63
6225	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	金岸家园A区1号箱变配电变压器	121.35	18.96	800.00	336.46	150.72
6226	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	锦绣苑C区3号配变	312.55	62.01	630.00	100.44	58.65
6227	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	观园世家2号配变	560.02	87.50	800.00	58.51	27.22
6228	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	殷庄大社区A区5#箱式变	624.25	97.54	800.00	5.21	2.09
6229	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	天仁家园三区3号变压器	348.34	69.12	630.00	108.30	62.00
6230	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	杞乡经典5号配变	493.02	77.03	800.00	106.39	59.26
6231	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	大唐金宸小区1号公变	873.70	68.26	1600.00	253.95	135.64

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6232	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	天仁名邸小区三号配电变压器	488.77	76.37	800.00	103.68	54.04
6233	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	逸合名居3号配变	266.29	52.83	630.00	193.52	105.63
6234	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	世芳豪庭2#箱式变	443.11	69.24	800.00	176.66	83.27
6235	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	振兴小区红宝家园1号配电室配电变压器	87.86	54.91	200.00	41.71	14.67
6236	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	殷庄大社区D区5#箱式变	574.05	89.70	800.00	52.13	22.53
6237	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	宏祥达小区1号配变	513.04	80.16	800.00	90.70	43.05
6238	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	殷庄大社区A区1#箱式变	603.30	94.27	800.00	32.78	14.86
6239	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	福康花园小区1号配变	422.05	65.95	800.00	163.73	90.46
6240	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	红宝西花园2号配变	489.63	76.50	800.00	126.82	73.23
6241	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	荣华苑1#箱式变	48.10	30.06	200.00	91.81	61.18
6242	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	观园壹号A区4#箱式变	538.27	84.11	800.00	88.46	43.82
6243	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	红宝南苑2号配变	46.26	28.91	200.00	62.80	38.18
6244	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	红宝南苑1号配变	93.50	58.44	200.00	95.50	42.71
6245	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	锦绣苑A区配电变压器	412.40	51.55	1000.00	181.41	93.87
6246	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	盛世花园南区二期3#箱式变	557.17	87.06	800.00	62.28	30.53
6247	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	政务大厅充电桩配变	504.00	100.00	630.00	21.42	1.94
6248	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	金岸家园B区1号配变	506.04	79.07	800.00	119.14	56.21
6249	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	观园隆府5号公变	707.89	88.49	1000.00	40.71	16.86
6250	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	绿苑小区公变间隔配电变压器	57.01	28.50	250.00	110.15	65.07
6251	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	金海名邸1#箱式变	492.39	76.94	800.00	74.26	35.68
6252	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	宁安古镇3号配变	574.13	89.71	800.00	50.76	25.08
6253	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	观园壹号A区2#箱式变	535.19	83.62	800.00	76.06	43.91
6254	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	为民广场1#配电室1#配变	607.51	75.94	1000.00	61.20	37.39

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6255	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	盛世花园南区二期1#箱式变	502.98	78.59	800.00	89.42	53.52
6256	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	鹏欣丽都一期1号配变	577.24	90.19	800.00	49.66	30.87
6257	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	振兴小区1号配变	318.73	63.24	630.00	134.30	39.83
6258	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	新南家园小区配变	371.00	57.97	800.00	177.86	99.13
6259	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	杞乡经典7号配变	512.44	80.07	800.00	96.31	50.49
6260	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	金庭雅苑2#箱式变	437.29	68.33	800.00	199.58	112.23
6261	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	宁夏红宝朱营小康村商住楼配变配电变压器	0.31	0.39	100.00	38.77	17.00
6262	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	逸合名居2号配变	575.51	89.92	800.00	46.87	23.93
6263	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	杞商福邸2号配变	420.32	65.68	800.00	140.28	76.18
6264	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	新堡街1号箱变变压器	322.83	64.05	630.00	163.70	22.87
6265	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	都市花园4号配变	532.72	83.24	800.00	86.74	43.19
6266	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	英郡年华1#配电室1#配变	853.28	85.33	1250.00	90.68	51.40
6267	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	水木兰亭2号箱变配电变压器	473.62	74.00	800.00	141.24	73.59
6268	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	杞乡经典9号配变	328.37	51.31	800.00	212.69	112.97
6269	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	古城变519县城II线平安西街1号公变	391.68	77.71	630.00	54.46	22.53
6270	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	雅泰东城嘉园4号配变	391.14	77.61	630.00	68.82	40.25
6271	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	恒鑫雅居1号配变	607.79	94.97	800.00	36.48	13.66
6272	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	城北变513县城甲线宁安北街4号公变	93.81	29.32	400.00	145.44	81.25
6273	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中宁汽车站小区2#箱式变	46.04	23.02	250.00	117.00	67.87
6274	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	宁安苑二期及滨河新城一号箱变配电变压器	550.81	86.06	800.00	75.91	36.48
6275	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	古城变520迎宾线白桥棚户区7号公变	490.81	97.38	630.00	10.08	3.76
6276	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	雅泰东城嘉园2号配变	547.11	85.49	800.00	73.90	38.46

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6277	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	瀛海花园1号配变	545.53	85.24	800.00	84.34	46.27
6278	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	育才南苑1#箱式变	110.29	55.15	250.00	53.75	30.38
6279	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	古城变520迎宾线白桥棚户区5号公变	488.26	96.88	630.00	21.18	7.23
6280	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	天仁名邸1#箱式变	487.54	76.18	800.00	118.58	68.38
6281	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	古城变520迎宾线企业总部三期1号公变	614.93	96.08	800.00	28.63	9.29
6282	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	红宝商贸中心1#箱式变	295.70	36.96	1000.00	341.60	115.30
6283	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	红宝农特产品有限公司(观光壹号三期)2号公变变压器	390.14	77.41	630.00	61.44	28.54
6284	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	殷庄小康村公变	115.11	57.55	250.00	101.04	40.58
6285	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	金海名邸2#箱式变	537.59	84.00	800.00	89.90	46.31
6286	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	杞供配电室供电局2号家属楼配变	227.85	90.42	315.00	19.96	8.16
6287	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中宁县国土资源局配电变压器	450.95	89.47	630.00	30.34	15.21
6288	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	枸杞东苑2号配变	314.32	78.58	500.00	68.80	37.18
6289	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	锦绣苑C区2号箱变配电变压器	329.66	65.41	630.00	155.58	73.69
6290	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	恒达房地产1#配电室2#配变	494.51	61.81	1000.00	125.16	69.64
6291	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	为民广场2#配电室2#配变	786.11	78.61	1250.00	152.08	73.20
6292	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	天仁家园5号配变	584.63	73.08	1000.00	164.61	62.53
6293	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	宁华家园箱变配电变压器	143.87	71.94	250.00	41.07	20.37
6294	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	金岸骄子二期7#箱式变	448.05	70.01	800.00	162.00	92.80
6295	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	振兴小区13#配电室1#配电室4#配变	5.72	2.86	250.00	78.54	40.94

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6296	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	城北变523造纸厂线自然资源局公变	320.00	100.00	400.00	0.25	0.24
6297	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	瀛海花园2号配变	398.35	79.04	630.00	79.06	47.65
6298	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	古城变516恩和线新堡街2号公变	398.06	78.98	630.00	60.56	22.04
6299	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	翡翠天辰4号配变	759.42	94.93	1000.00	37.35	15.37
6300	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	广场花园1号配变	135.78	53.88	315.00	87.46	39.45
6301	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	新医药小区公变	4.31	5.39	100.00	62.36	28.91
6302	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	盛世花园1号配变	545.89	68.24	1000.00	168.96	98.87
6303	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	华城首府2号配变	495.91	77.49	800.00	128.02	60.91
6304	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	开元新居2号配变	129.18	64.59	250.00	33.50	14.33
6305	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	育才东苑配变	293.57	58.25	630.00	75.98	41.39
6306	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	雅泰城市花园1号配变	510.42	79.75	800.00	88.94	48.70
6307	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	观园壹号B区1#箱式变	409.48	63.98	800.00	145.66	71.11
6308	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	盛世花园南区3#箱式变	494.59	77.28	800.00	117.05	68.46
6309	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	宁安古镇1号配变	437.16	68.31	800.00	160.27	68.54
6310	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	盛世花园南区2#箱式变	514.91	80.45	800.00	91.56	51.56
6311	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	观园隆府4#800kVA配变	579.59	90.56	800.00	37.32	17.22
6312	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	杞乡经典2号配变	473.77	74.03	800.00	134.11	66.70
6313	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	翡翠天辰5号配变	716.82	89.60	1000.00	45.27	19.54
6314	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	天仁名邸2#箱式变	471.42	73.66	800.00	104.90	56.97
6315	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	观园悦府2号箱变间隔配电变压器	566.56	88.53	800.00	55.94	29.68
6316	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	金岸骄子4#箱式变	360.90	71.61	630.00	116.96	53.39
6317	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	宁安苑1号箱变配电变压器	541.46	84.60	800.00	87.98	41.82
6318	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	裕民街1号公变	100.79	31.50	400.00	127.04	67.13
6319	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	金庭雅苑3#箱式变	436.53	68.21	800.00	241.32	91.01
6320	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	百合家园箱变配电变压器	329.98	41.25	1000.00	198.12	102.29

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6321	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	城北变525县城乙线鸣雁路1号箱变变压器	445.65	88.42	630.00	46.26	24.60
6322	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	宁安苑3号配电变压器	555.87	86.86	800.00	71.30	38.91
6323	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	观园悦府1号箱变间隔配电变压器	571.89	89.36	800.00	30.72	19.29
6324	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	锦绣苑C区1号箱变配电变压器	357.01	70.84	630.00	109.36	58.76
6325	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	塞上江南二期1号配变	564.76	88.24	800.00	58.30	29.77
6326	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	金岸骄子3#箱式变	548.42	85.69	800.00	77.42	32.43
6327	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	殷庄大社区B、C区3#箱式变	570.16	89.09	800.00	50.40	26.32
6328	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	观园悦府5号配变	565.29	88.33	800.00	66.67	26.54
6329	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	杞乡经典6号配变	279.91	43.74	800.00	206.23	95.41
6330	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	丽景豪城1号配变	362.95	72.01	630.00	113.30	67.09
6331	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	为民广场1#配电室3#配变	692.16	69.22	1250.00	202.59	133.50
6332	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	城北变513县城甲线农行公变	150.89	47.15	400.00	120.71	72.46
6333	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	金岸家园三期2号配变	491.01	76.72	800.00	120.91	71.36
6334	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	雅泰东城嘉园7号配变	541.56	84.62	800.00	58.75	27.36
6335	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	金岸骄子1#箱式变	539.53	84.30	800.00	86.69	41.57
6336	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中心市场1号公变	369.47	73.31	630.00	71.24	37.65
6337	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	天仁名邸5#箱式变	499.12	77.99	800.00	112.10	61.69
6338	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	宁夏宏祥达房地产开发有限公司3号间隔配电变压器	356.94	89.23	500.00	35.14	14.99
6339	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	育才路1号公变配电变压器	216.34	42.92	630.00	132.78	70.68
6340	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	荣华苑2#箱式变	134.47	67.23	250.00	61.18	27.51
6341	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	宁安苑二期及滨河新城二 号箱变配电变压器	570.01	89.06	800.00	53.74	26.52

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6342	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	恒达平安家园配电室配电变压器	498.78	77.93	800.00	117.39	58.32
6343	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	枸杞西苑配变	40.27	20.14	250.00	119.30	65.38
6344	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	恩和变512恩城线西街4号公变配电变压器	217.58	43.17	630.00	185.46	109.93
6345	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	福康花园小区2号配变	471.72	73.71	800.00	131.78	76.23
6346	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	平安东街恒达家园小区公变间隔配电变压器	119.82	47.55	315.00	79.50	19.88
6347	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	城北变513县城甲线宁安北街1号公变配电变压器	211.34	41.93	630.00	66.74	1.93
6348	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	元享养老服务有限公司2#箱式变	436.19	86.55	630.00	58.24	31.82
6349	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	宁安苑二期及滨河新城四号箱变配电变压器	493.20	77.06	800.00	167.23	87.33
6350	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	观天下箱式变	34.29	17.14	250.00	154.87	65.44
6351	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	红宝花园2号配电室1号配变	145.81	72.91	250.00	33.78	15.71
6352	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	金岸家园B区2号配变	442.79	69.19	800.00	192.98	87.48
6353	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	城北变525县城乙线水泥厂家属院公变	256.94	50.98	630.00	212.26	68.69
6354	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	宁安东街2号公变	262.54	52.09	630.00	141.84	54.46
6355	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	红宝南河子花园3号配变	80.14	20.03	500.00	173.86	91.25
6356	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	时代万象小区配变	140.79	27.93	630.00	251.17	110.35
6357	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	殷庄大社区D区2#箱式变	564.14	88.15	800.00	70.70	32.97
6358	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	水木兰亭1号箱变配电变压器	481.17	75.18	800.00	123.38	73.49
6359	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	正大路棚户区2号配电变压器间隔配电变压器	583.52	91.18	800.00	43.37	19.68
6360	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	金岸家园B区备用配变				0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6361	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	古城变519县城II线供电局备供公变				0.00	0.00
6362	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	城北变513县城甲线中宁生产中心公变				0.00	0.00
6363	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线白马梁5号公变	111.37	69.60	200.00	13.26	5.44
6364	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村B区2号公变	118.93	74.33	200.00	21.48	8.82
6365	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村C区公变	141.29	88.30	200.00	12.71	5.97
6366	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新海村2号公变	98.39	61.50	200.00	52.07	20.11
6367	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线董家梁2号公变	288.47	90.15	400.00	0.00	0.00
6368	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新一村5号公变	75.74	47.34	200.00	59.52	28.27
6369	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线五村养殖区3号公变	38.84	24.28	200.00	8.01	0.53
6370	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线场部3号公变	138.29	43.21	400.00	136.58	65.01
6371	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线一村B区3号公变	56.80	71.00	100.00	14.64	5.42
6372	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线农八队2号公变	118.08	73.80	200.00	22.54	9.60
6373	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线农中村1号公变	16.69	10.43	200.00	83.81	35.19
6374	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新海村6号公变	111.90	69.94	200.00	26.97	13.04
6375	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线五村A区2号公变	52.02	32.51	200.00	34.10	15.32

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6376	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线园一队3组2号公变	160.00	100.00	200.00	28.57	15.10
6377	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新海村15号公变			400.00	0.00	0.00
6378	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线新渠家园公变	246.22	76.94	400.00	55.68	31.56
6379	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新海村16号公变			400.00	0.00	0.00
6380	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线三村A区2号公变	105.78	66.11	200.00	33.28	14.09
6381	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线园四队2号公变	30.46	19.04	200.00	52.81	13.42
6382	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线回民二村公变	78.56	39.28	250.00	31.76	14.67
6383	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线二村B区2号公变	94.23	58.89	200.00	40.22	16.27
6384	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线农一队4号公变	119.15	37.23	400.00	22.90	0.24
6385	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线隆原村枸杞基地公变	69.85	87.32	100.00	5.87	1.06
6386	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线园二队公变	94.84	59.27	200.00	29.00	12.86
6387	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线三村B区1号公变	320.00	100.00	400.00	35.99	10.78
6388	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线滨河新村一号箱变配电变压器	299.43	59.41	630.00	129.84	76.93
6389	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线农一队1号公变	236.52	73.91	400.00	32.78	12.28

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6390	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线园一队2组公变	34.68	54.18	80.00	21.44	5.16
6391	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村A区1号公变	90.47	56.54	200.00	50.71	14.31
6392	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线白马梁1号公变	114.35	71.47	200.00	31.18	15.13
6393	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线加工厂公变	178.88	55.90	400.00	38.00	18.20
6394	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新海村7号公变	105.76	66.10	200.00	12.85	6.23
6395	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线中宁县太阳梁乡人民政府3号公变	145.03	90.64	200.00	8.76	3.71
6396	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村D区公变	84.32	52.70	200.00	37.08	21.98
6397	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线养殖小区公变	6.95	4.34	200.00	16.45	4.70
6398	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线北湖新村公变	62.22	77.77	100.00	10.10	4.82
6399	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线中宁县太阳梁乡人民政府1号公变	134.04	83.77	200.00	14.03	7.33
6400	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线园六队公变	320.00	100.00	400.00	43.78	15.93
6401	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新一村3号公变	320.00	100.00	400.00	58.73	34.04
6402	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线董家梁3号公变	24.90	19.45	160.00	40.27	16.38
6403	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新海村1号公变	116.22	72.64	200.00	33.11	19.23

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6404	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线铁渠村中滩公变	86.55	54.10	200.00	54.17	31.71
6405	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线白马梁2号公变	120.19	75.12	200.00	19.88	9.96
6406	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线园三队2号公变	320.00	100.00	400.00	42.70	24.14
6407	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村B区1号公变	118.00	73.75	200.00	21.82	10.02
6408	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线一村B区2号公变	69.81	43.63	200.00	48.81	21.75
6409	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线农四队公变	60.32	75.40	100.00	23.71	1.60
6410	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村B区3号公变	129.76	81.10	200.00	12.94	5.67
6411	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新五村1号公变	129.06	51.21	315.00	99.09	49.15
6412	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线农一队2号公变	3.34	4.18	100.00	15.14	3.32
6413	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村A区4号公变	127.91	79.94	200.00	25.68	9.03
6414	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新海村12号公变	320.00	100.00	400.00	18.35	7.72
6415	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新海村4号公变	79.27	61.93	160.00	39.18	17.89
6416	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线农八队公变	52.51	65.64	100.00	13.18	3.87
6417	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新海村11号公变			400.00	0.00	0.00
6418	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新五村2号公变	177.11	70.28	315.00	43.70	23.77

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6419	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线董家梁公变	239.53	74.85	400.00	95.39	47.47
6420	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新海村5号公变	111.85	69.91	200.00	38.62	17.55
6421	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线铁渠村南滩公变	8.67	5.42	200.00	26.98	13.01
6422	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线农五队2号公变	47.55	59.44	100.00	5.38	1.69
6423	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线农一队5号公变	111.33	69.58	200.00	0.00	0.00
6424	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线鱼池3号公变	301.11	94.10	400.00	7.12	2.25
6425	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线二村A区1号公变	320.00	100.00	400.00	82.19	34.97
6426	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新海村9号公变	105.52	65.95	200.00	42.73	18.78
6427	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线铁路新村5号公变	153.40	47.94	400.00	15.60	2.17
6428	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线一村B区1号公变	128.05	80.03	200.00	30.10	10.47
6429	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线蔬菜大棚2号公变	77.69	97.11	100.00	0.04	0.02
6430	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线五村B区2号公变	119.63	74.77	200.00	23.11	9.25
6431	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新海村8号公变	37.35	23.34	200.00	43.35	14.52
6432	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线二村C区1号公变	126.86	79.29	200.00	23.29	9.01
6433	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村C区1号公变	124.58	77.87	200.00	16.58	5.54

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6434	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线三村A区1号公变	128.78	80.49	200.00	17.38	6.49
6435	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线五村C区1号公变	207.84	82.48	315.00	34.53	12.50
6436	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线四小3号公变	36.90	46.13	100.00	0.00	0.00
6437	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线中宁县太阳梁乡人民政府4号公变	119.86	74.91	200.00	12.85	4.84
6438	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线园七队3号公变	73.85	46.16	200.00	38.10	17.64
6439	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线农中村2号公变	0.07	0.09	100.00	9.75	2.49
6440	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线二村A区2号公变	127.88	79.93	200.00	19.61	7.57
6441	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线回民新村公变	204.81	64.00	400.00	77.09	41.18
6442	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线一村A区1号公变	83.74	52.34	200.00	45.37	18.49
6443	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线白马梁6号公变	289.52	90.48	400.00	17.42	8.74
6444	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线农二队公变	63.92	79.90	100.00	2.34	0.30
6445	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线五村C区3号公变	109.93	68.71	200.00	29.44	17.84
6446	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线园一队2组2号公变	140.21	87.63	200.00	5.13	1.03
6447	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新海村10号公变	95.64	59.78	200.00	27.13	13.01

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6448	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线蔬菜大棚1号公变	134.12	83.82	200.00	5.99	2.20
6449	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线四小2号公变	84.94	53.09	200.00	4.10	1.09
6450	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新一村4号公变	320.00	100.00	400.00	58.57	28.05
6451	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线场部2号温棚公变	112.79	70.49	200.00	46.22	16.34
6452	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线园四队1号公变	138.54	43.29	400.00	78.23	28.38
6453	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线中宁县太阳梁乡人民政府2号公变	6.46	26.94	30.00	0.00	0.00
6454	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线白马梁4号公变	300.78	93.99	400.00	10.28	3.86
6455	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线四小公变	72.57	45.36	200.00	51.79	15.00
6456	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村B区6号公变	124.97	78.11	200.00	26.32	8.94
6457	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线园三队公变	89.23	55.77	200.00	28.03	9.73
6458	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线南塘村抽水公变	17.04	26.62	80.00	0.00	0.00
6459	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线农一队3号公变	56.23	35.15	200.00	34.16	11.62
6460	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村A区2号公变	126.98	79.36	200.00	14.58	6.05
6461	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线场部1号公变	76.57	23.93	400.00	114.04	63.71

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6462	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线园五队公变	21.40	26.76	100.00	28.22	7.69
6463	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线园六队2号公变	128.43	80.27	200.00	19.66	10.23
6464	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线铁路新村1号公变	48.74	60.93	100.00	11.06	3.84
6465	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线五趟沟公变	12.89	16.11	100.00	16.51	1.20
6466	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线五村养殖区1号公变	81.60	51.00	200.00	12.11	1.68
6467	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线鱼池1号公变	118.29	73.93	200.00	14.21	5.80
6468	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线铁路新村2号公变	18.01	22.51	100.00	23.15	12.63
6469	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线五村B区1号公变	135.88	84.93	200.00	16.48	4.61
6470	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线农三队公变	46.25	28.91	200.00	21.38	6.83
6471	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线场部4号配变	229.41	45.52	630.00	132.78	55.73
6472	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新海村3号公变	102.24	63.90	200.00	41.65	25.35
6473	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线铁路新村4号公变	39.23	49.04	100.00	37.85	6.78
6474	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线行政中心公变	204.29	81.07	315.00	26.58	10.69
6475	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线农七队养殖小区1号公变	10.67	13.33	100.00	20.57	17.30
6476	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线场部2号公变	232.78	72.74	400.00	65.32	35.16

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6477	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变512杞站线新一村 养殖基地公变	121.39	75.87	200.00	11.32	3.95
6478	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线五 村C区2号公变	45.22	56.52	100.00	21.32	8.04
6479	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线园七 队1号公变	54.64	34.15	200.00	65.34	48.28
6480	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线董家 梁4号公变	160.00	100.00	200.00	20.52	17.70
6481	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线园七 队2号公变	48.07	37.55	160.00	44.86	29.54
6482	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线场部 5号箱变配电变压器	504.00	100.00	630.00	133.24	35.37
6483	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新 一村1号公变	96.48	60.30	200.00	40.45	19.72
6484	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线五 村A区1号公变	128.95	80.60	200.00	18.77	7.16
6485	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线农六 队公变	113.65	71.03	200.00	25.42	10.34
6486	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线白 马梁3号公变	125.49	78.43	200.00	16.37	8.25
6487	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线温馨 家园1号公变	78.68	61.46	160.00	16.81	7.83
6488	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线滨河 新村2号箱变	451.64	89.61	630.00	36.98	20.39
6489	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线德胜 村枸杞基地公变	192.74	60.23	400.00	14.54	2.57
6490	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四 村B区4号公变	123.95	77.47	200.00	17.20	8.27
6491	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线园一 队1组公变	107.03	66.89	200.00	11.51	5.16

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6492	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线农七队公变	118.59	74.12	200.00	33.82	10.66
6493	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村A区3号公变	126.28	78.93	200.00	12.05	6.42
6494	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线铁路新村3号公变	11.67	14.59	100.00	35.44	16.58
6495	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线四村B区5号公变	130.40	81.50	200.00	28.13	8.58
6496	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线南塘村枸杞基地公变	96.49	60.30	200.00	25.51	18.48
6497	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线农九队公变	201.11	62.85	400.00	51.52	20.35
6498	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线新一村2号公变	320.00	100.00	400.00	36.25	19.35
6499	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变524农八队线中学公变	104.29	65.18	200.00	47.97	34.19
6500	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线农中村公变	210.15	65.67	400.00	46.62	8.60
6501	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变523农三队线鱼池抽水公变	96.74	60.46	200.00	0.24	0.18
6502	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变511太阳梁二线二村小学公变	138.12	86.32	200.00	13.29	2.74
6503	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变515太阳梁线利民家园公变	152.15	47.55	400.00	146.58	84.07
6504	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口变513农四队线农五队1号公变	132.62	82.89	200.00	10.45	3.92
6505	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	渠口供电所充电桩公变变压器	432.31	85.78	630.00	94.40	6.51
6506	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线珍珠岩厂公变	0.10	0.07	200.00	12.92	2.80

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6507	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空公租房六标段2#箱式变	603.18	94.25	800.00	21.10	9.97
6508	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变521光园线高山寺种植园区公变	248.55	77.67	400.00	1.31	0.11
6509	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变511立东线枣一大队市场公变	320.00	100.00	400.00	51.53	15.92
6510	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变511立东线枣二一队公变	320.00	100.00	400.00	40.62	21.96
6511	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空变522石东线滨河新区2号公变	146.91	58.30	315.00	48.96	28.77
6512	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线王营大队公变	88.09	55.06	200.00	32.73	13.40
6513	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空公租房五标段2#箱式变	607.21	94.88	800.00	28.92	12.02
6514	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变521光园线白马湖六队公变1	23.52	14.70	200.00	13.54	5.39
6515	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变511立东线枣一二队公变	61.64	38.52	200.00	50.44	18.38
6516	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线太平二队公变	61.76	77.21	100.00	7.10	3.92
6517	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变511立东线白马湖六队养殖场公变	17.17	26.83	80.00	0.98	0.18
6518	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变511立东线枣二大队2号公变	120.05	75.03	200.00	14.84	7.37
6519	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线童庄一二队2号公变	320.00	100.00	400.00	22.36	6.08
6520	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空公租房三标段3#箱式变	241.96	75.61	400.00	58.85	31.47
6521	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线童庄一二队公变	320.00	100.00	400.00	15.48	7.17

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6522	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空变515西干线倪丁七队公变	98.51	61.57	200.00	31.49	11.00
6523	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线新桥一二队3号公变	160.00	100.00	200.00	6.41	2.64
6524	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线立新大队公变	124.43	77.77	200.00	16.39	5.97
6525	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空变524街道线街道1号箱式公变变压器	432.36	85.79	630.00	65.20	6.37
6526	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线太平四队公变	149.78	93.61	200.00	2.15	0.06
6527	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线新桥小康村公变	122.84	76.78	200.00	10.73	3.78
6528	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空变522石东线滨河新区1号公变	109.37	68.35	200.00	39.94	16.16
6529	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空变517石镇线西街2号公变	303.99	95.00	400.00	13.31	6.55
6530	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线王营三五队公变	44.07	27.54	200.00	15.71	7.12
6531	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	化肥变524化太线石空镇2号停车场充电桩公变	208.29	41.33	630.00	84.18	11.51
6532	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线三道冒种植园区公变	318.68	99.59	400.00	44.39	13.48
6533	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空变524街道线街道3号箱式公变变压器	175.02	34.73	630.00	289.06	150.76
6534	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线黄庄一二队公变	320.00	100.00	400.00	29.44	12.54
6535	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变511立东线高山寺大队公变	102.64	64.15	200.00	10.28	4.71
6536	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空变522石东线倪丁塞上新居1号公变	196.42	77.94	315.00	38.44	17.31

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6537	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	太平新村B区2号箱式公变变压器	393.91	78.16	630.00	83.80	46.82
6538	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空变524街道线街道5号箱式公变变压器	296.58	58.85	630.00	103.32	37.34
6539	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变511立东线新渠稍三队2号公变	101.70	63.56	200.00	4.06	1.53
6540	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变511立东线白马湖小康村公变	71.00	28.18	315.00	124.40	45.33
6541	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线立新一队公变	68.33	85.41	100.00	7.00	3.77
6542	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	宁夏利鑫置业有限公司1号公变	1155.44	90.27	1600.00	66.45	34.00
6543	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空公租房四标段4#箱式变	557.58	87.12	800.00	81.46	36.14
6544	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线关帝七队公变	99.22	62.01	200.00	12.83	4.49
6545	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变511立东线枣二六队公变	125.88	78.68	200.00	23.10	8.04
6546	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变511立东线白马湖林场公变	217.10	67.84	400.00	0.05	0.04
6547	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	新寺沟变553新园II线山沟1号公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
6548	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线立新三队抽水公变	71.70	28.45	315.00	24.35	16.62
6549	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线关帝大队公变	297.33	92.91	400.00	12.36	4.34
6550	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变511立东线五三六处家属楼公变	282.91	88.41	400.00	31.13	10.71
6551	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变521光园线白马湖六队种植园区3号公变	320.00	100.00	400.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6552	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变511立东线新渠稍抽水公变	78.36	48.97	200.00	10.37	2.13
6553	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	新寺沟变523新园I线时庄综合养殖园区公变	36.95	46.19	100.00	0.05	0.05
6554	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变521光园线白马湖六队种植园区2号公变	125.40	78.38	200.00	13.33	3.72
6555	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空变517石镇线张台电灌站公变	53.86	21.37	315.00	53.53	8.25
6556	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空变522石东线倪丁塞上新居4号公变	141.25	88.28	200.00	19.65	4.34
6557	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变511立东线白马湖六队抽水公变	86.40	54.00	200.00	52.16	31.76
6558	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空公租房五标段5#箱式变	395.98	78.57	630.00	107.46	48.31
6559	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变511立东线枣二一队2号公变	150.59	94.12	200.00	3.44	0.86
6560	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变511立东线536处加油站公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
6561	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线枣一一队公变	73.44	45.90	200.00	20.39	10.30
6562	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线新桥七队公变	129.79	81.12	200.00	10.05	2.40
6563	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空变515西干线张台大队公变	14.67	18.34	100.00	26.06	7.43
6564	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空变524街道线街道2号箱式公变变压器	439.05	87.11	630.00	37.62	19.39
6565	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线新桥九队公变	93.86	73.33	160.00	5.95	1.90
6566	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变511立东线高山寺红枣市场公变	320.00	100.00	400.00	52.90	10.37

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6567	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线史营一二队公变	11.39	8.90	160.00	27.04	10.09
6568	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	新寺沟变523新园I线工业园区1号公变	125.65	78.53	200.00	2.80	0.38
6569	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线童庄五队公变	131.95	82.47	200.00	19.23	4.58
6570	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空公租房三标段4#箱式变	363.04	56.73	800.00	140.18	64.75
6571	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变511立东线新渠稍种植1号公变	132.29	82.68	200.00	1.91	0.38
6572	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变511立东线枣二大队公变	118.74	74.21	200.00	28.59	13.22
6573	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变511立东线枣二村部公变	23.54	29.42	100.00	12.48	4.63
6574	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空变515西干线倪丁大队公变	87.13	54.46	200.00	39.74	21.56
6575	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变521光园线一七七农场公变	46.01	28.76	200.00	6.05	0.68
6576	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变521光园线枣一村种植园区2号公变	26.05	16.28	200.00	4.24	1.71
6577	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变521光园线枣二养殖园区2号公变	320.00	100.00	400.00	0.00	0.00
6578	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线立新大队2号公变	56.56	35.35	200.00	21.94	8.41
6579	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空公租房商贸城1号公变变压器	632.53	98.83	800.00	4.94	0.83
6580	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石镇线西街1号公变	228.49	90.67	315.00	17.24	6.53
6581	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空公租房四标段1#箱式变	570.68	89.17	800.00	47.28	24.44
6582	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变511立东线新渠稍三队公变	41.78	52.22	100.00	23.69	13.23

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6583	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空公租房五标段3#箱式变	439.41	87.18	630.00	56.26	26.33
6584	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空公租房六标段7#箱式变	578.03	90.32	800.00	43.42	21.53
6585	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变521光园线高山寺生猪养殖园区公变	26.13	32.66	100.00	17.46	3.83
6586	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空公租房四标段3#箱式变	441.15	87.53	630.00	60.56	30.61
6587	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变511立东线白马湖三五队公变	70.36	43.98	200.00	12.88	5.70
6588	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空变522石东线滨河新区充电桩公变	64.56	40.35	200.00	14.86	1.05
6589	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空变524街道线街道线1号公变	99.94	62.46	200.00	42.77	9.76
6590	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线三道公变	89.07	55.67	200.00	14.26	1.81
6591	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空变524街道线4#箱式变	325.19	64.52	630.00	177.06	86.90
6592	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空公租房二标段1#箱式变	639.64	99.94	800.00	0.00	0.00
6593	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空公租房二标段2#箱式变	634.71	99.17	800.00	0.00	0.00
6594	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空公租房五标段1#箱式变	516.75	80.74	800.00	102.10	54.26
6595	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线王营七八队公变	1.73	1.08	200.00	22.12	10.86
6596	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	化肥变524化太线太平村村委会充电桩公变	387.37	76.86	630.00	46.64	2.04
6597	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线太平新村A区公变	107.28	42.57	315.00	65.97	38.71

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6598	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线关帝五队公变	320.00	100.00	400.00	23.46	11.67
6599	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空变522石东线倪丁塞上新居3号公变	233.23	92.55	315.00	0.37	0.31
6600	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空公租房六标段6#箱式变	596.35	93.18	800.00	38.64	13.44
6601	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空公租房商贸城3号公变变压器	562.55	87.90	800.00	47.90	19.62
6602	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线立新三五队公变	320.00	100.00	400.00	27.61	15.28
6603	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变521光园线高山寺种植园区2号公变	96.98	60.61	200.00	4.36	0.60
6604	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线三道冒养殖园区公变	302.10	94.41	400.00	1.32	0.04
6605	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空变522石东线滨河新区3号公变	132.86	52.72	315.00	103.72	37.22
6606	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空公租房三标段5#箱式变	552.92	86.39	800.00	75.29	33.73
6607	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线关帝一队公变	101.41	63.38	200.00	27.39	12.23
6608	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空公租房四标段2#箱式变	564.32	88.18	800.00	70.30	36.50
6609	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线新桥一二队1号公变	160.00	100.00	200.00	23.56	10.50
6610	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变511立东线高山寺一三队公变	59.12	36.95	200.00	22.97	7.67
6611	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空变515西干线倪丁面粉厂公变	66.09	51.63	160.00	8.18	1.07
6612	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空变522石东线公租房商业街1号公变	504.00	100.00	630.00	126.96	83.84

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6613	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变511立东线白马湖七队公变	133.97	83.73	200.00	23.41	6.16
6614	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空变517石镇线石空镇东街加油站箱式公变	374.71	74.35	630.00	64.14	3.37
6615	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空公租房五标段4#箱式变	545.20	85.19	800.00	84.86	43.10
6616	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空公租房一标段1#箱式变	542.81	84.81	800.00	85.03	44.20
6617	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	化肥变525化石线太平三四队公变	42.84	26.77	200.00	25.98	2.34
6618	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变511立东线枣二养殖园区公变	0.27	0.33	100.00	19.64	7.75
6619	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线新桥一二队2号公变	65.11	40.69	200.00	13.60	6.72
6620	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线关帝种植园区公变	130.99	81.87	200.00	0.05	0.04
6621	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空变515西干线张台八队公变	200.80	79.68	315.00	21.54	5.29
6622	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变521光园线枣一村种植园区1号公变	120.21	75.13	200.00	44.90	19.13
6623	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变521光园线白马湖六队种植园区公变	286.67	89.58	400.00	2.53	0.23
6624	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线立新三队抽水2号公变	68.71	42.94	200.00	5.41	1.58
6625	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空公租房一标段2#箱式变	598.11	93.45	800.00	21.53	12.03
6626	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空公租房一标段4#箱式变	587.89	91.86	800.00	42.96	23.58
6627	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变521光园线白马湖六队种植园区4号公变	320.00	100.00	400.00	2.99	0.88

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6628	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线童庄大队2号公变	136.59	85.37	200.00	13.94	6.12
6629	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空变515西干线张台五队2号公变	141.96	88.72	200.00	10.78	4.12
6630	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线新桥大队公变	127.89	79.93	200.00	20.89	9.04
6631	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变511立东线新渠稍大队公变	188.33	74.73	315.00	60.26	19.04
6632	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线立新小康村公变	38.77	48.46	100.00	5.20	2.35
6633	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变511立东线高山寺一三队2号公变	97.34	60.84	200.00	11.00	4.70
6634	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变511立东线白马湖大队公变	230.32	71.98	400.00	49.09	22.25
6635	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变521光园线高山寺种植园区3号公变	320.00	100.00	400.00	13.96	5.86
6636	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空变515西干线张台二队公变	103.79	64.87	200.00	12.77	5.26
6637	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变511立东线枣一七队公变	105.01	65.63	200.00	20.98	5.56
6638	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空公租房六标段5#箱式变	530.83	82.94	800.00	57.12	34.84
6639	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空变524街道线街道6号箱式公变变压器	477.32	94.71	630.00	15.00	4.68
6640	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变511立东线高山寺五六队公变	212.31	84.25	315.00	15.69	8.02
6641	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空变524街道线街道线2号公变	206.13	81.80	315.00	10.94	2.03
6642	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变521光园线枣二种植园区公变	103.17	64.48	200.00	24.30	10.52

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6643	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空变515西干线张台八队2号公变	62.41	39.00	200.00	56.59	18.12
6644	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变511立东线新渠稍种植2号公变	107.18	66.99	200.00	0.00	0.00
6645	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线黄庄大队公变	161.68	64.16	315.00	55.12	21.20
6646	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线史营大队公变	160.34	63.63	315.00	45.32	18.79
6647	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线史营养殖场公变	124.82	78.01	200.00	6.39	1.61
6648	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空变517石镇线街道线7号公变	114.83	71.77	200.00	32.74	12.34
6649	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线童庄大队公变	320.00	100.00	400.00	16.30	6.72
6650	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空公租房五标段6#箱式变	464.33	92.13	630.00	0.00	0.00
6651	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变511立东线高山寺七八队公变	99.82	62.39	200.00	13.47	6.31
6652	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线三道冒2号公变	84.68	52.93	200.00	2.63	0.27
6653	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空变515西干线张台五队公变	96.86	75.67	160.00	12.90	5.37
6654	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空公租房六标段3#箱式变	600.13	93.77	800.00	28.08	13.96
6655	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空公租房一标段3#箱式变	555.02	86.72	800.00	64.94	31.23
6656	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空变515西干线张台新村公变	28.04	43.81	80.00	11.93	4.60
6657	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	新寺沟变553新园II线山沟2号公变	159.95	99.97	200.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6658	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空公租房六标段4#箱式变	601.65	94.01	800.00	40.13	14.18
6659	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空变522石东线太平一队公变	53.11	66.39	100.00	6.48	1.68
6660	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变521光园线枣二六队养殖园区3号公变	160.00	100.00	200.00	2.53	0.33
6661	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空变522石东线倪丁塞上新居2号公变	252.48	78.90	400.00	40.93	20.03
6662	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	太平新村B区1号箱式公变变压器	387.69	76.92	630.00	101.32	51.83
6663	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	立新变514立西线关帝养殖园区公变	50.65	31.66	200.00	7.69	2.05
6664	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空公租房六标段1#箱式变	575.96	89.99	800.00	41.83	22.09
6665	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	石空变517石镇线一七七处公变				0.00	0.00
6666	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线宋营四队2号公变	320.00	100.00	400.00	27.48	12.12
6667	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	石炭沟变511石红线固海三泵站2号公变	314.69	98.34	400.00	2.87	0.11
6668	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	516恩和线刘营十二队公变	34.57	21.61	200.00	18.48	8.36
6669	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线刘营一队公变	111.42	69.64	200.00	28.10	10.90
6670	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	石炭沟变511石红线石炭沟移民公变	36.11	45.14	100.00	26.20	5.02
6671	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线刘营三队公变	278.42	87.01	400.00	15.70	8.62
6672	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	恩和变527恩城II线新堡南湾提水公变	160.00	100.00	200.00	50.25	14.41

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6673	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	宁夏红宝农特产品有限公司二号公变配电变压器	217.97	43.25	630.00	218.22	126.56
6674	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线新堡蔬菜基地1号公变	136.49	85.30	200.00	11.71	2.19
6675	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线毛营二队公变	51.86	64.82	100.00	13.44	6.44
6676	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线新胜二队公变	320.00	100.00	400.00	20.96	9.81
6677	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线新堡蔬菜基地2号公变	130.50	81.56	200.00	14.23	6.56
6678	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	金山山庄公变	13.71	17.13	100.00	44.36	18.25
6679	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线体育公园变压器	181.92	56.85	400.00	110.77	13.73
6680	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	新堡供电所配变	377.66	74.93	630.00	68.66	30.13
6681	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线新水街1号公变	379.89	75.38	630.00	93.00	40.17
6682	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	瀛海变516瀛石线坝头子抽水泵站公变	14.39	17.99	100.00	12.83	3.08
6683	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线古城美丽村庄公变	281.57	87.99	400.00	32.11	11.12
6684	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	瀛海变516瀛石线白土岗子2号公变	53.22	66.53	100.00	9.82	2.78
6685	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	创业蔬菜大棚箱变配电变压器	391.96	77.77	630.00	9.68	3.23
6686	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线汽车城大车区2号公变	298.43	93.26	400.00	11.27	1.69
6687	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	516恩和线新堡街公变	67.15	41.97	200.00	66.15	28.91
6688	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线古城种蓄场公变	109.41	68.38	200.00	22.82	6.01
6689	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	516恩和线新堡二队公变	20.98	26.22	100.00	16.90	9.16

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6690	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线东星4号公变	213.88	66.84	400.00	0.00	0.00
6691	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	510吴恩线盖湾村四队公变	137.40	54.52	315.00	25.14	11.24
6692	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线刘营十队公变	160.00	100.00	200.00	16.85	7.17
6693	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线宋营八队公变	320.00	100.00	400.00	24.23	9.55
6694	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	516恩和线固海家属院二号公变	42.78	66.84	80.00	12.47	5.49
6695	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线刘营四五队2号公变	160.00	100.00	200.00	23.12	12.02
6696	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	风道沟变517宁新线车管所公变	31.91	19.94	200.00	0.09	0.08
6697	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	516恩和线畅和雅园三号公变	546.99	85.47	800.00	77.59	39.51
6698	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	瀛海变516瀛石线七星渠农场公变	48.97	61.22	100.00	2.45	0.72
6699	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线盖湾一队公变	90.83	56.77	200.00	26.07	9.00
6700	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线创业吊庄公变	249.30	77.91	400.00	11.82	4.49
6701	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	宁夏红宝农特产品有限公司三号公变配电变压器	391.46	77.67	630.00	55.24	24.25
6702	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	瀛海变516瀛石线白土岗子公变	160.00	100.00	200.00	10.11	2.50
6703	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线新胜大队公变	320.00	100.00	400.00	33.82	17.50
6704	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线创业四队公变	184.80	57.75	400.00	40.87	19.88

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6705	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	红旗塘移民公变	31.42	39.27	100.00	38.97	6.20
6706	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线新堡街1号公变	381.91	75.77	630.00	96.48	66.59
6707	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线城关林场公变	13.15	20.55	80.00	6.41	1.24
6708	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	516恩和线畅和雅园一号公变	530.69	82.92	800.00	79.13	40.50
6709	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线宋营五队2号公变	320.00	100.00	400.00	15.32	5.26
6710	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	516恩和线园艺场新居公变	102.99	64.37	200.00	23.33	9.71
6711	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线宋营二队公变	320.00	100.00	400.00	35.21	13.45
6712	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	516恩和线肖闸村三队公变	80.21	50.13	200.00	45.59	21.36
6713	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	石炭沟变511石红线固海三泵站3号公变	150.64	94.15	200.00	2.73	0.47
6714	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线毛营六队公变	320.00	100.00	400.00	11.87	6.21
6715	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	516恩和线新堡汽保小区公变	44.50	55.62	100.00	16.74	6.95
6716	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线古城一队公变	46.91	73.29	80.00	9.63	5.18
6717	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线园艺场新居2号公变	293.32	91.66	400.00	20.83	8.05
6718	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	宁夏东星石油运输有限公司1#箱式变	269.77	67.44	500.00	23.23	9.29
6719	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	瀛海变516瀛石线风趟沟公变	6.05	7.56	100.00	44.62	3.74
6720	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线刘营小学公变	248.61	77.69	400.00	16.87	8.27

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6721	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	风道沟变517宁新线金宝山庄2号公变	0.37	0.23	200.00	18.94	3.35
6722	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	风道沟变517宁新线水泥厂公变	16.37	10.23	200.00	0.58	0.03
6723	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	汽车城小车区配变	369.31	73.28	630.00	74.14	37.04
6724	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线创业七队公变	90.15	56.34	200.00	9.30	3.69
6725	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线毛营五队公变	107.51	83.99	160.00	11.19	4.90
6726	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线东星3号配变	281.68	55.89	630.00	144.56	57.19
6727	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	瀛海变516瀛石线坝头子养殖小区公变	80.00	100.00	100.00	25.95	1.89
6728	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线毛营四队公变	320.00	100.00	400.00	15.12	5.86
6729	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	创业菩萨堂公变	91.88	57.42	200.00	40.54	15.90
6730	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线创业养殖小区公变	14.95	9.35	200.00	24.86	8.86
6731	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	515水泥线新建二队公变	102.28	63.92	200.00	46.70	9.89
6732	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	516恩和线刘营村四五队公变	258.94	80.92	400.00	21.49	11.97
6733	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线新建小康村公变	320.00	100.00	400.00	38.02	9.07
6734	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	大唐金宸小区3号公变	1137.68	88.88	1600.00	110.50	45.54
6735	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	风道沟变517宁新线白土岗子养殖场公变	106.58	66.61	200.00	34.40	14.18
6736	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线宋营小康村公变	37.76	47.20	100.00	12.92	7.38
6737	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线盖湾三队公变	103.60	64.75	200.00	20.63	9.24

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6738	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	宁夏红宝农特产品有限公司一号公变配电变压器	190.22	37.74	630.00	160.18	105.73
6739	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	516恩和线物资局家属院公变	1.85	4.63	50.00	21.57	5.99
6740	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线美丽村庄3号公变	144.87	90.54	200.00	13.28	3.86
6741	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	516恩和线刘营村七队公变	159.74	49.92	400.00	104.62	42.69
6742	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	新胜一队公变	85.34	26.67	400.00	21.89	11.02
6743	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线肖闸七队公变	160.00	100.00	200.00	22.44	10.82
6744	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	516恩和线杨和雅园二号公变	579.08	90.48	800.00	46.01	22.95
6745	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线汽车城大车区公变	320.00	100.00	400.00	170.78	44.01
6746	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	510吴恩线毛营村七队公变	12.18	19.03	80.00	16.59	8.30
6747	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线新建三队公变	320.00	100.00	400.00	12.83	6.13
6748	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	516恩和线诚信猪厂公变	6.14	7.68	100.00	15.85	2.61
6749	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	瀛海变516瀛石线坝头子抽水1#公变	71.65	89.56	100.00	0.00	0.00
6750	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线刘营十二队2号公变	320.00	100.00	400.00	43.37	20.54
6751	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线刘营十三队2号公变	320.00	100.00	400.00	20.51	8.15
6752	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	恩和变519宁园线宁新工业园区2号公变	256.55	80.17	400.00	66.32	31.44
6753	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中宁县龙共枸杞商贸1#箱式变	40.92	20.46	250.00	50.88	15.11

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6754	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	风道沟变517宁新线宁新工业园区公变	67.95	84.94	100.00	0.00	0.00
6755	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	宁夏红宝农特产品有限公司五号公变配电变压器	438.50	68.52	800.00	162.77	41.43
6756	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线创业二队2号公变	320.00	100.00	400.00	14.14	5.22
6757	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	510吴恩线新堡村三四队公变	126.33	78.96	200.00	9.51	4.31
6758	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	516恩和线新建万头猪场公变	31.41	49.08	80.00	4.02	0.84
6759	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	510吴恩线宋营村五队公变	162.34	81.17	250.00	16.98	5.89
6760	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	510吴恩线毛营村一二队公变	0.59	0.74	100.00	4.30	1.03
6761	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	风道沟变517宁新线金宝山庄三号公变	320.00	100.00	400.00	59.35	11.62
6762	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	瀛海变516瀛石线宁安养殖场二号公变	49.58	30.99	200.00	55.06	5.63
6763	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线城关养殖场公变	69.17	86.46	100.00	8.33	2.38
6764	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	南湾移民提灌公变	99.79	62.37	200.00	1.62	0.16
6765	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线创业六队公变	127.91	79.94	200.00	23.47	11.18
6766	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线毛营蔬菜基地公变	111.65	69.78	200.00	8.54	3.16
6767	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线新建一队公变	17.71	44.26	50.00	1.54	0.44
6768	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	瀛海变516瀛石线宁安养殖小区公变	42.01	52.52	100.00	11.44	2.44

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6769	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线创业二队公变	169.17	52.86	400.00	70.18	24.27
6770	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	恩和变519宁园线宁新工业园区3号公变	264.62	82.69	400.00	21.01	7.06
6771	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	恩和变527恩城II线七星渠高干渠闸公变	80.00	100.00	100.00	25.55	7.18
6772	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	石炭沟变511石红线老灌嘴公变	71.46	89.33	100.00	4.30	0.42
6773	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	516恩和线新堡线路工区家属院公变	176.49	88.24	250.00	18.27	5.56
6774	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线新胜五队2号公变	320.00	100.00	400.00	48.40	34.08
6775	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	风道沟变517宁新线创业肉牛养殖场小区公变	13.18	16.48	100.00	4.15	0.48
6776	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线盖湾七队公变	91.23	57.02	200.00	18.40	9.75
6777	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	石炭沟变511石红线固海三泵站1号公变	134.83	84.27	200.00	2.32	0.23
6778	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	宁夏红宝农特产品有限公司四号公变配电变压器	417.28	82.79	630.00	25.26	5.92
6779	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线新胜五队公变	56.01	70.01	100.00	7.05	2.56
6780	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线宋营四队公变	244.18	76.31	400.00	20.76	6.70
6781	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线宁夏红宝农特产品有限公司六号公变	510.15	79.71	800.00	83.98	46.99
6782	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	516恩和线畅和雅园四号公变	590.04	92.19	800.00	36.19	18.94

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6783	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变516恩和线肖闸七队抽水公变	27.27	34.09	100.00	4.92	0.77
6784	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	恩和变519宁园线宁夏为民建材港公变	536.32	83.80	800.00	113.57	40.13
6785	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	516恩和线肖固增公变	11.51	47.97	30.00	0.02	0.02
6786	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	古城变515水泥线刘营十三队公变	87.54	54.71	200.00	19.54	9.49
6787	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	恩和变510吴恩线宋营小康村2号公变	320.00	100.00	400.00	12.44	6.12
6788	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩4号公变	192.26	60.08	400.00	66.46	35.13
6789	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线国圈子4号公变	96.05	60.03	200.00	12.58	2.89
6790	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线煤洞湾子公变	0.37	0.29	160.00	18.11	5.24
6791	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线徐套西村公变	124.89	78.06	200.00	5.25	1.89
6792	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线小川子3号公变	154.16	96.35	200.00	3.47	0.47
6793	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线冯川公变	70.04	87.54	100.00	3.28	0.93
6794	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线下流水2号公变	23.07	28.83	100.00	18.26	10.62
6795	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线徐套东村公变	85.00	53.13	200.00	10.93	4.65
6796	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线土塘西2号公变	131.78	41.18	400.00	43.71	23.03
6797	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套中学箱变公变	405.72	80.50	630.00	66.38	7.74
6798	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线河湾子配变	69.92	87.41	100.00	2.37	2.35

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6799	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩8号公变	154.27	48.21	400.00	73.43	42.04
6800	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线南小湾公变	20.76	25.95	100.00	4.22	0.91
6801	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线白圈子5号公变	51.88	64.85	100.00	16.47	6.62
6802	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	新喊叫水变511喊下线下流水东公变	103.71	64.82	200.00	21.38	12.12
6803	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线小川子2号公变	137.97	86.23	200.00	14.38	4.24
6804	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子8号公变	254.33	79.48	400.00	22.84	13.02
6805	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩12号公变	269.63	84.26	400.00	18.32	8.96
6806	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈子1号公变	105.07	65.67	200.00	61.91	25.07
6807	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线甜水泉水子水井二号变	21.15	13.22	200.00	66.42	30.41
6808	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线头分子配变	3.78	4.73	100.00	17.04	10.84
6809	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈子6号公变	175.09	54.71	400.00	27.48	17.71
6810	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线甜水泉水子水井公变	53.76	33.60	200.00	65.51	41.13
6811	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线大台子小学公变	85.18	53.24	200.00	31.27	17.55
6812	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩5号公变	190.28	59.46	400.00	51.36	31.44
6813	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线白卷子公变	99.62	62.26	200.00	21.87	11.90

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6814	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线新庄子西2号公变	57.39	71.73	100.00	12.74	5.00
6815	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	萝卜窝子公变	56.88	35.55	200.00	8.21	3.16
6816	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线大滩川公变	116.32	72.70	200.00	31.54	15.85
6817	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线水坑窝公变	70.72	88.41	100.00	26.89	10.84
6818	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线北沿口水井2号公变	43.59	54.49	100.00	23.30	9.01
6819	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线徐套小学配变	133.37	41.68	400.00	13.42	8.68
6820	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线大滩川3号公变	77.00	96.25	100.00	0.10	0.04
6821	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线下北套公变	104.32	65.20	200.00	15.52	2.41
6822	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线麻黄沟公变	118.23	73.90	200.00	19.38	4.73
6823	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	511徐套线井二沟2号配变	76.00	47.50	200.00	25.13	15.26
6824	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线胶泥沟公变	51.09	63.86	100.00	6.79	0.85
6825	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线下流水上井2号公变	142.64	89.15	200.00	12.75	3.67
6826	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线东梁二号公变	50.52	63.15	100.00	19.38	7.12
6827	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩10号公变	150.64	47.08	400.00	28.67	11.49
6828	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线朱家川子2#公变	78.02	48.76	200.00	31.81	15.98
6829	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈口子9号公变	98.25	61.41	200.00	35.44	12.18

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6830	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线大滩川2号公变	131.16	81.97	200.00	25.36	9.10
6831	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线惠民三号	78.11	48.82	200.00	67.65	32.08
6832	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩1号公变	193.00	60.31	400.00	62.22	30.55
6833	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线土谷公变	68.85	86.06	100.00	6.34	1.59
6834	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	崔台子公用变压器	15.07	9.42	200.00	20.14	8.07
6835	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线朱家川子4号公变	73.87	92.34	100.00	0.00	0.00
6836	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线东庄河5号公变	72.27	90.34	100.00	7.75	2.72
6837	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线北西坡2号公变	48.29	75.45	80.00	5.82	1.15
6838	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线田滩2号公变	112.16	70.10	200.00	10.20	3.95
6839	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线国圈子3号公变	99.00	61.87	200.00	37.46	11.30
6840	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩3号公变	216.75	67.73	400.00	83.05	46.71
6841	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线上原套公变	105.16	82.16	160.00	11.20	5.85
6842	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子6号公变	0.44	0.27	200.00	38.95	17.70
6843	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线白疙瘩1号公变	28.72	35.90	100.00	19.50	8.25
6844	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线田滩育苗基地公变	149.85	93.66	200.00	3.34	0.76

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6845	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩6号公变	211.12	65.97	400.00	54.23	29.41
6846	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩2号公变	217.87	68.09	400.00	50.09	26.08
6847	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线井二沟公变	144.02	90.02	200.00	12.42	5.12
6848	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线上流水西台子公变	44.67	55.84	100.00	4.64	2.27
6849	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线白疙瘩2号公变	63.33	79.16	100.00	10.06	4.06
6850	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线田滩4号公变	52.07	65.08	100.00	18.93	6.37
6851	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线北沿口水井1号公变	32.88	82.19	50.00	0.00	0.00
6852	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线青山台子公变	95.54	59.71	200.00	16.09	5.81
6853	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线靶场2#水井配变变压器	35.14	43.93	100.00	0.04	0.04
6854	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈口子3号公变	64.91	81.14	100.00	6.07	1.64
6855	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线上流水北东坡公变	59.72	74.65	100.00	0.04	0.04
6856	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线朱家川子公变	320.00	100.00	400.00	7.87	2.74
6857	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线大台子公变	25.30	31.62	100.00	5.83	1.35
6858	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线土塘3号公变	134.07	83.79	200.00	11.83	3.66
6859	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线北小湾公变	5.19	6.49	100.00	8.37	3.22

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6860	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线国圈子 公变	53.68	33.55	200.00	12.52	6.09
6861	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线二分 子配变	71.03	88.78	100.00	0.03	0.03
6862	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线甜水泉 子水井3号公变	142.95	89.34	200.00	2.99	2.16
6863	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉 滩11号公变	41.46	51.82	100.00	3.94	0.64
6864	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线下流 水上井公变	29.47	36.84	100.00	14.83	11.17
6865	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线小川子 公变	320.00	100.00	400.00	19.52	10.31
6866	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	下流水东5号公变	110.74	69.22	200.00	23.66	15.45
6867	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线北大麦 公变	26.89	33.61	100.00	11.36	0.94
6868	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线上流水 西2号公变	118.39	73.99	200.00	36.07	22.72
6869	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线上流水 东公变	53.43	66.79	100.00	21.31	7.75
6870	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线黑套子 1号公变	134.76	84.23	200.00	8.77	3.66
6871	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线北西 坡公变	53.92	84.25	80.00	3.05	0.26
6872	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线审套公 变	76.44	95.55	100.00	2.35	0.14
6873	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子 5号公变	89.47	55.92	200.00	23.18	5.83
6874	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	511喊下线党家水2号配 变	90.30	56.44	200.00	52.25	27.29
6875	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	扶贫园支线1号公变	341.58	67.77	630.00	100.82	55.54

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6876	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线白卷子3号公变	105.85	66.15	200.00	26.05	13.64
6877	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线下流水下井公变	24.90	31.13	100.00	9.04	5.99
6878	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩9号公变	238.73	74.60	400.00	46.80	22.20
6879	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线惠民二号公变	74.08	46.30	200.00	49.16	21.07
6880	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线下四分子配变	59.85	74.81	100.00	7.76	5.92
6881	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线大台子4号公变	54.30	67.87	100.00	12.66	5.71
6882	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	大麦水小学配变	504.00	100.00	630.00	0.00	0.00
6883	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线方家园子公变	23.56	58.90	50.00	3.70	0.73
6884	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线台子2号公变	52.26	65.32	100.00	0.17	0.03
6885	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线朱家川子5号公变	102.15	63.85	200.00	52.29	2.22
6886	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线张套公变	58.99	73.74	100.00	4.79	0.80
6887	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	511喊下线新庄子肉牛养殖公变	32.08	20.05	200.00	2.88	0.64
6888	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈口子2号公变	129.75	81.10	200.00	16.51	9.97
6889	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线上流水西1号公变	256.81	80.25	400.00	34.68	17.13
6890	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线白卷子北公变	96.23	60.14	200.00	48.28	30.38
6891	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线红柳公变	70.57	88.22	100.00	5.13	1.13

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6892	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线东庄河6号公变	65.28	81.60	100.00	0.04	0.04
6893	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	新喊叫水变511喊下线北沿口北公变	263.93	82.48	400.00	31.25	14.63
6894	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线下流水西公变	46.00	57.50	100.00	23.68	10.62
6895	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线大滩川水井2号公变	138.52	86.57	200.00	13.31	1.09
6896	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线中圈口子公变	320.00	100.00	400.00	15.83	5.29
6897	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线上流水5号公变	128.88	80.55	200.00	24.82	10.43
6898	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线上白套公变	8.26	5.16	200.00	57.41	13.30
6899	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线惠民四号公变	114.25	35.70	400.00	43.00	18.64
6900	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线薛堡公变	71.74	89.67	100.00	3.31	1.49
6901	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线下原套公变	65.67	82.09	100.00	8.48	3.31
6902	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	东庄河4号公变	74.65	46.65	200.00	21.21	10.05
6903	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下新庄子东公变	103.61	64.76	200.00	15.86	9.88
6904	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈口子8号公变	38.71	24.20	200.00	42.92	19.00
6905	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线靶场4#水井02号配变变压器	25.49	31.86	100.00	9.38	7.09
6906	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线北沿口南公变	44.48	55.61	100.00	15.29	7.20
6907	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线套套门三号公变	77.37	96.72	100.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6908	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈口子4号公变	320.00	100.00	400.00	75.92	13.45
6909	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线中台公变	68.63	85.79	100.00	6.40	1.94
6910	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线套套门4号公变	320.00	100.00	400.00	20.32	9.08
6911	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线青山根子配变	24.05	30.06	100.00	13.48	3.84
6912	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线黑套子2号公变	96.74	60.46	200.00	20.60	7.99
6913	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线北沿口公变	88.61	69.23	160.00	18.25	9.89
6914	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线移民点1号公变	254.55	79.55	400.00	43.33	26.20
6915	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线柴塘公变	320.00	100.00	400.00	31.88	16.40
6916	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子1号公变	204.27	63.84	400.00	65.09	28.11
6917	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子十号公变	160.24	50.07	400.00	131.34	10.28
6918	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线东庄河公变	96.09	48.04	250.00	25.78	11.19
6919	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线上流水三号公变	89.03	55.65	200.00	33.08	14.55
6920	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线党家水抽水公变	16.25	20.32	100.00	18.53	3.92
6921	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈口子11号公变	128.06	80.04	200.00	12.56	4.28
6922	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线土塘4号公变	252.54	78.92	400.00	32.21	9.27

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6923	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子9号公变	29.65	18.53	200.00	6.38	2.72
6924	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线下流水西2号公变	65.97	41.23	200.00	41.23	25.30
6925	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线青草湾公变	73.21	91.52	100.00	3.06	0.87
6926	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线田滩5号公变	51.65	64.56	100.00	14.74	9.30
6927	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线大台子3号公变	61.67	77.09	100.00	11.82	4.19
6928	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线土塘配变	68.50	42.81	200.00	19.64	8.98
6929	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线朱家川子3号公变	0.29	0.36	100.00	18.11	7.13
6930	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线黑石嘴子配变	101.90	63.69	200.00	33.97	12.24
6931	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线新庄子5号水井配变			100.00	0.02	0.01
6932	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩13号箱变站内变压器	387.42	96.85	500.00	69.64	27.26
6933	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线新庄子13号公变	55.67	69.59	100.00	6.42	1.11
6934	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线包牛套公变	62.10	77.63	100.00	8.62	2.44
6935	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线甜水泉子3号公变	14.97	18.71	100.00	22.43	2.04
6936	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线党家水公变	72.49	45.31	200.00	48.72	24.77
6937	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线套套门公变	112.03	70.02	200.00	20.70	7.46

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6938	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线新庄子11号公变	127.67	79.79	200.00	11.74	3.25
6939	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线南圈口子公变	320.00	100.00	400.00	3.48	0.64
6940	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线黑套子3号公变	45.99	57.49	100.00	15.50	7.31
6941	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈口子7号公变	281.92	88.10	400.00	17.32	8.12
6942	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈口子12号公变	13.08	16.35	100.00	33.91	4.97
6943	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线大滩川水井4号配变	64.46	80.57	100.00	7.68	0.15
6944	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线东庄河抽水公变	77.89	60.85	160.00	11.12	3.91
6945	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子南2号公变	121.17	75.73	200.00	9.88	4.55
6946	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子7号公变	131.71	82.32	200.00	11.12	5.28
6947	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线国圈子二号公变	62.65	39.16	200.00	6.91	5.16
6948	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线田滩公变	320.00	100.00	400.00	28.93	17.63
6949	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线黑米子湾公变	91.76	57.35	200.00	29.59	10.41
6950	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线黑套子4号公变	65.23	81.53	100.00	9.76	3.03
6951	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线井儿沟南5号公变	117.45	73.41	200.00	40.76	17.63
6952	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线撒不拉滩7号公变	199.85	62.45	400.00	65.09	32.59

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6953	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线白圈子4号公变	97.61	61.01	200.00	29.04	11.37
6954	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线东梁公变	53.11	66.39	100.00	13.83	5.67
6955	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线朱家川子6号公变	80.00	100.00	100.00	2.47	0.23
6956	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	511喊下线北沿口南2号配变	98.88	61.80	200.00	16.48	7.97
6957	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子4号公变	135.37	84.61	200.00	10.28	2.73
6958	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	喊叫水变511喊下线三分子配变	63.47	79.34	100.00	23.04	20.11
6959	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子3号公变	228.78	71.49	400.00	91.55	26.81
6960	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线大滩川水井1号公变	21.03	32.87	80.00	3.00	1.28
6961	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线套套门2号公变	137.15	85.72	200.00	21.08	8.84
6962	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	扶贫园支线2号公变	401.36	79.64	630.00	79.60	24.81
6963	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈子10号公变	112.73	70.46	200.00	24.57	12.28
6964	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子14号公变	98.83	61.77	200.00	4.10	0.21
6965	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线新庄子15号公变	160.00	100.00	200.00	40.15	4.15
6966	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线上流水北台配变	72.22	90.27	100.00	3.37	0.25
6967	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变515徐白线田滩三号公变	284.12	88.79	400.00	20.60	10.19
6968	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	新庄子西公变	62.01	38.76	200.00	32.38	18.49

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6969	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线北圈口子5号公变	226.76	70.86	400.00	68.84	30.21
6970	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	徐套变513徐塘线上流水4号公变	28.85	36.06	100.00	13.84	6.94
6971	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	蒿川变511徐套线井二沟3号公变				0.00	0.00
6972	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	余丁十二队公变	120.42	75.26	200.00	11.50	4.28
6973	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	黄羊七队公变	131.57	82.23	200.00	13.54	5.63
6974	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	余丁变521永兴线永兴七队公变	68.04	42.53	200.00	62.53	6.72
6975	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	黄羊四五队公变	50.69	39.60	160.00	17.83	7.38
6976	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	余丁供电所公变	84.50	52.81	200.00	13.14	4.65
6977	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	金沙十队公变	74.52	29.57	315.00	45.89	19.16
6978	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	永兴十一队公变	36.36	45.45	100.00	13.33	5.89
6979	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	余丁变521永兴线永兴养殖园区1号公变	320.00	100.00	400.00	3.19	0.62
6980	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	时庄村公变	88.35	55.22	200.00	39.14	15.62
6981	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	石空七队公变	28.91	36.14	100.00	14.97	5.89
6982	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	余丁变521永兴线黄羊鱼池公变	320.00	100.00	400.00	20.54	4.31
6983	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	金沙工业园区公变	172.28	68.36	315.00	50.07	12.71
6984	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	余丁村公变	191.19	75.87	315.00	30.15	10.80
6985	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	余丁变513东干线金沙十一队公变	160.00	100.00	200.00	16.19	7.86
6986	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	永兴塞上新居公变	109.07	68.17	200.00	29.75	13.25
6987	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	永兴十队公变	67.39	52.65	160.00	6.56	2.64
6988	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	余丁变513东干线石空三队公变	262.78	82.12	400.00	17.65	7.98
6989	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	金沙塞上新居公变	201.90	63.09	400.00	38.21	14.30
6990	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	永兴一队公变	51.49	32.18	200.00	21.51	9.21

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6991	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	余丁变514金沙线余丁六队公变	254.61	79.57	400.00	6.34	3.47
6992	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	永兴生猪养殖园区公变	28.06	21.92	160.00	38.73	7.41
6993	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	石空村公变	93.76	37.21	315.00	47.26	21.32
6994	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	余丁变521永兴线余丁塞上新居公变	134.14	83.84	200.00	13.25	5.64
6995	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	余丁变513东干线金沙村公变	188.64	58.95	400.00	37.66	14.42
6996	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	黄羊塞上新居1号公变	119.52	74.70	200.00	67.72	15.45
6997	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	时庄一队公变	51.43	64.28	100.00	3.39	0.42
6998	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	金沙滨河新居二号配变	293.38	91.68	400.00	8.43	3.37
6999	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	余丁五队公变	111.80	69.88	200.00	30.35	10.91
7000	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	时庄三队公变	69.08	43.18	200.00	24.44	10.76
7001	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	余丁变521永兴线永兴三队公变	123.94	77.46	200.00	19.06	6.43
7002	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	时庄村抽水公变	89.19	55.74	200.00	2.62	0.56
7003	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	黄羊一队公变	56.28	43.97	160.00	18.07	7.76
7004	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	金沙十二队公变	113.97	71.23	200.00	17.05	5.12
7005	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	余丁变513东干线石空一队公变	40.20	50.26	100.00	18.23	9.13
7006	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	余丁一队公变	71.91	44.94	200.00	23.24	9.15
7007	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	余丁七队公变	182.45	72.40	315.00	26.66	9.47
7008	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	余丁变521永兴线永兴四五队公变	268.83	84.01	400.00	21.66	5.64
7009	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	永兴九队公变	101.77	63.60	200.00	16.61	6.97
7010	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	金沙三队公变	39.92	24.95	200.00	32.57	13.02
7011	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	余丁521永兴线永兴二队抽水公变	72.90	45.56	200.00	12.72	6.33
7012	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	金沙四队公变	121.00	75.62	200.00	36.69	12.30
7013	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	时庄六队公变	102.96	64.35	200.00	19.89	5.04

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7014	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	永兴十队新公变	90.92	56.82	200.00	15.25	9.40
7015	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	余丁变521永兴线余丁三队公变	271.09	84.72	400.00	40.09	18.23
7016	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	余丁变521永兴线黄羊塞上新居2号公变	320.00	100.00	400.00	20.63	9.84
7017	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	石空鱼池公变	21.98	27.47	100.00	15.20	5.60
7018	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	金沙养殖园区公变	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
7019	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	金沙一队公变	57.73	72.16	100.00	18.95	3.01
7020	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	余丁变513东干线石空八队公变	47.07	58.83	100.00	14.96	4.96
7021	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	余丁变514金沙线金沙抽水公变	128.00	100.00	160.00	0.05	0.04
7022	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	黄羊二三队公变	15.82	12.36	160.00	22.72	8.48
7023	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线宽口井三队公变	59.74	37.34	200.00	60.73	24.55
7024	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变523大景线宽口井移民养殖场一号公变	27.05	33.81	100.00	0.73	0.25
7025	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线花豹湾三队三号公变	119.37	74.61	200.00	13.43	5.20
7026	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线上渠四队公变	115.37	72.10	200.00	14.68	4.46
7027	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线花豹湾三队二号公变	320.00	100.00	400.00	45.67	12.45
7028	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线东二变二号公变	97.45	60.90	200.00	21.55	14.19
7029	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	瀛海变516瀛石线石喇叭二队二号公变	25.16	31.44	100.00	19.45	10.02
7030	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线宽口井四队二号公变	43.84	54.81	100.00	18.94	6.24
7031	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线花豹湾一队路东二号公变	70.19	87.74	100.00	7.76	2.56

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7032	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线农四队养殖小区公变	58.60	73.25	100.00	15.12	5.80
7033	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线长山头三队六号公变	52.73	65.92	100.00	11.02	3.57
7034	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线移民三队三号公变	42.53	53.16	100.00	12.73	5.09
7035	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线长山头市场二号公变	200.00	100.00	250.00	47.44	15.47
7036	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线亮沟三队四号公变	1.91	2.39	100.00	10.61	3.44
7037	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线宽口井农贸市场二号公变	305.32	76.33	500.00	74.54	39.14
7038	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线长山头三队四号公变	6.07	7.59	100.00	13.52	4.90
7039	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	宽口井二队养殖场三号公变	71.84	44.90	200.00	35.78	16.82
7040	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变523大景线花豹湾一队移民二号公变	60.92	76.15	100.00	13.80	5.46
7041	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线机二队配变	337.75	67.01	630.00	48.88	16.94
7042	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线亮沟移民公变	128.36	80.23	200.00	20.08	8.64
7043	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线长山头乡政府公变	102.51	40.68	315.00	59.41	24.12
7044	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线亮沟三队二号公变	204.80	64.00	400.00	47.84	23.73
7045	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线宽口井三队三号抽水公变	152.17	95.11	200.00	5.08	1.54
7046	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	瀛海变516瀛石线石喇叭一队四号公变	0.00	0.00	100.00	0.53	0.08

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7047	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	瀛海变516瀛石线石喇叭三队公变	320.00	100.00	400.00	20.71	8.37
7048	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变519长三支线农场西1号公变	149.24	46.64	400.00	123.76	42.03
7049	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线宽口井移民二号公变	156.49	62.10	315.00	49.54	24.48
7050	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线长山头四队公变	85.68	53.55	200.00	34.46	16.11
7051	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变523大景线上渠三队三号公变	80.99	50.62	200.00	22.94	3.74
7052	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线三道冲子二号公变	24.64	15.40	200.00	127.17	21.48
7053	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线移民七队公变	127.51	79.70	200.00	20.03	8.35
7054	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变517大灌线天景山养殖场二号公变	132.09	82.55	200.00	0.00	0.00
7055	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变519长三支线园林三队二号公变	101.20	63.25	200.00	29.10	12.22
7056	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线机一队公变	320.00	100.00	400.00	59.07	22.12
7057	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场上渠四队二号公变	111.52	69.70	200.00	27.35	12.77
7058	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线长山头三队康勇公变	115.59	72.24	200.00	22.58	11.78
7059	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线长山头三队市场公变	9.23	3.66	315.00	165.96	53.54
7060	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线宽口井二队二号公变	2.68	3.35	100.00	26.63	1.01
7061	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变519长三支线园林一队公变	47.28	59.10	100.00	11.57	3.02

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7062	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	瀛海变516瀛石线石喇叭一队公变	5.53	13.83	50.00	26.57	9.75
7063	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线移民二区六号公变	106.95	66.85	200.00	17.77	9.42
7064	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线宽口井二队三号公变	3.51	5.48	80.00	15.12	2.46
7065	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	长山头九年制学校清洁能源二号配变	504.00	100.00	630.00	0.46	0.34
7066	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线花豹湾一队路西二号公变	82.37	51.48	200.00	42.53	18.27
7067	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线张学城农场公变	154.88	48.40	400.00	93.32	27.50
7068	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线长农移民六队公变	45.55	56.93	100.00	16.73	6.85
7069	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线长农移民三队公变	1.52	0.95	200.00	16.13	6.62
7070	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线亮沟养殖场公变	75.86	47.41	200.00	55.14	12.05
7071	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线宽口井移民一号公变	119.23	47.31	315.00	53.78	18.80
7072	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线移民二区二号公变	139.82	87.39	200.00	12.74	5.92
7073	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变519长三支线园林一队二号公变	0.13	0.08	200.00	8.72	2.66
7074	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线花豹湾一队路东公变	200.30	62.59	400.00	21.92	9.54
7075	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线红宝完全小学清洁能源配变	504.00	100.00	630.00	0.00	0.00
7076	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线长山头三队中断头公变	160.00	100.00	200.00	42.73	17.66

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7077	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线上渠村陈家台子 公变	26.14	32.68	100.00	7.77	3.12
7078	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线上渠一队公变	283.64	88.64	400.00	27.42	10.18
7079	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变517大灌线天景山三号公变	7.84	4.90	200.00	1.76	0.09
7080	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变523大景线天景山养殖场公变	35.53	88.84	50.00	0.22	0.12
7081	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线移民二区四号公变	133.69	83.56	200.00	25.31	9.53
7082	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线长山头四队三号公变	48.29	60.36	100.00	17.58	7.93
7083	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线农三队公变	131.16	81.98	200.00	21.88	6.25
7084	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线上渠一队四号公变	320.00	100.00	400.00	26.66	11.03
7085	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线花豹湾一队回民点公变	146.96	91.85	200.00	14.26	5.21
7086	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线机一队二号公变	66.92	41.82	200.00	21.65	11.23
7087	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线宽口井移民十五号公变	320.00	100.00	400.00	59.16	29.83
7088	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线长山头二队二号公变	16.26	10.16	200.00	103.06	34.78
7089	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线白梁搬迁队公变	195.96	61.24	400.00	73.92	29.53
7090	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	瀛海变516瀛石线石喇叭完全小学清洁能源配变	504.00	100.00	630.00	0.00	0.00
7091	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	长山头九年制学校清洁能源一号配变	504.00	100.00	630.00	40.50	1.67

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7092	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线花豹湾一队路西公变	48.20	60.25	100.00	18.34	4.94
7093	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线宽口井一队二号公变	131.18	41.00	400.00	59.82	14.73
7094	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	瀛海变516瀛石线石喇叭三队二号公变	320.00	100.00	400.00	15.24	6.33
7095	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大流木变518长农线农五队公变	290.52	90.79	400.00	45.34	14.66
7096	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线园林三队三号公变	320.00	100.00	400.00	28.10	10.96
7097	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线宽口井二队养殖场二号公变	160.00	100.00	200.00	78.53	12.07
7098	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线农七队公变	98.48	61.55	200.00	34.63	14.85
7099	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	长山头红宝街公变	168.45	52.64	400.00	114.40	55.41
7100	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线移民二区一号公变	52.31	32.69	200.00	86.16	36.32
7101	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线长山头四队四号公变	13.46	16.82	100.00	13.69	5.07
7102	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线张学城农场二号公变	15.55	19.44	100.00	4.29	1.55
7103	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线农七队养殖小区公变	42.97	53.71	100.00	12.90	6.07
7104	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变517大罐线青疙瘩塘公变	53.06	33.16	200.00	3.68	0.44
7105	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线宽口井农贸市场三号公变	66.96	83.70	100.00	3.55	1.54
7106	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线宽口井移民十三号公变	320.00	100.00	400.00	71.95	37.96

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7107	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	瀛海变516瀛石线石喇叭四队公变	164.44	51.39	400.00	63.88	9.79
7108	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	瀛海变516瀛石线清水河公变	165.05	51.58	400.00	83.73	44.84
7109	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线花豹湾三队养殖场二号公变	31.47	39.34	100.00	20.04	4.26
7110	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线农二队公变	33.01	41.27	100.00	13.57	5.18
7111	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变523大景线上渠三队四号公变	246.89	77.15	400.00	22.20	10.62
7112	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线泵站公变	74.68	93.35	100.00	2.39	0.37
7113	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线乡政府二号公变	172.89	54.03	400.00	95.00	32.55
7114	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线宽口井移民十四号公变	320.00	100.00	400.00	37.30	13.59
7115	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变523大景线上渠三队二号公变	53.56	33.47	200.00	71.53	16.42
7116	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变519长三支线西二变二号公变	141.64	44.26	400.00	106.20	44.04
7117	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线农五队二号公变	44.33	55.42	100.00	18.91	6.01
7118	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线农二队养殖小区公变	46.28	57.85	100.00	9.73	2.64
7119	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变523大景线花豹湾一队移民公变	35.63	44.54	100.00	9.85	4.47
7120	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线长山头市场配变	504.00	100.00	630.00	139.94	50.06
7121	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线陈麻井二号公变	320.00	100.00	400.00	45.99	22.92

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7122	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线长山头一队三号公变	104.62	65.38	200.00	20.59	10.07
7123	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线农七队牛场公变	53.59	66.99	100.00	6.33	1.26
7124	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线长山头二队公变	122.86	76.79	200.00	28.44	9.41
7125	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线长山头一队四号公变	160.00	100.00	200.00	4.66	1.10
7126	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线东一变二号公变	269.87	84.33	400.00	30.01	12.99
7127	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线三源草畜公变	94.80	59.25	200.00	21.74	2.45
7128	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线宽口井二队五号公变	250.38	78.24	400.00	16.34	0.85
7129	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线花豹湾三队公变	130.23	81.39	200.00	10.12	3.86
7130	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线长农移民九队公变	116.29	72.68	200.00	23.40	12.73
7131	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570石喇叭支线亮沟一队二号公变	125.57	78.48	200.00	44.92	9.69
7132	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线花豹湾养殖小区公变	79.21	49.51	200.00	18.73	5.68
7133	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线长山头四队五号公变	320.00	100.00	400.00	36.50	18.74
7134	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线长山头一队公变	105.79	66.12	200.00	40.78	9.09
7135	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	长山头完小清洁能源二号配变	271.97	67.99	500.00	0.14	0.03
7136	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场上渠一队三号公变	45.08	28.18	200.00	28.01	11.57

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7137	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线宽口井移民九号公变	152.17	60.39	315.00	33.35	15.68
7138	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	长山头完小清洁能源一号配变	152.23	38.06	500.00	9.52	3.69
7139	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线宽口井移民十一号公变	190.88	75.74	315.00	44.76	19.76
7140	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	瀛海变516瀛石线石喇叭三队五号公变	144.34	90.21	200.00	3.90	0.88
7141	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线长山头一队二号公变	160.00	100.00	200.00	6.61	2.95
7142	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线黑水沟移民公变	68.59	85.74	100.00	5.26	1.72
7143	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变523大景线宽口井移民养殖场二号公变	129.55	80.97	200.00	13.93	1.05
7144	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	上渠一队二号公变	199.60	62.38	400.00	44.44	19.95
7145	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线园林三队一号公变	208.51	65.16	400.00	38.99	13.24
7146	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线大青山养殖小区公变	90.00	56.25	200.00	51.41	14.08
7147	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变523大景线上渠三队公变	8.48	5.30	200.00	32.29	14.02
7148	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线宽口井移民三号公变	162.82	64.61	315.00	71.56	32.93
7149	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线长山头二队养殖场公变	96.64	60.40	200.00	14.28	6.09
7150	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	瀛海变516瀛石线石喇叭三队四号公变	41.08	51.35	100.00	19.84	6.72
7151	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线宽口井移民十六号公变	320.00	100.00	400.00	51.47	27.61

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7152	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线三道冲子公变	75.12	46.95	200.00	33.66	16.18
7153	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线上渠村二队公变	286.31	89.47	400.00	21.05	9.54
7154	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线农七队二号公变	251.88	78.71	400.00	37.19	21.20
7155	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线宽口井移民七号公变	175.27	69.55	315.00	27.06	11.43
7156	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线上渠二队二号公变	114.74	71.71	200.00	23.31	7.78
7157	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线宽口井二队养殖场四号公变	68.93	43.08	200.00	18.79	6.79
7158	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线宽口井移民十二号公变	269.00	84.06	400.00	45.59	23.69
7159	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线宽口井移民六号公变	139.84	55.49	315.00	79.32	46.32
7160	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线长山头一队五号公变	320.00	100.00	400.00	37.22	5.60
7161	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线长山头四队二号公变	320.00	100.00	400.00	34.32	14.90
7162	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570石喇叭支线亮沟二队二号公变	55.42	34.64	200.00	94.73	30.25
7163	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	瀛海变516瀛石线石喇叭一队三号公变	55.44	69.30	100.00	11.56	5.13
7164	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线移民二区五号公变	133.29	83.31	200.00	19.76	8.98
7165	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	瀛海变516瀛石线石喇叭一队二号公变	320.00	100.00	400.00	16.21	9.25
7166	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线移民三队二号公变	141.59	88.49	200.00	8.97	3.69

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7167	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线长山头三队公变	71.20	55.63	160.00	30.34	14.90
7168	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线长山头市场三号公变	0.67	0.83	100.00	35.08	8.55
7169	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变519长三支线良繁场公变	100.84	63.02	200.00	0.45	0.26
7170	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线宽口井一队公变	0.41	0.51	100.00	33.22	11.00
7171	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变517大灌线邱家洼子公变	38.56	48.20	100.00	1.94	0.33
7172	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线种子队公变	137.41	85.88	200.00	17.97	5.75
7173	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线宽口井二队养殖场一号公变	4.37	5.46	100.00	21.80	10.17
7174	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线宽口井三队二号公变	71.33	55.73	160.00	26.12	15.10
7175	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线东二号公变	504.00	100.00	630.00	69.77	42.05
7176	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线宽口井二队公变	85.98	53.74	200.00	30.69	15.88
7177	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线移民二区三号公变	127.49	79.68	200.00	24.10	10.88
7178	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线农十队公变	134.17	83.86	200.00	16.57	6.44
7179	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	瀛海变516瀛石线石喇叭三队三号公变	117.53	73.45	200.00	10.81	2.69
7180	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570石喇叭支线亮沟三队三号公变	120.43	75.27	200.00	7.36	1.94
7181	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线花豹湾村新堡搬迁队公变	102.86	64.29	200.00	25.89	9.01

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7182	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线宽 口井四队公变	33.14	20.71	200.00	11.20	6.05
7183	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线宽 口井移民四号公变	133.74	53.07	315.00	39.98	22.55
7184	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线宽 口井二队四号公变	92.67	57.92	200.00	49.44	18.85
7185	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线农六 队二号公变	107.70	67.31	200.00	27.79	11.87
7186	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线宽 口井移民十七号公变	320.00	100.00	400.00	63.10	34.66
7187	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线长农 二道冲子公变	79.26	49.54	200.00	63.17	33.84
7188	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线宽 口井移民五号公变	35.55	14.11	315.00	77.67	37.74
7189	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线亮 沟一队公变	36.26	45.33	100.00	20.18	4.33
7190	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线亮 沟三队公变	229.71	71.79	400.00	102.79	36.83
7191	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线长农 一队公变	255.07	79.71	400.00	39.97	17.47
7192	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线长 山头三队五号公变	51.75	64.69	100.00	4.62	1.31
7193	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线南六 队公变	17.35	21.69	100.00	11.73	3.97
7194	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线农四 队公变	126.81	79.26	200.00	17.36	7.42
7195	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线新 堡搬迁队二号公变	84.04	52.53	200.00	66.25	14.52
7196	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线东一 队场部号公变	168.01	52.50	400.00	61.09	37.34

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7197	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线农6队公变	240.91	75.28	400.00	39.30	21.63
7198	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	瀛海变516瀛石线石喇叭二队养殖场公变	160.00	100.00	200.00	14.57	5.88
7199	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线花豹湾二队公变	184.31	57.60	400.00	51.50	20.31
7200	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线移民六队二号公变	50.56	63.19	100.00	20.97	9.66
7201	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线宽口井移民十号公变	320.00	100.00	400.00	42.13	21.91
7202	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线亮沟二队公变	128.15	80.09	200.00	19.09	7.37
7203	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线农一队养殖小区公变	44.65	55.82	100.00	8.87	2.56
7204	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变519长三支线农场西二号公变	48.45	30.28	200.00	51.19	24.85
7205	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	瀛海变516瀛石线石喇叭二队公变	7.51	11.74	80.00	12.04	4.64
7206	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变570大战场线宽口井移民八号公变	174.51	69.25	315.00	44.19	16.30
7207	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变518长农线陈麻井公变	261.14	81.61	400.00	28.62	16.19
7208	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	大柳木变523大景线天景山四号公变				0.00	0.00
7209	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线田滩村一队公变	263.33	82.29	400.00	13.46	6.81
7210	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线孔滩村配变	49.85	77.88	80.00	6.51	2.40
7211	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线长桥村一队公变	52.26	65.33	100.00	18.36	6.90

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7212	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线孔滩村一队1号公变	38.12	47.65	100.00	13.30	5.72
7213	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	孔滩搬迁队公变	19.15	11.97	200.00	17.13	5.06
7214	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线铁渠村二队公变	84.01	52.51	200.00	16.81	6.73
7215	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线孔滩村一队公变	60.27	75.34	100.00	11.42	3.86
7216	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线康滩村十队公变	105.72	66.08	200.00	31.91	13.64
7217	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线康滩砖厂公变	77.31	60.40	160.00	0.00	0.00
7218	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线孔滩村四队1号公变	222.21	69.44	400.00	14.47	3.81
7219	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	铁渠村三队公变	47.04	36.75	160.00	11.57	6.42
7220	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线长桥村四队公变	94.16	58.85	200.00	11.46	5.11
7221	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	舟塔十二队移民新居公变	98.77	61.73	200.00	1.27	0.29
7222	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线白桥村二队公变	198.33	61.98	400.00	52.60	15.04
7223	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线山河桥搬迁队公变	16.61	20.76	100.00	23.19	8.62
7224	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线康滩农具社公变	81.60	51.00	200.00	21.11	13.00
7225	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线靳崖村一二队公变	189.74	59.29	400.00	12.28	6.63
7226	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线康滩村五队公变	245.03	76.57	400.00	46.02	15.18
7227	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	潘营村十二队公变	197.05	61.58	400.00	12.31	3.13
7228	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	孔滩开荒队公变	18.47	23.09	100.00	23.36	2.66
7229	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	上桥村公变	269.30	84.16	400.00	44.71	21.78

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7230	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线田滩村七队公变	71.56	55.91	160.00	16.46	5.95
7231	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线孔滩村七队1号公变	116.35	72.72	200.00	11.31	5.05
7232	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	轿子山林场4号公变	59.53	74.41	100.00	0.85	0.20
7233	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线田滩村九队公变	78.27	48.92	200.00	12.80	3.53
7234	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线潘营村二队公变	142.05	88.78	200.00	9.32	2.98
7235	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	铁渠村七队公变	251.84	78.70	400.00	19.54	7.50
7236	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	泉眼山生产队公变	51.84	32.40	200.00	28.06	8.25
7237	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线靳崖村四五队公变	320.00	100.00	400.00	24.18	12.09
7238	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线田滩村五队公变	320.00	100.00	400.00	22.08	8.20
7239	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线黄滨村五七队公变	67.16	41.98	200.00	55.18	25.83
7240	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	郭庄大社区4号公变	595.97	93.12	800.00	32.62	12.39
7241	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	518康滩线茶坊庙搬迁队公变	7.58	18.95	50.00	9.66	4.89
7242	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线铁渠村一队公变	320.00	100.00	400.00	20.59	10.14
7243	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	铁渠村五队公变	42.09	52.62	100.00	14.62	4.01
7244	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	宁安苑住宅小区二期公变	632.73	98.86	800.00	3.58	1.75
7245	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线田滩村二三队公变	63.86	49.89	160.00	21.82	11.52
7246	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	郭庄大社区5变配电变压器	592.87	92.64	800.00	35.57	16.60
7247	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线舟塔一队小康村公变	65.35	51.05	160.00	27.96	12.22

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7248	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线康滩中学公变	84.29	52.68	200.00	26.89	14.78
7249	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线田滩村四队公变	76.49	59.76	160.00	11.69	5.14
7250	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	郭庄大社区1号公变	589.43	92.10	800.00	34.22	16.72
7251	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线轿子山林场5号公变	138.60	86.63	200.00	12.50	3.66
7252	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线铁渠搬迁队公变	6.42	8.02	100.00	25.39	3.00
7253	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	轿子山搬迁队公变	39.14	30.58	160.00	21.28	2.27
7254	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线肖池队公变	208.90	65.28	400.00	11.36	1.91
7255	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线大滩小康村公变	320.00	100.00	400.00	23.41	7.90
7256	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	郭庄大社区2号配电变压器	574.21	89.72	800.00	50.64	20.11
7257	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	渠口队1号公变	23.55	29.44	100.00	20.51	8.07
7258	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线康滩村九队公变	4.96	3.88	160.00	18.39	6.99
7259	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线大滩村六队公变	101.25	31.64	400.00	66.41	15.29
7260	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	郭庄大社区3号公变	589.76	92.15	800.00	44.66	16.21
7261	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线康滩农具社2号公变	130.78	81.74	200.00	6.41	2.39
7262	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线舟塔供电所公变	504.00	100.00	630.00	13.54	5.17
7263	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	轿子山养猪场公变	74.70	93.37	100.00	2.74	0.31
7264	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	舟塔乡卫生院配变	162.90	50.91	400.00	31.06	17.70
7265	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线孔滩村二队公变	320.00	100.00	400.00	16.28	5.97

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7266	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	瀛海变526瀛康线轿子山林场三级抽水公变				0.00	0.00
7267	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线黄滨村一二队公变	247.25	77.27	400.00	35.53	18.14
7268	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线潘营王营公变	53.71	67.14	100.00	6.64	1.84
7269	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	瀛海变526瀛康线烈士陵园公变	35.55	44.44	100.00	29.66	14.85
7270	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线大战场供电所四五队公变	92.73	57.95	200.00	31.28	14.67
7271	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	渠口队公变	26.18	65.44	50.00	2.69	0.62
7272	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线大滩村五队公变	87.82	54.89	200.00	74.77	21.76
7273	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	上桥村搬迁队2号公变	51.77	64.71	100.00	18.38	2.09
7274	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线潘营二队2号公变	127.28	79.55	200.00	12.97	3.71
7275	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线大滩村一队公变	213.96	66.86	400.00	80.03	36.87
7276	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线康滩村六队公变	63.39	39.62	200.00	23.29	7.77
7277	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	田滩村枸杞基地公变	25.38	7.93	400.00	2.99	1.20
7278	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线上桥村七队公变	160.00	100.00	200.00	11.57	5.22
7279	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线潘营新村公变	140.96	88.10	200.00	11.94	4.73
7280	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	泉眼山生产队1号公变	53.70	67.12	100.00	4.11	0.66
7281	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	瀛海变526瀛康线轿子山林场6号公变	59.08	73.85	100.00	0.00	0.00
7282	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线舟塔村十二队公变	244.28	76.34	400.00	42.23	17.74

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7283	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线田滩抽水站公变	0.05	0.04	160.00	4.18	0.86
7284	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线舟塔村公变	320.00	100.00	400.00	26.52	13.60
7285	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线潘营村一队公变	88.16	68.88	160.00	25.24	8.62
7286	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线潘营王营2号公变	137.40	85.87	200.00	9.08	3.50
7287	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线田滩村八队公变	77.27	60.37	160.00	15.18	7.77
7288	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线康滩村一队公变	0.10	0.12	100.00	56.90	5.43
7289	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	舟塔村三队公变	273.66	85.52	400.00	14.83	6.14
7290	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线靳崖村九队公变	130.84	81.77	200.00	8.37	3.88
7291	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	舟塔村六队公变	237.98	74.37	400.00	41.57	11.03
7292	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线上桥村一二队公变	285.75	89.30	400.00	24.62	11.42
7293	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线长桥村二、三队公变	50.61	39.54	160.00	21.16	9.70
7294	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	孔滩村四队公变	81.54	50.96	200.00	33.47	14.60
7295	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	泉眼山十三队公变	173.72	54.29	400.00	19.24	6.17
7296	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	瀛海变526瀛康线宁鲁养殖场公变	160.00	100.00	200.00	7.09	2.47
7297	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	肖池队1号公变	9.92	12.40	100.00	21.13	9.71
7298	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	泉眼山电厂公变	123.05	76.91	200.00	9.71	1.49
7299	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线靳崖村六、八队公变	160.00	100.00	200.00	17.42	7.76
7300	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线孔滩村七队公变	69.32	54.16	160.00	8.26	3.32

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7301	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线长桥七队公变	35.10	43.87	100.00	19.00	7.45
7302	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线长桥村六队公变	25.10	31.38	100.00	19.60	7.39
7303	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线潘营抽水站公变	1.20	1.50	100.00	2.43	0.28
7304	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	轿子山林场1号公变	63.59	79.49	100.00	5.79	1.92
7305	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线孔滩移民抽水公变	300.83	94.01	400.00	0.00	0.00
7306	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线舟塔村五队公变	205.02	40.68	630.00	70.82	28.63
7307	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	舟塔庙柱上变压器	151.02	47.19	400.00	103.28	20.63
7308	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线康滩村三队公变	26.98	33.73	100.00	17.73	3.19
7309	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线舟塔乡公变	191.29	59.78	400.00	45.06	24.49
7310	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	瀛海变526瀛康线轿子山养殖园区公变	19.17	23.97	100.00	10.82	2.30
7311	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	潘营村六队公变	131.43	82.14	200.00	12.50	4.23
7312	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线山河桥搬迁队1号公变	1.86	2.32	100.00	0.04	0.03
7313	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	城北变515城康线田滩村六队公变	134.43	84.02	200.00	13.96	5.28
7314	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线潘营村九队1号公变	112.27	70.17	200.00	12.85	5.99
7315	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	轿子山林场2号公变	105.59	65.99	200.00	5.37	1.88
7316	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线靳崖村一队公变	189.96	59.36	400.00	91.03	24.40
7317	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	上桥村搬迁队1号公变	20.56	25.70	100.00	17.17	9.68
7318	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	古城变518康滩线泉眼山养殖园区公变	0.49	0.19	315.00	155.76	52.51

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	变压器名称	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7319	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	黄滨村七队公变	246.52	77.04	400.00	39.92	23.58
7320	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	轿子山林场3号公变	146.62	91.63	200.00	9.83	3.59
7321	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	上桥新建队公变	24.72	30.90	100.00	13.63	7.17