

国网中卫供电公司
2025年7月配电网可开放容量信息

批准:



审核:



编制:



国网中卫供电公司2025年7月配电网10千伏线路可开放容量信息

序号	所属地市	所属县公司	所属地市	所属区县	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
1	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	海原县	曹洼供电所_运检班	2867.93	528.00	44.01	城北变513县城甲线
2	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县	曹洼供电所_运检班	0	400.00	53.26	常乐变512常南线
3	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	海原县	曹洼供电所_运检班	2296.86	428.00	20.87	海原变525县城线
4	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县	关桥供电所_运检班	4722.92	390.00	11.05	文昌变580南苑东线
5	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	海原县	关桥供电所_运检班	5379.04	672.00	29.46	古城变519县城II线
6	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	海原县	关桥供电所_运检班	5149.18	414.00	7.99	城北变511滨河线
7	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	海原县	关庄供电所_运检班	0	0	0	兴仁变524寨柯线
8	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县	海城供电所_运检班	2306.70	507.00	45.67	暖阳变512尹东线
9	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	海原县	海城供电所_运检班	4033.38	492.00	27.05	鸣沙变514鸣沙线
10	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县	海城供电所_运检班	2759.54	373.00	52.69	卫北变524美利园区线
11	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	海原县	红羊供电所_运检班	0	200.00	0.23	蒿川变512盐池线
12	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县	红羊供电所_运检班	2286.34	390.00	40.00	滨河变522滨关线
13	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县	配电运检班	0	373.00	7.99	美利变553化工线
14	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县	配电运检班	1199.06	428.00	40.13	马场湖变524马碱线
15	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县	配电运检班	2217.03	160.00	0.00	景庄变512冯庄线

序号	所属地市	所属县公司	所属地市	所属区县	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
16	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县	配电运检班	2646.63	390.00	23.18	滨河变570香山西线
17	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县	配电运检班	5542.56	400.00	0.00	源创变572源城线
18	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县	配电运检班	1421.40	400.00	59.83	常乐变524倪滩线
19	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	海原县	配电运检班	3061.19	275.00	10.12	关桥变511李士线
20	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县	配电运检班	0	0	0	金梁变525梁扩线
21	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	海原县	配电运检班	335.42	425.00	57.82	恩和变527恩城II线
22	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	中卫市	海原县	配电运检班	3325.97	264.00	5.44	甘城变521严湾线
23	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县	史店供电所_运检班	0	300.00	8.20	滨河变528供电西线
24	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县	树台供电所_运检班	1115.96	275.00	42.72	刘营变524常乐线
25	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县	树台供电所_运检班	3124.16	420.00	34.24	文昌变511柔远线
26	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县	树台供电所_运检班	0	400.00	0.00	马场湖变513马沙线
27	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	海原县	树台供电所_运检班	5081.36	528.00	14.72	喊叫水变521喊塘线
28	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	海原县	西安供电所_运检班	2197.44	400.00	50.16	恩和变510吴恩线
29	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	海原县	西安供电所_运检班	5069.12	544.00	27.05	丹阳变570丹唐线
30	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	海原县	西安供电所_运检班	3133.45	330.00	23.27	古城变515水泥线
31	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	中卫市	海原县	西安供电所_运检班	2364.27	352.00	21.45	李旺变521杨山线
32	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	海原县	西安供电所_运检班	3731.01	330.00	15.83	石空变517石镇线

序号	所属地市	所属县公司	所属地市	所属区县	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
33	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县	西安供电所_运检班	1662.81	390.00	48.92	滨河变511府前西线
34	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	海原县	西安供电所_运检班	1789.10	553.00	0.00	兴仁变515长坪线
35	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县	西安供电所_运检班	1035.10	104.00	66.26	红泉变511石砚子线
36	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县	兴仁供电所_运检班	1674.11	320.00	22.41	刘营变513常大线
37	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县	兴仁供电所_运检班	4438.69	390.00	17.27	文昌变527府前东线
38	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	海原县	兴仁供电所_运检班	3613.60	468.00	31.17	东华变516华城II线
39	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县	兴仁供电所_运检班	5542.56	400.00	16.97	源创变574源东线
40	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县	兴仁供电所_运检班	0	390.00	8.00	文昌变515供电东线
41	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	海原县	兴仁供电所_运检班	5263.33	544.00	28.71	丹阳变513丹马线
42	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县	兴仁供电所_运检班	3780.69	400.00	21.97	宣和变525宣福线
43	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县	兴仁供电所_运检班	1729.65	390.00	54.26	文昌变570邵桥线
44	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县	兴仁供电所_运检班	0	400.00	17.64	马场湖变527马景线
45	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县海兴开发区	甘城供电所_运检班	5308.46	600.00	29.51	文昌变513文扩I线
46	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县海兴开发区	甘城供电所_运检班	4662.55	428.00	14.02	滨河变527市政线
47	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	海原县海兴开发区	甘城供电所_运检班	4785.31	428.00	16.80	海原变512贺堡线
48	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	海原县海兴开发区	高崖供电所_运检班	4206.60	352.00	9.42	杨明变512红羊线
49	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	海原县海兴开发区	高崖供电所_运检班	3624.84	276.00	2.17	树台变514大嘴线

序号	所属地市	所属县公司	所属地市	所属区县	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
50	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县海兴开发区	高崖供电所_运检班	2283.01	200.00	10.46	应理变511西园线
51	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县海兴开发区	贾塘供电所_运检班	5319.54	400.00	3.28	柔远变524柔北线
52	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	海原县海兴开发区	贾塘供电所_运检班	0	560.00	67.94	新寺沟变554西扩II线
53	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	海原县海兴开发区	贾塘供电所_运检班	4541.44	600.00	36.52	渠口变511太阳梁二线
54	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	海原县海兴开发区	九彩供电所_运检班	3030.26	260.00	13.03	大战场变521固彭线
55	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县海兴开发区	九彩供电所_运检班	3583.39	435.00	26.80	莫楼变521莫冯线
56	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	海原县海兴开发区	李俊供电所_运检班	5836.28	544.00	40.39	瀛海变524瀛管线
57	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县海兴开发区	李俊供电所_运检班	3200.83	352.00	31.96	宣和变513永康线
58	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	海原县海兴开发区	李旺供电所_运检班	2729.54	480.00	0.25	渠口变512杞站线
59	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	海原县海兴开发区	李旺供电所_运检班	3051.18	240.00	12.50	树台变513相桐线
60	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	海原县海兴开发区	李旺供电所_运检班	5615.65	600.00	16.91	兴仁变522西里线
61	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县海兴开发区	李旺供电所_运检班	0	425.00	26.80	马场湖变512鄂化线
62	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	海原县海兴开发区	李旺供电所_运检班	1154.42	330.00	59.38	恩和变514红崖线
63	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	中卫市	海原县海兴开发区	李旺供电所_运检班	3871.25	380.00	20.09	西沿变513王塘线
64	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	海原县海兴开发区	配电运检班	2307.78	200.00	14.40	树台变515关庄线
65	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	海原县海兴开发区	配电运检班	2955.69	270.00	9.70	喊叫水变512喊微线
66	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	海原县海兴开发区	七营供电所_运检班	1307.88	220.00	56.98	白鹭变521滚泉线

序号	所属地市	所属县公司	所属地市	所属区县	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
67	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县海兴开发区	七营供电所_运检班	1517.55	175.00	60.07	红泉变522上石棚线
68	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	海原县海兴开发区	三河供电所_运检班	7662.59	553.00	14.69	东华变527亲水II线
69	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县海兴开发区	三河供电所_运检班	2840.56	205.00	0.00	文昌开关站522文充线
70	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县海兴开发区	三河供电所_运检班	5048.36	507.00	0.00	源创变518源居线
71	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	海原县海兴开发区	三河供电所_运检班	4044.41	376.00	5.26	化肥变524化太线
72	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	中卫市	海原县海兴开发区	三河供电所_运检班	3834.29	330.00	4.21	甘城变513石景线
73	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	中卫市	海原县海兴开发区	三河供电所_运检班	1377.10	300.00	50.78	新海变512新河线
74	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	海原县海兴开发区	三河供电所_运检班	0	0	0	瀛海变526瀛康线
75	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	海原县海兴开发区	三河供电所_运检班	4006.83	510.00	0.00	新寺沟变523新园I线
76	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	海原县海兴开发区	郑旗供电所_运检班	2751.33	200.00	1.83	蒿川变522韩套线
77	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县海兴开发区	郑旗供电所_运检班	0	400.00	40.52	马场湖变517北干渠线
78	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	海原县海兴开发区	郑旗供电所_运检班	6010.67	455.00	4.01	草台变531寺口子线
79	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	沙坡头区	常乐供电所_运检班	4120.33	600.00	34.80	古城变516恩和线
80	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	常乐供电所_运检班	0	352.00	47.24	宣和变514东台线
81	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	沙坡头区	常乐供电所_运检班	2153.22	200.00	15.89	蒿川变511徐套线
82	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	沙坡头区	常乐供电所_运检班	3963.63	384.00	13.06	渠口变523农三队线
83	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	沙坡头区	常乐供电所_运检班	3802.58	553.00	42.47	南华变518西湖线

序号	所属地市	所属县公司	所属地市	所属区县	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
84	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	常乐供电所_运检班	2113.80	400.00	0.00	暖阳变513暖窑线
85	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	沙坡头区	常乐供电所_运检班	4030.95	380.00	34.35	南华变511王井线
86	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	沙坡头区	东园供电所_运检班	4156.92	300.00	38.92	兴仁变512王团线
87	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	沙坡头区	东园供电所_运检班	6443.23	465.00	0.00	兴仁变511郝集线
88	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	中卫市	沙坡头区	东园供电所_运检班	3489.46	276.00	8.73	甘城变512双井线
89	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	沙坡头区	东园供电所_运检班	2141.08	216.00	22.10	余丁变513东干线
90	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	东园供电所_运检班	4071.00	408.00	16.41	镇罗变512镇冯线
91	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	0	0	0	南华变512武源线
92	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	3084.37	468.00	42.06	东华变515华城Ⅰ线
93	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	4689.98	380.00	7.96	常乐变513常商线
94	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	0	0	0	文昌变516东园线
95	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	4883.38	400.00	7.34	曹洼变511郑旗线
96	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	2654.76	332.00	15.20	马场湖变526马桥线
97	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	0	0	0	东庄变912东塘线
98	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	3656.01	516.00	28.53	大柳木变570大战场线
99	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	1260.93	390.00	1.45	万家水变513红山线
100	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	1160.02	100.00	17.54	李旺变512罗川线

序号	所属地市	所属县公司	所属地市	所属区县	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
101	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	2313.71	330.00	24.48	徐套变513徐塘线
102	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	1923.20	425.00	52.03	东华变514新区Ⅱ线
103	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	4306.17	447.00	22.64	大战场变512马梁线
104	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	0	0	0	马莲梁变911马莲梁Ⅰ线
105	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	5894.98	507.00	14.06	源创变519源天线
106	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	0	0	0	美利变526美申线
107	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	0	220.00	9.60	大柳木变519长三支线
108	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	5542.56	400.00	58.71	源创变570源南线
109	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	1855.20	335.00	50.92	西台变523西景线
110	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	2456.64	220.00	27.17	白鹭变513白塘线
111	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	3749.62	435.00	20.43	莫楼变522莫台线
112	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	3244.88	352.00	22.48	海原变511贾塘线
113	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	353.68	352.00	8.29	曹洼变512马场线
114	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	4245.36	390.00	18.54	甘塘变513甘镇Ⅰ线
115	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	2644.71	300.00	24.22	宣和变512宣和线
116	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	4614.28	390.00	11.69	滨河变519滨关Ⅱ线
117	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	6000.24	507.00	16.40	文昌变575文腾线

序号	所属地市	所属县公司	所属地市	所属区县	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
118	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	4408.19	428.00	19.39	西安变521小河线
119	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	6491.50	564.00	14.68	鸣沙变519鸣柳线
120	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	1328.08	373.00	66.67	美利变523园区II线
121	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	6026.65	435.00	0.01	文昌变521城东线
122	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	5664.03	465.00	7.91	唐堡变513红星线
123	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	7662.59	553.00	31.20	南华变513北坪线
124	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	5237.17	400.00	65.22	新星变557星照线
125	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	1273.26	425.00	14.62	东华变524中鸣线
126	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	1653.07	292.00	37.47	卫北变517黑山线
127	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	1382.48	400.00	24.43	卫北变512中云一线
128	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	4849.94	384.00	5.13	喊叫水变522喊河线
129	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	4910.77	400.00	43.14	南华变515东盛II线
130	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	1878.93	384.00	21.38	万家水变512唐坡线
131	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	4011.00	400.00	2.74	丹阳变524丹石二线
132	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	2718.00	200.00	0.66	石炭沟变512石壕线
133	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	1544.08	390.00	58.09	文昌变522雍楼线
134	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	2494.15	180.00	0.00	文昌开关站513文祥线

序号	所属地市	所属县公司	所属地市	所属区县	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
135	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维二班	2738.54	252.00	14.95	刘营变512倪马线
136	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	沙坡头区	配电运维一班	4290.50	414.00	18.14	城北变525县城乙线
137	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	中卫市	沙坡头区	柔远供电所_运检班	3509.83	403.00	31.21	庙山变513红古线
138	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	柔远供电所_运检班	4827.08	380.00	7.20	草台变522草坡线
139	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	柔远供电所_运检班	1849.93	390.00	54.46	滨河变518滨镇线
140	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	沙坡头区	柔远供电所_运检班	1879.20	180.00	18.49	余丁变521永兴线
141	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	中卫市	沙坡头区	柔远供电所_运检班	1157.25	345.00	57.47	新海变525新团线
142	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	柔远供电所_运检班	2528.70	390.00	36.28	文昌变529平安东线
143	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	香山供电所_运检班	0	373.00	0.34	美利变515园区 I 线
144	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	香山供电所_运检班	3878.53	428.00	23.33	李园变512新北线
145	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	中卫市	沙坡头区	香山供电所_运检班	0	0	0	韩府站911北岗线
146	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	沙坡头区	香山供电所_运检班	3941.34	330.00	11.73	石空变524街道线
147	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	香山供电所_运检班	5319.45	435.00	9.14	莫楼变517莫镇线
148	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	沙坡头区	香山供电所_运检班	3286.80	440.00	49.79	风道沟变517宁新线
149	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	中卫市	沙坡头区	香山供电所_运检班	4171.58	324.00	6.45	唐堡变514撒堡线
150	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	沙坡头区	香山供电所_运检班	4115.35	297.00	0.00	城北变515城康线
151	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	中卫市	沙坡头区	宣和供电所_运检班	0	220.00	71.48	黑城变512农场线

序号	所属地市	所属县公司	所属地市	所属区县	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
152	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	宣和供电所_运检班	1330.22	96.00	0.00	景庄变522景庄线
153	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	宣和供电所_运检班	0	400.00	10.60	丹阳变529丹草二线
154	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	中卫市	沙坡头区	宣和供电所_运检班	3552.90	420.00	27.58	黑城变511团庄线
155	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	沙坡头区	宣和供电所_运检班	4266.71	360.00	9.62	立新变511立东线
156	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	宣和供电所_运检班	3351.35	390.00	28.92	柔远变514柔西线
157	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	沙坡头区	宣和供电所_运检班	4930.33	420.00	11.45	丹阳变580丹磺线
158	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	中卫市	沙坡头区	宣和供电所_运检班	3997.73	332.00	9.78	西沿变522黄坪线
159	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	中卫市	沙坡头区	宣和供电所_运检班	4629.22	400.00	401.80	新海变528新郑线
160	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	中卫市	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	565.56	300.00	63.66	七营变516七营线
161	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	3381.61	435.00	61.04	古城变522县城线
162	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	5542.56	400.00	0.00	源创变571源里线
163	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	1133.64	300.00	53.40	文昌变514东街线
164	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	2498.23	360.00	17.52	草台变521曹山线
165	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	中卫市	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	0	0	0	高崖站911高桥线
166	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	中卫市	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	1730.29	300.00	20.98	新海变524新业线
167	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	207.84	540.00	18.18	新寺沟变553新园II线
168	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	0	0	0	瀛海变517瀛战I线

序号	所属地市	所属县公司	所属地市	所属区县	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
169	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	3086.83	330.00	18.43	石炭沟变522石长线
170	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	2193.01	378.00	42.97	李园变514镇业线
171	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	沙坡头区	迎水桥供电所_运检班	2869.01	300.00	16.19	西安变512白吉线
172	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	中卫市	沙坡头区	永康供电所_运检班	4549.06	403.00	11.88	庙山变514香水线
173	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	中卫市	沙坡头区	永康供电所_运检班	1257.09	150.00	6.12	杨明变511李俊线
174	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	沙坡头区	永康供电所_运检班	4610.03	516.00	33.56	渠口变515太阳梁线
175	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	4863.60	516.00	28.88	大柳木变523大景线
176	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	4348.83	320.00	2.51	树台变522红井线
177	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	中卫市	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	1921.88	445.00	47.76	黑城变523小河线
178	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	中卫市	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	1897.07	150.00	6.21	杨明变513九彩线
179	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	3955.72	380.00	24.62	海原变526南华线
180	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	3450.67	330.00	15.63	石空变515西干线
181	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	0	400.00	0.00	美利变513美扩 I 线
182	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	沙坡头区	镇罗供电所_运检班	0	570.00	40.19	新寺沟变524园区西线
183	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	中宁县	白马供电所_运检班	5565.51	600.00	31.53	文昌变512双桥线
184	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	中宁县	白马供电所_运检班	2763.36	428.00	37.96	应理变525煤矿线
185	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	中宁县	白马供电所_运检班	5658.68	440.00	7.29	化肥变525化石线

序号	所属地市	所属县公司	所属地市	所属区县	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
186	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	中宁县	白马供电所_运检班	3424.57	390.00	33.77	文昌变523亚麻线
187	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	中宁县	大战场供电所_运检班	2398.04	330.00	37.12	东华变518亲水I线
188	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	中宁县	大战场供电所_运检班	3229.93	264.00	8.45	渠口变513农四队线
189	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	中宁县	大战场供电所_运检班	4227.53	507.00	29.14	文昌变585东关线
190	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	中卫市	中宁县	大战场供电所_运检班	3217.44	360.00	20.38	李旺变513韩府线
191	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	中宁县	大战场供电所_运检班	1592.87	232.00	25.51	立新变514立西线
192	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	中宁县	大战场供电所_运检班	5809.54	516.00	17.65	鸣沙变516白马线
193	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	中宁县	大战场供电所_运检班	1703.37	200.00	32.35	应理变514迎水线
194	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	中宁县	大战场供电所_运检班	2597.26	335.00	32.87	西台变521西槽线
195	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	中宁县	大战场供电所_运检班	3986.42	300.00	4.13	西安变511园河线
196	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	中宁县	大战场供电所_运检班	0	352.00	20.90	关桥变521前河线
197	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	中宁县	恩和供电所_运检班	0	1100.00	14.45	万家水变521盐湖I线
198	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	中宁县	恩和供电所_运检班	2175.02	390.00	41.63	常乐变528常园线
199	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	中宁县	恩和供电所_运检班	0	432.00	0.00	恩和变519宁园线
200	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	中宁县	喊叫水供电所_运检班	2822.83	456.00	38.70	古城变518康滩线
201	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	中卫市	中宁县	喊叫水供电所_运检班	2661.34	345.00	35.06	新海变516新城线
202	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	中宁县	喊叫水供电所_运检班	5001.20	420.00	12.07	文昌变581十里东线

序号	所属地市	所属县公司	所属地市	所属区县	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
203	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	中宁县	喊叫水供电所_运检班	2683.29	312.00	20.38	树台变512树台线
204	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	中宁县	鸣沙供电所_运检班	2150.01	303.00	55.18	东华变517长鸣线
205	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	中宁县	鸣沙供电所_运检班	2046.19	365.00	26.04	南华变514高台线
206	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	中宁县	鸣沙供电所_运检班	0	400.00	30.36	万家水变522盐湖II线
207	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	中宁县	宁安供电所_运检班	4302.39	325.00	3.25	石炭沟变511石红线
208	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	中宁县	宁安供电所_运检班	740.47	240.00	46.36	白鹭变515白田线
209	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	中宁县	宁安供电所_运检班	5128.97	462.00	13.19	曹洼变513脱烈线
210	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	中宁县	宁安供电所_运检班	6102.59	610.00	14.29	南华变516华山线
211	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	中宁县	宁安供电所_运检班	1321.90	348.00	44.59	渠口变524农八队线
212	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	中宁县	配电运检班	4633.86	400.00	37.02	新星变528星云线
213	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	中卫市	中宁县	配电运检班	645.49	400.00	72.81	黑城变514六窑东线
214	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	中宁县	配电运检班	0	400.00	31.13	石空变512工业园区线
215	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	中宁县	配电运检班	0	400.00	60.35	卫北变528中云二线
216	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	中宁县	配电运检班	5730.32	516.00	17.21	大柳木变518长农线
217	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	中卫市	中宁县	配电运检班	3332.69	330.00	0.00	西沿变511双河线
218	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	中宁县	配电运检班	5111.36	501.00	61.71	金梁变590梁云线
219	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	中宁县	配电运检班	0	400.00	26.01	美利变524美扩II线

序号	所属地市	所属县公司	所属地市	所属区县	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
220	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	中宁县	配电运检班	1781.05	376.00	13.87	城北变521黄滨线
221	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	中宁县	配电运检班	4537.64	400.00	13.99	丹阳变518丹石一线
222	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	中宁县	配电运检班	0	350.00	0.00	古城变521管道线
223	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	中宁县	配电运检班	2995.38	440.00	39.04	古城变517东华线
224	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	中宁县	配电运检班	1535.72	400.00	41.01	西安变522园薛线
225	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	中宁县	配电运检班	0	468.00	24.22	东华变513新区 I 线
226	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	中卫市	中宁县	配电运检班	2221.18	292.00	31.11	庙山变512草场线
227	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	中宁县	配电运检班	3388.04	390.00	36.01	镇罗变522胜金线
228	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	中宁县	配电运检班	3756.63	330.00	29.62	喊叫水变511喊下线
229	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	中宁县	配电运检班	6662.28	552.00	8.73	瀛海变516瀛石线
230	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	中宁县	渠口供电所_运检班	6914.71	544.00	18.29	石空变522石东线
231	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	中宁县	渠口供电所_运检班	7405.92	540.00	1.05	文昌变573南苑东 II 线
232	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	中卫市	中宁县	渠口供电所_运检班	0	0	0	高崖站912高杨线
233	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	中宁县	渠口供电所_运检班	6586.64	552.00	17.61	大柳木变517大灌线
234	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	中宁县	渠口供电所_运检班	2610.56	420.00	35.99	立新变521光园线
235	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	中宁县	渠口供电所_运检班	3963.75	330.00	16.75	徐套变515徐白线
236	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	中卫市	中宁县	石空供电所_运检班	2752.32	400.00	24.62	黑城变522六窑线

序号	所属地市	所属县公司	所属地市	所属区县	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
237	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	中宁县	石空供电所_运检班	0	381.00	0.00	城北变523造纸厂线
238	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	中宁县	石空供电所_运检班	3258.02	516.00	27.96	鸣沙变522鸣盐线
239	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	中宁县	石空供电所_运检班	1967.96	400.00	57.79	南华变517城网II线
240	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	中宁县	石空供电所_运检班	6725.96	544.00	9.26	恩和变522恩双线
241	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	中宁县	石空供电所_运检班	5542.56	400.00	24.99	文昌变583香山东线
242	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	中宁县	石空供电所_运检班	3318.11	428.00	18.15	李园变513镇林线
243	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	中宁县	石空供电所_运检班	4281.58	435.00	22.90	滨河变513城西线
244	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	中宁县	石空供电所_运检班	5104.63	400.00	10.63	柔远变525柔东线
245	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	中宁县	石空供电所_运检班	4271.43	435.00	28.82	文昌变524东扩线
246	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	中宁县	石空供电所_运检班	4162.00	400.00	26.55	兴仁变523红沟线
247	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	中宁县	石空供电所_运检班	57.57	390.00	31.46	文昌变519长城东线
248	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	中卫市	中宁县	石空供电所_运检班	3640.00	380.00	32.80	西沿变524郑旗线
249	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	中宁县	石空供电所_运检班	1992.85	200.00	22.63	关桥变512后河线
250	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	中宁县	石空供电所_运检班	0	560.00	4.08	恩和变512恩城线
251	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	中宁县	新堡供电所_运检班	2733.20	300.00	30.20	滨河变517平安西线
252	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	中宁县	新堡供电所_运检班	2862.28	376.00	38.58	古城变520迎宾线
253	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	中宁县	新堡供电所_运检班	4156.92	300.00	0.00	兴仁变513三眼井线

序号	所属地市	所属县公司	所属地市	所属区县	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
254	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	中宁县	新堡供电所_运检班	1864.35	428.00	24.69	海原变524东盛线
255	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	中宁县	新堡供电所_运检班	0	400.00	4.13	镇罗变523夹渠线
256	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	中宁县	新堡供电所_运检班	4533.79	345.00	7.34	应理变512西关线
257	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	中宁县	徐套供电所_运检班	5782.12	507.00	12.14	暖阳变511深井线
258	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	中卫市	中宁县	徐套供电所_运检班	4230.05	324.00	4.60	唐堡变512元套线
259	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	中卫市	中宁县	徐套供电所_运检班	1001.16	300.00	41.04	七营变523甘城线
260	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	中宁县	徐套供电所_运检班	3857.49	424.00	29.56	余丁变514金沙线
261	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	中宁县	余丁供电所_运检班	7134.86	553.00	4.31	瀛海变525瀛战II线
262	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	中宁县	余丁供电所_运检班	4817.72	400.00	12.80	莫楼变524莫天线
263	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	中宁县	余丁供电所_运检班	4317.28	544.00	27.47	丹阳变523丹青线
264	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	中宁县	长山头农场供电所_运检班	0	512.00	35.48	新寺沟变521西扩I线
265	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	中卫市	中宁县	长山头农场供电所_运检班	1489.75	300.00	51.79	新海变514新园线
266	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	中宁县	长山头农场供电所_运检班	7025.20	507.00	7.63	源创变573源池线
267	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	中卫市	中宁县	长山头农场供电所_运检班	6405.09	516.00	13.54	大战场变515马西线
268	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	中卫市	中宁县	长山头农场供电所_运检班	4326.77	435.00	24.42	莫楼变516莫福线
269	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	中宁县	舟塔供电所_运检班	1123.78	380.00	0.00	兴仁变514街道线
270	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	中宁县	舟塔供电所_运检班	681.32	390.00	9.26	万家水变514南山线

序号	所属地市	所属县公司	所属地市	所属区县	维护班组	可开放容量(KVA)	最大允许电流(A)	最大负荷/MW	馈线名称
271	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	中卫市	中宁县	舟塔供电所_运检班	4606.08	428.00	17.33	海原变513城网线

国网中卫供电公司2025年7月配电网10千伏配变可开放容量信息

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变512马场线安家岬2#公变	曹洼乡	安堡村	66.37	82.97	100.00	5.60	1.36
2	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变513脱烈线西梁2号公变	曹洼乡	白崖村	80.00	100.00	100.00	1.37	0.12
3	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变513脱烈线西梁公变	曹洼乡	白崖村	63.64	79.55	100.00	2.33	0.86
4	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变513脱烈线白崖子3#公变	曹洼乡	白崖村	239.75	74.92	400.00	26.14	3.56
5	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变513脱烈线白崖子1#公变	曹洼乡	白崖村	140.53	87.83	200.00	11.30	5.06
6	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变513脱烈线肖湾2号公变	曹洼乡	白崖村	65.58	81.97	100.00	8.50	1.68
7	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变513脱烈线白崖子2#公变	曹洼乡	白崖村	58.51	73.13	100.00	7.91	2.74
8	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变513脱烈线肖湾3号公变	曹洼乡	白崖村	0	0	0	0.00	0.00
9	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变513脱烈线庙沟北2#公变	曹洼乡	曹洼村	5.45	6.81	100.00	31.30	15.52
10	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变511郑旗线街道5号公变	曹洼乡	曹洼村	106.53	83.23	160.00	9.38	3.19
11	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变511郑旗线街道3#公变	曹洼乡	曹洼村	81.92	51.20	200.00	12.83	3.74
12	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变512马场线堡子2#公变	曹洼乡	曹洼村	53.74	67.17	100.00	13.34	5.71
13	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变512马场线火地湾2#公变	曹洼乡	曹洼村	75.28	94.10	100.00	2.47	0.32

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
14	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变512马场线红沟村1号公变	曹洼乡	曹洼村	80.00	100.00	100.00	5.14	2.03
15	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变511郑旗线街道1#公变	曹洼乡	曹洼村	169.69	53.03	400.00	90.64	36.40
16	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变512马场线洼子2#公变	曹洼乡	曹洼村	126.45	79.03	200.00	12.31	5.53
17	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变512马场线柴沟门4号公变	曹洼乡	曹洼村	160.00	100.00	200.00	0.16	0.01
18	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变513脱烈线杨凤湾1号公变	曹洼乡	曹洼村	160.00	100.00	200.00	3.04	1.45
19	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变512马场线柴沟门3#公变	曹洼乡	曹洼村	126.60	79.13	200.00	6.24	0.79
20	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变512马场线火地湾公变	曹洼乡	曹洼村	53.14	83.04	80.00	7.60	1.92
21	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变512马场线柴沟门2#公变	曹洼乡	曹洼村	1.70	4.26	50.00	5.41	2.05
22	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变511郑旗线宋窑1#公变	曹洼乡	曹洼村	128.22	40.07	400.00	15.82	7.52
23	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变512马场线西河2号公变	曹洼乡	曹洼村	118.79	74.24	200.00	16.22	4.25
24	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变513脱烈线西河公变	曹洼乡	曹洼村	120.04	75.03	200.00	11.86	5.69
25	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变512马场线柴沟门1#公变	曹洼乡	曹洼村	30.97	38.71	100.00	12.86	3.53
26	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变512马场线堡子1#公变	曹洼乡	曹洼村	87.14	54.46	200.00	25.82	7.19
27	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变512马场线柳树湾公变	曹洼乡	曹洼村	37.33	93.33	50.00	0.28	0.26

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
28	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变512马场线街道5号公变	曹洼乡	曹洼村	248.16	77.55	400.00	48.12	18.68
29	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变512马场线洼子公变	曹洼乡	曹洼村	37.20	46.50	100.00	31.51	29.56
30	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变511郑旗线街道2#公变	曹洼乡	曹洼村	60.02	75.03	100.00	13.14	5.08
31	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变513脱烈线南河公变	曹洼乡	曹洼村	124.52	38.91	400.00	138.08	90.00
32	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变512马场线槽子1#公变	曹洼乡	蒿滩村	42.79	53.49	100.00	3.37	1.00
33	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变512马场线大洼公变	曹洼乡	蒿滩村	53.59	66.98	100.00	8.20	2.55
34	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变511郑旗线南川公变	曹洼乡	黄坪村	73.57	91.96	100.00	2.40	0.48
35	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变511郑旗线仁庄2号公变	曹洼乡	黄坪村	258.90	80.91	400.00	43.85	10.83
36	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变511郑旗线南川2号变	曹洼乡	黄坪村	32.20	40.25	100.00	11.25	3.92
37	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变512马场线安家岬1#公变	曹洼乡	刘套村	28.30	70.76	50.00	4.93	0.51
38	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变512马场线红沟梁公变	曹洼乡	刘套村	141.81	88.63	200.00	9.10	3.43
39	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变512马场线柳套公变	曹洼乡	刘套村	106.80	66.75	200.00	4.53	1.34
40	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变511郑旗线蒿家湾1#公变	曹洼乡	南河村	198.48	62.03	400.00	84.67	48.28
41	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变511郑旗线宋庄公变	曹洼乡	南河村	18.98	23.72	100.00	36.89	21.90
42	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变511郑旗线宋庄2号公变	曹洼乡	南河村	54.33	33.96	200.00	38.93	3.32

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
43	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变511郑旗线仁庄1#公变	曹洼乡	南河村	63.79	79.74	100.00	5.27	0.96
44	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变511郑旗线湾湾子1号公变	曹洼乡	南河村	320.00	100.00	400.00	61.01	41.88
45	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变511郑旗线蒿家湾2#公变	曹洼乡	南河村	29.06	36.32	100.00	10.78	3.01
46	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变511郑旗线湾湾子2号公变	曹洼乡	南河村	0	0	0	0.00	0.00
47	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变511郑旗线仁庄3#公变	曹洼乡	撒台村	106.61	66.63	200.00	25.45	7.99
48	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变512马场线牙胡圈公变	曹洼乡	脱烈村	77.03	96.28	100.00	0.00	0.00
49	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变513脱烈线庙儿沟北公变	曹洼乡	脱烈村	87.99	55.00	200.00	24.14	6.11
50	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变512马场线槽子3#公变	曹洼乡	脱烈村	320.00	100.00	400.00	22.81	7.88
51	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变513脱烈线脱烈四五队2号公变	曹洼乡	脱烈村	28.94	36.18	100.00	10.57	3.72
52	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变513脱烈线街道7#公变	曹洼乡	脱烈村	320.00	100.00	400.00	54.42	35.17
53	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变512马场线槽子4号公变	曹洼乡	脱烈村	320.00	100.00	400.00	10.92	2.71
54	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变513脱烈线脱烈二、三队3号公变	曹洼乡	脱烈村	0.04	0.05	100.00	11.64	4.85
55	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变513脱烈线脱烈二、三队2号公变	曹洼乡	脱烈村	193.76	76.89	315.00	42.54	12.74

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
56	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变513脱烈线脱烈二三队公变	曹洼乡	脱烈村	55.17	68.97	100.00	5.05	1.68
57	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变513脱烈线脱烈四五队3号公变	曹洼乡	脱烈村	6.96	8.70	100.00	11.29	4.13
58	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变513脱烈线脱烈二三队4号公变	曹洼乡	脱烈村	113.71	35.53	400.00	9.79	4.17
59	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变513脱烈线买牛沟1号公变	曹洼乡	脱烈村	320.00	100.00	400.00	11.18	3.70
60	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变513脱烈线肖湾公变	曹洼乡	脱烈村	2.34	2.93	100.00	22.93	9.90
61	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变513脱烈线脱烈四五队公变	曹洼乡	脱烈村	266.59	83.31	400.00	23.58	16.07
62	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变512马场线槽子2#公变	曹洼乡	脱烈村	64.59	80.74	100.00	6.42	1.10
63	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变513脱烈线街道6#公变	曹洼乡	脱烈村	259.37	81.05	400.00	43.71	14.86
64	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变513脱烈线庙儿沟南公变	曹洼乡	脱烈村	13.98	17.47	100.00	11.92	4.89
65	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变512马场线大洼2号公变	曹洼乡	硝沟村	300.20	93.81	400.00	7.03	2.66
66	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变513脱烈线套子公变	曹洼乡	硝沟村	68.96	86.21	100.00	5.78	0.95
67	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变511郑旗线冶套公变	曹洼乡	冶套村	59.68	37.30	200.00	11.23	4.46
68	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变511郑旗线路家沟公变	曹洼乡	冶套村	54.17	67.71	100.00	11.64	3.88

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
69	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变512马场线安家岘3#公变	曹洼乡	冶套村	80.00	100.00	100.00	4.18	0.89
70	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变512马场线樱套公变	曹洼乡	冶套村	68.86	86.08	100.00	6.32	2.22
71	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变511郑旗线冶套2#公变	曹洼乡	冶套村	234.53	73.29	400.00	15.46	2.74
72	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变511郑旗线小塬2#公变	曹洼乡	冶套村	8.78	10.98	100.00	9.96	4.66
73	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变511郑旗线小塬3号公变	曹洼乡	冶套村	160.00	100.00	200.00	0.37	0.02
74	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	曹洼供电所_运检班	中卫市	海原县	曹洼变511郑旗线小源公变	曹洼乡	冶套村	67.70	42.31	200.00	17.26	9.26
75	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变517城网II线北坪梁1#公变	城区	北坪居	216.38	67.62	400.00	61.81	30.37
76	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变517城网II线政府街5#公变	城区	城区	150.36	29.83	630.00	206.62	92.21
77	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变517城网II线格兰丽都8号变	城区	城区	733.58	91.70	1000.00	120.39	59.02
78	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	四季花城B区3#配变	城区	城区	490.02	76.57	800.00	100.03	57.38
79	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变525县城线防洪渠3#公变	城区	城区	364.13	72.25	630.00	96.00	46.61
80	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变513北坪线海盛富城2#变压器	城区	城区	539.09	84.23	800.00	89.38	42.05
81	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	仓储中心1#商业街箱式变	城区	城区	328.50	65.18	630.00	154.38	64.00
82	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变517城网II线东城北路1号公变	城区	城区	345.14	68.48	630.00	7.00	3.31

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
83	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	宁夏富联汽车商贸物流园4号箱变配电变压器	城区	城区	431.28	85.57	630.00	42.62	17.15
84	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变513北坪线供电局1号公变	城区	城区	270.94	67.74	500.00	64.48	1.29
85	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	育才小区4#箱式变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	237.58	135.34
86	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	文昌路保障性住房1#箱式变	城区	城区	244.77	48.57	630.00	208.66	95.94
87	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	育才小区5#箱式变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	90.98	50.48
88	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变516华山线南华府小区3号专变	城区	城区	379.22	75.24	630.00	88.40	38.75
89	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原县华山路棚户区(北区)4#变变压器间隔配电变压器	城区	城区	718.33	89.79	1000.00	54.24	28.57
90	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变518西湖线四季鲜市场2号箱变变压器	城区	城区	392.88	61.39	800.00	136.39	67.11
91	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	育才小区6#箱式变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	132.60	60.96
92	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变513城网线永乐街01#箱变配电变压器	城区	城区	396.50	78.67	630.00	76.20	35.78
93	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线北坪安置区11号公变	城区	城区	320.00	100.00	400.00	31.33	16.11

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
94	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海盛国际小区5#箱式变	城区	城区	481.98	75.31	800.00	120.07	61.65
95	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变525县城线建设路3号箱变配电变压器	城区	城区	311.03	61.71	630.00	147.40	88.34
96	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变513北坪线粮鑫小区公变	城区	城区	640.00	100.00	800.00	100.44	53.22
97	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	富民花园4#箱式变	城区	城区	350.72	69.59	630.00	206.18	58.04
98	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	东升小区5#箱式变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	139.04	67.34
99	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变513北坪线文联路2#公变	城区	城区	233.89	46.41	630.00	185.60	100.02
100	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变517城网II线利民小区1号变压器	城区	城区	363.74	72.17	630.00	95.02	52.90
101	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线王井新村1号公变	城区	城区	320.00	100.00	400.00	48.80	22.95
102	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	宁夏富联汽车商贸物流园9号箱变配电变压器	城区	城区	476.68	74.48	800.00	153.22	33.82
103	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变517城网II线东城北路4号公变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	73.58	2.86
104	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变517城网II线东城路3号公变	城区	城区	179.78	35.67	630.00	263.76	146.47
105	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	闽宁华府二期2号变	城区	城区	620.32	96.92	800.00	42.14	21.36

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
106	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变524东盛线四季鲜西区二号箱变配电变压器	城区	城区	348.05	54.38	800.00	228.50	74.68
107	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	文昌小区2#箱式变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	68.56	34.65
108	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	育才小区2#箱式变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	203.04	103.24
109	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	格兰丽都2号配电变压器	城区	城区	536.23	67.03	1000.00	207.78	112.34
110	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	宁夏联富汽车商贸物流园10号配电变压器	城区	城区	588.44	91.94	800.00	46.13	26.79
111	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海盛国际小区6#箱式变	城区	城区	512.00	80.00	800.00	77.40	44.54
112	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变517城网II线格兰丽都10号变	城区	城区	740.47	92.56	1000.00	104.55	58.93
113	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变518西湖线黎明路6号公变	城区	城区	191.57	38.01	630.00	160.64	93.01
114	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变513北坪线文联路1#公变	城区	城区	169.00	33.53	630.00	279.84	144.89
115	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变524东盛线格兰美景1号箱变变压器	城区	城区	664.83	83.10	1000.00	95.70	53.43
116	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	文昌路保障性住房5#箱式变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	160.00	79.35
117	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海盛国际小区4#箱式变	城区	城区	310.69	48.55	800.00	226.78	108.15

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
118	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	文昌路公租房1#箱式变	城区	城区	114.22	57.11	250.00	52.78	23.68
119	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	四季花城B区1#配电室1#配变	城区	城区	604.63	75.58	1000.00	146.85	78.82
120	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变517城网II线益民小区2号公变	城区	城区	465.21	72.69	800.00	131.50	61.67
121	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原县保障性住房1#箱式变	城区	城区	640.00	100.00	800.00	124.82	61.50
122	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变518西湖线四季鲜市场4号箱变变压器	城区	城区	502.60	99.72	630.00	0.56	0.55
123	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变517城网II线格兰丽都9号变	城区	城区	756.78	94.60	1000.00	60.09	27.78
124	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变515东盛II线闽宁华府4号变	城区	城区	637.54	79.69	1000.00	123.09	67.84
125	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	文昌小区1#箱式变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	129.34	77.23
126	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变513北坪线海盛富城5#变压器	城区	城区	481.24	75.19	800.00	81.77	19.39
127	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	闽宁华府二期3号变	城区	城区	542.79	84.81	800.00	101.40	55.20
128	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	富民花园6#箱式变	城区	城区	402.82	79.92	630.00	66.18	33.65
129	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	四季花城2#箱式变	城区	城区	515.73	80.58	800.00	108.82	49.30
130	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	富民花园5#箱式变	城区	城区	307.26	60.96	630.00	107.72	45.03

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
131	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	四季花城3#箱式变	城区	城区	455.60	71.19	800.00	140.40	60.25
132	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变526南华线文联路04#箱变配电变压器	城区	城区	396.13	78.60	630.00	57.56	28.09
133	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变511王井线北坪安置区6#公变	城区	城区	168.87	67.01	315.00	37.57	18.18
134	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	宁夏富联汽车商贸物流园2号箱变配电变压器	城区	城区	458.52	71.64	800.00	56.47	18.23
135	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	宁夏富联汽车商贸物流园3号箱变配电变压器	城区	城区	451.31	89.55	630.00	26.98	11.58
136	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变517城网II线利民小区2号公变	城区	城区	376.49	74.70	630.00	86.51	48.31
137	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变513北坪线海盛富城1#变压器	城区	城区	520.34	81.30	800.00	99.67	47.03
138	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变518西湖线闽宁纺织厂1号箱变变压器间隔配电变压器	城区	城区	777.85	97.23	1000.00	13.38	3.11
139	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	嘉禾园小区1#10kV配电室1#配变	城区	城区	778.55	77.86	1250.00	155.64	85.35
140	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变525县城线防洪渠1#公变	城区	城区	280.86	55.73	630.00	229.80	96.69

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
141	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变518西湖线四季鲜市场1号箱变变压器	城区	城区	554.73	86.68	800.00	40.80	21.21
142	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原县华山路棚户区(南区)9#变	城区	城区	279.96	87.49	400.00	44.66	15.21
143	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	文昌路2#箱变配电变压器	城区	城区	158.54	99.09	200.00	0.80	0.65
144	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	文昌小区8#箱式变	城区	城区	314.98	78.74	500.00	58.02	29.34
145	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	西湖小区5#箱式变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	52.40	35.01
146	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变515东盛II线闽宁华府3号变	城区	城区	636.74	79.59	1000.00	119.91	64.23
147	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原县华山路棚户区(南区)7#变变压器间隔配电变压器	城区	城区	575.89	89.98	800.00	44.88	23.08
148	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原县康乐嘉园变压器	城区	城区	442.37	87.77	630.00	44.32	20.62
149	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	西湖小区2#箱式变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	105.72	55.86
150	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	宁夏富联汽车商贸物流园7号箱变配电变压器	城区	城区	440.35	87.37	630.00	41.96	15.87
151	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变524东盛线向阳安置小区4号箱变变压器间隔配电变压器	城区	城区	392.13	77.80	630.00	76.24	52.54

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
152	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	西湖小区4#箱式变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	73.06	38.21
153	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变515东盛II线闽宁华府1号变	城区	城区	569.71	71.21	1000.00	118.29	78.33
154	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	富民花园3#箱式变	城区	城区	362.02	71.83	630.00	112.60	57.42
155	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	闽宁华府二期1号变	城区	城区	579.03	90.47	800.00	96.84	45.97
156	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海盛国际小区1#箱式变	城区	城区	418.62	65.41	800.00	126.36	70.62
157	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原县华山路棚户区(北区)3#变变压器间隔配电变压器	城区	城区	706.89	88.36	1000.00	60.65	32.69
158	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原县华山路棚户区(北区)5#变变压器间隔配电变压器	城区	城区	572.66	89.48	800.00	51.60	26.55
159	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原县华山路棚户区(南区)6#变变压器间隔配电变压器	城区	城区	566.38	88.50	800.00	53.76	25.93
160	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变513北坪线南门队1号公变	城区	城区	292.18	57.97	630.00	179.56	69.56
161	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	东升小区3#箱式变	城区	城区	195.78	48.95	500.00	141.36	48.95
162	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线北坪安置区12号公变	城区	城区	320.00	100.00	400.00	24.46	11.16

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
163	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	十三五安置小区3#箱式变	城区	城区	514.19	80.34	800.00	112.70	51.47
164	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变517城网II线格兰丽都6号变	城区	城区	744.39	93.05	1000.00	85.50	36.17
165	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变526南华线山门新村13号公变	城区	城区	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
166	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变525县城线防洪渠2#公变	城区	城区	355.79	70.59	630.00	106.32	61.89
167	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线北坪安置区2#公变	城区	城区	243.98	76.24	400.00	32.69	16.86
168	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变511王井线北坪安置区16号公变	城区	城区	320.00	100.00	400.00	16.72	9.22
169	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线二道坡3#公变	城区	城区	320.00	100.00	400.00	15.61	5.21
170	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	东升小区4#箱式变	城区	城区	359.47	71.32	630.00	115.58	54.25
171	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变513北坪线黎明路4号公变	城区	城区	389.81	77.34	630.00	123.18	30.62
172	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变524东盛线向阳安置小区2号箱变变压器间隔配电变压器	城区	城区	418.73	83.08	630.00	74.40	34.90
173	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变513北坪线正南街1号公变	城区	城区	257.98	51.19	630.00	213.28	119.42

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
174	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	宁夏富联汽车商贸物流园1号箱变配电变压器	城区	城区	545.43	85.22	800.00	44.35	14.77
175	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变518西湖线闽宁纺织厂3号箱变变压器间隔配电变压器	城区	城区	482.77	75.43	800.00	103.94	70.56
176	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	仓储中心2#箱式变	城区	城区	602.85	94.20	800.00	26.69	9.39
177	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海盛国际小区3#箱式变	城区	城区	168.19	26.28	800.00	316.03	162.80
178	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	花儿府邸2#箱式变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	46.32	26.16
179	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变515东盛II线闽宁华府5号变	城区	城区	94.23	37.39	315.00	55.24	22.58
180	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	育才小区7#箱式变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	100.32	52.64
181	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线武源1号公变	城区	城区	160.00	100.00	200.00	11.87	6.15
182	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变515东盛II线闽宁华府2号变	城区	城区	605.59	75.70	1000.00	141.81	67.85
183	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变518西湖线四季鲜西区一号箱变配电变压器	城区	城区	343.10	53.61	800.00	120.07	77.91
184	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变511王井线北坪安置区24公变	城区	城区	195.41	97.70	250.00	4.21	1.57

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
185	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变526南华线宁夏布哈拉小区2号公变	城区	城区	640.00	100.00	800.00	64.25	25.71
186	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	西湖小区9#箱式变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	48.62	21.81
187	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原县华山路棚户区(南区)10#变变压器间隔配电变压器	城区	城区	590.96	92.34	800.00	37.42	15.79
188	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变518西湖线四季鲜市场3号箱变变压器	城区	城区	398.48	62.26	800.00	58.25	28.69
189	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变517城网II线政府街7号箱变配电变压器	城区	城区	253.71	50.34	630.00	65.02	23.79
190	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	文昌小区7#箱式变	城区	城区	350.08	69.46	630.00	118.92	49.63
191	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变526南华线宁夏布哈拉小区1号公变	城区	城区	640.00	100.00	800.00	142.20	73.51
192	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变511王井线北坪安置区14号公变	城区	城区	320.00	100.00	400.00	20.88	10.63
193	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变517城网II线格兰丽都7号变	城区	城区	681.52	85.19	1000.00	119.01	60.94
194	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	西湖小区8#箱式变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	81.76	34.88
195	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变513北坪线北街1号公变	城区	城区	194.18	38.53	630.00	218.66	112.68

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
196	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	十三五安置小区4#箱式变	城区	城区	512.68	80.11	800.00	93.05	47.48
197	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变516华山线南华府小区1号专变	城区	城区	962.40	96.24	1250.00	44.36	21.39
198	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	四季花城B区2#配变	城区	城区	507.77	79.34	800.00	96.10	50.63
199	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变516华山线南华府小区2号专变	城区	城区	784.20	78.42	1250.00	92.36	45.43
200	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	西湖小区1#箱式变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	63.24	36.20
201	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线王井新村3号公变	城区	城区	320.00	100.00	400.00	60.35	17.24
202	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变513北坪线海盛富城3#变压器	城区	城区	597.21	93.31	800.00	31.73	15.56
203	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	十三五安置小区2#箱式变	城区	城区	337.36	66.94	630.00	120.52	64.42
204	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原县华山路棚户区(南区)8#变变压器间隔配电变压器	城区	城区	459.38	91.15	630.00	30.36	14.30
205	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变518西湖线闽宁工业园区1号变变压器间隔配电变压器	城区	城区	171.39	68.01	315.00	48.31	28.01
206	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变517城网II线政府街4箱变配电变压器	城区	城区	377.12	74.82	630.00	116.16	55.98

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
207	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变524东盛线格兰美景2号箱变变压器	城区	城区	569.79	71.22	1000.00	194.46	109.28
208	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	东升小区2#箱式变	城区	城区	275.94	68.98	500.00	94.14	50.24
209	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变517城网II线东城北路3号公变	城区	城区	471.67	93.58	630.00	16.24	8.83
210	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	花儿府邸1#箱式变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	62.08	28.63
211	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	文昌路保障性住房4#箱式变	城区	城区	385.20	76.43	630.00	92.14	50.91
212	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原县华山路棚户区(北区)1#变变压器间隔配电变压器	城区	城区	733.67	91.71	1000.00	57.07	26.90
213	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	文昌小区5#箱式变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	73.16	39.36
214	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	泰丰饭店1#箱式变	城区	城区	282.32	70.58	500.00	97.81	50.87
215	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	格兰丽都1号配电变压器	城区	城区	671.58	83.95	1000.00	102.15	52.03
216	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	嘉禾园小区1#10kV配电室2#配变	城区	城区	850.75	85.07	1250.00	118.28	68.98
217	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	闽宁华府二期4号变	城区	城区	479.59	74.94	800.00	139.99	60.92
218	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变525县城线防洪渠4#公变	城区	城区	294.39	58.41	630.00	165.78	73.65
219	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	仓储中心1#箱式变	城区	城区	612.59	95.72	800.00	22.97	11.24

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
220	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	文昌小区3#箱式变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	78.08	44.66
221	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	格兰美景3号箱变变压器间隔配电变压器	城区	城区	684.32	85.54	1000.00	84.27	49.25
222	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变517城网II线东城路1号公变	城区	城区	294.57	58.45	630.00	151.84	81.80
223	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变513北坪线广电巷1#公变	城区	城区	294.18	58.37	630.00	130.48	72.98
224	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变517城网II线格兰丽都5号变	城区	城区	670.39	83.80	1000.00	81.51	46.09
225	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变524东盛线向阳安置小区3号箱变变压器间隔配电变压器	城区	城区	431.09	85.53	630.00	119.02	27.58
226	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	嘉禾园二期2号变压器	城区	城区	1143.16	89.31	1600.00	123.90	62.79
227	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	格兰美景5号箱变变压器间隔配电变压器	城区	城区	700.70	87.59	1000.00	55.53	33.03
228	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	文昌小区4#箱式变	城区	城区	396.90	78.75	630.00	83.92	42.64
229	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变513北坪线黎明路2号公变	城区	城区	330.40	65.56	630.00	124.88	68.65
230	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	四季花城1#箱式变	城区	城区	497.11	77.67	800.00	91.80	46.78

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
231	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原县住房和城乡建设局公租房公变	城区	城区	583.34	91.15	800.00	54.10	22.52
232	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	仓储中心3#箱式变	城区	城区	572.27	89.42	800.00	24.02	12.01
233	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	十三五安置小区1#箱式变	城区	城区	152.86	60.66	315.00	98.93	41.03
234	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	文昌路保障性住房2#箱式变	城区	城区	348.09	69.06	630.00	121.46	64.60
235	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变517城网II线政府街3号公变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	163.34	74.27
236	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海盛国际小区2#箱式变	城区	城区	323.03	50.47	800.00	198.62	116.81
237	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	格兰丽都3号配电变压器	城区	城区	827.87	82.79	1250.00	154.20	80.35
238	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线段源2号公变	城区	城区	0	0	0	0.00	0.00
239	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变511王井线北坪安置区5号公变	城区	城区	0	0	0	0.00	0.00
240	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变517城网II线东城路5#公变	城区	东城居	133.94	83.71	200.00	10.73	4.50
241	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变526南华线杨坊岔4号公变	城区	高台村	160.00	100.00	200.00	13.12	6.19
242	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原县526南华线杨家沟5号公变	城区	高台村	320.00	100.00	400.00	31.63	20.32
243	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变515东盛II线东盛路5#公变	城区	建设居	78.39	48.99	200.00	42.90	22.62

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
244	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变518西湖线纬一路公变	城区	黎明居	57.47	89.80	80.00	2.49	0.58
245	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变516华山线黎明路5#公变	城区	南华山虚拟生活区	16.56	10.35	200.00	45.47	15.81
246	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变518西湖线新建材市场公变	城区	南华山虚拟生活区	61.96	61.96	125.00	7.99	3.86
247	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变525县城线牌路山小区1#公变	城区	南苑居	161.26	50.39	400.00	96.43	46.48
248	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变517城网II线东城路4#公变	城区	南苑居	90.41	35.88	315.00	75.64	35.18
249	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变526南华线杨家沟1#公变	城区	南苑居	23.58	98.24	30.00	0.02	0.01
250	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变525县城线建设路2#公变	城区	南苑居	202.26	80.26	315.00	17.16	8.14
251	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变525县城线蓝星小区1#公变	城区	南苑居	147.46	58.51	315.00	80.47	41.11
252	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变526南华线杨家沟3#公变	城区	南苑居	13.45	16.81	100.00	17.58	5.76
253	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变525县城线建设路1#公变	城区	南苑居	113.57	45.07	315.00	86.26	34.72
254	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变526南华线杨家沟2号公变	城区	南苑居	136.96	85.60	200.00	6.35	2.69
255	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变513北坪线黎明路1号公变	城区	南苑居	127.38	31.84	500.00	244.29	121.88
256	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变526南华线耙子洼1#公变	城区	山门村	111.77	69.86	200.00	39.58	18.62

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
257	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变526南华线山门新村12号公变	城区	山门村	144.57	90.36	200.00	18.61	5.91
258	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变526南华线山门2#公变	城区	山门村	43.74	54.68	100.00	15.53	8.73
259	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变526南华线山门新村5#公变	城区	山门村	118.47	74.04	200.00	25.16	12.25
260	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变526南华线耙子洼2#公变	城区	山门村	89.57	55.98	200.00	42.62	22.42
261	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变526南华线山门新村11#公变	城区	山门村	61.47	76.84	100.00	12.18	3.88
262	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变526南华线哈庄2#公变	城区	山门村	49.01	61.27	100.00	15.36	7.19
263	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变526南华线哈庄1#公变	城区	山门村	42.71	53.38	100.00	20.79	9.71
264	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变526南华线山门新村4#公变	城区	山门村	106.35	66.47	200.00	30.27	16.27
265	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变526南华线山门新村7#公变	城区	山门村	81.08	50.68	200.00	61.01	23.99
266	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变526南华线山门1#公变	城区	山门村	57.19	71.49	100.00	14.68	7.16
267	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变526南华线杨坊岔2号公变	城区	山门村	46.61	58.26	100.00	13.17	4.63
268	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变526南华线山门新村8#公变	城区	山门村	66.02	41.26	200.00	67.39	37.57

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
269	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变526南华线小山1#公变	城区	山门村	22.18	92.41	30.00	0.18	0.17
270	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变526南华线山门新村6#公变	城区	山门村	63.24	39.53	200.00	113.73	30.06
271	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变526南华线杨家沟4号公变	城区	山门村	203.92	63.72	400.00	46.60	25.53
272	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变524东盛线徐家沟2#公变	城区	史店村	56.32	70.40	100.00	12.28	5.02
273	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变526南华线杨坊岔3号公变	城区	史店村	45.59	56.98	100.00	23.08	8.72
274	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变524东盛线徐家沟1#公变	城区	史店村	143.58	89.73	200.00	12.00	4.49
275	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变524东盛线黑洼2#公变	城区	水洼村	126.94	50.37	315.00	101.81	46.59
276	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变515东盛II线殷家山2号公变	城区	水洼村	208.76	65.24	400.00	39.29	18.69
277	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变524东盛线东盛路02#公变	城区	水洼村	99.38	39.44	315.00	130.54	60.89
278	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变515东盛II线东盛路4#公变	城区	水洼村	160.21	63.57	315.00	18.11	7.62
279	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变518西湖线北坪安置区7#公变	城区	水洼村	104.87	41.62	315.00	49.51	22.78
280	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变517城网II线东城路6#公变	城区	水洼村	252.00	100.00	315.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
281	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变515东盛II线东盛路3#公变	城区	水洼村	155.35	61.65	315.00	42.82	21.67
282	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变524东盛线东盛路1#公变	城区	水洼村	159.21	63.18	315.00	62.49	35.11
283	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变513北坪线供电局1#公变	城区	团结居	74.33	46.46	200.00	57.08	30.42
284	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变526南华线黎庄4#西队	城区	团结居	225.67	70.52	400.00	72.29	31.31
285	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变526南华线黎庄4#东队	城区	团结居	42.57	26.61	200.00	79.42	39.06
286	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变513北坪线黎明路3#公变	城区	团结居	138.13	43.16	400.00	156.20	81.41
287	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变513城网线东升寺1#公变	城区	武塬村	99.60	62.25	200.00	24.56	17.83
288	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变518西湖线汽车检测站公变	城区	西湖居	94.67	59.17	200.00	2.03	0.30
289	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变518西湖线老坟洼1#公变	城区	西湖居	65.48	81.85	100.00	5.75	1.93
290	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变526南华线山门新村9#公变	城区	西湖居	116.15	72.59	200.00	28.78	14.88
291	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变526南华线杨坊岔1号公变	城区	西湖居	47.45	59.31	100.00	15.70	7.82
292	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变526南华线山门新村10号公变	城区	西湖居	110.22	68.89	200.00	38.90	13.08
293	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变518西湖线黎明路8号公变	城区	西湖居	80.00	100.00	100.00	14.94	7.15

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
294	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变518西湖线四季鲜餐具厂公变	城区	西湖居	292.28	91.34	400.00	4.55	0.86
295	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变518西湖线木材市场1#公变	城区	西湖居	139.71	55.44	315.00	36.02	13.82
296	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变518西湖线湖里路1号公变	城区	西湖居	124.00	77.50	200.00	0.00	0.00
297	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变526南华线山门新村2#公变	城区	西湖居	90.95	71.06	160.00	30.40	14.44
298	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变526南华线山门新村3#公变	城区	西湖居	122.20	76.37	200.00	23.38	11.20
299	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变518西湖线黎庄新农村公变	城区	西湖居	47.36	47.36	125.00	12.47	3.61
300	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变526南华线山门新村1#公变	城区	西湖居	82.30	64.30	160.00	27.78	14.56
301	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变517城网II线政府街6#公变	城区	西湖居	147.49	46.09	400.00	122.04	58.79
302	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变518西湖线产业园区公变	城区	西湖居	60.00	75.00	100.00	11.33	4.15
303	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变511李士线八斗1号公变	关桥镇	八斗村	20.37	31.83	80.00	27.14	3.58
304	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变511李士线八斗4#公变	关桥镇	八斗村	157.19	98.24	200.00	1.47	0.02
305	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变511李士线八斗2#公变	关桥镇	八斗村	138.74	86.71	200.00	6.44	1.98

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
306	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变511李士线八斗3#公变	关桥镇	八斗村	143.95	89.97	200.00	13.53	3.79
307	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线贺堡五六队2#公变	关桥镇	方堡村	41.69	26.06	200.00	62.03	35.48
308	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线龙一2#公变	关桥镇	方堡村	186.62	74.05	315.00	35.47	14.54
309	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线方堡六队公变	关桥镇	方堡村	22.82	28.52	100.00	47.58	16.72
310	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线东湾五队2号公变	关桥镇	方堡村	182.93	72.59	315.00	38.91	28.12
311	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线西湾1#公变	关桥镇	方堡村	62.17	38.85	200.00	27.86	11.94
312	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线龙池一队1#公变	关桥镇	方堡村	100.98	63.11	200.00	27.64	11.57
313	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线西湾3#公变	关桥镇	方堡村	320.00	100.00	400.00	45.29	24.64
314	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线冯湾3号公变	关桥镇	方堡村	160.00	100.00	200.00	19.42	7.77
315	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线方堡六队2#公变	关桥镇	方堡村	113.23	70.77	200.00	18.72	8.82
316	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线西湾2#公变	关桥镇	方堡村	39.77	49.71	100.00	5.88	2.21
317	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线方堡新队1#公变	关桥镇	方堡村	45.81	57.26	100.00	16.59	7.57
318	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线圈湾2#公变	关桥镇	方堡村	95.99	59.99	200.00	35.96	21.32

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
319	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线圈湾1#公变	关桥镇	方堡村	116.06	46.06	315.00	73.08	34.64
320	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线方堡新队2#公变	关桥镇	方堡村	128.74	80.46	200.00	16.48	5.76
321	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线龙池二三队公变	关桥镇	方堡村	55.99	35.00	200.00	49.41	25.20
322	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线东湾四队公变	关桥镇	方堡村	320.00	100.00	400.00	41.22	18.52
323	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线东湾五队公变	关桥镇	方堡村	63.11	39.44	200.00	19.67	9.85
324	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线陶堡西2#公变	关桥镇	方堡村	80.52	50.33	200.00	5.35	1.53
325	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线贺堡新庄2号公变	关桥镇	方堡村	0	0	0	0.00	0.00
326	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线南台2号公变	关桥镇	方堡村	0	0	0	0.00	0.00
327	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线圈槽公变	关桥镇	冯湾村	23.11	57.77	50.00	7.86	2.55
328	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线陈堡公变	关桥镇	冯湾村	5.86	7.32	100.00	16.52	6.38
329	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线冯湾1#公变	关桥镇	冯湾村	121.74	76.09	200.00	5.76	2.25
330	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线圈槽2#公变	关桥镇	冯湾村	65.20	81.50	100.00	10.18	2.92
331	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线陈堡2号公变	关桥镇	冯湾村	141.61	88.51	200.00	2.71	1.40
332	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线周堡4#公变	关桥镇	冯湾村	59.70	74.63	100.00	4.75	1.28

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
333	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线杨湾公变	关桥镇	冯湾村	62.54	78.17	100.00	9.69	3.79
334	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线周堡东1号公变	关桥镇	冯湾村	160.00	100.00	200.00	18.44	6.80
335	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线周堡3#公变	关桥镇	冯湾村	49.88	62.35	100.00	19.59	9.89
336	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线周堡西公变	关桥镇	冯湾村	136.58	85.36	200.00	20.91	9.22
337	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥服务区(南区)充电桩配电变压器	关桥镇	关桥	491.54	97.53	630.00	0.00	0.00
338	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥服务区(北区)充电桩配电变压器	关桥镇	关桥	499.64	99.13	630.00	0.00	0.00
339	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变511李士线关桥一队2号公变	关桥镇	关桥村	126.22	78.89	200.00	15.61	2.39
340	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变511李士线黄谷川1号公变	关桥镇	关桥村	31.93	79.83	50.00	7.10	1.78
341	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变511李士线关桥一队公变	关桥镇	关桥村	78.01	48.76	200.00	55.90	16.43
342	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线关桥街道2#公变	关桥镇	关桥村	294.03	73.51	500.00	68.49	32.60
343	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变511李士线关桥六队1#公变	关桥镇	关桥村	72.40	45.25	200.00	23.55	8.97

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
344	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变511李士线关桥二队2#公变	关桥镇	关桥村	15.21	19.01	100.00	19.92	8.36
345	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变511李士线关桥二队公变	关桥镇	关桥村	115.07	71.92	200.00	14.47	6.05
346	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线关桥街道4#公变	关桥镇	关桥村	231.00	72.19	400.00	44.02	25.06
347	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线贺堡五六队3#公变	关桥镇	关桥村	320.00	100.00	400.00	55.88	32.87
348	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变511李士线关桥街道3#公变	关桥镇	关桥村	130.47	51.77	315.00	59.17	14.53
349	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线新农村2#公变	关桥镇	关桥村	42.29	66.08	80.00	13.50	5.13
350	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线关桥街道1#公变	关桥镇	关桥村	119.85	74.90	200.00	28.26	14.64
351	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线新农村1#公变	关桥镇	关桥村	131.26	82.04	200.00	30.28	13.01
352	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线袁湾公变	关桥镇	关桥村	48.69	60.86	100.00	15.99	3.95
353	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变511李士线关桥三队公变	关桥镇	关桥村	29.21	36.51	100.00	23.55	9.97
354	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线大沟门公变	关桥镇	关桥村	125.47	78.42	200.00	22.88	5.46
355	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线关桥街道5号公变	关桥镇	关桥村	320.00	100.00	400.00	90.71	27.20

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
356	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥街道充电桩配电变压器	关桥镇	关桥镇街道	255.50	79.84	400.00	69.96	3.39
357	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线贺堡五六队1#公变	关桥镇	贺堡	192.01	60.00	400.00	53.22	10.18
358	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线鸭儿涧6号公变	关桥镇	贺堡村	80.00	100.00	100.00	12.54	5.90
359	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线贺堡新庄4#公变	关桥镇	贺堡村	31.40	19.63	200.00	27.80	8.78
360	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线贺堡三四队1#公变	关桥镇	贺堡村	73.71	46.07	200.00	33.34	17.27
361	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线前坪2#公变	关桥镇	贺堡村	148.12	58.78	315.00	31.29	9.36
362	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线前坪4号公变	关桥镇	贺堡村	80.00	100.00	100.00	2.78	0.69
363	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线贺堡三四队2#公变	关桥镇	贺堡村	8.61	10.76	100.00	21.95	9.06
364	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线鸭儿涧2#公变	关桥镇	贺堡村	161.50	50.47	400.00	63.24	18.68
365	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线陈坪公变	关桥镇	贺堡村	170.21	67.54	315.00	59.98	19.95
366	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线前坪1#公变	关桥镇	贺堡村	183.87	57.46	400.00	27.50	6.52
367	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线鸭儿涧4号公变	关桥镇	贺堡村	131.92	41.23	400.00	109.95	58.19

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
368	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线鸭儿洞1#公变	关桥镇	贺堡村	149.46	59.31	315.00	21.56	9.43
369	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线圈湾3#公变	关桥镇	贺堡村	160.00	100.00	200.00	27.76	12.43
370	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线陈坪2号公变	关桥镇	贺堡村	163.05	50.95	400.00	77.81	6.63
371	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线鸭儿洞3#公变	关桥镇	贺堡村	233.78	73.06	400.00	31.17	25.72
372	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线贺堡新庄3#公变	关桥镇	贺堡村	60.95	38.09	200.00	53.37	23.47
373	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线贺堡新庄1#公变	关桥镇	贺堡村	93.41	58.38	200.00	37.96	12.14
374	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线前坪3号公变	关桥镇	贺堡村	80.00	100.00	100.00	5.72	1.51
375	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变511李士线黄谷川2号公变	关桥镇	红岸村	51.71	64.64	100.00	3.46	0.55
376	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线李湾1#公变	关桥镇	李湾	47.34	59.17	100.00	18.09	7.47
377	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线舒湾3#公变	关桥镇	罗山村	144.17	90.10	200.00	9.72	2.87
378	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线罗山乡政府2#公变	关桥镇	罗山村	9.93	12.41	100.00	25.41	6.32
379	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线罗山西队2#公变	关桥镇	罗山村	87.16	54.47	200.00	15.08	7.73
380	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线东坡东2#公变	关桥镇	罗山村	117.52	73.45	200.00	30.88	15.41

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
381	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线关桥供电所公变	关桥镇	罗山村	80.00	100.00	100.00	10.24	4.51
382	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线陶堡西公变	关桥镇	罗山村	212.95	84.51	315.00	10.91	4.38
383	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线罗山西队公变	关桥镇	罗山村	125.30	78.31	200.00	17.66	6.44
384	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线东坡东公变	关桥镇	罗山村	129.69	81.06	200.00	15.93	4.75
385	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线罗山东公变	关桥镇	罗山村	293.43	91.70	400.00	14.51	5.12
386	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线吴湾2号公变	关桥镇	罗山村	320.00	100.00	400.00	22.33	9.05
387	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线舒湾养殖场2号变	关桥镇	罗山村	38.25	95.61	50.00	0.00	0.00
388	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线舒湾养殖场1号变	关桥镇	罗山村	29.94	74.86	50.00	3.19	0.27
389	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线西吉滩公变	关桥镇	罗山村	124.00	77.50	200.00	18.53	5.07
390	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线舒湾2#公变	关桥镇	罗山村	55.19	68.98	100.00	12.69	3.68
391	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线罗山乡政府公变	关桥镇	罗山村	122.05	76.28	200.00	28.82	6.13
392	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线东坡西公变	关桥镇	罗山村	50.47	31.54	200.00	41.14	19.88
393	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线舒湾1#公变	关桥镇	罗山村	125.74	78.59	200.00	19.96	7.32

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
394	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线陶堡东公变	关桥镇	罗山村	0.67	0.83	100.00	16.39	5.12
395	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线麻春1#公变	关桥镇	麻春村	73.97	46.23	200.00	5.97	1.75
396	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线董堡1#公变	关桥镇	麻春村	25.17	31.46	100.00	9.59	3.32
397	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线张庄2号公变	关桥镇	麻春村	86.56	54.10	200.00	24.65	17.43
398	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线董堡新农村公变	关桥镇	麻春村	59.99	74.99	100.00	9.61	3.43
399	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线董堡新农村2#公变	关桥镇	麻春村	70.65	88.31	100.00	4.29	1.34
400	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线青湾2#公变	关桥镇	麻春村	41.97	52.46	100.00	13.17	3.05
401	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线葫芦沟2#公变	关桥镇	麻春村	138.24	86.40	200.00	9.93	3.24
402	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线青湾1号公变	关桥镇	麻春村	320.00	100.00	400.00	24.24	7.93
403	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线董堡9队2#公变	关桥镇	麻春村	63.90	79.87	100.00	13.57	5.40
404	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线董堡新农村3#公变	关桥镇	麻春村	142.89	89.31	200.00	8.33	3.52
405	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线麻春上砚1#公变	关桥镇	麻春村	114.28	71.43	200.00	17.44	9.18
406	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线张庄1号公变	关桥镇	麻春村	160.00	100.00	200.00	17.35	5.15

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
407	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线董堡9队公变	关桥镇	麻春村	11.23	14.04	100.00	20.46	7.67
408	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线董堡2#公变	关桥镇	麻春村	138.26	86.41	200.00	21.86	7.81
409	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线麻春2#公变	关桥镇	麻春村	54.05	67.56	100.00	0.00	0.00
410	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线麻春上砚2#公变	关桥镇	麻春村	113.32	88.53	160.00	3.72	0.88
411	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线葫芦沟公变	关桥镇	麻春村	221.58	87.93	315.00	13.56	5.52
412	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线杨风湾公变	关桥镇	麻春村	119.56	74.73	200.00	23.14	10.10
413	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线麻春3号公变	关桥镇	麻春村	320.00	100.00	400.00	41.93	16.09
414	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线南台公变	关桥镇	麻春村	107.67	67.29	200.00	17.86	8.81
415	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线东水公变	关桥镇	麻春村	41.45	51.82	100.00	24.40	16.54
416	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线马湾十一队2#公变	关桥镇	马湾	59.85	37.40	200.00	86.21	45.91
417	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线马湾十一队公变	关桥镇	马湾	179.36	71.17	315.00	36.48	20.65
418	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线冯湾2#公变	关桥镇	马湾村	14.19	88.66	20.00	0.16	0.15
419	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512前河线糜子湾公变	关桥镇	马湾村	128.20	80.13	200.00	0.26	0.02

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
420	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线马湾八九队2#公变	关桥镇	马湾村	53.69	41.94	160.00	20.72	9.29
421	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线小马湾2#公变	关桥镇	马湾村	66.68	83.34	100.00	5.26	1.73
422	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线李湾2#公变	关桥镇	马湾村	71.54	44.72	200.00	68.88	17.25
423	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线李湾3号公变	关桥镇	马湾村	59.68	37.30	200.00	84.05	29.20
424	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线吴湾公变	关桥镇	马湾村	64.45	40.28	200.00	20.90	6.76
425	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线马湾十队公变	关桥镇	马湾村	52.02	32.51	200.00	96.81	38.41
426	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线马湾八九队1#公变	关桥镇	马湾村	215.23	67.26	400.00	89.71	36.48
427	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变511李士线脱场二分队公变	关桥镇	脱场村	138.66	86.66	200.00	8.82	2.90
428	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变511李士线园子湾公变	关桥镇	脱场村	227.41	71.07	400.00	25.30	12.73
429	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变511李士线尖脑公变	关桥镇	脱场村	8.58	35.75	30.00	8.07	2.09
430	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变511李士线园子湾2#公变	关桥镇	脱场村	68.37	42.73	200.00	11.06	4.44
431	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变511李士线脱场1#公变	关桥镇	脱场村	36.02	22.51	200.00	8.74	2.77
432	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变511李士线园子湾新农村公变	关桥镇	脱场村	223.14	69.73	400.00	14.40	5.12

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
433	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变511李士线脱场四队公变	关桥镇	脱场村	84.98	53.11	200.00	36.38	19.61
434	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变511李士线脱场二三队2#公变	关桥镇	脱场村	24.36	30.44	100.00	16.99	5.16
435	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线范湾东1号公变	关桥镇	王湾村	142.98	89.36	200.00	11.03	3.66
436	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线贺吉坪公变	关桥镇	王湾村	68.69	85.87	100.00	5.43	1.60
437	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线王湾公变	关桥镇	王湾村	30.29	37.87	100.00	32.50	6.22
438	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线东沟门公变	关桥镇	王湾村	26.71	33.38	100.00	37.32	9.75
439	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线小马湾公变	关桥镇	王湾村	111.71	69.82	200.00	26.41	10.65
440	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线范湾西1号公变	关桥镇	王湾村	132.11	82.57	200.00	16.42	5.34
441	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变512后河线王湾2#公变	关桥镇	王湾村	52.44	32.77	200.00	57.01	19.49
442	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线鸭儿涧新农村公变	关桥镇	张湾村	121.40	75.88	200.00	20.55	7.12
443	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线英格湾2#公变	关桥镇	张湾村	102.74	64.21	200.00	29.46	8.87
444	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线张湾上队2#公变	关桥镇	张湾村	165.92	82.96	250.00	16.96	6.50

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
445	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线张湾上队1#公变	关桥镇	张湾村	37.57	46.96	100.00	17.22	6.26
446	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线海湾四队2#公变	关桥镇	张湾村	51.80	64.75	100.00	15.20	6.41
447	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线田家湾公变	关桥镇	张湾村	33.37	52.14	80.00	17.88	8.06
448	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线张湾下队1#公变	关桥镇	张湾村	35.50	22.19	200.00	25.69	11.40
449	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线海湾五队2#公变	关桥镇	张湾村	45.27	22.63	250.00	45.93	12.13
450	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线英格湾1#公变	关桥镇	张湾村	20.57	32.14	80.00	10.28	3.25
451	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线鸭儿涧5#公变	关桥镇	张湾村	49.40	30.88	200.00	63.30	14.91
452	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线海湾五队1#公变	关桥镇	张湾村	36.69	22.93	200.00	75.87	32.00
453	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线海湾四队1#公变	关桥镇	张湾村	98.88	61.80	200.00	28.88	13.77
454	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关桥供电所_运检班	中卫市	海原县	关桥变521前河线上张湾3#公变	关桥镇	张湾村	67.31	42.07	200.00	13.18	3.91
455	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线井儿沟2#公变	关庄乡	高台村	58.53	73.16	100.00	6.70	2.44
456	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线苦水岔2#公变	关庄乡	高台村	56.84	88.82	80.00	3.76	0.90

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
457	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线大西沟1#公变	关庄乡	高台村	67.20	84.00	100.00	5.71	2.20
458	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线井儿沟1#公变	关庄乡	高台村	67.22	84.02	100.00	3.91	1.33
459	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线高台2#公变	关庄乡	高台村	64.03	80.04	100.00	5.71	1.61
460	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线苦水岔1#公变	关庄乡	高台村	33.74	84.34	50.00	5.30	0.88
461	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线高台1#公变	关庄乡	高台村	51.28	64.10	100.00	7.34	3.03
462	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线三岔公变	关庄乡	高台村	150.39	93.99	200.00	0.04	0.03
463	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线苦水岔3#公变	关庄乡	高台村	60.00	93.75	80.00	2.76	0.26
464	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线井沟脑1#公变	关庄乡	关庄村	54.49	68.11	100.00	10.18	2.46
465	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线西沟口1#公变	关庄乡	关庄村	45.64	57.05	100.00	4.88	1.50
466	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线井沟口1#公变	关庄乡	关庄村	59.90	74.87	100.00	9.15	2.45
467	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线沟脑1#公变	关庄乡	关庄村	50.73	63.41	100.00	4.65	1.95
468	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线阳山1#公变	关庄乡	关庄村	116.58	72.87	200.00	6.37	1.75
469	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线大南川1#公变	关庄乡	关庄村	110.63	69.14	200.00	13.83	6.13
470	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线下套子公变	关庄乡	关庄村	64.62	80.78	100.00	8.30	1.99
471	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线大南川2#公变	关庄乡	关庄村	110.12	86.03	160.00	10.15	3.40

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
472	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线姜场1#公变	关庄乡	关庄村	58.53	73.16	100.00	6.78	1.78
473	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线小台子2#公变	关庄乡	关庄村	56.74	88.65	80.00	3.35	0.31
474	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线西沟脑1#公变	关庄乡	关庄村	64.12	80.15	100.00	7.63	2.47
475	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线小台子1#公变	关庄乡	关庄村	22.61	28.26	100.00	5.69	1.96
476	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线中套子公变	关庄乡	关庄村	71.48	89.35	100.00	1.55	1.30
477	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线牙丁川2#公变	关庄乡	关庄村	52.16	65.20	100.00	7.06	1.00
478	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线术家后沟2公变	关庄乡	关庄村	72.86	91.07	100.00	3.46	0.50
479	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线沟脑2#公变	关庄乡	关庄村	51.72	64.65	100.00	4.96	1.66
480	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线井沟脑2#公变	关庄乡	关庄村	67.05	83.82	100.00	5.41	1.50
481	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线术家后沟1公变	关庄乡	关庄村	1.90	2.37	100.00	0.00	0.00
482	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线牙丁川1#公变	关庄乡	关庄村	67.81	84.76	100.00	6.09	1.12
483	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线西沟口2#公变	关庄乡	关庄村	51.59	64.48	100.00	4.27	1.08
484	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线上套子公变	关庄乡	关庄村	64.37	80.46	100.00	4.88	1.79
485	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线西沟脑2#公变	关庄乡	关庄村	26.42	33.03	100.00	4.92	0.46

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
486	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线古庄沟公变	关庄乡	关庄村	33.58	52.46	80.00	10.58	4.13
487	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线上东2#公变	关庄乡	庙湾村	7.49	31.23	30.00	4.87	1.66
488	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线下东公变	关庄乡	庙湾村	65.15	81.44	100.00	7.66	3.75
489	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线上东1#公变	关庄乡	庙湾村	56.19	70.24	100.00	8.08	2.05
490	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线马圈公变	关庄乡	庙湾村	49.31	61.64	100.00	17.14	7.55
491	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线庙湾公变	关庄乡	庙湾村	0.08	0.10	100.00	19.35	4.91
492	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线湾湾公变	关庄乡	庙湾村	48.94	61.17	100.00	12.61	4.95
493	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线范岷1#公变	关庄乡	庙湾村	63.57	79.47	100.00	8.18	2.49
494	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线北山川公变	关庄乡	庙湾村	57.92	72.40	100.00	9.02	3.22
495	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线水沟脑公变	关庄乡	术川村	51.89	64.87	100.00	18.14	3.92
496	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线柳套公变	关庄乡	宋庄村	57.01	71.27	100.00	10.63	3.05
497	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线井滩2#公变	关庄乡	宋庄村	42.11	52.63	100.00	11.96	3.66
498	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线井滩1#公变	关庄乡	宋庄村	53.87	67.33	100.00	7.63	1.99
499	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线下西沟1#公变	关庄乡	宋庄村	67.03	83.79	100.00	7.79	2.68
500	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线胡尔岔1#公变	关庄乡	宋庄村	52.62	65.78	100.00	11.82	2.45

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
501	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线宋庄公变	关庄乡	宋庄村	130.15	81.34	200.00	10.54	4.25
502	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线胡尔岔2#公变	关庄乡	宋庄村	33.42	41.78	100.00	6.61	0.55
503	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线涝塘公变	关庄乡	窑儿村	52.26	65.33	100.00	15.03	5.81
504	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线大路沟公变	关庄乡	窑儿村	54.40	68.00	100.00	10.24	3.09
505	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线大庄1#公变	关庄乡	窑儿村	175.32	87.66	250.00	11.37	4.28
506	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线关庄街道公变	关庄乡	窑儿村	189.36	75.14	315.00	30.35	10.71
507	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线术川2#公变	关庄乡	窑儿村	57.44	71.80	100.00	5.20	0.51
508	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线上西沟1#公变	关庄乡	窑儿村	55.71	69.63	100.00	16.71	4.42
509	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线小南川1#公变	关庄乡	窑儿村	139.07	86.92	200.00	15.66	4.27
510	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线下窑3#公变	关庄乡	窑儿村	61.36	76.70	100.00	6.02	1.48
511	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线街道2#公变	关庄乡	窑儿村	183.87	57.46	400.00	106.30	19.03
512	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线上北岔1#公变	关庄乡	窑儿村	65.11	81.38	100.00	8.18	1.78
513	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线上窑公变	关庄乡	窑儿村	54.17	67.71	100.00	10.40	3.47
514	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线大西沟2#公变	关庄乡	窑儿村	55.08	68.85	100.00	4.64	1.13
515	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线下窑2#公变	关庄乡	窑儿村	172.86	86.43	250.00	14.00	5.72

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
516	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线下窑1#公变	关庄乡	窑儿村	106.89	66.81	200.00	28.72	18.47
517	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线卜罗泉公变	关庄乡	窑儿村	60.24	75.30	100.00	6.04	2.60
518	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	关庄供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变515关庄线下北岔公变	关庄乡	窑儿村	102.70	64.19	200.00	14.02	6.35
519	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线大源2号公变	海城镇	堡子村	160.00	100.00	200.00	13.56	5.13
520	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线涧堡2#公变	海城镇	堡子村	122.29	76.43	200.00	12.58	5.40
521	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线乡政府2#公变	海城镇	堡子村	320.00	100.00	400.00	80.71	38.39
522	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线团结1#公变	海城镇	堡子村	9.69	24.21	50.00	12.07	1.69
523	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变511王井线谢源2#公变	海城镇	堡子村	125.20	78.25	200.00	14.81	6.43
524	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线下庙沟1号公变	海城镇	堡子村	320.00	100.00	400.00	40.33	17.56
525	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线郑塘1#公变	海城镇	堡子村	53.85	67.31	100.00	18.97	6.39
526	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线涧堡4#公变	海城镇	堡子村	36.57	45.71	100.00	2.56	0.62
527	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线闵南2号公变	海城镇	堡子村	122.75	76.72	200.00	17.89	8.82
528	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线下套子养殖园区公变	海城镇	堡子村	55.27	34.54	200.00	18.36	7.49
529	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线上套子1#公变	海城镇	堡子村	36.81	46.02	100.00	12.12	5.85

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
530	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线上庙沟2#公变	海城镇	堡子村	45.84	57.30	100.00	11.19	4.97
531	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线团结新村1#公变	海城镇	堡子村	25.67	32.09	100.00	20.23	7.63
532	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线闵北1#公变	海城镇	堡子村	52.08	65.10	100.00	14.37	4.74
533	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线上庙沟1#公变	海城镇	堡子村	122.90	76.81	200.00	19.36	9.17
534	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线闵南1#公变	海城镇	堡子村	105.58	65.98	200.00	34.01	5.75
535	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线大源1号公变	海城镇	堡子村	146.27	73.13	250.00	17.76	6.74
536	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线下套子1号公变	海城镇	堡子村	62.25	38.91	200.00	37.36	18.31
537	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线上套子2#公变	海城镇	堡子村	40.92	51.15	100.00	13.50	6.62
538	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变511王井线北坪安置区15号公变	海城镇	北海村	320.00	100.00	400.00	11.94	5.51
539	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线北坪安置区13号公变	海城镇	北海村	320.00	100.00	400.00	34.88	16.09
540	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线三道坡3号公变	海城镇	北海村	80.00	100.00	100.00	17.35	6.70
541	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	格兰丽都4号配电变压器	海城镇	城区	663.08	66.31	1250.00	201.36	105.66
542	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	嘉禾园二期3号变压器	海城镇	城区	1201.44	93.86	1600.00	85.00	44.02

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
543	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变526南华线南二环1#箱变变压器间隔配电变压器	海城镇	城区	353.17	70.07	630.00	102.64	53.36
544	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原县华山路棚户区(北区)2#变压器间隔配电变压器	海城镇	城区	731.74	91.47	1000.00	56.40	26.39
545	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	西湖小区6#箱式变	海城镇	城区	504.00	100.00	630.00	93.34	54.86
546	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	东升小区1#箱式变	海城镇	城区	330.91	65.66	630.00	153.60	68.62
547	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变524东盛线格兰美景4号箱变变压器	海城镇	城区	642.78	80.35	1000.00	102.09	58.72
548	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	西湖小区3#箱式变	海城镇	城区	504.00	100.00	630.00	91.98	48.25
549	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变524东盛线向阳安置小区1号箱变变压器间隔配电变压器	海城镇	城区	433.13	85.94	630.00	60.94	26.05
550	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	电商扶贫创业孵化园箱变配电变压器	海城镇	城区	116.10	72.56	200.00	15.90	5.45
551	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	文昌路保障性住房3#箱式变	海城镇	城区	323.22	80.81	500.00	61.28	31.10
552	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	文昌小区6#箱式变	海城镇	城区	390.66	77.51	630.00	86.26	38.23
553	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	宁夏富联汽车商贸物流园6号箱变配电变压器	海城镇	城区	551.80	86.22	800.00	135.72	55.51

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
554	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变517城网II线东城北路2号公变	海城镇	城区	491.43	97.51	630.00	0.88	0.58
555	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	宁夏富联汽车商贸物流园8号箱变配电变压器	海城镇	城区	446.12	88.52	630.00	30.32	13.87
556	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变517城网II政府街1号箱变变压器	海城镇	城区	264.91	52.56	630.00	194.54	125.69
557	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	宁夏富联汽车商贸物流园5号箱变配电变压器	海城镇	城区	436.10	86.53	630.00	45.46	17.76
558	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变518西湖线闽宁纺织厂2号箱变变压器间隔配电变压器	海城镇	城区	449.59	70.25	800.00	102.77	58.88
559	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变513北坪线海盛富城4#变压器	海城镇	城区	578.72	90.42	800.00	43.75	18.94
560	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	富民花园1#配电室1#配变	海城镇	城区	352.25	69.89	630.00	127.56	65.11
561	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变513北坪线正南街2号公变	海城镇	城区	207.18	41.11	630.00	245.50	150.18
562	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	海原变525县城线嘉禾园二期1号变	海城镇	城区	1154.12	90.17	1600.00	110.55	57.95
563	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变513北坪线正南街3#公变	海城镇	城区	500.60	99.32	630.00	0.70	0.09
564	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	育才小区3#箱式变	海城镇	城区	504.00	100.00	630.00	288.38	149.49

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
565	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	嘉禾园3#箱式变	海城镇	城区	900.46	90.05	1250.00	125.44	56.82
566	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	南华变513北坪线建设路4号公变	海城镇	城区	268.20	53.21	630.00	201.00	116.60
567	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	育才小区1#箱式变	海城镇	城区	504.00	100.00	630.00	74.16	44.18
568	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	配电运检班	中卫市	海原县	西湖小区7#箱式变	海城镇	城区	402.12	79.79	630.00	76.02	39.57
569	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514贺堡II线北坪梁充电桩1号箱配电变压器	海城镇	东城社区	278.13	34.77	1000.00	118.58	13.89
570	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	北苑小区(东区)1#变	海城镇	东城社区	640.00	100.00	800.00	54.10	20.63
571	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	东城小区3#箱式变	海城镇	东城社区	108.02	21.43	630.00	329.90	215.62
572	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	北苑小区(东区)4#变间	海城镇	东城社区	640.00	100.00	800.00	37.44	19.52
573	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	北苑小区(东区)3#变	海城镇	东城社区	640.00	100.00	800.00	44.21	17.91
574	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变512贺堡线北苑小区(西区)3#变	海城镇	东城社区	504.00	100.00	630.00	5.54	1.96
575	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	东城小区2#箱式变	海城镇	东城社区	357.80	70.99	630.00	107.96	55.17
576	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	东城小区1#箱式变	海城镇	东城社区	377.56	74.91	630.00	94.78	51.48
577	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	北苑小区(东区)5#变	海城镇	东城社区	640.00	100.00	800.00	29.33	9.77

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
578	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变512贺堡线北苑小区(西区)2#变	海城镇	东城社区	640.00	100.00	800.00	48.29	21.36
579	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	东城小区5#箱式变	海城镇	东城社区	350.16	69.48	630.00	143.26	60.16
580	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	东城小区4#箱式变	海城镇	东城社区	322.33	63.96	630.00	161.02	88.27
581	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变512贺堡线北苑小区(西区)1#变	海城镇	东城社区	640.00	100.00	800.00	44.59	22.06
582	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	北苑小区(东区)2#变	海城镇	东城社区	640.00	100.00	800.00	48.05	23.94
583	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线白石头梁1#公变	海城镇	段塬村	80.00	100.00	100.00	12.79	4.61
584	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线后源1#公变	海城镇	段塬村	32.93	41.17	100.00	14.96	5.78
585	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线段源1#公变	海城镇	段塬村	1.28	1.60	100.00	17.37	6.10
586	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线马源1号公变	海城镇	段塬村	160.00	100.00	200.00	9.24	3.75
587	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线刘源1#公变	海城镇	段塬村	101.65	63.53	200.00	18.03	6.45
588	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线马源3号公变	海城镇	段塬村	160.00	100.00	200.00	9.48	2.32
589	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线润堡公变	海城镇	段塬村	60.55	75.69	100.00	6.52	2.12
590	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线刘源3号公变	海城镇	段塬村	320.00	100.00	400.00	39.16	12.30
591	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线刘源2#公变	海城镇	段塬村	33.12	41.40	100.00	25.58	9.81

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
592	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线小源公变	海城镇	段塬村	65.97	82.46	100.00	6.91	1.78
593	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线下源1#公变	海城镇	段塬村	33.38	41.73	100.00	9.96	2.57
594	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线下塬新农村1#公变	海城镇	段塬村	15.39	19.24	100.00	7.57	1.72
595	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线下刘源1#公变	海城镇	段塬村	67.59	84.48	100.00	7.16	2.25
596	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线小源2号公变	海城镇	段塬村	135.43	84.64	200.00	8.98	3.42
597	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线高台1号公变	海城镇	高台村	320.00	100.00	400.00	47.52	16.02
598	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线武源3#公变	海城镇	高台村	107.80	67.38	200.00	17.31	8.02
599	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线白河1#公变	海城镇	高台村	34.17	42.71	100.00	21.12	8.50
600	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线高台寺5号公变	海城镇	高台村	160.00	100.00	200.00	18.61	6.63
601	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线高台寺4#公变	海城镇	高台村	63.58	39.74	200.00	11.50	4.66
602	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线套湾1#公变	海城镇	高台村	55.07	34.42	200.00	58.63	22.48
603	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线野虎坡1#公变	海城镇	高台村	51.51	64.39	100.00	12.50	4.44
604	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线乡政府1号公变	海城镇	高台村	160.37	63.64	315.00	54.16	18.38
605	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线武源4#公变	海城镇	高台村	113.99	71.24	200.00	9.34	4.55

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
606	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线当河1#公变	海城镇	高台村	148.14	92.59	200.00	8.10	2.35
607	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线上庙沟3#公变	海城镇	高台村	123.59	77.24	200.00	30.08	7.29
608	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线高台寺2#公变	海城镇	高台村	35.98	44.98	100.00	26.05	7.89
609	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线高台新村1#公变	海城镇	高台村	99.44	77.69	160.00	20.74	9.60
610	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线堡梁1号公变	海城镇	高台村	132.24	82.65	200.00	13.45	7.20
611	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线瓦口子1#公变	海城镇	高台村	0.39	0.48	100.00	12.57	5.73
612	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线白河2#公变	海城镇	高台村	44.07	55.08	100.00	0.00	0.00
613	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线套湾2#公变	海城镇	高台村	103.05	64.41	200.00	4.05	0.28
614	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线高台寺3#公变	海城镇	高台村	68.36	42.73	200.00	20.29	11.00
615	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线源头1#公变	海城镇	高台村	89.14	55.71	200.00	21.43	9.04
616	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线武源2#公变	海城镇	高台村	116.12	90.72	160.00	7.90	2.52
617	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线瓦口子2号公变	海城镇	高台村	108.89	68.06	200.00	15.22	6.69
618	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线润堡3#公变	海城镇	高台村	84.71	52.94	200.00	12.82	2.20
619	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线当河2号公变	海城镇	高台村	64.21	80.27	100.00	5.48	2.87

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
620	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线高台新村2号公变	海城镇	高台村	160.00	100.00	200.00	0.12	0.11
621	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线白河种植园区公变	海城镇	高台村	45.22	56.52	100.00	0.02	0.02
622	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514贺堡II线北坪梁充电桩2号箱变配变变压器	海城镇	贺堡	441.10	55.14	1000.00	26.30	0.89
623	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变511王井线谢源1#公变	海城镇	贺堡村	80.00	100.00	100.00	11.33	3.84
624	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线殷家山2#公变	海城镇	建设居	47.34	59.18	100.00	23.90	8.68
625	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线水沟洼2#公变	海城镇	建设居	61.85	77.31	100.00	15.76	5.25
626	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线小源头1#公变	海城镇	麻春村	0.04	0.10	50.00	14.47	4.66
627	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线大树根2号公变	海城镇	南华山虚拟生活区	312.20	97.56	400.00	3.76	1.00
628	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线三岔河种植园区1#公变	海城镇	南华山虚拟生活区	114.51	71.57	200.00	0.00	0.00
629	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线三岔河1#公变	海城镇	南华山虚拟生活区	219.38	68.56	400.00	85.69	19.82
630	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线三岔河3#公变	海城镇	南华山虚拟生活区	112.26	35.08	400.00	32.53	18.77
631	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线三岔河5#公变	海城镇	南华山虚拟生活区	320.00	100.00	400.00	51.08	27.75

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
632	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线三道坡2号公变	海城镇	三道坡	160.00	100.00	200.00	28.00	13.78
633	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线野狐坡2#公变	海城镇	山门村	75.68	94.60	100.00	2.78	0.09
634	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线刺儿沟2#公变	海城镇	山门村	102.53	64.08	200.00	41.96	16.90
635	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线安桥堡1#公变	海城镇	山门村	137.91	86.19	200.00	4.64	1.25
636	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线刺儿沟1号公变	海城镇	山门村	186.23	73.90	315.00	3.99	0.69
637	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线三道坡1#公变	海城镇	山门村	80.00	100.00	100.00	16.20	5.69
638	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线灵光寺1#公变	海城镇	山门村			100.00	0.00	0.00
639	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线殷家山4#公变	海城镇	水洼村	4.47	2.79	200.00	61.93	16.12
640	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变512贺堡线海原变512贺堡线水沟洼1#公变	海城镇	水洼村	76.64	38.32	250.00	65.12	33.58
641	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线三岔河4号公变	海城镇	水洼村	320.00	100.00	400.00	35.64	18.79
642	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变511王井线北坪安置区9#公变	海城镇	水洼村	95.35	59.59	200.00	27.04	14.30
643	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变511王井线南华变110变电所公变	海城镇	水洼村	153.30	95.82	200.00	3.74	0.95

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
644	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变511王井线北坪安置区8#公变	海城镇	水洼村	114.82	71.76	200.00	32.67	12.41
645	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线黑洼1#公变	海城镇	水洼村	59.90	74.87	100.00	13.36	5.35
646	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线殷家山1#公变	海城镇	水洼村	108.77	67.98	200.00	38.35	16.80
647	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线东环路2号公变	海城镇	水洼村	106.20	82.97	160.00	7.80	0.68
648	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线水沟洼4#公变	海城镇	水洼村	103.49	64.68	200.00	41.88	17.06
649	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线殷家山3#公变	海城镇	水洼村	211.96	84.11	315.00	28.42	12.58
650	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变511王井线北坪安置区10#公变	海城镇	水洼村	108.55	67.85	200.00	35.99	15.77
651	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线水塘清种植园区1#公变	海城镇	团结居	5.83	7.28	100.00	42.82	21.68
652	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线北坪安置区3#公变	海城镇	团结居	132.05	52.40	315.00	79.84	26.00
653	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线大树根1#公变	海城镇	团结居	35.84	44.81	100.00	13.04	5.52
654	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线当河3号公变	海城镇	王井村	148.55	92.84	200.00	7.82	2.06
655	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变511王井线双墩3#公变	海城镇	王井村	92.12	57.58	200.00	32.37	17.83

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
656	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线双墩移民2#公变	海城镇	王井村	148.05	74.03	250.00	36.15	11.88
657	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线双墩5号公变	海城镇	王井村	64.72	80.90	100.00	9.64	3.13
658	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线水塘清2#公变	海城镇	王井村	117.43	73.40	200.00	6.98	3.16
659	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线三岔河2号公变	海城镇	王井村	320.00	100.00	400.00	70.19	14.85
660	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变511王井线双墩2#公变	海城镇	王井村	92.24	72.07	160.00	24.32	6.44
661	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变511王井线王井2#公变	海城镇	王井村	114.44	89.41	160.00	3.83	0.95
662	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线马源2#公变	海城镇	王井村	28.77	71.92	50.00	4.97	1.42
663	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变511王井线双墩移民1#公变	海城镇	王井村	64.33	80.41	100.00	8.96	3.01
664	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变511王井线张湾1#公变	海城镇	王井村	101.02	63.14	200.00	20.97	11.17
665	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线二道坡1#公变	海城镇	王井村	80.00	100.00	100.00	4.86	2.47
666	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变511王井线北坪安置区4#公变	海城镇	王井村	82.91	51.82	200.00	15.27	7.18
667	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变511王井线双墩4#公变	海城镇	王井村	57.04	71.30	100.00	10.22	4.18
668	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变511王井线张湾2#公变	海城镇	王井村	97.72	61.07	200.00	35.28	12.54

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
669	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变511王井线张湾3#公变	海城镇	王井村	50.26	31.41	200.00	23.66	7.62
670	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变511王井线张湾种植园区公变	海城镇	王井村	83.70	65.39	160.00	0.14	0.07
671	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变511王井线王井4#公变	海城镇	王井村	47.04	29.40	200.00	21.74	7.98
672	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线停车场公变	海城镇	王井村	161.32	80.66	250.00	9.76	2.82
673	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变511王井线双墩1#公变	海城镇	王井村	13.84	10.81	160.00	56.92	32.30
674	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线二道坡2号公变	海城镇	王井村	80.00	100.00	100.00	6.68	2.93
675	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线水塘清1#公变	海城镇	王井村	38.65	48.31	100.00	27.21	11.20
676	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变511王井线张湾移民园区1#公变	海城镇	王井村	124.84	78.02	200.00	18.42	10.03
677	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线三岔河6号公变	海城镇	王井村	160.00	100.00	200.00	14.53	4.51
678	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变511王井线王井1#公变	海城镇	王井村	27.16	33.95	100.00	22.52	10.26
679	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线当河4号公变	海城镇	王井村	149.08	93.18	200.00	3.66	0.85
680	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线北坪安置区1#公变	海城镇	武塬村	142.76	56.65	315.00	65.17	25.92
681	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线后源2#公变	海城镇	武塬村	148.92	93.07	200.00	9.02	2.50

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
682	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线武源6#公变	海城镇	武塬村	137.08	85.67	200.00	20.35	7.84
683	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线武源5#公变	海城镇	武塬村	112.23	70.15	200.00	10.19	4.08
684	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线西湖公园公变	海城镇	武塬村	52.50	65.63	100.00	13.99	4.37
685	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线小源头2#公变	海城镇	武塬村	157.31	98.32	200.00	1.37	0.11
686	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变512武源线王井新村2#公变	海城镇	武塬村	21.94	27.42	100.00	14.20	6.12
687	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线白石头梁2#公变	海城镇	武塬村	136.98	85.61	200.00	11.09	4.83
688	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线堡梁2#公变	海城镇	西湖居	132.98	83.11	200.00	12.06	3.86
689	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线三岔河移民园区1#公变	海城镇	西湖居	18.28	11.42	200.00	28.97	11.24
690	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	海城供电所_运检班	中卫市	海原县	南华变514高台线套湾3#公变	海城镇	小河村	107.20	67.00	200.00	21.57	10.44
691	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线安堡公变	红羊镇	安堡	28.09	17.56	200.00	7.35	3.34
692	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线羊毛腰岷2#公变	红羊镇	安堡村	115.28	90.06	160.00	4.13	0.40
693	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线下甘公变	红羊镇	安堡村	87.40	54.63	200.00	6.79	2.92
694	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线张元公变	红羊镇	安堡村	83.36	52.10	200.00	8.08	2.06

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
695	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线下甘2号公变	红羊镇	安堡村	320.00	100.00	400.00	6.73	1.72
696	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线东海坝2#公变	红羊镇	安堡村	61.57	96.20	80.00	0.57	0.53
697	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊马场公变	红羊镇	安堡村	46.01	57.51	100.00	14.39	6.40
698	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线马场2#公变	红羊镇	安堡村	21.42	26.78	100.00	9.71	5.18
699	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线石塘公变	红羊镇	大嘴村	4.37	5.46	100.00	12.56	4.79
700	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线石塘2#公变	红羊镇	大嘴村	30.93	38.66	100.00	9.53	4.06
701	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变514大嘴线大岷1#公变	红羊镇	大嘴村	123.57	77.23	200.00	15.80	7.05
702	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变514大嘴线前沟1#公变	红羊镇	大嘴村	51.81	64.76	100.00	10.15	4.23
703	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线新庄1#公变	红羊镇	大嘴村	34.64	43.30	100.00	14.75	6.50
704	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变514大嘴线南沟公变	红羊镇	大嘴村	65.23	81.53	100.00	10.79	4.63
705	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变514大嘴线铁前沟1号公变	红羊镇	大嘴村	160.00	100.00	200.00	17.03	4.64
706	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变514大嘴线中田1#公变	红羊镇	大嘴村	100.94	40.06	315.00	8.50	3.89
707	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变514大嘴线大嘴下队公变	红羊镇	大嘴村	320.00	100.00	400.00	35.09	17.83
708	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变514大嘴线大嘴上队公变	红羊镇	大嘴村	63.20	79.00	100.00	6.01	2.54
709	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变514大嘴线麻套公变	红羊镇	大嘴村	40.01	50.02	100.00	5.10	1.73

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
710	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线小银川1#公变	红羊镇	大嘴村	30.73	38.41	100.00	7.36	2.80
711	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变514大嘴线大坝台公变	红羊镇	大嘴村	37.44	46.80	100.00	14.79	5.22
712	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线红堡合作社公变	红羊镇	红堡村	62.78	78.48	100.00	4.13	0.89
713	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线红堡3#公变	红羊镇	红堡村	4.98	6.22	100.00	4.24	0.53
714	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线红堡2#公变	红羊镇	红羊村	10.31	12.88	100.00	7.82	2.72
715	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线芦子岷1号公变	红羊镇	红羊村	107.95	67.47	200.00	31.82	13.96
716	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线红羊街道3#公变	红羊镇	红羊村	131.52	82.20	200.00	16.05	5.54
717	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线北沟公变	红羊镇	红羊村	3.97	2.48	200.00	8.06	3.28
718	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线野鸡风川公变	红羊镇	红羊村	96.00	60.00	200.00	11.83	4.03
719	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线红羊街道1#公变	红羊镇	红羊村	145.29	45.40	400.00	153.16	34.20
720	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线石岷子1#公变	红羊镇	红羊村	35.28	44.10	100.00	19.00	8.59
721	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线石岷子2#公变	红羊镇	红羊村	61.53	76.91	100.00	11.14	3.60
722	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线红羊街道4#公变	红羊镇	红羊村	189.97	94.99	250.00	2.54	0.32

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
723	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线红堡1#公变	红羊镇	红羊村	51.48	64.34	100.00	16.18	5.50
724	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线下红羊公变	红羊镇	红羊村	160.00	100.00	200.00	12.39	6.28
725	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线红羊街道2号公变	红羊镇	红羊村	54.14	33.84	200.00	44.94	26.01
726	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线赵井3#公变	红羊镇	红羊村	23.88	59.69	50.00	7.56	2.12
727	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线郑峴1#公变	红羊镇	刘套村	62.90	78.63	100.00	6.04	2.55
728	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线东海坝3#公变	红羊镇	刘套村	14.51	18.14	100.00	15.41	4.93
729	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线红羊杨洼公变	红羊镇	刘套村	20.22	25.27	100.00	20.56	8.90
730	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线东海坝1#公变	红羊镇	刘套村	53.79	67.24	100.00	11.45	5.12
731	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线胡地沟1#公变	红羊镇	术川村	20.43	51.08	50.00	10.36	4.05
732	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线赵井1#公变	红羊镇	术川村	18.93	23.67	100.00	16.23	6.69
733	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线石家洼公变	红羊镇	术川村	67.32	84.15	100.00	7.84	1.60
734	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线赵井2#公变	红羊镇	术川村	64.34	80.42	100.00	4.49	1.46
735	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线胡家套1#公变	红羊镇	术川村	28.86	36.08	100.00	4.00	1.08
736	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线新庄洼公变	红羊镇	术川村	23.17	28.97	100.00	13.99	4.47
737	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线中川公变	红羊镇	术川村	36.60	45.75	100.00	15.49	7.88

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
738	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线芦子岬2#公变	红羊镇	术川村	48.43	60.54	100.00	14.00	6.36
739	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线中川2#公变	红羊镇	术川村	47.65	59.56	100.00	8.72	2.72
740	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线赵井4号公变	红羊镇	术川村	143.36	89.60	200.00	10.96	2.46
741	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线拐沟公变	红羊镇	术川村	39.20	49.00	100.00	16.33	7.70
742	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线月亮山公变	红羊镇	术川村	27.78	69.46	50.00	5.29	1.61
743	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变514大嘴线大嘴3#公变	红羊镇	树台村	139.48	87.18	200.00	9.31	2.57
744	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线小银川2#公变	红羊镇	杨明村	108.57	67.85	200.00	7.81	1.73
745	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线杨明街道2#公变	红羊镇	杨明村	14.72	18.40	100.00	8.76	4.70
746	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线杨明街道3号公变	红羊镇	杨明村	320.00	100.00	400.00	12.34	4.27
747	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线杨明街道1#公变	红羊镇	杨明村	109.23	68.27	200.00	20.84	10.36
748	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线杨明五队1公变	红羊镇	杨明村	46.80	58.50	100.00	10.65	2.44
749	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线杨明五队2公变	红羊镇	杨明村	70.98	88.73	100.00	3.13	0.56
750	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线小银川3#公变	红羊镇	杨明村	104.38	65.24	200.00	6.39	2.65

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
751	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线红羊街道5#公变	红羊镇	杨明村	262.03	81.88	400.00	6.18	2.66
752	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线牛毛腰岷1#公变	红羊镇	杨明村	67.48	84.35	100.00	4.23	2.08
753	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线圈湾脑1号公变	红羊镇	窑儿村	80.00	100.00	100.00	5.79	1.70
754	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线术川3#公变	红羊镇	窑儿村	10.01	12.52	100.00	15.97	8.73
755	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线术川1#公变	红羊镇	窑儿村	31.60	39.50	100.00	20.64	7.65
756	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变514大嘴线大岷2#公变	红羊镇	窑儿村	50.54	63.18	100.00	12.07	5.69
757	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线冯沟公变	红羊镇	张元村	48.15	60.19	100.00	11.46	2.85
758	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线中庄公变	红羊镇	张元村	130.38	81.49	200.00	10.96	5.24
759	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线杨明杨洼公变	红羊镇	张元村	37.13	92.84	50.00	0.11	0.02
760	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线赵家庄1号公变	红羊镇	张元村	27.05	33.82	100.00	6.11	1.22
761	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线上窑1#公变	红羊镇	张元村	62.39	77.98	100.00	3.08	0.92
762	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线水沟1#公变	红羊镇	张元村	56.47	88.23	80.00	2.30	0.43
763	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线孝庄1号公变	红羊镇	张元村	30.26	37.82	100.00	4.38	1.55

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
764	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线罗庄公变	红羊镇	张元村	43.71	54.63	100.00	9.54	3.80
765	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线冯庄公变	红羊镇	张元村	48.64	60.80	100.00	6.04	1.67
766	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	红羊供电所_运检班	中卫市	海原县	杨明变512红羊线上甘公变	红羊镇	张元村	42.72	53.40	100.00	19.36	8.34
767	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线赵家山下队1#公变	史店乡	苍湾村	119.76	74.85	200.00	11.79	5.01
768	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线三溜洼3#公变	史店乡	苍湾村	24.91	38.93	80.00	12.20	4.55
769	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线苍湾下队1#公变	史店乡	苍湾村	146.62	91.64	200.00	0.32	0.16
770	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线包庄1#公变	史店乡	苍湾村	1.54	1.93	100.00	13.79	6.53
771	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线苍湾新农村1#公变	史店乡	苍湾村	161.60	80.80	250.00	30.58	12.62
772	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线苍湾下2#公变	史店乡	苍湾村	49.98	31.24	200.00	39.28	11.09
773	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线碾子沟2号公变	史店乡	苍湾村	320.00	100.00	400.00	14.02	5.88
774	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线油房院2#公变	史店乡	苍湾村	61.60	77.00	100.00	11.03	4.42
775	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线牛团1#公变	史店乡	苍湾村	53.12	66.40	100.00	11.77	5.05
776	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线包庄2号变	史店乡	苍湾村	28.39	35.49	100.00	6.77	2.87

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
777	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线碾子沟3号公变	史店乡	苍湾村	320.00	100.00	400.00	0.00	0.00
778	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线碾子沟1#公变	史店乡	苍湾村	84.74	52.96	200.00	16.79	6.78
779	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线沙沟上队2#公变	史店乡	苍湾村	177.50	55.47	400.00	47.20	9.37
780	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线苍湾新农村2#公变	史店乡	苍湾村	105.81	82.66	160.00	12.65	6.83
781	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线牛团2#公变	史店乡	苍湾村	45.82	57.28	100.00	14.50	2.39
782	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线牛团3#公变	史店乡	苍湾村	116.62	72.89	200.00	8.88	3.57
783	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线大川堡子2#公变	史店乡	大川村	64.11	80.13	100.00	5.93	1.30
784	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线村沟变1#公变	史店乡	大川村	143.71	57.03	315.00	23.20	5.35
785	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线上浪春2#公变	史店乡	大川村	138.17	86.36	200.00	12.35	3.85
786	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线下大川1#公变	史店乡	大川村	98.33	61.46	200.00	39.64	15.02
787	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线下大川3号公变	史店乡	大川村	160.00	100.00	200.00	0.13	0.01
788	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线浪春下队1#公变	史店乡	大川村	115.93	72.45	200.00	27.47	12.87

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
789	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线浪春下队2号公变	史店乡	大川村	320.00	100.00	400.00	0.00	0.00
790	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线上独嘴子1#公变	史店乡	大川村	119.63	74.77	200.00	11.18	3.61
791	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线李沟1#公变	史店乡	大川村	143.31	89.57	200.00	6.62	2.59
792	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线上阳洼1号公变	史店乡	大川村	61.53	38.45	200.00	6.86	1.72
793	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线上独嘴子2#公变	史店乡	大川村	134.13	83.83	200.00	12.60	4.31
794	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线浪春上队1#公变	史店乡	大川村	140.13	87.58	200.00	14.34	4.68
795	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线赵家山下2#公变	史店乡	大川村	64.90	81.12	100.00	8.34	2.30
796	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线大川堡子1#公变	史店乡	大川村	53.75	67.19	100.00	7.04	2.69
797	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线马营梁1#公变	史店乡	大川村	22.17	13.86	200.00	8.50	2.89
798	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线上大川2#公变	史店乡	大川村	111.72	69.82	200.00	27.97	14.71
799	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线新堡子3号公变	史店乡	贺堡村	160.00	100.00	200.00	0.11	0.01

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
800	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线新堡子新农村公变	史店乡	贺堡村	59.42	74.28	100.00	6.59	2.53
801	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线前川堡子2#公变	史店乡	后塘村	150.74	94.21	200.00	7.20	1.66
802	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线前川堡子1#公变	史店乡	后塘村	53.08	66.35	100.00	26.30	4.64
803	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线果湾1#公变	史店乡	米湾村	136.61	85.38	200.00	14.47	3.74
804	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线米湾1#公变	史店乡	米湾村	281.95	88.11	400.00	19.46	5.43
805	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线李湾1#公变	史店乡	米湾村	117.83	73.65	200.00	20.04	6.55
806	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线谢沟1#公变	史店乡	米湾村	59.78	74.73	100.00	11.08	3.83
807	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线樊堡1#公变	史店乡	米湾村	113.76	71.10	200.00	22.67	7.66
808	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线樊堡2#公变	史店乡	米湾村	12.02	50.09	30.00	0.01	0.01
809	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线小沟1#公变	史店乡	米湾村	213.15	84.58	315.00	3.86	1.57
810	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线村沟3号公变	史店乡	米湾村	200.00	100.00	250.00	0.22	0.01
811	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线郝沟1#公变	史店乡	米湾村	61.70	77.12	100.00	9.96	3.42
812	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线郝沟2#公变	史店乡	米湾村	137.35	85.84	200.00	11.18	3.07
813	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线新堡子1#公变	史店乡	米湾村	121.17	75.73	200.00	17.70	6.92

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
814	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线小沟2号公变	史店乡	米湾村	160.00	100.00	200.00	39.52	5.04
815	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线果湾2#公变	史店乡	米湾村	113.66	71.04	200.00	16.19	7.06
816	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线马台1#公变	史店乡	米湾村	64.05	80.06	100.00	6.68	1.96
817	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线米湾2号公变	史店乡	米湾村	160.00	100.00	200.00	14.14	3.57
818	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线村沟2号公变	史店乡	米湾村	98.59	61.62	200.00	12.78	3.85
819	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线满庄1#公变	史店乡	米湾村	280.94	87.79	400.00	16.80	7.48
820	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线谢沟2#公变	史店乡	米湾村	208.69	82.81	315.00	5.53	1.20
821	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线上卢子沟1#公变	史店乡	南苑居	70.53	88.17	100.00	2.34	0.62
822	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线下卢子沟1#公变	史店乡	南苑居	49.50	61.88	100.00	6.76	2.09
823	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线赵家山上2#公变	史店乡	南苑居	33.96	42.45	100.00	14.07	6.43
824	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线谢洼2#公变	史店乡	前川村	39.41	49.27	100.00	10.99	1.95
825	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线上大川3#公变	史店乡	史店村	42.16	52.70	100.00	3.76	1.07
826	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线郝沟4号公变	史店乡	史店村	320.00	100.00	400.00	0.41	0.04
827	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线西队2#公变	史店乡	史店村	112.55	70.35	200.00	20.93	11.20

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
828	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线寨柯3#公变	史店乡	史店村	53.53	66.91	100.00	7.49	3.42
829	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线樊堡3#公变	史店乡	史店村	128.46	80.29	200.00	18.38	4.38
830	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线龚庄2#公变	史店乡	史店村	148.02	92.51	200.00	5.41	1.30
831	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线徐坪上队1号公变	史店乡	史店村	160.00	100.00	200.00	26.45	12.39
832	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线新堡子2#公变	史店乡	史店村	127.64	79.78	200.00	20.66	1.85
833	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线郝沟3号公变	史店乡	史店村	82.17	51.36	200.00	9.52	3.88
834	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线乡政府2#公变	史店乡	史店村	122.89	76.80	200.00	11.88	4.54
835	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线姚山1号公变	史店乡	史店村	80.00	100.00	100.00	1.88	0.25
836	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线乡政府3#公变	史店乡	史店村	127.40	79.62	200.00	13.01	5.58
837	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线东队1#公变	史店乡	史店村	122.74	76.71	200.00	19.15	10.73
838	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线沙河2#公变	史店乡	史店村	34.92	43.65	100.00	15.19	5.76
839	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线沙沟上队1#变	史店乡	史店村	116.02	72.51	200.00	20.10	11.63
840	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线三溜洼1#公变	史店乡	史店村	88.85	55.53	200.00	13.02	5.94
841	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线赵家山养殖场公变	史店乡	史店村	316.58	98.93	400.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
842	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线三溜洼4#公变	史店乡	史店村	49.69	62.11	100.00	22.35	4.73
843	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线高崖头2#公变	史店乡	史店村	160.00	100.00	200.00	10.92	5.05
844	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线乡政府新农村1#公变	史店乡	史店村	124.85	78.03	200.00	16.81	8.09
845	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线方庄1#公变	史店乡	史店村	0.02	0.01	200.00	1.57	0.22
846	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线三溜洼2号公变	史店乡	史店村	96.85	60.53	200.00	18.42	7.97
847	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变51贾塘线马营梁3号公变	史店乡	史店村	160.00	100.00	200.00	0.04	0.00
848	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线东队2#公变	史店乡	史店村	139.40	87.13	200.00	12.29	4.07
849	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线乡政府1#公变	史店乡	史店村	106.47	33.27	400.00	126.52	43.34
850	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线沙河3#公变	史店乡	史店村	26.92	16.82	200.00	11.41	4.23
851	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线沙沟下队1#公变	史店乡	史店村	12.80	16.00	100.00	18.05	6.75
852	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线乡政府新农村2#公变	史店乡	史店村	132.94	83.09	200.00	23.00	8.26
853	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线苍湾上队1#公变	史店乡	史店村	109.81	68.63	200.00	22.09	7.42
854	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线西队1#公变	史店乡	史店村	124.69	77.93	200.00	21.24	6.72

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
855	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线寨柯4#公变	史店乡	史店村	41.16	51.45	100.00	10.31	2.26
856	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线水沟洼1#公变	史店乡	水洼村	102.19	63.87	200.00	35.04	17.13
857	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线油房院1#公变	史店乡	水洼村	89.98	70.30	160.00	18.01	8.59
858	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线双涝子4#公变	史店乡	田拐村	134.83	84.27	200.00	8.97	2.78
859	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线田拐2#公变	史店乡	田拐村	79.07	49.42	200.00	33.10	20.12
860	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线马营梁2#公变	史店乡	田拐村	20.72	12.95	200.00	12.25	5.48
861	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线长嘴2#公变	史店乡	田拐村	0.13	0.08	200.00	6.26	3.11
862	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线田拐3#公变	史店乡	田拐村	13.09	16.37	100.00	13.73	5.79
863	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线田拐1#公变	史店乡	田拐村	25.67	32.09	100.00	13.27	4.03
864	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线高堡子1#公变	史店乡	田拐村	55.17	86.21	80.00	2.22	0.25
865	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线长嘴1#公变	史店乡	田拐村	120.13	75.08	200.00	8.17	3.76
866	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线沙河1#公变	史店乡	田拐村	7.56	9.45	100.00	14.36	7.79
867	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线田拐4#公变	史店乡	田拐村	33.83	42.29	100.00	14.55	4.92
868	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线李沟2号公变	史店乡	田拐村	37.52	46.90	100.00	12.66	3.28
869	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线龚庄1#公变	史店乡	脱场村	71.08	88.85	100.00	6.74	1.74

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
870	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线谢洼1#公变	史店乡	脱场村	62.56	78.20	100.00	41.63	6.94
871	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线前川堡子新农村公变	史店乡	脱场村	92.85	58.03	200.00	12.52	5.13
872	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线赵家山上队1#公变	史店乡	武塬村	26.07	32.59	100.00	37.37	10.43
873	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线寨柯2#公变	史店乡	徐坪村	43.08	53.84	100.00	14.00	5.95
874	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线下沙沟2#公变	史店乡	徐坪村	66.18	41.36	200.00	25.40	9.72
875	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线杨套子2#公变	史店乡	徐坪村	118.05	73.78	200.00	4.83	1.37
876	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线寨柯1#公变	史店乡	徐坪村	22.04	55.10	50.00	8.04	3.09
877	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线杨套子1#公变	史店乡	徐坪村	67.71	84.63	100.00	6.84	1.82
878	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线徐坪上2#公变	史店乡	徐坪村	112.14	70.09	200.00	14.99	7.46
879	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线徐平下队1#公变	史店乡	徐坪村	35.60	44.50	100.00	27.53	9.86
880	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线双捞子1#公变	史店乡	徐坪村	10.18	12.73	100.00	7.09	4.36
881	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线上大川1#公变	史店乡	徐坪村	22.29	55.73	50.00	8.64	2.52
882	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线下徐坪2#公变	史店乡	徐坪村	86.60	54.13	200.00	28.93	15.37
883	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线双捞子3#公变	史店乡	冶套村	2.52	3.15	100.00	6.11	1.95

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
884	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线高崖头1#公变	史店乡	冶套村	8.76	21.91	50.00	7.06	2.70
885	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线高崖头3号公变	史店乡	冶套村	160.00	100.00	200.00	0.01	0.01
886	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	史店供电所_运检班	中卫市	海原县	海原变511贾塘线双涝子2#公变	史店乡	冶套村	27.90	34.87	100.00	3.29	1.07
887	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线碱泉口2#公变	树台乡	二百户村	117.34	73.34	200.00	12.82	3.94
888	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线北山1#公变	树台乡	二百户村	130.15	81.34	200.00	14.29	12.88
889	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线前锋1#公变	树台乡	二百户村	78.48	98.11	100.00	0.00	0.00
890	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线胡套2号公变	树台乡	二百户村	80.00	100.00	100.00	2.41	0.25
891	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线小红水2#公变	树台乡	二百户村	55.23	69.03	100.00	11.64	4.52
892	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线二百户2#公变	树台乡	二百户村	51.30	64.12	100.00	7.02	2.28
893	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线韩窑公变	树台乡	二百户村	66.66	83.32	100.00	11.72	3.32
894	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线刘家井2#公变	树台乡	二百户村	29.21	36.52	100.00	0.19	0.06
895	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线二百户3#公变	树台乡	二百户村	84.61	84.61	125.00	3.55	0.86
896	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线刘家井1#公变	树台乡	二百户村	26.92	33.65	100.00	38.39	25.55
897	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线井家沟1#公变	树台乡	二百户村	111.97	69.98	200.00	37.18	22.06

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
898	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线刘家井南1号公变	树台乡	二百户村	20.61	25.76	100.00	5.61	2.15
899	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线井家沟2#公变	树台乡	二百户村	28.92	45.19	80.00	21.69	11.01
900	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线碱泉口1#公变	树台乡	二百户村	54.30	67.88	100.00	15.54	9.28
901	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线二百户1#公变	树台乡	二百户村	36.53	45.66	100.00	24.37	15.47
902	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线北山2#公变	树台乡	二百户村	32.09	50.14	80.00	16.14	11.36
903	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线前锋2号公变	树台乡	二百户村	41.17	51.46	100.00	9.75	2.90
904	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线小红水1#公变	树台乡	二百户村	20.17	25.21	100.00	15.99	8.40
905	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线李家回川公变	树台乡	二百户村	94.92	94.92	125.00	0.31	0.15
906	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线沙沟上公变	树台乡	二百户村	98.37	61.48	200.00	43.15	29.93
907	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线胡套1号公变	树台乡	二百户村	160.00	100.00	200.00	7.54	2.79
908	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线岷岷2号公变	树台乡	龚湾村	160.00	100.00	200.00	5.96	1.40
909	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线龚湾1#公变	树台乡	龚湾村	118.55	74.10	200.00	10.69	4.94
910	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线上洼公变	树台乡	龚湾村	62.75	78.44	100.00	7.52	2.70
911	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线常沟2#公变	树台乡	龚湾村	114.57	89.51	160.00	7.30	2.59
912	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线岷岷1号公变	树台乡	龚湾村	160.00	100.00	200.00	9.64	3.71

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
913	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线龚湾3号公变	树台乡	龚湾村	160.00	100.00	200.00	6.08	1.80
914	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线头岔公变	树台乡	龚湾村	33.18	41.47	100.00	26.80	13.07
915	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线阳洼公变	树台乡	龚湾村	52.66	65.82	100.00	13.59	6.29
916	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线王坡1#公变	树台乡	龚湾村	86.48	67.56	160.00	27.48	11.30
917	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线沙河公变	树台乡	龚湾村	116.15	90.74	160.00	3.42	0.81
918	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线头岔3号公变	树台乡	龚湾村	0.02	0.07	30.00	9.81	2.39
919	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线阳洼新农村公变	树台乡	龚湾村	54.14	67.68	100.00	9.16	3.99
920	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线常沟1号公变	树台乡	龚湾村	160.00	100.00	200.00	4.27	1.00
921	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线响安2号公变	树台乡	韩庄村	52.13	32.58	200.00	27.42	13.21
922	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线响安1号公变	树台乡	韩庄村	298.08	93.15	400.00	10.52	4.39
923	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线韩庄4#公变	树台乡	韩庄村	142.91	89.32	200.00	4.98	1.47
924	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线王坡2#公变	树台乡	韩庄村	51.62	64.53	100.00	14.92	4.69
925	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线王武川中公变	树台乡	韩庄村	64.78	80.98	100.00	9.46	2.59
926	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线响安3#公变	树台乡	韩庄村	80.11	50.07	200.00	29.29	12.78
927	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线锁黄川1#公变	树台乡	韩庄村	53.70	67.12	100.00	18.81	7.72

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
928	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线锁黄川2#公变	树台乡	韩庄村	64.45	80.56	100.00	7.50	2.82
929	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线王武川下公变	树台乡	韩庄村	68.61	85.76	100.00	5.62	1.35
930	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512相桐线韩庄3#公变	树台乡	韩庄村	103.04	64.40	200.00	49.84	27.16
931	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线王坡新农村公变	树台乡	韩庄村	117.90	92.11	160.00	5.58	1.66
932	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线王武川上公变	树台乡	韩庄村	26.77	66.94	50.00	6.98	2.21
933	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线上小川2#公变	树台乡	韩庄村	126.91	79.32	200.00	17.64	6.80
934	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线下小川公变	树台乡	韩庄村	59.20	73.99	100.00	8.65	2.84
935	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线上小川1#公变	树台乡	韩庄村	56.63	70.78	100.00	14.59	5.56
936	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线王武川2号公变	树台乡	韩庄村	200.00	100.00	250.00	0.21	0.02
937	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线韩庄2#公变	树台乡	韩庄村	37.98	47.48	100.00	31.78	23.65
938	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线韩庄1#公变	树台乡	韩庄村	75.35	47.09	200.00	33.83	13.05
939	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线腰沟2#公变	树台乡	红井村	60.16	75.21	100.00	9.67	3.76
940	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线刘河2#公变	树台乡	红井村	44.31	55.38	100.00	5.90	1.83
941	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变522红井线堡洼2#公变	树台乡	红井村	35.63	44.53	100.00	11.51	6.49

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
942	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线宋堡公变	树台乡	红井村	45.32	56.65	100.00	15.61	6.41
943	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线刘河3#公变	树台乡	红井村	84.03	52.52	200.00	30.90	17.00
944	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线刘河新农村公变	树台乡	红井村	41.81	52.26	100.00	14.57	5.68
945	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线东川公变	树台乡	红井村	64.12	80.15	100.00	10.08	3.73
946	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线浪淌1号公变	树台乡	红井村	69.81	87.26	100.00	5.29	1.43
947	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线古路义公变	树台乡	红井村	61.44	76.80	100.00	13.62	3.24
948	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线红井4号公变	树台乡	红井村	160.00	100.00	200.00	9.44	2.46
949	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变522红井线堡洼南公变	树台乡	红井村	40.75	50.93	100.00	14.24	5.28
950	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变522红井线灰条沟2号公变	树台乡	红井村	109.01	68.13	200.00	8.13	2.02
951	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变522红井线红井5号公变	树台乡	红井村	122.21	95.48	160.00	0.00	0.00
952	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513梧桐线灰条沟1#公变	树台乡	红井村	95.91	59.94	200.00	17.70	7.98
953	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变522红井线红井3#公变	树台乡	红井村	92.46	72.24	160.00	22.40	7.58
954	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线七百户3#公变	树台乡	红井村	41.26	51.58	100.00	10.61	3.61
955	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变522红井线红井西台2号公变	树台乡	红井村	48.87	61.09	100.00	22.32	8.74

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
956	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变522红井线堡洼3#公变	树台乡	红井村	40.03	62.55	80.00	15.42	6.94
957	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变522红井线大西沟1#公变	树台乡	红井村	300.24	93.82	400.00	15.65	2.12
958	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线宋堡2#公变	树台乡	浪塘村	49.15	61.44	100.00	14.85	5.17
959	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线小种田沟公变	树台乡	浪塘村	153.57	95.98	200.00	4.33	1.03
960	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线沙沟下公变	树台乡	浪塘村	117.30	73.31	200.00	39.80	19.45
961	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线街道7#公变	树台乡	浪塘村	190.75	75.70	315.00	40.49	23.85
962	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线街道4#公变	树台乡	浪塘村	157.52	62.51	315.00	35.94	14.81
963	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线堡子台2#公变	树台乡	浪塘村	23.87	29.83	100.00	32.12	21.60
964	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线街道1#公变	树台乡	浪塘村	173.75	54.30	400.00	66.80	33.77
965	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线堡子台1#公变	树台乡	浪塘村	106.84	66.77	200.00	14.08	4.27
966	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线条子沟2#公变	树台乡	浪塘村	22.90	28.63	100.00	13.89	4.77
967	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线街道5#公变	树台乡	浪塘村	87.93	54.96	200.00	67.15	29.54
968	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512梧桐线锁黄川3#公变	树台乡	史店村	98.21	61.38	200.00	11.68	4.79
969	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线七百户上公变	树台乡	树台村	13.90	17.37	100.00	32.08	24.43
970	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线七百户2号公变	树台乡	树台村	27.27	34.09	100.00	25.40	12.81

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
971	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线街道8号公变	树台乡	树台村	93.90	29.34	400.00	44.16	19.38
972	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线阳洼2号公变	树台乡	树台村	139.01	86.88	200.00	6.82	2.08
973	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线井沟公变	树台乡	树台村	160.00	100.00	200.00	7.09	2.75
974	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线程口1号公变	树台乡	树台村	320.00	100.00	400.00	13.90	5.29
975	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线水担沟2号公变	树台乡	树台村	320.00	100.00	400.00	12.53	3.70
976	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线街道9号公变	树台乡	树台村			400.00	0.00	0.00
977	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变522红井线红井1号公变	树台乡	树台村	320.00	100.00	400.00	29.39	12.47
978	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线龚湾2号公变	树台乡	树台村	320.00	100.00	400.00	9.31	4.50
979	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线沙沟2#公变	树台乡	树台村	17.31	21.63	100.00	62.29	47.92
980	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线街道6#公变	树台乡	树台村	320.00	100.00	400.00	88.14	33.77
981	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线街道3#公变	树台乡	树台村	157.54	62.51	315.00	30.53	15.45
982	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线堡子台3#公变	树台乡	树台村	89.20	55.75	200.00	19.39	7.79
983	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线街道2#公变	树台乡	树台村	97.97	30.62	400.00	161.26	57.26
984	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线水担沟3号公变	树台乡	树台村	160.00	100.00	200.00	5.52	1.47

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
985	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线堡子台4#公变	树台乡	树台村	21.41	26.76	100.00	52.59	51.02
986	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线条子沟3号公变	树台乡	树台村	60.42	75.52	100.00	10.76	2.86
987	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变512树台线树台供电所变压器	树台乡	树台乡街道	320.00	100.00	400.00	30.82	0.64
988	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线丁家洼公变	树台乡	相桐村	35.26	88.14	50.00	0.03	0.02
989	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线关马路2#公变	树台乡	相桐村	44.03	55.04	100.00	7.80	2.83
990	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线上相桐2号公变	树台乡	相桐村	45.73	28.58	200.00	10.36	4.67
991	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线木尔沟2号公变	树台乡	相桐村	47.91	59.89	100.00	11.80	4.59
992	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线下相同2#公变	树台乡	相桐村	107.71	67.32	200.00	11.40	4.19
993	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线关马路1#公变	树台乡	相桐村	32.58	40.73	100.00	11.60	4.43
994	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线关马路3#公变	树台乡	相桐村	97.00	60.62	200.00	30.44	12.98
995	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线下相桐1#公变	树台乡	相桐村	21.75	13.59	200.00	18.18	8.85
996	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线上川公变	树台乡	相桐村	312.70	97.72	400.00	2.09	0.31
997	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线杨庄2号公变	树台乡	相桐村	320.00	100.00	400.00	9.71	3.08

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
998	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线新庄子公变	树台乡	相桐村	54.86	68.58	100.00	13.59	4.82
999	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线上相桐1号公变	树台乡	相桐村	20.71	25.88	100.00	12.16	6.13
1000	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线郭家沟公变	树台乡	相桐村	41.66	82.66	63.00	5.15	1.47
1001	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线水担沟4号公变	树台乡	相桐村	40.00	100.00	50.00	3.55	0.63
1002	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线水担沟公变	树台乡	相桐村	47.02	58.78	100.00	4.45	1.11
1003	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线杨庄公变	树台乡	相桐村	16.64	20.81	100.00	7.76	2.23
1004	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变513相桐线新庄子2#公变	树台乡	新庄村	144.83	90.52	200.00	8.50	3.37
1005	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	树台变522红井线大西沟2#公变	树台乡	窑儿村	80.00	100.00	100.00	1.80	0.17
1006	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变511园河线刘湾1#公变	树台乡	园河村	105.77	66.11	200.00	20.23	7.56
1007	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变511园河线张湾2#公变	树台乡	园河村	57.26	71.58	100.00	9.68	3.14
1008	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变511园河线刘湾2#公变	树台乡	园河村	138.49	86.56	200.00	14.57	4.39
1009	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变511园河线张湾1#公变	树台乡	园河村	0.52	0.65	100.00	10.17	5.42
1010	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变511园河线黄湾1#公变	树台乡	园河村	99.47	62.17	200.00	30.14	13.46
1011	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变511园河线张湾3#公变	树台乡	园河村	227.42	90.24	315.00	17.63	6.76

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1012	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变511园河线黄湾2#公变	树台乡	园河村	28.61	71.53	50.00	2.37	0.43
1013	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	树台供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变511园河线黄湾3#公变	树台乡	园河村	63.16	78.96	100.00	1.47	0.13
1014	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小环线水沟洼公变	西安镇	白吉村	46.84	58.55	100.00	13.04	4.11
1015	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线白吉东公变	西安镇	白吉村	102.38	63.99	200.00	34.70	14.49
1016	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小环线田渠公变	西安镇	白吉村	36.07	45.09	100.00	10.36	2.17
1017	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线车湾公变	西安镇	白吉村	22.79	35.60	80.00	6.22	2.29
1018	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线白吉西公变	西安镇	白吉村	74.24	58.00	160.00	21.58	10.76
1019	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线白吉西队2#公变	西安镇	白吉村	17.29	21.61	100.00	13.12	4.11
1020	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线老城5#公变	西安镇	白吉村	2.75	1.09	315.00	3.88	0.48
1021	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线古洞子4号公变	西安镇	白吉村	160.00	100.00	200.00	3.71	0.92
1022	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线九子滩公变	西安镇	白吉村	34.31	42.88	100.00	19.73	11.03
1023	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线马湾公变	西安镇	白吉村	19.80	24.75	100.00	29.78	13.52
1024	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小环线二沟公变	西安镇	白吉村	40.70	50.88	100.00	17.72	5.97
1025	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小环线西塘公变	西安镇	白吉村	30.85	38.56	100.00	23.88	9.24

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1026	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小河线桥头7#公变	西安镇	白吉村	5.43	3.40	200.00	80.12	30.36
1027	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小河线菜园公变	西安镇	白吉村	137.04	85.65	200.00	13.57	6.65
1028	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线九子滩2号公变	西安镇	白吉村	313.52	97.97	400.00	2.35	0.69
1029	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线车湾2#公变	西安镇	白吉村	55.38	69.22	100.00	13.61	5.72
1030	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小河线水沟洼2#公变	西安镇	白吉村	195.23	77.47	315.00	21.66	11.44
1031	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线西华山公变	西安镇	白吉村	76.06	95.08	100.00	0.18	0.08
1032	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线马营公变	西安镇	白吉村	45.17	35.29	160.00	46.44	19.84
1033	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小河线张沟2#公变	西安镇	白吉村	58.45	73.07	100.00	8.04	3.16
1034	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小河线斗沟公变	西安镇	堡子村	44.46	55.57	100.00	20.72	8.76
1035	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线街道8#公变	西安镇	菜园村	47.19	36.87	160.00	14.60	5.03
1036	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线陈湾2#公变	西安镇	菜园村	110.21	43.74	315.00	15.31	6.50
1037	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小河线上小河4#公变	西安镇	菜园村	89.19	55.74	200.00	14.09	6.73
1038	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小河线四季鲜8#公变	西安镇	菜园村	152.55	95.34	200.00	0.05	0.04
1039	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小河线田渠2#公变	西安镇	菜园村	77.26	48.29	200.00	16.27	6.75
1040	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线街道9公变	西安镇	菜园村	152.52	95.33	200.00	5.35	0.40

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1041	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小河线四季鲜3#公变	西安镇	菜园村	252.00	100.00	315.00	0.00	0.00
1042	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线西安街道10#公变	西安镇	菜园村	47.04	29.40	200.00	63.66	10.55
1043	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小河线四季鲜4#公变	西安镇	菜园村	282.91	88.41	400.00	6.30	2.07
1044	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线陈湾1#公变	西安镇	菜园村	99.80	39.60	315.00	23.02	5.59
1045	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线街道2#公变	西安镇	菜园村	139.74	43.67	400.00	62.20	34.28
1046	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小河线上小河1#公变	西安镇	菜园村	122.70	76.69	200.00	21.17	7.01
1047	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线木家沟公变	西安镇	范台村	14.72	18.40	100.00	19.68	8.14
1048	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	万家水变513红山线鸡窝山3#公变	西安镇	范台村	117.66	73.54	200.00	5.35	2.12
1049	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	万家水变513红山线鸡窝山4#公变	西安镇	范台村	143.64	89.77	200.00	9.16	2.98
1050	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线断峁子1#公变	西安镇	范台村	160.00	100.00	200.00	22.87	6.00
1051	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线大沟门公变	西安镇	范台村	24.39	30.49	100.00	24.02	10.96
1052	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线大沟门2#公变	西安镇	范台村	96.87	60.54	200.00	11.38	3.49
1053	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线木家沟2#公变	西安镇	范台村	44.47	55.58	100.00	14.55	6.91
1054	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线古墩子公变	西安镇	范台村	25.53	31.92	100.00	3.78	0.57

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1055	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线古洞2#公变	西安镇	范台村	74.67	93.34	100.00	0.03	0.02
1056	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线断峒子2#公变	西安镇	范台村	112.34	70.21	200.00	21.32	10.23
1057	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线蘑菇棚3#公变	西安镇	付套村	217.07	86.14	315.00	0.06	0.05
1058	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线付套3#公变	西安镇	付套村	77.63	97.04	100.00	1.78	0.04
1059	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线付套公变	西安镇	付套村	163.10	64.72	315.00	22.33	8.95
1060	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线柳场3号公变	西安镇	付套村	131.61	82.26	200.00	20.86	5.97
1061	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线柳场1#公变	西安镇	付套村	53.54	66.92	100.00	12.94	6.47
1062	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线柳套2#公变	西安镇	付套村	45.49	56.86	100.00	25.07	8.65
1063	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线羊基沟公变	西安镇	付套村	28.32	35.40	100.00	6.25	2.99
1064	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线柳场2#公变	西安镇	付套村	29.61	37.02	100.00	9.43	4.57
1065	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线付套2#公变	西安镇	付套村	126.55	79.09	200.00	13.71	4.65
1066	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线付套4号公变	西安镇	付套村	160.00	100.00	200.00	17.95	3.20
1067	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线蘑菇棚1号公变	西安镇	付套村	36.20	45.25	100.00	7.84	1.49
1068	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线蘑菇棚4#公变	西安镇	付套村	134.82	84.26	200.00	19.28	4.89
1069	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线柳场4号公变	西安镇	付套村	79.97	99.97	100.00	0.02	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1070	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线羊基沟2#公变	西安镇	付套村	33.38	20.86	200.00	10.50	2.60
1071	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线北坝3#公变	西安镇	付套村	107.92	67.45	200.00	20.48	9.10
1072	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小环线潘湾1#公变	西安镇	胡湾村	134.24	53.27	315.00	31.04	11.32
1073	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小环线胡湾4#公变	西安镇	胡湾村	28.38	35.47	100.00	1.16	0.76
1074	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线断峴子4#公变	西安镇	胡湾村	69.68	87.10	100.00	0.03	0.03
1075	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小环线胡湾6#公变	西安镇	胡湾村	229.54	91.09	315.00	0.02	0.02
1076	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小环线线上堡子1#公变	西安镇	胡湾村	108.81	68.00	200.00	10.01	3.41
1077	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线陈湾6#公变	西安镇	胡湾村	112.12	70.07	200.00	22.06	8.72
1078	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小环线胡湾7#公变	西安镇	胡湾村	123.55	77.22	200.00	15.30	6.28
1079	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小环线胡湾1#公变	西安镇	胡湾村	231.15	91.73	315.00	12.28	3.21
1080	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小环线胡湾3#公变	西安镇	胡湾村	251.98	99.99	315.00	0.00	0.00
1081	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小环线潘湾2#公变	西安镇	胡湾村	30.66	38.33	100.00	8.33	3.19
1082	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小环线胡湾2#公变	西安镇	胡湾村	214.56	85.14	315.00	23.30	6.97
1083	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小环线胡湾5#公变	西安镇	胡湾村	147.38	58.49	315.00	38.99	35.00
1084	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小环线潘湾3#公变	西安镇	胡湾村	230.41	91.43	315.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1085	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	万家水变514南山线南山村1号箱变配电变压器	西安镇	南山村	4.85	20.20	30.00	2.35	0.92
1086	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小河线上堡子3#公变	西安镇	上堡子	57.17	22.69	315.00	1.59	0.18
1087	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线老城3#公变	西安镇	西安村	60.64	47.38	160.00	22.69	8.03
1088	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线柳场5号公变	西安镇	西安村	154.41	96.51	200.00	2.91	0.56
1089	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线老城2#公变	西安镇	西安村	44.46	34.74	160.00	16.92	8.03
1090	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线街道11#公变	西安镇	西安村	174.52	54.54	400.00	64.62	28.80
1091	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线陈湾5#公变	西安镇	西安村	73.70	46.06	200.00	8.46	1.72
1092	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	万家水变513红山线万水公变	西安镇	西安村	29.07	45.43	80.00	10.35	3.25
1093	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线街道6#公变	西安镇	西安村	91.92	57.45	200.00	29.60	12.19
1094	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线鸡肠河2#公变	西安镇	西安村	160.00	100.00	200.00	14.04	5.93
1095	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线鸡肠河公变	西安镇	西安村	160.00	100.00	200.00	52.57	17.21
1096	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线街道7#公变	西安镇	西安村	58.32	45.56	160.00	34.94	21.06
1097	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线蘑菇棚2#公变	西安镇	西安村	160.00	100.00	200.00	66.92	20.82
1098	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线北坝公变	西安镇	西安村	87.12	54.45	200.00	20.02	9.31
1099	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线老城公变	西安镇	西安村	112.92	70.57	200.00	25.06	8.15

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1100	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线老城4#公变	西安镇	西安村	0.03	0.04	100.00	0.48	0.36
1101	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线园河上1#公变	西安镇	西安村	69.61	43.51	200.00	45.68	17.76
1102	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小环线街道4号公变	西安镇	西安村	160.00	100.00	200.00	26.42	5.72
1103	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	万家水变513红山线西山洼2号公变	西安镇	西安村	121.23	75.77	200.00	10.75	5.15
1104	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	万家水变514南山线泉儿沟公变	西安镇	西安村	77.66	97.07	100.00	1.81	0.12
1105	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线街道1#公变	西安镇	西安村	209.19	65.37	400.00	52.84	21.03
1106	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线街道5#公变	西安镇	西安村	59.27	46.31	160.00	32.84	10.44
1107	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线柳场6号公变	西安镇	西安村	43.72	54.65	100.00	10.43	3.71
1108	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线陈湾4#公变	西安镇	西安村	150.49	59.72	315.00	6.99	2.93
1109	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线古墩3号公变	西安镇	西安村	4.86	20.25	30.00	0.04	0.03
1110	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线良种厂公变	西安镇	西安村	95.14	59.46	200.00	42.88	40.03
1111	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	万家水变522盐湖II线邵庄3号公变	西安镇	西安村	79.71	99.64	100.00	2.25	0.16
1112	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线北坝2#公变	西安镇	西安村	115.29	72.06	200.00	24.25	7.82
1113	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线街道3#公变	西安镇	西安村	247.37	77.30	400.00	31.88	14.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1114	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线街道12号公变	西安镇	西安村	302.08	94.40	400.00	6.47	0.50
1115	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线园河下公变	西安镇	西安村	78.99	49.37	200.00	26.27	11.67
1116	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线西安供电所充电桩变压器	西安镇	西安镇街道	434.56	86.22	630.00	67.24	4.04
1117	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小河线四季鲜5#公变	西安镇	小河村	115.56	72.22	200.00	9.57	1.49
1118	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小河线上小河3#公变	西安镇	小河村	69.33	54.17	160.00	26.62	5.10
1119	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小河线桥头3#公变	西安镇	小河村	84.85	66.29	160.00	12.54	4.73
1120	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小河线四季鲜2#公变	西安镇	小河村	159.92	99.95	200.00	2.41	0.31
1121	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小河线陈湾7号公变	西安镇	小河村	320.00	100.00	400.00	25.32	3.79
1122	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小河线四季鲜6#公变	西安镇	小河村	159.45	99.65	200.00	4.93	1.13
1123	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线陈湾3#公变	西安镇	小河村	170.90	67.82	315.00	10.38	3.15
1124	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线柴塘2#公变	西安镇	小河村	46.12	57.65	100.00	16.20	3.95
1125	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小河线桥头4#公变	西安镇	小河村	74.28	46.43	200.00	36.37	20.30
1126	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线鸡肠河3号公变	西安镇	小河村	135.68	84.80	200.00	0.16	0.06
1127	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小河线桥头2#公变	西安镇	小河村	120.85	47.96	315.00	53.43	21.23

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1128	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小河线桥头5#公变	西安镇	小河村	139.27	55.27	315.00	21.11	8.04
1129	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小河线四季鲜7#公变	西安镇	小河村	159.91	99.94	200.00	0.05	0.05
1130	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线柴塘子1#公变	西安镇	小河村	108.33	67.71	200.00	20.44	7.59
1131	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小河线上堡子2号公变	西安镇	小河村	320.00	100.00	400.00	15.56	6.37
1132	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小河线下小河二队公变	西安镇	小河村	200.31	62.60	400.00	32.62	13.43
1133	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小河线桥头1#公变	西安镇	小河村	93.90	58.69	200.00	33.62	12.95
1134	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小河线四季鲜1#公变	西安镇	小河村	113.15	70.72	200.00	0.10	0.00
1135	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小河线下小河3号公变	西安镇	小河村	136.36	85.23	200.00	0.00	0.00
1136	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小河线燕儿窝公变	西安镇	小河村	160.00	100.00	200.00	11.47	4.68
1137	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小河线下小河二队2#公变	西安镇	小河村	94.40	59.00	200.00	10.03	4.90
1138	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小河线上小河2#公变	西安镇	小河村	47.87	59.83	100.00	16.84	6.16
1139	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小河线桥头6#公变	西安镇	小河村	156.83	62.24	315.00	37.02	15.01
1140	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线柳套1#公变	西安镇	薛套村	112.56	70.35	200.00	26.29	12.03

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1141	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	万家水变513红山线鸡窝山1#公变	西安镇	薛套村	56.54	70.68	100.00	15.50	5.84
1142	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线薛套6#公变	西安镇	薛套村	98.45	61.53	200.00	22.07	7.98
1143	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线木家沟3#公变	西安镇	薛套村	231.43	91.84	315.00	16.75	4.10
1144	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线尹家沟2#公变	西安镇	薛套村	3.23	4.04	100.00	18.02	9.06
1145	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线杨庄2#公变	西安镇	薛套村	8.67	10.84	100.00	15.43	2.95
1146	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线薛套2#公变	西安镇	薛套村	45.87	57.33	100.00	9.81	3.19
1147	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线臭草沟2#公变	西安镇	薛套村	101.20	63.25	200.00	22.26	8.22
1148	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线薛套3#公变	西安镇	薛套村	224.03	88.90	315.00	19.19	5.77
1149	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线薛套5#公变	西安镇	薛套村	119.37	74.61	200.00	11.21	4.52
1150	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变521小河线上堡子4#公变	西安镇	薛套村	298.96	93.42	400.00	3.73	1.54
1151	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线薛套4#公变	西安镇	薛套村	55.35	69.19	100.00	13.59	4.77
1152	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线臭草沟1#公变	西安镇	薛套村	227.43	90.25	315.00	17.56	5.52
1153	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	万家水变513红山线鸡窝山2#公变	西安镇	薛套村	2.74	3.42	100.00	9.78	4.07
1154	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	万家水变513红山线西山洼公变	西安镇	薛套村	13.35	16.69	100.00	12.72	4.62

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1155	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线尹家沟1#公变	西安镇	薛套村	45.62	57.02	100.00	22.55	9.62
1156	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线断峒子3#公变	西安镇	薛套村	136.74	85.46	200.00	42.53	8.57
1157	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线臭草沟3#公变	西安镇	薛套村	172.01	68.26	315.00	11.16	4.91
1158	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线薛套公变	西安镇	薛套村	30.86	38.58	100.00	16.92	9.03
1159	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	万家水变512唐坡线盐池新村2#公变	西安镇	盐池村	139.22	87.02	200.00	13.88	6.21
1160	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	万家水变514南山线羊场1#公变	西安镇	盐池村	49.53	61.91	100.00	10.10	4.95
1161	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	万家水变512唐坡线盐池街道4号公变	西安镇	盐池村	67.26	84.07	100.00	3.36	0.74
1162	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	万家水变512唐坡线盐池新农村3#公变	西安镇	盐池村	97.79	76.39	160.00	8.20	3.94
1163	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	万家水变512唐坡线街道2#公变	西安镇	盐池村	209.49	65.47	400.00	44.64	19.26
1164	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	万家水变514南山线庙儿沟公变	西安镇	盐池村	22.32	92.99	30.00	0.97	0.70
1165	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	万家水变512唐坡线高峒公变	西安镇	盐池村	48.94	61.17	100.00	8.99	4.53
1166	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	万家水变512唐坡线街道1#公变	西安镇	盐池村	33.53	20.96	200.00	35.07	18.22
1167	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	万家水变514南山线张寨公变	西安镇	盐池村	131.57	82.23	200.00	22.49	2.96
1168	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	万家水变514南山线杜寨公变	西安镇	盐池村	73.74	92.18	100.00	2.13	0.67

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1169	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	万家水变514南山线雪石沟公变	西安镇	盐池村	19.55	48.88	50.00	4.12	1.16
1170	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	万家水变512唐坡线老城公变	西安镇	盐池村	96.88	60.55	200.00	11.69	5.96
1171	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	万家水变512唐坡线盐池街道3#公变	西安镇	盐池村	68.79	42.99	200.00	11.99	2.70
1172	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	万家水变512唐坡线唐坡3#公变	西安镇	盐池村	131.94	65.97	250.00	13.21	2.49
1173	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	万家水变512唐坡线唐坡1#公变	西安镇	盐池村	127.73	79.83	200.00	12.92	4.30
1174	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	万家水变512唐坡线盐池新村1#公变	西安镇	盐池村	122.07	76.30	200.00	15.95	6.23
1175	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	万家水变512唐坡线邵庄2#公变	西安镇	盐池村	55.46	69.33	100.00	6.41	1.87
1176	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	万家水变514南山线羊场2#公变	西安镇	盐池村	125.30	78.31	200.00	2.82	0.70
1177	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	万家水变512唐坡线邵庄1#公变	西安镇	盐池村	167.00	66.27	315.00	56.72	52.46
1178	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	万家水变512唐坡线唐坡2#公变	西安镇	盐池村	67.38	84.23	100.00	4.00	1.03
1179	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线任湾公变	西安镇	园河村	61.55	48.09	160.00	31.01	16.13
1180	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变512白吉线园河上2#公变	西安镇	园河村	84.08	52.55	200.00	28.78	11.34
1181	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	西安供电所_运检班	中卫市	海原县	西安变522园薛线杨庄公变	西安镇	园河村	263.05	82.20	400.00	7.63	2.67
1182	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线南街7号公变	兴仁镇	北坪居	119.18	74.49	200.00	32.48	6.62

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1183	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线川裕村7号公变	兴仁镇	川裕村	320.00	100.00	400.00	33.34	10.83
1184	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线长坪9号公变	兴仁镇	川裕村	50.36	15.74	400.00	10.58	2.43
1185	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线川裕村13号公变	兴仁镇	川裕村	160.00	100.00	200.00	1.05	0.03
1186	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线长坪10号公变	兴仁镇	川裕村	160.00	100.00	200.00	0.10	0.08
1187	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线张寨柯6号公变	兴仁镇	川裕村	0.86	0.54	200.00	5.26	1.36
1188	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线长坪8号公变	兴仁镇	川裕村	2.13	1.33	200.00	7.06	1.40
1189	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线张寨柯8号公变	兴仁镇	川裕村	320.00	100.00	400.00	5.82	1.64
1190	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线张寨柯5号公变	兴仁镇	川裕村	86.37	26.99	400.00	8.14	2.38
1191	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线张寨柯7号公变	兴仁镇	川裕村	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
1192	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线周寨柯4#公变	兴仁镇	川裕村	320.00	100.00	400.00	7.01	1.46
1193	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线川裕村10号公变	兴仁镇	川裕村	320.00	100.00	400.00	18.49	6.87

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1194	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线川裕村9号公变	兴仁镇	川裕村	320.00	100.00	400.00	23.46	10.36
1195	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线川裕村8号公变	兴仁镇	川裕村	320.00	100.00	400.00	1.34	0.15
1196	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线周寨柯3#公变	兴仁镇	川裕村	320.00	100.00	400.00	6.62	2.06
1197	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线周寨柯6号公变	兴仁镇	川裕村	0	0	0	0.00	0.00
1198	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线长坪11号公变	兴仁镇	川裕村	0	0	0	0.00	0.00
1199	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线张寨柯9号公变	兴仁镇	川裕村	0	0	0	0.00	0.00
1200	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变523红沟线东滩五队1#公变	兴仁镇	东滩村	134.21	83.88	200.00	23.70	7.28
1201	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变523红沟线东滩十队公变	兴仁镇	东滩村	143.46	89.66	200.00	17.28	3.56
1202	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变523红沟线三道沟公变	兴仁镇	东滩村	137.08	85.68	200.00	15.42	5.59
1203	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变523红沟线东滩六队公变	兴仁镇	东滩村	89.80	56.13	200.00	19.69	8.79
1204	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变523红沟线东滩四队公变	兴仁镇	东滩村	130.34	81.47	200.00	16.52	7.17
1205	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变523红沟线东滩一队公变	兴仁镇	东滩村	124.33	77.71	200.00	21.67	10.39

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1206	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变523红沟线东滩十队2号公变	兴仁镇	东滩村	80.00	100.00	100.00	10.40	0.22
1207	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变523红沟线上湾子公变	兴仁镇	东滩村	68.03	42.52	200.00	17.54	4.04
1208	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变523红沟线东滩一队2#公变	兴仁镇	东滩村	124.51	77.82	200.00	26.40	8.29
1209	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变523红沟线拓寨柯六队公变	兴仁镇	东滩村	130.43	81.52	200.00	20.18	7.11
1210	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变523红沟线北洼公变	兴仁镇	东滩村	62.76	78.45	100.00	13.24	4.38
1211	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变523红沟线东街4号公变	兴仁镇	东滩村	97.59	38.72	315.00	90.58	40.69
1212	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变523红沟线东滩四队2号公变	兴仁镇	东滩村	138.00	86.25	200.00	9.13	3.21
1213	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变523红沟线东滩五队2号公变	兴仁镇	东滩村	112.69	70.43	200.00	16.88	6.38
1214	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线高庄三队2#公变	兴仁镇	高庄村	120.48	75.30	200.00	30.78	11.55
1215	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线高庄6队公变	兴仁镇	高庄村	121.53	75.96	200.00	26.23	14.08
1216	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线惠新村2#公变	兴仁镇	高庄村	107.44	67.15	200.00	29.86	13.17
1217	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线泰和村六号公变	兴仁镇	高庄村	101.61	79.38	160.00	17.47	6.02

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1218	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线泰和村三号公变	兴仁镇	高庄村	96.06	75.05	160.00	15.99	6.47
1219	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线泰和村8号公变	兴仁镇	高庄村	25.15	31.44	100.00	20.84	2.22
1220	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线泰和村五号公变	兴仁镇	高庄村	90.93	71.04	160.00	14.82	6.96
1221	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线团结村6#公变	兴仁镇	高庄村	96.29	75.23	160.00	17.92	8.35
1222	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线泰和村1号公变	兴仁镇	高庄村	98.44	76.91	160.00	24.91	8.82
1223	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线高庄一队2号公变	兴仁镇	高庄村	122.62	76.64	200.00	38.96	21.08
1224	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线高庄二队1#公变	兴仁镇	高庄村	140.47	87.80	200.00	14.63	4.09
1225	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线高庄二队2#公变	兴仁镇	高庄村	44.61	55.77	100.00	25.65	10.30
1226	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线高庄一队公变	兴仁镇	高庄村	48.40	60.50	100.00	20.00	7.65
1227	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线泰和村2号公变	兴仁镇	高庄村	105.64	82.53	160.00	12.00	4.72
1228	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线高庄五队1#公变	兴仁镇	高庄村	49.47	61.84	100.00	19.74	7.08

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1229	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线高庄三队1#公变	兴仁镇	高庄村	258.00	80.62	400.00	22.21	8.95
1230	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线高庄二队3#公变	兴仁镇	高庄村	150.06	93.79	200.00	6.17	1.13
1231	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线团结村5#公变	兴仁镇	高庄村	85.88	67.09	160.00	28.98	10.97
1232	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线高庄五队2#公变	兴仁镇	高庄村	103.88	64.92	200.00	19.44	7.08
1233	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线泰和村四号公变	兴仁镇	高庄村	77.99	60.93	160.00	34.60	17.07
1234	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线惠新村1号公变	兴仁镇	高庄村	39.53	49.42	100.00	12.24	2.56
1235	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线郝集十二号公变	兴仁镇	郝集村	53.61	33.51	200.00	12.11	3.59
1236	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线郝集二号公变	兴仁镇	郝集村	129.13	40.35	400.00	13.42	4.97
1237	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线郝集21号公变	兴仁镇	郝集村	80.00	100.00	100.00	1.44	0.03
1238	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变524寨柯线郝家湾三号公变	兴仁镇	郝集村	219.05	68.45	400.00	52.66	44.26
1239	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线道班新村2号公变	兴仁镇	郝集村	320.00	100.00	400.00	15.80	8.94

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1240	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变524寨柯线郝家湾8号公变	兴仁镇	郝集村	204.28	63.84	400.00	6.71	1.99
1241	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线郝集16号公变	兴仁镇	郝集村	139.05	43.45	400.00	11.48	3.49
1242	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线郝集五号公变	兴仁镇	郝集村	0.19	0.06	400.00	17.25	6.16
1243	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线兴仁新村1号公变	兴仁镇	郝集村	320.00	100.00	400.00	26.03	10.59
1244	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线长坪二号公变	兴仁镇	郝集村	2.00	0.63	400.00	7.99	2.53
1245	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线道班新村3号公变	兴仁镇	郝集村	320.00	100.00	400.00	22.92	10.56
1246	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线郝集四号公变	兴仁镇	郝集村	1.40	0.44	400.00	15.22	4.82
1247	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线张寨柯二号公变	兴仁镇	郝集村	5.43	1.70	400.00	41.10	20.62
1248	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线郝集六号公变	兴仁镇	郝集村	0.14	0.09	200.00	18.88	6.36
1249	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变524寨柯线郝家湾二号公变	兴仁镇	郝集村	17.81	5.57	400.00	5.64	1.08
1250	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线周寨柯2号公变	兴仁镇	郝集村	0.11	0.03	400.00	15.28	4.34
1251	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变524寨柯线郝家湾5#公变	兴仁镇	郝集村	301.66	94.27	400.00	4.91	1.19

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1252	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变524寨柯线铁寨柯二号公变	兴仁镇	郝集村	2.35	1.47	200.00	7.64	1.63
1253	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线郝集十四号公变	兴仁镇	郝集村	64.64	20.20	400.00	17.29	5.74
1254	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线郝集19号公变	兴仁镇	郝集村	202.40	63.25	400.00	13.54	1.61
1255	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线长坪3号公变	兴仁镇	郝集村	116.68	36.46	400.00	18.08	3.74
1256	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线川裕村3号公变	兴仁镇	郝集村	70.49	55.07	160.00	9.55	3.58
1257	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线温寨柯1号公变	兴仁镇	郝集村	143.12	89.45	200.00	5.33	1.39
1258	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线郝集18号公变	兴仁镇	郝集村	41.27	12.90	400.00	9.50	3.07
1259	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线张寨柯公变	兴仁镇	郝集村	2.64	0.83	400.00	6.67	2.16
1260	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线兴仁六队4号公变	兴仁镇	郝集村	320.00	100.00	400.00	34.99	12.51
1261	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线郝集三号公变	兴仁镇	郝集村	0.02	0.01	200.00	12.43	3.11
1262	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线兴仁五队三号公变	兴仁镇	郝集村	55.22	34.51	200.00	18.12	6.71
1263	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线郝集九号公变	兴仁镇	郝集村	0.03	0.02	200.00	25.45	6.47

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1264	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线郝集十三号公变	兴仁镇	郝集村	165.16	51.61	400.00	8.24	3.30
1265	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线郝集17号公变	兴仁镇	郝集村	0.14	0.09	200.00	7.51	1.56
1266	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线郝集28号公变	兴仁镇	郝集村	320.00	100.00	400.00	5.03	1.49
1267	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线温寨柯2号公变	兴仁镇	郝集村	29.57	9.24	400.00	5.75	1.40
1268	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线南街12号公变	兴仁镇	郝集村	320.00	100.00	400.00	37.15	15.31
1269	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线周寨柯公变	兴仁镇	郝集村	123.19	38.50	400.00	8.04	1.06
1270	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变524寨柯线郝家湾公变	兴仁镇	郝集村	320.00	100.00	400.00	3.26	1.24
1271	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线长坪村公变	兴仁镇	郝集村	0.08	0.02	500.00	8.64	3.46
1272	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变524寨柯线郝家湾4#公变	兴仁镇	郝集村	0.48	0.15	400.00	11.59	4.11
1273	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线郝集1号公变	兴仁镇	郝集村	86.75	27.11	400.00	26.15	12.38
1274	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线兴仁五队二号公变	兴仁镇	郝集村	0.20	0.06	400.00	24.64	8.86
1275	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线郝集七号公变	兴仁镇	郝集村	34.68	21.68	200.00	6.70	1.75
1276	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线郝集十一号公变	兴仁镇	郝集村	26.83	8.38	400.00	20.58	5.95

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1277	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线郝集十号公变	兴仁镇	郝集村	107.64	33.64	400.00	12.73	4.39
1278	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变524寨柯线郝家湾7#公变	兴仁镇	郝集村	320.00	100.00	400.00	7.98	2.51
1279	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线郝集八号公变	兴仁镇	郝集村	102.42	32.01	400.00	18.52	8.46
1280	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变524寨柯线郝家湾6号公变	兴仁镇	郝集村	0.89	0.55	200.00	7.62	1.91
1281	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线兴仁新村2号公变	兴仁镇	郝集村	320.00	100.00	400.00	97.99	60.12
1282	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线郝集20号公变	兴仁镇	郝集村	0.00	0.00	400.00	7.85	2.94
1283	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变524寨柯线铁寨柯3号公变	兴仁镇	郝集村	0.93	0.58	200.00	38.83	34.46
1284	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线郝集15号公变	兴仁镇	郝集村	207.55	64.86	400.00	5.02	1.16
1285	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变524寨柯线郝家湾9号公变	兴仁镇	郝集村	270.56	84.55	400.00	12.12	5.09
1286	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线兴仁南街10#公变	兴仁镇	郝集村	80.01	50.00	200.00	52.62	31.83
1287	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线郝集24号公变	兴仁镇	郝集村	0	0	0	0.00	0.00
1288	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线郝集25号公变	兴仁镇	郝集村	0	0	0	0.00	0.00
1289	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线郝集7号公变	兴仁镇	郝集村	0	0	0	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1290	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线郝集22号公变	兴仁镇	郝集村	0	0	0	0.00	0.00
1291	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线团结村移民点7#公变	兴仁镇	团结村	120.00	93.75	160.00	1.55	0.25
1292	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线北街二号公变	兴仁镇	拓寨村	148.52	46.41	400.00	53.68	23.38
1293	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线东街三号公变	兴仁镇	拓寨村	261.83	65.46	500.00	82.24	45.98
1294	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线南街2号公变	兴仁镇	拓寨村	173.88	69.00	315.00	53.86	17.85
1295	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变524寨柯线兴仁一队碱滩2号公变	兴仁镇	拓寨村	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
1296	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线南街3号公变	兴仁镇	拓寨村	183.16	72.68	315.00	18.85	8.86
1297	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线兴仁二队二号公变	兴仁镇	拓寨村	0.21	0.07	400.00	10.80	4.57
1298	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线拓寨柯5号公变	兴仁镇	拓寨村	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
1299	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线北街4号公变	兴仁镇	拓寨村	4.92	1.95	315.00	126.47	62.06
1300	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线兴仁新村3号公变	兴仁镇	拓寨村	168.13	52.54	400.00	75.42	40.46
1301	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线南街4号公变	兴仁镇	拓寨村	180.59	71.66	315.00	33.43	15.60
1302	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线道班新村公变	兴仁镇	拓寨村	73.41	57.35	160.00	10.10	2.81

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1303	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变524寨柯线兴仁二队五号公变	兴仁镇	拓寨村	160.00	100.00	200.00	112.31	85.66
1304	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线兴仁四队公变	兴仁镇	拓寨村	31.58	9.87	400.00	98.45	46.18
1305	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变524寨柯线兴仁一队碱滩1号公变	兴仁镇	拓寨村	160.00	100.00	200.00	30.91	29.84
1306	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线南街六号公变	兴仁镇	拓寨村	44.21	17.55	315.00	49.32	25.57
1307	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线道班5号公变	兴仁镇	拓寨村	93.30	58.31	200.00	51.91	19.84
1308	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线兴仁四队2号公变	兴仁镇	拓寨村	215.31	67.29	400.00	96.96	57.37
1309	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线道班公变	兴仁镇	拓寨村	120.57	75.36	200.00	16.54	9.68
1310	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线兴仁二队三号公变	兴仁镇	拓寨村	95.57	29.86	400.00	13.16	3.82
1311	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变524寨柯线兴仁三队碱滩3号公变	兴仁镇	拓寨村	80.00	100.00	100.00	29.13	28.92
1312	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线北街一号公变	兴仁镇	拓寨村	0.03	0.01	400.00	125.63	79.68
1313	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线拓寨柯新村公变	兴仁镇	拓寨村	51.00	31.87	200.00	32.71	17.89
1314	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线拓寨柯3号公变	兴仁镇	拓寨村	129.70	81.06	200.00	18.38	15.34

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1315	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线周寨柯5#公变	兴仁镇	拓寨村	43.66	13.64	400.00	9.46	4.06
1316	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线兴仁六队二号变	兴仁镇	拓寨村	61.26	24.31	315.00	33.43	15.34
1317	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线兴仁三队二号公变	兴仁镇	拓寨村	0.68	0.43	200.00	59.48	41.52
1318	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线北街3号公变	兴仁镇	拓寨村	144.86	57.48	315.00	53.48	26.29
1319	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线道班3号公变	兴仁镇	拓寨村	99.78	62.36	200.00	36.14	16.63
1320	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线兴仁东街9号公变	兴仁镇	拓寨村	101.70	31.78	400.00	120.73	48.11
1321	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线兴仁三队公变	兴仁镇	拓寨村	0.19	0.12	200.00	10.58	4.39
1322	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线温寨柯4号公变	兴仁镇	拓寨村	160.00	100.00	200.00	2.62	0.31
1323	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线南街1号公变	兴仁镇	拓寨村	8.33	3.31	315.00	133.98	77.49
1324	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线道班4号公变	兴仁镇	拓寨村	92.11	57.57	200.00	59.02	47.48
1325	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线兴仁五队一号公变	兴仁镇	拓寨村	194.15	60.67	400.00	17.90	6.96
1326	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线南街5号公变	兴仁镇	拓寨村	249.00	77.81	400.00	24.36	11.00
1327	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变523红沟线东街2号公变	兴仁镇	拓寨村	105.78	33.06	400.00	69.42	34.38

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1328	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线道班2#公变	兴仁镇	拓寨村	150.02	46.88	400.00	53.84	23.79
1329	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变523红沟线东街七号公变	兴仁镇	拓寨村	152.49	60.51	315.00	35.28	14.70
1330	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线兴仁六队公变	兴仁镇	拓寨村	162.15	50.67	400.00	64.61	21.07
1331	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线道班6号公变	兴仁镇	拓寨村	0	0	0	0.00	0.00
1332	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线王团三队公变	兴仁镇	王团村	138.95	86.84	200.00	17.86	4.77
1333	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线王团二队4号公变	兴仁镇	王团村	160.00	100.00	200.00	19.66	4.45
1334	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线高庄四队公变	兴仁镇	王团村	57.08	71.35	100.00	13.13	4.21
1335	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线王团1队2#公变	兴仁镇	王团村	97.52	60.95	200.00	59.16	15.94
1336	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线团结村1号公变	兴仁镇	王团村	83.97	65.60	160.00	14.38	7.16
1337	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线团结村2#公变	兴仁镇	王团村	123.72	77.32	200.00	19.65	10.12
1338	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线王团2队1#公变	兴仁镇	王团村	46.25	57.81	100.00	19.81	6.88
1339	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线窑上公变	兴仁镇	王团村	108.93	68.08	200.00	12.92	2.82
1340	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线王团新村二号公变	兴仁镇	王团村	108.16	84.50	160.00	15.16	7.04

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1341	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线团结村8#公变	兴仁镇	王团村	138.63	86.65	200.00	10.67	2.73
1342	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线王团一队1号公变	兴仁镇	王团村	320.00	100.00	400.00	38.10	8.90
1343	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线王团新村1#公变	兴仁镇	王团村	14.16	11.06	160.00	18.35	7.07
1344	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线老庄公变	兴仁镇	王团村	61.64	77.05	100.00	10.13	2.96
1345	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线王团二队2号公变	兴仁镇	王团村	71.27	89.09	100.00	4.96	1.03
1346	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线团结村4#公变	兴仁镇	王团村	90.21	70.47	160.00	21.02	11.44
1347	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线团结村3#公变	兴仁镇	王团村	81.38	63.58	160.00	43.16	15.72
1348	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线王团4队公变	兴仁镇	王团村	141.21	88.26	200.00	7.22	2.92
1349	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线王团二队3号公变	兴仁镇	王团村	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
1350	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线高庄四队2#公变	兴仁镇	王团村	134.11	83.82	200.00	18.21	6.11
1351	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线王团3队2#公变	兴仁镇	王团村	44.33	55.41	100.00	14.96	5.40
1352	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线长坪6号公变	兴仁镇	西里村	14.47	4.52	400.00	29.46	6.35

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1353	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线西里二队5号公变	兴仁镇	西里村	320.00	100.00	400.00	18.11	6.70
1354	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线兴仁二队公变	兴仁镇	西里村	0.27	0.09	400.00	19.55	6.78
1355	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线西里一队五号公变	兴仁镇	西里村	98.33	61.46	200.00	3.81	0.31
1356	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变524寨柯线兴仁一队公变	兴仁镇	西里村	0.23	0.07	400.00	39.37	31.79
1357	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线兴盛村二号公变	兴仁镇	西里村	80.49	62.88	160.00	22.75	11.08
1358	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线西里六队1#公变	兴仁镇	西里村	15.29	6.07	315.00	2.48	0.38
1359	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线西里一队2号公变	兴仁镇	西里村	22.41	7.00	400.00	22.38	5.41
1360	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线西里四五队2号公变	兴仁镇	西里村	105.26	65.79	200.00	26.14	11.60
1361	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线西里二队1#公变	兴仁镇	西里村	2.29	1.43	200.00	9.22	1.84
1362	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线川裕村5号公变	兴仁镇	西里村	22.59	17.65	160.00	28.35	9.70
1363	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线西里二队9号公变	兴仁镇	西里村	320.00	100.00	400.00	5.42	1.71

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1364	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线西里二队七号公变	兴仁镇	西里村	26.75	10.62	315.00	15.30	5.39
1365	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线西里六队3号公变	兴仁镇	西里村	8.68	2.71	400.00	10.64	3.92
1366	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线西里六队二号公变	兴仁镇	西里村	0.02	0.01	400.00	4.66	1.26
1367	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线西里一队公变	兴仁镇	西里村	41.35	12.92	400.00	16.50	3.92
1368	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线西里三队3号公变	兴仁镇	西里村	253.90	79.34	400.00	13.38	4.05
1369	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线西里二队2号公变	兴仁镇	西里村	320.00	100.00	400.00	10.19	2.54
1370	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线川裕村6号公变	兴仁镇	西里村	135.32	42.29	400.00	20.32	8.86
1371	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线长坪4#公变	兴仁镇	西里村	104.56	32.67	400.00	9.07	2.29
1372	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线西里四五队公变	兴仁镇	西里村	247.77	77.43	400.00	24.80	9.86
1373	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线张寨柯4号公变	兴仁镇	西里村	43.17	13.49	400.00	5.96	1.99
1374	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线长坪五号公变	兴仁镇	西里村	0.12	0.04	400.00	37.61	3.10

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1375	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变524寨柯线兴仁一队2号公变	兴仁镇	西里村	1.17	0.37	400.00	11.18	3.60
1376	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线川裕村2号公变	兴仁镇	西里村	34.64	43.30	100.00	18.35	6.36
1377	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线西里一队9号公变	兴仁镇	西里村	320.00	100.00	400.00	37.04	34.00
1378	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线川裕村11号公变	兴仁镇	西里村	320.00	100.00	400.00	1.84	0.08
1379	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线西里八队1号公变	兴仁镇	西里村	320.00	100.00	400.00	4.33	1.16
1380	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线西里六队4号公变	兴仁镇	西里村	192.01	60.00	400.00	12.85	2.14
1381	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线西里二队6号公变	兴仁镇	西里村	0.13	0.16	100.00	35.03	33.52
1382	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线长坪七号公变	兴仁镇	西里村	11.96	3.74	400.00	21.42	4.02
1383	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线西里三队2号公变	兴仁镇	西里村	320.00	100.00	400.00	42.48	11.09
1384	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线兴盛村1号公变	兴仁镇	西里村	89.75	70.12	160.00	17.42	6.86

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1385	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线川裕村4号公变	兴仁镇	西里村	66.37	51.85	160.00	30.14	14.75
1386	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线西里四五队3号公变	兴仁镇	西里村	61.47	38.42	200.00	80.52	47.12
1387	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线兴盛村四号公变	兴仁镇	西里村	0.03	0.04	100.00	7.55	2.38
1388	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线西里一队三号公变	兴仁镇	西里村	0.88	0.28	400.00	7.37	1.96
1389	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线西里二队四号公变	兴仁镇	西里村	41.95	26.22	200.00	70.68	64.36
1390	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线西里一队四号公变	兴仁镇	西里村	148.92	46.54	400.00	7.41	3.01
1391	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线西里二队3#公变	兴仁镇	西里村	188.25	58.83	400.00	17.84	7.49
1392	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线温寨柯三号公变	兴仁镇	西里村	0.14	0.09	200.00	3.09	0.93
1393	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变512王团线兴盛村三号公变	兴仁镇	西里村	83.42	65.17	160.00	19.32	9.41
1394	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线西里八队4#公变	兴仁镇	西里村	320.00	100.00	400.00	5.87	1.40

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1395	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线西里七队公变	兴仁镇	西里村	50.70	31.69	200.00	10.66	3.48
1396	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线西里一队七号公变	兴仁镇	西里村	103.20	32.25	400.00	79.19	69.04
1397	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线西里八队三号公变	兴仁镇	西里村	80.85	25.27	400.00	39.89	33.94
1398	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线西里一队六号公变	兴仁镇	西里村	84.67	52.92	200.00	3.38	0.42
1399	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线川裕村1号公变	兴仁镇	西里村	50.33	39.32	160.00	13.71	2.14
1400	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线西里二队八号公变	兴仁镇	西里村	36.83	23.02	200.00	4.09	1.44
1401	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线西里七队2号公变	兴仁镇	西里村	320.00	100.00	400.00	33.35	10.44
1402	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线西里三队1#公变	兴仁镇	西里村	197.18	61.62	400.00	10.01	4.05
1403	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线西里八队2号公变	兴仁镇	西里村	320.00	100.00	400.00	11.45	3.25
1404	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线西里七队3号公变	兴仁镇	西里村	0	0	0	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1405	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变522西里线西里八队5号公变	兴仁镇	西里村	0	0	0	0.00	0.00
1406	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变524寨柯线兴仁一队6号公变	兴仁镇	兴仁村	27.34	8.55	400.00	5.04	2.29
1407	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变523红沟线东滩三队2号公变	兴仁镇	兴仁村	0.12	0.07	200.00	12.67	4.86
1408	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变523红沟线拓寨柯二队公变	兴仁镇	兴仁村	112.62	70.39	200.00	26.47	14.60
1409	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变523红沟线东街5#公变	兴仁镇	兴仁村	320.00	100.00	400.00	72.57	29.25
1410	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线兴仁一队5号公变	兴仁镇	兴仁村	320.00	100.00	400.00	6.97	1.26
1411	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变523红沟线东街八号公变	兴仁镇	兴仁村	236.13	73.79	400.00	21.82	11.27
1412	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线兴仁北街5#公变(兴仁花园)	兴仁镇	兴仁村	113.24	70.77	200.00	25.46	11.55
1413	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线南街13号公变	兴仁镇	兴仁村	160.00	100.00	200.00	25.78	12.65
1414	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线福忠农场公变	兴仁镇	兴仁村	71.96	89.95	100.00	3.87	2.90
1415	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线西街1号公变	兴仁镇	兴仁村	320.00	100.00	400.00	75.26	31.48
1416	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变523红沟线段家塘2号公变	兴仁镇	兴仁村	55.61	34.76	200.00	53.56	19.33

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1417	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线兴仁南街9#公变	兴仁镇	兴仁村	109.51	68.44	200.00	28.28	14.14
1418	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变523红沟线拓寨柯二队2号公变	兴仁镇	兴仁村	129.43	80.89	200.00	20.88	8.17
1419	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线拓寨柯2号公变	兴仁镇	兴仁村	22.69	14.18	200.00	101.26	79.57
1420	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线西街3号公变	兴仁镇	兴仁村	320.00	100.00	400.00	15.55	3.83
1421	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线兴仁三队碱滩公变	兴仁镇	兴仁村	160.00	100.00	200.00	82.30	81.81
1422	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线兴仁二队6号公变	兴仁镇	兴仁村	160.00	100.00	200.00	43.70	42.63
1423	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变523红沟线东街六号公变	兴仁镇	兴仁村	210.52	83.54	315.00	19.42	2.47
1424	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	蒿川变522韩套线街道上公变	兴仁镇	兴仁村	63.78	79.73	100.00	39.06	12.92
1425	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线兴仁二队四号公变	兴仁镇	兴仁村	5.60	3.50	200.00	6.68	2.37
1426	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线兴仁小学1#公变	兴仁镇	兴仁村	320.00	100.00	400.00	14.39	6.89
1427	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变523红沟线东街11号公变	兴仁镇	兴仁村	74.19	23.18	400.00	74.16	31.15

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1428	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变524寨柯线齐白富家庭林场种植公变	兴仁镇	兴仁村	160.00	100.00	200.00	41.57	22.88
1429	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线兴仁北街6#公变	兴仁镇	兴仁村	281.91	88.10	400.00	13.92	5.56
1430	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变524寨柯线油井子沟刘文万公变	兴仁镇	兴仁村	155.00	96.88	200.00	14.11	3.60
1431	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线兴仁三队四号公变	兴仁镇	兴仁村	170.78	53.37	400.00	95.42	81.90
1432	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变524寨柯线兴仁一队4#公变	兴仁镇	兴仁村	0.20	0.06	400.00	9.37	2.88
1433	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变524寨柯线兴仁一队7号公变	兴仁镇	兴仁村	173.83	54.32	400.00	9.77	2.98
1434	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变524寨柯线亿乐优农业种植公变	兴仁镇	兴仁村	0.12	0.08	200.00	47.45	24.83
1435	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变523红沟线段家塘公变	兴仁镇	兴仁村	59.82	74.78	100.00	12.23	5.00
1436	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线兴仁四队3号公变	兴仁镇	兴仁村	320.00	100.00	400.00	0.08	0.07
1437	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变523红沟线东滩三队公变	兴仁镇	兴仁村	7.13	8.91	100.00	31.24	10.47
1438	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线南街11号公变	兴仁镇	兴仁村	160.00	100.00	200.00	25.33	7.47

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1439	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线兴仁五队4号公变	兴仁镇	兴仁村	320.00	100.00	400.00	7.78	2.16
1440	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线西街2号公变	兴仁镇	兴仁村	160.00	100.00	200.00	0.04	0.04
1441	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变524寨柯线兴仁一队三号公变	兴仁镇	兴仁村	0.39	0.12	400.00	10.06	3.92
1442	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线北街7号公变	兴仁镇	兴仁村	320.00	100.00	400.00	86.53	27.38
1443	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线拓寨柯公变	兴仁镇	兴仁村	7.81	4.88	200.00	17.17	7.91
1444	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变524寨柯线铁寨柯一号公变	兴仁镇	兴仁村	70.46	44.04	200.00	7.02	3.56
1445	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变515长坪线张寨柯3号公变	兴仁镇	兴仁村	2.29	1.43	200.00	3.03	0.39
1446	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线瓜市场1号公变	兴仁镇	兴仁村	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
1447	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变523红沟线东街1号公变	兴仁镇	兴仁村	61.26	19.14	400.00	152.62	45.35
1448	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变524寨柯线兴仁一队10号公变	兴仁镇	兴仁村	0	0	0	0.00	0.00
1449	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线兴仁二队12号公变	兴仁镇	兴仁村	0	0	0	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1450	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线兴仁四队4号公变	兴仁镇	兴仁村	0	0	0	0.00	0.00
1451	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线兴仁二队8号公变	兴仁镇	兴仁村	0	0	0	0.00	0.00
1452	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线兴仁二队9号公变	兴仁镇	兴仁村	0	0	0	0.00	0.00
1453	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线兴仁六队2号公变	兴仁镇	兴仁村	0	0	0	0.00	0.00
1454	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线兴仁二队11号公变	兴仁镇	兴仁村	0	0	0	0.00	0.00
1455	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变524寨柯线兴仁一队9号公变	兴仁镇	兴仁村	0	0	0	0.00	0.00
1456	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线兴仁商贸综合体1号箱变配电变压器	兴仁镇	兴仁镇街道	454.52	90.18	630.00	16.90	5.43
1457	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线兴仁商贸综合体2号箱变配电变压器	兴仁镇	兴仁镇街道	438.51	87.01	630.00	54.10	26.80
1458	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线兴仁南街8号公变	兴仁镇	兴仁镇街道	278.04	86.89	400.00	22.66	10.82

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1459	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线兴仁中学1号公变	兴仁镇	兴仁镇街道	318.98	99.68	400.00	0.00	0.00
1460	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变511郝集线兴仁六队3号公变	兴仁镇	兴仁镇街道	332.13	65.90	630.00	62.24	29.49
1461	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	东街10号箱变配电变压器	兴仁镇	兴仁镇街道	187.80	37.26	630.00	201.24	115.18
1462	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁高速公路北充电桩箱变配电变压器	兴仁镇	兴仁镇街道	0.02	0.01	315.00	208.90	31.76
1463	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线兴仁卫生院变压器	兴仁镇	兴仁镇街道	503.71	99.94	630.00	0.00	0.00
1464	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线兴仁小学2号公变	兴仁镇	兴仁镇街道	503.75	99.95	630.00	0.00	0.00
1465	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁街道充电桩箱变变压器	兴仁镇	兴仁镇街道	181.67	72.09	315.00	136.80	12.46
1466	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁高速公路南充电桩箱变配电变压器	兴仁镇	兴仁镇街道	270.51	53.67	630.00	199.96	29.70
1467	国网中卫供电公司	国网海原县供电公司	兴仁供电所_运检班	中卫市	海原县	兴仁变514街道线兴仁中学2号公变	兴仁镇	兴仁镇街道	321.78	63.84	630.00	0.00	0.00
1468	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺实业1#箱式变	城区	城区	544.94	85.15	800.00	50.35	27.93
1469	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变514新园线大转盘6#箱变配电变压器	城区	城区	593.90	92.80	800.00	31.49	14.47

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1470	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	宁夏森博赛尔实业有限公司2号箱变间隔配电变压器	城区	城区	382.68	75.93	630.00	70.64	42.31
1471	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	金花幼儿园1号箱式变电站配电变压器	城区	城区	590.48	92.26	800.00	43.49	17.47
1472	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变516新城线利民街2号箱变配电变压器	城区	城区	202.27	80.26	315.00	31.83	6.10
1473	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	丽景铭苑1#箱式变电站配电变压器	城区	城区	584.47	91.32	800.00	40.75	20.22
1474	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	海兴开发区格兰美景4号箱变配电变压器	城区	城区	570.46	89.13	800.00	40.54	20.87
1475	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	宁夏中合市场建设开发有限公司1#箱式变	城区	城区	430.81	67.31	800.00	135.77	75.08
1476	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	广源路2#箱式变	城区	城区	200.53	39.79	630.00	256.74	143.85
1477	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变514新园线农贸市场1#公变配变	城区	城区	199.16	39.52	630.00	66.30	29.39
1478	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	宁夏中合市场建设开发有限公司2#箱式变	城区	城区	303.50	60.22	630.00	187.60	117.02
1479	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	物流中心1#箱式变电站	城区	城区	146.49	29.07	630.00	204.62	117.86
1480	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	孵化园三期2#箱式变	城区	城区	510.52	79.77	800.00	27.22	9.45

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1481	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	凤翔街保障房4#箱式变	城区	城区	452.31	89.74	630.00	36.10	18.40
1482	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	天洁上上城小区1#箱式变	城区	城区	519.18	81.12	800.00	76.04	41.61
1483	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	海兴开发区格兰美景2号箱变配电变压器	城区	城区	573.09	89.55	800.00	57.34	26.46
1484	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	凤凰园1#箱式变	城区	城区	554.62	86.66	800.00	56.93	25.32
1485	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	海兴开发区格兰美景5号箱变配电变压器	城区	城区	767.45	95.93	1000.00	32.76	16.89
1486	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	海兴开发区格兰美景1号箱箱变隔配电变压器	城区	城区	726.51	72.65	1250.00	216.16	126.50
1487	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	宁夏渝海房地产1#箱式变	城区	城区	570.00	89.06	800.00	51.39	23.78
1488	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	工业园区孵化园2#箱式变	城区	城区	614.82	96.07	800.00	4.15	1.22
1489	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	凤翔街保障房2#箱式变	城区	城区	459.37	91.15	630.00	34.36	14.85
1490	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	丽水铭城小区3#变压器间隔配电变压器	城区	城区	474.20	94.09	630.00	13.76	6.53
1491	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变514新园线大转盘7#箱变配电变压器	城区	城区	584.15	91.27	800.00	33.24	16.15
1492	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	工业园区孵化园1#箱式变	城区	城区	496.76	77.62	800.00	99.07	35.21

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1493	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	宁夏森博赛尔实业有限公司1号箱变间隔配电变压器	城区	城区	419.35	83.20	630.00	78.08	41.65
1494	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	金凤街2号公网变配电变压器	城区	城区	504.00	100.00	630.00	149.94	4.19
1495	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	凤翔街保障房1#箱式变	城区	城区	407.91	80.93	630.00	70.04	36.45
1496	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	广源路1#箱式变	城区	城区	252.38	50.07	630.00	268.40	115.84
1497	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	宁夏海原县金龙贸易1#箱式变	城区	城区	428.29	84.98	630.00	47.58	26.29
1498	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	孵化园二期1#箱式变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	15.77	9.39
1499	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	清河小区2#箱式变	城区	城区	432.72	85.86	630.00	46.50	25.41
1500	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	孵化园三期1#箱式变	城区	城区	614.03	95.94	800.00	3.89	0.73
1501	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变514新园线瑞祥路1号公网变配电变压器	城区	城区	425.44	84.41	630.00	8.66	2.10
1502	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	广原路3#箱式变	城区	城区	297.38	59.00	630.00	107.34	42.69
1503	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	丽水铭城1#箱式变	城区	城区	592.42	92.57	800.00	49.90	20.70
1504	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变514新园线大转盘3#箱变间隔配电变压器	城区	城区	602.82	94.19	800.00	31.44	10.87
1505	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变514新园线大转盘10#箱变配电变压器	城区	城区	585.83	91.54	800.00	34.46	17.03

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1506	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	大转盘小区1#箱式变电站变压器间隔配电变压器	城区	城区	639.49	99.92	800.00	0.29	0.24
1507	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺实业箱变配电变压器	城区	城区	609.19	76.15	1000.00	81.93	7.70
1508	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	利民街1#箱式变	城区	城区	492.29	97.68	630.00	3.36	2.43
1509	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变514新园线大转盘8#箱变配电变压器	城区	城区	599.36	93.65	800.00	25.27	12.64
1510	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变514新园线大转盘4#箱变配电变压器	城区	城区	573.47	89.60	800.00	15.65	4.63
1511	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	丽水铭城2#箱式变	城区	城区	480.55	95.35	630.00	12.70	5.04
1512	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变514新园线广源路5号箱变间隔配电变压器	城区	城区	504.00	100.00	630.00	0.00	0.00
1513	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	海兴红宝花园1号箱式变电站配电变压器	城区	城区	527.54	82.43	800.00	81.98	45.90
1514	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	海兴开发区汽车站1#箱式变	城区	城区	86.98	13.59	800.00	343.37	46.45
1515	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	开发区管理委员会1#箱式变	城区	城区	468.92	73.27	800.00	0.00	0.00
1516	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变514新园线大转盘2#箱变配电变压器	城区	城区	618.33	96.61	800.00	11.78	4.99
1517	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	广原路4#箱式变	城区	城区	449.16	89.12	630.00	15.98	8.04

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1518	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	宁夏森博塞尔实业有限公司箱变站内配电变压器	城区	城区	600.83	93.88	800.00	25.32	8.44
1519	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变514新园线大转盘9#箱变配电变压器	城区	城区	595.67	93.07	800.00	101.54	16.37
1520	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	丽景铭苑小区2#公变间隔配电变压器	城区	城区	514.41	80.38	800.00	110.28	50.58
1521	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	金凤街1号公网变配电变压器	城区	城区	504.00	100.00	630.00	0.18	0.01
1522	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	清河小区1#箱式变	城区	城区	466.46	92.55	630.00	34.20	13.05
1523	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	金兴小区1#箱式变	城区	城区	555.95	86.87	800.00	57.72	29.11
1524	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变514新园线大转盘5#箱变配电变压器	城区	城区	600.76	93.87	800.00	27.89	13.20
1525	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新城线红宝花园廉租小区1号箱变配电变压器	城区	城区	413.44	82.03	630.00	64.46	37.60
1526	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	清河小区3#箱式变	城区	城区	459.06	91.08	630.00	32.30	14.22
1527	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	配电运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变516新城线金凤街1号小区变	城区	海兴虚拟社区	74.50	93.13	100.00	3.96	3.07
1528	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变521严湾线甘城村光伏公变	甘城镇	甘城村			400.00	0.00	0.00
1529	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变513石景线沟口公变	甘城镇	甘城村	17.63	44.09	50.00	8.20	2.42

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1530	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变513石景线虎狼台公变	甘城镇	甘城村	48.99	61.24	100.00	17.30	7.42
1531	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变513石景线阳洼公变	甘城镇	甘城村	24.00	100.00	30.00	3.12	0.28
1532	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变521严湾线范堡子养殖场公变	甘城镇	甘城村	118.89	74.31	200.00	15.44	2.12
1533	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变513石景线蚊湾2#公变	甘城镇	红圈村	70.13	87.67	100.00	5.19	1.17
1534	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变521严湾线范堡一队2号公变	甘城镇	久坪村	45.27	56.59	100.00	13.76	6.97
1535	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变521严湾线甘城四队2#公变	甘城镇	久坪村	70.90	88.62	100.00	4.80	1.23
1536	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变521严湾线严湾二队公变	甘城镇	久坪村	9.84	12.30	100.00	11.13	2.16
1537	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变521严湾线严湾三队公变	甘城镇	久坪村	9.75	24.38	50.00	11.64	2.96
1538	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变521严湾线严湾一队公变	甘城镇	久坪村	67.32	84.15	100.00	6.19	1.33
1539	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变512双井线梨花咀二队3号公变	甘城镇	久坪村	40.74	50.92	100.00	13.17	5.01
1540	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变521严湾线范堡二队2号公变	甘城镇	久坪村	39.96	49.95	100.00	11.35	6.03
1541	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变521严湾线范堡一队公变	甘城镇	久坪村	65.12	81.40	100.00	7.60	3.08
1542	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变521严湾线胡麻地湾公变	甘城镇	久坪村	72.03	90.03	100.00	4.08	0.60

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1543	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变521严湾线范堡二队公变	甘城镇	久坪村	47.08	58.85	100.00	11.88	4.27
1544	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变512双井线梨花咀二队2#公变	甘城镇	久坪村	27.14	33.92	100.00	21.81	9.23
1545	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变512双井线梨花咀二队1#公变	甘城镇	久坪村	81.37	50.86	200.00	17.54	10.33
1546	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变512双井线乔畔三队2号公变	甘城镇	乔畔村	46.11	57.64	100.00	15.16	5.15
1547	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变512双井线乔畔二队2号公变	甘城镇	乔畔村	33.14	41.42	100.00	7.89	3.02
1548	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变512双井线乔畔一队2号公变	甘城镇	乔畔村	135.07	84.42	200.00	14.82	3.77
1549	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变512双井线乔畔二队公变	甘城镇	乔畔村	34.53	43.16	100.00	17.03	4.68
1550	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变512双井线双井四队公变	甘城镇	乔畔村	50.04	62.54	100.00	17.19	5.26
1551	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变512双井线乔畔三队公变	甘城镇	乔畔村	47.15	58.93	100.00	11.07	5.42
1552	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变512双井线乔畔四队公变	甘城镇	乔畔村	63.92	79.90	100.00	10.58	3.56
1553	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变512双井线冯渠公变	甘城镇	乔畔村	68.07	85.09	100.00	7.06	1.86
1554	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变512双井线余家山公变	甘城镇	乔畔村	30.29	75.72	50.00	3.97	0.98

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1555	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变521严湾线甘城二队2#公变	甘城镇	三台村	135.09	84.43	200.00	13.19	5.74
1556	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变512双井线甘城街道2#公变	甘城镇	三台村	50.68	63.35	100.00	16.30	5.16
1557	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变521严湾线大掌2#公变	甘城镇	三台村	62.75	78.44	100.00	7.92	2.73
1558	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变521严湾线街道2号公变	甘城镇	三台村	40.61	25.38	200.00	80.18	14.99
1559	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变521严湾线甘城二队1#公变	甘城镇	三台村	109.98	68.74	200.00	8.15	3.63
1560	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变521严湾线大掌1#公变	甘城镇	三台村	10.89	45.35	30.00	5.12	1.75
1561	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变513石景线甘城三队公变	甘城镇	三台村	39.09	48.86	100.00	34.52	9.39
1562	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变521严湾线甘城四队公变	甘城镇	三台村	64.73	80.91	100.00	9.56	2.58
1563	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变512双井线甘城一队公变	甘城镇	三台村	95.51	59.69	200.00	7.06	4.14
1564	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变512双井线甘城一队3#公变	甘城镇	三台村	63.73	79.67	100.00	8.45	3.08
1565	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变512双井线甘城一队2#公变	甘城镇	三台村	61.62	77.03	100.00	4.89	1.98
1566	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变521严湾线红糜湾新公变	甘城镇	三台村	147.93	92.45	200.00	5.25	1.28

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1567	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变521严湾线甘城街道1#公变	甘城镇	三台村	156.01	61.91	315.00	118.03	36.14
1568	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变512双井线梨花咀一队公变	甘城镇	三台村	60.04	75.04	100.00	3.59	1.45
1569	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变512双井线双井村光伏公变	甘城镇	双井村			200.00	0.00	0.00
1570	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变512双井线乔畔一队公变	甘城镇	双井村	34.75	43.43	100.00	32.01	12.37
1571	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变512双井线双井街道公变	甘城镇	双井村	28.66	35.83	100.00	25.67	9.49
1572	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变512双井线双井一队公变	甘城镇	双井村	16.84	21.05	100.00	27.52	9.77
1573	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变512双井线双井街道2#公变	甘城镇	双井村	59.74	37.34	200.00	13.99	5.95
1574	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变513石景线吴渠村光伏公变	甘城镇	吴渠村			250.00	0.00	0.00
1575	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变513石景线龙套公变	甘城镇	吴渠村	70.83	88.53	100.00	4.20	0.78
1576	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变513石景线吴渠四队公变	甘城镇	吴渠村	67.59	84.49	100.00	6.58	2.01
1577	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变513石景线石景2号公变	甘城镇	吴渠村	61.92	77.40	100.00	9.43	3.13
1578	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变513石景线应渠公变	甘城镇	吴渠村	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1579	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变513石景线碾渠公变	甘城镇	吴渠村	37.71	47.14	100.00	34.77	8.76

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1580	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变513石景线吴渠三队公变	甘城镇	吴渠村	62.42	78.02	100.00	2.50	0.47
1581	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变513石景线吴渠二队2#公变	甘城镇	吴渠村	60.67	75.84	100.00	14.79	4.70
1582	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变513石景线吴渠二队3#公变	甘城镇	吴渠村	57.55	71.94	100.00	7.89	2.96
1583	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变513石景线张脑公变	甘城镇	吴渠村	18.85	78.55	30.00	4.01	0.72
1584	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变513石景线吴渠二队1#公变	甘城镇	吴渠村	12.03	15.03	100.00	44.36	8.12
1585	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变513石景线石景公变	甘城镇	吴渠村	57.02	71.28	100.00	6.85	1.71
1586	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变513石景线吴渠二队4号公变	甘城镇	吴渠村	65.43	81.79	100.00	8.97	2.63
1587	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变513石景线千旦1#公变	甘城镇	吴渠村	57.63	72.03	100.00	10.73	4.14
1588	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变513石景线千旦2#公变	甘城镇	吴渠村	63.69	79.61	100.00	4.25	1.04
1589	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变513石景线蚊湾公变	甘城镇	张套村	69.43	86.79	100.00	5.43	1.62
1590	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变513石景线麻地沟新公变	甘城镇	张套村	66.92	83.65	100.00	4.30	1.02
1591	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	甘城供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	甘城变513石景线南梁公变	甘城镇	张套村	24.78	61.95	50.00	5.77	1.63
1592	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线草场北公变	高崖乡	草场村	193.23	96.62	250.00	2.03	0.92

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1593	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线乱沟公变	高崖乡	草场村	11.79	7.37	200.00	36.54	14.29
1594	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线草场老城公变	高崖乡	草场村	120.33	75.20	200.00	30.82	11.17
1595	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线联合十斗公变	高崖乡	草场村	2.04	1.28	200.00	51.75	9.63
1596	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线甘沟南公变	高崖乡	草场村	28.72	35.90	100.00	38.58	31.24
1597	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线联合新村公变	高崖乡	草场村	142.23	88.89	200.00	9.24	3.32
1598	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线马堡公变	高崖乡	草场村	47.90	29.94	200.00	50.06	30.18
1599	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线老水管所公变	高崖乡	草场村	22.97	28.71	100.00	38.36	3.47
1600	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线瓜市场公变	高崖乡	草场村	55.24	69.04	100.00	11.18	5.82
1601	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线草场东公变	高崖乡	草场村	122.54	76.59	200.00	20.03	8.97
1602	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线南山养殖区公变	高崖乡	草场村	151.43	94.65	200.00	4.42	0.45
1603	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线瓜河湾东公变	高崖乡	草场村	55.12	68.90	100.00	20.62	6.40
1604	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线新瓜市场公变	高崖乡	草场村	43.60	54.50	100.00	22.38	10.61
1605	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线瓜市场2#公变	高崖乡	草场村	116.29	72.68	200.00	30.19	12.53
1606	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线瓜河湾西公变	高崖乡	草场村	49.90	62.37	100.00	17.04	6.20

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1607	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线三汾湾一队2#公变	高崖乡	草场村	27.61	17.26	200.00	19.28	11.03
1608	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线草场西公变	高崖乡	草场村	82.46	51.53	200.00	30.70	14.81
1609	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线节水基地公变	高崖乡	草场村	159.63	99.77	200.00	0.00	0.00
1610	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线马堡西公变	高崖乡	草场村	87.50	54.69	200.00	55.72	10.06
1611	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线草场新村公变	高崖乡	草场村	100.19	62.62	200.00	15.27	5.95
1612	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线联合十一队公变	高崖乡	草场村	14.50	18.12	100.00	15.24	6.88
1613	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线西山洼养殖场公变	高崖乡	草场村	274.36	85.74	400.00	15.28	2.34
1614	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变514香水线土桥子2#公变	高崖乡	高湾村	171.46	53.58	400.00	83.15	39.70
1615	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线大路新公变	高崖乡	高湾村	33.27	41.58	100.00	24.41	9.72
1616	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变514香水线别盖头东1#公变	高崖乡	高湾村	151.75	60.22	315.00	40.80	23.27
1617	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线高崖林场公变	高崖乡	高湾村	80.00	100.00	100.00	5.19	1.51
1618	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变514香水线驼骆河湾西公变	高崖乡	高湾村	0.03	0.02	200.00	121.74	66.54
1619	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变514香水线别盖头东公变	高崖乡	高湾村	78.52	49.08	200.00	49.30	31.27

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1620	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线李庄公变	高崖乡	高湾村	61.72	77.14	100.00	8.75	3.54
1621	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线高湾西3号公变	高崖乡	高湾村	67.62	84.52	100.00	8.31	1.95
1622	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变514香水线土桥子1#公变	高崖乡	高湾村	112.51	70.32	200.00	43.98	31.83
1623	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变514香水线香水二队北公变	高崖乡	高湾村	28.64	17.90	200.00	49.48	17.19
1624	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线石峁子南2#公变	高崖乡	高湾村	81.83	51.14	200.00	29.42	12.79
1625	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线李庄2#公变	高崖乡	高湾村	123.83	77.39	200.00	19.31	7.31
1626	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线大路公变	高崖乡	高湾村	8.23	10.29	100.00	48.69	39.75
1627	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变514香水线下岸子02#公变	高崖乡	高湾村	97.22	60.76	200.00	28.27	10.80
1628	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变514香水线下岸子西公变	高崖乡	高湾村	150.24	59.62	315.00	32.81	15.58
1629	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变514香水线窝子公变	高崖乡	高湾村	184.31	73.14	315.00	31.60	12.22
1630	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线高湾东公变	高崖乡	高湾村	50.67	63.34	100.00	13.18	3.49
1631	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变514香水线驼骆河湾西1#公变	高崖乡	高湾村	33.27	20.79	200.00	33.39	14.98
1632	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线高湾西2#公变	高崖乡	高湾村	34.14	42.68	100.00	36.53	22.24

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1633	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变514香水线吴家湾新公变	高崖乡	高湾村	132.62	82.89	200.00	15.24	4.90
1634	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变514香水线香水二队南公变	高崖乡	高湾村	236.00	73.75	400.00	49.85	28.79
1635	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变514香水线驼骆河湾东公变	高崖乡	高湾村	49.53	30.96	200.00	27.17	11.53
1636	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变514香水线别盖头西2#公变	高崖乡	高湾村	119.14	47.28	315.00	59.46	40.69
1637	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变514香水线别盖头西公变	高崖乡	高湾村	117.17	46.50	315.00	57.32	34.36
1638	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线高湾西公变	高崖乡	高湾村	45.17	56.47	100.00	12.43	4.60
1639	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变514香水线大路01#公变	高崖乡	高湾村	9.13	5.70	200.00	35.56	26.83
1640	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变514香水线窝子1#公变	高崖乡	高湾村	12.40	7.75	200.00	53.17	30.68
1641	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线乱三营新公变	高崖乡	高崖村	0.29	0.36	100.00	58.93	12.19
1642	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线高崖二队东公变	高崖乡	高崖村	99.96	31.24	400.00	45.43	24.44
1643	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线赵套子公变	高崖乡	高崖村	62.22	48.61	160.00	16.04	6.39
1644	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线西堡子3号公变	高崖乡	高崖村	97.92	61.20	200.00	39.71	26.77

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1645	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线高崖二队东4号公变	高崖乡	高崖村	320.00	100.00	400.00	164.31	53.67
1646	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线石峴子北公变	高崖乡	高崖村	110.66	86.46	160.00	5.18	0.98
1647	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线高崖二队东1#公变	高崖乡	高崖村	200.70	62.72	400.00	79.12	35.57
1648	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线石峴子北2#公变	高崖乡	高崖村	30.92	19.33	200.00	44.74	18.85
1649	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线高崖二队西2号公变	高崖乡	高崖村	94.31	58.94	200.00	58.56	16.16
1650	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线赵套子2#公变	高崖乡	高崖村	121.63	76.02	200.00	24.39	7.70
1651	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线高崖二队东3号公变	高崖乡	高崖村	106.39	66.49	200.00	43.84	20.25
1652	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线068#高崖二队西公变	高崖乡	高崖村	120.18	75.11	200.00	19.20	8.63
1653	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线马湾公变	高崖乡	高崖村	248.00	77.50	400.00	35.27	16.26
1654	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线石峴子北1号公变	高崖乡	高崖村	189.38	59.18	400.00	51.80	10.11
1655	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线黑家庄公变	高崖乡	红岸村	39.31	49.14	100.00	28.05	9.29
1656	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变514香水线下岸子东公变	高崖乡	红岸村	160.00	100.00	200.00	67.98	16.59

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1657	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线红岸北公变	高崖乡	红岸村	85.34	53.34	200.00	29.59	14.20
1658	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线红岸东公变	高崖乡	红岸村	44.55	27.84	200.00	58.67	23.81
1659	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线红岸南公变	高崖乡	红岸村	43.86	27.42	200.00	31.79	14.88
1660	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线乱三营1#公变	高崖乡	红岸村	42.10	52.63	100.00	14.33	6.94
1661	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线杨家庄南公变	高崖乡	红岸村	12.16	15.20	100.00	64.11	33.72
1662	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线乱三营4号公变	高崖乡	红岸村	80.00	100.00	100.00	8.93	3.11
1663	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线乱三营二队公变	高崖乡	红岸村	127.98	79.99	200.00	29.79	9.54
1664	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线红岸东2号公变	高崖乡	红岸村	51.11	63.88	100.00	18.21	6.22
1665	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线红岸四队公变	高崖乡	红岸村	38.93	48.66	100.00	25.00	5.42
1666	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线乱三营1号公变	高崖乡	红岸村	50.89	63.61	100.00	20.06	8.76
1667	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线红古四队3#公变	高崖乡	红古村	117.58	73.49	200.00	13.45	4.76
1668	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线红古移民点东公变	高崖乡	红古村	75.10	46.94	200.00	34.66	12.01

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1669	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线下店房2#公变	高崖乡	红古村	73.49	45.93	200.00	38.57	14.75
1670	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线红古养牛场公变	高崖乡	红古村	17.51	10.94	200.00	41.53	5.21
1671	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线上店房公变	高崖乡	红古村	65.77	41.11	200.00	35.76	15.45
1672	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线上店房2#公变	高崖乡	红古村	28.96	18.10	200.00	18.33	5.91
1673	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线红古四队公变	高崖乡	红古村	10.75	13.44	100.00	19.58	8.64
1674	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线红古二队公变	高崖乡	红古村	68.62	42.89	200.00	33.85	28.97
1675	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线西滩2#公变	高崖乡	红古村	110.35	68.97	200.00	31.40	6.78
1676	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线红古二队北公变	高崖乡	红古村	34.04	26.60	160.00	20.17	10.93
1677	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线红岸五队公变	高崖乡	红古村	119.12	74.45	200.00	22.16	9.09
1678	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线下店房东1#公变	高崖乡	红古村	13.04	16.30	100.00	37.31	29.23
1679	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线红古四队2#公变	高崖乡	红古村	123.22	77.01	200.00	18.88	9.29
1680	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线红古东河湾公变	高崖乡	红古村	82.57	51.61	200.00	31.01	14.46

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1681	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线红古二队南2号公变	高崖乡	红古村	43.85	54.81	100.00	4.30	1.29
1682	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线北梁2号公变	高崖乡	红古村	148.13	92.58	200.00	7.01	2.13
1683	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线下店房东公变	高崖乡	红古村	23.24	29.06	100.00	12.82	5.99
1684	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线东湾公变	高崖乡	红古村	13.35	16.68	100.00	36.75	9.95
1685	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线沙坡头公变	高崖乡	红古村	76.81	48.01	200.00	66.49	19.49
1686	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线红古东湾公变	高崖乡	红古村	13.81	8.63	200.00	60.95	47.20
1687	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线甘沟北公变	高崖乡	红古村	19.34	24.18	100.00	46.46	31.69
1688	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线石峡口牛场公变	高崖乡	李旺村			200.00	0.00	0.00
1689	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线高速服务区东充电桩箱变间隔配电变压器	高崖乡	联合村	271.59	53.89	630.00	202.60	45.40
1690	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线联合十队公变	高崖乡	联合村	160.00	100.00	200.00	37.96	10.61
1691	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线高速服务区西充电桩箱变间隔配电变压器	高崖乡	联合村	271.31	53.83	630.00	213.24	46.73
1692	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线联合十四队2号公变	高崖乡	联合村	33.43	20.90	200.00	12.96	5.06

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1693	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线联合十二队公变	高崖乡	联合村	160.00	100.00	200.00	19.32	7.50
1694	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线杨家庄公变	高崖乡	三分湾村	0.94	0.59	200.00	103.39	42.97
1695	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线三汾湾一队公变	高崖乡	三分湾村	111.09	69.43	200.00	17.81	6.29
1696	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线三汾湾二队公变	高崖乡	三分湾村	78.02	48.76	200.00	42.61	26.72
1697	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线十字路2号公变	高崖乡	三分湾村	56.86	22.56	315.00	72.12	36.57
1698	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线红古牛场公变	高崖乡	三分湾村	158.54	99.09	200.00	0.79	0.01
1699	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线西堡子1#公变	高崖乡	三分湾村	116.66	46.29	315.00	64.43	31.94
1700	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线三汾湾二队2#公变	高崖乡	三分湾村	69.03	43.14	200.00	21.59	10.55
1701	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线联合十三队公变	高崖乡	三分湾村	40.88	51.10	100.00	21.87	9.88
1702	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线联合十二队1#公变	高崖乡	三分湾村	78.31	48.94	200.00	47.07	31.28
1703	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线十字路南公变	高崖乡	三分湾村	146.75	58.23	315.00	73.56	35.42
1704	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线下店房公变	高崖乡	三分湾村	160.00	100.00	200.00	48.02	34.02

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1705	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线三汾湾一队3#公变	高崖乡	三分湾村	23.04	14.40	200.00	39.56	23.97
1706	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线十字路北公变	高崖乡	三分湾村	61.01	38.13	200.00	58.58	27.45
1707	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线西堡子公变	高崖乡	三分湾村	77.99	48.74	200.00	33.29	17.73
1708	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线三汾湾老庄子公变	高崖乡	三分湾村	61.56	76.95	100.00	8.39	3.32
1709	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线振兴四队2号公变	高崖乡	三分湾村	77.98	48.74	200.00	39.19	11.37
1710	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线十字路南3号公变	高崖乡	三分湾村	1.57	0.98	200.00	148.76	93.47
1711	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线联合十斗2号公变	高崖乡	三分湾村	29.87	37.33	100.00	7.93	3.26
1712	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线马堡北公变	高崖乡	三分湾村	101.38	63.36	200.00	26.82	10.71
1713	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线联合十四队公变	高崖乡	三分湾村	42.27	26.42	200.00	21.56	10.80
1714	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线联合十斗3号公变	高崖乡	三分湾村	274.38	85.74	400.00	0.13	0.07
1715	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线石峴子南公变	高崖乡	石峴子	125.77	78.61	200.00	16.40	5.96
1716	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线西山洼公变	高崖乡	西山洼	137.02	85.64	200.00	9.81	5.61

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1717	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变514香水线下岸子3号公变	高崖乡	香水村	3.79	2.37	200.00	91.53	33.78
1718	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线高崖乡大叭子公变	高崖乡	香水村	42.63	53.28	100.00	24.74	12.89
1719	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线高崖一队公变	高崖乡	香水村	41.22	64.41	80.00	10.74	5.34
1720	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线059#高崖一队西2#公变	高崖乡	香水村	11.49	14.36	100.00	72.00	45.27
1721	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变513红古线高崖一队东公变	高崖乡	香水村	31.53	39.42	100.00	35.96	23.81
1722	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变514香水线别盖头西3号公变	高崖乡	香水村	320.00	100.00	400.00	19.90	10.19
1723	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线沙窝公变	高崖乡	新民村	95.25	59.53	200.00	30.59	11.98
1724	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线移民点公变	高崖乡	新民村	73.17	45.73	200.00	41.82	11.09
1725	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线红古五队公变	高崖乡	新民村	141.55	56.17	315.00	75.02	15.03
1726	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线红古北梁公变	高崖乡	新民村	89.79	56.12	200.00	25.77	10.09
1727	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线乱沟2#公变	高崖乡	新民村	26.81	33.51	100.00	30.32	19.17
1728	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线移民点西公变	高崖乡	新民村	126.14	78.84	200.00	15.83	5.75

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1729	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线红古移民点3号变压器	高崖乡	新民村	135.36	84.60	200.00	11.26	4.59
1730	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线红古五队1#公变	高崖乡	新民村	83.35	52.10	200.00	30.07	15.68
1731	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线西山洼2号公变	高崖乡	新民村	135.08	84.42	200.00	38.92	5.45
1732	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线红古西滩公变	高崖乡	新民村	106.30	66.44	200.00	19.21	5.98
1733	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	高崖供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	庙山变512草场线移民点东公变	高崖乡	新民村	47.09	58.86	100.00	16.74	6.84
1734	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线陈湾3号公变	贾塘乡	堡台村	50.31	62.89	100.00	9.11	1.77
1735	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线北坪公变	贾塘乡	堡台村	56.09	70.11	100.00	9.23	1.70
1736	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线堡台2#公变	贾塘乡	堡台村	129.48	80.92	200.00	9.01	2.14
1737	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线陈湾2号公变	贾塘乡	堡台村	98.79	61.74	200.00	20.75	3.82
1738	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线马家坪公变	贾塘乡	堡台村	31.96	39.95	100.00	11.95	3.59
1739	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线小湾公变	贾塘乡	堡台村	54.89	68.61	100.00	5.74	1.77
1740	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线李家沟公变	贾塘乡	堡台村	66.13	82.66	100.00	3.63	1.47
1741	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线酒店湾A公变	贾塘乡	后塘村	109.78	68.61	200.00	10.10	3.74
1742	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线杨湾2#公变	贾塘乡	后塘村	41.50	51.87	100.00	6.55	2.72

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1743	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线后塘五队2#公变	贾塘乡	后塘村	18.52	23.15	100.00	8.35	2.91
1744	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线后塘七队2号公变	贾塘乡	后塘村	30.02	37.53	100.00	15.38	5.62
1745	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线后塘六队公变	贾塘乡	后塘村	108.67	67.92	200.00	18.40	8.45
1746	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线酒店湾B公变	贾塘乡	后塘村	13.11	10.24	160.00	36.85	18.71
1747	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线后塘四队2#公变	贾塘乡	后塘村	55.27	69.09	100.00	16.65	4.86
1748	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线后塘七队公变	贾塘乡	后塘村	3.04	3.79	100.00	12.17	3.48
1749	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线后塘一队2号公变	贾塘乡	后塘村	160.00	100.00	200.00	24.26	11.19
1750	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线后塘二队2#公变	贾塘乡	后塘村	123.96	77.47	200.00	19.88	8.19
1751	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线后塘二队公变	贾塘乡	后塘村	56.09	70.11	100.00	15.62	4.80
1752	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线水管所公变	贾塘乡	后塘村	9.98	12.48	100.00	47.45	7.36
1753	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线陈湾1号公变	贾塘乡	后塘村	124.15	77.60	200.00	14.02	5.21
1754	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线下张湾3#公变	贾塘乡	后塘村	47.77	59.72	100.00	6.04	1.79
1755	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线郑湾公变	贾塘乡	后塘村	100.11	62.57	200.00	40.95	28.49

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1756	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线后塘四队公变	贾塘乡	后塘村	0.25	0.31	100.00	10.62	3.49
1757	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线下张湾公变	贾塘乡	后塘村	13.83	17.29	100.00	4.18	1.70
1758	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线后塘五队公变	贾塘乡	后塘村	48.15	60.19	100.00	23.05	8.10
1759	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线后塘三队2号公变	贾塘乡	后塘村	133.20	83.25	200.00	13.88	5.61
1760	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线后塘六队2号公变	贾塘乡	后塘村	130.50	81.56	200.00	17.48	7.61
1761	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线陈门湾公变	贾塘乡	后塘村	63.64	39.78	200.00	21.30	10.78
1762	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线蒿洼2#公变	贾塘乡	后塘村	71.09	88.87	100.00	3.50	1.07
1763	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线上张湾公变	贾塘乡	后塘村	23.40	29.25	100.00	28.79	3.37
1764	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线后塘三队公变	贾塘乡	后塘村	42.29	52.87	100.00	27.56	12.25
1765	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线杨湾公变	贾塘乡	后塘村	117.39	73.37	200.00	28.02	13.53
1766	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线西套公变	贾塘乡	后塘村	131.89	82.43	200.00	21.85	5.69
1767	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线深沟1#公变	贾塘乡	后塘村	31.83	39.78	100.00	26.86	20.89
1768	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线陈门湾2#公变	贾塘乡	后塘村	129.21	80.76	200.00	6.63	2.13
1769	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线贾塘后塘小学公变	贾塘乡	后塘村	31.59	39.49	100.00	38.41	9.77

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1770	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线秦湾公变	贾塘乡	后塘村	160.02	80.01	250.00	13.74	4.28
1771	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线下张湾2#公变	贾塘乡	后塘村	91.55	57.22	200.00	4.44	1.36
1772	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线秦湾2#公变	贾塘乡	后塘村	39.28	24.55	200.00	29.27	9.88
1773	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线后塘四队3号公变	贾塘乡	后塘村	160.00	100.00	200.00	20.97	8.64
1774	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线上堡公变	贾塘乡	黄坪村	63.74	39.84	200.00	75.28	52.57
1775	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变522黄坪线北塘公变	贾塘乡	黄坪村	45.77	57.21	100.00	18.76	7.79
1776	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变522黄坪线下湾子3号公变	贾塘乡	黄坪村	118.49	74.05	200.00	13.69	5.19
1777	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变522黄坪线下湾子2号公变	贾塘乡	黄坪村	94.38	58.99	200.00	10.07	4.83
1778	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变522黄坪线大路东公变	贾塘乡	黄坪村	160.00	100.00	200.00	19.77	6.59
1779	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变522黄坪线下湾子1号公变	贾塘乡	黄坪村	51.11	63.88	100.00	12.23	4.24
1780	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变522黄坪线大路公变	贾塘乡	黄坪村	42.93	53.67	100.00	14.36	5.13
1781	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变522黄坪线南川牛场公变	贾塘乡	黄坪村	160.00	100.00	200.00	12.20	1.41
1782	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变522黄坪线上湾子公变	贾塘乡	黄坪村	6.90	8.63	100.00	4.97	1.67

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1783	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变522黄坪线北塘4号公变	贾塘乡	黄坪村	53.64	67.05	100.00	11.47	2.89
1784	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线黄湾2#公变	贾塘乡	黄坪村	99.41	62.13	200.00	14.41	5.86
1785	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变522黄坪线南川公变	贾塘乡	黄坪村	29.56	36.96	100.00	22.11	6.91
1786	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变522黄坪线北塘3#公变	贾塘乡	黄坪村	133.51	83.44	200.00	13.55	3.73
1787	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变522黄坪线上湾子2#公变	贾塘乡	黄坪村	129.03	80.64	200.00	17.86	7.58
1788	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变522黄坪线大路3#公变	贾塘乡	黄坪村	57.53	71.91	100.00	13.32	5.29
1789	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线马营上堡2#公变	贾塘乡	黄坪村	101.99	63.74	200.00	30.11	12.98
1790	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变522黄坪线黄坪南公变	贾塘乡	黄坪村	1.03	1.29	100.00	24.32	7.78
1791	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线黄湾公变	贾塘乡	黄坪村	47.21	29.50	200.00	50.08	31.30
1792	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变522黄坪线上黄坪3#公变	贾塘乡	黄坪村	107.95	67.47	200.00	22.07	6.57
1793	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变522黄坪线上湾子3#公变	贾塘乡	黄坪村	54.68	68.36	100.00	7.95	3.42
1794	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变522黄坪线黄坪北公变	贾塘乡	黄坪村	56.92	71.15	100.00	7.75	3.38
1795	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变522黄坪线羊场公变	贾塘乡	黄坪村	22.22	27.78	100.00	21.06	9.00
1796	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线贾塘供电所充电桩2号公变	贾塘乡	贾塘村	124.13	38.79	400.00	67.62	25.17

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1797	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线贾塘市场公变	贾塘乡	贾塘村	132.69	82.93	200.00	17.61	4.81
1798	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变522黄坪线北山洼B公变	贾塘乡	贾塘村	119.30	74.57	200.00	21.44	10.28
1799	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线贾塘供电所充电桩公变	贾塘乡	贾塘村	151.15	47.23	400.00	131.55	57.11
1800	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线木材市场2#公变	贾塘乡	贾塘村	119.22	74.51	200.00	22.35	9.72
1801	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线陈堡上公变	贾塘乡	贾塘村	129.21	80.75	200.00	16.25	6.46
1802	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线木材市场1#公变	贾塘乡	贾塘村	90.48	28.28	400.00	66.80	36.70
1803	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线创业街北公变	贾塘乡	贾塘村	102.30	31.97	400.00	55.54	17.37
1804	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线环城路2号公变	贾塘乡	贾塘村	320.00	100.00	400.00	56.46	12.41
1805	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线大公变1#公变	贾塘乡	贾塘村	144.87	45.27	400.00	139.50	37.69
1806	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线陈堡上1#公变	贾塘乡	贾塘村	113.00	70.63	200.00	36.19	11.44
1807	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线贾塘乡政府公变	贾塘乡	贾塘村	62.16	19.43	400.00	189.53	98.17
1808	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线西沿2号公变	贾塘乡	贾塘村	59.15	73.94	100.00	9.09	4.31

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1809	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线创业街公变	贾塘乡	贾塘村	86.10	53.81	200.00	55.85	33.02
1810	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线东变2号公变	贾塘乡	贾塘村	320.00	100.00	400.00	37.52	18.90
1811	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线堡台公变	贾塘乡	罗川村	121.44	75.90	200.00	34.93	8.69
1812	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线环城路3#公变	贾塘乡	马营村	231.49	72.34	400.00	65.36	23.45
1813	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变522黄坪线北塘2#公变	贾塘乡	马营村	93.65	58.53	200.00	10.45	3.98
1814	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变522黄坪线北山洼A1#公变	贾塘乡	马营村	50.08	31.30	200.00	22.79	10.56
1815	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线南湾2#公变	贾塘乡	马营村	100.86	63.04	200.00	31.66	14.33
1816	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线南湾3#变	贾塘乡	马营村	75.79	47.37	200.00	11.45	5.65
1817	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线酒店湾3号公变	贾塘乡	马营村	71.80	44.88	200.00	34.36	23.81
1818	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线杜套2#公变	贾塘乡	马营村	135.90	84.94	200.00	21.29	6.41
1819	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变522黄坪线北山洼C公变	贾塘乡	马营村	101.57	63.48	200.00	20.17	7.82
1820	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变522黄坪线贾塘西公变2号公变	贾塘乡	马营村	256.04	80.01	400.00	41.30	18.44
1821	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线南湾1#公变	贾塘乡	马营村	74.94	46.84	200.00	21.84	9.99
1822	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线环城路1#公变	贾塘乡	马营村	141.08	88.17	200.00	6.22	2.22

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1823	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变522黄坪线北山洼A公变	贾塘乡	马营村	111.08	69.43	200.00	19.62	9.13
1824	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线深沟2#公变	贾塘乡	双河村	18.93	23.67	100.00	30.47	9.14
1825	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线中湾公变	贾塘乡	双河村	125.40	78.37	200.00	27.43	7.60
1826	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线双河街道2号公变	贾塘乡	双河村	285.44	89.20	400.00	22.56	8.90
1827	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线前湾公变	贾塘乡	双河村	160.00	100.00	200.00	12.50	3.82
1828	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线西公变	贾塘乡	双河村	217.22	67.88	400.00	52.92	31.84
1829	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线老虎台2#公变	贾塘乡	双河村	36.12	45.15	100.00	11.26	4.13
1830	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线上套脑公变	贾塘乡	双河村	73.33	91.66	100.00	4.55	0.74
1831	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线泉河公变	贾塘乡	双河村	33.54	41.93	100.00	15.49	4.40
1832	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线双河街道公变	贾塘乡	双河村	228.60	71.44	400.00	45.50	15.70
1833	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线蒿洼公变	贾塘乡	双河村	160.00	100.00	200.00	24.54	8.14
1834	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线肖家湾2#公变	贾塘乡	双河村	110.25	68.90	200.00	4.97	1.45
1835	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线南湾公变	贾塘乡	双河村	55.04	68.80	100.00	9.46	3.35
1836	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线肖家湾公变	贾塘乡	双河村	141.99	88.74	200.00	4.77	1.84
1837	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线北湾公变	贾塘乡	双河村	62.61	78.26	100.00	0.77	0.30

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1838	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线下套脑公变	贾塘乡	双河村	160.00	100.00	200.00	36.65	13.14
1839	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线老虎台公变	贾塘乡	双河村	115.31	72.07	200.00	24.89	8.93
1840	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线段湾公变	贾塘乡	双河村	6.69	27.87	30.00	1.38	0.25
1841	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变511双河线贾塘西3号公变	贾塘乡	双河村	135.43	84.64	200.00	10.40	3.52
1842	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线贾塘中心小学公变	贾塘乡	王塘村	320.00	100.00	400.00	134.10	25.67
1843	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线杨岗公变	贾塘乡	王塘村	43.46	54.33	100.00	15.98	5.99
1844	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变522黄坪线黄坪小学公变	贾塘乡	王塘村	25.91	32.38	100.00	48.02	5.04
1845	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线杜套3号公变	贾塘乡	王塘村	135.88	84.92	200.00	14.63	5.52
1846	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线王堡公变	贾塘乡	王塘村	42.57	53.21	100.00	20.91	8.61
1847	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线岷岷2#公变	贾塘乡	王塘村	139.46	87.16	200.00	17.98	2.93
1848	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线上庄公变	贾塘乡	王塘村	22.99	14.37	200.00	80.34	28.28
1849	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线马洼1号公变	贾塘乡	王塘村	124.17	77.61	200.00	12.83	4.45
1850	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线马洼公变	贾塘乡	王塘村	35.75	44.69	100.00	24.72	8.60
1851	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线堡子2号公变	贾塘乡	王塘村	113.26	70.79	200.00	20.82	11.61

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1852	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变522黄坪线贾塘服务区北充电桩箱变配电变压器	贾塘乡	王塘村	504.00	100.00	630.00	0.00	0.00
1853	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线堡子公变	贾塘乡	王塘村	63.11	39.44	200.00	35.92	17.50
1854	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线陈堡下3号公变	贾塘乡	王塘村	80.00	100.00	100.00	13.31	4.35
1855	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变522黄坪线贾塘服务区南充电桩箱变配电变压器	贾塘乡	王塘村	503.86	99.97	630.00	0.00	0.00
1856	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线陈堡下公变	贾塘乡	王塘村	53.01	66.26	100.00	16.98	9.74
1857	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线后山小湾公变	贾塘乡	王塘村	18.73	78.05	30.00	2.86	0.50
1858	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线贾塘王塘小学1号公变	贾塘乡	王塘村	127.62	79.76	200.00	17.51	3.10
1859	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线南塘2#公变	贾塘乡	王塘村	117.62	73.51	200.00	16.27	6.92
1860	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线杨岗2号公变	贾塘乡	王塘村	11.68	14.60	100.00	18.06	5.67
1861	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线马洼2号公变	贾塘乡	王塘村	62.32	77.89	100.00	6.83	2.47
1862	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线王堡3号公变	贾塘乡	王塘村	24.08	30.10	100.00	31.82	7.71
1863	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线后塘八队2号公变	贾塘乡	王塘村	49.69	62.11	100.00	17.52	6.15

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1864	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线黑拐公变	贾塘乡	王塘村	160.00	100.00	200.00	25.80	9.27
1865	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线后塘八队公变	贾塘乡	王塘村	66.89	83.62	100.00	7.26	1.23
1866	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线腰岷1号公变	贾塘乡	王塘村	42.48	53.10	100.00	10.15	3.65
1867	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线黑拐2号公变	贾塘乡	王塘村	160.00	100.00	200.00	35.06	13.15
1868	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线南塘公变	贾塘乡	王塘村	27.73	34.66	100.00	18.60	7.82
1869	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线买洼公变	贾塘乡	王塘村	101.66	63.54	200.00	19.56	8.43
1870	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线东1#公变	贾塘乡	王塘村	96.69	30.21	400.00	108.01	57.37
1871	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线杜套公变	贾塘乡	王塘村	25.48	31.85	100.00	24.12	7.49
1872	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线南塘3号公变	贾塘乡	王塘村	112.30	70.18	200.00	20.16	8.64
1873	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线陈堡下2号公变	贾塘乡	王塘村	108.50	67.81	200.00	14.72	6.58
1874	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线买洼2#公变	贾塘乡	王塘村	45.33	28.33	200.00	32.04	11.68
1875	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线小南洼2#公变	贾塘乡	西沿村	133.04	83.15	200.00	14.44	4.90
1876	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线岷岷公变	贾塘乡	西沿村	101.51	63.44	200.00	27.79	10.16
1877	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线瓜瓜山林场公变	贾塘乡	西沿村	72.10	90.12	100.00	3.74	0.64

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1878	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线郑旗套脑E公变	贾塘乡	西沿村	53.02	66.27	100.00	14.12	3.26
1879	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线大南湾2号公变	贾塘乡	西沿村	125.67	78.54	200.00	9.85	4.04
1880	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线寨沟川公变	贾塘乡	西沿村	121.78	76.11	200.00	11.99	3.54
1881	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线碱沟川公变	贾塘乡	西沿村	74.14	92.67	100.00	2.44	0.26
1882	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线大南湾公变	贾塘乡	西沿村	47.45	59.31	100.00	15.28	5.48
1883	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线套脑D公变	贾塘乡	西沿村	115.70	72.32	200.00	19.71	9.77
1884	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线后山地湾公变	贾塘乡	西沿村	61.16	95.56	80.00	2.34	0.33
1885	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线套脑A公变	贾塘乡	西沿村	55.37	69.21	100.00	9.45	3.82
1886	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线西沿南北队公变	贾塘乡	西沿村	122.51	76.57	200.00	19.70	7.56
1887	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线黑洼公变	贾塘乡	西沿村	50.99	63.74	100.00	10.96	4.72
1888	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线上西沿新农村公变	贾塘乡	西沿村	60.17	75.21	100.00	13.96	5.55
1889	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线套脑C公变	贾塘乡	西沿村	110.09	68.81	200.00	27.97	9.60
1890	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线西沿广场安置区中心村公变	贾塘乡	西沿村	15.00	9.37	200.00	30.38	14.35

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1891	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	贾塘供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变513王塘线上西沿公变	贾塘乡	西沿村	16.62	20.77	100.00	18.76	8.34
1892	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变513九彩线蒿滩公变	九彩镇	蒿滩村	75.78	94.73	100.00	1.29	0.11
1893	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变512农场线食品加工厂公变	九彩镇	黑城村	125.66	78.54	200.00	14.26	2.24
1894	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变512元套线上下队2#公变	九彩镇	九彩村	236.22	73.82	400.00	46.67	14.52
1895	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变512元套线增家湾公变	九彩镇	九彩村	37.54	46.92	100.00	4.98	0.94
1896	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变512元套线套子牛厂公变	九彩镇	九彩村	122.44	48.59	315.00	27.43	3.69
1897	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变512元套线后塘公变	九彩镇	九彩村	50.31	62.88	100.00	7.23	2.20
1898	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变512元套线羊马安置区中心村公变	九彩镇	九彩村	152.49	95.31	200.00	3.46	1.01
1899	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变512元套线上下队1#公变	九彩镇	九彩村	43.23	54.03	100.00	9.86	4.89
1900	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变513九彩线罗湾公变	九彩镇	罗湾	77.51	96.88	100.00	0.04	0.02
1901	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变513九彩线黑土塘公变	九彩镇	马圈村	74.64	93.30	100.00	1.48	0.13
1902	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变513九彩线路渠公变	九彩镇	马圈村	46.18	57.72	100.00	6.96	3.46
1903	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变513九彩线古城2#公变	九彩镇	马圈村	9.35	11.69	100.00	8.17	2.87
1904	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变512元套线九彩街道2号公变	九彩镇	马圈村	86.72	67.75	160.00	11.68	3.57

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1905	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变512元套线何圈2号公变	九彩镇	马圈村	118.60	74.12	200.00	10.04	3.46
1906	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变513九彩线马圈东公变	九彩镇	马圈村	69.08	86.36	100.00	6.97	2.11
1907	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变512元套线九彩街道1号公变	九彩镇	马圈村	55.78	43.58	160.00	7.75	3.77
1908	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变513九彩线车路沟公变	九彩镇	马圈村	71.25	89.06	100.00	2.31	0.45
1909	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变512元套线中心村公变	九彩镇	马圈村	108.85	43.20	315.00	83.19	34.52
1910	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变512元套线路鼻梁公变	九彩镇	马圈村	30.20	37.76	100.00	2.48	0.56
1911	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变513九彩线马圈公变	九彩镇	马圈村	120.42	94.08	160.00	5.65	0.91
1912	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变512元套线马套南公变	九彩镇	马圈村	40.84	51.05	100.00	4.18	0.68
1913	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变513九彩线南山公变	九彩镇	马圈村	6.27	39.16	20.00	2.23	0.17
1914	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变513九彩线黑林2#公变	九彩镇	马圈村	16.71	69.64	30.00	6.41	1.03
1915	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变512元套线华尖公变	九彩镇	马圈村	110.45	86.29	160.00	4.61	1.45
1916	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变513九彩线红井川1#公变	九彩镇	马圈村	19.41	80.87	30.00	2.43	0.16
1917	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变513九彩线大湾公变	九彩镇	马圈村	48.16	60.20	100.00	9.25	2.06
1918	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变513九彩线马湾公变	九彩镇	马圈村	26.66	33.33	100.00	4.67	1.17
1919	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变513九彩线马圈西公变	九彩镇	马圈村	134.64	84.15	200.00	11.54	5.49

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1920	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变513九彩线红井川2#公变	九彩镇	马圈村	37.77	47.21	100.00	3.27	0.90
1921	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变512元套线何圈公变	九彩镇	马圈村	79.27	61.93	160.00	5.88	1.04
1922	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变513九彩线三道沟2#公变	九彩镇	马圈村	36.33	90.83	50.00	1.52	0.12
1923	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变513九彩线岷岷公变	九彩镇	马圈村	52.94	66.17	100.00	5.03	1.45
1924	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变513九彩线古城公变	九彩镇	马圈村	140.83	88.02	200.00	5.89	1.91
1925	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变512元套线寺阳公变	九彩镇	马圈村	26.22	32.77	100.00	4.01	1.34
1926	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变513九彩线阳洼牛厂公变	九彩镇	马圈村	42.87	53.59	100.00	18.73	1.44
1927	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变512元套线上下队3#公变	九彩镇	马圈村	16.27	20.34	100.00	31.04	9.25
1928	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变513九彩线黄蒿湾公变	九彩镇	马圈村	1.39	1.74	100.00	4.08	0.51
1929	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变512元套线马套公变	九彩镇	马圈村	105.85	82.69	160.00	10.12	3.36
1930	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变512元套线马套北公变	九彩镇	马圈村	64.54	80.68	100.00	4.58	1.14
1931	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变513九彩线张家湾公变	九彩镇	新庄村	27.61	34.51	100.00	8.78	2.20
1932	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变513九彩线路渠1#公变	九彩镇	新庄村	45.80	57.26	100.00	5.83	2.52
1933	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变512元套线下山马新公变	九彩镇	新庄村	73.84	92.31	100.00	3.40	0.56
1934	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变513九彩线宣毛洞公变	九彩镇	新庄村	155.24	97.02	200.00	0.06	0.05

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1935	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变513九彩线蒿滩2#公变	九彩镇	新庄村	79.74	99.68	100.00	0.12	0.04
1936	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变513九彩线新庄公变	九彩镇	新庄村	0.35	0.44	100.00	13.13	4.87
1937	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变513九彩线新庄2#公变	九彩镇	新庄村	29.83	37.29	100.00	24.76	4.02
1938	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变512元套线华尖2号公变	九彩镇	元套村	139.14	86.96	200.00	5.20	2.25
1939	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变512元套线沟沿2号公变	九彩镇	元套村	2.19	1.37	200.00	4.67	1.79
1940	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变512元套线元套公变	九彩镇	元套村	39.91	49.88	100.00	6.85	2.32
1941	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变512元套线元套2#公变	九彩镇	元套村	46.66	58.33	100.00	15.22	6.93
1942	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变512元套线沟沿1#公变	九彩镇	元套村	50.93	63.66	100.00	8.06	3.20
1943	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	九彩供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变512元套线元套1#公变	九彩镇	元套村	45.32	56.65	100.00	35.98	8.17
1944	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变511李俊线北湾公变	李俊镇	蔡祥村	43.70	54.63	100.00	7.27	2.93
1945	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线海子2号公变	李俊镇	蔡祥村	140.26	87.66	200.00	0.00	0.00
1946	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线下堡子3#公变	李俊镇	蔡祥村	35.90	44.87	100.00	10.54	3.73
1947	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线海子公变	李俊镇	蔡祥村	38.64	48.29	100.00	4.69	1.71
1948	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变511李俊线金佛3#公变	李俊镇	蔡祥村	130.05	81.28	200.00	11.42	4.61
1949	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线下堡子1号公变	李俊镇	蔡祥村	7.03	4.40	200.00	12.27	6.33

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1950	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线大坪南公变	李俊镇	蔡祥村	289.50	90.47	400.00	5.84	1.49
1951	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线包堡2#公变	李俊镇	蔡祥村	37.86	47.33	100.00	21.38	7.03
1952	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线蔡祥支线下堡子4号公变	李俊镇	蔡祥村	16.22	20.28	100.00	9.41	3.14
1953	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线下堡子2#公变	李俊镇	蔡祥村	31.38	39.23	100.00	5.52	2.48
1954	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变511李俊线安家庄新公变	李俊镇	蔡祥村	64.21	80.26	100.00	16.12	2.53
1955	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变511李俊线南湾3号公变	李俊镇	蔡祥村	85.10	53.18	200.00	7.58	0.97
1956	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变511李俊线北湾2#公变	李俊镇	蔡祥村	11.07	13.84	100.00	17.08	7.05
1957	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线红沟沿1#公变	李俊镇	蔡祥村	55.23	69.04	100.00	8.84	3.20
1958	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线李家套子2号公变	李俊镇	蒿滩村			100.00	0.00	0.00
1959	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变511李俊线陈庄公变	李俊镇	蒿滩村	43.05	53.81	100.00	2.84	0.92
1960	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线李家套子公变	李俊镇	蒿滩村	77.22	96.52	100.00	6.55	0.37
1961	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变511李俊线老庄公变	李俊镇	蒿滩村	119.73	74.83	200.00	2.94	0.53
1962	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变511李俊线崖湾1#公变	李俊镇	蒿滩村	131.11	81.95	200.00	14.83	5.91
1963	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变511李俊线崖湾2#公变	李俊镇	蒿滩村	26.43	66.08	50.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1964	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线窝子公变	李俊镇	红星村	118.50	74.06	200.00	17.68	6.32
1965	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线二百户2#公变	李俊镇	红星村	72.17	90.21	100.00	4.33	1.14
1966	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线三百户2号东公变	李俊镇	红星村	160.00	100.00	200.00	5.77	1.34
1967	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线二百户2号南公变	李俊镇	红星村	125.48	78.43	200.00	0.00	0.00
1968	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线二百户5#公变	李俊镇	红星村	52.83	66.04	100.00	12.33	4.88
1969	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线二百户4号新公变	李俊镇	红星村	112.73	70.46	200.00	20.08	6.65
1970	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线二百户1#公变	李俊镇	红星村	131.91	41.22	400.00	18.92	10.07
1971	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线三百户1#公变	李俊镇	红星村	25.85	32.32	100.00	14.40	7.35
1972	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线沟沿2#公变	李俊镇	红星村	16.07	20.09	100.00	14.20	7.35
1973	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线三百户3#公变	李俊镇	红星村	9.14	11.42	100.00	22.58	8.88
1974	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线三百户4号公变	李俊镇	红星村	40.00	100.00	50.00	0.00	0.00
1975	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线三百户2号公变	李俊镇	红星村	320.00	100.00	400.00	9.28	2.88

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1976	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线三百户2号西公变	李俊镇	红星村	320.00	100.00	400.00	11.20	3.92
1977	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线沟沿公变	李俊镇	红星村	8.00	10.00	100.00	10.21	4.56
1978	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变511李俊线金佛1#公变	李俊镇	金佛	42.51	53.14	100.00	11.68	3.15
1979	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变511李俊线良庄2#公变	李俊镇	李俊村	9.06	37.77	30.00	2.62	0.11
1980	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线乡政府公变	李俊镇	李俊村	236.64	73.95	400.00	37.30	14.66
1981	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线大坪2#公变	李俊镇	李俊村	142.58	89.11	200.00	5.65	1.60
1982	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线滴水崖光伏公变	李俊镇	李俊村	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
1983	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线李俊中学公变	李俊镇	李俊村	160.00	100.00	200.00	72.67	9.24
1984	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线下队1号东公变	李俊镇	李俊村	266.50	83.28	400.00	25.60	9.17
1985	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线大坪光伏公变	李俊镇	李俊村	320.00	100.00	400.00	0.09	0.01
1986	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线李俊街道4号公变	李俊镇	李俊村	240.75	75.24	400.00	32.26	5.57
1987	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变511李俊线南湾公变	李俊镇	李俊村	160.00	100.00	200.00	15.20	6.18
1988	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变511李俊线南湾2号新公变	李俊镇	李俊村	160.00	100.00	200.00	15.89	3.86

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
1989	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线李俊上队3号公变	李俊镇	李俊村	123.48	77.18	200.00	8.06	3.52
1990	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线马儿山公变	李俊镇	李俊村	22.18	55.46	50.00	1.94	0.14
1991	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变511李俊线三营河养殖场公变	李俊镇	李俊村	152.60	95.37	200.00	0.89	0.25
1992	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线上队2#公变	李俊镇	李俊村	97.18	75.92	160.00	10.72	4.33
1993	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线猫儿沟公变	李俊镇	李俊村	158.09	98.81	200.00	0.05	0.05
1994	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线猫儿沟2#公变	李俊镇	李俊村	137.90	86.19	200.00	9.31	3.98
1995	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线李俊下队3号公变	李俊镇	李俊村	84.90	42.45	250.00	99.12	28.56
1996	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线广场公变	李俊镇	李俊村	235.58	73.62	400.00	39.26	17.57
1997	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线包堡4#公变	李俊镇	联合村	0.86	1.08	100.00	8.94	3.30
1998	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线包堡1号公变	李俊镇	联合村	121.85	76.15	200.00	22.15	9.74
1999	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线冯沟滩公变	李俊镇	联合村	143.73	89.83	200.00	6.96	1.54
2000	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线李俊清真寺公变	李俊镇	联合村	320.00	100.00	400.00	86.12	12.19
2001	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线拐洼林场公变	李俊镇	联合村	54.62	68.27	100.00	3.47	0.88

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2002	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线包堡3#公变	李俊镇	联合村	26.20	32.75	100.00	32.74	12.54
2003	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线李俊上队1#公变	李俊镇	团结村	156.26	48.83	400.00	39.25	11.49
2004	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线马尔山北公变	李俊镇	团结村	127.87	79.92	200.00	12.86	1.28
2005	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线李俊街道2#公变	李俊镇	团结村	130.06	81.29	200.00	64.94	7.76
2006	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线李俊下队2#公变	李俊镇	团结村	60.97	38.10	200.00	52.82	19.87
2007	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线李俊下队1#公变	李俊镇	团结村	211.98	66.24	400.00	42.55	30.17
2008	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线李俊街道公变	李俊镇	团结村	129.94	40.61	400.00	119.48	61.41
2009	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变511李俊线崖湾牛场公变	李俊镇	团结村	152.29	95.18	200.00	7.06	0.26
2010	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线苗圃公变	李俊镇	团结村	16.31	20.39	100.00	54.78	30.41
2011	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线红沟沿2号公变	李俊镇	团结村	31.70	19.81	200.00	6.58	2.01
2012	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变513红星线大坪公变	李俊镇	团结村	48.88	61.09	100.00	13.08	4.79
2013	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变511李俊线金佛2#公变	李俊镇	团结村	47.06	58.83	100.00	10.10	4.12
2014	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李俊供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	杨明变511李俊线牛堡2#公变	李俊镇	杨明村	132.31	82.69	200.00	2.09	0.75

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2015	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	韩府站911北岗线二道3号公变	李旺镇	二道村	160.00	100.00	200.00	12.44	4.63
2016	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	韩府站911北岗线二道沟牛场公变	李旺镇	二道村	160.00	100.00	200.00	2.23	0.20
2017	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	韩府站911北岗线二道02#公变	李旺镇	二道村	125.85	78.66	200.00	15.85	6.36
2018	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	韩府站911北岗线南坪移民点01#公变	李旺镇	二道村	96.05	75.04	160.00	18.04	4.48
2019	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	韩府站911北岗线二道03#公变	李旺镇	二道村	113.69	71.06	200.00	22.96	11.07
2020	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	韩府站911北岗线二道林场公变新	李旺镇	二道村	77.22	96.53	100.00	1.53	0.07
2021	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	韩府站911北岗线北坪2号公变	李旺镇	二道村	86.67	54.17	200.00	7.48	2.48
2022	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	韩府站911北岗线北湾2#公变	李旺镇	二道村	1.88	2.35	100.00	10.08	5.11
2023	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	韩府站911北岗线南坪2号公变	李旺镇	二道村	137.22	85.76	200.00	26.91	10.09
2024	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	韩府站911北岗线北坪公变	李旺镇	二道村			100.00	0.00	0.00
2025	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	韩府站911北岗线北坪1号公变	李旺镇	二道村	160.00	100.00	200.00	14.40	4.20
2026	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	韩府站911北岗线二道2号公变	李旺镇	二道村	160.00	100.00	200.00	13.30	3.58
2027	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	韩府站911北岗线北坪新村公变	李旺镇	二道村	79.78	49.86	200.00	15.08	6.63

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2028	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	韩府站911北岗线韩府一队02#公变	李旺镇	二道村	84.43	65.96	160.00	21.12	8.82
2029	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	韩府站911北岗线马堡公变	李旺镇	二道村	56.13	70.16	100.00	20.64	10.33
2030	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	韩府站911北岗线北湾公变	李旺镇	二道村	110.68	69.17	200.00	16.64	7.48
2031	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线马路坡1号公变	李旺镇	二道村	53.16	66.45	100.00	16.33	6.76
2032	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	韩府站911北岗线二道01#公变	李旺镇	二道村	19.96	24.95	100.00	33.82	7.17
2033	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	韩府站911北岗线韩府一队4#公变	李旺镇	二道村	83.21	52.01	200.00	28.88	11.55
2034	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	韩府站911北岗线红中湾02#公变	李旺镇	高崖村	10.14	12.68	100.00	14.92	4.18
2035	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线北岗子4号公变	李旺镇	韩府村	126.01	78.76	200.00	14.44	7.28
2036	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线北岗子01#公变	李旺镇	韩府村	46.17	28.86	200.00	36.06	9.79
2037	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线杨家庄01#公变	李旺镇	韩府村	257.48	80.46	400.00	28.26	13.74
2038	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	韩府站911北岗线韩府三队2号公变	李旺镇	韩府村	320.00	100.00	400.00	43.78	13.72

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2039	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线韩府五队02#公变	李旺镇	韩府村	188.65	74.86	315.00	28.66	10.85
2040	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	韩府站911北岗线马堡3#公变	李旺镇	韩府村	71.84	56.13	160.00	32.15	6.70
2041	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	韩府站911北岗线韩府二队01#公变	李旺镇	韩府村	115.24	72.03	200.00	22.28	9.72
2042	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	韩府站911北岗线韩府一队1号公变	李旺镇	韩府村	80.30	50.19	200.00	23.41	8.89
2043	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	韩府站911北岗线韩府二队02#公变	李旺镇	韩府村	80.64	50.40	200.00	48.50	28.33
2044	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线杨家庄2号公变	李旺镇	韩府村	264.85	82.76	400.00	30.08	13.77
2045	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线韩府村委会充电桩公变	李旺镇	韩府村	320.00	100.00	400.00	0.12	0.11
2046	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线南岗子02#公变	李旺镇	韩府村	7.43	9.28	100.00	23.03	12.88
2047	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线杨家庄03#公变	李旺镇	韩府村	145.73	91.08	200.00	8.09	3.18
2048	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	韩府站911北岗线二道林场公变	李旺镇	韩府村	26.17	32.72	100.00	12.14	5.15
2049	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线杨家庄5号公变	李旺镇	韩府村	160.00	100.00	200.00	20.52	5.47

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2050	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线韩府五队公变	李旺镇	韩府村	320.00	100.00	400.00	44.53	30.70
2051	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线北岗子02#公变	李旺镇	韩府村	62.30	77.87	100.00	7.33	3.15
2052	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线南岗子1号公变	李旺镇	韩府村	123.48	77.18	200.00	18.12	5.07
2053	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	韩府站911北岗线韩府四队02#公变	李旺镇	韩府村	111.84	69.90	200.00	59.21	16.04
2054	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	韩府站911北岗线韩府一队03#公变	李旺镇	韩府村	78.96	49.35	200.00	59.77	13.21
2055	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	韩府站911北岗线北坪2#公变	李旺镇	韩府村	60.08	75.10	100.00	20.62	4.10
2056	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线南岗子3号公变	李旺镇	韩府村	130.44	81.53	200.00	13.76	5.30
2057	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	韩府站911北岗线韩府四队公变	李旺镇	韩府村	320.00	100.00	400.00	43.30	21.13
2058	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	韩府站911北岗线韩府三队公变	李旺镇	韩府村	79.89	49.93	200.00	3.38	0.66
2059	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线北岗子3#公变	李旺镇	韩府村	65.21	81.51	100.00	8.24	2.62
2060	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线红圈二队01#公变	李旺镇	红圈村	43.21	54.01	100.00	15.78	7.81
2061	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	韩府站911北岗线红中湾1号公变	李旺镇	红圈村	320.00	100.00	400.00	5.94	0.95

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2062	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线杜家沟中02#公变	李旺镇	红圈村	42.33	52.91	100.00	23.63	13.27
2063	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线红圈新一队02#公变	李旺镇	红圈村	187.53	58.60	400.00	64.15	32.66
2064	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线新源移民点01#公变	李旺镇	红圈村	82.61	51.63	200.00	24.27	9.90
2065	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线海家湾东02#公变	李旺镇	红圈村	77.99	48.74	200.00	23.98	12.00
2066	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	韩府站911北岗线马堡3号公变	李旺镇	红圈村	160.00	100.00	200.00	12.19	1.44
2067	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线红圈二队02#公变	李旺镇	红圈村	218.30	86.63	315.00	18.96	10.69
2068	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线新源移民点03#公变	李旺镇	红圈村	107.20	67.00	200.00	30.77	14.81
2069	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线杜家沟东01#公变	李旺镇	红圈村	47.55	59.44	100.00	20.42	8.92
2070	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线杜家沟中01#公变	李旺镇	红圈村	50.85	63.57	100.00	16.36	5.71
2071	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线大原02#公变	李旺镇	红圈村	44.28	55.35	100.00	22.01	8.96
2072	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线海家湾西01#公变	李旺镇	红圈村	127.72	79.83	200.00	17.09	7.48

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2073	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线杨家庄4号公变	李旺镇	红圈村	268.42	83.88	400.00	29.42	14.89
2074	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线红圈一队01#公变	李旺镇	红圈村	59.36	74.20	100.00	13.76	5.59
2075	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线红圈一队02#公变	李旺镇	红圈村	197.04	78.19	315.00	37.28	12.68
2076	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线杜家沟东02#公变	李旺镇	红圈村	50.08	62.60	100.00	12.67	3.89
2077	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线红圈新一队01#公变	李旺镇	红圈村	29.59	18.49	200.00	67.54	25.22
2078	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	韩府站911北岗线红中湾3号公变	李旺镇	红圈村	160.00	100.00	200.00	22.55	7.70
2079	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线黑岭分支大原3号公变	李旺镇	红圈村	111.78	69.86	200.00	12.82	5.44
2080	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线海家湾西02#公变	李旺镇	红圈村	123.84	77.40	200.00	16.00	7.56
2081	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线海家湾东01#公变	李旺镇	红圈村	51.13	39.95	160.00	56.46	14.24
2082	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线新源移民点02#公变	李旺镇	红圈村	85.56	53.47	200.00	84.02	23.46

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2083	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线大原01#公变	李旺镇	红圈村	17.15	21.44	100.00	16.28	4.39
2084	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线杜家沟西2号公变	李旺镇	红圈村	18.16	11.35	200.00	22.09	9.80
2085	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线团庄一队2#公变	李旺镇	李果园村	61.47	38.42	200.00	49.92	13.40
2086	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线李果园2号公变	李旺镇	李果园村	99.98	62.49	200.00	15.79	4.77
2087	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变521杨山线新街3#公变	李旺镇	李果园村	80.18	31.82	315.00	85.73	41.69
2088	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线李果园02#公变	李旺镇	李果园村	28.09	35.12	100.00	31.45	18.26
2089	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线团庄一队1#公变	李旺镇	李果园村	59.59	37.25	200.00	53.18	18.06
2090	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变521杨山线沙湾公变	李旺镇	李果园村	15.63	19.54	100.00	28.25	10.69
2091	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变521杨山线镇变2#公变	李旺镇	李果园村	113.93	45.21	315.00	120.47	36.34
2092	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线上羊圈公变	李旺镇	李果园村	41.60	52.00	100.00	14.98	6.46
2093	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线麻地沟01#公变	李旺镇	李果园村	39.55	49.44	100.00	11.08	4.43
2094	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线李果园01#公变	李旺镇	李果园村	59.45	46.45	160.00	40.03	13.13

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2095	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变521杨山线粮站01#公变	李旺镇	李果园村	216.84	67.76	400.00	54.25	27.90
2096	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变521杨山线沙湾林场公变	李旺镇	李果园村	0.64	1.59	50.00	11.93	4.88
2097	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线团庄一队3号公变	李旺镇	李果园村	133.95	83.72	200.00	12.25	3.66
2098	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变521杨山线团庄二队04#公变	李旺镇	李果园村	72.75	45.47	200.00	18.29	7.04
2099	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线土桥子3号公变	李旺镇	李果园村	160.00	100.00	200.00	36.64	17.50
2100	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变521杨山线丁家滩1号公变	李旺镇	李果园村	103.36	64.60	200.00	22.64	10.68
2101	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线李果园4号公变	李旺镇	李果园村	116.90	73.06	200.00	25.97	9.13
2102	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变521杨山线团庄二队02#公变	李旺镇	李果园村	117.76	73.60	200.00	12.20	5.62
2103	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线上羊圈02#公变	李旺镇	李果园村	101.73	63.58	200.00	17.34	8.00
2104	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变521杨山线团庄二队03#公变	李旺镇	李果园村	109.08	68.17	200.00	27.56	7.48
2105	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线五百户1#公变	李旺镇	李果园村	40.53	25.33	200.00	29.41	7.91

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2106	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线李果园03#公变	李旺镇	李果园村	12.89	16.11	100.00	20.15	9.66
2107	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线坟岗子4号公变	李旺镇	李旺村			200.00	0.00	0.00
2108	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变521杨山线沙湾2号公变	李旺镇	李旺村	36.34	45.42	100.00	14.97	6.54
2109	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线马路坡2号公变	李旺镇	李旺村	60.48	75.59	100.00	11.47	3.98
2110	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线麻地沟4号公变	李旺镇	李旺村	320.00	100.00	400.00	10.85	4.42
2111	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线李旺西2号公变	李旺镇	李旺村	160.00	100.00	200.00	15.30	6.46
2112	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变521杨山线粮站2号公变	李旺镇	李旺村	178.50	55.78	400.00	90.28	46.79
2113	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变521杨山线新街2号公变	李旺镇	李旺村	320.00	100.00	400.00	180.37	81.53
2114	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线马路坡03号公变	李旺镇	李旺村	139.28	87.05	200.00	12.76	3.16
2115	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线黑羊圈3号公变	李旺镇	李旺村	320.00	100.00	400.00	8.12	2.95
2116	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线李旺中3#公变	李旺镇	李旺村	108.26	67.66	200.00	25.90	11.70

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2117	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线坟岗子3号公变	李旺镇	李旺村	0.68	0.85	100.00	56.40	15.34
2118	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线李旺南3号公变	李旺镇	李旺村	141.69	88.56	200.00	7.49	3.03
2119	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变521杨山线丁家滩3号公变	李旺镇	李旺村	109.96	68.73	200.00	36.89	8.25
2120	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线李旺团庄箱变配电变压器	李旺镇	李旺镇街道	453.82	90.04	630.00	35.66	10.91
2121	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变521杨山线李旺供电所充电桩箱变配电变压器	李旺镇	李旺镇街道	94.95	59.34	200.00	104.45	10.25
2122	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线老街道村委会箱变配电变压器	李旺镇	李旺镇街道	361.22	71.67	630.00	54.50	35.94
2123	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变512罗川线九道公变	李旺镇	罗川村	311.71	97.41	400.00	4.95	1.22
2124	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线马家湾4#公变	李旺镇	马莲村	67.88	42.43	200.00	47.26	12.40
2125	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线大原3号公变	李旺镇	马莲村	143.55	89.72	200.00	10.77	2.48
2126	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线坟岗子02#公变	李旺镇	马莲村	70.30	87.87	100.00	7.30	1.06
2127	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线麻地沟02#公变	李旺镇	马莲村	57.20	71.50	100.00	15.83	4.87

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2128	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线李旺南01#公变	李旺镇	马莲村	63.26	39.54	200.00	39.41	9.02
2129	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线小源2号公变	李旺镇	马莲村	160.00	100.00	200.00	7.68	1.68
2130	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线小源1号公变	李旺镇	马莲村	320.00	100.00	400.00	13.80	5.99
2131	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线马莲渠01#公变	李旺镇	马莲村	98.30	61.44	200.00	63.37	17.17
2132	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线李旺西街公变	李旺镇	马莲村	119.60	74.75	200.00	27.66	10.64
2133	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线小原子02#公变	李旺镇	马莲村	53.24	66.55	100.00	25.98	10.97
2134	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线虎家梁公变	李旺镇	马莲村	21.22	88.43	30.00	1.69	0.11
2135	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线李旺中02#公变	李旺镇	马莲村	119.52	47.43	315.00	66.37	19.84
2136	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线大源4号公变	李旺镇	马莲村	320.00	100.00	400.00	15.53	8.11
2137	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线岔路口公变	李旺镇	马莲村	129.00	80.63	200.00	32.22	8.14
2138	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线李旺南02#公变	李旺镇	马莲村	235.65	73.64	400.00	34.66	20.07
2139	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线马莲西公变	李旺镇	马莲村	63.73	79.66	100.00	6.86	2.98

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2140	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线马莲渠3号公变	李旺镇	马莲村	122.48	76.55	200.00	15.72	6.29
2141	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线小原子03#公变	李旺镇	马莲村	48.92	61.15	100.00	15.40	7.14
2142	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线坟岗子01#公变	李旺镇	马莲村	99.74	62.34	200.00	28.82	11.79
2143	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线马莲渠4号公变	李旺镇	马莲村	89.93	56.20	200.00	34.18	4.60
2144	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线马莲渠02#公变	李旺镇	马莲村	60.72	37.95	200.00	75.51	10.26
2145	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线九百户上队2号公变	李旺镇	七百户村	292.45	91.39	400.00	14.69	5.67
2146	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线陈台公变	李旺镇	七百户村	225.99	70.62	400.00	34.95	15.33
2147	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线七百户3号公变	李旺镇	七百户村	143.60	89.75	200.00	7.21	2.12
2148	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线七百户2#公变	李旺镇	七百户村	37.87	47.34	100.00	17.80	8.19
2149	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线九百户下队3号公变	李旺镇	七百户村	131.63	82.27	200.00	16.10	6.71
2150	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变521杨山线麻沙沟01#公变	李旺镇	七百户村	38.38	23.99	200.00	4.84	1.26

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2151	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线五百户2#公变	李旺镇	七百户村	71.78	44.86	200.00	27.78	7.85
2152	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变521杨山线麻沙沟02#公变	李旺镇	七百户村	112.42	70.26	200.00	26.94	7.60
2153	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线窝子公变	李旺镇	七百户村	198.18	78.64	315.00	36.61	12.70
2154	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线五百户3号公变	李旺镇	七百户村	112.22	70.14	200.00	14.10	4.12
2155	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线下杨堡2#公变	李旺镇	七百户村	121.26	75.79	200.00	18.40	8.44
2156	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线九百户上队5号公变	李旺镇	七百户村	98.30	61.43	200.00	19.24	3.74
2157	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线下杨堡1号公变	李旺镇	七百户村	93.61	73.13	160.00	7.27	2.76
2158	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线九百户下队4号公变	李旺镇	七百户村	134.68	84.18	200.00	15.74	6.28
2159	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线大掌01#公变	李旺镇	七百户村	0.11	0.13	100.00	17.33	5.71
2160	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线九百户上队3号公变	李旺镇	七百户村	245.05	76.58	400.00	40.15	14.04
2161	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线八百户1号公变	李旺镇	七百户村	160.00	100.00	200.00	26.84	12.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2162	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线八百户3号公变	李旺镇	七百户村	136.72	85.45	200.00	17.86	4.51
2163	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线七百户公变	李旺镇	七百户村	57.18	71.47	100.00	10.55	4.24
2164	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线大掌02#公变	李旺镇	七百户村	113.13	70.71	200.00	20.62	8.90
2165	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线八百户2#公变	李旺镇	七百户村	132.67	82.92	200.00	14.92	5.55
2166	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线八百户4号公变	李旺镇	七百户村	100.55	62.84	200.00	14.99	4.73
2167	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变521杨山线团庄二队5号公变	李旺镇	团庄村	320.00	100.00	400.00	16.06	8.62
2168	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变521杨山线北堡子北公变	李旺镇	团庄村	40.81	25.51	200.00	32.42	12.80
2169	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变521杨山线李旺卫生院箱变配电变压器	李旺镇	团庄村	350.98	69.64	630.00	93.82	69.56
2170	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变512罗川线高岭移民点2#公变	李旺镇	团庄村	85.89	67.10	160.00	21.87	12.58
2171	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变521杨山线团庄一队5号公变	李旺镇	团庄村	160.00	100.00	200.00	26.77	12.61
2172	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变512罗川线高岭移民点1#公变	李旺镇	团庄村	33.76	42.21	100.00	30.79	12.46
2173	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变521杨山线南街1#公变	李旺镇	团庄村	145.82	57.87	315.00	24.39	10.32

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2174	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变521杨山线市场1#公变	李旺镇	团庄村	69.58	43.49	200.00	83.97	32.01
2175	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线五百户4号公变	李旺镇	团庄村	320.00	100.00	400.00	30.32	14.32
2176	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线团庄一队4号公变	李旺镇	团庄村	106.82	66.76	200.00	13.61	5.12
2177	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线五百户5号公变	李旺镇	团庄村	160.00	100.00	200.00	21.04	10.27
2178	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变521杨山线北堡子西公变	李旺镇	团庄村	36.71	45.88	100.00	14.59	5.50
2179	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线下黑羊圈公变	李旺镇	团庄村	26.38	32.98	100.00	20.12	8.05
2180	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变521杨山线丁家滩02#公变	李旺镇	团庄村	36.96	46.20	100.00	22.87	9.77
2181	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线小中咀公变	李旺镇	团庄村	49.40	61.75	100.00	16.72	4.60
2182	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变521杨山线团庄二队6号公变	李旺镇	团庄村			200.00	0.00	0.00
2183	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变521杨山线市场2#公变	李旺镇	团庄村	104.57	65.35	200.00	56.74	19.68
2184	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变521杨山线团庄二队7号公变	李旺镇	团庄村			200.00	0.00	0.00
2185	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变512罗川线高岭公变	李旺镇	团庄村	68.19	85.24	100.00	3.00	0.18

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2186	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变512罗川线北堡子西02#公变	李旺镇	团庄村	41.83	52.28	100.00	26.42	3.32
2187	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变521杨山线新街4号公变	李旺镇	团庄村	320.00	100.00	400.00	33.26	8.41
2188	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线陈台2号公变	李旺镇	团庄村	85.74	53.59	200.00	33.08	10.14
2189	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线下杨堡3号公变	李旺镇	杨堡村	113.81	71.13	200.00	20.77	7.73
2190	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线上杨堡4号公变	李旺镇	杨堡村	0.02	0.02	100.00	14.00	4.54
2191	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线石头河湾4号公变	李旺镇	杨堡村	135.88	84.92	200.00	9.87	4.04
2192	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线下杨堡4号公变	李旺镇	杨堡村	126.33	78.96	200.00	21.15	8.95
2193	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线石头河湾3号公变	李旺镇	杨堡村	73.69	46.06	200.00	16.76	7.66
2194	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线杨堡加工厂公变	李旺镇	杨堡村	71.91	44.95	200.00	2.43	0.12
2195	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变521杨山线北堡北2号公变	李旺镇	杨堡村	320.00	100.00	400.00	13.79	4.43
2196	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线上杨堡5号公变	李旺镇	杨堡村	52.86	41.29	160.00	12.30	5.11

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2197	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线上杨堡1#公变	李旺镇	杨堡村	73.15	45.72	200.00	59.82	14.62
2198	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变521杨山线北堡子南公变	李旺镇	杨堡村	320.00	100.00	400.00	44.56	17.62
2199	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线上杨堡3号公变	李旺镇	杨堡村	96.38	60.24	200.00	16.07	6.84
2200	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线田土塘公变	李旺镇	杨堡村	311.22	97.26	400.00	7.07	1.41
2201	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线上滩02#公变	李旺镇	杨堡村	72.04	45.03	200.00	30.05	13.06
2202	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线马家湾2号公变	李旺镇	杨堡村	320.00	100.00	400.00	39.01	20.27
2203	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线杨山六队5号公变	李旺镇	杨山村	13.92	8.70	200.00	31.12	5.68
2204	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变521杨山线麻沙沟3号公变	李旺镇	杨山村	320.00	100.00	400.00	17.70	7.74
2205	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线道堂公变	李旺镇	杨山村	95.45	59.66	200.00	25.84	11.17
2206	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线马家湾5号公变	李旺镇	杨山村	44.67	27.92	200.00	20.92	8.78
2207	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线杨山二队01#公变	李旺镇	杨山村	104.62	65.39	200.00	38.63	20.22
2208	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线杨山二队02#公变	李旺镇	杨山村	64.07	40.05	200.00	30.56	14.25

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2209	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线马家湾1#公变	李旺镇	杨山村	151.20	60.00	315.00	37.21	16.88
2210	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线九百户上队4号公变	李旺镇	杨山村	120.13	37.54	400.00	57.60	15.25
2211	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线杨山六七队新1号公变	李旺镇	杨山村	320.00	100.00	400.00	7.60	2.08
2212	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线杨山八队2号东公变	李旺镇	杨山村	320.00	100.00	400.00	47.35	24.79
2213	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线杨山六七队4#公变	李旺镇	杨山村	40.04	50.05	100.00	12.92	4.26
2214	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线杨山一队02#公变	李旺镇	杨山村	163.23	51.01	400.00	56.71	20.77
2215	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变521杨山线麻沙沟4号公变	李旺镇	杨山村	160.00	100.00	200.00	21.04	7.62
2216	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线马家湾3#公变	李旺镇	杨山村	57.98	72.48	100.00	9.60	4.04
2217	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线上杨堡2号公变	李旺镇	杨山村	82.28	51.42	200.00	47.40	21.45
2218	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线上滩01#公变	李旺镇	杨山村	16.64	20.79	100.00	14.56	6.52
2219	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线杨山六七队01#公变	李旺镇	杨山村	33.12	20.70	200.00	50.48	12.04

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2220	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线杨山六队02#公变	李旺镇	杨山村	21.89	27.36	100.00	16.74	6.18
2221	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线杨山一队01#公变	李旺镇	杨山村	122.67	76.67	200.00	20.78	10.92
2222	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线杨山八队4#公变	李旺镇	杨山村	4.06	5.08	100.00	16.19	5.17
2223	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线杨山六队4号公变	李旺镇	杨山村	287.66	89.89	400.00	41.10	15.27
2224	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线杨山八队01#公变	李旺镇	杨山村	27.12	33.90	100.00	24.58	8.35
2225	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线杨山八队02#公变	李旺镇	杨山村	60.90	38.06	200.00	27.52	24.16
2226	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线杨山八队1号东公变	李旺镇	杨山村	160.00	100.00	200.00	14.05	6.11
2227	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线九百户下队2号公变	李旺镇	杨山村	251.99	78.75	400.00	34.40	10.61
2228	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变513韩府线麻地沟3号公变	李旺镇	杨山村	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
2229	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线杨山新八队公变	李旺镇	杨山村	63.94	79.93	100.00	3.43	1.01

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2230	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	李旺变521杨山线北堡北3号公变	李旺镇	杨山村	160.00	100.00	200.00	28.00	11.86
2231	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线石头河湾02#公变	李旺镇	杨山村	115.93	72.46	200.00	8.76	2.62
2232	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线杨山六七队2号公变	李旺镇	杨山村	94.13	58.83	200.00	20.41	5.57
2233	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线九百户下队1号公变	李旺镇	杨山村	136.92	85.58	200.00	12.78	3.05
2234	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线杨山八队03#公变	李旺镇	杨山村	18.33	22.92	100.00	21.66	2.19
2235	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线杨山八队3号西公变	李旺镇	杨山村	320.00	100.00	400.00	17.42	6.02
2236	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线九百户上队1号公变	李旺镇	杨山村	55.34	69.18	100.00	10.79	3.33
2237	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	李旺供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	高崖站912高杨线杨山八队公变	李旺镇	杨山村	113.61	71.01	200.00	40.56	18.03
2238	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线八营一二队2#公变	七营镇	八营村	34.14	42.68	100.00	11.69	4.99
2239	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线八营一二队公变	七营镇	八营村	56.27	70.33	100.00	10.81	3.43

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2240	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线八营六队公变新	七营镇	八营村	113.64	71.02	200.00	17.16	6.60
2241	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线八营村委会公变	七营镇	八营村	113.83	71.14	200.00	0.00	0.00
2242	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线八营五队公变	七营镇	八营村	41.18	51.48	100.00	16.53	5.14
2243	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线八营三四队公变	七营镇	八营村	107.75	67.34	200.00	36.74	27.48
2244	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线八营新村公变	七营镇	八营村	101.47	63.42	200.00	25.31	8.85
2245	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线八营一二队北公变	七营镇	八营村	81.73	51.08	200.00	71.87	62.07
2246	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线八营三四队2号公变	七营镇	八营村	71.59	44.74	200.00	38.22	27.91
2247	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线北嘴延家沟2号公变	七营镇	北咀村	128.53	80.33	200.00	18.13	5.61
2248	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线北嘴延家沟公变	七营镇	北咀村	52.65	65.81	100.00	21.32	6.36
2249	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线北嘴上堡公变	七营镇	北咀村	40.11	50.14	100.00	17.74	8.30
2250	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线北嘴上庄公变	七营镇	北咀村	61.06	76.33	100.00	12.12	4.62

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2251	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线北咀上庄北公变	七营镇	北咀村	138.83	86.77	200.00	13.86	4.00
2252	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线北嘴下庄2#公变	七营镇	北咀村	29.47	36.84	100.00	12.40	5.68
2253	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线徐堡北公变	七营镇	北咀村	74.89	46.80	200.00	24.95	9.61
2254	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线北嘴下庄公变	七营镇	北咀村	6.48	4.05	200.00	68.96	5.50
2255	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线北咀徐堡公变	七营镇	北咀村	101.05	63.16	200.00	29.12	9.71
2256	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线下套四队公变	七营镇	北咀村	125.82	78.64	200.00	19.88	12.30
2257	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线北嘴村光伏公变	七营镇	北嘴村	320.00	100.00	400.00	0.01	0.00
2258	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线八营三队南公变	七营镇	柴梁村	24.82	31.03	100.00	35.10	22.21
2259	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线柴梁村光伏公变	七营镇	柴梁村	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
2260	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线柴梁二队公变	七营镇	柴梁村	74.46	46.54	200.00	20.95	8.57
2261	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线柴梁二队西公变	七营镇	柴梁村	33.96	42.45	100.00	11.31	4.17
2262	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线柴梁二队2#公变	七营镇	柴梁村	135.50	84.69	200.00	11.50	4.18

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2263	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线柴梁四队新公变	七营镇	柴梁村	80.00	100.00	100.00	4.14	1.12
2264	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线八营新村北公变	七营镇	柴梁村	111.60	69.75	200.00	19.43	6.69
2265	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线柴梁二队3号公变	七营镇	柴梁村	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2266	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线柴梁四队牛场公变	七营镇	柴梁村	72.60	90.75	100.00	7.28	1.00
2267	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线柴梁一队南公变	七营镇	柴梁村	132.72	82.95	200.00	13.28	5.15
2268	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线高崖五队东公变	七营镇	高崖村	104.66	81.77	160.00	10.22	4.05
2269	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线高崖四五队西公变	七营镇	高崖村	67.69	42.31	200.00	19.16	8.73
2270	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线康坪公变	七营镇	高崖村	153.24	95.78	200.00	3.59	0.87
2271	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线七营高崖小学公变	七营镇	高崖村	126.13	78.83	200.00	24.10	6.86
2272	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线高崖三队2#公变	七营镇	高崖村	141.99	88.74	200.00	6.56	2.75
2273	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线高崖三队公变	七营镇	高崖村	24.11	30.13	100.00	25.37	14.85

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2274	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线高崖二队公变	七营镇	高崖村	43.54	54.43	100.00	8.03	3.00
2275	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线盘河四队公变	七营镇	高崖村	112.03	87.52	160.00	12.22	2.89
2276	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线高崖五队西公变	七营镇	高崖村	0.03	0.04	100.00	15.98	4.25
2277	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线高崖四队北公变	七营镇	高崖村	160.00	100.00	200.00	17.51	7.57
2278	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线高崖二队西组公变	七营镇	高崖村	160.00	100.00	200.00	19.45	7.38
2279	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线高崖三队北公变	七营镇	高崖村	79.99	50.00	200.00	16.86	8.89
2280	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线高崖四五队东公变	七营镇	高崖村	160.00	100.00	200.00	0.08	0.04
2281	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线盘河四队2#公变	七营镇	高崖村	128.51	80.32	200.00	6.72	1.31
2282	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线高崖四五队公变	七营镇	高崖村	0.08	0.13	80.00	7.58	1.74
2283	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线高崖二队西组2#公变	七营镇	高崖村	116.25	72.66	200.00	19.64	9.08
2284	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线高崖一队公变	七营镇	高崖村	50.24	62.80	100.00	16.66	5.45

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2285	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线康坪南公变	七营镇	高崖村	46.13	57.66	100.00	16.50	6.21
2286	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线马圈居民点1号公变	七营镇	马堡村	160.00	100.00	200.00	18.28	6.65
2287	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线韩湾居民点公变	七营镇	马堡村	27.23	34.03	100.00	8.33	1.96
2288	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线南堡南湾东3#公变	七营镇	马堡村	62.39	77.99	100.00	7.87	3.07
2289	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线韩湾公变	七营镇	马堡村	146.05	91.28	200.00	8.76	2.69
2290	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线南塘公变	七营镇	马堡村	69.62	87.02	100.00	6.06	0.94
2291	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线马圈南公变	七营镇	马堡村	135.32	84.57	200.00	10.08	3.53
2292	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线南堡南湾东2#公变	七营镇	马堡村	5.48	3.43	200.00	32.34	13.15
2293	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线马堡公变	七营镇	马堡村	5.80	7.25	100.00	15.75	9.57
2294	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线马堡北堡公变	七营镇	马堡村	99.86	62.41	200.00	10.33	3.76
2295	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线马圈公变	七营镇	马堡村	91.66	57.29	200.00	21.83	8.74
2296	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线马堡村委会公变	七营镇	马堡村	130.26	81.41	200.00	9.82	2.68
2297	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线南堡十队公变	七营镇	马堡村	33.10	41.37	100.00	19.32	8.50

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2298	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线马堡双到户居民点公变	七营镇	马堡村	208.83	82.87	315.00	20.33	10.89
2299	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线南堡南湾东1#公变	七营镇	马堡村	102.22	63.89	200.00	49.20	18.32
2300	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线马堡居民点公变	七营镇	马堡村	16.83	21.03	100.00	10.16	5.36
2301	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线韩湾西公变	七营镇	马堡村	32.89	20.56	200.00	27.43	13.14
2302	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线马莲四队2#公变	七营镇	马莲	136.65	85.41	200.00	16.34	6.01
2303	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线马莲一队公变	七营镇	马莲村	65.38	51.08	160.00	42.38	17.16
2304	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线马莲三队分支2#公变	七营镇	马莲村	144.24	90.15	200.00	7.73	3.20
2305	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线南堡二队公变	七营镇	马莲村	24.51	30.64	100.00	25.72	8.58
2306	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线南堡一队东公变	七营镇	马莲村	42.30	52.88	100.00	21.23	7.02
2307	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线南堡二队东公变	七营镇	马莲村	40.03	50.03	100.00	10.31	5.54
2308	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线七营三队公变	七营镇	马莲村	42.48	53.10	100.00	11.28	3.35
2309	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线马莲三队公变	七营镇	马莲村	132.69	82.93	200.00	18.77	7.32

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2310	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线五营西堡公变	七营镇	马莲村	64.92	81.15	100.00	7.67	2.70
2311	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线马莲二队公变	七营镇	马莲村	91.24	57.02	200.00	54.35	21.95
2312	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线马莲二队2#公变	七营镇	马莲村	58.95	36.84	200.00	24.70	10.33
2313	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线马莲一队3#公变	七营镇	马莲村	49.23	30.77	200.00	66.82	44.10
2314	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线五营上堡1#公变	七营镇	马莲村	0.09	0.11	100.00	41.99	33.83
2315	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线马莲四队南公变	七营镇	马莲村	129.85	81.15	200.00	28.96	11.32
2316	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线马莲一队南公变	七营镇	马莲村	160.00	100.00	200.00	18.28	7.24
2317	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线马莲四队1#公变	七营镇	马莲村	39.66	24.79	200.00	34.16	14.27
2318	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线马莲二队东公变	七营镇	马莲村	65.21	81.51	100.00	6.10	2.45
2319	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线马莲四队北公变	七营镇	马莲村	128.92	80.57	200.00	9.31	2.01
2320	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线五营西堡2号公变	七营镇	马莲村	143.56	89.72	200.00	6.22	1.18

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2321	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线南堡二队西公变	七营镇	马莲村	59.11	46.18	160.00	28.88	12.52
2322	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线马莲四队3#公变	七营镇	马莲村	90.39	56.49	200.00	11.92	4.71
2323	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线马莲一队东公变	七营镇	马莲村	64.19	80.24	100.00	8.93	2.56
2324	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线张堡九队公变	七营镇	马莲村	56.96	71.21	100.00	14.00	3.98
2325	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线七营三队西公变	七营镇	马莲村	53.00	66.25	100.00	10.39	2.84
2326	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线南堡二队东2#公变	七营镇	马莲村	61.81	77.26	100.00	14.23	4.59
2327	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线七营三队2#公变	七营镇	马莲村	124.04	77.52	200.00	29.39	16.94
2328	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线五营上堡公变	七营镇	马莲村	21.91	27.39	100.00	6.94	3.35
2329	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线南堡一队公变	七营镇	南堡村	83.26	65.04	160.00	21.94	10.30
2330	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线南堡南湾公变	七营镇	南堡村	40.14	25.09	200.00	54.13	13.97
2331	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线南堡居民点北公变	七营镇	南堡村	160.00	100.00	200.00	9.01	3.10
2332	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线南堡红山公变	七营镇	南堡村	37.98	47.47	100.00	25.62	11.45

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2333	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线南堡新村东公变	七营镇	南堡村	106.18	82.95	160.00	9.93	3.50
2334	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线杨腰公变	七营镇	南堡村	68.66	85.82	100.00	6.34	2.11
2335	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线南堡四队南公变	七营镇	南堡村	61.56	38.47	200.00	12.55	6.37
2336	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线南堡南湾西公变	七营镇	南堡村	122.89	76.80	200.00	24.52	10.36
2337	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线南堡南坪公变	七营镇	南堡村	151.09	94.43	200.00	4.10	0.84
2338	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线张堡移民点东公变	七营镇	南堡村	135.95	84.97	200.00	12.98	4.33
2339	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线南堡移民点公变	七营镇	南堡村	105.09	82.10	160.00	10.54	6.39
2340	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线南堡居民点南公变	七营镇	南堡村	320.00	100.00	400.00	15.56	8.64
2341	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线南堡新村西公变	七营镇	南堡村	127.58	79.74	200.00	6.13	2.49
2342	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线南堡四队东公变	七营镇	南堡村	127.65	79.78	200.00	14.03	4.79
2343	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线南堡一队北公变	七营镇	南堡村	97.81	61.13	200.00	29.33	11.70

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2344	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线南堡四队公变	七营镇	南堡村	44.35	55.43	100.00	13.00	3.89
2345	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线南堡红山1#公变	七营镇	南堡村	98.11	61.32	200.00	12.77	5.41
2346	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线张堡移民点公变	七营镇	南堡村	42.39	26.49	200.00	17.52	7.10
2347	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线张堡移民点西公变	七营镇	南堡村	145.63	91.02	200.00	8.60	2.13
2348	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线盘河二队公变	七营镇	盘河	43.99	54.99	100.00	19.63	10.60
2349	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线柴梁一队公变	七营镇	盘河村	46.86	29.29	200.00	12.63	3.23
2350	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线盘河二队南公变	七营镇	盘河村	124.68	77.93	200.00	10.29	5.83
2351	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线柴梁一队2#公变	七营镇	盘河村	78.33	48.96	200.00	15.77	4.75
2352	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线盘河四队3号公变	七营镇	盘河村	61.35	76.69	100.00	4.92	1.38
2353	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线盘河双到户居民点公变	七营镇	盘河村	51.05	63.81	100.00	15.29	4.99
2354	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线盘河三队1#公变	七营镇	盘河村	145.21	90.75	200.00	6.98	1.78

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2355	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线盘河三队公变	七营镇	盘河村	32.75	40.94	100.00	20.53	4.77
2356	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线盘河一队公变	七营镇	盘河村	38.95	48.68	100.00	23.05	8.66
2357	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线盘河一队北公变	七营镇	盘河村	75.65	47.28	200.00	24.01	8.95
2358	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线盘河三队东公变	七营镇	盘河村	120.52	75.33	200.00	10.28	4.16
2359	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线七营劳务移民点南公变	七营镇	七营村	237.77	74.30	400.00	54.62	31.17
2360	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线七营开发区3#公变	七营镇	七营村	125.89	39.34	400.00	125.35	72.65
2361	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线新北路公变	七营镇	七营村	103.27	64.55	200.00	20.80	10.51
2362	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线七营劳务移民点北公变	七营镇	七营村	139.96	55.54	315.00	74.99	38.40
2363	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线七营东队公变	七营镇	七营村	127.24	79.53	200.00	9.48	2.65
2364	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线七营街道1号箱变间隔配电变压器	七营镇	七营村	351.04	69.65	630.00	76.52	45.90
2365	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线马堡居民点西公变	七营镇	七营村	80.00	100.00	100.00	15.65	6.02

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2366	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线七营开发区1号西公变	七营镇	七营村	12.40	15.50	100.00	55.26	8.76
2367	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线七营老街道公变	七营镇	七营村	50.16	19.90	315.00	32.53	18.37
2368	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线七营街道2号箱变间隔配电变压器	七营镇	七营村	213.54	42.37	630.00	171.82	93.08
2369	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线老砖厂路口公变	七营镇	七营村	166.07	51.90	400.00	78.79	37.29
2370	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线环城路南公变	七营镇	七营村	63.21	39.51	200.00	44.32	18.37
2371	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线七营西组1号箱变间隔配电变压器	七营镇	七营村	366.56	72.73	630.00	92.86	59.45
2372	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线七营市场北门公变	七营镇	七营村	59.86	37.41	200.00	42.64	19.08
2373	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线七营南队公变	七营镇	七营村	320.00	100.00	400.00	34.08	13.73
2374	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线七营第二小学箱变间隔配电变压器	七营镇	七营村	488.15	96.86	630.00	10.95	2.92
2375	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线七营三队北公变	七营镇	七营村	58.64	73.30	100.00	20.19	4.49

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2376	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线七营充电桩公变	七营镇	七营村	320.00	100.00	400.00	11.11	3.90
2377	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线七营西队东公变	七营镇	七营村	143.33	89.58	200.00	6.13	2.45
2378	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线马圈居民点2#公变	七营镇	七营村	39.31	49.14	100.00	17.74	6.75
2379	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线环城路北公变	七营镇	七营村	320.00	100.00	400.00	70.31	33.41
2380	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线新北路2号公变	七营镇	七营村	160.00	100.00	200.00	20.84	5.15
2381	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线七营南队西组西公变	七营镇	七营村	125.34	78.34	200.00	21.11	11.26
2382	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线旱冰场公变	七营镇	七营村	131.17	81.98	200.00	19.10	9.00
2383	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线七营市场南公变	七营镇	七营村	320.00	100.00	400.00	64.49	41.77
2384	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线七营西队公变	七营镇	七营村	88.92	69.47	160.00	25.32	11.70
2385	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线七营东队东公变	七营镇	七营村	49.12	61.40	100.00	17.23	3.86
2386	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线七营市场1号箱变间隔配电变压器	七营镇	七营镇街道	191.37	37.97	630.00	170.05	53.58

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2387	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线七营卫生院配电变压器	七营镇	三河镇街道	504.00	100.00	630.00	139.24	63.40
2388	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线五营北队公变	七营镇	五营村	98.35	61.47	200.00	11.96	5.29
2389	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线五营李河公变	七营镇	五营村	119.27	74.55	200.00	7.07	2.72
2390	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线五营南队公变	七营镇	五营村	36.13	45.16	100.00	17.40	7.85
2391	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线五营上堡东公变	七营镇	五营村	30.98	38.72	100.00	31.09	19.76
2392	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线五营小河东公变	七营镇	五营村	140.31	87.70	200.00	10.45	3.13
2393	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线五营北队北公变	七营镇	五营村	160.00	100.00	200.00	11.19	4.78
2394	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线五营李河2#公变	七营镇	五营村	140.14	87.59	200.00	8.94	2.86
2395	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线五营村委会公变	七营镇	五营村	61.43	38.39	200.00	0.00	0.00
2396	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线五营小河2号公变	七营镇	五营村	123.26	77.04	200.00	14.55	5.38
2397	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线下套二队2#公变	七营镇	下套村	31.36	39.20	100.00	7.52	2.81

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2398	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线下套居民点1#公变	七营镇	下套村	68.54	42.84	200.00	15.61	7.34
2399	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线海淌公变	七营镇	下套村	63.19	78.99	100.00	3.18	0.55
2400	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线上套公变	七营镇	下套村	94.02	58.76	200.00	7.56	2.27
2401	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线下套一队公变	七营镇	下套村	55.29	34.56	200.00	8.75	2.43
2402	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线下套三队公变	七营镇	下套村	43.50	54.37	100.00	24.34	8.21
2403	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线下套2队公变	七营镇	下套村	41.07	32.09	160.00	24.82	6.66
2404	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线下套居民点2#公变	七营镇	下套村	63.07	39.42	200.00	12.08	4.79
2405	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线下套一队西公变	七营镇	下套村	138.48	86.55	200.00	8.24	1.01
2406	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线小河六队公变	七营镇	小河村	27.73	34.66	100.00	43.30	34.66
2407	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线杨堡二队公变	七营镇	杨堡村	45.79	57.24	100.00	11.79	4.73
2408	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线杨堡二队牛场公变	七营镇	杨堡村	124.87	78.05	200.00	8.62	2.78
2409	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线杨堡三队西公变	七营镇	杨堡村	20.57	25.71	100.00	16.23	6.83
2410	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线杨堡三队公变	七营镇	杨堡村	22.17	27.71	100.00	15.94	6.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2411	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线杨堡二队2#公变	七营镇	杨堡村	60.87	76.08	100.00	12.17	4.17
2412	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线杨堡小学门口公变	七营镇	杨堡村	59.05	73.82	100.00	13.98	6.32
2413	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线杨堡三队1#公变	七营镇	杨堡村	136.39	85.24	200.00	11.65	4.75
2414	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线安平公变	七营镇	杨堡村	80.87	50.54	200.00	34.37	11.94
2415	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线邱家沟公变	七营镇	杨堡村	79.99	99.98	100.00	1.37	0.10
2416	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变523甘城线安平南公变	七营镇	杨堡村	33.03	20.64	200.00	27.22	8.52
2417	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线张堡二队公变	七营镇	张堡村	132.00	82.50	200.00	5.26	1.49
2418	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线张堡一队牛场公变	七营镇	张堡村	12.71	15.89	100.00	0.21	0.09
2419	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线张堡四队公变	七营镇	张堡村	28.57	35.72	100.00	47.40	26.84
2420	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线张堡八队公变	七营镇	张堡村	59.03	73.79	100.00	12.63	5.95
2421	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线张堡五队公变	七营镇	张堡村	131.30	82.06	200.00	8.02	2.59
2422	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线张堡五队东公变	七营镇	张堡村	139.42	87.14	200.00	7.19	2.14

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2423	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线张堡五队1号公变	七营镇	张堡村	8.00	10.00	100.00	42.22	20.32
2424	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线张堡六队西公变	七营镇	张堡村	149.16	93.23	200.00	4.69	1.20
2425	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线张堡四队1#公变	七营镇	张堡村	116.06	72.54	200.00	13.62	3.14
2426	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线张堡六队东公变	七营镇	张堡村	134.90	84.31	200.00	13.35	3.89
2427	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线张堡七队公变	七营镇	张堡村	30.52	38.15	100.00	9.32	3.82
2428	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线张堡八队东公变	七营镇	张堡村	104.58	65.36	200.00	16.46	6.38
2429	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线张堡三队公变	七营镇	张堡村	66.80	83.50	100.00	8.09	3.75
2430	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线张堡路口公变	七营镇	张堡村	320.00	100.00	400.00	39.18	12.72
2431	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线张堡六队2#公变	七营镇	张堡村	100.56	62.85	200.00	9.96	2.43
2432	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线马莲五队孔八沟公变	七营镇	砖窖村	72.66	45.41	200.00	41.26	17.01
2433	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线七营移民新村1#公变	七营镇	砖窖村	128.48	80.30	200.00	18.29	9.52

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2434	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线马莲五队2#公变	七营镇	砖窖村	94.21	58.88	200.00	34.27	15.88
2435	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线七营南队南公变	七营镇	砖窖村	85.75	53.59	200.00	44.27	15.04
2436	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线马莲5队1#公变	七营镇	砖窖村	31.27	39.09	100.00	34.85	14.49
2437	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线七营移民新村2#公变	七营镇	砖窖村	93.64	58.53	200.00	47.05	21.98
2438	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线七营中学公变	七营镇	砖窖村	22.72	28.40	100.00	29.92	6.39
2439	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	七营供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	七营变516七营线七营南街东公变	七营镇	砖窖村	103.66	32.39	400.00	154.70	70.95
2440	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线代店六队02#公变	三河镇	代店村	59.29	74.11	100.00	15.66	5.18
2441	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变524新业线代店四队5号公变	三河镇	代店村	42.99	53.74	100.00	20.42	8.80
2442	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线代店三队4号公变	三河镇	代店村	110.05	68.78	200.00	39.18	10.98
2443	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线代店一队01#公变	三河镇	代店村	22.24	17.38	160.00	50.54	23.82

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2444	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线代店一队3号公变	三河镇	代店村	9.03	11.29	100.00	23.19	8.21
2445	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线代店一队02#公变	三河镇	代店村	40.27	50.34	100.00	25.64	14.36
2446	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线代店七队3号公变	三河镇	代店村	33.89	42.36	100.00	22.52	8.77
2447	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线代店六队01#公变	三河镇	代店村	30.01	37.51	100.00	19.88	3.25
2448	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线代店一队4号公变	三河镇	代店村	45.30	56.62	100.00	15.64	4.79
2449	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变524新业线代店四队4号公变	三河镇	代店村	19.49	24.36	100.00	15.73	6.35
2450	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线代店六队5号公变	三河镇	代店村	39.05	48.82	100.00	14.78	4.72
2451	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变524新业线代店二队3号公变	三河镇	代店村	106.21	66.38	200.00	33.37	15.29
2452	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新河线黑城安置区04#公变	三河镇	凤凰居	114.35	71.47	200.00	27.82	9.55
2453	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新河线黑城安置区4#东公变	三河镇	凤凰居	99.44	62.15	200.00	33.46	17.53

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2454	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新河线黑城支线黑城一队2号公变	三河镇	凤凰居	19.69	24.61	100.00	5.31	2.36
2455	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新河线黑城安置区2#公变	三河镇	凤凰居	62.17	38.85	200.00	90.17	26.61
2456	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新河线黑城安置区6#公变	三河镇	凤凰居	35.19	21.99	200.00	92.77	23.45
2457	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新河线黑城十二队1号公变	三河镇	凤凰居	123.09	76.93	200.00	28.90	10.54
2458	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新河线黑城二队公变	三河镇	凤凰居	4.59	2.87	200.00	74.41	11.15
2459	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新河线黑城十一队公变	三河镇	凤凰居	76.20	47.62	200.00	4.18	1.01
2460	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新河线坪路五队东公变	三河镇	凤凰居	69.72	43.58	200.00	54.33	40.16
2461	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新河线黑城十二队02#公变	三河镇	凤凰居	63.97	79.96	100.00	12.60	0.67
2462	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新河线黑城九队北公变	三河镇	凤凰居	71.40	89.25	100.00	3.48	0.40
2463	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新河线黑城八队公变	三河镇	凤凰居	131.65	82.28	200.00	13.16	6.74
2464	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新河线黑城安置区01#公变	三河镇	凤凰居	68.91	53.84	160.00	25.88	14.81

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2465	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新河线黑城支线黑城安置区05#公变	三河镇	凤凰居	33.55	20.97	200.00	79.10	29.39
2466	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变512农场线黑城变512农场线05#公变	三河镇	黑城村	62.72	78.40	100.00	0.11	0.09
2467	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变512农场线黑城十一队2#公变	三河镇	黑城村	71.39	89.24	100.00	13.81	3.99
2468	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变524新业线代店二队02#公变	三河镇	黑城村	13.26	16.58	100.00	37.73	13.40
2469	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新河线苜麻安置区05#公变	三河镇	黑城村	57.05	35.66	200.00	71.40	41.73
2470	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变524新业线代店二队01#公变	三河镇	黑城村	119.57	74.73	200.00	30.81	11.87
2471	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新河线黑城六队公变	三河镇	黑城村	68.22	85.27	100.00	5.90	1.97
2472	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变512农场线农场8号监狱公变	三河镇	黑城村	160.00	100.00	200.00	36.56	21.15
2473	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新河线黑城安置区03#公变	三河镇	黑城村	110.07	68.79	200.00	23.16	14.24
2474	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线代店三队01#公变	三河镇	黑城村	47.02	58.78	100.00	23.67	11.42

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2475	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变524新业线代店四队2号公变	三河镇	黑城村	1.39	1.09	160.00	65.36	9.18
2476	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新河线黑城九队南公变	三河镇	黑城村	320.00	100.00	400.00	78.40	20.07
2477	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变511团庄线杨河三队3号公变	三河镇	红城村	320.00	100.00	400.00	9.91	3.82
2478	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变511团庄线杨河居民点1#公变	三河镇	红城村	17.45	13.64	160.00	19.52	8.63
2479	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变514六窑东线羊场公变	三河镇	红城村	41.71	52.14	100.00	24.82	3.33
2480	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变514六窑东线杨河一队02#公变	三河镇	红城村	43.42	54.27	100.00	14.61	4.70
2481	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变514六窑东线杨河一队01#公变	三河镇	红城村	74.90	46.81	200.00	36.37	28.34
2482	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变511团庄线杨河三队01#公变	三河镇	红城村	19.63	30.67	80.00	2.08	0.16
2483	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变511团庄线团庄四队东01#公变	三河镇	红城村	134.28	53.28	315.00	56.33	17.31
2484	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变514六窑东线杨河四队02#公变	三河镇	红城村	104.78	65.49	200.00	12.45	4.83

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2485	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变514六窑东线杨河一队4号公变	三河镇	红城村	320.00	100.00	400.00	26.08	10.38
2486	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变511团庄线杨河居民点2#公变	三河镇	红城村	76.62	59.86	160.00	11.14	4.50
2487	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变514六窑东线杨河二队2#公变	三河镇	红城村	112.56	70.35	200.00	28.35	9.50
2488	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变511团庄线团庄四队西1号公变	三河镇	红城村	43.15	26.97	200.00	7.52	2.43
2489	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变514六窑东线杨河一队3号公变	三河镇	红城村	160.00	100.00	200.00	12.59	4.76
2490	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变514六窑东线六窑二队02#公变	三河镇	红城村	136.15	85.09	200.00	10.92	3.31
2491	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变511团庄线杨河三队2#公变	三河镇	红城村	166.65	66.13	315.00	32.00	15.71
2492	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变511团庄线团庄四队西2号公变	三河镇	红城村	77.31	48.32	200.00	50.70	19.55
2493	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变514六窑东线杨河四队1号公变	三河镇	红城村	45.48	56.85	100.00	22.64	8.60
2494	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变514六窑东线六窑一队01#公变	三河镇	红城村	33.62	42.03	100.00	40.60	23.87

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2495	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变514六窑东线六窑一队02#公变	三河镇	红城村	77.21	48.25	200.00	50.53	19.97
2496	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变514六窑东线杨河二队公变	三河镇	红城村	18.13	22.67	100.00	32.83	24.37
2497	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变511团庄线团庄四队东1#公变	三河镇	红城村	117.55	73.47	200.00	18.11	4.79
2498	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线辽坡五队01#公变	三河镇	辽坡村	5.74	7.17	100.00	25.24	8.99
2499	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线辽坡三四队01#公变	三河镇	辽坡村	173.15	54.11	400.00	73.18	29.63
2500	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线富陵中心村2#公变	三河镇	辽坡村	306.99	76.75	500.00	66.70	31.26
2501	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线辽坡一二队02#公变	三河镇	辽坡村	52.77	65.96	100.00	10.46	4.39
2502	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线辽坡三四队02#公变	三河镇	辽坡村	25.02	31.28	100.00	28.06	12.03
2503	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线辽坡六队02#公变	三河镇	辽坡村	23.74	29.67	100.00	20.56	9.52
2504	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线辽坡六队01#公变	三河镇	辽坡村	115.55	72.22	200.00	24.61	12.39

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2505	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线辽坡三四队03#公变	三河镇	辽坡村	38.53	30.10	160.00	50.92	22.87
2506	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线辽坡五队02#公变	三河镇	辽坡村	2.74	3.43	100.00	25.05	9.24
2507	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线辽坡七队01#公变	三河镇	辽坡村	4.69	5.87	100.00	28.45	10.62
2508	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线代店五队3#公变	三河镇	辽坡村	26.03	32.54	100.00	37.85	15.21
2509	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线辽坡一二队03#公变	三河镇	辽坡村	69.68	54.44	160.00	35.76	14.24
2510	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线辽坡一二队01#公变	三河镇	辽坡村	10.06	6.29	200.00	37.28	17.86
2511	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线辽坡七队3#公变	三河镇	辽坡村	24.88	31.10	100.00	19.21	8.05
2512	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线辽坡七队02#公变	三河镇	辽坡村	0.17	0.21	100.00	14.08	5.60
2513	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变522六窑线四营五队三号公变	三河镇	六窑村	3.37	1.05	400.00	2.27	0.27
2514	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变522六窑线六窑六队二号公变	三河镇	六窑村	14.09	8.81	200.00	119.05	53.49

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2515	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变522六窑线六窑三队1号公变	三河镇	六窑村	160.00	100.00	200.00	19.80	7.78
2516	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变522六窑线六窑四队01#公变	三河镇	六窑村	37.35	23.34	200.00	35.61	11.91
2517	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变514六窑东线养猪厂公变	三河镇	六窑村	142.03	88.77	200.00	2.04	0.28
2518	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变514六窑东线六窑二队1号公变	三河镇	六窑村	320.00	100.00	400.00	43.04	15.60
2519	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变522六窑线六窑五队1号公变	三河镇	六窑村	320.00	100.00	400.00	16.58	7.47
2520	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变522六窑线六窑四队3号公变	三河镇	六窑村	160.00	100.00	200.00	68.70	50.24
2521	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变522六窑线四营六队北2号公变	三河镇	六窑村	176.45	55.14	400.00	36.86	12.92
2522	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变522六窑线六窑四队02#公变	三河镇	六窑村	127.79	79.87	200.00	21.03	7.42
2523	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变522六窑线六窑三队02#公变	三河镇	六窑村	29.06	36.33	100.00	31.85	11.04
2524	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新河线苜麻安置区06#公变	三河镇	鹭海村	115.60	72.25	200.00	33.43	12.82
2525	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线代店五队公变	三河镇	鹭海村	115.23	72.02	200.00	16.86	6.92

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2526	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新河线移民新村04#公变	三河镇	鹭海村	128.06	80.04	200.00	25.13	11.12
2527	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线富陵中心村1#公变	三河镇	鹭海村	272.32	68.08	500.00	24.14	11.75
2528	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新河线移民新村01#公变	三河镇	鹭海村	69.42	43.39	200.00	23.38	12.03
2529	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线代店三队02#公变	三河镇	鹭海村	22.06	27.58	100.00	38.41	8.88
2530	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变524新业线代店四队01#公变	三河镇	鹭海村	79.75	49.85	200.00	36.48	17.97
2531	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线代店六队03#公变	三河镇	鹭海村	32.78	40.97	100.00	15.53	6.67
2532	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线代店七队02#公变	三河镇	鹭海村	1.34	1.68	100.00	18.89	9.23
2533	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新河线移民新村03#公变	三河镇	鹭海村	128.17	80.10	200.00	29.34	8.91
2534	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线代店五队02#公变	三河镇	鹭海村	43.54	54.42	100.00	17.71	7.00
2535	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变524新业线代店四队03#公变	三河镇	鹭海村	20.95	26.19	100.00	33.72	11.56

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2536	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变524新业线苜麻安置区04#公变	三河镇	鹭海村	8.68	5.43	200.00	57.30	27.96
2537	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新河线移民新村02#公变	三河镇	鹭海村	143.41	89.63	200.00	8.41	2.49
2538	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线坪路七队3号公变	三河镇	坪路村	136.48	85.30	200.00	14.05	5.05
2539	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线坪路七队1号公变	三河镇	坪路村	160.00	100.00	200.00	11.17	4.05
2540	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线坪路一队3号公变	三河镇	坪路村	55.63	69.54	100.00	13.16	4.18
2541	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线坪路一队4号公变	三河镇	坪路村	320.00	100.00	400.00	16.26	6.69
2542	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变512农场线农场1号箱变间隔配电变压器	三河镇	三河镇街道	471.14	93.48	630.00	14.14	5.47
2543	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	宁南医院保障性住房箱变配电变压器	三河镇	三河镇街道	510.73	79.80	800.00	93.10	42.80
2544	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新河线海原红宝宾馆小区箱变配电变压器	三河镇	三河镇街道	361.92	71.81	630.00	86.19	17.65
2545	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新河线农贸市场公变	三河镇	三河镇街道	530.56	82.90	800.00	78.21	45.96

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2546	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变522六窑线四营六队公变	三河镇	四营村	279.14	87.23	400.00	22.63	5.26
2547	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线四营水库1号公变	三河镇	四营村	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
2548	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变522六窑线四营五队5号公变	三河镇	四营村	160.00	100.00	200.00	12.21	3.61
2549	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变522六窑线四营六队北公变	三河镇	四营村	97.28	30.40	400.00	27.45	5.93
2550	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新河线坪路五队南公变	三河镇	四营村	81.98	51.24	200.00	60.26	53.76
2551	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变522六窑线四营五队02#公变	三河镇	四营村	0.72	0.45	200.00	6.74	1.65
2552	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变522六窑线四营三四队公变	三河镇	四营村	126.79	39.62	400.00	46.83	30.29
2553	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变522六窑线四营二队1号公变	三河镇	四营村	188.19	74.68	315.00	30.87	7.70
2554	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变522六窑线四营二队2号公变	三河镇	四营村	47.48	59.35	100.00	20.89	8.24
2555	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线坪路九队01#公变	三河镇	四营村	54.40	68.00	100.00	8.80	3.40

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2556	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变522六窑线四营五队01#公变	三河镇	四营村	51.37	32.10	200.00	34.48	7.82
2557	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变522六窑线六窑八队#1公变	三河镇	四营村	43.40	27.12	200.00	90.54	75.56
2558	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变522六窑线四营五队6号公变	三河镇	四营村	160.00	100.00	200.00	6.38	4.01
2559	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变522六窑线四营五队4号公变	三河镇	四营村	160.00	100.00	200.00	16.48	3.99
2560	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线四营八队公变	三河镇	四营村	65.08	81.36	100.00	9.56	4.51
2561	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变522六窑线四营三队1号公变	三河镇	四营村	74.03	46.27	200.00	32.09	12.17
2562	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变522六窑线六窑九队公变	三河镇	四营村	74.57	46.60	200.00	13.16	6.26
2563	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变522六窑线六窑八队2#公变	三河镇	四营村	55.37	69.21	100.00	14.78	5.97
2564	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线四营九队公变新	三河镇	四营村	87.21	54.51	200.00	53.69	39.40
2565	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变522六窑线四营一队公变	三河镇	四营村	9.22	5.76	200.00	35.64	16.51
2566	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线坪路九队02#公变	三河镇	四营村	53.68	67.10	100.00	17.51	6.70

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2567	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变522六窑线四营六队南公变	三河镇	四营村	0.14	0.04	400.00	7.88	4.08
2568	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变512农场线唐堡开发区充电桩箱变间隔配电变压器	三河镇	唐堡	396.76	78.72	630.00	51.62	12.65
2569	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线唐堡四队4号公变	三河镇	唐堡村	250.56	78.30	400.00	43.01	10.35
2570	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线唐堡四队3号公变	三河镇	唐堡村	221.46	69.21	400.00	40.39	13.35
2571	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变512农场线唐堡二队西02#公变	三河镇	唐堡村	71.92	89.90	100.00	6.10	1.49
2572	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变522六窑线六窑东队#1公变	三河镇	唐堡村	135.52	53.78	315.00	68.55	43.90
2573	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变522六窑线唐堡二队东02#公变	三河镇	唐堡村	63.52	79.39	100.00	4.94	1.93
2574	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变512农场线唐堡开发区1号箱变间隔配电变压器	三河镇	唐堡村	317.69	63.03	630.00	79.00	37.76
2575	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新河线黑城十三队东公变	三河镇	唐堡村	59.44	74.30	100.00	12.50	4.22

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2576	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线六窑六队西公变	三河镇	唐堡村	60.59	37.87	200.00	65.02	60.06
2577	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变512农场线唐堡开发区02#公变	三河镇	唐堡村	144.36	57.28	315.00	75.85	37.46
2578	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变512农场线唐堡一队公变	三河镇	唐堡村	127.17	79.48	200.00	22.99	1.84
2579	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线唐堡四队02#公变	三河镇	唐堡村	138.99	86.87	200.00	12.48	3.39
2580	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变514六窑东线六窑新村公变	三河镇	唐堡村	63.72	39.82	200.00	75.06	12.67
2581	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线唐堡五队3号公变	三河镇	唐堡村	292.05	91.27	400.00	21.60	5.98
2582	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线坪路一队02#公变	三河镇	唐堡村	36.47	45.59	100.00	9.91	5.51
2583	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变512农场线07#公变	三河镇	唐堡村	60.84	38.03	200.00	89.06	41.02
2584	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线六窑七队02#公变	三河镇	唐堡村	104.68	65.42	200.00	44.27	35.08
2585	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线六窑七队01#公变	三河镇	唐堡村	27.81	43.46	80.00	7.34	3.14
2586	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变512农场线唐堡一队2号公变	三河镇	唐堡村	284.98	89.06	400.00	18.76	10.25

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2587	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线唐堡三队西公变	三河镇	唐堡村	44.19	27.62	200.00	87.93	76.95
2588	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变511团庄线唐堡开发区3号公变	三河镇	唐堡村	131.76	82.35	200.00	9.61	3.17
2589	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新河线黑城支线唐堡一队2#公变	三河镇	唐堡村	65.96	82.45	100.00	5.65	0.86
2590	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线坪路一队01#公变	三河镇	唐堡村	23.77	29.72	100.00	32.88	31.70
2591	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线唐堡五队1号公变	三河镇	唐堡村	41.84	52.30	100.00	20.83	5.13
2592	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线唐堡三队东2号公变	三河镇	唐堡村	152.48	95.30	200.00	40.83	35.75
2593	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新河线黑城十三队西公变	三河镇	唐堡村	21.36	26.70	100.00	30.94	13.28
2594	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变522六窑线六窑五队公变	三河镇	唐堡村	29.49	36.87	100.00	59.07	47.51
2595	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变512农场线团庄开发区2#公变	三河镇	唐堡村	137.77	43.05	400.00	93.40	33.38
2596	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线唐堡五队2号公变	三河镇	唐堡村	232.74	72.73	400.00	51.88	40.13

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2597	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小环线唐堡三队东公变	三河镇	唐堡村	87.41	54.63	200.00	17.86	4.77
2598	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新环线坪路三队01#公变	三河镇	唐堡村	104.68	65.42	200.00	8.95	5.67
2599	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小环线唐堡二队东1号公变	三河镇	唐堡村	305.00	95.31	400.00	5.57	2.10
2600	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变512农场线唐堡二队西1号公变	三河镇	唐堡村	280.99	87.81	400.00	26.47	15.14
2601	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变512农场线唐堡二队西3号公变	三河镇	唐堡村	145.14	90.72	200.00	8.86	3.28
2602	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变512农场线唐堡开发区4号公变	三河镇	唐堡村	160.00	100.00	200.00	57.58	19.28
2603	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小环线唐堡四队01#公变	三河镇	唐堡村	94.33	58.96	200.00	44.24	19.54
2604	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变512农场线唐堡开发区5号公变	三河镇	唐堡村	0	0	0	0.00	0.00
2605	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变511团庄线团庄三队3号公变	三河镇	团庄村	0.01	0.01	100.00	58.37	32.34
2606	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变511团庄线团庄四队西3号公变	三河镇	团庄村	50.65	31.65	200.00	44.36	16.26

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2607	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线团庄二队02#公变	三河镇	团庄村	220.27	87.41	315.00	15.57	6.89
2608	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变511团庄线团庄三队04#公变	三河镇	团庄村	27.13	16.95	200.00	113.02	45.12
2609	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新河线黑城一队公变	三河镇	团庄村	71.64	89.55	100.00	3.99	1.49
2610	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变511团庄线团庄三队01#公变	三河镇	团庄村	25.39	19.84	160.00	36.66	13.25
2611	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线团庄十二队西公变	三河镇	团庄村	9.17	14.33	80.00	50.92	43.16
2612	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变512农场线团庄开发区1号公变	三河镇	团庄村	83.04	51.90	200.00	27.27	4.53
2613	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变514六窑东线杨河四队3号公变	三河镇	团庄村	48.93	61.16	100.00	16.40	6.19
2614	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线团庄二队01#公变	三河镇	团庄村	105.96	66.23	200.00	16.64	8.65
2615	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线团庄一队02#公变	三河镇	团庄村	173.87	69.00	315.00	26.46	11.03
2616	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线团庄五队2#公变	三河镇	团庄村	106.06	66.29	200.00	26.92	12.50

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2617	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变512农场线团庄开发区3号公变	三河镇	团庄村	320.00	100.00	400.00	123.47	70.96
2618	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线团庄四队西4号公变	三河镇	团庄村	160.00	100.00	200.00	14.94	3.48
2619	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线团庄一队01#公变	三河镇	团庄村	14.03	17.53	100.00	29.86	14.86
2620	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线团庄六队1号公变	三河镇	团庄村	84.98	53.12	200.00	63.76	49.81
2621	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线团庄五队公变	三河镇	团庄村	171.25	67.96	315.00	58.70	49.35
2622	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线团庄十二队东公变新	三河镇	团庄村	0.01	0.02	100.00	41.34	28.03
2623	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变511团庄线团庄三队2号公变	三河镇	团庄村	320.00	100.00	400.00	64.25	35.82
2624	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变524新业线辽坡一队4#公变	三河镇	菟麻村	75.99	47.49	200.00	36.52	19.10
2625	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线代店七队01#公变	三河镇	菟麻村	21.11	16.49	160.00	29.16	9.52
2626	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变524新业线菟麻安置区03#公变	三河镇	菟麻村	211.73	66.16	400.00	104.59	33.85

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2627	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变524新业线苜麻三队1号公变	三河镇	苜麻村	88.24	55.15	200.00	42.16	22.30
2628	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变525新团线代店六队4号公变	三河镇	苜麻村	44.79	55.99	100.00	12.08	5.69
2629	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变524新业线苜麻三队3号公变	三河镇	苜麻村	160.00	100.00	200.00	17.36	7.38
2630	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变524新业线苜麻三队02#公变	三河镇	苜麻村	86.69	54.18	200.00	29.95	16.50
2631	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变524新业线苜麻一队公变	三河镇	苜麻村	53.23	83.17	80.00	4.18	1.75
2632	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变524新业线苜麻三号安置区2#公变	三河镇	苜麻村	67.88	42.42	200.00	52.91	20.93
2633	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变524新业线苜麻四队02#公变	三河镇	苜麻村	44.38	55.48	100.00	21.44	7.24
2634	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变524新业线苜麻安置区7号公变	三河镇	苜麻村	48.18	60.22	100.00	17.31	9.63
2635	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变524新业线辽坡一二队5#公变	三河镇	苜麻村	49.25	61.57	100.00	27.51	9.19
2636	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变524新业线苜麻六队01#公变	三河镇	苜麻村	110.30	68.94	200.00	32.47	14.52

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2637	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变524新业线苜麻五队02#公变	三河镇	苜麻村	38.05	47.57	100.00	20.66	8.02
2638	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变524新业线苜麻七队02#公变	三河镇	苜麻村	38.86	48.57	100.00	22.01	9.64
2639	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变524新业线苜麻三号安置区3号公变	三河镇	苜麻村	160.00	100.00	200.00	19.90	7.65
2640	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变524新业线苜麻安置区02#公变	三河镇	苜麻村	54.60	68.25	100.00	22.73	5.96
2641	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变524新业线苜麻六队02#公变	三河镇	苜麻村	119.13	74.46	200.00	29.20	12.20
2642	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变524新业线苜麻四队1号公变	三河镇	苜麻村	320.00	100.00	400.00	50.13	28.01
2643	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变524新业线苜麻七队01#公变	三河镇	苜麻村	51.94	64.92	100.00	17.65	6.11
2644	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变524新业线苜麻安置区1号公变新	三河镇	苜麻村	29.50	18.44	200.00	51.55	20.50
2645	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变524新业线苜麻五队01#公变	三河镇	苜麻村	38.99	48.74	100.00	30.78	12.27
2646	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线小河三队1号公变	三河镇	小河村	53.25	66.57	100.00	9.50	3.45

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2647	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新河线坪路安置区公变	三河镇	小河村	84.24	52.65	200.00	35.11	16.90
2648	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线小河二队3号公变	三河镇	小河村	21.34	13.34	200.00	5.29	1.89
2649	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新河线坪路三队02#公变	三河镇	小河村	73.47	45.92	200.00	56.68	18.49
2650	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线坪路八队01#公变	三河镇	小河村	93.21	58.26	200.00	53.40	36.07
2651	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新河线坪路二队东公变	三河镇	小河村	46.49	58.11	100.00	13.17	4.28
2652	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线坪路六队01#公变	三河镇	小河村	54.91	68.64	100.00	15.52	5.69
2653	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线小河三队4号公变	三河镇	小河村	320.00	100.00	400.00	9.82	3.14
2654	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线小河二队02#公变	三河镇	小河村	146.08	91.30	200.00	9.37	2.52
2655	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线小河五队01#公变	三河镇	小河村	8.61	10.76	100.00	12.68	3.64
2656	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线小河四队公变	三河镇	小河村	52.50	65.63	100.00	18.37	5.93

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2657	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线小河三队2号公变	三河镇	小河村	38.32	47.90	100.00	20.45	6.37
2658	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线坪路八队02#公变	三河镇	小河村	63.05	78.81	100.00	10.37	3.63
2659	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线小河一队02#公变	三河镇	小河村	58.75	73.43	100.00	9.32	3.82
2660	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线小河三队3号公变	三河镇	小河村	120.44	75.27	200.00	7.45	2.63
2661	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线小河二队公变	三河镇	小河村	47.66	74.46	80.00	7.72	2.67
2662	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线小河五队02#公变	三河镇	小河村	39.11	48.88	100.00	17.53	8.98
2663	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线小河一队01#公变	三河镇	小河村	43.17	53.96	100.00	14.83	7.40
2664	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变512新河线坪路西1#公变	三河镇	小河村	3.19	4.98	80.00	42.27	28.10
2665	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线坪路六队02#公变	三河镇	小河村	65.30	81.62	100.00	7.85	2.74
2666	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线小河二队西公变	三河镇	小河村	48.80	61.00	100.00	13.27	3.76
2667	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线坪路七队02#公变	三河镇	小河村	35.86	44.83	100.00	14.30	3.56

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2668	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线小河六队02#公变	三河镇	小河村	56.20	70.25	100.00	12.94	3.94
2669	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线小河七队2#公变	三河镇	小河村	9.75	12.19	100.00	10.30	2.11
2670	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线小河七队1号公变	三河镇	小河村	99.69	62.30	200.00	32.54	23.14
2671	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线小河开发区公变	三河镇	小河村	68.33	85.41	100.00	5.68	3.80
2672	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线小河八队公变	三河镇	小河村	50.74	63.43	100.00	18.16	4.95
2673	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	三河供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	黑城变523小河线小河六队01#公变	三河镇	小河村	39.03	30.49	160.00	25.28	13.51
2674	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线小北崖西公变	郑旗乡	罗川村	39.52	49.40	100.00	11.63	0.70
2675	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线西山公变	郑旗乡	南山村	24.00	100.00	30.00	0.00	0.00
2676	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变528新郑线唐堡2号公变	郑旗乡	南山村	62.22	77.78	100.00	4.70	1.47
2677	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变528新郑线老瓜川1号公变(新)	郑旗乡	南山村	160.00	100.00	200.00	2.47	0.84
2678	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线腰巴庄公变	郑旗乡	南山村	74.41	93.02	100.00	2.02	0.33
2679	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线段头公变	郑旗乡	南山村	24.00	100.00	30.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2680	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线华尖公变	郑旗乡	南山村	65.23	81.54	100.00	4.56	2.00
2681	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变528新郑线高腰掌公变	郑旗乡	南山村	14.27	59.47	30.00	4.68	1.04
2682	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线路家山西公变	郑旗乡	南山村	278.12	86.91	400.00	19.74	9.06
2683	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变528新郑线撒台南2号公变	郑旗乡	南山村	132.27	82.67	200.00	2.19	0.48
2684	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线中湾公变	郑旗乡	南山村	28.90	72.26	50.00	5.73	1.47
2685	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变528新郑线老瓜川3号公变	郑旗乡	南山村	278.90	87.16	400.00	21.35	7.58
2686	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线红涝坝公变	郑旗乡	南山村	6.87	28.63	30.00	1.73	0.12
2687	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线牛儿圈公变	郑旗乡	南山村	80.00	100.00	100.00	1.85	0.18
2688	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线小中嘴公变	郑旗乡	撒堡村	56.85	71.06	100.00	4.81	0.86
2689	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线下地湾公变	郑旗乡	撒堡村	71.03	88.79	100.00	3.26	0.65
2690	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线九圈梁公变	郑旗乡	撒堡村	33.20	83.00	50.00	3.69	0.63
2691	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线上地湾公变	郑旗乡	撒堡村	64.24	80.30	100.00	5.43	2.33
2692	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线二道沟公变	郑旗乡	撒堡村	18.10	75.42	30.00	2.97	0.33
2693	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线路家山2号公变	郑旗乡	撒堡村	21.29	26.62	100.00	39.08	28.68

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2694	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线上地湾2号公变	郑旗乡	撒堡村	61.53	76.92	100.00	4.01	1.43
2695	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线马堡2号公变	郑旗乡	撒堡村	74.44	93.05	100.00	3.36	0.85
2696	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线大台子2号公变	郑旗乡	撒堡村	64.59	80.74	100.00	5.02	1.12
2697	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线九圈梁2号公变	郑旗乡	撒堡村	77.04	96.30	100.00	1.60	0.09
2698	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线撒堡公变	郑旗乡	撒堡村	61.51	76.89	100.00	8.15	2.15
2699	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线马堡1#公变	郑旗乡	撒堡村	73.96	92.45	100.00	1.76	0.33
2700	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线大路川东公变	郑旗乡	撒堡村	58.48	73.10	100.00	7.62	3.27
2701	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线陈尔山公变	郑旗乡	撒堡村	15.58	64.90	30.00	3.83	1.00
2702	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线撒地沟公变	郑旗乡	撒堡村	24.00	100.00	30.00	0.00	0.00
2703	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线蒲家山东公变	郑旗乡	撒堡村	135.97	84.98	200.00	23.99	8.09
2704	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线蒲家山西公变	郑旗乡	撒堡村	144.10	90.06	200.00	3.89	0.96
2705	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线大阴洼公变	郑旗乡	撒堡村	11.58	72.36	20.00	1.97	0.26
2706	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线双台子公变	郑旗乡	撒堡村	20.80	86.68	30.00	1.30	0.08

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2707	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线撒堡麻花台子公变	郑旗乡	撒堡村	156.88	98.05	200.00	0.11	0.03
2708	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线大路川西公变	郑旗乡	撒堡村	56.77	35.48	200.00	9.19	4.06
2709	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线古路湾1号公变	郑旗乡	撒堡村	60.03	75.04	100.00	14.08	1.61
2710	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线苏路新公变变压器	郑旗乡	撒堡村	69.67	87.09	100.00	39.77	4.46
2711	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线蒲家山2号公变	郑旗乡	撒堡村	0	0	0	0.00	0.00
2712	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变528新郑线黑堡沟2号公变	郑旗乡	撒台村	28.87	36.09	100.00	12.72	6.03
2713	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变528新郑线王树沟4#公变	郑旗乡	撒台村	26.84	16.78	200.00	21.73	9.17
2714	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变528新郑线王树沟5#公变	郑旗乡	撒台村	60.59	75.74	100.00	7.65	2.04
2715	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变528新郑线撒台北2号公变	郑旗乡	撒台村	58.30	72.87	100.00	8.73	3.34
2716	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变528新郑线老瓜川1号公变	郑旗乡	撒台村	18.49	77.03	30.00	4.04	0.28
2717	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变528新郑线兰家石嘴子2号公变	郑旗乡	撒台村	47.16	58.96	100.00	15.20	8.42

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2718	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变528新郑线王树沟6#公变	郑旗乡	撒台村	139.06	86.91	200.00	7.66	3.64
2719	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变528新郑线老瓜川2号公变	郑旗乡	撒台村	33.96	42.45	100.00	33.77	23.04
2720	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变528新郑线贺家坪3号公变	郑旗乡	撒台村	1.28	1.60	100.00	69.95	25.29
2721	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变528新郑线撒台北3号公变	郑旗乡	撒台村	67.75	84.69	100.00	4.31	1.19
2722	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变528新郑线王树沟东3号公变	郑旗乡	撒台村	320.00	100.00	400.00	41.60	18.09
2723	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变528新郑线撒台北1号公变	郑旗乡	撒台村	57.06	71.33	100.00	8.03	3.11
2724	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变528新郑线唐堡公变	郑旗乡	撒台村	71.67	89.59	100.00	4.22	0.92
2725	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变528新郑线王树沟西1号公变	郑旗乡	撒台村	99.76	62.35	200.00	47.84	24.53
2726	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变528新郑线王树沟东2号公变	郑旗乡	撒台村	62.11	77.63	100.00	6.50	2.00
2727	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线尖山公变	郑旗乡	撒台村	74.48	93.10	100.00	2.56	0.64
2728	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变528新郑线王树沟东1号公变	郑旗乡	撒台村	19.83	12.39	200.00	17.31	4.88

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2729	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变528新郑线黑堡沟公变	郑旗乡	撒台村	50.17	62.71	100.00	12.87	6.81
2730	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变528新郑线兰家石嘴子1号公变	郑旗乡	撒台村	81.71	51.07	200.00	7.73	2.17
2731	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变528新郑线王树沟西2号公变	郑旗乡	撒台村	53.50	66.87	100.00	8.78	3.77
2732	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线唐湾公变	郑旗乡	撒台村	18.41	76.70	30.00	3.84	0.38
2733	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变528新郑线撒台南公变	郑旗乡	撒台村	42.53	53.16	100.00	5.00	1.32
2734	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线毛尔茨坪3号公变	郑旗乡	吴湾村	73.03	91.29	100.00	1.93	0.22
2735	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线坝南4号公变	郑旗乡	吴湾村	51.41	32.13	200.00	8.48	2.54
2736	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线北台公变	郑旗乡	吴湾村	116.10	72.57	200.00	19.12	7.01
2737	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线下吴湾3号公变	郑旗乡	吴湾村	160.00	100.00	200.00	87.99	39.46
2738	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线南台3号公变	郑旗乡	吴湾村			400.00	0.00	0.00
2739	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线上吴湾5号公变	郑旗乡	吴湾村	140.01	87.51	200.00	6.46	3.11
2740	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线坝南1号公变	郑旗乡	吴湾村	1.55	0.97	200.00	16.22	5.45
2741	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线北台3号公变	郑旗乡	吴湾村	22.78	28.47	100.00	26.31	13.57

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2742	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线坝南3号公变	郑旗乡	吴湾村	55.45	69.31	100.00	8.86	3.30
2743	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线上吴湾4号公变	郑旗乡	吴湾村	82.55	51.60	200.00	43.30	29.10
2744	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线南台2号公变	郑旗乡	吴湾村	126.10	78.81	200.00	16.34	6.41
2745	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线上吴湾2号公变	郑旗乡	吴湾村	142.83	89.27	200.00	8.33	3.70
2746	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线北台2号公变	郑旗乡	吴湾村	63.31	39.57	200.00	43.91	29.21
2747	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线后吴湾公变	郑旗乡	吴湾村	11.25	46.89	30.00	5.53	1.14
2748	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线巨湾2号公变	郑旗乡	吴湾村	83.57	52.23	200.00	61.31	39.66
2749	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线蒲家山公变	郑旗乡	吴湾村	88.61	55.38	200.00	2.20	0.27
2750	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线蒲家山居民点公变	郑旗乡	吴湾村	29.75	37.18	100.00	9.71	2.39
2751	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线上吴湾1号公变	郑旗乡	吴湾村	62.50	39.06	200.00	8.42	3.02
2752	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线巨湾3号公变	郑旗乡	吴湾村	113.71	71.07	200.00	12.80	6.24
2753	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线巨湾移民点公变	郑旗乡	吴湾村	175.11	69.49	315.00	10.32	3.90
2754	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线南台1号公变	郑旗乡	吴湾村	125.52	78.45	200.00	19.63	7.74

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2755	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线巨湾1号公变	郑旗乡	吴湾村	128.75	80.47	200.00	18.94	6.55
2756	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线前吴湾公变	郑旗乡	吴湾村	18.93	78.89	30.00	2.83	0.45
2757	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线坝南2号公变	郑旗乡	吴湾村	0.75	0.94	100.00	8.49	3.29
2758	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线上吴湾3号公变	郑旗乡	吴湾村	5.80	3.62	200.00	76.46	34.71
2759	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变528新郑线红星公变	郑旗乡	西沿村	33.01	82.53	50.00	3.19	0.39
2760	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线黄草坪公变	郑旗乡	西沿村	90.90	56.82	200.00	56.56	29.07
2761	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变528新郑线苜麻五队4号公变	郑旗乡	苜麻村	59.31	74.14	100.00	8.34	2.88
2762	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变528新郑线贺家坪2号公变	郑旗乡	郑旗村	46.64	58.30	100.00	16.66	8.46
2763	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线大路川1号公变	郑旗乡	郑旗村	19.11	11.94	200.00	26.62	18.32
2764	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线郑旗上队3号公变	郑旗乡	郑旗村	71.97	44.98	200.00	27.27	18.16
2765	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线郑旗乡政府公变	郑旗乡	郑旗村	42.00	13.13	400.00	15.05	8.10
2766	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线毛尔茨坪2号公变	郑旗乡	郑旗村	12.61	15.76	100.00	11.17	4.72

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2767	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变528新郑线贺家坪1号公变	郑旗乡	郑旗村	38.70	48.38	100.00	10.39	3.96
2768	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线下吴湾4号公变	郑旗乡	郑旗村	76.21	47.63	200.00	35.21	12.08
2769	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线包家山1号公变	郑旗乡	郑旗村	42.93	53.66	100.00	15.22	4.56
2770	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线郑旗下队1号公变	郑旗乡	郑旗村	134.49	42.03	400.00	154.15	86.15
2771	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线包家山4号公变	郑旗乡	郑旗村	160.00	100.00	200.00	21.84	8.37
2772	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线郑旗上队1号公变	郑旗乡	郑旗村	256.52	80.16	400.00	39.62	15.05
2773	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线包家山3#公变	郑旗乡	郑旗村	30.04	37.55	100.00	14.49	4.91
2774	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线郑旗下队2号公变	郑旗乡	郑旗村	215.09	67.22	400.00	69.28	31.25
2775	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线包家山2号公变	郑旗乡	郑旗村	87.47	54.67	200.00	16.78	5.56
2776	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线毛尔茨坪1号公变	郑旗乡	郑旗村	38.08	47.60	100.00	8.18	2.82

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2777	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线郑旗上队居民点公变	郑旗乡	郑旗村	229.97	71.87	400.00	88.84	58.33
2778	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线中坪2号公变	郑旗乡	郑旗村	27.02	33.78	100.00	5.55	1.65
2779	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线大路川2号公变	郑旗乡	郑旗村	42.84	53.55	100.00	7.20	2.26
2780	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变528新郑线上川2号公变	郑旗乡	郑旗村	60.75	37.97	200.00	71.23	56.55
2781	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线郑旗下队3号公变	郑旗乡	郑旗村	96.73	60.46	200.00	38.49	18.74
2782	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变528新郑线上川1号公变	郑旗乡	郑旗村	124.92	78.07	200.00	17.74	8.25
2783	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线下吴湾2号公变	郑旗乡	郑旗村	37.99	29.68	160.00	4.28	0.72
2784	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变528新郑线盖坡1号公变	郑旗乡	郑旗村	39.03	24.39	200.00	37.28	17.01
2785	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线郑旗上队2号公变	郑旗乡	郑旗村	162.94	50.92	400.00	99.85	87.81
2786	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线沿家坪公变	郑旗乡	郑旗村	0.06	0.40	20.00	2.35	0.14
2787	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	新海变528新郑线盖坡2号公变	郑旗乡	郑旗村	238.48	74.53	400.00	14.42	4.54
2788	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线下吴湾1号公变	郑旗乡	郑旗村	95.67	74.74	160.00	8.92	4.04

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2789	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线上队4号公变	郑旗乡	郑旗村			200.00	0.00	0.00
2790	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	西沿变524郑旗线郑旗下队居民点公变	郑旗乡	郑旗村	249.80	78.06	400.00	39.04	27.95
2791	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线中坪1号公变	郑旗乡	中坪村	29.25	36.56	100.00	10.52	7.01
2792	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线路家山1号公变	郑旗乡	中坪村	141.01	88.13	200.00	2.13	0.63
2793	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线余沟公变	郑旗乡	中坪村	37.54	46.93	100.00	34.75	24.11
2794	国网中卫供电公司	国网海兴供电公司	郑旗供电所_运检班	中卫市	海原县海兴开发区	唐堡变514撒堡线大台子公变	郑旗乡	中坪村	66.62	83.28	100.00	2.90	0.92
2795	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	民生花园1号箱变配电变压器	滨河镇	城区	339.25	53.01	800.00	201.74	120.98
2796	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	蔡桥新村1号箱变配电变压器	滨河镇	城区	499.56	78.06	800.00	108.77	71.91
2797	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	正丰香格里拉5#箱式变	滨河镇	城区	640.00	100.00	800.00	69.48	40.32
2798	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	众一家园2号箱变配电变压器	滨河镇	城区	446.71	88.63	630.00	41.38	22.08
2799	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	惠泽苑2号箱变配电变压器	滨河镇	城区	567.33	88.64	800.00	102.19	57.00
2800	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	东关新村3号箱变配电变压器	滨河镇	城区	599.40	74.92	1000.00	135.66	91.70
2801	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	东关新村2#箱变配电变压器	滨河镇	城区	540.28	84.42	800.00	83.02	46.64
2802	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	福润苑B区1号箱式变	滨河镇	城区	567.95	88.74	800.00	52.08	32.11

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2803	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	城东大院小区3号公变	滨河镇	城区	599.49	93.67	800.00	47.28	23.77
2804	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	福兴苑小区11号变	滨河镇	国营村	411.84	64.35	800.00	183.77	110.88
2805	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变524倪滩线河沿中公变	常乐镇	常乐村	143.10	89.44	200.00	8.55	2.69
2806	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变512倪马线刘营西公变	常乐镇	常乐村	123.55	77.22	200.00	19.36	10.34
2807	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变512倪马线刘营中公变	常乐镇	常乐村	127.06	79.41	200.00	16.19	7.41
2808	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线河沿煤矿家属区公变1	常乐镇	常乐社区	57.84	36.15	200.00	91.31	29.34
2809	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变513常大线大路街新居公变	常乐镇	常乐镇街道	56.74	35.46	200.00	5.54	4.55
2810	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常商线1号公变(630KVA)	常乐镇	常乐镇街道	458.86	91.04	630.00	42.84	9.69
2811	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变513常大线大路街十队公变	常乐镇	常乐镇街道	60.47	37.80	200.00	28.00	12.24
2812	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变512倪马线大路街1号箱变	常乐镇	常乐镇街道	222.69	69.59	400.00	0.00	0.00
2813	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变513常大线大路街新居南公变	常乐镇	大路街村	320.00	100.00	400.00	45.07	20.13
2814	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变512倪马线大路街一队公变	常乐镇	大路街村	226.49	70.78	400.00	64.39	16.21

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2815	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变512倪马线常乐市场公变	常乐镇	大路街村	103.41	64.63	200.00	48.58	15.41
2816	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变512倪马线大路街村西公变	常乐镇	大路街村	35.39	44.24	100.00	16.64	5.08
2817	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变512倪马线大路街新居二号公变	常乐镇	大路街村	320.00	100.00	400.00	21.56	11.58
2818	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变513常大线大路街新居一号公变	常乐镇	大路街村	65.79	41.12	200.00	41.44	9.67
2819	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变512倪马线大路街东公变	常乐镇	大路街村	100.84	63.03	200.00	46.30	16.83
2820	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变513常大线西沙瓜东公变	常乐镇	大路街村	120.05	75.03	200.00	28.65	3.84
2821	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变512倪马线大路街中公变	常乐镇	大路街村	110.07	34.40	400.00	106.25	45.77
2822	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变528常园线大路街种植区二号公变	常乐镇	大路街村	160.00	100.00	200.00	55.87	42.10
2823	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变512倪马线大路街三队公变	常乐镇	大路街村	117.71	73.57	200.00	24.15	6.80
2824	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变513常大线大路街种植区公变	常乐镇	大路街村	160.00	100.00	200.00	2.10	0.21
2825	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变512倪马线高滩一队公变	常乐镇	高滩村	34.42	43.02	100.00	24.98	9.67
2826	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变512倪马线高滩养殖区公变	常乐镇	高滩村	98.36	61.47	200.00	7.99	1.93

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2827	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线康乐新村3号点7号公变	常乐镇	海乐村	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
2828	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变524倪滩线河沿西公变	常乐镇	河沿村	39.99	24.99	200.00	25.47	14.75
2829	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变524倪滩线河沿北公变	常乐镇	河沿村	148.46	92.79	200.00	6.69	1.80
2830	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线上游公变	常乐镇	河沿村	18.30	28.59	80.00	0.03	0.03
2831	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变524倪滩线河沿东公变	常乐镇	河沿村	31.08	77.70	50.00	6.03	2.11
2832	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线上河沿西公变	常乐镇	黄套村	79.73	99.67	100.00	0.70	0.43
2833	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变512倪马线高滩村东公变	常乐镇	黄套村	320.00	100.00	400.00	13.20	5.76
2834	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变512倪马线大路街村公变	常乐镇	黄套村	137.27	85.79	200.00	10.97	5.62
2835	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变524倪滩线枣林东公变	常乐镇	黄套村	35.38	88.44	50.00	2.14	0.22
2836	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变524倪滩线倪滩村六队公变	常乐镇	黄套村	160.00	100.00	200.00	7.01	3.29
2837	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变512常南线黄套东公变	常乐镇	黄套村	320.00	100.00	400.00	35.44	7.96
2838	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变528常园线常乐镇养殖园区二号公变	常乐镇	黄套村	1.48	1.85	100.00	44.89	5.48
2839	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变528常园线黄套养殖区公变	常乐镇	黄套村	140.27	87.67	200.00	4.60	1.52

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2840	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变524倪滩线倪滩中公网变	常乐镇	黄套村	320.00	100.00	400.00	13.70	4.50
2841	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变528常园线黄套南公网变	常乐镇	黄套村	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
2842	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变512倪马线常乐南公网变	常乐镇	黄套村	320.00	100.00	400.00	18.17	6.57
2843	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线康乐新村1号点2号公网变	常乐镇	康乐村	320.00	100.00	400.00	35.78	16.08
2844	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线康乐新村3号点3号公网变	常乐镇	康乐新村	10.20	6.37	200.00	40.01	13.54
2845	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线康乐新村3号点1号公网变	常乐镇	康乐新村	320.00	100.00	400.00	69.44	33.11
2846	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线永乐新村7号公网变	常乐镇	乐台村	18.40	11.50	200.00	72.81	21.24
2847	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线康乐新村2号点4号公网变	常乐镇	乐台村	87.23	54.52	200.00	44.66	24.98
2848	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线李营北公网变	常乐镇	乐台村	41.00	25.62	200.00	23.00	6.45
2849	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线康乐新村1号点7号公网变	常乐镇	乐台村	0.42	0.52	100.00	1.12	0.43
2850	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线康乐新村2号点5号公网变	常乐镇	乐台村	103.28	64.55	200.00	27.68	13.87

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2851	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线康乐新村2号点2号公变	常乐镇	乐台村	37.25	58.21	80.00	15.43	5.69
2852	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线康乐新村3号点4号公变	常乐镇	乐台村	126.85	79.28	200.00	26.12	8.04
2853	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线康乐新村3号点2号公变	常乐镇	乐台村	141.71	56.23	315.00	97.91	40.75
2854	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线水车一队公变	常乐镇	乐台村	99.12	61.95	200.00	15.41	7.43
2855	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线康乐新村1号点5号公变	常乐镇	乐台村	49.45	61.81	100.00	33.67	9.50
2856	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线康乐新村1号点1号公变	常乐镇	乐台村	101.30	63.32	200.00	37.21	15.48
2857	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线康乐新村1号点东公变	常乐镇	乐台村	89.55	69.96	160.00	5.04	0.34
2858	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线康乐新村2号点6号公变	常乐镇	乐台村	111.50	69.69	200.00	36.66	14.17
2859	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线康乐新村1号点4号公变	常乐镇	乐台村	125.42	78.39	200.00	19.08	9.31
2860	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线康乐新村3号点公变	常乐镇	乐台村	30.59	76.48	50.00	8.22	0.51

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2861	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线康乐新村2号点3号公变	常乐镇	乐台村	110.38	68.99	200.00	26.96	16.11
2862	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线康乐新村2号点南公变	常乐镇	乐台村	57.15	44.65	160.00	11.18	2.59
2863	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线康乐新村2号点1号公变	常乐镇	乐台村	117.45	73.41	200.00	19.24	9.71
2864	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变512常南线倪滩新居公变	常乐镇	乐台村	116.99	73.12	200.00	32.45	17.52
2865	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线康乐新村1号点西公变	常乐镇	乐台村	94.05	73.48	160.00	12.66	1.14
2866	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线康乐新村2号点北公变	常乐镇	乐台村	73.80	57.66	160.00	14.14	1.87
2867	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线回民工地二号公变	常乐镇	李营村	160.00	100.00	200.00	15.20	7.45
2868	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线李营南公变	常乐镇	李营村	45.83	28.64	200.00	33.79	12.69
2869	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线康乐新村1号点6号公变 400kva	常乐镇	李营村	320.00	100.00	400.00	17.57	9.11
2870	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线西沙瓜公变	常乐镇	李营村	160.00	100.00	200.00	15.78	4.04
2871	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线康乐新村1号点3号变	常乐镇	李营村	320.00	100.00	400.00	27.04	12.27

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2872	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线李营村十队公变	常乐镇	李营村	25.01	15.63	200.00	41.66	17.79
2873	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线李营西公变	常乐镇	李营村	109.40	68.37	200.00	22.46	10.61
2874	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线李营三队公变	常乐镇	刘营村	58.01	72.51	100.00	17.63	3.54
2875	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线刘营南公变	常乐镇	刘营村	26.69	16.68	200.00	39.79	18.09
2876	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变512倪马线刘营村公变	常乐镇	刘营村	135.86	84.91	200.00	23.92	7.65
2877	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变512常南线1号公变	常乐镇	马路滩村	9.77	12.21	100.00	19.96	3.03
2878	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变524倪滩线马路滩村公变	常乐镇	马路滩村	101.62	63.51	200.00	29.80	12.11
2879	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变512倪马线大路街北公变	常乐镇	马路滩村	15.81	19.77	100.00	23.69	8.50
2880	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变512倪马线刘营东公变	常乐镇	马路滩村	83.51	52.19	200.00	23.19	10.20
2881	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变512倪马线常乐西公变	常乐镇	马路滩村	60.99	38.12	200.00	24.44	3.57
2882	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变528常园线黄套养殖区东公变	常乐镇	马路滩村	284.65	88.95	400.00	24.53	10.36
2883	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变512倪马线常乐豆腐园区变	常乐镇	马路滩村	39.32	49.14	100.00	22.31	1.66
2884	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变512倪马线常乐东公变	常乐镇	马路滩村	3.65	4.56	100.00	9.35	2.59

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2885	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变513常大线大路街南公变1	常乐镇	马路滩村	23.96	14.97	200.00	85.76	50.77
2886	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变513常大线大路街村十一队公变	常乐镇	马路滩村	44.14	55.17	100.00	13.40	2.01
2887	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变524倪滩线马路滩北公变	常乐镇	马路滩村	36.81	46.01	100.00	3.07	0.94
2888	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线上河沿煤矿家属区公变	常乐镇	鸣钟村	50.46	63.08	100.00	29.84	8.54
2889	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变512常南线倪滩新居1号公变	常乐镇	倪滩村	42.07	65.74	80.00	1.95	0.35
2890	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线陶瓷厂中公变	常乐镇	倪滩村	127.32	79.58	200.00	24.20	3.81
2891	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变524倪滩线倪滩村公变	常乐镇	倪滩村	144.57	90.35	200.00	9.65	5.28
2892	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变512倪马线常乐村公变	常乐镇	倪滩村	320.00	100.00	400.00	20.51	6.33
2893	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变524倪滩线倪滩五队公变	常乐镇	倪滩村	48.40	60.50	100.00	19.71	1.77
2894	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变524倪滩线倪滩西公变	常乐镇	倪滩村	11.39	14.24	100.00	24.06	6.79
2895	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变524倪滩线倪滩村南公变	常乐镇	倪滩村	132.53	82.83	200.00	10.69	2.97
2896	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变524倪滩线倪滩养殖区公变	常乐镇	倪滩村	103.26	64.54	200.00	10.87	5.29
2897	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变512倪马线高滩村西公变	常乐镇	倪滩村	320.00	100.00	400.00	59.28	19.89

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2898	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变524倪滩线倪滩东公变	常乐镇	倪滩村	34.13	85.33	50.00	1.37	0.07
2899	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变524倪滩线河沿村公变	常乐镇	倪滩村	271.59	84.87	400.00	16.75	4.99
2900	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变524倪滩线马路滩村一队公变	常乐镇	倪滩村	320.00	100.00	400.00	8.36	2.67
2901	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线水车九队北公变	常乐镇	倪滩村	294.72	92.10	400.00	9.82	3.08
2902	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变524倪滩线黄河桥居民点公变	常乐镇	倪滩村	86.05	53.78	200.00	48.29	16.68
2903	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变524倪滩线倪滩北公变	常乐镇	倪滩村	130.35	81.47	200.00	10.61	3.09
2904	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变524倪滩线马路滩东公变	常乐镇	倪滩村	52.30	32.69	200.00	11.43	4.69
2905	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变512倪马线常乐中公变	常乐镇	倪滩村	320.00	100.00	400.00	6.48	2.27
2906	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线大湾队公变	常乐镇	沙坡头村	20.18	50.45	50.00	12.49	1.54
2907	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变524倪滩线常乐镇景台一号公变	常乐镇	双桥村	136.95	85.60	200.00	15.00	1.72
2908	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线陶瓷厂南公变	常乐镇	水车村	70.85	44.28	200.00	55.16	18.23
2909	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线水车九队公变	常乐镇	水车村	47.99	59.98	100.00	10.03	7.42
2910	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线水车种植区二号公变	常乐镇	水车村	160.00	100.00	200.00	14.51	12.78

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2911	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线水车养殖区公变	常乐镇	水车村	5.36	6.70	100.00	27.00	7.91
2912	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线水车村养殖区三号公变	常乐镇	水车村	160.00	100.00	200.00	46.19	22.28
2913	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线水车种植区公变	常乐镇	水车村	74.07	92.59	100.00	0.00	0.00
2914	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线水车东公变	常乐镇	水车村	132.71	82.95	200.00	14.96	8.97
2915	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线水车养殖区二号公变	常乐镇	水车村	74.27	92.84	100.00	2.35	0.20
2916	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线水车西公变	常乐镇	水车村	123.10	76.94	200.00	16.18	3.38
2917	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线水车七队公变	常乐镇	水车村	144.28	90.17	200.00	10.37	4.38
2918	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线水车二队公变	常乐镇	水车村	49.78	62.23	100.00	6.96	3.06
2919	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线水车八队公变	常乐镇	水车村	62.90	78.63	100.00	6.95	3.09
2920	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线水车十队公变	常乐镇	水车村	51.53	64.41	100.00	9.87	3.91
2921	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线回民工地公变	常乐镇	水车村	18.76	23.45	100.00	23.29	2.99
2922	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线水车中公变	常乐镇	水车村	24.81	62.02	50.00	1.86	0.42
2923	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线水车南公变	常乐镇	水车村	35.58	44.47	100.00	25.04	4.06

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2924	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线思乐村1号箱变变压器	常乐镇	思乐村	371.15	73.64	630.00	105.28	8.09
2925	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变524倪滩线马路滩南公变	常乐镇	新墩村	1.01	1.26	100.00	30.45	15.96
2926	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线新星11号公变	常乐镇	新星村	78.25	48.91	200.00	20.80	4.60
2927	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变524倪滩线永康镇景台村农业大棚公变	常乐镇	杨滩村	140.09	87.55	200.00	12.71	2.32
2928	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变524倪滩线枣林三队公变	常乐镇	枣林村	49.27	61.59	100.00	20.30	12.41
2929	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变524倪滩线枣林养殖区公变	常乐镇	枣林村	197.36	78.32	315.00	14.74	7.62
2930	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线上河沿煤矿家属区二号公变	常乐镇	枣林村	110.78	69.24	200.00	16.34	3.10
2931	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变528常园线常乐镇养殖区公变	常乐镇	枣林村	66.08	82.60	100.00	6.08	1.15
2932	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变524倪滩线枣林新居公变	常乐镇	枣林村	43.91	54.88	100.00	26.62	13.78
2933	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变524倪滩线枣林中公变	常乐镇	枣林村	75.27	47.04	200.00	78.87	45.82
2934	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变524倪滩线枣林西公变	常乐镇	枣林村	79.28	49.55	200.00	57.31	17.73
2935	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	常乐供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线陶瓷厂家属区公变	常乐镇	枣林子	217.57	67.99	400.00	81.96	21.07

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2936	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	东二道巷公变	城区	蔡桥路居	204.09	63.78	400.00	91.75	50.20
2937	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	文昌变521城东线7号公变	城区	蔡桥路居	154.48	61.30	315.00	68.41	41.34
2938	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	中国铁路兰州局银川供电段变压器	城区	城北村	111.35	55.67	250.00	77.56	32.85
2939	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	铁路供电段菜市场变	城区	城北村	20.22	20.22	125.00	71.45	44.34
2940	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	519源天线4号公变	城区	城北村	260.35	81.36	400.00	45.10	24.72
2941	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	新敦西区B地块9#箱式变	城区	城区	567.05	88.60	800.00	82.10	21.59
2942	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	香山一品2号箱变配电变压器	城区	城区	535.97	83.75	800.00	48.58	23.80
2943	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	应理嘉园2号箱变变压器	城区	城区	331.63	82.91	500.00	56.80	29.54
2944	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	香山西1号公变	城区	城区	399.28	79.22	630.00	92.82	47.04
2945	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	铭园小区1#箱式变	城区	城区	287.53	71.88	500.00	97.38	56.43
2946	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	美丽城市花园1#变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	158.26	88.50
2947	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	众一山水城3号配电室1号变压器	城区	城区	674.22	84.28	1000.00	95.55	53.58
2948	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	华西二区1号箱变母线间隔配电变压器	城区	城区	134.07	83.80	200.00	20.17	10.18
2949	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	恒祥壹方城B区3号箱式变	城区	城区	418.80	83.10	630.00	65.35	35.79

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2950	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	壹號院三期9号公变	城区	城区	565.81	88.41	800.00	68.50	39.18
2951	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	服装公司小区配电变压器	城区	城区	231.39	72.31	400.00	82.36	43.28
2952	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	禹都花园1号箱变配电变压器	城区	城区	473.85	74.04	800.00	199.61	98.18
2953	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	世纪花园C区箱式变	城区	城区	730.33	91.29	1000.00	55.01	34.49
2954	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	瑞丰家园6号箱变配电变压器	城区	城区	276.30	69.07	500.00	97.73	54.73
2955	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	壹號院三期7号公变	城区	城区	574.44	89.76	800.00	54.86	28.40
2956	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	文昌变580南苑东线4号公变变压器	城区	城区	100.90	63.06	200.00	47.08	26.36
2957	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	东麓苑小区3号配电变压器	城区	城区	567.32	88.64	800.00	54.34	25.00
2958	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	恒祥国际13#箱式变	城区	城区	530.17	82.84	800.00	90.74	46.39
2959	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	蔡桥新村2号箱变配电变压器	城区	城区	614.93	76.87	1000.00	152.46	91.82
2960	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	黄河花园三期4号箱变配电变压器	城区	城区	289.42	57.42	630.00	162.74	91.86
2961	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	迎宾一号3号箱变配电变压器	城区	城区	219.45	68.58	400.00	68.53	42.54
2962	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	世纪花园B区2#箱式变	城区	城区	375.12	74.43	630.00	105.12	47.70
2963	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	源天线3号公变	城区	城区	405.42	80.44	630.00	69.94	41.13

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2964	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	卓越酒店1#箱式变	城区	城区	355.92	70.62	630.00	88.52	30.26
2965	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	宁夏思路伟业实业有限公司综合楼1号变	城区	城区	631.96	98.74	800.00	6.29	4.99
2966	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	黄河花园三期6号箱变配电变压器	城区	城区	404.12	63.14	800.00	176.76	99.54
2967	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	五里村棚户区4#箱式变	城区	城区	485.33	96.30	630.00	11.48	6.30
2968	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	官桥花园1号箱变变压器	城区	城区	220.76	87.60	315.00	20.97	8.30
2969	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	黄河花园一二期1号箱变配电变压器	城区	城区	452.99	70.78	800.00	138.67	85.85
2970	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	恒大都市广场6号变压器	城区	城区	605.57	94.62	800.00	36.43	23.66
2971	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	文昌充电2号变压器	城区	城区	89.55	17.77	630.00	153.84	27.16
2972	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	新花园1号配变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	186.41	119.39
2973	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	福润苑A1区13号箱变变压器	城区	城区	565.94	88.43	800.00	63.67	29.39
2974	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	恒祥壹方城3#箱式变	城区	城区	419.61	83.26	630.00	62.26	31.82
2975	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	双桥家园8号箱变配电变压器	城区	城区	474.23	94.09	630.00	20.06	9.80
2976	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	恒祥国际5#箱式变	城区	城区	577.65	90.26	800.00	42.31	24.26
2977	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	应理新社区12号配电变压器	城区	城区	565.47	88.35	800.00	51.50	30.27

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2978	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	双桥嘉苑2号配电室9号配电变压器	城区	城区	483.22	95.88	630.00	12.92	6.35
2979	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	宜居家园D区4号箱变变压器	城区	城区	316.55	79.14	500.00	60.05	33.94
2980	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	御景华城8号箱变变压器	城区	城区	571.36	89.28	800.00	31.01	7.54
2981	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	福润苑A1区15号箱变变压器	城区	城区	566.24	88.48	800.00	52.58	30.02
2982	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	东篱苑箱变配电变压器	城区	城区	112.70	44.72	315.00	97.53	53.09
2983	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	新世家房产1号箱变配电变压器	城区	城区	535.13	83.61	800.00	62.32	22.34
2984	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	四季鲜市场1#配电室1#配变	城区	城区	267.76	41.84	800.00	227.54	137.36
2985	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	香山苑配电变压器	城区	城区	267.17	83.49	400.00	42.90	24.84
2986	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	金河三期B区3#箱式变	城区	城区	447.38	88.77	630.00	48.22	26.79
2987	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	福润苑A2区6号箱变配电变压器	城区	城区	573.74	89.65	800.00	54.53	25.71
2988	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	金沙国际二期2号箱变配电变压器	城区	城区	586.92	91.71	800.00	39.62	21.32
2989	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	瑞丰家园1号箱变配电变压器	城区	城区	501.12	78.30	800.00	141.38	78.97
2990	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	宜居家园A区1#箱式变	城区	城区	554.96	86.71	800.00	60.29	40.10
2991	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	山水大院1号配电变压器	城区	城区	546.82	85.44	800.00	69.70	33.59

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
2992	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	恒祥壹方城C区3号配电变压器	城区	城区	603.56	94.31	800.00	21.50	10.19
2993	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	和顺万家3#箱式变	城区	城区	600.03	93.75	800.00	21.19	9.29
2994	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	阳光骄子1#箱式变	城区	城区	559.40	87.41	800.00	64.70	32.65
2995	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	新敦西区D地块9#箱式变	城区	城区	456.17	90.51	630.00	31.38	18.66
2996	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	荣华苑1号箱变配电变压器	城区	城区	179.78	56.18	400.00	96.85	40.42
2997	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	幸福立方小区4#箱式变	城区	城区	558.72	87.30	800.00	57.36	32.68
2998	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	新墩花园1号箱变配电变压器	城区	城区	518.24	80.98	800.00	88.37	53.64
2999	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	宜居家园B区1号箱变配变	城区	城区	513.13	80.18	800.00	101.74	45.14
3000	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	美利嘉天下1号配变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	109.37	71.81
3001	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	五里村棚户区1#箱式变	城区	城区	488.22	96.87	630.00	14.72	3.56
3002	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	福润苑A2区5号箱变配电变压器	城区	城区	560.67	87.61	800.00	57.00	29.73
3003	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	福润苑B区14#箱式变	城区	城区	600.40	93.81	800.00	25.66	14.66
3004	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	江元隆府7#配电室2#专变	城区	城区	578.31	90.36	800.00	54.89	31.35
3005	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	黄河花园一二期4号箱式变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	107.42	63.83
3006	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	上游新村1#配电室配变	城区	城区	538.74	84.18	800.00	72.69	48.89

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3007	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	市场监督管理局变	城区	城区	13.80	21.56	80.00	31.08	11.28
3008	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	宜居D区7号(浩嘉3号)箱变配电变压器	城区	城区	448.33	88.95	630.00	41.42	19.17
3009	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	儒雅轩酒店变	城区	城区	29.27	22.86	160.00	18.08	7.93
3010	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	世纪花园A区2#箱式变	城区	城区	514.02	80.32	800.00	119.47	66.88
3011	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	宜居家园A区9#箱式变	城区	城区	543.02	84.85	800.00	73.46	46.81
3012	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	华西小区1号箱变母线间隔配电变压器	城区	城区	239.90	74.97	400.00	55.78	37.42
3013	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	阳光骄子2#箱式变	城区	城区	528.59	82.59	800.00	68.64	39.70
3014	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	文昌变523亚麻线1号公变	城区	城区	481.40	95.52	630.00	8.08	1.58
3015	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	中杞郾都5号配电变压器	城区	城区	420.47	65.70	800.00	140.14	74.87
3016	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	鸣翠园1号箱变配电变压器	城区	城区	387.08	76.80	630.00	75.22	47.11
3017	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	514东街线4号公变	城区	城区	298.64	59.25	630.00	183.74	76.87
3018	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	天源中心1号充电桩配变	城区	城区	491.65	97.55	630.00	0.12	0.10
3019	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	康乾雅苑2号箱式变电站变压器间隔配电变压器	城区	城区	368.98	73.21	630.00	103.82	56.66
3020	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	南关新村配电变压器	城区	城区	499.00	62.38	1000.00	199.59	118.58

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3021	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	源城线1号公变变压器	城区	城区	212.31	53.08	500.00	146.96	90.36
3022	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	美利工业园区慈善园6#箱式变	城区	城区	210.51	32.89	800.00	218.21	42.59
3023	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	宜居家园B1区4#箱式变	城区	城区	575.50	89.92	800.00	42.26	23.70
3024	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	恒大都市广场5号变压器	城区	城区	598.08	93.45	800.00	31.20	13.17
3025	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	江元隆府6#箱式变	城区	城区	576.17	90.03	800.00	51.60	30.36
3026	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	黄河花园三期7号箱变配电变压器	城区	城区	469.40	73.34	800.00	113.88	63.17
3027	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	福润苑B区17#箱式变	城区	城区	581.56	90.87	800.00	36.19	24.05
3028	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	福润苑A2区3号箱变配电变压器	城区	城区	573.41	89.59	800.00	39.02	21.78
3029	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	铭升花园1#箱式变	城区	城区	560.58	87.59	800.00	49.63	29.31
3030	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	尚东枫景B区1号公变	城区	城区	800.00	100.00	1000.00	36.03	5.09
3031	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	锦宸湾10号公变	城区	城区	484.21	75.66	800.00	37.82	11.38
3032	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	广厦香溪五里2#箱式变	城区	城区	640.00	100.00	800.00	100.85	65.04
3033	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	中卫市	沙坡头区	幸福家园3#箱式变	城区	城区	429.10	85.14	630.00	56.44	30.85
3034	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	众一山水城二号配电室2号配电变压器	城区	城区	644.47	80.56	1000.00	112.89	64.56

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3035	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	宜居家园B区4号箱变配电变压器	城区	城区	515.79	80.59	800.00	86.06	49.76
3036	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	紫金苑2号箱变配电变压器	城区	城区	568.42	88.82	800.00	68.33	38.14
3037	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	恒祥国际3#箱式变	城区	城区	436.71	86.65	630.00	54.90	31.29
3038	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	香山秀府1号箱变配电变压器	城区	城区	430.96	85.51	630.00	65.64	32.61
3039	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	福兴苑小区5号箱变	城区	城区	531.69	83.08	800.00	62.30	35.51
3040	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	西关村棚户区3#箱式变	城区	城区	586.15	91.59	800.00	37.08	20.34
3041	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	阳光家园1号箱变配电变压器	城区	城区	464.16	58.02	1000.00	232.00	138.76
3042	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	华瑞苑1号配变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	98.52	73.72
3043	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	中山小区2号箱变配电变压器	城区	城区	250.05	49.61	630.00	98.60	63.88
3044	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	西园小区3#箱式变	城区	城区	124.76	38.99	400.00	69.79	42.05
3045	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	碧桂园1号配电室1号配变	城区	城区	674.98	84.37	1000.00	94.98	53.16
3046	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	大禹房产1号配电变压器	城区	城区	172.51	26.95	800.00	294.22	163.46
3047	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	五里村棚户区10#箱式变	城区	城区	502.62	99.73	630.00	0.36	0.35
3048	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	文昌变519长城东线3号公变	城区	城区	242.26	75.71	400.00	56.59	24.44
3049	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	天和苑1#箱变配电变压器	城区	城区	289.60	57.46	630.00	98.48	48.48

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3050	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	众一家园三期1号变	城区	城区	606.86	94.82	800.00	27.82	15.55
3051	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	民生花园2号箱变配电变压器	城区	城区	315.89	78.97	500.00	56.11	34.92
3052	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	供销小区1#箱式变	城区	城区	82.49	51.56	200.00	49.15	23.49
3053	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	滨河首府1#箱式变	城区	城区	543.20	84.88	800.00	72.77	37.79
3054	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	大河东方红新区1#箱式变	城区	城区	323.01	50.47	800.00	211.58	102.21
3055	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	鼓楼南街支1号公变	城区	城区	318.01	63.10	630.00	151.46	89.94
3056	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	中博山水大院二期3号变压器	城区	城区	640.00	100.00	800.00	48.50	26.73
3057	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	滨河首府一期11#箱式变	城区	城区	479.27	95.09	630.00	18.24	13.52
3058	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	应理新社区9号配电变压器	城区	城区	505.84	79.04	800.00	94.97	50.26
3059	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	御景华城5号箱变配电变压器	城区	城区	509.00	79.53	800.00	92.54	54.61
3060	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	广夏花园1#箱式变	城区	城区	526.75	82.30	800.00	96.34	59.68
3061	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	时代佳苑3号箱变配电变压器	城区	城区	541.79	84.65	800.00	55.61	33.83
3062	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	山水大院5号配电变压器	城区	城区	516.05	80.63	800.00	95.74	56.22
3063	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	政府停车场充电桩1号变压器	城区	城区	87.00	17.26	630.00	198.34	22.45
3064	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	黄河花园三期5号箱变配电变压器	城区	城区	249.31	62.33	500.00	113.62	64.92

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3065	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	时代佳苑4号箱变配电变压器	城区	城区	566.52	88.52	800.00	47.21	25.99
3066	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	福润苑A1区11号箱变变压器	城区	城区	585.87	91.54	800.00	32.54	18.26
3067	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	应理新社区5号配电变压器	城区	城区	518.03	80.94	800.00	96.89	61.63
3068	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	禹都酒店2#箱式变	城区	城区	294.10	73.52	500.00	89.73	42.39
3069	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	东方明珠2号配变	城区	城区	400.02	79.37	630.00	105.79	41.73
3070	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	南苑名邸1号箱变配电变压器	城区	城区	410.18	64.09	800.00	163.90	92.44
3071	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	新敦村棚户10号配电变压器	城区	城区	578.66	90.42	800.00	47.98	25.62
3072	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	江元隆府1#10kV开闭所1T2#配变	城区	城区	383.35	76.06	630.00	71.81	52.83
3073	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	宜居家园B1区3#箱式变	城区	城区	597.92	93.43	800.00	31.25	17.76
3074	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	彩虹小区公变	城区	城区	556.97	87.03	800.00	60.60	25.91
3075	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	世纪花园A区1#箱式变	城区	城区	512.41	80.06	800.00	79.42	49.60
3076	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	金沙国际三期8号箱变配电变压器	城区	城区	444.25	69.41	800.00	156.36	86.14
3077	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	商城配电变压器	城区	城区	800.00	100.00	1000.00	316.00	165.78
3078	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	新敦西区B地块11#箱式变	城区	城区	571.04	89.23	800.00	64.82	26.01

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3079	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	黄河花园东区3号箱变	城区	城区	311.45	61.80	630.00	121.46	68.22
3080	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	金泽庭院2#箱式变	城区	城区	640.00	100.00	800.00	52.63	31.75
3081	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	广厦香溪五里1#箱式变	城区	城区	529.45	82.73	800.00	104.54	61.98
3082	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	文博苑小区4#箱式变	城区	城区	546.90	85.45	800.00	67.22	42.88
3083	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	商都小区1#箱式变	城区	城区	157.61	62.54	315.00	67.78	46.54
3084	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	东关线1#箱变变压器	城区	城区	370.86	92.72	500.00	23.07	18.91
3085	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	物华林居二期2号配电变压器	城区	城区	507.41	79.28	800.00	107.35	43.82
3086	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	黄河花园一二期2号箱变配电变压器	城区	城区	532.68	83.23	800.00	70.36	40.85
3087	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	五里新村1号配电变压器	城区	城区	466.99	92.66	630.00	26.24	14.14
3088	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	世和新天地2#配电变压器	城区	城区	294.72	36.84	1000.00	309.03	173.73
3089	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	政府停车场充电桩2号变压器	城区	城区	29.96	5.94	630.00	186.58	32.35
3090	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	黄湾新村1号箱变配电变压器	城区	城区	589.15	73.64	1000.00	177.24	112.01
3091	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	美利工业园区慈善园5#箱式变	城区	城区	297.00	58.93	630.00	50.84	16.53
3092	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	滨河城市花园配电室配电变压器	城区	城区	300.76	46.99	800.00	221.67	150.52
3093	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	兆丰学府2号箱式变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	71.18	38.03

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3094	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	悦榕府邸配电室1号干变配电变压器	城区	城区	426.82	66.69	800.00	149.04	83.32
3095	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	农机局门口配电变压器	城区	城区	265.92	66.48	500.00	100.45	51.69
3096	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	新区供电小区职工宿舍2#箱式变	城区	城区	63.46	79.33	100.00	8.82	3.34
3097	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	东方家园小区三号配电变压器	城区	城区	553.10	86.42	800.00	64.80	33.61
3098	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	滨河首府四期1#公变	城区	城区	601.95	94.05	800.00	51.98	20.97
3099	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	沙坡头水镇5#箱式变	城区	城区	567.34	88.65	800.00	81.96	26.52
3100	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	供销社西街综合楼1#箱式变	城区	城区	3.17	1.59	250.00	21.52	9.10
3101	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	中博美和院2号公变	城区	城区			800.00	0.00	0.00
3102	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	恒祥壹方城C区7号配电变压器	城区	城区	625.48	97.73	800.00	18.19	7.39
3103	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	恒祥壹方城2#箱式变	城区	城区	407.46	80.85	630.00	56.80	30.31
3104	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	福兴苑小区15号配电变压器	城区	城区	576.92	90.14	800.00	49.70	27.10
3105	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	恒祥壹方城B区1号箱式变	城区	城区	532.45	83.20	800.00	73.68	46.89
3106	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	紫云新都7号配电变压器	城区	城区	360.80	56.37	800.00	153.89	69.11
3107	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	文萃家园2#配电室2#配变	城区	城区	595.75	74.47	1000.00	152.22	68.91
3108	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	广厦世纪苑1#箱式变	城区	城区	545.88	85.29	800.00	74.33	44.07

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3109	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	金岸华庭1#箱式变	城区	城区	553.76	86.53	800.00	84.60	40.39
3110	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	新敦西区B地块3#箱式变	城区	城区	457.09	90.69	630.00	29.82	16.24
3111	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	香山悦府小区1号变	城区	城区	606.76	94.81	800.00	33.62	14.67
3112	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	黄河明珠3号箱变配电变压器	城区	城区	427.32	66.77	800.00	137.02	63.02
3113	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	五里村棚户区12#箱式变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	0.00	0.00
3114	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	五里村棚户区14#箱式变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	2.46	0.58
3115	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	向阳步行街北变压器	城区	城区	488.60	96.94	630.00	225.40	99.36
3116	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	中卫市公安消防支队1#箱式变	城区	城区	400.00	100.00	500.00	19.49	9.96
3117	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	美利小区1#箱式变	城区	城区	362.73	71.97	630.00	81.28	51.52
3118	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	东方家园2号配电变压器	城区	城区	1142.89	89.29	1600.00	96.70	63.70
3119	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	正丰香格里拉9#箱式变	城区	城区	640.00	100.00	800.00	103.61	55.94
3120	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	五里村棚户区9#箱式变	城区	城区	503.61	99.92	630.00	0.00	0.00
3121	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	向阳步行街南变压器	城区	城区	277.94	55.15	630.00	142.08	58.17
3122	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	宜居家园A区7#箱式变	城区	城区	567.42	88.66	800.00	49.77	30.39
3123	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	滨河首府7#箱式变	城区	城区	400.81	79.53	630.00	83.02	39.79

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3124	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电抢修班	中卫市	沙坡头区	五里村棚户区5#箱式变	城区	城区	455.49	90.38	630.00	36.58	16.88
3125	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	三合家园B区4号箱变配电变压器	城区	城区	271.88	67.97	500.00	90.70	60.01
3126	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	正丰香格里拉8号箱变	城区	城区	534.75	83.55	800.00	76.13	43.38
3127	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	和顺万家2#箱式变	城区	城区	578.68	90.42	800.00	44.95	23.44
3128	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	南苑小区1号箱式变	城区	城区	164.89	32.72	630.00	221.70	140.20
3129	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	红宝花园4#配电室3#配变	城区	城区	702.53	87.82	1000.00	63.66	38.29
3130	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	金润苑箱变配电变压器	城区	城区	371.25	92.81	500.00	18.21	8.40
3131	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	东方红小区1号箱变配电变压器	城区	城区	352.45	88.11	500.00	38.18	20.49
3132	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	物华林居1号箱变	城区	城区	508.31	79.42	800.00	86.71	44.60
3133	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	滨河首府四期4#公变	城区	城区	605.96	94.68	800.00	28.32	15.23
3134	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	中卫市	沙坡头区	英大实业公司2号箱变配电变压器	城区	城区	200.00	100.00	250.00	57.60	20.18
3135	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	福兴苑小区10号配电变压器	城区	城区	554.23	86.60	800.00	73.49	37.91
3136	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	金河三期B区1#箱式变	城区	城区	573.00	89.53	800.00	44.57	26.70
3137	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	黄河花园一二期7号箱变变压器	城区	城区	447.98	70.00	800.00	156.55	92.53

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3138	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	518滨镇线2号公变	城区	城区	265.93	66.48	500.00	105.25	57.82
3139	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	香山悦府小区6号变	城区	城区	604.31	94.42	800.00	23.78	12.02
3140	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	中卫市	沙坡头区	幸福立方小区2#箱式变	城区	城区	501.89	78.42	800.00	93.79	60.77
3141	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	中卫市	沙坡头区	团结小区1#箱式变	城区	城区	266.08	83.15	400.00	36.74	19.84
3142	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	恒祥壹号院6号公变	城区	城区	529.11	82.67	800.00	87.22	46.33
3143	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	大禹房产2号配电变压器	城区	城区	165.57	25.87	800.00	208.46	92.49
3144	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	旅游新镇核心区1号地块1号商业街配电变压器	城区	城区	717.64	89.71	1000.00	64.66	12.38
3145	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	碧桂园1号配电室2号配变	城区	城区	510.06	79.70	800.00	114.36	65.54
3146	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	中卫市生态环境局变压器	城区	城区	264.97	82.80	400.00	51.72	36.17
3147	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	滨河变570香山西线商城1号公变变压器	城区	城区	293.78	58.29	630.00	46.30	20.66
3148	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	世纪花园B区1#箱式变	城区	城区	198.95	39.47	630.00	238.35	129.25
3149	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	五里村棚户区11#箱式变	城区	城区	502.57	99.72	630.00	0.32	0.32
3150	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	香山秀府3号公变	城区	城区	462.29	72.23	800.00	138.14	61.72
3151	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	宁北置业4号配电变压器	城区	城区	302.91	60.10	630.00	111.60	22.22

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3152	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	众一山水城3号配电室4号变压器	城区	城区	527.08	82.36	800.00	90.22	42.23
3153	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	文昌充电1号配电变压器	城区	城区	353.09	70.06	630.00	86.58	19.65
3154	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	西关村棚户区5#箱式变	城区	城区	593.92	92.80	800.00	29.78	20.91
3155	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	正丰香格里拉3#箱式变	城区	城区	640.00	100.00	800.00	212.97	136.25
3156	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	中山佳苑1#箱式变	城区	城区	491.14	76.74	800.00	108.12	59.29
3157	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	锦宸湾8号公变	城区	城区	629.84	98.41	800.00	5.71	2.85
3158	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	红宝花园4#配电室4#配变	城区	城区	717.21	89.65	1000.00	76.50	42.22
3159	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	西园小区2#箱式变	城区	城区	200.76	62.74	400.00	66.88	40.77
3160	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	香山悦府小区11号变	城区	城区	623.19	97.37	800.00	60.70	33.73
3161	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	恒祥国际15#箱式变	城区	城区	549.60	85.88	800.00	59.26	30.10
3162	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	北环线1号公变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	183.54	90.33
3163	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	南苑小区2号箱式变	城区	城区	618.96	77.37	1000.00	149.70	107.49
3164	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	江元隆府3号配电室7号配电变压器	城区	城区	543.76	84.96	800.00	74.90	36.17
3165	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	中萃芳庭1号公变	城区	城区	614.46	96.01	800.00	23.93	11.71

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3166	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	明珠小区2#箱式变	城区	城区	339.78	84.94	500.00	34.65	19.82
3167	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	蔬菜公司配电变压器	城区	城区	52.20	65.25	100.00	18.77	9.25
3168	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	紫云新都4号配电变压器	城区	城区	401.24	62.69	800.00	163.78	72.98
3169	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	西关村棚户区1#箱式变	城区	城区	589.15	92.05	800.00	36.74	21.14
3170	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	中萃芳庭2号公变	城区	城区	608.37	95.06	800.00	20.23	11.88
3171	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	康乾雅苑3号配电变压器	城区	城区	415.64	82.47	630.00	63.64	37.97
3172	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	紫东苑配电室2号配变	城区	城区	606.71	94.80	800.00	19.08	7.81
3173	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	中卫市	沙坡头区	丽景园5#箱式变	城区	城区	320.28	80.07	500.00	61.79	31.60
3174	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	恒祥壹方城C区4号配电变压器	城区	城区	578.98	90.47	800.00	53.45	26.87
3175	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	雍楼新居1号配电变压器	城区	城区	543.11	84.86	800.00	68.79	36.90
3176	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	福润苑B区11#箱式变	城区	城区	636.57	99.46	800.00	19.34	11.07
3177	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	惠泽苑3号箱式变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	38.09	20.75
3178	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	黄河花园三期8号箱变配电变压器	城区	城区	228.75	57.19	500.00	118.37	69.30
3179	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	福兴苑小区12号配电变压器	城区	城区	453.72	70.89	800.00	125.14	57.46
3180	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	恒祥壹號院小区四期12号变	城区	城区			800.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3181	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	旭日隆祥1号箱变变压器	城区	城区	504.00	100.00	630.00	174.02	100.59
3182	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	锦宸湾12号公变	城区	城区	480.54	75.08	800.00	38.57	5.63
3183	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	香山悦府小区4号变	城区	城区	606.42	94.75	800.00	23.81	11.40
3184	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	地毯厂箱变配电变压器	城区	城区	236.95	59.24	500.00	156.19	99.28
3185	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	丽景园2#箱式变	城区	城区	431.10	85.54	630.00	53.62	31.22
3186	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	御景华城2号箱变配电变压器	城区	城区	451.49	70.54	800.00	155.98	76.01
3187	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	恒祥壹方城B区2号箱式变	城区	城区	557.94	87.18	800.00	55.06	31.45
3188	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	新敦西区D地块10#箱式变	城区	城区	577.87	90.29	800.00	26.64	14.09
3189	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	世和新天地三区1#箱式变	城区	城区	418.11	65.33	800.00	160.06	90.94
3190	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	紫云新都3号配电变压器	城区	城区	158.13	24.71	800.00	309.29	239.58
3191	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	福润苑B区7#箱式变	城区	城区	622.02	97.19	800.00	17.09	2.90
3192	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	恒祥壹方城C区6号配电变压器	城区	城区	626.64	97.91	800.00	3.26	1.44
3193	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	福润苑A2区8号箱变配电变压器	城区	城区	411.61	64.31	800.00	122.93	56.10
3194	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	观河大院1号箱变配电变压器	城区	城区	559.47	87.42	800.00	54.43	26.91
3195	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	文昌变家属楼-间隔配电变压器	城区	城区	379.49	94.87	500.00	11.94	5.44

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3196	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	西关村棚户区2#箱式变	城区	城区	579.67	90.57	800.00	43.58	23.79
3197	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	滨河首府5#配电变压器	城区	城区	326.11	64.70	630.00	122.02	66.86
3198	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	三合家园A区1号箱变配电变压器	城区	城区	273.51	68.38	500.00	107.33	56.95
3199	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	应理新社区10号配电变压器	城区	城区	538.13	84.08	800.00	76.68	37.92
3200	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	青年创业大厦1#箱式变	城区	城区	618.80	61.88	1250.00	379.92	215.66
3201	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	幸福立方三期1号配电变压器	城区	城区	614.24	95.97	800.00	25.58	11.33
3202	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	福润苑B区13#箱式变	城区	城区	612.41	95.69	800.00	18.17	9.04
3203	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	黄河明珠2号箱变配电变压器	城区	城区	581.04	90.79	800.00	32.93	19.84
3204	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	滨河首府四期5#公变	城区	城区	601.39	93.97	800.00	27.53	14.86
3205	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	新敦西区D地块4#箱式变	城区	城区	571.89	89.36	800.00	49.39	28.04
3206	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	双桥嘉苑1号配电室1号配电变压器	城区	城区	457.43	90.76	630.00	48.76	22.71
3207	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	东方家园1号箱变配电变压器	城区	城区	1122.53	87.70	1600.00	117.81	77.41
3208	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	兆丰学府3号箱式变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	110.24	70.55
3209	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	美利工业园区慈善园1#箱式变	城区	城区	82.91	20.73	500.00	118.22	34.08

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3210	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	恒大都市广场4号变压器	城区	城区	549.40	85.84	800.00	69.67	37.87
3211	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	美利工业园区慈善园2#箱式变	城区	城区	162.11	40.53	500.00	123.86	13.39
3212	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	源南线2号公变配电变压器	城区	城区	98.72	49.36	250.00	56.79	35.46
3213	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	双桥家园6号箱变配电变压器	城区	城区	295.63	58.66	630.00	24.84	14.81
3214	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	紫荆花城1号箱变配电变压器	城区	城区	419.31	83.20	630.00	69.36	34.07
3215	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	金岸华庭小区2号配电变压器	城区	城区	546.47	85.39	800.00	59.28	32.01
3216	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	文昌政府充电桩变压器	城区	城区	504.00	100.00	630.00	46.06	0.88
3217	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	文昌变521城东线3号配电变压器	城区	城区	326.28	81.57	500.00	48.40	31.72
3218	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	宜居家园D区V标段1号箱式变电站间隔配电变压器	城区	城区	440.33	68.80	800.00	134.86	85.23
3219	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	正丰香格里拉4#箱式变	城区	城区	640.00	100.00	800.00	141.18	84.48
3220	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	新敦西区D地块8#箱式变	城区	城区	454.43	90.16	630.00	33.84	18.52
3221	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	522雍楼线1号公变配电变压器	城区	城区	278.24	69.56	500.00	94.56	60.55
3222	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	众一家园三期2号变	城区	城区	524.95	82.02	800.00	105.74	70.75
3223	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	新敦村棚户区8号配电变压器	城区	城区	567.99	88.75	800.00	45.62	30.54

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3224	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	中影宾馆箱式压器间隔配电变压器	城区	城区	161.13	50.35	400.00	120.50	62.90
3225	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	滨河变517平安西线1号公变	城区	城区	91.69	57.31	200.00	22.16	16.28
3226	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	安和世家2#箱式变	城区	城区	429.46	67.10	800.00	56.69	35.34
3227	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	金沙国际2#箱式变	城区	城区	543.54	84.93	800.00	67.22	28.28
3228	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	和顺万家1#箱式变	城区	城区	588.00	91.87	800.00	44.35	19.70
3229	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	正丰香格里拉7#变压器	城区	城区	428.85	67.01	800.00	230.21	126.98
3230	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	红宝花园3#配电室1#配变	城区	城区	738.99	92.37	1000.00	45.78	23.52
3231	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	宜居家园B区6号箱变配电变压器	城区	城区	517.52	80.86	800.00	93.48	54.50
3232	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	官桥开关站915鼓楼西线01号公变变压器	城区	城区	294.58	73.64	500.00	81.00	32.21
3233	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	中杞郾都2号配电变压器	城区	城区	474.52	74.14	800.00	109.87	56.15
3234	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	香山悦府小区8号变	城区	城区	630.45	98.51	800.00	8.09	4.94
3235	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	福兴苑小区9号配电变压器	城区	城区	716.39	89.55	1000.00	73.05	39.96
3236	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	官桥开关站915鼓楼西线2号公变	城区	城区	170.35	33.80	630.00	231.36	139.47

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3237	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	江元隆府1#10kV开闭所1T1#配变	城区	城区	383.94	76.18	630.00	106.58	51.37
3238	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	瑞丰家园5号箱变配电变压器	城区	城区	535.16	83.62	800.00	71.64	38.94
3239	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	瑞丰家园2号箱变配电变压器	城区	城区	302.89	60.10	630.00	138.60	84.89
3240	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	中卫供电局2号锅炉家属区箱式变电站间隔配电变压器	城区	城区	589.84	92.16	800.00	39.06	18.93
3241	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	众一山水城一号配电室2号配电变压器	城区	城区	482.86	60.36	1000.00	219.30	64.82
3242	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	中卫市	沙坡头区	幸福立方小区1#箱式变	城区	城区	541.21	84.56	800.00	72.31	40.74
3243	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	黄河花园三期廉租房3号箱变配电变压器	城区	城区	311.31	77.83	500.00	60.10	30.00
3244	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	新敦西区D地块12#箱式变	城区	城区	349.62	69.37	630.00	34.70	17.85
3245	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	正丰香格里拉10#箱式变	城区	城区	640.00	100.00	800.00	63.96	34.94
3246	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	宜居家园D区锦城3号箱变配电变压器	城区	城区	312.66	78.16	500.00	59.14	35.25
3247	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	恒祥壹方城C区1号配电变压器	城区	城区	571.99	89.37	800.00	58.15	30.62
3248	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	文昌变570邵桥线北环线4号公变	城区	城区	419.78	83.29	630.00	60.42	19.01

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3249	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	正丰香格里拉2#箱式变	城区	城区	800.00	100.00	1000.00	124.14	83.35
3250	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	壹號院三期10号公变	城区	城区	565.09	88.30	800.00	67.82	35.71
3251	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	山水大院3号配电变压器	城区	城区	532.01	83.13	800.00	51.98	33.73
3252	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	众一家园4号箱变配电变压器	城区	城区	429.60	85.24	630.00	53.88	31.15
3253	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	广厦房地产开发有限公司1号配电变压器	城区	城区	521.36	81.46	800.00	103.73	51.65
3254	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	福兴苑小区2号配电变压器	城区	城区	573.96	89.68	800.00	46.20	29.86
3255	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	中浩建材城B区2#配电室1#配变	城区	城区	258.20	51.23	630.00	119.04	39.78
3256	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	御景华城3号箱变配电变压器	城区	城区	559.05	87.35	800.00	59.71	29.04
3257	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	恒祥国际7#箱式变	城区	城区	612.61	95.72	800.00	20.76	8.72
3258	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	中卫市	沙坡头区	瑞丰家园3号箱变配电变压器	城区	城区	514.13	80.33	800.00	82.73	51.47
3259	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	宜居家园D区中博房产2号箱变配电变压器	城区	城区	287.85	71.96	500.00	97.58	44.52
3260	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	南苑路1号公变配电变压器	城区	城区	416.14	82.57	630.00	48.00	24.04
3261	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	天莉花园3号箱变配电变压器	城区	城区	293.05	73.26	500.00	111.07	56.19
3262	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	五里村棚户区2#箱式变	城区	城区	470.61	93.38	630.00	27.06	13.43

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3263	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	福兴苑小区16号配电变压器	城区	城区	588.48	91.95	800.00	35.93	21.97
3264	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	雍楼新居3号配电变压器	城区	城区	423.74	84.07	630.00	59.16	33.80
3265	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	盛世豪庭箱变配电变压器	城区	城区	519.74	81.21	800.00	102.26	53.14
3266	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	广厦世纪苑2#箱式变	城区	城区	525.84	82.16	800.00	95.23	52.15
3267	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	众一山水城3号配电室3号变压器	城区	城区	676.01	84.50	1000.00	103.02	54.95
3268	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	官桥花园2号箱变配电变压器	城区	城区	195.37	48.84	500.00	174.40	108.49
3269	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	城郊建筑公司家属楼1#箱式变	城区	城区	118.75	74.22	200.00	38.55	17.19
3270	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	文博苑小区2#箱式变	城区	城区	437.10	68.30	800.00	92.76	60.47
3271	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	东园小区2#箱式变	城区	城区	153.09	47.84	400.00	54.16	37.73
3272	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	金河三期B区4#箱式变	城区	城区	573.25	89.57	800.00	43.54	25.50
3273	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	江元隆府2#配电室5#配变	城区	城区	356.10	70.65	630.00	110.16	71.74
3274	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	恒祥壹方城B区4号箱式变	城区	城区	555.98	86.87	800.00	58.99	32.63
3275	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	紫金苑1号箱变配电变压器	城区	城区	298.13	59.15	630.00	144.31	78.09
3276	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	福兴苑小区17号配电变压器	城区	城区	212.41	66.38	400.00	75.97	33.80
3277	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	新花园2号配变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	113.98	65.70

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3278	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	阳光雅苑2号变压器	城区	城区	573.61	89.63	800.00	49.32	25.81
3279	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	南苑东线3号公变	城区	城区	247.67	61.92	500.00	143.15	85.60
3280	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	宜居D区5号箱变配电变压器	城区	城区	270.95	67.74	500.00	123.12	52.32
3281	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	正丰香格里拉小区11号公变	城区	城区	406.79	80.71	630.00	67.16	29.33
3282	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	交通局充电桩变压器	城区	城区	148.45	29.46	630.00	167.68	14.06
3283	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	天莉花园1号箱变配电变压器	城区	城区	303.76	75.94	500.00	60.02	34.71
3284	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	静馨苑1#箱式变	城区	城区	512.34	80.05	800.00	79.82	52.74
3285	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	中杞郿都4号配电变压器	城区	城区	554.16	86.59	800.00	77.50	35.56
3286	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	恒大都市广场2号变压器	城区	城区	566.90	88.58	800.00	58.08	29.27
3287	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	应理新社区4号配电变压器	城区	城区	505.32	78.96	800.00	93.74	46.28
3288	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	众一山水城二号配电室3号配电变压器	城区	城区	498.36	77.87	800.00	96.89	41.50
3289	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	阳光华庭2号箱变配电变压器	城区	城区	432.16	85.75	630.00	50.66	30.94
3290	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	五里村棚户区7#箱式变	城区	城区	484.40	96.11	630.00	9.04	3.27
3291	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电抢修班	中卫市	沙坡头区	五里村棚户区8#箱式变	城区	城区	415.25	82.39	630.00	13.82	5.52
3292	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	中浩建材城A区2#配变	城区	城区	486.05	60.76	1000.00	221.34	88.79

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3293	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	观河大院4号箱变配电变压器	城区	城区	567.84	88.72	800.00	43.42	22.17
3294	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	官桥幸福里1#箱式变	城区	城区	448.30	70.05	800.00	146.71	98.59
3295	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	黄河三期1号箱变配电变压器	城区	城区	405.20	63.31	800.00	195.02	118.23
3296	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	金河三期B区5#箱式变	城区	城区	575.75	89.96	800.00	50.16	29.39
3297	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	中萃芳庭5号公变	城区	城区	629.07	98.29	800.00	15.07	7.15
3298	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	东方明珠1号配变	城区	城区	348.99	69.24	630.00	112.13	78.44
3299	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	香山东线4号公变变压器	城区	城区	130.40	25.87	630.00	268.18	171.67
3300	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	阳光骄子4#箱式变	城区	城区	704.58	88.07	1000.00	61.20	38.13
3301	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	香山花园3号箱式变电站配电变压器	城区	城区	278.98	87.18	400.00	31.73	16.72
3302	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	物华家世界配电室间隔配电变压器	城区	城区	504.00	100.00	630.00	126.86	57.96
3303	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	东园小区1#箱式变	城区	城区	213.89	66.84	400.00	45.32	28.93
3304	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	南苑名邸4号箱变配电变压器	城区	城区	133.52	20.86	800.00	44.23	25.15
3305	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	恒祥国际11#箱式变	城区	城区	595.17	93.00	800.00	20.04	11.87
3306	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	519滨关II线1号公变	城区	城区	276.60	69.15	500.00	87.00	64.20

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3307	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	福润苑B区9#箱式变	城区	城区	632.01	98.75	800.00	19.15	5.32
3308	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	恒祥壹方城C区2号配电变压器	城区	城区	583.23	91.13	800.00	45.79	25.03
3309	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	老电信局巷配电变压器	城区	城区	320.00	100.00	400.00	221.15	134.95
3310	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	商贸综合体箱式变电站配电变压器	城区	城区	349.07	69.26	630.00	215.44	47.71
3311	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	金泽庭院3#箱式变	城区	城区	532.75	83.24	800.00	77.62	38.36
3312	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	金沙国际1#箱式变	城区	城区	580.21	90.66	800.00	46.34	30.68
3313	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	中萃芳庭3号公变	城区	城区	621.23	97.07	800.00	14.81	7.07
3314	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	恒祥壹方城C区11号配电变压器	城区	城区	640.00	100.00	800.00	11.62	1.09
3315	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	中卫市	沙坡头区	中关村产业园B座2号公变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	38.14	20.80
3316	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	东园小区4#箱式变	城区	城区	198.94	49.73	500.00	79.36	52.37
3317	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	中浩建材城B区1号配电变压器	城区	城区	230.38	45.71	630.00	194.36	73.14
3318	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	东方花园1号箱式变配电变压器	城区	城区	431.23	85.56	630.00	67.36	36.48
3319	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	旅游新镇核心区南区特色商业街2号配电变压器	城区	城区	347.68	43.46	1000.00	212.19	96.48
3320	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	城建开发楼配电变压器	城区	城区	101.74	40.37	315.00	140.87	80.97

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3321	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	财政局家属楼变压器	城区	城区	217.49	54.37	500.00	111.18	64.45
3322	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	香山悦府小区7号变	城区	城区	591.76	92.46	800.00	52.20	22.15
3323	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	中博山水大院子二期2号变压器	城区	城区	640.00	100.00	800.00	59.30	32.54
3324	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	文河苑1#箱式变	城区	城区	238.41	47.30	630.00	235.98	149.78
3325	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	康民花园1号箱变变压器	城区	城区	429.58	85.23	630.00	51.00	29.30
3326	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	正丰香格里拉6#箱式变	城区	城区	640.00	100.00	800.00	138.02	79.87
3327	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	紫云新都5号配电变压器	城区	城区	326.61	51.03	800.00	173.04	96.99
3328	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	金河三期B区2#箱式变	城区	城区	533.38	83.34	800.00	61.66	35.55
3329	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	沙坡头水镇4#箱式变	城区	城区	431.85	67.48	800.00	90.14	41.85
3330	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	兆丰学府1号箱式变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	74.59	38.25
3331	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	福润苑A1区12号箱变变压器	城区	城区	593.32	92.71	800.00	31.87	17.92
3332	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	香山一品3号箱变配电变压器	城区	城区	569.58	89.00	800.00	54.84	22.37
3333	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	尚东枫景B区3号公变	城区	城区	800.00	100.00	1000.00	16.89	8.06
3334	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	长河小区2#箱式变	城区	城区	122.70	61.35	250.00	57.38	33.74
3335	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	福润苑B区10#箱式变	城区	城区	707.43	88.43	1000.00	76.05	46.24

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3336	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	福润苑A2区2号箱变配电变压器	城区	城区	566.16	88.46	800.00	58.49	30.44
3337	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	团结小区箱变配电变压器	城区	城区	129.60	25.71	630.00	261.14	169.96
3338	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	宁北置业2号间隔配电变压器	城区	城区	225.09	44.66	630.00	212.62	75.23
3339	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	新景地酒店1#箱式变	城区	城区	619.24	96.76	800.00	142.42	70.24
3340	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	众一家园5号箱变配电变压器	城区	城区	364.99	91.25	500.00	27.34	12.35
3341	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	香山悦府小区9号变	城区	城区			800.00	0.00	0.00
3342	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	江元隆府5#配电室11#配变	城区	城区	398.42	79.05	630.00	63.46	38.39
3343	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	黄河花园一二期8号箱变配电变压器	城区	城区	471.73	73.71	800.00	148.70	90.32
3344	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	恒大都市广场3号变压器	城区	城区	563.61	88.06	800.00	41.95	21.44
3345	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	锦宸湾9号公变	城区	城区	446.20	69.72	800.00	10.82	7.03
3346	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	宜居家园A区6#箱式变	城区	城区	564.06	88.13	800.00	52.46	30.53
3347	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	中卫市	沙坡头区	美利城市花园2期1#配变室1#配变	城区	城区	698.34	87.29	1000.00	71.85	43.73
3348	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	金河三期3号地2号箱变配电变压器	城区	城区	718.32	89.79	1000.00	70.59	42.58
3349	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	紫东苑配电室3号配变	城区	城区	508.78	79.50	800.00	90.18	45.16

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3350	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电抢修班	中卫市	沙坡头区	五里村棚户区6#箱式变	城区	城区	452.14	89.71	630.00	39.18	21.92
3351	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	和睦市场充电变压器	城区	城区	504.00	100.00	630.00	0.00	0.00
3352	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	阳光雅苑8号公变	城区	城区	629.38	98.34	800.00	13.44	4.01
3353	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	香山财富广场1#箱式变变压器	城区	城区	579.30	90.52	800.00	39.43	22.49
3354	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	滨河首府4#箱式变	城区	城区	571.31	89.27	800.00	42.36	23.76
3355	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	恒祥国际4#箱式变	城区	城区	418.48	83.03	630.00	55.74	33.79
3356	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	中山小区1号箱变配电变压器	城区	城区	408.22	81.00	630.00	75.34	41.24
3357	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	恒祥壹方城5#箱式变	城区	城区	551.69	86.20	800.00	70.56	38.47
3358	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	福润苑B区12#箱式变	城区	城区	569.56	88.99	800.00	46.70	26.97
3359	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	金河三期棚户区4号箱变配电变压器	城区	城区	317.48	79.37	500.00	66.63	41.48
3360	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	尚东枫景B区4号公变	城区	城区	800.00	100.00	1000.00	6.69	1.40
3361	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	福润苑B区16#箱式变	城区	城区	588.94	92.02	800.00	48.60	27.20
3362	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	光明实业职工宿舍配电变压器	城区	城区	64.00	100.00	80.00	13.63	6.21
3363	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	金沙国际二期4号箱变配电变压器	城区	城区	474.33	94.11	630.00	19.62	10.44
3364	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	中卫市	沙坡头区	丽景园4#箱式变	城区	城区	331.67	82.92	500.00	61.42	36.93

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3365	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	南环加油站充电变压器	城区	城区	247.44	49.10	630.00	97.44	3.27
3366	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	恒祥壹号院5号公变	城区	城区	527.49	82.42	800.00	78.91	54.33
3367	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	滨河首府9#箱式变	城区	城区	420.78	83.49	630.00	52.87	19.17
3368	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	宜居家园B区2号箱变配变	城区	城区	521.64	81.51	800.00	101.35	50.08
3369	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	北环线2号公变	城区	城区	84.55	13.21	800.00	409.58	219.73
3370	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	香山东线1号公变	城区	城区	232.65	46.16	630.00	196.16	129.87
3371	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	金河小区1#箱式变	城区	城区	244.68	76.46	400.00	56.92	30.60
3372	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	美利嘉天下2号箱式变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	99.32	68.57
3373	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	应理新社区7号配电变压器	城区	城区	558.40	87.25	800.00	61.22	36.61
3374	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	瑞丰家园8号箱变配变变压器	城区	城区	512.68	80.11	800.00	94.32	61.36
3375	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	江元隆府1#10kV开闭所1T3#配变	城区	城区	405.67	80.49	630.00	73.34	35.05
3376	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	东园小区5#箱式变	城区	城区	220.78	68.99	400.00	51.52	32.71
3377	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	香山西6号公变	城区	城区	314.75	62.45	630.00	153.28	92.87
3378	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	黄河花园一二期6号箱变变压器配变变压器	城区	城区	383.33	59.90	800.00	223.70	122.15
3379	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	汽车客运总站2号配电变压器	城区	城区	607.28	94.89	800.00	16.32	5.58

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3380	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	应理新社区11号配电变压器	城区	城区	486.32	75.99	800.00	79.68	44.39
3381	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	中医院配电变压器	城区	城区	174.76	34.68	630.00	251.86	129.65
3382	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	英大实业公司1号箱式配电变压器	城区	城区	216.35	42.93	630.00	221.50	130.97
3383	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	香山财富广场4#箱式变	城区	城区	583.88	91.23	800.00	48.55	20.56
3384	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	福润苑A2区7号箱变配电变压器	城区	城区	477.64	74.63	800.00	34.01	21.07
3385	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	鼓楼西线商业北街公变	城区	城区	43.14	10.79	500.00	216.11	124.17
3386	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	紫金苑3号箱变配电变压器	城区	城区	565.76	88.40	800.00	65.28	29.42
3387	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	福兴苑小区13号配电变压器	城区	城区	582.16	90.96	800.00	39.36	25.46
3388	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	香山财富广场6#箱式变	城区	城区	433.44	86.00	630.00	51.16	32.66
3389	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	恒祥壹号院4号箱式变	城区	城区	550.05	85.94	800.00	61.73	29.54
3390	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	518滨镇线3号公变	城区	城区			630.00	0.00	0.00
3391	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	旭日隆祥3号箱变变压器	城区	城区	504.00	100.00	630.00	93.14	51.91
3392	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	商都小区二期1号配电变压器	城区	城区	173.21	54.13	400.00	116.45	56.84
3393	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	文博苑小区3#箱式变	城区	城区	518.56	81.02	800.00	90.29	54.87
3394	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	世纪花园D区箱式变	城区	城区	640.00	100.00	800.00	93.09	62.86

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3395	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	怡苑1#箱式变	城区	城区	294.81	73.70	500.00	83.89	52.35
3396	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	东关新村1号箱变配电变压器	城区	城区	557.38	87.09	800.00	54.17	29.02
3397	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	福润苑B区15#箱式变	城区	城区	554.83	86.69	800.00	63.36	37.33
3398	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	水木兰亭2号配电室配电变压器	城区	城区	453.19	56.65	1000.00	261.81	158.48
3399	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	金泽庭院4号变压器	城区	城区	461.18	91.50	630.00	42.22	16.29
3400	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	锦宸湾3号公变	城区	城区	631.81	98.72	800.00	0.00	0.00
3401	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	御景华府2号箱变配电变压器	城区	城区	428.53	85.03	630.00	55.08	34.93
3402	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	黄河花园一二期5号箱变配电变压器	城区	城区	302.76	47.31	800.00	261.62	131.50
3403	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	恒祥壹号院2号箱式变	城区	城区	554.50	86.64	800.00	59.64	32.19
3404	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	911香山线1号公变	城区	城区	320.00	100.00	400.00	147.70	88.51
3405	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	中卫市	沙坡头区	源南线3号公变电站内变压器间隔配电变压器	城区	城区	24.47	12.23	250.00	73.00	33.34
3406	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	福兴苑小区6号配电变压器	城区	城区	584.66	91.35	800.00	38.02	22.21
3407	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	官桥幸福里2#箱式变	城区	城区	488.48	76.32	800.00	125.59	83.06
3408	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	福兴苑小区1号配电变压器	城区	城区	454.76	90.23	630.00	35.48	17.29
3409	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	紫金苑二期2#箱式变	城区	城区	555.94	86.87	800.00	55.10	31.17

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3410	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	应理新社区8号配电变压器	城区	城区	552.33	86.30	800.00	67.30	39.50
3411	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	黄河花园三期廉租房2号箱式配变	城区	城区	396.74	78.72	630.00	64.10	36.65
3412	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	滨河首府2#箱式变	城区	城区	546.16	85.34	800.00	52.58	33.29
3413	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	金沙国际二期1号箱式变电站配电变压器	城区	城区	556.05	86.88	800.00	66.72	32.86
3414	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	时代佳苑1号箱变配电变压器	城区	城区	468.22	92.90	630.00	27.46	13.01
3415	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	金沙国际二期3号箱变配电变压器	城区	城区	564.86	88.26	800.00	40.25	24.71
3416	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	人民政府1#配电室1#配变	城区	城区	997.90	77.96	1600.00	224.80	65.38
3417	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	东方花园2号箱变配电变压器	城区	城区	400.49	62.58	800.00	87.48	54.50
3418	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	银房置业配电变压器	城区	城区	532.98	83.28	800.00	73.49	43.96
3419	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	众一山水城二号配电室1号配电变压器	城区	城区	577.00	72.12	1000.00	145.83	84.45
3420	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所运检班	中卫市	沙坡头区	新敦村棚户区11号配电变压器	城区	城区	440.37	68.81	800.00	45.36	27.84
3421	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	中杞郾都3号配电变压器	城区	城区	520.04	81.26	800.00	81.36	41.28
3422	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	金河三期3号地块1号箱变配电变压器	城区	城区	327.31	81.83	500.00	63.27	32.10

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3423	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	鼓楼东线3号箱变变压器	城区	城区	246.88	48.98	630.00	216.60	153.56
3424	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	祥瑞小区1号箱变配电变压器	城区	城区	280.38	70.09	500.00	88.41	55.03
3425	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	丽景园1#箱式变	城区	城区	413.76	82.10	630.00	63.80	34.01
3426	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	锦宸湾1号公变	城区	城区			800.00	0.29	0.27
3427	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	建设局充电桩变压器	城区	城区	224.41	44.53	630.00	96.22	12.80
3428	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	五里村棚户区13#箱式变	城区	城区	501.08	99.42	630.00	2.04	1.64
3429	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	金河三期棚户区4号地块2号箱变配电变压器	城区	城区	284.76	71.19	500.00	93.60	49.33
3430	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	金岸榕苑箱式配电变压器	城区	城区	574.62	89.78	800.00	50.26	27.30
3431	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	双桥家园7号箱变配电变压器	城区	城区	481.08	95.45	630.00	18.40	8.62
3432	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	中卫市	沙坡头区	幸福家园小区1#配电室1#配变	城区	城区	366.20	91.55	500.00	24.58	11.86
3433	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	正丰香格里拉1#箱式变	城区	城区	800.00	100.00	1000.00	144.54	92.75
3434	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	双桥家园4号箱变配电变压器	城区	城区	474.36	94.12	630.00	17.44	10.86
3435	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	滨河首府四期2#公变	城区	城区	592.67	92.61	800.00	35.54	20.22
3436	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	恒祥国际14#箱式变	城区	城区	568.27	88.79	800.00	54.89	28.11
3437	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	锦宸湾2号公变	城区	城区	640.00	100.00	800.00	11.23	2.08

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3438	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	安和世家1#箱式变	城区	城区	645.38	80.67	1000.00	183.84	80.92
3439	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	新敦村棚户区4号配电变压器	城区	城区	350.02	69.45	630.00	122.72	66.50
3440	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	美丽城市花园2#变压器	城区	城区	504.00	100.00	630.00	222.98	154.22
3441	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	祥瑞小区二期1号箱变配电变压器	城区	城区	316.98	79.25	500.00	59.38	36.59
3442	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	新墩花园2号箱变配电变压器	城区	城区	367.31	57.39	800.00	137.50	82.61
3443	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	金沙国际3#箱式变	城区	城区	594.30	92.86	800.00	37.06	16.15
3444	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	南苑名邸3号箱变配电变压器	城区	城区	452.59	70.72	800.00	112.66	54.91
3445	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	众一家园3号箱变配电变压器	城区	城区	431.32	85.58	630.00	54.34	29.14
3446	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	黄河花园三期2号箱变配电变压器	城区	城区	247.43	61.86	500.00	120.36	73.24
3447	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	南关市场1号箱变母线间隔配电变压器	城区	城区	321.86	80.46	500.00	26.02	9.98
3448	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	文翠家园配电室1号配电变压器	城区	城区	630.59	78.82	1000.00	128.97	80.58
3449	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	双桥嘉苑1号配电室2号配电变压器	城区	城区	463.78	92.02	630.00	23.50	12.17
3450	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	地税局充电桩箱变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	3.84	0.52

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3451	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	楚雄房产公变(万泉小区)配电变压器	城区	城区	174.86	69.39	315.00	70.79	31.97
3452	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	宜居家园A区3#箱式变	城区	城区	553.74	86.52	800.00	60.86	31.49
3453	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	宜居家园D区6号(浩嘉1号)配电变压器	城区	城区	587.72	91.83	800.00	35.22	20.16
3454	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	美利城市风景2号箱变配电变压器	城区	城区	459.55	71.80	800.00	79.50	36.44
3455	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	民生花园3号箱变配电变压器	城区	城区	325.45	81.36	500.00	66.72	33.35
3456	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	三合家园B区2号箱变配电变压器	城区	城区	251.83	62.96	500.00	106.30	62.46
3457	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	恒祥国际1#箱式变	城区	城区	576.35	90.05	800.00	43.27	31.76
3458	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	邵桥开关站913鼓楼东线02号公变间隔变压器	城区	城区	187.32	46.83	500.00	140.98	79.26
3459	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运检班	中卫市	沙坡头区	宁夏中卫沙坡头新镇2#变压器	城区	城区	534.82	66.85	1000.00	159.00	92.78
3460	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	福兴苑小区3号配电变压器	城区	城区	340.22	85.06	500.00	40.30	20.75
3461	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	中萃芳庭4号公变	城区	城区	445.09	69.55	800.00	33.77	11.20
3462	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	御景华城7号箱变变压器	城区	城区	587.79	91.84	800.00	46.56	24.81
3463	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	南苑名邸5号箱变配电变压器	城区	城区	595.17	74.40	1000.00	173.31	78.89

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3464	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	旭日龙祥2号箱变配电变压器	城区	城区	600.80	75.10	1000.00	132.96	80.29
3465	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	恒祥壹方城4#箱式变	城区	城区	312.60	62.02	630.00	137.44	76.58
3466	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	沙坡头水镇3#箱式变	城区	城区	395.07	61.73	800.00	176.90	37.64
3467	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	美元花园南区1号变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	50.14	25.50
3468	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	应理嘉苑1#箱式变	城区	城区	540.62	84.47	800.00	83.58	47.50
3469	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	紫云新都6号配电变压器	城区	城区	510.98	79.84	800.00	134.76	69.49
3470	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	江元隆府3号配电室8号配电变压器	城区	城区	531.14	82.99	800.00	77.04	45.62
3471	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	阳光华庭4号箱变配电变压器	城区	城区	471.14	93.48	630.00	18.30	9.25
3472	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	众一山水城一号配电室3号配电变压器	城区	城区	498.52	77.89	800.00	100.39	65.31
3473	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	城市星光1号公变	城区	城区	500.71	78.24	800.00	118.51	48.37
3474	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	观河大院8号箱变配电变压器	城区	城区	532.04	83.13	800.00	65.30	33.57
3475	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	红宝花园3#配电室2#配变	城区	城区	734.83	91.85	1000.00	49.41	32.26
3476	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	禹都新村2号箱变配电变压器	城区	城区	634.18	79.27	1000.00	136.22	42.22
3477	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	宜居家园B区5号箱变配电变压器	城区	城区	517.29	80.83	800.00	87.86	45.71

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3478	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	恒祥国际12#箱式变	城区	城区	573.96	89.68	800.00	90.07	37.83
3479	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	幸福立方小区1#配电室3#配变	城区	城区	540.80	84.50	800.00	82.42	44.94
3480	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	观河大院3号箱变配电变压器	城区	城区	567.58	88.68	800.00	56.35	28.39
3481	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	中卫市	沙坡头区	幸福家园2#箱式变	城区	城区	346.24	86.56	500.00	42.53	21.27
3482	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	福兴苑小区7号配电变压器	城区	城区	591.28	92.39	800.00	34.10	18.58
3483	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	迎宾一号1号箱变配电变压器	城区	城区	529.66	82.76	800.00	71.35	45.05
3484	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	迎宾一号2号箱变配电变压器	城区	城区	420.67	83.47	630.00	59.68	35.50
3485	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	金河三期1号地块箱变配电变压器	城区	城区	313.43	78.36	500.00	61.08	40.23
3486	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	阳光雅苑4#公变	城区	城区	600.37	93.81	800.00	26.54	16.19
3487	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	香山悦府小区12号变	城区	城区	595.21	93.00	800.00	37.82	12.53
3488	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	滨河首府10#箱式变	城区	城区	554.22	86.60	800.00	92.14	53.69
3489	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	宇丰苑1#箱式变	城区	城区	349.83	69.41	630.00	89.44	54.39
3490	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	香山东5号公变	城区	城区	402.99	79.96	630.00	76.88	37.35
3491	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	西关村棚户户区4#箱式变	城区	城区	604.80	94.50	800.00	25.42	14.30
3492	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	恒祥国际8#箱式变	城区	城区	534.15	83.46	800.00	85.13	54.35

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3493	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	文安苑2号箱式变	城区	城区	408.01	80.96	630.00	58.30	36.08
3494	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	中博美和院1号公变	城区	城区	594.26	92.85	800.00	11.66	5.49
3495	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	电信大厦配电变压器	城区	城区	504.00	100.00	630.00	71.28	36.88
3496	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	福兴苑小区14号配电变压器	城区	城区	370.53	92.63	500.00	18.62	10.14
3497	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	应理新社区1号配电变压器	城区	城区	404.40	63.19	800.00	175.22	77.87
3498	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	西园小区1#箱式变	城区	城区	193.24	60.39	400.00	50.60	31.61
3499	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	金河二期1#变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	161.58	101.34
3500	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	东麓苑小区1号箱式变	城区	城区	523.87	81.85	800.00	98.28	46.50
3501	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	市医院家属楼配电变压器	城区	城区	127.12	63.56	250.00	56.88	35.52
3502	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	书香滨河世纪园1号箱变	城区	城区	512.47	80.07	800.00	96.43	59.30
3503	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	新敦村棚户区3号配电变压器	城区	城区	563.81	88.10	800.00	59.16	33.99
3504	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	香山悦府小区2号变	城区	城区	605.35	94.59	800.00	31.46	14.19
3505	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	新世家箱变配电变压器	城区	城区	28.81	5.72	630.00	61.39	31.51
3506	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	中浩建材城1#箱式变	城区	城区	489.35	61.17	1000.00	278.46	89.55
3507	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	观河大院2号箱变配电变压器	城区	城区	533.76	83.40	800.00	72.74	40.53
3508	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	广厦新村1#箱式变	城区	城区	538.00	84.06	800.00	91.88	51.38

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3509	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	宜居家园A区2#箱式变	城区	城区	512.26	80.04	800.00	116.57	78.66
3510	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	滨河变518滨镇线1号公变	城区	城区	160.16	50.05	400.00	98.88	61.98
3511	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	山水大院2号配电变压器	城区	城区	551.27	86.14	800.00	67.44	41.32
3512	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	紫云新都1号配电变压器	城区	城区	252.73	39.49	800.00	285.46	119.32
3513	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	紫荆花城2号箱变配电变压器	城区	城区	399.32	62.39	800.00	97.54	52.22
3514	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	中博山水大院二期1号变压器	城区	城区	640.00	100.00	800.00	50.83	29.27
3515	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	四季鲜市场2#配电室2#配变	城区	城区	411.34	64.27	800.00	174.00	118.90
3516	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	观河大院6号箱变配电变压器	城区	城区	560.14	87.52	800.00	56.78	31.05
3517	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	三森家具广场配电变压器	城区	城区	189.68	75.27	315.00	31.43	19.41
3518	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	中卫市	沙坡头区	瑞丰家园4号箱变配电变压器	城区	城区	524.24	81.91	800.00	84.94	50.52
3519	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	文昌变580南苑东线2号公变变压器	城区	城区	329.46	82.37	500.00	32.26	16.42
3520	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	御景华城6号箱变配电变压器	城区	城区	428.72	66.99	800.00	158.83	104.80
3521	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	众一山水城3号配电室2号变压器	城区	城区	691.65	86.46	1000.00	81.03	44.92
3522	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	紫金苑4号箱变配电变压器	城区	城区	529.14	82.68	800.00	78.98	41.48

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3523	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	中鹏综合楼1#箱式变	城区	城区	528.82	82.63	800.00	98.26	59.61
3524	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	滨河首府8#箱式变	城区	城区	427.74	84.87	630.00	56.64	32.96
3525	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	中杞郦都1号配电变压器	城区	城区	530.07	82.82	800.00	96.14	58.85
3526	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	双桥嘉苑1号配电室3号配电变压器	城区	城区	462.53	91.77	630.00	32.82	17.11
3527	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	宁夏思路伟业实业有限公司综合楼2号变	城区	城区	626.86	97.95	800.00	20.04	8.32
3528	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	山水大院4号配电变压器	城区	城区	563.26	88.01	800.00	54.22	27.74
3529	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	应理新社区2号配电变压器	城区	城区	490.03	76.57	800.00	124.22	50.84
3530	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	中卫市	沙坡头区	中关村产业园A座1号公变	城区	城区	508.54	79.46	800.00	100.63	49.36
3531	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	天和苑棚户区配变配电变压器	城区	城区	295.34	73.83	500.00	70.51	39.80
3532	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	众一家园三期3号变	城区	城区	604.17	94.40	800.00	36.50	16.93
3533	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	双桥嘉苑2号配电室11号变压器	城区	城区	454.68	90.21	630.00	34.50	19.86
3534	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	天莉花园2号箱变配电变压器	城区	城区	268.45	67.11	500.00	100.75	57.95
3535	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	恒祥国际9#箱式变	城区	城区	566.05	88.44	800.00	61.92	35.33
3536	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	惠泽苑1号箱变配电变压器	城区	城区	462.35	72.24	800.00	116.28	69.29

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3537	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	三合家园B区3号箱变配电变压器	城区	城区	312.30	78.07	500.00	64.92	39.16
3538	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	香山一品1号箱变配电变压器	城区	城区	534.53	83.52	800.00	121.42	57.79
3539	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	应理新社区6号配电变压器	城区	城区	560.89	87.64	800.00	65.04	37.45
3540	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	美利工业园区慈善园4#箱式变	城区	城区	312.08	61.92	630.00	175.42	128.38
3541	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	紫金苑二期1#箱式变	城区	城区	383.62	76.12	630.00	98.04	61.36
3542	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	阳光雅苑配电室1号变压器	城区	城区	596.00	93.13	800.00	52.01	26.03
3543	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	阳光雅苑3号变压器	城区	城区	594.48	92.89	800.00	24.67	14.50
3544	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	汽车客运总站1号配电变压器	城区	城区	558.33	69.79	1000.00	153.42	57.37
3545	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	锦宸湾7号公变	城区	城区	594.01	92.81	800.00	2.40	1.31
3546	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	中博山水大院二期4号变压器	城区	城区	640.00	100.00	800.00	72.17	49.19
3547	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	时代佳苑二期2号箱变配电变压器	城区	城区	451.55	89.59	630.00	27.74	16.83
3548	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	阳光骄子3#箱式变	城区	城区	528.30	82.55	800.00	72.60	40.79
3549	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	金沙国际三期6号箱变配电变压器	城区	城区	568.68	88.86	800.00	53.95	32.79
3550	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	尚东枫景B区2号公变	城区	城区	800.00	100.00	1000.00	2.04	0.24

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3551	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	怡苑2#箱式变	城区	城区	344.47	68.35	630.00	93.02	67.60
3552	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	瑞丰家园7号箱变配电变压器	城区	城区	525.17	82.06	800.00	72.26	42.18
3553	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	滨河首府6#配电变压器	城区	城区	351.05	69.65	630.00	125.92	73.17
3554	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	黄河花园三期3号箱式配电变压器	城区	城区	239.69	59.92	500.00	116.33	68.02
3555	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	天莉花园4号箱变配电变压器	城区	城区	566.95	88.59	800.00	53.55	27.57
3556	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	紫润华庭1#配电室1#配变	城区	城区	526.96	82.34	800.00	87.77	49.70
3557	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	中卫市	沙坡头区	恒祥壹号院1号箱式变	城区	城区	596.67	93.23	800.00	36.22	18.02
3558	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	江元隆府7#配电室1#专变	城区	城区	564.28	88.17	800.00	61.90	32.28
3559	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	香山秀府4号公变	城区	城区	441.47	68.98	800.00	66.38	40.24
3560	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	文昌521东线2#箱式变	城区	城区	160.74	50.23	400.00	124.84	80.25
3561	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	黄河明珠小区1号箱变配电变压器	城区	城区	570.41	89.13	800.00	50.30	26.95
3562	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	应理新社区3号配电变压器	城区	城区	695.92	86.99	1000.00	91.71	44.18
3563	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	长城小区1号箱式变电站配电变压器	城区	城区	389.15	77.21	630.00	106.08	57.33
3564	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	恒祥壹方城1#箱式变	城区	城区	437.41	86.79	630.00	49.58	29.55

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3565	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	福润苑B区8号配电变压器	城区	城区	620.52	96.96	800.00	3.43	1.63
3566	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	御景华府1号箱变配电变压器	城区	城区	431.42	85.60	630.00	68.23	37.27
3567	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	恒祥壹號院小区四期11号变	城区	城区	602.01	94.06	800.00	41.71	20.86
3568	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	宜居家园A区4#箱式变	城区	城区	563.26	88.01	800.00	57.14	28.50
3569	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	文昌购物广场配电变压器	城区	城区	288.80	90.25	400.00	21.66	9.75
3570	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	新敦村棚户户区2号配电变压器	城区	城区	480.96	75.15	800.00	150.84	82.63
3571	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	香山财富广场2#箱式变	城区	城区	591.44	92.41	800.00	34.82	20.47
3572	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	紫云新都2号配电变压器	城区	城区	105.27	26.32	500.00	181.47	62.98
3573	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	向阳C区1#箱式变	城区	城区	147.65	36.91	500.00	168.62	64.86
3574	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	黄湾新村2号箱变配电变压器	城区	城区	562.11	70.26	1000.00	201.75	124.02
3575	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	宜居家园A区5#箱式变	城区	城区	561.32	87.71	800.00	45.82	21.80
3576	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	长城东线5号公变配电变压器	城区	城区	403.82	80.12	630.00	72.52	43.44
3577	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	四季鲜市场3#配电室3#配变	城区	城区	146.63	22.91	800.00	337.44	248.38
3578	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	香山悦府小区5号变	城区	城区	603.32	94.27	800.00	51.10	22.09
3579	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	福润苑A2区4号箱变配电变压器	城区	城区	573.02	89.53	800.00	51.26	28.73

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3580	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	壹號院三期8号公变	城区	城区	584.36	91.31	800.00	48.26	24.51
3581	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	文昌变583香山东线3号箱变	城区	城区	352.61	69.96	630.00	138.18	83.13
3582	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	锦宸湾6号公变	城区	城区	632.25	98.79	800.00	3.82	1.34
3583	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	时代佳苑2号箱变配电变压器	城区	城区	567.73	88.71	800.00	50.21	26.85
3584	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	观河大院5号箱变配电变压器	城区	城区	567.96	88.74	800.00	44.21	25.80
3585	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	宁北置业1号间隔配电变压器	城区	城区	408.06	80.97	630.00	67.28	33.55
3586	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	朝阳小区配电变压器	城区	城区	577.57	90.25	800.00	33.56	15.02
3587	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	宁北置业3号配电变压器	城区	城区	275.12	54.59	630.00	148.20	50.14
3588	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	碧桂园1号配电室3号配变	城区	城区	655.13	81.89	1000.00	97.11	60.36
3589	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	紫荆花城1号配电室1号配电变压器	城区	城区	479.99	75.00	800.00	118.08	72.89
3590	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	广厦综合楼1#箱式变	城区	城区	400.65	79.49	630.00	84.46	59.69
3591	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	江元隆府4#配电室10#配变	城区	城区	186.03	36.91	630.00	199.97	59.23
3592	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	雍楼新居2号配电变压器	城区	城区	516.64	80.73	800.00	94.06	58.41
3593	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	双桥嘉苑2号配电室10号变压器	城区	城区	472.10	93.67	630.00	24.52	9.13
3594	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	福润苑A1区16号箱变变压器	城区	城区	311.90	77.98	500.00	58.22	31.18

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3595	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	东方红2#箱式变	城区	城区	376.94	74.79	630.00	92.20	52.84
3596	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	五里村棚户3#箱式变	城区	城区	479.95	95.23	630.00	17.14	8.24
3597	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	宜居家园B1区1#箱式变	城区	城区	350.99	87.75	500.00	33.63	17.48
3598	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	福润苑A1区10号配电变压器	城区	城区	312.58	78.14	500.00	70.34	36.22
3599	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	御景华城1号箱变变压器	城区	城区	488.94	76.40	800.00	107.69	63.05
3600	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	阳光家园2号配电室配电变压器	城区	城区	785.75	78.57	1250.00	158.04	99.28
3601	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	旭日龙祥4号箱式变配电变压器	城区	城区	516.95	80.77	800.00	92.50	46.31
3602	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	华瑞苑2号配变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	107.86	59.62
3603	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	科信房产配电变压器	城区	城区	238.52	74.54	400.00	56.19	28.07
3604	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	恒祥国际16#箱式变	城区	城区	554.17	86.59	800.00	74.42	33.61
3605	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	福兴苑小区4号配电变压器	城区	城区	591.73	92.46	800.00	27.17	16.14
3606	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	宜居家园A区8#箱式变	城区	城区	558.57	87.28	800.00	53.02	31.74
3607	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	黄河花园三期9号配变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	75.96	40.39
3608	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	美利工业园区慈善园3#箱式变	城区	城区	285.67	71.42	500.00	4.24	2.06
3609	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	恒大都市广场1号变压器	城区	城区	586.02	91.57	800.00	54.31	34.19

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3610	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	香山悦府小区3号变	城区	城区	613.45	95.85	800.00	25.63	14.17
3611	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	锦宸湾4号公变	城区	城区	624.08	97.51	800.00	14.88	7.66
3612	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	阳光华庭1号箱变配电变压器	城区	城区	395.01	78.38	630.00	76.39	41.78
3613	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	东麓苑小区2号箱式变	城区	城区	428.94	67.02	800.00	172.01	102.15
3614	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	新区供电小区职工宿舍1#箱式变	城区	城区	70.62	88.27	100.00	5.51	1.34
3615	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	金岸华庭3#箱式变	城区	城区	438.18	86.94	630.00	50.82	22.38
3616	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	四季鲜市场4#箱式变	城区	城区	202.03	40.09	630.00	198.30	123.41
3617	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	滨河首府四期3#公变	城区	城区	592.29	92.55	800.00	21.12	9.57
3618	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	恒祥壹号院3号箱式变	城区	城区	562.72	87.93	800.00	55.61	33.03
3619	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	香山悦府小区10号变	城区	城区			800.00	0.00	0.00
3620	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	源城线4号公变配电变压器	城区	城区	534.97	83.59	800.00	49.96	30.77
3621	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	阳光雅苑7号公变	城区	城区	568.89	88.89	800.00	14.23	3.41
3622	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	丽景园3#箱式变	城区	城区	400.11	79.39	630.00	75.16	44.15
3623	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	香山财富广场3#箱式变	城区	城区	582.10	90.95	800.00	34.18	19.47
3624	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	文安苑1号箱式变	城区	城区	403.00	79.96	630.00	67.74	39.50

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3625	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	金泽庭院1#箱式变	城区	城区	560.66	87.60	800.00	35.09	18.54
3626	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	恒祥国际17#箱式变	城区	城区	539.08	84.23	800.00	80.52	46.94
3627	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	中卫市	沙坡头区	邵桥开关站913鼓楼东线01号公变间隔变压器	城区	城区	141.47	35.37	500.00	215.90	112.54
3628	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	恒祥国际2#箱式变	城区	城区	556.95	87.02	800.00	57.82	32.40
3629	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	沙坡头水镇1#箱式变	城区	城区	289.10	45.17	800.00	194.54	55.08
3630	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	中卫市	沙坡头区	颐心园小区配电变压器	城区	城区	276.09	69.02	500.00	45.78	26.39
3631	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	卫中充电桩变压器	城区	城区	504.00	100.00	630.00	49.61	1.49
3632	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	紫东苑1号箱变配电变压器	城区	城区	505.07	78.92	800.00	96.07	53.78
3633	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	雍楼市场1#箱式变	城区	城区	17.35	3.44	630.00	215.84	116.14
3634	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	恒祥壹方城C区5号配电变压器	城区	城区	624.35	97.55	800.00	28.80	7.65
3635	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	源南线1号公变变压器	城区	城区	162.40	81.20	250.00	34.36	9.45
3636	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	福润苑A2区1号箱变配电变压器	城区	城区	591.92	92.49	800.00	40.80	21.72
3637	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	金河三期B区6#箱式变	城区	城区	584.62	91.35	800.00	40.92	20.60
3638	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	东园小区3#箱式变	城区	城区	220.22	68.82	400.00	55.16	32.60
3639	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	宁北置业2号公变变压器	城区	城区	237.35	47.09	630.00	146.96	51.62

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3640	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	阳光华庭3号箱变配电变压器	城区	城区	464.21	92.11	630.00	29.36	14.42
3641	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	恒祥壹方城2#配电室6#配变	城区	城区	272.69	54.10	630.00	148.64	62.46
3642	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	金沙国际三期7号箱变配电变压器	城区	城区	564.20	88.16	800.00	56.54	30.37
3643	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	向阳小区B区1#柱上变	城区	城区	102.92	80.41	160.00	17.87	8.80
3644	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	文博苑小区1#箱式变	城区	城区	589.98	92.18	800.00	37.08	20.86
3645	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	滨河世纪园1号箱变	城区	城区	387.47	76.88	630.00	107.72	54.94
3646	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	双桥家园5号箱变配电变压器	城区	城区	489.29	97.08	630.00	8.14	3.29
3647	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	中卫市	沙坡头区	银基小区1#箱式变	城区	城区	216.95	86.09	315.00	25.57	11.38
3648	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	文昌北街柱上变	城区	城区	89.55	27.99	400.00	208.37	111.83
3649	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所 运检班	中卫市	沙坡头区	新敦村棚户区12号配电变压器	城区	城区	527.49	82.42	800.00	80.45	44.31
3650	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	锦宸湾5号公变	城区	城区	608.94	95.15	800.00	17.26	6.14
3651	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	香山花园2号箱式变电站配电变压器	城区	城区	476.20	94.48	630.00	41.52	9.80
3652	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	江元隆府5#配电室12#配变	城区	城区	438.49	87.00	630.00	52.54	27.85
3653	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	福兴苑小区8号配电变压器	城区	城区	715.68	89.46	1000.00	67.35	30.82

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3654	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	雍楼村1#箱式变	城区	城区	670.14	83.77	1000.00	86.38	47.46
3655	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	滨河首府3#箱式变	城区	城区	558.12	87.21	800.00	64.18	32.75
3656	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司		中卫市	沙坡头区	紫云新都8号配电变压器	城区	城区	387.37	76.86	630.00	75.32	34.44
3657	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	阳光雅苑6号公变	城区	城区	626.30	97.86	800.00	3.41	1.58
3658	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	新敦西区B地块1#箱式变	城区	城区	398.41	79.05	630.00	81.04	52.87
3659	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	阳光雅苑5#公变	城区	城区	611.10	95.48	800.00	23.38	12.95
3660	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	宜居家园B1区2#箱式变	城区	城区	585.28	91.45	800.00	33.26	18.18
3661	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	黄河花园三期廉租房1号箱变配电变压器	城区	城区	409.74	81.30	630.00	70.56	35.70
3662	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	锦宸湾11号公变	城区	城区	626.71	97.92	800.00	12.60	4.64
3663	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	文安苑二期2号箱式变	城区	城区	286.25	56.79	630.00	159.56	46.74
3664	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	中卫市	沙坡头区	东方红小区东区1号变	城区	城区	640.00	100.00	800.00	129.79	79.66
3665	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	中卫市	沙坡头区	福润苑A1区9号箱变配电变压器	城区	城区	311.69	77.92	500.00	61.78	37.63
3666	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	香山秀府2号箱变配电变压器	城区	城区	415.34	82.41	630.00	62.62	34.51
3667	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	香山财富广场5#箱式变	城区	城区	504.85	78.88	800.00	98.30	43.44
3668	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务二班	中卫市	沙坡头区	中关村产业园B座1号公变	城区	城区	640.00	100.00	800.00	73.06	32.13

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3669	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	时代佳苑二期1号箱变配电变压器	城区	城区	464.61	92.19	630.00	37.44	15.66
3670	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维一班	中卫市	沙坡头区	恒祥国际10#箱式变	城区	城区	514.08	80.32	800.00	84.72	51.67
3671	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	宜居家园B区3号箱变配电变压器	城区	城区	513.44	80.23	800.00	84.19	51.50
3672	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	江元隆府7#配电室3#专变	城区	城区			315.00	0.00	0.00
3673	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	御景华城4号箱变配电变压器	城区	城区	533.01	83.28	800.00	85.61	50.40
3674	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	福润苑A1区14号配电变压器	城区	城区	0	0	0	0.00	0.00
3675	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	文安苑1号配电变压器	城区	城区	0	0	0	0.00	0.00
3676	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	文安苑2号箱变配电变压器	城区	城区	0	0	0	0.00	0.00
3677	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	邵桥开关站911北环线1号公变	城区	东花园社区	25.31	7.91	400.00	200.66	124.93
3678	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	文昌变521城东线1号公变	城区	东花园社区	144.61	45.19	400.00	153.15	89.18
3679	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	文昌变521城东线6号公变	城区	东园村	58.59	18.31	400.00	242.72	121.54
3680	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	文昌变514东街线10号杆交警队变	城区	东园村	130.10	40.66	400.00	152.52	90.23
3681	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	文昌变514东街线1号公变	城区	东园村	277.10	86.59	400.00	34.09	16.93

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3682	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	官桥开关站915鼓楼西线30号公变	城区	高庙村	240.42	75.13	400.00	59.20	31.73
3683	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	香山公寓(银房置业)	城区	高庙村	442.24	87.75	630.00	47.38	26.19
3684	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	915鼓楼西线101#公变	城区	高庙村	0.32	0.08	500.00	245.68	120.65
3685	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	香山西线02号公变	城区	高庙村	199.91	62.47	400.00	104.20	56.20
3686	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	源创变519源天线水务家属楼41#公变	城区	官桥村	207.30	64.78	400.00	96.12	57.94
3687	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	官桥开关站915鼓楼西线盛华宾馆公变	城区	槐树北巷社区	8.20	2.56	400.00	211.72	123.42
3688	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变523夹渠线李嘴九队公变	城区	李嘴村	116.60	72.87	200.00	29.72	12.29
3689	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	华西三区1号柱上变压器	城区	前锋村	109.66	68.54	200.00	32.06	21.23
3690	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	文昌变523亚麻线五里西变	城区	史湖村	37.03	46.29	100.00	25.39	12.34
3691	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	文昌变514东街线2号公变100kVA	城区	五里村	60.34	75.42	100.00	10.58	3.46
3692	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	源创变519源天线2号公变	城区	西关村	122.47	61.24	250.00	65.64	27.97
3693	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	应理变512西关线西关一队变	城区	西关村	62.54	78.18	100.00	19.82	13.14
3694	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	滨河变570香山西线商城2号公变	城区	向阳巷居	335.68	52.45	800.00	199.37	106.87

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3695	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	滨河变527市政线1号公变	城区	新墩村	52.50	82.03	80.00	20.24	13.41
3696	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	供电服务一班	中卫市	沙坡头区	523亚麻线东园二里半变	城区	雍楼村	64.60	40.37	200.00	64.39	19.56
3697	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	文昌变514东街线15号杆雍楼公变	城区	雍楼村	244.93	76.54	400.00	65.88	41.35
3698	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	配电运维二班	中卫市	沙坡头区	卫北变524美利园区线金源工贸公变	城区	中卫市工业园区虚拟社区	54.48	68.10	100.00	12.53	3.31
3699	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线美利大棚2#公变	东园镇	八字渠村	281.49	87.97	400.00	59.77	31.46
3700	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线八字渠三队公变	东园镇	八字渠村	122.51	76.57	200.00	18.93	9.79
3701	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线八字渠中变	东园镇	八字渠村	129.53	80.95	200.00	21.50	8.31
3702	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线高庙南变	东园镇	八字渠村	79.13	49.45	200.00	18.67	8.71
3703	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线八字渠养殖园区200KVA	东园镇	八字渠村	36.44	22.77	200.00	30.00	13.42
3704	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线城北西公变	东园镇	八字渠村	74.99	58.59	160.00	28.84	15.27
3705	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线西关三队公变	东园镇	八字渠村	47.99	30.00	200.00	70.92	36.08
3706	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线官桥大棚1#公变	东园镇	八字渠村	136.73	85.45	200.00	19.19	8.38

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3707	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线八字渠西公变	东园镇	八字渠村	58.91	36.82	200.00	66.54	25.96
3708	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线八字渠六队公变	东园镇	八字渠村	0.31	0.39	100.00	17.99	9.65
3709	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线八字渠南公变	东园镇	八字渠村	32.56	40.70	100.00	12.79	6.03
3710	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线八字渠六队西公变	东园镇	八字渠村	129.90	81.19	200.00	18.94	6.39
3711	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线冯桥大棚2号公变200KVA	东园镇	白桥村	160.00	100.00	200.00	41.44	10.79
3712	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线新滩1#公变	东园镇	白桥村	69.58	43.49	200.00	17.50	6.53
3713	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线史湖西公变200KVA	东园镇	白桥村	38.42	24.01	200.00	31.16	9.48
3714	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线白桥一队公变	东园镇	白桥村	92.75	57.97	200.00	35.72	21.92
3715	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线东园大棚2#公变	东园镇	白桥村	151.01	94.38	200.00	24.40	9.37
3716	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线白桥南公变	东园镇	白桥村	105.68	66.05	200.00	49.67	12.53
3717	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线东元1-2队公变	东园镇	白桥村	135.95	84.97	200.00	12.71	2.24
3718	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线白桥村公变	东园镇	白桥村	0.61	0.76	100.00	41.84	8.56

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3719	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线白桥北公变	东园镇	白桥村	73.99	46.25	200.00	45.95	18.91
3720	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线双渠村公变400KVA	东园镇	白桥村	320.00	100.00	400.00	90.17	38.74
3721	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线北湖5#公变	东园镇	北湖村	132.02	82.51	200.00	14.02	5.56
3722	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线官桥大棚3号公变	东园镇	北湖村	160.00	100.00	200.00	11.57	1.35
3723	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线北湖2#公变	东园镇	北湖村	97.65	61.03	200.00	23.96	7.18
3724	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线新星移民新居2#公变	东园镇	北湖村	9.41	11.77	100.00	29.71	10.92
3725	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线瑞应五队公变100KVA	东园镇	北湖村	80.00	100.00	100.00	23.65	7.58
3726	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线北湖3#公变	东园镇	北湖村	76.65	47.91	200.00	23.81	8.66
3727	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线北湖4#公变	东园镇	北湖村	113.46	70.91	200.00	17.89	7.94
3728	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线新滩8号公变	东园镇	北湖村	8.29	5.18	200.00	77.07	9.75
3729	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线郭滩8号公变	东园镇	北湖村	106.76	66.72	200.00	17.26	8.80
3730	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线北湖1#公变	东园镇	北湖村	68.88	86.10	100.00	3.85	1.28
3731	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线红武西公变	东园镇	曹闸村	1.57	0.98	200.00	94.72	13.42

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3732	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线新星9#公变	东园镇	曹闸村	65.82	82.27	100.00	3.35	0.82
3733	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线曹闸村1号公变	东园镇	曹闸村	4.87	6.08	100.00	41.59	11.04
3734	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线曹闸村2号公变	东园镇	曹闸村	240.55	75.17	400.00	50.52	5.13
3735	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线曹闸二队公变	东园镇	曹闸村	32.66	20.41	200.00	73.71	12.36
3736	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线曹闸东公变	东园镇	曹闸村	49.70	62.13	100.00	16.12	5.56
3737	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线曹闸村公变	东园镇	曹闸村	111.19	69.49	200.00	16.50	8.94
3738	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线东园中学公变	东园镇	曹闸村	9.38	11.72	100.00	27.35	9.92
3739	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线曹闸八队公变	东园镇	曹闸村	30.82	38.53	100.00	33.74	11.40
3740	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线曹闸南公变	东园镇	曹闸村	21.72	27.15	100.00	41.15	14.72
3741	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线曹闸七队公变	东园镇	曹闸村	14.00	17.50	100.00	10.27	5.35
3742	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线曹闸大棚公变	东园镇	曹闸村	24.99	62.49	50.00	2.36	0.41
3743	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线城北村公变	东园镇	城北村	212.63	66.45	400.00	64.56	27.48
3744	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线官桥东公变	东园镇	城北村	266.24	83.20	400.00	33.92	19.20
3745	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线八字渠村公变	东园镇	城北村	26.51	33.13	100.00	28.40	6.79

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3746	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线高庙北公变	东园镇	城北村	134.86	84.29	200.00	13.91	4.99
3747	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线东园镇政府箱变	东园镇	东园镇街道	504.00	100.00	630.00	33.46	1.51
3748	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线冯桥大棚1号公变	东园镇	冯桥村	0.64	0.80	100.00	14.47	6.05
3749	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线曹闸西公变400KVA	东园镇	冯桥村	320.00	100.00	400.00	23.26	8.42
3750	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线曹闸六队公变	东园镇	冯桥村	112.52	70.32	200.00	10.09	3.83
3751	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线冯桥四队公变200KVA	东园镇	冯桥村	87.78	54.86	200.00	38.26	9.92
3752	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线明轩公变	东园镇	冯桥村	160.00	100.00	200.00	3.45	0.28
3753	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线冯桥西公变200KVA	东园镇	冯桥村	160.00	100.00	200.00	27.28	9.61
3754	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线美利西公变400KVA	东园镇	冯桥村	320.00	100.00	400.00	38.65	13.48
3755	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线冯桥5队公变	东园镇	冯桥村	105.62	66.02	200.00	9.77	4.54
3756	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线高庙种植区公变	东园镇	高庙村	160.00	100.00	200.00	22.79	1.09
3757	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线八字渠北公变	东园镇	高庙村	67.70	84.63	100.00	6.65	2.34

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3758	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线金沙移民1#公变	东园镇	观音村	82.31	51.44	200.00	27.17	9.45
3759	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线金沙2#公变	东园镇	观音村	67.40	42.13	200.00	24.42	6.00
3760	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线金沙移民新居2#公变	东园镇	观音村	134.47	84.05	200.00	14.06	7.03
3761	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线金沙1#公变	东园镇	观音村	16.34	20.43	100.00	10.81	5.30
3762	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线金沙移民4#公变	东园镇	观音村	123.94	77.46	200.00	30.12	10.28
3763	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线金沙移民3#公变	东园镇	观音村	123.64	77.27	200.00	26.35	11.62
3764	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线金沙4号公变	东园镇	观音村	56.14	70.18	100.00	3.82	0.98
3765	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线城北北公变	东园镇	官桥村	18.11	11.32	200.00	38.46	24.76
3766	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线颐和家园小区公变	东园镇	官桥村	365.79	57.15	800.00	190.49	82.11
3767	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线郭滩5号公变	东园镇	郭滩村	106.14	66.34	200.00	12.06	4.97
3768	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线郭滩4#公变	东园镇	郭滩村	11.54	14.42	100.00	21.20	3.39
3769	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线新星2#公变	东园镇	郭滩村	277.08	69.27	500.00	76.06	46.13
3770	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线郭滩2#公变	东园镇	郭滩村	95.37	74.51	160.00	20.25	9.41

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3771	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线石墩水南公变	东园镇	郭滩村	113.69	71.06	200.00	10.66	3.57
3772	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线郭滩1号公变	东园镇	郭滩村	80.00	100.00	100.00	34.64	5.01
3773	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线郭滩7号公变	东园镇	郭滩村	125.55	78.47	200.00	21.48	9.49
3774	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线石堆水西公变	东园镇	郭滩村	44.53	55.67	100.00	11.34	2.20
3775	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线郭滩6号公变	东园镇	郭滩村	63.86	79.82	100.00	8.69	3.44
3776	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线新星8号公变	东园镇	郭滩村	64.68	80.86	100.00	6.98	2.15
3777	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线石墩水北变400KVA	东园镇	郭滩村	173.22	54.13	400.00	91.60	26.40
3778	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线韩闸韭菜基地1#公变	东园镇	韩闸村	128.92	80.58	200.00	3.91	1.55
3779	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线韩闸南公变	东园镇	韩闸村	48.59	30.37	200.00	14.41	6.21
3780	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线瑞应村公变	东园镇	韩闸村	126.49	79.06	200.00	29.66	16.30
3781	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线曹闸九队公变	东园镇	韩闸村	132.93	83.08	200.00	15.28	7.99
3782	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线韩闸村公变	东园镇	韩闸村	63.48	39.67	200.00	37.75	23.56
3783	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线八字渠四队公变	东园镇	韩闸村	35.99	44.98	100.00	14.25	5.07

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3784	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线韩闸养殖园区公变	东园镇	韩闸村	47.92	59.90	100.00	9.33	4.63
3785	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线韩闸西公变	东园镇	韩闸村	11.53	14.41	100.00	20.89	10.93
3786	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线黑山3号公变	东园镇	黑山村	32.85	20.53	200.00	56.87	19.47
3787	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线黑山6号公变	东园镇	黑山村	2.93	3.66	100.00	46.90	19.22
3788	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线黑山2号公变	东园镇	黑山村	296.74	92.73	400.00	13.70	5.62
3789	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线红武二队公变	东园镇	黑山村	133.05	83.16	200.00	23.33	7.39
3790	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线黑山三队公变	东园镇	黑山村	101.43	63.39	200.00	26.12	13.98
3791	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线新滩7#公变	东园镇	黑山村	22.88	28.60	100.00	9.49	3.79
3792	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线黑山8#公变	东园镇	黑山村	33.16	41.45	100.00	5.07	1.10
3793	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线柔新7号公变	东园镇	黑山村	50.59	63.23	100.00	14.98	5.33
3794	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线新星13号公变	东园镇	黑山村	80.10	50.07	200.00	8.82	2.13
3795	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线柔新2号公变200KVA	东园镇	黑山村	98.26	61.41	200.00	42.98	11.80
3796	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线黑山4#公变	东园镇	黑山村	73.55	45.97	200.00	32.81	10.01
3797	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线黑山9号公变	东园镇	黑山村	108.89	68.05	200.00	24.85	9.42

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3798	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线红武北公变	东园镇	红武村	104.59	65.37	200.00	24.67	8.31
3799	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线金沙8号公变	东园镇	红武村	320.00	100.00	400.00	51.73	12.12
3800	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线红武养殖园区公变	东园镇	红武村	53.73	16.79	400.00	47.30	11.42
3801	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线红武村公变	东园镇	红武村	196.34	77.91	315.00	18.58	7.52
3802	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线雍楼肖庄九队公变	东园镇	金沙村	66.03	82.54	100.00	9.18	4.14
3803	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线赵桥大棚3队公变	东园镇	金沙村	0.38	0.48	100.00	50.95	7.79
3804	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线曹闸一队公变	东园镇	金沙村	19.18	23.98	100.00	36.14	17.57
3805	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线金沙5号公变	东园镇	金沙村	99.35	62.09	200.00	19.23	8.66
3806	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线雍楼肖庄公变	东园镇	金沙村	75.17	46.98	200.00	23.17	7.21
3807	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线金沙6号公变	东园镇	金沙村	160.00	100.00	200.00	88.76	38.64
3808	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线东园镇政府公变	东园镇	金沙村	15.36	9.60	200.00	90.19	17.86
3809	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线史湖大棚1号公变	东园镇	金沙村	4.00	5.00	100.00	4.93	1.30

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3810	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线曹闸一队大棚公变	东园镇	金沙村	12.87	32.18	50.00	7.56	2.90
3811	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线郑口5号公变	东园镇	李园村	97.52	60.95	200.00	24.53	8.09
3812	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线郑口3#公变	东园镇	李园村	43.07	53.84	100.00	12.95	3.54
3813	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线史湖九队公变	东园镇	刘台村	26.01	32.51	100.00	21.00	7.75
3814	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线八字渠一队公变	东园镇	美利村	80.00	100.00	100.00	24.04	9.34
3815	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线郭滩3#公变	东园镇	美利村	68.09	42.56	200.00	51.70	15.09
3816	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线美利大棚3号公变200KVA	东园镇	美利村	160.00	100.00	200.00	32.49	16.27
3817	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变521黑山线柔新山中源公变	东园镇	美利村	60.76	37.98	200.00	40.93	6.15
3818	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线史湖北公变	东园镇	美利村	80.00	100.00	100.00	38.41	14.23
3819	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线柔新2队公变	东园镇	柔新村	63.16	78.95	100.00	7.57	2.99
3820	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线柔新一队西公变	东园镇	柔新村	160.00	100.00	200.00	8.81	3.36
3821	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线新滩6#公变	东园镇	柔新村	19.13	23.91	100.00	33.44	4.75
3822	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线新滩3号公变	东园镇	柔新村	254.62	79.57	400.00	51.59	16.95

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3823	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线柔新3#公变	东园镇	柔新村	120.59	75.37	200.00	9.97	6.55
3824	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线新滩5号公变	东园镇	柔新村	43.82	27.39	200.00	33.95	16.83
3825	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线新滩2#公变	东园镇	柔新村	37.74	23.59	200.00	35.55	7.30
3826	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线鑫源猪场公变	东园镇	柔新村	70.10	43.81	200.00	42.09	6.87
3827	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线黑山1#公变	东园镇	柔新村	121.54	75.96	200.00	26.56	9.01
3828	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线谢滩北公变200KVA	东园镇	柔新村	96.46	60.29	200.00	22.17	6.37
3829	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线新滩4号公变	东园镇	柔新村	219.81	68.69	400.00	21.02	11.21
3830	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线柔新5#公变	东园镇	柔新村	1.76	2.19	100.00	10.44	2.96
3831	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线瑞应十队公变	东园镇	瑞应	119.93	59.97	250.00	38.52	13.00
3832	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线瑞应六队公变	东园镇	瑞应村	47.53	59.41	100.00	16.34	9.26
3833	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线瑞应北公变	东园镇	瑞应村	45.01	28.13	200.00	40.92	17.97
3834	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线美利大棚1号公变	东园镇	瑞应村	0.36	0.45	100.00	18.69	1.61
3835	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线史湖大棚四号公变	东园镇	瑞应村	126.20	78.87	200.00	16.77	9.67
3836	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线瑞应范滩公变	东园镇	瑞应村	38.20	47.75	100.00	11.86	5.75

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3837	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线韩闸韭菜基地5#公变	东园镇	瑞应村	13.44	16.80	100.00	6.96	0.43
3838	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线瑞应东公变	东园镇	瑞应村	87.80	54.88	200.00	40.15	12.01
3839	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线瑞应四队公变	东园镇	瑞应村	51.73	64.66	100.00	18.40	5.71
3840	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线瑞应一队公变	东园镇	瑞应村	46.22	57.78	100.00	17.40	8.38
3841	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线瑞应大棚1#公变	东园镇	瑞应村	68.12	85.15	100.00	7.55	2.50
3842	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线韩闸韭菜基地7#公变	东园镇	瑞应村	10.06	15.72	80.00	6.96	0.50
3843	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线瑞应蔬菜基地1#公变	东园镇	瑞应村	25.60	32.00	100.00	2.84	0.43
3844	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线佳昊公司公变	东园镇	沈桥村	52.33	32.70	200.00	66.86	11.30
3845	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线史湖美丽小区1#公变	东园镇	史湖村	565.21	88.31	800.00	43.54	25.89
3846	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线史湖美丽小区3#公变	东园镇	史湖村	451.38	89.56	630.00	28.22	15.81
3847	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线史湖大棚三号公变	东园镇	史湖村	35.10	43.88	100.00	13.29	5.28

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3848	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线赵桥北公变100KVA	东园镇	史湖村	80.00	100.00	100.00	8.67	2.59
3849	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线赵桥四队公变	东园镇	史湖村	160.00	100.00	200.00	14.23	6.56
3850	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线史湖三队公变	东园镇	史湖村	3.18	3.97	100.00	59.57	26.23
3851	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线西立交小区公变400KVA	东园镇	史湖村	320.00	100.00	400.00	21.08	10.55
3852	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线谢滩韭菜基地公变	东园镇	史湖村	160.00	100.00	200.00	8.60	3.02
3853	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线史湖村公变	东园镇	史湖村	158.09	49.40	400.00	84.38	17.74
3854	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线史湖五队公变200KVA	东园镇	史湖村	160.00	100.00	200.00	23.43	6.28
3855	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线史湖大棚2号公变	东园镇	史湖村	0.38	0.47	100.00	69.33	9.20
3856	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线史湖东公变400KVA	东园镇	史湖村	320.00	100.00	400.00	15.92	8.57
3857	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线史湖美丽小区2#公变	东园镇	史湖村	562.67	87.92	800.00	35.86	22.07
3858	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线谢滩五队公变	东园镇	史湖村	126.54	79.09	200.00	30.74	11.51
3859	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	华润景观集团2#公变	东园镇	双渠村	455.51	71.17	800.00	102.74	63.54

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3860	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线东园大棚1号公变	东园镇	双渠村	38.10	47.63	100.00	6.87	2.25
3861	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线雍楼七队公变	东园镇	双渠村	150.11	59.57	315.00	56.18	32.48
3862	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线官桥大棚2号公变	东园镇	双渠村	80.00	100.00	100.00	34.80	7.50
3863	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	华润景观集团1#公变	东园镇	双渠村	491.48	76.79	800.00	84.24	46.15
3864	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线双渠北公变400KVA	东园镇	双渠村	43.39	13.56	400.00	109.88	65.39
3865	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线双渠一队公变	东园镇	双渠村	53.42	66.78	100.00	19.74	7.55
3866	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线双渠1-2队400KVA	东园镇	双渠村	268.07	83.77	400.00	47.09	18.55
3867	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线官桥西公变200KVA	东园镇	西关村	78.12	48.83	200.00	37.47	11.60
3868	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线白桥大棚公变	东园镇	谢滩村	26.23	16.39	200.00	16.09	3.55
3869	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线谢滩村公变	东园镇	谢滩村	80.12	50.07	200.00	19.00	3.63
3870	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线谢滩东公变400KVA	东园镇	谢滩村	259.05	80.95	400.00	62.77	23.30
3871	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线谢滩中公变	东园镇	谢滩村	57.42	44.86	160.00	63.45	47.36

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3872	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线谢滩大棚公变100KVA	东园镇	谢滩村	80.00	100.00	100.00	13.92	2.84
3873	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线谢滩一队公变	东园镇	谢滩村	50.97	63.71	100.00	9.42	3.52
3874	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线白桥韭菜基地2#公变	东园镇	谢滩村	35.18	43.98	100.00	6.41	0.29
3875	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线谢滩西变	东园镇	谢滩村	257.25	80.39	400.00	22.42	9.53
3876	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线赵桥五队大棚公变	东园镇	谢滩村	3.71	4.64	100.00	2.37	0.35
3877	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线赵桥西公变	东园镇	谢滩村	213.99	66.87	400.00	91.28	12.86
3878	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线柔新4#公变	东园镇	新北乡	25.31	31.63	100.00	40.01	9.99
3879	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线长滩点公变	东园镇	新滩村	43.66	54.57	100.00	12.03	5.03
3880	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线柔新8号公变	东园镇	新滩村	320.00	100.00	400.00	12.84	5.25
3881	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线柔新9号公变	东园镇	新滩村	160.00	100.00	200.00	7.67	2.06
3882	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线新滩一队东公变	东园镇	新滩村	125.28	78.30	200.00	22.54	11.46
3883	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线新星5号公变	东园镇	新滩村	96.36	60.23	200.00	29.42	9.60
3884	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线黑山5号公变	东园镇	新滩村	21.29	13.31	200.00	15.89	7.49

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3885	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线黑山7号公变	东园镇	新滩村	66.68	83.35	100.00	4.68	0.60
3886	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线新星移民1#公变	东园镇	新滩村	18.83	23.54	100.00	9.07	5.33
3887	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线新星1#公变	东园镇	新滩村	12.37	15.46	100.00	28.36	8.00
3888	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变512中云一线中卫工业园区管委会公变	东园镇	新滩村	320.00	100.00	400.00	80.64	45.66
3889	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线柔新6号公变	东园镇	新星村	4.75	5.94	100.00	50.89	7.72
3890	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线新星7号公变	东园镇	新星村	160.00	100.00	200.00	14.58	3.57
3891	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线新星12号公变	东园镇	新星村	109.37	68.36	200.00	24.85	12.44
3892	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线三义牧场公变	东园镇	新星村	6.42	3.21	250.00	46.78	4.09
3893	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线新星6#公变	东园镇	新星村	71.44	89.30	100.00	4.46	0.90
3894	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线三义牧场西公变	东园镇	新星村	160.00	100.00	200.00	138.08	9.55
3895	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	卫北变517黑山线新星10号公变	东园镇	新星村	117.77	73.61	200.00	14.25	1.06
3896	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线西关三队南变	东园镇	杨渠村	175.97	54.99	400.00	3.72	1.85
3897	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线韩闸北公变	东园镇	迎水村	121.61	38.00	400.00	25.74	8.76

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3898	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线八字渠二队公变	东园镇	营盘水村	262.56	82.05	400.00	41.01	17.67
3899	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线金沙3#公变	东园镇	雍湖村	50.24	62.80	100.00	9.62	3.08
3900	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线赵桥南公变	东园镇	赵桥村	91.13	56.96	200.00	70.80	34.21
3901	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线赵桥大棚四队公变	东园镇	赵桥村	124.96	78.10	200.00	7.68	2.28
3902	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线白桥韭菜基地1#公变	东园镇	赵桥村	144.08	90.05	200.00	0.20	0.11
3903	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线赵桥东公变	东园镇	赵桥村	88.32	55.20	200.00	42.68	19.60
3904	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变516东园线赵桥二队公变	东园镇	赵桥村	320.00	100.00	400.00	11.15	5.25
3905	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线八字渠大棚公变	东园镇	赵桥村	160.00	100.00	200.00	9.16	4.05
3906	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变574源东线韩闸韭菜基地3#公变	东园镇	赵桥村	159.12	99.45	200.00	2.75	0.73
3907	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线曹闸三队公变	东园镇	镇北村	138.20	86.37	200.00	7.32	5.50
3908	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线郑口1#公变	东园镇	镇罗村	98.20	61.37	200.00	18.92	3.17
3909	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线郑口2#公变	东园镇	镇罗村	41.92	52.39	100.00	11.74	1.32
3910	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线郑口4号公变	东园镇	镇西村	53.47	66.84	100.00	25.42	4.29

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3911	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线郑口6#公变	东园镇	郑口村	53.99	67.49	100.00	12.32	4.98
3912	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线新星4#公变	东园镇	中卫市工业园区虚拟社区	36.73	45.92	100.00	12.53	4.51
3913	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线金沙7号公变	东园镇	砖塔村	78.84	49.27	200.00	19.73	0.91
3914	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线石墩水东公变	东园镇	砖塔村	94.12	58.83	200.00	26.43	10.36
3915	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变517莫镇线塞上江南大棚公变	柔远镇	渡口村	143.54	89.71	200.00	7.55	0.97
3916	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变514柔西线砖塔村东公变	柔远镇	渡口村	213.10	66.59	400.00	30.00	10.80
3917	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变517莫镇线范庙中公变	柔远镇	范庙	87.63	54.77	200.00	26.43	14.36
3918	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变517莫镇线施庙九队公变	柔远镇	范庙村	60.09	75.11	100.00	8.42	2.90
3919	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变517莫镇线范庙村四队公变	柔远镇	范庙村	160.00	100.00	200.00	25.34	11.34
3920	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变524柔北线施庙村大棚南二号公变	柔远镇	范庙村	68.64	85.80	100.00	4.74	0.35
3921	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变517莫镇线蔬菜大棚三号公变施庙	柔远镇	范庙村	74.08	46.30	200.00	21.65	4.49
3922	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变517莫镇线沙渠东二号公变	柔远镇	冯桥村	23.46	29.33	100.00	5.37	2.17

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3923	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变517莫镇线沙渠东公变	柔远镇	冯桥村	320.00	100.00	400.00	14.26	4.86
3924	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线沙渠九队公变	柔远镇	冯桥村	106.45	66.53	200.00	13.24	6.19
3925	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变525柔东线冯庄八队公变	柔远镇	冯庄	73.54	45.96	200.00	34.97	20.19
3926	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变525柔东线冯庄村六队公变	柔远镇	冯庄村	160.00	100.00	200.00	7.26	3.12
3927	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变525柔东线冯庄村千亩西兰花基地公变	柔远镇	冯庄村			200.00	0.00	0.00
3928	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变525柔东线冯庄大棚一号公变1	柔远镇	冯庄村	35.24	22.02	200.00	3.34	1.14
3929	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变525柔东线冯庄一队公变	柔远镇	冯庄村	117.05	73.16	200.00	20.32	6.05
3930	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变525柔东线冯庄四队公变	柔远镇	冯庄村	115.44	72.15	200.00	21.12	8.08
3931	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变525柔东线镇靖东公变	柔远镇	冯庄村	119.91	74.94	200.00	24.50	12.49
3932	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变525柔东线冯庄大棚三号公变	柔远镇	冯庄村	58.55	73.19	100.00	3.48	1.10
3933	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变525柔东线冯庄村大棚四号公变	柔远镇	冯庄村	80.00	100.00	100.00	10.12	5.54
3934	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变525柔东线冯庄村九队公变	柔远镇	冯庄村	160.00	100.00	200.00	19.45	13.04

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3935	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变525柔东线冯庄村东公变	柔远镇	冯庄村	160.00	100.00	200.00	10.76	6.42
3936	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变525柔东线镇靖七队公变	柔远镇	冯庄村	0.37	0.46	100.00	6.17	2.75
3937	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变525柔东线冯庄村西公变	柔远镇	冯庄村	160.00	100.00	200.00	48.13	11.26
3938	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变516莫福线五里中公变	柔远镇	福润苑社区	108.48	84.75	160.00	16.78	3.33
3939	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变514柔西线砖塔村六队公变	柔远镇	高营村	108.68	67.93	200.00	16.64	5.74
3940	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线高营大棚二号公变	柔远镇	高营村	19.83	24.79	100.00	11.85	4.35
3941	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变514柔西线渡口养殖园区东公变	柔远镇	高营村	23.15	14.47	200.00	39.91	12.57
3942	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变514柔西线砖塔村西公变	柔远镇	高营村	100.91	63.07	200.00	11.86	5.18
3943	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线高营村一队公变	柔远镇	高营村	160.00	100.00	200.00	14.78	5.58
3944	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线高营村北公变	柔远镇	高营村	320.00	100.00	400.00	42.92	21.18
3945	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线沙渠十二队公变	柔远镇	观音村	295.23	92.26	400.00	13.04	5.94
3946	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变514柔西线郭营四队公变	柔远镇	郭营村	55.83	69.79	100.00	15.23	4.99
3947	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变514柔西线郭营南公变	柔远镇	郭营村	40.49	25.30	200.00	27.28	12.99

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3948	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变514柔西线郭营七队公变	柔远镇	郭营村	81.54	50.96	200.00	21.99	11.24
3949	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	516莫福线郭营陆营公变	柔远镇	郭营村	142.43	89.02	200.00	6.86	1.68
3950	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变514柔西线郭营二队公变	柔远镇	郭营村	15.60	19.50	100.00	23.44	10.66
3951	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	城东大院小区1号公变	柔远镇	国营村	561.34	87.71	800.00	65.30	30.19
3952	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	尚东枫景3号公变	柔远镇	国营村	772.34	96.54	1000.00	13.11	8.19
3953	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	福润苑B区18#箱式变	柔远镇	国营村	566.06	88.45	800.00	44.59	27.35
3954	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	福润苑B区3号箱式变	柔远镇	国营村	318.22	79.56	500.00	85.22	38.72
3955	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	福润苑B区6#箱式变	柔远镇	国营村	504.00	100.00	630.00	55.50	31.50
3956	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	城东大院小区5号公变	柔远镇	国营村	609.92	95.30	800.00	24.89	14.09
3957	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	尚东枫景4号公变	柔远镇	国营村	690.00	86.25	1000.00	1.32	0.69
3958	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	福润苑B区4号箱式变	柔远镇	国营村	577.98	90.31	800.00	47.42	28.43
3959	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	福润苑B区2号箱式变	柔远镇	国营村	326.51	81.63	500.00	60.46	39.38
3960	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	尚东枫景2号公变	柔远镇	国营村	786.92	98.37	1000.00	4.41	1.61
3961	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	尚东枫景1号公变	柔远镇	国营村	716.98	89.62	1000.00	5.40	4.58
3962	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	城东大院小区4号公变	柔远镇	国营村	587.15	91.74	800.00	54.41	23.01

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3963	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	城东大院小区2号公变	柔远镇	国营村	595.32	93.02	800.00	41.26	20.71
3964	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变522莫台线刘台园区公变	柔远镇	河沟村	110.58	69.11	200.00	5.78	1.97
3965	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线高营四号大棚公变	柔远镇	黑山村	281.38	87.93	400.00	34.43	11.70
3966	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变514柔西线夹渠东公变	柔远镇	夹渠	127.04	79.40	200.00	15.86	6.42
3967	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变524柔北线柔远地毯厂公变	柔远镇	夹渠村	0.32	0.20	200.00	9.94	2.11
3968	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变514柔西线夹渠西公变	柔远镇	夹渠村	105.70	66.07	200.00	24.17	13.42
3969	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变524柔北线柔远东公变	柔远镇	夹渠村	116.41	72.76	200.00	17.23	9.23
3970	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变514柔西线夹渠六队公变	柔远镇	夹渠村	47.52	59.40	100.00	16.63	4.79
3971	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变514柔西线莫楼一队公变	柔远镇	夹渠村	50.63	63.29	100.00	10.83	3.96
3972	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变514柔西线莫楼村大棚公变	柔远镇	夹渠村	15.20	19.00	100.00	20.29	6.03
3973	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变522莫台线柔远村三队公变	柔远镇	夹渠村	320.00	100.00	400.00	70.66	38.01
3974	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变522莫台线刘台村北公变	柔远镇	夹渠村	320.00	100.00	400.00	16.03	7.23
3975	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变525柔东线田园汇公变	柔远镇	夹渠村	160.00	100.00	200.00	41.85	3.33

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3976	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变524柔北线夹渠村塞上新居公变	柔远镇	夹渠村	63.00	78.75	100.00	6.14	2.43
3977	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变514柔西线夹渠五队公变	柔远镇	夹渠村	160.00	100.00	200.00	13.70	8.09
3978	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变514柔西线夹渠十队公变	柔远镇	夹渠村	320.00	100.00	400.00	7.74	1.83
3979	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变522莫台线刘台村四队公变	柔远镇	夹渠村	320.00	100.00	400.00	49.12	23.04
3980	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变514柔西线夹渠二队公变	柔远镇	夹渠村	98.18	61.36	200.00	21.64	12.42
3981	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变514柔西线渡口七队公变	柔远镇	李嘴村	293.08	91.59	400.00	16.45	9.82
3982	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变517莫镇线沙渠七队公变	柔远镇	李嘴村	135.28	84.55	200.00	12.65	5.05
3983	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变514柔西线柔远养殖公变	柔远镇	刘台村	79.67	49.79	200.00	18.25	3.78
3984	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线高营公变	柔远镇	刘台村	320.00	100.00	400.00	21.04	8.51
3985	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变522莫台线刘台村中公变	柔远镇	刘台村	23.19	28.99	100.00	21.98	2.23
3986	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	中卫物流园5号配电变压器	柔远镇	刘台村	476.83	94.61	630.00	9.98	4.55
3987	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变522莫台线刘台西公变	柔远镇	刘台村	33.36	41.70	100.00	0.26	0.05
3988	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变514柔西线砖塔五队公变	柔远镇	刘台村	97.73	61.08	200.00	28.90	13.93
3989	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	中卫物流园4号配电变压器	柔远镇	刘台村	276.58	86.43	400.00	5.26	2.34

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
3990	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变514柔西线砖塔三队公变	柔远镇	刘台村	24.45	30.56	100.00	4.16	1.90
3991	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	中卫物流园3号配电变压器	柔远镇	刘台村	494.46	98.11	630.00	5.80	1.83
3992	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变522莫台线刘台东一号公变	柔远镇	刘台村	280.31	87.60	400.00	20.47	7.76
3993	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变522莫台线刘台中一号公变	柔远镇	刘台村	246.07	76.90	400.00	31.07	11.07
3994	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变524柔北线柔远十二队公变	柔远镇	刘台村	284.17	88.80	400.00	19.39	5.26
3995	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	中卫物流园1号配电变压器	柔远镇	刘台村	485.59	96.35	630.00	3.40	1.11
3996	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变514柔西线柔远西箱变配电变压器	柔远镇	刘台村	348.62	69.17	630.00	45.98	11.47
3997	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变522莫台线刘台西一号公变	柔远镇	刘台村	285.65	89.27	400.00	24.47	8.50
3998	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	中卫物流园2号配电变压器	柔远镇	刘台村	0	0	0	0.00	0.00
3999	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线高营大棚三号公变	柔远镇	美利村	134.11	83.82	200.00	13.50	4.70
4000	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼六队箱变配电变压器	柔远镇	莫楼	473.91	94.03	630.00	32.94	15.54
4001	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变514柔西线莫楼二队公变	柔远镇	莫楼村	143.66	89.79	200.00	7.04	2.83

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4002	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变512双桥线线双桥村西公变	柔远镇	莫楼村	320.00	100.00	400.00	8.24	2.99
4003	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变514柔西线莫楼村三队公变	柔远镇	莫楼村	320.00	100.00	400.00	37.04	13.06
4004	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变514柔西线渡口村养殖园区西公变	柔远镇	莫楼村	69.43	43.39	200.00	49.12	13.12
4005	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变514柔西线渡口村四队公变	柔远镇	莫楼村	263.38	82.31	400.00	21.46	8.00
4006	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变522莫台线柔远五队公变	柔远镇	柔远村	109.29	68.31	200.00	57.10	15.84
4007	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变517莫镇线柔远十三队公变	柔远镇	柔远村	65.73	41.08	200.00	15.14	5.33
4008	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变524柔北线柔远中公变	柔远镇	柔远村	181.28	71.94	315.00	76.09	13.89
4009	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变524柔北线柔远十队公变	柔远镇	柔远村	212.62	66.44	400.00	41.03	17.47
4010	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变524柔北线柔远大棚四号公变	柔远镇	柔远村	43.51	67.99	80.00	9.84	2.41
4011	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变517莫镇线沙渠一队公变	柔远镇	柔远村	282.08	88.15	400.00	7.75	2.28
4012	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变522莫台线柔远五队南公变	柔远镇	沙坡头村	218.82	68.38	400.00	61.94	27.14
4013	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	沙渠四队箱变配变变压器	柔远镇	沙渠	321.63	63.82	630.00	13.96	6.29

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4014	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变517莫镇线柔远大棚一号公变	柔远镇	沙渠村	56.76	88.68	80.00	2.39	0.66
4015	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变517莫镇线沙渠三队公变	柔远镇	沙渠村	277.70	86.78	400.00	32.77	10.83
4016	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变514柔西线渡口村六队公变	柔远镇	沙渠村	320.00	100.00	400.00	37.54	11.32
4017	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变517莫镇线沙渠村韭菜基地公变	柔远镇	沙渠村	132.02	82.51	200.00	8.86	8.81
4018	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线高营三队公变	柔远镇	沙渠村	129.04	80.65	200.00	17.50	8.46
4019	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变517莫镇线沙渠十队公变	柔远镇	沙渠村	46.17	57.71	100.00	7.26	2.59
4020	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变517莫镇线沙渠东一号公变	柔远镇	沙渠村	287.80	89.94	400.00	18.36	5.90
4021	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变517莫镇线蔬菜大棚一号公变沙渠	柔远镇	沙渠村	131.27	82.04	200.00	5.39	2.37
4022	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变517莫镇线蔬菜大棚四号公变范庙	柔远镇	沈桥村	114.57	71.61	200.00	15.89	2.94
4023	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变517莫镇线施庙八队公变	柔远镇	施庙	434.93	86.30	630.00	26.20	12.52
4024	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变524柔北线施庙一队公变	柔远镇	施庙村	103.26	64.54	200.00	54.12	18.81
4025	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变514柔西线夹渠九队公变	柔远镇	施庙村	137.28	85.80	200.00	8.26	4.05
4026	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变517莫镇线沙渠村西公变	柔远镇	施庙村	73.90	23.09	400.00	41.33	13.97

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4027	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	施庙村箱变配电变压器	柔远镇	施庙村	476.87	94.62	630.00	40.08	8.49
4028	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变524柔北线施庙西变	柔远镇	施庙村	94.58	59.11	200.00	43.99	11.39
4029	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变524柔北线施庙村五队公变	柔远镇	施庙村	281.21	87.88	400.00	12.85	7.93
4030	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变514柔西线夹渠七队公变	柔远镇	施庙村	44.72	27.95	200.00	47.76	16.48
4031	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变517莫镇线施庙村北公变	柔远镇	施庙村	320.00	100.00	400.00	17.32	7.76
4032	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变525柔东线镇靖村西公变	柔远镇	施庙村	160.00	100.00	200.00	16.67	7.61
4033	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变524柔北线施庙村三队公变	柔远镇	施庙村	55.21	69.01	100.00	7.04	3.78
4034	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变525柔东线范庙七队大棚公变	柔远镇	施庙村	1.33	2.08	80.00	24.28	5.78
4035	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变524柔北线夹渠十二队公变	柔远镇	施庙村	134.11	83.82	200.00	10.33	4.54
4036	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变521莫冯线高营育苗大棚公变	柔远镇	史湖村	136.93	85.58	200.00	6.22	0.48
4037	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变512双桥线线双桥三队公变	柔远镇	双桥村	54.66	34.17	200.00	35.96	18.71
4038	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变512双桥线线双桥一队公变	柔远镇	双桥村	124.53	77.83	200.00	24.86	12.94

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4039	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	福润苑B区5#箱式变	柔远镇	五里村	504.00	100.00	630.00	47.86	30.45
4040	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变517莫镇线雍湖三队箱变配电变压器	柔远镇	雍湖	442.69	87.83	630.00	18.46	10.50
4041	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变517莫镇线雍湖村大棚一号公变	柔远镇	雍湖村	53.03	66.29	100.00	8.83	2.14
4042	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变517莫镇线雍湖南公变	柔远镇	雍湖村	24.68	38.57	80.00	22.34	7.17
4043	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变517莫镇线范庙村养殖园区公变	柔远镇	雍湖村	66.82	83.52	100.00	7.12	2.89
4044	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变517莫镇线范庙大棚一号公变	柔远镇	雍湖村	139.58	87.24	200.00	10.42	1.66
4045	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变517莫镇线范庙东公变	柔远镇	雍湖村	62.40	78.00	100.00	6.62	2.19
4046	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变517莫镇线蔬菜大棚五号公变雍湖	柔远镇	雍湖村	15.68	9.80	200.00	9.39	3.85
4047	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变514柔西线渡口一队公变	柔远镇	雍湖村	320.00	100.00	400.00	33.73	19.42
4048	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变517莫镇线范庙大棚二号公变	柔远镇	雍湖村	60.91	76.14	100.00	5.32	1.77
4049	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变514柔西线莫楼公变	柔远镇	雍湖村	160.00	100.00	200.00	18.48	7.88
4050	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变517莫镇线雍湖五队公变新	柔远镇	雍湖村	15.12	18.90	100.00	27.20	11.05

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4051	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变517莫镇线蔬菜大棚二号公变施庙	柔远镇	雍湖村	121.76	76.10	200.00	19.38	9.59
4052	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变512双桥线双桥村东公变	柔远镇	雍湖村	160.00	100.00	200.00	40.51	13.54
4053	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变525柔东线镇靖大棚五号公变	柔远镇	镇靖村	56.66	70.83	100.00	8.77	3.21
4054	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变525柔东线镇靖大棚三号公变	柔远镇	镇靖村	146.01	91.26	200.00	5.74	2.22
4055	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变525柔东线镇靖村大棚四号公变	柔远镇	镇靖村	160.00	100.00	200.00	15.55	3.38
4056	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变525柔东线镇靖一队公变	柔远镇	镇靖村	116.09	72.55	200.00	27.59	10.29
4057	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变525柔东线镇靖大棚一号公变	柔远镇	镇靖村	46.13	57.67	100.00	14.78	7.53
4058	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变524柔北线美利纸业小区公变	柔远镇	中卫市工业园区虚拟社区	474.06	94.06	630.00	14.54	7.86
4059	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变514柔西线砖塔新居公变	柔远镇	砖塔村	290.80	90.88	400.00	15.58	5.84
4060	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变517莫镇线范庙村西公变	柔远镇	砖塔村	160.00	100.00	200.00	15.69	9.52
4061	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变514柔西线柔远村农具厂公变	柔远镇	砖塔村	320.00	100.00	400.00	100.06	38.17
4062	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变522莫台线刘台东公变	柔远镇	砖塔村	320.00	100.00	400.00	14.65	7.27

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4063	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变514柔西线砖塔四队公变	柔远镇	砖塔村	111.02	69.38	200.00	13.24	7.09
4064	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变517莫镇线沙渠村大棚公变	柔远镇	砖塔村	160.00	100.00	200.00	3.37	1.38
4065	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	柔远供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	莫楼变517莫镇线沙渠二队公变	柔远镇	砖塔村	285.49	89.22	400.00	15.35	7.24
4066	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变512尹东线红圈西公变	香山乡	红圈	21.06	26.32	100.00	29.74	10.43
4067	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	兴仁变513三眼井线景寨村公变	香山乡	红圈村	71.04	44.40	200.00	76.09	44.39
4068	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	兴仁变513三眼井线尹东村公变	香山乡	红圈村	0.04	0.02	200.00	35.32	7.71
4069	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变512尹东线七眼井村公变	香山乡	红圈村	66.09	41.31	200.00	82.96	45.49
4070	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变512尹东线红圈新村公变	香山乡	红圈村	108.60	67.87	200.00	27.28	12.81
4071	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变513暖窑线窑门西公变	香山乡	红圈村	136.06	85.03	200.00	10.94	4.63
4072	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	兴仁变513三眼井线赵进宝公变	香山乡	红圈村	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4073	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	兴仁变513三眼井线尹西村公变400kVA	香山乡	红圈村	211.47	66.08	400.00	19.24	8.83
4074	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变513暖窑线任寨北公变	香山乡	红圈村	0.03	0.04	100.00	13.79	3.66
4075	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变513暖窑线任寨东公变400kVA	香山乡	红圈村	139.51	43.60	400.00	39.64	14.68
4076	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	兴仁变513三眼井线尹东南公变	香山乡	红圈村	0.13	0.16	100.00	9.49	2.50

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4077	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	兴仁变513三眼井线尹东新村公变	香山乡	红圈村	25.94	32.43	100.00	40.67	26.85
4078	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	兴仁变513三眼井线尹西北公变	香山乡	红圈村	68.05	42.53	200.00	18.93	8.75
4079	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线孙寨村公变200kVA	香山乡	红圈村	160.00	100.00	200.00	0.83	0.01
4080	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变513暖窑线任寨南公变	香山乡	红圈村	0.99	1.24	100.00	44.46	38.55
4081	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变512尹东线红圈东公变200kVA	香山乡	红圈村	125.63	78.52	200.00	25.04	9.64
4082	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变512尹东线三合村公变	香山乡	红圈村	3.25	1.29	315.00	11.97	4.13
4083	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变512尹东线香山乡政府公变	香山乡	红圈村	117.66	73.54	200.00	26.51	7.88
4084	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	兴仁变513三眼井线范永公变	香山乡	红圈村	144.06	90.04	200.00	1.27	0.09
4085	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变512尹东线红圈南公变400kVA	香山乡	红圈村	256.63	80.20	400.00	9.44	3.90
4086	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变512尹东线七眼井西公变	香山乡	红圈村	160.00	100.00	200.00	13.73	3.35
4087	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变522景庄线陈水村公变	香山乡	黄泉村	51.08	63.85	100.00	24.34	8.18
4088	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变511深井线米粮川新村2号公变	香山乡	黄泉村	52.62	65.77	100.00	12.44	5.42

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4089	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变522景庄线沙塘村公变	香山乡	黄泉村	73.33	91.67	100.00	4.49	0.48
4090	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变511深井线米粮川新村1号公变	香山乡	黄泉村	22.00	27.49	100.00	44.57	34.76
4091	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变522景庄线张学统公变	香山乡	黄泉村	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4092	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变522景庄线黄泉村公变	香山乡	黄泉村	23.18	28.98	100.00	30.37	11.56
4093	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变522景庄线泾水村公变	香山乡	黄泉村	75.64	94.55	100.00	2.40	0.48
4094	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线下校川公变	香山乡	黄泉村	35.57	27.79	160.00	69.87	22.00
4095	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变522景庄线景滩抗旱抽水公变	香山乡	黄泉村	0.78	1.94	50.00	10.91	1.57
4096	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变522景庄线景滩村公变	香山乡	黄泉村	19.68	49.20	50.00	15.72	4.82
4097	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线赵磨井西公变	香山乡	黄泉村	67.17	83.96	100.00	13.93	4.31
4098	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线韩索井公变	香山乡	景台村	29.80	37.26	100.00	41.12	17.94
4099	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变512冯庄线峡门新村公变100kVA	香山乡	景庄村	76.71	95.88	100.00	0.57	0.04
4100	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变512冯庄线王洼村公变100kVA	香山乡	景庄村	63.56	79.45	100.00	8.66	3.08
4101	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变512冯庄线砂梁滩东公变	香山乡	景庄村	51.43	64.29	100.00	12.91	5.42

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4102	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变511深井线深井养殖公变	香山乡	景庄村	155.30	97.06	200.00	5.78	0.40
4103	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变512冯庄线景庄南公变	香山乡	景庄村	50.90	63.63	100.00	15.20	6.13
4104	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变512冯庄线峡门村公变	香山乡	景庄村	15.96	39.89	50.00	20.55	6.74
4105	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变512冯庄线砂梁滩西公变	香山乡	景庄村	49.71	62.14	100.00	27.22	9.00
4106	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线徐进财公变	香山乡	景庄村	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4107	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变512冯庄线景庄北公变	香山乡	景庄村	43.72	54.65	100.00	10.98	5.74
4108	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变512冯庄线下水化公变	香山乡	景庄村	28.58	71.45	50.00	4.92	1.14
4109	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线四眼井公变100KVA	香山乡	景庄村	80.00	100.00	100.00	7.31	2.22
4110	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变512冯庄线峡门北公变200kVA	香山乡	景庄村	1.64	1.02	200.00	28.70	9.84
4111	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线刘向学公变	香山乡	景庄村	80.00	100.00	100.00	47.51	24.96
4112	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变512冯庄线峡门南公变	香山乡	景庄村	60.24	75.31	100.00	12.99	5.07
4113	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变512冯庄线砂梁滩种植公变	香山乡	景庄村	48.61	60.76	100.00	0.04	0.01
4114	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变512冯庄线水化新村公变	香山乡	景庄村	67.65	84.56	100.00	5.24	1.52
4115	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线刘兆清公变	香山乡	景庄村	80.00	100.00	100.00	1.51	0.12

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4116	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线红泉村公变	香山乡	乐台村	50.00	62.50	100.00	31.06	11.88
4117	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变512尹东线李家水公变	香山乡	李家水	42.27	52.84	100.00	15.61	7.33
4118	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变512冯庄线上水化公变	香山乡	梁水村	18.57	46.42	50.00	7.58	2.01
4119	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变522景庄线梁水东公变100kVA	香山乡	梁水村	51.29	64.12	100.00	14.79	3.80
4120	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变522景庄线大塘村公变	香山乡	梁水村	32.28	80.70	50.00	3.68	0.62
4121	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变522景庄线乱井村公变	香山乡	梁水村	48.32	75.50	80.00	10.59	3.97
4122	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变522景庄线雍家营子西公变	香山乡	梁水村	65.35	81.69	100.00	6.93	1.69
4123	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线石砚子种植2号公变	香山乡	梁水村	45.86	57.32	100.00	11.97	11.94
4124	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变522景庄线涝坝公变	香山乡	梁水村	42.14	52.68	100.00	14.83	6.85
4125	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变522景庄线花山村公变	香山乡	梁水村	70.86	88.57	100.00	4.68	0.69
4126	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变522景庄线孙沟村公变	香山乡	梁水村	62.93	78.66	100.00	6.67	1.70
4127	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变511深井线冯庄村公变	香山乡	梁水村	87.21	68.14	160.00	19.02	8.74
4128	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变522景庄线石门村公变	香山乡	梁水村	45.63	71.30	80.00	2.13	0.56
4129	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变512冯庄线绽家水公变	香山乡	梁水村	29.39	36.74	100.00	42.10	29.51

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4130	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变522景庄线梁水西公变	香山乡	梁水村	69.22	86.53	100.00	12.60	2.52
4131	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变522景庄线雍家营子东公变	香山乡	梁水村	53.24	66.55	100.00	12.18	4.93
4132	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变522景庄线坡根村公变	香山乡	梁水村	29.07	72.67	50.00	6.65	1.56
4133	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变511深井线深井村公变	香山乡	梁水村	143.75	89.84	200.00	10.93	3.53
4134	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线石砚子东公变	香山乡	罗泉村	71.19	44.49	200.00	56.36	33.04
4135	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线石砚子公变	香山乡	罗泉村	46.75	58.44	100.00	18.72	7.52
4136	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线苟才成公变	香山乡	罗泉村	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4137	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线翟续公变	香山乡	罗泉村	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4138	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线王世彦公变	香山乡	罗泉村	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4139	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线祁学东公变	香山乡	罗泉村	80.00	100.00	100.00	19.15	6.31
4140	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线刘占升公变	香山乡	罗泉村	80.00	100.00	100.00	3.35	0.21
4141	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线孙学保公变	香山乡	罗泉村	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4142	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线罗泉村公变	香山乡	罗泉村	67.27	42.04	200.00	58.85	33.48
4143	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变511深井线米粮川东公变	香山乡	米粮川村	59.43	74.29	100.00	12.65	4.54

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4144	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变511深井线米粮川西公变	香山乡	米粮川村	40.54	50.67	100.00	25.05	9.70
4145	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变511深井线米粮川新村3号公变	香山乡	米粮川村	131.17	81.98	200.00	15.16	5.35
4146	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线赵磨井东公变	香山乡	米粮川村	115.32	72.07	200.00	61.52	30.38
4147	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变512尹东线三合新村西公变	香山乡	三合新村	160.00	100.00	200.00	0.70	0.15
4148	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变513暖窑线高峰种植2号公变	香山乡	三眼井村	160.00	100.00	200.00	27.76	24.05
4149	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变513暖窑线碾子井北公变200kVA	香山乡	三眼井村	108.74	67.96	200.00	37.12	16.70
4150	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变513暖窑线碾子井南公变200kVA	香山乡	三眼井村	112.33	70.20	200.00	25.63	11.27
4151	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变511深井线冯庄西公变	香山乡	三眼井村	54.51	68.14	100.00	39.41	8.37
4152	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变513暖窑线南梁村公变	香山乡	三眼井村	102.99	64.37	200.00	38.04	19.65
4153	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变512尹东线香山卫生院公变	香山乡	三眼井村	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
4154	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变513暖窑线高峰南公变	香山乡	三眼井村	160.00	100.00	200.00	7.40	2.41
4155	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变512尹东线三合新村变	香山乡	三眼井村	129.84	40.57	400.00	16.78	6.64

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4156	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线王学朝公变	香山乡	三眼井村	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4157	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变513暖窑线窑门东公变	香山乡	三眼井村	23.27	14.54	200.00	27.89	22.77
4158	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线上校川公变	香山乡	三眼井村	31.92	79.81	50.00	5.24	0.96
4159	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线张彪公变	香山乡	三眼井村	24.64	30.79	100.00	45.24	24.15
4160	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变513暖窑线高峰北公变	香山乡	三眼井村	160.00	100.00	200.00	5.11	0.99
4161	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线孙滩公变	香山乡	三眼井村	15.21	19.02	100.00	53.56	24.81
4162	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变513暖窑线礅子井东公变	香山乡	三眼井村	19.05	23.81	100.00	15.63	8.23
4163	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线王吉公变	香山乡	三眼井村	58.74	73.43	100.00	6.53	0.58
4164	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线翟亮公变	香山乡	三眼井村	80.00	100.00	100.00	0.04	0.04
4165	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变513暖窑线高峰东公变	香山乡	三眼井村	0.00	0.00	100.00	13.14	2.80
4166	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线郑学彦公变	香山乡	三眼井村	80.00	100.00	100.00	16.04	1.08
4167	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变513暖窑线高峰种植1号公变	香山乡	三眼井村	80.00	100.00	100.00	16.89	15.16
4168	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变511深井线新庄村公变	香山乡	三眼井村	26.08	65.19	50.00	8.02	2.36
4169	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变512冯庄线砂梁滩机井2号变	香山乡	三眼井村	144.49	90.30	200.00	13.10	10.45

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4170	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变513暖窑线高峰西公变	香山乡	三眼井村	18.85	23.56	100.00	7.99	2.49
4171	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线白向鹏公变	香山乡	三眼井村	80.00	100.00	100.00	46.57	42.88
4172	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变511深井线新庄新村公变	香山乡	三眼井村	43.74	54.68	100.00	22.60	9.90
4173	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变512尹东线三眼井东公变	香山乡	三眼井村	86.53	54.08	200.00	47.47	21.83
4174	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变512尹东线三眼井向阳公变	香山乡	三眼井村	0.04	0.05	100.00	46.20	29.54
4175	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变512尹东线三合南公变	香山乡	三眼井村	151.72	47.41	400.00	45.37	13.47
4176	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变512尹东线三眼井西公变	香山乡	三眼井村	119.28	74.55	200.00	21.20	11.60
4177	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线石砚子种植1号公变	香山乡	三眼井村	99.88	62.42	200.00	70.46	27.97
4178	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线翟存义公变	香山乡	三眼井村	80.00	100.00	100.00	0.04	0.04
4179	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变512尹东线三合北公变	香山乡	深井村	34.14	21.34	200.00	9.77	3.00
4180	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变511深井线深井北公变	香山乡	深井村	124.92	78.07	200.00	18.82	8.75
4181	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线红泉北公变	香山乡	深井村	58.18	72.72	100.00	25.59	8.58
4182	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变511深井线潘学东公变	香山乡	深井村	47.38	59.22	100.00	0.00	0.00
4183	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变522景庄线红石沟公变	香山乡	深井村	75.70	94.63	100.00	2.55	0.38

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4184	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线红泉南公变	香山乡	深井村	17.07	21.34	100.00	14.44	4.87
4185	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变511深井线深井南公变	香山乡	深井村	72.65	56.76	160.00	34.51	12.34
4186	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变511深井线米粮川新村4号公变	香山乡	深井村	31.28	39.10	100.00	0.00	0.00
4187	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变512尹东线杨永军公变	香山乡	深井村	48.97	61.21	100.00	20.45	1.06
4188	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变511深井线张勇公变	香山乡	深井村	61.76	77.19	100.00	1.50	0.09
4189	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变513暖窑线雷生贵公变	香山乡	深井村	67.30	84.12	100.00	11.58	7.29
4190	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变511深井线深井西公变	香山乡	深井村	26.37	32.97	100.00	30.02	12.29
4191	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变511深井线张程公变	香山乡	深井村	68.05	85.06	100.00	0.07	0.02
4192	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线孙寨村公变	香山乡	拓寨村	23.33	29.16	100.00	18.20	7.14
4193	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变511深井线向崖村公变	香山乡	向崖村	41.33	51.66	100.00	15.82	6.09
4194	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线周晓敏公变	香山乡	新水村	4.00	5.00	100.00	0.04	0.03
4195	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线李金红公变	香山乡	新水村	80.00	100.00	100.00	21.53	6.01
4196	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线孙学庭公变	香山乡	新水村	50.45	63.07	100.00	23.90	0.29
4197	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线孙建章公变	香山乡	新水村	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4198	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线李金荣公变	香山乡	新水村	80.00	100.00	100.00	23.30	18.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4199	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线花万保公变	香山乡	新水村	56.69	70.86	100.00	26.24	17.95
4200	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变512尹东线新水北公变100kVA	香山乡	新水村	80.00	100.00	100.00	8.32	3.65
4201	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线韩兴发公变	香山乡	新水村	80.00	100.00	100.00	13.64	1.05
4202	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线王玺公变	香山乡	新水村	47.99	59.98	100.00	26.90	3.42
4203	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线王学榜公变	香山乡	新水村	72.25	90.31	100.00	0.00	0.00
4204	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变513暖窑线任寨南2号公变	香山乡	新水村	320.00	100.00	400.00	33.26	4.86
4205	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线王鹏公变	香山乡	新水村	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4206	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变512尹东线新水新村公变	香山乡	新水村	126.72	79.20	200.00	22.55	10.36
4207	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变513暖窑线任寨冷库公变	香山乡	新水村	159.71	99.82	200.00	0.00	0.00
4208	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线孙涛公变	香山乡	新水村	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4209	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线张江公变	香山乡	新水村	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4210	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线王学枢公变	香山乡	新水村	61.15	76.44	100.00	0.00	0.00
4211	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线孙奎公变	香山乡	新水村	41.37	51.71	100.00	23.83	17.37
4212	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变512尹东线新水村部公变400KVA	香山乡	新水村	268.30	83.84	400.00	50.65	39.42

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4213	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	暖阳变512尹东线新水南公变	香山乡	新水村	133.09	83.18	200.00	13.27	5.34
4214	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变511石砚子线大柳树公变100KVA	香山乡	兴仁村	61.77	77.21	100.00	10.61	3.58
4215	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变522上石棚线王学保公变	香山乡	熊水村	45.00	56.25	100.00	55.61	43.14
4216	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变522上石棚线吕卫兵公变	香山乡	熊水村	80.00	100.00	100.00	10.44	1.44
4217	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变522上石棚线韭菜沟公变	香山乡	熊水村	25.58	31.97	100.00	4.17	0.90
4218	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变522上石棚线王学斌公变	香山乡	熊水村	79.84	99.80	100.00	0.00	0.00
4219	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变522上石棚线熊家水公变	香山乡	熊水村	143.24	89.53	200.00	87.94	44.55
4220	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变522上石棚线罗锅井公变100kVA	香山乡	熊水村	50.02	62.52	100.00	32.19	10.63
4221	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变522上石棚线罗湾村公变	香山乡	熊水村	28.39	35.48	100.00	11.77	4.57
4222	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变522上石棚线上石棚上沟公变	香山乡	熊水村	7.90	9.88	100.00	28.31	21.42
4223	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变522上石棚线红泉西公变100KVA	香山乡	熊水村	80.00	100.00	100.00	3.21	0.76
4224	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变522上石棚线罗锅井南公变	香山乡	熊水村	160.00	100.00	200.00	50.29	18.39

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4225	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变522上石棚线窑洞水公变400kVA	香山乡	熊水村	320.00	100.00	400.00	115.33	50.02
4226	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变522上石棚线王学龙公变	香山乡	熊水村	51.66	64.58	100.00	0.00	0.00
4227	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变522上石棚线上石棚下沟公变	香山乡	熊水村	72.09	90.11	100.00	4.22	2.28
4228	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变522上石棚线莫耳水公变	香山乡	熊水村	66.37	82.96	100.00	27.97	9.74
4229	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变522上石棚线罗丙杰公变	香山乡	熊水村	57.02	71.27	100.00	9.17	1.78
4230	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变522上石棚线陆治孝公变	香山乡	熊水村	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4231	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	香山供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	红泉变522上石棚线高立德公变	香山乡	熊水村	77.44	96.81	100.00	1.49	0.07
4232	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线曹山村部公变	宣和镇	曹山村	41.79	52.24	100.00	5.37	2.17
4233	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线曹山西公变	宣和镇	曹山村	62.53	39.08	200.00	52.78	16.52
4234	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线曹山三队公变	宣和镇	曹山村	127.61	79.76	200.00	20.28	6.21
4235	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线曹山晒砂瓜一号公变	宣和镇	曹山村	113.52	70.95	200.00	10.45	2.33
4236	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线曹山南公变	宣和镇	曹山村	24.00	30.00	100.00	30.13	9.81
4237	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线曹山中公变	宣和镇	曹山村	28.19	35.23	100.00	16.40	5.90

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4238	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线喜沟晒砂瓜二号公变	宣和镇	曹山村	74.02	46.26	200.00	71.30	12.51
4239	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线曹山晒砂瓜二号公变	宣和镇	曹山村	46.71	58.39	100.00	19.14	4.83
4240	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线曹山五队公变	宣和镇	曹山村	54.18	67.73	100.00	10.08	2.15
4241	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线曹山移民西区公变	宣和镇	曹山村	49.01	61.26	100.00	19.49	6.01
4242	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	丹阳变518丹石一线寺口烘干房2号公变	宣和镇	草台村	40.00	100.00	50.00	0.00	0.00
4243	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变531寺口子线草台三队公变	宣和镇	草台村	276.50	86.41	400.00	17.47	8.45
4244	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	丹阳变518丹石一线晒砂瓜1号公变	宣和镇	草台村	39.07	97.67	50.00	0.01	0.01
4245	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	丹阳变518丹石一线寺口烘干房1号公变	宣和镇	草台村	79.93	99.92	100.00	1.75	0.06
4246	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变531寺口子线草台西公变	宣和镇	草台村	58.25	72.81	100.00	16.99	5.79
4247	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变531寺口子线寺口回民点东公变	宣和镇	草台村	50.89	63.62	100.00	15.57	7.77
4248	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变521曹山线东台工业园区北公变	宣和镇	草台村	53.55	66.93	100.00	14.18	3.64

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4249	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变531寺口子线草台一队公变	宣和镇	草台村	53.81	33.63	200.00	39.44	11.24
4250	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变521曹山线丹阳肉牛厂公变	宣和镇	草台村	44.50	34.76	160.00	50.82	6.22
4251	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变531寺口子线草台新居公变	宣和镇	草台村	149.28	59.24	315.00	86.42	40.77
4252	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变521曹山线丹阳一队公变	宣和镇	草台村	34.05	42.57	100.00	25.26	11.70
4253	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变531寺口子线草台晒沙瓜公变	宣和镇	草台村	34.27	42.84	100.00	28.45	1.42
4254	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变531寺口子线草台四队公变200kVA	宣和镇	草台村	51.71	32.32	200.00	28.07	12.93
4255	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变531寺口子线草台东公变	宣和镇	草台村	43.50	54.38	100.00	23.46	5.75
4256	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变531寺口子线草台东南公变	宣和镇	草台村	21.36	26.70	100.00	16.32	4.05
4257	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	丹阳变518丹石一线晒沙瓜2号公变	宣和镇	草台村	39.29	98.23	50.00	0.00	0.00
4258	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变531寺口子线草台五队公变	宣和镇	草台村	111.24	69.52	200.00	15.04	7.08
4259	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线华和一队公变	宣和镇	草台村	43.56	27.22	200.00	65.16	19.89

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4260	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变531寺口子线寺口回移民点公变	宣和镇	草台村	25.38	31.72	100.00	55.28	11.15
4261	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线宏爱山河桥东公变	宣和镇	大路街村	21.90	13.68	200.00	61.14	12.79
4262	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变521曹山线丹阳南公变	宣和镇	丹阳村	55.26	69.07	100.00	13.23	5.63
4263	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变521曹山线丹阳北公变	宣和镇	丹阳村	108.88	68.05	200.00	18.90	7.07
4264	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变521曹山线丹阳三队公变100KVA	宣和镇	丹阳村	0.22	0.28	100.00	32.55	10.79
4265	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变521曹山线丹阳晒砂瓜公变	宣和镇	丹阳村	43.26	27.04	200.00	52.73	16.92
4266	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变521曹山线东台工业园区南公变	宣和镇	丹阳村	87.01	54.38	200.00	24.70	8.18
4267	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变521曹山线丹阳六队公变200KVA	宣和镇	丹阳村	160.00	100.00	200.00	38.57	12.60
4268	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变521曹山线丹阳四队公变	宣和镇	丹阳村	40.82	51.03	100.00	22.40	8.28
4269	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变521曹山线丹阳二队南公变	宣和镇	丹阳村	38.36	47.95	100.00	19.78	8.30
4270	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变521曹山线丹阳二队公变	宣和镇	丹阳村	46.45	29.03	200.00	100.43	18.96

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4271	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变521曹山线丹阳三队二号公变	宣和镇	丹阳村	116.53	72.83	200.00	27.91	9.28
4272	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	丹阳变524丹石二线晒沙瓜5号公变	宣和镇	丹阳村	30.25	75.63	50.00	0.00	0.00
4273	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变521曹山线丹阳五队公变	宣和镇	丹阳村	243.07	75.96	400.00	30.32	9.63
4274	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线喜沟七队东南公变	宣和镇	丹阳村	128.02	40.00	400.00	73.31	18.07
4275	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变521曹山线丹阳新居公变	宣和镇	丹阳村	36.69	22.93	200.00	35.93	16.82
4276	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	丹阳变524丹石二线晒沙瓜4号公变	宣和镇	丹阳村	69.88	87.35	100.00	0.01	0.01
4277	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变521曹山线丹阳八队公变	宣和镇	丹阳村	53.94	33.71	200.00	85.52	29.51
4278	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	丹阳变524丹石二线晒沙瓜3号公变	宣和镇	丹阳村	76.59	95.73	100.00	0.07	0.07
4279	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变521曹山线丹阳中公变	宣和镇	丹阳村	96.17	60.10	200.00	34.69	13.03
4280	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线兴海羊肚菌种植基地公变	宣和镇	东月村	126.30	78.94	200.00	19.98	0.69
4281	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线东月中公变	宣和镇	东月村	105.95	66.22	200.00	16.69	7.90
4282	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线东月九队公变	宣和镇	东月村	42.95	53.69	100.00	13.93	7.31

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4283	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线东月东公变	宣和镇	东月村	43.17	53.96	100.00	15.40	8.86
4284	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线东月四队公变	宣和镇	东月村	39.79	49.74	100.00	17.13	9.19
4285	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线东月南山台东公变	宣和镇	东月村	36.34	45.43	100.00	19.24	4.20
4286	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线福兴十一队公变	宣和镇	东月村	44.93	70.20	80.00	42.58	16.94
4287	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变521曹山线丹阳晒砂瓜2号公变	宣和镇	东月村	163.42	51.07	400.00	86.86	25.58
4288	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线东月南山台公变	宣和镇	东月村	3.05	4.76	80.00	21.13	7.73
4289	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线东月二队公变	宣和镇	东月村	54.24	67.80	100.00	15.43	6.05
4290	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线羚羊东南公变	宣和镇	东月村	0.23	0.15	200.00	43.75	17.11
4291	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变521曹山线丹阳一队晒砂瓜公变	宣和镇	福堂村	125.93	78.70	200.00	19.15	2.82
4292	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线福堂西公变	宣和镇	福堂村	38.75	60.55	80.00	13.03	4.00
4293	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线福堂牛场公变	宣和镇	福堂村	29.74	37.17	100.00	6.48	2.68
4294	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线福堂六队公变	宣和镇	福堂村	62.78	78.47	100.00	8.79	2.99
4295	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线福堂三队公变	宣和镇	福堂村	61.79	77.24	100.00	13.79	4.89

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4296	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线福堂村部公变	宣和镇	福堂村	77.92	48.70	200.00	12.45	5.61
4297	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线福堂七队公变	宣和镇	福堂村	102.51	64.07	200.00	8.47	4.11
4298	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线福堂十二队公变	宣和镇	福堂村	31.63	39.54	100.00	30.42	6.93
4299	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线福堂南公变	宣和镇	福堂村	41.62	65.04	80.00	7.84	3.72
4300	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线三营七队晒砂瓜公变	宣和镇	福堂村	147.91	92.44	200.00	0.00	0.00
4301	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线福兴五队公变	宣和镇	福堂村	54.60	68.25	100.00	5.48	1.61
4302	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变522草坡线东坡东2号公变	宣和镇	福兴村	148.46	92.79	200.00	9.42	2.58
4303	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线福兴南公变200KVA	宣和镇	福兴村	136.19	85.12	200.00	11.99	5.45
4304	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线东月十一队公变	宣和镇	福兴村	9.95	12.44	100.00	3.27	1.44
4305	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	丹阳变518丹石一线寺口养殖园区3号公变	宣和镇	福兴村	230.10	71.91	400.00	50.35	25.50
4306	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线羚和晒砂瓜公变	宣和镇	福兴村	160.00	100.00	200.00	8.43	0.70

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4307	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线喜沟四队二号公变	宣和镇	福兴村	67.36	42.10	200.00	41.97	4.60
4308	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线福兴七队公变	宣和镇	福兴村	98.55	61.59	200.00	4.84	2.94
4309	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	丹阳变518丹石一线寺口养殖园区4号公变	宣和镇	福兴村	191.37	59.80	400.00	92.16	53.19
4310	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线福兴村部公变	宣和镇	福兴村	9.15	11.43	100.00	10.53	5.02
4311	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	丹阳变518丹石一线寺口养殖园区5号公变	宣和镇	福兴村	206.37	64.49	400.00	72.61	32.82
4312	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线旧营二队公变	宣和镇	海和村	112.35	70.22	200.00	21.56	7.86
4313	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线喜沟晒砂瓜三号公变	宣和镇	海和村	32.96	20.60	200.00	30.92	12.62
4314	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线宣和街南公变	宣和镇	海和村	84.18	42.09	250.00	120.15	35.51
4315	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线宣和林场中2号公变	宣和镇	海和村	19.54	12.21	200.00	3.11	0.58
4316	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线宣和养殖一园区东公变	宣和镇	海和村	72.94	45.59	200.00	44.74	24.48
4317	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线宣和十队公变	宣和镇	海和村	13.26	20.71	80.00	28.86	4.78
4318	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线宣和林场东公变	宣和镇	海和村	15.95	19.94	100.00	37.12	11.72

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4319	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线宣和政府南公变400KVA	宣和镇	海和村	209.36	65.43	400.00	12.64	4.66
4320	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线宣和林场西公变	宣和镇	海和村	108.56	67.85	200.00	28.74	8.79
4321	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线宣和南公变	宣和镇	海和村	14.35	17.94	100.00	6.00	2.29
4322	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线宣和变电所东公变100KVA	宣和镇	海和村	29.78	37.23	100.00	17.06	7.98
4323	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线宣和二队公变	宣和镇	海和村	60.17	75.22	100.00	8.59	4.71
4324	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线宣和林场中公变	宣和镇	海和村	46.71	58.39	100.00	8.98	3.17
4325	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线宣和四队公变400KVA	宣和镇	海和村	194.12	60.66	400.00	69.05	19.27
4326	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线宣和工业园区南公变	宣和镇	海和村	179.39	71.18	315.00	55.88	10.44
4327	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线宣和十队新居公变200KVA	宣和镇	海和村	129.90	81.18	200.00	12.91	6.81
4328	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线何营六队公变	宣和镇	何营村	27.69	34.61	100.00	33.50	8.73
4329	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线华和三队二号公变	宣和镇	何营村	133.14	83.21	200.00	12.14	5.78

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4330	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线喜沟西公变200KVA	宣和镇	何营村	160.00	100.00	200.00	24.80	8.82
4331	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线华和一队二号公变200KVA	宣和镇	何营村	50.84	31.77	200.00	33.39	11.23
4332	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线何营三队公变	宣和镇	何营村	15.47	19.34	100.00	26.04	13.46
4333	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线福堂东公变400KVA	宣和镇	何营村	320.00	100.00	400.00	17.24	8.12
4334	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线宣和养殖一园区公变	宣和镇	何营村	117.34	36.67	400.00	44.12	18.16
4335	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线曹山移民西区二号公变	宣和镇	何营村	67.31	42.07	200.00	15.11	4.11
4336	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线宣和一园区西公变	宣和镇	何营村	187.31	74.33	315.00	40.03	6.97
4337	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线何营村部公变	宣和镇	何营村	35.98	44.97	100.00	18.99	10.28
4338	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线宣和镇林场南公变	宣和镇	何营村	96.83	60.52	200.00	33.18	8.96
4339	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变531寺口子线草台南公变200KVA	宣和镇	何营村	160.00	100.00	200.00	23.98	6.82

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4340	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线曹山移民东区二号公变200KVA	宣和镇	何营村	124.72	77.95	200.00	30.49	8.54
4341	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线福兴东公变400KVA	宣和镇	何营村	320.00	100.00	400.00	25.85	11.99
4342	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线喜沟自发移民西公变200KVA	宣和镇	何营村	160.00	100.00	200.00	34.72	15.08
4343	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线赵滩十一队公变400KVA	宣和镇	宏爱村	320.00	100.00	400.00	36.70	11.63
4344	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线宏爱团结塘西变	宣和镇	宏爱村	7.13	8.91	100.00	5.62	1.76
4345	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线何营东公变400KVA	宣和镇	宏爱村	320.00	100.00	400.00	12.17	6.02
4346	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线喜沟六队公变400KVA	宣和镇	宏爱村	320.00	100.00	400.00	65.69	29.05
4347	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线张宏一队公变100KVA	宣和镇	宏爱村	80.00	100.00	100.00	0.07	0.00
4348	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线羚羊晒砂瓜一号公变	宣和镇	宏爱村	122.22	76.39	200.00	28.52	11.91
4349	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线海兴移民1号公变200KVA	宣和镇	宏爱村	160.00	100.00	200.00	21.43	10.41

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4350	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线曹山一队公变	宣和镇	华和村	97.64	61.03	200.00	36.93	17.32
4351	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线四园区西南区公变	宣和镇	华和村	100.61	62.88	200.00	29.44	9.94
4352	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线曹山南1#公变	宣和镇	华和村	20.96	26.20	100.00	23.94	9.67
4353	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线曹山移民东区公变	宣和镇	华和村	129.54	80.96	200.00	13.79	5.68
4354	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线宏爱山河桥公变100KVA	宣和镇	华和村	0.43	0.53	100.00	30.33	10.24
4355	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线曹山移民东区北公变	宣和镇	华和村	23.21	29.01	100.00	38.39	17.53
4356	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线曹山二队公变	宣和镇	华和村	35.37	44.22	100.00	25.79	9.57
4357	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线曹山移民学校公变	宣和镇	华和村	68.41	53.45	160.00	56.62	17.48
4358	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线张发兴养鸡场公变	宣和镇	华和村	98.79	61.74	200.00	39.83	11.83
4359	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线敬农晒砂瓜3号公变	宣和镇	敬农村	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
4360	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变531寺口子线草台小学公变	宣和镇	敬农村	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4361	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线羚羊晒砂瓜二号公变	宣和镇	敬农村	104.11	65.07	200.00	18.86	4.72
4362	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线敬农中南公变	宣和镇	敬农村	129.44	80.90	200.00	21.79	5.13
4363	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线敬农北公变	宣和镇	敬农村	37.48	46.85	100.00	30.96	11.94
4364	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线福兴四队公变200KVA	宣和镇	敬农村	71.68	44.80	200.00	26.72	8.35
4365	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线长盛奶牛养殖场公变	宣和镇	敬农村	160.51	50.16	400.00	64.96	16.59
4366	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线敬农晒砂瓜2号公变	宣和镇	敬农村	160.00	100.00	200.00	11.26	4.99
4367	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线曹山四队东公变	宣和镇	敬农村	29.65	37.06	100.00	22.90	9.83
4368	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线敬农晒砂瓜公变	宣和镇	敬农村			200.00	0.00	0.00
4369	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线郝家塘东公变400KVA	宣和镇	敬农村	320.00	100.00	400.00	41.90	11.26
4370	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线喜沟五队北公变	宣和镇	敬农村	72.77	90.96	100.00	2.26	0.28
4371	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线郝家塘西公变400KVA	宣和镇	敬农村	264.32	82.60	400.00	23.92	11.38

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4372	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线宏爱五队南公变	宣和镇	敬农村	160.00	100.00	200.00	5.63	1.67
4373	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线敬农中公变	宣和镇	敬农村	35.70	44.63	100.00	12.57	3.92
4374	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线敬农生态移民5号公变	宣和镇	敬农村	122.40	76.50	200.00	22.60	8.34
4375	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线敬农公变	宣和镇	敬农村	23.71	29.64	100.00	29.27	7.44
4376	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线敬农西公变	宣和镇	敬农村	24.12	30.16	100.00	24.15	10.45
4377	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线郝家塘幼儿园公变	宣和镇	敬农村	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
4378	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线敬农南公变	宣和镇	旧营村	160.00	100.00	200.00	31.03	3.04
4379	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线四园区西南区西2号公变	宣和镇	旧营村	160.00	100.00	200.00	26.31	3.22
4380	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	丹阳变518丹石一线香山林场公变100KVA	宣和镇	旧营村	80.00	100.00	100.00	4.14	0.40
4381	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	丹阳变518丹石一线寺口养殖园区公变	宣和镇	林昌村	45.05	28.16	200.00	77.42	31.56
4382	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线羚羊七队南公变	宣和镇	羚羊	161.39	50.43	400.00	138.83	75.22
4383	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线羚羊七队公变	宣和镇	羚羊村	48.18	30.11	200.00	5.95	2.08

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4384	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线羚羊南公变	宣和镇	羚羊村	136.84	85.52	200.00	4.80	1.75
4385	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线羚羊中公变	宣和镇	羚羊村	20.09	25.11	100.00	21.98	8.40
4386	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	丹阳变524丹石二线香山林场公变	宣和镇	羚羊村	64.72	80.90	100.00	1.48	0.24
4387	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线羚羊北公变	宣和镇	羚羊村	81.16	50.73	200.00	51.08	29.23
4388	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线羚羊九队公变	宣和镇	羚羊村	54.13	67.66	100.00	16.13	5.78
4389	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线宏爱团结塘北公变	宣和镇	马滩村	21.35	26.69	100.00	15.80	6.18
4390	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线华和晒砂瓜公变	宣和镇	马滩村	111.58	69.74	200.00	73.10	18.47
4391	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线马滩北公变	宣和镇	马滩村	59.80	46.72	160.00	15.80	5.78
4392	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线马滩南沙滩公变100KVA	宣和镇	马滩村	39.59	49.49	100.00	17.28	7.16
4393	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线马滩村部公变	宣和镇	马滩村	160.00	100.00	200.00	24.37	13.60
4394	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线宏爱五队公变	宣和镇	马滩村	6.99	8.74	100.00	26.67	9.86
4395	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线马滩朱庄公变200KVA	宣和镇	马滩村	107.08	66.93	200.00	6.16	2.72

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4396	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线马滩解放滩公变200KVA	宣和镇	马滩村	107.50	67.19	200.00	23.66	10.01
4397	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线马滩十二队公变200KVA	宣和镇	马滩村	160.00	100.00	200.00	40.99	10.58
4398	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线马滩南公变	宣和镇	马滩村	90.29	70.54	160.00	12.40	5.58
4399	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线宏爱东公变	宣和镇	马滩村	0.05	0.13	50.00	3.45	0.82
4400	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线宏爱团结塘公变100KVA	宣和镇	马滩村	31.05	38.81	100.00	14.47	3.88
4401	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线马滩十三队公变400KVA	宣和镇	三营村	320.00	100.00	400.00	13.28	5.59
4402	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线三营二园区西公变	宣和镇	三营村	117.11	46.47	315.00	58.31	21.40
4403	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变522草坡线西坡西公变200KVA	宣和镇	三营村	160.00	100.00	200.00	30.68	8.61
4404	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线旧营九队公变100KVA	宣和镇	三营村	53.05	66.31	100.00	14.02	5.16
4405	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线赵滩东公变400KVA	宣和镇	三营村	257.30	80.41	400.00	18.73	10.35

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4406	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线敬农生态移民4号公变400KVA	宣和镇	三营村	320.00	100.00	400.00	50.08	24.57
4407	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线旧营东公变	宣和镇	三营村	82.55	64.49	160.00	31.97	15.70
4408	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线三营一队公变100KVA	宣和镇	三营村	47.18	58.98	100.00	19.11	6.96
4409	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线三营中公变	宣和镇	三营村	60.05	75.07	100.00	5.48	2.29
4410	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线三营七队2号公变	宣和镇	三营村	110.46	69.04	200.00	12.35	4.81
4411	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线三营七队3号公变	宣和镇	三营村	95.33	59.58	200.00	7.62	2.92
4412	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线喜沟中2号公变	宣和镇	三营村	152.83	47.76	400.00	149.26	61.99
4413	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线宏爱团结塘东公变	宣和镇	三营村	160.00	100.00	200.00	3.48	0.56
4414	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线喜沟南公变	宣和镇	三营村	80.00	100.00	100.00	12.89	6.17
4415	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线三营村部公变	宣和镇	三营村	8.43	6.59	160.00	10.66	5.65
4416	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变522草坡线东坡西公变100KVA	宣和镇	三营村	80.00	100.00	100.00	24.77	7.08

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4417	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线三营二园区东公变	宣和镇	三营村	111.23	69.52	200.00	24.09	5.34
4418	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线永和西公变200KVA	宣和镇	三营村	160.00	100.00	200.00	18.30	5.91
4419	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变522草坡线东坡北公变200KVA	宣和镇	三营村	160.00	100.00	200.00	44.23	18.06
4420	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变522草坡线东坡公变	宣和镇	汪园村	107.10	66.94	200.00	25.81	6.90
4421	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变522草坡线东坡东公变	宣和镇	汪园村	19.37	24.21	100.00	12.92	4.28
4422	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线汪园西南公变200KVA	宣和镇	汪园村	55.51	34.70	200.00	16.86	7.03
4423	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线三营七队公变	宣和镇	汪园村	26.03	32.54	100.00	17.06	6.66
4424	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变522草坡线西坡七队公变	宣和镇	汪园村	47.14	58.93	100.00	9.47	1.65
4425	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线汪园东2号公变	宣和镇	汪园村	19.96	24.95	100.00	20.60	4.45
4426	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	丹阳变518丹石一线寺口养殖园区6号公变	宣和镇	汪园村	320.00	100.00	400.00	29.94	12.53
4427	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线汪园西公变	宣和镇	汪园村	115.39	72.12	200.00	12.68	6.95
4428	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线汪园西南西公变	宣和镇	汪园村	320.00	100.00	400.00	52.04	21.35

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4429	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线汪园东公变	宣和镇	汪园村	3.79	4.73	100.00	10.39	4.07
4430	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线汪园中公变100KVA	宣和镇	汪园村	99.37	62.10	200.00	26.14	14.31
4431	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线东台学校1号配电变压器	宣和镇	喜沟村	394.29	78.23	630.00	0.00	0.00
4432	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变521曹山线东台工业园区配电变压器	宣和镇	喜沟村	52.37	10.39	630.00	19.50	1.21
4433	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线喜沟四队公变	宣和镇	喜沟村	271.04	84.70	400.00	18.97	6.38
4434	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线喜沟四户里公变	宣和镇	喜沟村	45.39	56.74	100.00	28.63	9.80
4435	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线喜沟五队东公变	宣和镇	喜沟村	28.42	35.53	100.00	25.75	11.15
4436	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线喜沟中公变	宣和镇	喜沟村	95.12	29.72	400.00	73.69	37.99
4437	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线喜沟自发移民东公变	宣和镇	喜沟村	27.24	34.05	100.00	63.83	18.13
4438	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线许家园子北公变	宣和镇	喜沟村	45.35	56.69	100.00	23.22	9.95
4439	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线喜沟六队北公变	宣和镇	喜沟村	102.33	63.96	200.00	17.84	8.12

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4440	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线喜沟七队中南公变	宣和镇	喜沟村	21.77	27.21	100.00	23.15	10.47
4441	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线喜沟七队2号公变	宣和镇	喜沟村	274.09	85.65	400.00	27.23	11.78
4442	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线喜沟七队北公变	宣和镇	喜沟村	57.80	72.25	100.00	19.79	3.98
4443	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线许家园子南公变	宣和镇	喜沟村	33.10	41.38	100.00	19.68	3.19
4444	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线喜沟七队1号公变	宣和镇	喜沟村	45.40	56.75	100.00	14.89	5.94
4445	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线喜沟二队公变100KVA	宣和镇	喜沟村	33.78	42.22	100.00	22.47	8.32
4446	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线喜沟五队公变	宣和镇	喜沟村	124.60	77.88	200.00	17.90	5.25
4447	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线喜沟一队公变	宣和镇	喜沟村	49.14	38.39	160.00	42.21	13.47
4448	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线东台供电所公变	宣和镇	喜沟村	26.04	32.55	100.00	21.59	10.59
4449	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线喜沟枣林公变	宣和镇	喜沟村	105.44	65.90	200.00	24.26	1.99
4450	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线喜沟东公变	宣和镇	喜沟村	139.60	87.25	200.00	22.02	5.97

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4451	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线东台学校2号配电变压器	宣和镇	喜沟村	283.37	88.55	400.00	0.20	0.18
4452	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线喜沟晒沙瓜公变	宣和镇	喜沟村	15.73	15.73	125.00	36.06	20.57
4453	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	丹阳变524丹石二线晒沙瓜6号公变	宣和镇	喜沟村	77.86	97.32	100.00	1.47	0.06
4454	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线海兴移民3号公变	宣和镇	兴海村	243.97	76.24	400.00	77.93	30.48
4455	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线海和牛场南公变	宣和镇	兴海村	48.23	37.68	160.00	58.12	4.25
4456	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线海兴移民6号公变	宣和镇	兴海村	102.27	79.90	160.00	17.73	7.52
4457	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线四园区中南区公变	宣和镇	兴海村	25.75	32.19	100.00	29.04	13.81
4458	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线海兴移民4号公变	宣和镇	兴海村	93.45	73.01	160.00	25.46	12.34
4459	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线敬农生态移民3号公变	宣和镇	兴海村	99.60	62.25	200.00	38.94	16.73
4460	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线敬农生态移民1号公变	宣和镇	兴海村	65.02	40.64	200.00	26.09	10.16

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4461	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线敬农生态移民2号公变	宣和镇	兴海村	110.56	69.10	200.00	30.53	14.44
4462	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线海兴移民2号公变	宣和镇	兴海村	184.64	57.70	400.00	133.28	61.22
4463	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线四园区西北区公变	宣和镇	兴海村	4.65	5.81	100.00	57.94	19.43
4464	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线海和牛场北公变	宣和镇	兴海村	11.62	9.08	160.00	38.74	3.48
4465	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线海兴移民8号公变	宣和镇	兴海村	109.65	68.53	200.00	28.96	13.85
4466	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	丹阳变518丹石一线寺口养殖园区二号公变	宣和镇	兴海村	124.98	78.11	200.00	28.63	17.48
4467	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线四园区东南区东公变	宣和镇	兴海村	25.74	32.18	100.00	62.48	7.93
4468	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线四园区东南区公变100KVA	宣和镇	兴海村	47.21	59.02	100.00	12.10	4.73
4469	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变531寺口子线草台六队公变	宣和镇	兴海村	22.38	27.98	100.00	39.40	12.45
4470	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线四园区东北区公变	宣和镇	兴海村	0.05	0.08	80.00	20.00	4.15

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4471	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线四园区中北区公变200KVA	宣和镇	兴海村	78.45	49.03	200.00	41.82	10.77
4472	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线海兴移民5号公变	宣和镇	兴海村	54.42	42.52	160.00	51.12	21.89
4473	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	幸福村庄3号配电变压器	宣和镇	幸福	611.25	95.51	800.00	13.97	6.93
4474	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	幸福村庄1号配电变压器	宣和镇	幸福村	640.00	100.00	800.00	0.00	0.00
4475	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	幸福村庄2号配电变压器	宣和镇	幸福村	552.73	86.36	800.00	63.67	25.59
4476	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线宣和常信街北公变	宣和镇	宣和村	153.20	60.79	315.00	69.29	36.65
4477	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线华和三队公变	宣和镇	宣和村	58.99	73.74	100.00	7.28	3.47
4478	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线宣和三队公变400KVA	宣和镇	宣和村	320.00	100.00	400.00	25.14	11.73
4479	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线宣和十一队公变	宣和镇	宣和村	161.72	64.17	315.00	53.78	24.22
4480	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线四园区西南区西公变	宣和镇	宣和村	115.50	72.19	200.00	67.34	10.02
4481	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线工业园区东公变	宣和镇	宣和村	79.89	31.70	315.00	100.79	16.76
4482	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线宣和市场公变	宣和镇	宣和村	100.88	40.03	315.00	126.90	48.60

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4483	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线宣和农具厂公变	宣和镇	宣和村	133.75	53.08	315.00	93.02	40.23
4484	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线何营北公变	宣和镇	宣和村	42.03	26.27	200.00	12.74	5.39
4485	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线旧营抽水公变	宣和镇	宣和村	61.61	77.01	100.00	0.00	0.00
4486	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线宣和街北公变	宣和镇	宣和村	133.19	52.85	315.00	83.34	19.38
4487	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线宣和街东公变	宣和镇	宣和村	127.66	79.79	200.00	17.94	4.09
4488	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线海兴移民7号公变	宣和镇	宣和村	16.59	20.74	100.00	53.02	16.34
4489	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线宣和十三队箱变配电变压器	宣和镇	宣和村	448.07	88.90	630.00	40.78	19.52
4490	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线喜沟九队南公变	宣和镇	宣和村	79.22	49.51	200.00	18.46	6.90
4491	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线宣和火车站小区公变	宣和镇	宣和村	78.20	24.44	400.00	215.94	82.80
4492	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线何营九队公变100KVA	宣和镇	宣和村	17.96	22.45	100.00	24.54	2.49
4493	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线宣和振兴泵公变	宣和镇	宣和村	43.72	34.16	160.00	43.65	19.07

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4494	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线宣和电信所公变	宣和镇	宣和村	201.38	62.93	400.00	103.10	51.28
4495	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线宣和政府南二号箱变配电变压器	宣和镇	宣和镇街道	402.61	79.88	630.00	43.78	24.81
4496	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线汪园小学箱变配电变压器	宣和镇	宣和镇街道	399.78	99.94	500.00	0.20	0.20
4497	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和充电桩1号配变	宣和镇	宣和镇街道	504.00	100.00	630.00	40.03	2.45
4498	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线宣和养殖一园区箱变配电变压器	宣和镇	宣和镇街道	142.63	28.30	630.00	269.12	194.67
4499	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线宣和化工厂箱变配电变压器	宣和镇	宣和镇街道	407.41	80.84	630.00	93.24	49.59
4500	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线宣和工业园区西箱变配电变压器	宣和镇	宣和镇桀鹭	449.15	89.12	630.00	38.00	8.28
4501	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变525宣福线宣和加油站箱变配电变压器	宣和镇	宣和镇桀鹭	369.51	73.32	630.00	162.70	25.71
4502	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线宣和牛场南公变	宣和镇	永和村	11.05	6.91	200.00	67.34	14.22
4503	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变522草坡线西坡东公变	宣和镇	永和村	17.89	11.18	200.00	87.95	30.11

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4504	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变522草坡线汪园五队公变	宣和镇	永和村	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
4505	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线永和中北公变	宣和镇	永和村	11.67	14.59	100.00	50.91	17.28
4506	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线喜沟九队公变	宣和镇	永和村	31.81	39.76	100.00	22.28	10.61
4507	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线羚羊养殖园区公变	宣和镇	永和村	0.21	0.27	100.00	71.26	9.06
4508	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线永和南公变	宣和镇	永和村	80.62	50.39	200.00	46.07	16.21
4509	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变522草坡线永和东公变	宣和镇	永和村	89.65	56.03	200.00	12.58	6.08
4510	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线永和二队公变	宣和镇	永和村	37.21	46.52	100.00	9.38	4.38
4511	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变522草坡线永和五队公变	宣和镇	永和村	10.79	13.48	100.00	41.53	10.36
4512	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变522草坡线永和中2号公变	宣和镇	永和村	29.16	36.46	100.00	35.18	8.28
4513	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变522草坡线丹阳五队新居公变	宣和镇	永和村	43.72	54.65	100.00	16.03	4.13
4514	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变522草坡线永和中公变100KVA	宣和镇	永和村	31.55	39.44	100.00	36.99	8.74
4515	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线喜沟九队东公变	宣和镇	永和村	20.00	25.00	100.00	18.46	7.17
4516	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变522草坡线西坡公变	宣和镇	永和村	320.00	100.00	400.00	30.34	15.97

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4517	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线喜沟九队北公变	宣和镇	永和村	60.69	75.87	100.00	7.99	3.21
4518	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变522草坡线西坡六队公变	宣和镇	永和村	8.30	5.19	200.00	34.46	12.14
4519	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线永和五队北公变	宣和镇	永和村	7.47	9.34	100.00	39.77	7.91
4520	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线宣和牛场公变	宣和镇	永和村	63.42	49.55	160.00	48.30	14.81
4521	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线陆荣国养鸡场公变	宣和镇	永和村	11.73	7.33	200.00	65.47	18.59
4522	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线曹山六队公变	宣和镇	永新村	28.54	17.84	200.00	42.60	14.70
4523	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线曹山四队公变	宣和镇	永新村	52.62	65.78	100.00	21.41	4.94
4524	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线曹山北公变	宣和镇	永新村	26.08	32.59	100.00	10.03	4.78
4525	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线张宏学校1号配电变压器	宣和镇	张宏	399.74	99.93	500.00	0.00	0.00
4526	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线三营西公变	宣和镇	张洪村	106.65	66.66	200.00	14.06	7.48
4527	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线东月十三队公变	宣和镇	张洪村	81.92	51.20	200.00	24.41	12.10
4528	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线张宏四队公变	宣和镇	张洪村	129.54	80.96	200.00	13.01	5.66

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4529	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线张宏二队2号公变200KVA	宣和镇	张洪村	132.77	82.98	200.00	17.57	6.72
4530	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变514东台线喜沟八队公变200KVA	宣和镇	张洪村	160.00	100.00	200.00	30.92	13.09
4531	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线张宏北公变	宣和镇	张洪村	71.76	56.07	160.00	19.01	5.87
4532	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线张宏东公变(新)	宣和镇	张洪村	90.07	56.29	200.00	11.55	5.11
4533	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线宏爱中公变	宣和镇	张洪村	51.89	64.86	100.00	9.57	3.84
4534	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线张宏十队公变	宣和镇	张洪村	16.71	20.89	100.00	18.04	8.54
4535	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线三营东公变100KVA	宣和镇	张洪村	46.77	58.46	100.00	15.29	2.98
4536	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线张宏中公变	宣和镇	张洪村	59.59	46.56	160.00	31.76	12.53
4537	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线宏爱西公变	宣和镇	张洪村	36.90	57.66	80.00	14.48	4.91
4538	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线张宏鱼池公变	宣和镇	张洪村	81.89	51.18	200.00	9.48	3.86
4539	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线张宏五队公变	宣和镇	张洪村	40.79	25.49	200.00	13.54	4.53
4540	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线张宏七队公变	宣和镇	张洪村	105.11	65.70	200.00	38.49	13.21
4541	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线张宏二队公变	宣和镇	张洪村	84.46	52.79	200.00	22.70	7.02

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4542	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线赵滩西公变	宣和镇	赵滩村	116.63	72.89	200.00	32.21	15.24
4543	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	草台变522草坡线西坡北公变	宣和镇	赵滩村	74.81	46.76	200.00	39.85	16.26
4544	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线旧营西公变	宣和镇	赵滩村	115.79	72.37	200.00	18.86	7.98
4545	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线旧营六队公变	宣和镇	赵滩村	93.89	58.68	200.00	31.82	11.31
4546	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线赵滩砖厂公变	宣和镇	赵滩村	116.87	73.04	200.00	19.55	4.92
4547	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线旧营石荒沟公变100kVA	宣和镇	赵滩村	20.03	25.04	100.00	12.92	2.00
4548	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线赵滩温棚公变100KVA	宣和镇	赵滩村	49.97	62.46	100.00	17.91	7.01
4549	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线赵滩中公变	宣和镇	赵滩村	95.16	59.48	200.00	31.28	15.21
4550	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线赵滩五队公变	宣和镇	赵滩村	47.58	74.34	80.00	10.44	4.29
4551	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线何营十队公变	宣和镇	赵滩村	34.59	43.23	100.00	8.81	4.08
4552	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线旧营潘庄公变100KVA	宣和镇	赵滩村	74.18	92.73	100.00	3.70	0.46
4553	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线旧营南公变	宣和镇	赵滩村	27.41	34.26	100.00	19.38	10.64
4554	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线赵滩寺公变	宣和镇	赵滩村	58.90	73.62	100.00	3.55	0.82

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4555	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线旧营三队公变100KVA	宣和镇	赵滩村	36.45	45.56	100.00	14.33	6.95
4556	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	宣和供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变512宣和线赵滩南公变	宣和镇	赵滩村	61.80	77.26	100.00	8.94	3.90
4557	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变522景庄线北长滩抽水公变	迎水桥镇	北长滩村	55.15	68.93	100.00	21.38	4.56
4558	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变522景庄线上滩村变	迎水桥镇	北长滩村	42.86	53.58	100.00	6.39	2.40
4559	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变526马场湖夹道马场湖2号公变	迎水桥镇	高滩村	18.83	11.77	200.00	95.02	19.23
4560	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变525煤矿线迎水二队变	迎水桥镇	高滩村	46.90	58.63	100.00	21.97	11.65
4561	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变517北干渠线姚滩九队变公变	迎水桥镇	韩滩村	83.79	52.37	200.00	11.01	5.33
4562	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变517北干渠线姚滩东变	迎水桥镇	韩滩村	112.88	70.55	200.00	13.94	8.94
4563	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变526马场湖夹道七队公变	迎水桥镇	何滩村	99.65	62.28	200.00	23.05	11.79
4564	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变511西园线迎水桥供电所变公变	迎水桥镇	何滩村	153.78	48.06	400.00	161.80	21.58
4565	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变511西园线夹道新居公变	迎水桥镇	何滩村	37.52	58.63	80.00	11.45	4.99

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4566	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变511西园线牛滩园艺场公变	迎水桥镇	何滩村	160.00	100.00	200.00	24.03	9.51
4567	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变517北干渠线龙宫庙公变	迎水桥镇	何滩村	32.18	20.11	200.00	12.09	2.40
4568	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变511西园线牛滩七队公变	迎水桥镇	何滩村	122.01	61.00	250.00	45.32	29.23
4569	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变526马场湖夹道马场湖公变	迎水桥镇	何滩村	23.31	29.14	100.00	10.61	1.77
4570	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变517北干渠线何滩西公变	迎水桥镇	何滩村	31.24	19.52	200.00	37.18	12.91
4571	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变517北干渠线何滩四队变	迎水桥镇	何滩村	87.75	68.55	160.00	18.44	5.71
4572	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变511西园线夹道四队变	迎水桥镇	何滩村	3.48	2.72	160.00	38.32	19.40
4573	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变526马场湖夹道八队公变	迎水桥镇	何滩村	87.71	68.52	160.00	26.12	8.00
4574	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变526马场湖夹道九队公变	迎水桥镇	何滩村	114.38	71.49	200.00	19.21	6.82
4575	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变526马场湖夹道一队公变	迎水桥镇	何滩村	320.00	100.00	400.00	70.81	33.75

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4576	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变525煤矿线码头6队公变	迎水桥镇	何滩村	160.00	100.00	200.00	7.84	3.56
4577	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变517北干渠线何滩五队公变	迎水桥镇	何滩村	112.15	70.09	200.00	21.30	10.55
4578	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变511西园线夹道五队公变	迎水桥镇	何滩村	160.00	100.00	200.00	36.92	18.53
4579	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变526马桥线夹道十队公变	迎水桥镇	何滩村	121.25	75.78	200.00	8.70	4.48
4580	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变514迎水线碱碱湖种植园区公变	迎水桥镇	黑林村	4.30	3.36	160.00	52.18	8.99
4581	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变514迎水线黑林三队南变	迎水桥镇	黑林村	22.41	14.00	200.00	107.63	18.92
4582	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变514迎水线黑林四队西1号公变	迎水桥镇	黑林村	76.41	47.76	200.00	43.00	7.16
4583	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变517北干渠线沙漠温棚1#变	迎水桥镇	黑林村	15.73	19.67	100.00	57.03	56.78
4584	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变514迎水线黑林四队西2号公变	迎水桥镇	黑林村	87.87	54.92	200.00	16.17	3.36
4585	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变525煤矿线黑林五队西变	迎水桥镇	黑林村	0.28	0.36	100.00	10.32	1.85

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4586	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变525煤矿线鸣钟一队养殖园区公变	迎水桥镇	黑林村	123.86	77.41	200.00	12.86	4.84
4587	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变514迎水线黑林四队种植园区公变	迎水桥镇	黑林村	70.24	43.90	200.00	39.25	6.30
4588	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线鸣钟三队公变	迎水桥镇	黑林村	160.00	100.00	200.00	75.97	29.73
4589	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变525煤矿线码头1队公变	迎水桥镇	黑林村	47.95	59.93	100.00	5.63	2.07
4590	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变514迎水线新居民南公变	迎水桥镇	黑林村	160.00	100.00	200.00	65.57	25.80
4591	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变514迎水线黑林二队公变	迎水桥镇	黑林村	160.00	100.00	200.00	45.96	16.23
4592	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变525煤矿线迎水七队变	迎水桥镇	黑林村	127.45	79.66	200.00	18.62	9.10
4593	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变525煤矿线黑林五队北公变	迎水桥镇	黑林村	107.30	67.06	200.00	49.19	19.07
4594	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变514迎水线黑林四队变	迎水桥镇	黑林村	144.76	57.44	315.00	39.56	15.73
4595	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变525煤矿线码头村南变	迎水桥镇	黑林村	42.33	26.46	200.00	62.33	15.01

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4596	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变514迎水线黑林三队变	迎水桥镇	黑林村	106.98	66.86	200.00	23.36	8.46
4597	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变525煤矿线黑林5队东公变	迎水桥镇	黑林村	90.97	71.07	160.00	2.77	0.71
4598	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变514迎水线黑林四队南公变	迎水桥镇	黑林村	161.94	50.61	400.00	133.76	34.06
4599	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线铁路小区北公变	迎水桥镇	黑林村	174.91	54.66	400.00	80.80	36.96
4600	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变517北干渠线沙漠温棚2#变	迎水桥镇	黑林村	89.52	69.94	160.00	1.42	0.10
4601	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线铁路货场公变	迎水桥镇	黑林村	160.00	100.00	200.00	3.91	0.75
4602	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变525煤矿线黑林五队东1号公变	迎水桥镇	黑林村	250.40	78.25	400.00	26.24	10.72
4603	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变514迎水线黑林三队西变公变	迎水桥镇	黑林村	39.45	24.66	200.00	62.62	18.95
4604	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变514迎水线黑林三队南二号	迎水桥镇	黑林村	61.68	38.55	200.00	64.81	21.63
4605	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线牛滩市场东2#公变	迎水桥镇	黑林村	149.73	93.58	200.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4606	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变514迎水线黑林四队种植园区2号公变	迎水桥镇	黑林村	25.36	15.85	200.00	70.90	9.97
4607	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变517北干渠线沙桥林场变	迎水桥镇	红武村	67.94	42.46	200.00	44.23	16.44
4608	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变517北干渠线红武蔬菜基地公变	迎水桥镇	红武村	51.25	32.03	200.00	37.07	6.05
4609	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变517北干渠线沙漠温棚6#变	迎水桥镇	红武村	122.65	95.82	160.00	2.47	1.56
4610	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变517北干渠线沙漠温棚4#变	迎水桥镇	红武村	73.97	57.79	160.00	56.52	3.42
4611	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变526马桥线地毯厂公变	迎水桥镇	黄泉村	44.09	55.11	100.00	2.81	1.03
4612	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变522景庄线榆树台抽水公变	迎水桥镇	景庄村	234.03	92.87	315.00	145.39	56.92
4613	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变512西关线大板六队变公变	迎水桥镇	涝池村	50.80	63.50	100.00	4.48	0.79
4614	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变512西关线牛滩三队变	迎水桥镇	涝池村	58.32	72.90	100.00	13.38	7.10
4615	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变512西关线牛滩八队变	迎水桥镇	涝池村	55.88	69.85	100.00	12.20	5.48

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4616	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变573源池线涝池东变	迎水桥镇	涝池村	4.89	3.06	200.00	46.42	20.07
4617	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变573源池线农具厂公变	迎水桥镇	涝池村	125.61	49.84	315.00	48.01	15.82
4618	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变573源池线夹道一队变	迎水桥镇	涝池村	55.25	34.53	200.00	42.61	13.53
4619	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变573源池线镇政府变	迎水桥镇	涝池村	257.29	80.40	400.00	39.38	20.72
4620	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变573源池线涝池三队2号变	迎水桥镇	涝池村	16.79	20.99	100.00	11.53	4.74
4621	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变512西关线牛滩二队公变	迎水桥镇	涝池村	160.00	100.00	200.00	20.51	8.06
4622	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变512西关线牛滩四队变	迎水桥镇	涝池村	61.75	77.19	100.00	11.13	4.63
4623	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变512西关线牛滩村公变	迎水桥镇	涝池村	127.96	79.98	200.00	18.86	8.97
4624	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变512西关线大板十一队变	迎水桥镇	涝池村	73.00	91.25	100.00	4.61	1.42
4625	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变512西关线牛滩五队变	迎水桥镇	涝池村	160.00	100.00	200.00	17.32	4.73

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4626	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变512西关线牛滩1队变	迎水桥镇	涝池村	102.31	63.94	200.00	27.26	13.46
4627	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变573源池线牛滩4队北变	迎水桥镇	涝池村	146.29	91.43	200.00	9.67	3.71
4628	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变512西关线牛滩六队公变	迎水桥镇	涝池村	160.00	100.00	200.00	70.03	24.84
4629	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变573源池线涝池三队公变	迎水桥镇	涝池村	43.38	33.89	160.00	17.06	8.62
4630	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	源创变573源池线涝池西变	迎水桥镇	涝池村	95.06	74.27	160.00	13.69	6.58
4631	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变512西关线大板养殖园区变	迎水桥镇	涝池村	140.11	87.57	200.00	39.26	7.58
4632	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变525煤矿线郑口湾北公变	迎水桥镇	李营村	27.24	34.04	100.00	43.18	12.71
4633	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变512西关线西郊林场配变变压器	迎水桥镇	林场	162.86	81.43	250.00	17.34	10.14
4634	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变525煤矿线码头北公变	迎水桥镇	码头	160.00	100.00	200.00	34.60	15.39
4635	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变517北干渠线姚滩东2号公变	迎水桥镇	码头村	41.97	52.46	100.00	17.91	3.35

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4636	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线沙坡头种植园区公变	迎水桥镇	码头村	175.60	54.87	400.00	51.94	23.79
4637	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线经八路3号公变	迎水桥镇	码头村	63.90	39.94	200.00	64.53	23.64
4638	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变525煤矿线码头南公变	迎水桥镇	码头村	83.15	51.97	200.00	34.71	7.18
4639	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变525煤矿线码头南3#公变	迎水桥镇	码头村	160.00	100.00	200.00	44.98	12.37
4640	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线码头村北3号公变	迎水桥镇	码头村	0	0	0	0.00	0.00
4641	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线下滩支鸽子崖变	迎水桥镇	孟家湾村	80.00	100.00	100.00	4.54	0.61
4642	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线孟家湾西公变	迎水桥镇	孟家湾村	121.20	75.75	200.00	14.03	6.42
4643	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线长流水3号公变	迎水桥镇	孟家湾村	128.16	80.10	200.00	34.83	12.12
4644	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线孟家湾北公变公变	迎水桥镇	孟家湾村	16.47	20.59	100.00	28.62	8.24
4645	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线孟家湾南公变公变	迎水桥镇	孟家湾村	39.59	49.49	100.00	4.17	0.83

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4646	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	鸣沙村穆民风情苑配电变压器	迎水桥镇	鸣沙村	368.07	92.02	500.00	25.66	5.06
4647	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变525煤矿线郑口湾南公变	迎水桥镇	鸣钟村	2.17	2.71	100.00	34.21	13.82
4648	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线龙湖生态移民3号公变	迎水桥镇	鸣钟村	59.92	74.90	100.00	8.99	3.87
4649	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线鸣钟二队西公变	迎水桥镇	鸣钟村	88.90	55.56	200.00	46.03	22.91
4650	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线码头村北1#公变	迎水桥镇	鸣钟村	112.06	44.47	315.00	118.99	28.06
4651	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变526马桥线夹道十队2号公变	迎水桥镇	鸣钟村	66.76	83.45	100.00	6.09	2.67
4652	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线铁路迎水桥小区南公变	迎水桥镇	鸣钟村	125.08	78.17	200.00	27.83	14.78
4653	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线牛滩市场东变	迎水桥镇	鸣钟村	90.68	70.84	160.00	16.77	6.46
4654	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变517北干渠线良繁场公变	迎水桥镇	鸣钟村	160.00	100.00	200.00	15.51	7.18
4655	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变514迎水线黑林三队2号公变	迎水桥镇	鸣钟村	227.45	71.08	400.00	16.44	8.11

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4656	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变525煤矿线码头5队公变	迎水桥镇	鸣钟村	160.00	100.00	200.00	23.75	9.10
4657	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变525煤矿线沙坡头二队变	迎水桥镇	鸣钟村	38.56	30.12	160.00	21.44	13.56
4658	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变525煤矿线郑口湾南2号公变	迎水桥镇	鸣钟村	140.34	87.71	200.00	17.69	7.07
4659	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变525煤矿线沙坡头小康楼变	迎水桥镇	鸣钟村	54.11	33.82	200.00	43.63	21.97
4660	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线鸣钟三队北2号公变	迎水桥镇	鸣钟村	96.10	60.06	200.00	38.44	33.19
4661	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变525煤矿线西园林场公变	迎水桥镇	鸣钟村	20.50	25.62	100.00	33.41	14.53
4662	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线经八路2#公变公变	迎水桥镇	鸣钟村	88.53	35.13	315.00	67.14	39.93
4663	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线郑口湾东公变	迎水桥镇	鸣钟村	86.10	53.81	200.00	19.09	6.83
4664	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线牛滩市场西公变	迎水桥镇	鸣钟村	226.96	70.93	400.00	50.97	15.10
4665	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变525煤矿线鸣钟1队公变	迎水桥镇	鸣钟村	78.57	61.38	160.00	25.99	11.60

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4666	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线龙湖生态移民8号公变	迎水桥镇	鸣钟村	320.00	100.00	400.00	175.55	19.66
4667	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线鸣钟三队(北)变	迎水桥镇	鸣钟村	68.76	27.28	315.00	33.36	13.77
4668	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变525煤矿线西园林场2号公变	迎水桥镇	鸣钟村	160.00	100.00	200.00	17.74	6.21
4669	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变525煤矿线迎水十队公变	迎水桥镇	鸣钟村	139.06	86.91	200.00	18.56	6.10
4670	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变525煤矿线迎水一队公变	迎水桥镇	鸣钟村	132.11	82.57	200.00	13.90	5.85
4671	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线镇政府南公变	迎水桥镇	鸣钟村	95.46	59.66	200.00	16.12	3.72
4672	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变526马桥线杨渠西变	迎水桥镇	鸣钟村	320.00	100.00	400.00	50.50	14.81
4673	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变525煤矿线鸣钟种殖园区变	迎水桥镇	鸣钟村	67.36	84.20	100.00	3.48	0.34
4674	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变525煤矿线沙坡头二队南公变	迎水桥镇	鸣钟村	11.33	4.50	315.00	74.82	41.55
4675	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线鸣钟二队公变	迎水桥镇	鸣钟村	239.45	74.83	400.00	27.26	12.44

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4676	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线龙湖生态移民4#变	迎水桥镇	鸣钟村	53.70	67.12	100.00	17.69	7.97
4677	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线码头碱碱湖公变	迎水桥镇	鸣钟村	183.67	57.40	400.00	76.03	20.78
4678	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线碱碱湖经八路公变公变	迎水桥镇	鸣钟村	222.39	69.50	400.00	66.04	15.71
4679	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变525煤矿线码头2队公变	迎水桥镇	鸣钟村	160.00	100.00	200.00	7.67	2.81
4680	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线经七路变	迎水桥镇	鸣钟村	84.62	52.88	200.00	37.99	20.63
4681	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线龙湖生态移民2#变	迎水桥镇	鸣钟村	62.39	77.99	100.00	4.79	2.32
4682	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线龙湖生态移民1#公变	迎水桥镇	鸣钟村	117.36	73.35	200.00	16.62	7.36
4683	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变514迎水线黑林三队吊装南公变	迎水桥镇	南长滩村	160.00	100.00	200.00	11.12	2.76
4684	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变511西园线牛滩新居公变	迎水桥镇	牛滩村	80.00	100.00	100.00	9.97	3.89
4685	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变514迎水线长流水一队变	迎水桥镇	牛滩村	53.46	83.53	80.00	3.17	0.80

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4686	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变517北干渠中卫市林场家属区	迎水桥镇	柔远村	46.99	29.37	200.00	54.73	24.56
4687	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线沙坡头新居变	迎水桥镇	沙坡头村	41.97	20.99	250.00	26.74	12.65
4688	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线沙坡头新居2#公变	迎水桥镇	沙坡头村	137.96	54.75	315.00	21.22	5.92
4689	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线沙坡头二队北公变	迎水桥镇	沙坡头村	125.39	78.37	200.00	23.49	9.43
4690	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	中卫市旅游新镇棚户区2号配电变压器	迎水桥镇	沙坡头村	736.15	92.02	1000.00	42.07	22.96
4691	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	滨河变517平安西线大板一队变公变	迎水桥镇	新墩村	75.12	46.95	200.00	9.00	5.94
4692	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	滨河变517平安西线大板古镇公变	迎水桥镇	新墩村	124.16	77.60	200.00	15.21	6.72
4693	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	滨河变517平安西线大板小康楼变	迎水桥镇	新墩村	104.85	81.92	160.00	13.52	5.70
4694	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线牛滩市场北公变	迎水桥镇	杨渠村	241.43	75.45	400.00	64.42	24.03
4695	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变526马桥线杨渠东变	迎水桥镇	杨渠村	83.91	65.55	160.00	31.36	14.99

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4696	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线顺隆公司公变	迎水桥镇	杨渠村	113.74	71.09	200.00	8.74	0.88
4697	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变526马桥线杨渠九队公变	迎水桥镇	杨渠村	160.00	100.00	200.00	9.06	3.56
4698	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变517北干渠线八家村公变	迎水桥镇	杨渠村	138.17	86.36	200.00	14.72	6.73
4699	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变526马桥线杨渠中公变	迎水桥镇	杨渠村	260.92	65.23	500.00	67.01	21.26
4700	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变526马桥线杨渠新居公变	迎水桥镇	杨渠村	160.00	100.00	200.00	27.22	15.19
4701	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变517北干渠线姚滩南变公变	迎水桥镇	姚滩村	114.50	71.56	200.00	44.15	16.28
4702	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变517北干渠线姚滩蔬菜基地公变	迎水桥镇	姚滩村	79.47	99.34	100.00	0.49	0.11
4703	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变517北干渠线姚滩北变	迎水桥镇	姚滩村	229.81	71.82	400.00	24.95	16.07
4704	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变517北干渠线云澜水产公变	迎水桥镇	姚滩村	320.00	100.00	400.00	2.82	0.18
4705	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变517北干渠线姚滩五队变	迎水桥镇	姚滩村	75.58	59.05	160.00	10.14	6.05

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4706	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变517北干渠线姚滩大棚公变	迎水桥镇	姚滩村	41.81	65.33	80.00	3.09	0.36
4707	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变517北干渠线姚滩九队2号公变	迎水桥镇	姚滩村	160.00	100.00	200.00	15.37	3.93
4708	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变517北干渠线何滩六队南变	迎水桥镇	姚滩村	107.05	66.90	200.00	19.60	9.17
4709	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变517北干渠线姚滩农民新居南变	迎水桥镇	姚滩村	131.89	82.43	200.00	23.56	11.84
4710	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线龙湖六号公变	迎水桥镇	迎水村	142.86	89.28	200.00	32.21	30.30
4711	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线经八路北公变	迎水桥镇	迎水村	71.78	44.86	200.00	97.64	68.16
4712	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线龙湖生态移民5号公变	迎水桥镇	迎水村	62.38	77.97	100.00	7.09	3.16
4713	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线码头北2号公变	迎水桥镇	迎水村	0.20	0.13	200.00	67.04	13.74
4714	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变514迎水线迎水六队变	迎水桥镇	迎水村	92.31	72.12	160.00	19.78	7.77
4715	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线九州物流公变	迎水桥镇	迎水村	51.43	64.29	100.00	17.47	5.78

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4716	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变514迎水线黑林一队2号公变	迎水桥镇	迎水村	106.15	66.34	200.00	52.05	22.77
4717	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线镇政府西2#变	迎水桥镇	迎水村	6.34	3.96	200.00	108.02	49.49
4718	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线迎水新居民点北变	迎水桥镇	迎水村	50.48	63.11	100.00	8.90	3.16
4719	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变525煤矿线迎水九队公变	迎水桥镇	迎水村	217.38	86.26	315.00	16.78	7.42
4720	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线镇政府西变	迎水桥镇	迎水村	113.67	35.52	400.00	124.61	52.61
4721	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变517北干渠线姚滩农民新居北变	迎水桥镇	迎水村	111.67	69.80	200.00	40.27	15.45
4722	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线黑林三队吊庄变	迎水桥镇	迎水村	19.56	24.45	100.00	24.66	2.30
4723	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变514迎水线迎水村变	迎水桥镇	迎水村	86.07	67.24	160.00	25.36	10.48
4724	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线镇政府东公变	迎水桥镇	迎水村	117.27	73.29	200.00	47.35	20.35
4725	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线龙湖生态7号公变	迎水桥镇	迎水村	81.31	50.82	200.00	14.37	2.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4726	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变525煤矿线码头3队公变	迎水桥镇	迎水村	97.18	60.74	200.00	16.71	6.20
4727	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变514迎水线迎水六队南变	迎水桥镇	迎水村	81.71	51.07	200.00	44.32	13.67
4728	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线镇政府北公变	迎水桥镇	迎水村	103.15	64.47	200.00	30.50	10.04
4729	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变517北干渠线沙漠温棚3#变	迎水桥镇	迎水村	29.74	23.23	160.00	28.08	2.87
4730	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线镇政府西3号公变	迎水桥镇	迎水村	144.01	90.01	200.00	0.00	0.00
4731	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	绿伯爵2号配电变压器	迎水桥镇	迎水桥	364.66	56.98	800.00	34.51	8.67
4732	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	绿伯爵1号配电变压器	迎水桥镇	迎水桥	384.01	60.00	800.00	62.38	28.75
4733	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线中卫市压砂瓜研究所公变	迎水桥镇	迎水桥镇街道	249.11	62.28	500.00	151.26	127.80
4734	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	应理变525煤矿线沙坡头新居三号公变间隔配电变压器	迎水桥镇	迎水桥镇街道	23.16	4.59	630.00	190.54	61.30
4735	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	马场湖变524马碱线镇政府东2号公变	迎水桥镇	迎水桥镇街道	31.66	19.79	200.00	39.64	10.05

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4736	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	旅游新镇棚户区3号配电变压器	迎水桥镇	迎水桥镇街道	486.96	96.62	630.00	7.92	3.48
4737	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	中卫供电公司物资库1号配电变压器	迎水桥镇	迎水桥镇街道	492.29	97.68	630.00	5.36	3.57
4738	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	中卫供电公司物资库2号箱变配电变压器	迎水桥镇	迎水桥镇街道	479.63	95.16	630.00	14.60	4.27
4739	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	甘塘变513甘镇I线营盘水五号公变	迎水桥镇	营盘水村	82.59	51.62	200.00	57.05	32.35
4740	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	甘塘变513甘镇1线营盘水8号公变	迎水桥镇	营盘水村	128.50	80.31	200.00	18.07	4.99
4741	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	甘塘变513甘镇I线营盘水2号公变	迎水桥镇	营盘水村	121.46	75.91	200.00	9.95	4.01
4742	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	甘塘变513甘镇1线营盘水3号公变	迎水桥镇	营盘水村	129.34	80.84	200.00	23.63	14.03
4743	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变522景庄线下滩村公变	迎水桥镇	营盘水村	63.49	49.60	160.00	13.36	5.81
4744	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变522景庄线黄始旋变	迎水桥镇	营盘水村	74.16	92.69	100.00	13.38	2.35
4745	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	甘塘变513甘镇I线营盘水1号公变	迎水桥镇	营盘水村	100.48	78.50	160.00	12.71	4.38

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4746	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	甘塘变513甘镇I线营盘水四号公变	迎水桥镇	营盘水村	24.14	30.18	100.00	55.79	18.19
4747	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	甘塘变513甘镇1线营盘水7号公变	迎水桥镇	营盘水村	68.58	42.86	200.00	40.58	24.09
4748	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	景庄变522景庄线榆树台变	迎水桥镇	营盘水村	69.31	86.63	100.00	4.65	0.78
4749	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	甘塘变513甘镇I线营盘水9号公变	迎水桥镇	营盘水村	59.77	74.72	100.00	13.95	4.89
4750	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	甘塘变513甘镇I线营盘水六号公变	迎水桥镇	营盘水村	78.24	48.90	200.00	69.35	37.99
4751	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线长流水2号公变	迎水桥镇	长流水村	69.75	87.18	100.00	10.03	3.06
4752	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	迎水桥供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	刘营变524常乐线长流水公变	迎水桥镇	长流水村	62.70	39.19	200.00	17.23	8.26
4753	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线艾湾中公变	永康镇	艾湾村	38.29	47.86	100.00	21.74	11.22
4754	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线艾湾山坡公变	永康镇	艾湾村	29.61	37.01	100.00	34.50	16.20
4755	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线彩达上公变	永康镇	彩达	108.39	43.01	315.00	56.44	32.10
4756	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线城农养殖园区公变400kVA	永康镇	彩达村	117.69	36.78	400.00	47.10	9.70

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4757	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线阳沟村养殖点公变200kVA	永康镇	彩达村	160.00	100.00	200.00	21.25	8.08
4758	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线永康街公变400kVA	永康镇	彩达村	320.00	100.00	400.00	52.43	32.33
4759	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线永新北公变	永康镇	彩达村	63.37	39.61	200.00	43.69	23.74
4760	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变512双桥线申滩北公变200kVA	永康镇	彩达村	160.00	100.00	200.00	29.32	13.60
4761	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线彩达下公变200kVA	永康镇	彩达村	160.00	100.00	200.00	50.03	11.73
4762	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线彩达五队变	永康镇	彩达村	160.00	100.00	200.00	30.03	14.87
4763	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线彩达村南公变	永康镇	彩达村	35.46	44.33	100.00	20.56	6.82
4764	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线彩达养殖点公变100kVA	永康镇	彩达村	80.00	100.00	100.00	8.95	3.17
4765	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线永新村公变	永康镇	城农村	48.81	61.01	100.00	18.74	2.79
4766	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线城农园艺场中公变	永康镇	城农村	320.00	100.00	400.00	34.40	13.84
4767	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线城农新居公变	永康镇	城农村	30.94	38.68	100.00	14.80	6.29
4768	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线晒砂瓜中公变	永康镇	城农村	80.40	50.25	200.00	1.65	0.06

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4769	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线城农北公变	永康镇	城农村	40.10	50.13	100.00	23.03	10.56
4770	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线晒砂瓜10号公变100kVA	永康镇	城农村	80.00	100.00	100.00	5.78	1.00
4771	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线城农村园艺场东1号公变100kVA	永康镇	城农村	80.00	100.00	100.00	11.62	3.71
4772	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线双达上公变100kVA	永康镇	城农村	34.71	43.38	100.00	24.52	8.51
4773	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线双达村一队公变	永康镇	城农村	31.35	39.19	100.00	34.79	12.50
4774	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线永新二队公变	永康镇	城农村	92.60	28.94	400.00	11.87	3.64
4775	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线晒砂瓜4号公变	永康镇	城农村	80.00	100.00	100.00	0.08	0.06
4776	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线陈家豪北公变	永康镇	城农村	320.00	100.00	400.00	16.64	6.29
4777	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线城南南公变	永康镇	城农村	98.27	61.42	200.00	52.06	10.01
4778	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线双达东公变	永康镇	城农村	1.11	0.44	315.00	13.24	3.33
4779	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线城农北2号公变	永康镇	城农村	160.00	100.00	200.00	6.79	1.18
4780	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线晒砂瓜北变	永康镇	城农村	68.17	42.61	200.00	35.86	14.26

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4781	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线城农园艺场西1号公变	永康镇	城农村	160.00	100.00	200.00	16.93	3.82
4782	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线西台中学箱式公变	永康镇	达茂	399.50	99.87	500.00	0.00	0.00
4783	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线达茂市场箱式公变变压器间隔配电变压器	永康镇	达茂	166.62	33.06	630.00	30.34	6.94
4784	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线硒砂瓜1号公变	永康镇	达茂	155.20	97.00	200.00	21.95	7.78
4785	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线达茂下公变	永康镇	达茂村	5.53	3.45	200.00	99.05	33.12
4786	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线达茂上公变	永康镇	达茂村	11.28	14.10	100.00	33.23	16.17
4787	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线丰台上公变	永康镇	达茂村	56.49	70.62	100.00	14.72	5.75
4788	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线硒砂瓜8号公变	永康镇	大贺	51.76	80.87	80.00	44.68	31.39
4789	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线永乐1号公变	永康镇	丰台村	320.00	100.00	400.00	40.72	12.80
4790	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线丰台一队公变	永康镇	丰台村	93.79	58.62	200.00	48.66	23.03
4791	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线景台西公变	永康镇	丰台村	8.85	11.06	100.00	18.11	5.47
4792	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线丰台南公变	永康镇	丰台村	144.97	90.60	200.00	25.28	6.88

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4793	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线阳沟下变	永康镇	丰台村	0.46	0.57	100.00	34.33	14.08
4794	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线乐台小学公变	永康镇	丰台村	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
4795	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线双达新居公变	永康镇	丰台村	30.16	37.70	100.00	33.39	10.36
4796	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线二护理公变	永康镇	丰台村	97.14	60.71	200.00	31.37	11.07
4797	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线丰台村西公变	永康镇	丰台村	39.02	48.78	100.00	26.55	9.66
4798	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线丰台北公变	永康镇	丰台村	320.00	100.00	400.00	21.59	2.96
4799	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线丰台下公变	永康镇	丰台村	9.05	11.31	100.00	47.95	20.66
4800	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线城农下公变	永康镇	丰台村	38.52	24.07	200.00	57.08	22.83
4801	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线达茂村中公变	永康镇	丰台村	48.11	30.07	200.00	34.97	11.64
4802	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线申滩南公变400kVA	永康镇	丰台村	259.23	81.01	400.00	31.69	13.18
4803	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线乐台三队公变	永康镇	河沟村	22.68	14.17	200.00	14.70	6.25
4804	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线乐台二队公变	永康镇	河沟村	2.15	1.34	200.00	9.50	4.00
4805	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线景台东公变	永康镇	景台村	134.18	83.86	200.00	20.11	2.34
4806	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线永乐村5号公变	永康镇	景台村	50.50	31.56	200.00	70.49	16.12

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4807	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线永乐新村6号公变	永康镇	景台村	6.89	8.61	100.00	30.79	11.48
4808	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线景台北公变	永康镇	景台村	52.84	66.05	100.00	8.60	0.77
4809	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线景台下公变	永康镇	景台村	35.24	44.05	100.00	21.50	9.21
4810	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线景台一队公变	永康镇	景台村	115.07	71.92	200.00	14.47	7.45
4811	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线景台西2号公变	永康镇	景台村	53.09	66.37	100.00	18.24	4.67
4812	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线乐台抽水公变	永康镇	乐台村	93.82	58.64	200.00	2.13	0.43
4813	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线双达五队公变	永康镇	乐台村	160.00	100.00	200.00	12.35	4.86
4814	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线永乐抽水公变	永康镇	乐台村	71.05	71.05	125.00	0.58	0.13
4815	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线永乐新村4号公变	永康镇	乐台村	166.69	66.15	315.00	35.93	15.13
4816	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线乐台西1号公变	永康镇	乐台村	128.91	80.57	200.00	11.98	1.10
4817	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线乐台西公变	永康镇	乐台村	20.45	12.78	200.00	59.12	20.59
4818	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线乐台西梁南公变	永康镇	乐台村	111.42	69.64	200.00	16.85	3.32

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4819	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变10KV523西景线乐台村冷库公变	永康镇	乐台村	0.22	0.13	200.00	0.29	0.06
4820	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线乐台东公变200kVA	永康镇	乐台村	99.00	61.87	200.00	8.90	2.50
4821	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线乐台一队公变	永康镇	乐台村	13.17	16.46	100.00	2.97	0.96
4822	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线彩达四队公变	永康镇	乐台村	20.57	25.71	100.00	19.08	7.33
4823	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线乐台西梁北公变	永康镇	乐台村	87.43	54.65	200.00	25.53	5.48
4824	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线申滩中公变	永康镇	乐台村	33.71	42.13	100.00	18.40	8.73
4825	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线陈家豪1号公变	永康镇	乐台村	180.60	56.44	400.00	98.51	37.73
4826	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线彩达养殖园区南公变	永康镇	乐台村	3.05	1.91	200.00	80.88	40.79
4827	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线城农中公变	永康镇	乐台村	160.00	100.00	200.00	54.67	19.39
4828	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线达茂养殖园区1号公变	永康镇	乐台村	160.00	100.00	200.00	16.09	6.40
4829	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线永乐新村3号公变	永康镇	乐台村	103.47	64.67	200.00	26.29	14.27
4830	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线乐台南公变	永康镇	乐台村	9.08	5.67	200.00	35.65	13.16

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4831	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线乐台村四队公变	永康镇	乐台村	8.10	5.06	200.00	14.47	5.05
4832	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线阳沟西公变	永康镇	乐台村	160.00	100.00	200.00	2.08	0.42
4833	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线永乐2号公变	永康镇	刘湾村	320.00	100.00	400.00	24.96	11.00
4834	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线晒砂瓜9号公变	永康镇	刘湾村	26.33	41.15	80.00	0.10	0.05
4835	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线刘湾西公变	永康镇	刘湾村	23.99	29.98	100.00	13.91	6.05
4836	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线刘湾东公变	永康镇	刘湾村	111.17	69.48	200.00	20.30	9.30
4837	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线刘湾南公变	永康镇	刘湾村	10.32	12.90	100.00	18.51	3.18
4838	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线晒砂瓜6号公变	永康镇	刘湾村	17.12	71.34	30.00	2.90	0.58
4839	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线刘湾八队公变	永康镇	刘湾村	119.27	74.54	200.00	18.11	6.67
4840	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线刘湾节制闸公变	永康镇	刘湾村	13.31	33.28	50.00	3.07	1.34
4841	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线永康医院公变	永康镇	刘湾村	198.99	62.18	400.00	8.81	0.33
4842	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线刘湾新居点公变	永康镇	刘湾村	123.72	77.33	200.00	23.54	11.92

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4843	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线景台二队公变400kVA	永康镇	刘湾村	320.00	100.00	400.00	25.84	12.56
4844	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线刘湾碱水滩公变	永康镇	刘湾村	85.46	66.77	160.00	13.76	1.46
4845	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线乐台村一号公变	永康镇	倪滩村	5.08	6.35	100.00	13.57	4.53
4846	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线乐台村北公变	永康镇	倪滩村	0.20	0.25	100.00	29.90	12.66
4847	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线沙滩温棚公变	永康镇	沙滩村	33.82	42.28	100.00	25.67	6.97
4848	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线永康十队公变	永康镇	沙滩村	0.70	1.09	80.00	11.00	4.10
4849	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线沙滩南公变	永康镇	沙滩村	94.43	59.02	200.00	5.62	2.20
4850	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线城农上公变	永康镇	沙滩村	6.16	7.70	100.00	22.15	8.26
4851	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线沙滩二队公变	永康镇	沙滩村	87.58	54.74	200.00	15.67	8.34
4852	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线沙滩北公变	永康镇	沙滩村	13.38	16.72	100.00	14.51	5.05
4853	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线沙滩东公变	永康镇	沙滩村	88.93	69.48	160.00	16.30	6.92
4854	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线沙滩四队公变200KVA	永康镇	沙滩村	51.97	32.48	200.00	30.44	15.12
4855	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线沙滩抽水公变200kVa	永康镇	沙滩村	32.83	20.52	200.00	52.06	25.46

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4856	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线沙滩西公变	永康镇	沙滩村	17.56	21.95	100.00	37.82	12.60
4857	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线沙滩一队公变	永康镇	沙滩村	43.17	67.45	80.00	9.03	3.45
4858	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线双达晒砂瓜基地公变	永康镇	沙滩村	0	0	0	0.00	0.00
4859	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线永新南公变	永康镇	双达村	111.42	69.64	200.00	10.92	5.45
4860	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线永新东公变	永康镇	双达村	87.31	54.57	200.00	19.47	6.30
4861	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线双达村箱式公变变压器间隔配电变压器	永康镇	双达村	470.49	93.35	630.00	122.00	10.88
4862	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线双达南公变400kVA	永康镇	双达村	320.00	100.00	400.00	33.83	11.04
4863	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线阳沟四队公变400kVA	永康镇	双达村	320.00	100.00	400.00	52.09	21.33
4864	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线彩达养殖园区北公变	永康镇	双达村	160.00	100.00	200.00	34.69	11.64
4865	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线莫渡上公变100kVA	永康镇	双达村	80.00	100.00	100.00	24.95	9.09
4866	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线双达三队公变400kVA	永康镇	双达村	320.00	100.00	400.00	39.83	14.17

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4867	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线双达北公变	永康镇	双达村	160.00	100.00	200.00	11.16	4.60
4868	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线中卫市富贵牛场公变	永康镇	双达村	64.00	100.00	80.00	0.00	0.00
4869	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线永新清真寺公变	永康镇	双达村	116.51	72.82	200.00	16.16	5.39
4870	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线艾湾八队公变	永康镇	校育川村	60.03	75.04	100.00	11.91	4.79
4871	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线艾湾东公变	永康镇	校育川村	17.45	21.81	100.00	12.49	6.26
4872	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线徐庄永利生态园公变	永康镇	徐庄	102.00	63.75	200.00	22.20	9.75
4873	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线徐庄东公变	永康镇	徐庄村	35.70	44.63	100.00	17.71	5.36
4874	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线陈家豪2号公变	永康镇	徐庄村	26.68	33.35	100.00	53.83	30.07
4875	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线徐庄三队公变	永康镇	徐庄村	26.20	32.75	100.00	9.56	5.16
4876	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线永乐南公变	永康镇	徐庄村	160.00	100.00	200.00	10.26	2.01
4877	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线阳沟小学公变	永康镇	徐庄村	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
4878	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线徐庄南公变	永康镇	徐庄村	24.74	24.74	125.00	54.09	32.69
4879	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线乐台山坡公变	永康镇	徐庄村	141.69	88.55	200.00	7.04	1.07

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4880	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线达茂养殖园区2号公变	永康镇	徐庄村	160.00	100.00	200.00	15.10	5.79
4881	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线永南东变	永康镇	徐庄村	80.00	100.00	100.00	23.69	5.84
4882	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线彩达三队公变	永康镇	徐庄村	320.00	100.00	400.00	26.10	9.81
4883	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线晒砂瓜东变	永康镇	徐庄村	92.23	57.65	200.00	14.53	4.04
4884	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线晒砂瓜牛场公变	永康镇	徐庄村	139.93	87.46	200.00	33.43	12.72
4885	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线阳沟东变	永康镇	徐庄村	160.00	100.00	200.00	12.38	1.99
4886	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线徐庄十一队公变	永康镇	徐庄村	21.58	26.98	100.00	20.62	8.66
4887	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线晒砂瓜南公变	永康镇	徐庄村	1.97	2.46	100.00	57.39	10.56
4888	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线徐庄幸福大院公变	永康镇	徐庄村	173.77	68.96	315.00	6.38	3.17
4889	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线徐庄麻头地公变	永康镇	徐庄村	82.82	51.77	200.00	15.59	3.25
4890	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线景台南公变	永康镇	徐庄村	77.88	97.36	100.00	19.84	3.76
4891	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线达茂三队公变	永康镇	徐庄村	320.00	100.00	400.00	74.72	23.12
4892	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线双达下公变	永康镇	徐庄村	26.96	33.70	100.00	34.91	14.15

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4893	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线丰台东变	永康镇	徐庄村	320.00	100.00	400.00	48.79	11.52
4894	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线徐庄养殖区公变	永康镇	徐庄村	3.33	2.08	200.00	74.21	30.73
4895	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线艾湾南公变	永康镇	徐庄村	159.60	99.75	200.00	0.01	0.01
4896	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线永新三队公变	永康镇	徐庄村	160.00	100.00	200.00	13.63	6.19
4897	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线永康幼儿园公变	永康镇	阳沟村	47.08	29.43	200.00	25.66	4.45
4898	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线阳沟二队变	永康镇	阳沟村	25.44	31.80	100.00	29.43	14.22
4899	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线莫渡西公变	永康镇	阳沟村	51.27	40.06	160.00	27.70	3.84
4900	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线阳沟南公变	永康镇	阳沟村	141.01	88.13	200.00	10.78	2.26
4901	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线景台养殖园区西公变	永康镇	阳沟村	88.23	55.15	200.00	75.67	28.40
4902	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线陈家豪中公变	永康镇	阳沟村	115.20	72.00	200.00	16.57	5.69
4903	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线景台上公变	永康镇	阳沟村	52.63	32.89	200.00	36.64	19.95
4904	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线阳沟上公变	永康镇	阳沟村	41.33	51.66	100.00	28.39	14.56
4905	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线陈家豪南公变	永康镇	阳沟村	320.00	100.00	400.00	61.97	26.99

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4906	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线徐庄中公变400kVA	永康镇	阳沟村	320.00	100.00	400.00	32.32	10.85
4907	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线艾湾七队公变200kVA	永康镇	阳沟村	160.00	100.00	200.00	10.57	4.22
4908	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线刘湾一队公变100kVA	永康镇	阳沟村	21.43	26.79	100.00	23.61	3.30
4909	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线莫渡村移民点公变	永康镇	阳沟村	33.35	41.69	100.00	50.27	33.74
4910	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变523西景线阳沟村箱式公变变压器间隔配电变压器	永康镇	阳沟村	284.32	56.41	630.00	170.90	73.83
4911	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	文昌变512双桥线杨滩温棚公变100kVA	永康镇	杨滩村	80.00	100.00	100.00	8.61	2.08
4912	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线杨滩南公变	永康镇	杨滩村	8.07	10.09	100.00	25.58	9.48
4913	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	常乐变524倪滩线杨滩村抽水公变	永康镇	杨滩村	68.48	42.80	200.00	57.94	13.43
4914	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线杨滩东公变	永康镇	杨滩村	60.77	75.96	100.00	15.40	6.57
4915	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线杨滩二队公变200kVA	永康镇	杨滩村	59.83	37.39	200.00	74.79	26.47
4916	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线永丰六队公变	永康镇	永丰村	38.03	47.54	100.00	17.80	6.75

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4917	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线艾湾马庄公变	永康镇	永丰村	10.63	13.28	100.00	14.49	6.20
4918	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线艾湾村西公变	永康镇	永丰村	109.07	68.17	200.00	15.35	5.22
4919	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线永丰二队公变	永康镇	永丰村	38.52	48.16	100.00	13.20	7.72
4920	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线永丰村部公变	永康镇	永丰村	44.87	35.05	160.00	15.82	7.02
4921	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线双达六队公变	永康镇	永丰村	32.05	20.03	200.00	50.27	19.65
4922	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线彩达学校公变	永康镇	永丰村	160.00	100.00	200.00	0.01	0.01
4923	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线香山苑公变	永康镇	永丰村	77.24	60.35	160.00	19.06	3.49
4924	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线永丰村一队公变	永康镇	永丰村	44.00	55.00	100.00	11.82	5.90
4925	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线永康东公变	永康镇	永康村	22.45	56.13	50.00	3.63	0.97
4926	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线永康村抽水公变	永康镇	永康村	79.93	99.91	100.00	6.08	0.21
4927	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线永康西公变	永康镇	永康村	31.06	38.83	100.00	21.78	7.43
4928	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线永康南公变	永康镇	永康村	172.84	68.59	315.00	40.84	17.12
4929	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线永康村部公变	永康镇	永康村	124.85	78.03	200.00	19.17	5.91
4930	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线永康五队公变	永康镇	永康村	32.18	20.12	200.00	46.43	16.88

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4931	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线永南西箱式公变变压器间隔配电变压器	永康镇	永康镇街道	402.55	79.87	630.00	75.52	43.09
4932	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线永南中公变	永康镇	永南	132.97	83.11	200.00	21.47	9.50
4933	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线永丰八队公变	永康镇	永南村	28.80	72.01	50.00	3.63	1.14
4934	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线永南村部公变	永康镇	永南村	43.61	54.51	100.00	14.72	4.55
4935	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线永康六队公变	永康镇	永南村	32.09	50.15	80.00	12.80	4.91
4936	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	宣和变513永康线永南南公变	永康镇	永南村	28.15	35.19	100.00	21.91	6.29
4937	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线永新四队公变	永康镇	永新村	74.19	92.74	100.00	2.86	0.48
4938	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线永新一队公变400kVA	永康镇	永新村	320.00	100.00	400.00	5.35	1.01
4939	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线永新中公变400kVA	永康镇	永新村	265.48	82.96	400.00	31.98	12.11
4940	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线永新小学公变	永康镇	永新村	285.98	89.37	400.00	29.21	7.77
4941	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线永新西公变	永康镇	永新村	160.00	100.00	200.00	11.75	4.70
4942	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线晒沙瓜5号公变	永康镇	永新村	33.48	83.69	50.00	4.30	1.04

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4943	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	永康供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	西台变521西槽线永新养殖园区公变	永康镇	永新村	126.57	79.11	200.00	27.28	6.17
4944	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线关庄五队箱变配电变压器	镇罗镇	关庄	496.64	98.54	630.00	20.20	9.05
4945	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线关庄六队公变200KVA	镇罗镇	关庄村	160.00	100.00	200.00	15.91	5.12
4946	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线关庄二队公变	镇罗镇	观音村	56.68	35.43	200.00	22.38	13.34
4947	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线观音三队公变100KVA	镇罗镇	观音村	13.97	17.46	100.00	17.85	6.60
4948	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变513镇林线九塘蔬菜公变100KVA	镇罗镇	观音村	63.35	79.19	100.00	9.77	3.17
4949	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线关庄1#大棚公变	镇罗镇	观音村	72.98	91.22	100.00	3.54	0.94
4950	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变513镇林线万亩果园一号公变	镇罗镇	观音村	111.61	69.75	200.00	23.53	13.94
4951	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线一心滩三号公变	镇罗镇	观音村	145.94	91.21	200.00	2.93	0.53
4952	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线观音八队公变	镇罗镇	观音村	140.21	87.63	200.00	11.27	4.74
4953	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线观音韭菜基地1#公变	镇罗镇	观音村	90.02	56.26	200.00	12.96	3.78

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4954	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线沈桥八队公变	镇罗镇	观音村	127.61	79.76	200.00	11.70	4.70
4955	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线观音大棚1#公变	镇罗镇	观音村	53.96	67.45	100.00	12.70	2.84
4956	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线观音五队公变	镇罗镇	观音村	91.86	57.41	200.00	18.26	9.09
4957	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线关庄四队公变400KVA	镇罗镇	观音村	287.38	89.81	400.00	16.26	9.43
4958	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线镇西北一号公变	镇罗镇	观音村	19.20	24.00	100.00	11.61	3.84
4959	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线一心滩二号公变	镇罗镇	观音村	152.47	95.29	200.00	5.88	1.02
4960	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线镇观音六队公变	镇罗镇	观音村	16.59	25.92	80.00	16.48	6.54
4961	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线观音韭菜基地2#公变	镇罗镇	观音村	59.45	74.31	100.00	0.05	0.02
4962	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线观音西公变	镇罗镇	观音村	46.25	57.81	100.00	13.05	5.35
4963	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线观音二队公变	镇罗镇	观音村	46.34	28.96	200.00	17.06	8.50
4964	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线镇罗十一队公变	镇罗镇	观音村	37.64	47.05	100.00	16.17	6.70

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4965	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线观音大棚2#公变	镇罗镇	观音村	48.26	60.32	100.00	13.07	2.06
4966	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线观音七队公变	镇罗镇	观音村	6.31	7.88	100.00	21.11	8.87
4967	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线观音东公变	镇罗镇	观音村	49.01	61.26	100.00	26.43	2.07
4968	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	新星变528星云线金梁公变	镇罗镇	郭滩村	52.12	81.44	80.00	5.78	0.54
4969	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线河沟河滩4号公变	镇罗镇	河沟村	148.89	93.06	200.00	11.78	1.48
4970	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线河沟河滩公变	镇罗镇	河沟村	40.00	100.00	50.00	0.00	0.00
4971	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线沈桥牛场一号公变	镇罗镇	河沟村	30.71	19.19	200.00	89.96	37.24
4972	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线河沟蔬菜1号公变	镇罗镇	河沟村	20.20	25.25	100.00	3.05	0.74
4973	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线河沟河滩3号公变	镇罗镇	河沟村	77.68	97.09	100.00	38.91	2.27
4974	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线河沟蔬菜公变400KVA	镇罗镇	河沟村	320.00	100.00	400.00	22.85	1.80
4975	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变513镇林线九塘林场东公变	镇罗镇	九塘村	22.16	27.70	100.00	1.42	0.21

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4976	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变513镇林线刘庄七队3号公变	镇罗镇	九塘村	31.59	39.49	100.00	5.77	1.51
4977	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变513镇林线九塘八队公变	镇罗镇	九塘村	47.49	59.37	100.00	29.23	11.71
4978	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变513镇林线刘庄蔬菜种植基地2号公变	镇罗镇	九塘村	39.39	98.48	50.00	0.00	0.00
4979	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变513镇林线九塘西公变	镇罗镇	九塘村	32.40	40.50	100.00	18.82	6.06
4980	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变513镇林线九塘蔬菜大棚公变	镇罗镇	九塘村	1.62	2.03	100.00	43.54	8.66
4981	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变513镇林线九塘湖公变	镇罗镇	九塘村	9.75	12.19	100.00	13.41	2.50
4982	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线河沟北公变	镇罗镇	九塘村	38.48	48.10	100.00	19.17	4.55
4983	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变513镇林线九塘东公变	镇罗镇	九塘村	120.30	75.19	200.00	19.20	10.18
4984	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线镇西中公变	镇罗镇	九塘村	133.99	83.74	200.00	7.67	2.65
4985	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线关庄二号大棚公变	镇罗镇	九塘村	63.36	79.19	100.00	2.01	0.53
4986	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变513镇林线九塘林场公变	镇罗镇	九塘村	0.40	0.50	100.00	38.56	6.27
4987	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变513镇林线万亩果园二号公变	镇罗镇	凯歌村	160.00	100.00	200.00	2.68	0.23
4988	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线刘庄西公变	镇罗镇	凯歌村	53.85	67.31	100.00	12.56	5.54

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
4989	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线刘庄蔬菜大棚公变	镇罗镇	凯歌村	124.15	77.59	200.00	14.12	1.32
4990	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线凯歌八队公变	镇罗镇	凯歌村	46.37	57.96	100.00	21.70	8.96
4991	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线刘庄中2号公变	镇罗镇	凯歌村	119.75	74.85	200.00	31.30	15.39
4992	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线观音4号大棚公变400KVA	镇罗镇	凯歌村	320.00	100.00	400.00	8.24	5.12
4993	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线凯歌四队公变	镇罗镇	凯歌村	130.46	81.54	200.00	16.36	6.81
4994	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线凯歌蔬菜公变	镇罗镇	凯歌村	34.64	43.31	100.00	9.61	3.42
4995	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线一心滩北公变	镇罗镇	凯歌村	3.11	3.88	100.00	48.58	13.42
4996	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线刘庄东公变	镇罗镇	凯歌村	133.02	83.14	200.00	16.99	7.29
4997	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线刘庄韭菜大棚公变	镇罗镇	凯歌村	52.13	65.16	100.00	20.87	4.08
4998	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线凯歌五队一号公变	镇罗镇	凯歌村	81.14	50.71	200.00	24.85	11.83
4999	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变513镇林线刘庄北公变	镇罗镇	凯歌村	36.50	91.24	50.00	0.15	0.08
5000	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变513镇林线刘庄七队2号公变	镇罗镇	凯歌村	31.57	39.46	100.00	15.60	1.53

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5001	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线凯歌东公变	镇罗镇	凯歌村	97.41	60.88	200.00	19.13	11.63
5002	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变513镇林线镇罗枸杞种植基地2号公变	镇罗镇	凯歌村	319.95	99.98	400.00	0.04	0.03
5003	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线凯歌北公变	镇罗镇	凯歌村	27.55	34.44	100.00	22.36	8.16
5004	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线刘庄中1号公变	镇罗镇	凯歌村	123.29	77.06	200.00	23.51	7.06
5005	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线凯歌南公变	镇罗镇	凯歌村	96.52	75.41	160.00	14.02	7.16
5006	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线观音中公变400KVA	镇罗镇	凯歌村	320.00	100.00	400.00	33.04	12.75
5007	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变514镇业线镇罗工业园区赛金沟公变	镇罗镇	李园村	160.00	100.00	200.00	22.87	12.04
5008	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线李园韭菜基地2号公变	镇罗镇	李园村	111.42	69.64	200.00	10.33	2.78
5009	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线李园韭菜基地1号公变	镇罗镇	李园村	109.06	68.16	200.00	32.03	9.43
5010	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变513镇林线镇罗枸杞种植基地1号公变	镇罗镇	李园村	309.49	96.72	400.00	9.89	1.77
5011	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变513镇林线李园四队公变	镇罗镇	李园村	45.79	57.23	100.00	18.17	5.75

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5012	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变513镇林线镇北十队抗旱公变	镇罗镇	李园村	52.13	65.16	100.00	12.58	5.32
5013	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变513镇林线李园五队公变	镇罗镇	李园村	116.19	72.62	200.00	25.28	9.64
5014	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线李园蔬菜一号公变	镇罗镇	李园村	60.57	75.72	100.00	2.47	0.33
5015	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线关庄五队公变	镇罗镇	李园村	35.50	55.47	80.00	13.58	5.78
5016	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线关庄韭菜基地2#公变	镇罗镇	李园村	43.30	54.13	100.00	3.88	0.79
5017	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变514镇业线镇罗工业园区三号公变	镇罗镇	李园村	65.68	41.05	200.00	60.05	21.54
5018	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变514镇业线李园北公变	镇罗镇	李园村	2.52	1.57	200.00	10.86	5.48
5019	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变513镇林线李园西公变	镇罗镇	李园村	42.46	53.07	100.00	17.19	8.85
5020	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线镇罗大棚公变	镇罗镇	李园村	50.35	62.93	100.00	77.03	3.58
5021	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线镇北韭菜基地公变	镇罗镇	李园村	56.04	70.05	100.00	5.79	0.61
5022	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变513镇林线李园一二队公变	镇罗镇	李园村	55.73	69.66	100.00	13.40	5.01
5023	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线关庄韭菜基地1#公变	镇罗镇	李园村	110.12	68.82	200.00	9.17	0.66

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5024	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变514镇业线李园六队公变	镇罗镇	李园村	41.28	51.60	100.00	10.35	4.09
5025	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变512新北线关庄七队公变	镇罗镇	李园村	87.16	68.10	160.00	26.40	13.69
5026	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变523夹渠线镇西一队公变	镇罗镇	李嘴村	264.52	82.66	400.00	23.23	10.44
5027	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变523夹渠线李嘴南变	镇罗镇	李嘴村	80.29	62.73	160.00	16.22	7.20
5028	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变523夹渠线李嘴二队公变400KVA	镇罗镇	李嘴村	320.00	100.00	400.00	31.32	12.40
5029	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变523夹渠线李嘴一号大棚公变100KVA	镇罗镇	李嘴村	63.21	79.01	100.00	13.16	1.26
5030	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线一心滩1号公变	镇罗镇	李嘴村	94.34	58.96	200.00	110.02	20.17
5031	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变523夹渠线李嘴五队变	镇罗镇	李嘴村	39.52	49.40	100.00	16.10	6.48
5032	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变523夹渠线李嘴西公变	镇罗镇	李嘴村	56.11	70.13	100.00	12.55	5.57
5033	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变513镇林线刘庄七队1号公变	镇罗镇	刘庄	24.34	30.43	100.00	24.85	5.62
5034	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变513镇林线刘庄蔬菜种植基地1号公变	镇罗镇	刘庄	13.16	16.45	100.00	24.51	2.95
5035	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变525柔东线镇西蔬菜大棚一号公变	镇罗镇	沙渠村	143.04	89.40	200.00	14.49	4.52

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5036	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线沈桥四队公变400KVA	镇罗镇	沈桥村	181.97	56.87	400.00	27.20	9.43
5037	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线沈桥西公变	镇罗镇	沈桥村	66.65	83.31	100.00	12.89	2.96
5038	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线胜金东公变400KVA	镇罗镇	沈桥村	320.00	100.00	400.00	32.87	16.17
5039	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线沈桥三队公变	镇罗镇	沈桥村	127.14	79.46	200.00	12.58	4.75
5040	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线沈桥五队公变	镇罗镇	沈桥村	39.39	49.24	100.00	15.97	4.29
5041	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线沈桥牛场公变	镇罗镇	沈桥村	48.23	19.14	315.00	45.93	13.75
5042	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线镇罗四队1号公变	镇罗镇	沈桥村	123.52	77.20	200.00	19.45	9.26
5043	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线沈桥七队公变	镇罗镇	沈桥村	0.64	1.00	80.00	3.19	0.94
5044	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线沈桥七队1号公变	镇罗镇	沈桥村	50.90	63.63	100.00	10.53	4.66
5045	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线沈桥二队公变	镇罗镇	沈桥村	131.09	40.97	400.00	20.27	5.19
5046	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线观音韭菜基地3号公变	镇罗镇	沈桥村	320.00	100.00	400.00	0.00	0.00
5047	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线沈桥蔬菜2#公变	镇罗镇	沈桥村	131.66	82.29	200.00	10.78	4.20

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5048	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变513镇林线镇北八队一号公变	镇罗镇	沈桥村	119.56	74.73	200.00	36.46	10.78
5049	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变513镇林线李园三队公变	镇罗镇	沈桥村	144.10	90.06	200.00	9.95	2.68
5050	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线观音韭菜基地4号公变	镇罗镇	沈桥村	160.00	100.00	200.00	13.25	4.10
5051	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线沈桥六队公变	镇罗镇	沈桥村	114.11	71.32	200.00	26.20	9.47
5052	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线沈桥一队公变	镇罗镇	沈桥村	132.93	83.08	200.00	12.70	4.26
5053	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线胜金养殖园区公变	镇罗镇	胜金村	2.94	3.67	100.00	55.23	16.82
5054	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线河沟村一号公变	镇罗镇	胜金村	257.50	80.47	400.00	54.78	23.55
5055	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线胜金西公变	镇罗镇	胜金村	320.00	100.00	400.00	12.22	6.28
5056	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线胜金四队公变	镇罗镇	胜金村	59.29	37.06	200.00	78.05	31.11
5057	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线镇西西公变	镇罗镇	胜金村	74.18	57.95	160.00	40.91	15.07
5058	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线镇西七九队二号公变	镇罗镇	胜金村	108.11	67.57	200.00	26.60	9.81
5059	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线凯歌抽水公变	镇罗镇	胜金村	160.00	100.00	200.00	42.35	24.98

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5060	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线凯歌养殖园区1号公变	镇罗镇	胜金村	108.11	67.57	200.00	18.06	3.18
5061	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线河沟南公变200KVA	镇罗镇	胜金村	160.00	100.00	200.00	21.53	10.94
5062	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线胜金九队公变	镇罗镇	胜金村	75.27	47.04	200.00	55.19	5.35
5063	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线胜金鱼池公变	镇罗镇	胜金村	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
5064	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	柔远变525柔东线镇西大棚公变	镇罗镇	胜金村	122.95	76.84	200.00	7.46	1.44
5065	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线河沟东公变	镇罗镇	胜金村	234.40	73.25	400.00	28.56	14.34
5066	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线河沟中一号公变	镇罗镇	胜金村	260.59	81.43	400.00	11.00	4.27
5067	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线胜金小康楼一号公变	镇罗镇	胜金村	213.04	66.58	400.00	21.82	12.73
5068	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线胜金北公变	镇罗镇	胜金村	4.70	2.93	200.00	41.42	9.89
5069	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线胜金养殖园区1号变	镇罗镇	胜金村	29.22	14.61	250.00	114.87	53.63
5070	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线凯歌养殖园区公变	镇罗镇	胜金村	143.72	44.91	400.00	70.57	32.10
5071	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线胜金小康楼二号公变	镇罗镇	胜金村	306.16	95.67	400.00	6.89	3.18

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5072	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线胜金南公变400KVA	镇罗镇	胜金村	320.00	100.00	400.00	14.58	6.64
5073	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变513镇林线镇北七队公变400KVA	镇罗镇	镇北村	320.00	100.00	400.00	25.49	9.72
5074	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线河沟河滩1号公变	镇罗镇	镇北村	43.50	54.38	100.00	28.33	18.85
5075	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变513镇林线镇北八队大棚公变100KVA	镇罗镇	镇北村	23.76	29.69	100.00	13.10	3.10
5076	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线镇西蔬菜大棚公变	镇罗镇	镇北村	254.91	79.66	400.00	13.48	4.08
5077	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变513镇林线镇北八队公变	镇罗镇	镇北村	62.28	77.85	100.00	9.15	3.00
5078	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变514镇业线赵兴军公变	镇罗镇	镇靖村	64.32	40.20	200.00	71.18	28.39
5079	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线核心区西公变	镇罗镇	镇罗村	160.00	100.00	200.00	15.45	8.53
5080	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线镇罗四队公变	镇罗镇	镇罗村	43.60	68.13	80.00	15.08	5.51
5081	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线镇罗五队公变400KVA	镇罗镇	镇罗村	260.69	81.47	400.00	18.41	9.93
5082	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线镇罗五队移民区公变200KVA	镇罗镇	镇罗村	112.44	70.27	200.00	30.30	9.03

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5083	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线镇罗二队大棚公变	镇罗镇	镇罗村	266.84	83.39	400.00	8.72	1.23
5084	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线镇罗五队1号变	镇罗镇	镇罗村	130.92	81.83	200.00	10.57	4.26
5085	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变513镇林线九塘南公变200KVA	镇罗镇	镇罗村	63.03	39.39	200.00	35.54	11.04
5086	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变514镇业线李园六队一号公变	镇罗镇	镇罗村	160.00	100.00	200.00	19.72	6.75
5087	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线河沟蔬菜大棚2#公变	镇罗镇	镇罗村	95.59	59.75	200.00	17.09	2.91
5088	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线核心区公变200KVA	镇罗镇	镇罗村	116.52	72.83	200.00	6.04	1.25
5089	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变513镇林线镇罗工业园区二号公变	镇罗镇	镇罗村	65.01	81.26	100.00	2.23	0.26
5090	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线镇罗二队公变400KVA	镇罗镇	镇罗村	320.00	100.00	400.00	22.96	8.68
5091	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线核心区东公变	镇罗镇	镇罗村	160.00	100.00	200.00	19.10	8.93
5092	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线镇罗市场公变	镇罗镇	镇罗村	184.29	73.13	315.00	41.06	14.41
5093	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线养殖园区2号公变	镇罗镇	镇罗村	16.03	20.04	100.00	30.54	4.75

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5094	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线镇北九队公变400KVA	镇罗镇	镇罗村	320.00	100.00	400.00	35.80	16.97
5095	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变514镇业线镇罗工业园区西公变	镇罗镇	镇罗村	320.00	100.00	400.00	50.20	17.22
5096	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变513镇林线镇北十队公变400KVA	镇罗镇	镇罗村	320.00	100.00	400.00	15.54	5.28
5097	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变514镇业线镇罗工业园区四号公变	镇罗镇	镇罗村	160.00	100.00	200.00	32.47	5.96
5098	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线镇罗十二队公变	镇罗镇	镇罗村	51.95	32.47	200.00	10.06	4.33
5099	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线镇罗八队公变100KVA	镇罗镇	镇罗村	80.00	100.00	100.00	20.84	7.33
5100	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线镇西蔬菜大棚2号公变	镇罗镇	镇罗村	56.73	70.91	100.00	14.80	7.14
5101	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变522胜金线镇罗市场箱变配电变压器	镇罗镇	镇罗镇街道	385.36	76.46	630.00	108.52	33.65
5102	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗供电所箱变配电变压器	镇罗镇	镇罗镇街道	240.14	75.04	400.00	78.54	13.60
5103	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线镇街西箱变配电变压器	镇罗镇	镇罗镇街道	446.33	88.56	630.00	39.44	15.32
5104	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线镇罗中学箱变	镇罗镇	镇罗镇街道	504.00	100.00	630.00	16.61	5.48

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5105	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线镇街东箱变配电变压器	镇罗镇	镇罗镇街道	317.11	62.92	630.00	110.30	68.46
5106	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线镇西韭菜基地2#公变	镇罗镇	镇西村	56.97	71.22	100.00	0.07	0.07
5107	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线镇西韭菜基地1#公变	镇罗镇	镇西村	91.69	57.31	200.00	20.42	3.12
5108	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变513镇林线万亩果园变压器	镇罗镇	镇西村			50.00	25.10	21.27
5109	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线观音韭菜基地公变100KVA	镇罗镇	镇西村	80.00	100.00	100.00	15.48	1.50
5110	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线镇西东一号公变	镇罗镇	镇西村	123.37	77.10	200.00	20.92	11.23
5111	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	镇罗变512镇冯线观音大棚3号公变100KVA	镇罗镇	镇西村	80.00	100.00	100.00	30.36	6.28
5112	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	金梁变590梁云线王天华养殖公变	镇罗镇	中卫市工业园区虚拟社区	67.06	83.83	100.00	3.20	0.18
5113	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	新星变557星照线麦垛山养殖分支麦垛山一号公变	镇罗镇	中卫市工业园区虚拟社区	56.33	70.42	100.00	7.79	0.49
5114	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	东园供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	金梁变590梁云线姚刚养殖公变	镇罗镇	中卫市工业园区虚拟社区	79.80	99.76	100.00	0.19	0.07

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5115	国网中卫供电公司	沙坡头区供电公司	镇罗供电所_运检班	中卫市	沙坡头区	李园变514镇业线镇罗工业园区一号公变	镇罗镇	中卫市工业园区虚拟社区	56.35	88.05	80.00	2.36	0.52
5116	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线白马五队公变	白马乡	白路村	19.34	48.35	50.00	24.87	4.92
5117	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变513白塘线白路抽水站公变	白马乡	白路村	9.32	5.82	200.00	41.65	22.76
5118	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线白路九队公变	白马乡	白路村	113.54	70.97	200.00	5.55	2.91
5119	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线五道渠大队公变	白马乡	白路村	132.81	83.01	200.00	23.43	11.64
5120	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线白马九队公变	白马乡	白路村	142.96	89.35	200.00	17.69	4.95
5121	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线白路一队公变	白马乡	白路村	31.38	39.23	100.00	15.97	3.07
5122	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线五道渠十二队公变	白马乡	白路村	274.74	85.86	400.00	25.96	10.96
5123	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线白路五队公变	白马乡	白路村	61.85	77.32	100.00	9.88	3.48
5124	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线白路四队公变	白马乡	白路村	265.91	83.10	400.00	41.59	14.01
5125	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变513白塘线白马纸厂公变	白马乡	白路村	109.51	68.45	200.00	28.63	4.88
5126	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线白马八队公变	白马乡	白路村	136.78	85.49	200.00	18.93	7.97
5127	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线五道渠二队公变	白马乡	白路村	58.37	72.96	100.00	12.85	5.59

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5128	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变513白塘线白马乡滚泉抽水配变	白马乡	白路村	47.19	29.49	200.00	65.41	61.21
5129	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线白路七队公变	白马乡	白路村	4.98	7.78	80.00	25.13	4.37
5130	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线白马街5号公变	白马乡	白路村	78.17	48.86	200.00	53.70	26.70
5131	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线白路大队公变	白马乡	白路村	23.29	29.11	100.00	16.59	6.86
5132	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线白马村景观林带扬水公变	白马乡	白路村	44.60	27.87	200.00	108.16	51.18
5133	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变513白塘线白马街3#公变	白马乡	白路村	75.34	58.86	160.00	37.44	11.05
5134	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线白路八队公变	白马乡	白路村	48.95	61.19	100.00	10.17	3.09
5135	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变515白田线三道湖四队公变	白马乡	白马村	160.00	100.00	200.00	21.02	9.56
5136	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线三道湖三队公变	白马乡	白马村	0.93	2.33	50.00	6.04	1.47
5137	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线白马养殖场公变	白马乡	白马村	160.00	100.00	200.00	50.31	10.33
5138	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变513白塘线白马乡滚泉抽水1号公变	白马乡	白马村	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5139	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线五道渠十一队公变	白马乡	白马村	260.90	81.53	400.00	11.46	4.65
5140	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线五道渠七队1号公变	白马乡	白马村	49.28	61.60	100.00	14.35	6.84
5141	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线三道湖二队公变	白马乡	白马村	21.45	26.82	100.00	15.19	7.28
5142	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线五道渠养殖小区公变	白马乡	白马村	54.81	68.52	100.00	7.29	1.80
5143	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线五道渠四队公变	白马乡	白马村	57.95	72.44	100.00	10.18	3.96
5144	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	五道渠二级抽水公变	白马乡	白马村	75.50	47.19	200.00	8.67	0.51
5145	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线白马三队公变	白马乡	白马村	121.69	76.05	200.00	28.22	12.83
5146	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线鲍家坑一级抽水公变	白马乡	白马村	178.78	55.87	400.00	0.14	0.13
5147	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变513白塘线白马奶牛养殖园区公变	白马乡	白马村	117.13	36.60	400.00	23.84	7.39
5148	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线白马大队公变	白马乡	白马村	28.59	35.73	100.00	19.32	7.05
5149	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线白马养殖场1号公变	白马乡	白马村	400.00	100.00	500.00	9.84	0.51

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5150	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变513白塘线白马乡滚泉养殖场1号公变	白马乡	白马村	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
5151	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线白马六队公变	白马乡	白马村	97.20	75.93	160.00	23.52	7.73
5152	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线白马一队公变	白马乡	白马村	107.52	67.20	200.00	18.76	9.25
5153	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变513白塘线白马乡滚泉养殖场公变	白马乡	白马村	150.71	94.19	200.00	35.56	14.18
5154	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线五道渠九队公变	白马乡	白马村	51.59	64.49	100.00	9.76	2.93
5155	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线大泉沟养殖场公变	白马乡	白马村	97.13	60.70	200.00	44.18	1.71
5156	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线鲍家坑二队公变	白马乡	白马村	44.18	55.22	100.00	26.13	7.90
5157	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白马街2号箱变	白马乡	白马乡街道	340.57	67.57	630.00	133.44	28.77
5158	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白马街1号箱变	白马乡	白马乡街道	423.86	84.10	630.00	61.04	33.19
5159	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线朱路村幸福小院配变	白马乡	白马乡街道	213.23	84.61	315.00	18.89	7.96
5160	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙服务区西区充电桩630KVA箱变配电变压器	白马乡	福银高速鸣沙服务区	268.79	53.33	630.00	112.54	7.84
5161	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变515白田线新田三队公变	白马乡	三道湖村	320.00	100.00	400.00	23.81	12.39

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5162	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变515白田线三道湖六队公变	白马乡	三道湖村	33.01	41.26	100.00	12.64	5.22
5163	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变515白田线三道湖七队公变	白马乡	三道湖村	47.56	59.45	100.00	7.24	3.08
5164	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变515白田线三道湖三队1号公变	白马乡	三道湖村	245.62	76.76	400.00	11.00	4.66
5165	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线五道渠一队公变	白马乡	三道湖村	160.00	100.00	200.00	18.52	9.23
5166	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线大泉沟养殖场2号公变	白马乡	三道湖村	160.00	100.00	200.00	0.10	0.08
5167	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线三道湖一队公变	白马乡	三道湖村	160.00	100.00	200.00	39.82	14.11
5168	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变515白田线三道湖大队公变	白马乡	三道湖村	39.01	48.76	100.00	22.12	8.09
5169	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线五道渠七队公变	白马乡	五道渠	61.28	76.60	100.00	7.49	3.30
5170	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变515白田线新田电灌站公变	白马乡	新田村	320.00	100.00	400.00	33.35	6.08
5171	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变515白田线新田五队公变	白马乡	新田村	29.75	37.19	100.00	12.94	6.93
5172	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变515白田线新田七队公变	白马乡	新田村	21.69	13.56	200.00	54.13	23.07

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5173	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变515白田线新田八队公变	白马乡	新田村	61.48	38.42	200.00	22.24	9.06
5174	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变515白田线新田电灌站1号公变	白马乡	新田村	153.72	48.04	400.00	63.50	21.85
5175	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变515白田线新田四队公变	白马乡	新田村	62.60	39.13	200.00	16.76	6.90
5176	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变515白田线新田村抽水公变	白马乡	新田村	9.05	11.31	100.00	0.01	0.00
5177	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变515白田线新田养殖场公变	白马乡	新田村	48.77	30.48	200.00	70.13	46.69
5178	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变515白田线新田二队公变	白马乡	新田村	99.67	62.29	200.00	45.35	5.82
5179	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变515白田线新田六队公变	白马乡	新田村	46.42	36.27	160.00	68.62	20.89
5180	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变515白田线白马乡牛首山抽水公变	白马乡	跃进村	157.10	98.18	200.00	4.87	2.14
5181	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变515白田线跃进二队1号公变	白马乡	跃进村	33.53	41.91	100.00	6.45	2.71
5182	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变515白田线跃进二队公变	白马乡	跃进村	160.00	100.00	200.00	16.62	6.61
5183	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变515白田线新田七队1号公变	白马乡	跃进村	320.00	100.00	400.00	11.65	5.26

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5184	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变515白田线跃进养殖场1号公变	白马乡	跃进村	102.74	64.21	200.00	28.03	6.60
5185	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变521滚泉线三道湖养殖小区1号公变	白马乡	跃进村	116.98	73.11	200.00	24.01	5.42
5186	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变515白田线跃进一队公变	白马乡	跃进村	279.78	87.43	400.00	13.93	5.69
5187	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变515白田线跃进村1号电灌站公变	白马乡	跃进村	42.93	53.67	100.00	8.74	3.22
5188	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变515白田线跃进四队二号公变	白马乡	跃进村	269.94	84.36	400.00	25.42	7.54
5189	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变515白田线新田四队1号公变	白马乡	跃进村	160.00	100.00	200.00	16.94	0.21
5190	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变515白田线跃进四队1号公变	白马乡	跃进村	32.00	40.00	100.00	8.74	2.15
5191	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变515白田线跃进村养殖场公变	白马乡	跃进村	0.07	0.09	100.00	42.55	14.77
5192	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变521滚泉线三道湖小石子沟养殖场公变	白马乡	跃进村	150.88	94.30	200.00	0.14	0.05
5193	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变515白田线跃进大队公变	白马乡	跃进村	257.13	80.35	400.00	19.14	8.68
5194	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变521滚泉线三道湖晒沙瓜抽水柱上变压器	白马乡	跃进村	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5195	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变515白田线跃进四队公变	白马乡	跃进村	288.14	90.04	400.00	28.80	14.64
5196	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变521滚泉线白马乡滚泉枸杞基地公变	白马乡	跃进村	319.69	99.90	400.00	0.00	0.00
5197	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	白鹭变521滚泉线三道湖养殖场公变	白马乡	跃进村	233.31	72.91	400.00	43.07	11.57
5198	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线彰恩村一队公变	白马乡	彰恩村	31.20	39.01	100.00	8.49	3.70
5199	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线彰恩四队公变	白马乡	彰恩村	72.45	45.28	200.00	66.41	28.43
5200	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线朱路塞上新居公变	白马乡	朱路村	240.67	75.21	400.00	15.59	7.56
5201	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线朱路三队公变	白马乡	朱路村	54.81	68.51	100.00	12.63	5.52
5202	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线朱路六队公变	白马乡	朱路村	53.52	66.91	100.00	14.82	4.56
5203	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线朱路大队公变	白马乡	朱路村	295.04	92.20	400.00	16.82	7.96
5204	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线朱路八队公变	白马乡	朱路村	72.86	22.77	400.00	39.80	11.17
5205	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线朱路三级养殖园区公变	白马乡	朱路村	24.76	30.96	100.00	21.72	10.44
5206	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线朱路二级养殖园区公变	白马乡	朱路村	50.62	63.28	100.00	10.84	2.70
5207	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	白马供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变516白马线朱路一队公变	白马乡	朱路村	28.14	35.17	100.00	6.20	1.89

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5208	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	都市花园3号配变	城区	城区	497.12	77.68	800.00	98.71	52.98
5209	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	观园隆府4#800kVA配变	城区	城区	579.59	90.56	800.00	31.34	17.21
5210	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	瀛海花园3号配变	城区	城区	426.35	84.59	630.00	56.62	32.23
5211	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	古城变516恩和线新堡街2号公变	城区	城区	398.06	78.98	630.00	54.30	19.83
5212	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	殷庄大社区D区2#箱式变	城区	城区	572.30	89.42	800.00	93.46	38.03
5213	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	大唐金宸小区1号公变	城区	城区	873.70	68.26	1600.00	269.15	143.81
5214	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	宁安苑二期及滨河新城四号箱变配电变压器	城区	城区	493.20	77.06	800.00	123.77	73.10
5215	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	塞上江南二期2号配变	城区	城区	574.61	89.78	800.00	47.42	21.87
5216	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	红宝西花园3号配变	城区	城区	514.55	80.40	800.00	72.48	38.28
5217	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	裕民街3号公变	城区	城区	109.05	34.08	400.00	126.48	67.39
5218	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	振兴小区23#小区1号配变	城区	城区	129.04	80.65	200.00	10.68	3.76
5219	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	金岸家园B区2号配变	城区	城区	442.79	69.19	800.00	140.06	79.27
5220	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	为民广场1#配电室3#配变	城区	城区	692.16	69.22	1250.00	200.52	153.46
5221	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	英郡年华1#配电室2#配变	城区	城区	878.33	87.83	1250.00	95.12	50.68

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5222	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	鹏欣丽都二期2号配变	城区	城区	509.26	79.57	800.00	87.82	51.65
5223	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	雅泰东城嘉园1号配变	城区	城区	551.79	86.22	800.00	48.89	31.41
5224	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	殷庄大社区D区9#箱式变	城区	城区	587.19	91.75	800.00	30.98	16.09
5225	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	温和花园1号配变	城区	城区	459.04	71.72	800.00	15.17	8.06
5226	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	殷庄大社区A区2#箱式变	城区	城区	639.41	99.91	800.00	0.00	0.00
5227	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	福康花园小区3号配变	城区	城区	500.18	78.15	800.00	150.50	90.82
5228	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	杞乡经典7号配变	城区	城区	512.44	80.07	800.00	118.85	74.20
5229	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	金海名邸2#箱式变	城区	城区	537.59	84.00	800.00	86.78	42.42
5230	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	古城变520迎宾线白桥棚户区3号公变	城区	城区	611.30	95.52	800.00	27.43	13.98
5231	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	卓然怡居东区1号配变	城区	城区	200.96	31.40	800.00	249.06	122.22
5232	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	金岸家园A区4号配变	城区	城区	199.17	39.52	630.00	365.50	179.19
5233	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	雅泰东城嘉园8号配变	城区	城区	545.88	85.29	800.00	75.10	32.60
5234	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	杞乡经典1号配变	城区	城区	100.91	15.77	800.00	382.08	172.06
5235	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	殷庄大社区B、C区1#箱式变	城区	城区	569.19	88.94	800.00	44.16	25.97
5236	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	西街荣华锦苑1#箱式变	城区	城区	116.27	58.14	250.00	60.40	34.53

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5237	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	锦绣苑C区2号箱变配电变压器	城区	城区	329.66	65.41	630.00	119.08	73.94
5238	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	金岸家园三期3号配变	城区	城区	543.00	84.84	800.00	59.54	31.50
5239	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	红宝南河花园II期1号箱变间隔配电变压器	城区	城区	439.81	87.26	630.00	72.76	33.84
5240	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	世芳豪庭3#箱式变	城区	城区	525.69	82.14	800.00	77.09	43.17
5241	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	枸杞东苑4号配变	城区	城区	227.58	45.15	630.00	125.96	64.01
5242	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	古城变520迎宾线企业总部三期1号公变	城区	城区	614.93	96.08	800.00	25.66	11.54
5243	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	古城变519县城II线平安西街2号公变	城区	城区	281.39	55.83	630.00	139.15	85.64
5244	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	美德花园2#箱式变	城区	城区	342.59	67.97	630.00	68.60	37.59
5245	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	殷庄大社区B、C区6#箱式变	城区	城区	574.85	89.82	800.00	31.85	18.17
5246	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	水木兰亭4号箱变配电变压器	城区	城区	559.66	87.45	800.00	55.44	38.70
5247	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	大唐金宸小区2号公变	城区	城区	1159.82	90.61	1600.00	92.65	48.53
5248	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	观园隆府3#800kVA配变	城区	城区	515.64	80.57	800.00	38.33	16.62
5249	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	金庭雅苑4#箱式变	城区	城区	403.06	62.98	800.00	143.40	92.65

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5250	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	世纪豪景一区1号小区配电变压器	城区	城区	479.40	74.91	800.00	105.43	45.53
5251	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	中宁红宝花园1#配电室2#配变	城区	城区	358.87	71.20	630.00	72.58	46.33
5252	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	古城变520迎宾线白桥棚户户区2号公变	城区	城区	622.55	97.27	800.00	17.06	8.50
5253	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	翡翠天辰4号配变	城区	城区	759.42	94.93	1000.00	28.98	14.59
5254	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	殷庄社区1号公变	城区	城区	503.83	99.97	630.00	54.20	5.79
5255	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	开元新居1号配变	城区	城区	289.14	57.37	630.00	154.77	107.14
5256	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	东华变527亲水II线平安东街1号公变	城区	城区	230.98	45.83	630.00	199.34	102.62
5257	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	城北变523造纸厂线自然资源局公变	城区	城区	300.00	93.75	400.00	46.98	0.94
5258	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	荣华苑1#箱式变	城区	城区	48.10	30.06	200.00	95.13	61.56
5259	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	振兴小区箱变配电变压器	城区	城区	104.44	52.22	250.00	73.00	40.55
5260	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	宁安苑二期及滨河新城三号箱变配电变压器	城区	城区	572.43	89.44	800.00	55.78	24.67
5261	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	金岸骄子3#箱式变	城区	城区	549.32	85.83	800.00	64.49	31.61
5262	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	盛世花园南区二期3#箱式变	城区	城区	557.17	87.06	800.00	52.46	27.49

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5263	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	天仁家园1号配变	城区	城区	333.69	66.21	630.00	114.44	68.68
5264	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	翡翠公园2号变压器	城区	城区	701.74	87.72	1000.00	70.68	41.97
5265	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	朱营小康村公变配电变压器	城区	城区	325.55	64.59	630.00	115.68	80.02
5266	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	金岸骄子4#箱式变	城区	城区	360.90	71.61	630.00	99.28	53.25
5267	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	天仁名邸2#箱式变	城区	城区	471.42	73.66	800.00	99.19	55.89
5268	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	温和花园2号配变	城区	城区	458.20	71.59	800.00	27.84	16.41
5269	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	广场花园1号配变	城区	城区	135.78	53.88	315.00	85.90	43.27
5270	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	县医院家属楼1号配变	城区	城区	21.64	27.05	100.00	35.87	21.01
5271	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	古城变520迎宾线白桥棚户区6号公变	城区	城区	443.97	88.09	630.00	21.28	11.05
5272	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	天仁名邸小区三号配电变压器	城区	城区	496.57	77.59	800.00	94.54	51.62
5273	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	电厂家园1号配变	城区	城区	414.47	82.24	630.00	63.60	34.90
5274	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	世纪东苑1号配变	城区	城区	60.85	24.15	315.00	128.34	65.57
5275	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	恒达房地产1#配电室2#配变	城区	城区	494.51	61.81	1000.00	152.46	84.69
5276	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	都市花园2号配变	城区	城区	490.06	76.57	800.00	106.08	58.68

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5277	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	恩和变512恩城线西街4号公变配电变压器	城区	城区	217.58	43.17	630.00	192.74	115.28
5278	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	杞乡经典3号配变	城区	城区	344.94	53.90	800.00	227.81	133.49
5279	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	红宝花园2号配电室1号配变	城区	城区	145.81	72.91	250.00	62.98	26.43
5280	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	雅泰城市花园1号配变	城区	城区	524.78	82.00	800.00	85.92	49.45
5281	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	恒辰世纪置业有限公司商场配电变压器	城区	城区	271.58	42.43	800.00	256.80	131.89
5282	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	都市花园4号配变	城区	城区	532.72	83.24	800.00	97.78	48.58
5283	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	英郡年华3#箱式变	城区	城区	577.85	90.29	800.00	45.12	21.72
5284	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	逸合名居3号配变	城区	城区	266.29	52.83	630.00	232.30	115.06
5285	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	枸杞西苑配变	城区	城区	40.27	20.14	250.00	103.78	62.60
5286	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	古城变520迎宾线企业总部三期2号公变	城区	城区	627.61	98.06	800.00	10.56	4.71
5287	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	振兴小区13#配电室1#配电室4#配变	城区	城区	50.58	25.29	250.00	78.60	39.26
5288	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	宁安苑2号配电变压器	城区	城区	493.91	77.17	800.00	135.46	69.45
5289	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	育才东苑配变	城区	城区	352.83	70.01	630.00	66.84	35.48

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5290	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	新南家园小区配变	城区	城区	371.00	57.97	800.00	178.99	99.40
5291	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	老南街民族家园1#箱式变	城区	城区	49.11	61.38	100.00	20.66	10.65
5292	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	福康花园小区1号配变	城区	城区	422.81	66.06	800.00	145.73	89.17
5293	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	金庭雅苑1#箱式变	城区	城区	486.54	76.02	800.00	118.51	71.82
5294	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	盛世花园2号配变	城区	城区	539.06	67.38	1000.00	157.23	87.93
5295	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	天仁名邸5#箱式变	城区	城区	499.12	77.99	800.00	131.66	70.11
5296	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	水木兰亭3号箱变配电变压器	城区	城区	573.18	89.56	800.00	40.82	23.17
5297	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	盛世花园南区二期2#箱式变	城区	城区	551.88	86.23	800.00	58.85	29.98
5298	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	古城变520迎宾线白桥棚户区5号公变	城区	城区	488.26	96.88	630.00	18.12	7.38
5299	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	百合家园箱变配电变压器	城区	城区	329.98	41.25	1000.00	151.50	88.20
5300	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	殷庄大社区B、C区9#箱式变	城区	城区	501.29	78.33	800.00	87.96	14.25
5301	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	天仁家园5号配变	城区	城区	595.34	74.42	1000.00	140.10	61.35
5302	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	天仁名邸1#箱式变	城区	城区	487.54	76.18	800.00	118.08	64.80
5303	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	天仁家园2号配变	城区	城区	152.62	60.56	315.00	76.80	42.34
5304	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	金岸家园B区1号配变	城区	城区	506.04	79.07	800.00	130.80	52.38

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5305	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	金岸骄子二期7#箱式变	城区	城区	448.05	70.01	800.00	164.28	91.35
5306	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	城北变525县城乙线鸣雁路1号箱变变压器	城区	城区	445.65	88.42	630.00	44.10	23.08
5307	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	英郡年华1#配电室1#配变	城区	城区	853.28	85.33	1250.00	75.64	45.17
5308	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	水木兰亭1号箱变配电变压器	城区	城区	481.17	75.18	800.00	120.10	73.24
5309	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	殷庄大社区A区3#箱式变	城区	城区	618.69	96.67	800.00	16.49	6.63
5310	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	金庭雅苑3#箱式变	城区	城区	440.28	68.79	800.00	204.79	86.77
5311	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	塞上江南2号配变	城区	城区	607.15	94.87	800.00	24.00	12.56
5312	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	鹏欣丽都一期1号配变	城区	城区	577.24	90.19	800.00	42.17	27.83
5313	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	翡翠天辰3号配变	城区	城区	709.14	88.64	1000.00	67.56	38.95
5314	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	盛世花园南区2#箱式变	城区	城区	514.91	80.45	800.00	86.23	48.69
5315	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	宁安古镇2号配变	城区	城区	586.05	91.57	800.00	34.42	18.55
5316	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	中宁中学家属楼小区配电变压器	城区	城区	144.16	72.08	250.00	37.65	15.12
5317	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	古城变520迎宾线白桥棚户区7号公变	城区	城区	490.81	97.38	630.00	9.18	3.48
5318	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	老南街3号公变	城区	城区	231.06	45.84	630.00	109.62	35.76

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5319	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	红宝西花园2号配变	城区	城区	493.77	77.15	800.00	112.73	67.87
5320	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	盛世花园3号配变	城区	城区	527.99	66.00	1000.00	148.44	83.46
5321	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	新堡街1号箱变变压器	城区	城区	322.83	64.05	630.00	161.50	24.76
5322	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	杞商福邸1号配变	城区	城区	489.74	76.52	800.00	114.86	68.22
5323	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	电厂家园2号配变	城区	城区	410.39	81.43	630.00	57.38	33.00
5324	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	绿苑小区公变间隔配电变压器	城区	城区	57.01	28.50	250.00	103.38	66.42
5325	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	雅泰城市花园2号配变	城区	城区	459.61	71.81	800.00	150.48	96.76
5326	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	殷庄大社区D区4#箱式变	城区	城区	534.01	83.44	800.00	74.21	42.55
5327	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	杞乡经典9号配变	城区	城区	328.37	51.31	800.00	218.18	128.57
5328	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	恒鑫雅居2号配变	城区	城区	606.20	94.72	800.00	26.38	12.56
5329	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	世纪豪景一区3号小区配电变压器	城区	城区	562.56	87.90	800.00	49.06	21.56
5330	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	天仁家园三区3号变压器	城区	城区	360.27	71.48	630.00	87.28	57.08
5331	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	振兴小区红宝家园1号配电室配电变压器	城区	城区	116.56	72.85	200.00	36.80	13.69
5332	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	粮食局家属院1#柱上变	城区	城区	144.79	72.39	250.00	39.54	20.52

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5333	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	殷庄大社区D区6#箱式变	城区	城区	583.64	91.19	800.00	28.82	12.63
5334	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	瀛海花园1号配变	城区	城区	545.53	85.24	800.00	71.95	41.69
5335	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	美德花园1#箱式变	城区	城区	634.56	79.32	1000.00	74.64	41.08
5336	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	宁安农具社1#箱式变	城区	城区	11.26	3.52	400.00	198.86	121.50
5337	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	瀛海花园2号配变	城区	城区	398.35	79.04	630.00	76.98	44.34
5338	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	中瀛御景B区恒达家园1号配变	城区	城区	1153.38	90.11	1600.00	87.35	48.52
5339	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	盛世花园1号配变	城区	城区	545.89	68.24	1000.00	171.15	111.25
5340	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	天仁名邸4#箱式变	城区	城区	555.77	86.84	800.00	65.42	39.18
5341	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	中宁红宝花园1#配电室1#配变	城区	城区	396.89	78.75	630.00	66.52	35.43
5342	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	盛世花园南区3#箱式变	城区	城区	494.59	77.28	800.00	117.48	70.62
5343	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	宁夏宏祥达房地产开发有限公司2号间隔配电变压器	城区	城区	573.98	89.68	800.00	84.50	35.12
5344	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	观园壹号A区4#箱式变	城区	城区	538.27	84.11	800.00	72.41	40.62
5345	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	殷庄大社区D区8#箱式变	城区	城区	574.66	89.79	800.00	43.49	21.86
5346	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	为民广场1#配电室1#配变	城区	城区	607.51	75.94	1000.00	110.61	42.25

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5347	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	东华变515华城I线裕民街2号公变间隔配电变压器	城区	城区	453.44	89.97	630.00	39.73	14.67
5348	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	中心市场1号公变	城区	城区	369.47	73.31	630.00	77.34	39.21
5349	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	商城西门口1#箱式变	城区	城区	271.79	67.95	500.00	99.12	65.11
5350	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	观园悦府3号配变	城区	城区	520.51	81.33	800.00	80.62	39.69
5351	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	殷庄大社区A区1#箱式变	城区	城区	603.30	94.27	800.00	27.79	12.55
5352	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	开元新居2号配变	城区	城区	153.51	76.75	250.00	31.47	12.84
5353	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	观园壹号B区1#箱式变	城区	城区	409.48	63.98	800.00	117.19	67.37
5354	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	政务大厅充电桩配变	城区	城区	504.00	100.00	630.00	54.56	4.47
5355	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	供电局家属楼1#配电室配变	城区	城区	419.26	83.19	630.00	82.10	31.92
5356	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	正大路棚户区1号配电变压器间隔配电变压器	城区	城区	478.60	74.78	800.00	104.50	48.55
5357	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	宁苑小区变压器	城区	城区	258.86	80.89	400.00	44.23	21.70
5358	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	观园悦府8号公变	城区	城区	640.00	100.00	800.00	9.55	3.00
5359	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	翡翠天辰5号配变	城区	城区	716.82	89.60	1000.00	42.12	15.83
5360	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	殷庄大社区B、C区7#箱式变	城区	城区	569.15	88.93	800.00	52.54	28.01

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5361	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	殷庄大社区D区7#箱式变	城区	城区	587.41	91.78	800.00	35.90	17.11
5362	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	中瀛御景B区恒达家园2号配变	城区	城区	1152.47	90.04	1600.00	95.20	57.12
5363	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	华城首府2号配变	城区	城区	495.91	77.49	800.00	102.53	53.72
5364	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	锦绣苑C区3号配变	城区	城区	312.55	62.01	630.00	131.24	87.71
5365	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	盛世花园南区1#箱式变	城区	城区	520.30	81.30	800.00	96.41	59.20
5366	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	金庭雅苑2#箱式变	城区	城区	437.29	68.33	800.00	160.73	113.35
5367	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	逸合名居2号配变	城区	城区	575.51	89.92	800.00	49.51	23.66
5368	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	雅泰东城嘉园5号配变	城区	城区	347.63	68.97	630.00	44.82	24.67
5369	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	锦绣苑A区配电变压器	城区	城区	591.09	73.89	1000.00	143.16	81.31
5370	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	红宝南河子花园3号配变	城区	城区	80.14	20.03	500.00	136.76	82.81
5371	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	恒达房地产1#配电室1#配变	城区	城区	602.02	75.25	1000.00	108.60	58.38
5372	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	红宝新居北苑配变	城区	城区	89.99	44.99	250.00	70.12	38.16
5373	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	观园隆府5号公变	城区	城区	707.89	88.49	1000.00	33.87	17.64
5374	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	振兴小区国家税务局家属楼1#配电室1#配变	城区	城区	114.35	71.47	200.00	27.42	11.67
5375	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	宁华家园箱变配电变压器	城区	城区	143.87	71.94	250.00	51.15	19.02

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5376	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	红宝西花园1号配变	城区	城区	469.22	73.32	800.00	123.10	73.13
5377	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	宏祥达小区1号配变	城区	城区	513.04	80.16	800.00	79.54	44.15
5378	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	水木兰亭2号箱变配电变压器	城区	城区	473.62	74.00	800.00	111.22	75.47
5379	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	殷庄大社区D区5#箱式变	城区	城区	576.70	90.11	800.00	46.56	19.45
5380	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司		中卫市	中宁县	中宁县龙共枸杞商贸1#箱式变	城区	城区	40.92	20.46	250.00	7.14	3.03
5381	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	观天下箱式变	城区	城区	34.29	17.14	250.00	221.59	71.32
5382	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	杞商福邸2号配变	城区	城区	425.97	66.56	800.00	155.83	94.11
5383	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	育才路2号公变	城区	城区	154.28	30.61	630.00	275.06	168.18
5384	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	杞供配电室供电局2号家属楼配变	城区	城区	227.85	90.42	315.00	17.18	7.27
5385	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	水利局家属楼箱变配电变压器	城区	城区	21.19	26.49	100.00	37.68	20.56
5386	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	观园悦府2号箱变间隔配电变压器	城区	城区	567.75	88.71	800.00	58.75	28.20
5387	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	红宝南河子花园2号配变	城区	城区	174.93	54.67	400.00	94.03	46.79
5388	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	振兴小区枸杞市场配电变压器	城区	城区	44.24	22.12	250.00	116.78	76.94
5389	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	世纪西苑2号箱变配电变压器	城区	城区	84.62	33.58	315.00	124.71	85.45
5390	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	雅泰东城嘉园7号配变	城区	城区	541.56	84.62	800.00	56.86	26.32

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5391	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	红宝南河花园II期2号箱变间隔配电变压器	城区	城区	465.59	92.38	630.00	22.54	10.77
5392	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	德源小区1#箱式变	城区	城区	163.98	81.99	250.00	28.31	15.52
5393	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	正大路棚户区分2号配电变压器间隔配电变压器	城区	城区	585.88	91.54	800.00	29.98	16.73
5394	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	观园壹号B区3#箱式变	城区	城区	489.69	76.51	800.00	109.54	59.62
5395	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	丽景豪城3号配变	城区	城区	397.25	78.82	630.00	68.56	41.92
5396	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	新南街移动公司1#箱式变	城区	城区	0.01	0.01	100.00	72.44	53.69
5397	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	殷庄大社区B、C区8#箱式变	城区	城区	598.21	93.47	800.00	26.16	11.36
5398	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	红宝农特产品有限公司(观光壹号三期)1号公变变压器	城区	城区	32.29	20.18	200.00	121.56	53.21
5399	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	庆丰苑小区公变——400kVA间隔配电变压器	城区	城区	233.18	72.87	400.00	35.14	19.39
5400	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	雅泰东城嘉园4号配变	城区	城区	391.14	77.61	630.00	68.42	42.78
5401	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	翡翠公园1号箱变配变变压器	城区	城区	642.33	80.29	1000.00	68.79	31.26
5402	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	城北变513县城甲线宁安北街3号公变	城区	城区	198.00	78.57	315.00	49.58	14.71

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5403	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	宁安东街2号公变	城区	城区	262.54	52.09	630.00	161.20	63.52
5404	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	塞上江南二期1号配变	城区	城区	564.76	88.24	800.00	62.23	32.12
5405	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	金岸家园A区2号配变	城区	城区	133.14	20.80	800.00	316.66	177.49
5406	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	供电服务二班	中卫市	中宁县	中心市场2号公变	城区	城区	0.93	0.18	630.00	354.16	202.14
5407	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	红寺堡扬水管理处配电变压器	城区	城区			250.00	0.00	0.00
5408	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	供电服务一班	中卫市	中宁县	中瀛御景A区1号间隔配电变压器	城区	城区	1182.56	92.39	1600.00	71.85	38.53
5409	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	枸杞交易中心2#箱式变	城区	城区	788.78	78.88	1250.00	48.44	16.16
5410	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	殷庄大社区B、C区2#箱式变	城区	城区	564.71	88.24	800.00	48.12	23.02
5411	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	世芳豪庭1#箱式变	城区	城区	391.08	61.11	800.00	190.85	132.80
5412	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	宁安古镇1号配变	城区	城区	437.16	68.31	800.00	137.09	59.91
5413	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	土地局家属院配电变压器	城区	城区	157.73	78.87	250.00	30.89	12.73
5414	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	金岸骄子2号配变	城区	城区	473.33	73.96	800.00	121.85	72.90
5415	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	宁夏万辉商贸有限公司配电变压器	城区	城区	333.51	52.11	800.00	218.88	56.28
5416	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	古城变519县城II线平安西街1号公变	城区	城区	391.68	77.71	630.00	52.84	25.61

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5417	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	观园悦府7号公变	城区	城区	640.00	100.00	800.00	10.37	3.97
5418	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	老南街1号公变	城区	城区	350.02	69.45	630.00	115.12	62.28
5419	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	鹏欣丽都二期1号配变	城区	城区	513.80	80.28	800.00	85.78	53.63
5420	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	观园悦府1号箱变间隔配电变压器	城区	城区	571.89	89.36	800.00	37.54	17.52
5421	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	古城变520迎宾线白桥棚户区1号公变	城区	城区	774.70	96.84	1000.00	17.43	6.68
5422	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	观园悦府5号配变	城区	城区	577.00	90.16	800.00	51.62	24.70
5423	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	教育局家属楼1#箱式变	城区	城区	128.33	64.16	250.00	55.66	27.13
5424	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	天仁家园六区1号配变	城区	城区	411.16	81.58	630.00	68.24	37.27
5425	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	金岸家园A区1号箱变配电变压器	城区	城区	121.35	18.96	800.00	375.19	167.29
5426	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	观园隆府1#800kVA箱变配变	城区	城区	570.29	89.11	800.00	46.94	26.84
5427	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	杞乡经典6号配变	城区	城区	279.91	43.74	800.00	232.87	124.95
5428	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	世芳豪庭4#箱式变	城区	城区	491.91	76.86	800.00	125.42	78.21
5429	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	殷庄大社区A区4#箱式变	城区	城区	639.73	99.96	800.00	2.81	0.28

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5430	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	城北变513县城甲线宁安北街1号公变配电变压器	城区	城区	211.34	41.93	630.00	93.52	6.19
5431	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	裕民街1号公变	城区	城区	100.79	31.50	400.00	163.86	80.25
5432	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	平安东街恒达家园小区公变间隔配电变压器	城区	城区	119.82	47.55	315.00	76.60	18.29
5433	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	福康花园小区2号配变	城区	城区	478.94	74.83	800.00	124.06	73.96
5434	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	华城首府3号配变	城区	城区	365.42	57.10	800.00	145.73	78.69
5435	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	宁安古镇3号配变	城区	城区	574.35	89.74	800.00	42.62	23.03
5436	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	金岸骄子二期6号公变间隔配电变压器	城区	城区	338.81	67.22	630.00	113.54	64.50
5437	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	元享养老服务有限公司2#箱式变	城区	城区	436.19	86.55	630.00	52.92	28.77
5438	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	枸杞东苑3号配变	城区	城区	354.41	70.32	630.00	104.24	51.70
5439	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	金岸骄子1#箱式变	城区	城区	540.23	84.41	800.00	64.92	38.33
5440	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	世纪豪景一区2号小区配电变压器	城区	城区	536.25	83.79	800.00	78.84	37.78
5441	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	杞商福邸3号配变	城区	城区	363.99	56.87	800.00	167.64	104.58
5442	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	观园隆府2#800kVA箱变配变	城区	城区	569.09	88.92	800.00	53.81	31.94

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5443	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	新市街1号公变	城区	城区	76.35	23.86	400.00	186.86	101.56
5444	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	世纪西苑1号箱变配电变压器	城区	城区	133.74	53.07	315.00	96.02	49.84
5445	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	西环路2号箱变变压器	城区	城区	386.76	76.74	630.00	122.02	2.87
5446	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	雅泰东城嘉园9号配变	城区	城区	568.27	88.79	800.00	27.94	14.00
5447	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	逸合名居1号配变	城区	城区	517.49	80.86	800.00	91.87	53.93
5448	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	红宝南苑1号配变	城区	城区	93.50	58.44	200.00	91.48	39.80
5449	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	殷庄大社区B、C区3#箱式变	城区	城区	570.16	89.09	800.00	40.03	22.89
5450	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	育才南苑1#箱式变	城区	城区	110.29	55.15	250.00	47.95	28.36
5451	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	丽景豪城1号配变	城区	城区	364.75	72.37	630.00	106.42	64.30
5452	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	雅泰东城嘉园6号配变	城区	城区	529.53	82.74	800.00	47.71	26.04
5453	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	殷庄大社区A区5#箱式变	城区	城区	624.25	97.54	800.00	6.58	2.33
5454	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	育才路1号公变配电变压器	城区	城区	305.63	60.64	630.00	114.06	70.21
5455	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	塞上江南1号配变	城区	城区	544.78	85.12	800.00	71.16	29.67
5456	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	宁安古镇4号配变	城区	城区	753.08	94.14	1000.00	39.63	19.26
5457	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	金海名邸1#箱式变	城区	城区	497.92	77.80	800.00	55.49	30.72

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5458	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	中宁县农村信用社箱式变电站-配电变压器	城区	城区	108.51	54.25	250.00	61.73	26.94
5459	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	城北变513县城甲线宁安北街4号公变	城区	城区	93.81	29.32	400.00	142.96	91.27
5460	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	恒鑫雅居1号配变	城区	城区	607.79	94.97	800.00	25.85	15.40
5461	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	殷庄大社区D区3#箱式变	城区	城区	516.73	80.74	800.00	61.27	29.90
5462	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	宁夏宏祥达房地产开发有限公司3号间隔配电变压器	城区	城区	356.94	89.23	500.00	27.65	12.79
5463	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	殷庄大社区B、C区5#箱式变	城区	城区	576.56	90.09	800.00	53.14	26.96
5464	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	中宁县国土资源局配电变压器	城区	城区	450.95	89.47	630.00	41.88	20.60
5465	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	古城变519县城II线平安西街3号公变	城区	城区	356.34	70.70	630.00	123.78	70.22
5466	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	正大路棚户区3号配电变压器间隔配电变压器	城区	城区	528.15	82.52	800.00	97.68	48.12
5467	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	杞乡经典2号配变	城区	城区	473.77	74.03	800.00	122.14	63.54
5468	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	都市花园1号配变	城区	城区	487.83	76.22	800.00	93.89	54.03
5469	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	平安东街红宝基地小区1#箱式变	城区	城区	309.73	61.45	630.00	129.28	85.92

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5470	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	红苑小区1#配电室1#配变	城区	城区	55.96	27.98	250.00	107.62	62.05
5471	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	城北变513县城甲线宁安北街6号公变	城区	城区	244.07	48.43	630.00	144.74	78.81
5472	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	世纪东苑2号配变	城区	城区	166.97	66.26	315.00	64.64	35.75
5473	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	华城首府1号配变	城区	城区	362.05	56.57	800.00	150.70	79.09
5474	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	杞乡经典8号配变	城区	城区	426.30	66.61	800.00	128.98	77.08
5475	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	城北变513县城甲线宁安北街2号公变	城区	城区	312.34	61.97	630.00	156.26	98.53
5476	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	振兴小区储备库家属院1#配电室3#配变	城区	城区	123.23	77.02	200.00	19.46	9.46
5477	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	荣华苑2#箱式变	城区	城区	134.47	67.23	250.00	46.09	23.97
5478	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	城北变513县城甲线宁安北街5号公变	城区	城区	104.76	32.74	400.00	174.88	83.36
5479	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	金岸家园三期2号配变	城区	城区	491.01	76.72	800.00	115.92	72.75
5480	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	金岸家园B区3号配变	城区	城区	518.34	80.99	800.00	103.15	47.18
5481	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	金岸家园三期4号配变	城区	城区	504.76	78.87	800.00	84.94	44.36
5482	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	丽景豪城2号配变	城区	城区	343.92	68.24	630.00	131.88	70.29

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5483	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	雅泰东城嘉园3号配变	城区	城区	569.46	88.98	800.00	52.08	27.92
5484	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	养路段家属院公变变压器	城区	城区	321.51	63.79	630.00	139.92	83.53
5485	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	中宁汽车站小区2#箱式变	城区	城区	46.04	23.02	250.00	139.33	79.74
5486	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	观园悦府6号配变	城区	城区	594.66	92.92	800.00	30.38	16.66
5487	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	时代万象小区配变	城区	城区	140.79	27.93	630.00	307.34	125.77
5488	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	宁安苑二期及滨河新城一号箱变配电变压器	城区	城区	550.81	86.06	800.00	48.48	29.96
5489	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	宁安苑1号箱变配电变压器	城区	城区	551.37	86.15	800.00	79.01	39.38
5490	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	金岸家园三期1号配变	城区	城区	410.90	64.20	800.00	149.14	89.91
5491	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	金岸家园A区3号箱变配电变压器	城区	城区	399.71	62.45	800.00	198.02	102.58
5492	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	元享养老服务有限公司1#箱式变	城区	城区	432.54	85.82	630.00	43.88	23.99
5493	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	杞乡经典5号配变	城区	城区	493.02	77.03	800.00	88.80	51.27
5494	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	卓然怡居西区3号配变	城区	城区	326.25	50.98	800.00	214.23	106.55
5495	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	观园悦府4号配变	城区	城区	594.34	92.87	800.00	37.25	18.62
5496	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	枸杞东苑1号配变	城区	城区	144.18	36.04	500.00	152.86	95.37
5497	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	福康花园小区4号配变	城区	城区	397.62	78.89	630.00	57.02	33.45

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5498	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	恒达平安家园配电室配电变压器	城区	城区	498.78	77.93	800.00	117.93	61.41
5499	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	老南街2号公变	城区	城区	258.06	51.20	630.00	203.58	110.71
5500	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	南街新村1号配变	城区	城区	103.94	51.97	250.00	60.75	32.80
5501	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	殷庄大社区B、C区4#箱式变	城区	城区	547.11	85.49	800.00	73.32	46.62
5502	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	雅泰东城嘉园10号公变	城区	城区	391.04	97.76	500.00	16.61	4.46
5503	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	红宝南苑2号配变	城区	城区	46.26	28.91	200.00	71.58	45.81
5504	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	振兴小区1号配变	城区	城区	318.73	63.24	630.00	118.46	37.36
5505	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	盛世花园南区4#箱式变	城区	城区	557.76	87.15	800.00	66.55	33.40
5506	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	宁安苑二期及滨河新城二号箱变配电变压器	城区	城区	577.52	90.24	800.00	48.31	22.20
5507	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	殷庄大社区D区1#箱式变	城区	城区	547.30	85.52	800.00	74.23	42.00
5508	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	城北变525县城乙线水泥厂家属院公变	城区	城区	256.94	50.98	630.00	149.56	67.77
5509	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	锦绣苑B区箱变配电变压器	城区	城区	574.48	71.81	1000.00	165.36	100.29
5510	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	红宝南河子花园1号配变	城区	城区	148.35	46.36	400.00	115.76	75.07
5511	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	雅泰东城嘉园2号配变	城区	城区	547.11	85.49	800.00	65.59	36.66

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5512	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	天仁家园六区2号配变	城区	城区	559.31	87.39	800.00	51.29	30.17
5513	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	红宝西花园4号配变	城区	城区	247.47	77.34	400.00	50.64	26.74
5514	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	红宝商贸中心1#箱式变	城区	城区	295.70	36.96	1000.00	338.65	127.98
5515	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	世芳豪庭2#箱式变	城区	城区	451.89	70.61	800.00	143.78	83.37
5516	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	瀛海花园4号配变	城区	城区	538.44	84.13	800.00	70.56	45.02
5517	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	盛世花园南区二期1#箱式变	城区	城区	502.98	78.59	800.00	91.63	59.07
5518	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	金岸骄子5#箱式变	城区	城区	431.40	85.60	630.00	50.32	32.32
5519	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	为民广场2#配电室2#配变	城区	城区	786.11	78.61	1250.00	118.04	65.80
5520	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	世纪春天1号配变	城区	城区	490.21	76.60	800.00	110.40	72.04
5521	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	红宝农特产品有限公司(观光壹号三期)2号公变变压器	城区	城区	390.14	77.41	630.00	52.04	22.82
5522	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	观园世家2号配变	城区	城区	566.41	88.50	800.00	50.62	24.28
5523	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	观园世家1号配变	城区	城区	552.14	86.27	800.00	55.32	32.90
5524	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	广播电视局1号配变	城区	城区	435.96	86.50	630.00	51.62	26.63
5525	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	社保小区箱变配变变压器	城区	城区	44.25	55.31	100.00	28.72	12.15

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5526	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	宁安苑3号配电变压器	城区	城区	559.96	87.49	800.00	65.30	36.65
5527	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	枸杞交易中心3#箱式变	城区	城区	854.25	85.42	1250.00	210.12	89.65
5528	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	中瀛御景A区2号箱变配电变压器	城区	城区	1150.96	89.92	1600.00	92.95	57.87
5529	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	宁安东街3号箱变	城区	城区	351.29	69.70	630.00	85.64	52.80
5530	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	宁夏红宝朱营小康村商住楼配变配电变压器	城区	城区	0.31	0.39	100.00	32.57	15.05
5531	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	卓然怡居西区2号配变	城区	城区	352.70	55.11	800.00	174.03	81.56
5532	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	杞乡经典4号配变	城区	城区	352.24	55.04	800.00	106.92	63.41
5533	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	塞上江南3号配变	城区	城区	586.31	91.61	800.00	43.78	29.65
5534	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	枸杞东苑2号配变	城区	城区	314.32	78.58	500.00	51.94	29.55
5535	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	锦绣苑C区1号箱变配电变压器	城区	城区	357.01	70.84	630.00	87.32	53.22
5536	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	观园壹号A区2#箱式变	城区	城区	536.60	83.84	800.00	79.37	46.69
5537	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	世纪春天2号配变	城区	城区	364.56	72.33	630.00	84.18	49.58
5538	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	供电服务一班	中卫市	中宁县	城北变513县城甲线城关六队公变	城区	丰宁社区	4.79	1.50	400.00	108.76	54.40
5539	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	城北变521黄滨线枸杞市场停车场公变	城区	丰宁社区	160.00	100.00	200.00	0.16	0.06

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5540	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	石桥八队公变	城区	利民社区	221.58	43.97	630.00	228.62	121.21
5541	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	城北变513县城甲线宁安北街商城1号公变	城区	杞苑社区	439.54	68.68	800.00	166.61	104.68
5542	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	517东华线商城北门公变	城区	杞苑社区	412.74	81.89	630.00	70.97	44.50
5543	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	殷庄小康村公变	城区	杞苑社区	115.11	57.55	250.00	82.72	43.17
5544	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	城北变513县城甲线农行公变	城区	杞苑社区	150.89	47.15	400.00	122.27	74.39
5545	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	古城变519II线西环路2#公变	城区	石桥村	191.79	59.93	400.00	122.94	63.31
5546	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	新医药小区公变	城区	石桥村	4.31	5.39	100.00	54.94	27.77
5547	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	古城变519县城II线西环路1号公变	城区	石桥村	234.18	73.18	400.00	41.27	24.70
5548	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线白岗小学2号公变	大战场镇	白岗	280.26	70.06	500.00	0.25	0.17
5549	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线白岗小学1号公变	大战场镇	白岗	160.88	40.22	500.00	0.24	0.05
5550	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线白岗二队5号公变	大战场镇	白岗	119.97	74.98	200.00	31.76	3.87
5551	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变525瀛战II线北滩小学公变	大战场镇	北滩	337.30	66.92	630.00	75.74	9.48

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5552	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线白岗三队2号公变	大战场镇	大战场村	160.00	100.00	200.00	22.70	10.54
5553	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线白岗三队1号公变	大战场镇	大战场村	9.97	12.46	100.00	0.02	0.02
5554	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变512马梁线白岗四队3号公变	大战场镇	大战场村	320.00	100.00	400.00	23.34	12.35
5555	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线市场3号公变	大战场镇	大战场村	348.36	69.12	630.00	81.14	45.27
5556	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线市场5号公变	大战场镇	大战场村	382.51	75.89	630.00	81.02	34.92
5557	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变512马梁线白岗二队2号公变	大战场镇	大战场村	155.05	48.45	400.00	45.04	17.68
5558	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线白岗二队1号公变	大战场镇	大战场村	272.34	85.11	400.00	25.33	11.07
5559	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线白岗五队2号公变	大战场镇	大战场村	135.98	42.49	400.00	39.79	20.31
5560	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线市场1号公变	大战场镇	大战场村	241.61	47.94	630.00	182.70	112.23
5561	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线市场4号公变	大战场镇	大战场村	401.82	79.73	630.00	79.50	41.86

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5562	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变521固彭线固彭村南2号公变	大战场镇	大战场村	160.00	100.00	200.00	10.24	3.37
5563	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变512马梁线白岗二队3号公变	大战场镇	大战场村	157.82	49.32	400.00	91.36	39.40
5564	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线白岗四队1号公变	大战场镇	大战场村	223.74	69.92	400.00	35.20	21.67
5565	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变512马梁线白岗二队6号公变	大战场镇	大战场村	25.31	7.91	400.00	111.04	51.87
5566	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线大战场三队2号公变	大战场镇	大战场村	160.00	100.00	200.00	10.03	5.94
5567	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变512马梁线白岗牛市场1号公变	大战场镇	大战场村	261.92	51.97	630.00	164.28	88.92
5568	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线白岗二队4号公变	大战场镇	大战场村	81.49	25.47	400.00	62.80	14.52
5569	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线白岗四队2号公变	大战场镇	大战场村	199.18	62.25	400.00	80.41	21.45
5570	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线白岗五队1号公变	大战场镇	大战场村	252.03	78.76	400.00	28.44	13.64
5571	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线服务区北公变	大战场镇	大战场镇定武高速服务区	0.99	0.20	630.00	191.62	11.58

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5572	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线服务区南公变	大战场镇	大战场镇定武高速服务区	155.35	30.82	630.00	0.16	0.16
5573	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线西沙梁小学公变	大战场镇	大战场镇街道	504.00	100.00	630.00	0.00	0.00
5574	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变512马梁线兴盛路1号公变	大战场镇	大战场镇街道	322.10	63.91	630.00	32.76	17.90
5575	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线园区西一场公变	大战场镇	大战场镇街道	220.77	68.99	400.00	59.71	27.93
5576	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变512马梁线居民点公变	大战场镇	大战场镇街道	155.07	48.46	400.00	102.24	43.53
5577	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变512马梁线西街1号公变	大战场镇	大战场镇街道	158.43	31.43	630.00	243.16	131.65
5578	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变512马梁线兴盛路2号公变	大战场镇	大战场镇街道	486.77	96.58	630.00	28.10	9.70
5579	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变512马梁线文化广场公变	大战场镇	大战场镇街道	211.55	66.11	400.00	44.29	19.36
5580	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变512马梁线建材市场公变	大战场镇	大战场镇街道	371.16	73.64	630.00	147.12	75.91
5581	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变512马梁线中心幼儿园公变	大战场镇	大战场镇街道	353.50	55.23	800.00	80.86	12.82

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5582	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变512马梁线东街3号公变	大战场镇	大战场镇街道	371.35	73.68	630.00	70.28	28.40
5583	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线育才东街2号公变	大战场镇	大战场镇街道	249.83	49.57	630.00	181.72	62.21
5584	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变521固彭线西街4号公变	大战场镇	大战场镇街道	364.06	72.23	630.00	46.00	15.79
5585	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变512马梁线东街4号公变	大战场镇	大战场镇街道	504.00	100.00	630.00	33.92	15.13
5586	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变512马梁线西街2号公变	大战场镇	大战场镇街道	110.12	21.85	630.00	254.74	131.86
5587	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变512马梁线卫生院公变	大战场镇	大战场镇街道	303.03	94.70	400.00	0.00	0.00
5588	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线东河五队北公变	大战场镇	东河	146.03	91.27	200.00	8.05	1.95
5589	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线沙枣湾一队北2号公变	大战场镇	东盛村	320.00	100.00	400.00	8.09	3.18
5590	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线沙枣湾一队上2号公变	大战场镇	东盛村	160.00	100.00	200.00	16.36	3.81
5591	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线园区东五场公变	大战场镇	东盛村	40.18	25.11	200.00	45.59	15.67

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5592	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线马梁二队1号公变	大战场镇	东盛村	320.00	100.00	400.00	14.98	6.87
5593	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线东河一队下公变	大战场镇	东盛村	276.77	86.49	400.00	29.02	10.62
5594	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变580丹磺线山羊场东4号公变	大战场镇	红宝村	320.00	100.00	400.00	10.67	4.16
5595	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线红宝三队下公变	大战场镇	红宝村	85.11	53.19	200.00	38.67	5.25
5596	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线红宝三队上公变	大战场镇	红宝村	0.50	0.62	100.00	27.77	7.61
5597	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变517瀛战线红宝七队公变	大战场镇	红宝村	279.79	87.43	400.00	18.38	6.51
5598	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线红宝三队6号公变	大战场镇	红宝村	160.00	100.00	200.00	11.23	1.27
5599	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线红宝一队下公变	大战场镇	红宝村	85.78	53.62	200.00	16.94	6.76
5600	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线红宝一队上公变	大战场镇	红宝村	160.00	100.00	200.00	19.82	10.44
5601	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线唐圈一队上公变	大战场镇	红宝村	160.00	100.00	200.00	34.08	12.94

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5602	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线红宝六队5号公变	大战场镇	红宝村	160.00	100.00	200.00	9.70	2.15
5603	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线红宝五队上公变	大战场镇	红宝村	21.60	26.99	100.00	26.24	12.25
5604	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线红宝六队1号公变	大战场镇	红宝村	160.00	100.00	200.00	28.24	8.10
5605	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线红宝六队上公变	大战场镇	红宝村	34.21	42.77	100.00	19.44	8.16
5606	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线大战场一队上2号公变	大战场镇	红宝村	160.00	100.00	200.00	11.18	4.92
5607	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线红宝六队下公变	大战场镇	红宝村	127.61	79.76	200.00	15.73	4.48
5608	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线红宝三队3号公变	大战场镇	红宝村	43.84	54.81	100.00	23.62	6.60
5609	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线红宝五队北公变	大战场镇	红宝村	9.09	3.61	315.00	171.21	55.39
5610	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变580丹磺线山羊场六支1号公变	大战场镇	红宝村	320.00	100.00	400.00	28.56	7.42
5611	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线东盛移民2号公变	大战场镇	红宝村	320.00	100.00	400.00	24.36	12.46

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5612	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变580丹磺线山羊场东3号公变	大战场镇	红宝村	160.00	100.00	200.00	16.67	4.79
5613	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线红宝六队4号公变	大战场镇	红宝村	44.28	55.35	100.00	10.16	3.25
5614	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线唐圈三队中公变	大战场镇	红宝村	160.00	100.00	200.00	44.35	12.92
5615	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线锅底坑一队下公变	大战场镇	红宝村	320.00	100.00	400.00	36.85	13.42
5616	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线园区西十场公变	大战场镇	红宝村	320.00	100.00	400.00	27.82	12.51
5617	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线红宝三队4号公变	大战场镇	红宝村	28.91	36.14	100.00	30.02	9.23
5618	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线锅底坑三队下2号公变	大战场镇	红宝村	320.00	100.00	400.00	9.26	3.10
5619	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变525瀛战II线清河一队公变	大战场镇	红宝村	320.00	100.00	400.00	14.80	7.17
5620	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变517瀛战I线红宝七队西公变	大战场镇	红宝村	59.09	73.86	100.00	13.51	3.66
5621	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线西沙梁三队上2号公变	大战场镇	红宝村	320.00	100.00	400.00	17.06	6.62

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5622	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线黑梁羊场东1号公变	大战场镇	敬农村	272.49	85.15	400.00	27.92	13.92
5623	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线马家梁小学1号公变	大战场镇	马家梁	188.66	37.43	630.00	0.94	0.53
5624	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线马莲梁小学中公变	大战场镇	马莲梁	179.51	28.05	800.00	0.44	0.17
5625	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线马莲梁四队南公变	大战场镇	马莲梁	138.52	86.57	200.00	12.29	4.77
5626	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线马莲梁四队北3号公变	大战场镇	马莲梁村	160.00	100.00	200.00	19.52	8.92
5627	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线马梁五队1号公变	大战场镇	马莲梁村	160.00	100.00	200.00	34.79	14.79
5628	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线马莲梁一队1号公变	大战场镇	马莲梁村	4.47	3.49	160.00	43.49	13.96
5629	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变525瀛战II线清河二队下3号公变	大战场镇	马莲梁村	160.00	100.00	200.00	16.88	7.76
5630	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变521固彭线兴业十队3号公变	大战场镇	马莲梁村	250.66	78.33	400.00	0.00	0.00
5631	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线马莲梁小学北公变	大战场镇	马莲梁村	36.37	45.47	100.00	12.14	4.81

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5632	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线园区西七场公变	大战场镇	马莲梁村	320.00	100.00	400.00	45.18	17.69
5633	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线马莲梁一队2号公变	大战场镇	马莲梁村	111.45	69.66	200.00	23.04	10.14
5634	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线马莲梁一队3号公变	大战场镇	马莲梁村	98.29	61.43	200.00	22.27	12.47
5635	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线马莲梁小学南公变	大战场镇	马莲梁村	109.30	68.31	200.00	17.86	6.31
5636	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线彭建六队2号公变	大战场镇	马莲梁村	320.00	100.00	400.00	23.88	9.45
5637	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线马莲梁四队北公变	大战场镇	马莲梁村	69.01	43.13	200.00	27.37	11.81
5638	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线马莲梁四队南2号公变	大战场镇	马莲梁村	233.25	72.89	400.00	27.30	5.63
5639	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线红宝三队5号公变	大战场镇	马莲梁村	160.00	100.00	200.00	129.22	9.01
5640	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变525瀛战II线北滩三队下公变	大战场镇	马莲梁村	320.00	100.00	400.00	26.27	11.82
5641	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线马莲梁一队5号公变	大战场镇	马莲梁村	21.97	27.46	100.00	15.88	6.54

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5642	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线马梁四队4号公变	大战场镇	马莲梁村	320.00	100.00	400.00	18.32	6.85
5643	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变525瀛战II线沙枣湾三队南2号公变	大战场镇	马莲梁村	191.96	59.99	400.00	42.52	8.44
5644	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线马莲梁四队中公变	大战场镇	马莲梁村	88.83	55.52	200.00	26.86	13.26
5645	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线马莲梁一队4号公变	大战场镇	马莲梁村	62.10	38.81	200.00	21.23	10.07
5646	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变525瀛战II线清河二队下2号公变	大战场镇	马莲梁村	160.00	100.00	200.00	12.70	4.53
5647	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线马莲梁四队西公变	大战场镇	马莲梁村	35.38	44.22	100.00	33.13	8.98
5648	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变525瀛战II线北滩五队上公变	大战场镇	马莲梁村	320.00	100.00	400.00	20.64	10.36
5649	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线马莲梁一队6号公变	大战场镇	马莲梁村	29.23	36.54	100.00	15.14	4.33
5650	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线彭建一队1号公变	大战场镇	彭建	279.54	87.36	400.00	14.71	6.07
5651	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线彭建小学公变	大战场镇	彭建	503.62	99.92	630.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5652	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线西沙梁三队上公变	大战场镇	杞海村	279.85	87.45	400.00	14.10	5.62
5653	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变521固彭线西街3号公变	大战场镇	杞海村	504.00	100.00	630.00	119.36	40.72
5654	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变512马梁线白岗四队4号公变	大战场镇	杞海村	320.00	100.00	400.00	28.74	10.90
5655	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线彭建六队1号公变	大战场镇	杞海村	320.00	100.00	400.00	57.01	13.09
5656	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线七墩一队1号公变	大战场镇	杞海村	320.00	100.00	400.00	50.92	19.33
5657	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变525瀛战II线清河五队3号公变	大战场镇	清河村	160.00	100.00	200.00	6.94	2.68
5658	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变525瀛战II线清河三队上公变	大战场镇	清河村	87.41	54.63	200.00	25.23	8.56
5659	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变517瀛战I线清河电厂梁东公变	大战场镇	清河村	160.00	100.00	200.00	17.84	7.22
5660	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变525瀛战II线清河三队上2号公变	大战场镇	清河村	160.00	100.00	200.00	14.09	6.57
5661	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变517瀛战I线清河电厂梁北2号公变	大战场镇	清河村	248.44	77.64	400.00	27.12	14.14

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5662	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变517瀛战I线清河六队公变	大战场镇	清河村	115.70	72.31	200.00	18.10	8.98
5663	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变525瀛战II线清河二队上公变	大战场镇	清河村	125.46	78.41	200.00	25.83	9.86
5664	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变517瀛战I线清河养殖场公变	大战场镇	清河村	223.75	69.92	400.00	65.26	32.57
5665	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变525瀛战II线清河一队北公变	大战场镇	清河村	126.61	79.13	200.00	19.75	8.16
5666	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变525瀛战II线清河二队下公变	大战场镇	清河村	104.16	65.10	200.00	6.06	0.98
5667	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变525瀛战II线清河三队下公变	大战场镇	清河村	103.62	64.76	200.00	22.03	9.51
5668	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变517瀛战I线清河电厂梁北公变	大战场镇	清河村	33.68	42.10	100.00	6.95	2.92
5669	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变525瀛战II线清河五队2号公变	大战场镇	清河村	160.00	100.00	200.00	15.54	8.14
5670	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变525瀛战II线清河五队公变	大战场镇	清河村	105.16	65.73	200.00	7.60	1.29
5671	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变512马梁线东街1号公变	大战场镇	庆丰社区	119.61	37.38	400.00	90.79	41.99

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5672	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变512马梁线东街2号公变	大战场镇	庆丰社区	224.64	70.20	400.00	71.14	32.30
5673	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线沙枣湾一队下公变	大战场镇	沙枣湾	266.45	83.27	400.00	40.81	4.56
5674	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变517瀛战I线清河电厂梁西公变	大战场镇	唐圈村	271.44	84.82	400.00	39.37	22.05
5675	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变525瀛战II线北滩三队南公变	大战场镇	唐圈村	207.66	64.89	400.00	35.39	15.50
5676	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线七墩二队2号公变	大战场镇	唐圈村	320.00	100.00	400.00	61.33	9.28
5677	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线东河一队南公变	大战场镇	唐圈村	40.48	25.30	200.00	87.94	13.63
5678	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线五窑一队公变	大战场镇	唐圈村	253.84	79.32	400.00	14.30	6.31
5679	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线北环1号公变	大战场镇	唐圈村	209.31	65.41	400.00	33.44	15.55
5680	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变525瀛战II线北滩一队下公变	大战场镇	唐圈村	88.06	44.03	250.00	25.21	11.08
5681	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线彭建一队2号公变	大战场镇	唐圈村	154.19	48.18	400.00	22.66	7.29

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5682	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变525瀛战II线北滩六队公变	大战场镇	唐圈村	45.12	56.40	100.00	25.41	9.97
5683	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变580丹磺线山羊场西2号公变	大战场镇	唐圈村	58.91	73.63	100.00	14.48	6.33
5684	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线园区西九场公变	大战场镇	唐圈村	101.93	63.71	200.00	27.32	9.32
5685	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线沙沟二队1号公变	大战场镇	唐圈村	92.77	57.98	200.00	43.73	16.85
5686	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	黑梁羊场西公变	大战场镇	唐圈村	267.92	83.72	400.00	38.82	15.76
5687	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变525瀛战II线北滩三队上公变	大战场镇	唐圈村	71.01	44.38	200.00	21.79	8.83
5688	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线彭建五队1号公变	大战场镇	唐圈村	9.19	11.49	100.00	32.65	9.67
5689	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线大青山枸杞基地1号公变	大战场镇	唐圈村	50.62	31.64	200.00	83.48	39.15
5690	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线东河五队上2号公变	大战场镇	唐圈村	160.00	100.00	200.00	8.51	3.74
5691	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线马梁二队5号公变	大战场镇	唐圈村	160.00	100.00	200.00	16.89	6.47

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5692	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线锅底坑一队上公变	大战场镇	唐圈村	265.77	83.05	400.00	20.66	10.69
5693	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线彭建四队1号公变	大战场镇	唐圈村	121.00	60.50	250.00	49.73	18.74
5694	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	马莲梁变911马莲梁 I 线西沙窝一队北2号公变	大战场镇	唐圈村	122.32	76.45	200.00	18.58	6.27
5695	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变521固彭线黑梁村西2号公变	大战场镇	唐圈村	91.63	57.27	200.00	41.18	15.04
5696	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线马梁三队2号公变	大战场镇	唐圈村	65.12	81.40	100.00	9.17	3.00
5697	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线马梁四队1号公变	大战场镇	唐圈村	0.03	0.04	100.00	13.39	4.15
5698	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线马梁四队2号公变	大战场镇	唐圈村	18.56	23.20	100.00	15.56	7.73
5699	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变580丹磺线山羊场老场1号公变	大战场镇	唐圈村	9.54	11.93	100.00	12.75	7.93
5700	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线唐圈三队上公变	大战场镇	唐圈村	296.54	92.67	400.00	8.76	3.76
5701	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变525瀛战II线沙枣湾三队北1号公变	大战场镇	唐圈村	123.90	77.44	200.00	16.59	8.65

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5702	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变523丹青线园区东七场3号公变	大战场镇	唐圈村	126.46	39.52	400.00	35.71	9.50
5703	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变512马梁线美食城1号公变	大战场镇	唐圈村	240.90	75.28	400.00	93.86	38.94
5704	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线沙沟四队1号公变	大战场镇	唐圈村	320.00	100.00	400.00	8.98	2.35
5705	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	马莲梁变911马莲梁I线西沙窝一队西2号公变	大战场镇	唐圈村	109.27	68.29	200.00	12.58	5.07
5706	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	马莲梁变911马莲梁I线西沙窝一队东3号公变	大战场镇	唐圈村	310.35	96.98	400.00	0.00	0.00
5707	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	马莲梁变911马莲梁I线西沙窝一队西公变	大战场镇	唐圈村	113.74	71.08	200.00	22.45	10.16
5708	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线红梅杏基地1号公变	大战场镇	唐圈村	45.77	57.21	100.00	51.61	24.49
5709	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线沙沟二队4号公变	大战场镇	唐圈村	35.81	44.76	100.00	20.58	8.75
5710	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线北街3号公变	大战场镇	唐圈村	140.50	87.81	200.00	7.00	2.37
5711	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线七墩三队5号公变	大战场镇	唐圈村	160.00	100.00	200.00	4.93	1.10

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5712	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线东盛一队2号公变	大战场镇	唐圈村	44.46	55.57	100.00	4.17	0.52
5713	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	马莲梁变911马莲梁 I 线西沙窝汪园子公变	大战场镇	唐圈村	62.14	48.55	160.00	19.62	10.46
5714	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变580丹磺线汪园养殖园区公变	大战场镇	唐圈村	300.43	93.89	400.00	6.18	1.13
5715	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线西沙梁一队北公变	大战场镇	唐圈村	114.62	71.64	200.00	21.50	9.87
5716	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变525瀛战 II 线沙枣湾三队北2号公变	大战场镇	唐圈村	104.88	65.55	200.00	21.18	10.81
5717	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线马梁二队2号公变	大战场镇	唐圈村	235.66	73.64	400.00	61.39	25.17
5718	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线大战场六队公变	大战场镇	唐圈村	19.77	15.44	160.00	25.37	9.34
5719	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线七墩三队1号公变	大战场镇	唐圈村	160.00	100.00	200.00	11.08	4.35
5720	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线东河五队南公变	大战场镇	唐圈村	50.79	31.75	200.00	52.12	14.90
5721	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线大战场五队公变	大战场镇	唐圈村	19.66	24.57	100.00	35.25	13.72

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5722	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变512马梁线南街公变	大战场镇	唐圈村	177.61	70.48	315.00	53.36	20.27
5723	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线大战场三队公变	大战场镇	唐圈村	39.20	49.01	100.00	6.33	2.73
5724	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线东河四队公变	大战场镇	唐圈村	135.98	84.99	200.00	14.86	5.34
5725	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线育才东街公变	大战场镇	唐圈村	267.78	83.68	400.00	36.29	15.39
5726	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变523丹青线大青山志贵公变	大战场镇	唐圈村	15.99	19.99	100.00	2.24	0.29
5727	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变580丹磺线山羊场新田3号公变	大战场镇	唐圈村	54.36	67.95	100.00	18.58	4.57
5728	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	马莲梁变911马莲梁I线西沙窝四五队下公变	大战场镇	唐圈村	111.08	69.42	200.00	27.04	13.68
5729	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线东河六队公变	大战场镇	唐圈村	30.27	75.68	50.00	5.47	1.57
5730	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	马莲梁变911马莲梁I线西沙窝一队西3号公变	大战场镇	唐圈村	123.57	77.23	200.00	11.59	4.83
5731	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变580丹磺线山羊场老场3号公变	大战场镇	唐圈村	63.58	19.87	400.00	113.63	54.83

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5732	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线唐圈一队中公变	大战场镇	唐圈村	8.92	11.15	100.00	37.62	11.41
5733	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线大青山枸杞基地3号公变	大战场镇	唐圈村	254.71	79.60	400.00	52.68	49.85
5734	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线黑梁羊场南公变	大战场镇	唐圈村	48.71	60.89	100.00	8.38	2.97
5735	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线东河一队上公变	大战场镇	唐圈村	50.76	63.45	100.00	12.55	4.05
5736	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变580丹磺线山羊场东1号公变	大战场镇	唐圈村	54.89	68.62	100.00	10.95	3.73
5737	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变525瀛战II线北滩五队下公变	大战场镇	唐圈村	102.69	64.18	200.00	26.66	14.09
5738	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变523丹青线园区东七场4号公变	大战场镇	唐圈村	162.42	50.76	400.00	58.18	34.48
5739	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变580丹磺线黑梁羊场安民公变	大战场镇	唐圈村	320.00	100.00	400.00	41.08	17.27
5740	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变523丹青线园区西十场2号公变	大战场镇	唐圈村	148.20	92.63	200.00	3.18	0.20
5741	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线北街4号公变	大战场镇	唐圈村	76.12	23.79	400.00	122.83	67.37

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5742	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线元丰三队1号公变	大战场镇	唐圈村	103.39	64.62	200.00	20.68	9.83
5743	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	马莲梁变911马莲梁 I 线西沙窝一队东2号公变	大战场镇	唐圈村	45.73	57.17	100.00	14.33	6.06
5744	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线东河三队下公变	大战场镇	唐圈村	320.00	100.00	400.00	28.13	11.38
5745	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线唐圈四队上公变	大战场镇	唐圈村	113.32	70.82	200.00	22.39	9.31
5746	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线彭建二队1号公变	大战场镇	唐圈村	182.40	57.00	400.00	36.30	18.08
5747	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线马梁三队1号公变	大战场镇	唐圈村	175.59	54.87	400.00	56.44	26.07
5748	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变525瀛战 II 线沙枣湾三队南公变	大战场镇	唐圈村	1.63	2.04	100.00	10.40	3.60
5749	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线沙枣湾一队北公变	大战场镇	唐圈村	230.43	72.01	400.00	55.70	21.09
5750	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变525瀛战 II 线北滩一队南公变	大战场镇	唐圈村	102.86	64.29	200.00	29.51	11.76
5751	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变580丹磺线山羊场新田1号公变	大战场镇	唐圈村	48.39	60.49	100.00	15.92	4.76

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5752	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变521固彭线羊市场公变	大战场镇	唐圈村	119.92	47.59	315.00	37.92	17.73
5753	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线唐圈三队下公变	大战场镇	唐圈村	106.19	66.37	200.00	27.45	8.06
5754	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变580丹磺线山羊场新田2号公变	大战场镇	唐圈村	222.45	69.52	400.00	53.23	10.48
5755	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线马家梁小学2号公变	大战场镇	唐圈村	191.44	75.97	315.00	0.08	0.02
5756	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线唐圈四队下公变	大战场镇	唐圈村	42.90	53.63	100.00	19.89	10.21
5757	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变521固彭线黑梁村东1号公变	大战场镇	唐圈村	93.46	58.41	200.00	33.83	7.51
5758	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变521固彭线羊市场2号公变	大战场镇	唐圈村	215.51	67.35	400.00	43.66	16.62
5759	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变580丹磺线山羊场石黄沟1号公变	大战场镇	唐圈村	46.64	58.30	100.00	18.54	9.37
5760	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线唐圈三队上2号公变	大战场镇	唐圈村	236.14	73.79	400.00	29.56	12.94
5761	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线沙沟三队1号公变	大战场镇	唐圈村	254.96	79.67	400.00	16.34	5.51

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5762	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线刘岗井1号公变	大战场镇	唐圈村	132.94	83.09	200.00	12.59	0.66
5763	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线大青山枸杞基地4号公变	大战场镇	唐圈村	110.69	69.18	200.00	45.03	35.13
5764	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变525瀛战II线沙枣湾三队中公变	大战场镇	唐圈村	92.99	58.12	200.00	30.31	14.45
5765	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变521固彭线固彭村南公变	大战场镇	唐圈村	160.00	100.00	200.00	20.62	9.23
5766	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线马梁二队3号公变	大战场镇	唐圈村	320.00	100.00	400.00	20.96	8.53
5767	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变512马梁线市场北公变	大战场镇	唐圈村	347.12	68.87	630.00	91.61	41.30
5768	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变512马梁线南街2号公变	大战场镇	唐圈村	120.50	37.66	400.00	69.47	37.93
5769	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线沙沟三队2号公变	大战场镇	唐圈村	320.00	100.00	400.00	25.85	11.07
5770	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线园区东五场2号公变	大战场镇	唐圈村	84.97	53.11	200.00	41.90	21.30
5771	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线唐圈三队北公变	大战场镇	唐圈村	116.97	73.11	200.00	17.90	6.25

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5772	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	马莲梁变911马莲梁I线西沙窝四五队南公变	大战场镇	唐圈村	264.43	82.63	400.00	51.16	21.74
5773	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	马莲梁变911马莲梁 I 线西沙窝一队北公变	大战场镇	唐圈村	264.81	82.75	400.00	11.52	5.69
5774	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线园区东六场公变	大战场镇	唐圈村	2.57	3.21	100.00	14.44	5.71
5775	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线北街1号公变	大战场镇	唐圈村	195.50	38.79	630.00	163.90	104.76
5776	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线黑梁羊场西2号公变	大战场镇	唐圈村	125.03	78.15	200.00	22.06	8.52
5777	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线西沙梁四队下公变	大战场镇	唐圈村	107.66	67.29	200.00	19.58	5.88
5778	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线彭建五队2号公变	大战场镇	唐圈村	29.81	37.26	100.00	23.48	8.16
5779	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线东河五队下公变	大战场镇	唐圈村	34.69	43.37	100.00	30.50	12.67
5780	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线黑梁羊场东3号公变	大战场镇	唐圈村	217.38	67.93	400.00	78.76	75.53
5781	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线大战场六队2号公变	大战场镇	唐圈村	31.69	12.57	315.00	54.84	8.12

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5782	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变580丹磺线山羊场老场2号公变	大战场镇	唐圈村	1.66	1.29	160.00	67.42	22.38
5783	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线东盛移民1号公变	大战场镇	唐圈村	7.49	9.37	100.00	15.10	5.43
5784	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线沙沟四队2号公变	大战场镇	唐圈村	320.00	100.00	400.00	28.00	10.23
5785	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线东河五队上公变	大战场镇	唐圈村	106.82	66.76	200.00	19.95	8.19
5786	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线园区西三场公变	大战场镇	唐圈村	88.72	35.21	315.00	65.07	28.18
5787	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线彭建二队2号公变	大战场镇	唐圈村	107.61	67.26	200.00	23.14	9.21
5788	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线西沙梁四队中公变	大战场镇	唐圈村	139.94	87.46	200.00	13.41	7.55
5789	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变523丹青线大青山枸杞基地6号公变	大战场镇	唐圈村	287.39	89.81	400.00	22.26	9.41
5790	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线马梁四队3号公变	大战场镇	唐圈村	320.00	100.00	400.00	16.90	6.96
5791	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线沙沟二队2号公变	大战场镇	唐圈村	56.00	35.00	200.00	39.55	19.88

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5792	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变580丹磺线山羊场七支3号公变	大战场镇	唐圈村	11.38	14.23	100.00	18.29	4.67
5793	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线马梁二队4号公变	大战场镇	唐圈村	74.41	46.51	200.00	28.43	14.31
5794	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变580丹磺线山羊场七支1号公变	大战场镇	唐圈村	97.09	60.68	200.00	38.74	20.04
5795	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变512马梁线居民点2号公变	大战场镇	唐圈村	146.71	45.85	400.00	93.12	47.76
5796	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线东河一队上2号公变	大战场镇	唐圈村	160.00	100.00	200.00	9.23	2.64
5797	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线东河四队下公变	大战场镇	唐圈村	108.36	84.66	160.00	12.22	3.76
5798	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线东河五队中公变	大战场镇	唐圈村	112.11	87.59	160.00	8.31	2.62
5799	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变580丹磺线山羊场六支2号公变	大战场镇	唐圈村	32.27	40.34	100.00	19.16	8.14
5800	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变580丹磺线山羊场东2号公变	大战场镇	唐圈村	320.00	100.00	400.00	52.94	26.28
5801	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变580丹磺线山羊场石黄沟2号公变	大战场镇	唐圈村	44.59	55.74	100.00	28.03	8.88

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5802	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线七墩三队2号公变	大战场镇	唐圈村	320.00	100.00	400.00	25.06	11.91
5803	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线东河二队公变	大战场镇	唐圈村	11.86	14.82	100.00	38.92	7.04
5804	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变523丹青线大青山枸杞基地5号公变	大战场镇	唐圈村	89.69	56.06	200.00	28.72	5.86
5805	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线黑梁羊场西3号公变	大战场镇	唐圈村	104.60	65.38	200.00	26.50	11.49
5806	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线园区西七场2号公变	大战场镇	唐圈村	320.00	100.00	400.00	45.66	20.70
5807	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线东盛一队1号公变	大战场镇	唐圈村	45.07	56.34	100.00	9.82	3.30
5808	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变523丹青线大青山亚军公变	大战场镇	唐圈村	3.88	4.84	100.00	5.94	1.14
5809	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线园区羊场公变	大战场镇	唐圈村	32.66	40.83	100.00	27.49	12.71
5810	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线五窑三队下公变	大战场镇	唐圈村	261.44	81.70	400.00	41.32	11.66
5811	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变523丹青线乱壕沟1号公变	大战场镇	唐圈村	213.98	66.87	400.00	41.33	41.22

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5812	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线西沙梁一队下公变	大战场镇	唐圈村	111.31	69.57	200.00	24.28	11.94
5813	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线沙沟二队3号公变	大战场镇	唐圈村	85.25	53.28	200.00	60.91	20.06
5814	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线马梁五队2号公变	大战场镇	唐圈村	160.00	100.00	200.00	22.16	10.24
5815	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变525瀛战II线北滩一队上公变	大战场镇	唐圈村	66.79	41.74	200.00	22.50	11.98
5816	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线沙枣湾一队上公变	大战场镇	唐圈村	1.01	0.63	200.00	35.56	14.46
5817	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变521固彭线黑梁村中1号公变	大战场镇	唐圈村	118.79	74.25	200.00	21.67	9.56
5818	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线西沙梁三队下公变	大战场镇	唐圈村	274.64	85.83	400.00	24.32	10.18
5819	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线园区东二场公变	大战场镇	唐圈村	207.35	64.80	400.00	29.16	11.55
5820	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变517瀛战I线清河电厂梁南公变	大战场镇	唐圈村	160.00	100.00	200.00	33.52	16.15
5821	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线七墩三队3号公变	大战场镇	唐圈村	53.68	67.10	100.00	13.87	5.92

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5822	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线五窑一队下公变	大战场镇	唐圈村	24.21	30.26	100.00	17.57	6.73
5823	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变521固彭线黑梁村西1号公变	大战场镇	唐圈村	92.34	57.71	200.00	20.86	8.84
5824	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线东河三队上公变	大战场镇	唐圈村	141.65	88.53	200.00	9.18	3.58
5825	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线锅底坑三队上公变	大战场镇	唐圈村	99.71	62.32	200.00	48.94	20.86
5826	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线七墩二队1号公变	大战场镇	唐圈村	171.77	53.68	400.00	18.66	9.14
5827	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线东河三队南公变	大战场镇	唐圈村	6.61	4.13	200.00	73.57	32.46
5828	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变521固彭线固彭村北公变	大战场镇	唐圈村	43.14	26.96	200.00	18.88	8.19
5829	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变521固彭线黑梁村中2号公变	大战场镇	唐圈村	100.25	62.66	200.00	29.65	8.09
5830	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线园区东七场2号公变	大战场镇	唐圈村	117.21	73.26	200.00	35.87	12.94
5831	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线刘岗井2号公变	大战场镇	唐圈村	160.00	100.00	200.00	7.85	2.39

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5832	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变580丹磺线山羊场新田4号公变	大战场镇	唐圈村	17.84	22.30	100.00	19.31	6.19
5833	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线唐圈四队中公变	大战场镇	唐圈村	300.07	93.77	400.00	11.80	4.54
5834	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线沙枣湾一队中公变	大战场镇	唐圈村	320.00	100.00	400.00	22.49	9.55
5835	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线七墩三队6号公变	大战场镇	唐圈村	160.00	100.00	200.00	15.85	7.49
5836	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变521固彭线黑梁村东2号公变	大战场镇	唐圈村	135.43	84.64	200.00	9.08	4.22
5837	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变512马梁线美食城2号公变	大战场镇	唐圈村	242.56	75.80	400.00	102.47	53.59
5838	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线大战场三队南公变	大战场镇	唐圈村	128.82	80.51	200.00	10.54	4.65
5839	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	马莲梁变911马莲梁I线西沙窝四五队北公变	大战场镇	唐圈村	0.16	0.20	100.00	35.72	6.59
5840	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线园区东六场2号公变	大战场镇	唐圈村	122.11	76.32	200.00	14.65	2.24
5841	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变580丹磺线山羊场五支1号公变	大战场镇	唐圈村	16.26	20.33	100.00	22.50	9.31

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5842	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线黑梁羊场东2号公变	大战场镇	唐圈村	22.07	27.59	100.00	44.27	15.41
5843	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变580丹磺线山羊场七支2号公变	大战场镇	唐圈村	39.83	49.79	100.00	8.54	3.99
5844	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变580丹磺线山羊场西1号公变	大战场镇	唐圈村	58.50	36.56	200.00	37.23	21.27
5845	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线唐圈一队下公变	大战场镇	唐圈村	93.48	58.43	200.00	40.01	7.04
5846	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线五窑三队上公变	大战场镇	五窑	87.47	54.67	200.00	25.58	10.94
5847	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线西沙梁一队上公变	大战场镇	西沙梁	320.00	100.00	400.00	35.42	14.36
5848	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变580丹磺线兴业一队2号公变	大战场镇	兴业	320.00	100.00	400.00	8.59	1.98
5849	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变580丹磺线兴业一队1号公变	大战场镇	兴业村	40.02	50.02	100.00	14.67	6.09
5850	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变521固彭线兴业十三队南公变	大战场镇	兴业村	36.72	45.90	100.00	19.20	9.92
5851	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变580丹磺线兴业一队4号公变	大战场镇	兴业村	86.37	53.98	200.00	32.94	10.15

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5852	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变580丹磺线兴业一队3号公变	大战场镇	兴业村	21.44	26.80	100.00	20.58	7.67
5853	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变521固彭线兴业十队公变	大战场镇	兴业村	83.20	33.01	315.00	71.05	18.35
5854	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变521固彭线兴业十三队北公变	大战场镇	兴业村	101.68	63.55	200.00	26.27	10.06
5855	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变521固彭线兴业七队公变	大战场镇	兴业村	320.00	100.00	400.00	35.27	17.93
5856	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变521固彭线兴业十队2号公变	大战场镇	兴业村	93.92	29.35	400.00	168.52	28.94
5857	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变580丹磺线兴业二队1号公变	大战场镇	兴业村	33.44	41.80	100.00	23.03	10.27
5858	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变580丹磺线兴业一队6号公变	大战场镇	兴业村	133.66	83.54	200.00	14.92	4.68
5859	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变580丹磺线兴业一队5号公变	大战场镇	兴业村	91.86	57.41	200.00	44.29	11.95
5860	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变580丹磺线兴业二队2号公变	大战场镇	兴业村	9.84	6.15	200.00	33.92	12.46
5861	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变580丹磺线兴业二队3号公变	大战场镇	兴业村	106.08	66.30	200.00	28.61	7.53

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5862	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线北街2号公变	大战场镇	元丰村	160.00	100.00	200.00	19.76	6.71
5863	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线园区东七场公变	大战场镇	元丰村	160.00	100.00	200.00	56.03	13.84
5864	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线西街5号公变	大战场镇	元丰村	320.00	100.00	400.00	97.43	23.11
5865	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变512马梁线东河道班公变	大战场镇	元丰村	78.07	97.59	100.00	0.06	0.06
5866	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线马莲梁四队北2号公变	大战场镇	元丰村	160.00	100.00	200.00	11.03	5.11
5867	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变515马西线育才西街公变	大战场镇	元丰村	504.00	100.00	630.00	77.71	29.58
5868	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线大战场一队下公变	大战场镇	元丰村	320.00	100.00	400.00	35.08	13.46
5869	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变512马梁线东河道班2号公变	大战场镇	元丰村	20.02	25.03	100.00	27.85	7.81
5870	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线西沙梁四队上公变	大战场镇	元丰村	160.00	100.00	200.00	30.77	12.13
5871	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变513丹马线园区东二场2号公变	大战场镇	元丰村	320.00	100.00	400.00	20.59	8.82

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5872	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线锅底坑三队下公变	大战场镇	元丰村	160.00	100.00	200.00	39.79	11.66
5873	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变570丹唐线大战场一队上公变	大战场镇	元丰村	320.00	100.00	400.00	42.35	19.81
5874	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大战场变512马梁线白岗牛市场2号公变	大战场镇	长山头村	320.00	100.00	400.00	61.34	33.66
5875	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	马莲梁变911马莲梁I线西沙窝二三队上公变	大战场镇	长山头村	320.00	100.00	400.00	23.76	13.22
5876	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变580丹磺线兴业一队2号北公变	大战场镇	长山头村	320.00	100.00	400.00	22.91	4.41
5877	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	马莲梁变911马莲梁I线西沙窝四五队上公变	大战场镇	长山头村	320.00	100.00	400.00	30.72	15.62
5878	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	马莲梁变911马莲梁I线西沙窝一队东1号公变	大战场镇	长山头村	160.00	100.00	200.00	9.91	4.31
5879	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	马莲梁变911马莲梁I线西沙窝一队南公变	大战场镇	长山头村	320.00	100.00	400.00	67.26	19.68
5880	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	马莲梁变911马莲梁I线西沙窝二三队下公变	大战场镇	长山头村	320.00	100.00	400.00	34.33	15.56
5881	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	大战场供电所_运检班	中卫市	中宁县	丹阳变580丹磺线兴业一队2号南公变	大战场镇	长山头村	160.00	100.00	200.00	12.12	5.78

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5882	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线恩和小学公变	恩和镇	恩和镇街道	353.34	88.33	500.00	24.27	2.99
5883	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变514红崖线恩和一队养殖场2号公变	恩和镇	恩和镇街道	160.00	100.00	200.00	10.90	1.18
5884	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线恩和东街配变	恩和镇	恩和镇街道	401.91	79.74	630.00	62.60	30.89
5885	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	纺织园区3号公变	恩和镇	恩和镇街道	52.85	10.49	630.00	345.46	231.56
5886	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线红梧山市场配变	恩和镇	恩和镇街道	374.30	74.26	630.00	58.64	20.38
5887	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线告示台公变	恩和镇	恩和镇街道	70.95	88.69	100.00	1.33	0.04
5888	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和供电所配变	恩和镇	恩和镇街道	389.72	77.33	630.00	89.34	15.92
5889	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	纺织园区1号公变	恩和镇	恩和镇街道	421.64	65.88	800.00	383.50	287.46
5890	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	纺织园区2号公变	恩和镇	恩和镇街道	165.25	32.79	630.00	206.16	173.75
5891	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	514红崖线恩和一队养殖场公变	恩和镇	恩和镇街道	19.24	12.03	200.00	35.72	3.58
5892	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线喊叫水移民村公变	恩和镇	喊叫水村	108.37	67.73	200.00	21.11	11.02
5893	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩和线红梧山养殖园区公变	恩和镇	红梧村	65.29	81.61	100.00	21.77	5.14
5894	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变514红崖线红梧山一村8号公变	恩和镇	红梧村	67.31	84.14	100.00	0.62	0.05

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5895	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	514红崖线红梧山二村2号公变	恩和镇	红梧村	105.46	82.39	160.00	8.38	3.53
5896	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变514红崖线恩和长寿寺2号公变	恩和镇	红梧村	154.16	48.18	400.00	10.27	4.95
5897	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变514红崖线吴桥移民公变	恩和镇	红梧村	160.00	100.00	200.00	0.05	0.05
5898	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	红梧山二村3号公变	恩和镇	红梧村	90.57	45.29	250.00	8.00	0.95
5899	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变514红崖线红梧山二村四号公变	恩和镇	红梧村	120.88	75.55	200.00	15.16	8.39
5900	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	514红崖线永寿寺公变	恩和镇	红梧村	5.26	6.58	100.00	3.85	0.94
5901	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线红梧山养殖园区2号公变	恩和镇	红梧村	169.31	84.65	250.00	14.26	1.77
5902	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	红梧山一村7号公变	恩和镇	红梧村	99.61	62.25	200.00	31.48	14.95
5903	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	514红崖线红梧山一村1号公变	恩和镇	红梧村	123.29	77.06	200.00	23.85	11.13
5904	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线红梧山枸杞基地2号公变	恩和镇	红梧村	37.72	94.30	50.00	0.66	0.09
5905	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	红梧山磨盘山3号公变	恩和镇	红梧村	67.25	84.06	100.00	5.48	1.02
5906	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变514红崖线长寿寺3号公变	恩和镇	红梧村	67.02	41.89	200.00	29.20	10.12
5907	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	红梧山磨盘山1号公变	恩和镇	红梧村	31.40	39.25	100.00	46.36	8.71

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5908	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	红梧山磨盘山2号公变	恩和镇	红梧村	57.98	72.47	100.00	17.69	2.05
5909	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线红梧山枸杞基地1号公变	恩和镇	红梧村	3.56	8.89	50.00	2.79	0.31
5910	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	514红崖线红梧山一村2号公变	恩和镇	红梧村	138.62	86.64	200.00	11.61	5.00
5911	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	514红崖线红梧山养殖场公变	恩和镇	红梧村	22.51	28.14	100.00	30.10	3.53
5912	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变514红崖线红梧山一村9号公变	恩和镇	红梧村	145.98	91.24	200.00	10.87	0.36
5913	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变514红崖线红梧山一村3号公变	恩和镇	红梧村	119.76	74.85	200.00	44.00	12.46
5914	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	514红崖线红梧山二村1号公变	恩和镇	红梧村	90.46	70.67	160.00	13.81	7.22
5915	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	514红崖线红梧山一村4号公变	恩和镇	红梧村	90.78	56.74	200.00	26.46	14.30
5916	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变514红崖线红梧山二村五号公变	恩和镇	红梧村	131.56	82.22	200.00	14.95	7.64
5917	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	红梧山磨盘山6号公变	恩和镇	红梧村	82.12	25.66	400.00	0.21	0.07
5918	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	514红崖线恩和长寿寺公变	恩和镇	红梧村	88.34	69.01	160.00	5.26	3.15
5919	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	红梧山磨盘山4号公变	恩和镇	红梧村	63.34	79.18	100.00	2.48	0.50
5920	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	红梧山幸福一村6号公变	恩和镇	红梧村	104.89	65.56	200.00	50.92	19.87

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5921	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	红梧山幸福一村五号公变	恩和镇	红梧村	46.33	57.91	100.00	10.41	4.01
5922	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	红梧山幸福村小学	恩和镇	红梧村	31.67	39.59	100.00	46.93	4.21
5923	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	红梧山磨盘山5号公变	恩和镇	红梧村	0.63	0.79	100.00	9.09	2.86
5924	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线华寺养殖园区公变	恩和镇	华寺村	32.28	40.35	100.00	20.20	5.14
5925	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线华寺九-十-十三队公变	恩和镇	华寺村	132.55	82.84	200.00	21.10	9.06
5926	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线华寺七队公变	恩和镇	华寺村	11.96	14.95	100.00	61.62	34.84
5927	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线华寺五八队公变	恩和镇	华寺村	112.16	70.10	200.00	12.97	4.36
5928	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线华寺二队3号公变	恩和镇	华寺村	91.14	56.96	200.00	7.21	2.04
5929	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线华寺三四队公变	恩和镇	华寺村	110.63	69.14	200.00	18.18	6.43
5930	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线恩和搬迁队3号公变	恩和镇	华寺村	160.00	100.00	200.00	4.66	2.78
5931	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线华寺二队1号公变	恩和镇	华寺村	160.00	100.00	200.00	25.52	8.27
5932	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线华寺种植基地公变	恩和镇	华寺村	72.08	45.05	200.00	62.17	29.46

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5933	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线华寺十队公变	恩和镇	华寺村	21.77	27.21	100.00	10.03	2.02
5934	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线华寺2队2号公变	恩和镇	华寺村	195.90	61.22	400.00	24.02	4.73
5935	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线华寺村抽水公变	恩和镇	华寺村	1.93	2.42	100.00	27.63	12.10
5936	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线刘桥四六队公变	恩和镇	刘桥村	86.77	54.23	200.00	48.14	29.26
5937	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线刘桥养殖园区公变	恩和镇	刘桥村	320.00	100.00	400.00	48.76	16.58
5938	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线刘桥一二队公变	恩和镇	刘桥村	320.00	100.00	400.00	12.00	5.43
5939	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线刘桥三九队公变	恩和镇	刘桥村	55.32	43.22	160.00	22.15	8.54
5940	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线刘桥八队公变	恩和镇	刘桥村	20.22	25.27	100.00	5.23	1.47
5941	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线双井子海原移民8号公变	恩和镇	秦庄村	11.80	14.75	100.00	2.26	0.36
5942	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线双井子5号公变	恩和镇	秦庄村	50.84	63.55	100.00	13.87	4.50
5943	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线吴桥三队公变	恩和镇	秦庄村	103.80	64.87	200.00	13.04	5.09
5944	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线双井子14号公变	恩和镇	秦庄村	113.64	71.03	200.00	1.91	0.25

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5945	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线秦庄十队公变	恩和镇	秦庄村	120.82	75.51	200.00	6.52	2.60
5946	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线双井子9号公变	恩和镇	秦庄村	57.48	71.86	100.00	19.35	4.54
5947	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线秦庄山下一二队公变	恩和镇	秦庄村	5.63	7.04	100.00	23.00	2.57
5948	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线南湾移民养殖场公变	恩和镇	秦庄村	67.19	83.99	100.00	2.21	0.20
5949	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线新堡移民村2号公变	恩和镇	秦庄村	158.02	98.76	200.00	0.00	0.00
5950	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线南湾三队公变	恩和镇	秦庄村	15.46	9.66	200.00	37.15	15.40
5951	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线南湾移民1号公变	恩和镇	秦庄村	39.26	49.08	100.00	10.59	2.79
5952	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线双井子海原移民7号公变	恩和镇	秦庄村	33.41	41.77	100.00	2.57	0.82
5953	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线恩和八队公变	恩和镇	秦庄村	50.80	63.51	100.00	17.39	7.66
5954	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线新堡移民村公变	恩和镇	秦庄村	36.99	46.24	100.00	10.56	2.35
5955	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线双井子16号公变	恩和镇	秦庄村	131.08	81.92	200.00	0.05	0.02

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5956	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线磨盘山抽水公变	恩和镇	秦庄村	160.00	100.00	200.00	39.38	8.27
5957	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	514红崖线秦庄四队公变	恩和镇	秦庄村	139.36	87.10	200.00	10.98	4.96
5958	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线秦庄五队公变	恩和镇	秦庄村	0.83	1.04	100.00	11.92	5.78
5959	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线南湾四五队公变	恩和镇	秦庄村	42.80	33.44	160.00	12.66	5.67
5960	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变514红崖线南湾移民2号公变	恩和镇	秦庄村	128.00	100.00	160.00	30.05	8.93
5961	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510恩和变吴恩线刘庄二队公变	恩和镇	秦庄村	137.68	86.05	200.00	7.60	3.77
5962	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线双井移民2号公变	恩和镇	秦庄村	13.69	17.11	100.00	15.17	5.64
5963	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510恩和变吴恩线南湾二队1号公变	恩和镇	秦庄村	116.46	72.79	200.00	29.59	5.71
5964	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线吴桥四五队公变	恩和镇	秦庄村	255.86	79.96	400.00	21.16	8.90
5965	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线恩和九队公变	恩和镇	秦庄村	67.16	83.94	100.00	10.02	2.77
5966	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线恩和十队公变	恩和镇	秦庄村	48.21	60.26	100.00	1.71	1.02
5967	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线双井子海原移民2号公变	恩和镇	秦庄村	108.30	67.69	200.00	27.41	8.26

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5968	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线万亩枸杞园2号公变	恩和镇	秦庄村	308.39	96.37	400.00	13.85	4.75
5969	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线双井子海原移民1号公变	恩和镇	秦庄村	160.00	100.00	200.00	52.68	23.73
5970	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线海原移民12号公变	恩和镇	秦庄村	40.21	50.27	100.00	22.51	7.62
5971	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线双井子移民4号公变	恩和镇	秦庄村	95.34	59.59	200.00	12.77	5.88
5972	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	三营移民公变	恩和镇	秦庄村	37.50	46.88	100.00	4.54	1.75
5973	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变514红崖线秦庄抽水1号公变	恩和镇	秦庄村	49.93	62.41	100.00	12.95	3.33
5974	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线大战场移民2号公变	恩和镇	秦庄村	160.00	100.00	200.00	57.93	22.16
5975	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线刘庄村四队公变	恩和镇	秦庄村	90.56	70.75	160.00	12.55	3.88
5976	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线双井子12号公变	恩和镇	秦庄村	137.61	86.01	200.00	1.56	0.26
5977	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线喊叫水移民村2号公变	恩和镇	秦庄村	118.69	74.18	200.00	22.25	5.70
5978	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线双井子15号公变	恩和镇	秦庄村	138.79	86.74	200.00	11.37	0.62

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5979	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线南湾移民3号公变	恩和镇	秦庄村	12.16	15.20	100.00	14.30	3.81
5980	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510恩和变吴恩线刘庄五队公变	恩和镇	秦庄村	36.94	46.17	100.00	21.30	9.39
5981	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线双井子8号公变	恩和镇	秦庄村	57.78	72.22	100.00	9.47	2.98
5982	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线恩和幼儿园公变	恩和镇	秦庄村	279.82	87.44	400.00	24.00	6.27
5983	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线彭阳移民公变	恩和镇	秦庄村	48.20	60.25	100.00	1.56	0.13
5984	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线双井子海原移民6号公变	恩和镇	秦庄村	13.12	16.40	100.00	28.05	11.76
5985	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线双井子海原移民4号公变	恩和镇	秦庄村	55.19	68.98	100.00	10.33	4.57
5986	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	514红崖线秦庄三队公变	恩和镇	秦庄村	0.59	0.74	100.00	42.70	7.91
5987	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线双井子黄花种植基地公变	恩和镇	秦庄村	0.10	0.12	100.00	0.25	0.12
5988	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线大战场移民村公变	恩和镇	秦庄村	131.87	82.42	200.00	56.17	6.37
5989	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线恩和新居公变	恩和镇	秦庄村	183.31	72.74	315.00	53.12	21.66

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
5990	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线双井移民1号公变	恩和镇	秦庄村	92.14	57.59	200.00	31.02	13.59
5991	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线吴桥一二队公变	恩和镇	秦庄村	21.99	27.49	100.00	9.93	4.85
5992	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510恩和变吴恩线吴桥二队公变	恩和镇	秦庄村	48.02	60.03	100.00	7.20	2.94
5993	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	514红崖线秦庄一队公变	恩和镇	秦庄村	69.77	43.60	200.00	16.20	9.00
5994	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线双井子海原移民5号公变	恩和镇	秦庄村	37.05	46.31	100.00	20.98	11.64
5995	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线恩和搬迁队2号公变	恩和镇	秦庄村	76.84	48.02	200.00	6.22	2.14
5996	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线喊叫水移民村1号公变	恩和镇	秦庄村	131.21	82.01	200.00	22.01	6.10
5997	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线恩和村经济合作社公变	恩和镇	秦庄村	160.00	100.00	200.00	10.64	5.69
5998	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线恩和五队公变	恩和镇	秦庄村	125.06	78.16	200.00	17.78	8.72
5999	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线南湾村六七队公变	恩和镇	秦庄村	21.51	53.78	50.00	10.17	4.81
6000	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变514红崖线沙滩搬迁队3号公变	恩和镇	秦庄村	99.44	62.15	200.00	24.37	5.76
6001	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线磨盘山7号公变	恩和镇	秦庄村	160.00	100.00	200.00	54.97	20.36

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6002	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线恩和二队公变	恩和镇	秦庄村	65.34	40.84	200.00	13.46	7.10
6003	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	514红崖线秦庄牛场公变	恩和镇	秦庄村	41.79	52.23	100.00	17.98	3.96
6004	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	双井子海原移民9号公变	恩和镇	秦庄村	42.13	52.66	100.00	8.69	3.67
6005	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	双井子7号公变	恩和镇	秦庄村	56.45	70.57	100.00	9.84	3.24
6006	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510恩和变吴恩线南湾六队公变	恩和镇	秦庄村	65.34	81.68	100.00	8.03	3.86
6007	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线吴桥一队公变	恩和镇	秦庄村	32.05	40.06	100.00	16.81	6.30
6008	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线海原移民11号公变	恩和镇	秦庄村	52.30	65.38	100.00	15.76	6.76
6009	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线吴桥小康村公变	恩和镇	秦庄村	7.80	9.75	100.00	25.72	8.20
6010	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	双井子6号公变	恩和镇	秦庄村	53.29	66.61	100.00	17.81	5.59
6011	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线双井子海原移民3号公变	恩和镇	秦庄村	58.72	73.40	100.00	23.27	5.24
6012	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线黄花菜种植基地2号公变	恩和镇	秦庄村	40.41	50.52	100.00	2.61	0.45
6013	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线南湾村二队公变	恩和镇	秦庄村	55.13	68.91	100.00	12.69	6.77
6014	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线恩和搬迁队1号公变	恩和镇	秦庄村	26.11	32.64	100.00	7.45	2.47

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6015	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线大战场移民3号公变	恩和镇	秦庄村	245.97	76.86	400.00	44.99	20.27
6016	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线恩和四队公变	恩和镇	秦庄村	31.38	39.23	100.00	7.61	3.07
6017	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线鞑子沟移民配变	恩和镇	秦庄村	67.74	84.68	100.00	9.86	1.70
6018	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线双井沟公变	恩和镇	秦庄村	46.09	28.81	200.00	2.94	0.66
6019	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线双井子11号公变	恩和镇	秦庄村	7.98	4.99	200.00	14.54	1.29
6020	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线沙滩搬迁队2号公变	恩和镇	秦庄村	320.00	100.00	400.00	115.87	52.12
6021	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线海原移民10号公变	恩和镇	秦庄村	52.68	65.84	100.00	20.31	3.97
6022	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线双井子10号公变	恩和镇	秦庄村	9.14	11.43	100.00	4.18	1.99
6023	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线海原移民13号公变	恩和镇	秦庄村	160.00	100.00	200.00	15.55	7.62
6024	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线万亩枸杞园公变	恩和镇	秦庄村	160.00	100.00	200.00	57.36	14.67
6025	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	磨盘山枸杞基地2号公变	恩和镇	秦庄村	14.98	37.44	50.00	17.89	3.59

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6026	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线恩和街公变	恩和镇	秦庄村	145.19	57.61	315.00	44.94	18.08
6027	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线双井子移民3号公变	恩和镇	秦庄村	146.10	91.31	200.00	10.16	2.83
6028	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线秦庄八队公变	恩和镇	沙滩村	280.94	87.79	400.00	24.61	8.27
6029	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线沙滩二队公变	恩和镇	沙滩村	59.79	37.37	200.00	21.74	9.67
6030	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线华寺六队公变	恩和镇	沙滩村	295.68	92.40	400.00	13.93	7.54
6031	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线沙滩搬迁队公变	恩和镇	沙滩村	12.44	7.78	200.00	32.67	6.03
6032	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线沙滩五队公变	恩和镇	沙滩村	235.16	73.49	400.00	77.17	7.56
6033	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线沙滩四队公变	恩和镇	沙滩村	7.36	9.20	100.00	7.42	3.18
6034	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线刘庄村一队公变	恩和镇	沙滩村	292.65	91.45	400.00	11.99	4.38
6035	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线沙滩创业园区公变	恩和镇	沙滩村	218.96	68.42	400.00	26.33	11.87
6036	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线上庄五队公变	恩和镇	上庄村	286.42	89.51	400.00	13.64	7.00
6037	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线刘庄三队公变	恩和镇	上庄村	320.00	100.00	400.00	14.74	6.37
6038	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线上庄七队公变	恩和镇	上庄村	160.00	100.00	200.00	12.87	5.36
6039	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线上庄九队公变	恩和镇	上庄村	243.82	76.20	400.00	12.43	5.30

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6040	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变522恩双线双井子13号公变	恩和镇	上庄村	80.00	100.00	100.00	9.48	3.05
6041	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线上庄二三四队公变	恩和镇	上庄村	116.58	72.86	200.00	21.44	5.42
6042	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线上庄二队公变	恩和镇	上庄村	221.51	69.22	400.00	12.64	5.74
6043	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	上庄村十队公变	恩和镇	上庄村	128.57	80.35	200.00	17.61	4.87
6044	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线朱台十一队2号公变	恩和镇	朱台村	115.98	72.48	200.00	54.26	13.94
6045	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线朱台种植基地公变	恩和镇	朱台村	65.73	41.08	200.00	62.05	37.66
6046	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线朱台七队公变	恩和镇	朱台村	112.74	70.46	200.00	11.96	6.26
6047	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线朱台十队公变	恩和镇	朱台村	53.94	33.71	200.00	21.59	10.37
6048	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线朱台提水公变	恩和镇	朱台村	60.44	75.55	100.00	5.16	0.84
6049	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线朱台四队公变	恩和镇	朱台村	29.62	37.02	100.00	35.76	7.74
6050	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线朱台11队配变	恩和镇	朱台村	13.18	32.95	50.00	4.39	1.70
6051	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线朱台景观林带公变	恩和镇	朱台村	22.63	28.29	100.00	25.24	1.37
6052	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线朱台养殖园区公变	恩和镇	朱台村	44.67	27.92	200.00	41.50	10.21
6053	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线朱台一二队公变	恩和镇	朱台村	56.28	35.18	200.00	70.31	51.02

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6054	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线朱台三队公变	恩和镇	朱台村	3.88	4.85	100.00	16.24	9.46
6055	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线朱台景观林带2号公变	恩和镇	朱台村	49.85	62.31	100.00	1.49	0.11
6056	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线朱台果园公变	恩和镇	朱台村	63.35	79.19	100.00	13.30	4.24
6057	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510恩和变吴恩线朱台八队公变	恩和镇	朱台村	37.00	46.25	100.00	29.11	11.56
6058	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	恩和供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线朱台九队公变	恩和镇	朱台村	49.40	61.75	100.00	13.94	4.32
6059	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线北沟沿1号公变	喊叫水乡	北沟沿村	242.64	75.82	400.00	9.28	4.37
6060	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线北沟沿村4号公变	喊叫水乡	北沟沿村	54.04	67.55	100.00	8.57	3.27
6061	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线北沟沿2号公变	喊叫水乡	北沟沿村	280.68	87.71	400.00	13.90	6.54
6062	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线北沟沿3号公变	喊叫水乡	北沟沿村	278.90	87.15	400.00	11.38	4.91
6063	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	东庄变912东塘线马塘1号公变	喊叫水乡	北沿口村	320.00	100.00	400.00	34.61	8.62
6064	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	东庄变912东塘线南沙窝移民3号公变	喊叫水乡	北沿口村	320.00	100.00	400.00	17.39	7.16

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6065	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	东庄变912东塘线南沙窝移民2号公变	喊叫水乡	北沿口村	320.00	100.00	400.00	11.35	5.05
6066	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线田套子公变	喊叫水乡	北沿口村	320.00	100.00	400.00	26.51	13.15
6067	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变512喊微线石泉3号水井公变	喊叫水乡	北沿口村	160.00	100.00	200.00	22.52	13.96
6068	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	东庄变912东塘线南沙窝移民1号公变	喊叫水乡	北沿口村	200.00	100.00	250.00	11.99	3.71
6069	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	东庄变912东塘线高岭3号公变	喊叫水乡	北沿口村	160.00	100.00	200.00	8.89	2.77
6070	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	东庄变912东塘线高岭5号公变	喊叫水乡	高岭村	35.47	44.33	100.00	29.68	14.26
6071	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线高岭移民3号公变	喊叫水乡	高岭村	299.12	93.48	400.00	12.22	4.78
6072	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线高岭移民4号公变	喊叫水乡	高岭村	128.91	80.57	200.00	7.33	2.74
6073	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线高岭移民2号公变	喊叫水乡	高岭村	290.56	90.80	400.00	26.27	11.96
6074	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线高岭移民1号公变	喊叫水乡	高岭村	289.26	90.39	400.00	26.84	12.34

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6075	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线高岭移民7号公变	喊叫水乡	高岭村	131.84	82.40	200.00	8.33	1.90
6076	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	东庄变912东塘线高岭小学公变	喊叫水乡	高岭村	276.03	86.26	400.00	33.62	6.20
6077	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	东庄变912东塘线高岭6号公变	喊叫水乡	高岭村	281.84	88.08	400.00	13.30	5.67
6078	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	东庄变912东塘线高岭4号公变	喊叫水乡	高岭村	51.90	64.88	100.00	12.99	5.47
6079	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	东庄变912东塘线高岭1号公变	喊叫水乡	高岭村	19.35	24.19	100.00	8.94	3.86
6080	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	东庄变912东塘线高岭2号公变	喊叫水乡	高岭村	278.19	86.93	400.00	12.30	4.99
6081	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线高岭移民5号公变	喊叫水乡	高岭村	33.79	21.12	200.00	23.03	10.26
6082	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线高岭移民6号公变	喊叫水乡	高岭村	130.31	81.44	200.00	14.34	4.92
6083	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变512喊微线洪岗子供水公变	喊叫水乡	喊叫水村	121.72	60.86	250.00	29.02	3.60
6084	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变512喊微线沙梁2号大口井公变	喊叫水乡	喊叫水村	23.83	99.29	30.00	0.02	0.02

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6085	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变522喊河线喊叫水村村民委员会锁虎台2号公变	喊叫水乡	喊叫水村	19.60	12.25	200.00	1.41	0.14
6086	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线王庄子移民2号公变	喊叫水乡	喊叫水村	90.23	56.39	200.00	19.36	8.01
6087	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	红岗子新居公变	喊叫水乡	喊叫水村	64.32	80.40	100.00	6.87	1.87
6088	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线王庄子移民5号公变	喊叫水乡	喊叫水村	221.15	69.11	400.00	11.84	4.05
6089	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线贺口子北2号公变	喊叫水乡	喊叫水村	160.00	100.00	200.00	37.88	10.54
6090	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变522喊河线周庄子2号公变	喊叫水乡	喊叫水村	129.92	81.20	200.00	20.00	6.78
6091	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变512喊微线沙梁4号公变	喊叫水乡	喊叫水村	288.28	90.09	400.00	38.81	20.62
6092	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线金庄子公变	喊叫水乡	喊叫水村	140.41	87.76	200.00	10.98	4.33
6093	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线石坝水2号公变	喊叫水乡	喊叫水村	255.74	79.92	400.00	14.66	5.64
6094	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变522喊河线喊叫水西2号公变	喊叫水乡	喊叫水村	82.31	51.44	200.00	56.50	21.51

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6095	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线弯路拐子公变	喊叫水乡	喊叫水村	154.54	96.58	200.00	2.87	0.58
6096	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变512喊微线喊叫水村村民委员会靶场公变	喊叫水乡	喊叫水村	25.97	64.93	50.00	19.57	5.14
6097	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线王庄子移民3号公变	喊叫水乡	喊叫水村	100.85	63.03	200.00	19.32	9.46
6098	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线贺口子3号公变	喊叫水乡	喊叫水村	241.03	75.32	400.00	34.39	12.92
6099	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变522喊河线周庄子3号公变	喊叫水乡	喊叫水村	136.21	85.13	200.00	13.10	4.54
6100	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变512喊微线洪岗子1号公变	喊叫水乡	喊叫水村	160.00	100.00	200.00	6.67	2.00
6101	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变522喊河线喊叫水东公变	喊叫水乡	喊叫水村	18.39	22.98	100.00	14.68	9.35
6102	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变522喊河线喊叫水村村民委员会锁虎台1号公变	喊叫水乡	喊叫水村	132.40	82.75	200.00	0.01	0.01
6103	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线朱套子2号公变	喊叫水乡	喊叫水村	320.00	100.00	400.00	11.16	5.32

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6104	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变512喊微线喊叫水上井公变	喊叫水乡	喊叫水村	79.46	99.32	100.00	0.47	0.11
6105	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线石坝水1号公变	喊叫水乡	喊叫水村	160.00	100.00	200.00	13.70	5.48
6106	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变512喊微线沙梁1号公变	喊叫水乡	喊叫水村	50.38	62.97	100.00	22.40	12.53
6107	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线王庄子移民4号公变	喊叫水乡	喊叫水村	43.95	54.94	100.00	5.21	3.41
6108	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变512喊微线沙梁3号公变	喊叫水乡	喊叫水村	46.21	57.77	100.00	14.57	6.02
6109	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变512喊微线村民委员会锁虎台5号公变	喊叫水乡	喊叫水村	15.87	66.14	30.00	0.05	0.04
6110	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变522喊河线喊叫水西3号公变	喊叫水乡	喊叫水村	3.20	4.00	100.00	18.08	5.37
6111	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变522喊河线喊叫水北公变	喊叫水乡	喊叫水村	160.00	100.00	200.00	13.57	5.27
6112	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变522喊河线喊叫水东3号公变	喊叫水乡	喊叫水村	287.77	89.93	400.00	17.78	7.91
6113	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线温滩公变	喊叫水乡	喊叫水村	59.68	74.60	100.00	9.44	2.74

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6114	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线贺口子南1号公变	喊叫水乡	喊叫水村	44.55	55.69	100.00	25.55	3.91
6115	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变522喊河线喊叫水西1号公变	喊叫水乡	喊叫水村	148.84	59.06	315.00	45.98	23.14
6116	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线王庄子移民6号公变	喊叫水乡	喊叫水村	93.09	58.18	200.00	20.63	6.53
6117	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线杨庄子2号公变	喊叫水乡	喊叫水村	40.77	50.97	100.00	6.38	1.70
6118	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线杨庄子公变	喊叫水乡	喊叫水村	268.52	83.91	400.00	21.37	8.73
6119	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变512喊微线沙梁2号公变	喊叫水乡	喊叫水村	286.80	89.63	400.00	21.05	4.29
6120	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线周家沟村3号公变	喊叫水乡	喊叫水村	276.89	86.53	400.00	10.25	4.26
6121	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线朱套子公变	喊叫水乡	喊叫水村	237.02	74.07	400.00	29.35	16.37
6122	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变512喊微线洪岗子大口井公变	喊叫水乡	喊叫水村	93.14	72.77	160.00	23.70	5.46
6123	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线杨庄子3号公变	喊叫水乡	喊叫水村	160.00	100.00	200.00	9.25	2.09

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6124	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线周家沟4号公变	喊叫水乡	喊叫水村	302.56	94.55	400.00	6.56	3.16
6125	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变512喊微线洪岗子3号公变	喊叫水乡	喊叫水村	320.00	100.00	400.00	16.75	5.31
6126	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变522喊河线喊叫水西4号公变	喊叫水乡	喊叫水村	117.41	73.38	200.00	26.53	11.93
6127	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线周家沟1号公变	喊叫水乡	喊叫水村	282.66	88.33	400.00	20.84	8.46
6128	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变522喊河线喊叫水东2号公变	喊叫水乡	喊叫水村	94.73	59.21	200.00	38.41	18.38
6129	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变512喊微线喊叫水北台公变	喊叫水乡	喊叫水村	13.16	16.45	100.00	2.81	0.54
6130	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变522喊河线周庄子1号公变	喊叫水乡	喊叫水村	89.02	55.64	200.00	6.62	2.21
6131	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线周家沟2号公变	喊叫水乡	喊叫水村	69.68	87.10	100.00	4.13	1.11
6132	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线油坊岭移民2号公变	喊叫水乡	喊叫水村	80.00	100.00	100.00	26.04	3.68
6133	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线油坊岭2号公变	喊叫水乡	喊叫水村	110.06	68.78	200.00	16.16	7.33

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6134	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变512喊微线洪岗子2号公变	喊叫水乡	喊叫水村	320.00	100.00	400.00	30.59	13.98
6135	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线石坝水3号公变	喊叫水乡	喊叫水村	160.00	100.00	200.00	12.54	4.29
6136	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变522喊河线喊叫水村村民委员会锁虎台4号公变	喊叫水乡	喊叫水村	80.00	100.00	100.00	9.67	2.98
6137	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变522喊河线喊叫水乡卫生院公变	喊叫水乡	喊叫水村	98.75	61.72	200.00	4.13	1.28
6138	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线王庄子移民1号公变	喊叫水乡	喊叫水村	100.58	62.86	200.00	16.99	6.49
6139	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变512喊微线喊叫水下井公变	喊叫水乡	喊叫水村	39.81	99.52	50.00	5.20	0.72
6140	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线贺口子南2号公变	喊叫水乡	喊叫水村	160.00	100.00	200.00	11.26	3.68
6141	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变512喊微线猴井子公变	喊叫水乡	喊叫水村	25.21	63.02	50.00	0.94	0.93
6142	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线王庄子移民养殖园区公变	喊叫水乡	喊叫水村	79.81	99.76	100.00	0.12	0.05
6143	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线王庄子公变	喊叫水乡	喊叫水村	137.60	86.00	200.00	4.76	0.82

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6144	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变522喊河线喊叫水中学2号配变	喊叫水乡	喊叫水乡街道	579.47	90.54	800.00	33.72	8.87
6145	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变522喊河线喊叫水中学1号配变	喊叫水乡	喊叫水乡街道	546.24	85.35	800.00	0.50	0.22
6146	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水供电所配变	喊叫水乡	喊叫水乡街道	419.71	83.28	630.00	72.46	10.19
6147	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线王庄子移民14号公变	喊叫水乡	贺家口子村	320.00	100.00	400.00	19.02	6.95
6148	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线贺家口子北公变	喊叫水乡	贺家口子村	217.34	67.92	400.00	59.34	18.21
6149	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线王庄子移民13号公变	喊叫水乡	贺家口子村	320.00	100.00	400.00	24.16	10.84
6150	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线王庄子移民10号公变	喊叫水乡	贺家口子村	320.00	100.00	400.00	10.33	4.73
6151	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线王庄子移民7号公变	喊叫水乡	贺家口子村	320.00	100.00	400.00	10.22	3.72
6152	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线油坊岭移民公变	喊叫水乡	贺家口子村	160.00	100.00	200.00	10.75	4.42
6153	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	东庄变912东塘线高岭7号公变	喊叫水乡	贺家口子村	320.00	100.00	400.00	19.74	4.68

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6154	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线河台子拱拜公变	喊叫水乡	硷台子村	73.16	91.45	100.00	2.12	0.17
6155	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线碱台子公变	喊叫水乡	硷台子村	53.94	67.43	100.00	5.62	1.16
6156	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	东庄变912东塘线马塘小学公变	喊叫水乡	马塘	504.00	100.00	630.00	0.16	0.01
6157	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	东庄变912东塘线马塘7号公变	喊叫水乡	马塘村	230.74	72.11	400.00	30.89	15.64
6158	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	东庄变912东塘线马塘8号公变	喊叫水乡	马塘村	294.02	91.88	400.00	16.27	5.16
6159	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	东庄变912东塘线马塘9号公变	喊叫水乡	马塘村	57.88	72.35	100.00	6.93	1.99
6160	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	东庄变912东塘线马塘12号公变	喊叫水乡	马塘村	99.58	62.24	200.00	9.99	3.93
6161	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线贺口子南3号公变	喊叫水乡	马塘村	320.00	100.00	400.00	40.66	4.50
6162	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	东庄变912东塘线马塘13号公变	喊叫水乡	马塘村	123.50	77.19	200.00	32.26	7.50
6163	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	东庄变912东塘线马塘5号公变	喊叫水乡	马塘村	96.17	60.11	200.00	23.73	10.65

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6164	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	东庄变912东塘线马塘11号公变	喊叫水乡	马塘村	121.35	75.84	200.00	18.55	7.77
6165	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	东庄变912东塘线马塘2号公变	喊叫水乡	马塘村	281.72	88.04	400.00	27.36	7.70
6166	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	东庄变912东塘线马塘10号公变	喊叫水乡	马塘村	320.00	100.00	400.00	10.44	2.85
6167	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	东庄变912东塘线马塘4号公变	喊叫水乡	马塘村	259.74	81.17	400.00	35.39	15.29
6168	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	东庄变912东塘线马塘3号公变	喊叫水乡	马塘村	127.81	79.88	200.00	16.78	7.22
6169	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	东庄变912东塘线马塘6号公变	喊叫水乡	马塘村	0	0	0	0.00	0.00
6170	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线上庄子5号公变	喊叫水乡	上庄子村	285.10	89.09	400.00	12.12	4.43
6171	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线上庄子2号公变	喊叫水乡	上庄子村	256.47	80.15	400.00	47.47	7.41
6172	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线上庄子3号公变	喊叫水乡	上庄子村	13.33	8.33	200.00	58.34	9.20
6173	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线上庄子移民2号公变	喊叫水乡	上庄子村	137.12	85.70	200.00	10.12	4.07

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6174	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线上庄子移民公变	喊叫水乡	上庄子村	160.00	100.00	200.00	23.10	7.87
6175	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线上庄子1号公变	喊叫水乡	上庄子村	271.13	84.73	400.00	16.25	6.33
6176	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线上庄子6号公变	喊叫水乡	上庄子村	240.26	75.08	400.00	17.38	6.90
6177	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变512喊微线喊叫水乡石泉村村民委员会3号公变	喊叫水乡	石泉村	0.38	0.95	50.00	4.75	0.20
6178	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变512喊微线新建公变	喊叫水乡	石泉村	80.00	100.00	100.00	4.70	1.39
6179	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变512喊微线石泉南1号公变	喊叫水乡	石泉村	53.03	66.29	100.00	14.23	5.11
6180	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变512喊微线石泉南4号公变	喊叫水乡	石泉村	49.05	61.31	100.00	12.05	4.73
6181	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变512喊微线喊叫水乡石泉村村民委员会1号公变	喊叫水乡	石泉村	65.72	82.16	100.00	0.00	0.00
6182	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变512喊微线石泉南2号公变	喊叫水乡	石泉村	53.87	67.34	100.00	15.16	5.63

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6183	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变512喊微线石泉北公变	喊叫水乡	石泉村	133.44	83.40	200.00	20.21	6.94
6184	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变512喊微线石泉村民委员会4号公变	喊叫水乡	石泉村	79.90	99.88	100.00	0.07	0.04
6185	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变512喊微线石泉北2号公变	喊叫水乡	石泉村	138.01	86.26	200.00	14.20	4.48
6186	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变512喊微线石泉南3号公变	喊叫水乡	石泉村	288.43	90.14	400.00	23.90	7.46
6187	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变512喊微线新建2号公变	喊叫水乡	石泉村	160.00	100.00	200.00	21.82	6.44
6188	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变512喊微线石泉北3号公变	喊叫水乡	石泉村	291.11	90.97	400.00	15.43	7.15
6189	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变512喊微线石泉村村民委员会2号公变	喊叫水乡	石泉村	39.95	99.87	50.00	0.04	0.03
6190	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线周段头7号公变	喊叫水乡	史营村	160.00	100.00	200.00	33.63	12.30
6191	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线田套子2号公变	喊叫水乡	田套子村	19.80	49.49	50.00	6.56	1.77
6192	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线王庄子移民学校配变	喊叫水乡	王庄子	224.41	44.53	630.00	33.58	3.89

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6193	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变522喊河线五丰台2号公变	喊叫水乡	五丰台村	61.80	77.24	100.00	5.93	2.29
6194	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线王庄子移民16号公变	喊叫水乡	五丰台村	160.00	100.00	200.00	15.89	6.26
6195	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变522喊河线五丰台南2号公变	喊叫水乡	五丰台村	258.76	80.86	400.00	15.10	7.68
6196	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变522喊河线五丰台东公变	喊叫水乡	五丰台村	112.78	70.49	200.00	15.32	4.91
6197	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变522喊河线五丰台南1号公变	喊叫水乡	五丰台村	55.16	68.94	100.00	17.05	6.25
6198	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变522喊河线五丰台西公变	喊叫水乡	五丰台村	28.32	17.70	200.00	8.66	3.39
6199	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线王庄子移民17号公变	喊叫水乡	五丰台村	320.00	100.00	400.00	13.85	6.10
6200	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线下庄子移民公变	喊叫水乡	五丰台村	320.00	100.00	400.00	22.72	10.13
6201	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线王庄子移民15号公变	喊叫水乡	五丰台村	160.00	100.00	200.00	20.28	3.95
6202	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变522喊河线五丰台西2号公变	喊叫水乡	五丰台村	53.88	67.35	100.00	8.68	2.68

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6203	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变522喊河线五丰台3号公变	喊叫水乡	五丰台村	24.33	60.81	50.00	4.45	2.69
6204	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变522喊河线五丰台南3号公变	喊叫水乡	五丰台村	290.96	90.92	400.00	22.75	9.42
6205	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线王庄子移民12号公变	喊叫水乡	五丰台村	160.00	100.00	200.00	17.18	5.89
6206	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线王庄子移民8号公变	喊叫水乡	五丰台村	320.00	100.00	400.00	13.58	5.21
6207	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线王庄子移民9号公变	喊叫水乡	五丰台村	320.00	100.00	400.00	22.56	9.64
6208	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变522喊河线五丰台西3号公变	喊叫水乡	五丰台村	0.38	0.48	100.00	14.86	5.91
6209	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变522喊河线五丰台1号公变	喊叫水乡	五丰台村	31.30	78.26	50.00	5.65	0.79
6210	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线下庄子小学公变	喊叫水乡	下庄子村	155.41	48.56	400.00	10.81	1.53
6211	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线下庄子2号公变	喊叫水乡	下庄子村	320.00	100.00	400.00	24.67	15.73
6212	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线下庄子中心幼儿园公变	喊叫水乡	下庄子村	213.18	66.62	400.00	26.24	3.42

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6213	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线下庄子4号公变	喊叫水乡	下庄子村	160.00	100.00	200.00	24.20	7.99
6214	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线下庄子3号公变	喊叫水乡	下庄子村	119.51	74.69	200.00	20.27	8.23
6215	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线下庄子1号公变	喊叫水乡	下庄子村	65.33	40.83	200.00	33.38	8.97
6216	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线杨庄子小学公变	喊叫水乡	杨庄子	445.16	88.33	630.00	47.45	7.63
6217	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线油坊岭公变	喊叫水乡	油坊岭	286.14	89.42	400.00	33.80	8.61
6218	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线周段头3号公变	喊叫水乡	周段头村	104.26	65.16	200.00	20.34	5.07
6219	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线上庄子4号公变	喊叫水乡	周段头村	84.95	53.09	200.00	14.66	3.16
6220	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变512喊微线石泉南5号公变	喊叫水乡	周段头村	320.00	100.00	400.00	15.46	5.80
6221	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线周段头5号公变	喊叫水乡	周段头村	158.98	49.68	400.00	83.17	9.06
6222	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线王庄子移民11号公变	喊叫水乡	周段头村	320.00	100.00	400.00	24.92	9.52

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6223	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线下庄子5号公变	喊叫水乡	周段头村	160.00	100.00	200.00	10.42	3.01
6224	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线周段头6号公变	喊叫水乡	周段头村	320.00	100.00	400.00	11.65	4.57
6225	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线周段头4号公变	喊叫水乡	周段头村	320.00	100.00	400.00	13.80	5.13
6226	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线周段头1号公变	喊叫水乡	周段头村	264.77	82.74	400.00	19.00	7.82
6227	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线周段头2号公变	喊叫水乡	周段头村	86.35	53.97	200.00	32.99	13.42
6228	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变522喊河线马庄子1号公变	喊叫水乡	周马庄子村	320.00	100.00	400.00	12.71	4.35
6229	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线马庄子5号公变	喊叫水乡	周马庄子村	160.00	100.00	200.00	15.10	5.62
6230	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线马庄子4号公变	喊叫水乡	周马庄子村	30.66	76.64	50.00	10.04	2.26
6231	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变521喊塘线马庄子3号公变	喊叫水乡	周马庄子村	124.99	78.12	200.00	17.92	8.16
6232	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	喊叫水供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变522喊河线马庄子2号公变	喊叫水乡	周马庄子村	38.22	47.78	100.00	8.51	4.41

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6233	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线曹桥三队1号公变	鸣沙镇	曹桥	14.01	17.51	100.00	15.62	5.71
6234	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线二道渠一队公变	鸣沙镇	二道渠村	124.92	78.07	200.00	18.24	5.35
6235	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线二道渠八队公变	鸣沙镇	二道渠村	43.92	34.31	160.00	14.78	8.24
6236	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线二道渠大队公变	鸣沙镇	二道渠村	87.31	68.21	160.00	13.52	8.89
6237	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线二道渠二队公变	鸣沙镇	二道渠村	292.37	91.36	400.00	12.66	6.96
6238	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线二道渠六队公变	鸣沙镇	二道渠村	119.16	74.48	200.00	28.07	9.73
6239	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线二道渠四队公变	鸣沙镇	二道渠村	37.04	46.30	100.00	14.98	6.29
6240	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变522鸣盐线二道渠塞上新居公变	鸣沙镇	二道渠村	93.70	58.56	200.00	23.24	10.01
6241	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线薛营抽水1号公变	鸣沙镇	黄营村	160.00	100.00	200.00	11.26	0.95
6242	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线黄营九队公变	鸣沙镇	黄营村	60.18	47.02	160.00	20.44	3.97

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6243	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线黄营抽水1号公变	鸣沙镇	黄营村	229.05	71.58	400.00	89.27	41.72
6244	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线黄营八队公变	鸣沙镇	黄营村	142.13	88.83	200.00	13.22	4.49
6245	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线曹桥抽水5号公变	鸣沙镇	黄营村	160.00	100.00	200.00	8.05	1.04
6246	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线黄营四队公变	鸣沙镇	黄营村	75.02	46.89	200.00	12.82	5.13
6247	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线黄营大队公变	鸣沙镇	黄营村	62.82	78.53	100.00	11.48	2.53
6248	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线黄营二队公变	鸣沙镇	黄营村	93.53	73.07	160.00	19.29	7.76
6249	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线黄营七队公变	鸣沙镇	黄营村	77.64	60.66	160.00	13.46	6.21
6250	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线黄营抽水3号公变	鸣沙镇	黄营村	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
6251	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线黄营六队公变	鸣沙镇	黄营村	36.21	45.26	100.00	9.10	3.38
6252	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线黄营九队2号公变	鸣沙镇	黄营村	232.50	72.66	400.00	11.80	2.85
6253	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线李滩四队公变	鸣沙镇	李滩村	97.68	61.05	200.00	38.38	30.22
6254	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线李滩八队1号公变	鸣沙镇	李滩村	36.31	90.77	50.00	17.38	5.88

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6255	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变522鸣盐线二道渠养殖园区公变	鸣沙镇	李滩村	64.91	81.13	100.00	4.70	1.06
6256	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线长鸣抽水1号公变	鸣沙镇	李滩村	160.00	100.00	200.00	31.23	2.61
6257	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线李滩二队公变	鸣沙镇	李滩村	56.79	35.49	200.00	45.64	8.72
6258	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线李滩八队公变	鸣沙镇	李滩村	116.26	72.66	200.00	10.19	2.83
6259	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线中滩1号公变	鸣沙镇	李滩村	320.00	100.00	400.00	80.70	22.11
6260	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变522鸣盐线二道渠抽水2号公变	鸣沙镇	李滩村	160.00	100.00	200.00	11.83	0.80
6261	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线李滩七队抽水公变	鸣沙镇	李滩村	102.69	64.18	200.00	14.28	4.10
6262	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线李滩一队公变	鸣沙镇	李滩村	36.24	45.29	100.00	19.01	6.02
6263	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线李滩七队公变	鸣沙镇	李滩村	70.39	43.99	200.00	37.09	7.86
6264	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变522鸣盐线二道渠抽水1号公变	鸣沙镇	李滩村	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
6265	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线李滩五队公变	鸣沙镇	李滩村	89.82	56.14	200.00	19.08	6.95
6266	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线李滩三队抽水公变	鸣沙镇	李滩村	235.55	73.61	400.00	0.14	0.12

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6267	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线李滩六队抽水公变	鸣沙镇	李滩村	48.37	60.46	100.00	1.42	0.18
6268	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线上滩抽水2号公变	鸣沙镇	李滩村	160.00	100.00	200.00	2.09	0.29
6269	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线李滩六队公变	鸣沙镇	李滩村	0.61	0.38	200.00	7.82	2.76
6270	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变522鸣盐线鸣沙抽水5号公变	鸣沙镇	鸣沙村	160.00	100.00	200.00	16.06	2.80
6271	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线黄营抽水2号公变	鸣沙镇	鸣沙村	320.00	100.00	400.00	24.58	3.10
6272	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线下滩3号公变	鸣沙镇	鸣沙村	85.49	66.79	160.00	26.65	10.55
6273	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变522鸣盐线小盐池滩抽水1号公变	鸣沙镇	鸣沙村	251.69	78.65	400.00	52.15	15.21
6274	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变519鸣柳线鸣沙抽水6号公变	鸣沙镇	鸣沙村	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
6275	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变519鸣柳线鸣沙养殖场4号公变	鸣沙镇	鸣沙村	320.00	100.00	400.00	0.00	0.00
6276	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变519鸣柳线红柳沟抽水4号公变	鸣沙镇	鸣沙村	157.58	98.49	200.00	3.45	0.20
6277	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线长鸣三队公变	鸣沙镇	鸣沙村	320.00	100.00	400.00	17.52	8.22

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6278	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变519鸣柳线鸣沙服务区充电桩箱变	鸣沙镇	鸣沙镇服务区	279.08	55.37	630.00	0.22	0.20
6279	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线鸣沙街3号箱变	鸣沙镇	鸣沙镇街道	398.22	79.01	630.00	69.12	35.32
6280	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线鸣沙街2号箱变	鸣沙镇	鸣沙镇街道	383.74	76.14	630.00	70.90	27.19
6281	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线鸣沙四队公变	鸣沙镇	鸣沙镇街道	134.08	83.80	200.00	21.66	4.32
6282	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线鸣沙街1号箱变	鸣沙镇	鸣沙镇街道	371.74	73.76	630.00	90.14	37.68
6283	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线鸣沙完小箱变	鸣沙镇	鸣沙镇街道	420.03	83.34	630.00	35.72	16.90
6284	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线上滩抽水1号公变	鸣沙镇	上滩村	80.00	100.00	100.00	0.61	0.02
6285	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线薛营村公变	鸣沙镇	薛营	446.38	88.57	630.00	15.48	5.41
6286	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线薛营六队公变	鸣沙镇	薛营村	95.81	74.86	160.00	13.54	5.43
6287	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变522鸣盐线薛营养殖园区2号公变	鸣沙镇	薛营村	294.65	92.08	400.00	2.20	0.10
6288	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线薛营五队公变	鸣沙镇	薛营村	65.41	40.88	200.00	74.82	33.30
6289	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变522鸣盐线薛营养殖园区1号公变	鸣沙镇	薛营村	189.43	59.20	400.00	18.14	4.94

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6290	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变522鸣盐线薛营养殖园区4号公变	鸣沙镇	薛营村	287.03	89.70	400.00	0.12	0.00
6291	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线薛营三队公变	鸣沙镇	薛营村	217.65	68.01	400.00	24.60	9.79
6292	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变522鸣盐线鸣沙薛营沙柱沟养殖园区公变	鸣沙镇	薛营村	137.45	85.91	200.00	17.86	4.31
6293	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变522鸣盐线薛营养殖园区3号公变	鸣沙镇	薛营村	281.44	87.95	400.00	15.67	3.94
6294	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线红滩四队公变	鸣沙镇	长鸣村	53.72	67.15	100.00	10.67	4.42
6295	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变522鸣盐线小盐池滩抽水2号公变	鸣沙镇	长鸣村	67.12	41.95	200.00	0.06	0.03
6296	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线上滩抽水公变	鸣沙镇	长鸣村	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
6297	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变519鸣柳线红柳沟抽水3号公变	鸣沙镇	长鸣村			200.00	0.00	0.00
6298	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线曹桥大队公变	鸣沙镇	长鸣村	256.44	80.14	400.00	51.67	30.95
6299	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线鸣沙二队公变	鸣沙镇	长鸣村	128.63	80.39	200.00	11.83	4.89
6300	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线曹桥抽水2号公变	鸣沙镇	长鸣村	201.99	63.12	400.00	60.92	11.70
6301	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线红滩一队公变	鸣沙镇	长鸣村	109.19	68.24	200.00	11.03	6.10

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6302	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线鸣沙一队公变	鸣沙镇	长鸣村	132.17	82.60	200.00	15.10	7.30
6303	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线鸣沙抽水1号公变	鸣沙镇	长鸣村	47.44	59.30	100.00	1.54	0.18
6304	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线曹桥抽水4号公变	鸣沙镇	长鸣村	224.08	70.03	400.00	42.60	15.13
6305	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线曹桥九队公变	鸣沙镇	长鸣村	111.26	69.54	200.00	9.71	4.37
6306	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	曹桥养殖园区公变	鸣沙镇	长鸣村	133.06	83.16	200.00	10.44	1.15
6307	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线鸣沙奶牛养殖小区二号公变	鸣沙镇	长鸣村	196.71	61.47	400.00	56.90	4.98
6308	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线养马一队公变	鸣沙镇	长鸣村	122.35	76.47	200.00	26.08	11.68
6309	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线永丰八队公变	鸣沙镇	长鸣村	53.58	66.98	100.00	3.84	1.01
6310	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线养马三队公变	鸣沙镇	长鸣村	95.83	74.87	160.00	11.02	3.54
6311	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线曹桥十队公变	鸣沙镇	长鸣村	42.85	26.78	200.00	14.29	6.07
6312	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变519鸣柳线红柳沟抽水6号公变	鸣沙镇	长鸣村	320.00	100.00	400.00	0.72	0.15
6313	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变519鸣柳线鸣沙抽水2号公变	鸣沙镇	长鸣村	122.68	76.68	200.00	40.78	6.81

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6314	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线曹桥抽水3号公变	鸣沙镇	长鸣村	252.60	78.94	400.00	48.23	8.79
6315	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线上滩3号公变	鸣沙镇	长鸣村	62.60	78.24	100.00	15.60	5.90
6316	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线永丰七队公变	鸣沙镇	长鸣村	121.64	76.02	200.00	11.36	4.76
6317	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线红滩二队养殖小区公变	鸣沙镇	长鸣村	107.14	66.96	200.00	11.47	6.10
6318	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线养马十一队养殖基地公变	鸣沙镇	长鸣村	3.45	14.36	30.00	12.47	1.32
6319	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线永丰二队公变	鸣沙镇	长鸣村	106.40	66.50	200.00	34.73	15.69
6320	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线曹桥抽水1号公变	鸣沙镇	长鸣村	100.69	62.93	200.00	21.01	4.03
6321	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线曹桥二队公变	鸣沙镇	长鸣村	117.29	73.30	200.00	15.69	6.58
6322	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线鸣沙六队公变	鸣沙镇	长鸣村	91.88	57.42	200.00	13.33	6.81
6323	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变519鸣柳线红柳沟抽水2号公变	鸣沙镇	长鸣村	249.82	78.07	400.00	17.51	10.74
6324	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线红滩抽水公变	鸣沙镇	长鸣村	36.13	22.58	200.00	18.11	1.28
6325	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线永丰一队公变	鸣沙镇	长鸣村	126.99	79.37	200.00	33.21	14.28
6326	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线长鸣抽水公变	鸣沙镇	长鸣村	8.76	10.95	100.00	25.80	14.03

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6327	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变519鸣柳线红柳沟抽水5号公变	鸣沙镇	长鸣村	306.80	95.87	400.00	0.00	0.00
6328	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线曹桥抽水站公变	鸣沙镇	长鸣村	86.81	34.45	315.00	6.12	2.11
6329	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线上滩1号公变	鸣沙镇	长鸣村	7.30	5.71	160.00	34.81	15.09
6330	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线鸣沙街4号公变	鸣沙镇	长鸣村	219.43	68.57	400.00	25.19	12.53
6331	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变519鸣柳线红柳沟抽水7号公变	鸣沙镇	长鸣村	232.63	72.70	400.00	0.65	0.06
6332	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线永丰三队1号公变	鸣沙镇	长鸣村	101.62	79.39	160.00	15.49	8.34
6333	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线养马四队公变	鸣沙镇	长鸣村	108.83	68.02	200.00	19.31	3.87
6334	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变519鸣柳线鸣沙抽水3号公变	鸣沙镇	长鸣村	278.69	87.09	400.00	28.90	10.22
6335	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变522鸣盐线枸杞基地3号公变	鸣沙镇	长鸣村	133.39	83.37	200.00	0.67	0.01
6336	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线薛营八队公变	鸣沙镇	长鸣村	101.91	79.62	160.00	12.74	5.04
6337	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线红滩五队公变	鸣沙镇	长鸣村	241.54	75.48	400.00	31.78	14.85
6338	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线曹桥五队公变	鸣沙镇	长鸣村	60.36	75.45	100.00	9.58	4.10

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6339	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线永丰五队公变	鸣沙镇	长鸣村	94.16	58.85	200.00	36.53	15.87
6340	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线李滩三队1号公变	鸣沙镇	长鸣村	10.76	6.73	200.00	10.35	4.99
6341	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变519鸣柳线红柳沟抽水1号公变	鸣沙镇	长鸣村	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
6342	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线中滩2号公变	鸣沙镇	长鸣村	58.75	45.90	160.00	15.48	9.65
6343	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线红滩三队公变	鸣沙镇	长鸣村	99.54	62.21	200.00	23.98	12.48
6344	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线下滩2号公变	鸣沙镇	长鸣村	109.16	68.23	200.00	6.01	2.20
6345	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线下滩1号公变	鸣沙镇	长鸣村	34.79	43.49	100.00	12.14	4.71
6346	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线鸣沙肉牛养殖公变	鸣沙镇	长鸣村	123.99	38.75	400.00	34.36	11.13
6347	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变519鸣柳线鸣沙抽水4号公变	鸣沙镇	长鸣村	116.97	73.11	200.00	96.71	31.85
6348	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线曹桥三队公变	鸣沙镇	长鸣村	128.00	100.00	160.00	12.16	4.46
6349	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线养马九队公变	鸣沙镇	长鸣村	234.49	73.28	400.00	20.06	9.61
6350	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线黄营三队公变	鸣沙镇	长鸣村	129.29	80.81	200.00	15.29	5.72
6351	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线永丰三队公变	鸣沙镇	长鸣村	62.58	39.11	200.00	10.99	3.37

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6352	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线永丰六队公变	鸣沙镇	长鸣村	90.09	56.31	200.00	32.93	9.97
6353	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线鸣沙奶牛养殖小区一号公变	鸣沙镇	长鸣村	280.67	87.71	400.00	7.18	1.85
6354	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线养马八队公变	鸣沙镇	长鸣村	107.16	83.72	160.00	4.66	1.93
6355	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变522鸣盐线菊花台生猪养殖园区公变	鸣沙镇	长鸣村	256.32	80.10	400.00	34.61	7.54
6356	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线养马三队1号公变	鸣沙镇	长鸣村	131.51	82.20	200.00	5.74	2.71
6357	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线曹桥八队公变	鸣沙镇	长鸣村	272.54	85.17	400.00	84.12	37.84
6358	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线养马五队公变	鸣沙镇	长鸣村	277.38	86.68	400.00	36.95	8.56
6359	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	鸣沙供电所_运检班	中卫市	中宁县	鸣沙变514鸣沙线养马大队公变	鸣沙镇	长鸣村	74.06	57.86	160.00	13.26	5.10
6360	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	522县城线白桥六队公变	宁安镇	白桥村	198.05	61.89	400.00	68.06	21.66
6361	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	517东华线白桥村公变	宁安镇	白桥村	157.77	62.61	315.00	50.51	27.87
6362	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	517东华线白桥三队公变	宁安镇	白桥村	217.49	67.96	400.00	37.00	19.51
6363	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变522县城线白桥六队2号公变	宁安镇	白桥村	173.95	54.36	400.00	60.19	4.83
6364	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线东华村3号公变	宁安镇	东华村	175.44	54.83	400.00	61.99	22.78

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6365	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线刘庙三四队公变	宁安镇	东华村	320.00	100.00	400.00	21.98	9.32
6366	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线营盘滩小康村公变	宁安镇	东华村	320.00	100.00	400.00	11.08	3.69
6367	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线东华村1号公变	宁安镇	东华村	266.45	83.27	400.00	37.73	18.10
6368	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线刘庙4号公变	宁安镇	东华村	320.00	100.00	400.00	14.27	7.02
6369	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华村六队公变	宁安镇	东华村	110.01	68.76	200.00	23.30	7.98
6370	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线东华村2号公变	宁安镇	东华村	254.20	79.44	400.00	42.89	19.74
6371	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线东华村4号公变	宁安镇	东华村	217.20	67.87	400.00	56.80	27.08
6372	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线东华村一队公变	宁安镇	东华村	320.00	100.00	400.00	41.92	12.81
6373	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线刘庙1号公变	宁安镇	东华村	262.17	81.93	400.00	28.88	10.21
6374	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线刘庙一二队公变	宁安镇	东华村	320.00	100.00	400.00	20.52	9.81
6375	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线刘庙2号公变	宁安镇	东华村	254.30	79.47	400.00	16.40	8.08
6376	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	城北变525县城乙线东华所公变	宁安镇	东华村	128.30	80.19	200.00	6.99	2.51

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6377	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变521管道线铁渠八队农场公变	宁安镇	古城村	34.44	43.05	100.00	19.78	5.54
6378	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变521管道线龙坑2号公变	宁安镇	古城村	296.53	92.67	400.00	1.56	0.33
6379	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变521管道线龙坑1号公变	宁安镇	古城村	39.45	49.31	100.00	0.53	0.11
6380	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变521管道线古城养殖园区公变	宁安镇	古城村	36.47	45.59	100.00	4.10	1.02
6381	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变521管道线黄桥三四队公变	宁安镇	古城村	320.00	100.00	400.00	28.52	15.15
6382	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变521管道线古城搬迁队公变	宁安镇	古城村	38.47	48.09	100.00	5.93	2.53
6383	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变521管道线古城五队公变	宁安镇	古城村	94.81	59.26	200.00	36.28	11.81
6384	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变521管道线清水河林场2号公变	宁安镇	古城村	49.65	62.06	100.00	10.11	3.39
6385	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变521管道线古城街公变	宁安镇	古城村	160.00	100.00	200.00	80.36	27.82
6386	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变521管道线古城三四队公变	宁安镇	古城村	160.00	100.00	200.00	17.50	8.07
6387	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变521管道线马学齐抽水公变	宁安镇	古城村	105.85	66.16	200.00	10.21	1.09
6388	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变521管道线红石嘴1#公变	宁安镇	古城村	15.65	9.78	200.00	68.90	13.31

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6389	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变521管道线古城小康村公变	宁安镇	古城村	68.94	43.08	200.00	38.40	22.35
6390	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变521管道线铁渠村八队公变	宁安镇	古城村	20.76	51.91	50.00	10.89	6.10
6391	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变521管道线红石嘴搬迁队1#公变	宁安镇	古城村	299.97	93.74	400.00	7.06	2.87
6392	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变521管道线古城大队抽水公变	宁安镇	古城村	100.96	31.55	400.00	39.30	13.43
6393	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	郭庄新村公变	宁安镇	郭庄村	44.81	28.01	200.00	13.85	8.19
6394	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	517东华线郭庄村公变	宁安镇	郭庄村	170.55	67.68	315.00	26.74	11.16
6395	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	517东华线郭庄八九队公变	宁安镇	郭庄村	121.98	48.41	315.00	61.77	32.90
6396	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	郭庄十队公变	宁安镇	郭庄村	213.94	84.90	315.00	21.20	10.57
6397	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	517东华线郭庄七队公变	宁安镇	郭庄村	291.66	91.14	400.00	12.07	3.18
6398	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	红漫地6号配变	宁安镇	红漫地	83.65	16.60	630.00	0.10	0.00
6399	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	石炭沟变522石长线红漫地5号箱变配电变压器	宁安镇	红漫地	320.71	80.18	500.00	15.07	1.18
6400	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	红漫地4号公变	宁安镇	红漫地	376.00	94.00	500.00	2.18	0.50

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6401	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变526瀛康线红石咀搬迁队3号公变	宁安镇	红石咀村	160.00	100.00	200.00	23.75	5.69
6402	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	城北变521黄滨线黄滨小康村公变	宁安镇	黄滨村	273.73	85.54	400.00	28.75	17.38
6403	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	511滨河线黄滨十四队公变	宁安镇	黄滨村	45.43	56.79	100.00	16.61	9.31
6404	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	黄滨加工厂公变	宁安镇	黄滨村	179.91	56.22	400.00	55.25	29.59
6405	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	城北变521黄滨线黄滨八队公变	宁安镇	黄滨村	134.69	53.45	315.00	67.20	20.42
6406	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线莫嘴八队公变	宁安镇	莫嘴	232.14	72.55	400.00	39.74	23.90
6407	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变524中鸣线莫咀2号公变	宁安镇	莫嘴村	320.00	100.00	400.00	24.62	6.35
6408	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变524中鸣线莫咀3号公变	宁安镇	莫嘴村	320.00	100.00	400.00	42.55	10.84
6409	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变524中鸣线莫咀1号公变	宁安镇	莫嘴村	261.33	81.67	400.00	40.50	15.95
6410	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	莫嘴三队公变	宁安镇	莫嘴村	215.51	67.35	400.00	13.68	3.81
6411	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变524中鸣线莫咀4号公变	宁安镇	莫嘴村	320.00	100.00	400.00	65.74	26.54
6412	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变524中鸣线莫咀蔬菜大棚公变	宁安镇	莫嘴村	320.00	100.00	400.00	25.84	6.35
6413	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线南桥一三七队公变	宁安镇	南桥村	320.00	100.00	400.00	6.95	3.69

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6414	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	石炭沟变522石长线洪漫地10号公变	宁安镇	南桥村	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
6415	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	南桥四队公变	宁安镇	南桥村	107.58	84.05	160.00	4.86	1.64
6416	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变525瀛战II线清水河林场6号公变	宁安镇	南桥村	320.00	100.00	400.00	14.62	6.02
6417	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	黄滨枸杞加工城配变	宁安镇	宁安镇街道	293.27	58.19	630.00	23.68	9.17
6418	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	城北变525县城乙线鸣雁路2号箱变变压器	宁安镇	宁安镇街道	97.30	19.31	630.00	93.30	27.85
6419	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	洼路三队公变	宁安镇	洼路	51.92	32.45	200.00	79.84	31.71
6420	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	洼路五队公变	宁安镇	洼路村	94.00	37.30	315.00	71.47	39.25
6421	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	洼路村八九队公变	宁安镇	洼路村	41.91	52.39	100.00	8.98	4.56
6422	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	洼路二队公变	宁安镇	洼路村	141.44	88.40	200.00	9.13	3.22
6423	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线洼路1号公变	宁安镇	洼路村	302.24	94.45	400.00	9.80	4.68
6424	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线洼路2号公变	宁安镇	洼路村	212.40	66.38	400.00	23.71	10.26
6425	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线洼路五队1号公变	宁安镇	洼路村	320.00	100.00	400.00	73.58	21.74
6426	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	石炭沟变522石长线洪漫地11号公变	宁安镇	新胜村	139.46	87.16	200.00	0.00	0.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6427	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	石炭沟变10KV522石长线百瑞源台区1号配变	宁安镇	新胜村	69.88	87.35	100.00	1.92	0.55
6428	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	风塘沟公变	宁安镇	新胜村	28.82	36.03	100.00	6.77	0.64
6429	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	河滩村公变	宁安镇	新胜村	259.10	80.97	400.00	22.82	10.72
6430	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	县林场2号公变	宁安镇	新胜村	49.36	15.42	400.00	21.77	8.56
6431	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	莫咀蔬菜基地2号公变	宁安镇	新胜村	84.79	26.50	400.00	9.64	4.73
6432	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	石炭沟变522石长线红漫地1号公变	宁安镇	新胜村	56.74	70.93	100.00	4.67	0.97
6433	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	县林场1号公变	宁安镇	新胜村	279.60	87.37	400.00	9.17	2.67
6434	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	石炭沟变522石长线洪漫地8号公变	宁安镇	新胜村	298.12	93.16	400.00	4.06	1.23
6435	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变524瀛管线清水河林场5号公变	宁安镇	新胜村	132.93	83.08	200.00	10.64	2.61
6436	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线河滩村4号公变	宁安镇	新胜村	203.86	63.71	400.00	10.97	3.80
6437	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变524瀛管线清水河林场公变	宁安镇	新胜村	246.36	76.99	400.00	26.60	13.05

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6438	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	石炭沟变522石长线红漫地2号公变	宁安镇	新胜村	150.24	93.90	200.00	0.11	0.07
6439	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线刘庙3号公变	宁安镇	新胜村	166.05	83.02	250.00	10.55	4.45
6440	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	石炭沟变10kV522石长线百瑞源2号公变	宁安镇	新胜村	79.98	99.97	100.00	0.00	0.00
6441	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	石炭沟变522石长线洪漫地9号公变	宁安镇	新胜村	292.29	91.34	400.00	1.39	0.31
6442	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	石炭沟变522石长线洪漫地7号公变	宁安镇	新胜村	62.16	38.85	200.00	0.17	0.10
6443	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变524瀛管线瀛海种植场公变	宁安镇	新胜村	146.11	91.32	200.00	9.18	0.76
6444	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变524瀛管线清水河林场四号公变	宁安镇	新胜村	114.17	71.35	200.00	34.20	3.43
6445	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变524瀛管线清水河肉牛场1号公变	宁安镇	新胜村	139.26	87.04	200.00	10.88	3.67
6446	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变524瀛管线清水河林场3号公变	宁安镇	新胜村	34.45	10.77	400.00	46.56	16.35
6447	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	莫咀村公变	宁安镇	新胜村	120.72	75.45	200.00	11.01	4.62
6448	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	配电运检班	中卫市	中宁县	城关三队公变	宁安镇	新胜村	72.36	90.45	100.00	3.45	0.45

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6449	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	刘庙六九队公变	宁安镇	新胜村	306.06	95.64	400.00	10.15	3.95
6450	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	石炭沟变522石长线红漫地3号公变	宁安镇	新胜村	143.96	89.97	200.00	5.17	3.46
6451	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	莫咀蔬菜基地1号公变	宁安镇	新胜村	19.10	29.85	80.00	43.12	15.44
6452	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	宁华小区公变	宁安镇	新胜村	14.82	9.26	200.00	99.69	31.89
6453	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	黄桥五队公变	宁安镇	新胜村	134.84	53.51	315.00	65.48	38.06
6454	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	城北变525县城乙线消防队公变	宁安镇	殷庄村	34.99	87.48	50.00	2.93	0.74
6455	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	511滨河线殷庄十一队公变	宁安镇	殷庄村	96.29	75.22	160.00	9.02	5.06
6456	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线河滩村1号公变	宁安镇	营盘滩村	261.35	81.67	400.00	47.83	11.16
6457	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变517东华线郭庄一二队公变	宁安镇	营盘滩村	160.00	100.00	200.00	33.01	14.94
6458	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变10KV517长鸣线营盘滩二队配变	宁安镇	营盘滩村	103.15	64.47	200.00	20.83	5.68
6459	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线营盘滩一队公变	宁安镇	营盘滩村	272.20	85.06	400.00	16.27	7.73
6460	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变521管道线党家碑公变	宁安镇	营盘滩村	80.00	100.00	100.00	5.07	1.31

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6461	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线营盘滩七队公变	宁安镇	营盘滩村	121.24	75.77	200.00	14.89	6.61
6462	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变521管道线黄桥一二队公变	宁安镇	营盘滩村	320.00	100.00	400.00	27.43	11.51
6463	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线营盘滩五八队公变	宁安镇	营盘滩村	214.40	85.08	315.00	15.11	8.13
6464	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线营盘滩六队公变	宁安镇	营盘滩村	55.06	68.82	100.00	6.34	2.60
6465	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线河滩村2号公变	宁安镇	营盘滩村	320.00	100.00	400.00	18.05	6.12
6466	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线营盘滩四队公变	宁安镇	营盘滩村	160.00	100.00	200.00	22.08	5.71
6467	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线营盘滩村公变	宁安镇	营盘滩村	89.08	55.68	200.00	31.89	2.83
6468	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变527亲水II线石桥七队公变	宁安镇	营盘滩村	160.00	100.00	200.00	40.28	17.64
6469	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线营盘滩三队公变	宁安镇	营盘滩村	37.11	46.38	100.00	6.36	2.91
6470	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	宁安供电所_运检班	中卫市	中宁县	东华变517长鸣线东华村五队公变	宁安镇	营盘滩村	320.00	100.00	400.00	38.18	20.00
6471	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线白马梁6号公变	渠口乡	白马梁村	289.52	90.48	400.00	16.04	7.02

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6472	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线白马梁5号公变	渠口乡	白马梁村	111.37	69.60	200.00	14.13	4.07
6473	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线白马梁4号公变	渠口乡	白马梁村	300.78	93.99	400.00	11.60	4.00
6474	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线白马梁1号公变	渠口乡	白马梁村	114.35	71.47	200.00	30.94	12.97
6475	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线白马梁3号公变	渠口乡	白马梁村	125.49	78.43	200.00	19.27	7.80
6476	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线白马梁2号公变	渠口乡	白马梁村	120.19	75.12	200.00	21.08	9.43
6477	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变515太阳梁线园四队2号公变	渠口乡	北湖村	56.25	35.16	200.00	41.33	15.53
6478	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变513农四队线农四队公变	渠口乡	北湖村	60.32	75.40	100.00	10.66	2.41
6479	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变524农八队线铁渠村南滩公变	渠口乡	北湖村	8.67	5.42	200.00	33.07	14.15
6480	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线一村A区1号公变	渠口乡	北湖村	83.74	52.34	200.00	29.08	15.75
6481	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变524农八队线农八队2号公变	渠口乡	北湖村	118.08	73.80	200.00	19.92	9.37
6482	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变524农八队线园二队公变	渠口乡	北湖村	96.61	60.38	200.00	37.41	16.91

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6483	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变524农八队线园七队2号公变	渠口乡	北湖村	48.07	37.55	160.00	64.92	31.43
6484	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线一村B区1号公变	渠口乡	北湖村	129.15	80.72	200.00	17.08	9.19
6485	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线中宁县太阳梁乡人民政府1号公变	渠口乡	北湖村	134.04	83.77	200.00	6.56	1.73
6486	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线四村B区1号公变	渠口乡	北湖村	124.20	77.63	200.00	20.89	8.83
6487	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线一村B区2号公变	渠口乡	北湖村	69.81	43.63	200.00	31.57	17.34
6488	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变523农三队线农二队公变	渠口乡	北湖村	68.89	86.12	100.00	2.78	0.23
6489	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线五村B区1号公变	渠口乡	北湖村	137.36	85.85	200.00	11.21	3.94
6490	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线五村A区2号公变	渠口乡	北湖村	79.89	49.93	200.00	32.98	14.28
6491	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线新一村3号公变	渠口乡	北湖村	320.00	100.00	400.00	60.85	26.76
6492	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变523农三队线董家梁4号公变	渠口乡	北湖村	160.00	100.00	200.00	20.79	16.65

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6493	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线一村B区3号公变	渠口乡	北湖村	56.80	71.00	100.00	15.46	4.93
6494	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线北湖新村公变	渠口乡	北湖村	62.22	77.77	100.00	9.69	4.20
6495	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变523农三队线农一队2号公变	渠口乡	北湖村	3.34	4.18	100.00	13.61	3.82
6496	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线四村B区6号公变	渠口乡	北湖村	124.97	78.11	200.00	22.49	8.70
6497	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变513农四队线场部2号公变	渠口乡	北湖村	232.78	72.74	400.00	67.12	38.52
6498	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线新五村2号公变	渠口乡	北湖村	193.32	76.71	315.00	41.26	19.63
6499	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变524农八队线场部3号公变	渠口乡	北湖村	138.29	43.21	400.00	121.50	66.46
6500	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变523农三队线农中村公变	渠口乡	北湖村	210.15	65.67	400.00	72.24	29.45
6501	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变523农三队线农中村2号公变	渠口乡	北湖村	0.07	0.09	100.00	22.60	12.84
6502	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变512杞站线新一村养殖基地公变	渠口乡	北湖村	121.39	75.87	200.00	16.24	3.09
6503	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变524农八队线园三队公变	渠口乡	北湖村	89.23	55.77	200.00	35.96	14.20

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6504	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线四村A区4号公变	渠口乡	北湖村	127.91	79.94	200.00	21.55	9.40
6505	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变524农八队线回民二村公变	渠口乡	北湖村	78.56	39.28	250.00	28.43	19.62
6506	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变524农八队线农八队公变	渠口乡	北湖村	52.51	65.64	100.00	9.54	3.60
6507	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线五村B区2号公变	渠口乡	北湖村	119.63	74.77	200.00	18.95	9.26
6508	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变524农八队线农九队公变	渠口乡	北湖村	201.11	62.85	400.00	41.39	15.75
6509	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线行政中心公变	渠口乡	北湖村	204.29	81.07	315.00	22.22	9.40
6510	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变523农三队线鱼池抽水公变	渠口乡	北湖村	96.74	60.46	200.00	9.92	2.80
6511	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线二村C区1号公变	渠口乡	北湖村	126.86	79.29	200.00	31.07	9.74
6512	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变523农三队线农中村1号公变	渠口乡	北湖村	16.69	10.43	200.00	120.06	59.37
6513	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变524农八队线园七队3号公变	渠口乡	北湖村	73.85	46.16	200.00	39.82	13.94
6514	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变524农八队线铁路新村2号公变	渠口乡	北湖村	18.01	22.51	100.00	27.34	11.46

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6515	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变524农八队线园六队2号公变	渠口乡	北湖村	128.43	80.27	200.00	19.33	8.76
6516	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变513农四队线农五队1号公变	渠口乡	北湖村	136.71	85.44	200.00	10.76	3.22
6517	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变515太阳梁线德胜村枸杞基地公变	渠口乡	北湖村	230.98	72.18	400.00	70.69	18.76
6518	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线四村B区2号公变	渠口乡	北湖村	118.93	74.33	200.00	20.78	9.44
6519	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线五村养殖区1号公变	渠口乡	北湖村	128.52	80.33	200.00	22.17	2.91
6520	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变524农八队线农七队公变	渠口乡	北湖村	118.59	74.12	200.00	23.16	10.25
6521	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变523农三队线园五队公变	渠口乡	北湖村	28.20	35.25	100.00	25.13	4.96
6522	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变524农八队线铁路新村1号公变	渠口乡	北湖村	48.74	60.93	100.00	6.21	2.71
6523	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变515太阳梁线园四队1号公变	渠口乡	北湖村	168.97	52.80	400.00	87.62	28.65
6524	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变524农八队线中学公变	渠口乡	北湖村	104.29	65.18	200.00	24.31	10.57
6525	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变515太阳梁线加工厂公变	渠口乡	北湖村	178.88	55.90	400.00	46.75	19.31

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6526	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线新一村4号公变	渠口乡	北湖村	320.00	100.00	400.00	43.27	20.00
6527	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线二村A区2号公变	渠口乡	北湖村	127.88	79.93	200.00	19.18	6.90
6528	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变515太阳梁线新渠家园公变	渠口乡	北湖村	247.49	77.34	400.00	51.16	29.02
6529	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线五村C区3号公变	渠口乡	北湖村	109.93	68.71	200.00	41.14	16.85
6530	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线中宁县太阳梁乡人民政府2号公变	渠口乡	北湖村	6.46	26.94	30.00	0.00	0.00
6531	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变515太阳梁线滨河新村2号箱变	渠口乡	北湖村	451.64	89.61	630.00	33.00	18.52
6532	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线五村C区1号公变	渠口乡	北湖村	210.95	83.71	315.00	32.79	12.43
6533	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变524农八队线园七队1号公变	渠口乡	北湖村	54.64	34.15	200.00	77.20	60.08
6534	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线四村B区5号公变	渠口乡	北湖村	130.40	81.50	200.00	16.52	6.25
6535	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变524农八队线四小2号公变	渠口乡	北湖村	84.94	53.09	200.00	20.44	9.66

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6536	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变523农三队线董家梁3号公变	渠口乡	北湖村	24.90	19.45	160.00	33.02	14.06
6537	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变524农八队线四小3号公变	渠口乡	北湖村	39.92	49.90	100.00	0.03	0.01
6538	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变523农三队线农一队4号公变	渠口乡	北湖村	119.15	37.23	400.00	37.30	11.39
6539	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变513农四队线园一队2组2号公变	渠口乡	北湖村	1.59	1.00	200.00	3.07	0.68
6540	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变523农三队线五趟沟公变	渠口乡	北湖村	12.89	16.11	100.00	45.31	12.15
6541	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线四村A区3号公变	渠口乡	北湖村	126.28	78.93	200.00	14.37	6.43
6542	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线四村A区2号公变	渠口乡	北湖村	126.98	79.36	200.00	16.04	6.20
6543	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变523农三队线董家梁公变	渠口乡	北湖村	239.53	74.85	400.00	84.42	36.28
6544	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变523农三队线董家梁2号公变	渠口乡	北湖村	288.47	90.15	400.00	0.00	0.00
6545	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变524农八队线养殖小区公变	渠口乡	北湖村	53.10	33.19	200.00	83.87	42.36
6546	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变524农八队线回民新村公变	渠口乡	北湖村	204.81	64.00	400.00	61.51	33.49

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6547	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线新一村5号公变	渠口乡	北湖村	80.76	50.48	200.00	62.47	26.37
6548	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线中宁县太阳梁乡人民政府3号公变	渠口乡	北湖村	145.03	90.64	200.00	7.15	2.88
6549	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变513农四队线园一队2组公变	渠口乡	北湖村	36.38	56.84	80.00	10.08	4.30
6550	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变515太阳梁线温馨家园1号公变	渠口乡	北湖村	78.68	61.46	160.00	17.50	6.92
6551	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变524农八队线农七队养殖小区1号公变	渠口乡	北湖村	10.67	13.33	100.00	39.65	27.16
6552	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变524农八队线园六队公变	渠口乡	北湖村	320.00	100.00	400.00	30.67	12.12
6553	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变524农八队线铁路村中滩公变	渠口乡	北湖村	86.55	54.10	200.00	51.47	21.77
6554	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变513农四队线园一队1组公变	渠口乡	北湖村	107.03	66.89	200.00	15.08	4.77
6555	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线四村B区3号公变	渠口乡	北湖村	129.76	81.10	200.00	13.00	5.88
6556	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变524农八队线铁路新村3号公变	渠口乡	北湖村	11.67	14.59	100.00	30.63	13.21

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6557	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变513农四队线鱼池1号公变	渠口乡	北湖村	124.40	77.75	200.00	13.03	4.35
6558	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变524农八队线场部4号配变	渠口乡	场部	234.16	46.46	630.00	210.54	55.31
6559	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变524农八队线场部5号箱变配电变压器	渠口乡	场部	504.00	100.00	630.00	154.86	43.06
6560	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变515太阳梁线场部1号公变	渠口乡	场部	76.57	23.93	400.00	196.62	81.20
6561	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变513农四队线鱼池3号公变	渠口乡	德盛村	301.11	94.10	400.00	16.62	4.76
6562	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变515太阳梁线隆原村枸杞基地公变	渠口乡	隆原村	69.85	87.32	100.00	2.97	0.43
6563	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线南塘村抽水公变	渠口乡	南塘村	17.04	26.62	80.00	0.00	0.00
6564	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变515太阳梁线南塘村枸杞基地公变	渠口乡	南塘村	96.49	60.30	200.00	52.54	25.48
6565	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口供电所充电桩公变变压器	渠口乡	渠口乡服务区	432.31	85.78	630.00	152.08	8.14
6566	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变515太阳梁线滨河新村一号箱变配电变压器	渠口乡	渠口乡街道	299.43	59.41	630.00	142.46	85.35

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6567	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线新海村11号公变	渠口乡	新海村			400.00	0.00	0.00
6568	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线新海村1号公变	渠口乡	新海村	116.22	72.64	200.00	39.13	16.38
6569	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线新海村7号公变	渠口乡	新海村	118.34	73.96	200.00	16.00	5.42
6570	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线新海村5号公变	渠口乡	新海村	116.14	72.59	200.00	27.34	13.99
6571	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线新海村10号公变	渠口乡	新海村	97.66	61.04	200.00	32.01	14.07
6572	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线新海村9号公变	渠口乡	新海村	94.68	59.17	200.00	31.59	13.78
6573	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线新海村2号公变	渠口乡	新海村	26.48	16.55	200.00	41.71	15.84
6574	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线新海村8号公变	渠口乡	新海村	64.70	40.44	200.00	24.61	10.48
6575	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线新海村3号公变	渠口乡	新海村	102.49	64.05	200.00	35.59	20.96
6576	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线新海村6号公变	渠口乡	新海村	70.56	44.10	200.00	29.77	10.20

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6577	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线三村B区1号公变	渠口乡	新海村	320.00	100.00	400.00	32.22	10.89
6578	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变513农四队线园一队3组2号公变	渠口乡	新海村	160.00	100.00	200.00	27.70	14.62
6579	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线新海村12号公变	渠口乡	新海村	320.00	100.00	400.00	20.63	6.17
6580	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线二村A区1号公变	渠口乡	新海村	320.00	100.00	400.00	78.67	42.34
6581	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线新海村4号公变	渠口乡	新海村	83.36	65.12	160.00	36.34	15.82
6582	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线蔬菜大棚2号公变	渠口乡	兴渠社区	320.00	100.00	400.00	0.00	0.00
6583	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线二村小学公变	渠口乡	兴渠社区	138.12	86.32	200.00	13.25	2.85
6584	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线五村养殖区3号公变	渠口乡	兴渠社区	123.97	77.48	200.00	5.77	0.43
6585	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变515太阳梁线利民家园公变	渠口乡	兴渠社区	152.15	47.55	400.00	123.85	82.19
6586	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线五村C区2号公变	渠口乡	兴渠社区	48.01	60.01	100.00	22.70	8.13

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6587	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线四村C区公变	渠口乡	兴渠社区	141.29	88.30	200.00	10.61	4.43
6588	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线新五村1号公变	渠口乡	兴渠社区	143.63	56.99	315.00	80.55	35.47
6589	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线五村A区1号公变	渠口乡	兴渠社区	128.95	80.60	200.00	17.31	8.02
6590	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线三村A区1号公变	渠口乡	兴渠社区	132.46	82.79	200.00	26.99	7.19
6591	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线二村B区2号公变	渠口乡	兴渠社区	94.23	58.89	200.00	31.52	13.67
6592	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线中宁县太阳梁乡人民政府4号公变	渠口乡	兴渠社区	119.86	74.91	200.00	11.60	3.55
6593	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变513农四队线农五队2号公变	渠口乡	兴渠社区	47.55	59.44	100.00	12.07	1.92
6594	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线蔬菜大棚1号公变	渠口乡	兴渠社区	134.12	83.82	200.00	2.26	0.44
6595	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线四村D区2号公变	渠口乡	兴渠社区	320.00	100.00	400.00	9.19	3.03
6596	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变524农八队线铁路新村4号公变	渠口乡	兴渠社区	39.23	49.04	100.00	14.84	6.26

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6597	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线新一村1号公变	渠口乡	兴渠社区	96.48	60.30	200.00	44.54	17.07
6598	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变513农四队线农六队公变	渠口乡	兴渠社区	116.08	72.55	200.00	25.24	9.84
6599	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变523农三队线农一队3号公变	渠口乡	兴渠社区	56.23	35.15	200.00	27.78	8.97
6600	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线新一村2号公变	渠口乡	兴渠社区	320.00	100.00	400.00	32.16	17.32
6601	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线三村A区2号公变	渠口乡	兴渠社区	108.25	67.66	200.00	36.11	14.41
6602	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线四村C区1号公变	渠口乡	兴渠社区	128.40	80.25	200.00	14.96	6.82
6603	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线新海村E区1号公变	渠口乡	兴渠社区	160.00	100.00	200.00	15.60	4.88
6604	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线四村B区4号公变	渠口乡	兴渠社区	123.95	77.47	200.00	21.44	9.48
6605	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变524农八队线铁路新村5号公变	渠口乡	兴渠社区	237.77	74.30	400.00	47.05	5.58
6606	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变523农三队线农一队5号公变	渠口乡	兴渠社区	111.33	69.58	200.00	24.22	3.27

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6607	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变513农四队线场部2号温棚公变	渠口乡	兴渠社区	112.79	70.49	200.00	28.36	14.56
6608	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变523农三队线农一队1号公变	渠口乡	兴渠社区	236.52	73.91	400.00	24.95	10.35
6609	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线四村D区公变	渠口乡	兴渠社区	84.32	52.70	200.00	49.16	26.30
6610	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变524农八队线园三队2号公变	渠口乡	兴渠社区	320.00	100.00	400.00	35.35	12.84
6611	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线新海村15号公变	渠口乡	兴渠社区			400.00	0.00	0.00
6612	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线新海村16号公变	渠口乡	兴渠社区			400.00	0.00	0.00
6613	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变524农八队线四小公变	渠口乡	兴渠社区	72.57	45.36	200.00	34.49	16.08
6614	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变523农三队线农三队公变	渠口乡	兴渠社区	113.88	71.17	200.00	20.16	5.59
6615	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变511太阳梁二线四村A区1号公变	渠口乡	兴渠社区	90.47	56.54	200.00	48.89	18.97
6616	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	渠口供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口变512杞站线太阳梁乡政府充电桩公变	渠口乡	兴渠社区	320.00	100.00	400.00	0.00	0.00
6617	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变511立东线白马湖三五队公变	石空镇	白马湖村	93.24	58.27	200.00	26.99	5.98

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6618	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变511立东线白马湖六队养殖场公变	石空镇	白马湖村	17.17	26.83	80.00	38.28	6.17
6619	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变521光园线白马湖六队公变1	石空镇	白马湖村	26.26	16.41	200.00	16.02	5.00
6620	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变521光园线白马湖六队种植园区2号公变	石空镇	白马湖村	125.40	78.38	200.00	20.81	1.90
6621	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变511立东线白马湖大队公变	石空镇	白马湖村	230.32	71.98	400.00	58.73	23.43
6622	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变511立东线白马湖七队公变	石空镇	白马湖村	133.97	83.73	200.00	11.72	4.70
6623	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变521光园线白马湖六队种植园区公变	石空镇	白马湖村	286.67	89.58	400.00	6.82	0.36
6624	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变511立东线白马湖小康村公变	石空镇	白马湖村	71.00	28.18	315.00	37.07	19.49
6625	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变511立东线白马湖六队抽水公变	石空镇	白马湖村	86.40	54.00	200.00	50.27	44.89
6626	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变511立东线白马湖林场公变	石空镇	白马湖村	217.10	67.84	400.00	63.64	8.92
6627	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变521光园线白马湖六队种植园区4号公变	石空镇	白马湖村	320.00	100.00	400.00	3.89	0.89

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6628	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变521光园线白马湖六队种植园区3号公变	石空镇	白马湖村	320.00	100.00	400.00	0.00	0.00
6629	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空变517石镇线西街2号公变	石空镇	丰安社区	303.99	95.00	400.00	7.56	3.20
6630	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变511立东线536处加油站公变	石空镇	丰安社区	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
6631	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变511立东线高山寺一三队公变	石空镇	高山寺村	72.82	45.52	200.00	24.13	8.73
6632	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变511立东线高山寺大队公变	石空镇	高山寺村	103.74	64.84	200.00	10.06	4.26
6633	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变511立东线高山寺红枣市场公变	石空镇	高山寺村	320.00	100.00	400.00	62.78	12.62
6634	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变511立东线高山寺一三队2号公变	石空镇	高山寺村	97.34	60.84	200.00	11.69	4.68
6635	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变521光园线高山寺种植园区2号公变	石空镇	高山寺村	96.98	60.61	200.00	2.67	0.58
6636	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变511立东线高山寺五六队公变	石空镇	高山寺村	212.31	84.25	315.00	13.99	6.50
6637	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变521光园线高山寺生猪养殖园区公变	石空镇	高山寺村	26.13	32.66	100.00	10.92	2.64

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6638	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变521光园线高山寺种植园区3号公变	石空镇	高山寺村	320.00	100.00	400.00	0.00	0.00
6639	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变521光园线高山寺种植园区公变	石空镇	高山寺村	248.55	77.67	400.00	0.00	0.00
6640	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变511立东线高山寺七八队公变	石空镇	高山寺村	99.82	62.39	200.00	15.26	5.41
6641	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变511立东线高山寺一三队3号公变	石空镇	高山寺村	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
6642	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线关帝大队公变	石空镇	关帝村	297.33	92.91	400.00	8.68	3.14
6643	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线关帝七队公变	石空镇	关帝村	99.22	62.01	200.00	13.23	4.24
6644	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线关帝养殖园区公变	石空镇	关帝村	139.72	87.32	200.00	10.35	1.90
6645	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线黄庄一二队公变	石空镇	关帝村	320.00	100.00	400.00	24.05	9.80
6646	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线关帝五队公变	石空镇	关帝村	320.00	100.00	400.00	24.22	12.68
6647	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线关帝种植园区公变	石空镇	关帝村	137.01	85.63	200.00	0.05	0.04
6648	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线新桥一二队3号公变	石空镇	关帝村	160.00	100.00	200.00	5.53	2.63

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6649	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线关帝一队公变	石空镇	关帝村	101.41	63.38	200.00	22.33	10.64
6650	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线新桥一二队1号公变	石空镇	关帝村	160.00	100.00	200.00	20.86	9.11
6651	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线黄庄大队公变	石空镇	黄庄村	161.68	64.16	315.00	39.50	18.63
6652	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空变515西干线倪丁七队公变	石空镇	倪丁村	101.00	63.13	200.00	15.99	8.88
6653	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空变515西干线倪丁大队公变	石空镇	倪丁村	87.13	54.46	200.00	36.74	21.88
6654	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空变515西干线倪丁面粉厂公变	石空镇	倪丁村	108.38	84.68	160.00	7.98	0.91
6655	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空变522石东线倪丁塞上新居3号公变	石空镇	倪丁村	233.23	92.55	315.00	0.31	0.28
6656	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空变522石东线倪丁塞上新居4号公变	石空镇	倪丁村	141.25	88.28	200.00	19.66	4.63
6657	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空变522石东线倪丁塞上新居2号公变	石空镇	倪丁村	252.48	78.90	400.00	39.97	21.92
6658	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空公租房一标段2#箱式变	石空镇	石空镇街道	603.50	94.30	800.00	21.77	11.37
6659	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空机电市场2#配变	石空镇	石空镇街道	386.88	76.76	630.00	89.24	33.53
6660	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空变522石东线倪丁塞上新居1号公变	石空镇	石空镇街道	196.42	77.94	315.00	37.26	18.27

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6661	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空公租房五标段6#箱式变	石空镇	石空镇街道	464.33	92.13	630.00	0.00	0.00
6662	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	太平新村C区1#配变	石空镇	石空镇街道	460.65	91.40	630.00	31.54	16.88
6663	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空公租房三标段5#箱式变	石空镇	石空镇街道	557.69	87.14	800.00	57.86	28.42
6664	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空公租房二标段2#箱式变	石空镇	石空镇街道	634.71	99.17	800.00	0.00	0.00
6665	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	太平新村C区2#配变	石空镇	石空镇街道	405.04	80.37	630.00	96.46	52.31
6666	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空公租房六标段4#箱式变	石空镇	石空镇街道	601.65	94.01	800.00	23.74	12.10
6667	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空机电市场3#配变	石空镇	石空镇街道	471.12	93.48	630.00	29.94	9.80
6668	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空公租房三标段3#箱式变	石空镇	石空镇街道	242.57	75.80	400.00	56.83	29.85
6669	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空公租房一标段3#箱式变	石空镇	石空镇街道	570.30	89.11	800.00	44.90	30.31
6670	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空公租房六标段1#箱式变	石空镇	石空镇街道	575.96	89.99	800.00	36.41	20.58
6671	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空机电市场1#配变	石空镇	石空镇街道	400.71	79.51	630.00	47.22	21.41
6672	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空公租房一标段1#箱式变	石空镇	石空镇街道	475.62	74.32	800.00	68.14	37.51
6673	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空公租房六标段3#箱式变	石空镇	石空镇街道	600.13	93.77	800.00	29.50	11.17
6674	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空公租房五标段3#箱式变	石空镇	石空镇街道	439.41	87.18	630.00	51.24	22.39
6675	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空公租房六标段5#箱式变	石空镇	石空镇街道	530.83	82.94	800.00	52.97	32.18

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6676	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空变524街道线街道1号箱式公变变压器	石空镇	石空镇街道	432.52	85.82	630.00	63.74	4.23
6677	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空公租房商贸城1号公变变压器	石空镇	石空镇街道	632.53	98.83	800.00	4.66	1.31
6678	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空公租房六标段2#箱式变	石空镇	石空镇街道	603.18	94.25	800.00	22.61	10.01
6679	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	宁夏利鑫置业有限公司1号公变	石空镇	石空镇街道	1155.44	90.27	1600.00	63.60	40.41
6680	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空公租房二标段1#箱式变	石空镇	石空镇街道	639.64	99.94	800.00	0.00	0.00
6681	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	太平新村C区3#配变	石空镇	石空镇街道	460.74	91.42	630.00	34.60	16.22
6682	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空变524街道线街道6号箱式公变变压器	石空镇	石空镇街道	477.32	94.71	630.00	11.54	4.26
6683	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	太平新村B区1号箱式公变变压器	石空镇	石空镇街道	394.50	78.27	630.00	120.78	52.67
6684	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	太平新村B区2号箱式公变变压器	石空镇	石空镇街道	393.91	78.16	630.00	82.14	50.49
6685	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空公租房四标段2#箱式变	石空镇	石空镇街道	564.32	88.18	800.00	53.66	30.85
6686	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空公租房五标段2#箱式变	石空镇	石空镇街道	607.21	94.88	800.00	36.36	14.90
6687	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空变524街道线街道3号箱式公变变压器	石空镇	石空镇街道	240.58	47.73	630.00	294.24	141.51

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6688	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空公租房五标段5#箱式变	石空镇	石空镇街道	395.98	78.57	630.00	104.14	43.55
6689	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空公租房五标段1#箱式变	石空镇	石空镇街道	516.75	80.74	800.00	92.16	47.97
6690	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空变524街道线街道2号箱式公变变压器	石空镇	石空镇街道	440.96	87.49	630.00	39.64	19.42
6691	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空公租房六标段7#箱式变	石空镇	石空镇街道	580.44	90.69	800.00	37.46	19.10
6692	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空变524街道线街道5号箱式公变变压器	石空镇	石空镇街道	296.58	58.85	630.00	112.50	35.96
6693	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空变517石镇线石空镇东街加油站箱式公变	石空镇	石空镇街道	374.71	74.35	630.00	45.80	4.10
6694	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	化肥变524化太线石空镇2号停车场充电桩公变	石空镇	石空镇街道	306.31	60.78	630.00	48.78	4.47
6695	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空公租房五标段4#箱式变	石空镇	石空镇街道	545.20	85.19	800.00	83.06	37.89
6696	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空公租房三标段4#箱式变	石空镇	石空镇街道	363.04	56.73	800.00	166.85	89.08
6697	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空公租房四标段4#箱式变	石空镇	石空镇街道	557.58	87.12	800.00	62.78	32.42
6698	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空公租房商贸城3号公变变压器	石空镇	石空镇街道	562.55	87.90	800.00	39.46	20.44
6699	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空公租房四标段3#箱式变	石空镇	石空镇街道	441.15	87.53	630.00	48.18	25.63
6700	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空公租房四标段1#箱式变	石空镇	石空镇街道	570.68	89.17	800.00	45.02	24.16

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6701	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空公租房一标段4#箱式变	石空镇	石空镇街道	587.89	91.86	800.00	37.92	23.03
6702	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空公租房六标段6#箱式变	石空镇	石空镇街道	596.35	93.18	800.00	26.71	12.10
6703	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空变524街道线4#箱式变	石空镇	石空镇街道	326.94	64.87	630.00	156.86	105.51
6704	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空变522石东线公租房商业街1号公变	石空镇	石空镇街道	504.00	100.00	630.00	179.40	107.21
6705	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线史营大队公变	石空镇	史营村	160.34	63.63	315.00	60.34	19.20
6706	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线史营一二队公变	石空镇	史营村	11.39	8.90	160.00	22.56	10.98
6707	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空变517石镇线一七七处2号公变	石空镇	史营村	160.00	100.00	200.00	26.23	15.44
6708	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变511立东线枣二六队2号公变	石空镇	史营村	160.00	100.00	200.00	15.16	2.90
6709	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线史营养殖场公变	石空镇	史营村	124.82	78.01	200.00	7.46	1.71
6710	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空变517石镇线一七七处公变	石空镇	史营村	320.00	100.00	400.00	12.96	0.69
6711	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变521光园线枣二养殖园区2号公变	石空镇	史营村	320.00	100.00	400.00	0.00	0.00
6712	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	化肥变524化太线太平村村委会充电桩公变	石空镇	太平村	387.37	76.86	630.00	31.20	0.85

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6713	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	化肥变525化肥线太平三四队公变	石空镇	太平村	42.84	26.77	200.00	6.03	1.45
6714	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线太平四队公变	石空镇	太平村	149.82	93.64	200.00	0.00	0.00
6715	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空变522石东线太平一队公变	石空镇	太平村	53.11	66.39	100.00	5.40	1.74
6716	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线太平二队公变	石空镇	太平村	62.97	78.72	100.00	7.96	4.39
6717	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线太平新村A区公变	石空镇	太平村	107.28	42.57	315.00	58.98	33.81
6718	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线童庄五队公变	石空镇	童庄村	131.95	82.47	200.00	12.49	4.18
6719	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变511立东线枣一大队市场公变	石空镇	童庄村	153.78	48.06	400.00	36.61	17.14
6720	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线童庄一二队2号公变	石空镇	童庄村	320.00	100.00	400.00	17.72	6.40
6721	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线童庄大队2号公变	石空镇	童庄村	136.59	85.37	200.00	12.25	5.94
6722	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线童庄大队公变	石空镇	童庄村	320.00	100.00	400.00	19.56	7.06
6723	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变511立东线枣二一队公变	石空镇	童庄村	320.00	100.00	400.00	31.88	15.21
6724	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线童庄一二队公变	石空镇	童庄村	320.00	100.00	400.00	25.85	9.07

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6725	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	新寺沟变553新园II线山沟1号公变	石空镇	王营村	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
6726	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线三道冒养殖园区公变	石空镇	王营村	302.10	94.41	400.00	1.81	0.22
6727	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线王营大队公变	石空镇	王营村	88.09	55.06	200.00	28.09	13.07
6728	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	新寺沟变553新园II线山沟2号公变	石空镇	王营村	159.95	99.97	200.00	0.00	0.00
6729	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线王营三五队公变	石空镇	王营村	44.55	27.85	200.00	14.92	8.19
6730	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线王营七八队公变	石空镇	王营村	1.73	1.08	200.00	26.05	9.84
6731	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线三道冒种植园区公变	石空镇	王营村	318.68	99.59	400.00	0.52	0.01
6732	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线新桥七队公变	石空镇	新桥村	129.79	81.12	200.00	6.33	2.65
6733	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线新桥一二队2号公变	石空镇	新桥村	71.11	44.44	200.00	47.35	7.07
6734	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线新桥九队公变	石空镇	新桥村	93.86	73.33	160.00	9.83	2.24
6735	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线新桥大队公变	石空镇	新桥村	127.89	79.93	200.00	15.91	8.53

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6736	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线新桥小康村公变	石空镇	新桥村	122.84	76.78	200.00	7.39	3.06
6737	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变511立东线新渠稍三队公变	石空镇	新渠稍村	42.69	53.36	100.00	13.22	7.23
6738	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变511立东线新渠稍抽水公变	石空镇	新渠稍村	78.36	48.97	200.00	17.86	3.54
6739	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变511立东线新渠稍种植2号公变	石空镇	新渠稍村	123.32	77.07	200.00	18.55	2.12
6740	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变511立东线新渠稍三队2号公变	石空镇	新渠稍村	101.70	63.56	200.00	5.11	1.90
6741	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变511立东线新渠稍大队公变	石空镇	新渠稍村	189.77	75.30	315.00	42.46	18.19
6742	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变511立东线新渠稍种植1号公变	石空镇	新渠稍村	132.29	82.68	200.00	28.06	8.16
6743	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变521光园线枣二六队养殖园区3号公变	石空镇	枣二村	160.00	100.00	200.00	2.68	0.34
6744	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变511立东线枣二村经济合作社公变	石空镇	枣二村	160.00	100.00	200.00	14.65	3.28
6745	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变511立东线枣二一队2号公变	石空镇	枣二村	152.64	95.40	200.00	4.08	0.86

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6746	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变511立东线枣二大队2号公变	石空镇	枣二村	120.05	75.03	200.00	13.39	7.69
6747	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变521光园线枣二种植园区公变	石空镇	枣二村	103.17	64.48	200.00	4.11	0.61
6748	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变511立东线枣二村部公变	石空镇	枣二村	160.00	100.00	200.00	7.31	3.48
6749	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变511立东线枣二养殖园区公变	石空镇	枣二村	0.27	0.33	100.00	13.88	3.64
6750	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变511立东线枣二六队公变	石空镇	枣二村	125.88	78.68	200.00	20.98	7.55
6751	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变511立东线枣二大队公变	石空镇	枣二村	118.74	74.21	200.00	22.73	12.37
6752	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线枣一一队公变	石空镇	枣一村	73.44	45.90	200.00	17.77	8.55
6753	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变521光园线枣一村种植园区2号公变	石空镇	枣一村	26.05	16.28	200.00	2.63	0.74
6754	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变511立东线枣一七队公变	石空镇	枣一村	105.01	65.63	200.00	31.07	10.68
6755	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变521光园线枣一村种植园区1号公变	石空镇	枣一村	124.45	77.78	200.00	0.25	0.23
6756	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变511立东线枣一二队公变	石空镇	枣一村	65.00	40.62	200.00	50.17	18.61
6757	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线珍珠岩厂公变	石空镇	张台村	0.10	0.07	200.00	11.49	2.71
6758	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空变515西干线张台大队公变	石空镇	张台村	14.67	18.34	100.00	30.30	10.68

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6759	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空变517石镇线张台电灌站公变	石空镇	张台村	59.77	23.72	315.00	101.95	83.57
6760	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空变515西干线张台五队公变	石空镇	张台村	96.86	75.67	160.00	9.60	4.94
6761	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	新寺沟变523新园I线工业园区1号公变	石空镇	张台村	128.49	80.31	200.00	2.53	0.22
6762	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空变515西干线张台八队2号公变	石空镇	张台村	62.41	39.00	200.00	28.12	9.48
6763	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空变524街道线街道线1号公变	石空镇	张台村	99.94	62.46	200.00	27.24	7.26
6764	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空变522石东线滨河新区1号公变	石空镇	张台村	109.62	68.51	200.00	32.29	14.49
6765	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变521光园线一七七农场公变	石空镇	张台村	46.01	28.76	200.00	32.87	18.17
6766	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线立新三队抽水2号公变	石空镇	张台村	68.71	42.94	200.00	21.18	7.13
6767	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线立新大队公变	石空镇	张台村	124.43	77.77	200.00	15.94	6.09
6768	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空变522石东线滨河新区充电桩公变	石空镇	张台村	64.56	40.35	200.00	7.54	1.29
6769	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空变515西干线张台二队公变	石空镇	张台村	128.23	80.15	200.00	12.70	4.82

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6770	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线立新三队抽水公变	石空镇	张台村	71.70	28.45	315.00	4.18	1.26
6771	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线立新一队公变	石空镇	张台村	69.26	86.57	100.00	7.68	4.26
6772	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石镇线西街1号公变	石空镇	张台村	228.49	90.67	315.00	12.79	6.60
6773	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空变515西干线张台新村公变	石空镇	张台村	28.04	43.81	80.00	9.46	4.22
6774	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	新寺沟变523新园线时庄综合养殖园区公变	石空镇	张台村	36.95	46.19	100.00	0.06	0.03
6775	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线立新三五队公变	石空镇	张台村	320.00	100.00	400.00	57.71	17.68
6776	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变511立东线五三六处家属楼公变	石空镇	张台村	283.68	88.65	400.00	42.89	10.82
6777	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线三道公变	石空镇	张台村	89.07	55.67	200.00	40.30	3.28
6778	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空变522石东线滨河新区2号公变	石空镇	张台村	146.91	58.30	315.00	80.50	34.52
6779	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空变515西干线张台五队2号公变	石空镇	张台村	141.96	88.72	200.00	11.72	4.29
6780	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空变522石东线滨河新区3号公变	石空镇	张台村	148.09	58.77	315.00	82.11	34.33

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6781	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线三道冒2号公变	石空镇	张台村	84.68	52.93	200.00	2.37	0.07
6782	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线立新小康村公变	石空镇	张台村	38.77	48.46	100.00	3.54	1.74
6783	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	立新变514立西线立新大队2号公变	石空镇	张台村	70.65	44.15	200.00	22.52	10.01
6784	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空变515西干线张台八队公变	石空镇	张台村	200.80	79.68	315.00	19.72	4.17
6785	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空变517石镇线街道线7号公变	石空镇	张台村	114.83	71.77	200.00	28.84	9.49
6786	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	石空供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空变524街道线街道线2号公变	石空镇	张台村	220.95	87.68	315.00	5.23	1.18
6787	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	516恩和线肖固增公变	新堡镇	创业村	14.95	62.29	30.00	0.02	0.02
6788	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	风道沟变517宁新线宁新工业园区3号公变	新堡镇	创业村	264.62	82.69	400.00	20.59	5.32
6789	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	宁夏隆基硅公租房小区1#箱式变	新堡镇	创业村	640.00	100.00	800.00	9.91	4.54
6790	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变515水泥线城关林场公变	新堡镇	创业村	13.15	20.55	80.00	15.56	2.41
6791	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变515水泥线古城一队公变	新堡镇	创业村	46.91	73.29	80.00	8.91	4.02
6792	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变516瀛石线坝头子抽水泵站公变	新堡镇	创业村	14.39	17.99	100.00	24.26	6.41

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6793	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	石炭沟变511石红线固海三泵站1号公变	新堡镇	创业村	134.83	84.27	200.00	5.03	0.45
6794	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	石炭沟变511石红线固海三泵站2号公变	新堡镇	创业村	314.69	98.34	400.00	0.47	0.02
6795	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变515水泥线城关养殖场公变	新堡镇	创业村	71.39	89.23	100.00	6.66	0.95
6796	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	515水泥线新建二队公变	新堡镇	创业村	102.28	63.92	200.00	43.12	12.14
6797	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变515水泥线古城种蓄场公变	新堡镇	创业村	115.36	72.10	200.00	14.00	2.76
6798	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变516瀛石线七星渠农场公变	新堡镇	创业村	48.97	61.22	100.00	26.69	3.42
6799	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变516瀛石线宁安养殖场二号公变	新堡镇	创业村	49.58	30.99	200.00	43.25	4.94
6800	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	风道沟变517宁新线白土岗子养殖场公变	新堡镇	创业村	107.76	67.35	200.00	41.49	16.58
6801	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	石炭沟变511石红线固海三泵站3号公变	新堡镇	创业村	150.64	94.15	200.00	5.78	0.29
6802	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变515水泥线新胜五队公变	新堡镇	创业村	56.01	70.01	100.00	10.21	3.17
6803	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变515水泥线新建一队公变	新堡镇	创业村	18.47	46.16	50.00	1.18	0.55

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6804	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变516恩和线园艺场新居2号公变	新堡镇	创业村	295.74	92.42	400.00	8.18	4.66
6805	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变516瀛石线风趟沟公变	新堡镇	创业村	25.56	31.95	100.00	33.70	3.20
6806	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变516瀛石线坝头子抽水1#公变	新堡镇	创业村	71.71	89.64	100.00	0.02	0.00
6807	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	石炭沟变511石红线石炭沟移民公变	新堡镇	创业村	36.11	45.14	100.00	27.46	5.33
6808	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	风道沟变517宁新线金宝山庄三号公变	新堡镇	创业村	320.00	100.00	400.00	93.35	20.96
6809	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变516恩和线园艺场新居公变	新堡镇	创业村	320.00	100.00	400.00	26.98	8.27
6810	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变519宁园线宁夏为民建材港公变	新堡镇	创业村	543.53	84.93	800.00	111.19	24.09
6811	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	风道沟变517宁新线创业肉牛养殖场小区公变	新堡镇	创业村	13.18	16.48	100.00	3.89	0.64
6812	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变516恩和线创业六队公变	新堡镇	创业村	131.67	82.29	200.00	12.02	3.32
6813	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	风道沟变517宁新线水泥厂公变	新堡镇	创业村	16.37	10.23	200.00	0.00	0.00
6814	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线新堡村三四队公变	新堡镇	创业村	126.33	78.96	200.00	9.41	3.80
6815	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	516恩和线新堡二队公变	新堡镇	创业村	23.34	29.17	100.00	16.17	8.11

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6816	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变515水泥线创业二队公变	新堡镇	创业村	179.08	55.96	400.00	52.00	21.74
6817	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变515水泥线创业吊庄公变	新堡镇	创业村	249.30	77.91	400.00	100.70	31.17
6818	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	金宝山庄公变	新堡镇	创业村	16.82	21.03	100.00	30.26	12.56
6819	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变515水泥线创业养殖小区公变	新堡镇	创业村	14.95	9.35	200.00	51.77	15.49
6820	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	红旗塘移民公变	新堡镇	创业村	31.42	39.27	100.00	31.63	7.65
6821	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变515水泥线东星4号公变	新堡镇	创业村	213.88	66.84	400.00	0.00	0.00
6822	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变515水泥线创业七队公变	新堡镇	创业村	90.15	56.34	200.00	6.75	3.09
6823	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	风道沟变517宁新线宁新工业园区2号公变	新堡镇	创业村	261.77	81.80	400.00	58.31	20.36
6824	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	创业菩萨堂公变	新堡镇	创业村	91.88	57.42	200.00	33.09	18.25
6825	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	516恩和线新建万头猪场公变	新堡镇	创业村	31.41	49.08	80.00	3.35	0.71
6826	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变516瀛石线白土岗子2号公变	新堡镇	创业村	53.22	66.53	100.00	5.63	2.14
6827	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	风道沟变517宁新线宁新工业园区公变	新堡镇	创业村	68.63	85.79	100.00	8.88	0.81
6828	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变515水泥线创业四队公变	新堡镇	创业村	186.63	58.32	400.00	59.82	18.17

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6829	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变515水泥线新堡蔬菜基地1号公变	新堡镇	创业村	136.49	85.30	200.00	6.17	0.85
6830	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变516瀛石线宁安养殖小区公变	新堡镇	创业村	60.54	75.67	100.00	14.57	6.37
6831	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	石炭沟变511石红线老灌嘴公变	新堡镇	创业村	71.46	89.33	100.00	5.30	0.85
6832	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	新胜一队公变	新堡镇	创业村	85.34	26.67	400.00	24.45	10.78
6833	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变515水泥线新堡蔬菜基地2号公变	新堡镇	创业村	130.50	81.56	200.00	7.57	1.48
6834	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变515水泥线东星3号配变	新堡镇	东星	281.68	55.89	630.00	46.20	15.08
6835	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变515水泥线新建三队公变	新堡镇	东星	320.00	100.00	400.00	15.13	6.03
6836	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线盖湾七队公变	新堡镇	盖湾村	103.78	64.87	200.00	103.67	49.03
6837	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	新堡固海家属院1#箱式变	新堡镇	盖湾村	252.00	100.00	315.00	58.55	35.66
6838	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变515水泥线汽车城大车区2号公变	新堡镇	盖湾村	298.43	93.26	400.00	9.89	2.20
6839	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变527恩城II线新堡南湾提水公变	新堡镇	盖湾村	160.00	100.00	200.00	34.71	8.38
6840	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线盖湾三队公变	新堡镇	盖湾村	103.60	64.75	200.00	24.48	9.34

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6841	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变515水泥线新胜五队2号公变	新堡镇	盖湾村	320.00	100.00	400.00	9.16	3.13
6842	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变515水泥线新建小康村公变	新堡镇	盖湾村	320.00	100.00	400.00	32.45	7.75
6843	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线盖湾村四队公变	新堡镇	盖湾村	189.91	75.36	315.00	59.51	34.69
6844	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线盖湾一队公变	新堡镇	盖湾村	90.83	56.77	200.00	35.80	11.90
6845	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变527恩城II线七星渠高干渠闸公变	新堡镇	盖湾村	80.00	100.00	100.00	25.96	21.53
6846	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变515水泥线新胜二队公变	新堡镇	盖湾村	320.00	100.00	400.00	20.35	8.79
6847	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线宋营四队2号公变	新堡镇	红宝村	320.00	100.00	400.00	20.83	9.69
6848	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变515水泥线刘营十三队公变	新堡镇	刘营村	87.54	54.71	200.00	20.46	8.37
6849	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变515水泥线汽车城大车区公变	新堡镇	刘营村	320.00	100.00	400.00	140.46	36.55
6850	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变516恩和线刘营十队公变	新堡镇	刘营村	160.00	100.00	200.00	16.52	6.72
6851	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	516恩和线刘营十二队公变	新堡镇	刘营村	34.57	21.61	200.00	13.67	6.82
6852	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变516恩和线刘营小学公变	新堡镇	刘营村	249.83	78.07	400.00	17.38	8.40

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6853	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变516恩和线诚信猪场公变	新堡镇	刘营村	160.00	100.00	200.00	17.69	2.95
6854	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变516恩和线刘营十二队2号公变	新堡镇	刘营村	7.27	2.27	400.00	41.54	11.84
6855	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变516恩和线刘营一队公变	新堡镇	刘营村	111.42	69.64	200.00	25.04	10.14
6856	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变516恩和线刘营四五队2号公变	新堡镇	刘营村	160.00	100.00	200.00	21.18	13.95
6857	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变516恩和线刘营三队公变	新堡镇	刘营村	278.42	87.01	400.00	15.85	8.32
6858	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	516恩和线刘营村七队公变	新堡镇	刘营村	159.74	49.92	400.00	37.39	18.14
6859	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变515水泥线刘营十三队2号公变	新堡镇	刘营村	320.00	100.00	400.00	17.32	8.22
6860	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	516恩和线刘营村四五队公变	新堡镇	刘营村	258.94	80.92	400.00	21.26	12.89
6861	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	宁夏东星石油有限公司2#箱式变	新堡镇	刘庄村	320.00	100.00	400.00	38.47	16.68
6862	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	风道沟变517宁新线车管所公变	新堡镇	柳青社区	31.91	19.94	200.00	66.56	2.55
6863	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	516恩和线物资局家属院公变	新堡镇	柳青社区	1.85	4.63	50.00	20.65	8.15
6864	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	516恩和线新堡线路工区家属院公变	新堡镇	柳青社区	176.49	88.24	250.00	14.52	5.02
6865	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	516恩和线新堡汽保小区公变	新堡镇	柳青社区	46.36	57.95	100.00	12.78	6.00

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6866	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	宁夏东星石油运输有限公司1#箱式变	新堡镇	柳青社区	292.31	73.08	500.00	17.34	8.48
6867	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变515水泥线古城美丽村庄公变	新堡镇	柳青社区	281.57	87.99	400.00	38.88	9.36
6868	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变515水泥线美丽村庄3号公变	新堡镇	柳青社区	144.87	90.54	200.00	8.90	3.51
6869	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	风道沟变517宁新线金宝山庄2号公变	新堡镇	柳青社区	0.37	0.23	200.00	24.46	2.96
6870	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	516恩和线新堡街公变	新堡镇	柳青社区	70.90	44.31	200.00	55.36	25.56
6871	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	516恩和线固海家属院二号公变	新堡镇	柳青社区	45.06	70.41	80.00	13.44	4.72
6872	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线毛营蔬菜基地公变	新堡镇	毛营村	126.58	79.12	200.00	11.20	4.49
6873	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线毛营村一二队公变	新堡镇	毛营村	0.59	0.74	100.00	2.86	0.69
6874	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线毛营五队公变	新堡镇	毛营村	107.51	83.99	160.00	12.65	4.83
6875	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线毛营二队公变	新堡镇	毛营村	51.86	64.82	100.00	17.54	6.05
6876	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线毛营六队公变	新堡镇	毛营村	320.00	100.00	400.00	13.12	5.49
6877	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线毛营村七队公变	新堡镇	毛营村	12.18	19.03	80.00	14.85	7.59
6878	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线毛营四队公变	新堡镇	毛营村	320.00	100.00	400.00	12.13	5.25

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6879	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	南湾移民提灌公变	新堡镇	南湾村	99.79	62.37	200.00	1.75	0.23
6880	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变516瀛石线坝头子养殖小区公变	新堡镇	南湾村	80.00	100.00	100.00	5.53	1.30
6881	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	510吴恩线宋营村五队公变	新堡镇	宋营村	162.85	81.42	250.00	9.94	4.03
6882	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线宋营五队2号公变	新堡镇	宋营村	320.00	100.00	400.00	16.99	5.04
6883	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线宋营小康村2号公变	新堡镇	宋营村	320.00	100.00	400.00	14.57	5.13
6884	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线宋营小康村公变	新堡镇	宋营村	37.76	47.20	100.00	16.66	8.15
6885	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线宋营二队公变	新堡镇	宋营村	320.00	100.00	400.00	23.77	10.90
6886	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线宋营八队公变	新堡镇	宋营村	320.00	100.00	400.00	22.24	12.05
6887	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	恩和变510吴恩线宋营四队公变	新堡镇	宋营村	244.18	76.31	400.00	18.14	7.08
6888	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变516瀛石线白土岗子公变	新堡镇	肖闸村	160.00	100.00	200.00	6.46	2.22
6889	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变515水泥线创业二队2号公变	新堡镇	肖闸村	320.00	100.00	400.00	15.42	5.12
6890	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变516恩和线肖闸七队公变	新堡镇	肖闸村	160.00	100.00	200.00	19.78	8.87
6891	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	516恩和线肖闸村三队公变	新堡镇	肖闸村	80.21	50.13	200.00	38.34	22.41

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6892	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变515水泥线新胜大队公变	新堡镇	肖闸村	320.00	100.00	400.00	29.62	14.71
6893	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变516恩和线肖闸七队抽水公变	新堡镇	肖闸村	53.82	67.28	100.00	3.53	0.67
6894	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	516恩和线畅和雅园二号公变	新堡镇	新堡镇街道	579.08	90.48	800.00	47.50	21.56
6895	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变516恩和线新堡街1号公变	新堡镇	新堡镇街道	381.91	75.77	630.00	81.56	51.48
6896	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变516恩和线体育公园变压器	新堡镇	新堡镇街道	181.92	56.85	400.00	99.06	5.54
6897	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	大唐金宸小区3号公变	新堡镇	新堡镇街道	1137.68	88.88	1600.00	88.75	44.82
6898	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	汽车城小车区配变	新堡镇	新堡镇街道	369.31	73.28	630.00	69.64	31.92
6899	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变516恩和线宁夏红宝农特产品有限公司六号公变	新堡镇	新堡镇街道	510.15	79.71	800.00	78.50	50.26
6900	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变516恩和线新水街1号公变	新堡镇	新堡镇街道	379.89	75.38	630.00	93.12	37.32
6901	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	516恩和线畅和雅园一号公变	新堡镇	新堡镇街道	543.15	84.87	800.00	67.03	37.23
6902	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	创业蔬菜大棚箱变配电变压器	新堡镇	新堡镇街道	400.49	79.46	630.00	6.78	3.13
6903	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	宁夏红宝农特产品有限公司五号公变配电变压器	新堡镇	新堡镇街道	438.50	68.52	800.00	133.70	46.41

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6904	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	516恩和线畅和雅园三号公变	新堡镇	新堡镇街道	546.99	85.47	800.00	57.34	33.57
6905	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	宁夏红宝农特产品有限公司四号公变配电变压器	新堡镇	新堡镇街道	417.28	82.79	630.00	15.44	4.22
6906	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	宁夏红宝农特产品有限公司二号公变配电变压器	新堡镇	新堡镇街道	217.97	43.25	630.00	215.32	149.49
6907	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	516恩和线畅和雅园四号公变	新堡镇	新堡镇街道	590.04	92.19	800.00	33.29	17.51
6908	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	宁夏红宝农特产品有限公司三号公变配电变压器	新堡镇	新堡镇街道	394.79	78.33	630.00	51.62	29.14
6909	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	宁夏红宝农特产品有限公司一号公变配电变压器	新堡镇	新堡镇街道	190.22	37.74	630.00	209.48	145.21
6910	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	新堡供电所_运检班	中卫市	中宁县	新堡供电所配变	新堡镇	新堡镇街道	377.66	74.93	630.00	71.48	32.70
6911	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线南圈口子公变	徐套乡	白套村	320.00	100.00	400.00	4.01	0.58
6912	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	蒿川变511徐套线柴塘公变	徐套乡	白套村	320.00	100.00	400.00	21.54	10.75
6913	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线北沿口公变	徐套乡	北沿口村	97.56	76.22	160.00	9.15	4.67
6914	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	新喊叫水变511喊下线北沿口北公变	徐套乡	北沿口村	274.28	85.71	400.00	30.88	11.93
6915	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线北沿口水井1号公变	徐套乡	北沿口村	32.88	82.19	50.00	3.60	0.40
6916	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	511喊下线北沿口南2号配变	徐套乡	北沿口村	98.88	61.80	200.00	15.20	6.44

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6917	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线北沿口南公变	徐套乡	北沿口村	44.48	55.61	100.00	19.64	3.82
6918	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线北沿口水井2号公变	徐套乡	北沿口村	43.59	54.49	100.00	5.69	0.64
6919	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	大麦水小学配变	徐套乡	大麦水	504.00	100.00	630.00	0.16	0.04
6920	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线小川子2号公变	徐套乡	大滩川村	320.00	100.00	400.00	8.26	2.89
6921	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线朱家川子2#公变	徐套乡	喊叫水村	78.02	48.76	200.00	26.92	13.26
6922	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线北圈子12号公变	徐套乡	喊叫水村	13.08	16.35	100.00	25.36	4.81
6923	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线新庄子十号公变	徐套乡	喊叫水村	160.24	50.07	400.00	33.74	4.39
6924	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线大滩川3号公变	徐套乡	喊叫水村	77.00	96.25	100.00	0.04	0.03
6925	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线上流水西2号公变	徐套乡	喊叫水村	320.00	100.00	400.00	24.52	9.66
6926	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线东梁公变	徐套乡	喊叫水村	53.11	66.39	100.00	10.96	4.84
6927	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线田滩6号公变	徐套乡	喊叫水村	80.00	100.00	100.00	6.33	6.01

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6928	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线田滩2号公变	徐套乡	喊叫水村	112.16	70.10	200.00	9.84	3.07
6929	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线上流水北台配变	徐套乡	喊叫水村	72.22	90.27	100.00	6.90	1.78
6930	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	蒿川变511徐套线上白套公变	徐套乡	喊叫水村	8.26	5.16	200.00	78.55	41.07
6931	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	蒿川变511徐套线惠民三号	徐套乡	喊叫水村	78.11	48.82	200.00	50.47	25.81
6932	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	蒿川变511徐套线红柳公变	徐套乡	喊叫水村	70.57	88.22	100.00	5.68	1.29
6933	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	511徐套线井二沟2号配变	徐套乡	喊叫水村	76.00	47.50	200.00	23.35	10.85
6934	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	蒿川变511徐套线包牛套公变	徐套乡	喊叫水村	64.25	80.31	100.00	39.14	27.94
6935	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线新庄子15号公变	徐套乡	喊叫水村	160.00	100.00	200.00	72.59	72.18
6936	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线流水2号公变	徐套乡	喊叫水村	36.17	45.22	100.00	17.58	7.86
6937	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线黑套子3号公变	徐套乡	喊叫水村	160.00	100.00	200.00	15.93	9.04
6938	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线新庄子4号公变	徐套乡	喊叫水村	136.15	85.10	200.00	7.24	2.29
6939	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线黑米子湾公变	徐套乡	喊叫水村	91.76	57.35	200.00	68.87	60.58

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6940	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线下水下井公变	徐套乡	喊叫水村	24.90	31.13	100.00	1.61	0.80
6941	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线东梁二号公变	徐套乡	喊叫水村	54.59	68.24	100.00	14.14	5.93
6942	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线青山根子配变	徐套乡	喊叫水村	24.05	30.06	100.00	20.80	7.27
6943	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	蒿川变511徐套线北小湾公变	徐套乡	喊叫水村	5.19	6.49	100.00	24.49	5.28
6944	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	蒿川变511徐套线上白套2号公变	徐套乡	喊叫水村	160.00	100.00	200.00	42.86	33.27
6945	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线河湾子配变	徐套乡	喊叫水村	69.92	87.41	100.00	4.64	2.40
6946	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线撒不拉滩2号公变	徐套乡	喊叫水村	256.06	80.02	400.00	43.39	16.49
6947	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线上流水北东坡公变	徐套乡	喊叫水村	59.72	74.65	100.00	6.87	0.68
6948	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线大滩川2号公变	徐套乡	喊叫水村	131.16	81.97	200.00	18.70	9.05
6949	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线白卷子3号公变	徐套乡	喊叫水村	105.85	66.15	200.00	30.04	13.92
6950	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线上流水4号公变	徐套乡	喊叫水村	28.85	36.06	100.00	44.99	12.20

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6951	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线白疙瘩2号公变	徐套乡	喊叫水村	63.33	79.16	100.00	6.48	2.39
6952	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线田滩5号公变	徐套乡	喊叫水村	160.00	100.00	200.00	16.17	8.06
6953	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线党家水公变	徐套乡	喊叫水村	72.49	45.31	200.00	37.85	19.70
6954	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线靶场2#水井配变变压器	徐套乡	喊叫水村	0.79	0.99	100.00	27.43	22.55
6955	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	蒿川变511徐套线下原套公变	徐套乡	喊叫水村	47.65	59.56	100.00	6.38	2.48
6956	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线甜水泉子水井3号公变	徐套乡	喊叫水村	142.95	89.34	200.00	2.54	0.55
6957	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线下流水上井2号公变	徐套乡	喊叫水村	142.64	89.15	200.00	2.36	0.71
6958	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线下撒不拉滩12号公变	徐套乡	喊叫水村	269.63	84.26	400.00	22.31	9.11
6959	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线下新庄子11号公变	徐套乡	喊叫水村	130.12	81.33	200.00	8.14	4.07
6960	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线下新庄子13号公变	徐套乡	喊叫水村	57.56	71.96	100.00	7.76	3.65
6961	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线甜水泉子4号公变	徐套乡	喊叫水村	160.00	100.00	200.00	21.09	18.72

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6962	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线大滩川水井4号配变	徐套乡	喊叫水村	64.46	80.57	100.00	34.14	9.07
6963	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线北圈子2号公变	徐套乡	喊叫水村	129.75	81.10	200.00	15.98	9.10
6964	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线新庄子南2号公变	徐套乡	喊叫水村	121.17	75.73	200.00	20.00	3.45
6965	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线土塘3号公变	徐套乡	喊叫水村	134.07	83.79	200.00	22.19	15.03
6966	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线白圈子4号公变	徐套乡	喊叫水村	97.61	61.01	200.00	26.57	12.98
6967	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	下流水东5号公变	徐套乡	喊叫水村	112.56	70.35	200.00	41.46	11.10
6968	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线北圈子1号公变	徐套乡	喊叫水村	105.07	65.67	200.00	55.04	17.57
6969	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线撒不拉滩4号公变	徐套乡	喊叫水村	252.51	78.91	400.00	52.74	25.05
6970	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线撒不拉滩7号公变	徐套乡	喊叫水村	246.31	76.97	400.00	45.76	25.49
6971	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	蒿川变511徐套线审套公变	徐套乡	喊叫水村	76.44	95.55	100.00	0.91	0.11
6972	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	511喊下线新庄子肉牛养殖公变	徐套乡	喊叫水村	98.64	61.65	200.00	10.77	1.58

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6973	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线上流水5号公变	徐套乡	喊叫水村	133.03	83.15	200.00	21.34	7.78
6974	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线新庄子西2号公变	徐套乡	喊叫水村	57.39	71.73	100.00	12.32	4.08
6975	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	蒿川变511徐套线土谷公变	徐套乡	喊叫水村	69.70	87.12	100.00	4.52	1.02
6976	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线白圈子5号公变	徐套乡	喊叫水村	55.49	69.37	100.00	12.61	5.12
6977	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线撒不拉滩9号公变	徐套乡	喊叫水村	238.73	74.60	400.00	41.53	18.40
6978	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	蒿川变511徐套线东庄河6号公变	徐套乡	喊叫水村	65.28	81.60	100.00	0.04	0.04
6979	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	蒿川变511徐套线惠民二号公变	徐套乡	喊叫水村	97.78	61.11	200.00	41.52	18.34
6980	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	蒿川变511徐套线青草湾公变	徐套乡	喊叫水村	74.86	93.58	100.00	4.81	0.69
6981	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	蒿川变511徐套线张套公变	徐套乡	喊叫水村	58.99	73.74	100.00	3.20	0.62
6982	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线上流水西1号公变	徐套乡	喊叫水村	267.00	83.44	400.00	31.86	14.74
6983	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线徐套小学配变	徐套乡	喊叫水村	190.96	59.67	400.00	10.58	4.07
6984	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	蒿川变511徐套线水坑窝公变	徐套乡	喊叫水村	70.72	88.41	100.00	11.01	3.53

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6985	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	蒿川变511徐套线胶泥沟公变	徐套乡	喊叫水村	53.49	66.87	100.00	8.31	0.71
6986	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线新庄子5号公变	徐套乡	喊叫水村	122.67	76.67	200.00	5.17	2.15
6987	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	蒿川变511徐套线薛堡公变	徐套乡	喊叫水村	73.03	91.29	100.00	3.60	0.77
6988	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	蒿川变511徐套线徐套西村公变	徐套乡	喊叫水村	124.89	78.06	200.00	9.38	2.31
6989	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线四分子配变	徐套乡	喊叫水村	61.43	76.78	100.00	21.40	17.44
6990	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线撒不拉滩13号箱变站内变压器	徐套乡	喊叫水村	387.42	96.85	500.00	70.16	29.05
6991	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线黑石嘴子配变	徐套乡	喊叫水村	103.55	64.72	200.00	41.39	40.79
6992	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	蒿川变511徐套线移民点1号公变	徐套乡	喊叫水村	256.97	80.30	400.00	33.70	17.25
6993	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线北圈子5号公变	徐套乡	喊叫水村	226.76	70.86	400.00	48.54	26.69
6994	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线方家园子公变	徐套乡	喊叫水村	23.56	58.90	50.00	22.32	5.76
6995	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线撒不拉滩6号公变	徐套乡	喊叫水村	216.29	67.59	400.00	33.62	18.30
6996	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线土塘配变	徐套乡	喊叫水村	68.50	42.81	200.00	27.29	10.61

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
6997	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线田滩4号公变	徐套乡	喊叫水村	56.80	71.00	100.00	12.38	4.82
6998	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线小川子3号公变	徐套乡	喊叫水村	154.16	96.35	200.00	35.69	7.57
6999	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线煤洞湾子公变	徐套乡	喊叫水村	0.37	0.29	160.00	107.60	85.33
7000	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	蒿川变511徐套线北大麦公变	徐套乡	喊叫水村	26.89	33.61	100.00	5.19	1.05
7001	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线甜水泉子水井二号变	徐套乡	喊叫水村	21.15	13.22	200.00	61.92	60.78
7002	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线大滩川水井1号公变	徐套乡	喊叫水村	21.03	32.87	80.00	34.81	18.71
7003	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	蒿川变511徐套线上原套公变	徐套乡	喊叫水村	106.68	83.35	160.00	16.03	6.15
7004	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线白卷子公变	徐套乡	喊叫水村	99.62	62.26	200.00	59.25	24.61
7005	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线北圈子10号公变	徐套乡	喊叫水村	112.73	70.46	200.00	28.30	11.43
7006	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线朱家川子5号公变	徐套乡	喊叫水村	102.15	63.85	200.00	16.57	1.32
7007	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	新喊叫水变511喊下线流水东公变	徐套乡	喊叫水村	103.71	64.82	200.00	15.81	8.85
7008	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线撒不拉滩3号公变	徐套乡	喊叫水村	220.97	69.05	400.00	63.06	33.61

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7009	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线白疙瘩1号公变	徐套乡	喊叫水村	36.52	45.65	100.00	22.78	10.73
7010	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线新庄子14号公变	徐套乡	喊叫水村	98.83	61.77	200.00	25.70	19.84
7011	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线国圈子公变	徐套乡	喊叫水村	89.56	55.98	200.00	36.46	15.40
7012	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线北西坡2号公变	徐套乡	喊叫水村	48.29	75.45	80.00	2.86	0.37
7013	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	蒿川变511徐套线东庄河公变	徐套乡	喊叫水村	96.09	48.04	250.00	19.18	9.75
7014	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线新庄子16号公变	徐套乡	喊叫水村	80.00	100.00	100.00	13.00	12.67
7015	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线新庄子7号公变	徐套乡	喊叫水村	137.23	85.77	200.00	10.76	3.58
7016	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线北圈口子8号公变	徐套乡	喊叫水村	76.13	47.58	200.00	39.13	17.00
7017	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线井二沟4号公变	徐套乡	喊叫水村	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
7018	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线北圈口子11号公变	徐套乡	喊叫水村	128.06	80.04	200.00	11.09	3.26
7019	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线下流水西2号公变	徐套乡	喊叫水村	83.61	52.26	200.00	33.08	18.84

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7020	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	蒿川变511徐套线徐套东村公变	徐套乡	喊叫水村	85.00	53.13	200.00	8.32	2.53
7021	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线大滩川公变	徐套乡	喊叫水村	120.94	75.59	200.00	67.71	26.78
7022	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线小川子公变	徐套乡	喊叫水村	320.00	100.00	400.00	14.99	6.65
7023	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线撒不拉滩10号公变	徐套乡	喊叫水村	236.55	73.92	400.00	35.53	9.99
7024	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线新庄子6号公变	徐套乡	喊叫水村	0.44	0.27	200.00	37.64	16.51
7025	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线党家水抽水公变	徐套乡	喊叫水村	16.25	20.32	100.00	12.61	12.11
7026	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	新庄子西公变	徐套乡	喊叫水村	62.01	38.76	200.00	49.71	14.74
7027	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线田滩育苗基地公变	徐套乡	喊叫水村	151.78	94.87	200.00	3.13	0.62
7028	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线撒不拉滩8号公变	徐套乡	喊叫水村	222.64	69.57	400.00	51.78	26.96
7029	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线北西坡公变	徐套乡	喊叫水村	55.15	86.17	80.00	6.43	0.81
7030	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线撒不拉滩1号公变	徐套乡	喊叫水村	220.24	68.83	400.00	48.10	20.38
7031	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	511喊下线党家水2号配变	徐套乡	喊叫水村	90.30	56.44	200.00	41.53	22.30

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7032	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	萝卜窝子公变	徐套乡	喊叫水村	56.88	35.55	200.00	3.36	1.30
7033	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线黑套子1号公变	徐套乡	喊叫水村	134.76	84.23	200.00	19.12	3.10
7034	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线黑套子4号公变	徐套乡	喊叫水村	65.23	81.53	100.00	9.89	3.28
7035	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	蒿川变511徐套线冯川公变	徐套乡	喊叫水村	70.04	87.54	100.00	3.89	0.99
7036	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线新庄子9号公变	徐套乡	喊叫水村	29.65	18.53	200.00	9.17	2.13
7037	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线新庄子5号水井配变	徐套乡	喊叫水村	79.97	99.96	100.00	0.02	0.00
7038	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	蒿川变511徐套线井二沟公变	徐套乡	喊叫水村	144.02	90.02	200.00	8.06	2.86
7039	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线撒不拉滩5号公变	徐套乡	喊叫水村	222.72	69.60	400.00	37.00	19.55
7040	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线甜水泉子5号公变	徐套乡	喊叫水村	80.00	100.00	100.00	0.00	0.00
7041	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	蒿川变511徐套线惠民四号公变	徐套乡	喊叫水村	271.15	84.73	400.00	34.62	15.15
7042	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线套套门公变	徐套乡	喊叫水村	123.44	77.15	200.00	12.13	4.50
7043	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线新庄子8号公变	徐套乡	喊叫水村	254.33	79.48	400.00	17.46	7.26

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7044	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线黑套子2号公变	徐套乡	喊叫水村	96.74	60.46	200.00	17.04	6.80
7045	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线大滩川水井2号公变	徐套乡	喊叫水村	138.52	86.57	200.00	7.99	0.61
7046	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线北圈口子7号公变	徐套乡	喊叫水村	281.92	88.10	400.00	18.13	6.55
7047	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线朱家川子3号公变	徐套乡	喊叫水村	0.29	0.36	100.00	13.04	5.22
7048	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线二分子配变	徐套乡	喊叫水村	74.58	93.23	100.00	8.54	4.41
7049	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线三分子配变	徐套乡	喊叫水村	63.47	79.34	100.00	19.05	15.44
7050	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线套套门三号公变	徐套乡	喊叫水村	77.37	96.72	100.00	26.76	26.58
7051	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下新庄子东公变	徐套乡	喊叫水村	103.61	64.76	200.00	28.52	16.26
7052	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线国圈子3号公变	徐套乡	喊叫水村	320.00	100.00	400.00	89.06	33.95
7053	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线新庄子1号公变	徐套乡	喊叫水村	204.27	63.84	400.00	51.12	25.33
7054	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线朱家川子公变	徐套乡	喊叫水村	320.00	100.00	400.00	16.15	5.14

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7055	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线新庄子3号公变	徐套乡	喊叫水村	228.78	71.49	400.00	15.08	6.62
7056	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线国圈子二号公变	徐套乡	喊叫水村	62.65	39.16	200.00	65.08	37.51
7057	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线崔台子2号公变	徐套乡	喊叫水村	160.00	100.00	200.00	8.30	8.21
7058	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	蒿川变511徐套线中台公变	徐套乡	喊叫水村	69.10	86.38	100.00	5.37	1.60
7059	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线甜水泉子水井公变	徐套乡	喊叫水村	53.76	33.60	200.00	34.89	21.19
7060	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线北圈子9号公变	徐套乡	喊叫水村	98.25	61.41	200.00	20.65	8.90
7061	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线靶场4#水井02号配变变压器	徐套乡	喊叫水村	25.49	31.86	100.00	23.30	17.41
7062	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线撒不拉滩11号公变	徐套乡	喊叫水村	41.46	51.82	100.00	5.17	1.19
7063	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	蒿川变511徐套线东庄河抽水公变	徐套乡	喊叫水村	77.89	60.85	160.00	19.27	6.33
7064	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线白卷子北公变	徐套乡	喊叫水村	101.82	63.64	200.00	56.89	33.64
7065	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线北圈子3号公变	徐套乡	喊叫水村	69.52	86.90	100.00	3.96	0.79

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7066	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线头分子配变	徐套乡	喊叫水村	29.49	36.86	100.00	27.29	26.91
7067	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	东庄河4号公变	徐套乡	喊叫水村	74.65	46.65	200.00	0.11	0.04
7068	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	蒿川变511徐套线东庄河5号公变	徐套乡	喊叫水村	72.30	90.38	100.00	1.38	0.15
7069	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线井儿沟南5号公变	徐套乡	喊叫水村	117.45	73.41	200.00	41.38	25.57
7070	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线北圈子6号公变	徐套乡	喊叫水村	320.00	100.00	400.00	19.80	9.94
7071	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线土塘4号公变	徐套乡	喊叫水村	252.54	78.92	400.00	65.39	54.70
7072	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线土塘西2号公变	徐套乡	喊叫水村	131.78	41.18	400.00	87.79	39.84
7073	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线麻黄沟公变	徐套乡	喊叫水村	118.23	73.90	200.00	31.61	17.76
7074	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线国圈子4号公变	徐套乡	喊叫水村	96.05	60.03	200.00	62.54	40.33
7075	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线朱家川子4号公变	徐套乡	喊叫水村	73.87	92.34	100.00	1.45	0.20
7076	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线上流水三号公变	徐套乡	喊叫水村	89.03	55.65	200.00	20.98	11.60

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7077	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线甜水泉子3号公变	徐套乡	喊叫水村	14.97	18.71	100.00	32.72	2.65
7078	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线大台子4号公变	徐套乡	硷台子村	54.30	67.87	100.00	11.02	4.72
7079	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线上流水西台子公变	徐套乡	硷台子村	44.67	55.84	100.00	26.09	6.80
7080	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线青山台子公变	徐套乡	硷台子村	95.54	59.71	200.00	47.92	26.03
7081	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	崔台子公用变压器	徐套乡	硷台子村	15.07	9.42	200.00	84.30	69.20
7082	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线大台子小学公变	徐套乡	硷台子村	85.18	53.24	200.00	36.93	22.39
7083	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线大台子公变	徐套乡	硷台子村	25.30	31.62	100.00	4.60	1.00
7084	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线大台子3号公变	徐套乡	硷台子村	61.67	77.09	100.00	8.51	2.66
7085	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线台子2号公变	徐套乡	硷台子村	52.26	65.32	100.00	0.15	0.07
7086	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	蒿川变511徐套线南小湾公变	徐套乡	南小湾	27.31	34.14	100.00	10.66	1.72
7087	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	喊叫水变511喊下线流水上井公变	徐套乡	上井	29.47	36.84	100.00	11.52	3.16
7088	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线上流水东公变	徐套乡	上流水村	320.00	100.00	400.00	25.43	7.79

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7089	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线套套门2号公变	徐套乡	套套门	139.73	87.33	200.00	28.10	8.62
7090	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线朱家川子6号公变	徐套乡	田家滩村	80.00	100.00	100.00	2.38	0.15
7091	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线田滩公变	徐套乡	田家滩村	320.00	100.00	400.00	31.76	14.29
7092	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线中圈口子公变	徐套乡	田家滩村	320.00	100.00	400.00	11.65	4.87
7093	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线套套门4号公变	徐套乡	田家滩村	320.00	100.00	400.00	14.18	4.05
7094	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变515徐白线田滩三号公变	徐套乡	田滩	290.81	90.88	400.00	19.20	10.33
7095	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	蒿川变511徐套线下北套公变	徐套乡	下北套	104.32	65.20	200.00	36.16	19.71
7096	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线下流水西公变	徐套乡	下流水村	320.00	100.00	400.00	12.94	6.51
7097	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	蒿川变511徐套线井二沟3号公变	徐套乡	肖闸村	160.00	100.00	200.00	44.63	29.04
7098	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套变513徐塘线北圈口子4号公变	徐套乡	兴渠社区	320.00	100.00	400.00	90.23	18.63
7099	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	徐套中学箱变公变	徐套乡	徐套乡街道	405.72	80.50	630.00	44.86	5.86
7100	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	扶贫园支线1号公变	徐套乡	徐套乡街道	341.58	67.77	630.00	123.38	58.03
7101	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	徐套供电所_运检班	中卫市	中宁县	扶贫园支线2号公变	徐套乡	徐套乡街道	401.36	79.64	630.00	53.64	20.65

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7102	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	黄羊塞上新居1号公变	余丁乡	黄羊村	119.52	74.70	200.00	45.89	13.88
7103	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	黄羊七队公变	余丁乡	黄羊村	134.97	84.35	200.00	11.99	5.56
7104	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	黄羊四五队公变	余丁乡	黄羊村	77.50	60.55	160.00	12.25	5.43
7105	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	黄羊二队公变	余丁乡	黄羊村	15.82	12.36	160.00	16.28	7.89
7106	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	黄羊一队公变	余丁乡	黄羊村	57.71	45.09	160.00	16.52	7.10
7107	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	余丁变514金沙线余丁六队公变	余丁乡	金沙村	254.61	79.57	400.00	5.66	2.87
7108	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	余丁变513东干线金沙十一队公变	余丁乡	金沙村	160.00	100.00	200.00	23.54	7.52
7109	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	金沙养殖园区公变	余丁乡	金沙村	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
7110	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	金沙三队公变	余丁乡	金沙村	43.49	27.18	200.00	18.11	9.67
7111	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	金沙四队公变	余丁乡	金沙村	121.13	75.71	200.00	30.83	15.30
7112	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	金沙一队公变	余丁乡	金沙村	57.73	72.16	100.00	9.98	2.56
7113	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	金沙塞上新居公变	余丁乡	金沙村	201.90	63.09	400.00	35.83	14.66
7114	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	金沙十队公变	余丁乡	金沙村	74.52	29.57	315.00	53.39	18.39
7115	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	余丁变513东干线金沙村公变	余丁乡	金沙村	247.91	77.47	400.00	47.20	17.51
7116	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	金沙十二队公变	余丁乡	金沙村	113.97	71.23	200.00	22.18	5.48

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7117	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	时庄六队公变	余丁乡	时庄村	102.96	64.35	200.00	19.32	5.52
7118	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	时庄村抽水公变	余丁乡	时庄村	89.19	55.74	200.00	2.33	0.70
7119	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	时庄三队公变	余丁乡	时庄村	69.08	43.18	200.00	28.37	11.60
7120	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	时庄一队公变	余丁乡	时庄村	51.43	64.28	100.00	2.89	1.09
7121	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	时庄村公变	余丁乡	时庄村	88.35	55.22	200.00	28.09	14.52
7122	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	金沙工业园区公变	余丁乡	永兴村	172.28	68.36	315.00	30.76	7.78
7123	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	永兴十一队公变	余丁乡	永兴村	36.36	45.45	100.00	13.35	4.73
7124	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	余丁变521永兴线永兴四五队公变	余丁乡	永兴村	268.83	84.01	400.00	24.19	9.58
7125	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	余丁变521永兴线永兴三队公变	余丁乡	永兴村	123.94	77.46	200.00	26.53	6.89
7126	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	余丁521永兴线永兴二队抽水公变	余丁乡	永兴村	72.90	45.56	200.00	9.28	0.33
7127	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	余丁变521永兴线黄羊鱼池公变	余丁乡	永兴村	320.00	100.00	400.00	51.31	29.00
7128	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	余丁供电所公变	余丁乡	永兴村	85.70	53.56	200.00	61.33	5.84
7129	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	余丁变521永兴线永兴七队公变	余丁乡	永兴村	72.87	45.54	200.00	50.68	13.49
7130	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空村公变	余丁乡	永兴村	93.76	37.21	315.00	45.49	20.63

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7131	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	余丁变514金沙线金沙抽水公变	余丁乡	永兴村	128.00	100.00	160.00	0.05	0.05
7132	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	余丁变521永兴线黄羊塞上新居2号公变	余丁乡	永兴村	320.00	100.00	400.00	19.42	8.98
7133	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空鱼池公变	余丁乡	永兴村	21.98	27.47	100.00	9.04	3.28
7134	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	余丁一队公变	余丁乡	永兴村	71.91	44.94	200.00	20.51	7.79
7135	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	余丁变513东干线石空三队公变	余丁乡	永兴村	262.78	82.12	400.00	16.82	8.84
7136	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	余丁变513东干线石空八队公变	余丁乡	永兴村	50.16	62.70	100.00	9.96	4.43
7137	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	余丁五队公变	余丁乡	永兴村	116.16	72.60	200.00	33.47	12.57
7138	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	余丁变513东干线石空一队公变	余丁乡	永兴村	43.52	54.40	100.00	18.42	9.10
7139	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	永兴十队公变	余丁乡	永兴村	67.39	52.65	160.00	8.48	2.44
7140	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	余丁变521永兴线永兴养殖园区1号公变	余丁乡	永兴村	320.00	100.00	400.00	14.78	0.69
7141	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	余丁七队公变	余丁乡	永兴村	182.45	72.40	315.00	23.90	12.58
7142	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	永兴塞上新居公变	余丁乡	永兴村	109.07	68.17	200.00	28.24	13.33
7143	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	永兴一队公变	余丁乡	永兴村	51.49	32.18	200.00	17.90	8.76
7144	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	余丁变521永兴线余丁三队公变	余丁乡	永兴村	271.09	84.72	400.00	31.52	18.61

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7145	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	余丁村公变	余丁乡	永兴村	196.12	77.82	315.00	38.28	14.66
7146	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	永兴十队新公变	余丁乡	永兴村	90.92	56.82	200.00	19.21	8.23
7147	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	石空七队公变	余丁乡	永兴村	28.91	36.14	100.00	12.04	6.64
7148	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	永兴生猪养殖园区公变	余丁乡	永兴村	28.06	21.92	160.00	14.96	3.43
7149	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	永兴九队公变	余丁乡	永兴村	101.77	63.60	200.00	22.71	9.66
7150	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	余丁十二队公变	余丁乡	永兴村	128.11	80.07	200.00	10.37	3.70
7151	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	余丁变521永兴线余丁塞上新居公变	余丁乡	永兴村	134.14	83.84	200.00	12.43	6.08
7152	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	余丁供电所_运检班	中卫市	中宁县	金沙滨河新居二号配变	余丁乡	余丁乡街道	295.25	92.26	400.00	10.55	3.67
7153	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线白梁搬迁队公变	长山头	白梁	195.96	61.24	400.00	73.27	34.72
7154	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线陈麻井公变	长山头	陈麻井	261.14	81.61	400.00	26.43	11.75
7155	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线花豹湾养殖小区公变	长山头	花豹湾	79.21	49.51	200.00	40.42	25.62
7156	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变523大景线上渠三队五号公变	长山头	花豹湾村	160.00	100.00	200.00	33.35	12.56
7157	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线宽口井农贸市场二号公变	长山头	宽口井	309.99	77.50	500.00	70.84	40.79

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7158	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变517大罐线青疙瘩塘公变	长山头	青疙瘩塘	53.06	33.16	200.00	3.13	0.26
7159	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线上渠四队公变	长山头	上渠	115.37	72.10	200.00	30.65	4.68
7160	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变516瀛石线石喇叭完全小学清洁能源配变	长山头	石喇叭	504.00	100.00	630.00	0.00	0.00
7161	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变516瀛石线石喇叭四队公变	长山头	石喇叭	164.44	51.39	400.00	17.10	1.27
7162	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变516瀛石线石喇叭二队养殖场公变	长山头	石喇叭村	160.00	100.00	200.00	13.35	5.46
7163	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	石炭沟变511石红线石喇叭村委会公变	长山头	石喇叭村	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
7164	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线机二队配变	长山头	线机	342.78	68.01	630.00	62.16	13.06
7165	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线机一队公变	长山头	营盘滩村	320.00	100.00	400.00	49.19	18.00
7166	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线宽口井移民五号公变	长山头	长山湖村	35.55	14.11	315.00	84.04	35.11
7167	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线长山头三队四号公变	长山头	长山湖村	6.07	7.59	100.00	13.11	4.18

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7168	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变523大景线花豹湾一队移民公变	长山头	长山湖村	36.36	45.46	100.00	5.51	1.55
7169	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变523大景线宽口井移民养殖场一号公变	长山头	长山湖村	27.05	33.81	100.00	5.62	0.31
7170	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线上渠一队三号公变	长山头	长山湖村	86.76	54.22	200.00	58.28	37.70
7171	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线移民二区六号公变	长山头	长山湖村	106.95	66.85	200.00	22.17	6.59
7172	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变517大灌线天景山养殖场二号公变	长山头	长山湖村	132.09	82.55	200.00	13.36	5.01
7173	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线宽口井二队五号公变	长山头	长山湖村	250.38	78.24	400.00	3.64	0.74
7174	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线长山头四队四号公变	长山头	长山湖村	13.46	16.82	100.00	10.70	4.14
7175	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变516瀛石线石喇叭二队二号公变	长山头	长山湖村	36.19	45.23	100.00	25.30	11.53
7176	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线宽口井一队公变	长山头	长山湖村	20.21	25.26	100.00	27.22	9.28
7177	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线亮沟三队公变	长山头	长山湖村	229.71	71.79	400.00	75.60	31.89

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7178	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变523大景线上渠三队公变	长山头	长山湖村	30.90	19.31	200.00	85.84	73.68
7179	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线花豹湾村新堡搬迁队公变	长山头	长山湖村	126.03	78.77	200.00	24.77	9.52
7180	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线宽口井移民二号公变	长山头	长山湖村	156.49	62.10	315.00	34.32	18.36
7181	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变517大灌线邱家洼子公变	长山头	长山湖村	38.56	48.20	100.00	11.25	1.89
7182	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线农二队养殖小区公变	长山头	长山湖村	49.61	62.01	100.00	9.46	2.56
7183	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线农七队牛场公变	长山头	长山湖村	53.59	66.99	100.00	44.27	3.59
7184	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变516瀛石线石喇叭一队公变	长山头	长山湖村	5.53	13.83	50.00	20.31	11.78
7185	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线花豹湾一队路西公变	长山头	长山湖村	48.20	60.25	100.00	14.62	4.03
7186	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线亮沟二队公变	长山头	长山湖村	130.71	81.70	200.00	16.17	8.65
7187	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变523大景线上渠三队四号公变	长山头	长山湖村	261.43	81.70	400.00	54.08	36.17

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7188	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线长农移民三队公变	长山头	长山湖村	1.52	0.95	200.00	17.89	7.31
7189	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变516瀛石线清水河公变	长山头	长山湖村	181.52	56.72	400.00	102.05	47.13
7190	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变519长三支线园林一队公变	长山头	长山湖村	47.28	59.10	100.00	7.07	2.59
7191	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变516瀛石线石喇叭二队公变	长山头	长山湖村	7.51	11.74	80.00	41.43	32.43
7192	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线移民二区一号公变	长山头	长山湖村	52.31	32.69	200.00	64.51	30.16
7193	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线花豹湾三队三号公变	长山头	长山湖村	119.37	74.61	200.00	12.79	7.05
7194	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变523大景线上渠三队三号公变	长山头	长山湖村	101.18	63.24	200.00	0.04	0.04
7195	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线亮沟一队公变	长山头	长山湖村	36.26	45.33	100.00	27.12	4.29
7196	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线移民二区五号公变	长山头	长山湖村	133.29	83.31	200.00	15.65	6.49
7197	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线宽口井三队公变	长山头	长山湖村	73.04	45.65	200.00	47.75	21.19

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7198	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线农十队公变	长山头	长山湖村	134.17	83.86	200.00	12.54	6.31
7199	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线长山头一队公变	长山头	长山湖村	105.79	66.12	200.00	33.72	8.70
7200	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线移民二区二号公变	长山头	长山湖村	139.82	87.39	200.00	11.30	5.37
7201	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变516瀛石线石喇叭三队三号公变	长山头	长山湖村	117.53	73.45	200.00	9.49	2.48
7202	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变516瀛石线石喇叭三队四号公变	长山头	长山湖村	41.08	51.35	100.00	25.73	11.62
7203	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线宽口井移民六号公变	长山头	长山湖村	152.66	60.58	315.00	70.34	41.90
7204	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线农四队公变	长山头	长山湖村	126.81	79.26	200.00	16.63	6.62
7205	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线花豹湾三队公变	长山头	长山湖村	130.23	81.39	200.00	7.31	2.36
7206	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线亮沟三队四号公变	长山头	长山湖村	1.91	2.39	100.00	9.19	3.56
7207	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线宽口井移民十一号公变	长山头	长山湖村	190.88	75.74	315.00	35.01	15.75

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7208	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线长山头乡政府公变	长山头	长山湖村	102.51	40.68	315.00	74.65	23.79
7209	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线宽口井四队二号公变	长山头	长山湖村	49.22	61.52	100.00	14.00	6.90
7210	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变523大景线天景山养殖场公变	长山头	长山湖村	35.55	88.87	50.00	2.02	0.15
7211	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线农一队公变	长山头	长山湖村	255.07	79.71	400.00	39.74	15.32
7212	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线宽口井移民八号公变	长山头	长山湖村	174.64	69.30	315.00	30.86	13.73
7213	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线农七队二号公变	长山头	长山湖村	251.88	78.71	400.00	36.40	17.32
7214	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线宽口井移民四号公变	长山头	长山湖村	149.03	59.14	315.00	38.85	14.88
7215	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变523大景线宽口井移民养殖场二号公变	长山头	长山湖村	131.20	82.00	200.00	9.40	0.69
7216	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线上渠四队二号公变	长山头	长山湖村	113.22	70.76	200.00	35.57	11.00
7217	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线宽口井移民七号公变	长山头	长山湖村	179.34	71.17	315.00	26.69	9.50

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7218	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线长农移民六队公变	长山头	长山湖村	46.59	58.24	100.00	13.00	6.55
7219	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线亮沟养殖场公变	长山头	长山湖村	75.86	47.41	200.00	37.82	10.74
7220	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变519长三支线农场西1号公变	长山头	长山湖村	174.53	54.54	400.00	76.57	36.70
7221	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线大青山养殖小区公变	长山头	长山湖村	90.00	56.25	200.00	25.93	11.07
7222	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线园林三队一号公变	长山头	长山湖村	208.51	65.16	400.00	28.03	11.38
7223	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线宽口井四队公变	长山头	长山湖村	33.14	20.71	200.00	20.32	5.92
7224	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线移民三队二号公变	长山头	长山湖村	141.59	88.49	200.00	9.22	3.95
7225	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变516瀛石线石喇叭一队三号公变	长山头	长山湖村	55.44	69.30	100.00	12.20	6.05
7226	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变519长三支线良繁场公变	长山头	长山湖村	100.84	63.02	200.00	0.31	0.25
7227	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线上渠二队二号公变	长山头	长山湖村	114.74	71.71	200.00	14.41	6.37

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7228	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线长山头二队公变	长山头	长山湖村	122.86	76.79	200.00	16.98	7.47
7229	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线宽口井三队二号公变	长山头	长山湖村	87.29	68.19	160.00	26.14	13.11
7230	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线农一队养殖小区公变	长山头	长山湖村	44.65	55.82	100.00	14.76	2.57
7231	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线农四队养殖小区公变	长山头	长山湖村	58.60	73.25	100.00	11.27	3.91
7232	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线长山头三队康勇公变	长山头	长山湖村	115.68	72.30	200.00	23.17	7.07
7233	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线亮沟移民公变	长山头	长山湖村	130.23	81.39	200.00	16.39	6.31
7234	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线三道冲子二号公变	长山头	长山湖村	84.34	52.71	200.00	32.64	15.10
7235	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线长山头三队公变	长山头	长山湖村	75.96	59.35	160.00	24.04	12.62
7236	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线宽口井移民十二号公变	长山头	长山湖村	271.63	84.88	400.00	23.31	11.63
7237	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线长山头三队五号公变	长山头	长山湖村	51.75	64.69	100.00	7.51	2.52

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7238	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线东二变二号公变	长山头	长山湖村	97.45	60.90	200.00	28.94	11.95
7239	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变523大景线上渠三队二号公变	长山头	长山湖村	59.48	37.18	200.00	26.17	8.84
7240	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线花豹湾一队回民点公变	长山头	长山湖村	146.96	91.85	200.00	5.44	1.76
7241	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线张学城农场公变	长山头	长山湖村	154.88	48.40	400.00	59.39	23.54
7242	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线长山头一队三号公变	长山头	长山湖村	126.09	78.80	200.00	29.90	10.43
7243	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线宽口井移民一号公变	长山头	长山湖村	119.23	47.31	315.00	36.82	15.59
7244	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线农七队养殖小区公变	长山头	长山湖村	42.97	53.71	100.00	11.56	4.55
7245	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线上渠村陈家台子公变	长山头	长山湖村	27.17	33.96	100.00	12.23	4.67
7246	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线乡政府二号公变	长山头	长山湖村	172.89	54.03	400.00	123.10	33.46
7247	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线南六队公变	长山头	长山湖村	17.35	21.69	100.00	9.02	3.96

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7248	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变523大景线花豹湾一队移民二号公变	长山头	长山湖村	64.07	80.09	100.00	13.89	4.23
7249	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	长山头红宝街公变	长山头	长山湖村	168.45	52.64	400.00	95.23	50.74
7250	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线长山头三队市场公变	长山头	长山湖村	18.05	7.16	315.00	56.68	24.42
7251	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线移民六队二号公变	长山头	长山湖村	50.56	63.19	100.00	17.12	8.26
7252	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线张学城农场二号公变	长山头	长山湖村	15.55	19.44	100.00	7.22	1.48
7253	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线长山头二队养殖场公变	长山头	长山湖村	99.20	62.00	200.00	34.70	8.29
7254	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线移民三队三号公变	长山头	长山湖村	42.53	53.16	100.00	15.94	5.79
7255	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变516瀛石线石喇叭一队四号公变	长山头	长山湖村	0.00	0.00	100.00	0.52	0.10
7256	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线宽口井二队养殖场一号公变	长山头	长山湖村	4.37	5.46	100.00	20.37	10.15
7257	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570石喇叭支线亮沟三队三号公变	长山头	长山湖村	120.43	75.27	200.00	4.55	1.06

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7258	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线东一队场部号公变	长山头	长山湖村	226.10	70.66	400.00	65.27	34.10
7259	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线农五队二号公变	长山头	长山湖村	44.33	55.42	100.00	13.84	3.63
7260	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线三源草畜公变	长山头	长山湖村	94.80	59.25	200.00	1.96	0.18
7261	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线新堡搬迁队二号公变	长山头	长山湖村	87.24	54.52	200.00	15.80	7.00
7262	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变523大景线天景山四号公变	长山头	长山湖村	160.00	100.00	200.00	0.00	0.00
7263	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变516瀛石线石喇叭三队五号公变	长山头	长山湖村	144.34	90.21	200.00	2.57	0.62
7264	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线宽口井移民三号公变	长山头	长山湖村	177.13	70.29	315.00	40.28	24.54
7265	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线长山头三队六号公变	长山头	长山湖村	52.73	65.92	100.00	10.75	3.78
7266	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变519三支线园林一队二号公变	长山头	长山湖村	126.25	78.91	200.00	6.44	1.61
7267	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线宽口井二队四号公变	长山头	长山湖村	92.67	57.92	200.00	42.23	16.36

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7268	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线宽口井二队公变	长山头	长山湖村	85.98	53.74	200.00	37.54	17.71
7269	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线宽口井农贸市场三号公变	长山头	长山湖村	67.93	84.91	100.00	2.91	1.08
7270	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变516瀛石线石喇叭一队二号公变	长山头	长山湖村	320.00	100.00	400.00	45.20	28.04
7271	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线花豹湾一队路西二号公变	长山头	长山湖村	85.85	53.65	200.00	45.97	29.95
7272	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线机一队二号公变	长山头	长山湖村	66.92	41.82	200.00	49.41	29.76
7273	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线宽口井移民九号公变	长山头	长山湖村	175.48	69.63	315.00	29.91	12.78
7274	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线黑水沟移民公变	长山头	长山湖村	68.59	85.74	100.00	6.10	1.35
7275	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线移民二区四号公变	长山头	长山湖村	136.47	85.29	200.00	15.63	6.58
7276	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线移民二区三号公变	长山头	长山湖村	127.49	79.68	200.00	25.33	10.29
7277	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线宽口井二队养殖场四号公变	长山头	长山湖村	68.93	43.08	200.00	21.65	7.90

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7278	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变519长三支线农场西二号公变	长山头	长山湖村	48.45	30.28	200.00	42.79	19.62
7279	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变519长三支线园林三队二号公变	长山头	长山湖村	101.20	63.25	200.00	21.84	8.63
7280	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线亮沟三队二号公变	长山头	长山湖村	204.80	64.00	400.00	67.74	25.83
7281	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	上渠一队二号公变	长山头	长山湖村	205.59	64.25	400.00	39.87	17.23
7282	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线上渠二队三号公变	长山头	长山湖村	160.00	100.00	200.00	6.00	2.83
7283	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线花豹湾二队公变	长山头	长山湖村	184.31	57.60	400.00	34.12	17.20
7284	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线农六队二号公变	长山头	长山湖村	107.70	67.31	200.00	20.35	7.81
7285	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线长山头四队公变	长山头	长山湖村	85.68	53.55	200.00	49.40	15.58
7286	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线长山头四队三号公变	长山头	长山湖村	48.29	60.36	100.00	15.70	8.24
7287	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线农二队公变	长山头	长山湖村	33.01	41.27	100.00	33.79	26.63

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7288	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线东一变二号公变	长山头	长山湖村	269.87	84.33	400.00	41.08	15.27
7289	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线宽口井移民十号公变	长山头	长山头村	320.00	100.00	400.00	38.13	16.31
7290	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线长山头市场二号公变	长山头	长山头村	200.00	100.00	250.00	47.62	12.49
7291	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线宽口井移民十六号公变	长山头	长山头村	320.00	100.00	400.00	43.81	21.18
7292	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变517大灌线天景山三号公变	长山头	长山头村	7.84	4.90	200.00	1.30	0.13
7293	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变516瀛石线石喇叭三队公变	长山头	长山头村	320.00	100.00	400.00	14.45	6.31
7294	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线宽口井二队二号公变	长山头	长山头村	5.84	7.30	100.00	37.97	10.23
7295	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线宽口井移民十三号公变	长山头	长山头村	320.00	100.00	400.00	75.04	29.13
7296	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线长农移民九队公变	长山头	长山头村	116.29	72.68	200.00	27.19	11.56
7297	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线三道冲子公变	长山头	长山头村	75.12	46.95	200.00	30.41	14.78

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7298	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线宽口井三队三号抽水公变	长山头	长山头村	152.17	95.11	200.00	23.78	3.59
7299	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线长山头一队五号公变	长山头	长山头村	320.00	100.00	400.00	13.79	4.75
7300	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线花豹湾一队路东公变	长山头	长山头村	200.30	62.59	400.00	28.27	8.74
7301	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变516瀛石线石喇叭三队二号公变	长山头	长山头村	320.00	100.00	400.00	13.66	5.09
7302	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线宽口井移民十四号公变	长山头	长山头村	320.00	100.00	400.00	25.02	10.22
7303	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线长山头三队中断头公变	长山头	长山头村	160.00	100.00	200.00	29.83	15.23
7304	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线长山头一队四号公变	长山头	长山头村	160.00	100.00	200.00	5.31	1.49
7305	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线花豹湾三队二号公变	长山头	长山头村	320.00	100.00	400.00	33.62	13.32
7306	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线农三队公变	长山头	长山头村	131.16	81.98	200.00	10.41	4.89
7307	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线长山头四队五号公变	长山头	长山头村	320.00	100.00	400.00	42.66	15.20

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7308	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线宽口井移民十七号公变	长山头	长山头村	320.00	100.00	400.00	62.40	25.19
7309	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线上渠一队四号公变	长山头	长山头村	320.00	100.00	400.00	22.88	9.07
7310	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线陈麻井二号公变	长山头	长山头村	320.00	100.00	400.00	43.13	19.15
7311	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线种子队公变	长山头	长山头村	137.41	85.88	200.00	11.86	4.18
7312	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大流木变518长农线农五队公变	长山头	长山头村	290.52	90.79	400.00	28.63	12.17
7313	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线宽口井二队养殖场二号公变	长山头	长山头村	160.00	100.00	200.00	51.99	10.36
7314	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线长山头一队二号公变	长山头	长山头村	160.00	100.00	200.00	9.87	3.35
7315	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线农七队公变	长山头	长山头村	98.48	61.55	200.00	23.96	9.76
7316	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线上渠一队公变	长山头	长山头村	283.64	88.64	400.00	18.79	8.63
7317	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线农6队公变	长山头	长山头村	262.17	81.93	400.00	37.02	18.85

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7318	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线长山头四队二号公变	长山头	长山头村	320.00	100.00	400.00	31.18	12.73
7319	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线宽口井移民十五号公变	长山头	长山头村	320.00	100.00	400.00	50.27	24.20
7320	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线上渠村二队公变	长山头	长山头村	286.31	89.47	400.00	24.83	8.60
7321	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线园林三队三号公变	长山头	长山头村	320.00	100.00	400.00	32.36	12.45
7322	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线移民七队公变	长山头	长山头村	127.51	79.70	200.00	19.60	8.26
7323	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线东二号公变	长山头	长山头村	504.00	100.00	630.00	183.74	50.25
7324	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线花豹湾三队养殖场二号公变	长山头	长山头村	42.92	53.66	100.00	9.69	3.50
7325	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线长山头市场配变	长山头	长山头街道	504.00	100.00	630.00	172.78	52.32
7326	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	长山头九年制学校清洁能源二号配变	长山头	长山头街道	504.00	100.00	630.00	0.36	0.30
7327	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	长山头完小清洁能源二号配变	长山头	长山头街道	283.18	70.79	500.00	0.17	0.03

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7328	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	长山头完小清洁能源一号配变	长山头	长山头街道	152.23	38.06	500.00	23.74	2.71
7329	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线长山头二队二号公变	长山头	长山头街道	24.68	15.42	200.00	123.72	56.21
7330	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	长山头九年制学校清洁能源一号配变	长山头	长山头街道	504.00	100.00	630.00	0.62	0.20
7331	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线红宝完全小学清洁能源配变	长山头	长山头街道	504.00	100.00	630.00	0.00	0.00
7332	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长农线长农二道冲子公变	长山头	长山头社区	84.94	53.08	200.00	45.06	18.58
7333	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变519长三支线西二变二号公变	长山头	长山头社区	141.64	44.26	400.00	96.67	43.58
7334	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线宽口井二队三号公变	长山头	长山头社区	3.51	5.48	80.00	4.90	2.08
7335	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线花豹湾一队路东二号公变	长山头	长山头社区	70.19	87.74	100.00	6.33	1.49
7336	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570石喇叭支线亮沟二队二号公变	长山头	长山头社区	55.42	34.64	200.00	74.83	31.66
7337	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大战场线长山头市场三号公变	长山头	长山头社区	11.66	14.57	100.00	36.50	9.82

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7338	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570大 战场线宽口井一 队二号公变	长山头	长山头社区	150.50	47.03	400.00	43.28	11.45
7339	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	宽口井二队养殖 场三号公变	长山头	长山头社区	87.61	54.76	200.00	64.44	16.97
7340	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变570石 喇叭支线亮沟一 队二号公变	长山头	长山头社区	125.57	78.48	200.00	29.66	9.23
7341	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	长山头农场供电所_运检班	中卫市	中宁县	大柳木变518长 农线泵站公变	长山头	长山头社区	74.68	93.35	100.00	1.77	0.21
7342	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	郭庄大社区4号 公变	舟塔乡	郭庄	596.82	93.25	800.00	24.82	11.89
7343	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	郭庄大社区3号 公变	舟塔乡	郭庄	594.77	92.93	800.00	33.94	14.41
7344	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	郭庄大社区5变 配电变压器	舟塔乡	郭庄	595.53	93.05	800.00	33.91	14.96
7345	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	郭庄大社区1号 公变	舟塔乡	郭庄	590.20	92.22	800.00	27.70	14.61
7346	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	郭庄大社区2号 配电变压器	舟塔乡	郭庄	574.21	89.72	800.00	40.80	16.81
7347	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩 线靳崖村一队公 变	舟塔乡	靳崖村	189.96	59.36	400.00	24.78	8.67
7348	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩 线靳崖村九队公 变	舟塔乡	靳崖村	131.31	82.07	200.00	10.79	3.55
7349	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩 线靳崖村一二队 公变	舟塔乡	靳崖村	189.74	59.29	400.00	11.24	6.56

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7350	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线长桥村二三队公变	舟塔乡	康滩村	50.61	39.54	160.00	20.56	9.13
7351	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	城北变515城康线康滩农具社公变	舟塔乡	康滩村	106.81	66.76	200.00	35.83	23.88
7352	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线舟塔村五队公变	舟塔乡	康滩村	205.02	40.68	630.00	21.98	8.31
7353	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	城北变515城康线康滩村九队公变	舟塔乡	康滩村	4.96	3.88	160.00	10.10	4.91
7354	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线舟塔村十二队公变	舟塔乡	康滩村	244.28	76.34	400.00	34.72	17.10
7355	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	城北变515城康线大滩小康村公变	舟塔乡	康滩村	320.00	100.00	400.00	16.26	9.92
7356	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线孔滩村一队公变	舟塔乡	康滩村	66.52	83.15	100.00	8.21	3.19
7357	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	城北变515城康线康滩村六队公变	舟塔乡	康滩村	63.39	39.62	200.00	16.19	7.49
7358	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线白桥村二队公变	舟塔乡	康滩村	207.65	64.89	400.00	47.99	18.25
7359	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	城北变515城康线康滩村十队公变	舟塔乡	康滩村	119.98	74.98	200.00	27.20	10.64
7360	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线潘营新村公变	舟塔乡	康滩村	120.33	75.20	200.00	11.06	4.61

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7361	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线泉眼山养殖园区公变	舟塔乡	康滩村	4.98	1.98	315.00	100.86	20.74
7362	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线孔滩村配变	舟塔乡	康滩村	49.85	77.88	80.00	5.92	2.61
7363	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线长桥村四队公变	舟塔乡	康滩村	94.16	58.85	200.00	13.59	6.60
7364	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线靳崖村四五队公变	舟塔乡	康滩村	320.00	100.00	400.00	25.18	12.64
7365	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线孔滩村四队1号公变	舟塔乡	康滩村	226.99	70.93	400.00	7.57	3.87
7366	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线孔滩村一队1号公变	舟塔乡	康滩村	38.12	47.65	100.00	15.69	5.56
7367	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	城北变515城康线康滩村五队公变	舟塔乡	康滩村	261.42	81.69	400.00	42.04	16.85
7368	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	城北变515城康线康滩村一队公变	舟塔乡	康滩村	0.10	0.12	100.00	62.32	11.89
7369	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线长桥七队公变	舟塔乡	康滩村	36.60	45.75	100.00	12.84	5.93
7370	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	城北变515城康线康滩村三队公变	舟塔乡	康滩村	26.98	33.73	100.00	9.78	3.09
7371	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	城北变515城康线康滩中学公变	舟塔乡	康滩村	87.82	54.89	200.00	37.35	19.37

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7372	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线舟塔乡公变	舟塔乡	康滩村	191.29	59.78	400.00	41.86	24.91
7373	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线肖池队公变	舟塔乡	康滩村	208.90	65.28	400.00	13.54	3.59
7374	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线长桥村六队公变	舟塔乡	康滩村	25.10	31.38	100.00	16.10	8.99
7375	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线舟塔一队小康村公变	舟塔乡	康滩村	65.35	51.05	160.00	21.27	8.87
7376	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线孔滩移民抽水公变	舟塔乡	康滩村	300.88	94.02	400.00	12.50	3.97
7377	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变526瀛康线烈士陵园公变	舟塔乡	康滩村	35.55	44.44	100.00	33.97	24.37
7378	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	城北变515城康线康滩砖厂公变	舟塔乡	康滩村	77.31	60.40	160.00	0.00	0.00
7379	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线孔滩村二队公变	舟塔乡	康滩村	320.00	100.00	400.00	10.09	4.99
7380	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	518康滩线茶坊庙搬迁队公变	舟塔乡	康滩村	7.58	18.95	50.00	11.18	3.48
7381	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线山河桥搬迁队公变	舟塔乡	康滩村	25.70	32.12	100.00	23.16	10.98
7382	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线大战场供电所四五队公变	舟塔乡	康滩村	92.73	57.95	200.00	25.46	13.63
7383	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	城北变515城康线康滩农具社2号公变	舟塔乡	康滩村	130.78	81.74	200.00	8.09	3.23

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7384	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变526瀛康线轿子山林场6号公变	舟塔乡	康滩村	59.08	73.85	100.00	0.44	0.08
7385	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线孔滩村七队公变	舟塔乡	康滩村	69.32	54.16	160.00	8.64	3.32
7386	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线山河桥搬迁队1号公变	舟塔乡	康滩村	1.86	2.32	100.00	18.81	2.85
7387	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线孔滩村七队1号公变	舟塔乡	康滩村	117.83	73.64	200.00	10.70	4.70
7388	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线轿子山林场5号公变	舟塔乡	康滩村	138.60	86.63	200.00	7.39	0.53
7389	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	孔滩搬迁队公变	舟塔乡	孔滩村	19.15	11.97	200.00	46.91	13.88
7390	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	孔滩开荒队公变	舟塔乡	孔滩村	22.27	27.84	100.00	16.99	6.74
7391	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	孔滩村四队公变	舟塔乡	孔滩村	81.54	50.96	200.00	28.78	13.20
7392	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线舟塔村公变	舟塔乡	孔滩村	320.00	100.00	400.00	41.38	16.54
7393	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线靳崖村六八队公变	舟塔乡	孔滩村	160.00	100.00	200.00	22.37	10.32
7394	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线潘营抽水站公变	舟塔乡	潘营村	1.20	1.50	100.00	68.92	62.91
7395	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	潘营村十二队公变	舟塔乡	潘营村	197.05	61.58	400.00	28.62	6.78

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7396	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线潘营二队2号公变	舟塔乡	潘营村	127.41	79.63	200.00	8.42	3.11
7397	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线潘营村九队1号公变	舟塔乡	潘营村	113.35	70.85	200.00	14.45	6.83
7398	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	潘营村六队公变	舟塔乡	潘营村	131.43	82.14	200.00	12.01	4.04
7399	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线潘营村二队公变	舟塔乡	潘营村	142.05	88.78	200.00	8.41	2.77
7400	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线潘营王营2号公变	舟塔乡	潘营村	1.77	1.10	200.00	7.23	3.58
7401	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线潘营村一队公变	舟塔乡	潘营村	88.16	68.88	160.00	17.86	8.32
7402	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线潘营王营公变	舟塔乡	潘营村	53.71	67.14	100.00	43.79	27.36
7403	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	泉眼山十三队公变	舟塔乡	上桥村	173.72	54.29	400.00	15.01	7.16
7404	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	轿子山林场2号公变	舟塔乡	上桥村	105.59	65.99	200.00	43.39	31.60
7405	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	上桥村搬迁队2号公变	舟塔乡	上桥村	51.77	64.71	100.00	37.37	2.21
7406	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	泉眼山生产队1号公变	舟塔乡	上桥村	53.70	67.12	100.00	3.63	0.77
7407	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	轿子山搬迁队公变	舟塔乡	上桥村	39.14	30.58	160.00	22.94	3.56
7408	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	轿子山林场4号公变	舟塔乡	上桥村	65.46	81.82	100.00	1.54	0.27

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7409	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	舟塔十二队移民新居公变	舟塔乡	上桥村	98.77	61.73	200.00	1.00	0.52
7410	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变526瀛康线宁鲁养殖场公变	舟塔乡	上桥村	160.00	100.00	200.00	7.47	1.24
7411	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	上桥新建队公变	舟塔乡	上桥村	24.72	30.90	100.00	15.32	7.69
7412	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线上桥村一二队公变	舟塔乡	上桥村	285.75	89.30	400.00	25.21	11.19
7413	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口队1号公变	舟塔乡	上桥村	23.55	29.44	100.00	33.38	7.10
7414	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	上桥村搬迁队1号公变	舟塔乡	上桥村	57.35	71.68	100.00	6.27	2.16
7415	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	轿子山养猪场公变	舟塔乡	上桥村	76.07	95.08	100.00	1.94	0.29
7416	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	泉眼山生产队公变	舟塔乡	上桥村	51.84	32.40	200.00	126.16	60.10
7417	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	泉眼山电厂公变	舟塔乡	上桥村	123.05	76.91	200.00	3.16	0.63
7418	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	城北变515城康线黄滨村一二队公变	舟塔乡	上桥村	247.25	77.27	400.00	33.05	18.76
7419	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线上桥村七队公变	舟塔乡	上桥村	160.00	100.00	200.00	32.38	7.66
7420	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	舟塔村三队公变	舟塔乡	上桥村	273.75	85.55	400.00	16.00	5.00
7421	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	肖池队1号公变	舟塔乡	上桥村	22.12	27.65	100.00	14.72	5.22

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7422	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	城北变515城康线大滩村五队公变	舟塔乡	上桥村	87.82	54.89	200.00	61.85	15.05
7423	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	黄滨村七队公变	舟塔乡	上桥村	246.52	77.04	400.00	53.00	24.24
7424	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	渠口队公变	舟塔乡	上桥村	26.18	65.44	50.00	3.36	0.83
7425	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	瀛海变526瀛康线轿子山养殖园区公变	舟塔乡	上桥村	19.17	23.97	100.00	4.68	0.88
7426	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	轿子山林场1号公变	舟塔乡	上桥村	63.79	79.74	100.00	5.70	1.97
7427	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	舟塔村六队公变	舟塔乡	上桥村	237.98	74.37	400.00	49.91	14.96
7428	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	城北变515城康线黄滨村五七队公变	舟塔乡	上桥村	68.30	42.69	200.00	21.89	12.18
7429	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	城北变515城康线大滩村六队公变	舟塔乡	上桥村	101.25	31.64	400.00	34.56	11.33
7430	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	轿子山林场3号公变	舟塔乡	上桥村	146.62	91.63	200.00	8.61	3.44
7431	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	舟塔庙柱上变压器	舟塔乡	上桥村	151.02	47.19	400.00	0.11	0.05
7432	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	上桥村公变	舟塔乡	上桥村	269.30	84.16	400.00	24.67	13.95
7433	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	城北变515城康线大滩村一队公变	舟塔乡	上桥村	213.96	66.86	400.00	31.09	20.86
7434	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	城北变515城康线田滩村九队公变	舟塔乡	田滩村	79.33	49.58	200.00	8.02	2.67

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7435	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	城北变515城康线田滩村五队公变	舟塔乡	田滩村	320.00	100.00	400.00	21.34	11.24
7436	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	城北变515城康线田滩村四队公变	舟塔乡	田滩村	76.49	59.76	160.00	13.50	5.58
7437	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	城北变515城康线田滩村一队公变	舟塔乡	田滩村	263.33	82.29	400.00	11.50	6.52
7438	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	城北变515城康线田滩村七队公变	舟塔乡	田滩村	71.57	55.91	160.00	15.50	7.04
7439	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	城北变515城康线田滩村六队公变	舟塔乡	田滩村	134.78	84.23	200.00	32.22	10.11
7440	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	城北变515城康线田滩抽水站公变	舟塔乡	田滩村	0.05	0.04	160.00	89.12	38.53
7441	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	城北变515城康线田滩村八队公变	舟塔乡	田滩村	77.27	60.37	160.00	15.31	7.08
7442	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	城北变515城康线田滩村二、三队公变	舟塔乡	田滩村	63.86	49.89	160.00	24.63	8.79
7443	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	田滩村枸杞基地公变	舟塔乡	田滩村	27.16	8.49	400.00	56.53	11.04
7444	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	铁渠村七队公变	舟塔乡	铁渠村	256.36	80.11	400.00	20.24	9.98
7445	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线铁渠搬迁队公变	舟塔乡	铁渠村	6.42	8.02	100.00	5.76	2.40

序号	所属地市	区县公司名称	维护班组	所属地市	所属区县	变压器名称	所属乡镇	所属村	可开发容量(KVA)	容量占比(%)	额定容量	最高负荷(kW)	平均负荷(kW)
7446	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线铁渠村一队公变	舟塔乡	铁渠村	320.00	100.00	400.00	27.37	10.77
7447	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	铁渠村三队公变	舟塔乡	铁渠村	47.04	36.75	160.00	13.81	5.11
7448	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线铁渠村五队公变	舟塔乡	铁渠村	320.00	100.00	400.00	9.50	4.47
7449	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线铁渠村二队公变	舟塔乡	铁渠村	84.01	52.51	200.00	9.95	3.98
7450	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	城北变515城康线长桥村一队公变	舟塔乡	长桥村	54.68	68.35	100.00	14.35	6.43
7451	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线铁渠村二队1号公变	舟塔乡	长桥村	320.00	100.00	400.00	11.71	4.13
7452	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	宁安苑住宅小区二期公变	舟塔乡	舟塔乡街道	632.73	98.86	800.00	4.58	2.22
7453	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	舟塔乡卫生院配变	舟塔乡	舟塔乡街道	162.90	50.91	400.00	72.41	20.03
7454	国网中卫供电公司	国网中宁县供电公司	舟塔供电所_运检班	中卫市	中宁县	古城变518康滩线舟塔供电所公变	舟塔乡	舟塔乡街道	504.00	100.00	630.00	18.44	4.10